

lubrisider Chile S.A.

Informe de Análisis de Laboratorio

Cliente:

TRANSELEC

Fecha de Muestreo:

9 de septiembre de 2015

Unidad:

TR1

Marca:

SINDELEN

Santiago, miércoles, 16 de septiembre de 2015

lubrisider Chile S.A.						FECHA DE MUESTRA:			CODIGO INTERNO		
							9 de septiembre de 2015 0111091			0915	
TRANSFORMADOR DE POTENCIA											
	MANTENIMIENTO PREDICTIVO										
Cliente:	TRANSELEC	Potencia: 10.000 KVA									
Ciudad:		III REGIÓN (S/E VALLENAR) Marca: SINDELEN									
Unidad: Tension Prima	TR1	Número de Serie: 7408001 110.000 Tension Secundaria(Volts): 13.200 Volúmen de Aceite: 9.402 Lts.									
Año de Fabric		1974	Tensión del Te		N/D	Respiración: SIN ASIGNAR					
Clase de Tran		POTENCIA									
Tipo de Liquid Localizacion:	o Refrigerante:	ACEITE DIELÉ Conmutador:	CTRICO	Refrigerac.:	RAD.VENT.						
				Reingerac	RAD.VENT.	1					
Otros Datos: MUESTRA FINAL DURANTE EL SERVICIO SE AGREGÓ 16,3 KG DE BHT											
							(
	RE	SULTADOS	DE LOS AN	IALISIS FISIC	OQUIMICO	S Y CROMA	OGRAFICO	S DEL ACEITE			
					FÍCIOOC						
					FÍSICOS						
	TENSIÓN INTERFACIAL	FACTOR DE	POTENCIA	DIELÉCTRICO			COLOR	PESO ESPECÍFICO	VISUAL		
	45,1	A 25 °C: A 90 °C:	0,011 0,180	68,6			2	0,887	CLARO		
			,		l	ļ					
	Nota:										
	L	J							i		
					QUÍMICOS						
					45						
	ESTABILIDAD	HORAS	72 Hrs	168Hrs	TEMPERAT	URA DE LA	FUR TOTAL	5M2F	N/D		
	OXIDACION	LODOS	N/D	N/D	MUESTI	RA EN °C	FUR TOTAL	5H2F	N/D		
		TG 90°C	N/D	N/D	6	60	N/D	2FOL	N/D		
		ACIDEZ	N/D	N/D				2FAL 2ACF	N/D N/D		
				I					IUD		
	ACIDEZ	HUME	DAD	INHIBIDOR HUMEDAD		DEL PAPEL CONT. PCB		AZUFRE C.			
	0,01	<69 KV	0,0	0,3	0.	30 N/D		N/D			
		69-345 KV	9,5								
		>345 KV	0,0	J							
	Nota:								1		
	Nota:								j		
				CRO	MATOGRÁF	ICOS					
GASES:	HIDRÓGENO	ACETILENO	METANO	ETANO	ETII TNO	MONÓXIDO		GASES COMB.	TOTALES		
	0,0001	0,0001	0,8	0,0001	0,0001	7,7		GASES COMB.	IOIALES		
(p.p.m.) (%)	0,00	0,00	9,41	0,000	0,000	90,58		8,5			
(70)	-,	-,	-,	-,	-,••	,					
GASES:	PROPILENO	PROPANO DIOXIDO OXÍGENO NITRÓGENO GASES TOTALES									
(p.p.m.)	N/D	N/D									
(%)	N/D	N/D		34	310,3	3230,3		43 13,3			
	Nota:			EL PORC	ENTAJE DE G	SASES TOTALE	ES ES 0,4%.		}		
	L	J									

lubri/ider Chile S.A.	FECHA DE MUESTRA:		CODIGO INTERNO						
	9 de :	01110915							
TRANSFORMAD	TRANSFORMADOR DE POTENCIA								
MANTENIMIENTO PREDICTIVO									
Cliente: TRANSELEC	Potencia: 10.000 KVA								
Ciudad: S/E VALLENAR, III REGIÓN (S/E VALLENAR)		Marca: SINDELEN							
Unidad: TR1		Número de Serie:	7408001						
Tension Primaria(Volts): 110.000 Tension Secundaria(Volts):	13.200	Volúmen de Aceite:	9.402						
Año de Fabricación: 1974	Respiración: SIN ASIGN	NAR							
Clase de Transformador: POTENCIA									
Tipo de Liquido Refrigerante: ACEITE DIELÉCTRICO									

TIPO DE ENSAYO	VALOR DEL	VALORES		
TIPO DE ENSATO	ENSAYO	S/ASTM (1)	Unidades	IEC
ACIDEZ (ÍNDICE DE NEUTR)	0,01	<=0.05	(mgr.KOH/gr.)	
TENSIÓN INTERFACIAL (IFT)	45,1	>=32	(Dinas/Cm)	
	0,0	<=30 (<69 Kv)		
HUMEDAD (K FISCHER)	9,5	<=20 (69-345 Kv)	(Ppm)	
	0,0	<=15 (>345 Kv)		
DIELÉCTRICO (3)	68,6	>=30	(Kv)	
FACTOR DE POTENCIA	0,011	<0.10 (25 °C)	(%)	
TACTOR DE FOTENCIA	0,180	<2.99 (90°C)	(70)	
COLOR	2,0	<=3.5	(Adimens.)	
PESO ESPECÍFICO (SP GRAV)	0,887	>=0.84; <=0.91	(Kg/dm3)	
INHIB DE LA OXID (DBPC)	0,3		(% por peso)	>=0.20
VISUAL	CLARO	Claro	(Adimens.)	
PCBs	N/D	<=50	(Ppm)	
AZUFRE CORROSIVO	N/D	azul	(Adimens.)	
FURANOS TOTALES	N/D	<=250	(Ppb)	
FURANOS 5M2F	N/D	<=100	(Ppb)	
FURANOS 5H2F	N/D	<=100	(Ppb)	
FURANOS 2FOL	N/D	<=100	(Ppb)	
FURANOS 2FAL	N/D	<=100	(Ppb)	
FURANOS 2ACF	N/D	<=100	(Ppb)	
OXID. ACEL. A 72 H TG 90°C	N/D		%	
OXID. ACEL. A 72 H ACIDEZ	N/D	<=0,4	(mgr.KOH/gr.)	
OXID. ACEL. A 72 H LODOS	N/D	<=0,15	%	
OXID. ACEL. A 168 H TG 90°C	N/D		%	
OXID. ACEL. A 168 H ACIDEZ	N/D	<=0,6	(mgr.KOH/gr.)	
OXID. ACEL. A 168 H LODOS	N/D	<=0,25	%	•

Hidrógeno	Metano	Etano	Etileno	Propileno	Propano	Acetileno	M.de Carb.	Anh.Carb.	Oxígeno	Nitrógeno	T.G.C
H2	CH4	C2H6	C2H4	C3H6	C3H8	C2H2	CO	CO2	02	N2	
(p.p.m.)	(p.p.m.)	(p.p.m.)	(p.p.m.)	(p.p.m.)	(p.p.m.)	(p.p.m.)	(p.p.m.)	(p.p.m.)	(p.p.m.)	(p.p.m.)	(p.p.m.)
200 (4)	50 (4)	15 (4)	60 (4)	40	30 (4)	15 (4)	400 (4)	10000	25000	75000	500 (5)
0,0	0,8	0,0	0,0	N/D	N/D	0,0	7,7	94,0	978,9	3238,5	9

TEMPERATURA DEL ACEITE EN CUBA (KF) (°C) Valor Aconsejado(6) 65 de Funcionamiento:

HUMEDAD DEL ACEITE (p.p.m.) 0,0 9,5 0,0

HUMEDAD DEL PAPEL (7) (%) 0,30

CÓDIGO DE COLORES: ACEPTABLE CUESTIONABLE INACEPTABLE SIN DATOS

Nota:

- (1) Valores Límites dados para comparar con los de los aceites usados.
 (2) Valores Límites dados para aceites nuevos.
 (3) El valor del ensayo se deberá comparar con el Valor Límite dado por ASTM.
 (4) Valores límites (S.D.MYERS)
 (5) Valor límite aconsejado por D.R.Pugh de la Doble Engineering Co.(1973)
 (No se debe considerar como suma de los Valores Límites dados por S.D.Myers)
- (6) Valor Aconsejado de Funcionamiento: Lo indica el fabricante del transformador. (7) Valor extraído de la curva del multiplicador de SD Myers de Junio de 1985

lubrizider Chile S.A. **FECHA DE MUESTRA CODIGO INTERNO** 9 de septiembre de 2015 01110915 TRANSELEC 10.000 KVA Cliente: Potencia: S/E VALLENAR, III REGIÓN (S/E VALLENAR) Ciudad: SINDELEN Marca: Unidad: Número de Serie: 7408001 9.402 Cl.de transf.: POTENCIA Volumen de Aceite (Lt.): **ENSAYOS FISICOQUÍMICOS DEL ACEITE GUÍA PRÁCTICA PARA EVALUAR ACEITES DE TRANSFORMADOR** 50 45 MUY BUENO iSU ACEITE! 40 Tensión Interfasial (dinas/cm) 35 BUENO 30 REGULAR 25 MALO 20 MUY MALO 15 EXTR.MALO 10 MARGINAL 5 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Acidez (mgrKOH/gr de aceite)

lubrisider Chile	FECHA DE I	_A MUESTRA	CODIGO INTERNO		
		9 de septiembre de 2015		011	10915
Cliente: TRANSELEC		Potencia:	10.000	KVA	
	AR, III REGIÓN (S/E V		SINDELEN		
Unidad: TR1		Número Fca.:		7408001	
DIA	AGNÓSTICO FINA	L FISICOQ	UÍMICO Y CI	ROMATOGRÁFICO)
Observaciones	MUESTRA FINAL				
Diagnóstico actual					
Diagnostico dotadi	ACEITE EN BUEN ES	TADO			
Marcelo Pérez Aprobó		A Muntu Vérónica Mar Revisó	u. M tinez	V	Muntuar Melissa Rojas Verónica Martínez fectúo