#### **JORPA INGENIERIA S.A.**

Servicios de Ingeniería Fono:(2)29598900 Dresden Nº 4688-4672 San.Miguel -

Hoja 1 de 1

RL-006 Versión: 9



**ANALISIS POR GASES DISUELTOS** Santiago - CHILE

TRANSELEC S.A. **EMPRESA:** FECHA: 11/05/2020 **EQUIPO / DIAGNOSTICO** ID. EQUIPO: Transformador TAG TR-5 ALSTHOM SAVOISIENNE Nº 217444-01

ID. EQUIPO: Transformador TAG TR-5 ALSTHOM SAVOISIENNE Nº 21/444-01 00042 064082										
POT. MAXIMA: VOLTAJE: LUGAR:	S/E Pan de	20/13.8	MVA kV			FEC	HA MUESTR HA RECEPCI HA ANALISI	ON:	22/04/20 27/04/20 06/05/20	020
<b>DIAGNOSTICO ANTERIOR:</b> 058245 <b>ECHA:</b> 25/03/2019						AÑO DE FABRICACION: ULTIMO DESGASIFICADO:			1980 	
N° ORDEN TRABAJO: TIPO EQUIPO: LUGAR MUESTREO: VOL. MUESTRA:  6676 Hermético c/bolsa de goma y CDBC sella Nivel inferior estanque 15 mL				y CDBC sella	do.	REGIMEN DE CARGA: TEMPERATURA ACEITE: VOL. ACEITE ESTANQUE: DENSIDAD:			? 50 24900 	% °C L gr/mL
GAS DISUELTO [ppr	n(v/v)]:									
Nitrógeno: Oxígeno: Dioxido de Carbono: Monoxido de Carbono: Hidrógeno: Metano:	N2= O2= CO2= : CO= H2= CH4=	47732 4366 1102 180 4 <u>78</u>	Lím< Lím< Lím< Lím< Lím<	50000 2500 4000 400 50 50	Etano: Etileno: Acetileno: Propano: Propileno:		C2H6= C2H4= C2H2= C3H8= C3H6=	150 7 0 142 23	Lím< Lím< Lím< Lím<	50 50 1 25 25
	TGC= 6C-CO= 1-C2)=	419 239 235	Lím< Lím< Lím<	601 201 151	TG (%): TGC (%):		5,38 0,04	CO (L): nTG (m PTG (at		4,51 0,81 0,47
RELACIONES:										
CH4/H2: C2H2/CH4: C2H2/C2H4: C2H2/C2H6: C2H4/CH4: C2H6/CH4:	19,50 0,00 0,00 0,00 0,09 1,92		C2H4/C2 C2H4/C3 C3H6/C3 CO2/CO N2/O2:	3H6: 3H8:	0,05 0,30 0,16 6,12 10,93		%H2: %CH4: %C2H6: %C2H4: %C2H2:		1,67 32,64 62,76 2,93 0,00	
	CH4+C2H6+C2H 6+C2H4+C2H2	4+C2H2					S(C1-C2)+H2) n Total Gas	100		
DIAGNOSTICO PRINCIPAL: DIAGNOSTICO ADICIONAL:										
-Sobrecalentamiento local de 150 a 200 grad.C., probabilidad:				babilidad:	-Sin compromiso de la celulosa.					

- -Sobrecalentamiento local de 200 a 300 grad.C., probabilidad: 90%
- -SEVERIDAD FALLA (%TGC): Pequeña.

## **OBSERVACIONES:**

- -Muestra tomada por Transelec S.A.
- -Con respecto al análisis anterior la concentración total de los gases de falla TGC-CO se ha mantenido estable.

SITUACION ACTUAL:	ACCION A SEGUIR:
-El transformador puede continuar en servicio.	-Analizar al cabo de un año.
	-Indicar régimen de carga.

Metodo: ASTM D3612 Método C. Procedimientos: JORPA, Laborelec, LCIE, Duval, IEC, IEEE.

Sergio Palacios V. Aprobó

Ejecutó

# **ESTADÍSTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES**

Equipo No: 00042

Descripción Equipo: Transformador TAG TR-5 ALSTHOM SAVOISIENNE Nº 217444-

Potencia (MVA): 40 Voltaje (kV): 220/13.8


Tipo de Equipo: Hermético c/bolsa de goma y CDBC sellado.


## Datos análisis anteriores:


	Análisis >	064082	058245	045302	042385	039089		
	Fecha >	22/04/2020	07/03/2019	27/04/2016	15/07/2015	15/07/2014		
Nitrógeno	N2	47732	44110	31194	25408	57261		
Oxígeno	O2	4366	1934	2729	1361	3100		
Anhídrido Carbónico	CO2	1102	1014	1255	770	933		
Monóxido de Carbono	CO	180	186	162	116	130		
Hidrógeno	H2	4	4	3	2	3		
Metano	CH4	78	85	74	63	64		
Etano	C2H6	150	132	113	128	125		
Etileno	C2H4	7	7	5	5	6		
Acetileno	C2H2	0	0	0	0	0		
Propano	C3H8	142	146	118	176	131		
Propileno	C3H6	23	26	100	103	140		
CO	Litros	4,51	4,66	4,08	2,93	3,26		
CO2/CO		6,12	5,45	7,75	6,64	7,18		
nTG	(cc)	0,81	0,71	0,54	0,42	0,93		
TG	(%)	5,38	4,76	3,58	2,81	6,19		
PTG	(atm)	0,47	0,43	0,31	0,24	0,54		
Total gas combustible	TGC	419	414	357	314	328		
TGC-CO		239	228	195	198	198		
S(C1-C2)		235	224	192	196	195		
Régimen de Carga	(%)	?	27,5	?	0	?		
<b>5</b>	` '							














## NOTAS:

TGC: Total Gas Combustible= H2+CO+CH4+C2H6+C2H4+C2H2 S(C1-C2): Gases más importantes de falla= CH4+C2H6+C2H4+C2H2

## **RELACIONES MÁS IMPORTANTES (ppm):**

