JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 -29598913 resden N° 4688 - 4672 – San Miguel – Santiago CHILE 1/1

RL-35 V2020 R1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS **ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA**



EMPRESA: TRANSELEC S.	A.				FECHA	.:	28/08/2020	
ID. EQUIPO: CDBC Nº 1108	530B Fase 2	? (Autotr. ATR-4 H)	Yosung N	TB8018	148U/) -	O / DIAGNÓS		
				T	7356	5 5157		
POT. MÁXIMA: 120			MVA	FECHA MUESTREO:			29/07/2020	
OLTAJE: 220		kV	FECHA RECEPCIÓN:			05/08/2020		
LUGAR:	S/E Diego de Almagro			FECHA ANÁLISIS:			27/08/2020	
DIAGNÓSTICO ANTERIOR: 45226				AÑO FABRICACIÓN:			2009	
FECHA:	10/06/2019			ULTIMO DESGASIFICADO:			No informado	
Nº ORDEN DE TRABAJO: 6948				REGIMEN DE CARGA:			No informado	%
MODELO:	VRC-1551			TEMPERATURA ACEITE:			49	°C
LUGAR DE MUESTREO:	Nivel in	ferior CDBC		HUMEDAD RELATIVA			46	%
VOL. MUESTRA:	1000	mL	VOL. ACEITE CDBC:			No informado	L	
Prueba	UNIDAD	Método ASTM	Result 25 °		Límites nuevo antes de energizar	Conexión al neutro	Conexión al terminal < 69 kV	Conexión al terminal > 69 kV
Humedad	mg/kg	D 1533-12	11		≤10	≤30*	≤30*	≤30*
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12	28		≥55	≥27	≥35	≥45
Rigidez dieléctrica 2.5 mm.	kV	VDE 0370	-		≥70*	≥40	≥40	≥40
Densidad	g/mL	D 1298-12	0,87	72	-	-	-	-

OBSERVACIONES:

Aspecto visual

- Muestra tomada por Transelec S.A.
- Rigidez dieléctrica fuera de límite para CDBC conectado al terminal BT y AT.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2006 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

D 1524-10

SITUACIÓN ACTUAL: **ACCIÓN A SEGUIR:** Aceite en mínimas condiciones para servicio. Analizar nuevamente para verificar valor de rigidez dieléctrica.

claro y brillante amarillo claro

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D. Aprobó

Cristian Aramburu R. Revisó

ESTADISTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES




Equipo Nº **7356**

Descripción Equipo: CDBC Nº 1108530B Fase 2 (Autotr. ATR-4 HYOSUNG Nº TB80184807)

Potencia (MVA): **120** Voltaje (kV): **220**

Datos análisis anteriores:

Análisis >	51577	45226	25781	22224	17788	
Fecha >	29-07-2020	06-05-2019	15-09-2014	26-09-2013	17-01-2012	
Humedad	11	21	6	6	9	
RD	28	85	75	66	71	
Densidad	0,872	0,871	0,850	0,827	0,846	
To del aceite	49	42	No informado	-	-	





(*) El eje inferior indica el análisis correlativo.

JORPA INGENIERÍA S.A.