JORPA INGENIERIA S.A.

Servicios de Ingeniería Fono:(2)2959890\times Dresden Nº 4688-4672 San.Miguel - Santiago - CHILE

Hoja 1 de 1

RL-006 Versión: 9

ANALISIS POR GASES DISUELTOS



EMPRESA: TRANSELEC S.A. 14/05/2020 FECHA: **EQUIPO / DIAGNOSTICO** ID. EQUIPO: Transformador TAG 17 GEC ALSTHOM N° 31K3998/1 01707 064177 10/03/2020 10 MVA **POT. MAXIMA: FECHA MUESTREO:** 19/03/2020 220/23 kV **VOLTAJE:** FECHA RECEPCION: **LUGAR:** S/E Encuentro FECHA ANALISIS: 24/03/2020 **DIAGNOSTICO ANTERIOR:** AÑO DE FABRICACION: 1998 057763 **FECHA:** 15/02/2019 ULTIMO DESGASIFICADO: 02/2000 N° ORDEN TRABAJO: REGIMEN DE CARGA: 7 % TIPO EQUIPO: Con respiradero libre y CDBC sellado. TEMPERATURA ACEITE: 38 °C 29760 LUGAR MUESTREO: Nivel inferior estangue VOL. ACEITE ESTANQUE: L VOL. MUESTRA: 15 ml DENSIDAD: gr/mL GAS DISUELTO [ppm(v/v)]: 21399 Lím< 75000 Etano: C2H6= 3 Lím< 30 Nitrógeno: N2=6440 25000 2 35 Oxígeno: 02= Lím< Etileno: C2H4= Lím< Dioxido de Carbono: 625 Lím< 10000 Acetileno: 0 Lím< CO2= C2H2= 1 25 Monoxido de Carbono: CO= 90 Lím< 1000 0 Lím< Propano: C3H8= 18 35 2 25 Hidrógeno: Lím< Propileno: C3H6= Lím< H2 =Metano: CH4= 10 Lím< 35 TGC= 123 Lím< 1136 TG (%): 2,86 CO (L): 2,69 TGC-CO= 33 Lím< TGC (%): 0,01 nTG (mL): 0,43 136 S(C1-C2)=15 Lím< 101 PTG (atm): 0,25 **RELACIONES:** %H2: CH4/H2: 0,56 C2H4/C2H6: 0,67 54,55 C2H2/CH4: 0,00 C2H4/C3H6: 1,00 %CH4: 30,30 C2H2/C2H4: 0,00 C3H6/C3H8: 0,00 %C2H6: 9,09 C2H2/C2H6: 0,00 %C2H4: 6,06 6,94 C2H4/CH4: 0,20 CO2/CO: %C2H2: 0,00 3,32 C2H6/CH4: 0,30 N2/O2: = GA5/(S(C1-C2)+H2)x100 = CO+H2+CH4+C2H6+C2H4+C2H2 %GAS S(C1-C2) = CH4+C2H6+C2H4+C2H2 PTG = Presion Total Gas **DIAGNOSTICO PRINCIPAL: DIAGNOSTICO ADICIONAL:** Sin falla aparente. **OBSERVACIONES:** Muestra tomada por Transelec S.A. SITUACION ACTUAL: ACCION A SEGUIR: -El transformador puede continuar en servicio. -Analizar al cabo de un año. -Indicar régimen de carga.

Metodo: ASTM D3612 Método C. Procedimientos: JORPA, Laborelec, LCIE, Duval, IEC, IEEE.

Sergio Palacios V. Aprobó Janet Mendez. Ejecutó

ESTADÍSTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES

Equipo No: 01707

Descripción Equipo: Transformador TAG 17 GEC ALSTHOM N° 31K3998/1

Potencia (MVA): 10 Voltaje (kV): 220/23

Tipo de Equipo: Con respiradero libre y CDBC sellado.

Datos análisis anteriores:

	Análisis >	064177	057763	042334	038601	034856
	Fecha >	10/03/2020	29/01/2019	22/06/2015	09/06/2014	16/05/2013
Nitrógeno	N2	21399	36779	39836	21144	51691
Oxígeno	O2	6440	6515	14830	4317	12431
Anhídrido Carbónico	CO2	625	655	252	210	464
Monóxido de Carbono	СО	90	104	18	26	39
Hidrógeno	H2	18	19	4	13	16
Metano	CH4	10	9	3	2	3
Etano	C2H6	3	2	0	0	1
Etileno	C2H4	2	2	1	- 1	1
Acetileno	C2H2	0	0	0	0	0
Propano	C3H8	0	1	3	0	0
Propileno	C3H6	2	2	4	0	0
СО	Litros	2,69	3,1	0,54	0,77	1,16
CO2/CO		6,94	6,3	14	8,08	11,9
nTG	(cc)	0,43	0,66	0,82	0,39	0,97
TG	(%)	2,86	4,41	5,5	2,57	6,46
PTG	(atm)	0,25	0,39	0,46	0,22	0,54
Total gas combustible	TGC	123	136	26	42	60
TGC-CO		33	32	8	16	21
S(C1-C2)		15	13	4	3	5
Régimen de Carga	(%)	?	?	6,5	?	?



TGC: Total Gas Combustible= H2+CO+CH4+C2H6+C2H4+C2H2 S(C1-C2): Gases más importantes de falla= CH4+C2H6+C2H4+C2H2

RELACIONES MÁS IMPORTANTES (ppm):

























