

			<p>➤ Note sur les spécifications et les caractéristiques techniques des équipements proposés : Non Fourni</p> <p>➤ Planning Fourni non conforme : Certaines tâches non mentionnées tel que : le temps du développement des forages, des analyses, le temps des essais géotechniques pour dimensionnement du château et les levées topographiques non définis. -Planning d'approvisionnement des agrégats non fournis</p> <p>➤ Méthodologie d'exécution non conforme L'ensemble des tâches développées ne concernent pas les travaux demandés dans le dossier mais sont en lien avec d'autres projets (PEA) de 10 m3, 20m3, 30m3 Certaines tâches non mentionnées : - La méthode du pompage n'a pas été expliquée. - La réhabilitation des bornes fontaines et du château métallique n'a pas été expliquée. - La méthode de prélèvement et les différents paramètres d'analyses n'ont pas été mentionnées.</p> <p>➤ Copie paraphée du CCTP Fourni non conforme - Le dossier paraphé n'est pas celui visé par le contrôle financier</p>
ACMG	45 610 000	45 610 000	CONFORME RAS
LOK SERVICE	40 675 000	40 675 000	<p>NON CONFORME</p> <p>➤ Note sur les spécifications et les caractéristiques techniques des équipements proposés : Non Fourni</p> <p>➤ Planning Fourni non conforme : Certaines tâches non définies tel que : - Le temps du développement des forages, - Le temps des essais géotechniques pour dimensionnement du château - Le temps pour les levées topographiques. - Le temps de durcissement du béton pour la semelle du château qui est de 04 semaines au lieu de 03 semaines. - Le temps de l'élaboration des dossiers d'exécution et plan de recollement non défini</p> <p>➤ Méthodologie d'exécution non conforme Non maîtrise de la consistance des travaux pour les réhabilitations des AEPS (les sources d'eaux ne sont pas des puits maraichères) ; Les tâches principales ne sont pas mentionnées et décrites dans la mise en œuvre dans la méthodologie : - Implantation topographique, l'étude géotechnique entrant dans la mise en œuvre du château. etc - Le pompage de longue durée préconisée par le dossier est de 72 heures avec une remontée de 24 qui n'a pas été expliquée - La méthode de réalisation du château métallique de 20m3 sur le site de Gourga et la réhabilitation complète du château existant pour l'AEPS Rambo n'ont pas été expliquées</p> <p>➤ Copie paraphée du CCTP non Fourni Non fourni</p>
Attributaire	ACMG pour un montant de Quarante-cinq millions six cent dix mille (45 610 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de Soixante-quinze (75) jours.		

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE OUAHIGOUYA

<p>Demande de prix N° 2025-012/MS/SG/CHUR-OHG/DMP Travaux d'extension du réseau des fluides médicaux Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya, Exercice 2025 Publication de l'avis : Quotidien N° 4137 du 12 mai 2025 Date de dépouillement : le 21 mai 2025. Nombre de plis reçus : Un (01) Montant prévisionnel : vingt-neuf millions deux cent quatre-vingt-dix mille (29 290 000) de F CFA TTC</p>			
Soumissionnaires	Offres financières lues en F CFA HT/TTC	Offres financières corrigées en F CFA TTC	Observations
ALLIANCE G4 PLUS	29 249 840 F CFA TTC 24 788 000 F CFA HTVA	29 249 840 F CFA TTC	Offre conforme, 1er
ATTRIBUTAIRE	ALLIANCE G4 PLUS pour un montant de vingt-neuf millions deux cent quarante-neuf mille huit cent quarante (29 249 840) F CFA TTC . Le délai d'exécution de soixante (60) jours.		

<p>Demande de prix N° 2025-013/MS/SG/CHUR-OHG/DMP Acquisition de produits alimentaires Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya, Exercice 2025 Publication de l'avis : Quotidien N° 4138 du mardi 13 mai 2025 Date de dépouillement : 21 mai 2025. Nombre de plis reçus : six (06) Estimation prévisionnelle du coût : Lot 1 : onze millions sept cent mille (11 700 000) FCFA TTC</p>			
---	--	--	--