

0000 아파트 건설공사

수급업체 : 0000

(공종:건축)

구 분	점 검 내 용	조치내용
건설공사	 <p>욕실 배관, 점검구 주변 사춤 및 상부 미장 미흡</p>	미흡사항 (현지시정)
건설공사	 <p>욕실 조적면 미장시공상태 양호</p>	양호사항

본 사례는 실제 점검사례를 근거로 작성 되었습니다. 품질향상 및 안전사고 예방을 위해 특기사항이 없는 경우 참고 자료로만 활용하시기 바라며, 법적효력 및 기타 근거자료로 활용할 수 없음을 알려드립니다.