

0000 아파트 건설공사

수급업체 : 0000

(공종:건축)

구 분	점	검	내	용	조치내용
건설공사					미흡사항 (현지시정)
	석고보드 단차 및 틈새 과다				
건설공사					미흡사항 (현지시정)
	석고보드 단차에 따른 도배마감 미흡				

0000 아파트 건설공사

수급업체 : 0000

(공종:건축)

구 분	점	검	내	용	조치내용
건설공사					미흡사항 (현지시정)
	석고보드 단차에 따른 도배마감 상태 미흡				
건설공사					양호사항
	석고보드 단차 및 평활도 관리에 따른 도배마감상태 양호				

본 사례는 실제 점검사례를 근거로 작성 되었습니다. 품질향상 및 안전사고 예방을 위해 특기사항이 없는 경우 참고 자료로만 활용하시기 바라며, 법적효력 및 기타 근거자료로 활용할 수 없음을 알려드립니다.