

Formular

Raport de mentenanță și întreținere zilnică

Cod doc. **F M04-01-11**

Ediția / Revizia: **04 / 00**

Referențiale:

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Întocmit:	OSCC Bogdan Leica Inginer Mentenanță Valentin Vuculescu	Verificat:	Director Investiții Lucian Teodorescu	Aprobat:	DIRECTOR GENERAL Dorinel Cazacu
Semnătura:		Semnătura:		Semnătura:	
Data:	03.04.2026	Data:	03.04.2026	Data:	03.04.2026

Raport de mentenanță și întreținere zilnică
LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR / MODIFICĂRIILOR

Ediția	Nr. rev	Data	Pagina, paragraf	Cauza actualizării / modificării
01	00	-	-	-
02	00	-	-	-
03	00	-	-	-
04	00	03.04.2026		Elaborare inițială

Raport de mentenanță și întreținere zilnică**1. Scop, domeniu, utilizatori**

Prezentul formular documentează activitățile de mentenanță și întreținere zilnică executate asupra echipamentelor fixe cu risc specific din cadrul Terminalului de Cereale SOCEP S.A.: magneții separatori de metale și compresoarele de aer comprimat. Asigură trasabilitatea zilnică a curățării magneților, purjării compresoarelor, inspecției vizuale și înregistrarea orelor de funcționare, cu controlul aplicării LOTO acolo unde este necesară scoaterea din funcțiune.

2. Informații conexe / Documente de referință

- a) SR EN ISO 9001:2015
- b) SR EN ISO 14001:2015
- c) IL M04-01-04 – Blocare-deblocare echipamente LOTO (Lockout-Tagout)
- d) IL M04-01-05 – Inspecție zilnică a fluxului tehnologic

3. Terminologie, prescurtări

- LOTO – Lockout/Tagout: procedură de blocare fizică și etichetare a surselor de energie înaintea intervenției
- Cod lacăt LOTO – Identificator numeric unic inscripționat pe lacătul personal al executantului
- Ore de funcționare – Număr de ore înregistrate la contorul compresorului la momentul verificării, citit de executant din afiașajul local al echipamentului
- SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition (Sistem de operare industrial – Supervizare, Control și achiziție date)
- OCCS – Operator Cameră de Comandă Siloz
- Capcana magnetică – Echipament electromagnetic montat pe fluxul de transport pentru reținerea corpurilor metalice feroase antrenate împreună cu cerealele
- Purjare – Evacuare periodică a condensului acumulat în rezervorul de aer comprimat și în separatoarele de umiditate ale compresorului

4. Mod de completare raport**4.1. Secțiunea A: Curățare magneți**

Se completează pentru fiecare magnet activ în ziua respectivă. Se înscrie codul lacătului LOTO al executantului – aplicarea LOTO este obligatorie înaintea scoaterii magnetului din funcțiune pentru curățare, conform IL M04-01-04. Se înregistrează ora scoaterii din funcțiune și ora repunerii în funcțiune. Orice corp metalic de dimensiuni anormale reținut (piese de echipament, cuie, buloane) se consemnează obligatoriu în Secțiunea C și se raportează către Coordonatorul Mentenanță.

4.2. Secțiunea B: Mentenanță și întreținere compresoare

Se completează pentru fiecare compresor activ. Se înscrie numărul de ore de funcționare citit de pe afiașajul local al echipamentului. Operațiile zilnice obligatorii sunt: purjarea condensului din rezervor și separatoare, suflarea/curățarea filtrelor de aer, inspecția vizuală generală (scurgeri ulei, presiune, alarmă). Orele de funcționare sunt utilizate pentru declanșarea intervențiilor de mentenanță periodice (schimb filtru, schimb ulei, revizie). La atingerea pragului de intervenție specific modelului de compresor, se emite solicitare către Coordonatorul Mentenanță pentru planificarea lucrării.

4.3. Secțiunea C: Observații și recomandări

Se consemnează: corpuri metalice anormale reținute de magneți (cu descrierea obiectului și magnetul aferent), alarmă sau presiune anormală la compresoare, scurgeri de ulei sau condens

Raport de mentenanță și întreținere zilnică

excesiv, zgomote/vibrații anormale, compresoare inactive și motivul (defecțiune, întreținere planificată), și orice altă observație tehnică relevantă. Deficiențele care afectează disponibilitatea sistemului de aer comprimat sau integritatea fluxului de transport se escaladează imediat către Coordonatorul Mentenanță.

4.4. Reguli de semnare

Întocmit* – Personalul de mentenanță care a efectuat activitățile zilnice. Prin semnătură confirmă că magneții au fost curățați, compresoarele au fost purjate și inspectate, și că echipamentele sunt apte pentru funcționare. În caz contrar, starea se consemnează explicit în Secțiunea C înaintea semnării. Persoana care a întocmit raportul confirmă că a luat la cunoștință IL O04-02-04 – LOTO.

Aprobat (OCCS – Scoatere din funcțiune) – Operatorul OCCS confirmă că echipamentele au fost scoase din funcțiune și ora de început a intervenției a fost înregistrată înaintea începerii lucrării.

Aprobat (OCCS – Punere în funcțiune) – Operatorul OCCS confirmă că toate lacătele LOTO au fost ridicate și echipamentele au fost repuse în funcțiune în condiții de siguranță.

Verificat (Coordonator Mentenanță) – Confirmă efectuarea completă a activităților zilnice, analizează observațiile din Secțiunea C și validează raportul. Verifică dacă orele de funcționare înregistrate declanșează o intervenție de mentenanță periodică planificată.

TERMINAL CEREALE

RAPORT DE MENTENANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE ZILNICĂ

CURĂȚARE MAGNEȚI				
DENUMIRE ECHIPAMENT	COD LACĂT	DENUMIRE ECHIPAMENT	COD LACĂT	
MAGNET MA 01	*	MAGNETI E81	*	
MAGNET MA 02	*	MAGNETI E201	*	
ORĂ SCOATERE DIN FUNCȚIUNE:			ORĂ REPUNERE ÎN FUNCȚIUNE:	
DESCRIERE INTERVENȚIE:				
Curațare magneți.				

MENTENANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE COMPRESOARE				
DENUMIRE ECHIPAMENT	ORE DE FUNCȚIONARE	DENUMIRE ECHIPAMENT	ORE DE FUNCȚIONARE	
COMPRESOR CP 001 (HH 1)		COMPRESOR CP 004 (CF)		
COMPRESOR CP 002 (HH 1)		COMPRESOR CP 005 (CF)		
COMPRESOR CP 003 (HH 1)		COMPRESOR CP 006 (CF)		
COMPRESOR CP 007 (SL 1)		COMPRESOR CP 008 (SL 2)		
COMPRESOR CP 009 (BJ)				
ORĂ SCOATERE DIN FUNCȚIUNE:			ORĂ REPUNERE ÎN FUNCȚIUNE:	
DESCRIERE INTERVENȚIE:				
Purjare compresoare. Suflare/curățare compresoare și uscătoare. Inspecție vizuală compresoare și uscătoare.				

OBSERVAȚII ȘI RECOMANDĂRI:	
C	

SOCEP S.A. ÎNTOCMIT* Funcția:	SOCEP S.A. APROBAT Funcția: OCCS SCOATERE DIN FUNCȚIUNE	SOCEP S.A. APROBAT Funcția: OCCS PUNERE ÎN FUNCȚIUNE	SOCEP S.A. VERIFICAT Funcția: COORDONATOR MENTENANȚĂ
---	---	--	--

* Prin semnarea prezentului raport, persoana responsabilă de întocmire își asumă că echipamentele au fost verificate și sunt apte pentru funcționare. În caz contrar, va consemna explicit starea lor de funcționare și va descrie neconformitățile identificate.

* Persoana care a întocmit raportul confirmă că a luat la cunoștință INSTRUCȚIUNEA DE LUCRU BLOCARE-DEBLOCARE ECHIPAMENTE LOTO (LOCKOUT-TAGOUT) – IL M04-01-04