

Formular

Raport intervenție defecțiune/avarie

Cod doc. **F M04-01-13**

Ediția / Revizia: **04 / 00**

Referențiale:

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Întocmit:	OSCC Bogdan Leica Inginer Mentenanță Valentin Vuculescu	Verificat:	Director Investiții Lucian Teodorescu	Aprobat:	DIRECTOR GENERAL Dorinel Cazacu
Semnătura:		Semnătura:		Semnătura:	
Data:	03.04.2026	Data:	03.04.2026	Data:	03.04.2026

Raport intervenție defecțiune/avarie

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR / MODIFICĂRIILOR

Ediția	Nr. rev	Data	Pagina, paragraf	Cauza actualizării / modificării
01	00	-	-	-
02	00	-	-	-
03	00	-	-	-
04	00	03.04.2026		Elaborare inițială

Raport intervenție defecțiune/avarie**1. Scop, domeniu, utilizatori**

Prezentul formular documentează intervențiile corective executate ca urmare a apariției unei defecțiuni sau avarii la echipamentele Terminalului de Cereale SOCEP S.A. Asigură trasabilitatea cauzei de defectare, a lucrărilor de remediere, a timpilor de scoatere/repunere în funcțiune, controlul aplicării LOTO și conformitatea cu instrucțiunile de lucru specifice.

2. Informații conexe / Documente de referință

- a) SR EN ISO 9001:2015
- b) SR EN ISO 14001:2015
- c) IL M04-01-04 – Blocare-deblocare echipamente LOTO (Lockout-Tagout)
- d) Instrucțiuni de Lucru specifice echipamentului și tipului de mentenanță (Revizie de 200h / 1500h / 8000h / Verificare la golire celulă / Mentenanță și întreținere / Revizie anuală / Schimb ulei / Gresare / Altele)

3. Terminologie, prescurtări

- LOTO – Lockout/Tagout: procedură de blocare fizică și etichetare a surselor de energie înaintea intervenției
- Cod lacăt LOTO – Identificator numeric unic inscripționat pe lacătul personal al executantului
- Ore de funcționare – Număr de ore înregistrate în SCADA la contorul echipamentului la momentul intervenției, completat de OCCS
- SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition (Sistem de operare industrial – Supervizare, Control și achiziție date)
- OCCS – Operator Cameră de Comandă Siloz
- Oră scoatere / repunere în funcțiune – Momentele înregistrate de OCCS la oprirea, respectiv repornirea echipamentului; stau la baza calculării timpului de indisponibilitate (MTTR)
- Defecțiune – Oprește neplanificată a unui echipament cauzată de un mod de defectare intern (rulment, curea, lanț, contact electric, etanșare etc.)
- Avarie – Eveniment cu impact major asupra disponibilității fluxului tehnologic sau cu risc de deteriorare secundară a echipamentelor adiacente

4. Mod de completare raport**4.1. Secțiunea A: Date tehnice + Cod lacăt LOTO**

Se completează obligatoriu: denumirea echipamentului/codul de identificare, tipul de revizie efectuat, descrierea scurtă a avariei așa cum a fost semnalată din SCADA sau raportată de OCCS, ora scoaterii din funcțiune și ora repunerii în funcțiune. Codul lacătului LOTO se înscrie pentru fiecare executant implicat (pozițiile 1–8). Aplicarea LOTO este obligatorie înaintea oricărei intervenții, conform IL M04-01-04. Se completează și registrul LOTO

4.2. Secțiunea B: Descriere intervenție

Se descrie cauza rădăcină a defecțiunii identificată pe teren (mod de defectare: rupere, uzură, suprasarcină, coroziune, lipsă lubrifiant, defect electric etc.), lucrările de remediere executate, componentele înlocuite cu denumire și cod/număr de serie, reglările efectuate și valorile măsurate relevante (jocuri, tensiuni, presiuni). Descrierea trebuie să permită reconstituirea completă a evenimentului și alimentarea analizei FMEA/RCA.

4.3. Secțiunea C: Observații și recomandări

Se consemnează factori contributivi identificați (deficiențe de întreținere preventivă, lipsă piese de schimb, condiții de exploatare anormale), piese cu uzură avansată care necesită înlocuire ulterioară, măsuri corective sau preventive recomandate pentru evitarea recidivei, și orice altă observație relevantă pentru analiza

Raport intervenție defecțiune/avarie

evenimentului. Dacă avaria impune emiterea unui Raport de Neconformitate (NC), acesta se menționează explicit.

4.4. Reguli de semnare

Întocmit* – Personalul de mentenanță care a executat intervenția corectivă. Prin semnătură confirmă că cauza defecțiunii a fost identificată, remediată, și că echipamentul este apt pentru repunere în funcțiune. În caz contrar, starea se consemnează explicit în Secțiunea C înaintea semnării. Persoana care a întocmit raportul confirmă că a luat la cunoștință IL M04-01-04 – LOTO.

Aprobat (OCCS – Scoatere din funcțiune) – Operator Cameră de Comandă Siloz confirmă că a oprit echipamentul ca urmare a alarmei/avariei și s-a înregistrat ora de scoatere din funcțiune înaintea începerii intervenției.

Aprobat (OCCS – Punere în funcțiune) – Operator Cameră de Comandă Siloz confirmă că toate lacătele LOTO au fost ridicate, echipamentul a fost testat și repus în funcțiune în condiții de siguranță, cu înregistrarea orei de repornire.

Verificat (Coordonator Mentenanță) – Confirmă calitatea remedierii, analizează cauza raportată, decide dacă evenimentul necesită escaladare prin Raport de Neconformitate (NC) și validează raportul.

TERMINAL CEREALE

RAPORT INTERVENȚIE DEFECȚIUNE / AVARIE

DATE TEHNICE + COD LACĂT LOTO							
A	1	DENUMIRE ECHIPAMENT:					
	2	DESCRIERE AVARIE	*				
	3	COD LACĂT LOTO	1:	2:	3:	4:	
			5:	6:	7:	8:	
* Descriere scurtă a avariei / avaria din SCADA semnalată de OCCS							
ORĂ SCOATERE DIN FUNCȚIUNE:				ORĂ REPUNERE ÎN FUNCȚIUNE:			

DESCRIERE INTERVENȚIE:	
B	

OBSERVAȚII ȘI RECOMANDĂRI:	
C	

SOCEP S.A. ÎNTOCMIT** Funcția:	SOCEP S.A. APROBAT Funcția: OCCS SCOATERE DIN FUNCȚIUNE	SOCEP S.A. APROBAT Funcția: OCCS PUNERE ÎN FUNCȚIUNE	SOCEP S.A. VERIFICAT Funcția: COORDONATOR MENTENANȚĂ
--	---	--	--

** Prin semnarea prezentului raport, persoana responsabilă de întocmire își asumă că echipamentele au fost verificate și sunt apte pentru funcționare. În caz contrar, va consemna explicit starea lor de funcționare și va descrie neconformitățile identificate.

** Persoana care a întocmit raportul confirmă că a luat la cunoștință INSTRUCȚIUNEA DE LUCRU BLOCARE-DEBLOCARE ECHIPAMENTE LOTO (LOCKOUT-TAGOUT) – IL M04-01-04