



י"ג אב, תשע"ח
25 יולי, 2018

בועז עזרא, יהודה חונדשווילי, יששכר רחמים
ב.פ. בידוד פרויקטים בע"מ
באמצעות דוא"ל

יורם וורגה
מפקח אסבסט פריד
באמצעות דוא"ל

ערן הרשקוביץ
מפקח אסבסט פריד
באמצעות דוא"ל

לכבוד
מאיר אזרי
מרכז חינוך ליאו בק
באמצעות דוא"ל:
meir@leobaeck.org.il

שלום רב,

הנדון: דוח פיקוח 0029/2018-1 מרכז החינוך ליאו בק, חיפה

ביום 19/7/2018 התקיים פיקוח על העבודה בהיתר שבנדון.

הפיקוח נערך בנוכחות מפקחי העבודה מר יורם וורגה וערן הרשקוביץ, עובדי הקבלן מר בועז עזרא ויהודה חונדשווילי, ממונה אסבסט מחוז חיפה מר גיוואד חוראני והח"מ.

רקע:

בבית הספר ליאו בק שבחיפה, מותקן בידוד אסבסט פריד על גבי תקרות הנמצאות בשלושה מסדרונות בחטיבה העליונה של בית הספר. בשנת 2000, הותקן חיץ – תקרת גבס - בין האסבסט הפריד ובין חלל המבנה, באישור הוועדה הטכנית לאבק מזיק והמשרד להגנת הסביבה.

התרשמותנו ממהלך הפיקוח:

העבודה מתבצעת כפי שהוצג בתכנית להיתר, בחלל אטום, במתחם שנבחר לביצוע ניתן להפריד, לאטום ולשלוט באופן מיטבי בחללי העבודה.

שטח הטיפול מוערך כ-24 מ"ר, מתוך שטח כולל של כ-700 מ"ר.

המקטע המטופל במסגרת היתר זה נחלק ל-2 כאשר במקום 2 ממסים, בוצע עדכון לחלק עם ממס בשם Bostik וחלק שני ללא ממס כלל.

השלב בו התקיים הסיור היה לאחר סיום הסרת השכבה המסיבית של האסבסט מותז.

במהלך העבודה התגלה שהאסבסט הפריד הותז על שכבת טייח, בשל עובדה זו- צפוי שהעבודה תתבצע באופן שלא יהיה מורכב באופן חריג.

דגימות המשטח שיילקחו יעידו על רמת הניקיון ולאחר העדכון בתוצאות המפקחים יעדכנו את האגף באופן המשך הטיפול בעבודה זו.

לסיכום:

1. העבודה מתבצעת על פי דרישות ההיתר והתכנית שהוגשה כולל עדכונים.
2. עם סיום הפיילוט ניתן יהיה להכין תכנית להסרה של כלל האסבסט הפריד ברחבי בית הספר, כך שבמועד המבוקש (4/8/2021) המוסד יעמוד בחובתם החוקית כמפורט בסעיף 6 לחוק.

בברכה,

מיה מונשיין לוי

ממונת אסבסט





העתקים:
רני עמיר, מנהל מחוז חיפה, המשרד להגנת הסביבה
אברי לכמן, אגף אבק מזיק

