



文件类型:		<input type="checkbox"/> 质量手册 <input type="checkbox"/> 程序文件 <input type="checkbox"/> 作业指导书 <input checked="" type="checkbox"/> 表格 <input type="checkbox"/> 其它		
名称: 康明斯柴油发电机组现场工作安全检查表			文件控制编号: DBUF-09-04-00-03	
适用范围: 公开		状态: <input type="checkbox"/> 草稿 <input type="checkbox"/> 修订 <input checked="" type="checkbox"/> 生效		生效日期: 2023.04
版本	修订人	审核人	修订日期	修订内容备注
1.0	Winnie	Jingwei	2023/3/1	
1.1	Leo		2023/6/7	改为工作安全检查表

- 1.0 目的
- 2.0 范围
- 3.0 正文（见正文）



康明斯柴油发电机组现场工作安全检查表

在适用处打勾：

工作前安全检查	工作时注意观察	工作区域	任务描述				
日期：	时间：	施工现场	基建	零件搬运	安装	移动设备	吊装
姓名及签字：							
紧急联系人：		发电机组	组装	启动	测试	调试	维护
紧急联系电话：							
紧急集合地点：							
项目	是否配备	备注	定义				
PPE 个人防护用品							
6kV(及以上)绝缘钢头劳保鞋			是否穿防护等级足够的安全鞋？				
安全帽			是否佩戴安全买并注意头部上方有障碍物？				
安全护目镜			现场作业是否需要眼睛保护？眼睛是否保护到位？				
手套			是否佩戴合适的手套并规避被割伤、烫伤等风险？				
耳塞(运行过程中)			是否正确佩戴耳塞？				
反光背心			是否穿着反光背心？				
安全带(高处作业>1.2m)			是否在高空作业？是否有可靠的跌落保护？				
现场防护措施							
隔离安全线和警示牌			是否在运行中的机组旁设置了隔离安全线及警示牌？				
动火作业			点火源和燃烧材料是否分离？是否有灭火器？				
带电作业			是否要进行带电作业？是否配备相关防护措施？				
指挥员安排专业人员配合			指挥员是否安排专业人员配合？专业人员是否做到足够的预防措施（如机组运行时不能站在发动机或发电机旁）				
现场整洁			现场是否清除可能导致绊倒、滑倒、摔倒的风险？				
移动设备检查							
检查叉车/卡车/拖车/吊车			移动设备使用前是否检查？安全装置等是否完好？				
移动设备止轮块			移动设备维修时，轮胎前后是否有止轮块？				
紧急准备							
急救包			是否在现场配备了急救包？				
灭火器			是否配置了正确类型和足够数量的灭火器？				
紧急眼部清洗			现场是否有完好的眼部清洗设备？				
检查人：							
日期：							