



## SOBRECARGA → TAB 10 (NBR 6120)

Tabela 10 (continuação)

| Local                                                                                                                          |                                                                        | Carga uniformemente distribuída<br>kN/m <sup>2</sup> | Carga concentrada<br>kN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Edifícios comerciais, corporativos e de escritórios                                                                            | Salas de uso geral e sanitários                                        | 2,5                                                  | —                       |
|                                                                                                                                | Regiões de arquivos deslizantes                                        | 5                                                    | —                       |
|                                                                                                                                | Call center                                                            | 3                                                    | —                       |
|                                                                                                                                | Corredores dentro de unidades autônomas                                | 2,5                                                  | —                       |
|                                                                                                                                | Corredores de uso comum                                                | 3                                                    | —                       |
|                                                                                                                                | Áreas técnicas (ver item nesta Tabela)                                 |                                                      |                         |
|                                                                                                                                | Jardins (ver item nesta Tabela)                                        |                                                      |                         |
| Edificações industriais a,s<br>As cargas devem ser validadas caso a caso, porém com os valores mínimos indicados nesta Tabela. | Áreas de produção, processos, manufatura etc.                          | (ver 6.8)                                            | (ver 6.8)               |
|                                                                                                                                | Refeitórios                                                            | 3                                                    | —                       |
|                                                                                                                                | Sanitários, vestiários                                                 | 2                                                    | —                       |
|                                                                                                                                | Cozinhas                                                               | 3                                                    | —                       |
|                                                                                                                                | Salas administrativas                                                  | 2,5                                                  | —                       |
|                                                                                                                                | Corredores                                                             | 3                                                    | —                       |
|                                                                                                                                | Áreas técnicas (ver item nesta Tabela)                                 |                                                      |                         |
| Escadas e passarelas (t)                                                                                                       | Hospitais                                                              | 3                                                    | —                       |
|                                                                                                                                | Residenciais, hotéis (dentro de unidades autônomas)                    | 2,5                                                  | —                       |
|                                                                                                                                | Residenciais, hotéis (uso comum)                                       | 3                                                    | —                       |
|                                                                                                                                | Edifícios comerciais, clubes, escritórios, bibliotecas                 | 3                                                    | —                       |
|                                                                                                                                | Centros de exposição                                                   | 5                                                    | —                       |
|                                                                                                                                | Centros de convenções e locais de reunião de pessoas, teatros, igrejas | 5                                                    | —                       |
|                                                                                                                                | Escolas                                                                | 3                                                    | —                       |
|                                                                                                                                | Cinemas, centros comerciais, shopping centers                          | 4                                                    | —                       |
|                                                                                                                                | Servindo arquibancadas                                                 | 5                                                    | —                       |
|                                                                                                                                | Com acesso público                                                     | 3                                                    | —                       |
|                                                                                                                                | Sem acesso público                                                     | 2,5                                                  | —                       |

300 kg/m<sup>2</sup>  
250 kg/m<sup>2</sup>



- procedimentos de cálculo de empilhamento de materiais, a estrutura deve ser dimensionada conforme NBR 6120.
- r Para forros inacessíveis e sem possibilidade de estoque de materiais, não é necessário considerar cargas variáveis devido ao uso.
- s Devido à grande variabilidade de cargas em edificações industriais, é imprescindível validar as cargas efetivas que atuam sobre a estrutura, segundo os usos das áreas específicas.
- t Nas escadas com trechos em balanço, devem ser verificados os efeitos da alternância das cargas. Para degraus isolados em balanço ou biapoíados, calcular o degrau com carga concentrada de 2,5 kN aplicada na posição mais desfavorável. A verificação com carga concentrada deve ser feita separadamente, sem consideração simultânea da carga variável uniformemente distribuída. Passarelas não inseridas nas edificações não fazem parte do escopo desta Norma, devendo-se consultar a ABNT NBR 7188.
- u Para cargas de uso, além das cargas permanentes (impermeabilização, solo e plantio). Deve ser previsto sistema de drenagem adequado.
- v Pode-se considerar a carga concentrada aplicada em uma área de 20 cm × 20 cm ( $Q_k \leq 20$  kN) ou 30 cm × 30 cm ( $Q_k > 20$  kN). O valor da carga concentrada pode ser alterado conforme o caso.
- w Inclui carga de uso, estrutura da arquibancada e outros usos sob a arquibancada. Validar conforme o projeto e expectativas de utilização.
- x Caso as salas-forte ou salas-cofre estejam detalhadas em projeto (incluindo as espessuras de piso, teto e paredes), a carga variável devido ao uso pode ser adotada como 2,5 kN/m<sup>2</sup>.

250 Kg