

施2记录
13-S1井楼

预埋件、预留孔洞复核记录

31213 0 0 1

单位（子单位）工程名称		兰州新区石化产业园区安置房项目十标段B-S1#楼			
分部（子分部）工程名称		主体结构（混凝土结构）			
施工单位	中铁二十局集团有限公司			项目经理	余强文
分包单位	/			分包项目经理	/
施工图编号	建筑-施-A-15-结-05	复核部位	一层底板		
预埋件	用途	/			
	部位（轴线、墙、楼面等）	/			
	代 号	/			
	数 量	/			
	图（变更）号	/			
	标高偏差（mm）	/			
	位置偏差（mm）	/			
	牢固情况	/			
预留孔洞	用途	卫生间			
	部位（轴线、墙、楼面等）	一层底板（1-34轴/A-E轴）			
	图（变更）号	建筑-施-A-15-结-05			
	断面尺寸	3100*1100			
	数量	5			
	尺寸偏差（mm）	(2, 3) (2, 3) (4, -3) (4, -4) (-2, 2)			
	标高偏差（mm）	1, -2, 3, 2, 2			
	位置偏差（mm）	2, 3, 2, 3, 4			
施工单位检查结果		专业工长（施工员）	王博	技术员	宋瑞
		专业质量检查员：宋瑞 项目技术负责人：张永辉 项目经理：王博			
		经检查，给排水管道孔洞预留位置准确，实测偏差在允许偏差范围内符合设计及要求和施工质量验收规范的规定。			

资料员签章 全国建设工程资料员资格印章
证书编号：1125JG-ZLE000009
有效期至：2017年05月17日

甘肃省工程质量监督总站编制（版权所有 不准翻印）

年 月 日