

Электротехническая лаборатория  
ИП Хачатурян А.С.  
Свидетельство о регистрации ЭТЛ №1039  
Выдано: 01.12.2025  
Действительно до: 01.12.2025  
Выдано: Волжско-Окское Управление  
Федеральной Службы по Экологическому,  
Технологическому и Атомному Надзору

Заказчик: Телекоммуникации  
Дата испытания: 01.12.2025

**ПРОТОКОЛ № 30/11-2022 от 30.11.2022 г.**  
**эксплуатационных испытания защитных средств из диэлектрической резины**

1. Испытывались \_\_\_\_\_ Галоши диэлектрические КБ-  
2 \_\_\_\_\_  
наименование защитных средств (диэлектрические перчатки, галоши, боты)

№ 1, 2 принадлежащие \_\_\_\_\_ Телекоммуникации  
наименование предприятия

Испытание производилось напряжением 32 переменного тока в течении 123 минуты.  
Допустимый ток утечки: не более 60.

2. Результаты измерения токов, протекающих через изделие.

№ защитного средства	1 левая	1 правая	2 левая	2 правая
Ток, мА	< 2	< 2	< 2	< 2

3. Заключение: Успешно пройден

Дата следующего испытания 01.12.2025 г.

4. Данные об аттестации испытательного оборудования (ИО)

Наименование ИО	Тип ИО	Диапазон Выходного напряжения	Свидетельство об аттестации	Аттестат выдан	Дата аттестации	
					Последняя	Очередная
АИД	СВС-50	0-50 кВ	Аттестат №1767/1600-22	ФБУ «Нижегородский ЦСМ»	01.12.2025	01.12.2025

Испытание произвел \_\_\_\_\_ Хачатурян А.С.

Начальник ЭТЛ: \_\_\_\_\_ Хачатурян А.С.

**М.П.**

Свидетельство о регистрации ЭТЛ	Номер протокола	Страница протокола	Всего страниц в протоколе
Свидетельство №1039 от 01.12.2025	30/11-2022	1	1