Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

Электротехническая лаборатория

ИП Хачатурян А.С.

Свидетельство о регистрации ЭТЛ №1039

Выдано: 2025-06-05

Действительно до: 2026-06-07

Выдано: Волжско-Окское Управление Федеральной Службы по Экологическому, Технологическому и Атомному Надзору

1. Испытывались \_\_\_\_\_

№ <u>1, 2</u> принадлежащие\_\_\_\_\_

М.П.

## ПРОТОКОЛ № 30/11-2022 от 30.11.2022 г.

Заказчик: ZAKAZCHIK1

Дата испытания: 2025-04-03

## эксплуатационных испытания защитных средств из диэлектрической резины

наименование защитных средств (диэлектрические перчатки, галоши, боты)

ZAKAZCHIK1

Галоши

Испытание произ	зводилось нап	ряжением	<u>12</u> пеј		а в течении <u>60</u> ми	нуты.		
Допустимый ток	утечки: не бо	лее 0,12.						
2. Результат	ы измерения т	гоков, проз	гекаюі	цих через изде	лие.			
№ защитного				1	2		2	
средства	тва левая			правая левая		правая		
Ток, мА	< ,	2		< 2	< 2		< 2	
<ul> <li>3. Заключение: <u>Пройдено</u></li> <li>Дата следующего испытания <u>2026-05-07.</u></li> <li>4. Данные об аттестации испытательного оборудования (ИО)</li> </ul>								
Наименование ИО	Тип ИО	Диапазо Выходно	I .	Свидетельство об аттестации	Аттестат выдан	Дата атт		
	ио	напряжен	ния	оо аттестации		Последняя	Очередная	
Стенд высоковольтный стационарный	CBC-50	0-50 кЕ	3	Аттестат №1767/1600-22	ФБУ «Нижегородский ЦСМ»	24.06.2022	24.06.2024	
Испытание произвел Хачатурян А.С.								
Начальник ЭТЛ:			Хачатурян А.С.					

Свидетельство о регистрации ЭТЛ	Номер протокола	Страница протокола	Всего страниц в протоколе
Свидетельство №1039 от 2025-06-05	30/11-2022	1	1