

	MEMORIAL DESCRITIVO	MD 01 Emissão: 01/02/25 Revisão: 00 Página 1 de 2
		PORTA CORTA FOGO - PF - 120

Fabricante: MEGA BRASIL INDUSTRIA CONTRA INCENDIO LTDA	Nº de Projeto: P 120_01/26 – 31/03/2026
--	---

01 – Classificação pretendida: P 120

02 – Dimensões do vão livre de porta para ensaio (cm)	
Altura: 212,0	Largura: 91,0

03 – Folha	
Material e espessura: chapa galvanizada # 24 – 0,65mm (NBR 7008 ZC), aço carbono de baixo teor, sendo incombustível.	Tratamento anticorrosivo: Galvanizado (sem pintura), Z100 – 100g/m²
Fechamento das bandejas: Rebitado e Soldado	Simetria ao fogo: Sim

03a – Para conjunto simples		
Dimensões da folha para ensaio (cm)	Peso da folha para ensaio (kg)	Peso da folha com acessórios (kg)
90,0 x 210,00 x 5,0	48,7	50,5
A folha da porta, incluindo fechadura, com massa a partir de 80 kg, deve ser dotada de dispositivo de fechamento automático que modere a velocidade de fechamento da porta em conformidade com a Norma ABNT NBR 13768		
Folgas com o marco: 5mm		Folga com a soleira: 10mm

03b – Para conjunto duplo:		
	Folha à direita:	Folha à esquerda:
Dimensões da folha para ensaio (cm)	N/A	N/A
Peso da folha para ensaio (kg)	N/A	N/A
O critério para determinar o lado de abertura das folhas para o conjunto duplo será o sentido de fuga.		
Folgas com o marco: N/A	Folga com a soleira: N/A	Folga entre folhas: N/A
Recobrimento entre folhas: N/A		Selecionador de fechamento (marca e modelo): N/A
Peso das folhas com acessórios (inclusive o selecionador de fechamento): N/A		

04 – Isolante		
Possui Certificação ABNT?	Sim (X)	Não ()
Especificação / Características:		
Manta fibra cerâmica refratária totalmente inorgânica e adensada (Manta marca: Unifrax Brasil modelo FD2000 (P 120) 27x1000X2100MM Lote: 151326 , dens: 160 Kg/m³) com espessura nominal de 50 mm		

05 – Batentes (tipo I – paredes de alvenaria)			
Material e espessura: Chapa galvanizada #18 – 1,25 mm	Tratamento anticorrosivo: Galvanizado (Z100 – 100g/m²)	Recobrimento pela folha da porta: 50mm	
Dimensões das chapas de reforço das dobradiças (cm)	Altura: 20,0	Largura: 3,5	Espessura: 0,265
Dimensões do batente para ensaio (cm): 100,0 x 216,0			

06 – Acessórios			
Possui Certificação ABNT?	Sim (X)	()	
Tipo e marca da fechadura: Sobrepor – DISAFE	Tipo e marca das dobradiças: Mola – G SARDOU	Nº de dobradiças: 03	
Meio de fixação das dobradiças: Parafuso			Peso(Kg): 1.8 kg
DHFA (mola aérea – marca e modelo): N/A			

	MEMORIAL DESCRITIVO	MD 01 Emissão: 01/02/25 Revisão: 00 Página 2 de 2
		PORTA CORTA FOGO - PF - 120

07 – Acabamento: Galvanizado

08 – Padrão de fabricação (a medida do peso inclui os acessórios):				
Vão livre(cm)		Folha(cm)		
Altura: 212,0	Largura: 91,0	Altura: 210,0	Largura: 90,0	Peso(Kg):

09 – Desenho do produto: Em anexo: Projeto P120_01/26 Desenho em vista expandida que descreva todos os componentes (capá/miolo/batente/reforços) e marcações.

10 – Técnico responsável do fabricante	
Nome: Jonathan Carlo Martins Simas	Assinatura:  Documento assinado digitalmente JONATHAN CARLO MARTINS SIMAS Data: 10/04/2026 14:54:03-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br