🚽 คู่มือสำรวจเครื่องเป่ามือ Hyper

แบบสำรวจรายเครื่อง — สถานะ · สภาพ · ความปลอดภัยไฟฟ้า (RCD) · แผนซ่อม / เปลี่ยน / ติดตั้งเพิ่ม

เวอร์ชัน 1.0 · 28 ต.ค. 2569 · ฝ่ายอาคาร (Building Management)

1. แบบสำรวจนี้ใช้ทำอะไร
2. ก่อนเริ่ม — สิ่งที่ต้องเตรียม
3. ขั้นตอนสำรวจในแอป (ทีละขั้น)
4. ความหมายของตัวเลือก
5. ความปลอดภัย — สิ่งที่ต้องทำทันที
6. รายงาน
7. คำถามที่พบบ่อย

1. แบบสำรวจนี้ใช้ทำอะไร

แบบสำรวจห้องน้ำ 🚻 เดิมนับเครื่องเป่ามือแค่ **จำนวน / จำนวนที่เสีย ต่อห้อง** — แบบสำรวจนี้เก็บ **ทีละเครื่อง** เพื่อวางแผนซ่อม เปลี่ยน และติดตั้งเพิ่ม พร้อมตรวจความปลอดภัยไฟฟ้า:

ได้ข้อมูลอะไร	ทุกเครื่องในห้องน้ำลูกค้า + พนักงาน: ตำแหน่ง · ยี่ห้อ / ประเภท / กำลังไฟ / ปีที่ติดตั้ง · สถานะเมื่อกดใช้งานจริง · อาการ · สภาพ + ความสะอาด · มี RCD หรือไม่ · สิ่งที่ควรทำ + งบประมาณ
ผลที่ได้	รายงานรวมทุกสาขา: เครื่องเสีย / มีปัญหา · จุดที่ควรติดตั้งเพิ่ม · เครื่องที่ไม่มี RCD · งบซ่อม / เปลี่ยนรวม · Export Excel ระดับเครื่อง
เวลาที่ใช้	ประมาณ 2–3 นาที / เครื่อง (สาขาใหญ่ 15–25 เครื่อง ≈ 45–60 นาที)


2. ก่อนเริ่ม — สิ่งที่ต้องเตรียม

- มือถือ + อินเทอร์เน็ต (สัญญาณไม่ดีให้กด 💾 **Save Draft** ไว้ก่อน)
- รายชื่อ / ผังห้องน้ำทุกจุดของสาขา (ลูกค้า: พื้นที่ขาย, Town Center, Food Court · พนักงาน: หลังร้าน)
- ไฟฉาย — อ่านป้าย **Nameplate** (ยี่ห้อ / รุ่น / W) ด้านข้างหรือใต้เครื่อง
- ประสานช่างสาขา เพื่อดู **ตู้ไฟ / เบรกเกอร์** วงจรห้องน้ำว่ามี RCD (กันดูด) หรือไม่

3. ขั้นตอนสำรวจในแอป (ทีละขั้น)


1 เปิดแท็บ เครื่องเป่ามือ Hyper แล้วเลือกสาขา

- Login → เลื่อนแถบแท็บไปทางขวา → **เครื่องเป่ามือ Hyper**
- กรอกชื่อ + เบอร์โทร แล้วพิมพ์ **รหัสสาขา 6 หลัก** (เช่น 111123) หรือชื่อสาขา เลือกจากรายการ
- แถบสรุปด้านบนจะนับ **เครื่อง · ปกติ · มีปัญหา · เสีย · ไม่มีเครื่อง · งบประมาณ** ให้ตลอดเวลา



2 การ์ดทีละเครื่อง — ตำแหน่ง + ทดลองใช้งานจริง


- 1 การ์ด = 1 เครื่อง (รหัสอัตโนมัติ **สาขา-HB01, HB02 ...**)
- ระบุ **ตำแหน่ง** (เช่น "ห้องน้ำหญิง Food Court") · **โซน** · **ห้องน้ำ** (ชาย / หญิง / ผู้พิการ / พนักงาน) · ชั้น
- **เอามือเข้าไปกดใช้งานจริงทุกเครื่อง** แล้วเลือกสถานะ — ป้ายบนหัวการ์ดเปลี่ยนสีตามสถานะ



3 ข้อมูลเครื่อง + อาการที่พบ


- **ยี่ห้อ** (ไม่มีในรายการ เลือก “อื่นๆ” แล้วพิมพ์) · รุ่น · **ประเภท** · กำลังไฟ W · ปีที่ติดตั้ง · Asset No.
- ปีที่ติดตั้งใส่ **ค.ศ.** — ถ้าเผลอใส่ พ.ศ. (เช่น 2560) ระบบแปลงให้อัตโนมัติ
- เครื่อง **มีปัญหา / เสีย** ต้องติ๊กอาการอย่างน้อย 1 ข้อ

💡 ประเภท **Jet** (สอดมือลง / ใบมีดลม) แห้งเร็วและกินไฟต่อครั้งน้อยกว่า **ลมร้อน** — รายงานแยกนับให้ เพื่อวางแผนเปลี่ยน



4 ให้คะแนน · RCD · สิ่งที่ควรทำ · รูปถ่าย


- แตะคะแนน 0–5: **สภาพเครื่อง / แรงลม** และ **ความสะอาด / ถาดรองน้ำ / ไส้กรอง**
- **RCD** ของวงจรนี้: มี / ไม่มี / ไม่ทราบ (ดูที่ตู้ไฟร่วมกับช่างสาขา)
- เลือก **ควรดำเนินการ** + ความเร่งด่วน + งบประมาณ (ถ้าทราบ)
- ถ่ายรูป **ตัวเครื่อง + ป้าย Nameplate**



5 เพิ่มเครื่องถัดไปเร็วๆ + จุดที่ “ไม่มีเครื่อง”

- **เพิ่มเครื่องรุ่นเดียวกัน** — คัดลอกตำแหน่ง / ยี่ห้อ / รุ่น / ประเภท / W / ปี / RCD จากเครื่องล่าสุด (สถานะ คะแนน รูป ต้องกรอกใหม่)
- ห้องน้ำที่ **ควรมีแต่ไม่มีเครื่อง**: เพิ่มการ์ด เลือกสถานะ **“ไม่มีเครื่อง (ควรติดตั้ง)”** — ช่องข้อมูลเครื่องจะหายไป และตั้ง “ติดตั้งเพิ่ม” ให้





6 ตรวจสรุปทั้งสาขา แล้ว Submit

- ข้อ 3 สรุป **ประเภท × สถานะ** + kW รวม + จำนวนที่ต้องซ่อม / เปลี่ยน / ติดตั้งเพิ่ม และเตือน **เครื่องที่ไม่มี RCD**
- ถ้ามีจุดอันตราย (กลิ่นไหม้, สายไฟเปลือย) ตอบ “มี” ในข้อ 4 แล้วระบุ
- กด **Submit** — ระบบส่งอีเมลสรุปให้ผู้แจ้ง + CC



4. ความหมายของตัวเลือก

สถานะเครื่อง

สถานะ	ความหมาย

ใช้งานได้ปกติ	กดแล้วทำงานปกติ ลมแรง แห้งดี
ใช้งานได้ แต่มีปัญหา	ทำงานได้ แต่มีอาการ เช่น ลมอ่อน ไม่ร้อน เสียงดัง ถาดน้ำเต็ม
เสีย / ใช้งานไม่ได้	กดแล้วไม่ทำงาน หรือใช้ไม่ได้ / อันตราย
ไม่มีเครื่อง (ควรติดตั้ง)	ห้องน้ำควรมีเครื่องแต่ยังไม่มี — การ์ดนี้เป็น “จุด” สำหรับติดตั้งเพิ่ม

ประเภทเครื่อง

ประเภท	หมายเหตุ
Jet แบบสอดมือลง (Hands-in)	High-speed — นับเป็น Jet ในรายงาน
Jet แบบใบมีดลม / แนวนอน (Blade)	High-speed — นับเป็น Jet ในรายงาน
ลมร้อนธรรมดา (Warm Air)	ลมร้อนธรรมดา กินไฟสูง ใช้เวลานาน
รวมในก๊อก / กระจก (Tap / Mirror)	
อื่นๆ	

สิ่งที่ควรดำเนินการ

ตัวเลือก	ใช้เมื่อ
ใช้งานต่อ	เครื่องดี ไม่ต้องทำอะไร
ทำความสะอาด / PM	ล้างถาดรองน้ำ / ไส้กรอง / ทำความสะอาดตัวเครื่อง
ซ่อม	ซ่อมได้ เช่น เปลี่ยน Sensor / มอเตอร์ / ฝาครอบ
เปลี่ยนเครื่องใหม่	ซ่อมไม่คุ้ม / เก่า / อันตราย → เปลี่ยนเครื่องใหม่
ติดตั้งเพิ่ม (จุดใหม่)	จุดใหม่ (ใช้กับการ์ด “ไม่มีเครื่อง”)
ถอดออก	ถอดออก ไม่ติดตั้งคืน

อาการที่เลือกได้

ไม่ทำงาน / ไม่มีไฟเข้า · Sensor ไม่ตอบสนอง / ทำงานเอง · ลมอ่อน · ไม่มีลมร้อน · เสียงดังผิดปกติ · มีกลิ่นไหม้ / ร้อนผิดปกติ · ฝาครอบแตก / หลวม / หลุด · ถาดรองน้ำเต็ม / น้ำหยด · ไส้กรองตัน / สกปรก · น้ำกระเด็นพื้น / ผนังเสียหาย · สายไฟ / ปลั๊กไม่ปลอดภัย · ติดตั้งสูง / ต่ำเกินไป · อื่นๆ


5. ความปลอดภัย — สิ่งที่ต้องทำทันที


⚡ **กลิ่นไหม้ / ตัวเครื่องร้อนผิดปกติ / สายไฟเปลือย / ปลั๊กละลาย:** หยุดใช้งาน แจ้งช่างสาขา **ตัดไฟวงจรนั้นทันที** ติดป้าย “ห้ามใช้” แล้วตอบ “มี” ในข้อ 4 จุดอันตราย พร้อมเลือกความเร่งด่วน “สูง”

🔌 **ไม่มี RCD:** เครื่องเป่ามืออยู่ในห้องน้ำซึ่งเปียกน้ำ — วงจรควรมีเบรกเกอร์กันดูด (RCD / ELCB) ทุกจุด รายงานจะรวมจำนวนเครื่องที่ไม่มี RCD ไว้เพื่อวางแผนติดตั้ง

6. รายงาน

- การ์ดสรุป: สาขาที่สำรวจแล้ว · เครื่องที่ติดตั้ง / ใช้งานได้ · เสีย / มีปัญหา · จุดที่ควรติดตั้งเพิ่ม · ไม่มี RCD · งบประมาณรวม
- กรอง **มีเครื่องเสีย** / **ไม่มี RCD** · คลิกแถวเพื่อดูทุกเครื่องพร้อมรูป · **Export Excel** ได้ทั้งระดับสาขาและระดับเครื่อง





7. คำถามที่พบบ่อย

คำถาม	คำตอบ
อ่านป้าย Nameplate ไม่ได้	เลือกยี่ห้อ “ไม่มียี่ห้อ / ไม่ทราบ” เว้น W / ปีว่างได้ — ถ่ายรูปตัวเครื่องให้ชัด

เครื่องใช้ได้แต่ลมอ่อน / ถาดน้ำเต็ม	สถานะ “ใช้งานได้ แต่มีปัญหา” + ติ๊กอาการ + ดำเนินการ “ทำความสะอาด / PM” หรือ “ซ่อม”
ห้องน้ำมีเครื่อง 4 ตัวรุ่นเดียวกัน	กรอกเครื่องแรกให้ครบ แล้วกด ⧉ **เพิ่มเครื่องรุ่นเดียวกัน** อีก 3 ครั้ง
สำรวจซ้ำได้ไหม	ได้ รายงานใช้ **รายการล่าสุด** ของแต่ละสาขา — ส่งใหม่ทั้งชุดทุกครั้ง
แบบสำรวจห้องน้ำ 🚻 ยังต้องทำไหม	ทำตามปกติ — ห้องน้ำดูสภาพห้อง / สุขภัณฑ์ทั้งหมด, แบบนี้ดูเฉพาะเครื่องเป่ามือแบบละเอียดรายเครื่อง

ติดต่อ: PPT-MTN Building Management