STN | grupo saesa

CHECK LIST
EPP ESPECÍFICO

COLOR INSPECCIÓN DEL MES:			ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO		
 IGNÍFUGO CAT. 2	A	EPP. INSPECCIONADO IGNÍFUGO CATEGORÍA 1 y 2 (ATPV ≥ 4 / ≥ 8 cal/cm²)	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
	1	CAMISA / POLERA IGNÍFUGA																					
	2	PANTALÓN IGNÍFUGO																					
	3	OVEROL IGNÍFUGO																					
	4	PARKA / CHAQUETA IGNÍFUGA																					
	5	BALACLAVA (MONJA) IGNÍFUGA																					
	6	CARETA FACIAL ARC FLASH																					
	7	ETIQUETA LEGIBLE Y PRENDA SIN DAÑOS																					
	B	EPP. INSPECCIONADO CASCO DIELÉCTRICO																					
	1	ARMAZÓN DEL CASCO DIELÉCTRICO																					
	2	ARNÉS DEL CASCO																					
	3	ESTADO DE CORREAS																					
	4	BROCHES																					
	5	TRIZADURAS																					
 GUANTES DE SEGURIDAD	C	EPP. GUANTES																					
	1	GUANTE CABRITILLA																					
	2	GUANTE ALTO IMPACTO																					
	3	GUANTE DE NITRILO																					
	4	GUANTE DE CUERO																					
	5	GUANTE HYFLEX DIELÉCTRICO																					
	6	GUANTE IGNÍFUGO ARC FLASH																					
	7	SOBREGUANTE DE CUERO (P/ DIELÉCTRICO)																					
 ARC FLASH CAT. 3 – 4	D	EPP. INSPECCIONADO IGNÍFUGO CATEGORÍA 3 y 4 (ATPV ≥ 25 / ≥ 40 cal/cm²)																					
	1	CHAQUETA TRAJE ARC FLASH																					
	2	PANTALÓN / PETO TRAJE ARC FLASH																					
	3	CAPUCHA CON VISOR ARC FLASH																					
	4	VISOR SIN TRIZADURAS NI RAYAS																					
	5	ETIQUETA LEGIBLE Y PRENDA SIN DAÑOS																					
REFERENCIA: CATEGORÍAS DE EPP IGNÍFUGO SEGÚN ARCO ELÉCTRICO (NFPA 70E) – VERIFICAR CATEGORÍA Y ATPV EN LA ETIQUETA DE LA PRENDA																							



FECHA:	/ /2026	/ /2026	/ /2026	/ /2026	/ /2026	/ /2026	/ /2026
REALIZADO POR TRABAJADOR :							
FIRMA:							
REVISADO POR SUPERVISOR Y/O LÍDER:							
FIRMA:							
REVISADO POR APR :							
FIRMA:							