

Wilhelm Krebs RESORG GmbH Offenbach	Formular 7.1-01c Baustellenmappe	Seite 1/1
--	--	------------------

Ausführungszeit:

<u>Bauvorhaben</u> Straße, Hausnummer und Etage Stadt und Postleitzahl Baustellen-Nr. Ansprechpartner Telefonnummer	 Siehe Auftrag Siehe Auftrag
Zusätzliche Informationen	
<u>Entsorgung</u> 	Angaben zu Transport und Abstellbereich auf dem Bauhof sind dem beiliegenden Übernahmeschein im Feld "Frei für Vermerke" zu entnehmen.
Umkreis Zuständiger Unfallarzt Adresse Telefon	
Schleusenbuch	Hier klicken!
Zertifikat Sanierungsfachbetrieb Zertifikat Entsorgungsfachbetrieb	Hier klicken! Hier klicken!
Checklisten optische Abnahme Checkliste Schottabnahme	Hier klicken! Hier klicken!
QR-Code Nr.	

Stand: November 2020	Freigegeben:	Druck	Ausgabe	Dokument
	Geschäftsführung:		2	Vonovia

Gefährdungsbeurteilung

Wilhelm Krebs RESORG GmbH



Angebot

Baustelle

Adresse

Gewerk

Auftraggeber

Diese Gefährdungsbeurteilung dient der systematischen Erfassung und Bewertung möglicher Gefahren im Rahmen der geplanten Tätigkeiten auf der oben genannten Baustelle. Ziel ist es, geeignete Schutzmaßnahmen zu definieren und umzusetzen, um die Sicherheit und Gesundheit aller beteiligten Personen zu gewährleisten. Dabei orientieren wir uns an den Handlungshilfen und Präventionsbausteinen der Berufsgenossenschaften (BG), insbesondere den branchenspezifischen Vorgaben der BG Bau. Als Bewertungsgrundlage für die Einschätzung des Gefährdungspotenzials wird die untenstehende Risikomatrix herangezogen, die Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß systematisch gegenüberstellt.

Eintrittswahr- scheinlichkeit	Schadensschwere				
	Keine gesundheit- lichen Folgen	Bagatellfolgen (die Arbeit kann fortgesetzt werden)	Mäßig schwere Folgen (Arbeits- ausfall, ohne Dauerschäden)	Schwere Folgen (irreparable Dauerschäden möglich)	Tödliche Folgen
Praktisch unmöglich	gering	gering	gering	mittel	mittel
Vorstellbar	gering	gering	mittel	mittel	hoch
Durchaus möglich	gering	mittel	mittel	hoch	hoch
Zu erwarten	gering	mittel	hoch	hoch	hoch
Fast gewiss	gering	mittel	hoch	hoch	hoch

Gefährdungen

Absturz

Risikobewertung: **Mittel**

Fassadengerüste

Baustein: B113

Arbeiten an der Fassade sind ausschließlich auf geprüften Gerüsten der vorgesehenen Lastklasse auszuführen. Der Aufbau hat fachgerecht durch qualifiziertes Personal zu erfolgen. Das Betreten beschädigter oder unvollständig montierter Gerüste ist nicht zulässig.

Dachfanggerüst

Baustein: B121

Vor Arbeiten auf geneigten Dachflächen sind Dachfanggerüste zu montieren. Sie dienen dem Schutz vor Abrutschen und Absturz. Eine Veränderung oder Zweckentfremdung der Gerüste ist unzulässig.

Bockgerüst

Baustein: B117

Bockgerüste sind ausschließlich auf tragfähigem, ebenem Untergrund zu verwenden. Sie müssen gegen Wegrollen und Kippen gesichert sein. Das Arbeiten auf instabilen oder überladenen Bockgerüsten ist unzulässig.

Teile mit gefährlichen Oberflächen

Risikobewertung: **Gering**

Schutzanzug (ggf. mechanischer Schutz)

Bei Arbeiten mit groben oder scharfkantigen Materialien sind Schutzanzüge zu tragen, die mechanischen Belastungen standhalten. Diese müssen ordnungsgemäß getragen und regelmäßig auf Schäden überprüft werden.

Direkten Kontakt vermeiden

Der direkte Hautkontakt mit gefährlichen Oberflächen ist zu vermeiden. Zur Vermeidung von Verletzungen sind stets geeignete Hilfsmittel oder Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zu verwenden.

Hautkontakt mit Gefahrstoffen durch Feststoffe; Flüssigkeiten, Feuchtarbeit

Risikobewertung: Hoch

Bei Einsatz von Diisocyanaten: Schulung der Verarbeitung

Baustein: C404

Alle Mitarbeitenden, die Diisocyanate verwenden, müssen eine dokumentierte Schulung zum sicheren Umgang absolvieren. Diese Schulung ist regelmäßig zu wiederholen.

Schutzbrille tragen

Baustein: E607

Beim Umgang mit ätzenden, reizenden oder spritzenden Gefahrstoffen ist eine Schutzbrille oder ein Gesichtsschutz zu tragen. Der Augenschutz ist regelmäßig zu reinigen und auf Unversehrtheit zu prüfen.

Schutzhandschuhe tragen

Baustein: E604

Bei der Arbeit mit Gefahrstoffen sind geeignete, chemikalienbeständige Handschuhe zu verwenden. Die Auswahl der Handschuhe richtet sich nach Art des Stoffes und der Einwirkdauer.

Unzureichende Flucht- und Verkehrswege

Risikobewertung: Gering

Verkehrswege frei halten; kennzeichnen und gut beleuchten

Baustein: A026, A021, A006

Flucht- und Verkehrswege sind jederzeit frei von Hindernissen zu halten. Sie müssen durchgängig beleuchtet, rutschfest, ausreichend breit und deutlich gekennzeichnet sein. Änderungen der Wegeführung sind unverzüglich zu kommunizieren.

Das ist ein Test

Noch ein Test

Risikobewertung: Mittel

Bestätigung der Unterweisung
nach § 4 Abs. 1 der BG-Vorschrift „Allgemeine Vorschriften“ (DGUV A 1)
und § 12 Arbeitsschutzgesetz

Die nachfolgend aufgeführten Beschäftigten wurden über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz während ihrer Arbeit arbeitsplatzbezogen unterwiesen. Die Unterweisung beinhaltete insbesondere die am Arbeitsplatz und zur Erledigung der Aufgaben anzuwendenden betrieblichen und rechtlichen Regelungen unter Einbeziehung der Gefährdungsbeurteilungen nach § 5 Arbeitsschutzgesetz und § 3 DGUV A1.

Teilnehmer:

Name	Vorname	Datum	Unterschrift

Erstellt:	
Bst.-Nr.	
Ort:	
Datum	

Kontrolle der Ausführung

Datum der Unterweisung:

Bauleiter / Aufsichtsführender*



Aufmaßblatt zum Rahmenvertrag

Auftraggeber:

Bauvorhaben:

Ankunft: _____

Abfahrt: _____

Bereich	Länge	Breite	Höhe	Bemerkung

Besonderheiten:

Ausgleichsschicht Dicke: _____

Fliesenbelag

Erstellt am: _____

Unterschrift: _____



Aufmaßskizze

Erstellt am: _____

Unterschrift: _____