FRAME：反馈驱动的拓扑搜索

主流程　反馈存取



当前电网状态 s · 基础动作 b · 全局候选序列 O

代表映射 π 与原始动作的变电站归属 g

1 前缀筛查

评估前 p 个代表候选

初始最佳 c_0

阈值标记 H

c_0, H

2 分批核查

每批追加 h 个候选

仿真并更新 c*、t

未满足停止条件时继续

核查结束

触发补查?

是

否

3 同站补查

定位变电站 v = g(c*)

A B A C B A

按原序列补查该站

尚未查询的代表

沿用已有最佳

共享仿真反馈与当前最佳

已查询集合 E · 奖励、负载率与执行标记 · 最佳动作 c*

返回最佳已评估拓扑动作 c*

交给基础控制器组合执行