


- הערות:**
- מיקום נקודות ניקוד: במאיידים נסתרים - 3 ס"מ מתחת לתחתית היחידה. במאיידים עיליים - 1 ס"מ מעל תחתית היחידה בצד ימין. במאיידים נסתרים אנכיים - 5 ס"מ מתחתית פיית הניקוד.
 - מיקום נקודת חשמל: בקרבת המאייד, בקשר עין ובצד פיקוד המאייד.
 - תרמוסטט בגובה 160 ס"מ מהרצפה. יש להכין צינור מריכף בין הפיקוד לבין מיקום התרמוסטט.
 - תעלות: כל המידות נסו למעבר אוויר. בתעלות עם בידוד פנימי יש להוסיף את עובי הבידוד לכל מידה.
 - התקנת המפזרים, צבע המפזרים - בהתאם להנחיות האדריכל.
 - בהתקנת תריס אוויר חוזר משולב יש לוודא שאין קצר אוויר. אוויר חוזר עליון פוגע ביעילות החימום.
 - פתח שרות כמסומן בתוכנית. יש לוודא לוודא גישה לשירות ולהוצאת מסנן האוויר. במידה ופתח הגישה פחות מהסנדרט, יש לוודא שיש גישה לשירות ולניקוי מסנן האוויר. עבודות הרבס יבוצעו ע"י אחרים.
 - כל החומרים: בידוד, צנרת, חשמל וכו', יהיו עם תו תקן.
 - התוכנית המחייבת היא התוכנית הנמצאת במשרדנו.
 - הביצוע וההתאמה לשטח באחריות הקבלן. בכל מקרה של אי התאמה ו/או עיגול, יש לקבל אישור ממשרדנו.

מקרא:


- T - תרמוסטט
- RC - שלט רחוק
- נקודת ניקוד
- נקודת חשמל
- תעלה שרשרית
- מפזר אוויר תקרתי
- מפזר אוויר עגול
- מפזר אוויר JET
- מפזר אוויר קירי
- תריס אוויר משולב
- תריס אוויר חוזר
- חיתך תעלת אספקה רוחב A x גובה B-AX
- תעלה עם בידוד אקוסטי
- תעלה עם בידוד תרמי
- תעלה ללא בידוד
- פתח שרות
- תריס מעבר אוויר

שם פרויקט: לואי מרשל		תכנית מ.א. - דירה 30	
ק.מ.:	150	מהדורה:	1
גליון:	A3	תאריך:	09.07.2024
ביצוע העבודה: ----		מאשר: ----	
לעיון: ●		לביצוע: ○	
AS MADE		מתכנן: ויסאם	

Y: \Projects-AC\לואי מרשל\41\דירה 30\דירה 30.dwg



Air conditioning - Refreshes your life



אלקטרה

אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ. יוסף ספיר 1 ראשון לציון