




























VIGAS DE FUNDACION H°A° H-21 ACERO 42/50

POSICION	LUZ (m)	CARGAS (kg/m)			REACCIONES		MOMENTO TRAMO (kgm)	MOMENTO APOYO (kgm)	DIMENSIONES			ARMADURA TRAMO			ARMADURA APOYO			T (kg/cm2)			ESTRIBOS
		esquema	p	diagrama	RA	RB			b	h	d	cm2	n	o	cm2	n	o	A	B	o	SEPAR
VF01 (1)	0.77	Continua	1147		508	508	49	68	20	31	35	2.05	2	12	2.05	2	12	0.96	0.96	6	15
VF01 (2)	0.77	Continua	1147		508	508	49	68	20	31	35	2.05	2	12	2.05	2	12	0.96	0.96	6	15
VF01 (3)	0.77	Continua	1147		508	508	49	68	20	31	35	2.05	2	12	2.05	2	12	0.96	0.96	6	15
VF02	2.94	Simplemente apoyada	1197		1760	1760	1293	---	25	31	35	2.56	6	8	---	---	---	2.67	2.67	6	15
VF03	9.01	Continua	1103		5716	5716	6398	8957	22	18	25	15.37	2	25	REVISAR	5	6	16.98	16.98	12	5
VF04a	3.80	Continua	1167		2549	2549	1203	1685	22	31	35	2.25	2	12	2.25	2	12	4.40	4.40	6	15
VF04b	3.30	Continua	1089		2066	2066	847	1186	20	21	25	1.39	5	6	1.55	2	10	5.79	5.79	6	10
VF04c	3.08	Continua	1089		1929	1929	738	1033	20	21	25	1.39	5	6	1.39	5	6	5.40	5.40	6	10
VF05	2.26	Simplemente apoyada	1053		1190	1190	672	---	15	21	25	1.04	3	8	---	---	---	4.44	4.44	6	10
VF06a	0.23	Continua	1053		139	139	4	6	15	21	25	1.04	3	8	1.04	3	8	0.52	0.52	6	10
VF06b	1.83	Continua	1089		1146	1146	261	365	20	21	25	1.39	5	6	1.39	5	6	3.21	3.21	6	10
VF06c	3.30	Continua	1089		2066	2066	847	1186	20	21	25	1.39	5	6	1.55	2	10	5.79	5.79	6	10
VF06d	3.03	Continua	1103		1922	1922	724	1013	22	21	25	1.52	2	10	1.52	2	10	4.90	4.90	6	10
VF07	3.50	Simplemente apoyada	1089		1906	1906	1668	---	20	21	25	2.22	2	12	---	---	---	5.34	5.34	6	10
VF08	2.04	Simplemente apoyada	1197		1221	1221	623	---	25	31	35	2.56	6	8	---	---	---	1.85	1.85	6	15
VF09 (1)	0.70	Continua	1197		482	482	42	59	25	31	35	2.56	6	8	2.56	6	8	0.73	0.73	6	15
VF09 (2)	0.70	Continua	1197		482	482	42	59	25	31	35	2.56	6	8	2.56	6	8	0.73	0.73	6	15
VF10a	2.74	Continua	1147		1806	1806	615	861	20	31	35	2.05	2	12	2.05	2	12	3.43	3.43	6	15
VF10b	2.36	Continua	1167		1583	1583	464	650	22	31	35	2.25	2	12	2.25	2	12	2.73	2.73	6	15

VIGAS DE FUNDACION H°A° H-21 ACERO 42/50

POSICION	LUZ (m)	CARGAS (kg/m)			REACCIONES		MOMENTO TRAMO (kgm)	MOMENTO APOYO (kgm)	DIMENSIONES			ARMADURA TRAMO			ARMADURA APOYO			T (kg/cm2)			ESTRIBOS
		esquema	p	diagrama	RA	RB			b	h	d	cm2	n	o	cm2	n	o	A	B	o	SEPAR
VF10c	5.10	Continua	1197		3510	3510	2224	3113	25	31	35	2.56	6	8	2.75	6	8	5.33	5.33	6	15
VF11	4.03	Simplemente apoyada	1089		2194	2194	2211	---	20	21	25	3.00	4	10	---	---	---	6.15	6.15	6	10
VF12	1.49	Simplemente apoyada	1053		784	784	292	---	15	21	25	1.04	3	8	---	---	---	2.93	2.93	6	10
VF13	2.28	Simplemente apoyada	1053		1200	1200	684	---	15	21	25	1.04	3	8	---	---	---	4.48	4.48	6	10
VF14	3.09	Simplemente apoyada	1233		1905	1905	1472	---	25	36	40	2.97	6	8	---	---	---	2.49	2.49	6	15
VF15	2.39	Simplemente apoyada	1089		1301	1301	778	---	20	21	25	1.39	5	6	---	---	---	3.65	3.65	6	10
VF16a	4.47	Continua	1089		2799	2799	1554	2176	20	21	25	2.06	4	8	2.95	4	10	7.84	7.84	6	10
VF16b	3.13	Continua	1147		2064	2064	802	1123	20	31	35	2.05	2	12	2.05	2	12	3.92	3.92	6	15
VF17	3.53	Simplemente apoyada	1089		1922	1922	1696	---	20	21	25	2.26	2	12	---	---	---	5.38	5.38	6	10
VF18a	5.50	Continua	1197		3786	3786	2586	3621	25	31	35	2.56	6	8	3.22	3	12	5.75	5.75	6	15
VF18b	3.05	Continua	1125		1973	1973	748	1047	25	21	25	1.73	4	8	1.73	4	8	4.42	4.42	6	10
VF18c	4.26	Continua	1147		2809	2809	1486	2081	20	31	35	2.05	2	12	2.05	2	12	5.33	5.33	6	15