PLANILLA DE ILUMINACION Y VENTILACION

Local	(a) Medidas	(b) Medidas	(Area) Medidas	Iluminacion			Ventilacion			VERIFICACION	OBSERVACIONES
				Coef.	Area requerida	Area proyectada	Coef.	Area requerida	Area proyectada		
PB											
01 - Cocina / comedor	7.63	3.56	27.16	9	3.02	16.95	i/3	1.01	8.48	CUMPLE	
02 - Deposito	3.80	3.10	11.78	-	-	-	-	-	-	NO EXIGIBLE	Local no habitable: el codigo no le exige iluminacion ni ventilacion natural. Si se lo considera habitable, hay que preverle conducto.
03 - Lavadero	3.50	1.70	5.95	9	0.66	10.50	i/3	0.22	1.60	CUMPLE	
06 - Living / comedor	8.66	4.06	35.16	9	3.91	34.05	i/3	1.30	15.00	CUMPLE	
07 - Hall / ingreso	4.00	2.15	8.60	9	0.96	10.50	i/3	0.32	1.60	CUMPLE	CORREGIDO: la planilla original repetia los valores del local 03 (0,66 y 0,22). Con 4,00 × 2,15 = 8,60 m2 corresponden 0,96 y 0,32. Cumple igual.
09 - Dormitorio suite	3.50	3.50	12.25	9	1.36	6.00	i/3	0.45	3.00	CUMPLE	
10 - Bano suite	3.38	1.72	5.81	9	0.65	COND	i/3	0.22	COND	COND	Sin ventana al exterior: se ventila por conducto o extraccion mecanica.
11 - Bano visita	2.40	1.30	3.12	9	0.35	COND	i/3	0.12	COND	COND	Sin ventana al exterior: se ventila por conducto o extraccion mecanica.
12 - Bano exterior	1.90	0.95	1.81	9	0.20	COND	i/3	0.07	COND	COND	Sin ventana al exterior: se ventila por conducto o extraccion mecanica.
PA											
13 - Dormitorio 1	4.25	4.00	17.00	9	1.89	8.75	i/3	0.63	4.38	CUMPLE	
14 - Estar / Playroom	4.13	4.08	16.85	9	1.87	5.00	i/3	0.62	5.00	CUMPLE	La superficie abrible declarada iguala a la vidriada: supondria una carpinteria 100% abrible. En el resto de los locales la relacion es del 50%. Verificar.
15 - Dormitorio 2	3.50	4.05	14.18	9	1.58	3.75	i/3	0.53	1.88	CUMPLE	
17 - Bano	2.20	1.60	3.52	9	0.39	1.88	i/3	0.13	0.94	CUMPLE	

En amarillo, las medidas corregidas al relevar los locales para el balance termico.