FORMULARIO DE BALANCE TERMICO PARA CALEFACCION					
LOCAL 01 - Cocina / comedor (PB) - altura 3.00 m					
Nro	**DESCRIPCION**	**DIMENSIONES (m)**	**AREA (m2)**	**FACTOR**	**PERDIDA CALOR (Kcal/h)**
1	**VENTANA**				
	VA01	0.75 × 3.00	2.25	60	135.0
	PF03	2.88 × 3.00	8.64	60	518.4
	PF04	2.70 × 0.60	1.62	60	97.2
	PV02	2.48 × 3.00	7.44	60	446.4
2	**PAREDES EXTERIORES**				
	AISLADAS (NO)	7.63 × 3.00	22.89	20	457.8
	AISLADAS (SO)	3.56 × 3.00	10.68	20	213.6
	INTERIORES (SE)	7.63 × 3.00	22.89	25	572.3
	INTERIORES (NE)	3.56 × 3.00	10.68	25	267.0
3	**TECHOS O CIELORRASOS**				
	TECHO NO AISLADO			30	
	TECHO AISLADO			20	
	TECHO ENTREPISO	por croquis	27.16	15	407.4
4	**PISO**				
	SOBRE TIERRA	por croquis	27.16	10	271.6
	SOBRE LOCAL OCUPADO			15	
5	**INFILTRACION**		**VOL. (m3)**		
	UNA PARED EXTERIOR			6	
	DOS PAREDES EXTERIORES	27.16 m2 × 3.00	81.48	9	733.3
	TRES O MAS PAREDES EXTERIORES			12	
6	**SUBTOTAL**				**4120.0**
7	**PERDIDA TOTAL**	4120.00 X 1.07 (FI) X 1 (FO) X 1 (FZ)			**4408.4**
	Carga de locales sin emisor				
	CARGA TOTAL A CUBRIR				**4408.4**
	Salto termico: dt = (te+ts)/2 - ti	86 - 20 = 66 C			
	Kcal/h por elemento	274.40			
	Elementos necesarios	17			
	Ancho del radiador (cm)	136			
	Radiador adoptado	Peisa Tropical 80-500			

LOCAL 06 - Living / comedor (PB) - altura 3.00 m					
Nro	**DESCRIPCION**	**DIMENSIONES (m)**	**AREA (m2)**	**FACTOR**	**PERDIDA CALOR (Kcal/h)**
1	**VENTANA**				
	PF02	3.75 × 3.00	11.25	60	675.0
	PV01	7.70 × 3.00	23.10	60	1386.0
2	**PAREDES EXTERIORES**				
	AISLADAS (SE)	8.66 × 3.00	25.98	20	519.6
	AISLADAS			20	
	INTERIORES (NE)	4.06 × 3.00	12.18	25	304.5
	INTERIORES (NO)	8.66 × 3.00	25.98	25	649.5
	INTERIORES (SO)	4.06 × 3.00	12.18	25	304.5
3	**TECHOS O CIELORRASOS**				
	TECHO NO AISLADO			30	
	TECHO AISLADO			20	
	TECHO ENTREPISO	por croquis	35.16	15	527.4
4	**PISO**				
	SOBRE TIERRA	por croquis	35.16	10	351.6
	SOBRE LOCAL OCUPADO			15	
5	**INFILTRACION**		**VOL. (m3)**		
	UNA PARED EXTERIOR	35.16 m2 × 3.00	105.48	6	632.9
	DOS PAREDES EXTERIORES			9	
	TRES O MAS PAREDES EXTERIORES			12	
6	**SUBTOTAL**				**5351.0**
7	**PERDIDA TOTAL**	5351.00 X 1.07 (FI) X 1 (FO) X 1 (FZ)			**5725.6**
	Carga de locales sin emisor	07 - Hall / ingreso			2339.6
	CARGA TOTAL A CUBRIR				**8065.2**
	Salto termico: dt = (te+ts)/2 - ti	86 - 20 = 66 C			
	Kcal/h por elemento	274.40			
	Elementos necesarios	30			
	Ancho del radiador (cm)	240			
	Radiador adoptado	Peisa Tropical 80-500			

LOCAL 07 - Hall / ingreso (PB) - altura 3.00 m					
Nro	**DESCRIPCION**	**DIMENSIONES (m)**	**AREA (m2)**	**FACTOR**	**PERDIDA CALOR (Kcal/h)**
1	**VENTANA**				
	PF01	3.55 × 3.00	10.65	60	639.0
	H01	1.50 × 3.00	4.50	60	270.0
2	**PAREDES EXTERIORES**				
	AISLADAS (SO)	4.00 × 3.00	12.00	20	240.0
	AISLADAS (SE)	2.15 × 3.00	6.45	20	129.0
	INTERIORES (NE)	4.00 × 3.00	12.00	25	300.0
	INTERIORES (NO)	2.15 × 3.00	6.45	25	161.3
3	**TECHOS O CIELORRASOS**				
	TECHO NO AISLADO			30	
	TECHO AISLADO			20	
	TECHO ENTREPISO	por croquis	8.60	15	129.0
4	**PISO**				
	SOBRE TIERRA	por croquis	8.60	10	86.0
	SOBRE LOCAL OCUPADO			15	
5	**INFILTRACION**		**VOL. (m3)**		
	UNA PARED EXTERIOR			6	
	DOS PAREDES EXTERIORES	8.60 m2 × 3.00	25.80	9	232.2
	TRES O MAS PAREDES EXTERIORES			12	
6	**SUBTOTAL**				**2186.5**
7	**PERDIDA TOTAL**	2186.50 X 1.07 (FI) X 1 (FO) X 1 (FZ)			**2339.6**
	Carga de locales sin emisor				
	CARGA TOTAL A CUBRIR				**2339.6**
	SIN EMISOR	la cubre el radiador de 06 - Living / comedor			

LOCAL 08 - Vestidor (PB) - altura 3.00 m					
Nro	**DESCRIPCION**	**DIMENSIONES (m)**	**AREA (m2)**	**FACTOR**	**PERDIDA CALOR (Kcal/h)**
1	**VENTANA**				
	(sin aberturas)			60	
2	**PAREDES EXTERIORES**				
	AISLADAS (SO)	1.70 × 3.00	5.10	20	102.0
	AISLADAS			20	
	INTERIORES (SO)	3.17 × 3.00	9.51	25	237.8
	INTERIORES (NE)	3.38 × 3.00	10.14	25	253.5
	INTERIORES (NO)	0.57 × 3.00	1.71	25	42.8
	INTERIORES (NE)	1.49 × 3.00	4.47	25	111.8
	INTERIORES (SE)	1.66 × 3.00	4.98	25	124.5
3	**TECHOS O CIELORRASOS**				
	TECHO NO AISLADO			30	
	TECHO AISLADO			20	
	TECHO ENTREPISO	por croquis	7.23	15	108.5
4	**PISO**				
	SOBRE TIERRA	por croquis	7.23	10	72.3
	SOBRE LOCAL OCUPADO			15	
5	**INFILTRACION**		**VOL. (m3)**		
	UNA PARED EXTERIOR	7.23 m2 × 3.00	21.69	6	130.1
	DOS PAREDES EXTERIORES			9	
	TRES O MAS PAREDES EXTERIORES			12	
6	**SUBTOTAL**				**1183.3**
7	**PERDIDA TOTAL**	1183.30 X 1.07 (FI) X 1 (FO) X 1 (FZ)			**1266.1**
	Carga de locales sin emisor				
	CARGA TOTAL A CUBRIR				**1266.1**
	Salto termico: dt = (te+ts)/2 - ti	86 - 20 = 66 C			
	Kcal/h por elemento	274.40			
	Elementos necesarios	5			
	Ancho del radiador (cm)	40			
	Radiador adoptado	Peisa Tropical 80-500			

LOCAL Escalera (PB) - altura 3.00 m					
Nro	**DESCRIPCION**	**DIMENSIONES (m)**	**AREA (m2)**	**FACTOR**	**PERDIDA CALOR (Kcal/h)**
1	**VENTANA**				
	PF05	0.75 × 2.52	1.89	60	113.4
2	**PAREDES EXTERIORES**				
	AISLADAS (NE)	4.06 × 3.00	12.18	20	243.6
	AISLADAS (SE)	1.73 × 3.00	5.19	20	103.8
	INTERIORES (SO)	4.06 × 3.00	12.18	25	304.5
	INTERIORES (NO)	1.73 × 3.00	5.19	25	129.8
3	**TECHOS O CIELORRASOS**				
	TECHO NO AISLADO			30	
	TECHO AISLADO			20	
	TECHO ENTREPISO	por croquis	7.02	15	105.3
4	**PISO**				
	SOBRE TIERRA	por croquis	7.02	10	70.2
	SOBRE LOCAL OCUPADO			15	
5	**INFILTRACION**		**VOL. (m3)**		
	UNA PARED EXTERIOR			6	
	DOS PAREDES EXTERIORES	7.02 m2 × 3.00	21.06	9	189.5
	TRES O MAS PAREDES EXTERIORES			12	
6	**SUBTOTAL**				**1260.1**
7	**PERDIDA TOTAL**	1260.10 X 1.07 (FI) X 1 (FO) X 1 (FZ)			**1348.3**
	Carga de locales sin emisor				
	CARGA TOTAL A CUBRIR				**1348.3**
	SIN EMISOR	la cubre el radiador de 14 - Play room			

LOCAL 09 - Dormitorio suite (PB) - altura 3.00 m					
Nro	**DESCRIPCION**	**DIMENSIONES (m)**	**AREA (m2)**	**FACTOR**	**PERDIDA CALOR (Kcal/h)**
1	**VENTANA**				
	VA01	0.75 × 3.00	2.25	60	135.0
	PV03	1.76 × 3.00	5.28	60	316.8
2	**PAREDES EXTERIORES**				
	AISLADAS (NE)	3.50 × 3.00	10.50	20	210.0
	AISLADAS (SO)	3.50 × 3.00	10.50	20	210.0
	AISLADAS (SE)	3.50 × 3.00	10.50	20	210.0
	INTERIORES (NO)	3.50 × 3.00	10.50	25	262.5
	INTERIORES			25	
3	**TECHOS O CIELORRASOS**				
	TECHO NO AISLADO			30	
	TECHO AISLADO			20	
	TECHO ENTREPISO	por croquis	12.25	15	183.8
4	**PISO**				
	SOBRE TIERRA	por croquis	12.25	10	122.5
	SOBRE LOCAL OCUPADO			15	
5	**INFILTRACION**		**VOL. (m3)**		
	UNA PARED EXTERIOR			6	
	DOS PAREDES EXTERIORES			9	
	TRES O MAS PAREDES EXTERIORES	12.25 m2 × 3.00	36.75	12	441.0
6	**SUBTOTAL**				**2091.6**
7	**PERDIDA TOTAL**	2091.60 X 1.07 (FI) X 1 (FO) X 1 (FZ)			**2238.0**
	Carga de locales sin emisor				
	CARGA TOTAL A CUBRIR				**2238.0**
	Salto termico: dt = (te+ts)/2 - ti	86 - 20 = 66 C			
	Kcal/h por elemento	274.40			
	Elementos necesarios	9			
	Ancho del radiador (cm)	72			
	Radiador adoptado	Peisa Tropical 80-500			

LOCAL 10 - Bano suite (PB) - altura 3.00 m					
Nro	**DESCRIPCION**	**DIMENSIONES (m)**	**AREA (m2)**	**FACTOR**	**PERDIDA CALOR (Kcal/h)**
1	**VENTANA**				
	VA02	0.75 × 2.15	1.61	60	96.6
2	**PAREDES EXTERIORES**				
	AISLADAS (NE)	3.38 × 3.00	10.14	20	202.8
	AISLADAS			20	
	INTERIORES (NO)	1.72 × 3.00	5.16	25	129.0
	INTERIORES (SO)	3.38 × 3.00	10.14	25	253.5
	INTERIORES (SE)	1.72 × 3.00	5.16	25	129.0
3	**TECHOS O CIELORRASOS**				
	TECHO NO AISLADO			30	
	TECHO AISLADO			20	
	TECHO ENTREPISO	por croquis	5.81	15	87.2
4	**PISO**				
	SOBRE TIERRA	por croquis	5.81	10	58.1
	SOBRE LOCAL OCUPADO			15	
5	**INFILTRACION**		**VOL. (m3)**		
	UNA PARED EXTERIOR	5.81 m2 × 3.00	17.43	6	104.6
	DOS PAREDES EXTERIORES			9	
	TRES O MAS PAREDES EXTERIORES			12	
6	**SUBTOTAL**				**1060.8**
7	**PERDIDA TOTAL**	1060.80 X 1.07 (FI) X 1 (FO) X 1 (FZ)			**1135.1**
	Carga de locales sin emisor				
	CARGA TOTAL A CUBRIR				**1135.1**
	Salto termico: dt = (te+ts)/2 - ti	86 - 20 = 66 C			
	Kcal/h del toallero Scala/Domino 80	708			
	Kcal/h del toallero Scala/Domino 150	1315			
	Toalleros necesarios	1			
	Toallero adoptado	Peisa Scala / Domino 150 (500 × 1500 mm)			

LOCAL 11 - Bano visitas (PB) - altura 3.00 m					
Nro	**DESCRIPCION**	**DIMENSIONES (m)**	**AREA (m2)**	**FACTOR**	**PERDIDA CALOR (Kcal/h)**
1	**VENTANA**				
	(sin aberturas)			60	
2	**PAREDES EXTERIORES**				
	AISLADAS (NE)	1.30 × 3.00	3.90	20	78.0
	AISLADAS			20	
	INTERIORES (NO)	2.40 × 3.00	7.20	25	180.0
	INTERIORES (SE)	2.40 × 3.00	7.20	25	180.0
	INTERIORES (SO)	1.30 × 3.00	3.90	25	97.5
3	**TECHOS O CIELORRASOS**				
	TECHO NO AISLADO			30	
	TECHO AISLADO			20	
	TECHO ENTREPISO	por croquis	3.12	15	46.8
4	**PISO**				
	SOBRE TIERRA	por croquis	3.12	10	31.2
	SOBRE LOCAL OCUPADO			15	
5	**INFILTRACION**		**VOL. (m3)**		
	UNA PARED EXTERIOR	3.12 m2 × 3.00	9.36	6	56.2
	DOS PAREDES EXTERIORES			9	
	TRES O MAS PAREDES EXTERIORES			12	
6	**SUBTOTAL**				**669.7**
7	**PERDIDA TOTAL**	669.70 X 1.07 (FI) X 1 (FO) X 1 (FZ)			**716.6**
	Carga de locales sin emisor				
	CARGA TOTAL A CUBRIR				**716.6**
	Salto termico: dt = (te+ts)/2 - ti	86 - 20 = 66 C			
	Kcal/h del toallero Scala/Domino 80	708			
	Kcal/h del toallero Scala/Domino 150	1315			
	Toalleros necesarios	1			
	Toallero adoptado	Peisa Scala / Domino 150 (500 × 1500 mm)			

LOCAL 13 - Dormitorio Norte (PA) - altura 3.00 m					
Nro	**DESCRIPCION**	**DIMENSIONES (m)**	**AREA (m2)**	**FACTOR**	**PERDIDA CALOR (Kcal/h)**
1	**VENTANA**				
	VA04	2.00 × 2.52	5.04	60	302.4
	VA05	1.40 × 2.52	3.53	60	211.8
2	**PAREDES EXTERIORES**				
	AISLADAS (NO)	4.25 × 3.00	12.75	20	255.0
	AISLADAS (SE)	4.25 × 3.00	12.75	20	255.0
	AISLADAS (SO)	4.00 × 3.00	12.00	20	240.0
	INTERIORES (NE)	4.00 × 3.00	12.00	25	300.0
	INTERIORES			25	
3	**TECHOS O CIELORRASOS**				
	TECHO NO AISLADO			30	
	TECHO AISLADO	por croquis	17.00	20	340.0
	TECHO ENTREPISO			15	
4	**PISO**				
	SOBRE TIERRA			10	
	SOBRE LOCAL OCUPADO	por croquis	17.00	15	255.0
5	**INFILTRACION**		**VOL. (m3)**		
	UNA PARED EXTERIOR			6	
	DOS PAREDES EXTERIORES			9	
	TRES O MAS PAREDES EXTERIORES	17.00 m2 × 3.00	51.00	12	612.0
6	**SUBTOTAL**				**2771.2**
7	**PERDIDA TOTAL**	2771.20 X 1.07 (FI) X 1 (FO) X 1 (FZ)			**2965.2**
	Carga de locales sin emisor				
	CARGA TOTAL A CUBRIR				**2965.2**
	Salto termico: dt = (te+ts)/2 - ti	86 - 20 = 66 C			
	Kcal/h por elemento	274.40			
	Elementos necesarios	11			
	Ancho del radiador (cm)	88			
	Radiador adoptado	Peisa Tropical 80-500			

LOCAL 14 - Play room (PA) - altura 3.00 m					
Nro	**DESCRIPCION**	**DIMENSIONES (m)**	**AREA (m2)**	**FACTOR**	**PERDIDA CALOR (Kcal/h)**
1	**VENTANA**				
	VA04	2.00 × 2.52	5.04	60	302.4
2	**PAREDES EXTERIORES**				
	AISLADAS (NO)	4.13 × 3.00	12.39	20	247.8
	AISLADAS			20	
	INTERIORES (NE)	4.08 × 3.00	12.24	25	306.0
	INTERIORES (SE)	4.13 × 3.00	12.39	25	309.8
3	**TECHOS O CIELORRASOS**				
	TECHO NO AISLADO			30	
	TECHO AISLADO	por croquis	16.85	20	337.0
	TECHO ENTREPISO			15	
4	**PISO**				
	SOBRE TIERRA			10	
	SOBRE LOCAL OCUPADO	por croquis	16.85	15	252.8
5	**INFILTRACION**		**VOL. (m3)**		
	UNA PARED EXTERIOR	16.85 m2 × 3.00	50.55	6	303.3
	DOS PAREDES EXTERIORES			9	
	TRES O MAS PAREDES EXTERIORES			12	
6	**SUBTOTAL**				**2059.1**
7	**PERDIDA TOTAL**	2059.10 X 1.07 (FI) X 1 (FO) X 1 (FZ)			**2203.2**
	Carga de locales sin emisor	Escalera			1348.3
	CARGA TOTAL A CUBRIR				**3551.5**
	Salto termico: dt = (te+ts)/2 - ti	86 - 20 = 66 C			
	Kcal/h por elemento	274.40			
	Elementos necesarios	13			
	Ancho del radiador (cm)	104			
	Radiador adoptado	Peisa Tropical 80-500			

LOCAL 15 - Dormitorio Sur (PA) - altura 3.00 m					
Nro	**DESCRIPCION**	**DIMENSIONES (m)**	**AREA (m2)**	**FACTOR**	**PERDIDA CALOR (Kcal/h)**
1	**VENTANA**				
	PV04	2.06 × 3.00	6.18	60	370.8
2	**PAREDES EXTERIORES**				
	AISLADAS (SE)	4.05 × 3.00	12.15	20	243.0
	AISLADAS (SO)	3.50 × 3.00	10.50	20	210.0
	INTERIORES (NO)	4.05 × 3.00	12.15	25	303.8
	INTERIORES (NE)	3.50 × 3.00	10.50	25	262.5
3	**TECHOS O CIELORRASOS**				
	TECHO NO AISLADO			30	
	TECHO AISLADO	por croquis	14.17	20	283.4
	TECHO ENTREPISO			15	
4	**PISO**				
	SOBRE TIERRA			10	
	SOBRE LOCAL OCUPADO	por croquis	14.17	15	212.6
5	**INFILTRACION**		**VOL. (m3)**		
	UNA PARED EXTERIOR			6	
	DOS PAREDES EXTERIORES	14.17 m2 × 3.00	42.51	9	382.6
	TRES O MAS PAREDES EXTERIORES			12	
6	**SUBTOTAL**				**2268.7**
7	**PERDIDA TOTAL**	2268.70 X 1.07 (FI) X 1 (FO) X 1 (FZ)			**2427.5**
	Carga de locales sin emisor				
	CARGA TOTAL A CUBRIR				**2427.5**
	Salto termico: dt = (te+ts)/2 - ti	86 - 20 = 66 C			
	Kcal/h por elemento	274.40			
	Elementos necesarios	9			
	Ancho del radiador (cm)	72			
	Radiador adoptado	Peisa Tropical 80-500			

LOCAL 17 - Bano (PA) - altura 3.00 m					
Nro	**DESCRIPCION**	**DIMENSIONES (m)**	**AREA (m2)**	**FACTOR**	**PERDIDA CALOR (Kcal/h)**
1	**VENTANA**				
	VA03	0.75 × 2.52	1.89	60	113.4
2	**PAREDES EXTERIORES**				
	AISLADAS (NE)	2.20 × 3.00	6.60	20	132.0
	AISLADAS (SE)	1.60 × 3.00	4.80	20	96.0
	INTERIORES (SO)	2.20 × 3.00	6.60	25	165.0
	INTERIORES (NO)	1.60 × 3.00	4.80	25	120.0
3	**TECHOS O CIELORRASOS**				
	TECHO NO AISLADO			30	
	TECHO AISLADO	por croquis	3.52	20	70.4
	TECHO ENTREPISO			15	
4	**PISO**				
	SOBRE TIERRA			10	
	SOBRE LOCAL OCUPADO	por croquis	3.52	15	52.8
5	**INFILTRACION**		**VOL. (m3)**		
	UNA PARED EXTERIOR			6	
	DOS PAREDES EXTERIORES	3.52 m2 × 3.00	10.56	9	95.0
	TRES O MAS PAREDES EXTERIORES			12	
6	**SUBTOTAL**				**844.6**
7	**PERDIDA TOTAL**	844.60 X 1.07 (FI) X 1 (FO) X 1 (FZ)			**903.7**
	Carga de locales sin emisor				
	CARGA TOTAL A CUBRIR				**903.7**
	Salto termico: dt = (te+ts)/2 - ti	86 - 20 = 66 C			
	Kcal/h del toallero Scala/Domino 80	708			
	Kcal/h del toallero Scala/Domino 150	1315			
	Toalleros necesarios	1			
	Toallero adoptado	Peisa Scala / Domino 150 (500 × 1500 mm)			