



Перечень технологического оборудования

Примечание

- 1. Условные графические и символные обозначения выполнены согласно ГОСТ 21.208-2013 и ГОСТ 21.408-2013*
- 2. Обозначения содержащихся трубопроводов по ГОСТ 14.202-69.*
- 3. Сигнализация:*
 - НЛ1 – концентрация Q3 с датчика 2-1 меньше $Q3_{\min}$*
 - НЛ2 – концентрация Q3 с датчика 2-1 больше $Q3_{\max}$*
 - НЛ3 – температура T4 с датчика 3-1 больше $T4_{\max}$*
- 4. I/P – преобразование электрического сигнала в пневматический*
- 5. Дополнительные буквенные обозначения*
 - а – концентрация с датчика 2-1*
 - б – расход с датчика 2-3*
 - в – температура с датчика 3-1*
 - г – температура с датчика 3-2*
 - д – температура с датчика 3-3*
 - е – расход с датчика 4-1*
 - ж – расход с датчика 5-1*
 - з – давление с датчика 5-2*

МП – местные приборы; ПЛК – программируемый логический контроллер
ЩУ – щит управления; СО – станция оператора

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата