

Таблица 1.2 – Тарифно-балансовые модели источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с указанием зоны деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению

№ зоны деятель- ности ЕТО	Наименование ЕТО	Наименование источника	№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
001	ПАО "МОЭК"	ГЭС-1	1	Электрическая мощность																	
			2	Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	76	76	76	76	76	76	60	60	66	86	86	86	86	86	86	
			3	Располагаемая электрическая мощность	МВт	76	76	76	76	76	76	60	60	66	86	86	86	86	86	86	
			4	Число часов использования УЭМ, в том числе:	час/год	2 412	2 111	2 378	2 623	2 815	2 494	2 403	2 536	2 595	2 585	2 571	2 701	2 672	2 847	2 765	
			5	Электрическая энергия																	
			6	Выработка электрической энергии всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	183,3	160,5	180,7	199,3	213,9	189,5	144,2	152,1	171,2	222,3	221,1	232,3	229,8	244,8	237,8	
			7	по теплофикационному циклу	тыс. МВт·ч	175,9	160,0	178,6	196,5	208,5	185,2	140,9	148,7	167,3	217,2	216,1	227,0	224,6	239,2	232,4	
			8	Отпуск электрической энергии с шин	тыс. МВт·ч	146,9	127,4	143,5	162,3	176,1	156,9	111,1	118,8	136,9	184,9	183,7	193,8	191,4	203,0	196,1	
			9	Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	36,4	33,1	37,2	37,1	37,8	32,7	33,1	33,4	34,3	37,4	37,4	38,4	38,4	41,8	41,7	
			10	то же, %	%	19,8	20,6	20,6	18,6	17,7	17,2	23,0	21,9	20,0	16,8	16,9	16,5	16,7	17,1	17,5	
			11	на производство электрической энергии	тыс. МВт·ч	5,4	4,0	4,7	4,6	4,4	3,8	2,9	3,0	3,4	4,4	4,4	4,6	4,6	4,8	4,7	
			12	то же, %	%	3,0	2,5	2,6	2,3	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
			13	на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт·ч	31,0	29,1	32,5	32,5	33,5	28,9	30,2	30,4	30,9	33,0	33,0	33,8	33,8	36,9	37,0	
			14	УРУТ на отпущенную электрическую энергию																	
			15	Расход топлива на отпущенную электрическую энергию	тыс. т.у.т	29,2	21,7	24,0	26,2	30,0	26,7	18,9	20,2	23,3	31,5	31,3	33,0	32,6	34,6	33,4	
			16	Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию	г у.т./кВт·ч	198,4	170,1	167,3	161,3	170,3	170,3	170,3	170,3	170,3	170,3	170,3	170,3	170,3	170,3	170,3	
			17	Тепловая мощность и тепловая нагрузка																	
			18	Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	691,0	691,0	691,0	691	691	651	693	693	714	751	751	751	751	751	751	
			19	базовая (теплофикационная турбоагрегатом)	Гкал/ч	291,0	291,0	291,0	331	331	291	233	233	254	291	291	291	291	291	291	
			20	пиковая, в том числе:	Гкал/ч	400,0	400,0	400,0	360	360	360	460	460	460	460	460	460	460	460	460	
			21	ПВК	Гкал/ч	400,0	400,0	400,0	360	360	360	460	460	460	460	460	460	460	460	460	
			22	РОУ	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			23	прочие (пусковые)	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			24	Установленная тепловая мощность в том числе:	Гкал/ч	691,0	691,0	691,0	691	691	651	693	693	714	751	751	751	751	751	751	
			25	в паре	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			26	в горячей воде	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			27	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	520,2	548,8	542,2	524,9	576,1	570,1	578,3	589,8	601,1	644,3	645,0	660,4	660,2	716,1	719,2	
			28	в паре	Гкал/ч	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			29	в горячей воде	Гкал/ч	520,2	548,8	542,2	524,9	576,1	570,1	578,3	589,8	601,1	644,3	645,0	660,4	660,2	716,1	719,2	
			30	Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	5,1	5,1	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
			31	в паре	Гкал/ч	3,2	3,2	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
			32	в горячей воде	Гкал/ч	1,9	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
			33	Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	52,3	48,7	53,9	72,0	21,5	27,5	76,3	64,8	68,5	82,1	81,3	65,9	66,1	10,3	7,2	
			34	Число часов использования УТМ турбоагрегатом, в том числе:	час/год	2 543	2 337	2 716	2 643	2 703	2 746	2 608	2 753	2 842	3 221	3 203	3 365	3 329	3 547	3 446	
			35	Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год	2 263	2 029	2 645	2 467	2 270	2 038	2 101	2 069	2 066	2 060	2 058	2 058	2 058	2 072	2 068	
			36	Тепловая энергия																	
			37	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ (без учета хозяйственных нужд), всего, в том числе:	тыс. Гкал	1 177,2	1 113,3	1 434,0	1 295,1	1 307,5	1 162,0	1 214,8	1 220,3	1 241,9	1 327,1	1 327,6	1 359,4	1 359,0	1 483,9	1 487,0	
			38	Из отборов теплофикационных ТА	тыс. Гкал	720,1	661,1	768,4	854,9	882,5	799,1	607,8	641,4	722,0	937,2	932,2	979,2	968,8	1 032,1	1 002,7	
			39	Пиковыми источниками, в том числе	тыс. Гкал	424,0	418,5	630,0	407,4	391,4	334,7	577,7	549,5	490,0	357,8	363,4	347,4	357,4	416,1	448,5	
			40	Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	20,0	18,9	22,0	20,0	12,1	10,1	10,5	10,6	10,8	11,5	11,5	11,8	11,8	12,9	12,9	
			41	то же, %	%	1,7	1,7	1,5	1,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
			42	УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	162,4	160,2	158,3	158,1	159,8	159,6	160,0	159,9	159,8	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,7	
			43	УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	165,1	162,9	160,7	160,6	161,3	161,0	161,3	161,3	161,2	161,0	161,0	161,0	161,0	161,0	161,0	
			44	Потребность в топливе																	
			45	Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т у.т.	223,5	203,1	254,5	234,1	240,9	213,8	214,9	217,1	223,5	245,1	245,0	251,8	251,4	273,5	272,9	
			46	на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.	29,2	21,7	24,0	26,2	30,0	26,7	18,9	20,2	23,3	31,5	31,3	33,0	32,6	34,6	33,4	
			47	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			48	природного газа	тыс. т у.т.	29,15	21,66	24,01	26,2	30,0	26,7	18,9	20,2	23,3	31,5	31,3	33,0	32,6	34,6	33,4	
			49	мазута	тыс. т у.т.	0,004	0,001	0,001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			50	на отпущенную тепловую энергию	тыс. т у.т.	194,4	181,4	230,5	207,9	210,9	187,1	196,0	196,8	200,2	213,6	213,7	218,8	218,8	238,9	239,5	
			51	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			52	природного газа	тыс. т у.т.	194,36	181,39	230,47	207,9	210,9	187,1	196,0	196,8	200,2	213,6	213,7	218,8	218,7	238,9	239,5	
			53	мазута	тыс. т у.т.	0,02	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			54	По видам топлива	тыс. т у.т.	223,5	203,1	254,5	234,1	240,9	213,8	214,9	217,1	223,5	245,1	245,0	251,8	251,4	273,5	272,9	
			55	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			56	природного газа	тыс. т у.т.	223,51	203,05	254,47	234,1	240,9	213,8	214,9	217,1	223,5	245,1	245,0	251,8	251,3	273,5	272,9	
			57	мазута	тыс. т у.т.	0,03	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			58	Цены на топливо																	
			59	Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т у.т.	4 638,80	4 777,65	4 859,85	5 219,31	5 664,01	5 916,11	7 176,15	7 484,72	7 784,10	7 978,70	8 178,17	8 382,63	8 571,25	8 742,67	8 917,54	
			60	среднегодовая цена - мазут	руб./т у.т.	10 520,00	10 835,60	11 228,62	10 734,33	10 042,98	10 042,98	10 625,47	11 082,37	11 525,66	11 986,69	12 466,16	12 964,80	13 483,40	14 022,73	14 583,64	
			61	среднегодовая цена - уголь	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			62	среднегодовая цена - природный газ	руб./т у.т.	4 638,09	4 777,23	4 859,49	5 218,98	5 663,96	5 915,87	7 175,95	7 484,51	7 783,89	7 978,49	8 177,95	8 382,40	8 571,01	8 742,43	8 917,28	
			63	Расчет НВВ на отпущенную тепловую энергию	тыс. руб.	1 348 020,85	1 291 722,27	1 668 944,45	1 538 427,00	1 642 053,60	1 588 494,37	1 925 952,62	2 076 227,36	2 223 849,80	2 478 122,72	2 633 391,59	2 953 287,71	3 182 124,00	3 584 814,18	3 821 455,68	
			64	Материальные затраты	тыс. руб.	914 298,77	874 339,92	1 154 307,94	1 101 665,71	1 209 269,75	1 122 372,30	1 423 235,42	1 490 730,18	1 576 463,33	1 723 385,33	1 767 479,33	1 854 477,02	1 896 140,51	2 110 728,28	2 158 300,59	
			65	Топливо	тыс. руб.	901 748,62	858 622,44	1 137 386,87	1 085 110,23	1 194 765,14	1 106 755,31	1 406 528,36	1 473 315,50	1 558 347,25	1 704 544,61	1 747 900,64	1 834 131,24	1 875 000,10	2 088 764,68	2 135 481,33	
			66	Энергия всех видов со стороны	тыс. руб.	410,07	382,33	480,05	602,51	744,95	812,74	903,77	960,70	1 003,93	1 044,09	1 070,19	1 096,95	1 121,63	1 144,06	1 166,94	
			67	энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00												
			68	энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00												
			69	Вода на технологические цели	тыс. руб.	4 193,59	2 871,17	3 802,40	4 405,02	6 242											

№ зоны деятель- ности ЕТО	Наименование ЕТО	Наименование источника	№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
			80	Страховые взносы	тыс. руб.	40 539,41	41 769,14	45 082,77	50 536,79	55 394,00	59 825,52	63 295,41	66 017,11	68 657,79	71 404,10	74 260,27	77 230,68	80 319,91	83 532,70	86 874,01	90 348,97
			81	Амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	109 659,55	100 876,99	139 574,96	12 928,05	16 056,06	16 056,06	22 873,02	65 841,83	108 810,63	180 802,82	265 322,40	432 942,66	600 562,92	768 183,18	935 803,45	1 103 423,71
			82	от ввода основных фондов новых проектов, отнесенных на производство тепловой энергии	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816,96	42 968,81	42 968,81	71 992,19	84 519,58	167 620,26	167 620,26	167 620,26	167 620,26	167 620,26
			83	Прочие расходы, не распределяемые по элементам	тыс. руб.	85 645,41	88 011,14	96 663,63	100 560,14	111 103,16	119 991,41	126 950,92	132 409,81	137 706,20	143 214,45	148 943,02	154 900,74	161 096,77	167 540,64	174 242,27	181 211,96
			84	Налог на имущество от ввода новых основных фондов новых проектов, отнесенных на производство тепловой энергии	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674,34	23 010,21	22 064,90	36 763,19	41 931,63	84 863,46	81 175,82	77 488,17	73 800,52	70 112,88
			85	ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.	1 348 020,85	1 291 722,27	1 668 944,45	1 538 427,00	1 642 053,60	1 588 494,37	1 925 952,62	2 076 227,36	2 223 849,80	2 478 122,72	2 633 391,59	2 953 287,71	3 182 124,00	3 584 814,18	3 821 455,68	4 054 527,62
			86	Себестоимость всей товарной продукции	тыс. руб.	1 348 020,85	1 291 722,27	1 668 944,45	1 538 427,00	1 642 053,60	1 588 494,37	1 925 952,62	2 076 227,36	2 223 849,80	2 478 122,72	2 633 391,59	2 953 287,71	3 182 124,00	3 584 814,18	3 821 455,68	4 054 527,62
			87	Прибыль	тыс. руб.																
			88	на капитальные вложения	тыс. руб.																
			89	прочие расходы	тыс. руб.																
			90	НВВ	тыс. руб.	1 348 020,85	1 291 722,27	1 668 944,45	1 538 427,00	1 642 053,60	1 588 494,37	1 915 461,32	2 010 248,34	2 158 816,10	2 369 367,34	2 506 940,38	2 700 803,99	2 933 327,92	3 339 705,74	3 580 034,89	3 816 794,48
			91	Тариф (Себестоимость производства тепловой энергии), в ценах соответствующих лет	руб./Гкал	1 145,08	1 160,28	1 163,85	1 187,91	1 255,83	1 367,03	1 576,81	1 647,30	1 738,34	1 785,39	1 888,34	1 986,79	2 158,48	2 250,56	2 407,50	2 567,46
			92	НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 348 020,85	1 291 722,27	1 668 944,45	1 538 427,00	1 642 053,60	1 588 494,37	1 925 952,62	2 076 227,36	2 223 849,80	2 478 122,72	2 633 391,59	2 953 287,71	3 182 124,00	3 584 814,18	3 821 455,68	4 054 527,62
			93	Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 145,08	1 160,28	1 163,85	1 187,91	1 255,83	1 367,03	1 585,45	1 701,36	1 790,71	1 867,34	1 983,58	2 172,52	2 341,55	2 415,73	2 569,85	2 727,38
			94	Источники финансирования																	
			95	Потребности в инвестициях	млн руб.					0,00	170,42	903,80	0,00	725,58	313,18	2 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96	То же накопленным итогом	млн руб.					0,00	170,42	1 074,22	1 074,22	1 799,80	2 112,99	4 190,51	4 190,51	4 190,51	4 190,51	4 190,51	4 190,51
			97	Собственные источники финансирования	млн руб.					0,00	170,42	903,80	0,00	725,58	313,18	2 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98	амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	млн руб.					0,00	170,42	903,80	0,00	725,58	313,18	2 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99	капиталовложения из прибыли	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			100	Плата за технологическое присоединение	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			101	возвратный НДС	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			102	Дефицит собственных средств	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001	ПАО "МОЭК"	ТЭЦ-8	1	Электрическая мощность																	
			2	Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	475	475	585	585
			3	Располагаемая электрическая мощность	МВт	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	475	475	585	585
			4	Число часов использования УЭМ, в том числе:	час/год	3 327	2 800	3 323	3 378	3 721	4 268	3 741	4 334	4 908	4 261	4 428	4 637	4 186	4 021	4 181	4 251
			5	Электрическая энергия																	
			6	Выработка электрической энергии всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	1 929,9	1 624,2	1 927,1	1 959,4	2 158,0	2 475,7	2 169,9	2 513,8	2 846,4	2 471,7	2 568,0	2 689,6	1 988,3	1 910,1	2 445,8	2 486,9
			7	по теплофикационному циклу	тыс. МВт·ч	1 188,6	1 027,9	1 179,9	1 261,6	1 304,9	1 559,8	1 405,5	1 592,8	1 804,2	1 627,7	1 690,0	1 743,8	1 445,4	1 393,3	1 631,8	1 657,8
			8	Отпуск электрической энергии с шин	тыс. МВт·ч	1 715,0	1 419,8	1 703,7	1 732,9	1 920,3	2 202,3	1 920,0	2 231,2	2 527,1	2 184,7	2 269,0	2 380,2	1 732,8	1 661,2	2 155,9	2 191,7
			9	Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	214,9	204,4	223,4	226,5	237,7	273,4	249,9	282,6	319,3	287,0	299,0	309,4	255,5	248,9	290,0	295,2
			10	то же, %	%	11,1	12,6	11,6	11,6	11,0	11,0	11,5	11,2	11,2	11,6	11,5	12,8	13,0	11,9	11,9	11,9
			11	на производство электрической энергии	тыс. МВт·ч	115,2	107,2	127,7	116,2	127,0	145,7	127,7	147,9	167,5	145,4	151,1	158,3	117,0	112,4	143,9	146,3
			12	то же, %	%	6,0	6,6	6,2	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
			13	на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт·ч	99,6	97,2	104,0	110,3	110,8	127,7	122,3	134,7	151,8	141,5	147,9	151,1	138,5	136,5	146,1	148,9
			14	УРУТ на отпущенную электрическую энергию																	
			15	Расход топлива на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.	476,0	382,9	483,7	463,0	546,4	602,2	513,1	607,1	687,3	575,6	598,1	635,4	415,5	397,0	561,4	571,2
			16	Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию	г у.т./кВт·ч	277,6	269,7	283,9	267,2	284,6	273,4	267,2	272,1	272,0	263,5	263,6	267,0	239,8	239,0	260,4	260,6
			17	Тепловая мощность и тепловая нагрузка																	
			18	Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	1 892,0	1 892,0	1 892,0	1 892	1 892	1 892	1 892	1 712	1 892	1 892	1 892	1 892	1 732	1 732	1 907	1 907
			19	базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч	992,0	992,0	992,0	992	992	992	992	992	992	992	992	992	832	832	1 007	1 007
			20	пиковая, в том числе:	Гкал/ч	900,0	900,0	900,0	900	900	900	900	720	900	900	900	900	900	900	900	900
			21	ПВК	Гкал/ч	900,0	900,0	900,0	900	900	900	900	720	900	900	900	900	900	900	900	900
			22	РОУ	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			23	прочие (пусковые)	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			24	Установленная тепловая мощность в том числе:	Гкал/ч	1 892,0	1 892,0	1 892,0	1 892	1 892	1 892	1 892	1 712	1 892	1 892	1 892	1 892	1 732	1 732	1 907	1 907
			25	в паре	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			26	в горячей воде	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			27	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	908,8	931,3	1 001,1	1 099,0	1 121,6	1 203,7	1 354,0	1 480,2	1 651,5	1 541,3	1 624,8	1 662,3	1 488,4	1 475,7	1 611,3	1 645,7
			28	в паре	Гкал/ч	23,0	21,0	24,0	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
			29	в горячей воде	Гкал/ч	885,8	910,3	977,1	1 082,2	1 104,8	1 186,9	1 337,2	1 463,4	1 634,7	1 645,5	1 608,0	1 645,5	1 471,6	1 458,9	1 594,5	1 628,9
			30	Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
			31	в паре	Гкал/ч	9,6	9,6	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
			32	в горячей воде	Гкал/ч	3,0	3,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
			33	Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	672,1	649,7	689,2	608,1	582,4	500,3	329,0	202,8	31,5	141,7	58,2	20,7	138,6	151,3	71,7	37,3
			34	Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе:	час/год	2 464	2 144	2 524	2 698	2 726	3 049	2 736	3 105	3 517	3 167	3 288	3 393	3 333	3 208	3 121	3 170
			35	Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год	2 790	2 611	2 829	2 601	2 564	2 749	2 324	2 345	2 366	2 362	2 341	2 336	2 380	2 364	2 321	2 316
			36	Тепловая энергия																	
			37	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ (без учета хозяйственных нужд), всего, в том числе:	тыс. Гкал	2 535,9	2 431,4	2 832,4	2 858,0	2 875,8	3 309,0	3 147,3	3 470,4	3 908,1	3 640,0	3 803,9	3 883,5	3 542,0	3 487,9	3 740,6	3 810,5
			38	Из отборов теплофикационных ТА	тыс. Гкал	2 225,7	2 110,2	2 416,8	2 584,9	2 615,7	3 024,1	2 713,9	3 080,1	3 489,1	3 142,1	3 261,4	3 366,2	2 772,9	2 669,0	3 142,7	3 192,0
			39	Пиковыми источниками, в том числе	тыс. Гкал	151,5	241,6	330,8	174,2	141,2	172,8	314,1	265,3	282,4	365,3	406,0	377,4	628,7	678,2	454,6	472,7
			40	Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	218,5	16,5	86,6	91,8	88,1	101,2	95,8	105,8	119,0	110,8						

№	Показатели	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
56	природного газа	тыс. т у.т.	907,22	790,89	958,50	944,7	1 041,8	1 161,7	1 043,2	1 193,5	1 348,8	1 189,6	1 240,3	1 291,6	1 008,7	980,7	1 191,6	1 213,3
57	мазута	тыс. т у.т.	0,09	5,25	5,25	5,2	0,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
58	Цены на топливо																	
59	Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т у.т.	4 585,74	4 763,00	4 894,18	5 092,64	5 553,00	5 825,04	7 063,50	7 366,20	7 660,00	7 852,73	8 049,05	8 250,27	8 438,82	8 608,56	8 778,98	8 954,91
60	среднегодовая цена - мазут	руб./т у.т.	10 520,00	10 835,60	11 228,62	10 734,33	10 042,98	10 042,98	10 625,47	11 082,37	11 525,66	11 986,69	12 466,16	12 964,80	13 483,40	14 022,73	14 583,64	15 166,99
61	среднегодовая цена - уголь	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	среднегодовая цена - природный газ	руб./т у.т.	4 585,14	4 722,69	4 859,49	5 061,29	5 552,46	5 816,71	7 055,67	7 359,06	7 653,42	7 844,76	8 040,88	8 241,90	8 427,34	8 595,89	8 767,81	8 943,16
63	Расчет НВВ на отпуск тепловой энергии	тыс. руб.	2 581 357,52	2 575 945,43	3 015 956,98	3 013 093,37	3 347 829,04	3 913 374,28	4 442 457,38	5 051 723,46	5 837 299,82	5 640 156,87	6 032 299,54	6 323 663,51	5 962 620,08	6 030 685,28	6 684 604,90	7 115 762,36
64	Материальные затраты	тыс. руб.	2 020 223,74	1 979 465,37	2 390 463,36	2 535 868,08	2 797 903,24	3 321 973,83	3 814 338,72	4 392 095,41	5 142 304,77	4 899 824,43	5 249 650,80	5 497 629,24	5 092 088,28	5 114 499,46	5 625 132,68	5 846 231,00
65	Топливо	тыс. руб.	1 985 996,12	1 941 666,16	2 349 081,48	2 489 418,99	2 751 783,33	3 272 488,41	3 761 127,78	4 336 753,05	5 084 745,32	4 839 962,61	5 187 405,57	5 432 905,54	5 024 789,19	5 044 524,25	5 552 374,63	5 770 579,11
66	Энергия всех видов со стороны	тыс. руб.	429,82	481,87	613,53	603,44	526,22	574,10	638,40	678,62	709,16	737,52	755,96	774,86	792,30	808,14	824,31	840,79
67	энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00												
68	энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00												
69	Вода на технологические цели	тыс. руб.	13 545,08	15 245,92	15 250,48	35 600,06	36 653,53	39 255,93	42 357,15	44 009,07	45 769,44	47 600,22	49 504,22	51 484,39	53 543,77	55 685,52	57 912,94	60 229,46
70	Вспомогательные материалы, всего, в том числе:	тыс. руб.	20 252,72	22 071,42	25 517,86	10 245,59	8 940,17	9 655,39	10 215,40	10 654,66	11 080,85	11 524,08	11 985,05	12 464,45	12 963,03	13 481,55	14 020,81	14 581,64
71	ремонта	тыс. руб.	4 518,90	3 464,21	5 781,26	4 135,66	3 602,22	3 890,39	4 116,04	4 293,03	4 464,75	4 643,34	4 829,07	5 022,23	5 223,12	5 432,05	5 649,33	5 875,30
72	эксплуатация	тыс. руб.	15 733,82	18 607,21	19 736,61	6 109,93	5 337,96	5 764,99	6 099,36	6 361,64	6 616,10	6 880,75	7 155,97	7 442,21	7 739,90	8 049,50	8 371,48	8 706,34
73	Плата за пользование водными объектами	тыс. руб.				0,00												
74	Услуги сторонних организаций	тыс. руб.	135 629,33	137 706,57	170 198,95	143 815,50	163 376,43	176 446,54	186 680,44	194 707,70	202 496,01	210 595,85	219 019,69	227 780,47	236 891,69	246 367,36	256 222,05	266 470,94
75	услуги по водоснабжению	тыс. руб.				0,00												
76	услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.	135 629,33	137 706,57	170 198,95	143 815,50	163 376,43	176 446,54	186 680,44	194 707,70	202 496,01	210 595,85	219 019,69	227 780,47	236 891,69	246 367,36	256 222,05	266 470,94
77	услуги по пуско-наладке	тыс. руб.				0,00												
78	расходы по испытаниям и опытам	тыс. руб.				0,00												
79	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	126 848,90	141 035,68	131 824,69	153 240,13	147 115,00	158 884,20	168 099,48	175 327,76	182 340,87	189 634,50	197 219,88	205 108,68	213 313,03	221 845,55	230 719,37	239 948,14
80	Страховые взносы	тыс. руб.	36 025,26	40 355,35	38 069,33	44 058,97	44 132,24	47 662,82	50 427,26	52 595,63	54 699,46	56 887,43	59 162,93	61 529,45	63 990,63	66 550,25	69 212,26	71 980,75
81	Амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	135 891,60	147 537,44	156 519,93	7 184,55	31 492,69	31 492,69	34 250,03	39 177,79	47 895,97	63 831,99	79 768,00	95 704,02	111 640,03	127 576,05	206 169,40	350 177,08
82	от ввода основных фондов новых проектов, отнесенных на производство тепловой энергии	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757,35	4 927,76	8 718,18	15 936,02	15 936,02	15 936,02	15 936,02	15 936,02	78 593,35	144 007,68
83	Прочие расходы, не распределяемые по элементам	тыс. руб.	126 738,69	129 845,02	128 880,73	118 680,55	163 809,45	176 914,21	187 175,23	195 223,76	203 032,71	211 154,02	219 600,18	228 384,19	237 519,56	247 020,34	256 901,16	267 177,20
84	Налог на имущество от ввода новых основных фондов новых проектов, отнесенных на производство тепловой энергии	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,21	2 595,40	4 530,03	8 228,64	7 878,05	7 527,46	7 176,86	6 826,27	40 247,98	73 777,25
85	ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.	2 581 357,52	2 575 945,43	3 015 956,98	3 013 093,37	3 347 829,04	3 913 374,28	4 442 457,38	5 051 723,46	5 837 299,82	5 640 156,87	6 032 299,54	6 323 663,51	5 962 620,08	6 030 685,28	6 684 604,90	7 115 762,36
86	Себестоимость всей товарной продукции	тыс. руб.	2 581 357,52	2 575 945,43	3 015 956,98	3 013 093,37	3 347 829,04	3 913 374,28	4 442 457,38	5 051 723,46	5 837 299,82	5 640 156,87	6 032 299,54	6 323 663,51	5 962 620,08	6 030 685,28	6 684 604,90	7 115 762,36
87	Прибыль	тыс. руб.																
88	на капитальные вложения	тыс. руб.																
89	прочие расходы	тыс. руб.																
90	НВВ	тыс. руб.	2 581 357,52	2 575 945,43	3 015 956,98	3 013 093,37	3 347 829,04	3 913 374,28	4 438 213,82	5 044 200,30	5 824 051,61	5 615 992,22	6 008 485,48	6 300 200,04	5 939 507,20	6 007 922,99	6 565 763,57	6 897 977,43
91	Тариф (Себестоимость производства тепловой энергии), в ценах соответствующих лет	руб./Гкал	2 192,74	1 059,43	1 064,82	1 054,27	1 164,15	1 182,65	1 410,19	1 453,47	1 490,25	1 542,85	1 579,57	1 622,30	1 676,90	1 722,50	1 755,29	1 810,24
92	НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	2 581 357,52	2 575 945,43	3 015 956,98	3 013 093,37	3 347 829,04	3 913 374,28	4 442 457,38	5 051 723,46	5 837 299,82	5 640 156,87	6 032 299,54	6 323 663,51	5 962 620,08	6 030 685,28	6 684 604,90	7 115 762,36
93	Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 192,74	1 059,43	1 064,82	1 054,27	1 164,15	1 182,65	1 411,54	1 455,64	1 493,64	1 549,49	1 585,83	1 628,34	1 683,43	1 729,02	1 787,06	1 867,40
94	Источники финансирования																	
95	Потребности в инвестициях	млн руб.					0,00	68,93	54,26	94,76	180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,43	1 635,36	0,00
96	То же накопленным итогом	млн руб.					0,00	68,93	123,19	217,95	398,40	398,40	398,40	398,40	398,40	1 964,83	3 600,19	3 600,19
97	Собственные источники финансирования	млн руб.					0,00	68,93	54,26	94,76	180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,43	1 635,36	0,00
98	амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	млн руб.					0,00	68,93	54,26	94,76	180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,43	1 635,36	0,00
99	капиталовложения из прибыли	млн руб.	-	-	-													
100	Плата за технологическое присоединение	млн руб.	-	-	-													
101	возвратный НДС	млн руб.	-	-	-													
102	Дефицит собственных средств	млн руб.	-	-	-													
001	ПАО "МОЭК"	ГЭЦ-9	1	Электрическая мощность														
			2	Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8
			3	Располагаемая электрическая мощность	МВт	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8
			4	Число часов использования УЭМ, в том числе:	час/год	3 596	2 931	3 892	4 127	3 704	2 895	3 346	3 550	2 924	3 701	3 165	3 365	3 381
			5	Электрическая энергия														
			6	Выработка электрической энергии всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	988,3	805,4	1 069,6	1 134,0	1 017,8	795,5	919,4	975,6	628,0	1 017,0	869,7	924,6	887,7
			7	по теплофикационному циклу	тыс. МВт·ч	510,3	503,1	598,5	591,9	568,1	462,1	576,3	584,7	434,2	644,8	554,5	575,9	606,5
			8	Отпуск электрической энергии с шин	тыс. МВт·ч	880,5	715,4	952,5	1 016,2	905,2	706,8	813,7	865,8	549,0	899,1	768,7	818,4	854,7
			9	Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	107,8	90,0	117,1	117,8	112,6	88,7	105,7	109,8	79,0	117,8	101,0	106,2	111,5
			10	то же, %	%	10,9	11,2	10,9	10,4	11,1	11,2	11,3	12,6	11,6	11,5	11,5	11,7	11,8
			11	на производство электрической энергии	тыс. МВт·ч	64,1	46,3	66,8	63,1	65,8	59,4	62,5	40,6	65,7	59,8	62,5	57,6	60,1
			12	то же, %	%	6,5	5,7	6,2	6,1	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
			13	на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт·ч	43,7	43,7	50,3	49,0	46,8	37,3	46,3	46,7	38,4	52,1	44,8	46,4	47,7
			14	УРУТ на отпущенную электрическую энергию														
			15	Расход топлива на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.	239,9	185,2	261,7	289,0	267,5	198,6	217,7	238,7	136,5	238,6	203,2	219,9	211,9
			16	Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию	г у.т./кВт·ч	272,4	258,9	274,8	284,4	295,5	280,9	267,6	275,6	248,7	265,4	264,4	268,7	258,7
			17	Тепловая мощность и тепловая нагрузка														
			18	Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	575,3	575,3	575,3	575,3	575,3	565,3	565,3	565,3	421,3	565,3	565,3	565,3	565,3
			19	базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч	475,3	475,3	475,3	485,3	485,3	475,3	475,3	475,3					

№ зоны деятель- ности ЕТО	Наименование ЕТО	Наименование источника	№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
			33	Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	62,2	66,0	80,2	82,0	51,3	20,3	66,5	52,4	5,9	2,1	81,5	58,0	27,4	51,5	38,4	16,4
			34	Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе:	час/год	2 234	2 218	2 666	2 480	2 397	1 881	2 348	2 383	2 531	2 627	2 258	2 346	2 470	2 321	2 368	2 485
			35	Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год	2 204	2 187	2 723	2 558	2 286	1 689	2 317	2 275	2 308	2 301	2 309	2 280	2 269	2 248	2 251	2 264
			36	Тепловая энергия																	
			37	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ (без учета хозяйственных нужд), всего, в том числе:	тыс. Гкал	1 090,9	1 073,9	1 301,4	1 224,2	1 157,8	907,7	1 138,3	1 149,8	941,7	1 278,5	1 099,7	1 139,7	1 203,4	1 138,3	1 169,0	1 225,9
			38	Из отборов теплофикационных ТА	тыс. Гкал	1 033,8	1 029,3	1 237,6	1 170,6	1 134,2	894,2	1 116,1	1 132,4	838,5	1 248,4	1 073,5	1 115,0	1 174,2	1 103,1	1 125,4	1 181,3
			39	Пиковыми источниками, в том числе	тыс. Гкал	10,7	15,5	28,7	17,9	10,6	11,9	20,8	15,9	101,9	28,4	24,8	23,2	27,5	33,6	41,9	42,9
			40	Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	28,1	25,0	29,4	32,7	29,0	23,8	28,9	29,3	24,1	32,8	28,1	29,2	30,9	29,2	30,0	31,5
			41	то же, %	%	2,5	2,3	2,2	2,6	2,4	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
			42	УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	161,5	162,4	162,2	162,3	163,6	166,7	165,8	166,1	165,2	165,8	165,7	165,9	165,9	165,8	165,6	165,6
			43	УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	165,7	166,2	165,9	166,7	167,7	171,1	170,0	170,4	169,4	170,1	170,0	170,2	170,1	170,0	169,8	169,8
			44	Потребность в топливе																	
			45	Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т у.т.	420,6	363,7	477,6	493,0	461,6	353,9	411,2	434,5	296,0	456,1	390,2	413,9	433,2	401,4	401,4	420,1
			46	на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.	239,9	185,2	261,7	289,0	267,5	198,6	217,7	238,7	136,5	238,6	203,2	219,9	228,4	207,9	202,9	211,9
			47	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			48	природного газа	тыс. т у.т.	239,86	185,24	261,71	289,0	267,5	198,6	217,7	238,7	136,5	238,6	203,2	219,9	228,4	207,8	202,9	211,9
			49	мазута	тыс. т у.т.	0,002	0,004	0,004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			50	на отпущенную тепловую энергию	тыс. т у.т.	180,7	178,5	215,9	204,0	194,1	155,3	193,5	195,9	159,5	217,4	186,9	194,0	204,7	193,5	198,5	208,2
			51	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			52	природного газа	тыс. т у.т.	180,72	178,50	215,86	204,0	194,1	155,3	193,5	195,9	159,5	217,4	186,9	194,0	204,7	193,5	198,5	208,2
			53	мазута	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			54	По видам топлива	тыс. т у.т.	420,6	363,7	477,6	493,0	461,6	353,9	411,2	434,5	296,0	456,1	390,2	413,9	433,2	401,4	401,4	420,1
			55	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			56	природного газа	тыс. т у.т.	420,58	363,74	477,57	493,0	461,6	353,9	411,2	434,5	296,0	456,0	390,2	413,9	433,2	401,4	401,4	420,1
			57	мазута	тыс. т у.т.	0,00	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			58	Цены на топливо																	
			59	Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т у.т.	4 612,64	4 751,10	4 859,60	5 085,93	5 591,70	5 854,35	7 101,30	7 406,65	7 702,94	7 895,49	8 092,89	8 295,21	8 481,85	8 651,50	8 824,53	9 001,02
			60	среднегодовая цена - мазут	руб./т у.т.	10 520,00	10 835,60	11 228,62	10 734,33	10 042,98	10 042,98	10 625,47	11 082,37	11 525,66	11 986,69	12 466,16	12 964,80	13 483,40	14 022,73	14 583,64	15 166,99
			61	среднегодовая цена - уголь	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			62	среднегодовая цена - природный газ	руб./т у.т.	4 612,58	4 750,96	4 859,49	5 085,84	5 591,66	5 854,29	7 101,26	7 406,61	7 702,88	7 895,45	8 092,84	8 295,16	8 481,80	8 651,43	8 824,46	9 000,95
			63	Расчет НВВ на отпуск тепловой энергии	тыс. руб.	1 331 909,03	1 317 474,38	1 681 214,15	1 383 002,59	1 449 500,25	1 301 600,94	1 792 798,69	1 893 972,10	1 693 853,19	2 204 697,29	2 029 510,71	2 153 231,07	2 309 305,84	2 275 859,16	2 383 477,92	2 536 180,48
			64	Материальные затраты	тыс. руб.	863 254,91	877 374,27	1 105 259,88	1 088 061,56	1 119 025,84	945 344,63	1 412 876,72	1 491 408,92	1 270 795,60	1 760 530,77	1 558 238,36	1 656 141,26	1 785 707,30	1 725 032,99	1 804 676,47	1 928 626,17
			65	Топливо	тыс. руб.	838 360,98	842 432,11	1 064 139,70	1 042 614,47	1 085 483,26	909 263,03	1 374 038,27	1 450 909,24	1 228 653,30	1 716 702,79	1 512 731,05	1 608 889,29	1 736 655,70	1 674 125,03	1 751 840,00	1 873 786,21
			66	Энергия всех видов со стороны	тыс. руб.	2 605,31	2 612,47	3 466,71	4 164,52	3 510,05	3 829,46	4 258,36	4 526,64	4 730,34	4 919,55	5 042,54	5 168,61	5 284,90	5 390,60	5 498,41	5 608,38
			67	энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00												
			68	энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00												
			69	Вода на технологические цели	тыс. руб.	13 370,22	13 536,67	19 425,44	29 174,27	20 333,59	21 777,28	23 497,68	24 414,09	25 390,66	26 406,28	27 462,53	28 561,03	29 703,48	30 891,61	32 127,28	33 412,37
			70	Вспомогательные материалы, всего, в том числе:	тыс. руб.	8 918,41	18 793,02	18 228,03	12 108,29	9 698,94	10 474,86	11 082,40	11 558,94	12 021,30	12 502,15	13 002,24	13 522,33	14 063,22	14 625,75	15 210,78	15 819,21
			71	ремонт	тыс. руб.	742,81	788,34	1 202,79	1 499,18	3 039,79	3 473,38	3 622,74	3 767,65	3 918,35	4 075,09	4 238,09	4 407,61	4 583,92	4 767,27	4 957,97	
			72	эксплуатация	тыс. руб.	8 175,60	18 004,68	17 025,24	10 609,11	6 659,16	7 191,89	7 609,02	7 936,21	8 253,65	8 583,80	8 927,15	9 284,24	9 655,61	10 041,83	10 443,51	10 861,25
			73	Плата за пользование водными объектами	тыс. руб.				0,00												
			74	Услуги сторонних организаций	тыс. руб.	91 027,85	42 101,15	92 132,45	91 742,27	99 302,82	107 247,05	113 467,38	118 346,48	123 080,33	128 003,55	133 123,69	138 448,64	143 986,58	149 746,05	155 735,89	161 965,32
			75	услуги по водоснабжению	тыс. руб.				0,00												
			76	услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.	91 027,85	42 101,15	92 132,45	91 742,27	99 302,82	107 247,05	113 467,38	118 346,48	123 080,33	128 003,55	133 123,69	138 448,64	143 986,58	149 746,05	155 735,89	161 965,32
			77	услуги по пуско-наладке	тыс. руб.				0,00												
			78	расходы по испытаниям и опытам	тыс. руб.				0,00												
			79	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	89 886,24	92 790,62	101 914,44	106 732,80	109 796,52	118 580,24	125 457,89	130 852,58	136 086,69	141 530,15	147 191,36	153 079,01	159 202,18	165 570,26	172 193,07	179 080,80
			80	Страховые взносы	тыс. руб.	24 651,86	26 050,99	29 194,78	30 478,63	32 512,62	35 113,63	37 150,22	38 747,68	40 297,59	41 909,49	43 585,87	45 329,30	47 142,47	49 028,17	50 989,30	53 028,87
			81	Амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	192 547,46	203 692,67	262 185,20	-6 004,71	8 200,73	8 200,73	10 460,93	15 707,68	20 954,42	26 201,16	34 929,26	43 657,36	52 385,46	61 113,55	69 841,65	78 569,75
			82	от ввода основных фондов новых проектов, отнесенных на производство тепловой энергии	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,20	5 246,74	5 246,74	5 246,74	8 728,10	8 728,10	8 728,10	8 728,10	8 728,10
			83	Прочие расходы, не распределяемые по элементам	тыс. руб.	70 540,71	75 464,67	90 527,40	59 883,75	80 661,72	87 114,65	92 167,30	96 130,50	99 975,72	103 974,75	108 133,74	112 459,08	116 957,45	121 635,75	126 501,18	131 561,22
			84	Налог на имущество от ввода новых основных фондов новых проектов, отнесенных на производство тепловой энергии	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,25	2 778,27	2 662,84	2 547,41	4 308,44	4 116,42	3 924,40	3 732,38	3 540,36	3 348,34
			85	ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.	1 331 909,03	1 317 474,38	1 681 214,15	1 383 002,59	1 449 500,25	1 301 600,94	1 792 798,69	1 893 972,10	1 693 853,19	2 204 697,29	2 029 510,71	2 153 231,07	2 309 305,84	2 275 859,16	2 383 477,92	2 536 180,48
			86	Себестоимость всей товарной продукции	тыс. руб.	1 331 909,03	1 317 474,38	1 681 214,15	1 383 002,59	1 449 500,25	1 301 600,94	1 792 798,69	1 893 972,10	1 693 853,19	2 204 697,29	2 029 510,71	2 153 231,07	2 309 305,84	2 275 859,16	2 383 477,92	2 536 180,48
			87	Прибыль	тыс. руб.																
			88	на капитальные вложения	тыс. руб.																
			89	прочие расходы	тыс. руб.																
			90	НВВ	тыс. руб.	1 331 909,03	1 317 474,38	1 681 214,15	1 383 002,59	1 449 500,25	1 301 600,94	1 789 320,25	1 885 947,09	1 685 943,60	2 196 903,13	2 016 474,18	2 140 386,56	2 296 653,34	2 263 398,68	2 371 209,46	2 524 104,04
			91	Т																	

№ зоны деятель- ности ЕТО	Наименование ЕТО	Наименование источника	№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
			9	Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	175,1	173,5	177,5	172,5	187,2	175,0	173,3	170,4	173,6	166,1	159,1	161,9	162,9	144,0	143,8	146,5
			10	то же, %	%	10,6	11,1	11,7	11,7	11,6	11,7	12,2	11,9	11,8	12,3	12,3	12,2	12,2	12,4	12,6	12,6
			11	на производство электрической энергии	тыс. МВт·ч	85,9	82,5	77,9	76,7	88,7	82,5	78,3	79,0	80,7	74,3	71,0	73,3	73,3	63,9	62,7	63,8
			12	то же, %	%	5,2	5,3	5,1	5,2	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
			13	на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт·ч	89,2	91,0	99,6	95,8	98,5	92,5	95,0	91,4	92,9	91,7	88,1	88,7	89,6	80,1	81,1	82,7
			14	УРУТ на отпущенную электрическую энергию																	
			15	Расход топлива на отпущенную электрическую энергию	тыс. т. у. т.	368,1	343,6	321,6	309,7	353,2	286,9	267,1	262,3	268,9	236,3	223,9	233,5	231,5	198,1	191,0	193,7
			16	Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию	г у. т./кВт·ч	250,5	248,5	239,2	238,4	248,1	216,8	213,8	207,3	207,9	199,5	197,9	199,7	198,0	194,9	192,0	191,4
			17	Тепловая мощность и тепловая нагрузка																	
			18	Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	1 011,0	1 011,0	1 011,0	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011
			19	базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч	651,0	651,0	651,0	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651
			20	пиковая, в том числе:	Гкал/ч	360,0	360,0	360,0	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
			21	ПВК	Гкал/ч	360,0	360,0	360,0	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
			22	РОУ	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			23	прочие (пусковые)	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			24	Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	1 011,0	1 011,0	1 011,0	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011
			25	в паре	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			26	в горячей воде	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			27	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	873,8	922,3	882,3	828,4	906,7	886,1	871,0	882,1	896,3	892,6	875,5	884,7	899,2	821,3	831,3	854,7
			28	в паре	Гкал/ч	31,5	23,2	23,5	23,5	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6
			29	в горячей воде	Гкал/ч	842,3	899,1	858,8	804,9	881,2	860,6	845,4	856,5	870,7	867,1	850,0	859,1	873,7	795,8	805,7	829,2
			30	Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	11,3	11,3	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
			31	в паре	Гкал/ч	3,5	3,5	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
			32	в горячей воде	Гкал/ч	7,8	7,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
			33	Резерв (+)/Дефицит (-) УТМ	Гкал/ч	13,4	3,8	30,5	107,4	5,0	25,6	29,7	49,3	35,1	38,7	55,8	46,7	32,1	110,0	100,1	76,6
			34	Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе:	час/год	3 169	3 098	3 261	3 265	3 480	3 390	3 257	3 378	3 444	3 279	3 152	3 230	3 252	2 869	2 846	2 902
			35	Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год	2 524	2 463	3 063	3 007	2 762	2 637	2 764	2 621	2 622	2 600	2 547	2 535	2 521	2 466	2 466	2 444
			36	Тепловая энергия																	
			37	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ (без учета хозяйственных нужд), всего, в том числе:	тыс. Гкал	2 205,1	2 271,8	2 702,3	2 490,7	2 504,7	2 336,6	2 407,4	2 312,0	2 349,7	2 320,8	2 229,9	2 242,7	2 266,8	2 025,4	2 049,7	2 089,2
			38	Из отборов теплофикационных ТА	тыс. Гкал	1 996,6	1 958,0	2 049,9	2 065,5	2 201,9	2 207,0	2 120,4	2 199,2	2 241,9	2 134,9	2 052,0	2 102,6	2 116,8	1 867,9	1 852,6	1 889,3
			39	Пиковыми источниками, в том числе	тыс. Гкал	109,1	170,2	504,9	322,2	195,8	14,3	172,4	-1,7	-7,1	71,3	64,1	25,9	35,5	44,7	83,9	86,5
			40	Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	66,3	59,1	72,7	59,9	63,8	61,0	61,9	59,9	60,9	60,1	57,7	58,2	58,9	52,6	53,4	54,4
			41	то же, %	%	2,9	2,5	2,6	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
			42	УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	161,5	161,2	159,9	160,6	161,5	161,3	161,4	160,8	161,0	160,6	160,2	160,3	160,3	159,4	159,4	159,5
			43	УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	166,4	165,4	164,2	164,4	165,6	165,5	165,6	165,0	165,1	164,7	164,4	164,5	164,5	163,5	163,5	163,6
			44	Потребность в топливе																	
			45	Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т у.т.	735,0	719,3	765,3	719,3	767,9	673,7	665,7	643,8	656,9	618,6	590,4	602,4	604,4	529,3	526,2	535,6
			46	на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.	368,1	343,6	321,6	309,7	353,2	286,9	267,1	262,3	268,9	236,3	223,9	233,5	231,5	198,1	191,0	193,7
			47	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			48	природного газа	тыс. т у.т.	357,23	333,10	312,45	300,3	353,1	282,0	262,5	257,6	264,2	231,9	219,5	227,1	193,9	186,9	189,5	189,5
			49	мазута	тыс. т у.т.	10,822	10,453	9,198	9,4	0,1	4,9	4,6	4,7	4,7	4,4	4,4	4,5	4,4	4,3	4,2	4,2
			50	на отпущенную тепловую энергию	тыс. т у.т.	366,9	375,8	443,7	409,6	414,7	386,8	398,6	381,5	388,0	382,3	366,5	368,9	372,9	331,2	335,2	341,9
			51	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			52	природного газа	тыс. т у.т.	356,15	364,34	431,00	397,1	414,5	380,2	391,7	374,7	381,3	375,2	359,4	361,9	365,8	324,0	327,8	334,6
			53	мазута	тыс. т у.т.	10,79	11,43	12,69	12,5	0,1	6,6	6,9	6,8	6,8	7,1	7,1	7,0	7,1	7,2	7,3	7,3
			54	По видам топлива	тыс. т у.т.	735,0	719,3	765,3	719,3	767,9	673,7	665,7	643,8	656,9	618,6	590,4	602,4	604,4	529,3	526,2	535,6
			55	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			56	природного газа	тыс. т у.т.	713,38	697,44	743,45	697,4	767,7	662,2	654,2	632,3	645,5	607,1	578,9	590,9	592,9	517,9	514,7	524,1
			57	мазута	тыс. т у.т.	21,61	21,89	21,89	21,9	0,3	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
			58	Цены на топливо																	
			59	Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т у.т.	4 763,36	4 912,49	5 041,63	5 299,20	5 515,81	5 890,73	7 119,66	7 427,99	7 723,73	7 924,33	8 129,69	8 334,74	8 526,28	8 716,54	8 897,71	9 079,64
			60	среднегодовая цена - мазут	руб./т у.т.	10 520,00	10 835,60	11 228,62	10 734,33	10 042,98	10 042,98	10 625,47	11 082,37	11 525,66	11 986,69	12 466,16	12 964,80	13 483,40	14 022,73	14 583,64	15 166,99
			61	среднегодовая цена - уголь	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			62	среднегодовая цена - природный газ	руб./т у.т.	4 588,96	4 726,62	4 859,49	5 128,64	5 514,22	5 818,74	7 058,13	7 361,63	7 656,09	7 847,49	8 043,68	8 244,77	8 430,28	8 598,89	8 770,86	8 946,28
			63	Расчет НВВ на отпуск тепловой энергии	тыс. руб.	2 265 419,11	2 399 639,09	2 823 751,78	2 820 517,30	3 024 664,00	3 062 671,32	3 663 792,41	3 691 399,32	3 885 517,83	3 949 625,48	3 944 644,54	4 081 137,19	4 228 803,17	3 980 566,70	4 121 408,22	4 290 579,01
			64	Материальные затраты	тыс. руб.	1 761 140,56	1 907 590,44	2 225 584,90	2 208 129,78	2 341 944,82	2 337 021,60	2 900 555,75	2 899 271,73	3 065 284,18	3 100 262,49	3 053 387,92	3 151 145,12	3 258 924,61	2 969 604,58	3 068 117,56	3 193 665,06
			65	Топливо	тыс. руб.	1 726 265,13	1 865 435,35	2 176 478,86	2 161 075,61	2 287 341,71	2 278 321,15	2 837 673,69	2 833 803,33	2 997 189,58	3 029 444,11	2 979 761,14	3 074 598,20	3 179 345,65	2 886 877,30	2 982 116,75	3 104 260,47
			66	Энергия всех видов со стороны	тыс. руб.	568,31	620,84	749,88	781,69	1 157,39	1 262,71	1 404,14	1 492,60	1 559,76	1 622,16	1 662,71	1 704,28	1 742,62	1 777,48	1 813,03	1 849,29
			67	энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00												
			68	энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00												
			69	Вода на технологические цели	тыс. руб.	13 771,34	15 258,65	17 121,48	25 438,67	31 514,68	33 752,22	36 418,65	37 838,98	39 352,54	40 926,64	42 563,70	44 266,25	46 036,90	47 878,38	49 793,51	51 785,25
			70	Вспомогательные материалы, всего, в том числе:	тыс. руб.	20 535,77	26 275,61	31 234,67	20 833,81	21 931,03	23 685,52	25 059,28	26 136,83	27 182,30	28 269,59	29 400,37	30 576,39	31 799,45	33 071,42	34 394,28	35 770,05
			71	ремонт	тыс. руб.	2 574,22	2 602,36	5 517,55	2 356,94	3 997,71	4 317,53	4 567,95	4 764,37	4 954,94	5 153,14						

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	Наименование источника	№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
			88	на капитальные вложения	тыс. руб.																
			89	прочие расходы	тыс. руб.																
			90	НВВ	тыс. руб.	2 265 419,11	2 399 639,09	2 823 751,78	2 820 517,30	3 024 664,00	3 062 671,32	3 659 820,08	3 687 483,78	3 881 659,07	3 945 823,50	3 929 199,25	4 065 915,94	4 213 805,96	3 965 793,53	4 106 859,08	4 276 253,91
			91	Тариф (Себестоимость производства тепловой энергии), в ценах соответствующих лет	руб./Гкал	1 027,37	1 056,27	1 044,94	1 132,42	1 207,57	1 310,73	1 520,25	1 594,94	1 651,98	1 700,17	1 762,02	1 812,98	1 858,95	1 958,07	2 003,69	2 046,83
			92	НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	2 265 419,11	2 399 639,09	2 823 751,78	2 820 517,30	3 024 664,00	3 062 671,32	3 663 792,41	3 691 399,32	3 885 517,83	3 949 625,48	3 944 644,54	4 081 137,19	4 228 803,17	3 980 566,70	4 121 408,22	4 290 579,01
			93	Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 027,37	1 056,27	1 044,94	1 132,42	1 207,57	1 310,73	1 521,90	1 596,63	1 653,62	1 701,81	1 768,95	1 819,77	1 865,56	1 965,36	2 010,79	2 053,68
			94	Источники финансирования																	
			95	Потребности в инвестициях	млн руб.					0,00	64,53	0,00	0,00	0,00	190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			96	То же накопленным итогом	млн руб.					0,00	64,53	64,53	64,53	64,53	254,59	254,59	254,59	254,59	254,59	254,59	254,59
			97	Собственные источники финансирования	млн руб.					0,00	64,53	0,00	0,00	0,00	190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98	амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	млн руб.					0,00	64,53	0,00	0,00	0,00	190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99	капиталовложения из прибыли	млн руб.	-	-	-													
			100	Плата за технологическое присоединение	млн руб.	-	-	-													
			101	возвратный НДС	млн руб.	-	-	-													
			102	Дефицит собственных средств	млн руб.	-	-	-													
001	ПАО "МОЭК"	ТЭЦ-12	1	Электрическая мощность																	
			2	Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	611,6	611,6	611,6	551,6	611,6	611,6	611,6	611,6	521,6	611,6	611,6	611,6	611,6	611,6	611,6	611,6
			3	Располагаемая электрическая мощность	МВт	611,6	611,6	611,6	551,6	611,6	611,6	611,6	611,6	521,6	611,6	611,6	611,6	611,6	611,6	611,6	611,6
			4	Число часов использования УЭМ, в том числе:	час/год	4 649	4 744	5 090	5 424	5 128	5 328	5 463	5 899	5 817	5 472	5 468	5 699	5 579	5 491	5 320	5 312
			5	Электрическая энергия																	
			6	Выработка электрической энергии всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	2 843,0	2 901,5	3 113,2	2 991,8	3 136,0	3 258,8	3 340,9	3 607,8	3 034,0	3 346,7	3 344,3	3 485,8	3 412,0	3 358,2	3 253,5	3 249,0
			7	по теплофикационному циклу	тыс. МВт·ч	1 173,2	1 124,2	1 194,6	1 213,5	1 134,4	2 116,9	2 346,7	2 480,0	2 202,6	2 413,1	2 412,0	2 476,6	2 435,4	2 425,2	2 376,4	2 375,0
			8	Отпуск электрической энергии с шин	тыс. МВт·ч	2 538,5	2 587,6	2 787,2	2 670,7	2 797,0	2 904,1	2 965,5	3 210,5	2 674,7	2 966,2	2 963,1	3 093,0	3 025,7	2 973,4	2 875,4	2 871,1
			9	Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	304,5	313,9	326,0	321,1	339,0	354,7	375,5	392,3	359,3	380,5	381,3	392,8	386,3	384,7	378,1	377,9
			10	то же, %	%	10,7	10,8	10,5	10,7	10,8	10,9	11,2	11,0	11,8	11,4	11,4	11,3	11,3	11,5	11,6	11,6
			11	на производство электрической энергии	тыс. МВт·ч	164,4	171,1	176,7	175,3	196,1	203,8	208,9	225,6	189,7	209,3	209,1	218,0	213,3	210,0	203,4	203,1
			12	то же, %	%	5,8	5,9	5,7	5,9	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
			13	на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт·ч	140,1	142,8	149,3	145,8	142,9	151,0	166,6	171,7	169,6	171,3	172,1	174,8	173,0	174,8	174,7	174,8
			14	УРУТ на отпущенную электрическую энергию																	
			15	Расход топлива на отпущенную электрическую энергию	тыс. т. у. т.	587,8	573,4	648,0	610,6	695,2	696,2	679,7	745,3	600,2	668,4	667,6	703,5	686,2	669,3	642,5	641,2
			16	Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию	г у. т./кВт·ч	231,5	221,6	232,5	228,6	248,6	239,7	229,2	232,2	224,4	225,3	225,3	227,5	226,8	225,1	223,5	223,3
			17	Тепловая мощность и тепловая нагрузка																	
			18	Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	1 914,0	1 914,0	1 914,0	1775	1914	1914	1914	1914	1738	1914	1914	1914	1914	1914	1914	1914
			19	базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч	974,0	974,0	974,0	835	974	974	974	974	798	974	974	974	974	974	974	974
			20	пиковая, в том числе:	Гкал/ч	940,0	940,0	940,0	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
			21	ПВК	Гкал/ч	940,0	940,0	940,0	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
			22	РОУ	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			23	прочие (пусковые)	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			24	Установленная тепловая мощность в том числе:	Гкал/ч	1 914,0	1 914,0	1 914,0	1775	1914	1914	1914	1914	1738	1914	1914	1914	1914	1914	1914	1914
			25	в паре	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			26	в горячей воде	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			27	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	1 243,4	1 263,6	1 251,4	1 242,9	1 305,5	1 456,5	1 385,1	1 536,1	1 468,2	1 485,3	1 498,0	1 534,5	1 516,8	1 529,4	1 528,7	1 529,0
			28	в паре	Гкал/ч	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			29	в горячей воде	Гкал/ч	1 243,4	1 263,6	1 251,4	1 242,9	1 305,5	1 456,5	1 385,1	1 536,1	1 468,2	1 485,3	1 498,0	1 534,5	1 516,8	1 529,4	1 528,7	1 529,0
			30	Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	24,0	24,0	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
			31	в паре	Гкал/ч	15,9	15,9	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
			32	в горячей воде	Гкал/ч	8,1	8,1	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
			33	Резерв (+)/Дефицит (-) УТМ	Гкал/ч	294,9	298,3	310,3	325,0	252,8	101,7	153,7	4,4	2,7	70,6	53,5	40,8	4,4	22,1	9,4	10,2
			34	Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе:	час/год	3 044	3 107	3 310	3 771	3 037	3 013	3 353	3 544	3 801	3 431	3 428	3 523	3 463	3 442	3 368	3 366
			35	Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год	2 708	2 699	3 101	2 963	2 670	2 494	2 918	2 705	2 775	2 768	2 758	2 736	2 737	2 739	2 738	2 739
			36	Тепловая энергия																	
			37	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ (без учета хозяйственных нужд), всего, в том числе:	тыс. Гкал	3 367,6	3 411,0	3 881,1	3 683,3	3 485,9	3 633,1	4 041,9	4 154,5	4 074,3	4 111,1	4 132,1	4 198,3	4 152,1	4 188,9	4 186,2	4 188,2
			38	Из отборов теплофикационных ТА	тыс. Гкал	2 885,1	2 960,8	3 149,1	3 068,5	2 854,7	2 934,2	3 265,4	3 452,1	3 033,3	3 342,0	3 339,2	3 431,9	3 372,9	3 353,0	3 280,5	3 278,1
			39	Пиковыми источниками, в том числе	тыс. Гкал	407,1	357,5	628,0	516,7	538,5	675,1	753,0	677,2	1 013,5	741,1	764,8	738,0	751,0	806,9	876,5	881,0
			40	Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	79,6	65,8	74,7	80,2	103,4	110,7	121,1	125,3	124,7	126,0	126,7	128,6	127,3	128,8	128,8	128,9
			41	то же, %	%	2,3	1,9	1,9	2,1	2,9	3,0	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
			42	УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у. т./Гкал	159,3	159,7	160,7	159,4	160,0	160,0	159,4	159,5	159,6	159,4	159,4	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5
			43	УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг у. т./Гкал	163,1	162,8	163,8	162,9	164,7	164,9	164,2	164,3	164,5	164,3	164,3	164,3	164,3	164,4	164,4	164,4
			44	Потребность в топливе																	
			45	Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т у. т.	1 136,9	1 128,8	1 283,7	1 210,5	1 269,5	1 295,2	1 343,3	1 427,9	1 270,6	1 343,7	1 346,5	1 393,5	1 368,6	1 357,8	1 330,6	1 329,7
			46	на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у. т.	587,8	573,4	648,0	610,6	695,2	696,2	679,7	745,3	600,2	668,4	667,6	703,5	686,2	669,3	642,5	641,2
			47	угля	тыс. т у. т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			48	природного газа	тыс. т у. т.	584,65	567,75	642,42	605,0	695,0	694,3	667,9	743,5	598,5	666,6	666,8	701,8	684,5	667,6	640,8	639,6
			49	мазута	тыс. т у. т.	3,116	5,651	5,616	5,6	0,2	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7
			50	на отпущенную тепловую энергию	тыс. т у. т.	549,1	555,4	635,6	599,9	574,3	599,0	663,6	682,5	670,4	675,3	678,9	689,9	682,4	688,5	688,1	688,4
			51	угля	тыс. т у. т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			52	природного газа																	

[illegible]

№ зоны деятель- ности ЕТО	Наименование ЕТО	Наименование источника	№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
			41	то же, %	%	0,9	1,0	1,1	1,2	8,1	8,2	8,2	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,4	8,4
			42	УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	156,8	156,1	156,8	156,7	146,1	147,1	147,5	147,6	146,9	147,0	146,9	146,9	146,8	146,8	146,8	146,8
			43	УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	158,2	157,8	158,6	158,6	159,0	160,3	160,8	160,8	160,2	160,3	160,3	160,2	160,2	160,2	160,1	160,1
			44	Потребность в топливе																	
			45	Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т у.т.	1 160,6	1 143,4	1 225,2	1 362,8	1 330,7	1 419,5	1 305,2	1 135,9	1 233,5	1 195,3	1 216,8	1 237,7	1 236,4	1 216,3	1 198,1	1 199,7
			46	на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.	613,7	602,5	605,7	758,0	755,4	787,1	697,2	623,5	677,8	633,2	642,6	662,6	658,2	638,8	618,4	618,5
			47	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			48	природного газа	тыс. т у.т.	613,66	602,44	605,68	757,9	755,4	787,1	697,2	623,5	677,8	633,1	642,6	662,6	658,2	638,8	618,4	618,5
			49	мазута	тыс. т у.т.	0,027	0,035	0,033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			50	на отпущенную тепловую энергию	тыс. т у.т.	546,9	540,9	619,5	604,8	575,3	632,4	608,0	512,4	555,7	562,2	574,2	575,1	578,2	577,5	579,7	581,1
			51	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			52	природного газа	тыс. т у.т.	546,90	540,91	619,45	604,8	575,3	632,3	608,0	512,4	555,6	562,1	574,2	575,1	578,1	577,4	579,7	581,1
			53	мазута	тыс. т у.т.	0,02	0,03	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			54	По видам топлива	тыс. т у.т.	1 160,6	1 143,4	1 225,2	1 362,8	1 330,7	1 419,5	1 305,2	1 135,9	1 233,5	1 195,3	1 216,8	1 237,7	1 236,4	1 216,3	1 198,1	1 199,7
			55	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			56	природного газа	тыс. т у.т.	1 160,56	1 143,35	1 225,13	1 362,7	1 330,7	1 419,5	1 305,2	1 135,9	1 233,4	1 195,3	1 216,7	1 237,7	1 236,3	1 216,2	1 198,1	1 199,6
			57	мазута	тыс. т у.т.	0,05	0,07	0,07	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			58	Цены на топливо																	
			59	Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т у.т.	4 582,44	4 720,00	4 859,84	5 003,12	5 635,70	5 792,03	7 025,69	7 327,82	7 620,91	7 811,45	8 006,74	8 206,91	8 391,58	8 559,43	8 730,63	8 905,26
			60	среднегодовая цена - мазут	руб./т у.т.	10 520,00	10 835,60	11 228,62	10 734,33	10 042,98	10 042,98	10 625,47	11 082,37	11 525,66	11 986,69	12 466,16	12 964,80	13 483,40	14 022,73	14 583,64	15 166,99
			61	среднегодовая цена - уголь	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			62	среднегодовая цена - природный газ	руб./т у.т.	4 582,18	4 719,65	4 859,49	5 002,84	5 635,54	5 791,87	7 025,54	7 327,64	7 620,75	7 811,27	8 006,55	8 206,71	8 391,36	8 559,19	8 730,37	8 904,98
			63	Расчет НВВ на отпуск тепловой энергии	тыс. руб.	4 114 322,68	4 112 863,59	5 033 714,67	4 232 238,11	4 423 972,86	4 898 080,12	5 549 373,12	5 065 385,64	5 577 472,09	5 772 100,52	6 016 040,94	6 177 139,90	6 349 526,51	6 482 635,12	6 644 753,66	6 803 514,30
			64	Материальные затраты	тыс. руб.	2 536 101,93	2 553 467,49	3 057 616,06	3 064 362,04	3 272 702,18	3 695 462,36	4 306 550,59	3 791 027,32	4 272 516,71	4 430 608,64	4 638 458,65	4 762 143,45	4 895 739,19	4 988 625,17	5 109 032,04	5 224 532,41
			65	Топливо	тыс. руб.	2 513 869,98	2 534 308,63	3 029 498,68	3 040 219,33	3 242 338,81	3 662 699,38	4 271 711,78	3 754 683,61	4 234 711,65	4 391 291,37	4 597 593,50	4 719 669,12	4 851 596,30	4 942 752,10	5 061 360,28	5 174 990,75
			66	Энергия всех видов со стороны	тыс. руб.	726,23	628,33	793,22	918,88	1 179,98	1 287,36	1 431,55	1 521,73	1 590,21	1 653,82	1 695,16	1 737,54	1 776,64	1 812,17	1 848,41	1 885,38
			67	энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00												
			68	энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00												
			69	Вода на технологические цели	тыс. руб.	1 461,33	1 497,31	1 836,24	5 070,17	4 715,56	5 050,37	5 449,35	5 661,87	5 888,35	6 123,88	6 368,84	6 623,59	6 888,53	7 164,08	7 450,64	7 748,66
			70	Вспомогательные материалы, всего, в том числе:	тыс. руб.	20 044,39	17 033,22	25 487,93	18 153,66	24 467,82	26 425,25	27 957,91	29 160,10	30 326,51	31 539,57	32 801,15	34 113,19	35 477,72	36 896,83	38 372,70	39 907,61
			71	ремонты	тыс. руб.	2 979,91	1 393,23	5 251,38	7 021,00	5 969,67	6 447,25	6 821,19	7 114,50	7 399,08	7 695,04	8 002,84	8 322,96	8 655,88	9 002,11	9 362,20	9 736,68
			72	эксплуатация	тыс. руб.	17 064,48	15 639,99	20 236,54	11 132,66	18 498,15	19 978,00	21 136,72	22 045,60	22 927,43	23 844,52	24 798,30	25 790,24	26 821,85	27 894,72	29 010,51	30 170,93
			73	Плата за пользование водными объектами	тыс. руб.				0,00												
			74	Услуги сторонних организаций	тыс. руб.	322 723,13	285 825,63	512 118,34	177 960,90	201 307,36	217 411,95	230 021,84	239 912,78	249 509,29	259 489,66	269 869,25	280 664,02	291 890,58	303 566,20	315 708,85	328 337,21
			75	услуги по водоснабжению	тыс. руб.				0,00												
			76	услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.	322 723,13	285 825,63	512 118,34	177 960,90	201 307,36	217 411,95	230 021,84	239 912,78	249 509,29	259 489,66	269 869,25	280 664,02	291 890,58	303 566,20	315 708,85	328 337,21
			77	услуги по пуско-наладке	тыс. руб.				0,00												
			78	расходы по испытаниям и опытам	тыс. руб.				0,00												
			79	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	134 332,30	139 641,66	156 679,71	148 875,16	146 350,87	158 058,94	167 226,35	174 417,09	181 393,77	188 649,52	196 195,50	204 043,32	212 205,06	220 693,26	229 520,99	238 701,83
			80	Страховые взносы	тыс. руб.	38 180,59	40 092,31	45 461,22	42 937,87	44 251,87	47 792,02	50 563,96	52 738,21	54 847,74	57 041,65	59 323,31	61 696,24	64 164,09	66 730,66	69 399,88	72 175,88
			81	Амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	833 841,93	847 579,97	979 221,68	544 819,98	509 432,05	509 432,05	509 432,05	509 432,05	509 432,05	512 496,10	515 560,15	518 624,20	521 688,25	524 752,30	527 816,34	530 880,39
			82	от ввода основных фондов новых проектов, отнесенных на производство тепловой энергии	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064,05	3 064,05	3 064,05	3 064,05	3 064,05	3 064,05	3 064,05
			83	Прочие расходы, не распределяемые по элементам	тыс. руб.	249 142,80	246 256,53	282 617,66	235 128,50	249 928,53	269 922,81	285 578,33	297 858,20	309 772,53	322 163,43	335 049,97	348 451,97	362 390,05	376 885,65	391 961,07	407 639,52
			84	Налог на имущество от ввода новых основных фондов новых проектов, отнесенных на производство тепловой энергии	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,52	1 584,11	1 516,70	1 449,30	1 381,89	1 314,48	1 247,07
			85	ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.	4 114 322,68	4 112 863,59	5 033 714,67	4 232 238,11	4 423 972,86	4 898 080,12	5 549 373,12	5 065 385,64	5 577 472,09	5 772 100,52	6 016 040,94	6 177 139,90	6 349 526,51	6 482 635,12	6 644 753,66	6 803 514,30
			86	Себестоимость всей товарной продукции	тыс. руб.	4 114 322,68	4 112 863,59	5 033 714,67	4 232 238,11	4 423 972,86	4 898 080,12	5 549 373,12	5 065 385,64	5 577 472,09	5 772 100,52	6 016 040,94	6 177 139,90	6 349 526,51	6 482 635,12	6 644 753,66	6 803 514,30
			87	Прибыль	тыс. руб.																
			88	на капитальные вложения	тыс. руб.																
			89	прочие расходы	тыс. руб.																
			90	НВВ	тыс. руб.	4 114 322,68	4 112 863,59	5 033 714,67	4 232 238,11	4 423 972,86	4 898 080,12	5 549 373,12	5 065 385,64	5 577 472,09	5 767 384,95	6 011 392,78	6 172 559,14	6 345 013,16	6 478 189,19	6 640 375,13	6 799 203,19
			91	Тариф (Себестоимость производства тепловой энергии), в ценах соответствующих лет	руб./Гкал	1 190,18	1 199,62	1 288,48	1 110,15	1 222,45	1 241,67	1 467,18	1 589,56	1 608,02	1 644,66	1 677,70	1 719,41	1 757,76	1 796,75	1 834,32	1 873,62
			92	НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	4 114 322,68	4 112 863,59	5 033 714,67	4 232 238,11	4 423 972,86	4 898 080,12	5 549 373,12	5 065 385,64	5 577 472,09	5 772 100,52	6 016 040,94	6 177 139,90	6 349 526,51	6 482 635,12	6 644 753,66	6 803 514,30
			93	Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 190,18	1 199,62	1 288,48	1 110,15	1 222,45	1 241,67	1 467,18	1 589,56	1 608,02	1 646,00	1 679,00	1 720,69	1 759,01	1 797,99	1 835,53	1 874,81
			94	Источники финансирования																	
			95	Потребности в инвестициях	млн руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96	То же накопленным итогом	млн руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	76,60	76,60	76,60	76,60	76,60	76,60	76,60
			97	Собственные источники финансирования	млн руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98	амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	млн руб.					0,00	0,00	0,0									

№ зоны деятель- ности ЕТО	Наименование ЕТО	Наименование источника	№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
			18	Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	2 557,0	2 557,0	2 557,0	2557	2310	2310	2210	2310	2310	2310	2310	2310	2310	2310	2310	
			19	базовая (теплогидравлическая турбоагрегатов)	Гкал/ч	1 157,0	1 157,0	1 157,0	1157	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	
			20	линейная, в том числе:	Гкал/ч	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1400	1400	1400	1300	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	
			21	ПВК	Гкал/ч	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1400	1400	1400	1300	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	
			22	РОУ	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			23	прочие (пусковые)	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			24	Установленная тепловая мощность в том числе:	Гкал/ч	2 557,0	2 557,0	2 557,0	2557	2310	2310	2210	2310	2310	2310	2310	2310	2310	2310	2310	
			25	в паре	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			26	в горячей воде	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			27	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	1 621,7	1 744,3	1 737,8	1 772,7	1 756,2	1 796,1	1 853,3	1 896,6	1 948,1	1 901,3	1 923,9	1 947,3	1 959,1	1 934,3	1 952,4	1 978,4
			28	в паре	Гкал/ч	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			29	в горячей воде	Гкал/ч	1 621,7	1 744,3	1 737,8	1 772,7	1 756,2	1 796,1	1 853,3	1 896,6	1 948,1	1 901,3	1 923,9	1 947,3	1 959,1	1 934,3	1 952,4	1 978,4
			30	Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	35,4	35,4	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	
			31	в паре	Гкал/ч	7,2	7,2	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	
			32	в горячей воде	Гкал/ч	28,2	28,2	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	
			33	Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	865,0	755,0	664,8	231,5	252,1	212,2	129,7	86,4	34,9	81,7	59,1	35,7	23,9	48,7	30,6	4,6
			34	Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе:	час/год	3 388	3 160	3 798	3 561	4 240	4 451	4 206	4 479	4 569	4 147	4 145	4 226	4 190	4 076	3 984	3 986
			35	Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год	2 727	2 425	2 914	2 760	2 639	2 687	2 639	2 646	2 627	2 592	2 580	2 561	2 550	2 558	2 547	2 531
			36	Тепловая энергия																	
			37	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ (без учета хозяйственных нужд), всего, в том числе:	тыс. Гкал	4 422,4	4 230,1	5 063,3	4 892,5	4 635,1	4 826,3	4 891,3	5 017,5	5 118,6	4 928,1	4 964,5	4 986,6	4 996,5	4 947,9	4 972,5	5 006,6
			38	Из отборов теплогидравлических ТА	тыс. Гкал	3 771,2	3 522,6	4 233,7	3 981,1	3 747,7	4 050,4	3 827,9	4 076,2	4 157,5	3 774,1	3 772,3	3 845,3	3 812,6	3 708,9	3 625,6	3 627,1
			39	Пиковыми источниками, в том числе	тыс. Гкал	560,1	582,4	701,6	802,4	794,8	759,0	1 046,0	943,3	1 137,1	1 175,1	1 124,2	1 124,2	1 166,7	1 221,7	1 329,6	1 361,9
			40	Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	148,4	133,0	160,3	138,5	110,6	116,9	118,7	121,6	124,0	119,3	120,2	120,6	120,9	119,9	120,5	121,4
			41	то же, %	%	3,2	3,0	3,1	2,8	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
			42	УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	160,4	159,9	159,8	163,1	163,8	163,9	163,8	163,8	163,9	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0	164,1	164,1
			43	УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	165,7	164,9	164,9	165,1	167,0	167,7	167,9	167,8	167,8	167,9	167,9	167,9	168,0	168,0	168,1	168,1
			44	Потребность в топливе																	
			45	Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т у.т.	1 910,4	1 707,2	2 059,3	1 910,0	1 847,4	1 905,1	1 836,6	1 943,0	1 990,6	1 836,2	1 844,3	1 883,4	1 876,0	1 829,5	1 805,6	1 817,5
			46	на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.	1 177,5	1 009,6	1 224,6	1 102,3	1 073,6	1 008,7	1 095,6	1 015,4	1 101,0	1 131,6	1 008,7	1 010,5	1 046,0	1 036,8	998,3	970,0
			47	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			48	природного газа	тыс. т у.т.	1 172,37	1 009,51	1 224,47	1 102,2	1 073,5	1 093,6	1 013,5	1 099,1	1 129,6	1 006,8	1 008,7	1 044,1	1 034,9	996,4	968,1	974,1
			49	мазута	тыс. т у.т.	5,084	0,080	0,081	0,1	0,1	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
			50	на отпущенную тепловую энергию	тыс. т у.т.	733,0	697,6	834,8	807,7	773,9	809,5	821,2	842,0	859,1	827,5	833,8	837,4	839,2	831,3	835,7	841,6
			51	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			52	природного газа	тыс. т у.т.	729,82	697,55	834,72	807,7	773,8	808,0	819,7	840,5	857,6	832,2	835,9	837,7	839,2	831,3	835,7	841,6
			53	мазута	тыс. т у.т.	3,16	0,06	0,06	0,1	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6
			54	По видам топлива	тыс. т у.т.	1 910,4	1 707,2	2 059,3	1 910,0	1 847,4	1 905,1	1 836,6	1 943,0	1 990,6	1 836,2	1 844,3	1 883,4	1 876,0	1 829,5	1 805,6	1 817,5
			55	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			56	природного газа	тыс. т у.т.	1 902,20	1 707,05	2 059,19	1 909,9	1 847,3	1 901,7	1 833,2	1 939,6	1 872,2	1 832,8	1 840,9	1 880,0	1 872,6	1 826,1	1 802,2	1 814,1
			57	мазута	тыс. т у.т.	8,25	0,14	0,14	0,1	0,1	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
			58	Цены на топливо																	
			59	Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т у.т.	4 599,07	4 711,08	4 859,92	4 985,76	5 527,40	5 827,74	7 066,49	7 369,97	7 664,61	7 857,12	8 053,85	8 255,36	8 441,55	8 611,12	8 784,01	8 960,17
			60	среднегодовая цена - мазут	руб./т у.т.	10 520,00	10 835,60	11 228,62	10 734,33	10 042,98	10 042,98	10 625,47	11 082,37	11 525,66	11 986,69	12 466,16	12 964,80	13 483,40	14 022,73	14 583,64	15 166,99
			61	среднегодовая цена - уголь	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			62	среднегодовая цена - природный газ	руб./т у.т.	4 573,39	4 710,59	4 859,49	4 985,35	5 527,16	5 820,17	7 059,86	7 363,44	7 657,97	7 849,42	8 045,66	8 246,80	8 432,35	8 601,00	8 773,02	8 948,48
			63	Расчет НВВ на отпущенную тепловую энергию	тыс. руб.	4 750 447,27	4 726 787,21	5 667 386,51	5 717 706,39	5 826 859,16	6 338 588,26	7 493 254,43	7 951 047,03	8 382 801,53	8 355 126,52	8 624 671,81	8 881 199,33	9 112 444,82	9 248 339,74	9 494 982,88	9 761 690,08
			64	Материальные затраты	тыс. руб.	3 405 310,30	3 308 152,08	4 133 583,57	4 102 622,79	4 325 128,32	4 768 904,72	5 857 899,80	6 262 854,63	6 643 769,77	6 563 783,01	6 779 332,07	6 980 111,52	7 153 787,01	7 230 217,13	7 415 424,87	7 618 647,26
			65	Топливо	тыс. руб.	3 372 063,41	3 274 328,61	4 090 561,13	4 057 067,05	4 277 434,80	4 717 553,94	5 803 027,33	6 205 672,03	6 584 288,83	6 501 922,83	6 715 033,49	6 913 277,89	7 084 324,15	7 158 027,33	7 340 400,07	7 540 675,11
			66	Энергия всех видов со стороны	тыс. руб.	1 563,86	1 606,44	1 570,27	1 728,73	1 712,29	1 868,11	2 077,34	2 208,21	2 307,58	2 399,88	2 459,88	2 521,38	2 578,11	2 629,67	2 682,26	2 735,91
			67	энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00												
			68	энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00												
			69	Вода на технологические цели	тыс. руб.	3 049,05	3 692,57	4 712,34	12 377,44	19 672,87	21 069,65	22 734,15	23 620,78	24 565,61	25 548,23	26 570,16	27 632,97	28 738,29	29 887,82	31 083,33	32 326,67
			70	Вспомогательные материалы, всего, в том числе:	тыс. руб.	28 633,98	28 524,45	36 739,82	31 449,57	26 308,36	28 413,03	30 060,98	31 353,60	32 607,75	33 912,06	35 268,54	36 679,28	38 146,45	39 672,31	41 259,20	42 909,57
			71	ремонтные	тыс. руб.	4 827,01	3 328,70	3 934,31	6 623,54	5 739,84	6 199,02	6 558,57	6 840,59	7 114,21	7 398,78	7 694,73	8 002,52	8 322,62	8 655,52	9 001,74	9 361,81
			72	эксплуатация	тыс. руб.	23 806,97	25 195,75	32 805,51	24 826,03	20 568,52	22 214,00	23 502,41	24 513,02	25 493,54	26 513,28	27 573,81	28 676,76	29 823,83	31 016,79	32 257,46	33 547,76
			73	Плата за пользование водными объектами	тыс. руб.				0,00												
			74	Услуги сторонних организаций	тыс. руб.	343 015,17	371 923,44	485 774,38	254 679,82	267 789,66	289 212,83	305 987,17	319 144,62	331 910,41	345 186,82	358 994,30	373 354,07	388 288,23	403 819,76	419 972,55	436 771,45
			75	услуги по водоснабжению	тыс. руб.				0,00												
			76	услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.	343 015,17	371 923,44	485 774,38	254 679,82	267 789,66	289 212,83	305 987,17	319 144,62	331 910,41	345 186,82	358 994,30	373 354,07	388 288,23	403 819,76	419 972,55	436 771,45
			77	услуги по пуско-наладке	тыс. руб.				0,00												
			78	расходы по испытаниям и опытам	тыс. руб.				0,00												
			79	Расходы на оплату труда																	

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	Наименование источника	№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
			97	Собственные источники финансирования						0,00	202,47	51,70	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98	амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	млн руб.					0,00	202,47	51,70	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99	капиталовложения из прибыли	млн руб.	-	-	-													
			100	Плата за технологическое присоединение	млн руб.	-	-	-													
			101	возвратный НДС	млн руб.	-	-	-													
			102	Дефицит собственных средств	млн руб.	-	-	-													
001	ПАО "МОЭК"	ТЭЦ-21	1	Электрическая мощность																	
			2	Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	1765	1765	1765	1765	1765	1685	1765	1515	1775	1775	1525	1784	1534	1793	1793	
			3	Располагаемая электрическая мощность	МВт	1765	1765	1765	1765	1765	1685	1765	1515	1775	1775	1525	1784	1534	1793	1793	
			4	Число часов использования УЭМ, в том числе:	час/год	4 506	4 161	5 004	4 866	4 668	4 523	4 212	4 489	4 731	4 421	4 288	4 605	4 318	4 254	4 159	
			5	Электрическая энергия																	
			6	Выработка электрической энергии всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	7 953,6	7 344,3	8 831,2	8 589,1	8 239,7	7 621,2	7 433,4	6 800,4	8 397,0	7 846,4	6 539,8	8 216,0	6 624,1	7 627,4	7 457,7	
			7	по теплофикационному циклу	тыс. МВт·ч	4 220,0	4 145,0	4 628,2	4 645,9	4 150,6	5 026,7	4 752,3	4 647,0	5 171,4	4 898,4	4 263,7	5 050,5	4 291,1	4 734,7	4 649,0	
			8	Отпуск электрической энергии с шин	тыс. МВт·ч	7 270,1	6 661,1	8 053,3	7 798,2	7 465,2	6 878,1	6 694,9	6 084,0	7 591,5	7 063,1	5 822,1	7 407,0	5 905,6	6 861,6	6 695,4	
			9	Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	683,4	683,2	777,9	790,9	777,9	743,1	717,7	805,6	778,3	717,7	808,9	718,5	765,8	762,3	766,2	
			10	то же, %	%	8,6	9,3	8,8	9,2	9,4	9,8	9,9	10,5	9,6	10,0	11,0	9,8	10,8	10,0	10,2	
			11	на производство электрической энергии	тыс. МВт·ч	303,9	300,1	350,8	351,4	354,1	327,5	319,5	292,3	360,9	337,2	281,1	353,1	284,7	327,8	320,5	
			12	то же, %	%	3,8	4,1	4,0	4,1	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	
			13	на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт·ч	379,5	383,1	427,1	439,4	420,4	415,6	419,0	424,2	444,7	446,1	436,7	455,8	433,8	438,0	441,8	
			14	УРУТ на отпущенную электрическую энергию																	
			15	Расход топлива на отпущенную электрическую энергию	тыс. т. у.т.	1 457,0	1 352,8	1 758,6	1 711,2	1 742,9	1 545,3	1 527,9	1 341,9	1 763,7	1 630,6	1 315,9	1 722,3	1 339,1	1 588,2	1 546,7	
			16	Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию	г у.т./кВт·ч	200,4	203,1	218,4	219,4	233,5	224,7	228,2	220,6	232,3	230,9	226,0	232,5	226,7	231,5	231,0	
			17	Тепловая мощность и тепловая нагрузка																	
			18	Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	4 918,0	4 918,0	4 918,0	4918	4918	4730	4558	4578	4933	4933	4603	4948	4618	4963	4963	
			19	базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч	2 358,0	2 358,0	2 358,0	2358	2358	2170	2358	2198	2373	2373	2043	2388	2058	2403	2403	
			20	пиковая, в том числе:	Гкал/ч	2 560,0	2 560,0	2 560,0	2560	2560	2560	2200	2380	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	
			21	ПВК	Гкал/ч	2 560,0	2 560,0	2 560,0	2560	2560	2560	2200	2380	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	
			22	РОУ	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			23	прочие (пусковые)	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			24	Установленная тепловая мощность в том числе:	Гкал/ч	4 918,0	4 918,0	4 918,0	4918	4918	4730	4558	4578	4933	4933	4603	4948	4618	4963	4963	
			25	в паре	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			26	в горячей воде	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			27	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	3 716,9	3 954,2	3 996,1	4 135,6	4 164,4	4 263,3	4 232,1	4 156,3	4 379,6	4 419,6	4 339,4	4 588,9	4 336,4	4 425,3	4 491,4	
			28	в паре	Гкал/ч	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			29	в горячей воде	Гкал/ч	3 716,9	3 954,2	3 996,1	4 135,6	4 164,4	4 263,3	4 232,1	4 156,3	4 379,6	4 419,6	4 339,4	4 588,9	4 336,4	4 425,3	4 491,4	
			30	Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	66,1	66,1	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	
			31	в паре	Гкал/ч	56,3	56,3	74,2	74,2	74,2	74,2	74,2	74,2	74,2	74,2	74,2	74,2	74,2	74,2	74,2	
			32	в горячей воде	Гкал/ч	9,8	9,8	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	
			33	Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	632,5	291,4	238,6	124,4	492,6	376,9	124,3	351,6	311,7	61,8	157,4	79,8	336,0	269,8	223,9	
			34	Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе:	час/год	3 722	3 569	3 952	4 026	3 717	3 554	3 087	3 235	3 338	3 159	3 189	3 238	3 188	3 018	2 962	
			35	Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год	2 878	2 668	3 130	2 925	2 809	2 666	2 714	2 803	2 788	2 770	2 752	2 725	2 731	2 703	2 686	
			36	Тепловая энергия																	
			37	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ (без учета хозяйственных нужд), всего, в том числе:	тыс. Гкал	10 697,9	10 550,2	12 509,5	12 097,9	11 696,9	11 366,4	11 484,9	11 651,5	12 212,4	12 240,2	11 943,5	12 502,7	11 844,9	11 960,9	12 063,2	
			38	Из отборов теплофикационных ТА	тыс. Гкал	8 638,2	8 189,5	9 096,2	9 298,5	8 530,2	7 711,3	7 279,4	7 110,3	7 922,0	7 497,2	6 515,1	7 731,9	6 561,4	7 251,5	7 116,8	
			39	Пиковыми источниками, в том числе	тыс. Гкал	1 850,8	2 040,5	3 198,7	2 542,0	2 892,0	3 589,9	4 141,3	4 478,0	4 224,0	4 675,6	5 359,9	4 701,7	5 214,1	4 639,4	4 875,7	
			40	Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	137,4	225,1	222,4	193,8	234,4	227,8	230,2	233,5	244,7	245,3	239,3	250,5	237,4	239,7	241,7	
			41	то же, %	%	1,3	2,1	1,7	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
			42	УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	159,4	158,0	159,3	160,0	159,5	162,0	162,2	162,0	162,3	162,3	162,4	162,4	162,4	162,5	162,5	
			43	УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	161,4	161,4	162,1	162,5	162,7	165,3	165,5	165,2	165,6	165,6	165,6	165,6	165,6	165,7	165,7	
			44	Потребность в топливе																	
			45	Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т у.т.	3 184,1	3 055,5	3 786,8	3 677,4	3 646,4	3 423,7	3 428,2	3 266,7	3 785,5	3 657,5	3 294,0	3 793,3	3 301,1	3 570,1	3 545,8	
			46	на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.	1 457,0	1 352,8	1 758,6	1 711,2	1 742,9	1 545,3	1 527,9	1 341,9	1 763,7	1 630,6	1 315,9	1 722,3	1 339,1	1 588,2	1 546,7	
			47	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			48	природного газа	тыс. т у.т.	1 452,98	1 349,35	1 755,06	1 707,6	1 742,8	1 542,3	1 525,0	1 339,2	1 760,6	1 627,7	1 313,3	1 719,3	1 336,4	1 585,3	1 543,8	
			49	мазута	тыс. т у.т.	4,017	3,399	3,565	3,6	0,1	2,9	2,9	2,7	3,0	2,9	2,6	3,0	2,6	2,9	2,8	
			50	на отпущенную тепловую энергию	тыс. т у.т.	1 727,1	1 702,8	2 028,2	1 966,3	1 903,6	1 878,4	1 900,3	1 924,8	2 021,8	2 026,9	1 978,0	2 071,0	1 962,0	1 981,9	1 999,1	
			51	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			52	природного газа	тыс. т у.т.	1 722,33	1 698,52	2 024,08	1 962,1	1 903,5	1 874,9	1 896,7	1 921,0	2 018,3	2 023,3	1 974,1	2 067,5	1 958,2	1 978,3	1 995,4	
			53	мазута	тыс. т у.т.	4,76	4,28	4,11	4,1	0,1	3,6	3,6	3,8	3,5	3,6	3,9	3,5	3,9	3,6	3,7	
			54	По видам топлива	тыс. т у.т.	3 184,1	3 055,5	3 786,8	3 677,4	3 646,4	3 423,7	3 428,2	3 266,7	3 785,5	3 657,5	3 294,0	3 793,3	3 301,1	3 570,1	3 545,8	
			55	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			56	природного газа	тыс. т у.т.	3 175,31	3 047,87	3 779,14	3 669,7	3 646,3	3 417,2	3 421,7	3 260,2	3 779,0	3 651,0	3 287,5	3 786,8	3 294,6	3 563,6	3 539,3	
			57	мазута	тыс. т у.т.	8,78	7,68	7,68	7,7	0,1	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
			58	Цены на топливо																	
			59	Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т у.т.	4 601,07	4 737,61	4 872,41	5 065,69	5 579,24	5 818,92	7 055,38	7 359,11	7 652,42	7 844,28	8 041,57	8 241,75	8 428,87	8 597,18	8 769,70	
			60	среднегодовая цена - мазут	руб./т у.т.	10 520,00	10 835,60	11 228,62	10 734,33	10 042,98	10 042,98	10 625,47	11 082,37	11 525,66	11 986,69	12 466,16	12 964,80	13 483,40	14 022,73	14 583,64	
			61	среднегодовая цена - уголь	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			62	среднегодовая цена - природный газ	руб./т у.т.	4 584,71	4 722,25	4 859,49	5 053,83	5 579,11	5 810,88	7 048,60	7 351,69	7 645,76	7 836,90	8 032,82	8 233,64	8 418,90	8 587,28		

№ зоны деятель- ности ЕТО	Наименование ЕТО	Наименование источника	№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
			75	услуги по водоснабжению	тыс. руб.				0,00												
			76	услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.	398 513,31	369 781,03	416 336,22	369 642,35	399 386,09	431 336,97	456 354,52	475 977,76	495 016,87	514 817,55	535 410,25	556 826,66	579 099,73	602 263,72	626 354,26	651 408,44
			77	услуги по пуско-наладке	тыс. руб.				0,00												
			78	расходы по испытаниям и опытам	тыс. руб.				0,00												
			79	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	282 530,55	307 236,24	287 910,51	328 305,20	331 327,07	357 833,24	378 587,56	394 866,83	410 661,50	427 087,96	444 171,48	461 938,34	480 415,88	499 632,51	519 617,81	540 402,52
			80	Страховые взносы	тыс. руб.	84 348,88	91 518,08	87 652,81	98 920,84	103 115,96	111 365,24	117 824,42	122 890,87	127 806,51	132 918,77	138 235,52	143 764,94	149 515,53	155 496,16	161 716,00	168 184,64
			81	Амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	542 977,19	561 378,74	534 559,89	977 823,88	864 431,82	864 431,82	865 401,82	898 424,00	955 341,71	1 070 088,30	1 184 834,89	1 299 581,47	1 536 257,73	1 772 933,99	2 142 760,24	2 512 586,50
			82	от ввода основных фондов новых проектов, отнесенных на производство тепловой энергии	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	33 022,18	56 917,71	114 746,59	114 746,59	114 746,59	236 676,26	236 676,26	369 826,26	369 826,26
			83	Прочие расходы, не распределяемые по элементам	тыс. руб.	390 978,86	419 184,16	476 212,95	439 486,19	485 663,96	524 517,08	554 939,07	578 801,45	601 953,50	626 031,64	651 072,91	677 115,83	704 200,46	732 368,48	761 663,22	792 129,74
			84	Налог на имущество от ввода новых основных фондов новых проектов, отнесенных на производство тепловой энергии	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,83	17 777,61	29 930,82	59 848,39	57 323,97	54 799,54	117 995,21	112 788,33	179 349,30	171 213,13
			85	ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.	9 707 927,58	9 809 241,70	11 837 898,86	12 334 526,91	12 923 135,13	13 347 681,85	15 917 826,02	16 795 781,32	18 240 356,20	18 884 209,31	19 077 565,13	20 429 346,39	20 278 256,34	21 093 976,14	22 109 868,38	23 018 399,82
			86	Себестоимость всей товарной продукции	тыс. руб.	9 707 927,58	9 809 241,70	11 837 898,86	12 334 526,91	12 923 135,13	13 347 681,85	15 917 826,02	16 795 781,32	18 240 356,20	18 884 209,31	19 077 565,13	20 429 346,39	20 278 256,34	21 093 976,14	22 109 868,38	23 018 399,82
			87	Прибыль	тыс. руб.																
			88	на капитальные вложения	тыс. руб.																
			89	прочие расходы	тыс. руб.																
			90	НВВ	тыс. руб.	9 707 927,58	9 809 241,70	11 837 898,86	12 334 526,91	12 923 135,13	13 347 681,85	15 916 333,19	16 744 981,53	18 153 507,67	18 709 614,33	18 905 494,58	20 259 800,25	19 923 584,88	20 744 511,56	21 560 692,82	22 477 360,44
			91	Тариф (Себестоимость производства тепловой энергии), в ценах соответствующих лет	руб./Гкал	907,46	929,77	946,31	1 019,56	1 104,83	1 174,31	1 385,85	1 437,16	1 486,48	1 528,54	1 582,91	1 620,43	1 682,04	1 734,36	1 787,31	1 852,61
			92	НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	9 707 927,58	9 809 241,70	11 837 898,86	12 334 526,91	12 923 135,13	13 347 681,85	15 917 826,02	16 795 781,32	18 240 356,20	18 884 209,31	19 077 565,13	20 429 346,39	20 278 256,34	21 093 976,14	22 109 868,38	23 018 399,82
			93	Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	907,46	929,77	946,31	1 019,56	1 104,83	1 174,31	1 385,98	1 441,52	1 493,59	1 542,81	1 597,31	1 633,99	1 711,98	1 763,57	1 832,84	1 897,20
			94	Источники финансирования																	
			95	Потребности в инвестициях	млн руб.					0,00	24,25	801,30	597,39	1 445,72	0,00	0,00	3 048,24	0,00	3 328,75	0,00	0,00
			96	То же накопленным итогом	млн руб.					0,00	24,25	825,55	1 422,94	2 868,66	2 868,66	2 868,66	5 916,91	5 916,91	9 245,66	9 245,66	9 245,66
			97	Собственные источники финансирования	млн руб.					0,00	24,25	801,30	597,39	1 445,72	0,00	0,00	3 048,24	0,00	3 328,75	0,00	0,00
			98	амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	млн руб.					0,00	24,25	801,30	597,39	1 445,72	0,00	0,00	3 048,24	0,00	3 328,75	0,00	0,00
			99	капиталовложения из прибыли	млн руб.	-	-	-													
			100	Плата за технологическое присоединение	млн руб.	-	-	-													
			101	возвратный НДС	млн руб.	-	-	-													
			102	Дефицит собственных средств	млн руб.	-	-	-													
001	ПАО "МОЭК"	ТЭЦ-23	1	Электрическая мощность																	
			2	Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	1420	1420	1420	1420	1420	1330	1330	1190	1449	1199	1208	1208	1217	1476	1476	1476
			3	Располагаемая электрическая мощность	МВт	1420	1420	1420	1420	1420	1330	1330	1190	1449	1199	1208	1208	1217	1476	1476	1476
			4	Число часов использования УЭМ, в том числе:	час/год	5 150	4 616	4 760	5 358	5 261	5 629	5 403	5 955	6 080	5 833	5 802	6 012	6 085	6 325	6 172	6 204
			5	Электрическая энергия																	
			6	Выработка электрической энергии всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	7 313,2	6 554,2	6 759,0	7 608,9	7 470,8	7 486,2	7 186,3	7 085,9	8 810,6	6 993,3	7 009,4	7 262,8	7 405,8	9 336,2	9 110,5	9 157,8
			7	по теплофикационному циклу	тыс. МВт·ч	4 654,7	4 575,2	4 697,7	5 042,0	4 858,2	5 057,0	4 662,3	4 810,6	5 995,7	4 788,0	4 770,0	4 896,4	4 968,4	6 374,7	6 266,9	6 290,0
			8	Отпуск электрической энергии с шин	тыс. МВт·ч	6 730,0	5 997,8	6 162,7	6 959,8	6 835,3	6 848,7	6 550,2	6 439,5	8 080,9	6 336,3	6 351,5	6 589,9	6 718,6	8 538,6	8 320,7	8 363,1
			9	Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	583,2	556,4	596,4	649,1	635,4	637,5	636,1	646,4	729,6	657,0	657,9	672,9	687,2	797,5	789,8	794,7
			10	то же, %	%	8,0	8,5	8,8	8,5	8,5	8,5	8,9	9,1	8,3	9,4	9,4	9,3	9,3	8,5	8,7	8,7
			11	на производство электрической энергии	тыс. МВт·ч	301,6	275,9	290,7	338,1	338,2	339,0	325,5	320,9	399,0	316,7	317,4	328,9	335,4	422,8	412,6	414,7
			12	то же, %	%	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
			13	на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт·ч	281,6	280,4	305,7	311,0	297,3	298,4	310,7	325,5	330,6	340,3	340,5	344,0	351,8	374,7	377,2	379,9
			14	УРУТ на отпущенную электрическую энергию																	
			15	Расход топлива на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.	1 653,5	1 407,6	1 454,4	1 749,0	1 781,5	1 719,1	1 692,2	1 611,1	2 017,4	1 575,4	1 586,3	1 657,1	1 695,5	2 126,7	2 061,0	2 073,8
			16	Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию	г у.т./кВт·ч	245,7	234,7	236,0	251,3	260,6	251,0	258,3	250,2	249,7	248,6	249,8	251,5	252,4	249,1	247,7	248,0
			17	Тепловая мощность и тепловая нагрузка																	
			18	Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	4 530,0	4 530,0	4 530,0	4530	4530	4385	4025	4050	4395	4245	4260	4260	4275	4620	4620	4620
			19	базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч	1 990,0	1 990,0	1 990,0	1990	1990	1845	1690	2035	1705	1720	1720	1735	2080	2080	2080	2080
			20	пиковая, в том числе:	Гкал/ч	2 540,0	2 540,0	2 540,0	2540	2540	2540	2360	2360	2540	2540	2540	2540	2540	2540	2540	2540
			21	ПВК	Гкал/ч	2 540,0	2 540,0	2 540,0	2540	2540	2540	2180	2360	2360	2540	2540	2540	2540	2540	2540	2540
			22	РОУ	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			23	прочие (пусковые)	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			24	Установленная тепловая мощность в том числе:	Гкал/ч	4 530,0	4 530,0	4 530,0	4530	4530	4385	4025	4050	4395	4245	4260	4260	4275	4620	4620	4620
			25	в паре	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			26	в горячей воде	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			27	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	3 099,9	3 125,7	3 218,4	3 355,6	3 321,0	3 446,7	3 514,1	3 621,7	3 693,4	3 843,2	3 887,2	3 940,4	4 075,9	4 378,5	4 423,3	4 471,8
			28	в паре	Гкал/ч	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			29	в горячей воде	Гкал/ч	3 099,9	3 125,7	3 218,4	3 355,6	3 321,0	3 446,7	3 514,1	3 621,7	3 693,4	3 843,2	3 887,2	3 940,4	4 075,9	4 378,5	4 423,3	4 471,8
			30	Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	21,2	21,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2
			31	в паре	Гкал/ч	17,0	17,0	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8
			32	в горячей воде	Гкал/ч	4,2	4,2	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
			33	Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	612,3	583,9	308,8	222,7	312,0	425,3	308,9	121,3	434,5	304,8	275,8	222,6	102,0	144,5	99,7	51,2
			34	Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе:	час/год	3 671	3 771	3 896	4 141	3 789	3 919	3 586	4 038	4 236	3 968	3 917	4 025	4 046	4 388	4 307	4 321
			35	Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год	2 744	2 644	3 055	2 829	2 739	2 632	2 689	2 737	2 726	2 695						

№ зоны деятель- ности ЕТО	Наименование ЕТО	Наименование источника	№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
			51	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			52	природного газа	тыс. т у.т.	1 403,91	1 364,57	1 618,96	1 573,1	1 508,1	1 508,0	1 573,9	1 647,7	1 671,7	1 721,8	1 723,4	1 741,3	1 781,3	1 894,9	1 907,0	1 920,8
			53	мазута	тыс. т у.т.	4,36	0,06	0,06	0,1	0,1	2,5	2,6	2,7	2,4	2,8	2,8	2,7	2,7	2,5	2,5	
			54	По видам топлива	тыс. т у.т.	3 061,7	2 772,3	3 073,4	3 322,1	3 289,7	3 229,5	3 268,6	3 261,5	3 691,6	3 300,0	3 312,4	3 401,1	3 479,5	4 024,1	3 970,6	3 997,2
			55	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			56	природного газа	тыс. т у.т.	3 052,25	2 772,14	3 073,33	3 322,0	3 289,6	3 224,2	3 263,3	3 256,2	3 686,3	3 294,7	3 307,1	3 395,8	3 474,2	4 018,8	3 965,3	3 991,9
			57	мазута	тыс. т у.т.	9,48	0,12	0,12	0,1	0,1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	
			58	Цены на топливо																	
			59	Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т у.т.	4 397,65	4 510,26	4 859,74	4 696,68	5 213,00	5 453,58	6 612,56	6 896,92	7 171,97	7 352,30	7 536,37	7 724,86	7 898,83	8 055,98	8 217,58	8 382,26
			60	среднегодовая цена - мазут	руб./т у.т.	10 520,00	10 835,60	11 228,62	10 734,33	10 042,98	10 625,47	11 082,37	11 525,66	11 986,69	12 466,16	12 964,80	13 483,40	14 022,73	14 583,64	15 166,99	
			61	среднегодовая цена - уголь	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			62	среднегодовая цена - природный газ	руб./т у.т.	4 378,64	4 510,00	4 859,49	4 696,47	5 212,82	5 446,05	6 606,06	6 890,12	7 165,72	7 344,87	7 528,49	7 716,70	7 890,33	8 048,13	8 209,10	8 373,28
			63	Расчет НВВ на отпуск тепловой энергии	тыс. руб.	7 265 532,53	7 118 678,93	8 774 285,26	8 714 924,40	9 120 034,87	9 566 330,00	11 874 471,51	12 928 395,69	13 752 762,76	14 755 046,13	15 383 527,56	16 367 441,95	17 425 746,62	19 255 606,29	20 433 758,00	21 562 925,19
			64	Материальные затраты	тыс. руб.	6 292 209,46	6 181 868,05	7 649 795,67	7 557 711,81	7 983 259,10	8 367 297,40	10 563 956,38	11 527 604,98	12 836 955,77	13 172 272,27	13 641 936,78	14 268 238,22	15 469 202,93	15 882 875,06	16 320 382,18	
			65	Топливо	тыс. руб.	6 221 952,14	6 093 736,40	7 542 241,69	7 444 504,76	7 862 106,17	8 237 240,92	10 424 243,52	11 382 258,90	12 066 820,30	12 679 738,41	13 008 800,82	13 471 961,93	14 091 506,79	15 285 451,80	15 691 824,43	16 121 741,09
			66	Энергия всех видов со стороны	тыс. руб.	1 158,00	1 209,79	1 238,52	1 541,71	1 645,79	1 795,56	1 996,66	2 122,45	2 217,96	2 306,68	2 364,35	2 423,45	2 477,98	2 527,54	2 578,09	2 629,65
			67	энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00												
			68	энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00												
			69	Вода на технологические цели	тыс. руб.	36 940,74	48 983,02	61 593,42	81 286,92	89 642,42	96 007,03	103 591,59	107 631,66	111 936,93	116 414,40	121 070,98	125 913,82	130 950,37	136 188,38	141 635,92	147 301,36
			70	Вспомогательные материалы, всего, в том числе:	тыс. руб.	32 158,58	37 938,83	44 722,04	30 378,42	29 864,71	32 253,89	34 124,62	35 591,98	37 015,65	38 496,28	40 036,13	41 637,58	43 303,08	45 035,20	46 836,61	48 710,08
			71	ремонт	тыс. руб.	5 973,09	5 092,38	6 916,71	8 652,47	13 844,47	14 952,02	15 819,24	16 499,47	17 159,45	17 845,83	18 559,66	19 302,05	20 074,13	20 877,09	21 712,18	22 580,66
			72	эксплуатация	тыс. руб.	26 185,49	32 846,45	37 805,34	21 725,95	16 020,25	17 301,87	18 305,38	19 092,51	19 856,21	20 650,45	21 476,47	22 335,53	23 228,95	24 158,11	25 124,44	26 129,41
			73	Плата за пользование водными объектами	тыс. руб.				0,00												
			74	Услуги сторонних организаций	тыс. руб.	194 591,18	214 549,20	312 652,40	263 969,38	285 322,17	308 147,95	326 020,53	340 039,41	353 640,99	367 786,63	382 498,09	397 798,02	413 709,94	430 258,33	447 468,67	465 367,41
			75	услуги по водоснабжению	тыс. руб.				0,00												
			76	услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.	194 591,18	214 549,20	312 652,40	263 969,38	285 322,17	308 147,95	326 020,53	340 039,41	353 640,99	367 786,63	382 498,09	397 798,02	413 709,94	430 258,33	447 468,67	465 367,41
			77	услуги по пуско-наладке	тыс. руб.				0,00												
			78	расходы по испытаниям и опытам	тыс. руб.				0,00												
			79	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	186 876,47	208 045,98	222 693,14	230 315,70	228 038,45	246 281,53	260 565,85	271 770,19	282 640,99	293 946,63	305 704,50	317 932,68	330 649,99	343 875,99	357 631,02	371 936,27
			80	Страховые взносы	тыс. руб.	54 278,26	60 906,93	65 763,09	67 712,22	69 016,18	74 537,48	78 860,65	82 251,66	85 541,73	88 963,39	92 521,93	96 222,81	100 071,72	104 074,59	108 237,57	112 567,07
			81	Амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	234 335,99	263 069,52	341 464,66	409 839,36	358 565,49	358 565,49	399 329,25	448 002,32	567 683,14	796 323,45	1 044 086,24	1 441 431,65	1 838 777,05	2 362 929,31	3 020 231,57	3 677 533,82
			82	от ввода основных фондов новых проектов, отнесенных на производство тепловой энергии	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 763,76	48 673,07	119 680,82	228 640,31	247 762,79	397 345,40	397 345,40	524 152,26	657 302,26	657 302,26
			83	Прочие расходы, не распределяемые по элементам	тыс. руб.	303 241,18	190 239,26	181 916,29	154 997,51	195 833,48	211 500,16	223 767,17	233 389,15	242 724,72	252 433,71	262 531,06	273 032,30	283 953,59	295 311,74	307 124,21	319 409,17
			84	Налог на имущество от ввода новых основных фондов новых проектов, отнесенных на производство тепловой энергии	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 971,67	25 337,98	62 540,35	118 636,54	123 913,47	199 087,72	190 346,12	249 953,41	310 189,91	295 729,26
			85	ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.	7 265 532,53	7 118 678,93	8 774 285,26	8 714 924,40	9 120 034,87	9 566 330,00	11 874 471,51	12 928 395,69	13 752 762,76	14 755 046,13	15 383 527,56	16 367 441,95	17 425 746,62	19 255 606,29	20 433 758,00	21 562 925,19
			86	Себестоимость всей товарной продукции	тыс. руб.	7 265 532,53	7 118 678,93	8 774 285,26	8 714 924,40	9 120 034,87	9 566 330,00	11 874 471,51	12 928 395,69	13 752 762,76	14 755 046,13	15 383 527,56	16 367 441,95	17 425 746,62	19 255 606,29	20 433 758,00	21 562 925,19
			87	Прибыль	тыс. руб.																
			88	на капитальные вложения	тыс. руб.																
			89	прочие расходы	тыс. руб.																
			90	НВВ	тыс. руб.	7 265 532,53	7 118 678,93	8 774 285,26	8 714 924,40	9 120 034,87	9 566 330,00	11 811 736,07	12 854 384,65	13 570 541,59	14 407 769,28	15 011 851,31	15 771 008,83	16 838 055,10	18 481 500,62	19 466 265,83	20 609 893,67
			91	Тариф (Себестоимость производства тепловой энергии), в ценах соответствующих лет	руб./Гкал	854,18	861,34	892,50	917,96	1 002,72	1 054,43	1 249,82	1 296,66	1 347,92	1 390,91	1 448,32	1 506,47	1 572,75	1 620,17	1 695,38	1 782,37
			92	НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	7 265 532,53	7 118 678,93	8 774 285,26	8 714 924,40	9 120 034,87	9 566 330,00	11 874 471,51	12 928 395,69	13 752 762,76	14 755 046,13	15 383 527,56	16 367 441,95	17 425 746,62	19 255 606,29	20 433 758,00	21 562 925,19
			93	Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	854,18	861,34	892,50	917,96	1 002,72	1 054,43	1 256,46	1 304,12	1 366,02	1 424,44	1 484,17	1 563,44	1 627,65	1 688,04	1 779,64	1 864,79
			94	Источники финансирования																	
			95	Потребности в инвестициях	млн руб.				0,00	1 019,09	197,73	1 775,19	2 723,99	478,06	3 739,57	0,00	3 170,17	3 328,75	0,00	0,00	
			96	То же накопленным итогом	млн руб.				0,00	1 019,09	1 216,83	2 992,02	5 716,01	6 194,07	9 933,64	9 933,64	13 103,81	16 432,56	16 432,56	16 432,56	
			97	Собственные источники финансирования	млн руб.				0,00	1 019,09	197,73	1 775,19	2 723,99	478,06	3 739,57	0,00	3 170,17	3 328,75	0,00	0,00	
			98	амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	млн руб.				0,00	1 019,09	197,73	1 775,19	2 723,99	478,06	3 739,57	0,00	3 170,17	3 328,75	0,00	0,00	
			99	капиталовложения из прибыли	млн руб.	-	-	-													
			100	Плата за технологическое присоединение	млн руб.	-	-	-													
			101	возвратный НДС	млн руб.	-	-	-													
			102	Дефицит собственных средств	млн руб.	-	-	-													
001	ПАО "МОЭК"	ТЭЦ-25	1	Электрическая мощность																	
			2	Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	1370	1370	1370	1370	1370	1120	1377	1127	1136	1395	1395	1145	1404	1404	1404	1404
			3	Располагаемая электрическая мощность	МВт	1370	1370	1370	1370	1370	1120	1377	1127	1136	1395	1395	1145	1404	1404	1404	1404
			4	Число часов использования УЭМ, в том числе:	час/год	4 894	4 647	5 591	5 190	5 400	5 132	4 796	5 161	5 780	5 378	5 498	5 499	5 500	5 376	5 280	5 328
			5	Электрическая энергия																	
			6	Выработка электрической энергии всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	6 705,0	6 365,8	7 659,5	7 110,2	7 398,0	5 748,2	6 604,3	5 816,9	6 566,3	7 501,8	7 669,9	6 296,6	7 721,6	7 548,3	7 413,7	7 480,4
			7	по теплофикационному циклу	тыс. МВт·ч	4 280,2	4 345,4	4 860,0	4 681,9	4 44											

№ зоны деятель- ности ЕТО	Наименование ЕТО	Наименование источника	№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
			28	в паре	Гкал/ч	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			29	в горячей воде	Гкал/ч	2 698,5	3 005,2	3 011,5	3 072,4	3 219,7	3 285,1	3 376,2	3 271,7	3 603,8	3 611,1	3 729,2	3 648,3	3 726,8	3 779,2	3 866,7	3 952,3
			30	Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	96,7	96,7	111,7	111,7	111,7	111,7	111,7	111,7	111,7	111,7	111,7	111,7	111,7	111,7	111,7	111,7
			31	в паре	Гкал/ч	87,0	87,0	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9
			32	в горячей воде	Гкал/ч	9,7	9,7	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
			33	Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	768,1	459,5	256,8	258,1	383,3	31,0	181,0	35,4	72,5	410,2	292,1	42,9	309,4	257,0	169,5	84,0
			34	Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе:	час/год	3 523	3 623	4 053	3 842	3 592	3 297	2 973	3 434	3 887	3 503	3 574	3 722	3 530	3 447	3 391	3 398
			35	Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год	2 797	2 439	3 017	2 873	2 669	2 494	2 461	2 601	2 630	2 619	2 608	2 599	2 571	2 541	2 516	2 488
			36	Тепловая энергия																	
			37	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ (без учета хозяйственных нужд), всего, в том числе:	тыс. Гкал	7 546,6	7 330,6	9 084,2	8 828,0	8 593,9	8 192,2	8 307,5	8 509,7	9 477,9	9 457,9	9 726,2	9 482,8	9 582,2	9 601,6	9 721,4	9 833,3
			38	Из отборов теплофикационных ТА	тыс. Гкал	6 392,4	6 490,6	7 239,9	6 835,0	6 539,2	5 269,3	5 777,2	5 538,8	6 328,3	6 911,1	7 051,0	6 115,9	7 016,9	6 852,1	6 741,0	6 755,8
			39	Пиковыми источниками, в том числе	тыс. Гкал	1 025,6	708,8	1 693,5	1 837,8	1 901,1	2 888,6	2 495,8	2 937,2	2 522,8	2 507,0	2 633,8	3 324,8	2 522,8	2 707,0	2 943,4	3 034,2
			40	Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	400,6	494,1	574,6	571,5	386,8	373,5	378,6	386,5	432,0	431,4	444,0	434,3	438,7	439,6	445,3	450,0
			41	то же, %	%	5,0	6,3	5,9	6,1	4,3	4,4	4,4	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
			42	УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	157,7	155,5	155,6	155,8	159,7	165,7	165,9	165,5	165,4	165,6	165,7	165,5	165,8	165,8	165,8	165,8
			43	УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	166,1	166,0	165,4	165,9	166,8	173,3	173,5	173,0	173,0	173,2	173,2	173,0	173,3	173,4	173,4	173,4
			44	Потребность в топливе																	
			45	Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т у.т.	2 718,1	2 597,0	3 266,3	3 070,0	3 243,2	2 685,2	2 945,4	2 724,4	3 044,9	3 302,0	3 387,1	2 976,9	3 387,6	3 350,2	3 336,6	3 375,7
			46	на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.	1 464,5	1 380,4	1 763,4	1 605,5	1 809,3	1 265,8	1 504,2	1 252,4	1 405,5	1 663,9	1 702,3	1 336,0	1 726,6	1 685,6	1 650,2	1 670,6
			47	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			48	природного газа	тыс. т у.т.	1 464,37	1 380,27	1 763,34	1 605,4	1 809,1	1 264,6	1 503,0	1 251,3	1 404,3	1 662,6	1 701,0	1 334,9	1 725,3	1 684,4	1 649,0	1 669,4
			49	мазута	тыс. т у.т.	0,159	0,094	0,095	0,1	0,3	1,2	1,3	1,2	1,3	1,3	1,1	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
			50	на отпущенную тепловую энергию	тыс. т у.т.	1 253,6	1 216,6	1 502,9	1 464,6	1 433,9	1 419,5	1 441,2	1 472,0	1 639,4	1 638,1	1 684,9	1 640,9	1 661,0	1 664,6	1 686,4	1 705,1
			51	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			52	природного газа	тыс. т у.т.	1 253,45	1 216,55	1 502,83	1 464,5	1 433,7	1 418,2	1 439,9	1 470,6	1 638,0	1 636,9	1 683,6	1 639,5	1 659,8	1 663,3	1 685,1	1 703,8
			53	мазута	тыс. т у.т.	0,14	0,08	0,08	0,1	0,2	1,3	1,2	1,4	1,4	1,2	1,2	1,4	1,2	1,2	1,3	1,3
			54	По видам топлива	тыс. т у.т.	2 718,1	2 597,0	3 266,3	3 070,0	3 243,2	2 685,2	2 945,4	2 724,4	3 044,9	3 302,0	3 387,1	2 976,9	3 387,6	3 350,2	3 336,6	3 375,7
			55	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			56	природного газа	тыс. т у.т.	2 717,82	2 596,82	3 266,17	3 069,9	3 242,7	2 682,7	2 942,9	2 721,9	3 042,3	3 299,5	3 384,6	2 974,4	3 385,1	3 347,7	3 334,1	3 373,2
			57	мазута	тыс. т у.т.	0,30	0,18	0,18	0,2	0,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
			58	Цены на топливо																	
			59	Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т у.т.	4 576,60	4 713,65	4 859,84	5 032,67	5 589,88	5 908,66	7 165,47	7 473,83	7 772,42	7 966,61	8 165,83	8 370,59	8 558,61	8 730,03	8 904,86	9 083,12
			60	среднегодовая цена - мазут	руб./т у.т.	10 520,00	10 835,60	11 228,62	10 734,33	10 042,98	10 042,98	10 625,47	11 082,37	11 525,66	11 986,69	12 466,16	12 964,80	13 483,40	14 022,73	14 583,64	15 166,99
			61	среднегодовая цена - уголь	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			62	среднегодовая цена - природный газ	руб./т у.т.	4 575,96	4 713,24	4 859,49	5 032,35	5 589,26	5 904,79	7 162,51	7 470,50	7 769,32	7 963,56	8 162,64	8 366,71	8 554,96	8 726,06	8 900,58	9 078,59
			63	Расчет НВВ на отпуск тепловой энергии	тыс. руб.	6 749 251,00	6 675 077,68	8 441 260,48	8 722 474,08	9 371 799,16	9 819 576,69	11 821 290,67	12 735 963,95	14 645 544,99	15 343 927,23	16 536 659,21	16 936 930,95	17 843 525,33	18 779 374,40	19 817 220,15	20 842 416,28
			64	Материальные затраты	тыс. руб.	5 839 508,71	5 774 662,49	7 468 497,32	7 526 313,94	8 155 497,76	8 537 961,82	10 488 535,35	11 169 615,38	12 917 324,96	13 232 350,90	13 947 943,76	13 932 211,61	14 421 050,96	14 744 585,02	15 238 479,31	15 717 754,14
			65	Топливо	тыс. руб.	5 761 822,28	5 697 412,90	7 376 069,76	7 417 314,18	8 015 100,82	8 387 289,48	10 326 567,82	11 001 138,62	12 742 096,72	13 050 113,53	13 758 457,35	13 735 187,21	14 216 195,16	14 531 592,93	15 017 026,64	15 487 503,65
			66	Энергия всех видов со стороны	тыс. руб.	863,18	1 108,68	1 372,71	1 404,85	1 924,19	2 099,29	2 334,41	2 481,47	2 593,14	2 696,87	2 764,29	2 833,40	2 897,15	2 955,09	3 014,19	3 074,47
			67	энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00												
			68	энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00												
			69	Вода на технологические цели	тыс. руб.	40 655,58	35 320,66	53 652,07	71 166,52	108 613,63	116 325,20	125 514,89	130 409,97	135 626,37	141 051,42	146 693,48	152 561,22	158 663,66	165 010,21	171 610,62	178 475,04
			70	Вспомогательные материалы, всего, в том числе:	тыс. руб.	36 167,66	40 820,25	37 402,79	36 428,39	29 859,13	32 247,86	34 118,24	35 585,32	37 008,73	38 489,08	40 028,65	41 629,79	43 294,99	45 026,78	46 827,86	48 700,97
			71	ремонт	тыс. руб.	2 746,46	4 538,02	5 124,95	9 579,66	12 134,11	13 104,84	13 864,92	14 461,12	15 039,56	15 641,14	16 266,79	16 917,46	17 594,16	18 297,92	19 029,84	19 791,03
			72	эксплуатация	тыс. руб.	33 421,20	36 282,23	32 277,84	26 848,73	27 725,02	19 143,02	20 253,31	21 124,21	21 969,17	22 847,94	23 761,86	24 712,33	25 700,83	26 728,86	27 798,01	28 909,94
			73	Плата за пользование водными объектами	тыс. руб.				0,00												
			74	Услуги сторонних организаций	тыс. руб.	155 694,17	161 825,25	200 262,22	223 784,55	286 986,65	309 945,58	327 922,42	342 023,09	355 704,01	369 932,17	384 729,46	400 118,64	416 123,38	432 768,32	450 079,05	468 082,21
			75	услуги по водоснабжению	тыс. руб.				0,00												
			76	услуги по аварийному ремонту	тыс. руб.	155 694,17	161 825,25	200 262,22	223 784,55	286 986,65	309 945,58	327 922,42	342 023,09	355 704,01	369 932,17	384 729,46	400 118,64	416 123,38	432 768,32	450 079,05	468 082,21
			77	услуги по пуско-наладке	тыс. руб.				0,00												
			78	расходы по испытаниям и опытам	тыс. руб.				0,00												
			79	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	185 466,30	202 569,31	194 749,19	229 451,40	225 010,18	243 011,00	257 105,63	268 161,18	278 887,62	290 043,13	301 644,85	313 710,65	326 259,07	339 309,44	352 881,82	366 997,09
			80	Страховые взносы	тыс. руб.	53 458,03	59 082,14	58 166,01	67 671,55	68 512,07	73 993,03	78 284,63	81 916,90	84 916,90	88 313,58	91 846,12	95 519,96	99 340,76	103 314,39	107 446,97	111 744,85
			81	Амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	318 264,87	285 480,22	296 890,62	443 345,05	399 882,98	399 882,98	525 600,81	651 318,63	919 939,68	1 300 537,64	1 681 135,61	2 061 733,57	2 567 567,89	3 073 402,22	3 579 236,54	
			82	от ввода основных фондов новых проектов, отнесенных на производство тепловой энергии	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 717,83	125 717,83	268 621,04	380 597,96	380 597,96	380 597,96	505 834,32	505 834,32	505 834,32
			83	Прочие расходы, не распределяемые по элементам	тыс. руб.	196 858,92	191 458,26	222 695,12	195 479,19	235 909,52	254 782,28	269 559,65	281 150,72	292 396,74	304 092,61	316 256,32	328 906,57	342 062,83	355 745,35	369 975,16	384 774,17
			84	Налог на имущество от ввода новых основных фондов новых проектов, отнесенных на производство тепловой энергии	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 761,91	64 996,12	139 255,16	193 701,06	185 327,90	1			

№ зоны деятель- ности ЕТО	Наименование ЕТО	Наименование источника	№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	
			4	Число часов использования УЭМ, в том числе:	час/год	5 372	4 575	5 582	5 359	5 750	5 549	5 310	5 831	5 919	4 898	4 898	4 976	5 001	4 909	4 792	4 818	
			5	Электрическая энергия																		
			6	Выработка электрической энергии всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	9 890,2	8 422,1	10 276,1	9 865,1	10 584,5	10 215,7	9 775,9	10 735,0	6 925,6	8 668,5	9 060,0	7 960,7	9 296,9	7 897,8	8 951,7	8 999,5	
			7	по теплофикационному циклу	тыс. МВт·ч	4 372,6	4 130,0	4 533,7	4 819,9	4 692,9	5 637,2	5 659,3	6 250,8	5 305,6	5 168,5	5 486,5	4 958,2	5 568,4	4 931,6	5 445,1	5 455,8	
			8	Отпуск электрической энергии с шин	тыс. МВт·ч	9 194,0	7 766,7	9 518,6	9 108,6	9 816,3	9 467,8	9 032,5	9 939,2	6 269,1	7 988,2	8 362,5	7 308,9	8 588,1	7 241,0	8 251,6	8 294,9	
			9	Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	696,2	655,4	757,5	756,5	768,2	747,9	743,4	795,8	656,5	680,3	697,5	651,8	708,9	656,8	700,1	704,6	
			10	то же, %	%	7,0	7,8	7,4	7,7	7,3	7,3	7,6	7,4	9,5	7,8	7,7	8,2	7,6	8,3	7,8	7,8	
			11	на производство электрической энергии	тыс. МВт·ч	376,2	339,5	412,7	395,5	410,5	396,2	379,1	416,3	268,6	336,2	351,4	308,7	360,5	306,3	347,2	349,0	
			12	то же, %	%	3,8	4,0	4,0	4,0	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	
			13	на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт·ч	320,0	315,9	344,7	361,0	357,7	351,7	364,3	379,5	387,9	344,1	346,2	343,1	348,3	350,5	353,0	355,6	
			14	УРУТ на отпущенную электрическую энергию																		
			15	Расход топлива на отпущенную электрическую энергию	тыс. т. у. т.	2 106,3	1 743,3	2 211,7	2 181,5	2 368,4	2 241,2	2 100,9	2 306,7	1 278,1	1 836,4	1 910,4	1 650,5	1 970,6	1 633,4	1 881,7	1 894,1	
			16	Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию	г у. т./кВт·ч	229,1	224,5	232,4	239,5	241,3	236,7	232,6	232,1	203,9	229,9	228,4	225,8	229,5	225,6	228,0	228,3	
			17	Тепловая мощность и тепловая нагрузка																		
			18	Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	4 214,0	4 214,0	4 214,0	4214	4214	4034	4034	4034	3656	4041	4229	3899	4244	3914	4259	4259	
			19	базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч	2 234,0	2 234,0	2 234,0	2414	2414	2234	2234	2234	1676	2061	2249	1919	2264	1934	2279	2279	
			20	пиковая, в том числе:	Гкал/ч	1 980,0	1 980,0	1 980,0	1800	1800	1800	1800	1800	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	
			21	ПВК	Гкал/ч	1 980,0	1 980,0	1 980,0	1800	1800	1800	1800	1800	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	
			22	РОУ	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			23	прочие (пусковые)	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			24	Установленная тепловая мощность в том числе:	Гкал/ч	4 214,0	4 214,0	4 214,0	4214	4214	4034	4034	4034	3656	4041	4229	3899	4244	3914	4259	4259	
			25	в паре	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			26	в горячей воде	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			27	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	2 993,8	3 076,9	3 127,1	3 194,6	3 327,0	3 415,1	3 437,6	3 468,2	3 413,9	3 054,1	3 079,8	3 053,2	3 126,5	3 157,3	3 189,0	3 234,2	
			28	в паре	Гкал/ч	2,0	1,0	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
			29	в горячей воде	Гкал/ч	2 991,8	3 075,9	3 126,0	3 193,8	3 326,2	3 414,4	3 436,9	3 467,5	3 413,1	3 053,4	3 079,0	3 052,4	3 125,7	3 156,6	3 188,2	3 233,5	
			30	Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	55,2	55,2	81,3	81,3	81,3	81,3	81,3	81,3	81,3	81,3	81,3	81,3	81,3	81,3	81,3	81,3	
			31	в паре	Гкал/ч	51,5	51,5	77,9	77,9	77,9	77,9	77,9	77,9	77,9	77,9	77,9	77,9	77,9	77,9	77,9	77,9	
			32	в горячей воде	Гкал/ч	3,6	3,6	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	
			33	Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	666,8	583,7	397,9	385,9	669,7	401,5	324,4	293,8	24,8	842,5	913,5	628,5	866,8	505,9	819,3	774,0	
			34	Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе:	час/год	3 382	3 344	3 654	3 490	3 395	3 307	3 314	3 667	4 125	3 281	3 199	3 375	3 226	3 327	3 130	3 135	
			35	Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год	2 859	2 715	3 155	2 982	2 757	2 600	2 682	2 779	2 850	2 827	2 820	2 817	2 794	2 783	2 775	2 756	
			36	Тепловая энергия																		
			37	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ (без учета хозяйственных нужд), всего, в том числе:	тыс. Гкал	8 557,9	8 353,2	9 865,5	9 526,0	9 172,8	8 879,5	9 220,8	9 637,9	9 729,7	8 635,0	8 685,1	8 601,1	8 735,1	8 788,2	8 850,0	8 914,0	
			38	Из отборов теплофикационных ТА	тыс. Гкал	7 185,1	6 747,3	7 673,8	7 967,3	7 768,9	7 387,0	7 403,3	8 192,1	6 913,3	6 761,6	7 193,5	6 477,0	7 304,0	6 434,4	7 132,4	7 145,0	
			39	Пиковыми источниками, в том числе	тыс. Гкал	1 216,2	1 447,5	2 022,1	1 385,9	1 233,9	1 448,4	1 772,9	1 400,8	2 765,0	1 827,8	1 445,6	2 078,2	1 384,7	2 307,0	1 670,5	1 721,5	
			40	Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	370,2	722,4	490,3	456,9	427,0	419,7	413,0	434,7	452,9	462,7	410,5	413,0	409,3	415,5	418,1	421,1	424,2
			41	то же, %	%	4,1	8,0	4,7	4,6	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
			42	УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у. т./Гкал	158,7	152,2	158,2	159,7	160,6	164,3	164,2	164,1	163,3	164,2	164,0	164,1	164,0	164,1	164,1	164,1	
			43	УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг у. т./Гкал	165,6	165,4	166,0	167,4	168,1	172,1	172,0	171,8	171,1	172,0	171,8	171,9	171,8	171,9	171,9	171,9	
			44	Потребность в топливе																		
			45	Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т у. т.	3 523,3	3 124,7	3 849,5	3 776,2	3 910,4	3 769,4	3 686,6	3 962,5	2 942,8	3 321,5	3 402,6	3 129,0	3 471,6	3 144,5	3 402,6	3 426,3	
			46	на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у. т.	2 106,3	1 743,3	2 211,7	2 181,5	2 368,4	2 241,2	2 100,9	2 306,7	1 278,1	1 836,4	1 910,4	1 650,5	1 970,6	1 633,4	1 881,7	1 894,1	
			47	угля	тыс. т у. т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			48	природного газа	тыс. т у. т.	2 082,91	1 733,85	2 201,99	2 171,8	2 368,3	2 229,1	2 089,3	2 294,9	1 269,2	1 825,2	1 899,0	1 639,7	1 959,1	1 622,8	1 870,4	1 882,9	
			49	мазута	тыс. т у. т.	23,378	9,427	9,708	9,8	0,0	12,1	11,6	11,9	8,8	11,3	11,4	10,7	11,6	10,6	11,3	11,3	
			50	на отпущенную тепловую энергию	тыс. т у. т.	1 417,0	1 381,4	1 637,8	1 594,7	1 542,1	1 528,1	1 492,2	1 585,7	1 655,8	1 664,7	1 485,1	1 520,9	1 511,1	1 520,9	1 532,2	1 532,2	
			51	угля	тыс. т у. т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			52	природного газа	тыс. т у. т.	1 401,23	1 373,95	1 630,63	1 587,5	1 542,1	1 519,9	1 576,9	1 647,2	1 653,2	1 476,0	1 483,3	1 492,2	1 501,3	1 511,8	1 523,1	1 523,1	
			53	мазута	тыс. т у. т.	15,73	7,47	7,19	7,1	0,0	8,3	8,8	8,5	11,5	9,1	8,9	9,6	8,8	9,8	9,1	9,1	
			54	По видам топлива	тыс. т у. т.	3 523,3	3 124,7	3 849,5	3 776,2	3 910,4	3 769,4	3 686,6	3 962,5	2 942,8	3 321,5	3 402,6	3 129,0	3 471,6	3 144,5	3 402,6	3 426,3	
			55	угля	тыс. т у. т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			56	природного газа	тыс. т у. т.	3 484,15	3 107,80	3 832,63	3 759,3	3 910,4	3 749,0	3 666,2	3 942,1	2 922,5	3 301,2	3 382,2	3 108,6	3 451,3	3 124,1	3 382,2	3 405,9	
			57	мазута	тыс. т у. т.	39,11	16,90	16,90	16,9	0,1	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	
			58	Цены на топливо																		
			59	Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т у. т.	4 644,63	4 749,14	4 887,45	5 088,50	5 643,61	5 961,38	7 223,16	7 532,38	7 840,28	8 034,35	8 235,69	8 445,08	8 633,44	8 810,89	8 986,16	9 167,37	
			60	среднегодовая цена - мазут	руб./т у. т.	10 520,00	10 835,60	11 228,62	10 734,33	10 042,98	10 042,98	10 625,47	11 082,37	11 525,66	11 986,69	12 466,16	12 964,80	13 483,40	14 022,73	14 583,64	15 166,99	
			61	среднегодовая цена - уголь	руб./т у. т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			62	среднегодовая цена - природный газ	руб./т у. т.	4 578,69	4 716,05	4 859,49	5 063,13	5 643,55	5 939,21	7 204,26	7 514,04	7 814,60	8 009,97	8 210,22	8 415,47	8 604,82	8 776,92	8 952,46	9 131,51	
			63	Расчет НВВ на отпуск тепловой энергии	тыс. руб.	8 068 297,56	8 204 358,67	9 567 077,88	9 951 329,95	10 453 820,14	10 930 445,53	13 342 011,08	14 424 275,42	15 127 237,73	14 211 375,11	14 914 547,70	15 495 513,40	16 317 326,94	17 219 951,51	18 051 767,49	19 121 659,31	
			64	Материальные затраты	тыс. руб.	6 633 343,70	6 545 941,90	8 059 530,97	8 239 808,42	8 779 234,44	9 191 923,69	11 541 717,51	12 563 397,51	13 147 368,46	12 030 856,78	12 392 317,90	12 593 336,30	13 070 381,17	13 429 417,86	13 787 6		

[illegible]

№ зоны деятель- ности ЕТО	Наименование ЕТО	Наименование источника	№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
			60	среднегодовая цена - магут	руб./т у.т.	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
			61	среднегодовая цена - уголь	руб./т у.т.	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
			62	среднегодовая цена - природный газ	руб./т у.т.	4 736,90	4 867,63	5 030,12	#ИМЯ?				7 757,59	8 067,89	8 269,59	8 476,33	8 688,24	8 883,72	9 061,40	9 242,62	9 427,48
			63	Расчет НВВ на отпуск тепловой энергии																	
			64	Материальные затраты	тыс. руб.	96 759,62	100 038,90	107 555,58	#ИМЯ?												
			65	Топливо	тыс. руб.	92 819,56	95 250,74	102 731,48	#ИМЯ?				159 302,01	165 674,09	169 815,94	174 061,34	178 412,87	182 427,16	186 075,71	189 797,22	193 593,17
			66	Энергия всех видов со стороны	тыс. руб.																
			67	энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				#ИМЯ?												
			68	энергия на производственные нужды	тыс. руб.				#ИМЯ?												
			69	Вода на технологические цели	тыс. руб.	2 562,03	2 647,01	2 731,97	#ИМЯ?												
			70	Вспомогательные материалы, всего, в том числе:	тыс. руб.	1 378,03	2 141,14	2 092,13	#ИМЯ?												
			71	ремонт	тыс. руб.	470,26	1 062,70		#ИМЯ?												
			72	эксплуатация	тыс. руб.	907,77	1 078,44	2 092,13	#ИМЯ?												
			73	Плата за пользование водными объектами	тыс. руб.				#ИМЯ?												
			74	Услуги сторонних организаций	тыс. руб.			0,00	#ИМЯ?												
			75	услуги по водоснабжению	тыс. руб.				#ИМЯ?												
			76	услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.				#ИМЯ?												
			77	услуги по пуско-наладке	тыс. руб.				#ИМЯ?												
			78	расходы по испытаниям и опытам	тыс. руб.				#ИМЯ?												
			79	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	41 127,56	43 229,66	42 054,29	#ИМЯ?												
			80	Страховые взносы	тыс. руб.	12 607,79	13 055,36	12 341,40	#ИМЯ?												
			81	Амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	821,18	753,04	682,87	#ИМЯ?												
			82	от ввода основных фондов новых проектов, отнесенных на производство тепловой энергии	тыс. руб.				#ИМЯ?				72 245,33	72 245,33	72 245,33	72 245,33	72 245,33	72 245,33	72 245,33	72 245,33	72 245,33
			83	Прочие расходы, не распределяемые по элементам	тыс. руб.	2 115,14	62,00	2 780,63	#ИМЯ?				23 209,95	24 138,34	25 103,88	26 108,03	27 152,35	28 238,45	29 367,99	30 542,71	31 764,41
			84	Налог на имущество от ввода новых основных фондов новых проектов, отнесенных на производство тепловой энергии	тыс. руб.				#ИМЯ?				38 940,23	37 350,84	35 761,44	34 172,04	32 582,65	30 993,25	29 403,85	27 814,45	26 225,06
			85	ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.	157 371,34	161 927,11	168 598,16	#ИМЯ?				293 697,52	299 408,61	302 926,59	306 586,75	310 393,21	313 904,19	317 092,88	320 399,71	323 827,97
			86	Собестоимость всей товарной продукции	тыс. руб.	157 371,34	161 927,11	168 598,16	#ИМЯ?				293 697,52	299 408,61	302 926,59	306 586,75	310 393,21	313 904,19	317 092,88	320 399,71	323 827,97
			87	Прибыль	тыс. руб.																
			88	на капитальные вложения	тыс. руб.																
			89	прочие расходы	тыс. руб.																
			90	НВВ	тыс. руб.	157 371,34	161 927,11	168 598,16					293 697,52	299 408,61	302 926,59	306 586,75	310 393,21	313 904,19	317 092,88	320 399,71	323 827,97
			91	Тариф (Собестоимость производства тепловой энергии), в ценах соответствующих лет	руб./Гкал	1 295,59	1 344,30	1 342,74	#ИМЯ?				2 310,76	2 355,69	2 383,37	2 412,17	2 442,12	2 469,74	2 494,83	2 520,85	2 547,82
			92	НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	157 371,34	161 927,11	168 598,16	#ИМЯ?				293 697,52	299 408,61	302 926,59	306 586,75	310 393,21	313 904,19	317 092,88	320 399,71	323 827,97
			93	Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 295,59	1 344,30	1 342,74	#ИМЯ?				2 310,76	2 355,69	2 383,37	2 412,17	2 442,12	2 469,74	2 494,83	2 520,85	2 547,82
			94	Источники финансирования																	
			95	Потребности в инвестициях	млн руб.					862,25	524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96	То же накопленным итогом	млн руб.					862,25	1 386,65	1 386,65	1 386,65	1 386,65	1 386,65	1 386,65	1 386,65	1 386,65	1 386,65	1 386,65	1 386,65
			97	Собственные источники финансирования	млн руб.	-	-														
			98	амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	млн руб.	-	-														
			99	капиталовложения из прибыли	млн руб.	-	-	-	-												
			100	Плата за технологическое присоединение	млн руб.	-	-	-	-												
			101	возвратный НДС	млн руб.	-	-	-	-												
			102	Дефицит собственных средств	млн руб.	-	-	-	-												
001	ПАО "МОЭК"	ТЭС "Международная"	1	Электрическая мощность																	
			2	Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236
			3	Располагаемая электрическая мощность	МВт	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236
			4	Число часов использования УЭМ, в том числе:	час/год	6 082	6 869	7 261	6 719	6 948	6 948	6 948	6 948	6 948	6 948	6 948	6 948	6 948	6 948	6 948	6 948
			5	Электрическая энергия																	
			6	Выработка электрической энергии всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	1 435,5	1 621,1	1 713,7	1 585,6	1 639,7	1 639,7	1 639,7	1 639,7	1 639,7	1 639,7	1 639,7	1 639,7	1 639,7	1 639,7	1 639,7	1 639,7
			7	по теплофикационному циклу	тыс. МВт·ч	343,0	392,8	411,2	381,4	398,6	334,4	336,2	337,1	329,3	329,3	330,5	330,8	330,7	331,4	331,4	331,6
			8	Отпуск электрической энергии с шпн	тыс. МВт·ч	1 363,1	1 544,3	1 629,6	1 504,6	1 554,6	1 554,4	1 554,7	1 554,2	1 554,9	1 554,9	1 554,7	1 554,3	1 554,3	1 554,1	1 554,1	1 554,1
			9	Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	72,4	76,8	84,1	81,0	85,2	84,4	86,1	85,6	84,9	84,9	85,0	85,4	85,4	85,7	85,7	85,7
			10	то же, %	%	5,0	4,7	4,9	5,1	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
			11	на производство электрической энергии	тыс. МВт·ч	64,7	70,9	76,8	67,2	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2
			12	то же, %	%	4,5	4,4	4,5	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
			13	на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт·ч	7,7	5,9	7,3	13,8	14,0	13,2	14,9	14,4	13,7	13,7	13,9	14,2	14,2	14,5	14,5	14,5
			14	УРУТ на отпущенную электрическую энергию																	
			15	Расход топлива на отпущенную электрическую энергию	тыс. т. у.т.	284,8	330,9	334,8	300,1	325,6	329,2	320,1	320,0	321,3	321,3	321,1	321,0	321,0	320,9	320,9	320,8
			16	Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию	г у.т./кВт·ч	209,0	214,2	205,4	199,4	209,4	211,7	206,0	205,9	206,6	206,6	206,5	206,5	206,5	206,5	206,5	206,4
			17	Тепловая мощность и тепловая нагрузка																	
			18	Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	420,0	420,0	420,0	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
			19	базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч	170,0	170,0	170,0	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
			20	никовая, в том числе:	Гкал/ч		250,0	250,0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
			21	ПВК	Гкал/ч	250,0	250,0	250,0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
			22	РОУ	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			23	прочие (пусковые)	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			24	Установленная тепловая мощность в том числе:	Гкал/ч	420,0	420,0	420,0	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
			25	в паре	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			26	в горячей воде	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			27	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	324,1	325,1	340,7	347,8	369,3	396,8	409,7	386,7	371,6	371,6	376,6	390,2	390,0	399,4	399,8	400,1
			28	в паре	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			29	в горячей воде	Гкал/ч	324,1	325,1	340,7	347,8	369,3	396,8	409,7	386,7	371,6	371,6	376,6	390,2	390,0	399,4	399,8	400,1
			30	Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
			31	в паре	Гкал/ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			32	в горячей воде	Гкал/ч	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
			33	Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	87,5	86,5	70,9	63,8	42,3	14,8	1,9	24,9	40,0	40,0						

№ зоны деятель- ности ЕТО	Наименование ЕТО	Наименование источника	№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
			36	Тепловая энергия																	
			37	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ (без учета хозяйственных нужд), всего, в том числе:	тыс. Гкал	723,7	749,0	1 001,0	994,0	978,6	952,5	1 088,3	1 040,3	993,4	993,4	1 006,0	1 034,9	1 034,5	1 055,5	1 056,4	1 057,5
			38	Из отборов теплофикационных ТА	тыс. Гкал	664,9	688,7	846,7	851,7	799,9	691,9	766,4	766,2	756,0	756,0	757,8	758,7	758,7	759,7	759,7	760,0
			39	Пиковыми источниками, в том числе	тыс. Гкал	65,5	62,7	160,1	148,5	178,7	246,4	305,5	258,4	222,5	222,5	233,2	260,6	260,3	279,9	280,8	281,7
			40	Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	6,6	2,5	5,8	6,3	5,9	5,2	5,8	5,7	5,4	5,4	5,4	5,5	5,5	5,6	5,6	5,6
			41	то же, %	%	0,9	0,3	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
			42	УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	144,6	144,9	146,0	147,0	147,8	148,5	146,9	146,6	146,5	146,5	146,6	146,8	146,8	146,9	146,9	146,9
			43	УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	145,9	145,4	146,9	147,9	148,7	149,3	147,7	147,4	147,3	147,3	147,4	147,6	147,6	147,7	147,7	147,7
			44	Потребность в топливе																	
			45	Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т у.т.	390,4	439,7	481,8	447,1	471,1	471,4	480,8	473,3	467,6	467,6	469,3	473,7	473,6	476,7	476,9	477,0
			46	на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.	284,8	330,9	334,8	300,1	325,6	329,2	320,1	321,3	321,3	321,3	321,1	321,0	321,0	320,9	320,9	320,8
			47	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			48	природного газа	тыс. т у.т.	284,84	330,85	334,76	300,1	323,2	329,2	320,1	320,0	321,3	321,3	321,1	321,0	321,0	320,9	320,9	320,8
			49	мазута	тыс. т у.т.	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			50	на отпущенную тепловую энергию	тыс. т у.т.	105,6	108,9	147,0	147,0	145,5	142,2	160,7	153,3	146,4	146,4	148,3	152,7	152,6	155,9	156,0	156,2
			51	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			52	природного газа	тыс. т у.т.	105,58	108,88	147,02	147,0	144,4	142,2	160,7	153,3	146,4	146,4	148,3	152,7	152,6	155,9	156,0	156,2
			53	мазута	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			54	По видам топлива	тыс. т у.т.	390,4	439,7	481,8	447,1	471,1	471,4	480,8	473,3	467,6	467,6	469,3	473,7	473,6	476,7	476,9	477,0
			55	угля	тыс. т у.т.	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			56	природного газа	тыс. т у.т.	390,4	439,7	481,8	447,1	467,6	471,4	480,8	473,3	467,6	467,6	469,3	473,7	473,6	476,7	476,9	477,0
			57	мазута	тыс. т у.т.	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			58	Цены на топливо																	
			59	Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т у.т.	4 615,95	4 716,05	4 815,39	5 146,30	5 790,00	6 131,71	7 437,76	7 757,59	8 067,89	8 269,59	8 476,33	8 688,24	8 883,72	9 061,40	9 242,62	9 427,48
			60	среднегодовая цена - мазут	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			61	среднегодовая цена - уголь	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			62	среднегодовая цена - природный газ	руб./т у.т.	4 615,95	4 716,05	4 815,39	5 146,30	5 790,00	6 131,71	7 437,76	7 757,59	8 067,89	8 269,59	8 476,33	8 688,24	8 883,72	9 061,40	9 242,62	9 427,48
			63	Расчет НВВ на отпуск тепловой энергии	тыс. руб.	837 889,30	806 585,04	1 012 725,42	1 160 931,96	1 063 096,27	1 136 622,56	1 473 618,46	1 477 971,79	1 479 905,45	1 520 178,42	1 577 666,05	1 659 254,89	1 700 602,07	1 769 546,98	1 812 104,94	1 856 141,46
			64	Материальные затраты	тыс. руб.	518 349,03	525 394,25	736 612,38	787 730,63	854 674,22	904 121,33	1 229 453,95	1 224 658,84	1 217 716,39	1 248 758,20	1 296 645,43	1 368 249,86	1 399 213,24	1 457 359,01	1 488 685,86	1 521 042,01
			65	Топливо	тыс. руб.	487 371,66	513 464,43	707 953,60	756 751,89	842 524,40	872 004,49	1 195 389,93	1 189 147,41	1 180 784,51	1 210 349,05	1 256 699,91	1 326 706,51	1 356 008,16	1 412 425,72	1 441 955,24	1 472 442,18
			66	Энергия всех видов со стороны	тыс. руб.	0,00			0,00	0,00											
			67	энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00											
			68	энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00											
			69	Вода на технологические цели	тыс. руб.	1 910,70	1 384,60	2 770,27	3 610,42	1 134,20	4 018,76	4 336,24	4 505,36	4 685,57	4 872,99	5 067,91	5 270,63	5 481,45	5 700,71	5 928,74	6 165,89
			70	Вспомогательные материалы, всего, в том числе:	тыс. руб.	29 066,67	10 545,22	25 888,52	27 368,32	11 015,62	28 098,09	29 727,77	31 006,07	32 246,31	33 536,16	34 877,61	36 272,72	37 723,62	39 232,57	40 801,87	42 433,95
			71	ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	23 540,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72	эксплуатация	тыс. руб.	29 066,67	10 545,22	2 347,94	27 368,32	11 015,62	28 098,09	29 727,77	31 006,07	32 246,31	33 536,16	34 877,61	36 272,72	37 723,62	39 232,57	40 801,87	42 433,95
			73	Плата за пользование водными объектами	тыс. руб.				0,00	0,00											
			74	Услуги сторонних организаций	тыс. руб.	135 509,60	0,00	57 591,67	133 968,30	84 950,59	92 975,64	98 368,22	102 598,06	106 701,98	110 970,06	115 408,86	120 025,21	124 826,22	129 819,27	135 012,04	140 412,52
			75	услуги по водоснабжению	тыс. руб.				0,00	0,00											
			76	услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.	135 509,60	0,00	57 591,67	62 594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77	услуги по пуско-наладке	тыс. руб.				0,00	0,00											
			78	расходы по испытаниям и опытам	тыс. руб.				0,00	0,00											
			79	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	71 072,67	60 172,58	76 273,98	97 697,76	44 595,59	66 569,43	70 430,45	73 458,96	76 397,32	79 453,21	82 631,34	85 936,60	89 374,06	92 949,02	96 666,98	100 533,66
			80	Страховые взносы	тыс. руб.	18 681,22	16 582,10	21 403,93	27 114,13	13 467,87	20 103,97	21 270,00	22 184,61	23 071,99	23 994,87	24 954,67	25 952,85	26 990,97	28 070,60	29 193,43	30 361,17
			81	Амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	63 299,41	56 214,29	71 172,41	104 457,94	59 443,77	31 410,17	31 410,17	31 410,17	31 410,17	31 410,17	31 410,17	31 410,17	31 410,17	31 410,17	31 410,17	31 410,17
			82	от ввода основных фондов новых проектов, отнесенных на производство тепловой энергии	тыс. руб.				0,00	0,00											
			83	Прочие расходы, не распределяемые по элементам	тыс. руб.		136 292,01	21 012,25	9 963,20	5 964,23	21 442,03	22 685,67	23 661,15	24 607,60	25 591,90	26 615,58	27 680,20	28 787,41	29 938,90	31 136,46	32 381,92
			84	Налог на имущество от ввода новых основных фондов новых проектов, отнесенных на производство тепловой энергии	тыс. руб.				0,00	0,00											
			85	ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.	837 889,30	806 585,04	1 012 725,42	1 160 931,96	1 063 096,27	1 136 622,56	1 473 618,46	1 477 971,79	1 479 905,45	1 520 178,42	1 577 666,05	1 659 254,89	1 700 602,07	1 769 546,98	1 812 104,94	1 856 141,46
			86	Себестоимость всей товарной продукции	тыс. руб.	837 889,30	806 585,04	1 012 725,42	1 160 931,96	1 063 096,27	1 136 622,56	1 473 618,46	1 477 971,79	1 479 905,45	1 520 178,42	1 577 666,05	1 659 254,89	1 700 602,07	1 769 546,98	1 812 104,94	1 856 141,46
			87	Прибыль	тыс. руб.																
			88	на капитальные вложения	тыс. руб.																
			89	прочие расходы	тыс. руб.																
			90	НВВ	тыс. руб.	837 889,30	806 585,04	1 012 725,42	1 160 931,96	1 063 096,27	1 136 622,56	1 473 618,46	1 477 971,79	1 479 905,45	1 520 178,42	1 577 666,05	1 659 254,89	1 700 602,07	1 769 546,98	1 812 104,94	1 856 141,46
			91	Тариф (Себестоимость производства тепловой энергии), в ценах соответствующих лет	руб./Гкал	1 157,72	1 076,95	1 011,72	1 167,96	1 086,38	1 193,30	1 354,04	1 420,76	1 489,81	1 530,30	1 568,18	1 603,34	1 643,94	1 676,56	1 715,43	1 755,19
			92	НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	837 889,30	806 585,04	1 012 725,42	1 160 931,96	1 063 096,27	1 136 622,56	1 473 618,46	1 477 971,79	1 479 905,45	1 520 178,42	1 577 666,05	1 659 254,89	1 700 602,07	1 769 546,98	1 812 104,94	1 856 141,46
			93	Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 157,72	1 076,95	1 011,72	1 167,96	1 086,38	1 193,30	1 354,04	1 420,76	1 489,81	1 530,30	1 568,18	1 603,34	1 643,94	1 676,56	1 715,43	1 755,19
			94	Источники финансирования																	
			95	Потребности в инвестициях	млн руб.																
			96	То же накопленным итогом	млн руб.																
			97	Собственные источники финансирования	млн руб.																
			98	амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	млн руб.		</														

№ зоны деятель- ности ЕТО	Наименование ЕТО	Наименование источника	№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
			13	на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт·ч	7,0	9,4	24,4	24,6	19,0	22,1	21,9	21,9	22,4	22,3	22,3	21,4	21,3	21,9	21,9	22,1
			14	УРУТ на отпущенную электрическую энергию																	
			15	Расход топлива на отпущенную электрическую энергию	тыс. т.у.т	359,2	361,3	338,1	326,5	327,6	315,9	321,0	320,9	319,8	320,0	320,0	322,3	322,4	320,9	320,9	320,5
			16	Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию	г у.т./кВт·ч	253,4	257,2	270,1	262,5	266,3	262,3	261,2	261,2	260,4	260,5	260,5	262,2	262,2	261,2	261,2	260,8
			17	Тепловая мощность и тепловая нагрузка																	
			18	Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	150,0	150,0	150,0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
			19	базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч	150,0	150,0	150,0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
			20	пиковая, в том числе:	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			21	ПВК	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			22	РОУ	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			23	прочие (пусковые)	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			24	Установленная тепловая мощность в том числе:	Гкал/ч	150,0	150,0	150,0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
			25	в паре	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			26	в горячей воде	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			27	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			28	в паре	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			29	в горячей воде	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
			31	в паре	Гкал/ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			32	в горячей воде	Гкал/ч	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
			33	Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0
			34	Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе:	час/год	1 722	1 709	2 655	2 802	2 449	2 811	2 790	2 791	2 849	2 842	2 842	2 721	2 717	2 791	2 791	2 816
			35	Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			36	Тепловая энергия																	
			37	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ (без учета хозяйственных нужд), всего, в том числе:	тыс. Гкал	240,6	248,8	390,9	412,1	367,3	428,1	424,9	425,0	433,9	432,8	432,7	414,3	413,8	425,0	425,0	428,8
			38	Из отборов теплофикационных ТА	тыс. Гкал	249,4	256,3	398,3	420,3	367,3	421,6	418,5	418,6	427,4	426,3	426,3	408,1	407,6	418,6	418,6	422,4
			39	Пиковыми источниками, в том числе	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			40	Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	8,9	7,5	7,5	8,2	3,3	4,3	4,3	4,3	4,4	4,4	4,4	4,2	4,2	4,3	4,3	4,3
			41	то же, %	%	3,5	2,9	1,9	2,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
			42	УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	127,9	128,8	122,5	120,4	121,6	131,3	120,4	120,5	120,5	120,5	120,5	120,3	120,3	120,4	120,4	120,4
			43	УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	132,7	132,7	124,9	123,3	122,7	132,6	121,6	121,6	121,7	121,7	121,7	121,5	121,5	121,6	121,6	121,7
			44	Потребность в топливе																	
			45	Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т у.т.	391,1	394,3	386,9	377,3	372,6	372,6	372,6	372,6	372,6	372,6	372,6	372,6	372,6	372,6	372,6	372,6
			46	на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.	359,2	361,3	338,1	326,5	327,6	315,9	321,0	320,9	319,8	320,0	320,0	322,3	322,4	320,9	320,9	320,5
			47	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			48	природного газа	тыс. т у.т.	359,18	361,29	338,13	326,5	323,0	315,9	321,0	320,9	319,8	320,0	320,0	322,3	322,4	320,9	320,9	320,5
			49	мазута	тыс. т у.т.	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			50	на отпущенную тепловую энергию	тыс. т у.т.	31,9	33,0	48,8	50,8	45,1	56,8	51,7	51,7	52,8	52,7	52,7	50,4	50,3	51,7	51,7	52,2
			51	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			52	природного газа	тыс. т у.т.	31,92	33,00	48,81	50,8	44,4	56,8	51,7	51,7	52,8	52,7	52,7	50,4	50,3	51,7	51,7	52,2
			53	мазута	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			54	По видам топлива	тыс. т у.т.	391,1	394,3	386,9	377,3	372,6	372,6	372,6	372,6	372,6	372,6	372,6	372,6	372,6	372,6	372,6	372,6
			55	угля	тыс. т у.т.	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			56	природного газа	тыс. т у.т.	391,1	394,3	386,9	377,3	367,5	372,6	372,6	372,6	372,6	372,6	372,6	372,6	372,6	372,6	372,6	372,6
			57	мазута	тыс. т у.т.	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			58	Цены на топливо																	
			59	Средневзвешенная средняя цена на топливо	руб./т у.т.	4 577,12	4 664,40	4 924,57	5 210,37	5 702,95	6 020,05	7 302,32	7 616,32	7 920,97	8 119,00	8 321,97	8 530,02	8 721,95	8 896,39	9 074,32	9 255,80
			60	среднегодовая цена - мазут	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			61	среднегодовая цена - уголь	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			62	среднегодовая цена - природный газ	руб./т у.т.	4 577,12	4 664,40	4 924,57	5 210,37	5 702,95	6 020,05	7 302,32	7 616,32	7 920,97	8 119,00	8 321,97	8 530,02	8 721,95	8 896,39	9 074,32	9 255,80
			63	НВВ	тыс. руб.	180 060,48	197 394,42	320 251,27	349 837,58	328 933,17	404 981,89	487 598,01	508 723,85	540 087,96	552 259,09	565 970,22	555 420,38	567 146,96	594 214,86	606 099,15	623 730,73
			64	Договорная цена на тепловую энергию, в ценах соответствующих лет	руб./Гкал	748,40	793,50	819,37	848,99	895,46	946,10	1 147,62	1 196,97	1 244,85	1 275,97	1 307,87	1 340,56	1 370,73	1 398,14	1 426,10	1 454,62
			65	НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	180 060,48	197 394,42	320 251,27	349 837,58	328 933,17	404 981,89	487 598,01	508 723,85	540 087,96	552 259,09	565 970,22	555 420,38	567 146,96	594 214,86	606 099,15	623 730,73
			66	Договорная цена на тепловую энергию, в ценах соответствующих лет	руб./Гкал	748,40	793,50	819,37	848,99	895,46	946,10	1 147,62	1 196,97	1 244,85	1 275,97	1 307,87	1 340,56	1 370,73	1 398,14	1 426,10	1 454,62
			67	Источники финансирования																	
			68	Потребности в инвестициях	млн руб.																
			69	То же накопленным итогом	млн руб.																
			70	Собственные источники финансирования	млн руб.																
			71	амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	млн руб.																
			72	капиталовложения из прибыли	млн руб.	-	-	-													
			73	Плата за технологическое присоединение	млн руб.	-	-	-													
			74	возвратный НДС	млн руб.	-	-	-													
			75	Дефицит собственных средств	млн руб.	-	-	-	-												
001	ПАО "МОЭК"	ГТЭС "Коломенское"	1	Электрическая мощность																	
			2	Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	135,99	135,99	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9
			3	Располагаемая электрическая мощность	МВт	135,99	135,99	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9
			4	Число часов использования УЭМ, в том числе:	час/год	3 213	3 374	3 846	3 823	3 487	3 926	3 662	3 832	4 005	4 021	4 031	4 183	4 183	4 120	4 206	4 260
			5	Электрическая энергия																	
			6	Выработка электрической энергии всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	437,0	458,9	522,7	519,6	473,9	533,5	497,7	520,7	544,2	546,4	547,8	568,5	568,5	560,0	571,7	579,0
			7	по теплофикационному циклу	тыс. МВт·ч	437,0	458,9	522,7	519,6	473,9	533,5	497,7	520,7	544,2	546,4	547,8	568,5	568,5	560,0	571,7	579,0
			8	Отпуск электрической энергии с шин	тыс. МВт·ч	408,5	429,6	492,2	488,1	444,7	498,6	464,9	486,8	508,9	510,9	512,4	531,9	531,9	523,8	534,7	541,5

№ зоны деятель- ности ЕТО	Наименование ЕТО	Наименование источника	№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
			17	Тепловая мощность и тепловая нагрузка																	
			18	Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	171,0	171,0	171,0	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171
			19	базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч	171,0	171,0	171,0	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171
			20	пиковая, в том числе:	Гкал/ч		0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			21	ПВК	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			22	РОУ	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			23	прочие (пусковые)	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			24	Установленная тепловая мощность в том числе:	Гкал/ч	171,0	171,0	171,0	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171
			25	в паре	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			26	в горячей воде	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			27	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			28	в паре	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			29	в горячей воде	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
			31	в паре	Гкал/ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			32	в горячей воде	Гкал/ч	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
			33	Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6
			34	Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе:	час/год	3 858	3 903	4 200	4 200	3 779	4 295	4 018	4 189	4 369	4 387	4 390	4 547	4 547	4 483	4 579	4 640
			35	Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			36	Тепловая энергия																	
			37	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ (без учета хозяйственных нужд), всего, в том числе:	тыс. Гкал	650,4	654,9	710,6	713,0	646,3	745,6	697,6	727,2	758,5	761,6	762,2	789,3	789,3	778,2	794,9	805,5
			38	Из отборов теплофикационных ТА	тыс. Гкал	655,0	667,5	718,1	718,2	646,3	734,4	687,1	716,3	747,2	750,2	750,8	777,5	777,5	766,5	782,9	793,4
			39	Пиковыми источниками, в том числе	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			40	Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	4,6	12,6	7,6	5,2	4,7	7,5	7,0	7,3	7,7	7,7	7,7	8,0	8,0	7,9	8,0	8,1
			41	то же, %	%	0,7	1,9	1,1	0,7	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
			42	УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	104,8	104,3	105,5	106,5	106,8	107,3	107,3	107,3	107,3	107,3	107,3	107,4	107,4	107,4	107,4	107,3
			43	УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	105,6	106,3	106,6	107,2	107,6	108,4	108,3	108,4	108,4	108,4	108,4	108,5	108,5	108,4	108,4	108,4
			44	Потребность в топливе																	
			45	Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т у.т.	173,4	178,2	197,5	199,1	181,3	207,2	193,7	202,2	211,1	211,9	212,2	219,9	219,9	216,8	221,4	224,3
			46	на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.	104,7	108,6	121,8	122,6	111,8	126,4	118,1	123,4	128,8	129,3	129,6	134,3	134,3	132,4	135,2	136,9
			47	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			48	природного газа	тыс. т у.т.	104,73	108,60	121,80	122,6	111,2	126,4	118,1	123,4	128,8	129,3	129,6	134,3	134,3	132,4	135,2	136,9
			49	мазута	тыс. т у.т.	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			50	на отпущенную тепловую энергию	тыс. т у.т.	68,7	69,6	75,7	76,5	69,5	80,8	75,6	78,8	82,2	82,6	82,6	85,6	85,6	84,4	86,2	87,3
			51	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			52	природного газа	тыс. т у.т.	68,66	69,64	75,75	76,5	69,2	80,8	75,6	78,8	82,2	82,6	82,6	85,6	85,6	84,4	86,2	87,3
			53	мазута	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			54	По видам топлива	тыс. т у.т.	173,4	178,2	197,5	199,1	181,3	207,2	193,7	202,2	211,1	211,9	212,2	219,9	219,9	216,8	221,4	224,3
			55	угля	тыс. т у.т.	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			56	природного газа	тыс. т у.т.	173,4	178,2	197,5	199,1	180,4	207,2	193,7	202,2	211,1	211,9	212,2	219,9	219,9	216,8	221,4	224,3
			57	мазута	тыс. т у.т.	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			58	Цены на топливо																	
			59	Средневзвешенная средняя цена на топливо	руб./т у.т.	4 537,11	4 664,52	4 903,51	5 189,25	5 712,37	6 207,24	7 529,38	7 853,15	8 167,27	8 371,45	8 580,74	8 795,26	8 993,15	9 173,01	9 356,47	9 543,60
			60	среднегодовая цена - мазут	руб./т у.т.	10 520,00	10 835,60	11 228,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			61	среднегодовая цена - уголь	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			62	среднегодовая цена - природный газ	руб./т у.т.	4 537,11	4 664,52	4 903,51	5 189,25	5 712,37	6 207,24	7 529,38	7 853,15	8 167,27	8 371,45	8 580,74	8 795,26	8 993,15	9 173,01	9 356,47	9 543,60
			63	НВВ	тыс. руб.	499 825,23	517 428,66	579 761,17	609 470,00	607 714,39	731 747,34	830 469,43	902 913,05	979 527,82	1 008 051,96	1 034 093,08	1 097 639,18	1 122 336,06	1 128 670,76	1 175 883,32	1 215 475,71
			64	Договорная цена на тепловую энергию, в ценах соответствующих лет	руб./Гкал	768,48	790,14	815,90	854,83	940,34	981,44	1 190,48	1 241,67	1 291,34	1 323,62	1 356,71	1 390,63	1 421,92	1 450,36	1 479,36	1 508,95
			65	НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	499 825,23	517 428,66	579 761,17	609 470,00	607 714,39	731 747,34	830 469,43	902 913,05	979 527,82	1 008 051,96	1 034 093,08	1 097 639,18	1 122 336,06	1 128 670,76	1 175 883,32	1 215 475,71
			66	Договорная цена на тепловую энергию, в ценах соответствующих лет	руб./Гкал	768,48	790,14	815,90	854,83	940,34	981,44	1 190,48	1 241,67	1 291,34	1 323,62	1 356,71	1 390,63	1 421,92	1 450,36	1 479,36	1 508,95
			67	Источники финансирования																	
			68	Потребности в инвестициях	млн руб.																
			69	То же накопленным итогом	млн руб.																
			70	Собственные источники финансирования	млн руб.																
			71	амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	млн руб.																
			72	капиталовложения из прибыли	млн руб.	-	-	-													
			73	Плата за технологическое присоединение	млн руб.	-	-	-													
			74	возвратный НДС	млн руб.	-	-	-													
			75	Дефицит собственных средств	млн руб.	-	-	-													
001	ПАО "МОЭК"	Мусоросжигательный завод № 3	1	Электрическая мощность																	
			2	Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
			3	Располагаемая электрическая мощность	МВт	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
			4	Число часов использования ЭОМ, в том числе:	час/год	4 931	5 238	6 162	5 350	5 631	5 631	5 631	5 631	5 631	5 631	5 631	5 631	5 631	5 631	5 631	5 631
			5	Электрическая энергия																	
			6	Выработка электрической энергии всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	53,8	57,1	67,2	58,3	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4
			7	по теплофикационному циклу	тыс. МВт·ч	53,8	57,1	67,2	58,3	61,4	51,5	52,6	52,6	52,6	52,6	52,6	52,6	52,6	52,6	52,6	52,6
			8	Отпуск электрической энергии с ши	тыс. МВт·ч	32,2	33,7	42,3	35,2	37,1	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3
			9	Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	21,6	23,4	24,9	23,2	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1
			10	то же, %	%	40,1	41,0	37,0	39,7	39,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6
			11	на производство электрической энергии	тыс. МВт·ч	5,4	7,1	6,6	6,5	6,9	6,0	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
			12	то же, %	%	10,1	12,4	9,8	11,1	11,3	9,8	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
			13	на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт·ч	16,2	16,4	18,3	16,7	17,4	17,1	17,4</									

№ зоны деятель- ности ЕТО	Наименование ЕТО	Наименование источника	№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
			21	ПВК	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			22	РОУ	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			23	прочие (пусковые)	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			24	Установленная тепловая мощность в том числе:	Гкал/ч	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1
			25	в паре	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			26	в горячей воде	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			27	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
			28	в паре	Гкал/ч	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			29	в горячей воде	Гкал/ч	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
			30	Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
			31	в паре	Гкал/ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			32	в горячей воде	Гкал/ч	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
			33	Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2
			34	Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе:	час/год	5 011	5 038	5 576	5 131	4 882	4 722	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828
			35	Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год	16 718	16 904	18 885	17 249	17 961	17 637	18 032	18 032	18 032	18 032	18 032	18 032	18 032	18 032	18 032	18 032
			36	Тепловая энергия																	
			37	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ (без учета хозяйственных нужд), всего, в том числе:	тыс. Гкал	359,4	363,4	406,0	370,9	386,2	379,2	387,7	387,7	387,7	387,7	387,7	387,7	387,7	387,7	387,7	387,7
			38	Из отборов теплофикационных ТА	тыс. Гкал	359,4	363,4	406,0	370,9	386,2	373,5	381,9	381,9	381,9	381,9	381,9	381,9	381,9	381,9	381,9	381,9
			39	Пиковыми источниками, в том числе	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			40	Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	36,9	35,0	35,0	35,0	35,0	34,4	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3
			41	то же, %	%	9,3	8,8	7,9	8,6	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
			42	УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	0,9	1,1	1,2	1,2	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
			43	УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	1,0	1,2	1,3	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
			44	Потребность в топливе																	
			45	Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т у.т.	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
			46	на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			47	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			48	природного газа	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			49	мазута	тыс. т у.т.	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			50	на отпущенную тепловую энергию	тыс. т у.т.	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
			51	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			52	природного газа	тыс. т у.т.	0,36	0,45	0,53	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
			53	мазута	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			54	По видам топлива	тыс. т у.т.	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
			55	угля	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			56	природного газа	тыс. т у.т.	0,36	0,45	0,53	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
			57	мазута	тыс. т у.т.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			58	Цены на топливо																	
			59	Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т у.т.	5 171,97	5 258,58	5 555,21	6 445,99	6 310,00	6 660,00	8 078,58	8 425,96	8 763,00	8 982,07	9 206,62	9 436,79	9 649,12	9 842,10	10 038,94	10 239,72
			60	среднегодовая цена - мазут	руб./т у.т.	10 520,00	10 835,60	11 228,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			61	среднегодовая цена - уголь	руб./т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			62	среднегодовая цена - природный газ	руб./т у.т.	5 171,97	5 258,58	5 555,21	6 445,99	6 310,00	6 660,00	8 078,58	8 425,96	8 763,00	8 982,07	9 206,62	9 436,79	9 649,12	9 842,10	10 038,94	10 239,72
			63	Расчет НВВ на отпуск тепловой энергии		53 629,41	51 029,42	46 624,93	65 477,09	50 934,85	60 807,86	64 795,93	67 580,39	70 278,31	73 025,03	75 874,21	78 835,74	81 902,74	85 079,06	88 380,57	91 812,26
			64	Материальные затраты	тыс. руб.	7 823,60	8 926,78	8 358,88	14 272,78	8 587,97	15 211,92	16 565,77	17 283,98	17 977,18	18 638,98	19 319,84	20 026,32	20 748,08	21 485,33	22 250,23	23 043,83
			65	Топливо	тыс. руб.	1 841,00	2 382,14	2 950,22	3 105,72	2 749,92	3 520,68	3 672,07	3 818,95	3 914,43	4 012,29	4 112,59	4 205,13	4 289,23	4 375,01	4 462,51	
			66	Энергия всех видов со стороны	тыс. руб.			274,05	286,20	105,16	310,30	345,05	366,79	383,29	398,62	408,59	418,80	428,23	436,79	445,53	454,44
			67	энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.					20,53											
			68	энергия на производственные нужды	тыс. руб.			274,05	286,20	84,63											
			69	Вода на технологические цели	тыс. руб.	180,95	180,56	32,31	200,73	204,14	234,15	252,65	262,50	273,00	283,92	295,28	307,09	319,37	332,15	345,43	359,25
			70	Вспомогательные материалы, всего, в том числе:	тыс. руб.	5 801,65	6 364,08	5 102,30	10 680,14	5 528,75	11 765,02	12 447,39	12 982,63	13 501,93	14 042,01	14 603,69	15 187,84	15 795,35	16 427,17	17 084,25	17 767,62
			71	ремонт	тыс. руб.	1 305,74			4 863,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72	эксплуатация	тыс. руб.	4 495,92	6 364,08	5 102,30	5 816,35	5 528,75	11 765,02	12 447,39	12 982,63	13 501,93	14 042,01	14 603,69	15 187,84	15 795,35	16 427,17	17 084,25	17 767,62
			73	Плата за пользование водными объектами	тыс. руб.																
			74	Услуги сторонних организаций	тыс. руб.	12 799,58	11 206,75	11 019,78	20 869,46	14 019,75											
			75	услуги по водоснабжению	тыс. руб.																
			76	услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.				5 920,58	2 078,95											
			77	услуги по пуско-наладке	тыс. руб.																
			78	расходы по испытаниям и опытам	тыс. руб.																
			79	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	7 327,96	8 332,97	5 738,24	11 540,99	6 217,84	9 870,17	10 442,64	10 891,67	11 327,34	11 780,43	12 251,65	12 741,72	13 251,39	13 781,44	14 332,70	14 906,01
			80	Страховые взносы	тыс. руб.	1 895,37	2 210,10	1 732,95	3 199,65	1 877,79	2 990,66	3 164,12	3 300,18	3 432,18	3 569,47	3 712,25	3 860,74	4 015,17	4 175,77	4 342,81	4 516,52
			81	Амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.		169,86	151,56	573,32	329,92	178,17	178,17	178,17	178,17	178,17	178,17	178,17	178,17	178,17	178,17	178,17
			82	от ввода основных фондов новых проектов, отнесенных на производство тепловой энергии	тыс. руб.																
			83	Прочие расходы, не распределяемые по элементам	тыс. руб.	17 800,29	13 638,31	14 488,91	15 020,89	19 901,58	32 556,94	34 445,24	35 926,39	37 363,44	38 857,98	40 412,30	42 028,79	43 709,94	45 458,34	47 276,67	49 167,74
			84	Налог на имущество от ввода новых основных фондов новых проектов, отнесенных на производство тепловой энергии	тыс. руб.		0,00														
			85	ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.	53 629,41	51 029,42	46 624,93	65 477,09	50 934,85	60 807,86	64 795,93	67 580,39	70 278,31	73 025,03	75 874,21	78 835,74	81 902,74	85 079,06	88 380,57	91 812,26
			86	Себестоимость всей товарной продукции	тыс. руб.	53 629,41	51 029,42	46 624,93	65 477,09	50 934,85	60 807,86	64 795,93	67 580,39	70 278,31	73 025,03	75 874,21	78 835,74	81 902,74	85 079,06	88 380,57	91 812,26
			87	Прибыль	тыс. руб.																
			88	на капитальные вложения	тыс. руб.																
			89	прочие расходы	тыс. руб.		</														

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	Наименование источника	№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
			99	капиталовложения из прибыли	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			100	Плата за технологическое присоединение	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			101	возвратный НДС	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			102	Дефицит собственных средств	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001	ПАО "МОЭК"	ГТЭС "Внуково"	1	Электрическая мощность																	
			2	Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
			3	Располагаемая электрическая мощность	МВт	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
			4	Число часов использования УЭМ, в том числе:	час/год				0	0	0	0	0	0	1 115	2 430	2 442	2 440	2 450	2 482	2 655
			5	Электрическая энергия																	
			6	Выработка электрической энергии всего, в том числе:	тыс. МВт·ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,4	218,7	219,8	219,6	220,5	223,4	239,0
			7	по теплофикационному циклу	тыс. МВт·ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,4	218,7	219,8	219,6	220,5	223,4	239,0
			8	Отпуск электрической энергии с нии	тыс. МВт·ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,0	202,7	203,7	203,5	204,4	207,0	221,5
			9	Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт·ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	16,0	16,0	16,0	16,1	16,3	17,4
			10	то же, %	%				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
			11	на производство электрической энергии	тыс. МВт·ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	12,7	12,7	12,7	12,8	12,9	13,8
			12	то же, %	%				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
			13	на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт·ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,4	3,6
			14	УРУТ на отпущенную электрическую энергию																	
			15	Расход топлива на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	51,5	51,7	51,7	51,9	52,6	56,3
			16	Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию	г у.т./кВт·ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,0	253,9	253,9	253,9	254,0	254,0	254,3
			17	Тепловая мощность и тепловая нагрузка																	
			18	Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	260,0	260,0	260,0	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
			19	базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч	120,0	120,0	120,0	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
			20	пиковая, в том числе:	Гкал/ч	140,0	140,0	140,0	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
			21	ПВК	Гкал/ч	140,0	140,0	140,0	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
			22	РОУ	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			23	прочие (пусковые)	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			24	Установленная тепловая мощность в том числе:	Гкал/ч	260,0	260,0	260,0	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
			25	в паре	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			26	в горячей воде	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			27	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,9	121,9	122,6	122,4	123,3	124,8	136,0
			28	в паре	Гкал/ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			29	в горячей воде	Гкал/ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,9	121,9	122,6	122,4	123,3	124,8	136,0
			30	Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
			31	в паре	Гкал/ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			32	в горячей воде	Гкал/ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
			33	Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,9	132,9	132,2	132,4	131,5	130,0	118,8
			34	Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе:	час/год				0	0	0	0	0	0	1 047	2 433	2 445	2 443	2 450	2 483	2 648
			35	Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год				0	0	0	0	0	0	1 182	2 704	2 705	2 706	2 699	2 706	2 676
			36	Тепловая энергия																	
			37	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ (без учета хозяйственных нужд), всего, в том числе:	тыс. Гкал				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,2	329,8	331,7	331,3	332,7	337,7	363,9
			38	Из отборов теплофикационных ТА	тыс. Гкал				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,6	291,9	293,4	293,1	294,0	297,9	317,7
			39	Пиковыми источниками, в том числе	тыс. Гкал				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	37,8	38,3	38,2	38,7	39,7	46,1
			40	Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,3	3,4	3,3	3,4	3,4	3,7
			41	то же, %	%				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
			42	УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т/Гкал				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,7	122,5	122,5	122,5	122,6	122,6	123,2
			43	УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг у.т/Гкал				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,9	123,7	123,7	123,7	123,8	123,9	124,4
			44	Потребность в топливе																	
			45	Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т у.т.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,5	92,3	92,8	92,7	93,1	94,4	101,6
			46	на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	51,5	51,7	51,7	51,9	52,6	56,3
			47	угля	тыс. т у.т.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			48	природного газа	тыс. т у.т.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	22,8	22,9	22,9	23,0	23,3	25,1
			49	мазута	тыс. т у.т.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			50	на отпущенную тепловую энергию	тыс. т у.т.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	40,8	41,0	41,0	41,2	41,8	45,3
			51	угля	тыс. т у.т.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			52	природного газа	тыс. т у.т.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	18,0	18,2	18,1	18,2	18,5	20,2
			53	мазута	тыс. т у.т.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			54	По видам топлива	тыс. т у.т.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	40,8	41,0	41,0	41,2	41,8	45,3
			55	угля	тыс. т у.т.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			56	природного газа	тыс. т у.т.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	40,8	41,0	41,0	41,2	41,8	45,3
			57	мазута	тыс. т у.т.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			58	Цены на топливо																	
			59	Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т у.т.										8 371,45	8 580,74	8 795,26	8 993,15	9 173,01	9 356,47	9 543,60
			60	среднегодовая цена - мазут	руб./т у.т.																
			61	среднегодовая цена - уголь	руб./т у.т.																
			62	среднегодовая цена - природный газ	руб./т у.т.										8 371,45	8 580,74	8 795,26	8 993,15	9 173,01	9 356,47	9 543,60
			63	Расчет НВВ на отпуск тепловой энергии																	
			64	Материальные затраты	тыс. руб.										154 428,75	350 055,24	360 960,45	368 668,41	377 879,16	391 369,15	432 068,20
			65	Топливо	тыс. руб.										154 428,75	350 055,24	360 960,45	368 668,41	377 879,16	391 369,15	432 068,20
			66	Энергия всех видов со стороны	тыс. руб.																
			67	энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.																
			68	энергия на производственные нужды	тыс. руб.																
			69	Вода на технологические цели	тыс. руб.																
			70	Вспомогательные материалы, всего, в том числе:	тыс. руб.																
			71	ремонт	тыс. руб.																
			72	эксплуатация	тыс. руб.																
			73	Плата за пользование водными объектами	тыс. руб.																
			74	Услуги сторонних организаций	тыс. руб.																
			75	услуги по водоснабжению	тыс. руб.																
			76	услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.																
			77	услуги по пуско-наладке	тыс. руб.																

№ зоны деятель- ности ЕТО	Наименование ЕТО	Наименование источника	№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
			78	расходы по испытаниям и опытам	тыс. руб.																
			79	Расходы на оплату труда	тыс. руб.																
			80	Страховые взносы	тыс. руб.																
			81	Амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.																
			82	от ввода основных фондов новых проектов, отнесенных на производство тепловой энергии	тыс. руб.										159 578,12	159 578,12	159 578,12	159 578,12	159 578,12	159 578,12	159 578,12
			83	Прочие расходы, не распределяемые по элементам	тыс. руб.										122 108,41	129 517,65	134 764,66	140 143,32	145 784,57	151 812,86	158 803,56
			84	Налог на имущество от ввода новых основных фондов новых проектов, отнесенных на производство тепловой энергии	тыс. руб.										86 012,61	82 501,89	78 991,17	75 480,45	71 969,73	68 459,01	64 948,29
			85	ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.										522 127,89	721 652,89	734 294,40	743 870,30	755 211,57	771 219,14	815 398,17
			86	Себестоимость всей товарной продукции	тыс. руб.										522 127,89	721 652,89	734 294,40	743 870,30	755 211,57	771 219,14	815 398,17
			87	Прибыль	тыс. руб.																
			88	на капитальные вложения	тыс. руб.																
			89	прочие расходы	тыс. руб.																
			90	НБВ	тыс. руб.										522 127,89	721 652,89	734 294,40	743 870,30	755 211,57	771 219,14	815 398,17
			91	Тариф (Себестоимость производства тепловой энергии), в ценах соответствующих лет	руб./Гкал										3 621,18	2 188,37	2 213,94	2 245,17	2 270,16	2 283,96	2 240,78
			92	НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.										522 127,89	721 652,89	734 294,40	743 870,30	755 211,57	771 219,14	815 398,17
			93	Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал										3 621,18	2 188,37	2 213,94	2 245,17	2 270,16	2 283,96	2 240,78
			94	Источники финансирования																	
			95	Потребности в инвестициях	млн руб.																
			96	То же накопленным итогом	млн руб.																
			97	Собственные источники финансирования	млн руб.																
			98	амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	млн руб.																
			99	капиталовложения из прибыли	млн руб.																
			100	Плата за технологическое присоединение	млн руб.																
			101	возвратный НДС	млн руб.																
			102	Дефицит собственных средств	млн руб.																
001	ПАО "МОЭК"	Новый блок на ТЭЦ-25	1	Электрическая мощность																	
			2	Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт																
			3	Располагаемая электрическая мощность	МВт										275	275	275	275	275	275	275
			4	Число часов использования УЭМ, в том числе:	час/год										6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
			5	Электрическая энергия																	
			6	Выработка электрической энергии всего, в том числе:	тыс. МВт·ч										1 787,5	1 787,5	1 787,5	1 787,5	1 787,5	1 787,5	1 787,5
			7	по теплофикационному циклу	тыс. МВт·ч										1 017,7	1 020,7	1 087,0	1 117,4	1 141,7	1 148,2	1 180,2
			8	Отпуск электрической энергии с шин	тыс. МВт·ч										1 715,3	1 715,2	1 711,8	1 710,1	1 708,6	1 708,2	1 705,8
			9	Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт·ч										72,2	72,3	75,7	77,4	78,9	79,3	81,7
			10	то же, %	%										4,0	4,0	4,2	4,3	4,4	4,4	4,6
			11	на производство электрической энергии	тыс. МВт·ч										36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1
			12	то же, %	%										2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
			13	на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт·ч										36,1	36,2	39,6	41,3	42,8	43,2	45,6
			14	УРУТ на отпущенную электрическую энергию																	
			15	Расход топлива на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.										468,0	467,4	453,8	447,6	442,7	441,4	434,8
			16	Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию	г у.т./кВт·ч										272,8	272,5	265,1	261,8	259,1	258,4	254,9
			17	Тепловая мощность и тепловая нагрузка																	
			18	Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч										719	719	719	719	719	719	719
			19	базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч										359	359	359	359	359	359	359
			20	пиковая, в том числе:	Гкал/ч										360	360	360	360	360	360	360
			21	ПВК	Гкал/ч										360	360	360	360	360	360	360
			22	РОУ	Гкал/ч										-	-	-	-	-	-	-
			23	прочие (пусковые)	Гкал/ч										-	-	-	-	-	-	-
			24	Установленная тепловая мощность в том числе:	Гкал/ч										719	719	719	719	719	719	719
			25	в паре	Гкал/ч										-	-	-	-	-	-	-
			26	в горячей воде	Гкал/ч										-	-	-	-	-	-	-
			27	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч										490,6	492,4	542,2	565,4	589,0	594,7	631,1
			28	в паре	Гкал/ч										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			29	в горячей воде	Гкал/ч										490,6	492,4	542,2	565,4	589,0	594,7	631,1
			30	Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			31	в паре	Гкал/ч										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			32	в горячей воде	Гкал/ч										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			33	Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч										207,4	205,6	155,8	132,6	109,0	103,3	66,9
			34	Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе:	час/год										3 547	3 558	3 784	3 887	3 969	3 991	4 097
			35	Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год										2 693	2 694	2 675	2 677	2 667	2 666	2 655
			36	Тепловая энергия																	
			37	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ (без учета хозяйственных нужд), всего, в том числе:	тыс. Гкал										1 321,1	1 326,2	1 450,5	1 513,6	1 571,1	1 585,7	1 675,5
			38	Из отборов теплофикационных ТА	тыс. Гкал										1 273,5	1 277,3	1 358,6	1 395,6	1 425,0	1 432,8	1 470,9
			39	Пиковыми источниками, в том числе	тыс. Гкал										27,8	29,1	70,2	95,3	122,5	129,1	179,5
			40	Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал										55,0	55,3	60,4	63,1	65,5	66,1	69,8
			41	то же, %	%										4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
			42	УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т./Гкал										159,7	159,7	159,4	159,2	159,1	159,0	158,8
			43	УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг у.т./Гкал										166,4	166,4	166,0	165,8	165,7	165,7	165,4
			44	Потребность в топливе																	
			45	Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т у.т.										687,8	688,0	694,6	698,7	703,0	704,0	712,0
			46	на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.										468,0	467,4	453,8	447,6	442,7	441,4	434,8
			47	угля	тыс. т у.т.										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			48	природного газа	тыс. т у.т.										468,0	467,4	453,8	447,6	442,7	441,4	434,8
			49	мазута	тыс. т у.т.										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			50	на отпущенную тепловую энергию	тыс. т у.т.										219,8	220,6	240,8	251,0	260,3	262,7	277,2
			51	угля	тыс. т у.т.										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			52	природного газа	тыс. т у.т.										219,8	220,6	240,8	251,0	260,3	262,7	277,2
			53	мазута	тыс. т у.т.										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ зоны деятель- ности ЕТО	Наименование ЕТО	Наименование источника	№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
			54	По видам топлива	тыс. т у.т.										687,8	688,0	694,6	698,7	703,0	704,0	712,0
			55	угля	тыс. т у.т.										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			56	природного газа	тыс. т у.т.										687,8	688,0	694,6	698,7	703,0	704,0	712,0
			57	мазута	тыс. т у.т.										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			58	Цены на топливо																	
			59	Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т у.т.										7 963,56	8 162,64	8 366,71	8 554,96	8 726,06	8 900,58	9 078,59
			60	среднегодовая цена - мазут	руб./т у.т.																
			61	среднегодовая цена - уголь	руб./т у.т.				-												
			62	среднегодовая цена - природный газ	руб./т у.т.				5 032,35						7 963,56	8 162,64	8 366,71	8 554,96	8 726,06	8 900,58	9 078,59
			63	Расчет НВВ на отпуск тепловой энергии																	
			64	Материальные затраты	тыс. руб.										1 750 391,18	1 800 960,50	2 014 689,69	2 147 560,84	2 271 521,68	2 338 019,08	2 516 580,31
			65	Топливо	тыс. руб.										1 750 391,18	1 800 960,50	2 014 689,69	2 147 560,84	2 271 521,68	2 338 019,08	2 516 580,31
			66	Энергия всех видов со стороны	тыс. руб.																
			67	энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.																
			68	энергия на производственные нужды	тыс. руб.																
			69	Вода на технологические цели	тыс. руб.																
			70	Вспомогательные материалы, всего, в том числе:	тыс. руб.																
			71	ремонты	тыс. руб.																
			72	эксплуатация	тыс. руб.																
			73	Плата за пользование водными объектами	тыс. руб.																
			74	Услуги сторонних организаций	тыс. руб.																
			75	услуги по водоснабжению	тыс. руб.																
			76	услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.																
			77	услуги по пуско-наладке	тыс. руб.																
			78	расходы по испытаниям и опытам	тыс. руб.																
			79	Расходы на оплату труда	тыс. руб.																
			80	Страховые взносы	тыс. руб.																
			81	Амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.										704 227,49	706 688,45	763 898,13	791 766,37	816 013,21	822 195,61	857 918,08
			82	от ввода основных фондов новых проектов, отнесенных на производство тепловой энергии	тыс. руб.										704 227,49	706 688,45	763 898,13	791 766,37	816 013,21	822 195,61	857 918,08
			83	Прочие расходы, не распределяемые по элементам	тыс. руб.										280 049,67	292 269,45	328 567,21	354 176,03	379 623,11	397 799,24	431 685,99
			84	Налог на имущество от ввода новых основных фондов новых проектов, отнесенных на производство тепловой энергии	тыс. руб.										379 578,62	365 357,93	378 129,58	374 505,49	368 021,96	352 721,92	349 172,66
			85	ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.										3 114 246,97	3 165 276,33	3 485 284,61	3 668 008,73	3 835 179,95	3 910 735,84	4 155 357,04
			86	Себестоимость всей товарной продукции	тыс. руб.										3 114 246,97	3 165 276,33	3 485 284,61	3 668 008,73	3 835 179,95	3 910 735,84	4 155 357,04
			87	Прибыль	тыс. руб.																
			88	на капитальные вложения	тыс. руб.																
			89	прочие расходы	тыс. руб.																
			90	НВВ	тыс. руб.																
			91	Тариф (Себестоимость производства тепловой энергии), в ценах соответствующих лет	руб./Гкал																
			92	НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.										3 114 246,97	3 165 276,33	3 485 284,61	3 668 008,73	3 835 179,95	3 910 735,84	4 155 357,04
			93	Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал										2 357,38	2 386,70	2 402,75	2 423,29	2 441,14	2 466,24	2 480,00
			94	Источники финансирования																	
			95	Потребности в инвестициях	млн руб.							16 835,98	24 668,30	13 587,48							
			96	То же накопленным итогом	млн руб.							16 835,98	41 504,28	55 091,76	55 091,76	55 091,76	55 091,76	55 091,76	55 091,76	55 091,76	55 091,76
			97	Собственные источники финансирования	млн руб.																
			98	амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	млн руб.																
			99	капиталовложения из прибыли	млн руб.																
			100	Плата за технологическое присоединение	млн руб.																
			101	возвратный НДС	млн руб.																
			102	Дефицит собственных средств	млн руб.																
001	ПАО "МОЭК"	Новый блок на ТЭЦ-26	1	Электрическая мощность																	
			2	Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт				0	0	0	0	0	0	275	275	275	275	275	275	275
			3	Располагаемая электрическая мощность	МВт				0	0	0	0	0	0	275	275	275	275	275	275	275
			4	Число часов использования УЭМ, в том числе:	час/год				0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
			5	Электрическая энергия																	
			6	Выработка электрической энергии всего, в том числе:	тыс. МВт·ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 787,5	1 787,5	1 787,5	1 787,5	1 787,5	1 787,5	1 787,5
			7	по теплофикационному циклу	тыс. МВт·ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 282,4	1 286,3	1 286,4	1 286,9	1 286,4	1 289,3	1 288,9
			8	Отпуск электрической энергии с шин	тыс. МВт·ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 675,2	1 674,8	1 674,8	1 674,7	1 674,8	1 674,5	1 674,7
			9	Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт·ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,3	112,7	112,7	112,8	112,7	113,0	112,8
			10	то же, %	%				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
			11	на производство электрической энергии	тыс. МВт·ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7	56,7	56,7	56,7	56,7	56,7	56,7
			12	то же, %	%				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
			13	на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт·ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,6	56,0	56,0	56,1	56,0	56,3	56,1
			14	УРУТ на отпущенную электрическую энергию																	
			15	Расход топлива на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,7	377,1	377,0	377,0	377,1	376,6	376,7
			16	Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию	г у.т./кВт·ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,4	225,1	225,1	225,1	225,1	224,9	224,9
			17	Тепловая мощность и тепловая нагрузка																	
			18	Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч				0	0	0	0	0	0	719	719	719	719	719	719	719
			19	базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч				0	0	0	0	0	0	359	359	359	359	359	359	359
			20	пиковая, в том числе:	Гкал/ч				0	0	0	0	0	0	360	360	360	360	360	360	360
			21	ПВК	Гкал/ч				0	0	0	0	0	0	360	360	360	360	360	360	360
			22	РОУ	Гкал/ч				0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
			23	прочие (пусковые)	Гкал/ч				0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
			24	Установленная тепловая мощность в том числе:	Гкал/ч				0	0	0	0	0	0	719	719	719	719	719	719	719
			25	в паре	Гкал/ч				0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
			26	в горячей воде	Гкал/ч				0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
			27	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	617,3	622,5	622,8	623,5	623,8	627,0	621,6
			28	в паре	Гкал/ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			29	в горячей воде	Гкал/ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	617,3	622,5	622,8	623,5	623,8	627,0	621,6
			30	Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ зоны деятель- ности ЕТО	Наименование ЕТО	Наименование источника	№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
			31	в паре	Гкал/ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			32	в горячей воде	Гкал/ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			33	Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	75,5	75,2	74,5	74,2	71,0	76,4
			34	Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе:	час/год				0	0	0	0	0	0	4 452	4 465	4 465	4 467	4 465	4 474	4 474
			35	Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год				0	0	0	0	0	0	2 945	2 942	2 942	2 941	2 939	2 938	2 951
			36	Тепловая энергия																	
			37	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ (без учета хозяйственных нужд), всего, в том числе:	тыс. Гкал				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 818,2	1 831,6	1 832,2	1 833,9	1 833,3	1 842,4	1 834,5
			38	Из отборов теплофикационных ТА	тыс. Гкал				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 598,4	1 602,9	1 603,0	1 603,6	1 602,9	1 606,3	1 606,2
			39	Пиковыми источниками, в том числе	тыс. Гкал				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,6	201,2	201,6	202,8	202,9	208,4	200,7
			40	Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	76,3	76,3	76,4	76,4	76,8	76,4
			41	то же, %	%				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
			42	УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т/Гкал				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6
			43	УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг у.т/Гкал				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2
			44	Потребность в топливе																	
			45	Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т у.т.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	676,2	677,8	677,9	678,1	678,0	679,1	677,8
			46	на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,7	377,1	377,0	377,0	377,1	376,6	376,7
			47	угля	тыс. т у.т.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			48	природного газа	тыс. т у.т.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,7	377,1	377,0	377,0	377,1	376,6	376,7
			49	мазута	тыс. т у.т.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			50	на отпущенную тепловую энергию	тыс. т у.т.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,6	300,7	300,8	301,1	301,0	302,5	301,2
			51	угля	тыс. т у.т.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			52	природного газа	тыс. т у.т.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,6	300,7	300,8	301,1	301,0	302,5	301,2
			53	мазута	тыс. т у.т.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			54	По видам топлива	тыс. т у.т.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	676,2	677,8	677,9	678,1	678,0	679,1	677,8
			55	угля	тыс. т у.т.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			56	природного газа	тыс. т у.т.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	676,2	677,8	677,9	678,1	678,0	679,1	677,8
			57	мазута	тыс. т у.т.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			58	Цены на топливо																	
			59	Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо	руб./т у.т.				#ДЕЛ/0!							8 210,22	8 415,47	8 604,82	8 776,92	8 952,46	9 131,51
			60	среднегодовая цена - мазут	руб./т у.т.				10 734,33												
			61	среднегодовая цена - уголь	руб./т у.т.				-												
			62	среднегодовая цена - природный газ	руб./т у.т.				5 063,13							8 210,22	8 415,47	8 604,82	8 776,92	8 952,46	9 131,51
			63	Расчет НВВ на отпуск тепловой энергии																	
			64	Материальные затраты	тыс. руб.											2 469 024,01	2 531 479,63	2 590 822,72	2 641 751,23	2 707 726,24	2 750 287,79
			65	Топливо	тыс. руб.											2 469 024,01	2 531 479,63	2 590 822,72	2 641 751,23	2 707 726,24	2 750 287,79
			66	Энергия всех видов со стороны	тыс. руб.																
			67	энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.																
			68	энергия на производственные нужды	тыс. руб.																
			69	Вода на технологические цели	тыс. руб.																
			70	Вспомогательные материалы, всего, в том числе:	тыс. руб.																
			71	ремонта	тыс. руб.																
			72	эксплуатация	тыс. руб.																
			73	Плата за пользование водными объектами	тыс. руб.																
			74	Услуги сторонних организаций	тыс. руб.																
			75	услуги по водоснабжению	тыс. руб.																
			76	услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.																
			77	услуги по пуско-наладке	тыс. руб.																
			78	расходы по испытаниям и опытам	тыс. руб.																
			79	Расходы на оплату труда	тыс. руб.																
			80	Страховые взносы	тыс. руб.																
			81	Амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.																
			82	от ввода основных фондов новых проектов, отнесенных на производство тепловой энергии	тыс. руб.											1 092 029,85	1 092 233,08	1 092 910,21	1 092 567,51	1 096 243,62	1 093 605,34
			83	Прочие расходы, не распределяемые по элементам	тыс. руб.											404 371,23	420 624,34	437 720,51	455 086,59	474 882,51	492 689,21
			84	Налог на имущество от ввода новых основных фондов новых проектов, отнесенных на производство тепловой энергии	тыс. руб.											588 604,09	564 684,50	540 990,55	516 784,43	494 405,87	469 156,69
			85	ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.											4 554 029,17	4 609 021,55	4 662 444,00	4 706 189,75	4 773 258,23	4 805 739,03
			86	Себестоимость всей товарной продукции	тыс. руб.											4 554 029,17	4 609 021,55	4 662 444,00	4 706 189,75	4 773 258,23	4 805 739,03
			87	Прибыль	тыс. руб.																
			88	на капитальные вложения	тыс. руб.																
			89	прочие расходы	тыс. руб.																
			90	НВВ	тыс. руб.																
			91	Тариф (Себестоимость производства тепловой энергии), в ценах соответствующих лет	руб./Гкал																
			92	НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.											4 554 029,17	4 609 021,55	4 662 444,00	4 706 189,75	4 773 258,23	4 805 739,03
			93	Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал											2 486,34	2 515,62	2 542,39	2 567,10	2 590,85	2 619,72
			94	Источники финансирования																	
			95	Потребности в инвестициях	млн руб.								17 728,29	27 762,50	16 040,55						
			96	То же накопленным итогом	млн руб.								17 728,29	45 49							

Таблица 1.3 – Тарифно-балансовые модели котельных с указанием зоны деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
001	ПАО "МОЭК"	1	18	ГТЭС "Щербинка"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	43,0	43,0	43,0	43,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
				ГТЭС "Щербинка"	Ввод мощности	Гкал/ч					45,0											
				ГТЭС "Щербинка"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				ГТЭС "Щербинка"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	8	9	10	6	6,9	7,9	8,9	9,9	10,9	11,9	12,9	13,9	14,9	15,9	16,9	17,9
				ГТЭС "Щербинка"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	43,00	43,00	43,00	43,00	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
				ГТЭС "Щербинка"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,95	0,95	0,95	1,05	2,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				ГТЭС "Щербинка"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч					0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,7	0,7	1,0	1,4	1,4	1,5
				ГТЭС "Щербинка"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				ГТЭС "Щербинка"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	-	-	-		57,2	59,0	59,0	59,0	75,6	75,6	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8
				ГТЭС "Щербинка"	Отопление	Гкал/ч					35,6	36,2	36,2	36,2	46,5	46,5	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6
				ГТЭС "Щербинка"	Вентиляция	Гкал/ч					6,9	8,0	8,0	8,0	11,6	11,6	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
				ГТЭС "Щербинка"	ГВС	Гкал/ч					14,8	14,9	14,9	14,9	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
				ГТЭС "Щербинка"	Технология	Гкал/ч																
				ГТЭС "Щербинка"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	42,1	42,1	42,1	42,0	29,5	27,7	27,7	27,7	11,1	11,1	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
				ГТЭС "Щербинка"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,98	0,98	0,98	0,98	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				ГТЭС "Щербинка"	Резерв с N-1	Гкал/ч	34,40	34,40	34,40	34,40	22,2	14,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ГТЭС "Щербинка"	Тепловая энергия																	
				ГТЭС "Щербинка"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	56,0	140,4	161,9	118,3	122,3	138,3	138,3	138,3	182,5	182,5	183,1	183,1	183,0	183,0	183,0	183,0
				ГТЭС "Щербинка"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,8	2,1	2,6	4,8	3,1	2,0	2,0	2,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
				ГТЭС "Щербинка"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	55,2	138,4	159,3	113,5	119,3	136,2	136,2	136,2	179,8	179,8	180,4	180,4	180,3	180,3	180,3	180,3
				ГТЭС "Щербинка"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал					0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	1,7	1,7	2,4	3,4	3,4	3,4	3,7
				ГТЭС "Щербинка"	То же в %	%					0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	1,0	1,0	1,4	1,9	1,9	1,9	2,0
				ГТЭС "Щербинка"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	55,2	138,4	159,3	113,5	119,3	135,6	135,6	135,6	179,0	179,0	178,6	178,6	177,8	176,9	176,9	176,6
				ГТЭС "Щербинка"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	8,3	21,7	26,7	18,4	18,4	21,0	21,0	21,0	27,8	27,8	27,9	27,9	27,8	27,8	27,8	27,8
				ГТЭС "Щербинка"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	151,0	157,2	167,9	162,1	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4
				ГТЭС "Щербинка"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	94,6	90,9	85,1	88,1	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5
				ГТЭС "Щербинка"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	58,3	152,2	187,1	128,8	128,9	147,3	147,3	147,3	194,4	194,4	195,0	195,0	194,9	194,9	194,9	194,9
				ГТЭС "Щербинка"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	94,6	90,9	85,1	88,1	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5
				ГТЭС "Щербинка"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	94,6	90,9	85,1	88,1	92,5	92,1	92,1	92,0	92,1	92,1	91,6	91,6	91,3	90,8	90,8	90,6
001	ПАО "МОЭК"	1	20	РТС "Фрезер"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
				РТС "Фрезер"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Фрезер"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Фрезер"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	33	34	35	36	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0
				РТС "Фрезер"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	300,00	300,00	300,00	300,00	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
				РТС "Фрезер"	Собственные нужды	Гкал/ч	1,89	1,89	1,89	1,89	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				РТС "Фрезер"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	18,50	27,82	24,59	27,04	17,7	15,9	16,1	15,0	14,4	14,2	13,6	12,5	11,1	11,1	11,2	11,2
				РТС "Фрезер"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Фрезер"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	86,90	76,80	115,30	122,00	69,2	75,5	75,3	85,4	92,2	93,2	93,2	109,5	278,3	276,0	171,1	173,9
				РТС "Фрезер"	Отопление	Гкал/ч					45,49	28,9	33,6	33,4	39,7	44,3	44,5	44,6	55,3	151,8	153,5	93,4
				РТС "Фрезер"	Вентиляция	Гкал/ч					70,47	37,3	38,0	38,0	39,8	41,0	41,7	41,7	44,7	93,1	87,8	53,2
				РТС "Фрезер"	ГВС	Гкал/ч					5,71	2,8	3,9	3,8	5,9	6,9	7,0	7,0	9,4	33,4	34,7	24,4
				РТС "Фрезер"	Технология	Гкал/ч					0,33	0,3							0,0	0,0	0,0	0,0
				РТС "Фрезер"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	211,2	221,3	182,8	176,1	228,9	222,6	222,9	212,7	205,9	204,9	204,9	188,6	19,8	22,1	127,0	124,2
				РТС "Фрезер"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,70	0,74	0,61	0,59	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,1	0,1	0,4	0,4
				РТС "Фрезер"	Резерв с N-1	Гкал/ч	113,10	123,20	84,70	78,00	130,8	124,5	124,7	114,6	107,8	106,8	106,8	90,5	0,0	0,0	28,9	26,1
				РТС "Фрезер"	Тепловая энергия																	
				РТС "Фрезер"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	106,6	63,3	108,9	120,4	106,4	129,4	128,8	156,4	174,1	176,3	176,8	219,3	619,8	623,9	390,3	396,9
				РТС "Фрезер"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,8	0,6	1,3	0,4	0,6	0,8	0,8	1,0	1,1	1,1	1,1	1,4	3,9	3,9	2,5	2,5
				РТС "Фрезер"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	105,8	62,7	107,7	120,0	105,8	128,6	128,0	155,4	173,0	175,2	175,6	217,9	615,9	619,9	387,8	394,4
				РТС "Фрезер"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	22,5	22,7	23,0	26,6	27,0	27,1	27,3	27,3	27,0	26,7	25,6	25,0	24,6	24,9	25,4	25,3
				РТС "Фрезер"	То же в %	%	21,3	36,2	21,3	22,2	25,5	21,1	21,3	17,6	15,6	15,2	14,6	11,5	4,0	4,0	6,5	6,4
				РТС "Фрезер"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	83,3	40,0	84,7	93,4	78,8	101,4	100,7	128,2	146,0	148,5	150,1	193,0	591,3	595,0	362,4	369,0
				РТС "Фрезер"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	16,3	9,8	17,0	17,3	15,4	18,7	18,6	22,6	25,2	25,5	25,6	31,7	89,7	90,2	56,5	57,4
				РТС "Фрезер"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	154,4	156,2	158,0	144,4	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6
				РТС "Фрезер"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,5	91,5	90,4	99,0	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1
				РТС "Фрезер"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	114,4	68,5	119,1	121,3	107,8	131,0	130,4	158,4	176,3	178,5	179,0	222,1	627,6	631,7	395,2	401,9
				РТС "Фрезер"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,5	91,5	90,4	99,0	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1
				РТС "Фрезер"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	72,8	58,3	71,1	77,0	73,1	77,4	77,2	80,9	82,8	83,2	83,9	86,9	94,2	94,2	91,7	91,8
001	ПАО "МОЭК"	1	21	РТС "Нагатино"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
				РТС "Нагатино"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Нагатино"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Нагатино"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	19	20	21	22	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0
				РТС "Нагатино"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	240,00	240,00	240,00	240,00	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
				РТС "Нагатино"	Собственные нужды	Гкал/ч	1,18	1,18	1,18	1,18	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				РТС "Нагатино"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	17,88	20,49	16,48	17,40	19,9	19,2	19,4	19,7	19,7	20,1	20,3	20,1	20,3	20,2	20,1	20,1
				РТС "Нагатино"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Нагатино"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	172,70	193,90	195,20	202,10	202,6	206,5	209									

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				РТС "Нагатино"	Технология	Гкал/ч																
				РТС "Нагатино"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	66,1	44,9	43,6	36,7	36,2	32,3	28,9	24,3	22,2	10,7	10,4	12,7	12,4	12,4	11,0	1,6
				РТС "Нагатино"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,28	0,19	0,18	0,15	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
				РТС "Нагатино"	Резерв с N-1	Гкал/ч	7,30	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				РТС "Нагатино"	Тепловая энергия																	
				РТС "Нагатино"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	452,6	444,7	562,4	532,3	472,2	503,6	509,5	520,8	524,9	552,9	554,0	547,8	548,5	548,5	552,3	574,9
				РТС "Нагатино"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	2,8	3,5	3,6	3,1	1,9	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8
				РТС "Нагатино"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	449,8	441,3	558,8	529,2	470,3	501,1	507,0	518,3	522,3	550,2	551,3	545,1	545,8	545,8	549,6	572,1
				РТС "Нагатино"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	46,6	46,6	47,2	45,6	46,2	46,5	47,0	47,6	47,4	48,5	48,9	48,5	49,0	48,7	48,6	48,4
				РТС "Нагатино"	То же в %	%	10,4	10,6	8,4	8,6	9,8	9,3	9,3	9,2	9,1	8,8	8,9	8,9	9,0	8,9	8,8	8,5
				РТС "Нагатино"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	403,2	394,6	511,6	483,6	424,1	454,7	460,0	470,7	474,9	501,7	502,4	496,6	496,8	497,0	501,0	523,7
				РТС "Нагатино"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	71,4	68,1	83,5	78,5	70,3	74,9	75,8	77,4	78,0	82,2	82,4	81,5	81,6	81,6	82,1	85,5
				РТС "Нагатино"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	158,7	154,3	149,4	148,3	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4
				РТС "Нагатино"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,0	92,6	95,6	96,3	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6
				РТС "Нагатино"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	499,6	476,7	584,4	549,4	492,0	524,2	530,4	542,1	546,3	575,5	576,7	570,2	570,9	570,9	574,9	598,5
				РТС "Нагатино"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,0	92,6	95,6	96,3	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6
				РТС "Нагатино"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	80,7	82,8	87,5	88,0	86,2	86,7	86,7	86,8	86,9	87,2	87,1	87,1	87,0	87,1	87,1	87,5
001	ПАО "МОЭК"	1	22	РТС "Коломенская"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0
				РТС "Коломенская"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Коломенская"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Коломенская"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	46	47	48	49	50,2	51,2	52,2	53,2	54,2	55,2	56,2	57,2	58,2	59,2	60,2	61,2
				РТС "Коломенская"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	390,00	390,00	390,00	390,00	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0
				РТС "Коломенская"	Собственные нужды	Гкал/ч	2,04	2,04	2,04	2,04	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
				РТС "Коломенская"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	16,76	18,50	15,38	15,49	18,6	34,3	34,4	35,8	35,8	35,4	34,9	33,1	32,6	31,9	31,6	31,2
				РТС "Коломенская"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Коломенская"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	253,00	271,10	265,80	270,20	301,8	320,4	323,3	335,4	348,1	351,5	347,4	319,9	330,0	329,7	340,4	352,0
				РТС "Коломенская"	Отопление	Гкал/ч				132,56	155,6	166,5	166,7	173,8	182,4	185,6	182,8	166,4	172,2	171,9	180,0	186,6
				РТС "Коломенская"	Вентиляция	Гкал/ч				105,10	107,8	112,5	115,2	118,1	121,1	121,1	121,3	117,8	120,1	120,1	121,0	123,8
				РТС "Коломенская"	ГВС	Гкал/ч				32,54	38,4	41,5	41,4	43,4	44,6	44,7	43,3	35,6	37,7	37,6	39,4	41,6
				РТС "Коломенская"	Технология	Гкал/ч																
				РТС "Коломенская"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	302,5	284,4	289,7	285,3	86,2	67,5	64,6	52,6	39,8	36,5	40,6	68,1	57,9	58,3	47,6	35,9
				РТС "Коломенская"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,78	0,73	0,74	0,73	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
				РТС "Коломенская"	Резерв с N-1	Гкал/ч	17,00	0,00	4,20	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				РТС "Коломенская"	Тепловая энергия																	
				РТС "Коломенская"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	53,5	28,8	106,3	82,6	142,5	149,3	201,8	168,1	157,8	159,3	141,4	31,4	57,5	67,4	71,6	86,3
				РТС "Коломенская"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,9	0,3	1,6	0,8	1,0	0,8	1,1	0,9	0,8	0,8	0,7	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5
				РТС "Коломенская"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	52,6	28,4	104,7	81,8	141,5	148,5	200,7	167,2	157,0	158,5	140,7	31,3	57,2	67,0	71,2	85,8
				РТС "Коломенская"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	3,48	1,94	6,06	4,69	8,7	15,9	21,4	17,9	16,2	15,9	14,1	3,2	5,6	6,5	6,6	7,6
				РТС "Коломенская"	То же в %	%	6,6	6,8	5,8	5,7	6,2	10,7	10,6	10,7	10,3	10,1	10,0	10,3	9,9	9,7	9,3	8,8
				РТС "Коломенская"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	49,1	26,5	98,7	77,1	132,8	132,6	179,3	149,3	140,8	142,5	126,6	28,0	51,5	60,5	64,6	78,2
				РТС "Коломенская"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	8,3	4,4	16,4	12,4	21,4	22,4	30,3	25,3	23,7	23,9	21,3	4,7	8,6	10,1	10,8	13,0
				РТС "Коломенская"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	157,4	155,5	156,4	151,4	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0
				РТС "Коломенская"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,7	91,9	91,4	94,4	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6
				РТС "Коломенская"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	58,0	31,0	114,6	86,7	149,6	157,0	212,2	176,8	166,0	167,5	148,8	33,0	60,4	70,8	75,3	90,8
				РТС "Коломенская"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,7	91,9	91,4	94,4	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6
				РТС "Коломенская"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	84,7	85,6	86,1	89,0	88,7	84,5	84,5	84,5	84,8	85,1	85,1	84,8	85,3	85,4	85,8	86,2
001	ПАО "МОЭК"	1	23	РТС "Курьяново"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
				РТС "Курьяново"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Курьяново"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Курьяново"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	21	22	23	24	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0
				РТС "Курьяново"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	480,00	480,00	480,00	480,00	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
				РТС "Курьяново"	Собственные нужды	Гкал/ч	3,27	3,27	3,27	3,27	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
				РТС "Курьяново"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	22,06	25,94	20,12	21,51	23,9	22,5	22,7	22,8	22,5	22,1	21,7	21,8	21,8	21,7	21,3	21,1
				РТС "Курьяново"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Курьяново"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	169,50	180,70	180,70	186,60	178,4	175,0	179,0	186,1	251,6	251,5	251,6	260,3	310,6	309,0	309,4	314,2
				РТС "Курьяново"	Отопление	Гкал/ч				115,34	109,7	108,4	109,6	112,9	147,8	147,7	147,8	151,2	173,4	172,0	172,2	172,5
				РТС "Курьяново"	Вентиляция	Гкал/ч				24,72	24,7	25,1	27,9	30,9	49,4	49,4	49,4	54,5	77,6	77,8	78,0	82,3
				РТС "Курьяново"	ГВС	Гкал/ч				46,54	44,0	41,5	41,4	42,3	54,2	54,2	54,2	54,4	59,4	59,0	59,0	59,1
				РТС "Курьяново"	Технология	Гкал/ч										0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				РТС "Курьяново"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	307,2	296,0	296,0	290,1	298,3	301,7	297,7	290,6	225,1	225,2	225,2	216,4	166,2	167,7	167,4	162,5
				РТС "Курьяново"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,64	0,62	0,62	0,60	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
				РТС "Курьяново"	Резерв с N-1	Гкал/ч	190,50	179,30	179,30	173,40	181,6	185,0	181,0	173,9	108,4	108,5	108,4	99,7	49,4	51,0	50,6	45,8
				РТС "Курьяново"	Тепловая энергия																	
				РТС "Курьяново"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	447,8	407,4	530,4	492,2	431,2	447,5	455,5	473,6	649,6	649,5	649,5	669,1	791,2	787,3	788,1	798,9
				РТС "Курьяново"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	3,5	3,6	3,6	1,9	2,6	3,0	3,1	3,2	4,4	4,4	4,4	4,6	5,4	5,4	5,4	5,4
			</																			

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				РТС "Курьяново"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	477,3	434,2	549,7	503,0	450,0	466,6	475,0	493,8	677,4	677,2	677,3	697,6	825,0	820,9	821,8	833,0
				РТС "Курьяново"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	93,1	93,0	95,9	97,5	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2
				РТС "Курьяново"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	81,0	79,7	85,2	86,2	82,5	83,0	83,2	83,6	86,7	86,9	87,0	87,3	88,6	88,6	88,7	88,9
001	ПАО "МОЭК"	1	24	РТС "Люблино"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0						
				РТС "Люблино"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Люблино"	Вывод мощности	Гкал/ч											360,0					
				РТС "Люблино"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	19	20	21	22	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0
				РТС "Люблино"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	360,00	360,00	360,00	360,00	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0						
				РТС "Люблино"	Собственные нужды	Гкал/ч	2,03	2,03	2,03	2,03	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0						
				РТС "Люблино"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	21,33	21,76	22,05	22,05	90,8	82,7	80,6	80,6								
				РТС "Люблино"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Люблино"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	143,50	146,40	148,40	148,40	136,3	139,9	139,9	139,9								
				РТС "Люблино"	Отопление	Гкал/ч				97,85	89,9	91,9	91,9	91,9								
				РТС "Люблино"	Вентиляция	Гкал/ч				12,93	11,9	13,0	13,2	13,2								
				РТС "Люблино"	ГВС	Гкал/ч				37,62	34,6	35,0	34,8	34,8								
				РТС "Люблино"	Технология	Гкал/ч																
				РТС "Люблино"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	214,5	211,6	209,6	209,6	221,7	218,1	218,1	218,1	358,0	358,0						
				РТС "Люблино"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,60	0,59	0,58	0,58	0,6	0,6	0,6	0,6	1,0	1,0						
				РТС "Люблино"	Резерв с N-1	Гкал/ч	96,50	93,60	91,60	91,60	103,7	100,1	100,1	100,1	240,0	240,0						
				РТС "Люблино"	Тепловая энергия																	
				РТС "Люблино"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	294,9	29,8	44,4	78,2	65,6	72,5	74,4	74,4								
				РТС "Люблино"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,9	0,3	0,6	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4								
				РТС "Люблино"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	293,0	29,5	43,8	77,8	64,9	72,1	74,0	74,0								
				РТС "Люблино"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	43,5	4,4	6,5	11,6	43,3	42,6	42,6	42,6								
				РТС "Люблино"	То же в %	%	14,9	14,9	14,9	14,9	66,6	59,1	57,6	57,6								
				РТС "Люблино"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	249,5	25,1	37,3	66,2	21,7	29,5	31,4	31,4								
				РТС "Люблино"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	44,4	4,6	6,8	11,6	10,1	11,2	11,5	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-
				РТС "Люблино"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	151,5	154,3	156,2	149,1	155,2	155,2	155,2	155,2								
				РТС "Люблино"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	94,3	92,6	91,4	95,8	92,0	92,0	92,0	92,0								
				РТС "Люблино"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	310,7	31,9	47,9	81,2	70,5	78,3	80,4	80,4								
				РТС "Люблино"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	94,3	92,6	91,4	95,8	92,0	92,0	92,0	92,0								
				РТС "Люблино"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	80,3	78,8	77,9	81,6	30,7	37,6	39,0	39,0								
001	ПАО "МОЭК"	1	25	РТС "Красная Пресня"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0
				РТС "Красная Пресня"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Красная Пресня"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Красная Пресня"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	33	34	35	36	36,6	37,6	38,6	39,6	40,6	41,6	42,6	43,6	44,6	45,6	46,6	47,6
				РТС "Красная Пресня"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	640,00	640,00	640,00	640,00	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0
				РТС "Красная Пресня"	Собственные нужды	Гкал/ч	3,31	3,31	3,31	3,31	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
				РТС "Красная Пресня"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	54,91	115,45	61,14	50,21	50,0	48,6	47,5	37,8	39,3	38,9	38,4	37,6	37,6	37,8	37,5	36,9
				РТС "Красная Пресня"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Красная Пресня"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	208,20	243,50	320,20	274,50	248,7	261,3	274,9	517,8	434,4	466,6	497,4	510,2	537,2	568,4	604,9	617,1
				РТС "Красная Пресня"	Отопление	Гкал/ч				168,18	151,7	159,6	168,7	309,6	265,5	279,0	299,0	304,9	325,2	337,3	356,1	360,7
				РТС "Красная Пресня"	Вентиляция	Гкал/ч				67,04	62,1	64,5	66,6	119,0	97,2	112,0	118,1	123,8	127,0	143,3	155,9	162,9
				РТС "Красная Пресня"	ГВС	Гкал/ч				39,22	34,8	37,1	39,5	89,0	71,4	75,3	80,2	81,3	84,7	87,5	92,7	93,2
				РТС "Красная Пресня"	Технология	Гкал/ч				0,06	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				РТС "Красная Пресня"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	428,5	393,2	316,5	362,2	388,0	375,4	361,7	118,9	202,3	170,1	139,3	126,5	99,5	68,3	31,8	19,6
				РТС "Красная Пресня"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,67	0,61	0,49	0,57	0,6	0,6	0,6	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0
				РТС "Красная Пресня"	Резерв с N-1	Гкал/ч	311,80	276,50	199,80	245,50	271,3	258,7	245,1	2,2	85,6	53,4	22,6	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0
				РТС "Красная Пресня"	Тепловая энергия																	
				РТС "Красная Пресня"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	291,7	163,4	409,2	421,9	389,8	439,3	475,3	1 128,4	909,1	989,6	1 069,6	1 100,7	1 168,4	1 246,0	1 339,0	1 367,1
				РТС "Красная Пресня"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	3,7	2,0	3,6	3,0	2,4	2,3	2,5	5,8	4,7	5,1	5,5	5,7	6,0	6,4	6,9	7,1
				РТС "Красная Пресня"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	288,0	161,4	405,6	418,9	387,4	437,0	472,8	1 122,5	904,4	984,5	1 064,1	1 095,1	1 162,4	1 239,6	1 332,0	1 360,0
				РТС "Красная Пресня"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	76,0	76,5	77,5	76,6	77,9	81,3	81,7	82,0	81,7	82,0	82,1	80,8	81,3	82,5	82,5	81,4
				РТС "Красная Пресня"	То же в %	%	26,4	47,4	19,1	18,3	20,1	18,6	17,3	7,3	9,0	8,3	7,7	7,4	7,0	6,7	6,2	6,0
				РТС "Красная Пресня"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	212,1	84,9	328,1	342,2	309,4	355,7	391,2	1 040,6	822,7	902,5	982,0	1 014,3	1 081,1	1 157,0	1 249,5	1 278,7
				РТС "Красная Пресня"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	45,0	25,6	61,8	62,5	58,1	65,5	70,9	168,3	135,6	147,6	159,6	164,2	174,3	185,9	199,8	204,0
				РТС "Красная Пресня"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	156,4	158,6	152,3	149,2	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
				РТС "Красная Пресня"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	91,4	90,1	93,8	95,8	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3
				РТС "Красная Пресня"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	315,3	179,2	432,5	437,4	406,7	458,8	496,4	1 178,4	949,5	1 033,5	1 117,1	1 149,6	1 220,3	1 301,3	1 398,3	1 427,7
				РТС "Красная Пресня"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	91,4	90,1	93,8	95,8	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3
				РТС "Красная Пресня"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	67,3	47,4	75,9	78,3	76,1	77,5	78,8	88,3	86,6	87,3	87,9	88,2	88,6	88,9	89,4	89,6
001	ПАО "МОЭК"	1	26	РТС "Волконка-ЗИЛ"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
				РТС "Волконка-ЗИЛ"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Волконка-ЗИЛ"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Волконка-ЗИЛ"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	22	23	24	25	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5
				РТС "Волконка-ЗИЛ"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	240,00	240,00	240,00	240,00	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
				РТС "Волконка-ЗИЛ"	Собственные нужды	Гкал/ч	1,10	1,10	1,10	1,10	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				РТС "Волконка-ЗИЛ"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	15,91	17,51	15,22	16,10	17,8	18,4	18,9	19,2	19,5	19,7	19,8	19,6	20,0	20,1	20,0	20,2
				РТС "Волконка-ЗИЛ"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				РТС "Волхонка-ЗИЛ"	ГВС	Гкал/ч				38,55	38,6	38,5	41,1	39,6	38,6	40,8	41,0	40,5	38,2	38,2	38,2	38,6
				РТС "Волхонка-ЗИЛ"	Технология	Гкал/ч																
				РТС "Волхонка-ЗИЛ"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	64,6	59,7	59,7	54,0	54,2	53,1	32,1	37,6	41,4	22,2	12,4	14,6	25,0	20,1	20,1	11,9
				РТС "Волхонка-ЗИЛ"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,27	0,25	0,25	0,23	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
				РТС "Волхонка-ЗИЛ"	Резерв с N-1	Гкал/ч	5,70	0,80	0,80	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				РТС "Волхонка-ЗИЛ"	Тепловая энергия																	
				РТС "Волхонка-ЗИЛ"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	463,9	434,1	504,7	495,9	453,8	459,9	512,7	498,3	488,3	536,3	558,9	553,5	529,3	540,3	540,3	559,3
				РТС "Волхонка-ЗИЛ"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	2,8	2,7	2,3	2,1	1,9	2,1	2,3	2,3	2,2	2,5	2,6	2,5	2,4	2,5	2,5	2,6
				РТС "Волхонка-ЗИЛ"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	461,1	431,4	502,4	493,7	451,9	457,8	510,4	496,0	486,0	533,8	556,3	551,0	526,9	537,8	537,8	556,8
				РТС "Волхонка-ЗИЛ"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	42,1	42,2	42,7	43,0	43,6	45,2	46,5	47,2	48,0	48,4	48,5	48,1	49,3	49,5	49,2	49,5
				РТС "Волхонка-ЗИЛ"	То же в %	%	9,1	9,8	8,5	8,7	9,6	9,9	9,1	9,5	9,9	9,1	8,7	8,7	9,4	9,2	9,2	8,9
				РТС "Волхонка-ЗИЛ"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	419,0	389,2	459,7	450,8	408,3	412,6	463,8	448,8	438,0	485,4	507,8	502,9	477,6	488,3	488,6	507,3
				РТС "Волхонка-ЗИЛ"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	70,3	65,2	74,9	73,1	66,9	67,8	75,6	73,5	72,0	79,1	82,4	81,6	78,0	79,7	79,7	82,5
				РТС "Волхонка-ЗИЛ"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	152,5	151,2	149,2	148,0	148,1	148,1	148,1	148,1	148,1	148,1	148,1	148,1	148,1	148,1	148,1	148,1
				РТС "Волхонка-ЗИЛ"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	93,7	94,5	95,8	96,6	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4
				РТС "Волхонка-ЗИЛ"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	492,2	456,7	524,6	511,4	468,5	474,7	529,2	514,3	503,9	553,5	576,8	571,3	546,3	557,7	557,7	577,3
				РТС "Волхонка-ЗИЛ"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	93,7	94,5	95,8	96,6	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4
				РТС "Волхонка-ЗИЛ"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	85,1	85,2	87,6	88,1	87,1	86,9	87,6	87,3	86,9	87,7	88,0	88,0	87,4	87,6	87,6	87,9
001	ПАО "МОЭК"	I	27	РТС "Отрадное"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
				РТС "Отрадное"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Отрадное"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Отрадное"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	36	37	38	39	39,8	40,8	41,8	42,8	43,8	44,8	45,8	46,8	47,8	48,8	49,8	50,8
				РТС "Отрадное"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	400,00	400,00	400,00	400,00	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
				РТС "Отрадное"	Собственные нужды	Гкал/ч	2,11	2,11	2,11	2,11	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
				РТС "Отрадное"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	22,43	25,40	19,03	20,58	15,3	16,2	16,4	16,8	16,1	15,8	15,6	15,0	15,0	14,8	14,8	14,9
				РТС "Отрадное"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Отрадное"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	138,80	157,40	141,70	163,40	129,0	129,0	136,1	269,4	149,6	152,2	339,4	152,5	364,5	363,3	363,3	360,7
				РТС "Отрадное"	Отопление	Гкал/ч				100,99	84,0	84,0	88,4	159,8	95,2	96,7	202,4	96,8	217,3	216,1	216,1	213,6
				РТС "Отрадное"	Вентиляция	Гкал/ч				35,48	22,8	22,8	24,4	63,8	27,9	28,4	28,6	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6
				РТС "Отрадное"	ГВС	Гкал/ч				26,93	22,2	22,2	23,3	43,8	26,6	27,1	60,9	27,1	67,7	67,5	67,5	67,5
				РТС "Отрадное"	Технология	Гкал/ч								2,0			2,0		2,0	2,0	2,0	2,0
				РТС "Отрадное"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	259,1	240,5	256,2	234,5	268,9	268,9	261,8	128,5	248,3	245,7	58,5	245,4	33,4	34,6	34,6	37,1
				РТС "Отрадное"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,65	0,60	0,64	0,59	0,7	0,7	0,7	0,3	0,6	0,6	0,1	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
				РТС "Отрадное"	Резерв с N-1	Гкал/ч	161,20	142,60	158,30	136,60	171,0	171,0	163,9	30,6	150,4	147,8	0,0	147,5	0,0	0,0	0,0	0,0
				РТС "Отрадное"	Тепловая энергия																	
				РТС "Отрадное"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	255,4	255,6	310,3	320,2	343,7	324,0	342,4	666,0	380,5	387,5	854,6	388,2	923,4	920,5	920,5	915,4
				РТС "Отрадное"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	3,0	2,2	2,3	3,0	2,4	1,7	1,8	3,5	2,0	2,0	4,5	2,0	4,9	4,9	4,9	4,8
				РТС "Отрадное"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	252,4	253,4	308,0	317,2	341,3	322,2	340,6	662,5	378,5	385,5	850,1	386,1	918,6	915,6	915,6	910,6
				РТС "Отрадное"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	40,8	40,9	41,4	39,9	40,5	40,6	41,0	41,3	40,7	40,0	39,1	38,0	37,7	37,4	37,3	37,7
				РТС "Отрадное"	То же в %	%	16,2	16,1	13,4	12,6	11,9	12,6	12,0	6,2	10,7	10,4	4,6	9,9	4,1	4,1	4,1	4,1
				РТС "Отрадное"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	211,6	212,5	266,7	277,2	300,8	281,7	299,6	621,2	337,9	345,5	811,0	348,1	880,9	878,2	878,4	872,9
				РТС "Отрадное"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	40,0	38,9	46,1	47,8	51,5	48,6	51,3	99,9	57,1	58,1	128,1	58,2	138,5	138,0	138,0	137,3
				РТС "Отрадное"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	158,6	153,3	149,8	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7
				РТС "Отрадное"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,1	93,2	95,4	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8
				РТС "Отрадное"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	280,1	272,0	322,9	334,6	360,2	340,0	359,4	699,0	399,4	406,7	897,0	407,4	969,2	966,1	966,1	960,8
				РТС "Отрадное"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,1	93,2	95,4	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8
				РТС "Отрадное"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	75,5	78,1	82,6	82,9	83,5	82,8	83,4	88,9	84,6	84,9	90,4	85,4	90,9	90,9	90,9	90,8
001	ПАО "МОЭК"	I	28	РТС "Новомосковская"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
				РТС "Новомосковская"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Новомосковская"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Новомосковская"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	20	21	22	23	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5
				РТС "Новомосковская"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	240,00	240,00	240,00	240,00	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
				РТС "Новомосковская"	Собственные нужды	Гкал/ч	1,20	1,20	1,20	1,20	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				РТС "Новомосковская"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	13,14	13,73	12,62	12,90	13,5	14,0	13,6	13,6	13,5	13,4	13,0	12,9	11,5	11,5	11,3	11,3
				РТС "Новомосковская"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Новомосковская"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	118,30	118,50	120,50	129,80	139,2	142,5	137,2	136,7	136,7	136,4	137,8	137,8	207,6	206,6	211,7	216,7
				РТС "Новомосковская"	Отопление	Гкал/ч				81,21	88,5	90,2	82,7	82,3	82,2	82,1	82,6	82,6	128,5	127,6	131,3	134,4
				РТС "Новомосковская"	Вентиляция	Гкал/ч				34,77	35,8	36,9	38,3	38,3	38,3	38,3	38,9	38,9	48,6	48,6	49,2	50,4
				РТС "Новомосковская"	ГВС	Гкал/ч				13,82	15,0	15,4	16,2	16,1	16,1	16,0	16,3	16,3	30,5	30,4	31,2	31,8
				РТС "Новомосковская"	Технология	Гкал/ч				0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				РТС "Новомосковская"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	120,5	120,3	118,3	109,0	99,6	96,3	101,6	102,1	102,1	102,4	101,0	101,0	31,2	32,2	27,1	22,1
				РТС "Новомосковская"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,50	0,50	0,49	0,45	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
				РТС "Новомосковская"	Резерв с N-1	Гкал/ч	61,70	61,50	59,50	50,20	40,8	37,5	42,8	43,3	43,3	43,6	42,2	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0
				РТС "Новомосковская"	Тепловая энергия																	
				РТС "Новомосковская"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	236,2	227,8	254,5	258,6	269,1</											

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				РТС "Новомосковская"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,5	91,9	93,3	93,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7
				РТС "Новомосковская"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	253,6	245,3	270,3	273,8	287,5	287,8	285,3	284,4	284,3	283,5	287,8	287,8	481,7	479,1	493,1	506,8
				РТС "Новомосковская"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,5	91,9	93,3	93,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7
				РТС "Новомосковская"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	82,2	81,2	83,5	84,4	83,7	83,6	83,5	83,5	83,5	83,6	83,9	84,0	87,6	87,6	87,8	87,9
001	ПАО "МОЭК"	1	29	РТС "Переяславская"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
				РТС "Переяславская"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Переяславская"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Переяславская"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	21	22	23	24	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5
				РТС "Переяславская"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	240,00	240,00	240,00	240,00	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
				РТС "Переяславская"	Собственные нужды	Гкал/ч	1,17	1,17	1,17	1,17	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				РТС "Переяславская"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	9,43	12,00	12,06	12,32	12,7	12,5	12,5	12,4	12,2	11,4	11,2	11,1	10,8	10,7	10,6	10,3
				РТС "Переяславская"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Переяславская"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	103,00	111,60	137,00	137,00	129,9	130,1	130,1	130,0	130,1	182,8	182,6	183,2	182,1	181,6	187,8	187,7
				РТС "Переяславская"	Отопление	Гкал/ч				75,87	71,6	71,6	71,5	71,5	71,4	100,1	99,9	100,2	99,9	99,5	101,4	101,2
				РТС "Переяславская"	Вентиляция	Гкал/ч				46,21	44,4	44,6	44,6	44,6	44,6	60,6	60,6	60,9	60,1	60,1	64,2	64,3
				РТС "Переяславская"	ГВС	Гкал/ч				14,82	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	22,0	22,0	22,0	22,0	21,9	22,1	22,1
				РТС "Переяславская"	Технология	Гкал/ч				0,10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				РТС "Переяславская"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	135,8	127,2	101,8	101,8	108,9	108,7	108,7	108,8	108,8	56,0	56,2	55,7	56,7	57,2	51,0	51,1
				РТС "Переяславская"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,57	0,53	0,42	0,42	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				РТС "Переяславская"	Резерв с N-1	Гкал/ч	77,00	68,40	43,00	43,00	50,1	49,9	49,9	50,0	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				РТС "Переяславская"	Тепловая энергия																	
				РТС "Переяславская"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	299,4	256,9	317,2	301,0	280,8	282,8	282,8	282,7	282,7	412,5	412,2	413,3	411,7	410,4	424,6	424,5
				РТС "Переяславская"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	3,0	4,2	4,8	3,2	3,0	1,4	1,4	1,4	1,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1
				РТС "Переяславская"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	296,4	252,7	312,4	297,8	277,7	281,4	281,4	281,3	281,3	410,5	410,1	411,3	409,7	408,4	422,5	422,4
				РТС "Переяславская"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	27,1	27,2	27,5	26,8	27,2	27,0	27,0	26,9	26,5	25,5	25,1	24,8	24,4	24,0	23,8	23,3
				РТС "Переяславская"	То же в %	%	9,2	10,8	8,8	9,0	9,8	9,6	9,6	9,6	9,4	6,2	6,1	6,0	5,9	5,9	5,6	5,5
				РТС "Переяславская"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	269,3	225,6	284,9	271,0	250,5	254,4	254,4	254,4	254,9	385,0	385,1	386,5	385,3	384,4	398,8	399,2
				РТС "Переяславская"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	49,2	41,3	48,8	45,1	42,2	42,8	42,8	42,7	42,7	62,4	62,3	62,5	62,2	62,1	64,2	64,2
				РТС "Переяславская"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	165,8	163,3	156,2	151,4	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9
				РТС "Переяславская"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	86,1	87,5	91,5	94,4	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
				РТС "Переяславская"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	344,1	288,8	341,6	315,6	295,4	299,3	299,3	299,2	299,2	436,6	436,2	437,5	435,7	434,4	449,4	449,3
				РТС "Переяславская"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	86,1	87,5	91,5	94,4	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
				РТС "Переяславская"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	78,3	78,1	83,4	85,9	84,8	85,0	85,0	85,0	85,2	88,2	88,3	88,3	88,4	88,5	88,7	88,8
001	ПАО "МОЭК"	1	30	РТС "Жулебино"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
				РТС "Жулебино"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Жулебино"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Жулебино"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	21	22	23	24	25,1	26,1	27,1	28,1	29,1	30,1	31,1	32,1	33,1	34,1	35,1	36,1
				РТС "Жулебино"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	420,00	420,00	420,00	420,00	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
				РТС "Жулебино"	Собственные нужды	Гкал/ч	2,75	2,75	2,75	2,75	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
				РТС "Жулебино"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	15,32	17,29	15,01	15,75	17,4	17,0	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	15,8	14,9	14,9	14,8	14,3
				РТС "Жулебино"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Жулебино"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	202,06	229,10	235,40	248,80	249,5	258,1	264,0	263,2	264,0	264,0	263,7	263,7	263,7	263,5	263,5	260,9
				РТС "Жулебино"	Отопление	Гкал/ч				168,27	169,0	175,3	180,0	179,3	179,5	179,5	179,2	179,2	179,2	179,0	179,0	176,5
				РТС "Жулебино"	Вентиляция	Гкал/ч				28,99	28,9	30,7	30,7	30,7	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2
				РТС "Жулебино"	ГВС	Гкал/ч				51,55	51,5	52,1	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3
				РТС "Жулебино"	Технология	Гкал/ч																
				РТС "Жулебино"																		

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				РТС "Перово"	Вентиляция	Гкал/ч				41,60	44,4	49,9	50,8	50,8	52,1	52,1	53,3	53,7	53,7	53,7	58,0	58,1
				РТС "Перово"	ГВС	Гкал/ч				74,38	79,3	79,6	80,5	83,0	83,2	83,2	83,2	83,2	83,2	83,2	83,7	83,7
				РТС "Перово"	Технология	Гкал/ч																
				РТС "Перово"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	112,5	104,8	110,8	100,4	79,9	72,0	68,3	56,9	54,1	54,2	51,5	50,9	51,0	51,0	42,7	45,2
				РТС "Перово"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,28	0,26	0,28	0,25	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				РТС "Перово"	Резерв с N-1	Гкал/ч	14,50	6,80	12,80	2,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				РТС "Перово"	Тепловая энергия																	
				РТС "Перово"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	718,1	689,5	847,9	803,6	731,0	771,0	782,0	813,9	820,9	820,7	826,4	827,8	827,6	827,6	846,7	842,5
				РТС "Перово"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	4,7	6,5	5,9	5,6	6,3	3,9	4,0	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3
				РТС "Перово"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	713,4	683,0	842,0	797,9	724,7	767,1	778,0	809,8	816,8	816,5	822,2	823,6	823,4	823,4	842,4	838,3
				РТС "Перово"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	58,1	58,2	58,8	56,8	57,6	58,2	58,7	58,9	59,1	58,7	58,4	58,3	56,8	56,7	57,1	55,8
				РТС "Перово"	То же в %	%	8,1	8,5	7,0	7,1	7,9	7,6	7,5	7,3	7,2	7,2	7,1	7,1	6,9	6,9	6,8	6,7
				РТС "Перово"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	655,3	624,8	783,1	741,2	667,1	708,8	719,3	750,9	757,7	757,8	763,9	765,3	766,6	766,7	785,3	782,4
				РТС "Перово"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	109,3	104,4	127,1	120,5	109,7	116,1	117,8	122,6	123,6	123,6	124,5	124,7	124,6	124,6	127,5	126,9
				РТС "Перово"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	153,2	152,9	150,9	151,0	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4
				РТС "Перово"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	93,2	93,4	94,7	94,6	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4
				РТС "Перово"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	765,2	731,0	889,4	843,2	767,9	812,8	824,4	858,1	865,5	865,2	871,3	872,7	872,5	872,5	892,6	888,3
				РТС "Перово"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	93,2	93,4	94,7	94,6	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4
				РТС "Перово"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	85,6	85,5	88,1	87,9	86,9	87,2	87,2	87,5	87,5	87,6	87,7	87,7	87,9	87,9	88,0	88,1
001	ПАО "МОЭК"	1	32	РТС "Некрасовка"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
				РТС "Некрасовка"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Некрасовка"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Некрасовка"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	8	9	10	11	12,3	13,3	14,3	15,3	16,3	17,3	18,3	19,3	20,3	21,3	22,3	23,3
				РТС "Некрасовка"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	180,00	180,00	180,00	180,00	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
				РТС "Некрасовка"	Собственные нужды	Гкал/ч	1,39	1,39	1,39	1,39	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				РТС "Некрасовка"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	12,02	18,23	16,35	17,43	20,8	20,1	18,7	18,9	19,8	19,7	20,1	20,2	20,4	20,4	20,4	20,3
				РТС "Некрасовка"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Некрасовка"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	106,20	115,60	122,90	125,50	125,5	125,7	162,8	162,8	136,0	136,0	126,2	126,3	135,3	135,3	135,8	135,4
				РТС "Некрасовка"	Отопление	Гкал/ч				82,04	81,8	81,9	108,1	108,1	88,9	88,9	81,5	81,5	83,5	83,5	83,7	83,4
				РТС "Некрасовка"	Вентиляция	Гкал/ч				12,95	13,0	13,1	13,9	13,9	13,7	13,7	14,1	14,1	20,8	20,8	21,1	21,1
				РТС "Некрасовка"	ГВС	Гкал/ч				30,51	30,7	30,7	40,8	40,8	33,5	33,5	30,7	30,7	31,0	31,0	31,0	31,0
				РТС "Некрасовка"	Технология	Гкал/ч																
				РТС "Некрасовка"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	72,4	63,0	55,7	53,1	53,1	52,9	15,8	15,8	42,6	42,6	52,4	52,3	43,3	43,3	42,8	43,2
				РТС "Некрасовка"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,40	0,35	0,31	0,30	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
				РТС "Некрасовка"	Резерв с N-1	Гкал/ч	13,80	4,40	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				РТС "Некрасовка"	Тепловая энергия																	
				РТС "Некрасовка"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	383,2	277,5	332,8	345,2	294,4	300,2	417,4	417,4	338,0	338,0	308,4	308,5	328,3	328,3	329,6	328,9
				РТС "Некрасовка"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	3,8	3,1	3,7	3,6	3,0	2,3	3,2	3,2	2,6	2,6	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
				РТС "Некрасовка"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	379,5	274,4	329,1	341,6	291,4	297,9	414,2	414,2	335,4	335,4	306,0	306,1	325,8	325,8	327,1	326,4
				РТС "Некрасовка"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	43,0	43,3	43,8	47,5	48,3	47,7	47,7	48,1	48,7	48,7	48,8	48,9	49,3	49,2	49,1	49,0
				РТС "Некрасовка"	То же в %	%	11,3	15,8	13,3	13,9	16,6	16,0	11,5	11,6	14,5	14,5	16,0	16,0	15,1	15,1	15,0	15,0
				РТС "Некрасовка"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	336,5	231,1	285,3	294,2	243,2	250,2	366,5	366,1	286,7	286,7	257,1	257,2	276,5	276,6	277,9	277,4
				РТС "Некрасовка"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	59,3	42,2	50,5	52,1	44,5	45,5	63,3	63,3	51,3	51,3	46,8	46,8	49,8	49,8	50,0	49,9
				РТС "Некрасовка"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	156,3	153,9	153,5	152,6	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8
				РТС "Некрасовка"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	91,4	92,8	93,1	93,6	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
				РТС "Некрасовка"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	415,1	295,5	353,6	364,9	311,8	318,6	443,1	443,1	358,8	358,8	327,3	327,5	348,5	348,5	349,9	349,1
				РТС "Некрасовка"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	91,4	92,8	93,1	93,6	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
				РТС "Некрасовка"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	81,1	78,2	80,7	80,6	78,0	78,5	82,7	82,6	79,9	79,9	78,6	78,5	79,3	79,4	79,4	79,4
001	ПАО "МОЭК"	1	33	РТС "Ростокино"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
				РТС "Ростокино"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Ростокино"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Ростокино"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	52	53	54	55	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	66,0	67,0
				РТС "Ростокино"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	150,00	150,00	150,00	150,00	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
				РТС "Ростокино"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,78	0,78	0,78	0,78	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				РТС "Ростокино"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	11,60	11,23	11,01	10,44	11,5	11,1	10,3	10,3	9,9	9,8	9,4	9,2	9,2	9,0	8,9	8,7
				РТС "Ростокино"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Ростокино"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	63,00	62,60	63,50	61,00	66,2	70,1	83,3	83,4	84,0	84,0	87,7	90,3	90,3	91,5	93,4	106,7
				РТС "Ростокино"	Отопление	Гкал/ч				32,05	35,1	38,9	42,3	42,3	42,5	42,5	45,2	47,1	47,1	47,9	48,6	55,1
				РТС "Ростокино"	Вентиляция	Гкал/ч				21,54	22,9	21,9	27,9	27,9	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	29,5	33,6
				РТС "Ростокино"	ГВС	Гкал/ч				7,40	8,1	9,2	13,1	13,1	13,1	13,1	14,0	14,7	14,7	15,2	15,3	18,0
				РТС "Ростокино"	Технология	Гкал/ч				0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				РТС "Ростокино"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	86,2	86,6	85,7	88,2	83,0	79,1	65,9	65,9	65,2	65,2	61,5	58,9	58,9	57,7	55,8	42,6
				РТС "Ростокино"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,57	0,58	0,57	0,59	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
				РТС "Ростокино"	Резерв с N-1	Гкал/ч	37,00	37,40	36,50	39,00	33,8	29,9	16,7	16,6	16,0	16,0	12,3	9,7	9,7	8,5	6,6	0,0
				РТС "Ростокино"	Тепловая энергия																	
				РТС "Ростокино"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гка																

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				РТС "Ростокино"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	155,2	156,9	152,1	147,4	148,6	148,6	148,6	148,6	148,6	148,6	148,6	148,6	148,6	148,6	148,6	148,6
				РТС "Ростокино"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,0	91,1	93,9	96,9	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2
				РТС "Ростокино"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	129,2	134,2	136,3	128,5	130,1	145,8	187,0	187,0	188,6	188,6	199,7	207,5	207,5	212,9	217,2	254,6
				РТС "Ростокино"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,0	91,1	93,9	96,9	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2
				РТС "Ростокино"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	75,1	74,7	77,6	80,3	79,5	81,0	84,3	84,3	84,9	85,0	85,8	86,3	86,4	86,7	87,0	88,3
001	ПАО "МОЭК"	1	34	РТС "Бабушкино-1"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
				РТС "Бабушкино-1"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Бабушкино-1"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Бабушкино-1"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	55	56	57	58	59,0	60,0	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	66,0	67,0	68,0	69,0	70,0
				РТС "Бабушкино-1"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	150,00	150,00	150,00	150,00	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
				РТС "Бабушкино-1"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,77	0,77	0,77	0,77	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				РТС "Бабушкино-1"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	7,09	6,81	7,02	7,21	6,5	5,9	5,9	6,0	6,0	6,0	5,9	5,9	6,0	6,1	6,4	6,4
				РТС "Бабушкино-1"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Бабушкино-1"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	79,20	69,80	69,90	72,80	52,7	53,7	54,4	53,4	53,1	55,1	54,6	53,9	58,2	61,4	66,6	66,6
				РТС "Бабушкино-1"	Отопление	Гкал/ч				48,34	34,6	35,2	35,2	34,5	34,2	35,6	35,2	34,4	37,5	39,4	42,9	42,9
				РТС "Бабушкино-1"	Вентиляция	Гкал/ч				12,57	9,6	9,8	10,4	10,4	10,4	10,8	10,8	10,8	11,6	12,5	13,6	13,6
				РТС "Бабушкино-1"	ГВС	Гкал/ч				11,90	8,6	8,7	8,7	8,5	8,4	8,7	8,7	8,7	9,2	9,5	10,0	10,1
				РТС "Бабушкино-1"	Технология	Гкал/ч																
				РТС "Бабушкино-1"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	70,0	79,4	79,3	76,4	96,5	95,5	94,8	95,8	96,2	94,1	94,6	95,3	91,0	87,8	82,7	82,6
				РТС "Бабушкино-1"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,47	0,53	0,53	0,51	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				РТС "Бабушкино-1"	Резерв с N-1	Гкал/ч	20,80	30,20	30,10	27,20	47,3	46,3	45,6	46,6	46,9	44,9	45,4	46,1	41,8	38,6	33,4	33,4
				РТС "Бабушкино-1"	Тепловая энергия																	
				РТС "Бабушкино-1"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	228,0	209,5	205,0	200,0	162,4	182,1	183,4	179,9	178,4	183,4	182,0	179,8	190,1	196,9	209,6	209,7
				РТС "Бабушкино-1"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,6	2,3	1,4	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1
				РТС "Бабушкино-1"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	226,3	207,2	203,7	198,8	161,5	181,2	182,5	179,0	177,4	182,5	181,0	178,9	189,2	195,9	208,6	208,6
				РТС "Бабушкино-1"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	20,3	20,2	20,5	19,7	19,9	19,9	19,9	20,0	19,9	19,8	19,7	19,5	19,4	19,5	20,0	19,9
				РТС "Бабушкино-1"	То же в %	%	8,9	9,8	10,0	9,9	12,3	11,0	10,9	11,2	11,2	10,8	10,9	10,9	10,2	10,0	9,6	9,5
				РТС "Бабушкино-1"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	206,1	187,0	183,2	179,1	141,6	161,2	162,5	159,0	157,5	162,7	161,4	159,4	169,8	176,4	188,5	188,7
				РТС "Бабушкино-1"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	35,1	32,1	30,6	29,9	24,1	27,1	27,2	26,7	26,5	27,2	27,0	26,7	28,2	29,2	31,1	31,1
				РТС "Бабушкино-1"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	155,1	154,8	150,5	150,4	149,3	149,3	149,3	149,3	149,3	149,3	149,3	149,3	149,3	149,3	149,3	149,3
				РТС "Бабушкино-1"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,1	92,3	94,9	95,0	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7
				РТС "Бабушкино-1"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	245,8	224,6	214,5	209,3	168,8	189,4	190,7	187,1	185,4	190,7	189,2	187,0	197,7	204,7	218,0	218,0
				РТС "Бабушкино-1"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,1	92,3	94,9	95,0	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7
				РТС "Бабушкино-1"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	83,8	83,3	85,4	85,6	83,9	85,2	85,2	85,0	85,0	85,3	85,3	85,2	85,9	86,1	86,5	86,6
001	ПАО "МОЭК"	1	35	РТС "Рублево"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
				РТС "Рублево"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Рублево"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Рублево"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	12	13	14	15	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5
				РТС "Рублево"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	240,00	240,00	240,00	240,00	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
				РТС "Рублево"	Собственные нужды	Гкал/ч	1,15	1,15	1,15	1,15	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				РТС "Рублево"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	12,96	15,72	10,86	12,74	12,1	12,4	12,8	12,9	12,7	12,3	12,2	11,3	11,2	11,1	11,1	11,0
				РТС "Рублево"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Рублево"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	102,10	111,60	111,60	126,10	126,3	131,3	128,4	128,4	130,6	135,1	135,1	222,1	219,2	221,4	231,6	233,3
				РТС "Рублево"	Отопление	Гкал/ч				76,16	76,1	77,9	75,3	75,3	77,1	78,8	78,4	137,4	134,9	136,5	144,0	145,1
				РТС "Рублево"	Вентиляция	Гкал/ч				33,18	32,5	35,1	35,4	35,4	35,4	36,4	36,5	48,1	48,1	48,1	48,5	48,5
				РТС "Рублево"	ГВС	Гкал/ч				16,77	17,6	18,3	17,6	17,6	18,0	20,0	20,2	36,6	36,2	36,8	39,1	39,7
				РТС "Рублево"	Технология	Гкал/ч																
				РТС "Рублево"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	136,7	127,2	127,2	112,7	112,5	107,5	110,5	110,5	108,3	103,7	103,8	16,7	19,6	17,5	7,2	5,6
				РТС "Рублево"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,57	0,53	0,53	0,47	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
				РТС "Рублево"	Резерв с N-1	Гкал/ч	77,90	68,40	68,40	53,90	53,7	48,7	51,6	51,6	49,4	44,9	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				РТС "Рублево"	Тепловая энергия																	
				РТС "Рублево"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	205,0	185,3	270,1	252,9	271,4	275,4	268,8	268,8	275,9	291,1	292,3	502,8	496,5	502,7	531,4	536,8
				РТС "Рублево"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	2,6	2,5	2,3	1,2	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	2,4	2,4	2,4	2,6	2,6
				РТС "Рублево"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	202,5	182,8	267,7	251,7	270,4	274,1	267,6	267,5	274,6	289,7	290,9	500,4	494,1	500,3	528,9	534,2
				РТС "Рублево"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	25,7	25,7	26,0	25,4	25,8	26,0	26,7	26,8	26,6	26,4	26,2	25,4	25,2	25,1	25,2	25,3
				РТС "Рублево"	То же в %	%	12,7	14,1	9,7	10,1	9,5	9,5	10,0	10,0	9,7	9,1	9,0	5,1	5,1	5,0	4,8	4,7
				РТС "Рублево"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	176,8	157,1	241,7	226,3	244,6	248,1	240,9	240,7	248,0	263,3	264,8	474,9	469,0	475,2	503,7	508,9
				РТС "Рублево"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	31,4	28,2	40,4	36,7	39,6	40,2	39,2	39,2	40,3	42,5	42,7	73,4	72,4	73,4	77,5	78,3
				РТС "Рублево"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	154,9	154,3	150,9	146,0	146,6	146,6	146,6	146,6	146,6	146,6	146,6	146,6	146,6	146,6	146,6	146,6
				РТС "Рублево"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,2	92,6	94,7	97,9	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4
				РТС "Рублево"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	219,5	197,4	282,7	257,2	277,5	281,3	274,6	274,5	281,8	297,3	298,6	513,5	507,1	513,5	542,8	548,2
				РТС "Рублево"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,2	92,6	94,7	97,9	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4
				РТС "Рублево"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	80,5	79,5	85,5	88,0	88,1	88,2	87,7	87,7	88,0	88,5	88,7	92,5	92,5	92,6	92,8	92,8
001	ПАО "МОЭК"	1	36	РТС "Кунцево"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0							
				РТС "Кунцево"	Ввод мощности	Гкал/ч																

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				РТС "Кунцево"	Отопление	Гкал/ч				92,17	88,8	88,3	227,6	312,9								
				РТС "Кунцево"	Вентиляция	Гкал/ч				43,87	42,1	42,8	85,3	109,7								
				РТС "Кунцево"	ГВС	Гкал/ч				25,28	24,5	24,4	60,5	79,1								
				РТС "Кунцево"	Технология	Гкал/ч				0,18	0,2	0,2	0,2	0,2								
				РТС "Кунцево"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	384,1	392,5	338,7	435,0	440,9	440,9	223,0	94,6	596,5							
				РТС "Кунцево"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,64	0,65	0,56	0,73	0,7	0,7	0,4	0,2	1,0							
				РТС "Кунцево"	Резерв с N-1	Гкал/ч	267,60	276,00	222,20	318,50	324,4	324,4	106,5	0,0	480,0							
				РТС "Кунцево"	Тепловая энергия																	
				РТС "Кунцево"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	541,9	527,3	543,5	345,3	302,0	385,1	904,5	1 207,5								
				РТС "Кунцево"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	5,3	6,2	3,6	2,4	2,5	2,2	5,3	7,0								
				РТС "Кунцево"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	536,6	521,1	539,9	342,9	299,5	382,9	899,2	1 200,5								
				РТС "Кунцево"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	56,8	56,9	57,5	57,3	58,2	61,4	61,7	62,4								
				РТС "Кунцево"	То же в %	%	10,6	10,9	10,7	16,7	19,4	16,0	6,9	5,2								
				РТС "Кунцево"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	479,9	464,2	482,4	285,5	241,3	321,5	837,5	1 138,1								
				РТС "Кунцево"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	83,8	79,9	81,5	51,7	45,0	57,6	135,2	180,5								
				РТС "Кунцево"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	156,1	153,4	150,9	150,7	150,4	150,4	150,4	150,4								
				РТС "Кунцево"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	91,5	93,1	94,7	94,8	95,0	95,0	95,0	95,0								
				РТС "Кунцево"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	586,4	559,5	570,2	361,8	315,2	403,0	946,4	1 263,5								
				РТС "Кунцево"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	91,5	93,1	94,7	94,8	95,0	95,0	95,0	95,0								
				РТС "Кунцево"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	81,8	83,0	84,6	78,9	76,6	79,8	88,5	90,1								
001	ПАО "МОЭК"	1	37	РТС "Крылатское"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
				РТС "Крылатское"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Крылатское"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Крылатское"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	20	21	22	23	24,4	25,4	26,4	27,4	28,4	29,4	30,4	31,4	32,4	33,4	34,4	35,4
				РТС "Крылатское"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	600,00	600,00	600,00	600,00	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
				РТС "Крылатское"	Собственные нужды	Гкал/ч	3,33	3,33	3,33	3,33	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
				РТС "Крылатское"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	21,52	24,79	20,56	21,16	25,8	25,8	25,8	25,8	25,7	25,6	26,0	25,6	25,0	24,7	24,5	24,3
				РТС "Крылатское"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Крылатское"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	213,80	218,90	214,00	214,00	238,2	237,0	238,0	248,0	248,0	247,9	248,8	281,3	280,4	286,1	289,1	286,9
				РТС "Крылатское"	Отопление	Гкал/ч				128,76	142,0	141,1	141,4	145,5	145,5	145,3	145,6	152,9	151,9	155,0	156,4	154,3
				РТС "Крылатское"	Вентиляция	Гкал/ч				47,10	54,6	54,6	55,0	59,7	59,7	59,7	60,2	83,4	83,4	84,6	85,5	85,5
				РТС "Крылатское"	ГВС	Гкал/ч				38,14	41,5	41,3	41,6	42,8	42,8	42,8	42,9	45,0	45,0	46,6	47,1	47,1
				РТС "Крылатское"	Технология	Гкал/ч																
				РТС "Крылатское"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	382,9	377,8	382,7	382,7	358,5	359,7	358,7	348,6	348,6	348,7	347,9	315,3	316,3	310,5	307,6	309,7
				РТС "Крылатское"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,64	0,63	0,64	0,64	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				РТС "Крылатское"	Резерв с N-1	Гкал/ч	266,20	261,10	266,00	266,00	241,8	243,0	242,0	232,0	232,0	232,1	231,2	198,7	199,6	193,9	190,9	193,1
				РТС "Крылатское"	Тепловая энергия																	
				РТС "Крылатское"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	622,0	556,7	662,0	622,4	577,6	563,8	566,9	592,1	592,1	591,9	593,9	662,2	660,4	677,0	684,9	680,9
				РТС "Крылатское"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	4,9	6,4	5,9	7,5	8,6	3,1	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8
				РТС "Крылатское"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	617,1	550,2	656,1	614,9	569,0	560,7	563,8	588,8	588,8	588,6	590,6	658,5	656,7	673,3	681,1	677,1
				РТС "Крылатское"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	62,1	62,3	63,0	60,8	61,7	61,0	61,0	61,3	61,0	60,7	61,6	60,0	58,6	58,1	57,8	57,4
				РТС "Крылатское"	То же в %	%	10,1	11,3	9,6	9,9	10,8	10,9	10,8	10,4	10,4	10,3	10,4	9,1	8,9	8,6	8,5	8,5
				РТС "Крылатское"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	555,0	487,9	593,1	554,1	507,3	499,7	502,7	527,5	527,8	527,9	529,0	598,5	598,1	615,2	623,3	619,7
				РТС "Крылатское"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	95,9	87,2	102,4	96,2	87,0	85,7	86,2	90,0	90,0	90,0	90,3	100,7	100,4	102,9	104,1	103,5
				РТС "Крылатское"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	155,3	158,5	156,0	156,5	152,9	152,9	152,9	152,9	152,9	152,9	152,9	152,9	152,9	152,9	152,9	152,9
				РТС "Крылатское"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,0	90,1	91,6	91,3	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
				РТС "Крылатское"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	671,0	610,6	716,6	673,7	608,8	600,0	603,2	630,1	630,1	629,8	632,0	704,6	702,7	720,4	728,8	724,5
				РТС "Крылатское"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,0	90,1	91,6	91,3	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
				РТС "Крылатское"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	82,7	79,9	82,8	82,3	83,3	83,3	83,3	83,7	83,8	83,8	83,7	84,9	85,1	85,4	85,5	85,5
001	ПАО "МОЭК"	1	39	РТС "Южное Бутово"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0
				РТС "Южное Бутово"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Южное Бутово"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Южное Бутово"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	19	20	21	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5
				РТС "Южное Бутово"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	440,00	440,00	440,00	440,00	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0
				РТС "Южное Бутово"	Собственные нужды	Гкал/ч	2,87	2,87	2,87	2,87	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
				РТС "Южное Бутово"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	50,43	56,58	45,50	51,77	40,9	49,9	42,4	42,9	44,5	44,3	46,1	47,2	46,9	46,9	47,1	46,8
				РТС "Южное Бутово"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Южное Бутово"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	370,10	377,50	381,14	406,60	260,7	265,0	279,1	281,2	354,6	256,7	304,7	333,4	340,3	343,8	351,0	352,9
				РТС "Южное Бутово"	Отопление	Гкал/ч				247,89	162,3	163,8	171,8	173,1	215,5	151,5	172,4	183,0	187,4	189,9	194,3	194,5
				РТС "Южное Бутово"	Вентиляция	Гкал/ч				64,35	36,1	41,0	45,0	45,4	59,5	51,8	76,3	93,6	95,3	96,3	98,2	99,9
				РТС "Южное Бутово"	ГВС	Гкал/ч				94,35	62,3	60,2	62,3	62,7	79,6	53,5	55,9	56,8	57,6	57,7	58,4	58,5
				РТС "Южное Бутово"	Технология	Гкал/ч																
				РТС "Южное Бутово"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	67,0	59,6	56,0	30,5	176,5	172,2	158,1	155,9	82,5	180,4	132,5	103,7	96,8	93,3	86,2	84,2
				РТС "Южное Бутово"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,15	0,14	0,13	0,07	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				РТС "Южное Бутово"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	59,3	55,0	40,9	38,8	0,0	63,3	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				РТС "Южное Бутово"	Тепловая энергия																	
				РТС "Южное Бутово"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	822,3	750,2	950,6	961,1	792,7	684,8	858,1	863,6	1 054,6	772,5	882,5	946,8	963,9	971,8	989,2	992,9
				РТС "Южное Бутово"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	7,1	6,0	5,2	4,1	3,1	4,5	5,6	5,6	6,9	5,0	5,8	6,2	6,3	6,3	6,5	6,5
				РТС "Южное Бутово"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	815,2	744,1														

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				РТС "Южное Бутово"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	126,3	114,1	141,8	140,8	116,5	100,4	125,8	126,6	154,6	113,3	129,4	138,8	141,3	142,5	145,0	145,6
				РТС "Южное Бутово"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	154,9	153,4	150,0	147,1	147,6	147,6	147,6	147,6	147,6	147,6	147,6	147,6	147,6	147,6	147,6	147,6
				РТС "Южное Бутово"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,2	93,1	95,2	97,1	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8
				РТС "Южное Бутово"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	884,1	798,9	992,7	985,6	815,8	702,9	880,7	886,4	1 082,4	792,9	905,8	971,8	989,4	997,4	1 015,3	1 019,1
				РТС "Южное Бутово"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,2	93,1	95,2	97,1	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8
				РТС "Южное Бутово"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	79,6	79,2	83,9	84,7	81,6	78,6	82,1	82,0	84,6	80,1	82,2	83,1	83,4	83,6	83,8	84,0
001	ПАО "МОЭК"	1	40	РТС "Теплый Стан"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
				РТС "Теплый Стан"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Теплый Стан"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Теплый Стан"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	46	47	48	49	50,3	51,3	52,3	53,3	54,3	55,3	56,3	57,3	58,3	59,3	60,3	61,3
				РТС "Теплый Стан"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	400,00	400,00	400,00	400,00	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
				РТС "Теплый Стан"	Собственные нужды	Гкал/ч	2,44	2,44	2,44	2,44	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
				РТС "Теплый Стан"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	24,92	26,65	24,94	24,61	27,5	27,1	27,1	27,1	27,1	26,9	26,5	26,1	25,6	25,2	25,1	24,8
				РТС "Теплый Стан"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Теплый Стан"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	228,20	219,60	245,20	233,00	235,2	236,1	236,6	238,8	238,8	239,2	239,0	273,9	272,5	272,5	272,6	271,5
				РТС "Теплый Стан"	Отопление	Гкал/ч				129,70	132,2	132,5	132,5	132,8	132,8	132,9	132,8	155,8	154,4	154,4	154,4	152,8
				РТС "Теплый Стан"	Вентиляция	Гкал/ч				59,74	58,7	59,3	59,8	61,7	61,7	61,9	61,9	67,4	67,4	67,4	67,4	67,9
				РТС "Теплый Стан"	ГВС	Гкал/ч				43,57	44,3	44,3	44,3	44,4	44,4	44,4	44,4	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8
				РТС "Теплый Стан"	Технология	Гкал/ч																
				РТС "Теплый Стан"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	169,4	177,9	152,4	164,6	162,4	161,5	160,9	158,7	158,7	158,4	158,5	123,6	125,0	125,0	125,0	126,1
				РТС "Теплый Стан"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,42	0,44	0,38	0,41	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				РТС "Теплый Стан"	Резерв с N-1	Гкал/ч	71,80	80,40	54,80	67,00	64,8	63,9	63,4	61,2	61,2	60,8	61,0	26,1	27,5	27,5	27,4	28,5
				РТС "Теплый Стан"	Тепловая энергия																	
				РТС "Теплый Стан"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	636,2	573,9	691,1	646,6	589,0	593,5	594,7	599,7	599,7	600,5	600,2	684,1	681,3	681,3	681,4	679,3
				РТС "Теплый Стан"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	5,3	4,7	4,0	5,1	1,5	3,6	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
				РТС "Теплый Стан"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	630,9	569,2	687,2	641,5	587,5	589,9	591,1	596,1	596,1	596,8	596,6	679,9	677,2	677,2	677,2	675,2
				РТС "Теплый Стан"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	68,9	69,1	69,9	67,8	68,8	67,8	67,7	67,6	67,5	67,1	66,1	64,8	63,5	62,7	62,3	61,7
				РТС "Теплый Стан"	То же в %	%	10,9	12,1	10,2	10,6	11,7	11,5	11,4	11,3	11,3	11,2	11,1	9,5	9,4	9,3	9,2	9,1
				РТС "Теплый Стан"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	562,0	500,1	617,3	573,7	518,7	522,1	523,4	528,5	529,7	530,4	615,1	613,7	614,5	614,9	613,4	613,4
				РТС "Теплый Стан"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	96,6	87,1	103,5	95,6	85,9	86,2	86,4	87,1	87,1	87,2	87,2	99,4	99,0	99,0	99,0	98,7
				РТС "Теплый Стан"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	153,0	153,1	150,6	149,0	146,2	146,2	146,2	146,2	146,2	146,2	146,2	146,2	146,2	146,2	146,2	146,2
				РТС "Теплый Стан"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	93,3	93,3	94,9	95,9	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7
				РТС "Теплый Стан"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	675,9	609,8	724,3	669,1	601,1	603,5	604,7	609,8	609,8	610,5	610,3	695,6	692,8	692,8	692,8	690,7
				РТС "Теплый Стан"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	93,3	93,3	94,9	95,9	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7
				РТС "Теплый Стан"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	83,2	82,0	85,2	85,7	86,3	86,5	86,6	86,7	86,7	86,8	86,9	88,4	88,6	88,7	88,7	88,8
001	ПАО "МОЭК"	1	41	РТС "Ленино-Дачное"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
				РТС "Ленино-Дачное"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Ленино-Дачное"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Ленино-Дачное"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	20	21	22	23	24,4	25,4	26,4	27,4	28,4	29,4	30,4	31,4	32,4	33,4	34,4	35,4
				РТС "Ленино-Дачное"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	300,00	300,00	300,00	300,00	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
				РТС "Ленино-Дачное"	Собственные нужды	Гкал/ч	1,65	1,65	1,65	1,65	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				РТС "Ленино-Дачное"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	16,96	19,53	14,79	14,58	15,9	15,7	15,9	15,6	16,1	16,3	16,2	17,2	17,1	17,4	17,6	17,6
				РТС "Ленино-Дачное"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Ленино-Дачное"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	96,90	114,20	108,50	107,70	95,0	98,8	95,8	83,2	89,8	94,5	94,1	130,3	129,9	136,1	142,2	142,4
				РТС "Ленино-Дачное"	Отопление	Гкал/ч				67,80	59,4	60,9	58,6	56,2	61,1	64,5	64,2	87,0	86,6	91,4	95,5	95,5
				РТС "Ленино-Дачное"	Вентиляция	Гкал/ч				19,98	18,8	20,5	20,5	10,8	12,2	13,1	13,1	19,3	19,3	20,5	22,1	22,1
				РТС "Ленино-Дачное"	ГВС	Гкал/ч				19,92	16,7	17,4	16,7	16,2	16,5	16,8	16,7	24,0	23,9	24,1	24,6	24,7
				РТС "Ленино-Дачное"	Технология	Гкал/ч																
				РТС "Ленино-Дачное"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	201,5	184,1	189,9	190,7	203,4	199,5	202,6	215,2	208,6	203,9	204,3	168,1	168,5	162,3	156,2	156,0
				РТС "Ленино-Дачное"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,67	0,61	0,63	0,64	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
				РТС "Ленино-Дачное"	Резерв с N-1	Гкал/ч	143,10	125,80	131,50	132,30	145,0	141,2	144,2	156,8	150,2	145,5	145,9	109,7	110,1	103,9	97,8	97,6
				РТС "Ленино-Дачное"	Тепловая энергия																	
				РТС "Ленино-Дачное"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	266,4	273,0	345,5	337,2	276,7	290,1	280,7	248,3	262,0	273,1	271,9	360,6	359,6	374,1	388,4	389,3
				РТС "Ленино-Дачное"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	2,3	2,5	2,1	4,3	3,3	1,6	1,5	1,4	1,4	1,5	1,5	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1
				РТС "Ленино-Дачное"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	264,1	270,5	343,4	332,9	273,5	288,6	279,1	247,0	260,5	271,6	270,4	358,6	357,7	372,0	386,2	387,1
				РТС "Ленино-Дачное"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	46,2	46,2	46,8	45,1	45,7	46,0	46,2	46,2	46,7	47,0	46,6	47,3	47,1	47,5	47,8	47,8
				РТС "Ленино-Дачное"	То же в %	%	17,5	17,1	13,6	13,5	16,7	15,9	16,6	18,7	17,9	17,3	17,2	13,2	13,2	12,8	12,4	12,3
				РТС "Ленино-Дачное"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	217,9	224,3	296,6	287,8	227,8	242,6	232,9	200,8	213,9	224,6	223,8	311,3	310,6	324,5	338,4	339,4
				РТС "Ленино-Дачное"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	41,4	41,8	51,8	51,1	41,5	43,8	42,4	37,5	39,6	41,3	41,1	54,5	54,3	56,5	58,7	58,8
				РТС "Ленино-Дачное"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	156,9	154,6	150,8	153,5	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9
				РТС "Ленино-Дачное"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	91,1	92,4	94,7	93,1	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
				РТС "Ленино-Дачное"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	290,0	292,8	362,5	357,7	290,8	306,9	296,9	262,7	277,1	288,9	287,6	381,4	380,4	395,7	410,8	411,8
				РТС "Ленино-Дачное"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	91,1	92,4	94,7	93,1	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
				РТС "Ленино-Дачное"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	75,															

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				РТС "Чертаново"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	270,90	268,40	282,40	280,70	292,8	298,5	298,4	298,2	298,4	298,4	301,8	301,8	300,7	300,7	297,2	296,0
				РТС "Чертаново"	Отопление	Гкал/ч				175,78	181,4	184,9	184,8	184,5	184,7	184,7	186,7	186,7	185,6	185,6	183,6	182,3
				РТС "Чертаново"	Вентиляция	Гкал/ч				47,90	52,0	53,2	53,2	53,2	53,3	53,3	54,0	54,0	54,0	54,0	52,7	52,7
				РТС "Чертаново"	ГВС	Гкал/ч				57,03	59,3	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	61,1	61,1	61,1	61,1	61,0	61,0
				РТС "Чертаново"	Технология	Гкал/ч																
				РТС "Чертаново"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	325,3	327,7	313,8	315,5	303,4	297,6	297,7	298,0	297,7	297,7	294,3	294,3	295,4	295,4	298,9	300,2
				РТС "Чертаново"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,54	0,55	0,52	0,53	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				РТС "Чертаново"	Резерв с N-1	Гкал/ч	209,10	211,60	197,60	199,30	187,2	181,5	181,6	181,8	181,6	181,6	178,2	178,2	179,3	179,3	182,8	184,0
				РТС "Чертаново"	Тепловая энергия																	
				РТС "Чертаново"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	712,0	650,3	832,6	808,1	710,3	736,8	736,7	736,2	736,8	736,8	745,9	745,9	743,8	743,8	736,9	734,5
				РТС "Чертаново"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	5,0	4,7	4,9	3,4	2,4	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,7	4,7
				РТС "Чертаново"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	706,9	645,6	827,7	804,7	707,9	732,1	731,9	731,5	732,1	732,1	741,2	741,2	739,1	739,1	732,2	729,8
				РТС "Чертаново"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	78,6	78,7	79,6	76,7	77,8	77,0	77,0	77,2	76,4	76,2	76,1	74,7	72,2	72,0	71,8	71,2
				РТС "Чертаново"	То же в %	%	11,1	12,2	9,6	9,5	11,0	10,5	10,5	10,6	10,4	10,4	10,3	10,1	9,8	9,7	9,8	9,8
				РТС "Чертаново"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	628,3	566,9	748,1	727,9	630,1	655,0	654,9	654,3	655,7	655,9	665,1	666,5	666,9	667,1	660,4	658,6
				РТС "Чертаново"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	108,5	98,9	124,7	118,5	104,4	108,0	107,9	108,0	107,9	108,0	109,3	109,3	109,0	109,0	108,0	107,6
				РТС "Чертаново"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	153,4	153,2	150,6	147,3	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5
				РТС "Чертаново"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	93,1	93,2	94,8	97,0	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9
				РТС "Чертаново"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	759,2	692,4	872,7	829,5	731,0	755,9	755,7	755,3	755,9	755,9	765,3	765,3	763,1	763,1	756,0	753,5
				РТС "Чертаново"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	93,1	93,2	94,8	97,0	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9
				РТС "Чертаново"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	82,8	81,9	85,7	87,8	86,2	86,7	86,7	86,6	86,7	86,8	86,9	87,1	87,4	87,4	87,4	87,4
001	ПАО "МОЭК"	1	43	РТС "Переделкино"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
				РТС "Переделкино"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Переделкино"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Переделкино"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	18	19	20	21	21,8	22,8	23,8	24,8	25,8	26,8	27,8	28,8	29,8	30,8	31,8	32,8
				РТС "Переделкино"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	480,00	480,00	480,00	480,00	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
				РТС "Переделкино"	Собственные нужды	Гкал/ч	12,00	12,00	12,00	12,00	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
				РТС "Переделкино"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	30,84	36,32	28,29	45,60	56,3	77,1	77,8	76,6	77,1	76,9	76,5	74,2	74,1	72,9	72,1	71,5
				РТС "Переделкино"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Переделкино"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	270,40	305,00	309,00	574,00	579,1	605,4	613,9	621,3	646,7	664,6	677,9	703,3	706,7	715,3	718,5	722,0
				РТС "Переделкино"	Отопление	Гкал/ч				366,86	369,5	383,0	388,3	392,2	407,9	418,2	424,7	440,6	441,7	445,9	447,5	447,1
				РТС "Переделкино"	Вентиляция	Гкал/ч				92,16	93,3	103,9	105,7	108,6	115,5	120,9	125,4	131,2	132,6	135,8	136,9	140,6
				РТС "Переделкино"	ГВС	Гкал/ч				113,84	115,3	117,3	118,7	119,4	122,1	124,3	126,7	130,4	131,3	132,5	132,9	133,1
				РТС "Переделкино"	Технология	Гкал/ч				1,14	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				РТС "Переделкино"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	197,6	163,0	159,0	131,4	273,3	247,0	238,5	231,1	205,8	187,8	174,5	149,1	145,7	137,1	134,0	130,4
				РТС "Переделкино"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,41	0,34	0,33	0,27	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				РТС "Переделкино"	Резерв с N-1	Гкал/ч	89,60	55,00	51,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				РТС "Переделкино"	Тепловая энергия																	
				РТС "Переделкино"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	741,0	713,1	924,6	1 029,0	853,2	696,6	702,2	739,3	768,9	791,2	805,3	846,7	847,7	868,5	879,6	889,7
				РТС "Переделкино"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	21,7	20,7	13,4	8,3	6,4	17,4	17,6	18,5	19,2	19,8	20,1	21,2	21,2	21,7	22,0	22,2
				РТС "Переделкино"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	719,4	692,3	911,3	1 020,7	846,8	679,2	684,7	720,8	749,7	771,4	785,2	825,5	826,5	846,8	857,6	867,4
				РТС "Переделкино"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	82,1	82,4	83,4	81,1	82,4	86,5	86,8	88,9	89,4	89,2	88,6	87,1	86,6	86,3	86,1	85,9
				РТС "Переделкино"	То же в %	%	11,4	11,9	9,2	7,9	9,7	12,7	12,7	12,3	11,9	11,6	11,3	10,6	10,5	10,2	10,0	9,9
				РТС "Переделкино"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	637,3	609,9	827,8	939,6	764,4	592,7	597,9	631,9	660,3	682,2	696,6	738,4	739,9	760,5	771,5	781,5
				РТС "Переделкино"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	111,7	106,9	141,9	157,6	133,7	107,2	108,1	113,8	118,3	123,9	130,3	130,5	133,7	135,4	136,9	136,9
				РТС "Переделкино"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	155,3	154,4	155,7	154,4	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9
				РТС "Переделкино"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,0	92,5	91,8	92,6	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
				РТС "Переделкино"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	781,9	748,3	993,0	1 102,9	935,7	750,5	756,5	796,4	828,4	852,4	867,6	912,2	913,3	935,7	947,7	958,5
				РТС "Переделкино"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,0	92,5	91,8	92,6	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
				РТС "Переделкино"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	81,5	81,5	83,4	85,2	81,7	79,0	79,0	79,3	79,7	80,0	80,3	80,9	81,0	81,3	81,4	81,5
001	ПАО "МОЭК"	2	44	РТС "Пенягино"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
				РТС "Пенягино"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Пенягино"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Пенягино"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	25	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5
				РТС "Пенягино"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	400,00	400,00	400,00	400,00	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
				РТС "Пенягино"	Собственные нужды	Гкал/ч	10,00	10,00	10,00	10,00	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
				РТС "Пенягино"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	36,78	13,28	14,84	12,99	12,8	13,9	14,1	14,1	14,1	13,9	13,9	13,3	13,0	12,9	12,8	12,1
				РТС "Пенягино"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Пенягино"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	158,30	161,50	161,50	185,60	185,4	197,7	197,4	198,0	200,2	200,2	200,2	200,2	200,2	200,2	200,2	211,4
				РТС "Пенягино"	Отопление	Гкал/ч				113,54	111,4	113,9	113,6	113,5	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	121,3
				РТС "Пенягино"	Вентиляция	Гкал/ч				30,61	33,5	41,5	41,5	42,1	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
				РТС "Пенягино"	ГВС	Гкал/ч				41,44	40,5	42,4	42,4	42,4	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	46,1
				РТС "Пенягино"	Технология	Гкал/ч																
				РТС "Пенягино"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	231,7	228,5	228,5	204,4	204,6	192,3	192,6									

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				РТС "Пенягино"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	124,2	419,3	375,6	492,4	504,6	493,4	492,6	494,0	498,6	498,9	498,9	500,5	501,3	501,6	501,8	548,2
				РТС "Пенягино"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	25,3	69,0	64,2	81,9	84,4	82,7	82,6	82,8	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	90,6
				РТС "Пенягино"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	156,3	151,0	155,3	154,8	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7
				РТС "Пенягино"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	91,4	94,6	92,0	92,3	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7
				РТС "Пенягино"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	177,0	482,8	449,6	573,6	590,9	578,6	578,1	579,6	584,5	584,5	584,4	584,4	584,4	584,4	584,4	633,9
				РТС "Пенягино"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	91,4	94,6	92,0	92,3	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7
				РТС "Пенягино"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	70,2	86,8	83,5	85,8	85,4	85,3	85,2	85,2	85,3	85,4	85,4	85,6	85,8	85,8	85,9	86,5
001	ПАО "МОЭК"	3	45	РТС "Строгино"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
				РТС "Строгино"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Строгино"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Строгино"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	11	12	13	14	15,2	16,2	17,2	18,2	19,2	20,2	21,2	22,2	23,2	24,2	25,2	26,2
				РТС "Строгино"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	600,00	600,00	600,00	600,00	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
				РТС "Строгино"	Собственные нужды	Гкал/ч	15,00	15,00	15,00	15,00	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
				РТС "Строгино"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	27,40	28,50	25,41	24,08	26,1	24,6	24,5	24,5	24,2	23,6	23,4	23,1	22,5	22,3	22,3	21,9
				РТС "Строгино"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Строгино"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	331,70	337,90	353,30	329,40	331,3	338,3	339,0	343,5	358,6	360,5	365,4	365,4	364,9	364,9	367,5	366,6
				РТС "Строгино"	Отопление	Гкал/ч				193,19	194,4	198,7	204,5	206,5	214,4	215,3	216,4	216,5	216,0	216,0	217,3	216,4
				РТС "Строгино"	Вентиляция	Гкал/ч				85,51	86,0	87,9	82,5	84,0	88,1	88,9	92,4	92,4	92,3	92,3	93,4	93,4
				РТС "Строгино"	ГВС	Гкал/ч				50,70	50,8	51,6	52,0	53,0	56,1	56,4	56,6	56,6	56,6	56,6	56,8	56,8
				РТС "Строгино"	Технология	Гкал/ч																
				РТС "Строгино"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	253,3	247,1	231,7	255,6	253,7	246,7	246,0	241,5	226,4	224,5	219,6	219,6	220,1	220,1	217,5	218,4
				РТС "Строгино"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,42	0,41	0,39	0,43	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				РТС "Строгино"	Резерв с N-1	Гкал/ч	148,30	142,10	126,70	150,60	148,7	141,7	141,0	136,5	121,4	119,5	114,6	114,6	115,1	115,1	112,5	113,4
				РТС "Строгино"	Тепловая энергия																	
				РТС "Строгино"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	871,8	855,8	1 017,1	964,0	906,6	998,4	1 002,8	1 017,9	1 067,2	1 073,0	1 084,5	1 084,6	1 083,3	1 083,3	1 090,7	1 088,8
				РТС "Строгино"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	7,7	7,7	10,8	6,6	6,2	25,0	25,1	25,4	26,7	26,8	27,1	27,1	27,1	27,1	27,3	27,2
				РТС "Строгино"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	864,1	848,0	1 006,3	957,4	900,5	973,4	977,7	992,5	1 040,6	1 046,2	1 057,4	1 057,5	1 056,3	1 056,3	1 063,4	1 061,6
				РТС "Строгино"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	71,4	71,5	72,4	70,0	71,0	70,8	70,7	70,8	70,2	68,6	67,8	66,8	65,2	64,5	64,5	63,4
				РТС "Строгино"	То же в %	%	8,3	8,4	7,2	7,3	7,9	7,3	7,2	7,1	6,7	6,6	6,4	6,3	6,2	6,1	6,1	6,0
				РТС "Строгино"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	792,7	776,5	934,0	887,4	829,5	902,7	907,0	921,7	970,3	977,6	989,5	990,7	991,1	991,8	999,0	998,2
				РТС "Строгино"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	134,4	132,0	155,9	147,0	138,1	149,2	149,9	152,2	159,5	160,4	162,1	162,1	161,9	161,9	163,0	162,8
				РТС "Строгино"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	155,6	155,6	155,0	153,5	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3
				РТС "Строгино"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	91,8	91,8	92,2	93,0	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2
				РТС "Строгино"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	941,1	923,9	1 091,6	1 029,0	966,4	1 044,7	1 049,3	1 065,2	1 116,8	1 122,8	1 134,8	1 134,9	1 133,6	1 133,6	1 141,3	1 139,3
				РТС "Строгино"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	91,8	91,8	92,2	93,0	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2
				РТС "Строгино"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	84,2	84,0	85,6	86,2	85,8	86,4	86,4	86,5	86,9	87,1	87,2	87,3	87,4	87,5	87,5	87,6
001	ПАО "МОЭК"	4	46	РТС "Внуково"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0					
				РТС "Внуково"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Внуково"	Вывод мощности	Гкал/ч											163,0					
				РТС "Внуково"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	27	28	29	30	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0					
				РТС "Внуково"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	163,00	163,00	163,00	163,00	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0					
				РТС "Внуково"	Собственные нужды	Гкал/ч	4,08	4,08	4,08	4,08	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1						
				РТС "Внуково"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	9,81	10,67	9,03	9,11	10,2	9,9	10,1									
				РТС "Внуково"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Внуково"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	102,40	104,40	104,40	105,00	108,5	115,7	117,5	121,5	121,9							
				РТС "Внуково"	Отопление	Гкал/ч				45,98	48,9	54,0	54,6	55,8	55,8							
				РТС "Внуково"	Вентиляция	Гкал/ч				47,97	47,7	49,0	50,0	52,6	53,0							
				РТС "Внуково"	ГВС	Гкал/ч				11,05	11,9	12,8	12,9	13,0	13,0							
				РТС "Внуково"	Технология	Гкал/ч																
				РТС "Внуково"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	43,9	41,9	41,9	41,3	37,8	30,5	28,8	24,8	24,3	146,3						
				РТС "Внуково"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,27	0,26	0,26	0,25	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,9						
				РТС "Внуково"	Резерв с N-1	Гкал/ч	10,60	8,60	8,60	8,00	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	113,0						
				РТС "Внуково"	Тепловая энергия																	
				РТС "Внуково"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	274,7	258,9	311,8	297,7	280,1	322,2	326,9	337,1	338,1	190,3						
				РТС "Внуково"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	2,2	2,4	5,3	2,8	2,6	8,1	8,2	8,4	8,5	4,8						
				РТС "Внуково"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	272,5	256,4	306,5	294,9	277,4	314,2	318,7	328,7	329,7	185,6						
				РТС "Внуково"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	26,1	26,2	26,5	25,6	26,0	26,9	27,4									
				РТС "Внуково"	То же в %	%	9,6	10,2	8,7	8,7	9,4	8,6	8,6									
				РТС "Внуково"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	246,4	230,2	280,0	269,3	251,5	287,3	291,3	328,7	329,7	185,6						
				РТС "Внуково"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	42,8	40,9	49,6	46,7	44,0	49,9	50,6	52,2	52,3	29,4	-	-	-	-	-	-
				РТС "Внуково"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	157,2	159,4	161,7	158,4	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7						
				РТС "Внуково"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,9	89,6	88,3	90,2	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0						
				РТС "Внуково"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	299,8	286,1	347,0	327,1	308,2	349,0	354,0	365,1	366,2	206,1						
				РТС "Внуково"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,9	89,6	88,3	90,2	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0						
				РТС "Внуково"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	82,2	80,5	80,7	82,4	81,6	82,3	82,3	90,0	90,0	90,0						
001	ПАО "МОЭК"	1	47	РТС "Солнцево"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0								
				РТС "Солнцево"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Солнцево"	Вывод мощности	Гкал/ч									90,0							
				РТС "Солнцево"	Средневзвешенный срок службы котло																	

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				РТС "Солнцево"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Солнцево"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	-	-	-													
				РТС "Солнцево"	Отопление	Гкал/ч																
				РТС "Солнцево"	Вентиляция	Гкал/ч																
				РТС "Солнцево"	ГВС	Гкал/ч																
				РТС "Солнцево"	Технология	Гкал/ч																
				РТС "Солнцево"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8								
				РТС "Солнцево"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,98	0,98	0,98	0,98	1,0	1,0	1,0	1,0								
				РТС "Солнцево"	Резерв с N-1	Гкал/ч	60,00	60,00	60,00	60,00	60,0	60,0	60,0	60,0								
				РТС "Солнцево"	Тепловая энергия																	
				РТС "Солнцево"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	4,3	3,3	1,5	3,7	1,2											
				РТС "Солнцево"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0											
				РТС "Солнцево"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	4,2	3,3	1,4	3,6	1,2											
				РТС "Солнцево"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,0	0,8	0,3	0,9												
				РТС "Солнцево"	То же в %	%	24,7	24,7	24,7	24,7												
				РТС "Солнцево"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,2	2,5	1,1	2,7	1,2											
				РТС "Солнцево"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,7	0,5	0,2	0,6	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				РТС "Солнцево"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	158,3	156,8	159,0	156,9	156,8											
				РТС "Солнцево"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,3	91,1	89,9	91,0	91,1											
				РТС "Солнцево"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	4,7	3,6	1,6	4,0	1,3											
				РТС "Солнцево"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,3	91,1	89,9	91,0	91,1											
				РТС "Солнцево"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	68,0	68,6	67,7	68,6	91,1											
001	ПАО "МОЭК"	1	48	РТС "Терешково"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
				РТС "Терешково"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Терешково"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Терешково"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	16	17	18	19	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0
				РТС "Терешково"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	240,00	240,00	240,00	240,00	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
				РТС "Терешково"	Собственные нужды	Гкал/ч	2,59	2,59	2,59	2,59	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
				РТС "Терешково"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	33,04	34,85	48,21													
				РТС "Терешково"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Терешково"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	246,10	251,10	254,40													
				РТС "Терешково"	Отопление	Гкал/ч																
				РТС "Терешково"	Вентиляция	Гкал/ч																
				РТС "Терешково"	ГВС	Гкал/ч																
				РТС "Терешково"	Технология	Гкал/ч																
				РТС "Терешково"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	138,3	133,3	130,0	384,4	237,4	237,4	237,4	237,4	237,4	237,4	237,4	237,4	237,4	237,4	237,4	237,4
				РТС "Терешково"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,58	0,56	0,54	1,60	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				РТС "Терешково"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	120,00	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
				РТС "Терешково"	Тепловая энергия																	
				РТС "Терешково"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	336,8	328,2	242,0	74,9	156,1	355,2	377,0	358,9	384,1	408,4	430,3	473,0	483,2	473,2	470,2	465,8
				РТС "Терешково"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	3,8	4,8	2,4	0,3	2,0	3,8	4,1	3,9	4,1	4,4	4,6	5,1	5,2	5,1	5,1	5,0
				РТС "Терешково"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	333,0	323,3	239,6	74,6	154,0	351,4	372,9	355,0	379,9	404,0	425,7	467,9	477,9	468,1	465,1	460,8
				РТС "Терешково"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	44,7	44,9	45,4	44,1	44,8	43,8	43,8	43,8	43,6	43,1	42,5	42,0	41,9	41,5	41,1	40,2
				РТС "Терешково"	То же в %	%	13,4	13,9	19,0	59,1	29,1	12,5	11,8	12,3	11,5	10,7	10,0	8,8	8,9	8,8	8,8	8,7
				РТС "Терешково"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	288,3	278,5	194,2	30,5	109,3	307,5	329,1	311,2	336,3	361,0	383,2	425,9	436,1	426,7	424,0	420,5
				РТС "Терешково"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	51,7	50,4	36,5	10,9	23,4	53,4	56,7	54,0	57,8	61,4	64,7	71,2	72,7	71,2	70,7	70,1
				РТС "Терешково"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	155,3	155,8	152,5	146,2	152,1	152,1	152,1	152,1	152,1	152,1	152,1	152,1	152,1	152,1	152,1	152,1
				РТС "Терешково"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,0	91,7	93,7	97,7	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9
				РТС "Терешково"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	361,9	352,7	255,8	76,3	164,0	374,1	397,0	377,9	404,5	430,1	453,2	498,1	508,8	498,3	495,2	490,5
				РТС "Терешково"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,0	91,7	93,7	97,7	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9
				РТС "Терешково"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	79,7	78,9	75,9	40,0	66,6	82,2	82,9	82,3	83,1	83,9	84,6	85,5	85,7	85,6	85,6	85,7
001	ПАО "МОЭК"	5	49	РТС "Тушино-1"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
				РТС "Тушино-1"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Тушино-1"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Тушино-1"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	19	20	21	22	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5
				РТС "Тушино-1"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	240,00	240,00	240,00	240,00	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
				РТС "Тушино-1"	Собственные нужды	Гкал/ч	1,17	1,17	1,17	1,17	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				РТС "Тушино-1"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	11,92	13,03	13,12	12,38	13,1	12,3	12,4	12,4	12,2	12,2	12,1	12,0	12,2	12,2	12,2	12,1
				РТС "Тушино-1"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Тушино-1"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	143,20	133,90	151,20	153,30	145,4	142,8	143,0	141,0	145,2	150,7	147,8	159,3	159,2	157,5	166,7	166,4
				РТС "Тушино-1"	Отопление	Гкал/ч				92,51	88,9	87,1	87,2	85,5	88,3	92,0	89,8	97,6	97,5	96,3	102,5	102,3
				РТС "Тушино-1"	Вентиляция	Гкал/ч				32,44	30,4	30,4	30,5	30,7	31,2	31,8	31,8	34,3	34,3	34,3	36,6	36,6
				РТС "Тушино-1"	ГВС	Гкал/ч				28,35	26,0	25,3	25,3	24,8	25,7	26,9	26,2	27,4	27,4	26,9	27,6	27,6
				РТС "Тушино-1"	Технология	Гкал/ч																
				РТС "Тушино-1"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	90,8	104,9	87,6	85,5	93,4	96,0	95,8	97,8	93,7	88,1	91,0	79,5	79,6	81,3	72,2	72,4
				РТС "Тушино-1"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,38	0,44	0,37	0,36	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				РТС "Тушино-1"	Резерв с N-1	Гкал/ч	36,80	46,10	28,80	26,70	34,6	37,2	37,0	39,0	34,8	29,3	32,2	20,7	20,8	22,5	13,3	13,6
				РТС "Тушино-1"	Тепловая энергия																	
				РТС "Тушино-1"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	412,9	143,2	407,8	418,6	377,4	387,8	388,2	382,8	396,3	414,7	406,1	436,8	436,5	431,4	454,3	453,8
				РТС "Тушино-1"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	4,4	2,3	11,1	7,4	3,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2
				РТС "Тушино-1"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	408,5	349,6	396,7	411,2	373,5	385,9	386,3	381,0	394,3	412,7	404,1	434,6	434,4	429,3	452,0	451,6
				РТС "Тушино-1"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	34,0	34,0	34,4	33,2	33,7	33,2	33,5	33,5	33,2	33,3	33,0	32,9	33,4	33,3	33,0	32,8

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				РТС "Тушино-1"	То же в %	%	8,3	9,7	8,7	8,1	9,0	8,6	8,7	8,8	8,4	8,1	8,2	7,6	7,7	7,7	7,3	7,3
				РТС "Тушино-1"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	374,5	315,5	362,3	378,0	339,8	352,7	352,8	347,5	361,1	379,4	371,1	401,8	401,0	396,0	419,1	418,8
				РТС "Тушино-1"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	63,6	55,5	66,1	63,8	57,0	58,9	59,0	58,2	60,2	63,0	61,7	66,4	66,3	65,5	69,0	69,0
				РТС "Тушино-1"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	155,8	158,7	166,5	155,1	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7
				РТС "Тушино-1"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	91,7	90,0	85,8	92,1	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6
				РТС "Тушино-1"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	445,3	388,2	462,5	446,5	399,2	412,5	412,9	407,2	421,5	441,1	432,0	464,6	464,3	458,8	483,2	482,7
				РТС "Тушино-1"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	91,7	90,0	85,8	92,1	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6
				РТС "Тушино-1"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	84,1	81,3	78,3	84,7	85,1	85,5	85,4	85,3	85,7	86,0	85,9	86,5	86,4	86,3	86,7	86,8
001	ПАО "МОЭК"	5	50	РТС "Тушино-2"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
				РТС "Тушино-2"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Тушино-2"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Тушино-2"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	20	21	22	23	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0
				РТС "Тушино-2"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	180,00	180,00	180,00	180,00	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
				РТС "Тушино-2"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,96	0,96	0,96	0,96	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				РТС "Тушино-2"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	15,31	14,09	9,36	11,90	16,0	12,4	12,4	12,4	12,4	12,3	12,3	12,2	12,5	12,4	12,5	12,6
				РТС "Тушино-2"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Тушино-2"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	109,60	113,50	102,30	111,80	113,4	113,4	113,4	112,8	108,9	90,3	87,9	86,6	91,2	91,2	97,5	100,6
				РТС "Тушино-2"	Отопление	Гкал/ч				70,65	73,5	73,5	73,4	72,9	69,8	57,8	56,0	54,7	57,7	57,7	62,0	63,5
				РТС "Тушино-2"	Вентиляция	Гкал/ч				20,11	18,6	18,6	18,6	18,6	18,5	15,1	15,1	15,3	16,5	16,5	18,0	19,3
				РТС "Тушино-2"	ГВС	Гкал/ч				21,05	21,4	21,4	21,4	21,4	20,6	17,4	16,8	16,5	17,0	17,0	17,5	17,7
				РТС "Тушино-2"	Технология	Гкал/ч																
				РТС "Тушино-2"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	65,9	65,5	76,7	67,2	65,6	65,6	65,7	66,2	70,1	88,8	91,2	92,5	87,9	87,9	81,5	78,5
				РТС "Тушино-2"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,37	0,36	0,43	0,37	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4
				РТС "Тушино-2"	Резерв с N-1	Гкал/ч	10,40	6,50	17,70	8,20	6,6	6,6	6,6	7,2	11,1	29,7	32,1	33,4	28,8	28,8	22,5	19,4
				РТС "Тушино-2"	Тепловая энергия																	
				РТС "Тушино-2"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	243,6	118,0	375,0	323,4	247,2	314,2	314,1	313,1	302,2	251,9	244,8	241,5	254,2	254,2	270,4	278,5
				РТС "Тушино-2"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	3,5	1,5	3,7	2,3	1,9	1,7	1,7	1,7	1,6	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5
				РТС "Тушино-2"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	240,1	270,5	371,3	321,1	245,3	312,5	312,4	311,5	300,5	250,5	243,5	240,2	252,8	252,8	269,0	277,0
				РТС "Тушино-2"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	33,5	33,6	34,0	34,2	34,7	34,2	34,2	34,2	34,2	34,1	33,8	34,7	34,5	34,5	34,7	34,7
				РТС "Тушино-2"	То же в %	%	14,0	12,4	9,1	10,6	14,1	10,9	10,9	11,0	11,4	13,7	14,0	14,1	13,7	13,6	12,8	12,5
				РТС "Тушино-2"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	206,6	236,9	337,3	286,9	210,6	278,4	278,3	277,3	266,3	216,3	209,4	206,4	218,1	218,3	234,5	242,2
				РТС "Тушино-2"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	37,1	41,9	56,7	48,3	36,9	47,0	47,0	46,8	45,2	37,7	36,6	36,1	38,0	38,0	40,5	41,7
				РТС "Тушино-2"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	154,6	154,8	152,7	150,5	150,4	150,4	150,4	150,4	150,4	150,4	150,4	150,4	150,4	150,4	150,4	150,4
				РТС "Тушино-2"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,4	92,3	93,6	94,9	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
				РТС "Тушино-2"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	259,8	293,1	396,7	338,3	258,3	329,1	329,0	327,9	316,4	263,8	256,4	252,9	266,2	266,2	283,2	291,6
				РТС "Тушино-2"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,4	92,3	93,6	94,9	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
				РТС "Тушино-2"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	79,5	80,8	85,0	84,8	81,6	84,6	84,6	84,6	84,2	82,0	81,7	81,6	81,9	82,0	82,8	83,1
001	ПАО "МОЭК"	5	51	РТС "Тушино-3"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
				РТС "Тушино-3"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Тушино-3"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Тушино-3"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	18	19	20	21	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0
				РТС "Тушино-3"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	480,00	480,00	480,00	480,00	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
				РТС "Тушино-3"	Собственные нужды	Гкал/ч	2,98	2,98	2,98	2,98	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				РТС "Тушино-3"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	17,75	15,21	17,67	14,37	16,3	17,7	17,5	17,7	17,5	17,4	17,6	17,6	17,1	17,0	17,1	16,7
				РТС "Тушино-3"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Тушино-3"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	201,30	159,60	196,70	195,50	228,0	255,6	285,5	289,0	327,9	347,4	366,7	390,3	427,4	431,5	438,7	438,9
				РТС "Тушино-3"	Отопление	Гкал/ч				126,63	150,7	166,5	184,6	186,8	206,9	217,2	229,3	239,5	259,5	262,5	266,8	266,8
				РТС "Тушино-3"	Вентиляция	Гкал/ч				48,73	53,4	60,3	66,6	67,1	79,8	85,0	88,7	98,9	108,2	108,6	110,3	110,3
				РТС "Тушино-3"	ГВС	Гкал/ч				20,14	23,9	28,8	34,4	35,1	41,1	45,2	48,7	51,9	59,6	60,4	61,6	61,7
				РТС "Тушино-3"	Технология	Гкал/ч																
				РТС "Тушино-3"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	266,7	317,4	280,3	281,5	249,0	221,4	191,5	188,0	149,2	129,6	110,3	86,7	49,7	45,6	38,4	38,2
				РТС "Тушино-3"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,56	0,66	0,58	0,59	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
				РТС "Тушино-3"	Резерв с N-1	Гкал/ч	158,70	200,40	163,30	164,50	132,0	104,4	74,5	71,0	32,1	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				РТС "Тушино-3"	Тепловая энергия																	
				РТС "Тушино-3"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	496,5	219,0	497,0	615,8	642,3	667,0	760,6	771,8	885,7	949,0	1 008,9	1 075,6	1 195,7	1 208,9	1 230,6	1 231,8
				РТС "Тушино-3"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	4,2	3,3	5,6	7,0	6,5	4,1	4,7	4,8	5,5	5,9	6,3	6,7	7,4	7,5	7,6	7,7
				РТС "Тушино-3"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	492,3	457,7	491,4	608,8	635,8	662,8	755,9	767,0	880,2	943,1	1 002,6	1 069,0	1 188,2	1 201,4	1 222,9	1 224,2
				РТС "Тушино-3"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	43,4	43,6	44,1	44,8	45,5	45,9	46,3	47,0	47,0	47,4	48,1	48,2	47,5	47,3	47,6	46,6
				РТС "Тушино-3"	То же в %	%	8,8	9,5	9,0	7,4	7,1	6,9	6,1	6,1	5,3	5,0	4,8	4,5	4,0	3,9	3,9	3,8
				РТС "Тушино-3"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	448,9	414,1	447,2	564,1	590,3	617,0	709,6	720,0	833,2	895,8	954,5	1 020,7	1 140,7	1 154,1	1 175,3	1 177,6
				РТС "Тушино-3"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	75,5	71,3	76,4	94,4	97,8	102,0	116,3	118,0	135,5	145,1	154,3	164,5	182,9	184,9	188,2	188,4
				РТС "Тушино-3"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	153,3	155,7	155,6	155,1	153,9	153,9	153,9	153,9	153,9	153,9	153,9	153,9	153,9	153,9	153,9	153,9
				РТС "Тушино-3"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	93,2	91,7	91,8	92,1	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8
				РТС "Тушино-3"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	528,2	499,0	535,1	661,1	684,9											

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				РТС "Тушино-4"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	10,36	9,26	9,31	9,98	10,1	10,2	10,3	10,3	10,3	10,6	10,5	10,4	9,9	9,6	9,5	9,5
				РТС "Тушино-4"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Тушино-4"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	91,40	92,90	95,00	93,30	96,2	92,7	94,7	94,6	98,6	118,2	117,0	124,4	104,7	101,9	116,4	126,1
				РТС "Тушино-4"	Отопление	Гкал/ч				71,15	78,1	75,1	76,1	75,8	78,2	90,5	89,4	92,7	70,0	65,3	76,1	81,4
				РТС "Тушино-4"	Вентиляция	Гкал/ч				11,63	6,6	6,7	7,2	7,5	8,5	12,8	12,8	16,2	18,8	20,1	20,9	24,0
				РТС "Тушино-4"	ГВС	Гкал/ч				10,52	11,5	10,9	11,4	11,4	11,9	14,9	14,7	15,6	15,9	16,5	19,4	20,7
				РТС "Тушино-4"	Технология	Гкал/ч																
				РТС "Тушино-4"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	84,1	85,9	83,8	85,5	82,7	86,1	84,1	84,2	80,2	60,6	61,9	54,4	74,2	76,9	62,4	52,7
				РТС "Тушино-4"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,47	0,48	0,47	0,48	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3
				РТС "Тушино-4"	Резерв с N-1	Гкал/ч	28,60	27,10	25,00	26,70	23,8	27,3	25,3	25,4	21,4	1,8	3,0	0,0	15,3	18,1	3,6	0,0
				РТС "Тушино-4"	Тепловая энергия																	
				РТС "Тушино-4"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	244,0	180,9	285,0	267,5	276,2	264,7	271,4	270,9	282,1	334,0	330,4	351,5	310,9	308,1	354,5	381,6
				РТС "Тушино-4"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	2,7	2,5	2,7	2,7	2,7	1,7	1,8	1,8	1,8	2,2	2,2	2,3	2,0	2,0	2,3	2,5
				РТС "Тушино-4"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	241,3	274,0	282,3	264,8	273,5	262,9	269,6	269,1	280,3	331,8	328,2	349,2	308,9	306,1	352,2	379,1
				РТС "Тушино-4"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	27,4	27,3	27,7	28,3	28,7	29,0	29,3	29,4	29,3	29,7	29,4	29,1	29,1	28,9	28,7	28,4
				РТС "Тушино-4"	То же в %	%	11,3	10,0	9,8	10,7	10,5	11,0	10,9	10,9	10,5	8,9	8,9	8,3	9,4	9,4	8,1	7,5
				РТС "Тушино-4"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	214,0	246,7	254,7	236,5	244,8	233,9	240,3	239,7	251,0	302,2	298,9	320,1	279,8	277,2	323,5	350,7
				РТС "Тушино-4"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	37,0	42,7	43,5	40,8	42,2	40,6	41,6	41,5	43,2	51,2	50,6	53,8	47,6	47,2	54,3	58,5
				РТС "Тушино-4"	Средневзвешенный НУР	кг у.т./Гкал	153,4	155,8	154,2	154,2	154,2	154,2	154,2	154,2	154,2	154,2	154,2	154,2	154,2	154,2	154,2	154,2
				РТС "Тушино-4"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	93,1	91,7	92,6	92,7	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6
				РТС "Тушино-4"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	259,1	298,9	304,7	285,8	295,3	283,9	291,0	290,5	302,6	358,2	354,3	376,9	333,4	330,4	380,2	409,3
				РТС "Тушино-4"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	93,1	91,7	92,6	92,7	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6
				РТС "Тушино-4"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	82,6	82,6	83,6	82,7	82,9	82,4	82,6	82,5	83,0	84,3	84,3	84,9	83,9	83,9	85,1	85,7
001	ПАО "МОЭК"	5	53	РТС "Тушино-5"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
				РТС "Тушино-5"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Тушино-5"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Тушино-5"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	15	16	17	18	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0
				РТС "Тушино-5"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	240,00	240,00	240,00	240,00	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
				РТС "Тушино-5"	Собственные нужды	Гкал/ч	1,95	1,95	1,95	1,95	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
				РТС "Тушино-5"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	6,08	9,07	6,65	7,82	8,0	7,3	7,4	7,4	7,4	7,7	7,7	7,7	7,9	7,8	7,9	7,8
				РТС "Тушино-5"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Тушино-5"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	88,70	114,80	111,30	113,20	108,0	113,1	113,8	115,4	115,4	117,4	115,3	124,2	124,1	124,1	134,2	134,2
				РТС "Тушино-5"	Отопление	Гкал/ч				68,47	65,3	68,9	69,0	70,0	70,0	71,6	69,9	75,7	75,6	75,6	81,7	81,7
				РТС "Тушино-5"	Вентиляция	Гкал/ч				24,15	21,6	22,6	23,3	23,6	23,6	23,9	23,9	26,3	26,3	26,3	29,4	29,4
				РТС "Тушино-5"	ГВС	Гкал/ч				20,59	21,1	21,6	21,5	21,9	21,9	22,0	21,5	22,2	22,2	22,2	23,1	23,1
				РТС "Тушино-5"	Технология	Гкал/ч																
				РТС "Тушино-5"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	149,3	123,2	126,7	124,8	130,1	124,9	124,2	122,6	122,6	120,6	122,8	113,8	113,9	113,9	103,8	103,9
				РТС "Тушино-5"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,62	0,51	0,53	0,52	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
				РТС "Тушино-5"	Резерв с N-1	Гкал/ч	91,30	65,20	68,70	66,80	72,0	66,9	66,2	64,6	64,6	62,6	64,7	55,8	55,9	55,9	45,8	45,8
				РТС "Тушино-5"	Тепловая энергия																	
				РТС "Тушино-5"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	345,4	298,6	399,3	332,7	313,5	360,0	360,7	366,0	366,0	370,9	363,5	386,8	386,6	386,6	412,8	412,8
				РТС "Тушино-5"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	6,7	4,6	5,9	5,4	3,4	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,4	3,4
				РТС "Тушино-5"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	338,7	294,0	393,5	327,3	310,1	357,1	357,8	363,0	363,0	367,8	360,5	383,7	383,5	383,5	409,4	409,4
				РТС "Тушино-5"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	23,2	23,2	23,5	22,6	22,9	23,0	23,3	23,4	23,3	24,1	24,0	23,7	24,6	24,2	24,0	23,9
				РТС "Тушино-5"	То же в %	%	6,9	7,9	6,0	6,9	7,4	6,4	6,5	6,4	6,4	6,5	6,7	6,2	6,4	6,3	5,9	5,8
				РТС "Тушино-5"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	315,5	270,8	370,0	304,7	287,2	334,1	334,5	339,6	339,8	343,8	336,5	360,0	358,9	359,3	385,4	385,5
				РТС "Тушино-5"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	53,4	47,6	62,4	52,6	47,6	54,9	55,0	55,8	55,8	56,5	55,4	58,9	58,9	58,9	62,9	62,9
				РТС "Тушино-5"	Средневзвешенный НУР	кг у.т./Гкал	157,8	161,9	158,6	160,8	153,6	153,6	153,6	153,6	153,6	153,6	153,6	153,6	153,6	153,6	153,6	153,6
				РТС "Тушино-5"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,5	88,2	90,1	88,9	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
				РТС "Тушино-5"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	374,1	333,2	436,8	368,3	333,5	384,0	384,8	390,4	390,4	395,6	387,7	412,6	412,4	412,4	440,3	440,3
				РТС "Тушино-5"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,5	88,2	90,1	88,9	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
				РТС "Тушино-5"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	84,3	81,3	84,7	82,7	86,1	87,0	86,9	87,0	87,0	86,9	86,8	87,3	87,0	87,1	87,5	87,6
001	ПАО "МОЭК"	2	54	РТС "Митино"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
				РТС "Митино"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Митино"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС "Митино"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	18	19	20	21	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5
				РТС "Митино"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	480,00	480,00	480,00	480,00	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
				РТС "Митино"	Собственные нужды	Гкал/ч	12,00	12,00	12,00	12,00	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
				РТС "Митино"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	10,86	16,54	13,13	17,39	21,5	18,6	18,6	18,9	18,9	18,8	18,5	18,1	17,6	17,7	17,4	17,2
				РТС "Митино"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Митино"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	196,48	198,00	209,60	203,10	210,8	230,8	235,5	235,4	236,4	241,8	240,9	246,8	259,1	259,1	262,2	263,0
				РТС "Митино"	Отопление	Гкал/ч				128,04	132,5	142,4	144,5	144,4	144,7	148,9	147,6	149,4	155,7	155,7	157,1	156,3
				РТС "Митино"	Вентиляция	Гкал/ч				39,87	41,6	48,3	50,3	50,3	51,0	51,5	52,2	54,7	58,2	58,2	59,3	60,7
				РТС "Митино"	ГВС	Гкал/ч				35,19	36,7	40,1	40,7	40,7	40,7	41,4	41,1	42,6	45,2	45,2	45,9	46,0
				РТС "Митино"	Технология	Гкал/ч																
				РТС "Митино"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	271,5	270,0	25													

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				РТС "Митино"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	43,4	43,6	44,1	46,8	47,5	51,1	51,1	51,8	51,8	51,9	50,6	49,8	49,0	49,0	48,4	47,8
				РТС "Митино"	То же в %	%	5,5	8,4	6,3	8,6	10,2	8,1	7,9	8,0	8,0	7,8	7,7	7,3	6,8	6,8	6,6	6,5
				РТС "Митино"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	742,7	478,1	659,6	500,0	418,5	581,3	594,1	593,2	595,6	614,3	609,3	630,4	670,7	670,6	681,5	684,5
				РТС "Митино"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	123,9	81,1	111,7	84,6	74,0	100,4	102,5	102,4	102,8	105,8	104,8	108,0	114,3	114,3	115,9	116,3
				РТС "Митино"	Средневзвешенный НУР	кг у.т./Гкал	157,6	155,4	158,7	154,7	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8
				РТС "Митино"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,6	91,9	90,0	92,3	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				РТС "Митино"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	867,4	567,4	782,0	592,2	518,1	703,0	717,2	717,0	719,7	740,6	733,5	756,1	800,0	800,0	811,4	814,1
				РТС "Митино"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,6	91,9	90,0	92,3	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				РТС "Митино"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	85,6	84,3	84,4	84,4	80,8	82,7	82,8	82,7	82,8	82,9	83,1	83,4	83,8	83,8	84,0	84,1
001	ПАО "МОЭК"	151	55	РТС-1 г. Зеленоград	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
				РТС-1 г. Зеленоград	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС-1 г. Зеленоград	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС-1 г. Зеленоград	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	16	17	18	19	19,7	20,7	21,7	22,7	23,7	24,7	25,7	26,7	27,7	28,7	29,7	30,7
				РТС-1 г. Зеленоград	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
				РТС-1 г. Зеленоград	Собственные нужды	Гкал/ч	7,50	7,50	7,50	7,50	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
				РТС-1 г. Зеленоград	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	8,54	11,01	8,33	8,34	8,6	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,6	9,6	9,5	9,4	9,3
				РТС-1 г. Зеленоград	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС-1 г. Зеленоград	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	118,20	121,40	97,60	98,54	103,8	103,9	103,9	103,9	105,3	105,3	105,7	105,7	105,7	105,7	105,7	105,3
				РТС-1 г. Зеленоград	Отопление	Гкал/ч				62,19	65,5	65,7	65,7	65,7	66,5	66,5	66,7	66,7	66,6	66,6	66,6	66,2
				РТС-1 г. Зеленоград	Вентиляция	Гкал/ч				12,27	12,9	12,9	12,9	12,9	13,2	13,2	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
				РТС-1 г. Зеленоград	ГВС	Гкал/ч				24,07	25,4	25,4	25,4	25,4	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7
				РТС-1 г. Зеленоград	Технология	Гкал/ч																
				РТС-1 г. Зеленоград	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	174,0	171,1	194,9	194,0	188,7	188,6	188,6	188,6	187,2	187,2	186,8	186,8	186,8	186,8	186,8	187,2
				РТС-1 г. Зеленоград	Доля резерва (от установленной мощности)		0,58	0,57	0,65	0,65	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				РТС-1 г. Зеленоград	Резерв с N-1	Гкал/ч	81,80	78,60	102,40	101,46	96,2	96,1	96,1	96,1	94,7	94,7	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,7
				РТС-1 г. Зеленоград	Тепловая энергия																	
				РТС-1 г. Зеленоград	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	380,3	304,4	326,8	314,5	323,3	286,1	286,1	286,1	290,1	290,1	291,0	291,0	290,8	290,8	290,8	290,0
				РТС-1 г. Зеленоград	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	10,7	8,5	9,0	5,2	3,2	7,2	7,2	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,2
				РТС-1 г. Зеленоград	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	369,7	295,9	317,8	309,2	320,1	278,9	278,9	278,9	282,8	282,8	283,7	283,7	283,5	283,5	283,5	282,7
				РТС-1 г. Зеленоград	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	26,7	26,8	27,1	26,2	26,6	26,1	26,1	26,0	26,0	26,0	26,0	25,7	25,6	25,4	25,3	24,9
				РТС-1 г. Зеленоград	То же в %	%	7,2	9,1	8,5	8,5	8,3	9,4	9,4	9,3	9,2	9,2	9,2	9,1	9,0	9,0	8,9	8,8
				РТС-1 г. Зеленоград	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	343,0	269,0	290,7	283,1	293,6	252,9	252,9	253,0	256,9	256,9	257,8	258,0	257,9	258,1	258,2	257,9
				РТС-1 г. Зеленоград	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	58,0	45,4	50,3	48,0	49,2	42,9	42,9	42,9	43,5	43,5	43,6	43,6	43,6	43,6	43,5	43,5
				РТС-1 г. Зеленоград	Средневзвешенный НУР	кг у.т./Гкал	157,0	153,3	158,1	155,3	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8
				РТС-1 г. Зеленоград	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	91,0	92,2	90,3	92,0	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9
				РТС-1 г. Зеленоград	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	406,2	317,5	351,8	336,2	344,6	300,3	300,3	300,3	304,5	304,5	305,4	305,4	305,2	305,2	305,2	304,3
				РТС-1 г. Зеленоград	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	91,0	93,2	90,3	92,0	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9
				РТС-1 г. Зеленоград	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	84,4	84,7	82,6	84,2	85,2	84,2	84,2	84,2	84,4	84,4	84,4	84,5	84,5	84,6	84,6	84,7
001	ПАО "МОЭК"	151	56	РТС-2 г. Зеленоград	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
				РТС-2 г. Зеленоград	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС-2 г. Зеленоград	Вывод мощности	Гкал/ч																
				РТС-2 г. Зеленоград	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	13	14	15	16	16,7	17,7	18,7	19,7	20,7	21,7	22,7	23,7	24,7	25,7	26,7	27,7
				РТС-2 г. Зеленоград	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	600,00	600,00	600,00	600,00	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
				РТС-2 г. Зеленоград	Собственные нужды	Гкал/ч	15,00	15,00	15,00	15,00	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
				РТС-2 г. Зеленоград	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	31,28	26,90	21,70	21,49	26,4	22,4	22,4	22,4	22,3	22,2	22,1	22,4	22,4	22,5	22,5	22,2
				РТС-2 г. Зеленоград	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС-2 г. Зеленоград	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	247,90	237,00	226,90	225,96	247,4	254,5	260,6	264,9	266,3	266,5	268,9	286,0	294,8	291,5	294,0	295,1
				РТС-2 г. Зеленоград	Отопление	Гкал/ч				89,56	98,7	101,4	104,2	106,3	106,8	106,9	107,5	113,7	117,1	115,7	116,7	116,8
				РТС-2 г. Зеленоград	Вентиляция	Гкал/ч				108,17	118,2	122,5	124,7	126,4	127,3	127,4	129,0	139,2	144,4	143,0	144,5	145,3
				РТС-2 г. Зеленоград	ГВС	Гкал/ч				28,23	30,5	30,6	31,8	32,2	32,2	32,2	32,5	33,1	33,3	32,9	32,9	32,9
				РТС-2 г. Зеленоград	Технология	Гкал/ч																
				РТС-2 г. Зеленоград	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	336,6	348,0	358,1	359,0	337,6	330,5	324,4	320,1	318,7	318,5	316,1	299,0	290,2	293,5	291,0	289,9
				РТС-2 г. Зеленоград	Доля резерва (от установленной мощности)		0,56	0,58	0,60	0,60	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				РТС-2 г. Зеленоград	Резерв с N-1	Гкал/ч	252,10	263,00	273,10	274,04	252,6	245,5	239,4	235,1	233,7	233,5	231,1	214,0	205,2	208,5	206,0	204,9
				РТС-2 г. Зеленоград	Тепловая энергия																	
				РТС-2 г. Зеленоград	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	538,6	602,1	723,2	701,8	636,6	773,7	794,4	806,3	810,9	811,9	818,4	857,4	876,7	867,2	872,6	875,0
				РТС-2 г. Зеленоград	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	15,1	16,9	20,6	13,2	12,2	19,3	19,9	20,2	20,3	20,5	21,4	21,9	21,7	21,8	21,8	21,9
				РТС-2 г. Зеленоград	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	523,5	585,2	702,6	688,5	624,4	754,4	774,6	786,2	790,6	791,6	797,9	836,0	854,8	845,5	850,8	853,1
				РТС-2 г. Зеленоград	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	66,0	66,4	67,2	65,5	66,6	66,4	66,6	66,5	66,1	66,0	65,5	65,3	65,1	65,4	65,1	64,1
				РТС-2 г. Зеленоград	То же в %	%	12,6	11,4	9,6	9,5	10,7	8,8	8,6	8,5	8,4	8,3	8,2	7,8	7,6	7,7	7,7	7,5
				РТС-2 г. Зеленоград	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	457,4	518,8	635,4	623,0	557,8	688,0	708,0	719,7	724,6	725,6	732,5	770,6	789,7	780,2	785,7	789,0
				РТС-2 г. Зеленоград	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	83,1	93,6	110,7	107,7	99,2	119,8	123,0	124,9	125,6	125,8	126,8	132,8	134,3	135,2	135,2	135,5
				РТС-2 г. Зеленоград	Средневзвешенный НУР	кг у.т./Гкал	158,8	159,9	157,6	156,4	158,9	158,9	158,9	158,9	158,9	158,9	158,9	158,9	158,9	158,9	158,9	158,9
				РТС-2 г. Зеленоград	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов																	

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				РТС-3 г. Зеленоград	Собственные нужды	Гкал/ч	10,00	10,00	10,00	10,00	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
				РТС-3 г. Зеленоград	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	17,00	19,20	13,07	12,98	15,7	16,6	16,6	16,6	16,4	16,3	16,4	16,3	16,2	16,4	16,4	16,4
				РТС-3 г. Зеленоград	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС-3 г. Зеленоград	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	138,60	141,30	121,30	121,30	139,2	145,4	158,8	160,9	162,8	166,3	166,4	166,4	166,3	166,3	166,3	166,7
				РТС-3 г. Зеленоград	Отопление	Гкал/ч				39,88	45,6	48,1	53,8	55,0	56,2	58,0	58,0	58,0	57,9	57,9	58,1	58,0
				РТС-3 г. Зеленоград	Вентиляция	Гкал/ч				68,96	79,3	82,5	89,4	90,2	90,6	92,0	92,1	92,1	92,1	92,1	92,4	92,4
				РТС-3 г. Зеленоград	ГВС	Гкал/ч				12,47	14,4	14,8	15,5	15,7	16,0	16,2	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
				РТС-3 г. Зеленоград	Технология	Гкал/ч																
				РТС-3 г. Зеленоград	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	251,0	248,7	268,7	268,7	250,8	244,6	231,2	229,1	227,2	223,7	223,6	223,6	223,7	223,7	223,3	223,3
				РТС-3 г. Зеленоград	Доля резерва (от установленной мощности)		0,63	0,62	0,67	0,67	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				РТС-3 г. Зеленоград	Резерв с N-1	Гкал/ч	161,40	158,70	178,70	178,70	160,8	154,6	141,2	139,1	137,2	133,7	133,6	133,6	133,7	133,7	133,3	133,3
				РТС-3 г. Зеленоград	Тепловая энергия																	
				РТС-3 г. Зеленоград	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	305,9	277,5	349,5	341,3	330,0	328,3	358,6	364,1	368,8	377,2	377,4	377,4	377,2	377,2	378,1	378,1
				РТС-3 г. Зеленоград	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	8,6	7,8	5,3	5,3	5,4	8,2	9,0	9,1	9,2	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,5	9,5
				РТС-3 г. Зеленоград	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	297,3	269,7	344,2	336,0	324,7	320,1	349,7	355,0	359,6	367,8	368,0	368,0	367,8	367,8	368,7	368,6
				РТС-3 г. Зеленоград	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	36,5	36,6	37,1	35,9	36,5	36,6	36,6	36,6	36,2	36,2	36,2	35,9	35,9	36,3	36,4	36,2
				РТС-3 г. Зеленоград	То же в %	%	12,3	13,6	10,8	10,7	11,2	11,4	10,5	10,3	10,1	9,8	9,8	9,8	9,7	9,9	9,9	9,8
				РТС-3 г. Зеленоград	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	260,8	233,0	307,1	300,0	288,2	283,6	313,1	318,4	323,4	331,6	331,7	332,0	331,9	331,5	332,3	332,4
				РТС-3 г. Зеленоград	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	46,2	41,9	53,2	52,7	51,2	50,5	55,2	56,0	56,8	58,0	58,1	58,1	58,0	58,0	58,2	58,2
				РТС-3 г. Зеленоград	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	155,5	155,3	154,4	156,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8
				РТС-3 г. Зеленоград	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	91,9	92,0	92,5	91,1	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
				РТС-3 г. Зеленоград	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	323,6	293,2	372,1	368,8	358,7	353,7	386,3	392,1	397,3	406,3	406,5	406,5	406,3	406,3	407,3	407,2
				РТС-3 г. Зеленоград	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	91,9	92,0	92,5	91,1	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
				РТС-3 г. Зеленоград	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	80,6	79,5	82,6	81,4	80,3	80,2	81,0	81,2	81,4	81,6	81,6	81,7	81,7	81,6	81,6	81,6
001	ПАО "МОЭК"	152	58	РТС-4 г. Зеленоград	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
				РТС-4 г. Зеленоград	Ввод мощности	Гкал/ч																
				РТС-4 г. Зеленоград	Вывод мощности	Гкал/ч	32,60															
				РТС-4 г. Зеленоград	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	24	25	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5
				РТС-4 г. Зеленоград	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	400,00	400,00	400,00	400,00	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
				РТС-4 г. Зеленоград	Собственные нужды	Гкал/ч	10,00	10,00	10,00	10,00	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
				РТС-4 г. Зеленоград	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	31,83	28,42	25,20	25,52	26,2	27,3	27,9	27,9	28,3	28,5	28,5	27,8	27,3	27,5	27,7	27,5
				РТС-4 г. Зеленоград	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС-4 г. Зеленоград	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	251,70	224,70	224,70	224,70	224,9	243,5	254,5	260,0	268,7	276,4	281,3	293,6	297,8	309,4	316,9	323,7
				РТС-4 г. Зеленоград	Отопление	Гкал/ч				139,61	139,2	152,6	160,1	164,3	170,2	175,3	178,5	187,8	190,8	198,7	203,1	207,2
				РТС-4 г. Зеленоград	Вентиляция	Гкал/ч				33,52	34,0	36,0	37,9	38,2	39,7	41,2	41,7	42,6	42,6	44,5	46,3	46,6
				РТС-4 г. Зеленоград	ГВС	Гкал/ч				51,32	51,5	54,6	56,3	57,3	58,5	59,6	60,8	63,0	64,2	65,9	67,2	69,7
				РТС-4 г. Зеленоград	Технология	Гкал/ч				0,25	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				РТС-4 г. Зеленоград	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	137,9	165,3	165,3	165,3	165,1	146,5	135,5	130,0	121,3	113,6	108,7	96,4	92,2	80,6	73,1	66,3
				РТС-4 г. Зеленоград	Доля резерва (от установленной мощности)		0,34	0,41	0,41	0,41	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				РТС-4 г. Зеленоград	Резерв с N-1	Гкал/ч	48,30	75,30	75,30	75,30	75,1	56,5	45,5	40,0	31,3	23,6	18,7	6,4	2,2	0,0	0,0	0,0
				РТС-4 г. Зеленоград	Тепловая энергия																	
				РТС-4 г. Зеленоград	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	608,1	609,7	685,0	657,1	650,6	729,4	762,5	780,2	805,6	829,2	846,4	884,9	900,7	935,7	958,5	987,5
				РТС-4 г. Зеленоград	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	17,0	17,1	8,7	7,7	7,5	18,2	19,1	19,5	20,1	20,7	21,2	22,1	22,5	23,4	24,0	24,7
				РТС-4 г. Зеленоград	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	591,0	592,6	676,3	649,4	643,1	711,1	743,5	760,7	785,5	808,4	825,2	862,8	878,2	912,3	934,5	962,8
				РТС-4 г. Зеленоград	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	74,8	75,0	75,8	73,8	74,9	79,8	81,4	81,6	82,6	83,2	83,7	81,6	80,6	81,1	81,8	81,7
				РТС-4 г. Зеленоград	То же в %	%	12,6	12,6	11,2	11,4	11,6	11,2	11,0	10,7	10,5	10,3	10,1	9,5	9,2	8,9	8,8	8,5
				РТС-4 г. Зеленоград	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	516,3	517,7	600,4	575,6	568,2	631,4	662,0	679,1	702,9	725,2	741,5	781,2	797,5	831,2	852,7	881,1
				РТС-4 г. Зеленоград	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	92,0	91,5	105,7	102,1	100,9	111,6	116,6	119,3	123,2	126,8	129,5	135,4	137,8	143,1	146,6	151,1
				РТС-4 г. Зеленоград	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	155,6	154,4	156,3	157,1	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9
				РТС-4 г. Зеленоград	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	91,8	92,5	91,4	90,9	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1
				РТС-4 г. Зеленоград	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	643,8	640,7	740,0	714,4	706,3	781,0	816,5	835,4	862,6	887,8	906,3	947,6	964,4	1 001,9	1 026,3	1 057,4
				РТС-4 г. Зеленоград	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	91,8	92,5	91,4	90,9	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1
				РТС-4 г. Зеленоград	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	80,2	80,8	81,1	80,6	80,5	80,8	81,1	81,3	81,5	81,7	81,8	82,4	82,7	83,0	83,1	83,3
001	ПАО "МОЭК"	84	59	Мини-ТЭС "Измайлово"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
				Мини-ТЭС "Измайлово"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Мини-ТЭС "Измайлово"	Вывод мощности	Гкал/ч		0,00														
				Мини-ТЭС "Измайлово"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	15	16	17	18	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0
				Мини-ТЭС "Измайлово"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,51	4,51	4,51	4,51	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
				Мини-ТЭС "Измайлово"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Мини-ТЭС "Измайлово"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,16	0,18	0,14	0,17	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Мини-ТЭС "Измайлово"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Мини-ТЭС "Измайлово"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	3,60	3,70	3,70	4,40	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
				Мини-ТЭС "Измайлово"	Отопление	Гкал/ч				4,40	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
				Мини-ТЭС "Измайлово"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Мини-ТЭС "Измайлово"	ГВС	Гкал/ч																

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Мини-ТЭС "Измайлово"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	8,4	7,9	9,8	9,2	8,2	8,7	8,7	8,7	8,7	8,4	8,4	8,4	8,3	8,3	8,3	8,3
				Мини-ТЭС "Измайлово"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Мини-ТЭС "Измайлово"	То же в %	%	4,6	4,8	3,9	3,9	4,4	4,1	4,1	4,1	4,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
				Мини-ТЭС "Измайлово"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	8,0	7,5	9,4	8,8	7,8	8,4	8,4	8,4	8,4	8,1	8,1	8,1	8,0	8,0	8,0	8,0
				Мини-ТЭС "Измайлово"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,3	1,2	1,5	1,4	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				Мини-ТЭС "Измайлово"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	151,8	154,1	150,5	149,4	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5
				Мини-ТЭС "Измайлово"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	94,1	92,7	94,9	95,6	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3
				Мини-ТЭС "Измайлово"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	8,9	8,5	10,3	9,6	8,7	9,3	9,3	9,3	9,3	8,9	8,9	8,9	8,8	8,8	8,8	8,8
				Мини-ТЭС "Измайлово"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	94,1	92,7	94,9	95,6	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3
				Мини-ТЭС "Измайлово"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	89,8	88,3	91,2	91,9	90,2	90,4	90,4	90,4	90,5	90,7	90,7	90,7	90,6	90,6	90,7	90,7
001	ПАО "МОЭК"	6	61	КТС "Акулово"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
				КТС "Акулово"	Ввод мощности	Гкал/ч	5,19															
				КТС "Акулово"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Акулово"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	1	2	3	4	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
				КТС "Акулово"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	7,29	7,29	7,29	7,29	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
				КТС "Акулово"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,18	0,18	0,18	0,18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				КТС "Акулово"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,42	0,41	0,33	0,35	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				КТС "Акулово"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС "Акулово"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	5,40	5,50	4,85	4,90	5,0	5,6	5,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,5	5,5	5,5
				КТС "Акулово"	Отопление	Гкал/ч				4,40	4,5	4,8	4,8	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	4,6	4,6	4,6
				КТС "Акулово"	Вентиляция	Гкал/ч				0,13	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				КТС "Акулово"	ГВС	Гкал/ч				0,37	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				КТС "Акулово"	Технология	Гкал/ч																
				КТС "Акулово"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,7	1,6	2,3	2,2	2,1	1,5	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,6	1,6	1,6
				КТС "Акулово"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,23	0,22	0,31	0,30	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
				КТС "Акулово"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,44	0,39	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				КТС "Акулово"	Тепловая энергия																	
				КТС "Акулово"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	13,3	13,6	15,4	13,6	12,1	15,9	15,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,2	17,2	16,1	16,1	16,1
				КТС "Акулово"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				КТС "Акулово"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	13,1	13,4	15,1	13,4	12,0	15,5	15,5	16,7	16,7	16,7	16,7	16,8	16,8	15,7	15,7	15,7
				КТС "Акулово"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
				КТС "Акулово"	То же в %	%	7,8	7,5	6,7	7,1	8,0	6,3	6,3	5,9	5,9	5,8	5,8	5,7	5,7	6,1	6,0	5,7
				КТС "Акулово"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	12,1	12,4	14,1	12,5	11,0	14,5	14,5	15,7	15,7	15,7	15,7	15,9	14,8	14,8	14,8	14,8
				КТС "Акулово"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	2,1	2,1	2,3	2,1	1,9	2,4	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5
				КТС "Акулово"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	164,0	156,3	154,5	154,6	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0
				КТС "Акулово"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	87,1	91,4	92,5	92,4	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6
				КТС "Акулово"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	15,0	14,6	16,4	14,5	13,1	17,0	17,0	18,2	18,2	18,2	18,2	18,4	18,4	17,2	17,2	17,2
				КТС "Акулово"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	87,1	91,4	92,5	92,4	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6
				КТС "Акулово"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	80,3	84,6	86,3	85,9	84,2	85,8	85,8	86,2	86,2	86,2	86,3	86,3	86,4	86,0	86,1	86,3
001	ПАО "МОЭК"	8	63	КТС-28	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	-	-	-	-
				КТС-28	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС-28	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС-28	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	59	60	61	62	63,0	64,0	65,0	66,0	67,0	68,0	69,0	70,0	71,0	72,0	73,0	74,0
				КТС-28	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	26,00	26,00	26,00	26,00	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	-	-	-	-
				КТС-28	Собственные нужды	Гкал/ч	0,65	0,65	0,65	0,65	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6				
				КТС-28	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,44	0,45	0,39	0,40	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4				
				КТС-28	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС-28	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	19,30	19,70	18,50	19,82	18,6	17,2	15,2	15,2	15,2	11,7	11,6	11,6				
				КТС-28	Отопление	Гкал/ч				17,70	15,9	14,7	12,9	12,9	12,9	9,8	9,8	9,8				
				КТС-28	Вентиляция	Гкал/ч				0,88	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8				
				КТС-28	ГВС	Гкал/ч				1,24	1,9	1,7	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1				
				КТС-28	Технология	Гкал/ч																
				КТС-28	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	6,0	5,7	6,9	5,5	6,8	8,2	10,2	10,2	10,2	13,7	13,7	13,7				
				КТС-28	Доля резерва (от установленной мощности)		0,23	0,22	0,26	0,21	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5				
				КТС-28	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				КТС-28	Тепловая энергия																	
				КТС-28	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	62,9	62,2	68,4	65,8	64,8	60,8	53,5	53,5	53,5	40,7	40,6	40,6				
				КТС-28	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,5	1,5	2,0	1,5	1,4	1,5	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0				
				КТС-28	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	61,5	60,6	66,4	64,3	63,4	59,3	52,2	52,2	52,1	39,7	39,5	39,5				
				КТС-28	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3				
				КТС-28	То же в %	%	2,3	2,3	2,1	2,0	2,1	2,2	2,5	2,5	2,5	3,3	3,3	3,3				
				КТС-28	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	60,1	59,2	65,0	63,0	62,1	58,0	50,9	50,9	50,8	38,4	38,2	38,2				
				КТС-28	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	10,4	10,0	11,9	10,3	9,9	9,3	8,2	8,2	8,1	6,2	6,2	6,2				
				КТС-28	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	168,6	165,6	179,2	160,4	156,2	156,2	156,2	156,2	156,2	156,2	156,2	156,2				
				КТС-28	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	84,7	86,3	79,7	89,1	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5				
				КТС-28	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	72,6	70,3	83,3	72,2	69,4	64,8	57,1	57,1	57,0	43,4	43,2	43,2				
				КТС-28	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	84,7	86,3	79,7	89,1	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5				
				КТС-28	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	82,8	84,3	78,0	87,3	89,6	89,4	89,2	89,2	89,2	88,4	88,4	88,4				
001	ПАО "МОЭК"	9	64	КТС-42	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	-	-	-	-
				КТС-42	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС-42	Вывод мощности	Гкал/ч																

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				КТС-42	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	26,00	26,00	26,00	26,00	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	-	-	-	-
				КТС-42	Собственные нужды	Гкал/ч	0,65	0,65	0,65	0,65	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6				
				КТС-42	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,39	0,40	0,32	0,38	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3				
				КТС-42	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС-42	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	20,10	20,50	17,80	21,69	19,1	18,9	18,1	18,1	18,1	13,3	13,3	13,3				
				КТС-42	Отопление	Гкал/ч				19,89	17,0	16,8	16,1	16,1	16,1	11,7	11,7	11,7				
				КТС-42	Вентиляция	Гкал/ч					0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2				
				КТС-42	ГВС	Гкал/ч				1,80	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,4	1,4	1,4				
				КТС-42	Технология	Гкал/ч																
				КТС-42	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	5,2	4,9	7,5	3,7	6,3	6,5	7,3	7,3	7,3	12,0	12,0	12,0				
				КТС-42	Доля резерва (от установленной мощности)		0,20	0,19	0,29	0,14	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5				
				КТС-42	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				КТС-42	Тепловая энергия																	
				КТС-42	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	67,4	65,3	72,4	69,0	65,3	68,5	65,7	65,7	65,7	48,8	48,8	48,8				
				КТС-42	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,6	1,7	1,6	1,5	1,4	1,7	1,6	1,6	1,6	1,2	1,2	1,2				
				КТС-42	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	65,8	63,6	70,8	67,5	64,0	66,8	64,1	64,1	64,1	47,6	47,6	47,6				
				КТС-42	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,3	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2				
				КТС-42	То же в %	%	1,9	2,0	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	2,5	2,5	2,5				
				КТС-42	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	64,6	62,4	69,6	66,3	62,8	65,6	62,9	62,9	62,9	46,4	46,4	46,4				
				КТС-42	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	10,4	10,1	11,0	10,5	9,9	10,4	10,0	10,0	10,0	7,4	7,4	7,4	-	-	-	-
				КТС-42	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	158,1	158,3	155,3	155,7	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3				
				КТС-42	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,3	90,2	92,0	91,8	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0				
				КТС-42	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	72,9	70,5	77,0	73,5	69,5	72,6	69,7	69,7	69,7	51,8	51,8	51,8				
				КТС-42	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,3	90,2	92,0	91,8	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0				
				КТС-42	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	88,6	88,5	90,3	90,2	90,3	90,4	90,3	90,3	90,3	89,7	89,7	89,7				
001	ПАО "МОЭК"	10	65	КТС-40	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
				КТС-40	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС-40	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС-40	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	16	17	18	19	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0
				КТС-40	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	7,50	7,50	7,50	7,50	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
				КТС-40	Собственные нужды	Гкал/ч	0,19	0,19	0,19	0,19	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				КТС-40	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,09	0,08	0,06	0,06	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				КТС-40	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС-40	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	3,50	3,60	4,10	3,80	6,5	6,5	6,5	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
				КТС-40	Отопление	Гкал/ч				2,69	4,7	4,7	4,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
				КТС-40	Вентиляция	Гкал/ч				1,04	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
				КТС-40	ГВС	Гкал/ч				0,07	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				КТС-40	Технология	Гкал/ч																
				КТС-40	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	3,8	3,7	3,2	3,5	0,8	0,8	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				КТС-40	Доля резерва (от установленной мощности)		0,51	0,50	0,43	0,47	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				КТС-40	Резерв с N-1	Гкал/ч	1,50	1,40	0,90	1,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				КТС-40	Тепловая энергия																	
				КТС-40	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	6,6	7,7	11,0	10,3	9,5	10,3	10,3	11,0	11,0	11,0	11,0	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
				КТС-40	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				КТС-40	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	6,4	7,4	10,7	10,1	9,4	10,1	10,1	10,7	10,7	10,7	10,7	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
				КТС-40	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				КТС-40	То же в %	%	2,5	2,1	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
				КТС-40	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	6,2	7,2	10,5	10,0	9,2	9,9	9,9	10,5	10,5	10,5	10,5	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
				КТС-40	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,0	1,1	1,7	1,6	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
				КТС-40	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	154,6	155,0	156,2	153,4	156,2	156,2	156,2	156,2	156,2	156,2	156,2	156,2	156,2	156,2	156,2	156,2
				КТС-40	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,4	92,2	91,4	93,1	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4
				КТС-40	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	6,9	8,0	11,6	10,9	10,2	11,0	11,0	11,7	11,7	11,7	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
				КТС-40	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,4	92,2	91,4	93,1	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4
				КТС-40	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	90,1	90,2	90,1	91,7	90,0	90,1	90,1	90,2	90,2	90,2	90,2	86,1	86,1	86,1	86,1	86,1
001	ПАО "МОЭК"	11	66	КТС "Нижние Котлы"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
				КТС "Нижние Котлы"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Нижние Котлы"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Нижние Котлы"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	29	30	31	32	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0
				КТС "Нижние Котлы"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	27,00	27,00	27,00	27,00	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
				КТС "Нижние Котлы"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,68	0,68	0,68	0,68	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				КТС "Нижние Котлы"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,05	0,07	0,05	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				КТС "Нижние Котлы"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС "Нижние Котлы"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,80	1,90	1,80	1,87	1,9	2,3	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,4	2,4
				КТС "Нижние Котлы"	Отопление	Гкал/ч				1,80	1,8	1,5	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3
				КТС "Нижние Котлы"	Вентиляция	Гкал/ч				0,05	0,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0
				КТС "Нижние Котлы"	ГВС	Гкал/ч				0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
				КТС "Нижние Котлы"	Технология	Гкал/ч																
				КТС "Нижние Котлы"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	24,5	24,4	24,5	24,5	24,4	24,0	24,0	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	23,9	23,9
				КТС "Нижние Котлы"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,91	0,90	0,91	0,91	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				КТС "Нижние Котлы"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				КТС "Нижние Котлы"	Тепловая энергия																	
				КТС "Нижние Котлы"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	4,0	3,4	4,3	4,6	4,5	5,3	5,3	4,6	4,6	4,6	4					

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				КТС "Нижние Котлы"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				КТС "Нижние Котлы"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	3,6	3,1	4,1	4,3	4,2	5,2	5,2	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5,6	5,6
				КТС "Нижние Котлы"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				КТС "Нижние Котлы"	То же в %	%	3,0	3,4	2,7	2,4	2,5	2,0	2,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	1,9	1,9
				КТС "Нижние Котлы"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,5	3,0	4,0	4,2	4,1	5,1	5,1	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	5,5	5,5
				КТС "Нижние Котлы"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,8	0,6	0,8	0,9	0,8	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,1	1,1
				КТС "Нижние Котлы"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	213,7	207,0	190,0	206,6	199,9	199,9	199,9	199,9	199,9	199,9	199,9	199,9	199,9	199,9	199,9	199,9
				КТС "Нижние Котлы"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	66,8	69,0	75,2	69,1	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
				КТС "Нижние Котлы"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	5,3	4,5	5,4	6,2	5,9	7,3	7,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	7,8	7,8
				КТС "Нижние Котлы"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	66,8	69,0	75,2	69,1	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
				КТС "Нижние Котлы"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	64,8	66,7	73,2	67,4	69,7	70,0	70,0	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	70,1	70,1
001	ПАО "МОЭК"	12	67	КТС-58	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
				КТС-58	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС-58	Вывод мощности	Гкал/ч												0,6				
				КТС-58	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	38	39	40	41	42,0	43,0	44,0	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5
				КТС-58	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	12,60	12,60	12,60	12,60	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
				КТС-58	Собственные нужды	Гкал/ч	0,32	0,32	0,32	0,32	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				КТС-58	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,60	0,62	0,56	0,51	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				КТС-58	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС-58	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	5,20	5,30	5,30	4,83	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9
				КТС-58	Отопление	Гкал/ч				3,61	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,6	3,6	3,6
				КТС-58	Вентиляция	Гкал/ч				0,55	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				КТС-58	ГВС	Гкал/ч				0,67	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
				КТС-58	Технология	Гкал/ч																
				КТС-58	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	7,1	7,0	7,0	7,5	7,5	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	6,8	6,8	6,9	6,9	6,9
				КТС-58	Доля резерва (от установленной мощности)		0,56	0,55	0,55	0,59	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				КТС-58	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				КТС-58	Тепловая энергия																	
				КТС-58	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	15,9	15,4	17,4	16,0	15,5	16,5	16,5	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,1	16,1	16,1
				КТС-58	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,4	0,4	0,9	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				КТС-58	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	15,6	15,0	16,5	15,7	15,2	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	15,8	15,8	15,8
				КТС-58	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,8	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				КТС-58	То же в %	%	11,5	11,6	10,7	10,6	11,0	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,2	10,1	10,1	10,3	10,3	10,1
				КТС-58	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	13,8	13,3	14,8	14,0	13,5	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,5	14,4	14,2	14,2	14,2
				КТС-58	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	2,7	2,5	2,9	2,8	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5
				КТС-58	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	172,9	169,8	175,3	177,6	169,9	169,9	169,9	169,9	169,9	169,9	169,9	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				КТС-58	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	82,6	84,1	81,5	80,4	84,1	84,1	84,1	84,1	84,1	84,1	84,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				КТС-58	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	18,8	17,8	20,3	19,5	18,0	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	17,9	17,8	17,5	17,5	17,5
				КТС-58	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	82,6	84,1	81,5	80,4	84,1	84,1	84,1	84,1	84,1	84,1	84,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				КТС-58	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	73,2	74,4	72,8	71,9	74,9	75,4	75,4	75,4	75,4	75,4	75,5	81,0	81,0	80,8	80,8	81,0
001	ПАО "МОЭК"	5	68	КТС "Покровское-Стрешнево"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
				КТС "Покровское-Стрешнево"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Покровское-Стрешнево"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Покровское-Стрешнево"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	46	47	48	49	50,4	51,4	52,4	53,4	54,4	55,4	56,4	57,4	58,4	59,4	60,4	61,4
				КТС "Покровское-Стрешнево"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	59,50	59,50	59,50	59,50	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
				КТС "Покровское-Стрешнево"	Собственные нужды	Гкал/ч	1,49	1,49	1,49	1,49	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
				КТС "Покровское-Стрешнево"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч		8,27	3,89	9,34	9,0	3,9	3,8	3,9	3,8	3,3	3,3	3,4	3,4	3,3	3,4	3,4
				КТС "Покровское-Стрешнево"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС "Покровское-Стрешнево"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	-	42,90	42,90	42,49	23,3	23,3	25,0	25,3	24,7	29,2	29,2	29,4	29,3	31,3	32,7	32,6
				КТС "Покровское-Стрешнево"	Отопление	Гкал/ч				30,14	13,1	13,1	13,2	13,4	13,0	15,9	15,9	16,0	16,0	17,1	17,6	17,6
				КТС "Покровское-Стрешнево"	Вентиляция	Гкал/ч				7,02	7,4	7,4	9,2	9,3	9,3	10,4	10,4	10,4	10,4	11,2	12,0	12,0
				КТС "Покровское-Стрешнево"	ГВС	Гкал/ч				5,33	2,8	2,8	2,6	2,6	2,5	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0
				КТС "Покровское-Стрешнево"	Технология	Гкал/ч																
				КТС "Покровское-Стрешнево"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	58,0	15,1	15,1	15,5	34,7	34,7	33,0	32,7	33,3	28,8	28,8	28,6	28,7	26,8	25,3	25,4
				КТС "Покровское-Стрешнево"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,98	0,25	0,25	0,26	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
				КТС "Покровское-Стрешнево"	Резерв с N-1	Гкал/ч	39,50	0,00	0,00	0,00	16,2	16,2	14,5	14,2	14,8	10,3	10,3	10,1	10,2	8,2	6,8	6,9
				КТС "Покровское-Стрешнево"	Тепловая энергия																	
				КТС "Покровское-Стрешнево"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	8,1	31,3	67,7	27,3	15,7	37,3	41,8	42,4	41,4	53,5	53,7	54,0	53,9	59,2	62,6	62,6
				КТС "Покровское-Стрешнево"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,4	1,2	0,3	0,1	0,9	1,0	1,1	1,0	1,3	1,3	1,4	1,3	1,5	1,6	1,6
				КТС "Покровское-Стрешнево"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	8,0	30,9	66,5	27,0	15,6	36,4	40,7	41,3	40,3	52,1	52,3	52,7	52,6	57,3	61,1	61,0
				КТС "Покровское-Стрешнево"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	6,0	6,0	6,0	5,9	6,0	6,1	6,1	6,3	6,3	5,9	5,9	6,1	6,1	6,3	6,3	6,3
				КТС "Покровское-Стрешнево"	То же в %	%	74,6	19,3	9,1	22,0	38,5	16,8	15,0	15,3	15,5	11,3	11,3	11,7	11,6	10,6	10,4	10,4
				КТС "Покровское-Стрешнево"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	2,0	25,0	60,5	21,1	9,6	30,3	34,6	35,0	34,1	46,2	46,4	46,5	46,4	51,6	54,7	54,7
				КТС "Покровское-Стрешнево"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,2	4,8	10,2	4,1	2,5	5,7	6,4	6,5	6,3	8,2	8,2	8,3	8,3	9,1	9,6	9,6
				КТС "Покровское-Стрешнево"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	154,8	155,9	152,9	152,0	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1
				КТС "Покровское-Стрешнево"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,3	91,7	93,4	94,0	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9
				КТС "Покровское-Стрешнево"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	8,7	33,8	71,2													

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				КТС "Захарьино"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	-	1	2	3	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
				КТС "Захарьино"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	5,91	6,02	6,02	6,02	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
				КТС "Захарьино"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				КТС "Захарьино"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,24	0,20	0,17	0,16	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				КТС "Захарьино"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС "Захарьино"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	3,40	3,10	3,10	2,16	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
				КТС "Захарьино"	Отопление	Гкал/ч				1,17	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				КТС "Захарьино"	Вентиляция	Гкал/ч				0,56	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				КТС "Захарьино"	ГВС	Гкал/ч				0,44	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				КТС "Захарьино"	Технология	Гкал/ч																
				КТС "Захарьино"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,4	2,8	2,8	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
				КТС "Захарьино"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,40	0,46	0,46	0,62	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				КТС "Захарьино"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,36	0,77	0,77	1,71	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				КТС "Захарьино"	Тепловая энергия																	
				КТС "Захарьино"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	8,3	8,9	10,8	7,9	8,1	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
				КТС "Захарьино"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				КТС "Захарьино"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	8,1	8,8	10,6	7,7	7,9	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
				КТС "Захарьино"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				КТС "Захарьино"	То же в %	%	7,1	6,5	5,5	7,3	7,1	6,4	6,4	6,4	6,4	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
				КТС "Захарьино"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	7,6	8,3	10,0	7,1	7,4	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
				КТС "Захарьино"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,3	1,5	1,7	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				КТС "Захарьино"	Средневзвешенный НУР	кг у.т./Гкал	158,3	170,3	158,3	164,0	162,2	162,2	162,2	162,2	162,2	162,2	162,2	162,2	162,2	162,2	162,2	162,2
				КТС "Захарьино"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,2	83,9	90,2	87,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1
				КТС "Захарьино"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	9,0	10,5	11,7	8,8	9,0	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
				КТС "Захарьино"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,2	83,9	90,2	87,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1
				КТС "Захарьино"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	83,9	78,4	85,3	80,8	81,8	82,4	82,4	82,4	82,4	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5
001	ПАО "МОЭК"	96	70	КТС "Мосрентген"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
				КТС "Мосрентген"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Мосрентген"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Мосрентген"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	33	34	35	36	36,7	37,7	38,7	39,7	40,7	41,7	42,7	43,7	44,7	45,7	46,7	47,7
				КТС "Мосрентген"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	30,00	30,00	30,00	30,00	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
				КТС "Мосрентген"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,75	0,75	0,75	0,75	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				КТС "Мосрентген"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,84	0,93	0,82	0,71	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
				КТС "Мосрентген"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС "Мосрентген"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	12,98	14,80	14,80	12,03	12,0	12,0	12,0	11,9	11,8	11,8	11,8	11,8	13,2	13,2	13,2	13,0
				КТС "Мосрентген"	Отопление	Гкал/ч				10,40	10,0	10,0	10,0	9,9	9,8	9,7	9,7	9,7	10,3	10,3	10,3	10,1
				КТС "Мосрентген"	Вентиляция	Гкал/ч				0,22	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0
				КТС "Мосрентген"	ГВС	Гкал/ч				1,41	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
				КТС "Мосрентген"	Технология	Гкал/ч																
				КТС "Мосрентген"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	16,3	14,4	14,4	17,2	17,2	17,2	17,3	17,4	17,4	17,5	17,5	17,5	16,0	16,0	16,0	16,2
				КТС "Мосрентген"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,54	0,48	0,48	0,57	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
				КТС "Мосрентген"	Резерв с N-1	Гкал/ч	7,02	5,20	5,20	7,97	8,0	8,0	8,0	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2	6,8	6,8	6,8	7,0
				КТС "Мосрентген"	Тепловая энергия																	
				КТС "Мосрентген"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	40,9	43,6	47,1	43,5	37,1	42,6	42,5	42,3	42,2	41,9	41,9	41,9	46,2	46,2	46,2	45,4
				КТС "Мосрентген"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,3	2,8	0,8	1,4	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,1
				КТС "Мосрентген"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	39,6	40,8	46,3	42,1	36,3	41,6	41,4	41,2	41,1	40,9	40,9	40,9	45,0	45,0	45,0	44,2
				КТС "Мосрентген"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	2,6	2,5	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,5	2,5
				КТС "Мосрентген"	То же в %	%	6,4	6,2	5,6	5,9	6,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,1	6,0	6,5	5,8	5,8	5,7	5,6
				КТС "Мосрентген"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	37,1	38,2	43,7	39,7	33,8	39,1	39,0	38,7	38,6	38,4	38,4	38,2	42,4	42,4	42,5	41,8
				КТС "Мосрентген"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	6,5	6,8	7,4	6,8	5,8	6,7	6,7	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	7,2	7,2	7,2	7,1
				КТС "Мосрентген"	Средневзвешенный НУР	кг у.т./Гкал	164,8	165,7	159,5	161,0	161,1	161,1	161,1	161,1	160,3	160,3	160,3	160,3	160,3	160,3	160,3	160,3
				КТС "Мосрентген"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	86,7	86,2	89,5	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1
				КТС "Мосрентген"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	45,7	47,3	51,7	47,5	40,9	46,9	46,7	46,5	46,1	45,9	45,9	45,9	50,5	50,5	50,5	49,6
				КТС "Мосрентген"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	86,7	86,2	89,5	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1
				КТС "Мосрентген"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	81,1	80,8	84,6	83,5	82,6	83,4	83,4	83,4	83,8	83,7	83,8	83,4	83,9	84,0	84,1	84,2
001	ПАО "МОЭК"	97	71	КТС-1 "Московский"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
				КТС-1 "Московский"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС-1 "Московский"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС-1 "Московский"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	10	11	12	13	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0
				КТС-1 "Московский"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	58,00	58,00	58,00	58,00	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
				КТС-1 "Московский"	Собственные нужды	Гкал/ч	1,45	1,45	1,45	1,45	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
				КТС-1 "Московский"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,71	0,75	0,94	0,98	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
				КТС-1 "Московский"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС-1 "Московский"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	23,49	23,43	28,18	27,60	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,5	27,5	27,5	27,3
				КТС-1 "Московский"	Отопление	Гкал/ч				17,64	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,4
				КТС-1 "Московский"	Вентиляция	Гкал/ч				2,23	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
				КТС-1 "Московский"	ГВС	Гкал/ч				7,73	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
				КТС-1 "Московский"	Технология	Гкал/ч																
				КТС-1 "Московский"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	33,1	33,1														

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				КТС-1 "Московский"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	94,0	87,5	84,6	75,4	72,4	77,7	77,7	77,7	77,7	77,7	77,7	77,7	77,6	77,6	77,6	77,3
				КТС-1 "Московский"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	3,2	3,0	2,5	1,7	0,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				КТС-1 "Московский"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	90,9	84,5	82,1	73,6	71,6	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,7	75,7	75,7	75,4
				КТС-1 "Московский"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	2,8	2,7	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
				КТС-1 "Московский"	То же в %	%	3,0	3,2	3,4	3,6	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4
				КТС-1 "Московский"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	88,1	81,8	79,4	71,0	69,0	73,2	73,2	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,0	73,0	73,0	72,8
				КТС-1 "Московский"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	14,3	13,4	13,0	11,6	11,5	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
				КТС-1 "Московский"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	157,8	158,5	158,8	157,5	160,1	160,1	160,1	160,1	159,3	159,3	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7
				КТС-1 "Московский"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,5	90,1	90,0	90,7	89,3	89,3	89,3	89,3	89,7	89,7	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				КТС-1 "Московский"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	100,4	93,7	91,3	81,2	80,2	84,9	84,9	84,9	84,5	84,5	84,2	84,2	84,1	84,1	84,1	83,8
				КТС-1 "Московский"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,5	90,1	90,0	90,7	89,3	89,3	89,3	89,3	89,7	89,7	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				КТС-1 "Московский"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	87,8	87,2	87,0	87,5	86,0	86,2	86,2	86,1	86,5	86,5	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9
001	ПАО "МОЭК"	97	72	КТС-2 "Московский"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
				КТС-2 "Московский"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС-2 "Московский"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС-2 "Московский"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	48	49	50	51	52,3	53,3	54,3	55,3	56,3	57,3	58,3	59,3	60,3	61,3	62,3	63,3
				КТС-2 "Московский"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	48,00	48,00	48,00	48,00	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
				КТС-2 "Московский"	Собственные нужды	Гкал/ч	1,20	1,20	1,20	1,20	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				КТС-2 "Московский"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	2,11	1,91	1,32	1,24	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				КТС-2 "Московский"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС-2 "Московский"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	23,66	24,20	24,20	24,20	24,2	24,5	24,4	24,3	25,4	25,4	25,4	25,4	24,9	24,9	26,5	26,5
				КТС-2 "Московский"	Отопление	Гкал/ч				19,48	19,5	19,5	19,4	19,3	19,3	19,3	19,2	19,2	18,8	18,8	20,1	20,1
				КТС-2 "Московский"	Вентиляция	Гкал/ч				1,97	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
				КТС-2 "Московский"	ГВС	Гкал/ч				2,74	2,7	2,8	2,8	2,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	4,2	4,2
				КТС-2 "Московский"	Технология	Гкал/ч																
				КТС-2 "Московский"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	23,1	22,6	22,6	22,6	22,6	22,3	22,4	22,5	21,4	21,4	21,4	21,4	21,9	21,9	20,3	20,3
				КТС-2 "Московский"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,48	0,47	0,47	0,47	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4
				КТС-2 "Московский"	Резерв с N-1	Гкал/ч	16,34	15,80	15,80	15,80	15,8	15,5	15,6	15,7	14,6	14,6	14,6	14,6	15,1	15,1	13,5	13,5
				КТС-2 "Московский"	Тепловая энергия																	
				КТС-2 "Московский"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	54,5	61,2	89,1	90,6	76,7	86,5	86,3	85,9	94,1	94,1	94,0	94,0	92,7	92,7	98,2	98,2
				КТС-2 "Московский"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,6	1,9	2,6	2,8	0,6	2,2	2,2	2,1	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,5	2,5
				КТС-2 "Московский"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	52,8	59,2	86,5	87,8	76,1	84,4	84,1	83,7	91,8	91,8	91,6	91,6	90,3	90,3	95,7	95,7
				КТС-2 "Московский"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	4,7	4,7	4,7	4,5	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,3
				КТС-2 "Московский"	То же в %	%	8,9	7,9	5,5	5,1	6,0	5,4	5,4	5,4	4,9	4,9	4,9	4,9	4,8	4,9	4,6	4,5
				КТС-2 "Московский"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	48,1	54,5	81,8	83,3	71,6	79,8	79,6	79,2	87,3	87,3	87,1	87,2	86,0	86,0	91,4	91,4
				КТС-2 "Московский"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	8,8	9,8	13,9	14,1	12,5	13,9	13,9	13,8	14,9	14,9	14,7	14,7	14,5	14,5	15,3	15,3
				КТС-2 "Московский"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	166,9	165,7	160,6	160,9	164,8	164,8	164,8	164,8	162,7	162,7	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
				КТС-2 "Московский"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	85,6	86,2	88,9	88,8	86,7	86,7	86,7	86,7	87,8	87,8	89,3	89,3	89,3	89,3	89,3	89,3
				КТС-2 "Московский"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	61,7	68,7	97,2	98,9	87,8	97,3	97,0	96,6	104,5	104,5	102,6	102,6	101,2	101,2	107,2	107,2
				КТС-2 "Московский"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	85,6	86,2	88,9	88,8	86,7	86,7	86,7	86,7	87,8	87,8	89,3	89,3	89,3	89,3	89,3	89,3
				КТС-2 "Московский"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	78,0	79,4	84,1	84,2	81,5	82,0	82,0	82,0	83,5	83,5	84,9	85,0	85,0	85,2	85,3	85,3
001	ПАО "МОЭК"	98	73	КТС "Коммунарка"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1
				КТС "Коммунарка"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Коммунарка"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Коммунарка"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	29	30	31	32	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0
				КТС "Коммунарка"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	26,10	26,10	26,10	26,10	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1
				КТС "Коммунарка"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,65	0,65	0,65	0,65	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				КТС "Коммунарка"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	1,49	1,54	1,27	1,35	1,3	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
				КТС "Коммунарка"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС "Коммунарка"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	19,79	21,40	20,30	20,35	18,7	18,7	18,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,6	19,6	19,7	19,5
				КТС "Коммунарка"	Отопление	Гкал/ч				14,99	13,8	13,7	13,8	13,9	13,9	13,9	13,8	13,8	13,8	13,7	13,8	13,6
				КТС "Коммунарка"	Вентиляция	Гкал/ч				1,45	1,3	1,3	1,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
				КТС "Коммунарка"	ГВС	Гкал/ч				3,91	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
				КТС "Коммунарка"	Технология	Гкал/ч																
				КТС "Коммунарка"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	5,7	4,0	5,1	5,1	6,7	6,8	6,7	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,9
				КТС "Коммунарка"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,22	0,16	0,20	0,20	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				КТС "Коммунарка"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				КТС "Коммунарка"	Тепловая энергия																	
				КТС "Коммунарка"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	57,5	61,6	68,9	62,2	61,3	63,8	63,9	66,4	66,4	66,4	66,3	66,3	66,2	66,1	66,3	66,0
				КТС "Коммунарка"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	2,1	4,1	2,0	1,8	1,8	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6
				КТС "Коммунарка"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	55,3	57,4	66,9	60,3	59,5	62,2	62,3	64,8	64,8	64,8	64,6	64,6	64,6	64,5	64,6	64,3
				КТС "Коммунарка"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	4,2	4,1	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	3,9	3,8	3,8	3,7	3,7	3,6
				КТС "Коммунарка"	То же в %	%	7,5	7,2	6,2	6,6	6,8	6,5	6,5	6,4	6,4	6,4	6,1	5,9	5,8	5,8	5,7	5,6
				КТС "Коммунарка"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	51,2	53,3	62,7	56,4	55,5	58,2	58,3	60,6	60,6	60,7	60,7	60,8	60,8	60,7	60,9	60,7
				КТС "Коммунарка"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	9,7	9,6	11,1	10,7	10,3	10,7	10,7	11,2	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,4	10,5	10,4
				КТС "Коммунарка"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	176,1	167,8	165,4	177,1	172,5	172,5	172,5	172,5	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9
				КТС "Коммунарка"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	81,1	85,1	86,4	80,7	82,8	82										

[illegible]

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				КТС № 8 п. Кокошкино	Тепловая энергия																	
				КТС № 8 п. Кокошкино	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	38,9	46,9	46,6	35,5	31,9	36,2	36,2	36,2	36,2	36,1	36,1	36,8	37,5	39,3	40,1	41,4
				КТС № 8 п. Кокошкино	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,9	2,1	1,5	1,4	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0
				КТС № 8 п. Кокошкино	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	38,0	44,8	45,1	34,1	31,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,2	35,2	35,9	36,5	38,4	39,1	40,4
				КТС № 8 п. Кокошкино	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	2,7	2,6	2,6	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2
				КТС № 8 п. Кокошкино	То же в %	%	7,0	5,8	5,8	7,2	7,8	6,8	7,1	7,1	6,5	6,5	6,5	6,4	6,3	6,0	5,8	5,5
				КТС № 8 п. Кокошкино	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	35,4	42,2	42,5	31,6	28,8	32,9	32,8	32,8	33,0	32,9	32,9	33,6	34,2	36,1	36,8	38,1
				КТС № 8 п. Кокошкино	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	6,1	6,9	7,2	5,5	4,8	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,5	5,6	5,9	6,0	6,2
				КТС № 8 п. Кокошкино	Средневзвешенный НУР	кг у.т./Гкал	161,6	154,1	158,7	162,0	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4
				КТС № 8 п. Кокошкино	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	88,4	92,7	90,0	88,2	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5
				КТС № 8 п. Кокошкино	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	43,0	48,4	50,1	38,7	33,8	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,0	38,8	39,5	41,5	42,3	43,6
				КТС № 8 п. Кокошкино	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	88,4	92,7	90,0	88,2	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5
				КТС № 8 п. Кокошкино	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	82,2	87,3	84,8	81,9	85,3	86,2	86,0	86,0	86,5	86,5	86,5	86,6	86,7	87,0	87,1	87,5
001	ПАО "МОЭК"	102	77	КТС № 18 пос. Киевский	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
				КТС № 18 пос. Киевский	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС № 18 пос. Киевский	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС № 18 пос. Киевский	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	38	39	40	41	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5
				КТС № 18 пос. Киевский	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	20,00	20,00	20,00	20,00	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
				КТС № 18 пос. Киевский	Собственные нужды	Гкал/ч	0,50	0,50	0,50	0,50	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				КТС № 18 пос. Киевский	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	1,04	1,11	1,06	1,15	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				КТС № 18 пос. Киевский	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС № 18 пос. Киевский	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	13,33	13,66	15,52	15,52	15,5	15,6	15,6	15,5	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,5
				КТС № 18 пос. Киевский	Отопление	Гкал/ч				11,45	11,4	11,5	11,5	11,5	11,6	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,2
				КТС № 18 пос. Киевский	Вентиляция	Гкал/ч				1,66	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
				КТС № 18 пос. Киевский	ГВС	Гкал/ч				2,41	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
				КТС № 18 пос. Киевский	Технология	Гкал/ч																
				КТС № 18 пос. Киевский	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	6,2	5,8	4,0	4,0	4,0	3,9	3,9	4,0	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	4,0
				КТС № 18 пос. Киевский	Доля резерва (от установленной мощности)		0,31	0,29	0,20	0,20	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				КТС № 18 пос. Киевский	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				КТС № 18 пос. Киевский	Тепловая энергия																	
				КТС № 18 пос. Киевский	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	42,9	41,8	49,2	48,9	45,9	48,7	48,7	48,6	49,3	49,3	49,3	49,3	49,2	49,2	49,2	48,6
				КТС № 18 пос. Киевский	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,8	1,3	0,4	0,9	0,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				КТС № 18 пос. Киевский	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	42,2	40,4	48,8	47,9	45,2	47,5	47,5	47,4	48,1	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	47,4
				КТС № 18 пос. Киевский	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	3,3	3,3	3,3	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
				КТС № 18 пос. Киевский	То же в %	%	7,8	8,1	6,8	7,4	8,0	7,5	7,5	7,5	7,3	6,7	6,6	6,6	6,7	6,6	6,6	6,7
				КТС № 18 пос. Киевский	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	38,9	37,1	45,5	44,4	41,6	43,9	43,9	43,8	44,6	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	44,2
				КТС № 18 пос. Киевский	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	6,6	6,4	7,7	7,6	7,0	7,4	7,4	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,4
				КТС № 18 пос. Киевский	Средневзвешенный НУР	кг у.т./Гкал	157,1	158,1	158,1	158,1	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3
				КТС № 18 пос. Киевский	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,9	90,4	90,4	90,4	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
				КТС № 18 пос. Киевский	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	46,4	44,7	54,0	53,0	49,1	51,6	51,6	51,5	52,3	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	51,5
				КТС № 18 пос. Киевский	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,9	90,4	90,4	90,4	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
				КТС № 18 пос. Киевский	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	83,8	83,0	84,2	83,7	84,7	85,1	85,1	85,1	85,3	85,8	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9	85,8
001	ПАО "МОЭК"	103	78	КТС № 51 п. Яковлевское	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
				КТС № 51 п. Яковлевское	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС № 51 п. Яковлевское	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС № 51 п. Яковлевское	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	47	48	49	50	50,7	51,7	52,7	53,7	54,7	55,7	56,7	57,7	58,7	59,7	60,7	61,7
				КТС № 51 п. Яковлевское	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	19,50	19,50	19,50	19,50	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
				КТС № 51 п. Яковлевское	Собственные нужды	Гкал/ч	0,49	0,49	0,49	0,49	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				КТС № 51 п. Яковлевское	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	1,13	1,15	1,04	0,96	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				КТС № 51 п. Яковлевское	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС № 51 п. Яковлевское	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	10,93	11,57	11,60	11,60	11,6	11,8	12,1	12,1	13,3	13,3	13,3	13,3	13,1	13,1	13,1	12,9
				КТС № 51 п. Яковлевское	Отопление	Гкал/ч				8,28	8,3	8,3	8,5	8,5	8,9	8,9	8,9	8,9	8,7	8,7	8,7	8,5
				КТС № 51 п. Яковлевское	Вентиляция	Гкал/ч				1,98	2,0	2,1	2,3	2,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				КТС № 51 п. Яковлевское	ГВС	Гкал/ч				1,34	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				КТС № 51 п. Яковлевское	Технология	Гкал/ч																
				КТС № 51 п. Яковлевское	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	8,1	7,4	7,4	7,4	7,4	7,3	6,9	6,9	5,7	5,7	5,7	5,7	5,9	5,9	5,9	6,1
				КТС № 51 п. Яковлевское	Доля резерва (от установленной мощности)		0,41	0,38	0,38	0,38	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				КТС № 51 п. Яковлевское	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				КТС № 51 п. Яковлевское	Тепловая энергия																	
				КТС № 51 п. Яковлевское	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	34,8	35,7	38,7	39,9	39,4	39,7	40,7	40,7	43,6	43,6	43,5	43,5	43,1	43,1	43,1	42,7
				КТС № 51 п. Яковлевское	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,5	2,0	0,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				КТС № 51 п. Яковлевское	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	33,3	33,7	37,8	38,8	38,4	38,7	39,7	39,7	42,5	42,5	42,4	42,4	42,0	42,0	42,0	41,7
				КТС № 51 п. Яковлевское	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	3,4	3,4	3,4	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
				КТС № 51 п. Яковлевское	То же в %	%	10,4	10,0	9,0	8,3	8,4	8,3	8,1	8,1	7,6	6,8	6,8	6,8	6,9	6,9	6,9	7,0
				КТС № 51 п. Яковлевское	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	29,8	30,4	34,4	35,6	35,2	35,5	36,5	36,5	39,3	39,6	39,5	39,5	39,1	39,1	39,1	38,8
				КТС № 51 п. Яковлевское	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	5,9	5,6	6,3	6,8	6,2	6,2	6,4	6,4	6,8	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,6
				КТС № 51 п. Яковлевское	Средневзвешенный НУР	кг у.т./Г																

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				КТС № 36 п. Птичное	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС № 36 п. Птичное	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС № 36 п. Птичное	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	34	35	36	37	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0
				КТС № 36 п. Птичное	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	30,00	30,00	30,00	30,00	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
				КТС № 36 п. Птичное	Собственные нужды	Гкал/ч	0,75	0,75	0,75	0,75	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				КТС № 36 п. Птичное	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,49	0,48	0,42	0,55	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6
				КТС № 36 п. Птичное	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС № 36 п. Птичное	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	4,95	4,98	4,98	4,79	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,1	4,1	6,1	9,6
				КТС № 36 п. Птичное	Отопление	Гкал/ч				4,51	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3,9	3,9	5,5	6,9
				КТС № 36 п. Птичное	Вентиляция	Гкал/ч																2,1
				КТС № 36 п. Птичное	ГВС	Гкал/ч				0,28	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,6	0,6
				КТС № 36 п. Птичное	Технология	Гкал/ч																
				КТС № 36 п. Птичное	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	24,3	24,3	24,3	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	25,2	25,2	23,2	19,6
				КТС № 36 п. Птичное	Доля резерва (от установленной мощности)		0,81	0,81	0,81	0,82	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7
				КТС № 36 п. Птичное	Резерв с N-1	Гкал/ч	15,05	15,02	15,02	15,22	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,9	15,9	13,9	10,4
				КТС № 36 п. Птичное	Тепловая энергия																	
				КТС № 36 п. Птичное	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	13,6	14,2	15,4	14,8	13,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	11,3	11,3	18,1	26,4
				КТС № 36 п. Птичное	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,7	1,1	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,5	0,7
				КТС № 36 п. Птичное	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	13,0	13,1	15,0	14,4	13,0	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	11,1	11,1	17,6	25,8
				КТС № 36 п. Птичное	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,3	1,3	1,3	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	1,6
				КТС № 36 п. Птичное	То же в %	%	9,9	9,6	8,4	11,6	12,8	11,8	11,8	11,8	11,7	11,7	11,7	11,7	16,5	14,9	9,3	6,4
				КТС № 36 п. Птичное	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	11,7	11,8	13,7	12,7	11,3	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	9,2	9,4	16,0	24,1
				КТС № 36 п. Птичное	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	2,5	2,3	2,4	2,3	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	1,8	1,8	2,8	4,2
				КТС № 36 п. Птичное	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	191,1	176,5	162,5	158,5	162,7	162,7	162,7	162,7	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
				КТС № 36 п. Птичное	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	74,8	81,0	87,9	90,1	87,8	87,8	87,8	87,8	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6
				КТС № 36 п. Птичное	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	17,3	16,1	17,1	15,9	14,8	16,1	16,1	16,1	15,9	15,9	15,9	15,9	12,5	12,5	19,9	29,1
				КТС № 36 п. Птичное	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	74,8	81,0	87,9	90,1	87,8	87,8	87,8	87,8	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6
				КТС № 36 п. Птичное	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	67,4	73,2	80,5	79,7	76,6	77,5	77,5	77,5	78,2	78,2	78,2	78,2	74,0	75,4	80,3	82,9
001	ПАО "МОЭК"	105	80	КТС № 38 п. Птичное	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
				КТС № 38 п. Птичное	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС № 38 п. Птичное	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС № 38 п. Птичное	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	45	46	47	48	49,0	50,0	51,0	52,0	32,9	33,9	34,9	30,2	31,2	32,2	33,2	34,2
				КТС № 38 п. Птичное	Располагаемая мощность оборудования		12,69	12,69	12,69	12,69	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
				КТС № 38 п. Птичное	Собственные нужды	Гкал/ч	0,32	0,32	0,32	0,32	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				КТС № 38 п. Птичное	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	1,01	1,07	0,90	1,09	1,2	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
				КТС № 38 п. Птичное	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС № 38 п. Птичное	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	6,35	6,35	6,40	6,77	7,5	7,5	10,2	10,2	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,8	11,5	11,4
				КТС № 38 п. Птичное	Отопление	Гкал/ч				5,47	4,9	4,9	6,4	6,4	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	7,1	7,1
				КТС № 38 п. Птичное	Вентиляция	Гкал/ч				0,40	1,5	1,5	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
				КТС № 38 п. Птичное	ГВС	Гкал/ч				0,90	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	1,8
				КТС № 38 п. Птичное	Технология	Гкал/ч																
				КТС № 38 п. Птичное	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	6,0	6,0	6,0	5,6	4,8	4,8	2,2	2,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,6	0,9	1,0
				КТС № 38 п. Птичное	Доля резерва (от установленной мощности)		0,47	0,47	0,47	0,44	0,4	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				КТС № 38 п. Птичное	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				КТС № 38 п. Птичное	Тепловая энергия																	
				КТС № 38 п. Птичное	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	21,6	20,0	23,4	21,8	22,4	22,5	30,6	30,6	32,0	32,0	32,0	31,9	32,3	33,4	35,6	35,6
				КТС № 38 п. Птичное	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,9	1,1	0,5	0,5	0,7	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
				КТС № 38 п. Птичное	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	20,6	18,9	22,9	21,3	21,7	22,0	29,8	29,8	31,2	31,2	31,2	31,2	31,6	32,6	34,9	34,8
				КТС № 38 п. Птичное	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	3,3	3,2	3,2	3,4	3,4	4,4	4,4	4,4	4,6	4,6	4,6	4,6	4,7	4,6	4,6	4,6
				КТС № 38 п. Птичное	То же в %	%	15,8	16,9	14,1	16,1	15,8	19,9	14,8	14,8	14,7	14,7	14,7	14,7	14,8	14,1	13,2	13,3
				КТС № 38 п. Птичное	Полезный отпуск тепловой энергрии	тыс. Гкал	17,4	15,8	19,7	17,9	18,3	17,6	25,4	25,4	26,6	26,6	26,6	26,6	26,9	28,0	30,2	30,2
				КТС № 38 п. Птичное	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	3,7	3,3	4,1	4,1	4,1	4,2	5,6	5,6	5,3	5,3	5,3	5,3	5,4	5,6	6,0	5,6
				КТС № 38 п. Птичное	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	177,3	173,1	180,0	194,3	189,2	189,2	189,2	189,2	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	161,9
				КТС № 38 п. Птичное	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	80,6	82,5	79,3	73,5	75,5	75,5	75,5	75,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	88,2
				КТС № 38 п. Птичное	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	25,6	23,0	28,9	29,0	28,7	29,1	39,5	39,5	37,3	37,3	37,3	37,3	37,8	39,1	41,7	39,4
				КТС № 38 п. Птичное	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	80,6	82,5	79,3	73,5	75,5	75,5	75,5	75,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	88,2
				КТС № 38 п. Птичное	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	67,8	68,6	68,1	61,7	63,6	60,5	64,3	64,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,2	71,7	72,5	76,5
001	ПАО "МОЭК"	106	81	КТС "Знамя Октября"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	29,0	29,0	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
				КТС "Знамя Октября"	Ввод мощности	Гкал/ч			0,60													
				КТС "Знамя Октября"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Знамя Октября"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	19	20	10	11	11,8	12,8	13,8	14,8	15,8	16,8	17,8	18,8	19,8	20,8	21,8	22,8
				КТС "Знамя Октября"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	29,00	29,00	29,60	29,60	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
				КТС "Знамя Октября"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,74	0,74	0,74	0,74	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				КТС "Знамя Октября"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,69	0,67	0,60	0,59	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				КТС "Знамя Октября"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС "Знамя Октября"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	17,17	17,00	17,18	17,18	17,2	17,3	17,3	17,2	17,2	17,5	17,5	17,5	17,5	16,7	18,8	18,8
				КТС "Знамя Октября"	Отопление	Гкал/ч				11,33	11,3	11,4	11,4	11,4	11,4	11,5	11,5	11,5	11,5	11,0	12,7	12,6
				КТС "Знамя Октября"	Венти																	

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				КТС "Знамя Октября"	Резерв с N-1	Гкал/ч	3,53	3,70	4,12	4,12	4,1	4,0	4,0	4,1	4,1	3,8	3,8	3,8	3,8	4,6	2,5	2,5
				КТС "Знамя Октября"	Тепловая энергия																	
				КТС "Знамя Октября"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	54,6	53,5	61,8	60,2	54,7	59,0	59,0	58,9	58,9	59,6	59,6	59,6	59,5	56,5	63,7	63,7
				КТС "Знамя Октября"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,3	1,0	2,1	2,0	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,6	1,6
				КТС "Знамя Октября"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	53,3	52,6	59,7	58,2	54,0	57,5	57,5	57,5	57,5	58,1	58,1	58,1	58,0	55,1	62,2	62,1
				КТС "Знамя Октября"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
				КТС "Знамя Октября"	То же в %	%	4,0	3,9	3,5	3,4	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,7	3,2	3,2
				КТС "Знамя Октября"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	51,1	50,5	57,6	56,2	52,0	55,5	55,5	55,4	55,4	56,1	56,1	56,1	56,0	53,1	60,1	60,1
				КТС "Знамя Октября"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	9,0	8,8	9,8	9,5	8,7	9,2	9,2	9,2	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3	8,8	10,0	10,0
				КТС "Знамя Октября"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	168,3	167,1	163,7	163,3	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5
				КТС "Знамя Октября"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	84,9	85,5	87,3	87,5	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0
				КТС "Знамя Октября"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	62,7	61,5	68,4	66,5	60,7	64,6	64,6	64,6	64,6	65,3	65,3	65,3	65,2	61,9	69,8	69,7
				КТС "Знамя Октября"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	84,9	85,5	87,3	87,5	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0
				КТС "Знамя Октября"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	81,5	82,1	84,2	84,5	85,7	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9	85,7	86,1	86,2
001	ПАО "МОЭК"	107	82	КТС "Остафьево"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
				КТС "Остафьево"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Остафьево"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Остафьево"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	27	28	29	30	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0
				КТС "Остафьево"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	13,00	13,00	13,00	13,00	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
				КТС "Остафьево"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,32	0,32	0,32	0,32	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				КТС "Остафьево"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,62	0,68	0,56	0,43	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				КТС "Остафьево"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС "Остафьево"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	3,14	3,06	3,06	2,41	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,5	2,4
				КТС "Остафьево"	Отопление	Гкал/ч				1,90	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9
				КТС "Остафьево"	Вентиляция	Гкал/ч				0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				КТС "Остафьево"	ГВС	Гкал/ч				0,40	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				КТС "Остафьево"	Технология	Гкал/ч																
				КТС "Остафьево"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	9,5	9,6	9,6	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,4	10,2	10,2
				КТС "Остафьево"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,73	0,74	0,74	0,79	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				КТС "Остафьево"	Резерв с N-1	Гкал/ч	3,36	3,44	3,44	4,09	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,2	4,0	4,1
				КТС "Остафьево"	Тепловая энергия																	
				КТС "Остафьево"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	10,5	9,7	11,1	11,0	9,8	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,1	10,7	10,6
				КТС "Остафьево"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,4	0,8	0,2	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				КТС "Остафьево"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	10,1	8,9	10,9	10,5	9,5	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	9,9	10,4	10,4
				КТС "Остафьево"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7
				КТС "Остафьево"	То же в %	%	19,7	22,1	18,2	18,0	20,1	18,4	18,4	18,4	17,9	17,9	17,9	17,5	17,5	18,0	16,7	16,8
				КТС "Остафьево"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	8,1	6,9	8,9	8,6	7,6	8,4	8,4	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,1	8,7	8,6
				КТС "Остафьево"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,7	1,5	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,6
				КТС "Остафьево"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	167,8	172,2	165,2	170,8	178,8	178,8	178,8	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				КТС "Остафьево"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	85,2	83,0	86,5	83,6	79,9	79,9	79,9	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				КТС "Остафьево"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	11,9	10,7	12,6	12,6	11,9	12,9	12,9	11,5	11,5	11,5	11,4	11,4	11,4	11,0	11,6	11,5
				КТС "Остафьево"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	85,2	83,0	86,5	83,6	79,9	79,9	79,9	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				КТС "Остафьево"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	68,4	64,6	70,7	68,6	63,9	65,2	65,2	73,5	74,0	74,0	73,9	74,3	74,3	73,8	75,0	75,0
001	ПАО "МОЭК"	108	83	КТС "Фабрика им. 1 Мая"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,0	12,0	12,0	12,0
				КТС "Фабрика им. 1 Мая"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Фабрика им. 1 Мая"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Фабрика им. 1 Мая"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	36	37	38	39	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0	47,0	25,2	26,2	27,2	28,2
				КТС "Фабрика им. 1 Мая"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	12,69	12,69	12,69	12,69	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,0	12,0	12,0	12,0
				КТС "Фабрика им. 1 Мая"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,32	0,32	0,32	0,32	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				КТС "Фабрика им. 1 Мая"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,72	0,69	0,68	0,64	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				КТС "Фабрика им. 1 Мая"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС "Фабрика им. 1 Мая"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	8,60	8,55	8,55	8,66	8,7	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,1	9,7	9,6
				КТС "Фабрика им. 1 Мая"	Отопление	Гкал/ч				6,98	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,5	7,7	7,6
				КТС "Фабрика им. 1 Мая"	Вентиляция	Гкал/ч				0,92	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				КТС "Фабрика им. 1 Мая"	ГВС	Гкал/ч				0,77	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	1,1	1,1
				КТС "Фабрика им. 1 Мая"	Технология	Гкал/ч																
				КТС "Фабрика им. 1 Мая"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	3,8	3,8	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,1	3,6	2,1	2,1
				КТС "Фабрика им. 1 Мая"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,30	0,30	0,30	0,29	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
				КТС "Фабрика им. 1 Мая"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				КТС "Фабрика им. 1 Мая"	Тепловая энергия																	
				КТС "Фабрика им. 1 Мая"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	26,7	26,2	26,7	27,1	23,4	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,7	25,7	25,7	24,2	29,4	29,3
				КТС "Фабрика им. 1 Мая"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,6	0,6	0,5	0,7	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6
				КТС "Фабрика им. 1 Мая"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	25,1	25,6	26,2	26,4	22,8	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	23,7	28,8	28,7	28,7
				КТС "Фабрика им. 1 Мая"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7
				КТС "Фабрика им. 1 Мая"	То же в %	%	8,4	8,0	7,9	7,4	8,6	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,2	7,1	7,5	6,1	6,0
				КТС "Фабрика им. 1 Мая"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	23,0	23,6	24,1	24,4	20,9	23,2	23,2	23,2	23,2	23,1	23,3	23,3	21,9	27,0	26,9	26,9
				КТС "Фабрика им. 1 Мая"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	4,0	4,1	4,2	4,1	3,7	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0	3,8	4,6	4,5
				КТС "Фабрика им.																		

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
001	ПАО "МОЭК"	109	84	КТС "Вороново"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
				КТС "Вороново"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Вороново"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Вороново"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	48	49	50	51	52,3	53,3	54,3	55,3	56,3	57,3	58,3	59,3	60,3	61,3	62,3	63,3
				КТС "Вороново"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	19,50	19,50	19,50	19,50	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
				КТС "Вороново"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,49	0,49	0,49	0,49	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				КТС "Вороново"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	1,25	1,27	1,24	1,15	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				КТС "Вороново"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС "Вороново"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	11,71	11,70	11,70	10,69	10,7	10,7	11,0	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	16,8	16,8	17,5	17,4
				КТС "Вороново"	Отопление	Гкал/ч				8,93	8,9	8,9	9,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	11,4	11,4	12,0	11,9
				КТС "Вороново"	Вентиляция	Гкал/ч				0,42	0,4	0,4	0,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
				КТС "Вороново"	ГВС	Гкал/ч				1,34	1,3	1,3	1,3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9
				КТС "Вороново"	Технология	Гкал/ч																
				КТС "Вороново"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	7,3	7,3	7,3	8,3	8,3	8,3	8,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2,3	2,3	1,5	1,6
				КТС "Вороново"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,37	0,38	0,38	0,43	0,4	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				КТС "Вороново"	Резерв с N-1	Гкал/ч	1,29	1,30	1,30	2,31	2,3	2,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				КТС "Вороново"	Тепловая энергия																	
				КТС "Вороново"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	37,0	38,8	36,1	34,8	32,5	34,9	35,7	53,2	53,2	53,2	53,1	53,1	51,5	51,5	54,1	53,9
				КТС "Вороново"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,1	4,4	0,5	0,3	0,5	0,9	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,3
				КТС "Вороново"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	35,9	34,4	35,6	34,6	32,0	34,0	34,8	51,9	51,9	51,8	51,8	51,8	50,2	50,2	52,7	52,5
				КТС "Вороново"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	3,8	3,7	3,8	3,7	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
				КТС "Вороново"	То же в %	%	10,6	10,8	10,6	10,8	11,7	11,0	11,3	7,6	7,6	7,6	7,6	7,5	7,8	7,7	7,4	7,4
				КТС "Вороново"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	32,1	30,7	31,8	30,8	28,3	30,3	30,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	46,3	46,4	48,9	48,7
				КТС "Вороново"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	6,3	6,1	5,7	5,5	5,3	5,6	5,7	8,5	8,5	8,4	8,4	8,4	8,2	8,2	8,6	8,5
				КТС "Вороново"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	176,0	177,5	160,6	159,0	164,7	164,7	164,7	164,7	164,7	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7
				КТС "Вороново"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	81,1	80,5	88,9	89,9	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8
				КТС "Вороново"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	44,3	42,8	40,0	38,5	36,9	39,2	40,2	59,8	59,8	59,0	59,0	59,0	57,2	57,2	60,0	59,8
				КТС "Вороново"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	81,1	80,5	88,9	89,9	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8
				КТС "Вороново"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	72,5	71,7	79,5	80,2	76,6	77,2	76,9	80,2	80,2	81,2	81,2	81,2	81,0	81,0	81,4	81,3
001	ПАО "МОЭК"	110	85	КТС "Былово"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				КТС "Былово"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Былово"	Вывод мощности	Гкал/ч									2,4							
				КТС "Былово"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	21	22	23	24	25,0	26,0	27,0	18,4	19,4	20,4	21,4	22,4	23,4	24,4	25,4	26,4
				КТС "Былово"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	5,42	5,42	5,42	5,42	5,4	5,4	5,4	5,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				КТС "Былово"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,14	0,14	0,14	0,14	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				КТС "Былово"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,11	0,11	0,10	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				КТС "Былово"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС "Былово"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,74	1,74	1,74	1,74	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				КТС "Былово"	Отопление	Гкал/ч				1,22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
				КТС "Былово"	Вентиляция	Гкал/ч				0,29	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				КТС "Былово"	ГВС	Гкал/ч				0,23	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				КТС "Былово"	Технология	Гкал/ч																
				КТС "Былово"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,9	3,9	3,9	3,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6
				КТС "Былово"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,65	0,65	0,65	0,65	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				КТС "Былово"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,97	0,97	0,97	0,97	1,3	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				КТС "Былово"	Тепловая энергия																	
				КТС "Былово"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	4,9	4,8	5,0	4,5	4,2	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5
				КТС "Былово"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				КТС "Былово"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	4,7	4,6	4,9	4,4	4,1	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4
				КТС "Былово"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				КТС "Былово"	То же в %	%	6,2	6,2	5,9	6,1	6,7	6,1	6,1	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,1
				КТС "Былово"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	4,4	4,3	4,6	4,1	3,8	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,1
				КТС "Былово"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				КТС "Былово"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	154,4	152,4	152,1	153,1	151,6	151,6	151,6	151,6	151,6	151,6	151,6	151,6	151,6	151,6	151,6	151,6
				КТС "Былово"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,5	93,7	93,9	93,3	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2
				КТС "Былово"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	5,1	4,9	5,2	4,7	4,3	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,6
				КТС "Былово"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,5	93,7	93,9	93,3	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2
				КТС "Былово"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	86,8	87,9	88,4	87,6	87,9	88,5	88,5	88,5	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,5
001	ПАО "МОЭК"	111	86	КТС "Красная Пахра"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
				КТС "Красная Пахра"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Красная Пахра"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Красная Пахра"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	24	25	26	27	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0
				КТС "Красная Пахра"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	10,84	10,84	10,84	10,84	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
				КТС "Красная Пахра"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,27	0,27	0,27	0,27	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				КТС "Красная Пахра"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,42	0,49	0,52	0,48	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
				КТС "Красная Пахра"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС "Красная Пахра"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	4,37	5,25	5,90	5,90	5,9	6,1	6,4	6,4	6,8	6,8	6,8	6,8	6,0	6,0	7,3	7,3
				КТС "Красная Пахра"	Отопление	Гкал/ч				4,69	4,7	4,8	5,0	5,0	5,1	5,1	5,0	5,0	4,4	4,4	5,4	5,4
				КТС "Красная Пахра"	Вентиляция	Гкал/ч				0,81	0,8	0,9	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				КТС "Красная Пахра"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,57	0,49	0,43	0,43	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
				КТС "Красная Пахра"	Резерв с N-1	Гкал/ч	3,76	2,88	2,23	2,23	2,2	2,0	1,7	1,7	1,3	1,3	1,4	1,4	2,1	2,1	0,8	0,8
				КТС "Красная Пахра"	Тепловая энергия																	
				КТС "Красная Пахра"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	16,2	16,2	17,3	17,3	16,2	17,7	18,5	18,5	19,6	19,6	19,5	19,5	17,0	17,0	21,5	21,5
				КТС "Красная Пахра"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,6	0,3	0,2	0,1	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5
				КТС "Красная Пахра"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	15,6	15,8	17,1	17,2	15,9	17,3	18,0	18,0	19,1	19,1	19,0	19,0	16,6	16,6	21,0	21,0
				КТС "Красная Пахра"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				КТС "Красная Пахра"	То же в %	%	9,7	9,3	8,7	8,2	8,9	8,9	8,6	8,6	8,1	8,1	8,6	8,6	9,7	9,6	7,6	7,4
				КТС "Красная Пахра"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	14,1	14,4	15,6	15,8	14,5	15,8	16,5	16,5	17,6	17,5	17,4	17,4	15,0	15,0	19,4	19,4
				КТС "Красная Пахра"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	2,5	2,5	2,7	2,9	2,5	2,7	2,8	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	2,6	2,6	3,3	3,3
				КТС "Красная Пахра"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	158,5	157,2	158,7	166,0	156,4	156,4	156,4	156,4	156,4	156,4	156,4	156,4	156,4	156,4	156,4	156,4
				КТС "Красная Пахра"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,1	90,9	90,0	86,1	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3
				КТС "Красная Пахра"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	17,3	17,4	19,0	20,0	17,4	18,9	19,7	19,7	20,9	20,9	20,8	20,8	18,2	18,2	23,0	23,0
				КТС "Красная Пахра"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,1	90,9	90,0	86,1	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3
				КТС "Красная Пахра"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	81,4	82,4	82,2	79,0	83,2	83,2	83,5	83,5	84,0	83,9	83,5	83,5	82,4	82,6	84,4	84,5
001	ПАО "МОЭК"	112	87	КТС "Красное"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
				КТС "Красное"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Красное"	Вывод мощности	Гкал/ч									2,6							
				КТС "Красное"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	26	27	28	29	30,0	31,0	32,0	33,0	20,9	21,9	22,9	23,9	24,9	25,9	26,9	27,9
				КТС "Красное"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	7,80	7,80	7,80	7,80	7,8	7,8	7,8	7,8	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
				КТС "Красное"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,19	0,19	0,19	0,19	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				КТС "Красное"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,44	0,43	0,37	0,40	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				КТС "Красное"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС "Красное"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	3,66	3,66	3,66	3,66	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
				КТС "Красное"	Отопление	Гкал/ч				2,54	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
				КТС "Красное"	Вентиляция	Гкал/ч				0,65	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				КТС "Красное"	ГВС	Гкал/ч				0,47	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				КТС "Красное"	Технология	Гкал/ч																
				КТС "Красное"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				КТС "Красное"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,51	0,51	0,51	0,51	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				КТС "Красное"	Резерв с N-1	Гкал/ч	1,54	1,54	1,54	1,54	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				КТС "Красное"	Тепловая энергия																	
				КТС "Красное"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	10,4	10,6	12,1	10,5	10,1	10,9	10,9	10,9	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
				КТС "Красное"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,3	0,4	0,3	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				КТС "Красное"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	10,1	10,3	11,8	10,3	9,8	10,7	10,7	10,7	10,7	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
				КТС "Красное"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				КТС "Красное"	То же в %	%	12,1	11,6	10,2	11,0	11,6	10,7	15,0	15,0	15,5	15,3	15,3	14,7	14,6	14,5	14,5	14,4
				КТС "Красное"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	8,9	9,1	10,6	9,2	8,7	9,5	9,1	9,1	9,0	9,1	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
				КТС "Красное"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,7	1,7	1,9	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				КТС "Красное"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	163,0	164,3	160,1	158,1	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9
				КТС "Красное"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	87,6	86,9	89,2	90,3	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
				КТС "Красное"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	11,6	11,8	13,3	11,4	10,9	11,8	11,8	11,8	11,8	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
				КТС "Красное"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	87,6	86,9	89,2	90,3	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
				КТС "Красное"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	77,1	76,8	80,1	80,4	80,0	80,8	76,9	76,9	76,5	76,6	76,6	77,1	77,2	77,3	77,4	77,4
001	ПАО "МОЭК"	113	88	КТС "Шишкин лес"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				КТС "Шишкин лес"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Шишкин лес"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Шишкин лес"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	54	55	56	57	58,3	59,3	60,3	61,3	62,3	63,3	64,3	65,3	66,3	67,3	68,3	69,3
				КТС "Шишкин лес"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	12,66	12,66	12,66	12,66	12,7	12,7	12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				КТС "Шишкин лес"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,32	0,32	0,32	0,32	0,3	0,3	0,3									
				КТС "Шишкин лес"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,76	0,73	0,59	0,54	0,6	0,6	0,6									
				КТС "Шишкин лес"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС "Шишкин лес"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	9,30	9,40	8,39	7,74	7,7	8,7	9,8									
				КТС "Шишкин лес"	Отопление	Гкал/ч				6,61	6,6	6,8	7,7									
				КТС "Шишкин лес"	Вентиляция	Гкал/ч				0,20	0,2	1,0	1,0									
				КТС "Шишкин лес"	ГВС	Гкал/ч				0,92	0,9	0,9	1,0									
				КТС "Шишкин лес"	Технология	Гкал/ч																
				КТС "Шишкин лес"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	3,0	2,9	4,0	4,6	4,6	3,6	2,6									
				КТС "Шишкин лес"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,24	0,23	0,31	0,36	0,4	0,3	0,2									
				КТС "Шишкин лес"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,05	0,70	0,7	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				КТС "Шишкин лес"	Тепловая энергия																	
				КТС "Шишкин лес"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	26,3	26,8	29,6	27,7	26,0	30,4	33,5									
				КТС "Шишкин лес"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,9	0,7	0,4	0,3	0,4	0,8	0,8									
				КТС "Шишкин лес"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	25,4	26,1	29,3	27,4	25,6	29,7	32,7									
				КТС "Шишкин лес"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9									
				КТС "Шишкин лес"	То же в %	%	8,1	7,8	7,0	7,0	7,5	6,5	5,9									
				КТС "Шишкин лес"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	23,3	24,1	27,2	25,5	23,6	27,7	30,8									
				КТС "Шишкин лес"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	4,1	4,3	4,7	4,5	4,1	4,8	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				КТС "Шишкин лес"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	161,5	164,3	161,7	165,3	160,2	160,2	160,2									
				КТС "Шишкин лес"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	88,4	87,0	88,4	86,4	89,2	89,2	89,2									
				КТС "Шишкин лес"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	28,7	30,0	33,1	31,7	28,7	33,3	36,7									
				КТС "Шишкин лес"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	88,4	87,0	88,4	86,4	89,2	89,2	89,2									

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				КТС "Шипкин лес"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	81,2	80,2	82,2	80,3	82,5	83,4	83,9									
001	ПАО "МОЭК"	114	89	КТС "Рогово"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
				КТС "Рогово"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Рогово"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Рогово"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	36	37	38	39	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	40,6	41,6	42,6	43,6	44,6	45,6
				КТС "Рогово"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	10,40	10,40	10,40	10,40	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
				КТС "Рогово"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,26	0,26	0,26	0,26	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				КТС "Рогово"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,41	0,44	0,42	0,45	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				КТС "Рогово"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС "Рогово"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	4,01	4,01	4,01	4,19	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
				КТС "Рогово"	Отопление	Гкал/ч				3,96	4,0	4,0	4,0	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,8
				КТС "Рогово"	Вентиляция	Гкал/ч																
				КТС "Рогово"	ГВС	Гкал/ч				0,24	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				КТС "Рогово"	Технология	Гкал/ч																
				КТС "Рогово"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	6,1	6,1	6,1	5,9	5,9	5,9	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,1
				КТС "Рогово"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,59	0,59	0,59	0,57	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				КТС "Рогово"	Резерв с N-1	Гкал/ч	3,79	3,79	3,79	3,61	3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
				КТС "Рогово"	Тепловая энергия																	
				КТС "Рогово"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	12,4	11,1	11,8	12,9	14,9	13,2	13,2	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,0	13,0	13,0	12,9
				КТС "Рогово"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,4	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				КТС "Рогово"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	12,0	10,7	11,5	12,6	14,6	12,9	12,9	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,7	12,7	12,7	12,6
				КТС "Рогово"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
				КТС "Рогово"	То же в %	%	10,1	11,1	10,4	10,8	9,3	10,3	10,3	10,4	10,4	10,4	10,4	9,8	9,8	9,8	9,6	9,6
				КТС "Рогово"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	10,8	9,6	10,3	11,3	13,2	11,6	11,6	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,4
				КТС "Рогово"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	2,0	1,8	1,9	2,0	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
				КТС "Рогово"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	166,9	167,3	161,3	160,4	161,0	161,0	161,0	161,0	161,0	161,0	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				КТС "Рогово"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	85,6	85,4	88,6	89,1	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				КТС "Рогово"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	14,0	12,6	13,0	14,2	16,4	14,6	14,6	14,4	14,4	14,4	14,2	14,2	14,1	14,1	14,1	14,0
				КТС "Рогово"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	85,6	85,4	88,6	89,1	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				КТС "Рогово"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	76,9	75,9	79,3	79,5	80,5	79,6	79,6	79,5	79,5	79,5	80,7	81,3	81,3	81,3	81,4	81,4
001	ПАО "МОЭК"	115	90	КТС "Щапово"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
				КТС "Щапово"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Щапово"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Щапово"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	44	45	46	47	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0	53,0	54,0	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0
				КТС "Щапово"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	16,60	16,60	16,60	16,60	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
				КТС "Щапово"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				КТС "Щапово"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,95	1,05	0,69	0,80	0,8	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				КТС "Щапово"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС "Щапово"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	9,00	9,82	7,18	8,21	8,2	10,1	10,1	9,9	10,3	10,3	10,3	11,4	11,5	12,2	12,2	12,1
				КТС "Щапово"	Отопление	Гкал/ч				6,75	6,7	7,3	7,3	7,2	7,3	7,3	7,3	8,1	8,2	8,7	8,7	8,6
				КТС "Щапово"	Вентиляция	Гкал/ч				0,07	0,1	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				КТС "Щапово"	ГВС	Гкал/ч				1,40	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9
				КТС "Щапово"	Технология	Гкал/ч																
				КТС "Щапово"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	7,2	6,4	9,0	8,0	8,0	6,1	6,1	6,3	5,9	5,9	5,9	4,8	4,7	4,0	4,0	4,1
				КТС "Щапово"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,43	0,38	0,54	0,48	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
				КТС "Щапово"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	1,12	0,09	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				КТС "Щапово"	Тепловая энергия																	
				КТС "Щапово"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	29,8	29,9	32,3	30,0	28,5	34,9	34,9	34,4	35,3	35,3	35,3	39,4	39,8	42,0	42,0	41,8
				КТС "Щапово"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,0	2,0	0,8	0,7	0,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				КТС "Щапово"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	28,9	27,9	31,6	29,3	28,2	34,0	34,0	33,5	34,4	34,4	34,4	38,4	38,8	40,9	40,9	40,8
				КТС "Щапово"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	3,1	3,0	3,0	2,8	2,8	3,7	3,7	3,7	3,9	3,9	3,8	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7
				КТС "Щапово"	То же в %	%	10,6	10,7	9,6	9,7	10,1	11,0	11,0	11,2	11,2	11,2	10,9	9,8	9,7	9,2	9,0	9,0
				КТС "Щапово"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	25,8	24,9	28,6	26,5	25,4	30,3	30,3	29,8	30,6	30,6	30,7	34,7	35,0	37,2	37,2	37,1
				КТС "Щапово"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	4,9	4,8	5,2	4,8	4,5	5,4	5,4	5,3	5,5	5,5	5,5	6,1	6,2	6,5	6,5	6,5
				КТС "Щапово"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	169,4	171,1	164,9	164,3	158,9	158,9	158,9	158,9	158,9	158,9	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				КТС "Щапово"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	84,3	83,5	86,7	87,0	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				КТС "Щапово"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	34,2	33,4	36,5	33,7	31,4	37,8	37,8	37,3	38,3	38,2	38,2	42,7	43,1	45,4	45,4	45,3
				КТС "Щапово"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	84,3	83,5	86,7	87,0	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				КТС "Щапово"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	75,4	74,5	78,4	78,5	80,8	80,1	80,1	79,9	79,8	80,0	80,3	81,3	81,4	81,8	82,0	81,9
001	ПАО "МОЭК"	116	91	КТС-1 "Щербинка"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
				КТС-1 "Щербинка"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС-1 "Щербинка"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС-1 "Щербинка"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	42	43	44	45	45,8	46,8	47,8	48,8	49,8	50,8	51,8	52,8	53,8	54,8	55,8	56,8
				КТС-1 "Щербинка"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	73,00	73,00	73,00	73,00	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
				КТС-1 "Щербинка"	Собственные нужды	Гкал/ч	1,83	1,83	1,83	1,83	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
				КТС-1 "Щербинка"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	4,54	4,88	4,35	4,37	4,7	4,8	4,9	4,8	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,6	4,6	4,6
				КТС-1 "Щербинка"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС-1 "Щербинка"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	55,63	56,80	56,81	57,96	58,0	61,0	61,0	62,6	62,6	66,9	66,9	68,9	70,4	71,0	71,0	70,7
				КТС-1 "Щербинка"	Отопление	Гкал/ч				47,55	47,5											

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				КТС-1 "Щербинка"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	15,5	14,4	14,4	13,2	13,2	10,2	10,2	8,6	8,6	4,3	4,3	2,3	0,8	0,2	0,2	0,5
				КТС-1 "Щербинка"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,21	0,20	0,20	0,18	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				КТС-1 "Щербинка"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				КТС-1 "Щербинка"	Тепловая энергия																	
				КТС-1 "Щербинка"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	170,5	165,0	179,7	180,7	168,7	187,7	187,6	193,3	193,3	210,2	210,2	215,1	219,9	222,2	222,2	221,5
				КТС-1 "Щербинка"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	5,6	9,3	2,9	4,1	1,8	4,7	4,7	4,8	4,8	5,3	5,3	5,4	5,5	5,6	5,6	5,5
				КТС-1 "Щербинка"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	164,9	155,7	176,8	176,6	166,9	183,0	182,9	188,5	188,5	205,0	204,9	209,7	214,4	216,6	216,6	216,0
				КТС-1 "Щербинка"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	13,5	13,4	13,5	13,3	13,5	14,3	14,6	14,6	14,5	14,5	14,5	14,4	14,4	14,1	13,9	13,9
				КТС-1 "Щербинка"	То же в %	%	8,2	8,6	7,7	7,5	8,1	7,8	8,0	7,7	7,7	7,1	7,1	6,9	6,7	6,5	6,4	6,4
				КТС-1 "Щербинка"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	151,4	142,3	163,3	163,3	153,5	168,7	168,4	173,9	174,0	190,5	190,4	195,3	200,0	202,5	202,7	202,1
				КТС-1 "Щербинка"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	27,1	25,6	28,1	28,4	25,8	28,3	28,3	29,2	29,2	31,7	31,7	32,5	33,2	33,5	33,5	33,4
				КТС-1 "Щербинка"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	164,1	164,4	159,0	160,6	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8
				КТС-1 "Щербинка"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	87,0	86,9	89,8	88,9	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3
				КТС-1 "Щербинка"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	189,4	179,2	196,8	198,6	180,9	198,3	198,2	204,2	204,2	222,1	222,0	227,3	232,3	234,7	234,7	234,0
				КТС-1 "Щербинка"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	87,0	86,9	89,8	88,9	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3
				КТС-1 "Щербинка"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	79,9	79,4	83,0	82,2	84,9	85,1	84,9	85,2	85,2	85,8	85,8	86,0	86,1	86,3	86,4	86,4
001	ПАО "МОЭК"	117	92	КТС-3 "Щербинка"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
				КТС-3 "Щербинка"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС-3 "Щербинка"	Вывод мощности	Гкал/ч									1,7							
				КТС-3 "Щербинка"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	16	17	18	19	20,3	21,3	22,3	23,3	24,3	25,3	26,3	27,3	28,3	29,3	30,3	31,3
				КТС-3 "Щербинка"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	8,15	8,15	8,15	8,15	8,2	8,2	8,2	8,2	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
				КТС-3 "Щербинка"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				КТС-3 "Щербинка"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,26	0,27	0,24	0,27	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				КТС-3 "Щербинка"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС-3 "Щербинка"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	4,26	4,29	4,29	4,61	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,4
				КТС-3 "Щербинка"	Отопление	Гкал/ч				3,99	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,8
				КТС-3 "Щербинка"	Вентиляция	Гкал/ч																
				КТС-3 "Щербинка"	ГВС	Гкал/ч				0,62	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				КТС-3 "Щербинка"	Технология	Гкал/ч																
				КТС-3 "Щербинка"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	3,7	3,7	3,7	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,9
				КТС-3 "Щербинка"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,45	0,45	0,45	0,41	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				КТС-3 "Щербинка"	Резерв с N-1	Гкал/ч	1,74	1,71	1,71	1,39	1,4	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				КТС-3 "Щербинка"	Тепловая энергия																	
				КТС-3 "Щербинка"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	13,2	13,1	14,2	14,1	13,2	13,8	13,8	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,4
				КТС-3 "Щербинка"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,3	1,0	0,3	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				КТС-3 "Щербинка"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	12,9	12,1	13,9	13,4	13,0	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,1
				КТС-3 "Щербинка"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				КТС-3 "Щербинка"	То же в %	%	6,0	6,3	5,5	5,8	6,0	7,0	7,0	7,0	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	7,1
				КТС-3 "Щербинка"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	12,2	11,4	13,1	12,6	12,2	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,4	12,4	12,4	12,2
				КТС-3 "Щербинка"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	2,1	2,1	2,3	2,2	2,2	2,3	2,3	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
				КТС-3 "Щербинка"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	166,0	170,8	166,6	167,7	167,7	167,7	167,7	167,7	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				КТС-3 "Щербинка"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	86,0	83,6	85,7	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				КТС-3 "Щербинка"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	15,0	14,5	16,2	15,7	15,2	15,8	15,8	15,7	14,9	14,9	14,9	14,9	14,8	14,8	14,8	14,5
				КТС-3 "Щербинка"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	86,0	83,6	85,7	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				КТС-3 "Щербинка"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	80,9	78,4	81,0	80,3	80,1	79,2	79,2	79,2	83,7	83,8	83,8	83,8	83,8	83,8	83,8	83,7
001	ПАО "МОЭК"	101	93	КТС "Кокошкино"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
				КТС "Кокошкино"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Кокошкино"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Кокошкино"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	12	13	14	15	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0
				КТС "Кокошкино"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	10,14	10,14	10,14	10,14	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
				КТС "Кокошкино"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				КТС "Кокошкино"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,09	0,13	0,09													
				КТС "Кокошкино"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС "Кокошкино"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	3,60	3,60	3,40													
				КТС "Кокошкино"	Отопление	Гкал/ч																
				КТС "Кокошкино"	Вентиляция	Гкал/ч																
				КТС "Кокошкино"	ГВС	Гкал/ч																
				КТС "Кокошкино"	Технология	Гкал/ч																
				КТС "Кокошкино"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	6,3	6,3	6,5	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
				КТС "Кокошкино"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,62	0,62	0,64	0,98	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				КТС "Кокошкино"	Резерв с N-1	Гкал/ч	1,47	1,47	1,67	5,07	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
				КТС "Кокошкино"	Тепловая энергия																	
				КТС "Кокошкино"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	24,9	17,8	22,9	33,1	29,5	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,3	34,0	34,6	36,3	37,0	38,2
				КТС "Кокошкино"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,2	1,3	2,0	0,7	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0
				КТС "Кокошкино"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	23,7	16,5	20,9	32,3	29,2	32,6	32,6	32,5	32,5	32,5	32,5	33,1	33,7	35,4	36,1	37,3
				КТС "Кокошкино"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				КТС "Кокошкино"	То же в %	%	2,5	3,5	2,8	1,7	1,9	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,6	3,6	3,4	3,3	3,2
				КТС "Кокошкино"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	23,1	15,9	20,4	31,8	28,6	31,4	31,4	31,3	31,3	31,3	31,3	31,9	32,5	34,2	34,9	36,1
				КТС "Кокошкино"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	3,9	2,7	3,6	5,0	4,6											

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				КТС "Кокшикино"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	85,6	86,3	82,9	92,8	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
				КТС "Кокшикино"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	83,5	83,3	80,6	91,3	89,8	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,1	88,2	88,3	88,4	88,5	88,6
001	ПАО "МОЭК"	244	94	КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	40	41	42	43	43,7	44,7	45,7	46,7	47,7	48,7	49,7	50,7	51,7	52,7	53,7	54,7
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	60,00	60,00	60,00	60,00	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	Собственные нужды	Гкал/ч	1,50	1,50	1,50	1,50	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	1,65	1,78	1,47	1,41	1,4	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	17,36	20,03	20,06	20,06	20,1	22,8	22,8	28,7	28,7	33,9	33,8	33,8	35,4	36,1	37,1	37,0
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	Отопление	Гкал/ч				17,10	17,1	17,8	17,8	22,5	22,5	26,4	26,3	26,3	27,5	27,6	28,0	27,9
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	Вентиляция	Гкал/ч				0,50	0,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8	3,3	3,9	3,9
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	ГВС	Гкал/ч				2,46	2,5	2,5	2,5	3,6	3,6	4,7	4,7	4,7	5,1	5,1	5,2	5,2
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	Технология	Гкал/ч																
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	41,1	38,5	38,4	38,4	38,4	35,7	35,7	29,8	29,8	24,6	24,7	24,7	23,1	22,4	21,4	21,5
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,69	0,64	0,64	0,64	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	Резерв с N-1	Гкал/ч	22,64	19,97	19,94	19,94	19,9	17,2	17,2	11,3	11,3	6,1	6,2	6,2	4,6	3,9	2,9	3,0
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	Тепловая энергия																	
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	50,9	52,6	65,2	65,7	63,3	71,0	71,0	92,0	92,0	109,8	109,7	109,7	115,6	117,1	120,2	119,9
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,7	0,6	1,9	2,7	1,5	1,8	1,8	2,3	2,3	2,7	2,7	2,7	2,9	2,9	3,0	3,0
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	49,3	51,9	63,4	62,9	61,8	69,2	69,2	89,7	89,7	107,1	106,9	107,0	112,7	114,2	117,2	116,9
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	4,7	4,6	4,7	4,4	4,4	4,8	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,7
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	То же в %	%	9,5	8,9	7,4	7,0	7,2	6,9	8,0	6,2	6,3	5,2	5,3	5,2	5,0	4,9	4,8	4,9
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	44,6	47,3	58,7	58,5	57,4	64,4	63,6	84,1	84,1	101,5	101,3	101,4	107,1	108,5	111,6	111,2
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	8,1	8,4	10,5	10,0	9,7	10,9	10,9	14,1	14,1	16,8	16,8	16,8	17,7	18,0	18,4	18,4
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	165,2	162,5	165,2	159,6	157,3	157,3	157,3	157,3	157,3	157,3	157,3	157,3	157,3	157,3	157,3	157,3
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	86,5	87,9	86,5	89,5	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	57,0	59,0	73,3	70,3	68,1	76,2	98,7	98,7	117,9	117,7	117,8	124,1	125,7	129,0	128,7	
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	86,5	87,9	86,5	89,5	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8
				КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	78,3	80,1	80,1	83,2	84,3	84,5	83,5	85,2	85,1	86,1	86,1	86,1	86,3	86,4	86,5	86,4
001	ПАО "МОЭК"	264	95	КТС № 153 п. Ватулиники	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
				КТС № 153 п. Ватулиники	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС № 153 п. Ватулиники	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС № 153 п. Ватулиники	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	52	53	54	55	55,7	56,7	57,7	58,7	59,7	60,7	61,7	62,7	63,7	64,7	65,7	66,7
				КТС № 153 п. Ватулиники	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	19,50	19,50	19,50	19,50	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
				КТС № 153 п. Ватулиники	Собственные нужды	Гкал/ч	0,49	0,49	0,49	0,49	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				КТС № 153 п. Ватулиники	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,97	0,97	0,83	0,84	0,9	0,9	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				КТС № 153 п. Ватулиники	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС № 153 п. Ватулиники	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	16,37	16,50	15,20	15,18	16,5	16,5	17,0	16,9	17,1	17,5	17,5	17,5	17,4	17,4	18,6	18,5
				КТС № 153 п. Ватулиники	Отопление	Гкал/ч				13,03	13,3	13,3	13,5	13,4	13,6	13,8	13,8	13,8	13,7	13,7	14,6	14,5
				КТС № 153 п. Ватулиники	Вентиляция	Гкал/ч					1,0	1,0	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
				КТС № 153 п. Ватулиники	ГВС	Гкал/ч				2,15	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5
				КТС № 153 п. Ватулиники	Технология	Гкал/ч																
				КТС № 153 п. Ватулиники	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,6	2,5	3,8	3,8	2,6	2,6	2,0	2,1	1,9	1,5	1,5	1,5	1,7	1,7	0,4	0,5
				КТС № 153 п. Ватулиники	Доля резерва (от установленной мощности)		0,14	0,13	0,20	0,20	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
				КТС № 153 п. Ватулиники	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				КТС № 153 п. Ватулиники	Тепловая энергия																	
				КТС № 153 п. Ватулиники	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	56,2	51,7	58,0	52,5	51,4	54,2	55,6	55,5	56,0	56,8	56,8	56,8	56,5	56,5	60,7	60,5
				КТС № 153 п. Ватулиники	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	4,4	0,5	2,0	0,6	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
				КТС № 153 п. Ватулиники	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	51,8	51,2	56,0	51,9	50,7	52,9	54,2	54,1	54,6	55,4	55,4	55,4	55,1	55,1	59,2	59,0
				КТС № 153 п. Ватулиники	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	3,1	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	3,5	3,8	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
				КТС № 153 п. Ватулиники	То же в %	%	6,0	5,9	5,4	5,5	5,7	5,5	6,4	7,1	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	6,9	6,9
				КТС № 153 п. Ватулиники	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	48,7	48,1	52,9	49,1	47,8	50,0	50,7	50,2	50,5	51,3	51,3	51,3	51,0	51,0	55,1	54,9
				КТС № 153 п. Ватулиники	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	8,3	8,0	9,0	8,4	8,2	8,5	8,7	8,7	8,8	8,9	8,9	8,9	8,9	9,5	9,5	9,5
				КТС № 153 п. Ватулиники	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	161,3	157,1	161,2	161,2	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7
				КТС № 153 п. Ватулиники	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	88,6	90,9	88,6	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9
				КТС № 153 п. Ватулиники	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	58,4	56,3	63,2	58,6	57,1	59,5	61,0	60,8	61,4	62,3	62,3	62,3	62,0	62,0	66,6	66,3
				КТС № 153 п. Ватулиники	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	88,6	90,9	88,6	88,6	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9
				КТС № 153 п. Ватулиники	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	83,3	85,6	83,8	83,7	83,9	84,0	83,2	82,6	82,3	82,3	82,3	82,3	82,3	82,3	82,8	82,8
001	ПАО "МОЭК"	85	96	КТС-11	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
				КТС-11	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС-11	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС-11	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	37	38	39	40	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0
				КТС-11	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	60,00	60,00	60,00	60,00	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
				КТС-11	Собственные нужды	Гкал/ч	0,40	0,40	0,40	0,40												

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				КТС-11	Технология	Гкал/ч																
				КТС-11	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6
				КТС-11	Доля резерва (от установленной мощности)		0,99	0,99	0,99	0,99	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				КТС-11	Резерв с N-1	Гкал/ч	40,00	40,00	40,00	40,00	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
				КТС-11	Тепловая энергия																	
				КТС-11	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	85,2	46,0	91,3	67,7	73,9	32,1	35,4	48,3	48,5	50,7	52,1	52,1	51,1	51,5	51,5	51,7
				КТС-11	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,6	0,6	0,8	0,8	1,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				КТС-11	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	84,6	45,4	90,5	66,9	72,7	31,8	35,1	48,0	48,2	50,3	51,7	51,7	50,7	51,2	51,2	51,4
				КТС-11	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	11,4	11,5	11,6	11,2	11,4	11,2	11,2	11,2	11,1	11,1	11,0	11,0	11,0	11,0	10,9	10,8
				КТС-11	То же в %	%	13,5	25,2	12,8	16,7	15,6	35,1	31,8	23,3	23,0	22,0	21,3	21,3	21,7	21,4	21,2	21,0
				КТС-11	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	73,2	34,0	78,9	55,7	61,3	20,7	24,0	36,8	37,1	39,3	40,7	40,7	39,7	40,2	40,3	40,6
				КТС-11	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	12,8	7,1	13,8	10,3	11,4	5,0	5,5	7,5	7,6	7,9	8,1	8,1	8,0	8,0	8,0	8,1
				КТС-11	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	151,0	157,1	152,2	153,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9
				КТС-11	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	94,6	90,9	93,9	92,8	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1
				КТС-11	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	89,4	49,9	96,4	72,1	79,8	35,0	38,6	52,7	52,9	55,3	56,8	56,8	55,7	56,2	56,2	56,4
				КТС-11	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	94,6	90,9	93,9	92,8	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1
				КТС-11	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	81,8	68,0	81,8	77,3	76,8	59,1	62,1	69,8	70,1	71,0	71,6	71,6	71,3	71,5	71,7	71,9
001	ПАО "МОЭК"	85	97	КТС-11a	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
				КТС-11a	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС-11a	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС-11a	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	15	16	17	18	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0
				КТС-11a	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	120,00	120,00	120,00	120,00	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
				КТС-11a	Собственные нужды	Гкал/ч	0,95	0,95	0,95	0,95	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				КТС-11a	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	3,02	2,29	2,17	1,87	2,2	1,9	2,3	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4
				КТС-11a	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС-11a	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	60,00	75,70	80,60	80,50	85,3	106,8	113,8	132,4	136,1	139,5	143,4	143,4	148,9	156,4	156,4	159,7
				КТС-11a	Отопление	Гкал/ч				59,02	63,4	71,1	75,2	92,3	93,6	95,0	97,3	97,3	97,6	100,5	100,5	101,3
				КТС-11a	Вентиляция	Гкал/ч				3,23	3,4	16,3	17,8	17,8	20,2	21,3	22,2	22,3	27,5	31,9	31,9	34,3
				КТС-11a	ГВС	Гкал/ч				18,26	18,5	19,3	20,7	22,2	22,3	23,2	23,8	23,8	23,8	24,0	24,0	24,1
				КТС-11a	Технология	Гкал/ч																
				КТС-11a	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	118,7	102,9	98,1	98,2	33,8	12,3	5,3									
				КТС-11a	Доля резерва (от установленной мощности)		0,99	0,86	0,82	0,82	0,3	0,1	0,0									
				КТС-11a	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				КТС-11a	Тепловая энергия																	
				КТС-11a	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	72,6	121,6	138,8	157,0	144,2	242,0	261,1	318,5	326,8	336,8	346,6	346,6	355,8	372,4	372,4	380,2
				КТС-11a	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,5	1,0	1,2	1,0	0,9	1,9	2,1	2,5	2,6	2,7	2,7	2,7	2,8	3,0	3,0	3,0
				КТС-11a	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	72,1	120,6	137,5	156,0	143,3	240,1	259,1	316,0	324,2	334,2	343,8	343,9	353,0	369,5	369,5	377,2
				КТС-11a	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	3,6	3,7	3,7	3,6	3,7	4,3	5,1	5,2	5,5	5,7	5,7	5,7	5,9	5,9	5,6	5,7
				КТС-11a	То же в %	%	5,0	3,0	2,7	2,3	2,6	1,8	2,0	1,7	1,7	1,6	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5
				КТС-11a	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	68,4	116,9	133,8	152,4	139,6	235,8	253,9	310,8	318,7	328,6	338,1	338,2	347,3	363,6	363,8	371,5
				КТС-11a	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	11,2	18,4	20,8	23,2	21,5	36,0	38,8	47,4	48,6	50,1	51,6	51,6	52,9	55,4	55,4	56,6
				КТС-11a	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	155,2	152,5	151,6	148,9	149,9	149,9	149,9	149,9	149,9	149,9	149,9	149,9	149,9	149,9	149,9	149,9
				КТС-11a	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,1	93,7	94,2	96,0	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3
				КТС-11a	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	78,3	128,7	145,9	162,6	150,4	252,0	271,9	331,6	340,3	350,7	360,9	360,9	370,4	387,8	387,8	395,9
				КТС-11a	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,1	93,7	94,2	96,0	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3
				КТС-11a	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	87,4	90,9	91,7	93,7	92,8	93,6	93,4	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,8	93,8	93,8
001	ПАО "МОЭК"	1	98	КТС-18	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				КТС-18	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС-18	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС-18	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	37	38	39	40	41,1	42,1	43,1	44,1	45,1	46,1	47,1	48,1	49,1	50,1	51,1	52,1
				КТС-18	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	90,00	90,00	90,00	90,00	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				КТС-18	Собственные нужды	Гкал/ч	0,52	0,52	0,52	0,52	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				КТС-18	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	4,77	6,17	5,58	4,79	6,4	6,4	6,4	6,0	5,9	5,4						
				КТС-18	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС-18	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	54,40	58,80	58,80	43,20	66,1	67,8	68,2	78,3	79,9	80,0	79,4	80,8	80,8	80,8	82,0	82,0
				КТС-18	Отопление	Гкал/ч				23,58	41,1	42,6	42,5	47,5	48,0	34,3	34,1	34,8	34,8	34,8	35,3	35,2
				КТС-18	Вентиляция	Гкал/ч				15,19	16,7	17,0	17,5	21,0	22,1	37,4	37,0	37,7	37,7	38,4	38,4	
				КТС-18	ГВС	Гкал/ч				4,44	8,3	8,3	8,2	9,8	9,9	8,3	8,3	8,3	8,3	8,4	8,4	
				КТС-18	Технология	Гкал/ч																
				КТС-18	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	35,1	30,7	30,7	46,3	23,4	21,6	21,3	11,2	9,6	9,4	10,1	8,6	8,6	8,6	7,5	7,5
				КТС-18	Доля резерва (от установленной мощности)		0,39	0,34	0,34	0,51	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				КТС-18	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				КТС-18	Тепловая энергия																	
				КТС-18	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	129,1	108,3	120,7	99,5	114,7	116,8	117,7	144,2	147,8	161,6	160,7	164,0	164,0	164,0	166,6	166,6
				КТС-18	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,1	1,1	0,9	0,8	0,9	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				КТС-18	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	128,0	107,1	119,8	98,7	113,7	116,1	117,0	143,4	146,9	160,7	159,7	163,1	163,1	163,1	165,7	165,6
				КТС-18	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	11,2	11,2	11,4	10,9	11,1	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9		
				КТС-18	То же в %	%	8,8	10,5	9,5	11,1												

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				KTC-18	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	138,7	115,2	127,4	104,5	121,0	123,5	124,5	152,6	156,3	171,0	170,0	173,5	173,5	173,5	176,3	176,2
				KTC-18	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,3	93,0	94,0	94,5	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
				KTC-18	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	84,2	83,3	85,1	84,0	84,8	85,1	85,2	86,8	87,0	87,6	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
001	ПАО "МОЭК"	1	99	KTC-54	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
				KTC-54	Ввод мощности	Гкал/ч																
				KTC-54	Вывод мощности	Гкал/ч																
				KTC-54	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	16	17	18	19	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0
				KTC-54	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	120,00	120,00	120,00	120,00	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
				KTC-54	Собственные нужды	Гкал/ч	1,51	1,51	1,51	1,51	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
				KTC-54	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	5,70	4,81	3,57	4,54	4,2	3,9	3,9	3,9	3,9	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,3	4,4
				KTC-54	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				KTC-54	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	64,10	65,40	67,70	91,10	69,4	69,0	69,0	68,8	67,8	96,0	95,5	93,3	97,6	97,1	97,1	105,4
				KTC-54	Отопление	Гкал/ч				54,04	39,9	39,6	39,5	39,4	38,6	57,7	57,3	55,7	58,8	58,4	58,4	62,5
				KTC-54	Вентиляция	Гкал/ч				19,01	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	20,4	20,4	20,6	21,4	21,4	21,4	25,2
				KTC-54	ГВС	Гкал/ч				18,05	14,0	13,9	13,9	13,9	13,6	17,9	17,8	17,0	17,5	17,4	17,4	17,8
				KTC-54	Технология	Гкал/ч																
				KTC-54	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	54,4	53,1	50,8	27,4	49,1	49,5	49,5	49,7	50,7	22,4	22,9	25,2	20,8	21,4	21,4	13,1
				KTC-54	Доля резерва (от установленной мощности)		0,45	0,44	0,42	0,23	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
				KTC-54	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				KTC-54	Тепловая энергия																	
				KTC-54	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	133,8	161,6	227,0	230,7	190,9	202,7	202,6	202,3	198,9	254,6	253,0	245,3	256,0	254,8	254,8	274,1
				KTC-54	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,3	1,4	1,3	0,9	0,4	2,6	2,6	2,6	2,5	3,2	3,2	3,1	3,2	3,2	3,2	3,5
				KTC-54	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	132,5	160,2	225,8	229,7	190,5	200,1	200,1	199,7	196,4	251,4	249,8	242,2	252,7	251,6	251,6	270,7
				KTC-54	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	11,8	11,8	11,9	11,4	11,6	11,4	11,4	11,4	11,4	11,6	11,5	11,4	11,5	11,3	11,1	11,3
				KTC-54	То же в %	%	8,9	7,3	5,3	5,0	6,1	5,7	5,7	5,7	5,8	4,6	4,6	4,7	4,5	4,5	4,4	4,2
				KTC-54	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	120,7	148,4	213,9	218,3	178,9	188,7	188,7	188,3	185,0	239,8	238,3	230,9	241,3	240,3	240,5	259,4
				KTC-54	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	20,4	24,3	33,5	33,6	27,7	29,1	29,1	29,0	28,6	36,6	36,3	35,2	36,8	36,6	36,6	39,4
				KTC-54	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	154,0	151,9	148,3	146,1	145,4	145,4	145,4	145,4	145,4	145,4	145,4	145,4	145,4	145,4	145,4	145,4
				KTC-54	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,8	94,0	96,3	97,8	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2
				KTC-54	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	142,9	170,4	234,4	235,0	193,9	203,7	203,7	203,3	199,9	255,9	254,3	246,6	257,3	256,1	256,1	275,5
				KTC-54	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,8	94,0	96,3	97,8	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2
				KTC-54	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	84,5	87,1	91,2	92,9	92,3	92,6	92,6	92,6	92,6	93,7	93,7	93,6	93,8	93,8	93,9	94,2
001	ПАО "МОЭК"	86	100	KTC-405 "Стандартная"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7					
				KTC-405 "Стандартная"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				KTC-405 "Стандартная"	Вывод мощности	Гкал/ч												7,7				
				KTC-405 "Стандартная"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	60	61	62	63	63,7	64,7	65,7	66,7	67,7	68,7	69,7					
				KTC-405 "Стандартная"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	7,68	7,68	7,68	7,68	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7					
				KTC-405 "Стандартная"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2					
				KTC-405 "Стандартная"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,19	0,20	0,19	0,18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2					
				KTC-405 "Стандартная"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				KTC-405 "Стандартная"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	6,23	6,50	6,50	6,24	6,7	6,1	6,1	6,1	1,5	1,5						
				KTC-405 "Стандартная"	Отопление	Гкал/ч				4,94	5,3	4,9	4,9	4,9	1,2	1,2						
				KTC-405 "Стандартная"	Вентиляция	Гкал/ч																
				KTC-405 "Стандартная"	ГВС	Гкал/ч				1,31	1,4	1,3	1,3	1,3	0,3	0,3						
				KTC-405 "Стандартная"	Технология	Гкал/ч																
				KTC-405 "Стандартная"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,2	1,0	1,0	1,2	0,7	1,3	1,3	1,3	6,0	6,0	7,5					
				KTC-405 "Стандартная"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,16	0,12	0,13	0,16	0,1	0,2	0,2	0,2	0,8	0,8	1,0					
				KTC-405 "Стандартная"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				KTC-405 "Стандартная"	Тепловая энергия																	
				KTC-405 "Стандартная"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	21,5	21,5	22,5	21,6	19,3	19,0	19,0	19,0	4,7	4,7						
				KTC-405 "Стандартная"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,6	0,8	1,0	1,0	0,9	0,5	0,5	0,5	0,1	0,1						
				KTC-405 "Стандартная"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	20,9	20,7	21,5	20,6	18,4	18,4	18,4	18,4	4,5	4,5						
				KTC-405 "Стандартная"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6							
				KTC-405 "Стандартная"	То же в %	%	3,0	3,0	2,9	3,0	3,4	3,3	3,3	3,3	13,5							
				KTC-405 "Стандартная"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	20,3	20,0	20,8	20,0	17,8	17,8	17,8	17,8	3,9	4,5						
				KTC-405 "Стандартная"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	3,5	3,6	4,0	3,8	3,3	3,3	3,3	3,3	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-
				KTC-405 "Стандартная"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	168,4	171,9	187,6	182,4	179,2	179,2	179,2	179,2	179,2	179,2						
				KTC-405 "Стандартная"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	84,8	83,1	76,1	78,3	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7						
				KTC-405 "Стандартная"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	24,7	24,9	28,2	26,3	23,1	23,1	23,1	23,1	5,7	5,7						
				KTC-405 "Стандартная"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	84,8	83,1	76,1	78,3	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7						
				KTC-405 "Стандартная"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	82,3	80,6	73,9	76,0	77,1	77,1	77,1	77,1	69,0	79,7						
001	ПАО "МОЭК"	87	104	KTC "Мелитопольская"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0							
				KTC "Мелитопольская"	Ввод мощности	Гкал/ч						0,0										
				KTC "Мелитопольская"	Вывод мощности	Гкал/ч		0,00	0,00								19,0					
				KTC "Мелитопольская"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	34	35	36	37	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0						
				KTC "Мелитопольская"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	19,00	19,00	19,00	19,00	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0							
				KTC "Мелитопольская"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2							
				KTC "Мелитопольская"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	1,09	1,05	0,87	0,97	1,0	0,9	0,9	0,9								
				KTC "Мелитопольская"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				KTC "Мелитопольская"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	12,30	11,40	10,70	12,40	11,9	12,0	11,3	11,3								
				KTC "Мелитопольская"	Отопление	Гкал/ч				9,11	8,7	8,8	8,2	8,2								
				KTC "Мелитопольская"	Вентиляция	Гкал/ч				0,99	0,9	0,9	1,0	1,0								

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				КТС "Мелитопольская"	ГВС	Гкал/ч				2,31	2,2	2,2	2,1	2,1								
				КТС "Мелитопольская"	Технология	Гкал/ч																
				КТС "Мелитопольская"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	6,5	7,3	8,1	6,4	6,9	6,8	7,5	7,5	18,8							
				КТС "Мелитопольская"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,34	0,38	0,42	0,33	0,4	0,4	0,4	0,4	1,0							
				КТС "Мелитопольская"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				КТС "Мелитопольская"	Тепловая энергия																	
				КТС "Мелитопольская"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	30,5	29,3	33,5	33,2	31,8	33,2	31,3	31,3								
				КТС "Мелитопольская"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4								
				КТС "Мелитопольская"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	30,3	29,0	33,2	33,1	31,7	32,8	30,9	30,9								
				КТС "Мелитопольская"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6								
				КТС "Мелитопольская"	То же в %	%	8,9	9,2	8,1	7,8	8,2	7,9	8,4	8,4								
				КТС "Мелитопольская"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	27,6	26,3	30,5	30,5	29,0	30,2	28,3	28,3								
				КТС "Мелитопольская"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	4,6	4,4	5,0	4,9	4,7	5,3	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-
				КТС "Мелитопольская"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	153,2	153,0	151,9	148,7	148,8	160,3	160,3	160,3								
				КТС "Мелитопольская"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	93,3	93,4	94,0	96,1	96,0	89,1	89,1	89,1								
				КТС "Мелитопольская"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	32,5	31,1	35,3	34,4	33,0	36,8	34,7	34,7								
				КТС "Мелитопольская"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	93,3	93,4	94,0	96,1	96,0	89,1	89,1	89,1								
				КТС "Мелитопольская"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	85,0	84,8	86,4	88,6	88,1	82,1	81,7	81,7								
001	ПАО "МОЭК"	266	105	КТС "Курилово"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	13,1	13,1	13,1	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
				КТС "Курилово"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Курилово"	Вывод мощности	Гкал/ч				0,97												
				КТС "Курилово"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	32	33	34	35	36,3	37,3	38,3	39,3	40,3	41,3	42,3	43,3	44,3	45,3	46,3	47,3
				КТС "Курилово"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	13,13	13,13	13,13	12,17	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
				КТС "Курилово"	Собственные нужды	Гкал/ч	1,27	1,27	1,27	0,30	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				КТС "Курилово"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,35	0,50	0,41	0,43	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
				КТС "Курилово"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС "Курилово"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	5,72	6,51	6,51	6,21	6,2	6,2	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,5	7,5	9,1	9,1
				КТС "Курилово"	Отопление	Гкал/ч				5,70	5,7	5,7	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,1	6,1	7,4	7,4
				КТС "Курилово"	Вентиляция	Гкал/ч				0,15	0,2	0,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				КТС "Курилово"	ГВС	Гкал/ч				0,36	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,6	0,6
				КТС "Курилово"	Технология	Гкал/ч																
				КТС "Курилово"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	6,4	5,6	4,7	5,0	5,0	5,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,8	3,8	2,2	2,2
				КТС "Курилово"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,49	0,43	0,36	0,41	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
				КТС "Курилово"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				КТС "Курилово"	Тепловая энергия																	
				КТС "Курилово"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	25,3	20,2	24,3	20,5	19,3	21,5	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	23,1	23,1	28,6	28,6
				КТС "Курилово"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,8	1,1	0,5	0,5	0,2	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
				КТС "Курилово"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	24,4	19,1	23,8	20,0	19,0	21,0	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	22,5	22,5	27,9	27,9
				КТС "Курилово"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				КТС "Курилово"	То же в %	%	6,1	7,7	6,2	7,0	7,3	6,7	5,8	5,8	6,3	5,7	5,7	5,7	6,2	6,0	4,8	4,8
				КТС "Курилово"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	22,9	17,7	22,4	18,6	17,6	19,6	23,1	23,1	23,0	23,1	23,1	23,1	21,1	21,2	26,5	26,5
				КТС "Курилово"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	4,0	3,1	3,8	3,2	3,1	3,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,7	3,7	4,5	4,5
				КТС "Курилово"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	163,8	162,8	158,4	161,0	163,0	163,0	163,0	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9
				КТС "Курилово"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	87,2	87,7	90,2	88,7	87,6	87,6	87,6	87,7	87,7	87,7	87,7	87,7	87,7	87,7	87,7	87,7
				КТС "Курилово"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	28,0	21,8	26,4	22,6	21,7	23,9	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	25,7	25,7	31,8	31,8
				КТС "Курилово"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	87,2	87,7	90,2	88,7	87,6	87,6	87,6	87,7	87,7	87,7	87,7	87,7	87,7	87,7	87,7	87,7
				КТС "Курилово"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	81,9	81,0	84,6	82,5	81,2	81,8	82,5	82,6	82,2	82,7	82,7	82,7	82,3	82,4	83,4	83,4
002	ООО "ТСК Мосэнерго"	230	106	МК ДО "Полет"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0										
				МК ДО "Полет"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК ДО "Полет"	Вывод мощности	Гкал/ч							2,0									
				МК ДО "Полет"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	24	25	26	27	28,0	29,0	30,0									
				МК ДО "Полет"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	2,00	2,00	2,00	2,00	2,0	2,0										
				МК ДО "Полет"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,0	0,0										
				МК ДО "Полет"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,07	0,04	0,04	0,05	0,0	0,0										
				МК ДО "Полет"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК ДО "Полет"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,93	0,70	0,70	0,70	0,7	0,7										
				МК ДО "Полет"	Отопление	Гкал/ч				0,39	0,4	0,4										
				МК ДО "Полет"	Вентиляция	Гкал/ч				0,26	0,3	0,3										
				МК ДО "Полет"	ГВС	Гкал/ч				0,06	0,1	0,1										
				МК ДО "Полет"	Технология	Гкал/ч																
				МК ДО "Полет"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3										
				МК ДО "Полет"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,51	0,63	0,63	0,63	0,6	0,6										
				МК ДО "Полет"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,07	0,30	0,30	0,30	0,3	0,3										
				МК ДО "Полет"	Тепловая энергия																	
				МК ДО "Полет"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	1,4	1,7	1,9	1,5	1,4	1,6										
				МК ДО "Полет"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0										
				МК ДО "Полет"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1,4	1,6	1,8	1,4	1,4	1,5										
				МК ДО "Полет"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1										
				МК ДО "Полет"	То же в %	%	7,0	6,0	5,4	6,9	2,6	6,3										
				МК ДО "Полет"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,3	1,5	1,7	1,3	1,4	1,5										
				МК ДО "Полет"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				МК ДО "Полет"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	168,2	153,3	152,3	164,8	163,8	164,8										

[illegible]

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				МК "Внуковская больница"	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК "Внуковская больница"	ГВС	Гкал/ч				0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Внуковская больница"	Технология	Гкал/ч																
				МК "Внуковская больница"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК "Внуковская больница"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,63	0,57	0,57	0,61	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК "Внуковская больница"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,09	0,05	0,05	0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Внуковская больница"	Тепловая энергия																	
				МК "Внуковская больница"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК "Внуковская больница"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Внуковская больница"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК "Внуковская больница"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Внуковская больница"	То же в %	%	11,9	12,2	10,8	10,2	12,8	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	9,8	9,8
				МК "Внуковская больница"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,5	0,5	0,6	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				МК "Внуковская больница"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Внуковская больница"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	160,5	161,0	161,0	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				МК "Внуковская больница"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	89,0	88,7	88,7	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				МК "Внуковская больница"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				МК "Внуковская больница"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	89,0	88,7	88,7	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				МК "Внуковская больница"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	78,4	77,9	79,2	79,5	77,3	78,9	78,9	78,9	80,2	80,2	80,2	80,2	80,2	80,2	81,3	81,3
001	ПАО "МОЭК"	120	110	МК "Изварино"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
				МК "Изварино"	Ввод мощности	Гкал/ч		1,40														
				МК "Изварино"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК "Изварино"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	-	1	2	3	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
				МК "Изварино"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,97	3,37	3,37	3,37	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
				МК "Изварино"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Изварино"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,10	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Изварино"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК "Изварино"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,80	0,81	1,12	1,40	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				МК "Изварино"	Отопление	Гкал/ч				0,65	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК "Изварино"	Вентиляция	Гкал/ч				0,67	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				МК "Изварино"	ГВС	Гкал/ч				0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Изварино"	Технология	Гкал/ч																
				МК "Изварино"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,1	2,5	2,2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				МК "Изварино"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,57	0,74	0,64	0,56	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК "Изварино"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				МК "Изварино"	Тепловая энергия																	
				МК "Изварино"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	2,0	2,1	3,0	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
				МК "Изварино"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Изварино"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1,9	2,1	2,9	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
				МК "Изварино"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Изварино"	То же в %	%	12,0	10,9	7,7	6,7	6,7	6,9	6,9	6,9	6,9	6,7	6,7	6,6	6,4	6,4	6,4	6,4
				МК "Изварино"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,7	1,8	2,7	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
				МК "Изварино"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				МК "Изварино"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	174,1	152,0	166,7	159,5	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3
				МК "Изварино"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	82,1	94,0	85,7	89,5	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
				МК "Изварино"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	2,3	2,2	3,4	3,6	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
				МК "Изварино"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	82,1	94,0	85,7	89,5	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
				МК "Изварино"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	72,2	83,8	79,1	83,6	82,2	82,0	82,0	82,0	82,0	82,2	82,2	82,3	82,4	82,4	82,4	82,4
001	ПАО "МОЭК"	121	111	МК "Переделкино"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				МК "Переделкино"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК "Переделкино"	Вывод мощности	Гкал/ч									0,1							
				МК "Переделкино"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	24	25	26	27	28,0	29,0	30,0	31,0	24,7	25,7	26,7	27,7	28,7	29,7	30,7	31,7
				МК "Переделкино"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,40	1,40	1,40	1,40	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				МК "Переделкино"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Переделкино"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
				МК "Переделкино"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК "Переделкино"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,70	0,71	0,71	0,76	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8
				МК "Переделкино"	Отопление	Гкал/ч				0,69	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				МК "Переделкино"	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК "Переделкино"	ГВС	Гкал/ч				0,07	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Переделкино"	Технология	Гкал/ч																
				МК "Переделкино"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				МК "Переделкино"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,47	0,47	0,47	0,43	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК "Переделкино"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,34	0,33	0,33	0,28	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Переделкино"	Тепловая энергия																	
				МК "Переделкино"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	2,0	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8
				МК "Переделкино"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Переделкино"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	2,0	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8
				МК "Переделкино"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Переделкино"	То же в %	%	6,6	7,7	7,7	6,7	7,2	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	6,8	6,3	6,3
				МК "Переделкино"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,8	1,5	1,5	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				МК "Переделкино"	З																	

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	
				МК "Переделкино"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	175,4	177,8	172,5	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	
				МК "Переделкино"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	81,4	80,4	82,8	87,1	87,1	87,1	87,1	87,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	
				МК "Переделкино"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	2,4	2,1	2,0	2,1	1,9	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	
				МК "Переделкино"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	81,4	80,4	82,8	87,1	87,1	87,1	87,1	87,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	
				МК "Переделкино"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	76,1	74,2	76,5	81,3	80,9	81,0	80,9	80,9	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	84,0	84,4	84,4	
001	ПАО "МОЭК"	122	112	МК "Расказовка"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
				МК "Расказовка"	Ввод мощности	Гкал/ч																	
				МК "Расказовка"	Вывод мощности	Гкал/ч																	
				МК "Расказовка"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	14	15	16	17	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	
				МК "Расказовка"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,53	0,53	0,53	0,53	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
				МК "Расказовка"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				МК "Расказовка"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				МК "Расказовка"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																	
				МК "Расказовка"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,19	0,19	0,19	0,19	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
				МК "Расказовка"	Отопление	Гкал/ч				0,17	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
				МК "Расказовка"	Вентиляция	Гкал/ч																	
				МК "Расказовка"	ГВС	Гкал/ч				0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				МК "Расказовка"	Технология	Гкал/ч																	
				МК "Расказовка"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
				МК "Расказовка"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,62	0,62	0,62	0,61	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
				МК "Расказовка"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,08	0,08	0,08	0,07	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
				МК "Расказовка"	Тепловая энергия																		
				МК "Расказовка"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
				МК "Расказовка"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				МК "Расказовка"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
				МК "Расказовка"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
				МК "Расказовка"	То же в %	%	12,5	11,9	10,5	10,2	10,7	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,5	10,4	10,4	9,5
				МК "Расказовка"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	
				МК "Расказовка"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
				МК "Расказовка"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	159,0	156,9	158,6	158,9	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	
				МК "Расказовка"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	89,9	91,0	90,1	89,9	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	
				МК "Расказовка"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
				МК "Расказовка"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	89,9	91,0	90,1	89,9	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	
				МК "Расказовка"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	78,6	80,2	80,6	80,8	79,3	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7	80,8	80,6	80,7	80,7	81,5	
001	ПАО "МОЭК"	123	113	МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	Ввод мощности	Гкал/ч																	
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	Вывод мощности	Гкал/ч											0,9						
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	25	26	27	28	29,0	30,0	31,0	21,7	22,7	23,7	24,7	25,7	26,7	27,7	28,7	29,7	
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,72	1,72	1,72	1,72	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	Собственные нужды	Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																	
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,49	0,49	0,49	0,49	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	Отопление	Гкал/ч				0,44	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	Вентиляция	Гкал/ч																	
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	ГВС	Гкал/ч				0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	Технология	Гкал/ч																	
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	Доля резерва (от установленной мощности)		0,69	0,69	0,69	0,69	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,37	0,37	0,37	0,37	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	Тепловая энергия																		
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	1,6	1,6	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1,6	1,6	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	То же в %	%	3,8	3,7	3,3	8,0	8,2	7,9	7,9	8,1	7,9	7,9	7,6	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,5	1,5	1,7	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	164,7	161,2	161,1	161,1	161,1	161,1	161,1	161,1	161,1	161,1	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	86,7	88,6	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	1,8	1,8	2,0	1,9	1,9	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	86,7	88,6	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	
				МК "Радиоцентр" п. Радиоцентр, 2 с.1	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	83,4	85,3	85,8	81,6	81,4	81,6	81,6	81,5	81,7	81,7	83,3	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6	
001	ПАО "МОЭК"	124	114	МК "Марьино"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				МК "Марьино"	Ввод мощности	Гкал/ч																	
				МК "Марьино"	Вывод мощности	Гкал/ч																	
				МК "Марьино"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	20	21	22	23	24,0	25,0	26,0										
				МК "Марьино"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,62	1,62	1,62	1,62	1,6	1,6	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				МК "Марьино"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04</													

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				МК "Марьино"	Отопление	Гкал/ч				0,31	0,3	0,3	0,3									
				МК "Марьино"	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК "Марьино"	ГВС	Гкал/ч				0,04	0,0	0,0	0,0									
				МК "Марьино"	Технология	Гкал/ч																
				МК "Марьино"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2									
				МК "Марьино"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,78	0,78	0,78	0,76	0,8	0,8	0,8									
				МК "Марьино"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,76	0,76	0,76	0,73	0,7	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				МК "Марьино"	Тепловая энергия																	
				МК "Марьино"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	1,1	0,9	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0									
				МК "Марьино"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
				МК "Марьино"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1,0	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0									
				МК "Марьино"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1									
				МК "Марьино"	То же в %	%	8,0	9,1	8,1	7,2	8,0	7,6	7,6									
				МК "Марьино"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,9	0,8	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9									
				МК "Марьино"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2									
				МК "Марьино"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	166,2	166,2	166,2	166,2	166,2	166,2	166,2									
				МК "Марьино"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0									
				МК "Марьино"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	1,2	1,0	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2									
				МК "Марьино"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0									
				МК "Марьино"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	79,1	78,2	79,0	79,7	79,1	79,4	79,4									
001	ПАО "МОЭК"	125	115	МК № 46 д. Акыншино	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,0	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				МК № 46 д. Акыншино	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК № 46 д. Акыншино	Вывод мощности	Гкал/ч	1,00		0,31													
				МК № 46 д. Акыншино	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	-		1	2	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
				МК № 46 д. Акыншино	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,00	1,00	0,69	0,69	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				МК № 46 д. Акыншино	Собственные нужды	Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК № 46 д. Акыншино	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,06	0,07	0,07	0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК № 46 д. Акыншино	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК № 46 д. Акыншино	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,42	0,42	0,42	0,37	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3
				МК № 46 д. Акыншино	Отопление	Гкал/ч				0,31	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2
				МК № 46 д. Акыншино	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК № 46 д. Акыншино	ГВС	Гкал/ч				0,06	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК № 46 д. Акыншино	Технология	Гкал/ч																
				МК № 46 д. Акыншино	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,6	0,6	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4
				МК № 46 д. Акыншино	Доля резерва (от установленной мощности)		0,56	0,55	0,36	0,44	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,7	0,7	0,6	0,6
				МК № 46 д. Акыншино	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,24	0,23	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1
				МК № 46 д. Акыншино	Тепловая энергия																	
				МК № 46 д. Акыншино	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	1,8	1,8	1,7	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,5	0,5	0,9	0,9
				МК № 46 д. Акыншино	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК № 46 д. Акыншино	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1,7	1,5	1,5	1,1	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,5	0,5	0,8	0,8
				МК № 46 д. Акыншино	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК № 46 д. Акыншино	То же в %	%	13,8	15,7	15,8	20,7	21,3	18,5	18,5	18,5	17,0	17,0	17,0	17,0	41,1	41,7	24,3	23,6
				МК № 46 д. Акыншино	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,5	1,3	1,3	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	0,3	0,6	0,6
				МК № 46 д. Акыншино	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК № 46 д. Акыншино	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	174,2	189,5	172,7	156,7	162,2	162,2	162,2	162,2	162,2	162,2	162,2	162,2	162,2	162,2	162,2	162,2
				МК № 46 д. Акыншино	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	82,0	75,4	82,7	91,2	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1
				МК № 46 д. Акыншино	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	2,1	2,0	1,8	1,2	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	0,6	0,6	1,0	1,0
				МК № 46 д. Акыншино	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	82,0	75,4	82,7	91,2	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1
				МК № 46 д. Акыншино	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	70,7	63,6	69,6	72,3	69,3	71,8	71,8	71,8	73,1	73,1	73,1	73,1	51,8	51,4	66,7	67,3
001	ПАО "МОЭК"	126	116	МК № 21 х. Ильичевка	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				МК № 21 х. Ильичевка	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК № 21 х. Ильичевка	Вывод мощности	Гкал/ч									3,9							
				МК № 21 х. Ильичевка	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	26	27	28	29	30,0	31,0	32,0	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5
				МК № 21 х. Ильичевка	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	5,16	5,16	5,16	5,16	5,2	5,2	5,2	5,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				МК № 21 х. Ильичевка	Собственные нужды	Гкал/ч	0,13	0,13	0,13	0,13	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК № 21 х. Ильичевка	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,09	0,09	0,08	0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК № 21 х. Ильичевка	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК № 21 х. Ильичевка	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,98	0,98	0,98	0,98	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
				МК № 21 х. Ильичевка	Отопление	Гкал/ч				0,87	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				МК № 21 х. Ильичевка	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК № 21 х. Ильичевка	ГВС	Гкал/ч				0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК № 21 х. Ильичевка	Технология	Гкал/ч																
				МК № 21 х. Ильичевка	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3
				МК № 21 х. Ильичевка	Доля резерва (от установленной мощности)		0,79	0,79	0,79	0,79	0,8	0,8	0,8	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
				МК № 21 х. Ильичевка	Резерв с N-1	Гкал/ч	3,32	3,32	3,32	3,32	3,3	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК № 21 х. Ильичевка	Тепловая энергия																	
				МК № 21 х. Ильичевка	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	3,8	3,5	3,8	3,8	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,4	3,4	3,6	3,6
				МК № 21 х. Ильичевка	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК № 21 х. Ильичевка	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	3,7	3,4	3,7	3,7	3,4	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5	3,5	3,3	3,3	3,5	3,5
				МК № 21 х. Ильичевка	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
				МК № 21 х. Ильичевка	То же в %	%	8,7	9,3	8,6	8,2	8,9	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,4	8,4	11,8	11,9
				МК № 21 х. Ильичевка	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,4	3,1	3,4	3,4	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3,0	3,0	3,1	3,1

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				МК № 21 х. Ильичевка	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6
				МК № 21 х. Ильичевка	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Г кал	162,1	163,8	161,9	164,8	160,2	160,2	160,2	160,2	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				МК № 21 х. Ильичевка	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	88,1	87,2	88,2	86,7	89,2	89,2	89,2	89,2	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				МК № 21 х. Ильичевка	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	4,2	3,9	4,2	4,3	3,8	4,0	4,0	4,0	3,9	3,9	3,9	3,9	3,7	3,7	3,9	3,9
				МК № 21 х. Ильичевка	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	88,1	87,2	88,2	86,7	89,2	89,2	89,2	89,2	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				МК № 21 х. Ильичевка	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	80,4	79,1	80,6	79,5	81,2	81,6	81,6	81,6	82,4	82,4	82,4	82,4	82,5	82,5	79,4	79,3
001	ПАО "МОЭК"	127	117	МК № 22 д. Крекшино	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	14,4	14,4	14,4
				МК № 22 д. Крекшино	Ввод мощности	Гкал/ч								4,5						4,5		
				МК № 22 д. Крекшино	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК № 22 д. Крекшино	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	35	36	37	38	39,3	40,3	41,3	42,3	43,3	44,3	45,3	46,3	47,3	48,3	49,3	50,3
				МК № 22 д. Крекшино	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	5,40	5,40	5,40	5,40	5,4	5,4	5,4	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	14,4	14,4	14,4
				МК № 22 д. Крекшино	Собственные нужды	Гкал/ч	0,14	0,14	0,14	0,14	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4
				МК № 22 д. Крекшино	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,34	0,35	0,30	0,30	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК № 22 д. Крекшино	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК № 22 д. Крекшино	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	3,87	3,90	3,90	4,00	4,0	4,0	4,7	5,3	5,3	5,9	5,9	5,0	6,6	8,0	10,9	11,9
				МК № 22 д. Крекшино	Отопление	Гкал/ч				3,41	3,4	3,4	4,0	4,6	4,6	5,0	5,0	4,2	5,5	6,5	8,9	9,5
				МК № 22 д. Крекшино	Вентиляция	Гкал/ч				0,09	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК № 22 д. Крекшино	ГВС	Гкал/ч				0,51	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7	1,0	1,4	2,0	2,3
				МК № 22 д. Крекшино	Технология	Гкал/ч																
				МК № 22 д. Крекшино	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	0,5	4,3	4,3	3,7	3,7	4,7	3,0	6,1	3,1	2,2
				МК № 22 д. Крекшино	Доля резерва (от установленной мощности)		0,26	0,25	0,25	0,23	0,2	0,2	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3	0,4	0,2	0,2
				МК № 22 д. Крекшино	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,63	0,60	0,60	0,50	0,5	0,5	0,0	3,7	3,7	3,1	3,1	4,1	2,4	5,5	2,6	1,6
				МК № 22 д. Крекшино	Тепловая энергия																	
				МК № 22 д. Крекшино	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	11,0	10,5	12,0	11,8	11,5	11,9	14,4	15,8	15,8	18,0	18,0	15,1	20,7	25,9	35,9	39,6
				МК № 22 д. Крекшино	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,6	0,9	1,0
				МК № 22 д. Крекшино	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	10,7	10,2	11,9	11,6	11,3	11,6	14,0	15,4	15,4	17,6	17,6	14,7	20,2	25,2	35,0	38,6
				МК № 22 д. Крекшино	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				МК № 22 д. Крекшино	То же в %	%	8,8	9,0	7,8	7,5	7,7	10,3	9,1	8,3	8,7	7,6	7,6	9,1	6,6	5,3	3,8	3,5
				МК № 22 д. Крекшино	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	9,8	9,3	11,0	10,7	10,5	10,4	12,7	14,1	14,1	16,3	16,3	13,4	18,9	23,9	33,6	37,2
				МК № 22 д. Крекшино	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,8	1,8	2,1	2,0	1,8	1,9	2,2	2,5	2,5	2,8	2,8	2,3	3,2	4,0	5,5	6,1
				МК № 22 д. Крекшино	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	169,1	172,6	174,1	170,0	160,1	160,1	160,1	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	158,6	158,6	158,6
				МК № 22 д. Крекшино	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	84,5	82,8	82,1	84,0	89,2	89,2	89,2	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	90,1	90,1	90,1
				МК № 22 д. Крекшино	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	12,7	12,3	14,5	13,8	12,7	13,0	15,7	17,2	17,2	19,6	19,6	16,4	22,5	28,0	38,8	42,8
				МК № 22 д. Крекшино	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	84,5	82,8	82,1	84,0	89,2	89,2	89,2	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	90,1	90,1	90,1
				МК № 22 д. Крекшино	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	77,1	75,3	75,7	77,7	82,3	80,0	81,1	82,4	82,0	83,0	83,0	81,6	83,9	85,3	86,6	87,0
001	ПАО "МОЭК"	128	118	МК № 27 д. Кузнецово	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,8	1,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК № 27 д. Кузнецово	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК № 27 д. Кузнецово	Вывод мощности	Гкал/ч			1,58													
				МК № 27 д. Кузнецово	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	-		1	2	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
				МК № 27 д. Кузнецово	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,80	1,80	0,22	0,22	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК № 27 д. Кузнецово	Собственные нужды	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК № 27 д. Кузнецово	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,00	0,00	0,01	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК № 27 д. Кузнецово	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК № 27 д. Кузнецово	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,22	0,22	0,21	0,17	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК № 27 д. Кузнецово	Отопление	Гкал/ч				0,14	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК № 27 д. Кузнецово	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК № 27 д. Кузнецово	ГВС	Гкал/ч				0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК № 27 д. Кузнецово	Технология	Гкал/ч																
				МК № 27 д. Кузнецово	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК № 27 д. Кузнецово	Доля резерва (от установленной мощности)		0,85	0,85	0,02	0,21	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК № 27 д. Кузнецово	Резерв с N-1	Гкал/ч	1,47	1,47	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК № 27 д. Кузнецово	Тепловая энергия																	
				МК № 27 д. Кузнецово	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК № 27 д. Кузнецово	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК № 27 д. Кузнецово	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				МК № 27 д. Кузнецово	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК № 27 д. Кузнецово	То же в %	%	2,1	2,0	2,5	2,5	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
				МК № 27 д. Кузнецово	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				МК № 27 д. Кузнецово	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК № 27 д. Кузнецово	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	174,4	165,8	169,4	155,7	164,1	164,1	164,1	164,1	164,1	164,1	164,1	164,1	164,1	164,1	164,1	164,1
				МК № 27 д. Кузнецово	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	81,9	86,2	84,3	91,8	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
				МК № 27 д. Кузнецово	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК № 27 д. Кузнецово	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	81,9	86,2	84,3	91,8	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
				МК № 27 д. Кузнецово	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	80,2	84,4	82,3	89,4	84,7	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9
001	ПАО "МОЭК"	129	119	МК № 33 п. Первомайское	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	5,2	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
				МК № 33 п. Первомайское	Ввод мощности	Гкал/ч		3,44														
				МК № 33 п. Первомайское	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК № 33 п. Первомайское	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	6															

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				МК № 33 п. Первомайское	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	4,69	4,69	4,69	5,03	5,0	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	4,6	4,6	5,5	5,4
				МК № 33 п. Первомайское	Отопление	Гкал/ч				4,41	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,0	4,0	4,7	4,6
				МК № 33 п. Первомайское	Вентиляция	Гкал/ч				0,06	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК № 33 п. Первомайское	ГВС	Гкал/ч				0,56	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,7	0,7
				МК № 33 п. Первомайское	Технология	Гкал/ч																
				МК № 33 п. Первомайское	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,3	3,7	3,7	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,8	3,8	2,9	3,0
				МК № 33 п. Первомайское	Доля резерва (от установленной мощности)		0,07	0,43	0,43	0,39	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
				МК № 33 п. Первомайское	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	2,19	2,19	1,85	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,3	2,3	1,4	1,5
				МК № 33 п. Первомайское	Тепловая энергия																	
				МК № 33 п. Первомайское	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	15,4	14,3	15,5	15,2	14,8	15,2	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	14,1	14,1	17,2	16,9
				МК № 33 п. Первомайское	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,4	0,5	0,5	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК № 33 п. Первомайское	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	15,0	13,8	15,0	14,9	14,6	14,9	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	13,8	13,8	16,8	16,5
				МК № 33 п. Первомайское	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1
				МК № 33 п. Первомайское	То же в %	%	8,6	9,1	8,5	8,1	8,2	8,7	8,7	8,5	8,5	7,8	7,8	7,8	8,5	8,5	7,0	7,0
				МК № 33 п. Первомайское	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	13,7	12,5	13,8	13,7	13,4	13,6	13,7	13,7	13,7	13,8	13,8	13,8	12,6	12,6	15,6	15,4
				МК № 33 п. Первомайское	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	2,4	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,2	2,2	2,7	2,7
				МК № 33 п. Первомайское	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	159,3	161,9	162,2	161,5	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4
				МК № 33 п. Первомайское	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	89,7	88,2	88,1	88,5	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
				МК № 33 п. Первомайское	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	16,7	15,6	17,1	16,8	16,6	16,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	15,6	15,6	19,1	18,8
				МК № 33 п. Первомайское	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	89,7	88,2	88,1	88,5	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
				МК № 33 п. Первомайское	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	81,9	80,2	80,6	81,3	80,7	80,3	80,3	80,4	80,4	81,1	81,1	81,1	80,4	80,4	81,8	81,8
001	ПАО "МОЭК"	130	120	МК № 34 д. Шеломово	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				МК № 34 д. Шеломово	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК № 34 д. Шеломово	Вывод мощности	Гкал/ч							1,7									
				МК № 34 д. Шеломово	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	18	19	20	21	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0
				МК № 34 д. Шеломово	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	3,44	3,44	3,44	3,44	3,4	3,4	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				МК № 34 д. Шеломово	Собственные нужды	Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК № 34 д. Шеломово	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,04	0,05	0,05	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК № 34 д. Шеломово	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК № 34 д. Шеломово	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,05	1,05	1,05	1,05	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				МК № 34 д. Шеломово	Отопление	Гкал/ч				0,89	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7
				МК № 34 д. Шеломово	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК № 34 д. Шеломово	ГВС	Гкал/ч				0,16	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК № 34 д. Шеломово	Технология	Гкал/ч																
				МК № 34 д. Шеломово	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,3	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				МК № 34 д. Шеломово	Доля резерва (от установленной мощности)		0,67	0,18	0,18	0,18	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
				МК № 34 д. Шеломово	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,67	0,67	0,67	0,67	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК № 34 д. Шеломово	Тепловая энергия																	
				МК № 34 д. Шеломово	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	3,3	3,2	3,2	2,7	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7
				МК № 34 д. Шеломово	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК № 34 д. Шеломово	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	3,2	3,0	3,1	2,6	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,6
				МК № 34 д. Шеломово	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК № 34 д. Шеломово	То же в %	%	4,2	4,4	4,3	4,9	5,0	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,7	4,7	4,7	4,8
				МК № 34 д. Шеломово	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,1	2,9	3,0	2,5	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5
				МК № 34 д. Шеломово	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК № 34 д. Шеломово	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	158,1	165,4	165,4	165,9	165,9	165,9	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				МК № 34 д. Шеломово	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,3	86,4	86,4	86,1	86,1	86,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				МК № 34 д. Шеломово	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	3,6	3,5	3,6	3,0	2,9	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0	2,9
				МК № 34 д. Шеломово	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,3	86,4	86,4	86,1	86,1	86,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				МК № 34 д. Шеломово	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	86,5	82,6	82,7	81,9	81,8	82,1	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9	85,7
001	ПАО "МОЭК"	131	121	МК 32 п. Толстопальцево	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-
				МК 32 п. Толстопальцево	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК 32 п. Толстопальцево	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК 32 п. Толстопальцево	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0					
				МК 32 п. Толстопальцево	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,17	0,17	0,17	0,17	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-
				МК 32 п. Толстопальцево	Собственные нужды	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				МК 32 п. Толстопальцево	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				МК 32 п. Толстопальцево	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК 32 п. Толстопальцево	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2					
				МК 32 п. Толстопальцево	Отопление	Гкал/ч				0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1					
				МК 32 п. Толстопальцево	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК 32 п. Толстопальцево	ГВС	Гкал/ч				0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				МК 32 п. Толстопальцево	Технология	Гкал/ч																
				МК 32 п. Толстопальцево	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				МК 32 п. Толстопальцево	Доля резерва (от установленной мощности)		0,45	0,44	0,44	0,44	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				МК 32 п. Толстопальцево	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
				МК 32 п. Толстопальцево	Тепловая энергия																	
				МК 32 п. Толстопальцево	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5					
				МК 32 п. Толстопальцево	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				МК 32 п. Толстопальцево	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	0,3	0,3														

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				МК 32 п. Толстопальцево	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3					
				МК 32 п. Толстопальцево	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1					
				МК 32 п. Толстопальцево	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	157,4	163,6	165,0	158,1	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2					
				МК 32 п. Толстопальцево	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,8	87,3	86,6	90,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4					
				МК 32 п. Толстопальцево	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5					
				МК 32 п. Толстопальцево	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,8	87,3	86,6	90,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4					
				МК 32 п. Толстопальцево	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	60,9	55,9	57,7	60,6	56,7	57,6	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5					
001	ПАО "МОЭК"	132	122	МК "Пожарное депо"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				МК "Пожарное депо"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК "Пожарное депо"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК "Пожарное депо"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0
				МК "Пожарное депо"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,26	0,26	0,26	0,26	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				МК "Пожарное депо"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Пожарное депо"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Пожарное депо"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК "Пожарное депо"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,03	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Пожарное депо"	Отопление	Гкал/ч				0,03	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Пожарное депо"	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК "Пожарное депо"	ГВС	Гкал/ч																
				МК "Пожарное депо"	Технология	Гкал/ч																
				МК "Пожарное депо"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Пожарное депо"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,63	0,63	0,63	0,86	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				МК "Пожарное депо"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Пожарное депо"	Тепловая энергия																	
				МК "Пожарное депо"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Пожарное депо"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Пожарное депо"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Пожарное депо"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Пожарное депо"	То же в %	%	6,6	9,4	8,3	8,6	8,4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
				МК "Пожарное депо"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Пожарное депо"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Пожарное депо"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	171,8	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9
				МК "Пожарное депо"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	83,2	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3
				МК "Пожарное депо"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Пожарное депо"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	83,2	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3
				МК "Пожарное депо"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	77,7	80,0	80,9	80,7	80,8	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
001	ПАО "МОЭК"	133	123	МК "Гора"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,6	3,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
				МК "Гора"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК "Гора"	Вывод мощности	Гкал/ч			1,02													
				МК "Гора"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	-		1	2	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
				МК "Гора"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	3,60	3,60	2,58	2,58	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
				МК "Гора"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Гора"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,06	0,07	0,06	0,06	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Гора"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК "Гора"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,18	1,19	1,19	1,04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8
				МК "Гора"	Отопление	Гкал/ч				0,88	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7
				МК "Гора"	Вентиляция	Гкал/ч				0,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Гора"	ГВС	Гкал/ч				0,12	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Гора"	Технология	Гкал/ч																
				МК "Гора"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,3	2,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,7	1,7	1,7
				МК "Гора"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,65	0,64	0,51	0,57	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
				МК "Гора"	Резерв с N-1	Гкал/ч	1,12	1,11	0,09	0,24	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4
				МК "Гора"	Тепловая энергия																	
				МК "Гора"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	3,2	3,0	3,5	3,5	3,0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	2,8	2,8	2,8
				МК "Гора"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Гора"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	3,1	2,7	3,2	3,5	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	2,7	2,7	2,7
				МК "Гора"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Гора"	То же в %	%	5,0	5,6	4,8	6,1	7,1	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,4	6,4	6,4	6,3	6,2	6,2
				МК "Гора"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,0	2,6	3,0	3,2	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,6	2,6	2,6
				МК "Гора"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				МК "Гора"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	189,7	183,1	190,1	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2
				МК "Гора"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	75,3	78,0	75,2	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
				МК "Гора"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	4,2	3,5	4,3	4,0	3,4	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,2	3,2	3,2
				МК "Гора"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	75,3	78,0	75,2	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
				МК "Гора"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	71,6	73,7	71,5	81,2	80,3	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,9	80,9	80,9	81,1	81,1	81,1
001	ПАО "МОЭК"	134	124	МК "Минзаг"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				МК "Минзаг"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК "Минзаг"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК "Минзаг"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	16	17	18	19	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0
				МК "Минзаг"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,93	1,93	1,93	1,93	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				МК "Минзаг"	Собственные нужды	Гкал/ч																

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				МК "Минзаг"	Хозяйственные пужды	Гкал/ч																
				МК "Минзаг"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,60	0,60	0,60	0,60	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК "Минзаг"	Отопление	Гкал/ч				0,53	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				МК "Минзаг"	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК "Минзаг"	ГВС	Гкал/ч				0,07	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Минзаг"	Технология	Гкал/ч																
				МК "Минзаг"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				МК "Минзаг"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,66	0,66	0,66	0,66	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				МК "Минзаг"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,36	0,36	0,36	0,36	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК "Минзаг"	Тепловая энергия																	
				МК "Минзаг"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	2,4	1,9	2,1	2,0	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
				МК "Минзаг"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Минзаг"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	2,4	1,9	2,1	2,0	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				МК "Минзаг"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Минзаг"	То же в %	%	10,9	13,5	12,0	11,9	13,9	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,8	12,8	10,3	10,3
				МК "Минзаг"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	2,1	1,6	1,9	1,8	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,7	1,7
				МК "Минзаг"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				МК "Минзаг"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	155,3	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4
				МК "Минзаг"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,0	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9
				МК "Минзаг"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	2,6	2,0	2,3	2,2	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
				МК "Минзаг"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,0	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9
				МК "Минзаг"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	82,0	79,5	80,9	81,0	79,1	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,2	80,2	82,5	82,5
001	ПАО "МОЭК"	135	125	МК "Секерино"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				МК "Секерино"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК "Секерино"	Вывод мощности	Гкал/ч									1,7							
				МК "Секерино"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	21	22	23	24	25,0	26,0	27,0	28,0	25,9	26,9	27,9	28,9	29,9	30,9	31,9	32,9
				МК "Секерино"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	2,70	2,70	2,70	2,70	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				МК "Секерино"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Секерино"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,05	0,05	0,04	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Секерино"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК "Секерино"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,55	0,55	0,53	0,53	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				МК "Секерино"	Отопление	Гкал/ч				0,53	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				МК "Секерино"	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК "Секерино"	ГВС	Гкал/ч																
				МК "Секерино"	Технология	Гкал/ч																
				МК "Секерино"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,9	1,9	1,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				МК "Секерино"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,77	0,77	0,78	0,78	0,8	0,7	0,7	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				МК "Секерино"	Резерв с N-1	Гкал/ч	1,25	1,25	1,27	1,27	1,3	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Секерино"	Тепловая энергия																	
				МК "Секерино"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	1,2	1,2	1,3	1,0	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				МК "Секерино"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Секерино"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1,2	1,1	1,3	1,0	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				МК "Секерино"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Секерино"	То же в %	%	8,7	8,9	8,0	10,0	10,8	15,0	15,0	15,0	15,0	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,0	13,9
				МК "Секерино"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,1	1,0	1,2	0,9	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				МК "Секерино"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Секерино"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	158,4	157,9	158,1	159,3	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1
				МК "Секерино"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,2	90,5	90,3	89,7	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3
				МК "Секерино"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	1,3	1,3	1,4	1,1	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
				МК "Секерино"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,2	90,5	90,3	89,7	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3
				МК "Секерино"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	82,4	82,5	83,1	80,7	80,6	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	77,6	77,6	77,6	77,6	77,7	77,8
001	ПАО "МОЭК"	136	126	МК "Ильино"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Ильино"	Ввод мощности	Гкал/ч												0,0				
				МК "Ильино"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК "Ильино"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	7	8	9	10	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5
				МК "Ильино"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Ильино"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Ильино"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																
				МК "Ильино"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК "Ильино"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Ильино"	Отопление	Гкал/ч				0,06	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Ильино"	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК "Ильино"	ГВС	Гкал/ч																
				МК "Ильино"	Технология	Гкал/ч																
				МК "Ильино"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Ильино"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,19	0,19	0,19	0,19	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				МК "Ильино"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Ильино"	Тепловая энергия																	
				МК "Ильино"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Ильино"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Ильино"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Ильино"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				МК "Ильино"	То же в %	%																
				МК "Ильино"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Ильино"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Ильино"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	157,2	157,2	157,1	156,4	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1
				МК "Ильино"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,9	90,9	91,0	91,3	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
				МК "Ильино"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Ильино"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,9	90,9	91,0	91,3	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
				МК "Ильино"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	90,9	90,9	91,0	91,3	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
001	ПАО "МОЭК"	137	127	МК "Каменка"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Каменка"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК "Каменка"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК "Каменка"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	16	17	18	19	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0
				МК "Каменка"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Каменка"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Каменка"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Каменка"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК "Каменка"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Каменка"	Отопление	Гкал/ч				0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Каменка"	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК "Каменка"	ГВС	Гкал/ч																
				МК "Каменка"	Технология	Гкал/ч																
				МК "Каменка"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Каменка"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,49	0,49	0,49	0,49	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				МК "Каменка"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Каменка"	Тепловая энергия																	
				МК "Каменка"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Каменка"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Каменка"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Каменка"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Каменка"	То же в %	%	5,5	5,3	4,5	4,1	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3,6	3,6	3,6	3,6
				МК "Каменка"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Каменка"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Каменка"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	160,2	160,0	160,2	158,0	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8
				МК "Каменка"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	89,2	89,3	89,2	90,4	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				МК "Каменка"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Каменка"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	89,2	89,3	89,2	90,4	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				МК "Каменка"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	84,3	84,5	85,1	86,6	86,1	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9	86,7	86,7	86,7	86,7
001	ПАО "МОЭК"	138	128	МК "Михайловское"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				МК "Михайловское"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК "Михайловское"	Вывод мощности	Гкал/ч		0,19														
				МК "Михайловское"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	6	7	8	9	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0
				МК "Михайловское"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,45	0,26	0,26	0,26	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				МК "Михайловское"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Михайловское"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Михайловское"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК "Михайловское"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,21	0,21	0,21	0,14	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Михайловское"	Отопление	Гкал/ч				0,14	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Михайловское"	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК "Михайловское"	ГВС	Гкал/ч													0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Михайловское"	Технология	Гкал/ч																
				МК "Михайловское"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Михайловское"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,51	0,16	0,16	0,42	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК "Михайловское"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,11	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Михайловское"	Тепловая энергия																	
				МК "Михайловское"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК "Михайловское"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Михайловское"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК "Михайловское"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Михайловское"	То же в %	%	8,2	8,8	8,2	9,1	10,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	7,8	7,8	7,7	7,7
				МК "Михайловское"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК "Михайловское"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Михайловское"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	169,6	164,6	170,2	186,2	186,2	186,2	186,2	186,2	186,2	186,2	186,2	186,2	186,2	186,2	186,2	186,2
				МК "Михайловское"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	84,2	86,8	84,0	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7
				МК "Михайловское"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				МК "Михайловское"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	84,2	86,8	84,0	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7
				МК "Михайловское"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	77,3	79,1	77,1	69,8	68,7	69,4	69,4	69,4	69,4	69,4	69,4	69,4	70,7	70,7	70,8	70,8
001	ПАО "МОЭК"	139	129	МК "Ознобишино"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Ознобишино"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК "Ознобишино"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК "Ознобишино"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	9	10	11	12	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0
				МК "Ознобишино"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,13	0,13	0,13	0,13												

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				МК "Ознобишино"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Ознобишино"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК "Ознобишино"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Ознобишино"	Отопление	Гкал/ч				0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Ознобишино"	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК "Ознобишино"	ГВС	Гкал/ч																
				МК "Ознобишино"	Технология	Гкал/ч																
				МК "Ознобишино"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Ознобишино"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,36	0,36	0,36	0,36	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК "Ознобишино"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Ознобишино"	Тепловая энергия																	
				МК "Ознобишино"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Ознобишино"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Ознобишино"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Ознобишино"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Ознобишино"	То же в %	%	3,2	3,2	1,9	2,4	2,6	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				МК "Ознобишино"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Ознобишино"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Ознобишино"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	169,4	175,6	169,2	169,3	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2
				МК "Ознобишино"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	84,3	81,3	84,4	84,4	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
				МК "Ознобишино"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				МК "Ознобишино"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	84,3	81,3	84,4	84,4	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
				МК "Ознобишино"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	81,6	78,7	82,8	82,3	80,8	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4
001	ПАО "МОЭК"	140	130	МК "ДРП-3"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК "ДРП-3"	Ввод мощности	Гкал/ч													0,4			
				МК "ДРП-3"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК "ДРП-3"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	7	8	9	10	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	9,4	10,4	11,4	12,4
				МК "ДРП-3"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК "ДРП-3"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "ДРП-3"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																
				МК "ДРП-3"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК "ДРП-3"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,13	0,13	0,13	0,13	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5
				МК "ДРП-3"	Отопление	Гкал/ч				0,12	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК "ДРП-3"	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК "ДРП-3"	ГВС	Гкал/ч				0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "ДРП-3"	Технология	Гкал/ч																
				МК "ДРП-3"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "ДРП-3"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,32	0,32	0,32	0,32	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
				МК "ДРП-3"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "ДРП-3"	Тепловая энергия																	
				МК "ДРП-3"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5
				МК "ДРП-3"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "ДРП-3"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5
				МК "ДРП-3"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																
				МК "ДРП-3"	То же в %	%																
				МК "ДРП-3"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5
				МК "ДРП-3"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "ДРП-3"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	154,7	161,8	166,3	167,7	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	158,6	158,6	158,6	158,6
				МК "ДРП-3"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,3	88,3	85,9	85,2	89,3	89,3	89,3	89,3	89,3	89,3	89,3	89,3	90,1	90,1	90,1	90,1
				МК "ДРП-3"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,7	1,7	1,7	1,7
				МК "ДРП-3"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,3	88,3	85,9	85,2	89,3	89,3	89,3	89,3	89,3	89,3	89,3	89,3	90,1	90,1	90,1	90,1
				МК "ДРП-3"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	92,3	88,3	85,9	85,2	89,3	89,3	89,3	89,3	89,3	89,3	89,3	89,3	90,1	90,1	90,1	90,1
001	ПАО "МОЭК"	2056	2056	МК "99 квартал"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	-	-	-	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
				МК "99 квартал"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК "99 квартал"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК "99 квартал"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет					1,0	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5
				МК "99 квартал"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	-	-	-	3,87	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
				МК "99 квартал"	Собственные нужды	Гкал/ч				0,10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "99 квартал"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч						0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "99 квартал"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК "99 квартал"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	-	-	-	1,64	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				МК "99 квартал"	Отопление	Гкал/ч				1,32	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				МК "99 квартал"	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК "99 квартал"	ГВС	Гкал/ч				0,32	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				МК "99 квартал"	Технология	Гкал/ч																
				МК "99 квартал"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
				МК "99 квартал"	Доля резерва (от установленной мощности)					0,55	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК "99 квартал"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				МК "99 квартал"	Тепловая энергия																	
				МК "99 квартал"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	0,4	4,8	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
				МК "99 квартал"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "99 квартал"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	-	-	-	0,3	4,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				МК "99 квартал"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал						0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "99 квартал"	То же в %	%						4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
				МК "99 квартал"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал				0,3	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
				МК "99 квартал"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	-	-	-	0,1	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				МК "99 квартал"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал				160,2	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5
				МК "99 квартал"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%				89,2	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6
				МК "99 квартал"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал				0,4	5,2	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
				МК "99 квартал"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%				89,2	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6
				МК "99 квартал"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%				89,2	89,6	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3
001	ПАО "МОЭК"	141	132	МК "БКУ-350"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				МК "БКУ-350"	Ввод мощности	Гкал/ч			0,00													
				МК "БКУ-350"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК "БКУ-350"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				МК "БКУ-350"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				МК "БКУ-350"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "БКУ-350"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "БКУ-350"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК "БКУ-350"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,18	0,18	0,18	0,18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "БКУ-350"	Отопление	Гкал/ч				0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
				МК "БКУ-350"	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК "БКУ-350"	ГВС	Гкал/ч				0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "БКУ-350"	Технология	Гкал/ч																
				МК "БКУ-350"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "БКУ-350"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,43	0,43	0,43	0,43	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК "БКУ-350"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "БКУ-350"	Тепловая энергия																	
				МК "БКУ-350"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК "БКУ-350"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "БКУ-350"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК "БКУ-350"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "БКУ-350"	То же в %	%	4,5	3,8	3,6	3,9	4,5	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
				МК "БКУ-350"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,6	0,6	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК "БКУ-350"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "БКУ-350"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	174,3	174,3	160,7	160,8	159,8	159,8	159,8	159,8	159,8	159,8	159,8	159,8	159,8	159,8	159,8	159,8
				МК "БКУ-350"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	81,9	82,0	88,9	88,8	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4
				МК "БКУ-350"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	0,7	0,8	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				МК "БКУ-350"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	81,9	82,0	88,9	88,8	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4
				МК "БКУ-350"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	78,3	78,8	85,7	85,4	85,4	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9	86,3	86,3	86,3	86,3	86,3	86,3
001	ПАО "МОЭК"	143	133	МК-4 г. Щербинка	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	8,6	8,6	8,6
				МК-4 г. Щербинка	Ввод мощности	Гкал/ч			0,00											2,2		
				МК-4 г. Щербинка	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК-4 г. Щербинка	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	13	14	15	16	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	19,5	20,5	21,5	22,5
				МК-4 г. Щербинка	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	6,40	6,40	6,40	6,40	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	8,6	8,6	8,6	8,6
				МК-4 г. Щербинка	Собственные нужды	Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК-4 г. Щербинка	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,50	0,54	0,45	0,46	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК-4 г. Щербинка	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК-4 г. Щербинка	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	5,50	5,54	5,54	5,54	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,1	4,1	7,4	7,4	7,4	7,3
				МК-4 г. Щербинка	Отопление	Гкал/ч				5,20	5,2	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	3,8	3,8	5,8	5,8	5,8	5,8
				МК-4 г. Щербинка	Вентиляция	Гкал/ч													0,8	0,8	0,8	0,8
				МК-4 г. Щербинка	ГВС	Гкал/ч				0,35	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7
				МК-4 г. Щербинка	Технология	Гкал/ч																
				МК-4 г. Щербинка	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	2,1	2,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				МК-4 г. Щербинка	Доля резерва (от установленной мощности)		0,12	0,11	0,11	0,11	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК-4 г. Щербинка	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,10	0,06	0,06	0,06	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК-4 г. Щербинка	Тепловая энергия																	
				МК-4 г. Щербинка	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	15,9	15,5	17,6	16,2	15,9	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	13,2	13,2	22,7	22,7	22,7	22,7
				МК-4 г. Щербинка	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,4	1,2	0,1	0,2	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК-4 г. Щербинка	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	15,6	14,4	17,4	16,0	15,8	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	12,8	12,8	22,2	22,2	22,2	22,1
				МК-4 г. Щербинка	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9
				МК-4 г. Щербинка	То же в %	%	9,2	9,7	8,1	8,3	8,4	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	10,4	10,4	8,6	8,6	8,6	8,6
				МК-4 г. Щербинка	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	14,1	13,0	16,0	14,7	14,5	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	11,5	11,5	20,2	20,3	20,3	20,2
				МК-4 г. Щербинка	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	2,6	2,5	3,0	3,0	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,3	2,3	3,5	3,5	3,5	3,5
				МК-4 г. Щербинка	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	165,4	177,4	173,0	184,5	180,1	180,1	180,1	180,1	180,1	180,1	180,1	180,1	158,6	158,6	158,6	158,6
				МК-4 г. Щербинка	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	86,4	80,5	82,6	77,4	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	90,1	90,1	90,1	90,1
				МК-4 г. Щербинка	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	18,0	17,8	21,1	20,7	19,9	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	16,2	16,2	24,6	24,6	24,6	24,6
				МК-4 г. Щербинка	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	86,4	80,5	82,6	77,4	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	90,1	90,1	90,1	90,1
				МК-4 г. Щербинка	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	78,4	72,7	75,9	71,0	72,7	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	71,1	71,1	82,3	82,3	82,3	82,3
001	ПАО "МОЭК"	144	134	МК-5 г. Щербинка	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
				МК-5 г. Щербинка	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК-5 г. Щербинка	Вывод мощности	Гкал/ч		</														

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				МК-5 г. Щербинка	Собственные нужды	Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК-5 г. Щербинка	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,27	0,29	0,22	0,22	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК-5 г. Щербинка	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК-5 г. Щербинка	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,60	1,61	1,50	1,58	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				МК-5 г. Щербинка	Отопление	Гкал/ч				1,49	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
				МК-5 г. Щербинка	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК-5 г. Щербинка	ГВС	Гкал/ч				0,09	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК-5 г. Щербинка	Технология	Гкал/ч																
				МК-5 г. Щербинка	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				МК-5 г. Щербинка	Доля резерва (от установленной мощности)		0,38	0,38	0,42	0,39	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК-5 г. Щербинка	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,56	0,55	0,66	0,58	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК-5 г. Щербинка	Тепловая энергия																	
				МК-5 г. Щербинка	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	3,5	3,3	4,0	3,9	3,5	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
				МК-5 г. Щербинка	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК-5 г. Щербинка	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	3,4	3,2	3,9	3,9	3,4	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
				МК-5 г. Щербинка	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				МК-5 г. Щербинка	То же в %	%	17,1	17,8	14,9	14,1	16,1	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,5
				МК-5 г. Щербинка	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	2,8	2,6	3,3	3,3	2,8	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
				МК-5 г. Щербинка	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК-5 г. Щербинка	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	173,5	172,6	170,9	167,7	178,7	178,7	178,7	178,7	178,7	178,7	166,6	166,6	166,6	166,6	166,6	166,6
				МК-5 г. Щербинка	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	82,3	82,8	83,6	85,2	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
				МК-5 г. Щербинка	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	4,1	3,9	4,6	4,5	4,2	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				МК-5 г. Щербинка	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	82,3	82,8	83,6	85,2	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
				МК-5 г. Щербинка	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	68,2	68,1	71,1	73,2	67,1	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	73,2	73,2	73,2	73,2	73,2	73,3
001	ПАО "МОЭК"	145	135	МК "Бор"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
				МК "Бор"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК "Бор"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК "Бор"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
				МК "Бор"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	3,44	3,44	3,44	3,44	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
				МК "Бор"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Бор"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,14	0,14	0,13	0,13	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Бор"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК "Бор"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,99	2,00	2,00	2,01	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				МК "Бор"	Отопление	Гкал/ч				1,68	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				МК "Бор"	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК "Бор"	ГВС	Гкал/ч				0,32	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				МК "Бор"	Технология	Гкал/ч																
				МК "Бор"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				МК "Бор"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,40	0,39	0,39	0,39	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК "Бор"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Бор"	Тепловая энергия																	
				МК "Бор"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	6,0	5,7	6,4	5,9	5,6	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,9
				МК "Бор"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Бор"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	5,9	5,7	6,4	5,9	5,5	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,7
				МК "Бор"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК "Бор"	То же в %	%	6,9	7,1	6,3	6,5	6,9	6,4	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
				МК "Бор"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,5	5,3	6,0	5,5	5,2	5,5	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
				МК "Бор"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,0	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				МК "Бор"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	162,9	162,6	162,6	162,6	162,7	162,7	162,7	162,7	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				МК "Бор"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	87,7	87,9	87,9	87,9	87,8	87,8	87,8	87,8	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				МК "Бор"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	6,8	6,5	7,3	6,7	6,3	6,7	6,6	6,6	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
				МК "Бор"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	87,7	87,9	87,9	87,9	87,8	87,8	87,8	87,8	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				МК "Бор"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	81,7	81,6	82,3	82,1	81,7	82,2	82,0	82,0	84,1	84,1	84,1	84,4	84,4	84,4	84,4	84,3
001	ПАО "МОЭК"	146	136	МК "Спортбаза Щапово"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
				МК "Спортбаза Щапово"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК "Спортбаза Щапово"	Вывод мощности	Гкал/ч										2,0						
				МК "Спортбаза Щапово"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	34	35	36	37	38	39	40	30	31	32	33	34	35	36	37	38
				МК "Спортбаза Щапово"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	8,00	8,00	8,00	8,00	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
				МК "Спортбаза Щапово"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Спортбаза Щапово"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,30	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Спортбаза Щапово"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК "Спортбаза Щапово"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,91	2,66	2,66	2,92	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,4	1,7	1,7
				МК "Спортбаза Щапово"	Отопление	Гкал/ч				2,74	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	1,5	1,5
				МК "Спортбаза Щапово"	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК "Спортбаза Щапово"	ГВС	Гкал/ч				0,18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Спортбаза Щапово"	Технология	Гкал/ч																
				МК "Спортбаза Щапово"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	4,9	5,1	5,1	4,9	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,4	4,2	4,2
				МК "Спортбаза Щапово"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,61	0,64	0,64	0,61	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				МК "Спортбаза Щапово"	Резерв с N-1	Гкал/ч	2,09	2,34	2,34	2,08	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,6	1,3	1,3
				МК "Спортбаза Щапово"	Тепловая энергия																	
				МК "Спортбаза Щапово"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	9,0	7,8	7,8	7,6	6,9	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	6,2	6,	

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				МК "Спортбаза Шапово"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	8,6	7,5	7,6	7,5	6,7	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	6,0	6,7	6,7
				МК "Спортбаза Шапово"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,5	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
				МК "Спортбаза Шапово"	То же в %	%	5,4	6,1	6,0	10,2	11,3	10,5	10,5	10,5	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	11,0	9,3	9,1
				МК "Спортбаза Шапово"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	8,2	7,1	7,2	6,7	6,0	6,5	6,5	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	5,4	6,1	6,1
				МК "Спортбаза Шапово"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,4	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	1,1	1,1
				МК "Спортбаза Шапово"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	162,0	164,0	167,6	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				МК "Спортбаза Шапово"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	88,2	87,1	85,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				МК "Спортбаза Шапово"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	9,8	8,6	9,0	8,9	8,1	8,7	8,7	8,7	8,7	8,1	8,1	8,1	8,1	6,7	7,4	7,4
				МК "Спортбаза Шапово"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	88,2	87,1	85,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				МК "Спортбаза Шапово"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	83,4	81,8	80,1	74,8	73,9	74,6	74,6	74,6	75,7	81,9	81,9	81,9	81,9	80,2	81,7	81,9
001	ПАО "МОЭК"	267	137	МК № 10 п. Мамыри	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				МК № 10 п. Мамыри	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК № 10 п. Мамыри	Вывод мощности	Гкал/ч			0,00													
				МК № 10 п. Мамыри	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				МК № 10 п. Мамыри	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,38	1,38	1,38	1,38	1,4	1,4	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				МК № 10 п. Мамыри	Собственные нужды	Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,0	0,0	0,0									
				МК № 10 п. Мамыри	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,05	0,07	0,06	0,04	0,1	0,0	0,0									
				МК № 10 п. Мамыри	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК № 10 п. Мамыри	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,92	1,17	1,17	0,62	0,6	0,6	0,6									
				МК № 10 п. Мамыри	Отопление	Гкал/ч				0,56	0,6	0,6	0,6									
				МК № 10 п. Мамыри	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК № 10 п. Мамыри	ГВС	Гкал/ч				0,06	0,1	0,1	0,1									
				МК № 10 п. Мамыри	Технология	Гкал/ч																
				МК № 10 п. Мамыри	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,4	0,2	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7									
				МК № 10 п. Мамыри	Доля резерва (от установленной мощности)		0,31	0,13	0,13	0,53	0,5	0,5	0,5									
				МК № 10 п. Мамыри	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,30	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				МК № 10 п. Мамыри	Тепловая энергия																	
				МК № 10 п. Мамыри	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	3,9	3,8	4,2	3,6	2,0	3,3	3,3									
				МК № 10 п. Мамыри	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1									
				МК № 10 п. Мамыри	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	3,8	3,7	4,1	3,5	1,9	3,2	3,2									
				МК № 10 п. Мамыри	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2									
				МК № 10 п. Мамыри	То же в %	%	5,7	5,7	5,2	5,8	10,5	6,3	6,3									
				МК № 10 п. Мамыри	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,6	3,5	3,9	3,3	1,7	3,0	3,0									
				МК № 10 п. Мамыри	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,7	0,7	0,7	0,6	0,3	0,6	0,6									
				МК № 10 п. Мамыри	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	173,4	175,3	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2									
				МК № 10 п. Мамыри	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	82,4	81,5	80,2	80,2	80,2	80,2	80,2									
				МК № 10 п. Мамыри	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	4,6	4,6	5,2	4,3	2,4	4,0	4,0									
				МК № 10 п. Мамыри	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	82,4	81,5	80,2	80,2	80,2	80,2	80,2									
				МК № 10 п. Мамыри	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	77,7	76,9	76,0	75,5	71,8	75,1	75,1									
001	ПАО "МОЭК"	14	138	МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	Вывод мощности	Гкал/ч			0,00													
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,98	0,98	0,98	0,98	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	Собственные нужды	Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,02	0,02	0,01	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,47	0,48	0,48	0,50	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	Отопление	Гкал/ч				0,47	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	Вентиляция	Гкал/ч				0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	ГВС	Гкал/ч																
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	Технология	Гкал/ч																
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	Доля резерва (от установленной мощности)		0,50	0,49	0,49	0,47	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,18	0,17	0,17	0,16	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	Тепловая энергия																	
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	1,0	1,0	1,2	1,1	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1,0	1,0	1,2	1,1	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	То же в %	%	3,6	3,6	3,0	3,5	4,1	3,6	3,6	3,6	3,5	3,3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,0	1,0	1,2	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	164,9	156,8	157,0	159,7	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	86,7	91,1	91,0	89,5	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	1,2	1,1	1,3	1,2	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	86,7	91,1	91,0	89,5	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7
				МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4 с.3-4-5	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	83,5	87,8	88,2	86,4	86,1	86,5	86,5	86,5	86,6	86,7	87,1	87,1	87,1	87,1	87,1	87,1
001	ПАО "МОЭК"	15	139	МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	Ввод мощности	Гкал/ч			0,00													
				МК-339 Николоям																		

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,44	0,44	0,44	0,44	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	Собственные нужды	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,03	0,03	0,02	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,26	0,27	0,27	0,20	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	Отопление	Гкал/ч				0,20	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	ГВС	Гкал/ч																
				МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	Технология	Гкал/ч																
				МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	Доля резерва (от установленной мощности)		0,38	0,37	0,37	0,51	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	Тепловая энергия																	
				МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	То же в %	%	10,7	11,0	8,9	9,1	10,2	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
				МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	172,7	165,9	169,0	168,9	174,5	174,5	174,5	174,5	174,5	174,5	174,5	174,5	174,5	174,5	174,5	174,5
				МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	82,7	86,1	84,5	84,6	81,9	81,9	81,9	81,9	81,9	81,9	81,9	81,9	81,9	81,9	81,9	81,9
				МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	82,7	86,1	84,5	84,6	81,9	81,9	81,9	81,9	81,9	81,9	81,9	81,9	81,9	81,9	81,9	81,9
				МК-339 Николоямская ул. 57 с.8	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	73,8	76,6	77,0	76,8	73,6	74,1	74,1	74,1	74,1	74,1	74,1	74,1	74,1	74,1	74,1	74,1
001	ПАО "МОЭК"	16	140	МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,5	4,5	4,5	4,5												
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	21	22	23	24												
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,50	4,50	4,50	4,50												
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	Собственные нужды	Гкал/ч	0,11	0,11	0,11	0,11												
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,10	0,09	0,08	0,07												
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,69	2,48	2,48	2,29												
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	Отопление	Гкал/ч				1,97												
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	ГВС	Гкал/ч				0,32												
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	Технология	Гкал/ч																
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,7	1,9	1,9	2,1												
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	Доля резерва (от установленной мощности)		0,38	0,42	0,42	0,47												
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	Резерв с N-1	Гкал/ч	1,01	1,22	1,22	1,41												
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	Тепловая энергия																	
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	6,6	6,4	7,3	6,7												
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1												
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	6,6	6,4	7,3	6,7												
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2												
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	То же в %	%	3,6	3,6	3,2	3,3												
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	6,3	6,1	7,0	6,4												
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,0	1,0	1,2	1,1												
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	154,3	152,6	158,7	161,5												
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,6	93,6	90,0	88,5												
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	7,1	6,8	8,1	7,5												
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,6	93,6	90,0	88,5												
				МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	89,3	90,3	87,2	85,6												
001	ПАО "МОЭК"	17	141	МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	13,40	13,40	13,40	13,40	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	Собственные нужды	Гкал/ч	0,34	0,34	0,34	0,34	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,39	0,44	0,34	0,34	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	8,08	8,44	8,44	7,83	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	Отопление	Гкал/ч				6,21	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	Вентиляция	Гкал/ч				0,60	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	ГВС	Гкал/ч				1,01	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	Технология	Гкал/ч																
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	5,0	4,6	4,6	5,2	5,2	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	Доля резерва (от установленной мощности)		0,37	0,35	0,35	0,39	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	Резерв с N-1	Гкал/ч	3,73	3,38	3,38	3,99	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	Тепловая энергия																	
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	21,5	19,6	25,6	22,9	22,2	24,0	23,9	23,9	23,9	23,9	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	21,3	19,4	25,3	22,6	22,0	23,4	23,3	23,3	23,3	23,3	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	То же в %	%	4,9	5,2	4,1	4,3	4,4	4,1	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1	4,0	3,9	3,8	3,6	3,6
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	20,3	18,4	24,3	21,7	21,0	22,5	22,4	22,4	22,4	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,4	22,4
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	3,4	3,1	4,1	3,6	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	157,3	158,1	162,2	159,6	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,8	90,3	88,1	89,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	23,5	21,5	28,8	25,3	24,3	25,9	25,8	25,8	25,8	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,8	90,3	88,1	89,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
				МК-223 Долгоруковская ул. 33 с.13	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	86,4	85,6	84,5	85,7	86,5	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,8	86,8	86,9	87,0	87,2	87,2
001	ПАО "МОЭК"	18	142	МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,44	1,44	1,44	1,44	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	Собственные нужды	Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,06	0,07	0,06	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,70	0,72	0,72	0,63	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	Отопление	Гкал/ч				0,59	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	Вентиляция	Гкал/ч				0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	ГВС	Гкал/ч																
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	Технология	Гкал/ч																
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	Доля резерва (от установленной мощности)		0,49	0,48	0,48	0,54	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,38	0,37	0,37	0,45	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	Тепловая энергия																	
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	1,6	1,3	1,5	1,4	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1,5	1,3	1,4	1,4	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	То же в %	%	7,9	9,1	8,2	7,9	9,2	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,3	7,6	7,5	7,4	7,0	6,8
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,4	1,2	1,3	1,3	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	164,1	158,6	157,3	157,1	166,1	166,1	166,1	166,1	166,1	166,1	166,1	166,1	166,1	166,1	166,1	166,1
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	87,1	90,1	90,8	90,9	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	1,7	1,4	1,6	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	87,1	90,1	90,8	90,9	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
				МК-237 Дмитровка М. ул. 14 с.3	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	80,2	81,9	83,4	83,7	78,1	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,9	79,5	79,6	79,6	80,0	80,2
001	ПАО "МОЭК"	19	143	МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	11	12	13	14	15											
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	5,50	5,50	5,50	5,50	5,5											
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	Собственные нужды	Гкал/ч	0,14	0,14	0,14	0,14	0,1											
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,13	0,15	0,12	0,11	0,1											
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,70	2,76	2,76	2,56	2,6											
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	Отопление	Гкал/ч				2,45	2,5											
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	ГВС	Гкал/ч				0,11	0,1											
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	Технология	Гкал/ч																
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,7	2,6	2,6	2,8	2,8											
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	Доля резерва (от установленной мощности)		0,48	0,47	0,47	0,51	0,5											
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	Резерв с N-1	Гкал/ч	2,30	2,24	2,24	2,44	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	Тепловая энергия																	
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	5,7	4,8	6,1	6,1	5,8											
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1											
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	5,6	4,7	6,0	6,0	5,7											
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2											
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	То же в %	%	4,8	5,5	4,4	4,2	4,4											
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,3	4,4	5,7	5,7	5,4											
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0											
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	163,0	160,6	174,6	168,0	171,4											
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	87,6	89,0	81,8	85,0	83,3											
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	6,4	5,3	7,3	7,0	6,8											
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	87,6	89,0	81,8	85,0	83,3											
				МК-232 Каретный М. пер. 14/11 с.2	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	83,4	84,0	78,2	81,5	79,7											
001	ПАО "МОЭК"	20	144	МК-236 Цветной бульв. 21 с.13	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	-	-	-	-</							

[illegible]

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				МК "Пансионат" Правобережная ул. 4 к.3	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	7,8	7,8	8,5	8,7	7,6	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
				МК "Пансионат" Правобережная ул. 4 к.3	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Пансионат" Правобережная ул. 4 к.3	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	7,7	7,7	8,4	8,6	7,5	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
				МК "Пансионат" Правобережная ул. 4 к.3	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Пансионат" Правобережная ул. 4 к.3	То же в %	%	2,8	2,8	2,6	2,4	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,2	2,2	2,2
				МК "Пансионат" Правобережная ул. 4 к.3	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	7,5	7,5	8,2	8,4	7,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
				МК "Пансионат" Правобережная ул. 4 к.3	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,2	1,2	1,4	1,4	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				МК "Пансионат" Правобережная ул. 4 к.3	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	157,4	159,7	161,4	162,0	163,3	163,3	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				МК "Пансионат" Правобережная ул. 4 к.3	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,8	89,4	88,5	88,2	87,5	87,5	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				МК "Пансионат" Правобережная ул. 4 к.3	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	8,5	8,6	9,5	9,8	8,6	9,4	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
				МК "Пансионат" Правобережная ул. 4 к.3	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,8	89,4	88,5	88,2	87,5	87,5	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				МК "Пансионат" Правобережная ул. 4 к.3	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	88,2	86,9	86,2	86,1	85,1	85,3	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	88,0	88,1	88,1
001	ПАО "МОЭК"	22	147	ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	Ввод мощности	Гкал/ч																
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	Вывод мощности	Гкал/ч																
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	22	23	24	25	26	27										
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	2,15	2,15	2,15	2,15	2,2	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	Собственные нужды	Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1										
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	-	-	-													
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	Отопление	Гкал/ч																
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	Вентиляция	Гкал/ч																
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	ГВС	Гкал/ч																
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	Технология	Гкал/ч																
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1										
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	Доля резерва (от установленной мощности)		0,98	0,98	0,98	0,98	1,0	1,0										
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	Тепловая энергия																	
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-											
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	-	-	-	-	-											
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	-	-	-	-	-											
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	То же в %	%																
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал																
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал																
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%																
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал																
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	Средневзвешенный КИТТ выработки	%																
				ПК "Правобережная" Правобережная ул. 4 к.3	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%																
001	ПАО "МОЭК"	23	148	МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	-	-	-
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	6,15	6,15	6,15	6,15	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	-	-	-
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	Собственные нужды	Гкал/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,06	0,07	0,05	0,04	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1			
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,11	1,13	1,13	1,02	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3			
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	Отопление	Гкал/ч				0,74	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,3			
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	ГВС	Гкал/ч				0,27	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3				
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	Технология	Гкал/ч																
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	4,9	4,9	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,7			
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	Доля резерва (от установленной мощности)		0,79	0,79	0,79	0,81	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9			
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	Резерв с N-1	Гкал/ч	1,04	1,02	1,02	1,13	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,8	-	-	-
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	Тепловая энергия																	
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	2,8	2,6	3,5	3,5	2,9	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	0,7			
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0			
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	2,8	2,6	3,4	3,4	2,9	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	0,7			
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	То же в %	%	5,8	6,0	4,8	4,4	5,2	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	22,9			
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	2,6	2,5	3,2	3,3	2,8	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	0,5			
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,5	0,4	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,1	-	-	-
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	162,7	166,6	165,3	160,8	174,9	174,9	174,9	174,9	174,9	174,9	174,9	174,9	174,9			
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	87,8	85,7	86,4	88,8	81,7	81,7	81,7	81,7	81,7	81,7	81,7	81,7	81,7			
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	3,2	3,1	3,9	3,8	3,6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,8			
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	87,8	85,7	86,4	88,8	81,7	81,7	81,7	81,7	81,7	81,7	81,7	81,7	81,7			
				МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	82,7	80,6	82,3	84,9	77,4	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	62,9			
001	ПАО "МОЭК"	24	149	МК-133 Рыбинская 3-я ул. 28А	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3			
				МК-133 Рыбинская 3-я ул. 28А	Ввод мощности	Гкал/ч																

[illegible]

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				МК-344 Кирпичная ул. 50 с.2	Тепловая энергия																	
				МК-344 Кирпичная ул. 50 с.2	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	7,7	7,4	8,3	7,8	7,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
				МК-344 Кирпичная ул. 50 с.2	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК-344 Кирпичная ул. 50 с.2	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	7,6	7,3	8,2	7,7	7,4	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
				МК-344 Кирпичная ул. 50 с.2	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				МК-344 Кирпичная ул. 50 с.2	То же в %	%	4,4	4,5	4,0	4,1	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,9	3,9	3,9
				МК-344 Кирпичная ул. 50 с.2	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	7,3	7,0	7,9	7,4	7,1	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
				МК-344 Кирпичная ул. 50 с.2	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,2	1,1	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				МК-344 Кирпичная ул. 50 с.2	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	159,6	156,9	158,1	159,7	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9
				МК-344 Кирпичная ул. 50 с.2	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	89,5	91,1	90,4	89,4	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1
				МК-344 Кирпичная ул. 50 с.2	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	8,5	8,0	9,1	8,6	8,1	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
				МК-344 Кирпичная ул. 50 с.2	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	89,5	91,1	90,4	89,4	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1
				МК-344 Кирпичная ул. 50 с.2	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	85,5	87,0	86,7	85,8	87,2	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,5	87,5	87,5
001	ПАО "МОЭК"	30	155	МК-118 Костянский пер. 10 с.4	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	23	24	25	26	27											
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,50	4,50	4,50	4,50	4,5											
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	Собственные нужды	Гкал/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,1											
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,07	0,08	0,07	0,05	0,1											
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,80	1,84	1,84	1,29	1,3											
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	Отопление	Гкал/ч				1,13	1,1											
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	ГВС	Гкал/ч				0,15	0,2											
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	Технология	Гкал/ч																
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,6	2,6	2,6	3,1	3,1											
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	Доля резерва (от установленной мощности)		0,58	0,57	0,57	0,69	0,7											
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	Резерв с N-1	Гкал/ч	2,20	2,16	2,16	2,71	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	Тепловая энергия																	
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	5,0	4,6	5,3	5,1	4,7											
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0											
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	4,9	4,6	5,3	5,0	4,7											
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2											
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	То же в %	%	4,0	4,2	3,7	3,7	3,9											
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	4,7	4,4	5,1	4,8	4,5											
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,8	0,7	0,9	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	154,5	156,9	163,6	162,7	165,2											
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,5	91,0	87,3	87,8	86,5											
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	5,3	5,0	6,0	5,7	5,4											
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,5	91,0	87,3	87,8	86,5											
				МК-118 Костянский пер. 10 с.4	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	88,8	87,2	84,1	84,6	83,1											
001	ПАО "МОЭК"	31	156	МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	18	19	20	21	22	23	24	25								
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	2,50	2,50	2,50	2,50	2,5	2,5	2,5	2,5								
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	Собственные нужды	Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,1	0,1	0,1	0,1								
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,04	0,04	0,03	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0								
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,24	1,27	1,23	1,46	1,5	1,5	1,5	1,5								
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	Отопление	Гкал/ч				1,44	1,4	1,4	1,4	1,4								
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	ГВС	Гкал/ч				0,02	0,0	0,0	0,0	0,0								
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	Технология	Гкал/ч																
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0								
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	Доля резерва (от установленной мощности)		0,48	0,47	0,48	0,39	0,4	0,4	0,4	0,4								
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,76	0,73	0,77	0,54	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	Тепловая энергия																	
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	2,6	2,5	3,2	3,0	2,7	3,0	3,0	3,0								
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1								
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	2,6	2,5	3,2	2,9	2,7	2,9	2,9	2,9								
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1								
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	То же в %	%	3,0	3,1	2,5	2,5	2,7	2,5	2,5	2,5								
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	2,5	2,4	3,1	2,9	2,6	2,9	2,9	2,9								
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	183,6	176,8	172,9	174,0	179,5	179,5	179,5	179,5								
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	77,8	80,8	82,6	82,1	79,6	79,6	79,6	79,6								
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	3,3	3,1	3,8	3,6	3,4	3,7	3,7	3,7								
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	77,8	80,8	82,6	82,1	79,6	79,6	79,6	79,6								
				МК-122 Даев пер. 29-а, с.2	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	75,5	78,3	80,6	80,0	77,4	77,6	77,6	77,6								
001	ПАО "МОЭК"	32	157	МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,75	1,75	1,75	1,75	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	Собственные нужды	Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,82	0,86	0,86	1,10	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	Отопление	Гкал/ч				0,99	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	ГВС	Гкал/ч				0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	Технология	Гкал/ч																
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,9	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	Доля резерва (от установленной мощности)		0,51	0,48	0,48	0,35	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,49	0,45	0,45	0,21	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	Тепловая энергия																	
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	2,4	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	2,4	2,5	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	То же в %	%	3,0	2,7	2,7	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,4	2,4	2,4	2,2
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	2,3	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	162,4	157,0	157,2	159,9	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	88,0	91,0	90,9	89,3	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	2,7	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	88,0	91,0	90,9	89,3	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
				МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	85,4	88,5	88,4	87,1	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,8	88,8	88,8	89,0
001	ПАО "МОЭК"	33	158	МК "Перовского суда"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				МК "Перовского суда"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК "Перовского суда"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК "Перовского суда"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				МК "Перовского суда"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,08	1,08	1,08	1,08	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				МК "Перовского суда"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Перовского суда"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,00	0,01	0,00	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Перовского суда"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК "Перовского суда"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,34	0,35	0,35	0,57	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК "Перовского суда"	Отопление	Гкал/ч				0,56	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК "Перовского суда"	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК "Перовского суда"	ГВС	Гкал/ч				0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Перовского суда"	Технология	Гкал/ч																
				МК "Перовского суда"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				МК "Перовского суда"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,66	0,65	0,65	0,45	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				МК "Перовского суда"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,09	0,08	0,08	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Перовского суда"	Тепловая энергия																	
				МК "Перовского суда"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	1,4	0,8	0,9	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				МК "Перовского суда"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Перовского суда"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1,4	0,8	0,9	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				МК "Перовского суда"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Перовского суда"	То же в %	%	0,9	1,5	1,4	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
				МК "Перовского суда"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,4	0,8	0,9	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				МК "Перовского суда"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Перовского суда"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	164,7	167,4	164,5	170,9	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	158,6	158,6	158,6	158,6
				МК "Перовского суда"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	86,7	85,4	86,8	83,6	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	90,1	90,1	90,1	90,1
				МК "Перовского суда"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	1,6	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				МК "Перовского суда"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	86,7	85,4	86,8	83,6	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	90,1	90,1	90,1	90,1
				МК "Перовского суда"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	85,9	84,1	85,6	82,3	86,9	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	88,8	88,8	88,8	88,8
001	ПАО "МОЭК"	34	159	МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,0	6,0	6,0	6,0
				МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	Ввод мощности	Гкал/ч			0,00													
				МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	Вывод мощности	Гкал/ч													0,2			
				МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	6,24	6,24	6,24	6,24	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,0	6,0	6,0	6,0
				МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	Собственные нужды	Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,23	0,22	0,21	0,26	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4
				МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	3,03	3,08	3,48	3,39	3,4	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	2,9	2,9	2,9	1,1	4,4	4,4
				МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	Отопление	Гкал/ч				2,63	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,1	2,1	2,1	0,8	3,0	3,0
				МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	Вентиляция	Гкал/ч															0,7	0,7
				МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	ГВС	Гкал/ч																

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	Резерв с N-1	Гкал/ч	2,69	2,64	2,24	2,33	2,3	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,9	2,9	2,6	4,4	1,1	1,1
				МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	Тепловая энергия																	
				МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	8,9	9,1	11,0	10,1	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,1	9,1	9,1	3,4	12,8	12,8
				МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3
				МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	8,7	9,0	10,7	9,9	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	8,9	8,9	8,9	3,3	12,5	12,5
				МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,7	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,1
				МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	То же в %	%	7,5	7,1	6,0	7,6	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	8,5	8,5	8,5	26,5	7,1	8,4
				МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	8,1	8,3	10,1	9,2	8,9	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,2	8,2	8,2	2,4	11,6	11,4
				МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,5	1,5	1,8	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	0,5	2,0	2,0
				МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	170,4	163,3	167,0	162,3	156,5	156,5	156,5	156,5	156,5	156,5	156,5	156,5	156,5	156,5	156,5	156,5
				МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	83,8	87,5	85,5	88,0	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3
				МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	10,4	10,3	12,5	11,3	10,6	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	9,8	9,8	9,8	3,6	13,7	13,7
				МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	83,8	87,5	85,5	88,0	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3
				МК "Оранжерейная" Оранжерейная ул. 8а с.1	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	77,5	81,3	80,4	81,3	84,1	84,1	84,1	84,1	84,1	84,1	83,5	83,5	83,5	67,1	84,9	83,6
001	ПАО "МОЭК"	36	161	МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	Вывод мощности	Гкал/ч			0,00													
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,95	1,95	1,95	1,95	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	Собственные нужды	Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,90	0,92	0,92	0,68	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	Отопление	Гкал/ч				0,56	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	ГВС	Гкал/ч				0,12	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	Технология	Гкал/ч																
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	Доля резерва (от установленной мощности)		0,51	0,50	0,50	0,63	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,40	0,38	0,38	0,62	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	Тепловая энергия																	
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	1,7	1,7	1,7	2,1	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1,7	1,7	1,6	2,1	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	То же в %	%	2,4	2,3	2,4	1,8	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,7	1,7
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,6	1,6	1,6	2,1	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	168,6	155,3	155,3	151,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	84,7	92,0	92,0	94,4	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	2,0	1,8	1,8	2,2	2,4	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	84,7	92,0	92,0	94,4	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
				МК "Школа-интернат" 1-й Красковский пр., 38Б с.4	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	82,7	89,8	89,7	92,7	90,4	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,4	90,4
001	ПАО "МОЭК"	37	162	МК "Щербинка"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
				МК "Щербинка"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК "Щербинка"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК "Щербинка"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				МК "Щербинка"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	5,16	5,16	5,16	5,16	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
				МК "Щербинка"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,13	0,13	0,13	0,13	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Щербинка"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,40	0,44	0,38	0,34	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				МК "Щербинка"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК "Щербинка"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	4,14	4,22	4,22	3,85	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	3,8
				МК "Щербинка"	Отопление	Гкал/ч				3,59	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,7
				МК "Щербинка"	Вентиляция	Гкал/ч																0,9
				МК "Щербинка"	ГВС	Гкал/ч				0,26	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Щербинка"	Технология	Гкал/ч																
				МК "Щербинка"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,9	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	1,2
				МК "Щербинка"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,17	0,16	0,16	0,23	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				МК "Щербинка"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
				МК "Щербинка"	Тепловая энергия																	
				МК "Щербинка"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	10,6	9,6	11,3	10,7	9,8	10,7	10,7	10,7	10,7	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	10,5
				МК "Щербинка"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
				МК "Щербинка"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	10,5	9,5	11,1	10,6	9,7	10,5	10,5	10,5	10,5	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	10,2
				МК "Щербинка"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
				МК "Щербинка"	То же в %	%	9,6	10,4	9,1	8,9	9,7	9,0	9,0	9,0	9,0	14,2	14,2	14,0	13,6	12,5	12,5	8,1
				МК "Щербинка"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	9,5	8,5	10,1	9,7	8,8	9,5	9,5	9,5	9,5	5,7	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8	9,4
				МК "Щербинка"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,6	1,5	1,8	1,7	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,6
				МК "Щербинка"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	155,5	160,1	160,3	158,9	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8
				МК "Щербинка"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	91,9	89,3	89,1	89,9	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1
				МК "Щербинка"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	11,5	10,6	12,4	11,8	10,7	11,5	11,5	11,5	11,5	7,3	7,3	7,3	7,2	7,2	7,2	11,2
				МК "Щербинка"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	91,9	89,3	89,1	89,9	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1
				МК "Щербинка"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	83,0	79,9	81,0	81,9	82,3	82,9	82,9	82,9	82,9	78,2	78,2	78,4	78,7	79,8	79,8	83,8
001	ПАО "МОЭК"	38	163	МК "Толстопальцево"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				МК "Толстопальцево"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК "Толстопальцево"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК "Толстопальцево"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
				МК "Толстопальцево"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,29	1,29	1,29	1,29	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				МК "Толстопальцево"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Толстопальцево"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Толстопальцево"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК "Толстопальцево"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,21	0,21	0,23	0,23	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Толстопальцево"	Отопление	Гкал/ч				0,18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК "Толстопальцево"	Вентиляция	Гкал/ч				0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Толстопальцево"	ГВС	Гкал/ч				0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Толстопальцево"	Технология	Гкал/ч																
				МК "Толстопальцево"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				МК "Толстопальцево"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,81	0,81	0,80	0,80	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				МК "Толстопальцево"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,65	0,65	0,63	0,63	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				МК "Толстопальцево"	Тепловая энергия																	
				МК "Толстопальцево"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	0,7	0,6	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				МК "Толстопальцево"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК "Толстопальцево"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	0,7	0,6	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				МК "Толстопальцево"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
				МК "Толстопальцево"	То же в %	%	8,4	8,9	7,0	6,9	7,8	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	6,6
				МК "Толстопальцево"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				МК "Толстопальцево"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК "Толстопальцево"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	174,5	171,8	160,5	163,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				МК "Толстопальцево"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	81,9	83,1	89,0	87,4	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				МК "Толстопальцево"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	0,8	0,7	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				МК "Толстопальцево"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	81,9	83,1	89,0	87,4	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				МК "Толстопальцево"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	75,0	75,8	82,8	81,4	77,7	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	84,1
001	ПАО "МОЭК"	39	164	МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	-	-	-	-	-	-	-
				МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
				МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	8,60	8,60	8,60	8,60	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	-	-	-	-	-	-	-
				МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	Собственные нужды	Гкал/ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2							
				МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,34	0,31	0,27	0,18	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0							
				МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	3,67	3,73	3,73	2,26	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6							
				МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	Отопление	Гкал/ч				1,89	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2							
				МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	Вентиляция	Гкал/ч					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
				МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	ГВС	Гкал/ч				0,36	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4							
				МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	Технология	Гкал/ч																
				МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	4,7	4,7	4,7	6,1	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8							
				МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	Доля резерва (от установленной мощности)		0,55	0,54	0,54	0,71	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7							
				МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	Резерв с N-1	Гкал/ч	2,78	2,72	2,72	4,19	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	-	-	-	-	-	-	-
				МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	Тепловая энергия																	
				МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	10,8	11,6	13,8	11,7	9,0	11,6	11,6	11,6	11,6							
				МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,5	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3							
				МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	10,7	11,5	13,4	11,6	8,9	11,3	11,3	11,3	11,3							
				МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,5	0,5	0,1	0,1							
				МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	То же в %	%	9,2	8,4	7,3	8,0	10,3	4,1	4,1	0,8	0,8							
				МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	9,7	10,5	12,4	10,6	8,0	10,8	10,8	11,2	11,2							
				МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,7	1,8	2,2	1,8	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	-	-	-	-	-	-	-
				МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	160,7	156,4	163,1	156,3	158,0	158,0	158,0	158,0	158,0							
				МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	88,9	91,3	87,6	91,4	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4							
				МК "Новобратцево" Центральная ул. 2 с.1	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	12,1	12,6	15,2	12,6	9,9	12,5	12,5	12,5	12,5							

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
001	ПАО "МОЭК"	41	166	МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	8	9	10	11	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,88	0,88	0,88	0,88	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	Собственные нужды	Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,41	0,42	0,42	0,43	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	Отопление	Гкал/ч				0,43	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	ГВС	Гкал/ч																
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	Технология	Гкал/ч																
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	Доля резерва (от установленной мощности)		0,51	0,50	0,50	0,49	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,17	0,17	0,17	0,16	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	Тепловая энергия																	
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	1,0	0,9	1,1	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1,0	0,9	1,1	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	То же в %	%	2,2	2,4	1,9	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,9	0,8	1,1	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	157,1	159,7	161,0	162,1	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,9	89,4	88,7	88,1	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	1,1	1,0	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,9	89,4	88,7	88,1	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0
				МК-233 Новослободская ул. 3 с.6	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	88,9	87,3	87,0	86,3	87,0	87,1	87,1	87,1	87,1	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4
001	ПАО "МОЭК"	43	168	МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	Ввод мощности	Гкал/ч																
				МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	9	10	11	12	13,0											
				МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,88	0,88	0,88	0,88	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	Собственные нужды	Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,0											
				МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0											
				МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,36	0,37	0,37	0,39	0,4											
				МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	Отопление	Гкал/ч				0,38	0,4											
				МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	Вентиляция	Гкал/ч				0,01	0,0											
				МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	ГВС	Гкал/ч																
				МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	Технология	Гкал/ч																
				МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5											
				МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	Доля резерва (от установленной мощности)		0,56	0,56	0,56	0,53	0,5											
				МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,22	0,22	0,22	0,20	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	Тепловая энергия																	
				МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	0,9	0,8	1,0	0,9	0,9											
				МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
				МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	0,8	0,8	1,0	0,9	0,9											
				МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
				МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	То же в %	%	2,5	2,7	2,2	2,2	2,3											
				МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,8	0,8	1,0	0,9	0,9											
				МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				МК-322 А. Солженицина ул. 33 с .3	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	160,0	15														

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				МК-314 Гжельский пер. 15	Доля резерва (от установленной мощности)		0,25	0,24	0,24	0,29	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3			
				МК-314 Гжельский пер. 15	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
				МК-314 Гжельский пер. 15	Тепловая энергия																	
				МК-314 Гжельский пер. 15	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	1,6	1,6	1,8	1,2	1,0	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			
				МК-314 Гжельский пер. 15	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				МК-314 Гжельский пер. 15	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1,6	1,6	1,8	1,1	1,0	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4			
				МК-314 Гжельский пер. 15	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			
				МК-314 Гжельский пер. 15	То же в %	%	6,4	6,3	5,6	8,1	8,9	7,3	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4			
				МК-314 Гжельский пер. 15	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,5	1,5	1,7	1,1	0,9	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4			
				МК-314 Гжельский пер. 15	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
				МК-314 Гжельский пер. 15	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	157,2	152,5	153,3	154,8	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3			
				МК-314 Гжельский пер. 15	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,9	93,7	93,2	92,3	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0			
				МК-314 Гжельский пер. 15	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	1,7	1,7	1,9	1,2	1,1	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6			
				МК-314 Гжельский пер. 15	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,9	93,7	93,2	92,3	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0			
				МК-314 Гжельский пер. 15	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	85,0	87,8	88,0	84,8	83,8	85,3	86,1	86,1	86,1	86,1	86,1	86,1	86,1			
001	ПАО "МОЭК"	48	172	МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	Ввод мощности	Гкал/ч			0,00													
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	Вывод мощности	Гкал/ч																
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	4	5	6	7	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,32	1,32	1,32	1,32	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	Собственные нужды	Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,03	1,05	1,05	1,09	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	Отопление	Гкал/ч				0,99	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	Вентиляция	Гкал/ч																
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	ГВС	Гкал/ч				0,10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	Технология	Гкал/ч																
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	Доля резерва (от установленной мощности)		0,19	0,18	0,18	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	Тепловая энергия																	
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	2,6	2,6	3,1	3,1	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	2,6	2,6	3,0	3,1	2,6	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	То же в %	%	5,2	5,1	4,4	3,7	4,3	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	2,5	2,4	2,9	3,0	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	161,1	156,9	156,0	151,4	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	88,7	91,1	91,6	94,3	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	2,9	2,8	3,3	3,2	2,8	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	88,7	91,1	91,6	94,3	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2
				МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	84,1	86,4	87,6	90,8	88,2	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9
001	ПАО "МОЭК"	47	173	АНТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АНТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АНТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АНТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	12	13	14	15	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0
				АНТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	4,30	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АНТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1	Собственные нужды	Гкал/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,08	0,10	0,08	0,07	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АНТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,60	1,63	1,63	1,63	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				АНТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1	Отопление	Гкал/ч				0,49	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				АНТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1	Вентиляция	Гкал/ч				0,90	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				АНТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1	ГВС	Гкал/ч				0,24	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АНТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1	Технология	Гкал/ч																
				АНТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
				АНТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1	Доля резерва (от установленной мощности)		0,60	0,60	0,60	0,60	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				АНТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,55	0,52	0,52	0,52	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				АНТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1	Тепловая энергия																	
				АНТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	3,0	2,3	3,2	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
				АНТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	3,0	2,3	3,1	3,1	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
				АНТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1																		

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
001	ПАО "МОЭК"	49	174	АИТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	83,7	81,8	85,9	85,1	85,1	85,1	85,1	85,1	85,1	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	14	15	16	17	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	4,30	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	Собственные нужды	Гкал/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,10	0,11	0,09	0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,02	2,05	2,05	2,05	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	Отопление	Гкал/ч				1,39	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	Вентиляция	Гкал/ч				0,14	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	ГВС	Гкал/ч				0,53	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	Технология	Гкал/ч																
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	Доля резерва (от установленной мощности)		0,51	0,50	0,50	0,50	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,13	0,10	0,10	0,10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	Тепловая энергия																	
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	5,9	5,4	6,9	6,7	5,9	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	5,9	5,4	6,7	6,7	5,9	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	То же в %	%	5,0	5,3	4,3	4,0	4,6	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	3,9	3,9
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,6	5,1	6,5	6,4	5,6	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,9	0,8	1,1	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	154,5	156,8	157,2	153,0	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,5	91,1	90,9	93,4	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	6,4	5,9	7,4	7,2	6,5	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,5	91,1	90,9	93,4	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9
				АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	87,9	86,3	87,0	89,6	86,7	87,1	87,1	87,1	87,1	87,1	87,1	87,1	87,1	87,1	87,3	87,3
001	ПАО "МОЭК"	50	175	АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	18	19	20	21	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0
				АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	4,30	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	Собственные нужды	Гкал/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																
				АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,49	2,30	2,30	2,30	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
				АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	Отопление	Гкал/ч				1,74	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	Вентиляция	Гкал/ч				0,20	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	ГВС	Гкал/ч				0,36	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	Технология	Гкал/ч																
				АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	Доля резерва (от установленной мощности)		0,40	0,44	0,44	0,44	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	Тепловая энергия																	
				АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	6,4	6,3	7,3	6,9	6,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
				АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	6,3	6,3	7,1	6,8	6,4	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
				АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																
				АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	То же в %	%																
				АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	6,3	6,3	7,1	6,8	6,4	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
				АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	156,8	153,5	152,7	152,9	153,4	153,4	153,4	153,4	153,4	153,4	153,4	153,4	153,4	153,4	153,4	153,4
				АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	91,1	93,1	93,5	93,4	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1
				АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	7,0	6,7	7,6	7,3	6,9	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
				АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	91,1	93,1	93,5	93,4	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
001	ПАО "МОЭК"	51	176	АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	91,1	93,1	93,5	93,4	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	3	4	5	6	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	4,30	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	Собственные нужды	Гкал/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,08	0,08	0,07	0,07	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,98	3,03	3,03	2,98	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	Отопление	Гкал/ч				2,41	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	Вентиляция	Гкал/ч				0,12	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	ГВС	Гкал/ч				0,46	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	Технология	Гкал/ч																
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	Доля резерва (от установленной мощности)		0,28	0,27	0,27	0,28	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	<i>Тепловая энергия</i>																	
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	8,3	7,8	9,8	8,9	8,6	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	8,2	7,8	9,6	8,8	8,6	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	То же в %	%	2,6	2,8	2,3	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	8,0	7,5	9,3	8,6	8,4	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,3	1,2	1,5	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	157,5	158,9	155,2	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,7	89,9	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	9,1	8,6	10,4	9,6	9,3	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,7	89,9	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1
				АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	88,3	87,4	90,0	89,9	89,8	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
001	ПАО "МОЭК"	52	177	АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	3	4	5	6	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	3,44	3,44	3,44	3,44	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	Собственные нужды	Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,48	1,50	1,50	1,50	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	Отопление	Гкал/ч				1,18	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	Вентиляция	Гкал/ч				0,07	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	ГВС	Гкал/ч				0,26	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	Технология	Гкал/ч																
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	Доля резерва (от установленной мощности)		0,54	0,54	0,54	0,54	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,24	0,22	0,22	0,22	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	<i>Тепловая энергия</i>																	
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	4,7	4,4	5,2	4,9	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	4,7	4,4	5,1	4,8	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	То же в %	%	2,0	2,1	1,9	1,9	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,5	1,5
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	4,6	4,3	5,0	4,7	4,6	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,8	0,7	0,9	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	168,9	164,1	168,9	168,9	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	84,6	87,1	84,6	84,6	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	5,5	5,0	6,0	5,7	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	84,6	87,1	84,6	84,6	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	82,9	85,2	83,0	83,0	90,1	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,6	90,6
001	ПАО "МОЭК"	52	178	АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	2	3	4	5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	3,44	3,44	3,44	3,44	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	Собственные нужды	Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,05	0,06	0,05	0,06	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,75	2,80	2,80	2,80	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	Отопление	Гкал/ч				1,35	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	Вентиляция	Гкал/ч				1,05	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	ГВС	Гкал/ч				0,41	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	Технология	Гкал/ч																
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	Доля резерва (от установленной мощности)		0,18	0,16	0,16	0,16	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	Тепловая энергия																	
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	7,3	6,0	7,7	7,5	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	7,2	5,9	7,5	7,5	7,0	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	То же в %	%	1,9	2,3	1,8	2,3	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,1	2,0	2,0
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	7,1	5,8	7,4	7,3	6,8	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,1	0,9	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	151,4	156,7	156,7	153,6	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	94,4	91,1	91,1	93,0	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	7,7	6,5	8,3	8,0	7,5	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	94,4	91,1	91,1	93,0	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7
				АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	92,6	89,0	89,5	90,9	91,4	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,7	91,8	91,8
001	ПАО "МОЭК"	54	179	АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	Ввод мощности	Гкал/ч							0,0									
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	18	19	20	21	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	3,44	3,44	3,44	3,44	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	Собственные нужды	Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,12	0,14	0,12	0,12	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,44	1,89	1,89	1,89	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	Отопление	Гкал/ч				1,17	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	Вентиляция	Гкал/ч				0,56	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	ГВС	Гкал/ч				0,16	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	Технология	Гкал/ч																
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	Доля резерва (от установленной мощности)		0,56	0,42	0,42	0,42	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,28	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	Тепловая энергия																	
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	4,0	4,8	5,6	5,1	5,2	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	4,0	4,8	5,5	5,1	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	То же в %	%	8,4	7,2	6,3	6,5	6,6	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,7	4,4	5,1	4,8	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,7	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	167,0	164,8	161,8	161,9	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	85,5	86,7	88,3	88,2	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	4,7	5,5	6,2	5,8	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	85,5	86,7	88,3	88,2	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
				АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	78,4	80,5	82,7	82,5	86,0	86,2	86,2	86,2	86,2	86,2	86,2	86,2	86,2	86,2	86,2	86,2
001	ПАО "МОЭК"	55	180	АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
				АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3	Ввод мощности	Гкал/ч	1,20															
				АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	1	2	3	4	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
				АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	3,78	3,78	3,78	3,78	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
				АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3	Собственные нужды	Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,5	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3	Доля резерва (от установленной мощности)		0,40	0,49	0,49	0,45	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,07	0,07	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3	Тепловая энергия																	
				АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	5,1	4,8	5,7	5,4	5,2	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
				АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	5,0	4,7	5,5	5,4	5,2	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
				АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3	То же в %	%	0,3	0,4	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,0	4,7	5,5	5,4	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
				АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,8	0,7	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	155,1	156,8	156,8	153,7	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3
				АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,1	91,1	91,1	92,9	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
				АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	5,5	5,2	6,1	5,8	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
				АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,1	91,1	91,1	92,9	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
				АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	91,8	90,8	90,8	92,4	91,4	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
001	ПАО "МОЭК"	56	181	АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	Ввод мощности	Гкал/ч							0,0									
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	16	17	18	19	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,72	1,72	1,72	1,72	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	Собственные нужды	Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,04	0,03	0,03	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,33	1,00	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	Отопление	Гкал/ч				0,74	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	Вентиляция	Гкал/ч																
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	ГВС	Гкал/ч				0,26	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	Технология	Гкал/ч																
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	Доля резерва (от установленной мощности)		0,20	0,39	0,39	0,39	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	Тепловая энергия																	
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	3,2	3,0	3,6	3,5	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	3,1	3,0	3,5	3,5	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	То же в %	%	2,8	3,0	2,6	2,5	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,0	2,9	3,4	3,4	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	156,8	156,3	161,6	151,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	91,1	91,4	88,4	94,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	3,4	3,3	4,0	3,7	3,6	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	91,1	91,4	88,4	94,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4
				АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8 с.2	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	88,5	88,7	86,1	92,1	88,9	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0
001	ПАО "МОЭК"	57	182	АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	3	4	5	6	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0
				АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	4,30	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2	Собственные нужды	Гкал/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,25	0,21	0,17	0,18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,92	2,36	2,36	2,36	2,4	2,4	2,4	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
				АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2	Отопление	Гкал/ч				1,56	1,6	1,6	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
				АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2	Вентиляция	Гкал/ч				0,28	0,3	0,3	0,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2	ГВС	Гкал/ч				0,52	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2	Технология	Гкал/ч																
				АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2	Доля резерва (от установленной мощности)		0,30	0,43	0,43	0,43	0,4	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2	Тепловая энергия																	
				АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	7,1	6,9	8,6	7,8	7,5	8,1	8,0	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
				АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,2	0												

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				АНТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,7	92,3	91,4	92,3	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2
				АНТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.2	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	83,0	84,1	84,7	85,1	84,7	84,7	84,7	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
001	ПАО "МОЭК"	58	183	АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	1	2	3	4	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	4,30	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	Собственные нужды	Гкал/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,12	0,12	0,10	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,16	2,20	2,20	2,20	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	Отопление	Гкал/ч				1,21	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	Вентиляция	Гкал/ч				0,61	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	ГВС	Гкал/ч				0,38	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	Технология	Гкал/ч																
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	Доля резерва (от установленной мощности)		0,47	0,46	0,46	0,46	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	Тепловая энергия																	
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	6,6	6,7	7,9	7,2	6,5	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	6,6	6,7	7,8	7,1	6,5	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	То же в %	%	5,4	5,3	4,6	4,9	5,5	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	6,2	6,3	7,4	6,8	6,1	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,0	1,0	1,2	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	157,9	156,8	156,5	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,5	91,1	91,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	7,2	7,3	8,5	7,7	7,0	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,5	91,1	91,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3
				АНТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	85,6	86,3	87,0	87,8	87,2	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8
001	ПАО "МОЭК"	59	184	АНТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АНТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АНТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АНТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	19	20	21	22	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0
				АНТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	4,30	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АНТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1	Собственные нужды	Гкал/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																
				АНТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АНТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	3,48	2,83	2,83	2,83	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
				АНТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1	Отопление	Гкал/ч				2,19	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
				АНТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1	Вентиляция	Гкал/ч				0,09	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1	ГВС	Гкал/ч				0,54	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				АНТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1	Технология	Гкал/ч																
				АНТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				АНТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1	Доля резерва (от установленной мощности)		0,17	0,32	0,32	0,32	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АНТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АНТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1	Тепловая энергия																	

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				АНТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1	Технология	Гкал/ч																
				АНТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	3,4	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
				АНТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1	Доля резерва (от установленной мощности)		0,79	0,72	0,72	0,72	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				АНТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1	Резерв с N-1	Гкал/ч	1,37	1,04	1,04	1,04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				АНТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1	Тепловая энергия																	
				АНТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	1,4	2,1	2,7	5,9	5,6	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
				АНТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1,4	2,1	2,7	5,9	5,5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
				АНТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АНТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1	То же в %	%	11,7	7,8	6,3	2,7	3,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
				АНТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,2	2,0	2,5	5,7	5,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
				АНТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,2	0,3	0,4	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				АНТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	151,3	156,8	151,3	152,2	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8
				АНТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	94,4	91,1	94,4	93,8	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1
				АНТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	1,5	2,3	2,8	6,3	6,1	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
				АНТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	94,4	91,1	94,4	93,8	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1
				АНТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	83,4	84,1	88,5	91,3	88,4	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
001	ПАО "МОЭК"	61	186	АНТ № 8А Родионовская ул. 18	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	8	9	10	11	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	3,44	3,44	3,44	3,44	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	Собственные нужды	Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,02	0,02	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,80	1,29	1,29	1,29	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	Отопление	Гкал/ч				1,06	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	Вентиляция	Гкал/ч																
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	ГВС	Гкал/ч				0,24	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	Технология	Гкал/ч																
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	Доля резерва (от установленной мощности)		0,45	0,60	0,60	0,60	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,43	0,43	0,43	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	Тепловая энергия																	
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	3,8	3,8	4,4	4,0	3,6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	3,8	3,7	4,3	4,0	3,6	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	То же в %	%	1,2	1,2	1,0	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,3
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,7	3,7	4,2	3,9	3,5	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	151,8	156,8	154,4	154,0	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	94,1	91,1	92,5	92,8	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	4,0	4,1	4,6	4,3	3,9	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	94,1	91,1	92,5	92,8	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
				АНТ № 8А Родионовская ул. 18	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	93,0	90,1	91,6	91,8	89,4	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	90,3
001	ПАО "МОЭК"	62	187	АНТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АНТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АНТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АНТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	1	2	3	4	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
				АНТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,34	0,34	0,34	0,34	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АНТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2	Собственные нужды	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АНТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АНТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АНТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,13	0,13	0,13	0,13	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2	Отопление	Гкал/ч				0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АНТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2	Вентиляция	Гкал/ч				0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2	ГВС	Гкал/ч				0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АНТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2	Технология	Гкал/ч																
				АНТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АНТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2	Доля резерва (от установленной мощности)		0,60	0,59	0,59	0,59	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				АНТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АНТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2	Тепловая энергия																	
				АНТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АНТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АНТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АНТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0</					

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				АИТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				АИТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	94,3	91,1	91,9	89,1	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9
				АИТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	88,6	84,8	86,6	83,6	84,0	84,4	84,4	84,4	84,4	84,4	84,4	84,4	84,4	84,4	87,3	87,3
001	ПАО "МОЭК"	63	188	АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	15	16	17	18	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	4,30	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	Собственные нужды	Гкал/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,50	2,54	2,54	2,54	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	Отопление	Гкал/ч				1,63	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	Вентиляция	Гкал/ч				0,33	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	ГВС	Гкал/ч				0,58	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	Технология	Гкал/ч																
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	Доля резерва (от установленной мощности)		0,39	0,38	0,38	0,38	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	Тепловая энергия																	
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	7,6	7,2	8,8	7,4	7,1	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	7,6	7,2	8,6	7,4	7,1	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	То же в %	%																
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	7,6	7,2	8,6	7,4	7,1	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,2	1,1	1,3	1,3	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	153,6	153,6	156,7	174,8	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	93,0	93,0	91,2	81,7	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	8,1	7,7	9,4	9,0	7,8	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	93,0	93,0	91,2	81,7	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2
				АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	93,0	93,0	91,2	81,7	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2
001	ПАО "МОЭК"	64	189	АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	Ввод мощности	Гкал/ч	2,58															
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	1	2	3	4	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	9,46	9,46	9,46	9,46	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	Собственные нужды	Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,18	0,18	0,16	0,17	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	4,56	4,63	4,63	4,63	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	5,5	5,5
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	Отопление	Гкал/ч				3,22	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,9	3,9
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	Вентиляция	Гкал/ч																
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	ГВС	Гкал/ч				1,41	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,7	1,7
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	Технология	Гкал/ч																
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	4,7	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	3,7	3,7
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	Доля резерва (от установленной мощности)		0,49	0,49	0,49	0,49	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	Резерв с N-1	Гкал/ч	2,32	2,25	2,25	2,25	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	1,3	1,3
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	Тепловая энергия																	
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	14,5	14,4	16,8	15,3	14,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	19,1	19,1
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,4	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	14,4	14,4	16,4	15,2	14,7	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	18,6	18,6
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	То же в %	%	3,9	4,0	3,5	3,7	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,0	3,0
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	13,8	13,8	15,8	14,7	14,2	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	18,0	18,0
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	2,2	2,3	2,6	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	154,6	156,8	157,6	159,3	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,4	91,1	90,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	15,6	15,8	18,0	17,0	16,4	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	20,7	20,7	
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,4	91,1	90,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7
				АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	88,8	87,5	87,5	86,4	86,2	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	87,0	87,0
001	ПАО "МОЭК"	65	190	АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	15	16	17	18	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0
				АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	4,30	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
		</																				

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7	ГВС	Гкал/ч				0,54	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7	Технология	Гкал/ч																
				АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
				АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7	Доля резерва (от установленной мощности)		0,22	0,41	0,41	0,41	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7	Тепловая энергия																	
				АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	7,5	7,1	8,3	8,6	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
				АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	7,5	7,1	8,1	8,6	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
				АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7	То же в %	%	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	7,4	7,0	8,1	8,5	8,4	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
				АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,2	1,1	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	160,9	157,2	160,9	160,9	160,9	160,9	160,9	160,9	160,9	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	88,8	90,9	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	8,4	7,8	9,1	9,6	9,5	9,4	9,4	9,4	9,4	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
				АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	88,8	90,9	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	88,2	90,3	88,2	88,3	88,2	88,3	88,3	88,3	88,3	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5
001	ПАО "МОЭК"	66	191	АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	4	5	6	7	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	4,30	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	Собственные нужды	Гкал/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,81	1,55	1,55	1,55	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	Отопление	Гкал/ч				1,17	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	Вентиляция	Гкал/ч				0,09	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	ГВС	Гкал/ч				0,29	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	Технология	Гкал/ч																
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	Доля резерва (от установленной мощности)		0,55	0,61	0,61	0,61	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,34	0,60	0,60	0,60	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	Тепловая энергия																	
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	4,8	4,4	5,2	5,3	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	4,8	4,4	5,1	5,2	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	То же в %	%	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	4,8	4,3	5,1	5,2	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,8	0,7	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	165,0	156,8	156,8	165,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	86,6	91,1	91,1	86,2	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	5,6	4,8	5,6	6,1	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	86,6	91,1	91,1	86,2	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1
				АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	86,0	90,4	90,5	85,6	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
001	ПАО "МОЭК"	67	192	АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	1	2	3	4	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
				АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	4,30	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1	Собственные нужды	Гкал/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,13	2,00	2,00	2,00	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
				АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1	Отопление	Гкал/ч				1,49	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
				АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1	Вентиляция	Гкал/ч																
				АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1	ГВС	Гкал/ч				0,51	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1	Технология	Гкал/ч																
				АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
				АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1	Доля резерва (от установленной мощности)		0,48	0,51	0,51	0,51	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,02	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1	Тепловая энергия																	
				АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	6,4	6,3	7,													

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,6	89,5	91,5	92,5	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3
				АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	7,0	7,0	7,5	7,6	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
				АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,6	89,5	91,5	92,5	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3
				АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	88,7	87,5	89,7	90,8	88,4	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6
001	ПАО "МОЭК"	68	193	АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	18	19	20	21	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	4,30	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	Собственные нужды	Гкал/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,91	1,76	1,76	1,76	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	Отопление	Гкал/ч				1,47	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	Вентиляция	Гкал/ч																
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	ГВС	Гкал/ч				0,29	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	Технология	Гкал/ч																
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	Доля резерва (от установленной мощности)		0,53	0,57	0,57	0,57	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,24	0,39	0,39	0,39	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	Тепловая энергия																	
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	5,0	4,8	6,3	6,8	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	5,0	4,7	6,1	6,7	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	То же в %	%	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,0	4,7	6,1	6,7	6,5	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,8	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	151,1	156,8	155,1	153,8	154,9	154,9	154,9	154,9	154,9	154,9	154,9	154,9	154,9	154,9	154,9	154,9
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	94,5	91,1	92,1	92,9	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	5,3	5,2	6,7	7,2	7,1	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	94,5	91,1	92,1	92,9	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2
				АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	94,0	90,6	91,7	92,5	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9
001	ПАО "МОЭК"	69	194	АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	17	18	19	20	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	4,30	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	Собственные нужды	Гкал/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,03	0,04	0,03	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,17	2,26	2,26	2,26	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	Отопление	Гкал/ч				1,87	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	Вентиляция	Гкал/ч				0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	ГВС	Гкал/ч				0,31	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	Технология	Гкал/ч																
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	Доля резерва (от установленной мощности)		0,47	0,45	0,45	0,45	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	Тепловая энергия																	
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	6,3	6,0	6,9	6,5	6,2	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	6,3	6,0	6,8	6,4	6,1	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	То же в %	%	1,6	1,7	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	6,2	5,9	6,7	6,3	6,0	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,0	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	156,7	152,4	153,5	149,9	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	91,2	93,7	93,0	95,3	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	6,9	6,4	7,3	6,8	6,5	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	91,2	93,7	93,0	95,3	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6
				АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	89,7	92,2	91,7	93,8	92,1	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2
001	ПАО "МОЭК"	70	195	АИТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
				АИТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2	Ввод мощности	Гкал/ч																

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				АНТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2	Вентиляция	Гкал/ч				0,07	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2	ГВС	Гкал/ч				0,47	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				АНТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2	Технология	Гкал/ч																
				АНТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,7	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
				АНТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2	Доля резерва (от установленной мощности)		0,41	0,54	0,54	0,54	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				АНТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2	Тепловая энергия																	
				АНТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	6,1	5,9	7,1	6,7	6,2	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
				АНТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АНТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	6,0	5,9	7,0	6,7	6,2	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
				АНТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АНТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2	То же в %	%	2,7	2,8	2,4	2,4	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
				АНТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,9	5,7	6,8	6,5	6,1	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
				АНТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,9	0,9	1,1	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				АНТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	157,5	161,7	156,6	154,8	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				АНТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,7	88,4	91,2	92,3	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				АНТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	6,6	6,6	7,6	7,3	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
				АНТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,7	88,4	91,2	92,3	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				АНТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	88,3	85,9	89,0	90,1	86,1	86,2	86,2	86,2	86,2	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9
001	ПАО "МОЭК"	71	196	АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	18	19	20	21	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	4,30	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	Собственные нужды	Гкал/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,13	0,13	0,10	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,26	2,10	2,10	2,10	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	Отопление	Гкал/ч				1,68	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	Вентиляция	Гкал/ч				0,07	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	ГВС	Гкал/ч				0,35	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	Технология	Гкал/ч																
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	Доля резерва (от установленной мощности)		0,45	0,49	0,49	0,49	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	Тепловая энергия																	
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	6,1	5,9	7,8	6,4	6,2	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	6,1	5,8	7,6	6,4	6,1	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	То же в %	%	5,7	6,0	4,6	5,4	5,7	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,7	5,5	7,3	6,0	5,8	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,9	0,9	1,2	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	153,7	156,8	155,5	175,5	171,3	171,3	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	93,0	91,1	91,9	81,4	83,4	83,4	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	6,5	6,4	8,3	7,9	7,4	8,1	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	93,0	91,1	91,9	81,4	83,4	83,4	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				АНТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	87,7	85,7	87,6	77,0	78,7	79,1	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5
001	ПАО "МОЭК"	72	197	АНТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АНТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АНТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АНТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	13	14	15	16	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0
				АНТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	4,30	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АНТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114	Собственные нужды	Гкал/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,04	0,04	0,03	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АНТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АНТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,19	2,23	2,23	2,23	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
				АНТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114	Отопление	Гкал/ч				1,59	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				АНТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114	Вентиляция	Гкал/ч				0,18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АНТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114	ГВС	Гкал/ч				0,46	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				АНТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114	Технология	Гкал/ч																
				АНТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
				АНТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114	Доля резерва (от установленной мощности)		0,47	0,46	0,46	0,46	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				АНТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,							

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				АИТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	156,7	162,8	161,0	156,9	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2
				АИТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	91,2	87,8	88,7	91,1	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3
				АИТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	7,1	7,3	8,6	8,0	7,9	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
				АИТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	91,2	87,8	88,7	91,1	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3
				АИТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	89,7	86,3	87,5	89,8	89,0	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1
001	ПАО "МОЭК"	73	198	АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	14	15	16	17	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	4,30	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	Собственные нужды	Гкал/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,07	0,07	0,06	0,06	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,83	2,88	2,88	2,88	2,9	2,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	Отопление	Гкал/ч				1,86	1,9	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	Вентиляция	Гкал/ч				0,60	0,6		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	ГВС	Гкал/ч				0,43	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	Технология	Гкал/ч																
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	2,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	Доля резерва (от установленной мощности)		0,32	0,30	0,30	0,30	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	Тепловая энергия																	
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	8,0	7,8	9,1	8,4	8,0	6,0	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	8,0	7,8	8,9	8,3	7,9	5,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	То же в %	%	2,4	2,5	2,2	2,2	2,4	3,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	7,8	7,6	8,7	8,2	7,7	5,7	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,3	1,2	1,4	1,3	1,3	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	157,7	158,5	157,8	160,4	161,5	161,5	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,6	90,1	90,5	89,0	88,4	88,4	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	8,8	8,6	9,8	9,4	9,0	6,6	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,6	90,1	90,5	89,0	88,4	88,4	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	88,4	87,9	88,5	87,0	86,3	85,6	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
001	ПАО "МОЭК"	74	199	АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	14	15	16	17	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	7,74	7,74	7,74	7,74	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	Собственные нужды	Гкал/ч	0,19	0,19	0,19	0,19	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,08	0,08	0,07	0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,79	2,93	2,93	2,93	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	Отопление	Гкал/ч				2,42	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	Вентиляция	Гкал/ч																
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	ГВС	Гкал/ч				0,51	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	Технология	Гкал/ч																
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	4,8	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	Доля резерва (от установленной мощности)		0,61	0,60	0,60	0,60	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	Резерв с N-1	Гкал/ч	2,37	2,23	2,23	2,23	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	Тепловая энергия																	
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	8,1	8,3	9,7	8,5	8,0	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	8,1	8,3	9,4	8,5	8,0	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	То же в %	%	2,8	2,8	2,5	2,7	2,9	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	7,9	8,0	9,2	8,2	7,7	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,3	1,4	1,5	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	159,2	165,6	164,1	159,4	167,7	167,7	167,7	167,7	167,7	167,7	167,7	167,7	158,6	158,6	158,6	158,6
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	89,8	86,3	87,1	89,6	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	90,1	90,1	90,1	90,1
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	9,0	9,6	10,8	9,4	9,4	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	9,6	9,6	9,6	9,6
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	89,8	86,3	87,1	89,6	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	90,1	90,1	90,1	90,1
				АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	87,2	83,8	84,9	87,2	82,7	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	87,7	87,7	87,7	87,7
001	ПАО "МОЭК"	75	200	АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,6	2,6	2,6													

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1	Отопление	Гкал/ч				0,92	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1	Вентиляция	Гкал/ч				0,09	0,1	0,1	0,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1	ГВС	Гкал/ч				0,22	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1	Технология	Гкал/ч																
				АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1	Доля резерва (от установленной мощности)		0,39	0,50	0,50	0,50	0,5	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,06	0,06	0,06	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1	Тепловая энергия																	
				АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	3,7	3,5	4,2	3,9	3,6	3,9	3,9	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
				АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	3,7	3,5	4,1	3,8	3,6	3,8	3,8	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
				АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1	То же в %	%	5,3	5,6	4,8	5,0	5,5	5,0	5,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
				АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,5	3,3	3,9	3,6	3,4	3,6	3,6	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
				АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	153,5	159,0	154,6	155,0	153,6	153,6	153,6	153,6	153,6	153,6	153,6	153,6	153,6	153,6	153,6	153,6
				АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	93,1	89,9	92,4	92,2	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
				АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	4,0	3,9	4,5	4,2	3,8	4,1	4,1	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
				АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	93,1	89,9	92,4	92,2	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
				АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	88,2	84,8	87,9	87,5	87,9	88,3	88,3	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
001	ПАО "МОЭК"	76	201	АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	6	7	8	9	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,41	1,41	1,41	1,41	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	Собственные нужды	Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,32	0,34	0,34	0,34	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	Отопление	Гкал/ч				0,28	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	Вентиляция	Гкал/ч																
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	ГВС	Гкал/ч				0,06	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	Технология	Гкал/ч																
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	Доля резерва (от установленной мощности)		0,75	0,73	0,73	0,73	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,60	0,58	0,58	0,58	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	Тепловая энергия																	
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	То же в %	%																
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	151,4	155,6	155,6	155,6	154,9	154,9	154,9	154,9	154,9	154,9	154,9	154,9	154,9	154,9	154,9	154,9
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	94,3	91,8	91,8	91,8	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	1,1	1,0	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	94,3	91,8	91,8	91,8	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2
				АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	94,3	91,8	91,8	91,8	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2
001	ПАО "МОЭК"	77	202	АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	6	7	8	9	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0
				АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,41	1,41	1,41	1,41	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29	Собственные нужды	Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																
				АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,41	0,46	0,46	0,46	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29	Отопление	Гкал/ч				0,40	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29	Вентиляция	Гкал/ч																
				АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29	ГВС	Гкал/ч				0,06	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29	Технология	Гкал/ч																
				АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29	Доля резерва (от установленной мощности)		0,68	0,65	0,65	0,65	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,51	0,46	0,46	0,46	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29	Тепловая энергия																	
				АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	1,2	1,1	1,6	1,3	1,4	1,4	1,4									

[illegible]

[illegible]

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				АНТ К.З. Соколово-Мещерская ул. 20 к.1 с.1	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,7	1,7	2,1	2,0	1,6	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
				АНТ К.З. Соколово-Мещерская ул. 20 к.1 с.1	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				АНТ К.З. Соколово-Мещерская ул. 20 к.1 с.1	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	159,9	156,2	157,6	154,8	154,9	154,9	154,9	154,9	154,9	154,9	154,9	154,9	154,9	154,9	154,9	154,9
				АНТ К.З. Соколово-Мещерская ул. 20 к.1 с.1	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	89,4	91,4	90,6	92,3	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2
				АНТ К.З. Соколово-Мещерская ул. 20 к.1 с.1	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	2,2	2,2	2,7	2,4	2,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
				АНТ К.З. Соколово-Мещерская ул. 20 к.1 с.1	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	89,4	91,4	90,6	92,3	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2
				АНТ К.З. Соколово-Мещерская ул. 20 к.1 с.1	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	77,3	79,1	80,5	81,6	79,3	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
001	ПАО "МОЭК"	83	208	АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	15	16	17	18	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	3,44	3,44	3,44	3,44	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	Собственные нужды	Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,05	0,07	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,22	1,25	1,25	1,25	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	Отопление	Гкал/ч				0,39	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	Вентиляция	Гкал/ч				0,77	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	ГВС	Гкал/ч				0,09	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	Технология	Гкал/ч																
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	Доля резерва (от установленной мощности)		0,62	0,61	0,61	0,61	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,50	0,47	0,47	0,48	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	Тепловая энергия																	
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	2,8	2,1	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	2,8	2,1	2,7	2,8	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	То же в %	%	4,2	5,6	4,4	4,2	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	2,7	2,0	2,6	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	160,2	160,4	163,0	159,4	161,7	161,7	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	89,2	89,1	87,6	89,6	88,3	88,3	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	3,1	2,4	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	89,2	89,1	87,6	89,6	88,3	88,3	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				АНТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	85,4	84,1	83,8	85,9	84,5	84,6	86,3	86,3	86,3	86,3	86,3	86,3	86,3	86,3	86,3	86,3
001	ПАО "МОЭК"	151	209	ПК Больничный комплекс	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
				ПК Больничный комплекс	Ввод мощности	Гкал/ч																
				ПК Больничный комплекс	Вывод мощности	Гкал/ч																
				ПК Больничный комплекс	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	18	19	20	21	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0
				ПК Больничный комплекс	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	2,15	2,15	2,15	2,15	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
				ПК Больничный комплекс	Собственные нужды	Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				ПК Больничный комплекс	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																
				ПК Больничный комплекс	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				ПК Больничный комплекс	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	-	-	-													
				ПК Больничный комплекс	Отопление	Гкал/ч																
				ПК Больничный комплекс	Вентиляция	Гкал/ч																
				ПК Больничный комплекс	ГВС	Гкал/ч																
				ПК Больничный комплекс	Технология	Гкал/ч																
				ПК Больничный комплекс	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
				ПК Больничный комплекс	Доля резерва (от установленной мощности)		0,97	0,98	0,98	0,98	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				ПК Больничный комплекс	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ПК Больничный комплекс	Тепловая энергия																	
				ПК Больничный комплекс	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал		-	-	-	-											
				ПК Больничный комплекс	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал		-	-	-	-											
				ПК Больничный комплекс	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал		-	-	-	-											
				ПК Больничный комплекс	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																
				ПК Больничный комплекс	То же в %	%																
				ПК Больничный комплекс	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал																
				ПК Больничный комплекс	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ПК Больничный комплекс	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал																
				ПК Больничный комплекс	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%																
				ПК Больничный комплекс	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал																
				ПК Больничный комплекс	Средневзвешенный КИТТ выработки	%																
				ПК Больничный комплекс	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%																
001	ПАО "МОЭК"	152	210	Котельная роддома	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
				Котельная роддома	Ввод мощности	Гкал/ч			0,00													
				Котельная роддома	Вывод мощности	Гкал/ч		0,00														
				Котельная роддома	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	13	14	15	16	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0
				Котельная роддома	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	5,16	5,16	5,16	5,16	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
				Котельная роддома	Собственные нужды	Гкал/ч	0,13	0,13	0,13	0,13	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная роддома	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная роддома	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная роддома	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	-	-	-													
				Котельная роддома	Отопление	Гкал/ч																
				Котельная роддома	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная роддома	ГВС	Гкал/ч																
				Котельная роддома	Технология	Гкал/ч																
				Котельная роддома	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
				Котельная роддома	Доля резерва (от установленной мощности)		0,97	0,98	0,98	0,98	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				Котельная роддома	Резерв с N-1	Гкал/ч	2,58	2,58	2,58	2,58	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
				Котельная роддома	Тепловая энергия																	
				Котельная роддома	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал		-	-	-	-											
				Котельная роддома	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал		-	-	-	-											
				Котельная роддома	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал		-	-	-	-											
				Котельная роддома	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																
				Котельная роддома	То же в %	%																
				Котельная роддома	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал																
				Котельная роддома	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная роддома	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал																
				Котельная роддома	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%																
				Котельная роддома	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал																
				Котельная роддома	Средневзвешенный КИТТ выработки	%																
				Котельная роддома	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%																
001	ПАО "МОЭК"	152	211	АНТ Хоспис	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АНТ Хоспис	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АНТ Хоспис	Вывод мощности	Гкал/ч		0,01														
				АНТ Хоспис	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	15	16	17	18	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0
				АНТ Хоспис	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,23	0,22	0,22	0,22	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АНТ Хоспис	Собственные нужды	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АНТ Хоспис	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																
				АНТ Хоспис	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АНТ Хоспис	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	-	-	-													
				АНТ Хоспис	Отопление	Гкал/ч																
				АНТ Хоспис	Вентиляция	Гкал/ч																
				АНТ Хоспис	ГВС	Гкал/ч																
				АНТ Хоспис	Технология	Гкал/ч																
				АНТ Хоспис	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АНТ Хоспис	Доля резерва (от установленной мощности)		0,97	0,98	0,98	0,98	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				АНТ Хоспис	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ Хоспис	Тепловая энергия																	
				АНТ Хоспис	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал		-	-	-	-											
				АНТ Хоспис	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал		-	-	-	-											
				АНТ Хоспис	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал		-	-	-	-											
				АНТ Хоспис	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																
				АНТ Хоспис	То же в %	%																
				АНТ Хоспис	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал																
				АНТ Хоспис	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				АНТ Хоспис	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал																
				АНТ Хоспис	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%																
				АНТ Хоспис	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал																
				АНТ Хоспис	Средневзвешенный КИТТ выработки	%																
				АНТ Хоспис	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%																
001	ПАО "МОЭК"	148	212	КТС "Солнечный городок"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	13,5	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
				КТС "Солнечный городок"	Ввод мощности	Гкал/ч		5,40														
				КТС "Солнечный городок"	Вывод мощности	Гкал/ч			0,00									8,1				
				КТС "Солнечный городок"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	25	26	27	28	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0
				КТС "Солнечный городок"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	13,50	18,90	18,90	18,90	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
				КТС "Солнечный городок"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				КТС "Солнечный городок"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,45	0,41	0,39	0,41	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
				КТС "Солнечный городок"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС "Солнечный городок"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	7,75	7,17	7,17	7,17	7,2	7,2	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
				КТС "Солнечный городок"	Отопление	Гкал/ч				4,32	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2
				КТС "Солнечный городок"	Вентиляция	Гкал/ч				2,11	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
				КТС "Солнечный городок"	ГВС	Гкал/ч				0,74	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				КТС "Солнечный городок"	Технология	Гкал/ч																
				КТС "Солнечный городок"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	5,5	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
				КТС "Солнечный городок"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,40	0,60	0,60	0,60	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				КТС "Солнечный городок"	Резерв с N-1	Гкал/ч	3,05	9,03	9,03	9,03	9,0	9,0	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
				КТС "Солнечный городок"	Тепловая энергия																	
				КТС "Солнечный городок"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	20,8	20,8	22,0	21,2	20,0	21,1	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	20,9	20,9	20,9	20,8
				КТС "Солнечный городок"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				КТС "Солнечный городок"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	20,4	20,4	21,5	20,7	19,6	20,6	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,4	20,4	20,4	20,4
				КТС "Солнечный городок"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				КТС "Солнечный городок"	То же в %	%	5,8	5,8	5,5	5,7	6,0	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,9	4,9
				КТС "Солнечный городок"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	19,2	19,2	20,4	19,6	18,4	19,6	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,4	19,4	19,4	19,4
				КТС "Солнечный городок"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	3,3	3,4	3,5	3,4	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2
				КТС "Солнечный городок"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	163,7	164,9	161,5	162,2	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				КТС "Солнечный городок"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	87,3	86,6	88,4	88,1	87,2	87,2	87,2	87,2	87,2	87,2	87,2	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				КТС "Солнечный городок"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	23,4	23,5	24,4	23,5	22,4	23,6	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	22,8	22,6	22,6	22,6	22,6
				КТС "Солнечный городок"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	87,3	86,6	88,4	88,1	87,2	87,2	87,2	87,2	87,2	87,2	87,2	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				КТС "Солнечный городок"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	82,2	81,6	83,6	83,1	82,0	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	85,6	85,6	85,6	85,6	85,7
056	АО "99 ЗАТО"	153	213	Котельная АО " 99 ЗАТО"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	Вывод мощности	Гкал/ч						0,0						1,8				
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	52	53	54	55	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	66,0	67,0
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	5,40	5,40	5,40	5,40	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,13	0,13	0,13	0,13	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,06	0,07	0,06	0,06	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,67	2,73	2,73	2,73	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	Отопление	Гкал/ч				1,40	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	Вентиляция	Гкал/ч				1,17	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	ГВС	Гкал/ч				0,16	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,48	0,47	0,47	0,47	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	Резерв с N-1	Гкал/ч	2,01	1,95	1,95	1,95	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	Тепловая энергия																	
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	6,7	6,3	7,5	7,4	6,5	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	6,7	6,3	7,4	7,3	6,5	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	То же в %	%	2,3	2,5	2,1	2,1	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	6,5	6,1	7,3	7,1	6,3	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,1	1,0	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	7,6	7,1	8,5	8,3	7,4	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная АО " 99 ЗАТО"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	85,6	85,5	85,8	85,8	85,5	85,7	85,7	85,7	85,7	85,8	85,9	88,3	88,4	88,4	88,4	88,4
086	АО "ТЭП"	154	214	Котельная ЖК "Прима парк"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
				Котельная ЖК "Прима парк"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Прима парк"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Прима парк"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	5	6	7	8	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0
				Котельная ЖК "Прима парк"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	26,48	26,48	26,48	26,48	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
				Котельная ЖК "Прима парк"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,58	0,58	0,58	0,58	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ЖК "Прима парк"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,73	0,72	0,37	0,64	1,0	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6
				Котельная ЖК "Прима парк"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Прима парк"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	12,85	12,83	12,83	12,83	12,7	14,1	14,1	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,5
				Котельная ЖК "Прима парк"	Отопление	Гкал/ч				11,06	11,0	11,5	11,5	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,5
				Котельная ЖК "Прима парк"	Вентиляция	Гкал/ч				0,29	0,3	1,0	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				Котельная ЖК "Прима парк"	ГВС	Гкал/ч				1,48	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				Котельная ЖК "Прима парк"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Прима парк"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	13,0	13,1	13,1	13,1	13,2	11,8	11,8	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,4
				Котельная ЖК "Прима парк"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,49	0,49	0,49	0,49	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная ЖК "Прима парк"	Резерв с N-1	Гкал/ч	7,01	7,03	7,03	7,04	7,1	5,7	5,7	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,4
				Котельная ЖК "Прима парк"	Тепловая энергия																	
				Котельная ЖК "Прима парк"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	35,1	35,5	41,9	39,8	37,5	44,5	44,5	45,7	45,7	45,7	45,7	45,7	45,7	45,7	45,7	45,4
				Котельная ЖК "Прима парк"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,1	0,2	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				Котельная ЖК "Прима парк"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	35,1	35,5	41,8	39,6	37,0	43,5	43,5	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,4
				Котельная ЖК "Прима парк"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	2,0	2,0	1,2	2,0	2,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
				Котельная ЖК "Прима парк"	То же в %	%	5,7	5,6	2,9	5,0	7,6	4,6	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
				Котельная ЖК "Прима парк"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	33,1	33,5	40,6	37,6	34,2	41,5	41,5	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,4
				Котельная ЖК "Прима парк"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	5,3	5,3	6,2	5,8	5,5	6,6	6,6	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
				Котельная ЖК "Прима парк"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	151,1	148,3	147,7	145,4	148,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7
				Котельная ЖК "Прима парк"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	94,5	96,4	96,7	98,2	96,0	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
				Котельная ЖК "Прима парк"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	37,1	36,8	43,2	40,3	38,5	46,5	46,5	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,4
				Котельная ЖК "Прима парк"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	94,5	96,4	96,7	98,2	96,0	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
				Котельная ЖК "Прима парк"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	89,2	90,9	94,0	93,3	88,7	89,3	89,3	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,3
037	АО "НПЦ "Атлас"	155	215	Котельная АО "НПЦ "Атлас"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч																

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная АО "НТЦ "Атлас"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,14	0,14	0,12	0,13	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная АО "НТЦ "Атлас"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная АО "НТЦ "Атлас"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	4,30	4,39	4,39	4,39	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
				Котельная АО "НТЦ "Атлас"	Отопление	Гкал/ч				4,26	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				Котельная АО "НТЦ "Атлас"	Вентиляция	Гкал/ч				0,13	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная АО "НТЦ "Атлас"	ГВС	Гкал/ч																
				Котельная АО "НТЦ "Атлас"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная АО "НТЦ "Атлас"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	5,8	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
				Котельная АО "НТЦ "Атлас"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,56	0,55	0,55	0,55	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная АО "НТЦ "Атлас"	Резерв с N-1	Гкал/ч	2,59	2,50	2,50	2,50	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
				Котельная АО "НТЦ "Атлас"	Тепловая энергия																	
				Котельная АО "НТЦ "Атлас"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	8,6	8,5	10,1	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
				Котельная АО "НТЦ "Атлас"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная АО "НТЦ "Атлас"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	8,4	8,3	9,8	9,0	9,0	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
				Котельная АО "НТЦ "Атлас"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная АО "НТЦ "Атлас"	То же в %	%	3,1	3,2	2,7	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
				Котельная АО "НТЦ "Атлас"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	8,1	8,0	9,6	8,8	8,7	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
				Котельная АО "НТЦ "Атлас"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,4	1,4	1,7	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				Котельная АО "НТЦ "Атлас"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	167,2	167,9	168,4	170,6	173,1	173,1	173,1	173,1	173,1	173,1	173,1	173,1	173,1	173,1	173,1	173,1
				Котельная АО "НТЦ "Атлас"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	85,4	85,1	84,9	83,7	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5
				Котельная АО "НТЦ "Атлас"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	9,8	9,7	11,6	10,8	10,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
				Котельная АО "НТЦ "Атлас"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	85,4	85,1	84,9	83,7	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5
				Котельная АО "НТЦ "Атлас"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	82,8	82,4	82,6	81,3	80,2	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	80,2
070	АО "КС "Валуево"	157	217	Котельная Клинический санаторий "Валуево"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	5	6	7	8	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	8,60	8,60	8,60	8,60	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,18	0,18	0,18	0,18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,02	0,03	0,02	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	3,46	3,75	3,75	3,75	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	Отопление	Гкал/ч				0,43	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	Вентиляция	Гкал/ч				2,60	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	ГВС	Гкал/ч				0,72	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	5,0	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,58	0,54	0,54	0,54	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	Резерв с N-1	Гкал/ч	2,99	2,70	2,70	2,70	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	Тепловая энергия																	
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	12,0	11,6	12,2	11,7	12,2	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	11,8	11,3	11,9	11,5	11,9	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	То же в %	%	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	11,7	11,2	11,9	11,4	11,8	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,9	1,9	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	164,5	163,9	164,8	164,9	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	86,8	87,2	86,7	86,6	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	13,5	13,0	13,8	13,2	13,9	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	86,8	87,2	86,7	86,6	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4
				Котельная Клинический санаторий "Валуево"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	86,3	86,6	86,1	86,0	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9
058	ФГБУ "ОК "БОР"	265	218	Котельная филиала ОК "Ватутинки"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3
				Котельная филиала ОК "Ватутинки"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная филиала ОК "Ватутинки"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная филиала ОК "Ватутинки"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	5	6	7	8	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0
				Котельная филиала ОК "Ватутинки"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	42,31	42,31	42,31	42,31	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3
				Котельная филиала ОК "Ватутинки"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,93	0,93	0,93	0,93	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				Котельная филиала ОК "Ватутинки"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,76	0,78	0,81	0,87	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная филиала ОК "Ватутинки"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная филиала ОК "Ватутинки"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	9,13	9,27	10,49	10,49	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,6	10,6
				Котельная филиала ОК "Ватутинки"	Отопление	Гкал/ч				5,35	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,4	5,4
				Котельная филиала ОК "Ватутинки"	Вентиляция	Гкал/ч				3,14	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
				Котельная филиала ОК "Ватутинки"	ГВС	Гкал/ч				2,01	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
				Котельная филиала ОК "Ватутинки"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная филиала ОК "Ватутинки"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	32,2	32,1	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,8	30,8
				Котельная филиала ОК "Ватутинки"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,76	0,76	0,73	0,73	0,7											

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная филиала ОК "Ватутинки"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	2,9	2,9	2,8	2,8	2,1	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6
				Котельная филиала ОК "Ватутинки"	То же в %	%	8,3	8,5	7,7	8,3	7,1	8,4	8,4	8,5	8,4	8,3	8,2	8,1	8,0	7,9	7,7	7,7
				Котельная филиала ОК "Ватутинки"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	32,3	31,7	33,6	31,1	27,8	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,7	30,7	30,7	31,3	31,1
				Котельная филиала ОК "Ватутинки"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	5,7	5,7	6,0	5,5	5,0	5,6	5,6	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,6	5,6
				Котельная филиала ОК "Ватутинки"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	162,3	163,5	163,4	163,4	166,1	166,1	166,1	166,1	166,1	166,1	166,1	166,1	166,1	166,1	166,1	166,1
				Котельная филиала ОК "Ватутинки"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	88,0	87,4	87,4	87,5	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
				Котельная филиала ОК "Ватутинки"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	40,0	39,6	41,7	38,7	34,8	38,9	38,9	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	39,4	39,2
				Котельная филиала ОК "Ватутинки"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	88,0	87,4	87,4	87,5	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
				Котельная филиала ОК "Ватутинки"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	80,7	80,0	80,6	80,2	79,9	78,8	78,8	78,8	78,8	78,9	79,0	79,0	79,2	79,2	79,4	79,4
075	ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России"	158	219	Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	15	16	17	18	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	4,30	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	Собственные нужды	Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,22	0,24	0,22	0,22	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,28	2,28	2,28	2,28	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	Отопление	Гкал/ч				2,04	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	ГВС	Гкал/ч				0,23	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	Доля резерва (от установленной мощности)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	Тепловая энергия																	
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	6,7	6,3	7,0	7,0	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	6,6	6,3	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,7	0,7	0,7	0,7	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	То же в %	%	9,8	10,4	9,7	9,6	2,9	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	6,0	5,6	6,3	6,3	6,8	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,0	0,9	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	151,4	150,8	151,1	149,6	151,2	151,2	151,2	151,2	151,2	151,2	151,2	151,2	151,2	151,2	151,2	151,2
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	94,3	94,7	94,5	95,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	7,0	6,6	7,4	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	94,3	94,7	94,5	95,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5
				Котельная ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	85,1	84,9	85,4	86,3	91,8	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4
005	ФГУП "РАДОН"	159	220	Котельная ФГУП "РАДОН"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
				Котельная ФГУП "РАДОН"	Ввод мощности	Гкал/ч			0,00													
				Котельная ФГУП "РАДОН"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ФГУП "РАДОН"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	28	29	30	31	31,9	32,9	33,9	34,9	35,9	36,9	37,9	38,9	39,9	40,9	41,9	42,9
				Котельная ФГУП "РАДОН"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	16,98	16,98	16,98	16,98	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
				Котельная ФГУП "РАДОН"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,41	0,41	0,41	0,41	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная ФГУП "РАДОН"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	1,43	1,77	1,25	1,28	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная ФГУП "РАДОН"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ФГУП "РАДОН"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	11,11	11,35	7,71	7,71	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
				Котельная ФГУП "РАДОН"	Отопление	Гкал/ч				4,46	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
				Котельная ФГУП "РАДОН"	Вентиляция	Гкал/ч				3,00												
				Котельная ФГУП "РАДОН"	ГВС	Гкал/ч				0,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ФГУП "РАДОН"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ФГУП "РАДОН"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,1	2,5	6,2	6,2	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
				Котельная ФГУП "РАДОН"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,06	0,15	0,36	0,36	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная ФГУП "РАДОН"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная ФГУП "РАДОН"	Тепловая энергия																	
				Котельная ФГУП "РАДОН"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	36,6	30,2	29,2	23,7	18,1	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
				Котельная ФГУП "РАДОН"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ФГУП "РАДОН"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	35,7	29,4	28,4	22,9	17,4	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная ФГУП "РАДОН"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	4,6	4,6	4,6	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,2	3,0	2,8
				Котельная ФГУП "РАДОН"	То же в %	%	12,8	15,6	16,2	16,6	21,9	16,6	16,6	16,6	16,4	15,8	15,4	14,5	13,8	13,8	13,0	12,2
				Котельная ФГУП "РАДОН"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	31,1	24,8	23,8	19,1	13,6	19,1	19,1	19,1	19,1	19,2	19,4	19,5	19,7	19,7	19,9	20,1
				Котельная ФГУП "РАДОН"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	5,8	4,8	4,6	3,7	2,8	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
				Котельная ФГУП "РАДОН"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	162,3	162,0	162,5	162,1	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6
				Котельная ФГУП "РАДОН"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	88,0	88,2	87,9	88,1	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4
				Котельная ФГУП "РАДОН"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	40,5	33,4	32,2	26,0	19,6	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9
				Котельная ФГУП "РАДОН"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	88,0	88,2	87,9	88,1	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4
				Котельная ФГУП "РАДОН"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	76,7	74,5	73,7	73,5	69,0	73,7	73,7	73,7	73,9	74,4	74,8	75,5	76,2	76,2	76,9	77,6
022	АО "НПП "Волна"	160	221	Котельная АО "НПП "Волна"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	19,6	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
				Котельная АО "НПП "Волна"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная АО "НПП "Волна"	Вывод мощности	Гкал/ч									1,5	10,6						
				Котельная АО "НПП "Волна"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	46	47	48	49	50,2	51,2	52,2	53,2	42,4	43,4	44,4	45,4	46,4	47,4	48,4	49,4
				Котельная АО "НПП "Волна"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	21,10	21,10	21,10	21,10	21,1	21,1	21,1	21,1	19,6	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
				Котельная АО "НПП "Волна"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,47	0,47	0,47	0,51	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная АО "НПП "Волна"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная АО "НПП "Волна"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная АО "НПП "Волна"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	3,49	3,55	3,55	3,55	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
				Котельная АО "НПП "Волна"	Отопление	Гкал/ч				3,05	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				Котельная АО "НПП "Волна"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная АО "НПП "Волна"	ГВС	Гкал/ч				0,50	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная АО "НПП "Волна"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная АО "НПП "Волна"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
				Котельная АО "НПП "Волна"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,74	0,74	0,74	0,74	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная АО "НПП "Волна"	Резерв с N-1	Гкал/ч	9,31	9,25	9,25	9,25	9,3	9,3	9,3	9,3	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная АО "НПП "Волна"	Тепловая энергия																	
				Котельная АО "НПП "Волна"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	11,3	10,6	11,7	11,2	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
				Котельная АО "НПП "Волна"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,4	0,4	1,1	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная АО "НПП "Волна"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	10,9	10,2	10,6	10,8	10,5	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
				Котельная АО "НПП "Волна"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная АО "НПП "Волна"	То же в %	%	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6
				Котельная АО "НПП "Волна"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	10,7	10,0	10,5	10,6	10,4	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
				Котельная АО "НПП "Волна"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,8	1,7	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				Котельная АО "НПП "Волна"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	166,7	166,7	185,8	163,6	167,0	167,0	167,0	167,0	166,2	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7
				Котельная АО "НПП "Волна"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	85,7	85,7	76,9	87,3	85,6	85,6	85,6	85,6	86,0	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5
				Котельная АО "НПП "Волна"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	12,7	11,9	13,8	12,4	12,3	12,5	12,5	12,5	12,4	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
				Котельная АО "НПП "Волна"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	85,7	85,7	76,9	87,3	85,6	85,6	85,6	85,6	86,0	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5
				Котельная АО "НПП "Волна"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	84,3	84,2	75,6	85,9	84,1	84,1	84,1	84,1	84,5	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
068	ООО "Газпром энерго" Центральный филиал	161	222	Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
				Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	32	33	34	35	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0	47,0
				Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	27,60	27,60	27,60	27,60	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
				Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	Собственные нужды	Гкал/ч	0,61	0,61	0,61	0,61	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	1,03	1,03	0,25	0,18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	16,62	17,40	17,40	17,40	17,4	22,5	22,8	22,8	22,7	22,7	22,7	22,7	22,6	22,6	22,6	22,6
				Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	Отопление	Гкал/ч				13,29	13,3	15,6	15,7	15,7	15,7	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,5
				Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	Вентиляция	Гкал/ч				1,68	1,7	3,6	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
				Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	ГВС	Гкал/ч				2,44	2,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
				Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	Технология	Гкал/ч																
				Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	10,4	9,6	9,6	9,6	9,6	4,5	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
				Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	Доля резерва (от установленной мощности)		0,38	0,35	0,35	0,35	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	Резерв с N-1	Гкал/ч	4,08	3,30	3,30	3,30	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	Тепловая энергия																	
				Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	46,0	48,5	58,8	58,0	53,1	71,8	72,6	72,6	72,5	72,4	72,4	72,4	72,2	72,2	72,2	72,1
				Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,5	4,0	1,2	1,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	45,9	48,1	54,8	56,8	52,0	70,3	71,0	71,0	70,9	70,8	70,8	70,8	70,7	70,7	70,7	70,6
				Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	2,9	2,9	0,8	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	То же в %	%	6,2	5,9	1,5	1,0	1,1	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	43,0	45,2	54,0	56,2	51,4	69,6	70,3	70,3	70,2	70,2	70,2	70,2	70,1	70,1	70,1	70,0
				Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	7,0	7,3	8,3	8,4	7,8	10,5	10,7	10,7	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
				Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	153,4	151,6	151,6	148,6	150,1	150,1	150,1	150,1	150,1	150,1	150,1	150,1	150,1	150,1	150,1	150,1
				Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	93,1	94,2	94,2	96,1	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2
				Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал																

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная № 2 ООО "Декор"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная № 2 ООО "Декор"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч		0,83	0,90	0,91	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				Котельная № 2 ООО "Декор"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная № 2 ООО "Декор"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	-	33,18	33,18	31,10	31,9	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,1
				Котельная № 2 ООО "Декор"	Отопление	Гкал/ч				20,77	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	21,6
				Котельная № 2 ООО "Декор"	Вентиляция	Гкал/ч				4,57	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
				Котельная № 2 ООО "Декор"	ГВС	Гкал/ч				5,76	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
				Котельная № 2 ООО "Декор"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная № 2 ООО "Декор"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	37,1	3,9	3,9	6,0	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0
				Котельная № 2 ООО "Декор"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,98	0,10	0,10	0,16	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная № 2 ООО "Декор"	Резерв с N-1	Гкал/ч	25,28	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная № 2 ООО "Декор"	Тепловая энергия																	
				Котельная № 2 ООО "Декор"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	98,8	113,9	106,3	99,8	90,8	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	119,9	119,9	119,9	119,9	119,9	119,0
				Котельная № 2 ООО "Декор"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,2	1,5	2,1	2,9	0,5	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
				Котельная № 2 ООО "Декор"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	98,6	112,4	104,3	96,9	90,3	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3	116,4
				Котельная № 2 ООО "Декор"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
				Котельная № 2 ООО "Декор"	То же в %	%	2,9	2,5	2,7	2,9	3,1	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5
				Котельная № 2 ООО "Декор"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	95,8	109,6	101,5	94,0	87,5	94,6	94,6	94,6	94,6	94,5	114,4	114,4	114,4	114,4	114,4	113,5
				Котельная № 2 ООО "Декор"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	15,1	17,3	16,5	15,9	15,1	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,5
				Котельная № 2 ООО "Декор"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	153,7	153,5	158,6	163,8	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5
				Котельная № 2 ООО "Декор"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	93,0	93,0	90,0	87,2	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3
				Котельная № 2 ООО "Декор"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	106,0	120,8	115,8	111,0	105,9	114,2	114,2	114,2	114,2	114,2	137,5	137,5	137,5	137,5	137,5	136,4
				Котельная № 2 ООО "Декор"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	93,0	93,0	90,0	87,2	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3
				Котельная № 2 ООО "Декор"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	90,3	90,7	87,6	84,7	82,6	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8	83,2	83,2	83,2	83,2	83,2	83,2
062	ООО "Геруда"	165	226	Котельная ООО "Геруда"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	68,8	68,8	198,8	198,8	198,8	198,8	198,8	198,8	198,8	198,8	198,8	198,8	198,8	198,8	198,8	198,8
				Котельная ООО "Геруда"	Ввод мощности	Гкал/ч			130,00													
				Котельная ООО "Геруда"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ООО "Геруда"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	5	6	3	4	5,1	6,1	7,1	8,1	9,1	10,1	11,1	12,1	13,1	14,1	15,1	16,1
				Котельная ООО "Геруда"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	68,80	68,80	198,80	198,80	198,8	198,8	198,8	198,8	198,8	198,8	198,8	198,8	198,8	198,8	198,8	198,8
				Котельная ООО "Геруда"	Собственные нужды	Гкал/ч	4,37	4,37	4,37	4,37	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
				Котельная ООО "Геруда"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	2,46	2,63	2,14	2,32	2,5	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9
				Котельная ООО "Геруда"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ООО "Геруда"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	44,31	50,56	50,56	53,32	53,3	61,7	63,5	72,9	78,9	81,3	83,8	95,2	105,1	110,7	116,3	120,9
				Котельная ООО "Геруда"	Отопление	Гкал/ч				39,08	39,1	45,5	47,0	53,8	58,4	60,2	61,9	67,5	72,7	74,9	77,1	78,2
				Котельная ООО "Геруда"	Вентиляция	Гкал/ч				3,56	3,5	3,9	3,9	4,7	4,7	4,7	9,2	12,4	15,7	18,9	22,2	
				Котельная ООО "Геруда"	ГВС	Гкал/ч				10,68	10,6	12,2	12,6	14,4	15,8	16,5	17,1	18,6	19,9	20,1	20,3	20,5
				Котельная ООО "Геруда"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ООО "Геруда"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	23,0	16,7	143,9	141,1	141,1	132,8	131,0	121,5	115,5	113,1	110,6	99,2	89,3	83,7	78,1	73,5
				Котельная ООО "Геруда"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,33	0,24	0,72	0,71	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная ООО "Геруда"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	98,24	95,48	95,5	87,1	85,3	75,9	69,9	67,5	65,0	53,6	43,7	38,1	32,5	27,9
				Котельная ООО "Геруда"	Тепловая энергия																	
				Котельная ООО "Геруда"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	138,8	148,2	181,7	176,7	170,4	207,8	214,0	245,3	266,4	275,4	284,5	329,4	359,3	373,5	387,7	399,5
				Котельная ООО "Геруда"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	4,6	4,7	5,4	5,9	6,1	6,3	7,2	7,9	8,2	8,5	8,8
				Котельная ООО "Геруда"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	138,6	148,0	181,5	176,5	170,2	203,2	209,3	239,9	260,5	269,4	278,2	322,2	351,4	365,3	379,2	390,7
				Котельная ООО "Геруда"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	7,7	7,7	7,7	7,7	8,0	8,2	8,8	8,9	8,9	8,9	8,9	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
				Котельная ООО "Геруда"	То же в %	%	5,6	5,2	4,2	4,4	4,7	4,0	4,2	3,7	3,4	3,3	3,2	2,9	2,7	2,6	2,5	2,4
				Котельная ООО "Геруда"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	130,9	140,3	173,8	168,8	162,2	195,1	200,5	231,1	251,7	260,5	269,3	312,7	341,9	355,8	369,7	381,3
				Котельная ООО "Геруда"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	21,5	22,9	28,1	27,1	26,3	31,4	32,3	37,1	40,3	41,6	43,0	49,8	54,3	56,4	58,6	60,4
				Котельная ООО "Геруда"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	155,1	154,7	154,8	153,8	154,7	154,5	154,5	154,5	154,5	154,5	154,5	154,5	154,5	154,5	154,5	154,5
				Котельная ООО "Геруда"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,1	92,3	92,3	92,9	92,3	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5
				Котельная ООО "Геруда"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	150,4	160,3	196,7	190,0	184,3	219,8	226,4	259,5	281,8	291,3	300,9	348,4	380,0	395,0	410,1	422,6
				Котельная ООО "Геруда"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,1	92,3	92,3	92,9	92,3	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5
				Котельная ООО "Геруда"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	87,0	87,5	88,4	88,8	88,0	88,8	88,6	89,0	89,3	89,4	89,5	89,8	90,0	90,1	90,2	90,2
099	ООО "Декор"	164	227	Котельная № 1 ООО "Декор"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	26,1	26,1	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7
				Котельная № 1 ООО "Декор"	Ввод мощности	Гкал/ч			20,58													
				Котельная № 1 ООО "Декор"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная № 1 ООО "Декор"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	8	9	6	7	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0
				Котельная № 1 ООО "Декор"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	26,10	26,10	46,68	46,68	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7
				Котельная № 1 ООО "Декор"	Собственные нужды	Гкал/ч	1,03	1,03	1,03	1,03	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				Котельная № 1 ООО "Декор"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	1,32	1,60	1,29	1,12	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Котельная № 1 ООО "Декор"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная № 1 ООО "Декор"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	19,00	19,00	30,70	27,20	28,6	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,9
				Котельная № 1 ООО "Декор"	Отопление	Гкал/ч				13,06	13,2	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	14,2
				Котельная № 1 ООО "Декор"	Вентиляция	Гкал/ч				10,18	11,1	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	13,2
				Котельная № 1 ООО "Декор"	ГВС	Гкал/ч				3,96	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
				Котельная № 1 ООО "Декор"	Технология	Г																

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная № 1 ООО "Декор"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	48,6	40,1	80,5	82,2	80,8	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	89,9
				Котельная № 1 ООО "Декор"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
				Котельная № 1 ООО "Декор"	То же в %	%	6,9	8,4	4,2	4,1	4,2	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,9
				Котельная № 1 ООО "Декор"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	45,2	36,7	77,1	78,8	77,4	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	86,4
				Котельная № 1 ООО "Декор"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	8,1	7,4	12,9	13,1	13,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	15,3
				Котельная № 1 ООО "Декор"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	165,7	183,5	160,0	159,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7
				Котельная № 1 ООО "Декор"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	86,2	77,9	89,3	89,5	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7
				Котельная № 1 ООО "Декор"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	56,4	51,5	90,1	91,8	96,5	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	107,4
				Котельная № 1 ООО "Декор"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	86,2	77,9	89,3	89,5	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7
				Котельная № 1 ООО "Декор"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	80,2	71,3	85,6	85,8	80,2	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
105	ООО "Тепло"	168	230	Котельная АО "Инвесттраст"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	54,0	54,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
				Котельная АО "Инвесттраст"	Ввод мощности	Гкал/ч			40,00													
				Котельная АО "Инвесттраст"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная АО "Инвесттраст"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	6	7	5	6	7,1	8,1	9,1	10,1	11,1	12,1	13,1	14,1	15,1	16,1	17,1	18,1
				Котельная АО "Инвесттраст"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	54,00	54,00	94,00	94,00	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
				Котельная АО "Инвесттраст"	Собственные нужды	Гкал/ч	2,07	2,07	2,07	2,07	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
				Котельная АО "Инвесттраст"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	2,41	3,07	3,77	3,23	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,3	4,4	4,5	4,3	4,3	4,3	4,4
				Котельная АО "Инвесттраст"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная АО "Инвесттраст"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	31,79	39,92	43,95	44,08	56,2	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	69,1	72,4	77,0	81,9	85,9
				Котельная АО "Инвесттраст"	Отопление	Гкал/ч				31,53	40,2	48,4	48,4	48,4	48,4	48,4	49,0	49,7	51,4	53,3	54,8	
				Котельная АО "Инвесттраст"	Вентиляция	Гкал/ч				2,99	3,8	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	5,8	6,8	9,4	12,1	14,4
				Котельная АО "Инвесттраст"	ГВС	Гкал/ч				9,56	12,2	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	16,0	16,2	16,5	16,7
				Котельная АО "Инвесттраст"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная АО "Инвесттраст"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	21,1	13,0	48,0	47,8	35,8	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	22,9	19,5	14,9	10,0	6,0
				Котельная АО "Инвесттраст"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,39	0,24	0,51	0,51	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
				Котельная АО "Инвесттраст"	Резерв с N-1	Гкал/ч	2,21	0,00	30,05	29,92	17,8	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	4,9	1,6	0,0	0,0	0,0
				Котельная АО "Инвесттраст"	Тепловая энергия																	
				Котельная АО "Инвесттраст"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	111,0	119,3	127,0	153,2	149,4	179,2	179,2	179,2	179,2	179,2	179,2	183,0	199,8	211,4	224,9	235,1
				Котельная АО "Инвесттраст"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,8	1,4	1,4	6,2	6,3	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	4,0	4,4	4,7	4,9	5,2
				Котельная АО "Инвесттраст"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	109,2	117,9	125,6	147,0	143,1	175,2	175,2	175,2	175,2	175,2	175,2	178,9	195,4	206,7	220,0	229,9
				Котельная АО "Инвесттраст"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	8,3	9,1	10,8	10,8	10,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,2	11,4	11,6	11,6	11,7	11,7	11,7
				Котельная АО "Инвесттраст"	То же в %	%	7,6	7,7	8,6	7,3	7,5	6,3	6,3	6,3	6,3	6,4	6,5	6,5	5,9	5,6	5,3	5,1
				Котельная АО "Инвесттраст"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	100,9	108,9	114,8	136,2	132,3	164,2	164,2	164,2	164,2	164,1	163,8	167,4	183,9	195,1	208,3	218,3
				Котельная АО "Инвесттраст"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	17,2	19,1	20,5	23,0	22,4	27,5	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	27,5	30,0	31,7	33,8	35,3
				Котельная АО "Инвесттраст"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	157,6	161,6	162,9	156,8	156,8	156,8	153,5	153,5	153,5	153,5	153,5	153,5	153,5	153,5	153,5	153,5
				Котельная АО "Инвесттраст"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,6	88,4	87,7	91,1	91,1	91,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1
				Котельная АО "Инвесттраст"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	120,5	133,4	143,3	161,3	157,1	192,4	188,3	188,3	188,3	188,3	188,3	192,3	210,0	222,1	236,4	247,1
				Котельная АО "Инвесттраст"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,6	88,4	87,7	91,1	91,1	91,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1
				Котельная АО "Инвесттраст"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	83,8	81,6	80,2	84,4	84,2	85,4	87,2	87,2	87,2	87,2	87,1	87,0	87,1	87,6	87,8	88,1
082	ФГБУ "НИИЦ "Курчатовский институт"	169	231	Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	64	65	66	67	68,0	69,0	70,0	71,0	72,0	73,0	74,0	75,0	76,0	77,0	78,0	79,0
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	22,50	22,50	22,50	22,50	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,50	0,50	0,50	0,50	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,62	0,68	0,67	0,70	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	8,11	8,29	9,46	9,46	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	Отопление	Гкал/ч				9,46	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	ГВС	Гкал/ч																
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	13,9	13,7	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,62	0,61	0,56	0,56	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	Тепловая энергия																	
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	20,2	18,9	22,0	21,0	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	19,8	18,4	21,5	20,6	20,8	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,5	1,5	1,5	1,5	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	То же в %	%	7,7	8,2	7,0	7,4	8,6	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,2	7,1	7,0	7,0	6,8	6,7

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	18,2	16,9	20,0	19,1	19,0	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	3,1	2,8	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	158,5	150,7	151,7	154,1	154,1	154,1	154,1	154,1	154,1	154,1	154,1	154,1	154,1	154,1	154,1	154,1
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,1	94,8	94,2	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	21,9	19,4	22,9	22,2	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,1	94,8	94,2	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7
				Котельная ККТЭФ НИЦ "Курчатовский институт"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	83,2	87,0	87,5	85,9	84,7	85,9	85,9	85,9	85,9	86,0	86,1	86,2	86,3	86,3	86,4	86,5
047	АО "КК ЖБИ № 9"	170	232	Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	18,0	18,0	18,0	12,0	12,0											
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	Вывод мощности	Гкал/ч				6,00		12,0										
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	53	54	55	56	57,0	58,0	59,0	60,0	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	66,0	67,0	68,0
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	18,00	18,00	18,00	12,00	12,0											
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,43	0,43	0,43	0,29	0,3											
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0											
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	4,80	4,91	4,91	4,91	4,9											
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	Отопление	Гкал/ч				4,91	4,9											
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	ГВС	Гкал/ч																
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	6,3	6,2	6,2	0,3	0,3											
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,35	0,34	0,34	0,03	0,0											
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	<i>Тепловая энергия</i>																	
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	24,1	19,5	25,5	25,8	22,5											
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5											
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	23,5	19,0	24,9	25,2	21,9											
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1											
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	То же в %	%	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3											
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	23,5	18,9	24,8	25,1	21,9											
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	3,8	3,1	4,1	4,0	3,6											
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	161,6	164,5	163,2	159,5	164,2											
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	88,4	86,8	87,5	89,6	87,0											
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	26,6	21,9	28,4	28,1	25,2											
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	88,4	86,8	87,5	89,6	87,0											
				Котельная АО "КК ЖБИ № 9"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	88,2	86,6	87,3	89,4	86,8											
021	ОАО "МЗ "Маяк"	171	233	Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	36	37	38	39	39,9	40,9	41,9	42,9	43,9	44,9	45,9	46,9	47,9	48,9	49,9	50,9
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	11,00	11,00	11,00	11,00	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,26	0,26	0,26	0,26	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,46	0,49	0,43	0,44	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,36	2,42	2,42	2,42	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	Отопление	Гкал/ч				2,42	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	ГВС	Гкал/ч																
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	5,6	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,51	0,50	0,50	0,50	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	<i>Тепловая энергия</i>																	
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	11,0	10,5	12,0	11,8	11,5	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	10,7	10,3	11,7	11,5	11,2	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	То же в %	%	19,6	20,4	18,0	18,2	18,7	18,3	18,3	18,3	18,2	18,0	17,8	17,6	17,5	17,5	17,2	16,9

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	8,6	8,2	9,6	9,4	9,1	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,7	1,7	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	160,5	160,5	160,6	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	12,0	11,6	13,1	13,0	12,6	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0
				Котельная ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	71,5	70,9	73,0	72,8	72,3	72,7	72,7	72,7	72,8	73,0	73,1	73,3	73,5	73,5	73,7	73,9
052	АО "Мосводоканал"	94	234	Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	Ввод мощности	Гкал/ч						0,0										
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	42	43	44	45	45,8	46,8	47,8	48,8	49,8	50,8	51,8	52,8	53,8	54,8	55,8	56,8
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	124,90	124,90	124,90	124,90	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	Собственные нужды	Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	2,80	2,85	2,26	2,47	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	28,96	29,44	29,92	30,39	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	Отопление	Гкал/ч				6,67	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	Вентиляция	Гкал/ч				17,25	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	ГВС	Гкал/ч				6,03	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	Технология	Гкал/ч				0,44	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	71,8	71,3	70,8	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,57	0,57	0,57	0,57	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	Тепловая энергия																	
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	235,8	236,1	232,4	216,5	212,5	221,5	221,5	221,5	221,5	221,5	221,5	221,5	221,5	221,5	221,5	221,5
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	4,3	4,4	4,2	4,2	4,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	231,5	231,8	228,1	212,3	208,2	216,2	216,2	216,2	216,2	216,2	216,2	216,2	216,2	216,2	216,2	216,2
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	22,4	22,4	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,0	16,6	16,6	16,3	16,0	16,0	15,8	15,5
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	То же в %	%	9,7	9,7	7,6	8,1	8,3	8,0	8,0	8,0	7,9	7,7	7,7	7,6	7,4	7,4	7,3	7,2
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	209,2	209,3	210,9	195,0	191,0	199,0	199,0	199,0	199,2	199,6	199,6	199,9	200,2	200,2	200,4	200,7
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	38,0	38,0	37,4	34,8	33,6	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	164,0	164,1	163,9	164,2	161,6	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	87,1	87,1	87,2	87,0	88,4	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	265,9	266,2	261,7	243,9	235,5	244,9	244,9	244,9	244,9	244,9	244,9	244,9	244,9	244,9	244,9	244,9
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	87,1	87,1	87,2	87,0	88,4	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3
				Котельная "Люберецкие очистные сооружения"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	78,7	78,6	80,6	79,9	81,1	81,2	81,2	81,2	81,3	81,5	81,5	81,6	81,7	81,7	81,8	82,0
052	АО "Мосводоканал"	95	235	Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	41	42	43	44	44,9	45,9	46,9	47,9	48,9	49,9	50,9	51,9	52,9	53,9	54,9	55,9
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	78,54	78,54	78,54	78,54	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	Собственные нужды	Гкал/ч	1,88	1,88	1,88	1,88	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	1,85	1,83	1,18	1,25	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	12,44	12,69	12,69	12,69	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	Отопление	Гкал/ч				7,89	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	Вентиляция	Гкал/ч				3,85	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	ГВС	Гкал/ч				0,95	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	44,1	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,56	0,56	0,56	0,56	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	Тепловая энергия																	
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	163,6	169,4	181,0	170,8	170,6	174,0	174,0	174,0	174,0	174,0	174,0	174,0	174,0	174,0	174,0	174,0
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	4,1	4,3	4,6	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	159,5	165,2	176,4	166,7	166,4	169,8	169,8	169,8	169,8	169,8	169,8	169,8	169,8	169,8	169,8	169,8
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	23,7	23,8	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,2	16,2	15,7	15,4	15,2	15,2	15,0	14,7
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	То же в %	%	14,9	14,4	9,3	9,8	9,8	9,6	9,6	9,6	9,5	9,5	9,2	9,1	9,0	9,0	8,8	8,6

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	135,8	141,4	160,0	150,3	150,1	153,5	153,5	153,5	153,7	153,7	154,1	154,4	154,6	154,6	154,8	155,2
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	26,0	26,9	28,7	27,2	27,0	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	162,9	162,9	162,8	163,2	162,2	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	87,7	87,7	87,7	87,5	88,1	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	181,9	188,4	201,1	190,4	189,0	193,0	193,0	193,0	193,0	193,0	193,0	193,0	193,0	193,0	193,0	193,0
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	87,7	87,7	87,7	87,5	88,1	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
				Котельная "Курьяновские очистные сооружения"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	74,7	75,1	79,6	78,9	79,4	79,5	79,5	79,5	79,6	79,6	79,9	80,0	80,1	80,1	80,2	80,4
081	Филиал Компании с ограниченной ответственностью "НЕЗОРАЛ ЛТД"	173	237	Котельная КДК "Большевик"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
				Котельная КДК "Большевик"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная КДК "Большевик"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная КДК "Большевик"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	6	7	8	9	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0
				Котельная КДК "Большевик"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	7,92	7,92	7,92	7,92	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
				Котельная КДК "Большевик"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,17	0,17	0,17	0,17	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная КДК "Большевик"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,14	0,16	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная КДК "Большевик"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная КДК "Большевик"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,69	3,06	3,63	3,63	3,6	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
				Котельная КДК "Большевик"	Отопление	Гкал/ч				1,56	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				Котельная КДК "Большевик"	Вентиляция	Гкал/ч				1,46	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				Котельная КДК "Большевик"	ГВС	Гкал/ч				0,61	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная КДК "Большевик"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная КДК "Большевик"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	5,1	4,7	4,1	4,1	4,1	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
				Котельная КДК "Большевик"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,64	0,59	0,52	0,52	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная КДК "Большевик"	Резерв с N-1	Гкал/ч	3,25	2,88	2,31	2,31	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
				Котельная КДК "Большевик"	Тепловая энергия																	
				Котельная КДК "Большевик"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	8,9	8,3	11,1	11,1	10,1	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
				Котельная КДК "Большевик"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная КДК "Большевик"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	8,8	8,3	11,1	11,0	10,1	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
				Котельная КДК "Большевик"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная КДК "Большевик"	То же в %	%	5,0	5,3	4,0	4,0	4,4	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
				Котельная КДК "Большевик"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	8,4	7,8	10,6	10,6	9,6	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
				Котельная КДК "Большевик"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,3	1,2	1,7	1,7	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				Котельная КДК "Большевик"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	150,6	150,8	150,8	150,8	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3
				Котельная КДК "Большевик"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	94,9	94,7	94,7	94,7	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8
				Котельная КДК "Большевик"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	9,3	8,7	11,7	11,6	10,7	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
				Котельная КДК "Большевик"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	94,9	94,7	94,7	94,7	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8
				Котельная КДК "Большевик"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	90,1	89,7	90,9	90,9	89,7	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2
026	АО "НИИР"	174	238	Котельная АО "НИИР"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0										
				Котельная АО "НИИР"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная АО "НИИР"	Вывод мощности	Гкал/ч							12,0									
				Котельная АО "НИИР"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	46	47	48	49	50,0	51,0	52,0									
				Котельная АО "НИИР"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	12,00	12,00	12,00	12,00	12,0	12,0										
				Котельная АО "НИИР"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,29	0,29	0,29	0,29	0,3	0,3										
				Котельная АО "НИИР"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,13	0,15	0,13	0,14	0,1											
				Котельная АО "НИИР"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная АО "НИИР"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,62	1,62	1,62	1,62	1,9	1,9										
				Котельная АО "НИИР"	Отопление	Гкал/ч				1,39	1,6	1,6										
				Котельная АО "НИИР"	Вентиляция	Гкал/ч				0,18	0,2	0,2										
				Котельная АО "НИИР"	ГВС	Гкал/ч				0,05	0,1	0,1										
				Котельная АО "НИИР"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная АО "НИИР"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	8,7	10,1	10,1	10,1	9,8	9,8										
				Котельная АО "НИИР"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,72	0,84	0,84	0,84	0,8	0,8										
				Котельная АО "НИИР"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная АО "НИИР"	Тепловая энергия																	
				Котельная АО "НИИР"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	3,8	3,4	3,8	3,6	4,2	3,8										
				Котельная АО "НИИР"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1										
				Котельная АО "НИИР"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	3,5	3,2	3,6	3,5	4,0	3,7										
				Котельная АО "НИИР"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3											
				Котельная АО "НИИР"	То же в %	%	8,2	9,2	8,1	8,4	7,3											
				Котельная АО "НИИР"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,2	2,9	3,3	3,2	3,7	3,7										
				Котельная АО "НИИР"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,6	0,5	0,8	0,8	0,9	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная АО "НИИР"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	171,7	172,4	211,5	220,3	220,3	220,3										
				Котельная АО "НИИР"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	83,2	82,8	67,6	64,9	64,9	64,9										
				Котельная АО "НИИР"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	4,3	3,8	5,3	5,3	6,2	5,7										
				Котельная АО "НИИР"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	83,2	82,8	67,6	64,9	64,9	64,9										
				Котельная АО "НИИР"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	76,4	75,2	62,1	59,4	60,1	64,9										
001	ПАО "МОЭК"	147	239	Котельная "Новомосковский Технопарк"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8										
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	Ввод мощности	Гкал/ч																

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	Вывод мощности	Гкал/ч							42,8									
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	36	37	38	39	40,3	41,3	42,3									
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	42,75	42,75	42,75	42,75	42,8	42,8										
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	Собственные нужды	Гкал/ч	1,07	1,07	1,07	1,07	1,1	1,1										
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	1,09	1,01	1,37	1,07	2,3	1,3										
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	11,10	11,29	14,59	11,47	12,1	13,0										
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	Отопление	Гкал/ч				9,21	9,4	9,8										
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	Вентиляция	Гкал/ч				0,03	0,4	0,9										
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	ГВС	Гкал/ч				2,24	2,3	2,3										
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	30,6	30,4	27,1	30,2	29,6	28,7										
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,72	0,71	0,63	0,71	0,7	0,7										
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	Резерв с N-1	Гкал/ч	17,40	17,21	13,91	17,03	16,4	15,5										
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	Тепловая энергия																	
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	39,8	43,9	53,0	53,3	51,4	54,5										
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,3	1,4	1,9	1,9	1,0	1,4										
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	38,6	42,4	51,1	51,4	50,4	53,1										
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	3,8	3,8	4,8	4,8	9,5	5,5										
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	То же в %	%	9,8	8,9	9,4	9,3	18,9	10,3										
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	34,8	38,7	46,3	46,6	40,9	47,6										
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	6,6	7,2	8,7	8,8	7,9	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	169,9	170,6	170,7	170,7	157,0	157,0										
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	84,1	83,7	83,7	83,7	91,0	91,0										
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	45,9	50,7	61,1	61,4	55,4	58,4										
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	84,1	83,7	83,7	83,7	91,0	91,0										
				Котельная "Новомосковский Технопарк"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	75,8	76,3	75,9	75,9	73,8	81,6										
034	ООО "Слобода-Сервис"	175	240	Котельная Пансионат "Чайка"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
				Котельная Пансионат "Чайка"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная Пансионат "Чайка"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная Пансионат "Чайка"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	16	17	18	19	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0
				Котельная Пансионат "Чайка"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	2,50	2,50	2,50	2,50	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
				Котельная Пансионат "Чайка"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная Пансионат "Чайка"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,04	0,05	0,04	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная Пансионат "Чайка"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная Пансионат "Чайка"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,16	1,18	1,18	1,18	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Котельная Пансионат "Чайка"	Отопление	Гкал/ч				0,97	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				Котельная Пансионат "Чайка"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная Пансионат "Чайка"	ГВС	Гкал/ч				0,21	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная Пансионат "Чайка"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная Пансионат "Чайка"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				Котельная Пансионат "Чайка"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,53	0,52	0,52	0,52	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная Пансионат "Чайка"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,09	0,07	0,07	0,07	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная Пансионат "Чайка"	Тепловая энергия																	
				Котельная Пансионат "Чайка"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	3,2	3,0	3,5	3,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
				Котельная Пансионат "Чайка"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная Пансионат "Чайка"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	3,1	3,0	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
				Котельная Пансионат "Чайка"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная Пансионат "Чайка"	То же в %	%	3,8	4,0	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5	3,6	3,5	3,6	3,5	3,5
				Котельная Пансионат "Чайка"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,0	2,9	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
				Котельная Пансионат "Чайка"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная Пансионат "Чайка"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	152,1	151,2	151,5	151,5	153,5	153,5	153,5	153,5	153,5	153,5	153,5	153,5	153,5	153,5	153,5	153,5
				Котельная Пансионат "Чайка"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	93,9	94,5	94,3	94,3	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1
				Котельная Пансионат "Чайка"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	3,3	3,2	3,6	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
				Котельная Пансионат "Чайка"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	93,9	94,5	94,3	94,3	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1
				Котельная Пансионат "Чайка"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	90,3	90,7	91,0	90,9	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8
018	ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ МГ"	176	241	Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	Ввод мощности	Гкал/ч					0,0											
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	11	12	13	14	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	6,24	6,24	6,24	6,24	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,12	0,12	0,12	0,12	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,15	0,18	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,78	2,84	2,84	2,84	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	Отопление	Гкал/ч					2,58	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	ГВС	Гкал/ч				0,26	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,53	0,53	0,53	0,53	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,88	0,82	0,82	0,82	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	Тепловая энергия																	
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	7,5	6,1	7,7	7,4	6,9	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	7,5	6,1	7,5	7,3	6,8	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	То же в %	%	5,3	6,4	5,2	5,4	5,8	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,4
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	7,1	5,7	7,1	6,9	6,4	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,2	1,0	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	158,3	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,2	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	8,3	6,8	8,4	8,1	7,6	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,2	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ" МГ"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	85,5	84,0	85,1	84,9	84,6	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	85,1	85,1	85,1	85,1	85,2
087	ФГКУ "Дом отдыха "Подмосковные вечера"	177	242	Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,6	2,6	2,6	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Ввод мощности	Гкал/ч			0,00			0,0										
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Вывод мощности	Гкал/ч					0,2											
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	8	9	10	11	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	2,60	2,60	2,60	2,60	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,07	0,08	0,07	0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,18	1,18	1,18	1,18	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Отопление	Гкал/ч				1,05	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	ГВС	Гкал/ч				0,13	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,4	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,53	0,53	0,53	0,53	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,56	0,56	0,56	0,56	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Тепловая энергия																	
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	3,5	3,2	3,5	3,2	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	3,4	3,1	3,4	3,1	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	То же в %	%	6,0	6,5	6,0	6,5	6,9	6,5	6,5	6,5	6,4	6,4	6,3	6,2	6,2	6,1	6,1	6,1
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,2	2,9	3,2	2,9	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	150,3	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	95,0	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	3,6	3,5	3,7	3,5	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	95,0	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6
				Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	89,4	84,7	85,1	84,7	84,4	84,8	84,8	84,8	84,8	84,9	84,9	85,0	85,0	85,1	85,1	85,1
020	ЗАО "Реформа Р.В.С."	178	243	Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	Ввод мощности	Гкал/ч					0,0											
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	Вывод мощности	Гкал/ч			0,00													
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	18	19	20	21	22,0	13,7	14,7	15,7	16,7	17,7	18,7	19,7	20,7	21,7	22,7	23,7
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,10	4,10	4,10	4,10	4,1	4,1	4,1	4,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	Собственные нужды	Гкал/ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,12	0,13	0,12	0,12	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,30	2,34	2,34	2,00	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	Отопление	Гкал/ч				1,79	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	ГВС	Гкал/ч				0,21	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,7	1,7	1,7	2,0	2,0	2,3	2,3	2,3	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,8	1,8	1,8

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	Доля резерва (от установленной мощности)		0,42	0,41	0,41	0,49	0,5	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,44	0,39	0,39	0,74	0,7	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	Тепловая энергия																	
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	6,7	6,5	7,0	6,0	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	4,4	4,4	4,4	3,6	3,6	3,6
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	6,6	6,4	6,7	5,8	5,1	5,3	5,2	5,2	5,2	5,2	4,3	4,3	4,3	3,5	3,5	3,5
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	То же в %	%	5,4	5,6	5,3	5,8	6,6	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5	7,9	7,9	8,0	9,8	9,8	9,8
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	6,2	6,0	6,3	5,5	4,8	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,0	4,0	3,9	3,1	3,1	3,1
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	159,0	159,0	156,8	161,9	168,8	168,8	168,8	168,8	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	89,8	89,8	91,1	88,2	84,6	84,6	84,6	84,6	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	7,3	7,1	7,3	6,6	6,1	6,3	6,2	6,2	5,8	5,8	4,8	4,8	4,7	3,9	3,9	3,9
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	89,8	89,8	91,1	88,2	84,6	84,6	84,6	84,6	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная ЗАО "Реформа Р.В.С."	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	85,0	84,8	86,3	83,1	79,0	79,2	79,1	79,1	84,2	84,2	83,0	83,0	82,9	81,3	81,3	81,3
045	ЗАО "РИСТОКА"	179	244	Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	42	43	44	45	46,3	47,3	48,3	49,3	50,3	51,3	52,3	53,3	54,3	55,3	56,3	57,3
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	19,80	19,80	19,80	19,80	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,00	0,01	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	3,68	3,76	3,76	3,76	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Отопление	Гкал/ч				3,76	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	ГВС	Гкал/ч																
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	8,7	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,44	0,43	0,43	0,43	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Тепловая энергия																	
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	57,2	45,1	55,5	41,9	30,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,4	1,1	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	55,9	44,0	54,2	40,9	29,6	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	То же в %	%	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	55,8	43,9	54,1	40,8	29,5	30,4	30,4	30,4	30,4	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	9,2	7,4	8,9	6,7	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	164,7	167,6	163,6	163,6	163,6	163,6	163,6	163,6	163,6	163,6	163,6	163,6	163,6	163,6	163,6	163,6
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	86,7	85,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	64,4	51,6	62,1	46,9	33,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	86,7	85,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3
				Котельная ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	86,6	85,1	87,2	87,1	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,1	87,1	87,1	87,1	87,1	87,1	87,1
043	АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	180	245	Котельная АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	43,5	43,5	43,5	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8
				Котельная АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	Вывод мощности	Гкал/ч							23,9			10,7						
				Котельная АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	50	51	52	53	53,9	54,9	55,9	56,9	48,7	41,1	42,1	43,1	44,1	45,1	46,1	47,1
				Котельная АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	67,36	67,36	67,36	67,36	67,4	67,4	43,5	43,5	43,5	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8
				Котельная АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	Собственные нужды	Гкал/ч	1,48	1,48	1,48	1,48	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,68	0,71	0,58	0,65	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	13,31	13,80	13,80	13,80	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
				Котельная АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	Отопление	Гкал/ч				9,73	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
				Котельная АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	Вентиляция	Гкал/ч				3,67	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
				Котельная АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	ГВС	Гкал/ч				0,41	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	52,6	52,1	52,1	52,1	52,0	52,0	28,7	28,7	28,7	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
				Котельная АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,78	0,77	0,77	0,77	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	Резерв с N-1	Гкал/ч	24,05	23,56	23,56	23,56	23,5	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	Тепловая энергия																	
				Котельная АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	30,9	30,6	37,6	33,8	32,9	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2
				Котельная АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	30,6	30,3	37,2	33,4	32,6	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4
				Котельная АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
				Котельная АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	То же в %	%	5,1	5,2	4,2	4,7	4,8	4,5	4,5	4,5	4,5	4,4	4,4	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	78,5	84,1	90,3	88,7	87,4	87,7	87,7	87,7	87,7	87,7	87,8	87,8	87,8	87,8	87,9	87,9
025	Московский филиал БИЗНЕС ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ (КИПР) ЛИМИТЕД	181	246	Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
				Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	12	13	14	15	16,3	17,3	18,3	19,3	20,3	21,3	22,3	23,3	24,3	25,3	26,3	27,3
				Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	16,77	16,77	16,77	16,77	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
				Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	Собственные нужды	Гкал/ч	0,37	0,37	0,37	0,37	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,05	0,06	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	3,07	3,11	3,11	3,11	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
				Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	Отопление	Гкал/ч				1,73	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	Вентиляция	Гкал/ч				0,71	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	ГВС	Гкал/ч				0,67	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	Технология	Гкал/ч																
				Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
				Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	Доля резерва (от установленной мощности)		0,80	0,79	0,79	0,79	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	Резерв с N-1	Гкал/ч	8,11	8,07	8,07	8,07	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
				Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	Тепловая энергия																	
				Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	10,6	10,0	11,3	11,0	10,9	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
				Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	10,5	9,9	11,1	10,8	10,8	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
				Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	То же в %	%	1,7	1,8	1,6	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	10,3	9,7	10,9	10,6	10,6	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
				Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,6	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	153,6	153,3	153,7	153,7	153,7	153,7	153,7	153,7	153,7	153,7	153,7	153,7	153,7	153,7	153,7	153,7
				Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	93,0	93,2	93,0	93,0	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9
				Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	11,3	10,6	12,0	11,6	11,6	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
				Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	93,0	93,2	93,0	93,0	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9
092	ООО "Тепловик"	182	247	Котельная БЦ «Фабрика Станиславского»	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	91,4	91,5	91,5	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4
				Котельная БЦ "Аврора"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
				Котельная БЦ "Аврора"	Ввод мощности	Гкал/ч						0,0										
				Котельная БЦ "Аврора"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная БЦ "Аврора"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	17	18	19	20	20,6	21,6	22,6	23,6	24,6	25,6	26,6	27,6	28,6	29,6	30,6	31,6
				Котельная БЦ "Аврора"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	13,72	13,72	13,72	13,72	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
				Котельная БЦ "Аврора"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная БЦ "Аврора"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,10	0,13	0,10	0,12	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная БЦ "Аврора"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная БЦ "Аврора"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	6,69	6,82	8,00	8,00	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
				Котельная БЦ "Аврора"	Отопление	Гкал/ч				7,94	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
				Котельная БЦ "Аврора"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная БЦ "Аврора"	ГВС	Гкал/ч				0,06	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная БЦ "Аврора"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная БЦ "Аврора"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	6,8	6,7	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
				Котельная БЦ "Аврора"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,50	0,49	0,40	0,40	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная БЦ "Аврора"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,41	0,28	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная БЦ "Аврора"	Тепловая энергия																	
				Котельная БЦ "Аврора"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	18,7	15,0	22,7	19,9	17,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
				Котельная БЦ "Аврора"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная БЦ "Аврора"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	18,7	15,0	22,6	19,8	17,1	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
				Котельная БЦ "Аврора"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная БЦ "Аврора"	То же в %	%	1,5	1,9	1,3	1,4	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				Котельная БЦ "Аврора"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	18,4	14,7	22,3	19,5	16,8	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
				Котельная БЦ "Аврора"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	3,0	2,4	3,5	3,1	2,7	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
				Котельная БЦ "Аврора"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	158,7	158,7	156,3	157,7	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8
				Котельная БЦ "Аврора"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,0	90,0	91,4	90,6	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
				Котельная БЦ "Аврора"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	20,7	16,6	24,7	21,9	18,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9
				Котельная БЦ "Аврора"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,0	90,0	91,4	90,6	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
				Котельная БЦ "Аврора"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	88,6	88,3	90,2	89,3	89,0	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2
065	ООО "Теплосервис"	183	248	Котельная № 1 ООО "Теплосервис"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
				Котельная № 1 ООО "Теплосервис"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная № 1 ООО "Теплосервис"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная № 1 ООО "Теплосервис"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	14	15	16	17	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0
				Котельная № 1 ООО "Теплосервис"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	10,00	10,00	10,00	10,00	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
				Котельная № 1 ООО "Теплосервис"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная № 1 ООО "Теплосервис"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,22	0,30	0,27	0,28	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная № 1 ООО "Теплосервис"	ГВС	Гкал/ч				0,90	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				Котельная № 1 ООО "Теплосервис"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная № 1 ООО "Теплосервис"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	4,9	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
				Котельная № 1 ООО "Теплосервис"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,49	0,36	0,36	0,36	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная № 1 ООО "Теплосервис"	Резерв с N-1	Гкал/ч	2,59	1,30	1,30	1,30	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				Котельная № 1 ООО "Теплосервис"	Тепловая энергия																	
				Котельная № 1 ООО "Теплосервис"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	18,5	17,3	18,9	18,3	17,7	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
				Котельная № 1 ООО "Теплосервис"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная № 1 ООО "Теплосервис"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	18,4	17,2	18,8	18,2	17,6	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
				Котельная № 1 ООО "Теплосервис"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная № 1 ООО "Теплосервис"	То же в %	%	4,5	4,9	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,4	4,4	4,3	4,2
				Котельная № 1 ООО "Теплосервис"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	17,5	16,3	18,0	17,4	16,8	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
				Котельная № 1 ООО "Теплосервис"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	2,9	3,1	3,1	2,9	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
				Котельная № 1 ООО "Теплосервис"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	156,9	182,4	164,1	160,7	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1
				Котельная № 1 ООО "Теплосервис"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	91,1	78,3	87,1	88,9	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
				Котельная № 1 ООО "Теплосервис"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	20,2	21,9	21,6	20,5	19,2	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
				Котельная № 1 ООО "Теплосервис"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	91,1	78,3	87,1	88,9	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
				Котельная № 1 ООО "Теплосервис"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	86,9	74,5	83,3	84,9	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,5	87,5	87,6	87,7
065	ООО "Теплосервис"	184	249	Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	10	11	12	13	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	12,04	12,04	12,04	12,04	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,26	0,26	0,26	0,26	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,18	0,24	0,21	0,22	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	6,77	9,01	9,01	9,01	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,8	8,8	8,8	8,8
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	Отопление	Гкал/ч				7,53	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,3	7,3	7,3	7,3
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	ГВС	Гкал/ч				1,48	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	5,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,42	0,23	0,23	0,23	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	Резерв с N-1	Гкал/ч	2,26	0,02	0,02	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	Тепловая энергия																	
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	26,0	25,7	29,0	28,1	25,0	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,4	27,4	27,4
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	25,9	25,6	28,9	28,0	24,9	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	26,8	26,8	26,8	26,8
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	То же в %	%	2,7	2,7	2,3	2,4	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	25,2	24,9	28,2	27,3	24,3	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,1	26,1	26,1	26,1
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	4,0	3,8	4,4	4,2	3,8	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	152,6	150,0	150,8	150,8	150,8	150,8	150,8	150,8	150,8	150,8	150,8	150,8	150,8	150,8	150,8	150,8
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	93,6	95,2	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	27,7	26,9	30,5	29,5	26,3	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,3	28,3	28,3	28,3
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	93,6	95,2	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7
				Котельная № 2 ООО "Теплосервис"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	91,1	92,6	92,5	92,4	92,2	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,3	92,3	92,3	92,3
055	АО "ТЭИК"	185	250	Котельная АО "ТЭИК"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
				Котельная АО "ТЭИК"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная АО "ТЭИК"	Вывод мощности	Гкал/ч						0,0										
				Котельная АО "ТЭИК"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	11	12	13	14	14,7	15,7	16,7	17,7	18,7	19,7	20,7	21,7	22,7	23,7	24,7	25,7
				Котельная АО "ТЭИК"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	20,64	20,64	20,64	20,64	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
				Котельная АО "ТЭИК"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,37	0,37	0,37	0,37	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная АО "ТЭИК"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч		0,21	0,18	0,18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная АО "ТЭИК"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная АО "ТЭИК"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	9,98	10,73	10,73	10,73	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,7
				Котельная АО "ТЭИК"	Отопление	Гкал/ч				8,41	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,3
				Котельная АО "ТЭИК"	Вентиляция	Гкал/ч											0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная АО "ТЭИК"	ГВС	Гкал/ч				2,32	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
				Котельная АО "ТЭИК"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная АО "ТЭИК"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	10,3	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,5
				Котельная АО "ТЭИК"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,50	0,46	0,46	0,46	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная АО "ТЭИК"	Резерв с N-1	Гкал/ч	6,36	5,61	5,61	5,61	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,6
				Котельная АО "ТЭИК"	Тепловая энергия																	
				Котельная АО "ТЭИК"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	34,8	33,5	37,9	36,9	35,2	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,1
				Котельная АО "ТЭИК"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,7	0,6	0,3	0,3	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная АО "ТЭИК"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал																

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная АО "ТЭИК"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,6	92,2	90,7	92,4	93,3	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8
				Котельная АО "ТЭИК"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	36,9	35,6	41,4	39,6	37,4	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	39,8
				Котельная АО "ТЭИК"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,6	92,2	90,7	92,4	93,3	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8
				Котельная АО "ТЭИК"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	92,6	90,5	89,2	90,8	91,6	90,2	90,2	90,2	90,1	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,3	90,3
008	АО "УТЭ ВДНХ"	186	251	Центральная котельная ВДНХ	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
				Центральная котельная ВДНХ	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Центральная котельная ВДНХ	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Центральная котельная ВДНХ	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	52	53	54	55	55,5	56,5	57,5	58,5	59,5	60,5	61,5	62,5	63,5	64,5	65,5	66,5
				Центральная котельная ВДНХ	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
				Центральная котельная ВДНХ	Собственные нужды	Гкал/ч	1,70	1,70	1,70	1,70	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				Центральная котельная ВДНХ	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	2,51	2,89	3,07	3,45	3,7	3,6	3,6	3,5	3,5	3,4	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2
				Центральная котельная ВДНХ	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Центральная котельная ВДНХ	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	25,18	29,09	37,48	39,83	39,8	43,7	43,7	66,1	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3
				Центральная котельная ВДНХ	Отопление	Гкал/ч				22,18	22,2	23,3	23,3	26,8	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
				Центральная котельная ВДНХ	Вентиляция	Гкал/ч				15,18	15,2	17,9	17,9	35,3	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4
				Центральная котельная ВДНХ	ГВС	Гкал/ч				2,47	2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
				Центральная котельная ВДНХ	Технология	Гкал/ч																
				Центральная котельная ВДНХ	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	73,1	69,2	60,8	58,5	58,5	54,6	54,6	32,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
				Центральная котельная ВДНХ	Доля резерва (от установленной мощности)		0,73	0,69	0,61	0,58	0,6	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Центральная котельная ВДНХ	Резерв с N-1	Гкал/ч	24,82	20,91	12,52	10,17	10,2	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Центральная котельная ВДНХ	Тепловая энергия																	
				Центральная котельная ВДНХ	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	66,7	67,1	98,3	92,7	85,8	100,8	100,8	157,5	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4
				Центральная котельная ВДНХ	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,1	1,1	1,6	1,6	1,4	1,7	1,7	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
				Центральная котельная ВДНХ	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	65,6	66,0	96,6	91,2	84,4	99,1	99,1	154,8	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6
				Центральная котельная ВДНХ	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	6,5	6,5	7,9	7,9	7,9	8,1	8,2	8,2	8,1	8,0	7,9	7,8	7,7	7,7	7,6	7,5
				Центральная котельная ВДНХ	То же в %	%	10,0	9,9	8,2	8,7	9,4	8,2	8,2	5,3	5,1	5,0	4,9	4,9	4,8	4,8	4,8	4,7
				Центральная котельная ВДНХ	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	59,0	59,4	88,7	83,3	76,5	91,0	91,0	146,6	151,5	151,6	151,7	151,8	151,9	151,9	152,0	152,1
				Центральная котельная ВДНХ	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	10,4	10,3	15,2	14,4	13,2	15,5	15,5	24,2	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
				Центральная котельная ВДНХ	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	158,0	156,2	157,1	157,4	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1
				Центральная котельная ВДНХ	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,4	91,5	91,0	90,7	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
				Центральная котельная ВДНХ	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	72,5	72,1	106,2	100,5	92,2	108,3	108,3	169,1	174,4	174,4	174,4	174,4	174,4	174,4	174,4	174,4
				Центральная котельная ВДНХ	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,4	91,5	91,0	90,7	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
				Центральная котельная ВДНХ	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	81,4	82,4	83,5	82,9	83,0	84,0	84,0	86,7	86,9	87,0	87,0	87,1	87,1	87,1	87,2	87,2
			252	Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Вывод мощности	Гкал/ч						0,0										
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	52,0	53,0	54,0	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	66,0	67,0
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Собственные нужды	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Отопление	Гкал/ч				0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	ГВС	Гкал/ч				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Доля резерва (от установленной мощности)		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Тепловая энергия																	
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	1,1	1,3	1,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1,1	1,2	1,5	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	То же в %	%	4,3	3,8	1,6	2,0	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,1	1,2	1,5	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	168,1	160,9	173,6	171,2	171,2	171,2	171,2	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	85,0	88,8	82,3	83,5	83,5	83,5	83,5	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	1,3	1,4	1,9	1,5	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	85,0	88,8	82,3	83,5	83,5	83,5	83,5	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная ГУП ГосНИЦ ЦАГИ	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	81,4	85,4	81,0	81,8	81,8	81,8	81,8	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3
027	ФГАУ "ОК "Шереметьевский"	189	254	Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
				Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	Вывод мощности	Гкал/ч												1,5				
				Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	31,0	32,0	33,0	34,	

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,18	2,22	2,22	2,22	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
				Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	Отопление	Гкал/ч				1,84	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
				Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	ГВС	Гкал/ч				0,38	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
				Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	Доля резерва (от установленной мощности)		0,67	0,66	0,66	0,66	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	Резерв с N-1	Гкал/ч	1,90	1,86	1,86	1,86	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	<i>Тепловая энергия</i>																	
				Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	6,6	6,1	6,5	6,7	6,3	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
				Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	6,5	6,0	6,4	6,6	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
				Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	То же в %	%	9,3	10,0	9,4	9,1	9,7	9,4	9,4	9,4	9,4	9,3	9,3	9,3	9,2	9,1	9,1	9,1
				Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,9	5,4	5,8	6,0	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
				Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,1	1,0	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	164,1	164,3	164,2	160,3	164,9	164,9	164,9	164,9	164,9	164,9	164,9	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8
				Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	87,1	86,9	87,0	89,1	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
				Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	7,4	6,9	7,4	7,4	7,2	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
				Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	87,1	86,9	87,0	89,1	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
				Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	79,0	78,2	78,8	81,0	78,2	78,5	78,5	78,5	78,5	78,6	78,6	82,2	82,3	82,3	82,3	82,4
066	ООО "ЭТК № 2"	190	255	АНТ № 1 Ясная ул., 10А	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	8	9	10	11	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	3,00	3,00	3,00	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	Собственные нужды	Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,16	0,20	0,25	0,26	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,04	2,08	2,08	2,08	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	Отопление	Гкал/ч				1,76	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	Вентиляция	Гкал/ч																
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	ГВС	Гкал/ч				0,32	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	Технология	Гкал/ч																
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	Доля резерва (от установленной мощности)		0,27	0,29	0,29	0,29	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	<i>Тепловая энергия</i>																	
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	5,0	5,1	6,0	5,9	5,2	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	5,0	5,0	6,0	5,8	5,2	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,4	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	То же в %	%	7,8	9,8	12,0	12,4	14,1	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	4,6	4,5	5,2	5,0	4,5	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	173,2	162,1	153,5	153,5	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	82,5	88,1	93,1	93,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	6,0	5,7	6,4	6,2	5,8	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	82,5	88,1	93,1	93,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				АНТ № 1 Ясная ул., 10А	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	76,0	79,5	81,9	81,5	77,4	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7
066	ООО "ЭТК № 2"	191	256	АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	9	10	11	12	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	5,40	5,40	5,40	5,40	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	Собственные нужды	Гкал/ч	0,17	0,17	0,17	0,17	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,32	0,41	0,52	0,53	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	3,21	3,34	3,34	3,34	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	Отопление	Гкал/ч				2,73	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	Вентиляция	Гкал/ч																
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	ГВС	Гкал/ч				0,61	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	Технология	Гкал/ч																
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	Доля резерва (от установленной мощности)		0,37	0,35	0,35	0,35	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,39	0,26	0,26	0,26	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	Тепловая энергия																	
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	9,1	9,5	10,8	10,8	9,6	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	9,1	9,3	10,8	10,6	9,6	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,9	1,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	То же в %	%	9,9	12,3	15,5	15,7	17,9	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	8,2	8,1	9,1	8,9	7,9	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,5	1,5	1,7	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	168,9	160,1	159,2	153,7	159,4	159,4	159,4	159,4	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	84,6	89,3	89,7	93,0	89,6	89,6	89,6	89,6	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	10,8	10,4	12,0	11,4	10,7	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	84,6	89,3	89,7	93,0	89,6	89,6	89,6	89,6	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				АНТ № 2 Лазурная ул., стр. 5А	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	76,2	78,3	75,8	78,3	73,6	75,1	75,1	75,1	75,1	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5
066	ООО "ЭТК № 2"	192	257	АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	8	9	10	11	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	3,00	3,00	3,00	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	Собственные нужды	Гкал/ч	0,13	0,13	0,13	0,13	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,16	0,19	0,25	0,26	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,04	2,08	2,08	2,08	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	Отопление	Гкал/ч				1,76	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	Вентиляция	Гкал/ч																
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	ГВС	Гкал/ч				0,32	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	Технология	Гкал/ч																
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	Доля резерва (от установленной мощности)		0,28	0,26	0,26	0,26	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	Тепловая энергия																	
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	4,6	5,2	5,8	5,7	5,1	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	4,6	5,1	5,8	5,6	5,1	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,4	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	То же в %	%	7,8	9,2	11,9	12,4	13,9	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	4,3	4,6	5,1	4,9	4,4	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	171,7	157,1	159,2	153,9	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	83,2	91,0	89,7	92,8	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	5,6	5,6	6,4	6,0	5,7	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	83,2	91,0	89,7	92,8	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6
				АНТ № 3 Лазурная ул., 9, стр.1	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	76,7	82,5	79,0	81,4	77,1	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3
071	ГБУСО МО "Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки"	193	258	Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	5,3	5,3	5,3	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
				Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	Ввод мощности	Гкал/ч						0,0										
				Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	Вывод мощности	Гкал/ч			0,00	0,70												
				Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	40	41	42	43	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0	53,0	54,0	55,0
				Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	5,34	5,34	5,34	4,64	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
				Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,80	0,80	0,80	0,10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч			0,07	0,07	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,02	1,01	1,02	1,02	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	Отопление	Гкал/ч				0,62	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	Вентиляция	Гкал/ч				0,19	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	ГВС	Гкал/ч				0,21	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
				Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,66	0,66	0,66	0,76	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	Резерв с N-1	Гкал/ч	3,42	3,43	3,42	2,72	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
				Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	Тепловая энергия																	
				Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	3,7	3,3	3,5	3,3	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
				Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1</													

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,6	3,2	3,1	3,0	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	166,4	166,4	166,8	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5
				Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	85,8	85,9	85,6	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3
				Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	4,2	3,7	3,9	3,8	3,6	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
				Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	85,8	85,9	85,6	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3
				Котельная "Центр реабилитации "Ясенки"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	85,8	85,9	79,6	79,0	78,7	79,0	79,0	79,0	79,1	79,1	79,1	79,1	79,2	79,2	79,2	79,2
051	АО "Дукс"	196	261	Котельная АО "Дукс"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
				Котельная АО "Дукс"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная АО "Дукс"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная АО "Дукс"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	38	39	40	41	41,9	42,9	43,9	44,9	45,9	46,9	47,9	48,9	49,9	50,9	51,9	52,9
				Котельная АО "Дукс"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	13,44	13,44	13,44	13,44	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
				Котельная АО "Дукс"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,34	0,34	0,34	0,34	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная АО "Дукс"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,19	0,22	0,17	0,18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная АО "Дукс"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная АО "Дукс"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	4,11	4,20	4,20	4,20	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
				Котельная АО "Дукс"	Отопление	Гкал/ч				3,62	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
				Котельная АО "Дукс"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная АО "Дукс"	ГВС	Гкал/ч				0,58	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная АО "Дукс"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная АО "Дукс"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	6,7	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
				Котельная АО "Дукс"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,50	0,32	0,32	0,32	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная АО "Дукс"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная АО "Дукс"	Тепловая энергия																	
				Котельная АО "Дукс"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	18,7	16,0	19,0	18,2	17,9	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
				Котельная АО "Дукс"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная АО "Дукс"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	18,1	15,5	18,5	17,7	17,6	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
				Котельная АО "Дукс"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная АО "Дукс"	То же в %	%	4,7	5,2	4,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0	4,0
				Котельная АО "Дукс"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	17,3	14,6	17,8	16,9	16,8	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
				Котельная АО "Дукс"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	3,0	2,5	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
				Котельная АО "Дукс"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	163,0	162,1	162,8	162,6	162,6	161,7	161,0	161,0	161,0	161,0	161,0	161,0	161,0	161,0	161,0	161,0
				Котельная АО "Дукс"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	87,6	88,2	87,8	87,9	87,8	88,3	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7
				Котельная АО "Дукс"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	20,7	17,5	21,1	20,1	20,0	20,3	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
				Котельная АО "Дукс"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	87,6	88,2	87,8	87,9	87,8	88,3	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7
				Котельная АО "Дукс"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	83,5	83,6	84,2	84,2	84,1	84,7	85,0	85,0	85,0	85,1	85,1	85,1	85,1	85,1	85,1	85,2
001	ПАО "МОЭК"	197	262	Котельная АО "Курорт "Михайловское"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,4	2,4	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	Вывод мощности	Гкал/ч			0,69		0,0											
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	30	31	32	33	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	2,40	2,40	1,71	1,71	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,80	0,80	0,80	0,80	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	Отопление	Гкал/ч				0,64	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	ГВС	Гкал/ч				0,16	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,5	1,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,64	0,64	0,51	0,51	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	Резерв с N-1	Гкал/ч	1,26	1,26	0,57	0,57	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	Тепловая энергия																	
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	2,4	2,4	2,6	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	2,4	2,4	2,6	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	То же в %	%	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	2,4	2,4	2,6	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	168,5	173,9	168,5	168,5	168,5	168,5	168,5	168,5	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	84,8	82,2	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	2,8	2,9	3,1	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	84,8	82,2	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная АО "Курорт "Михайловское"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	83,8	81,2	83,8	83,8	83,8	83,8	83,8	83,8	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0
001	ПАО "МОЭК"	198	263	Котельная ОАО "МАНП"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,2	3,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
				Котельная ОАО "МАНП"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ОАО "МАНП																		

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная ОАО "МАНП"	Хозяйственные пужды	Гкал/ч																
				Котельная ОАО "МАНП"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,30	1,30	1,30	1,30	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,1	1,3	1,3
				Котельная ОАО "МАНП"	Отопление	Гкал/ч				1,14	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,2	1,2
				Котельная ОАО "МАНП"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная ОАО "МАНП"	ГВС	Гкал/ч				0,16	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
				Котельная ОАО "МАНП"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ОАО "МАНП"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,8	1,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,4	0,4
				Котельная ОАО "МАНП"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,57	0,57	0,26	0,26	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2
				Котельная ОАО "МАНП"	Резерв с N-1	Гкал/ч	1,18	1,18	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ОАО "МАНП"	Тепловая энергия																	
				Котельная ОАО "МАНП"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	3,3	3,2	3,2	2,4	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,2	2,8	2,8
				Котельная ОАО "МАНП"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
				Котельная ОАО "МАНП"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	3,2	3,1	3,1	2,3	2,3	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,1	2,8	2,8
				Котельная ОАО "МАНП"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ОАО "МАНП"	То же в %	%	4,9	5,0	5,0	26,7	27,1	24,0	24,0	24,0	24,0	23,8	23,7	23,4	23,1	27,4	20,9	20,6
				Котельная ОАО "МАНП"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,0	2,9	3,0	1,7	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	1,6	2,2	2,2
				Котельная ОАО "МАНП"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4
				Котельная ОАО "МАНП"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	161,7	161,7	173,7	162,7	161,1	161,1	161,1	161,1	161,1	161,1	161,1	161,1	161,1	161,1	161,1	161,1
				Котельная ОАО "МАНП"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	88,4	88,4	82,2	87,8	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7
				Котельная ОАО "МАНП"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	3,6	3,5	3,8	2,6	2,5	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,4	3,1	3,1
				Котельная ОАО "МАНП"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	88,4	88,4	82,2	87,8	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7
				Котельная ОАО "МАНП"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	84,1	83,9	78,1	64,4	64,6	67,4	67,4	67,4	67,4	67,6	67,7	67,9	68,2	64,4	70,2	70,4
013	АО "НПО "МРТЗ"	200	265	Котельная АО "НПО МРТЗ"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	47	48	49	50	50,8	47,4	41,4	42,4	43,4	44,4	45,4	46,4	47,4	48,4	49,4	50,4
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	105,90	105,90	105,90	105,90	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	Собственные нужды	Гкал/ч	2,54	2,54	2,54	2,54	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,55	0,69	0,85	0,83	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	23,65	26,38	26,38	22,22	17,2	17,1	13,7	13,7	13,5	9,7	9,7	9,7	9,7	9,4	9,4	8,4
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	Отопление	Гкал/ч				12,66	9,8	9,7	8,6	8,6	8,5	7,9	7,9	7,9	7,9	7,7	7,7	7,5
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	Вентиляция	Гкал/ч				8,45	6,6	6,6	4,2	4,2	4,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	ГВС	Гкал/ч				1,11	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	50,4	77,0	77,0	81,1	86,1	86,3	89,7	89,7	89,9	93,7	93,7	93,7	93,7	93,9	93,9	95,0
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,48	0,73	0,73	0,77	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	Резерв с N-1	Гкал/ч	52,25	49,52	49,52	53,68	58,7	58,8	62,2	62,2	62,4	66,2	66,2	66,2	66,2	66,5	66,5	67,5
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	Тепловая энергия																	
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	62,0	54,8	66,2	57,6	50,3	57,1	46,6	46,6	46,1	34,6	34,6	34,6	34,6	33,9	33,9	30,7
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	2,3	1,8	1,6	2,1	2,0	1,4	1,1	1,1	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	59,8	53,0	64,6	55,6	48,3	55,8	45,5	45,5	45,0	33,7	33,7	33,7	33,7	33,1	33,1	29,9
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,4	1,4	2,1	2,1	2,4	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	То же в %	%	2,3	2,6	3,2	3,7	4,9	3,7	4,6	4,6	4,6	6,1	5,9	5,8	5,8	6,0	5,9	6,5
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	58,4	51,6	62,5	53,5	45,9	53,7	43,4	43,4	42,9	31,7	31,7	31,8	31,8	31,1	31,1	28,0
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	9,7	8,9	11,1	10,0	8,6	10,0	8,1	8,1	8,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,9	5,9	5,4
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	162,4	167,5	171,6	179,5	178,7	178,7	178,7	178,7	178,7	178,7	178,7	178,7	178,7	178,7	178,7	178,7
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	88,0	85,3	83,3	79,6	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	68,0	62,1	77,6	69,8	60,4	69,7	56,9	56,9	56,2	42,2	42,2	42,2	42,2	41,4	41,4	37,5
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	88,0	85,3	83,3	79,6	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
				Котельная АО "НПО МРТЗ"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	85,9	83,1	80,6	76,6	76,0	77,0	76,3	76,3	76,3	75,1	75,2	75,3	75,3	75,2	75,2	74,8
011	АО "СКИМ"	204	269	Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	48	49	50	51	52,0	53,0	54,0	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0	61,0	62,0	63,0
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	17,10	17,10	17,10	17,10	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,38	0,38	0,38	0,38	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,83	0,85	0,73	0,81	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	5,67	5,63	5,03	4,90	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	Отопление	Гкал/ч				1,61	1,6	1,6	1,6	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	Вентиляция	Гкал/ч				0,71	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	ГВС	Гкал/ч				0,25	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	Технология	Гкал/ч				2,34	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	11,1	11,1	11,7	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,65	0,65	0,68	0,69	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	Тепловая энергия																	
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	12,5	12,2	12,6	11,1	11,1	11,6	11,6	11,6	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	12,2	11,9	12,3	10,8	10,9	11,3	11,3	11,3	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,8	1,8	1,8	1,8	1,6	1,8	1,8	1,8	1,7	1,6	1,4	1,3	1,2	1,2	1,0	1,0
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	То же в %	%	14,7	15,0	14,6	16,5	14,5	15,8	15,8	15,8	15,6	14,4	13,0	12,0	10,8	10,8	9,3	9,3
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	10,4	10,1	10,5	9,1	9,3	9,5	9,5	9,5	9,3	9,4	9,6	9,7	9,8	9,8	10,0	10,0
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,9	1,9	1,9	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	159,2	158,6	158,5	158,2	158,9	158,5	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	89,7	90,1	90,1	90,3	89,9	90,1	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	13,6	13,2	13,6	12,0	12,1	12,6	12,6	12,6	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	89,7	90,1	90,1	90,3	89,9	90,1	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9
				Котельная АО "Завод строительных красок и мастик"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	76,5	76,5	77,0	75,4	76,8	75,9	75,7	75,7	75,9	77,0	78,2	79,0	80,2	80,2	81,5	81,5
093	АО "НИИТФА"	206	271	Котельная ИП "Нижние котлы"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
				Котельная ИП "Нижние котлы"	Ввод мощности	Гкал/ч	11,00															
				Котельная ИП "Нижние котлы"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ИП "Нижние котлы"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	5	6	7	8	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5
				Котельная ИП "Нижние котлы"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	22,00	22,00	22,00	22,00	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
				Котельная ИП "Нижние котлы"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,26	0,26	0,26	0,53	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ИП "Нижние котлы"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,45	0,45	0,39	0,40	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная ИП "Нижние котлы"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ИП "Нижние котлы"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	5,74	5,87	5,87	5,87	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
				Котельная ИП "Нижние котлы"	Отопление	Гкал/ч				5,68	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
				Котельная ИП "Нижние котлы"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная ИП "Нижние котлы"	ГВС	Гкал/ч				0,19	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ИП "Нижние котлы"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ИП "Нижние котлы"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
				Котельная ИП "Нижние котлы"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,23	0,22	0,22	0,22	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ИП "Нижние котлы"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная ИП "Нижние котлы"	Тепловая энергия																	
				Котельная ИП "Нижние котлы"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	12,8	12,8	14,9	14,4	13,4	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
				Котельная ИП "Нижние котлы"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная ИП "Нижние котлы"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	12,5	12,5	14,6	14,1	13,1	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
				Котельная ИП "Нижние котлы"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				Котельная ИП "Нижние котлы"	То же в %	%	7,7	7,7	6,7	6,9	7,4	7,0	7,0	7,0	6,7	6,3	6,3	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
				Котельная ИП "Нижние котлы"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	11,5	11,5	13,6	13,1	12,1	12,9	12,9	12,9	13,0	13,0	13,0	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
				Котельная ИП "Нижние котлы"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	2,1	2,1	2,4	2,3	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
				Котельная ИП "Нижние котлы"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	166,8	167,1	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	16	

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная АО "ФПК"	То же в %	%	1,1	1,4	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
				Котельная АО "ФПК"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	17,6	14,6	19,8	18,9	19,8	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
				Котельная АО "ФПК"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	3,3	2,4	3,3	3,2	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
				Котельная АО "ФПК"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	183,3	165,3	165,3	165,1	165,1	165,1	165,1	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5
				Котельная АО "ФПК"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	77,9	86,4	86,4	86,5	86,5	86,5	86,5	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4
				Котельная АО "ФПК"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	22,9	17,1	23,1	22,1	23,1	22,7	22,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
				Котельная АО "ФПК"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	77,9	86,4	86,4	86,5	86,5	86,5	86,5	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4
				Котельная АО "ФПК"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	77,0	85,2	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
006	ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России	89	273	Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	22	23	24	25	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	27,00	27,00	27,00	27,00	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	Собственные нужды	Гкал/ч	0,59	0,59	0,59	0,59	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,10	0,10	0,09	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	10,42	10,62	10,62	10,62	10,6	10,6	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	Отопление	Гкал/ч				9,16	9,2	9,2	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	ГВС	Гкал/ч				1,46	1,5	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	16,0	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	Доля резерва (от установленной мощности)		0,59	0,58	0,58	0,58	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	Резерв с N-1	Гкал/ч	9,83	9,63	9,63	9,63	9,6	9,6	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	<i>Тепловая энергия</i>																	
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	27,4	26,9	31,2	29,7	28,2	30,2	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	27,3	26,8	31,0	29,6	28,0	29,5	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	То же в %	%	0,9	0,9	0,8	0,2	0,2	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	27,0	26,6	30,8	29,5	28,0	29,5	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	4,1	4,1	4,7	4,5	4,4	4,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	150,7	151,7	152,9	151,9	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	94,8	94,2	93,4	94,1	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	28,8	28,5	33,2	31,5	30,7	32,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	94,8	94,2	93,4	94,1	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4
				Котельная ФГАУ "НМИЦ НХ" им. ак. Н.Н. Бурденко	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	93,9	93,3	92,7	93,9	91,2	91,2	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9
074	ГБУ ЦРИ "Красная Пахра"	209	275	Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	26	27	28	29	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	5,16	5,16	5,16	5,16	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	Собственные нужды	Гкал/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч		0,32	0,21	0,22	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,92	1,92	1,92	1,92	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	4,2	4,2	4,2
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	Отопление	Гкал/ч				1,02	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,4	2,4	2,4
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	Вентиляция	Гкал/ч				0,36	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1,0	1,0	1,0
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	ГВС	Гкал/ч				0,54	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	3,1	3,1	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	0,8	0,8	0,8
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	Доля резерва (от установленной мощности)		0,61	0,61	0,61	0,61	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,2	0,2	0,2
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	Резерв с N-1	Гкал/ч	2,38	2,38	2,38	2,38	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	0,1	0,1	0,1
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	<i>Тепловая энергия</i>																	
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	7,2	6,9	7,5	7,1	6,7	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	14,1	14,1	14,1
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	7,1	6,8	7,4	7,0	6,6	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	13,8	13,8	13,8

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал		1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	То же в %	%		16,4	10,9	11,5	12,1	11,8	11,8	11,8	12,1	12,1	12,0	12,0	11,9	6,0	5,9	5,9	
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	7,1	5,7	6,6	6,2	5,8	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	13,0	13,0	13,0
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2	2,2	
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	158,4	158,0	158,7	160,3	161,9	161,9	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,2	90,4	90,0	89,1	88,2	88,2	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	7,9	7,5	8,2	7,9	7,5	7,9	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	15,3	15,3	15,3
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,2	90,4	90,0	89,1	88,2	88,2	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	
				Котельная ГБУ ЦРИ «Красная Пахра»	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	90,2	75,6	80,2	78,9	77,5	77,8	79,5	79,5	79,2	79,2	79,3	79,3	79,4	84,7	84,7	84,8	
049	КП "МЭД"	212	279	Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	Ввод мощности	Гкал/ч																	
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	Вывод мощности	Гкал/ч																	
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	19	20	21	22	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	19,50	19,50	19,50	19,50	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	Собственные нужды	Гкал/ч	0,28	0,28	0,28	0,28	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,51	0,52	0,52	0,52	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																	
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	5,14	5,24	5,24	5,24	5,2	5,2	4,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	Отопление	Гкал/ч				4,02	4,0	4,0	3,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	Вентиляция	Гкал/ч				0,40	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	ГВС	Гкал/ч				0,82	0,8	0,8	0,8	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	Технология	Гкал/ч																	
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	14,1	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,6	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	Доля резерва (от установленной мощности)		0,72	0,72	0,72	0,72	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	Резерв с N-1	Гкал/ч	7,86	7,76	7,76	7,76	7,8	7,8	8,3	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	Тепловая энергия																		
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	16,4	14,2	16,0	15,0	12,7	14,4	13,3	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	16,0	13,8	15,6	14,7	12,4	14,2	13,2	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,6	1,4	1,6	1,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	То же в %	%	10,0	10,0	10,0	10,0	1,5	1,3	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	14,4	12,4	14,0	13,2	12,2	14,0	13,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	2,5	2,3	2,6	2,4	2,1	2,4	2,2	3,0	3,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	156,9	167,0	167,0	160,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	91,1	85,5	85,5	89,3	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	17,6	16,2	18,2	16,5	14,7	16,8	15,6	20,9	20,9	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	91,1	85,5	85,5	89,3	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	
				Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	82,0	77,0	77,0	80,3	83,3	83,5	83,4	83,7	83,7	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1	
049	КП "МЭД"	263	280	АИТ Куркино	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	
				АИТ Куркино	Ввод мощности	Гкал/ч																	
				АИТ Куркино	Вывод мощности	Гкал/ч																	
				АИТ Куркино	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	5	6	7	8	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	
				АИТ Куркино	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	3,44	3,44	3,44	3,44	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	
				АИТ Куркино	Собственные нужды	Гкал/ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
				АИТ Куркино	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,11	0,14	0,20	0,20	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
				АИТ Куркино	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																	
				АИТ Куркино	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,27	1,93	1,38	1,38	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	
				АИТ Куркино	Отопление	Гкал/ч				1,05	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
				АИТ Куркино	Вентиляция	Гкал/ч				0,16	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
				АИТ Куркино	ГВС	Гкал/ч				0,18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
				АИТ Куркино	Технология	Гкал/ч																	
				АИТ Куркино	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,1	1,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	
				АИТ Куркино	Доля резерва (от установленной мощности)		0,61	0,42	0,58	0,58	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
				АИТ Куркино	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,45	0,00	0,34	0,34	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	
				АИТ Куркино	Тепловая энергия																		
				АИТ Куркино	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	3,0	3,5	4,2	4,1	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,8	
				АИТ Куркино	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
				АИТ Куркино	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	2,9	3,5	4,0	4,0	3,6	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,7	
				АИТ Куркино	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
				АИТ Куркино	То же в %	%	8,5	7,1	14,3	14,4	15,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	15,6	
				АИТ Куркино	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	2,7	3,2	3,5	3,4	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,1	
				АИТ Куркино	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
				АИТ Куркино	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	211,9	167,7	169,4	166,8	166,8	166,8	166,8	166,8	166,8	166,8	166,8	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	
				АИТ Куркино	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	67,4	85,2	84,3	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	
				АИТ Куркино	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	4,3	4,1	4,8	4,7	4,2	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,3	4,3	4,3	4,3	4,1	
				АИТ Куркино	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	67,4	85,2	84,3	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	
				АИТ Куркино	Средневзвешенный К																		

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная ТСЖ "Покровский берег"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,18	0,18	0,18	0,18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ТСЖ "Покровский берег"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,04	0,04	0,08	0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ТСЖ "Покровский берег"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ТСЖ "Покровский берег"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	3,36	3,41	3,41	3,41	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
				Котельная ТСЖ "Покровский берег"	Отопление	Гкал/ч				2,38	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
				Котельная ТСЖ "Покровский берег"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная ТСЖ "Покровский берег"	ГВС	Гкал/ч				1,03	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				Котельная ТСЖ "Покровский берег"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ТСЖ "Покровский берег"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	6,8	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
				Котельная ТСЖ "Покровский берег"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,66	0,65	0,65	0,65	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная ТСЖ "Покровский берег"	Резерв с N-1	Гкал/ч	3,51	3,46	3,46	3,46	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
				Котельная ТСЖ "Покровский берег"	Тепловая энергия																	
				Котельная ТСЖ "Покровский берег"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	12,1	11,0	14,0	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
				Котельная ТСЖ "Покровский берег"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ТСЖ "Покровский берег"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	11,9	10,8	13,7	13,5	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
				Котельная ТСЖ "Покровский берег"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная ТСЖ "Покровский берег"	То же в %	%	1,2	1,3	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
				Котельная ТСЖ "Покровский берег"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	11,8	10,6	13,4	13,1	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
				Котельная ТСЖ "Покровский берег"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,8	1,8	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
				Котельная ТСЖ "Покровский берег"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	153,0	167,1	169,8	160,9	160,9	160,9	160,9	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				Котельная ТСЖ "Покровский берег"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	93,4	85,5	84,2	88,8	88,8	88,8	88,8	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная ТСЖ "Покровский берег"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	12,8	12,6	16,3	15,2	15,2	15,3	15,3	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
				Котельная ТСЖ "Покровский берег"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	93,4	85,5	84,2	88,8	88,8	88,8	88,8	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная ТСЖ "Покровский берег"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	92,3	84,4	82,1	86,6	86,6	86,6	86,6	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9
049	КП "МЭД"	214	282	Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	14	15	16	17	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	3,26	3,26	3,26	3,26	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,10	0,14	0,21	0,21	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,58	0,59	0,59	1,10	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	Отопление	Гкал/ч				0,53	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	ГВС	Гкал/ч				0,57	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,6	2,6	2,6	2,1	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,80	0,80	0,80	0,64	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	Резерв с N-1	Гкал/ч	1,05	1,04	1,04	0,54	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	Тепловая энергия																	
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	1,6	1,2	1,8	3,4	1,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1,6	1,2	1,8	3,4	1,5	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	То же в %	%	17,3	22,9	35,2	19,0	42,5	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,3	0,9	1,2	2,7	0,9	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,2	0,2	0,3	0,5	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	153,0	167,2	169,9	160,9	160,9	160,9	160,9	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	93,4	85,4	84,1	88,8	88,8	88,8	88,8	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	1,7	1,4	2,2	3,8	1,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	93,4	85,4	84,1	88,8	88,8	88,8	88,8	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная ТСЖ "Покровское-Глебово"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	77,2	65,8	54,5	71,9	51,0	63,3	63,3	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3
010	АО "ТПО "Центральная киностудия им. М. Горького"	215	283	Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Ввод мощности	Гкал/ч			0,00													
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Вывод мощности	Гкал/ч						0,0										
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	57	58	59	60	61,3	62,3	63,3	64,3	65,3	66,3	67,3	68,3	69,3	70,3	71,3	72,3
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	9,06	9,06	9,06	9,06	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,09	0,10	0,08	0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	3,39	3,56	3,56	3,56	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Отопление	Гкал/ч				2,26	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Вентиляция	Гкал/ч				0,97	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	ГВС	Гкал/ч				0,31	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Технология	Гкал/ч				0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	5,5	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,60	0,58	0,58	0,58	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Тепловая энергия																	
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	9,0	8,6	10,4	10,2	8,9	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	8,7	8,3	10,1	9,9	8,6	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	То же в %	%	2,6	2,8	2,2	2,3	2,7	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	8,5	8,1	9,9	9,7	8,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,5	1,4	1,7	1,7	1,4	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	167,1	169,0	169,5	171,1	168,9	168,9	168,9	168,9	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	85,5	84,5	84,3	83,5	84,6	84,6	84,6	84,6	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	10,2	9,8	12,0	11,9	10,1	11,3	11,3	11,3	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	85,5	84,5	84,3	83,5	84,6	84,6	84,6	84,6	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2
				Котельная АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	83,2	82,2	82,4	81,6	82,3	82,5	82,5	82,5	86,1	86,1	86,2	86,2	86,2	86,2	86,2	86,2
083	ФГКУ «Логистический Центр» им. А.А. Григорьева	216	284	Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	15	16	17	18	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	2,58	2,58	2,58	2,58	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,07	0,07	0,06	0,07	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,21	1,24	1,24	1,24	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Отопление	Гкал/ч				1,24	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	ГВС	Гкал/ч																
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,51	0,50	0,50	0,50	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,08	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Тепловая энергия																	
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	2,6	2,7	3,0	2,8	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	2,5	2,6	2,9	2,7	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	То же в %	%	5,9	5,8	5,2	5,6	5,8	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,3
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	2,4	2,5	2,8	2,6	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	166,8	166,8	168,0	161,9	166,6	166,6	166,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	85,6	85,6	85,0	88,2	85,7	85,7	85,7	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	3,0	3,0	3,4	3,1	3,0	3,2	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	85,6	85,6	85,0	88,2	85,7	85,7	85,7	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная № 1 ФГКУ комбинат "Сигнал"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	80,6	80,7	80,6	83,3	80,8	81,0	81,0	85,1	85,1	85,1	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,3
024	АО "Гознак" филиал - МТГ	217	285	Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	11	12	13	14	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	8,51	8,51	8,51	8,51	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,14	0,14	0,14	0,14	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,12	0,11	0,09	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	3,19	2,40	2,40	2,40	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	Отопление	Гкал/ч				1,69	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	Вентиляция	Гкал/ч				0,57	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	ГВС	Гкал/ч				0,14	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	5,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,61	0,70	0,70	0,70	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	Резерв с N-1	Гкал/ч	2,14	2,93	2,93	2,93	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	Тепловая энергия																	
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	7,5	6,1	6,9	6,8	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	7,5	6,0	6,8	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	То же в %	%	3,6	4,5	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	Полезный отпуск тепловой энергин	тыс. Гкал	7,2	5,7	6,6	6,5	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,2	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	155,5	157,9	157,8	158,2	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	91,9	90,4	90,6	90,3	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	8,1	6,6	7,5	7,5	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	91,9	90,4	90,6	90,3	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6
				Котельная Московская типография - филиал АО "Гознак"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	88,6	86,4	87,1	86,8	86,2	86,2	86,2	86,2	86,2	86,2	86,2	86,2	86,2	86,2	86,2	86,2
039	ООО КСЦ "Перedelкино"	218	286	Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	14	15	16	17	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	5,16	5,16	5,16	5,16	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,10	0,10	0,10	0,10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,18	0,19	0,17	0,17	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,07	2,10	2,18	2,18	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	Отопление	Гкал/ч				1,79	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	ГВС	Гкал/ч				0,39	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,58	0,57	0,56	0,56	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	Резерв с N-1	Гкал/ч	2,23	2,20	2,12	2,13	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	Тепловая энергия																	
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	6,6	6,4	7,1	7,1	6,3	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	6,5	6,3	7,1	7,0	6,2	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	То же в %	%	8,6	8,8	7,8	7,9	8,9	8,2	8,2	8,2	8,1	8,1	8,0	8,0	8,0	8,0	7,9	7,8
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,9	5,7	6,5	6,5	5,7	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,0	1,0	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	160,5	161,7	160,4	160,5	169,2	169,2	169,2	169,2	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	89,0	88,3	89,1	89,0	84,5	84,5	84,5	84,5	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	7,3	7,1	7,9	7,9	7,3	8,0	8,0	8,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	89,0	88,3	89,1	89,0	84,5	84,5	84,5	84,5	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная ООО КСЦ "Перedelкино"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	81,4	80,5	82,1	82,0	76,9	77,5	77,5	77,5	82,7	82,7	82,8	82,8	82,9	82,9	83,0	83,0
063	НИТУ "МИСИС"	219	287	Котельная УНПБ "Теплый Стан"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	Ввод мощности	Гкал/ч						0,0										
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	33	34	35	36	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	12,69	12,69	12,69	12,69	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,26	0,26	0,26	0,26	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	Потери мощности в тепловоеи сети	Гкал/ч	0,11	0,12	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	5,24	5,28	5,28	5,28	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	Отопление	Гкал/ч				4,76	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	ГВС	Гкал/ч				0,52	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	7,2	7,1	7,1	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,57	0,56	0,56	0,56	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	Тепловая энергия																	
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	14,6	14,3	15,8	15,1	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	14,3	14,0	15,5	14,8	13,8	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	То же в %	%	2,2	2,2	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	14,0	13,7	15,2	14,5	13,5	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	2,4	2,4	2,6	2,5	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	168,7	171,8	171,2	169,3	173,3	173,3	173,3	173,3	173,3	173,3	173,3	173,3	161,9	161,9	161,9	161,9
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	84,7	83,2	83,4	84,4	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4	88,2	88,2	88,2	88,2
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	16,9	16,8	18,5	17,5	16,7	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	16,6	16,6	16,6	16,6
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	84,7	83,2	83,4	84,4	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4	88,2	88,2	88,2	88,2
				Котельная УНПБ "Теплый Стан"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	82,8	81,3	81,8	82,6	80,6	80,7	80,7	80,7	80,7	80,7	80,7	80,8	86,5	86,5	86,6	86,6
004	АО "НИЦЭВТ"	93	288	Котельная АО "НИЦЭВТ"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	Вывод мощности	Гкал/ч		50,00														
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	47	48	49	50	50,7	51,7	52,7	53,7	54,7	55,7	56,7	57,7	58,7	59,7	60,7	61,7
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	150,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	Собственные нужды	Гкал/ч	2,20	2,20	2,20	2,20	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,88	0,93	0,49	0,53	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	27,40	27,70	27,70	27,70	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	30,8	30,8	30,8
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	Отопление	Гкал/ч				14,01	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	15,2	15,2	15,2
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	Вентиляция	Гкал/ч				12,43	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	14,2	14,2	14,2
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	ГВС	Гкал/ч				1,26	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	70,4	70,1	70,1	70,1	70,1	70,1	70,1	70,1	70,1	70,1	70,1	70,1	70,1	67,0	67,0	67,0
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,47	0,70	0,70	0,70	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	Резерв с N-1	Гкал/ч	72,60	22,30	22,30	22,30	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	19,2	19,2	19,2
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	Тепловая энергия																	
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	57,7	55,3	69,0	64,3	62,1	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	72,5	72,5	72,5
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,8	0,7	0,9	0,7	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	56,8	54,5	68,0	63,5	61,4	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3	70,9	70,9	70,9
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,8	1,8	1,2	1,2	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	То же в %	%	3,2	3,3	1,8	1,9	2,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	55,0	52,7	66,8	62,3	60,0	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1	63,2	63,2	63,2	69,7	69,8	69,8
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	8,9	8,5	10,8	9,9	9,5	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	10,9	10,9	10,9	10,9
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	156,1	156,1	158,3	156,4	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	91,5	91,5	90,2	91,3	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	62,1	59,5	75,4	69,6	66,3	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	76,5	76,5	76,5
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	91,5	91,5	90,2	91,3	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6
				Котельная АО "НИЦЭВТ"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	88,6	88,5	88,6	89,6	90,4	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	91,0	91,0	91,0	91,2	91,2	91,2
001	ПАО "МОЭК"	220	289	Котельная п. д/о Плесково	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
				Котельная п. д/о Плесково	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная п. д/о Плесково	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная п. д/о Плесково	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	19	20	21	22	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0
				Котельная п. д/о Плесково	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	3,10	3,10	3,10	3,10	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
				Котельная п. д/о Плесково	Собственные нужды	Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная п. д/о Плесково	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,14	0,15	0,18	0,17	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная п. д/о Плесково	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная п. д/о Плесково	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,23	1,23	1,56	1,56	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	1,7	1,7
				Котельная п. д/о Плесково	Отопление	Гкал/ч				1,11	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,9	1,2	1,2	1,2
				Котельная п. д/о Плесково	Вентиляция	Гкал/ч				0,32	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная п. д/о Плесково	ГВС	Гкал/ч				0,13	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
				Котельная п. д/о Плесково	Технология	Гкал/ч																
				Котельная п. д/о Плесково	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,7	1,3	1,3
				Котельная п. д/о Плесково	Доля резерва (от установленной мощности)		0,58	0,58	0,48	0,48	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,4	0,4
				Котельная п. д/о Плесково	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,84	0,83	0,51	0,51	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	0,4	0,4
				Котельная п. д/о Плесково	Тепловая энергия																	
				Котельная п. д/о Плесково	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	4,6	4,5	4,7	4,9	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	3,8	5,2	5,2
				Котельная п. д/о Плесково	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная п. д/о Плесково	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	4,6	4,4	4,6	4,8	4,4	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	3,7	5,1	5,1
				Котельная п. д/о Плесково	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная п. д/о Плесково	То же в %	%	11,4	11,8	11,3	10,8	11,8	11,3	11,3	11,3	11,2	11,1	11,0	10,8	10,7	13,1	9,5	9,4
				Котельная п. д/о Плесково	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	4,0	3,9	4,1	4,3	3,9	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	3,3	4,6	4,6	4,6
				Котельная п. д/о Плесково	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7</								

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	Вывод мощности	Гкал/ч												1,0				
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	14	15	16	17	18,3	19,3	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	2,00	2,00	2,00	2,00	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,15	0,15	0,14	0,14	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,02	0,85	0,85	0,85	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	Отопление	Гкал/ч				0,85	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	ГВС	Гкал/ч																
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,47	0,55	0,55	0,56	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,48	0,65	0,65	0,65	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	Тепловая энергия																	
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	1,9	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1,9	1,7	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	То же в %	%	15,1	17,1	16,7	16,8	17,7	17,1	18,3	18,3	17,6	15,7	14,7	13,4	10,5	9,1	7,6	3,8
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,6	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	164,5	172,9	175,5	182,8	180,8	180,8	180,8	180,8	180,8	180,8	180,8	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	86,8	82,6	81,4	78,1	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	2,2	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	86,8	82,6	81,4	78,1	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная ОАО "Бутовский химический завод"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	73,7	68,4	67,8	65,0	65,0	65,5	64,6	64,6	65,1	66,6	67,4	78,0	80,6	81,8	86,7	87,0
033	АО "Квант-Н"	222	291	Котельная АО "Квант-Н"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
				Котельная АО "Квант-Н"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная АО "Квант-Н"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная АО "Квант-Н"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	10	11	12	13	13,7	14,7	15,7	16,7	17,7	18,7	19,7	20,7	21,7	22,7	23,7	24,7
				Котельная АО "Квант-Н"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	20,47	20,47	20,47	20,47	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
				Котельная АО "Квант-Н"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,45	0,45	0,45	0,45	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная АО "Квант-Н"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,38	0,40	0,31	0,32	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная АО "Квант-Н"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная АО "Квант-Н"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	9,65	9,85	9,85	9,85	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
				Котельная АО "Квант-Н"	Отопление	Гкал/ч				9,25	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
				Котельная АО "Квант-Н"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная АО "Квант-Н"	ГВС	Гкал/ч				0,60	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная АО "Квант-Н"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная АО "Квант-Н"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	10,4	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
				Котельная АО "Квант-Н"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,51	0,50	0,50	0,50	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная АО "Квант-Н"	Резерв с N-1	Гкал/ч	6,26	6,06	6,06	6,06	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
				Котельная АО "Квант-Н"	Тепловая энергия																	
				Котельная АО "Квант-Н"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	23,8	23,1	26,4	25,1	22,2	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
				Котельная АО "Квант-Н"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная АО "Квант-Н"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	23,6	22,9	26,2	24,9	22,0	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
				Котельная АО "Квант-Н"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная АО "Квант-Н"	То же в %	%	3,9	4,0	3,1	3,3	3,7	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
				Котельная АО "Квант-Н"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	22,7	21,9	25,4	24,1	21,2	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
				Котельная АО "Квант-Н"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	3,9	3,6	4,1	3,7	3,3	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
				Котельная АО "Квант-Н"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	166,7	158,0	156,3	149,7	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9
				Котельная АО "Квант-Н"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	85,7	90,4	91,4	95,4	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
				Котельная АО "Квант-Н"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	27,6	25,3	28,7	26,1	23,4	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9
				Котельная АО "Квант-Н"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	85,7	90,4	91,4	95,4	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
				Котельная АО "Квант-Н"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	82,4	86,8	88,6	92,3	90,6	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9
053	ООО "ГрадИнвест"	225	294	Котельная мкр. "Солнцево-парк"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	75,9	75,9	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8
				Котельная мкр. "Солнцево-парк"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная мкр. "Солнцево-парк"	Вывод мощности	Гкал/ч			0,01													
				Котельная мкр. "Солнцево-парк"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	8	9	10	11	11,8	12,8	13,8	14,8	15,8	16,8	17,8	18,8	19,8	20,8	21,8	22,8
				Котельная мкр. "Солнцево-парк"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	75,85	75,85	75,84	75,84	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8
				Котельная мкр. "Солнцево-парк"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная мкр. "Солнцево-парк"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,69	0,74	1,55	1,63	1,3	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				Котельная мкр. "Солнцево-парк"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная мкр. "Солнцево-парк"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	34,64	34,87	39,93	41,29	42,5	42,5	42,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,3
				Котельная мкр. "Солнцево-парк"	Отопление	Гкал/ч				30,99	31,0	31,0	31,0	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,5
				Котельная мкр. "Солнцево-парк"	Вентиляция	Гкал/ч				2,72	3,7											

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная мкр. "Солнцево-парк"	Резерв с N-1	Гкал/ч	28,57	28,34	23,27	21,91	20,7	20,7	20,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,9
				Котельная мкр. "Солнцево-парк"	Тепловая энергия																	
				Котельная мкр. "Солнцево-парк"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	119,3	112,5	134,6	132,0	129,2	131,8	131,8	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,0
				Котельная мкр. "Солнцево-парк"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,6	0,3	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				Котельная мкр. "Солнцево-парк"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	118,7	112,1	133,5	131,3	128,5	131,1	131,1	163,4	163,4	163,4	163,4	163,4	163,4	163,4	163,4	163,1
				Котельная мкр. "Солнцево-парк"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	2,4	2,4	5,2	5,2	4,0	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
				Котельная мкр. "Солнцево-парк"	То же в %	%	2,0	2,1	3,9	3,9	3,1	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
				Котельная мкр. "Солнцево-парк"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	116,4	109,7	128,3	126,1	124,5	125,8	125,8	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	157,8
				Котельная мкр. "Солнцево-парк"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	18,8	17,9	20,9	20,1	19,6	20,0	20,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	24,9
				Котельная мкр. "Солнцево-парк"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	158,7	159,3	156,6	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8
				Котельная мкр. "Солнцево-парк"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,0	89,7	91,2	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
				Котельная мкр. "Солнцево-парк"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	131,9	125,0	146,4	140,5	137,5	140,3	140,3	174,9	174,9	174,9	174,9	174,9	174,9	174,9	174,9	174,5
				Котельная мкр. "Солнцево-парк"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,0	89,7	91,2	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
				Котельная мкр. "Солнцево-парк"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	88,2	87,8	87,7	89,8	90,6	89,7	89,7	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4
067	ООО "Источник"	226	295	Котельная ООО "Источник"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
				Котельная ООО "Источник"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ООО "Источник"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ООО "Источник"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	6	7	8	9	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0
				Котельная ООО "Источник"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	12,04	12,04	12,04	12,04	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
				Котельная ООО "Источник"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,21	0,21	0,21	0,21	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ООО "Источник"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,10	0,10	0,09	0,09	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ООО "Источник"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ООО "Источник"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	5,98	6,20	6,20	6,20	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
				Котельная ООО "Источник"	Отопление	Гкал/ч				5,56	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
				Котельная ООО "Источник"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная ООО "Источник"	ГВС	Гкал/ч				0,64	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ООО "Источник"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ООО "Источник"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	5,9	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
				Котельная ООО "Источник"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,49	0,47	0,47	0,47	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ООО "Источник"	Резерв с N-1	Гкал/ч	1,76	1,54	1,54	1,54	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
				Котельная ООО "Источник"	Тепловая энергия																	
				Котельная ООО "Источник"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	15,8	15,2	18,0	17,7	17,3	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
				Котельная ООО "Источник"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная ООО "Источник"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	15,7	15,0	17,9	17,5	17,2	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
				Котельная ООО "Источник"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная ООО "Источник"	То же в %	%	1,6	1,7	1,4	1,4	4,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				Котельная ООО "Источник"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	15,4	14,8	17,6	17,3	16,5	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
				Котельная ООО "Источник"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	3,1	3,0	3,6	3,2	3,2	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
				Котельная ООО "Источник"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	199,5	200,0	198,5	185,2	184,1	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0
				Котельная ООО "Источник"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	71,6	71,4	72,0	77,1	77,6	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8
				Котельная ООО "Источник"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	21,9	21,1	24,9	22,7	22,2	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
				Котельная ООО "Источник"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	71,6	71,4	72,0	77,1	77,6	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8
				Котельная ООО "Источник"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	70,5	70,2	70,9	76,0	74,3	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4
044	ООО "Нью Проперти"	227	296	Котельная БЦ "Переведенский"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
				Котельная БЦ "Переведенский"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная БЦ "Переведенский"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная БЦ "Переведенский"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	13	14	15	16	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0
				Котельная БЦ "Переведенский"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	7,50	7,50	7,50	7,50	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
				Котельная БЦ "Переведенский"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,17	0,17	0,17	0,17	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная БЦ "Переведенский"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,00	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная БЦ "Переведенский"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная БЦ "Переведенский"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,69	2,75	3,31	3,31	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
				Котельная БЦ "Переведенский"	Отопление	Гкал/ч				1,87	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				Котельная БЦ "Переведенский"	Вентиляция	Гкал/ч				1,38	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				Котельная БЦ "Переведенский"	ГВС	Гкал/ч				0,07	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная БЦ "Переведенский"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная БЦ "Переведенский"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	4,6	4,6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
				Котельная БЦ "Переведенский"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,62	0,61	0,54	0,54	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная БЦ "Переведенский"	Резерв с N-1	Гкал/ч	3,31	3,25	2,69	2,69	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
				Котельная БЦ "Переведенский"	Тепловая энергия																	
				Котельная БЦ "Переведенский"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	6,6	6,5	8,1	7,1	6,2	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
				Котельная БЦ "Переведенский"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная БЦ "Переведенский"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	6,5	6,4	8,0	6,9	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
				Котельная БЦ "Переведенский"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная БЦ "Переведенский"	То же в %	%	0,5	0,5	0,3	0,1	4,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная БЦ "Переведенский"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	6,4	6,4	7,9	6,9	5,8	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
				Котельная БЦ "Переведенский"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,0	1,0	1,2	1,1	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1					

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
032	ООО "ТПК Медная Фольга"	228	297	Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	42,0	42,0	42,0	42,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	Вывод мощности	Гкал/ч					14,0											
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	35	36	37	38	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	42,00	42,00	42,00	42,00	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,67	0,67	0,67	1,01	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,50	0,81	0,85	0,75	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	3,55	3,63	3,63	3,63	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	Отопление	Гкал/ч				3,63	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	ГВС	Гкал/ч																
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	20,2	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,48	0,48	0,48	0,48	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	Тепловая энергия																	
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	12,6	8,1	7,8	8,6	11,5	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	12,0	7,6	7,3	8,2	11,1	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	То же в %	%	14,1	22,3	23,3	20,6	15,3	19,1	19,1	19,1	19,0	18,8	18,6	18,4	18,2	18,2	17,8	17,7
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	10,3	5,9	5,6	6,5	9,4	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,3	7,3
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	2,0	1,3	1,3	1,4	1,9	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	171,0	174,1	173,7	172,3	170,9	170,9	170,9	170,9	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	83,5	82,0	82,3	82,9	83,6	83,6	83,6	83,6	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	14,3	9,3	8,8	9,9	13,2	10,6	10,6	10,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	83,5	82,0	82,3	82,9	83,6	83,6	83,6	83,6	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2
				Котельная ООО "ТПК Медная Фольга"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	71,7	63,8	63,1	65,9	70,8	67,6	67,6	67,6	71,5	71,6	71,8	72,0	72,2	72,2	72,5	72,6
085	ИП Пустовой Д.И.	229	298	Котельная ЖК "Изумрудный"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,6	3,6	3,6	3,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ЖК "Изумрудный"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Изумрудный"	Вывод мощности	Гкал/ч					3,0											
				Котельная ЖК "Изумрудный"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	5	6	7	8	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0
				Котельная ЖК "Изумрудный"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	3,61	3,61	3,61	3,61	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ЖК "Изумрудный"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ЖК "Изумрудный"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,06	0,06	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ЖК "Изумрудный"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Изумрудный"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	3,25	3,25	3,25	3,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ЖК "Изумрудный"	Отопление	Гкал/ч				2,98	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ЖК "Изумрудный"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Изумрудный"	ГВС	Гкал/ч				0,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ЖК "Изумрудный"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Изумрудный"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ЖК "Изумрудный"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,09	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ЖК "Изумрудный"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ЖК "Изумрудный"	Тепловая энергия																	
				Котельная ЖК "Изумрудный"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	6,3	5,9	7,1	7,2	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				Котельная ЖК "Изумрудный"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ЖК "Изумрудный"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	6,2	5,7	6,9	7,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				Котельная ЖК "Изумрудный"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ЖК "Изумрудный"	То же в %	%	1,8	1,9	1,6	1,5	10,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
				Котельная ЖК "Изумрудный"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	6,1	5,6	6,8	7,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				Котельная ЖК "Изумрудный"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,0	0,9	1,1	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ЖК "Изумрудный"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				Котельная ЖК "Изумрудный"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная ЖК "Изумрудный"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	7,0	6,4	7,8	8,0	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Котельная ЖК "Изумрудный"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная ЖК "Изумрудный"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	87,4	87,4	87,6	87,6	79,5	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1
060	ООО "ГВС"	231	299	Котельная "Град Московский"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7
				Котельная "Град Московский"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная "Град Московский"	Вывод мощности	Гкал/ч					0,0											
				Котельная "Град Московский"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	10	11	12	13	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5
				Котельная "Град Московский"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	69,70	69,70	69,70	69,70	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7
				Котельная "Град Московский"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,91	0,91	0,91	0,91	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				Котельная "Град Московский"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	1,92	2,04	1,79	2,01	1,5	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
				Котельная "Град Московский"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная "Град Московский"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	36,44	37,50	38,44	42,20	44,4	46,4	46,5	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2
				Котельная "Град Московский"	Отопление	Гкал/ч				32,17	34,5	35,3	35,3	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9
				Котельная "Град Московский"	Вентиляция	Гка																

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная "Град Московский"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,46	0,45	0,44	0,38	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная "Град Московский"	Резерв с N-1	Гкал/ч	21,65	20,58	19,64	15,88	13,7	11,7	11,6	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
				Котельная "Град Московский"	Тепловая энергия																	
				Котельная "Град Московский"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	105,8	102,3	119,1	116,3	110,6	120,6	120,8	123,3	123,3	123,3	123,3	123,3	123,3	123,3	123,3	123,3
				Котельная "Град Московский"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,4	1,3	0,8	1,0	1,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				Котельная "Град Московский"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	104,4	101,1	118,3	115,3	109,6	119,0	119,2	121,7	121,7	121,7	121,7	121,7	121,7	121,7	121,7	121,7
				Котельная "Град Московский"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	5,5	5,5	5,5	5,5	3,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,6
				Котельная "Град Московский"	То же в %	%	5,3	5,4	4,7	4,8	3,4	4,8	4,7	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,6
				Котельная "Град Московский"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	98,9	95,6	112,8	109,8	105,9	113,4	113,6	116,1	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,1	116,1
				Котельная "Град Московский"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	16,1	15,7	18,4	17,5	17,2	18,7	18,7	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
				Котельная "Град Московский"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	154,1	155,5	155,4	152,2	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2
				Котельная "Град Московский"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,7	91,9	91,9	93,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9
				Котельная "Град Московский"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	112,7	110,0	128,7	122,8	120,7	131,0	131,2	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
				Котельная "Град Московский"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,7	91,9	91,9	93,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9
				Котельная "Град Московский"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	87,8	86,9	87,6	89,4	87,8	86,5	86,5	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,7
064	ООО "ТСБ"	232	300	Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	Вывод мощности	Гкал/ч									4,5							
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	42	43	44	45	46,4	47,4	41,7	42,7	43,7	44,7	45,7	46,7	47,7	48,7	49,7	50,7
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	24,50	24,50	24,50	24,50	24,5	24,5	24,5	24,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,85	0,85	0,85	0,85	0,9	0,9	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,51	0,58	0,59	2,05	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	10,78	10,95	12,61	12,61	12,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	Отопление	Гкал/ч				9,74	9,7	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	Вентиляция	Гкал/ч				0,61	0,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	ГВС	Гкал/ч				2,27	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	12,9	12,7	11,0	11,0	11,0	9,2	9,2	9,3	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,53	0,52	0,45	0,45	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	Резерв с N-1	Гкал/ч	3,72	3,55	1,89	1,89	1,9	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	Тепловая энергия																	
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	42,5	37,7	42,4	42,8	38,9	46,6	46,6	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,4
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,9	0,8	0,4	0,8	0,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	41,6	36,8	41,9	42,0	38,1	45,0	44,9	44,9	44,9	44,9	44,9	44,9	44,8	44,8	44,8	44,8
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	2,0	2,0	2,0	6,8	6,8	7,0	7,0	7,0	6,9	6,8	6,7	6,7	6,6	6,6	6,5	6,5
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	То же в %	%	4,7	5,3	4,7	16,2	17,9	15,5	15,5	15,6	15,5	15,2	15,0	14,9	14,7	14,7	14,6	14,4
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	39,6	34,9	40,0	35,2	31,2	38,0	38,0	37,9	37,9	38,0	38,1	38,2	38,2	38,2	38,3	38,3
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	6,8	6,0	6,7	6,5	6,1	7,3	7,2	7,2	7,2	7,2	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	162,6	162,6	160,8	154,5	161,3	161,3	161,3	161,3	159,7	159,7	159,1	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	87,9	87,9	88,9	92,4	88,6	88,6	88,6	88,6	89,5	89,5	89,8	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	47,3	41,9	47,2	45,5	43,0	50,8	50,7	50,7	50,2	50,2	50,0	49,8	49,8	49,8	49,8	49,7
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	87,9	87,9	88,9	92,4	88,6	88,6	88,6	88,6	89,5	89,5	89,8	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	83,7	83,2	84,7	77,4	72,7	74,8	74,8	74,8	75,7	75,8	76,3	76,7	76,8	76,8	77,0	77,1
001	ПАО "МОЭК"	116	301	Котельная № 2	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
				Котельная № 2	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная № 2	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная № 2	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	9	10	11	12	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0
				Котельная № 2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	26,48	26,48	26,48	26,48	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
				Котельная № 2	Собственные нужды	Гкал/ч	0,58	0,58	0,58	0,58	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная № 2	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,42	0,46	0,42	0,45	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
				Котельная № 2	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная № 2	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	15,81	16,23	16,90	16,96	17,0	17,1	17,1	17,1	17,1	23,7	23,7	23,7	23,6	22,9	22,6	22,6
				Котельная № 2	Отопление	Гкал/ч				12,60	12,6	12,5	12,5	12,5	12,5	17,2	17,2	17,1	17,1	16,5	16,3	16,2
				Котельная № 2	Вентиляция	Гкал/ч				1,57	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
				Котельная № 2	ГВС	Гкал/ч				2,79	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3,7	3,7	3,7	3,7	3,6	3,6	3,6
				Котельная № 2	Технология	Гкал/ч																
				Котельная № 2	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	10,1	9,7	9,0	8,9	8,9	8,8	8,8	8,8	8,8	2,2	2,2	2,2	2,3	3,0	3,2	3,3
				Котельная № 2	Доля резерва (от установленной мощности)		0,38	0,36	0,34	0,34	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная № 2	Резерв с N-1	Гкал/ч	4,05	3,63	2,96	2,90	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная № 2	Тепловая энергия																	
				Котельная № 2	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	34,3	31,9	36,9	34,2	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	56,3	56,3	56,2	56,2	54,5	54,2	54,0
				Котельная № 2	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,8	0,7	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Котельная № 2	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	33,5	31,2	36,2	33,6	35,7	35,6	35,6	35,6	35,6	55,0	55,0	55,0	54,9	53,3	53,0	52,8
				Котельная № 2	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная № 2	То же в %	%	2,7	2,9	2,5	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная № 2	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	86,7	87,3	86,9	89,2	87,7	87,7	87,9	87,9	87,8	88,7	88,7	88,7	88,8	88,7	88,8	88,8
072	МУП "Троицктеплоэнерго"	233	302	Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	7,8	7,8	7,8	7,8												
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	40	41	42	43												
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	7,80	7,80	7,80	7,80												
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,19	0,19	0,19	0,19												
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,28	0,66	0,51	0,53												
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	3,17	5,66	5,66	6,07												
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	Отопление	Гкал/ч				4,67												
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	Вентиляция	Гкал/ч				0,21												
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	ГВС	Гкал/ч				1,18												
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,7	2,0	2,0	1,5												
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,09	0,25	0,25	0,20												
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-												
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	Тепловая энергия																	
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	23,0	16,5	21,8	22,6												
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,5	0,5	0,7	0,7												
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	22,5	16,0	21,1	21,9												
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	2,0	1,9	1,9	1,9												
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	То же в %	%	8,7	11,7	9,1	8,7												
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	20,5	14,1	19,2	20,0												
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	3,8	3,2	4,0	4,1												
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	Средневзвешенный НУР	кг у.т./Гкал	169,0	198,4	189,2	186,2												
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	84,6	72,0	75,5	76,7												
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	26,6	22,2	27,9	28,6												
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	84,6	72,0	75,5	76,7												
				Котельная АО "Троицкая камвольная фабрика"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	77,2	63,6	68,6	70,0												
072	МУП "Троицктеплоэнерго"	234	303	Котельная Центральная	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	150,0
				Котельная Центральная	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная Центральная	Вывод мощности	Гкал/ч																37,5
				Котельная Центральная	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	44	45	46	47	47,8	48,8	49,8	50,8	51,8	52,8	53,8	54,8	55,8	56,8	57,8	58,8
				Котельная Центральная	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	187,50	187,50	187,50	187,50	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	150,0
				Котельная Центральная	Собственные нужды	Гкал/ч	5,89	5,89	5,89	5,89	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	4,7
				Котельная Центральная	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	21,73	23,10	25,78	27,29	28,8	28,0	27,9	28,0	28,1	27,8	27,4	27,5	27,1	26,9	26,8	27,3
				Котельная Центральная	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная Центральная	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	117,80	127,07	128,61	130,97	131,0	131,9	137,0	139,7	140,2	140,6	140,6	140,6	140,8	141,6	149,1	104,8
				Котельная Центральная	Отопление	Гкал/ч				91,65	91,7	91,8	95,6	97,0	97,1	97,4	97,4	97,4	97,5	97,9	102,9	68,1
				Котельная Центральная	Вентиляция	Гкал/ч				24,90	24,6	25,5	25,7	26,8	27,1	27,1	27,1	27,1	27,5	28,7	26,1	
				Котельная Центральная	ГВС	Гкал/ч				14,42	14,7	14,6	15,7	15,9	16,0	16,1	16,1	16,1	16,2	16,3	17,5	10,6
				Котельная Центральная	Технология	Гкал/ч																
				Котельная Центральная	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	63,8	54,5	53,0	50,6	50,6	49,7	44,6	41,9	41,4	41,0	41,0	41,0	40,8	40,0	32,5	41,9
				Котельная Центральная	Доля резерва (от установленной мощности)		0,34	0,29	0,28	0,27	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
				Котельная Центральная	Резерв с N-1	Гкал/ч	39,70	30,43	28,89	26,53	26,5	25,6	20,5	17,8	17,3	16,9	16,9	16,9	16,7	15,9	8,4	15,2
				Котельная Центральная	Тепловая энергия																	
				Котельная Центральная	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	359,5	349,6	402,6	386,0	365,7	386,4	403,8	411,6	413,2	414,7	414,7	414,7	415,9	418,4	442,2	300,1
				Котельная Центральная	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	11,7	12,4	14,0	12,1	11,7	12,1	12,7	12,9	13,0	13,0	13,0	13,0	13,1	13,1	13,9	9,4
				Котельная Центральная	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	347,9	337,3	388,6	373,9	354,0	374,2	391,1	398,7	400,3	401,7	401,7	401,7	402,8	405,2	428,3	290,6
				Котельная Центральная	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	64,2	61,3	77,9	77,9	77,9	79,5	79,6	80,1	80,2	79,5	78,4	78,5	77,6	77,0	76,8	75,8
				Котельная Центральная	То же в %	%	18,4	18,2	20,0	20,8	22,0	21,2	20,4	20,1	20,0	19,8	19,5	19,5	19,3	19,0	17,9	26,1
				Котельная Центральная	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	283,7	275,9	310,7	296,0	276,1	294,8	311,5	318,7	320,1	322,2	323,3	323,2	325,2	328,2	351,5	214,9
				Котельная Центральная	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	59,0	58,4	66,9	64,3	61,2	64,7	67,6	68,9	69,2	69,5	69,5	67,6	67,8	66,3	68,7	46,1
				Котельная Центральная	Средневзвешенный НУР	кг у.т./Гкал	169,7	173,3	172,1	172,0	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	168,3	168,3	163,7	160,4	158,6
				Котельная Центральная	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	84,2	82,4	83,0	83,1	82,6	82,6	82,6	82,6	82,6	82,6	82,6	84,9	84,9	87,3	89,1	90,1
				Котельная Центральная	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	413,1	409,1	468,3	450,2	428,5	453,0	473,4	482,6	484,5	486,2	486,2	473,3	474,7	464,2	481,0	322,7
				Котельная Центральная	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	84,2	82,4	83,0	83,1	82,6	82,6	82,6	82,6	82,6	82,6	82,6	84,9	84,9	87,3	89,1	90,1
				Котельная Центральная	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	68,7	67,5	66,4	65,8	64,4	65,1	65,8	66,0	66,1	66,3	66,5	68,3	68,5	70,7	73,1	66,6
072	МУП "Троицктеплоэнерго"	234	304	Котельная № 13	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	
				Котельная № 13	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная № 13	Вывод мощности	Гкал/ч																15,5
				Котельная № 13	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	11	12	13	14	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0
				Котельная № 13	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	15,48	15,48	15,48	15,48	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	
				Котельная № 13	Собственные нужды	Гкал/ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
				Котельная № 13	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,50	0,47	0,42	0,42	0,5	0,4										
				Котельная № 13	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная № 13	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	5,93	5,93	5,93	5,08	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	
				Котельная № 13	Отопление	Гкал/ч				4,12	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	
				Котельная № 13	Вентиляция	Гкал/ч				0,42	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
				Котельная № 13	ГВС	Гкал/ч				0,54	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
				Котельная № 13	Технология	Гкал/ч																

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная № 13	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	9,1	9,1	9,1	9,9	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
				Котельная № 13	Доля резерва (от установленной мощности)		0,59	0,59	0,59	0,64	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная № 13	Резерв с N-1	Гкал/ч	4,39	4,39	4,39	5,24	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
				Котельная № 13	Тепловая энергия																	
				Котельная № 13	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	14,7	15,2	17,3	14,6	13,4	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
				Котельная № 13	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная № 13	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	14,4	14,8	17,0	14,3	13,1	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
				Котельная № 13	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2										
				Котельная № 13	То же в %	%	8,5	7,8	7,0	8,3	9,1	7,8										
				Котельная № 13	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	13,1	13,7	15,8	13,1	11,9	13,6	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
				Котельная № 13	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	2,4	2,4	2,8	2,4	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	-
				Котельная № 13	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	164,3	162,6	166,9	167,9	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2
				Котельная № 13	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	86,9	87,8	85,6	85,1	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6
				Котельная № 13	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	16,5	16,9	19,8	16,8	14,8	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7
				Котельная № 13	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	86,9	87,8	85,6	85,1	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6
				Котельная № 13	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	79,6	81,0	79,6	78,0	80,6	81,7	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6
072	МУП "Троицктеплоэнерго"	235	305	Котельная ул.Лагерная, 26	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная ул.Лагерная, 26	Ввод мощности	Гкал/ч								0,0								
				Котельная ул.Лагерная, 26	Вывод мощности	Гкал/ч		1,15														
				Котельная ул.Лагерная, 26	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	51	52	53	54	55,0	56,0	43,6	44,6	45,6	46,6	47,6	48,6	49,6	50,6	51,6	52,6
				Котельная ул.Лагерная, 26	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,40	0,25	0,25	0,25	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная ул.Лагерная, 26	Собственные нужды	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ул.Лагерная, 26	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,02	0,02	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ул.Лагерная, 26	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ул.Лагерная, 26	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,06	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ул.Лагерная, 26	Отопление	Гкал/ч				0,06	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ул.Лагерная, 26	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная ул.Лагерная, 26	ГВС	Гкал/ч																
				Котельная ул.Лагерная, 26	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ул.Лагерная, 26	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ул.Лагерная, 26	Доля резерва (от установленной мощности)		0,92	0,72	0,72	0,73	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная ул.Лагерная, 26	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,64	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ул.Лагерная, 26	Тепловая энергия																	
				Котельная ул.Лагерная, 26	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ул.Лагерная, 26	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ул.Лагерная, 26	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ул.Лагерная, 26	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ул.Лагерная, 26	То же в %	%	24,0	26,1	23,0	21,6	25,9	25,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
				Котельная ул.Лагерная, 26	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ул.Лагерная, 26	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ул.Лагерная, 26	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	167,4	207,4	244,5	268,5	268,9	268,9	268,9	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				Котельная ул.Лагерная, 26	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	85,3	68,9	58,4	53,2	53,1	53,1	53,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная ул.Лагерная, 26	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ул.Лагерная, 26	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	85,3	68,9	58,4	53,2	53,1	53,1	53,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная ул.Лагерная, 26	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	64,9	50,9	45,0	41,7	39,4	39,8	42,4	71,9	71,9	71,9	71,9	71,9	71,9	71,9	71,9	71,9
077	ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России"	236	306	Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	17,4	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
				Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	Ввод мощности	Гкал/ч		4,14														
				Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	43	44	45	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	55,5	56,5	57,5
				Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	17,40	21,54	21,54	21,54	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
				Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,47	0,47	0,47	0,47	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	1,02	1,20	1,15	1,19	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
				Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	9,71	9,71	9,71	9,71	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
				Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	Отопление	Гкал/ч				6,35	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
				Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	Вентиляция	Гкал/ч				1,55	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
				Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	ГВС	Гкал/ч				1,81	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
				Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	7,3	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
				Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,42	0,53	0,53	0,53	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	Тепловая энергия																	
				Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	34,4	29,3	30,6	29,4	28,6	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
				Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	34,2	29,0	30,3	29,1	28,4	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3
				Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	3,6	3,6	3,6	3,6	3,2	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4	3,4	3,3
				Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	То же в %	%	10,5	12,3	11,8	12,3	11,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,1	12,1	11,9	11,8	11,6	11,5	11,4
				Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	30,6	25,4	26,8													

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,8	85,5	91,0	91,0	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9
				Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	37,7	34,0	33,3	32,0	30,6	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
				Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,8	85,5	91,0	91,0	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9
				Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	81,2	74,9	80,2	79,8	82,5	81,6	81,6	81,6	81,6	81,7	81,7	81,9	82,0	82,2	82,3	82,4
054	ФГАУ "ОК "Архангельское"	149	307	Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	7,7	7,7	7,7	7,7
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	Вывод мощности	Гкал/ч						0,0							5,2			
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	21	22	23	24	25,0	26,0	22,7	23,7	24,7	25,7	26,7	27,7	28,7	29,7	30,7	31,7
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	12,90	12,90	12,90	12,90	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	7,7	7,7	7,7	7,7
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,28	0,28	0,28	0,28	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,74	0,74	0,66	0,66	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	4,70	4,73	4,73	4,73	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	5,2
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	Отопление	Гкал/ч				3,37	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,5
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	Вентиляция	Гкал/ч																0,2
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	ГВС	Гкал/ч				1,36	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	2,8	2,8	2,8	2,4
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,61	0,61	0,61	0,61	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,3
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	Резерв с N-1	Гкал/ч	3,90	3,87	3,87	3,87	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	Тепловая энергия																	
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	15,9	16,1	18,0	18,0	16,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	19,2
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	15,9	16,0	17,9	17,9	16,8	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	18,8
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	То же в %	%	15,7	15,6	13,9	13,9	14,8	14,2	14,2	14,2	14,2	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	13,5
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	13,4	13,5	15,4	15,4	14,3	15,1	15,1	15,1	15,1	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	16,2
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	2,5	2,5	2,8	2,8	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,9
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	156,6	156,6	156,5	155,0	155,6	155,6	155,6	155,6	155,6	155,6	155,6	155,6	155,6	155,6	155,6	155,6
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	91,2	91,2	91,3	92,2	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	17,4	17,6	19,6	19,4	18,3	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	20,4
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	91,2	91,2	91,3	92,2	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8
				Котельная ФГАУ "ОК" Архангельское"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	76,9	77,0	78,6	79,3	78,2	78,8	78,8	78,8	78,8	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	79,4
084	ФСО России	238	309	Котельная ФСО России	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
				Котельная ФСО России	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ФСО России	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ФСО России	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	15	16	17	18	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0
				Котельная ФСО России	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	5,16	5,16	5,16	5,16	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
				Котельная ФСО России	Собственные нужды	Гкал/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ФСО России	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,57	0,52	0,33	0,37	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная ФСО России	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ФСО России	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,28	2,32	1,68	1,73	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				Котельная ФСО России	Отопление	Гкал/ч				1,55	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
				Котельная ФСО России	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная ФСО России	ГВС	Гкал/ч				0,18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ФСО России	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ФСО России	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,8	2,7	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
				Котельная ФСО России	Доля резерва (от установленной мощности)		0,54	0,53	0,65	0,64	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ФСО России	Резерв с N-1	Гкал/ч	1,16	1,12	1,76	1,71	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				Котельная ФСО России	Тепловая энергия																	
				Котельная ФСО России	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	3,7	4,2	4,7	4,3	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
				Котельная ФСО России	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ФСО России	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	3,7	4,1	4,6	4,3	4,1	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				Котельная ФСО России	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				Котельная ФСО России	То же в %	%	25,2	22,4	19,8	21,5	22,4	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
				Котельная ФСО России	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	2,7	3,2	3,7	3,4	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
				Котельная ФСО России	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная ФСО России	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4
				Котельная ФСО России	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5
				Котельная ФСО России	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	4,0	4,4	5,0	4,6	4,4	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
				Котельная ФСО России	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5
				Котельная ФСО России	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	69,2	71,8	74,2	72,6	71,8	72,9	72,9	72,9	72,9	72,9	72,9	72,9	72,9	72,9	72,9	72,9
007	АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	90	310	Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6								
				Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Вывод мощности	Гкал/ч									33,6							
				Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	57	58	59	60	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	66,0	67,0	68,0	69,0	70,0	71,0	72,0
				Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	33,60	33,60	33,60	33,60	33,6	33,6	33,6	33,6	</							

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	1,46	2,28	2,10	0,77	1,3	0,8	0,8									
				Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	31,19	31,02	31,02	31,02	31,0	30,7	30,4									
				Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Отопление	Гкал/ч				25,78	25,8	25,6	25,4									
				Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Вентиляция	Гкал/ч				0,34	0,3	0,2	0,2									
				Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	ГВС	Гкал/ч				4,90	4,9	4,9	4,9									
				Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	2,0	2,3	32,7								
				Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,04	0,05	0,05	0,05	0,0	0,1	0,1	1,0								
				Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Тепловая энергия																	
				Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	99,1	91,9	100,7	95,9	89,7	94,2	93,6									
				Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	2,3	2,2	3,5	3,0	2,2	2,5	2,5									
				Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	96,7	89,7	97,2	92,9	87,4	91,6	91,1									
				Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	4,5	6,6	6,6	2,3	3,7	2,3	2,3									
				Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	То же в %	%	4,7	7,3	6,8	2,5	4,2	2,5	2,5									
				Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	92,2	83,1	90,6	90,6	83,7	89,4	88,8									
				Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	15,6	14,5	15,8	15,1	14,2	14,9	14,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	161,6	162,0	162,7	163,0	162,3	162,3	162,3									
				Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	88,4	88,2	87,8	87,6	88,0	88,0	88,0									
				Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	109,4	101,7	110,7	106,0	99,3	104,2	103,5									
				Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	88,4	88,2	87,8	87,6	88,0	88,0	88,0									
				Котельная № 51 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	84,3	81,7	81,9	85,5	84,3	85,8	85,8									
007	АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	91	311	Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0								
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Вывод мощности	Гкал/ч			0,00						28,0							
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	58	59	60	61	62,0	63,0	64,0	65,0								
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	28,00	28,00	28,00	28,00	28,0	28,0	28,0	28,0								
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,76	0,76	0,76	0,76	0,8	0,8	0,8	0,8								
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	1,47	2,11	1,98	1,12	1,5	1,1	1,1									
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	25,32	24,76	24,76	24,76	24,8	24,8	24,8									
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Отопление	Гкал/ч				21,18	21,2	21,2	21,2									
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Вентиляция	Гкал/ч				0,06	0,1	0,1	0,1									
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	ГВС	Гкал/ч				3,52	3,5	3,5	3,5									
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	27,2								
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,07	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1	0,1	1,0								
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Тепловая энергия																	
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	79,2	78,1	84,4	80,0	75,2	79,5	79,5									
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	2,0	1,9	3,2	2,5	1,8	2,1	2,1									
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	77,2	76,3	81,2	77,5	73,4	77,4	77,4									
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	4,5	6,5	6,5	3,5	4,5	3,5	3,5									
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	То же в %	%	5,8	8,5	8,0	4,5	6,1	4,5	4,5									
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	72,7	69,8	74,7	74,0	68,9	73,9	73,9									
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	12,7	12,5	13,3	12,8	12,0	12,7	12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	164,0	163,3	163,2	164,7	163,7	163,7	163,7									
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	87,1	87,5	87,5	86,7	87,3	87,3	87,3									

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	88,6	87,2	92,8	89,4	84,1	88,6	88,6									
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	87,1	87,5	87,5	86,7	87,3	87,3	87,3									
				Котельная № 60 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	82,0	80,0	80,5	82,8	82,0	83,3	83,3									
007	АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	92	312	Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	334,0	334,0	334,0	334,0	334,0	334,0	334,0	334,0								
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Вывод мощности	Гкал/ч									334,0							
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	46	47	48	49	49,9	50,9	51,9	52,9	53,9							
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	334,00	334,00	334,00	334,00	334,0	334,0	334,0	334,0								
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Собственные нужды	Гкал/ч	7,34	7,34	7,34	8,02	8,0	8,0	8,0	8,0								
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	1,35	1,97	1,71	1,76	3,0	1,8	1,8									
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	90,14	91,58	91,58	91,58	91,6	89,1	88,7	69,7								
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Отопление	Гкал/ч				49,37	49,4	46,9	46,5	29,0								
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Вентиляция	Гкал/ч				36,65	36,7	36,7	36,7	36,7								
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	ГВС	Гкал/ч				5,56	5,6	5,5	5,5	4,0								
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	199,0	197,5	197,5	197,5	197,5	200,0	200,4	219,4								
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,60	0,59	0,59	0,59	0,6	0,6	0,6	0,7								
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Резерв с N-1	Гкал/ч	143,86	142,42	142,42	142,42	142,4	144,9	145,3	164,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Тепловая энергия																	
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	303,3	306,7	353,1	336,0	316,8	322,5	321,5	249,1								
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	13,0	12,2	14,1	13,4	12,0	7,7	7,7	6,0								
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	290,3	294,5	339,1	322,6	304,8	314,8	313,8	243,1								
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	4,4	6,3	6,3	6,2	10,1	6,2	6,2									
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	То же в %	%	1,5	2,2	1,9	1,9	3,3	2,0	2,0									
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	285,9	288,2	332,7	316,4	294,8	308,6	307,5	243,1								
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	49,0	49,9	57,7	54,8	52,0	53,7	53,5	41,4								
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	168,8	169,5	170,1	169,9	170,5	170,5	170,5	170,5								
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	84,7	84,3	84,0	84,1	83,8	83,8	83,8	83,8								
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	342,9	349,4	403,7	383,6	363,8	375,7	374,5	290,1								
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	84,7	84,3	84,0	84,1	83,8	83,8	83,8	83,8								
				Котельная Цех № 12 ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	83,4	82,5	82,4	82,5	81,0	82,1	82,1	83,8								
049	КП "МЭД"	240	314	Котельная Поперечный протсек 17	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
				Котельная Поперечный протсек 17	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная Поперечный протсек 17	Вывод мощности	Гкал/ч								6,8								
				Котельная Поперечный протсек 17	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	20	21	22	23	24,0	25,0	26,0	27,0	24,6	25,6	26,6	27,6	28,6	29,6	30,6	31,6
				Котельная Поперечный протсек 17	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	12,00	12,00	12,00	12,00	12,0	12,0	12,0	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
				Котельная Поперечный протсек 17	Собственные нужды	Гкал/ч	0,26	0,26	0,26	0,26	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная Поперечный протсек 17	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,10	0,10	0,21	0,18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная Поперечный протсек 17	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная Поперечный протсек 17	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,58	2,45	2,45	2,46	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
				Котельная Поперечный протсек 17	Отопление	Гкал/ч				1,55	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
				Котельная Поперечный протсек 17	Вентиляция	Гкал/ч				0,36	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная Поперечный протсек 17	ГВС	Гкал/ч				0,55	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная Поперечный протсек 17	Технология	Гкал/ч																
				Котельная Поперечный протсек 17	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
				Котельная Поперечный протсек 17	Доля резерва (от установленной мощности)		0,76	0,77	0,77	0,77	0,8	0,8	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная Поперечный протсек 17	Резерв с N-1	Гкал/ч	5,43	5,55	5,55	5,55	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная Поперечный протсек 17	Тепловая энергия																	
				Котельная Поперечный протсек 17	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	7,0	6,7	7,9	9,2	7,2	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
				Котельная Поперечный протсек 17	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная Поперечный протсек 17	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	6,9	6,6	7,8	8,9	7,1	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
				Котельная Поперечный протсек 17	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная Поперечный протсек 17	То же в %	%	4,1	4,2	8,5	7,3	9,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	9,4
				Котельная Поперечный протсек 17	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	6,6	6,3	7,1	8,3	6,4	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,2
				Котельная Поперечный протсек 17	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	1,1	1,0	1,2	1,4	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				Котельная Поперечный протсек 17	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	155,9	155,9	155,9	161,8	161,8	161,8	161,8	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная Поперечный протсек 17	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	91,6	91,6	91,6	88,3	88,3	88,3	88,3	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная Поперечный протсек 17	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	7,5	7,2	8,5	10,1	8,0	9,0	9,0	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
				Котельная Поперечный протсек 17	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	91,6	91,6	91,6	88,3	88,3	88,3	88,3	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная Поперечный протсек 17	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	87,9	87,7	83,9	81,8	80,1	81,0	81,0	82,6	82,6	82,6	82,6	82,6	82,6	82,6	82,6	81,6
049	КП "МЭД"	241	315	Котельная Институтский переулок 7	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	21,0	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
				Котельная Институтский переулок 7	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная Институтский переулок 7	Вывод мощности	Гкал/ч		1,50														
				Котельная Институтский переулок 7	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	17	18	19	20	21,3	22,3	23,3	24,3	25,3	26,3	27,3	28,3	29,3	30,3	31,3	32,3
				Котельная Институтский переулок 7	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	21,00	19,50	19,50	19,50	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
				Котельная Институтский переулок 7	Собственные нужды	Гкал/ч	0,47	0,47	0,47	0,47	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная Институтский переулок 7	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,11	0,12	0,25	0,27	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная Институтский переулок 7	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная Институтский переулок 7	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	10,10	10,29	10,29	10,29	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
				Котельная Институтский переулок 7	Отопление	Гкал/ч				7,02	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
				Котельная Институтский переулок 7	Вентиляция	Гкал/ч				1,75	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
				Котельная Институтский переулок 7	ГВС	Гкал/ч				1,32	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				Котельная Институтский переулок 7	Технология	Гкал/ч				0,20	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная Институтский переулок 7	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	10,4	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
				Котельная Институтский переулок 7	Доля резерва (от установленной мощности)		0,50	0,45	0,45	0,45	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная Институтский переулок 7	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная Институтский переулок 7	Тепловая энергия																	
				Котельная Институтский переулок 7	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	25,9	24,2	27,6	25,3	25,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
				Котельная Институтский переулок 7	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная Институтский переулок 7	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	25,4	23,6	26,9	24,8	24,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
				Котельная Институтский переулок 7	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
				Котельная Институтский переулок 7	То же в %	%	1,1	1,2	2,5	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,1
				Котельная Институтский переулок 7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	25,1	23,4	26,3	24,1	23,8	24,7	24,7	24,7	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
				Котельная Институтский переулок 7	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	4,2	3,9	4,4	4,2	4,3	4,5	4,5	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
				Котельная Институтский переулок 7	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	165,0	165,0	165,0	169,7	176,9	176,9	176,9	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9	161,9
				Котельная Институтский переулок 7	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	86,6	86,6	86,6	84,2	80,7	80,7	80,7	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2
				Котельная Институтский переулок 7	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	29,3	27,3	31,1	29,4	30,2	31,4	31,4	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8
				Котельная Институтский переулок 7	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	86,6	86,6	86,6	84,2	80,7	80,7	80,7	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2
				Котельная Институтский переулок 7	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	85,6	85,6	84,5	81,9	78,6	78,6	78,6	85,9	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,5
057	ФГБУ "ЦДЖКУ" Минобороны России	245	318	Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	29	30	31	32	32,6	33,6	34,6	35,6	36,6	37,6	38,6	39,6	40,6	41,6	42,6	43,6
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	4,30	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	Собственные нужды	Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	1,10	1,16	0,97	0,06	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,41	1,41	1,41	1,41	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	Отопление	Гкал/ч				1,29	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	ГВС	Гкал/ч				0,12	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	Технология	Гкал/ч																
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	Доля резерва (от установленной мощности)		0,65	0,65	0,65	0,65	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	Резерв с N-1	Гкал/ч	2,03	2,03	2,03	2,03	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	Тепловая энергия																	
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	3,7	3,5	4,2	3,8	3,4	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,6
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	3,6	3,4	4,1	3,7	3,3	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,5
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	2,8	2,8	2,8	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	То же в %	%	78,5	82,4	68,6	4,6	2,7	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,4	4,4	4,3	4,3	4,5
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,8	0,6	1,3	3,5	3,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,6	0,6	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	162,6	162,6	162,6	162,6	162,6	162,6	162,6	162,6	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	4,1	3,9	4,7	4,2	3,8	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	3,9
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2
				Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	18,9	15,4	27,5	83,8	85,4	83,9	83,9	83,9	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,3	85,3	85,2
057	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	247	320	Котельная № 210 ВДО "Пахра"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	13	14	15	16	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,43	0,43	0,43	0,43	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,28	0,28	0,28	0,28	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	Отопление	Гкал/ч				0,24	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	ГВС	Гкал/ч				0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,33	0,33	0,33	0,33	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	Тепловая энергия																	
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	0,8	0,7	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	0,8	0,7	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	То же в %	%	7,1	7,7	6,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	159,8	159,8	159,8	159,8	159,8	159,8	159,8	159,8	159,8	159,8	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	0,9	0,8	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная № 210 ВДО "Пахра"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	83,1	82,5	83,8	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7
049	КП "МЭД"	253	326	Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	6,0	6,0	6,0	6,0	10,0	10,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	Ввод мощности	Гкал/ч					4,0											
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	Вывод мощности	Гкал/ч							4,0									
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	17	18	19	20	20,9	21,9	22,9	23,9	24,9	25,9	26,9	27,9	28,9	29,9	30,9	31,9
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	6,02	6,02	6,02	6,02	10,0	10,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	Собственные нужды	Гкал/ч	0,14	0,14	0,14	0,14	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,24	0,25	0,87	0,53	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	2,65	2,65	2,65	2,65	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	Отопление	Гкал/ч				2,51	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	ГВС	Гкал/ч				0,14	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	Технология	Гкал/ч																
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	3,2	3,2	3,2	3,2	1,3	1,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	Доля резерва (от установленной мощности)		0,54	0,54	0,54	0,54	0,1	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	Резерв с N-1	Гкал/ч	1,22	1,22	1,22	1,22	5,2	5,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	Тепловая энергия																	
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	5,8	5,6	3,8	6,2	5,8	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	5,7	5,5	3,7	6,1	5,7	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,5	0,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	То же в %	%	9,1	9,5	32,8	20,1	21,6	23,7	23,7	23,7	23,7	25,1	25,8	26,5	27,4	28,4	28,4	28,4
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,2	5,0	2,5	4,9	4,4	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,8	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,9	0,9	0,6	1,0	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	157,4	157,4	157,4	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	6,3	6,1	4,1	6,7	6,2	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7
				Котельная № 36 (д. Пучково в/ч 72064)	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	82,5	82,1	60,9	72,5	71,1	69,2	69,2	69,2	69,2	67,9	67,3	66,6	65,8	64,9	64,9	64,9
019	ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	255	328	Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
				Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	26	27	28	25	25,8	26,8	27,8	28,8	29,8	30,8	31,8	32,8	33,8	34,8	35,8	36,8

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	23,11	23,51	23,51	23,51	23,5	23,5	24,1	25,4	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
				Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	Отопление	Гкал/ч				8,28	8,3	8,2	8,5	9,0	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
				Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	Вентиляция	Гкал/ч				10,12	10,1	10,1	10,5	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
				Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	ГВС	Гкал/ч				5,11	5,1	5,1	5,1	5,1	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
				Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	56,7	56,3	58,6	58,6	58,6	58,7	58,0	56,8	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5
				Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,67	0,67	0,70	0,70	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	Резерв с N-1	Гкал/ч	30,89	30,49	30,49	30,49	30,5	30,5	29,9	28,6	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4
				Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	Тепловая энергия																	
				Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	71,3	72,9	84,8	80,4	71,7	79,5	81,0	83,7	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
				Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,0	1,0	1,2	1,1	1,0	1,7	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	70,3	71,9	83,6	79,3	70,7	77,8	79,2	81,9	76,1	76,1	76,1	76,1	76,1	76,1	76,1	76,1
				Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	8,5	8,5	8,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,9	8,9	8,9	8,9
				Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	То же в %	%	12,0	11,8	10,1	11,4	12,7	11,6	11,4	11,0	11,8	11,8	11,8	11,8	11,7	11,7	11,7	11,7
				Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	61,8	63,4	75,1	70,3	61,7	68,8	70,2	72,9	67,1	67,1	67,1	67,1	67,2	67,2	67,2	67,2
				Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	10,9	11,4	13,3	12,5	11,1	12,2	12,4	12,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
				Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	154,9	158,8	158,7	157,7	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0
				Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,2	90,0	90,0	90,6	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
				Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	76,2	79,9	92,9	87,5	77,6	85,4	87,0	90,0	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6
				Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,2	90,0	90,0	90,6	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
				Котельная ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	81,1	79,4	80,9	80,3	79,4	80,5	80,7	81,0	80,2	80,2	80,2	80,2	80,4	80,4	80,4	80,4
001	ПАО "МОЭК"	256	329	Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	Ввод мощности	Гкал/ч						0,0										
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	14	15	16	17	17,6	18,6	19,6	20,6	21,6	22,6	23,6	24,6	25,6	26,6	27,6	28,6
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	18,24	18,24	18,24	18,24	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,44	0,44	0,44	0,44	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,10	0,10	0,09	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	5,02	5,06	5,06	5,06	5,1	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	Отопление	Гкал/ч				4,35	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	Вентиляция	Гкал/ч				0,20	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	ГВС	Гкал/ч				0,51	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	10,2	10,1	10,1	10,1	10,1	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,56	0,56	0,56	0,56	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	Резерв с N-1	Гкал/ч	3,59	3,55	3,55	3,55	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	Тепловая энергия																	
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	28,0	28,2	32,2	29,1	26,4	29,7	29,6	29,5	29,5	29,5	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	27,8	28,0	32,0	28,8	26,2	28,9	28,9	28,8	28,8	28,8	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	То же в %	%	1,9	1,9	1,7	1,9	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	27,2	27,4	31,4	28,3	25,6	28,4	28,4	28,3	28,3	28,3	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергрии	тыс. т у.т.	4,5	4,6	5,2	4,7	4,3	4,8	4,8	4,8	4,8	4,7	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	163,3	163,8	163,3	164,4	165,3	165,3	165,3	165,3	165,3	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	87,5	87,2	87,5	86,9	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	31,7	32,1	36,5	33,1	30,3	33,5	33,5	33,3	33,3	32,6	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	87,5	87,2	87,5	86,9	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3
				Котельная ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	85,8	85,5	86,0	85,3	84,6	84,8	84,8	84,8	84,8	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,8
098	ООО "ГРК"	257	330	Крышная котельная № 1 (п. Киевский, д. 25А)	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Крышная котельная № 1 (п. Киевский, д. 25А)	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Крышная котельная № 1 (п. Киевский, д. 25А)	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Крышная котельная № 1 (п. Киевский, д. 25А)	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	9	10	11	12	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0
				Крышная котельная № 1 (п. Киевский, д. 25А)	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,24	1,24	1,24	1,24	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Крышная котельная № 1 (п. Киевский, д. 25А)	Собственные нужды	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Крышная котельная № 1 (п. Киевский, д. 25А)	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																
				Крышная котельная № 1 (п. Киевский, д. 25А)	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																

[illegible]

[illegible]

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная п. Воскресенское	Хозяйственные пужды	Гкал/ч																
				Котельная п. Воскресенское	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	21,36	22,48	21,57	25,15	25,2	26,3	26,6	27,2	29,4	29,7	29,7	29,7	37,3	44,9	52,4	61,6
				Котельная п. Воскресенское	Отопление	Гкал/ч				20,68	20,7	21,0	21,1	21,4	23,0	23,1	23,1	23,1	28,5	33,9	39,4	45,9
				Котельная п. Воскресенское	Вентиляция	Гкал/ч				1,87	1,9	2,4	2,6	3,0	3,0	3,2	3,2	3,2	3,8	4,4	5,0	5,6
				Котельная п. Воскресенское	ГВС	Гкал/ч				2,10	2,1	2,3	2,3	2,3	2,8	3,0	3,0	3,0	4,5	6,1	7,6	9,6
				Котельная п. Воскресенское	Технология	Гкал/ч				0,50	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная п. Воскресенское	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	81,7	80,6	82,8	62,9	62,9	61,7	61,5	60,8	58,7	58,3	58,3	58,3	50,7	43,2	35,6	26,4
				Котельная п. Воскресенское	Доля резерва (от установленной мощности)		0,74	0,73	0,75	0,57	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4	0,3
				Котельная п. Воскресенское	Резерв с N-1	Гкал/ч	58,64	57,52	58,43	54,85	34,9	33,7	33,4	32,8	30,6	30,3	30,3	30,3	22,7	15,1	7,6	0,0
				Котельная п. Воскресенское	Тепловая энергия																	
				Котельная п. Воскресенское	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	90,8	95,4	86,3	90,3	78,9	85,0	85,6	87,2	94,8	96,3	96,3	96,3	121,9	147,6	173,2	204,8
				Котельная п. Воскресенское	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	2,8	4,3	2,2	0,7	2,8	1,9	1,9	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,7	3,2	3,8	4,5
				Котельная п. Воскресенское	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	88,0	91,1	84,1	89,6	76,0	83,1	83,7	85,3	92,7	94,2	94,2	94,2	119,2	144,3	169,4	200,3
				Котельная п. Воскресенское	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	5,0	5,1	5,1	5,2	5,2	5,1	4,9	4,9	4,9	4,7	4,7
				Котельная п. Воскресенское	То же в %	%	5,5	5,4	5,8	5,5	6,4	6,0	6,1	5,9	5,6	5,5	5,4	5,2	4,1	3,4	2,8	2,3
				Котельная п. Воскресенское	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	83,1	86,2	79,3	84,7	71,2	78,1	78,6	80,3	87,5	89,0	89,1	89,3	114,4	139,5	164,7	195,6
				Котельная п. Воскресенское	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	18,1	16,8	17,9	16,8	14,1	15,4	15,5	15,1	16,4	16,6	16,6	15,5	18,9	22,9	26,9	31,8
				Котельная п. Воскресенское	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	206,0	184,0	212,9	187,1	185,7	185,7	185,7	176,7	176,7	176,7	176,7	164,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				Котельная п. Воскресенское	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	69,3	77,7	67,1	76,4	76,9	76,9	76,9	80,9	80,9	80,9	80,9	86,8	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная п. Воскресенское	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	126,9	117,3	125,4	117,3	98,8	108,1	108,8	105,5	114,6	116,5	116,5	108,5	132,4	160,2	188,1	222,4
				Котельная п. Воскресенское	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	69,3	77,7	67,1	76,4	76,9	76,9	76,9	80,9	80,9	80,9	80,9	86,8	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная п. Воскресенское	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	65,5	73,5	63,2	72,2	72,0	72,3	72,3	76,1	76,4	76,4	76,5	82,3	86,4	87,0	87,6	88,0
049	КП "МЭД"	738	772	Котельная Военный комиссариат г. Москвы	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,0	2,0	2,0	2,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	Вывод мощности	Гкал/ч					0,8											
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	50	51	52	53	54,0	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	2,03	2,03	2,03	2,03	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	Собственные нужды	Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	0,68	0,69	0,77	0,74	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	Отопление	Гкал/ч				0,74	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	ГВС	Гкал/ч																
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	Технология	Гкал/ч																
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,3	1,3	1,2	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	Доля резерва (от установленной мощности)		0,65	0,64	0,60	0,62	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,84	0,83	0,75	0,78	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	Тепловая энергия																	
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	2,0	1,8	1,9	1,6	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1,9	1,7	1,9	1,6	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	То же в %	%																
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,9	1,7	1,9	1,6	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	175,1	175,1	175,1	177,9	177,9	177,9	177,9	177,9	177,9	177,9	177,9	177,9	177,9	177,9	177,9	177,9
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	81,6	81,6	81,6	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	2,4	2,1	2,3	2,0	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	81,6	81,6	81,6	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
				Котельная Военный комиссариат г. Москвы	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	81,6	81,6	81,6	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3
097	ООО "ПК "Желатин"	743	777	Котельная ООО "ПК "Желатин"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
				Котельная ООО "ПК "Желатин"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ООО "ПК "Желатин"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ООО "ПК "Желатин"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	16	17	18	19	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0
				Котельная ООО "ПК "Желатин"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	3,44	3,44	3,44	3,44	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
				Котельная ООО "ПК "Желатин"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ООО "ПК "Желатин"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ООО "ПК "Желатин"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ООО "ПК "Желатин"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	1,61	1,64	1,64	1,51	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
				Котельная ООО "ПК "Желатин"	Отопление	Гкал/ч				1,44	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				Котельная ООО "ПК "Желатин"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная ООО "ПК "Желатин"	ГВС	Гкал/ч				0,07	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ООО "ПК "Желатин"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ООО "ПК "Желатин"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,8	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				Котельная ООО "ПК "Желатин"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,51	0,50	0,50	0,54	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ООО "ПК "Желатин"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,11	0,08	0,08	0,21	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ООО "ПК "Желатин"	Тепловая энергия																	
				Котельная ООО "ПК "Желатин"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	3,6	3,7	3,9	3,9	3,6	3,7	3,7									

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная ООО "ПК "Желатин"	То же в %	%	2,0	1,9	1,8	1,9	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				Котельная ООО "ПК "Желатин"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,4	3,6	3,8	3,6	3,3	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
				Котельная ООО "ПК "Желатин"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ООО "ПК "Желатин"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	158,1	158,1	158,1	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				Котельная ООО "ПК "Желатин"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,4	90,4	90,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная ООО "ПК "Желатин"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	3,9	4,0	4,2	4,2	3,9	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
				Котельная ООО "ПК "Желатин"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,4	90,4	90,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная ООО "ПК "Желатин"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	88,6	88,6	88,7	85,7	85,6	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4
088	ООО "Красный Октябрь-Рассказовка"	1127	1161	Котельная ЖК "Рассказово"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7
				Котельная ЖК "Рассказово"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Рассказово"	Вывод мощности	Гкал/ч						0,0										
				Котельная ЖК "Рассказово"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	4	5	6	7	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0
				Котельная ЖК "Рассказово"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	38,70	38,70	38,70	38,70	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7
				Котельная ЖК "Рассказово"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,85	0,85	0,85	0,85	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				Котельная ЖК "Рассказово"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,41	0,49	0,59	0,68	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Котельная ЖК "Рассказово"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Рассказово"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	9,90	11,28	11,28	14,91	23,7	23,8	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
				Котельная ЖК "Рассказово"	Отопление	Гкал/ч				11,46	18,2	18,2	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
				Котельная ЖК "Рассказово"	Вентиляция	Гкал/ч				0,41	0,8	0,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				Котельная ЖК "Рассказово"	ГВС	Гкал/ч				3,03	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
				Котельная ЖК "Рассказово"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Рассказово"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	28,0	26,6	26,6	22,9	14,2	14,1	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
				Котельная ЖК "Рассказово"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,72	0,69	0,69	0,59	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная ЖК "Рассказово"	Резерв с N-1	Гкал/ч	18,48	17,10	17,10	13,47	4,7	4,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
				Котельная ЖК "Рассказово"	Тепловая энергия																	
				Котельная ЖК "Рассказово"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	37,7	35,3	43,2	49,2	62,8	53,0	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2
				Котельная ЖК "Рассказово"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				Котельная ЖК "Рассказово"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	37,5	35,1	43,0	49,0	62,6	51,8	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
				Котельная ЖК "Рассказово"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,5	1,5	2,2	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
				Котельная ЖК "Рассказово"	То же в %	%	4,1	4,4	5,2	4,6	3,7	5,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
				Котельная ЖК "Рассказово"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	36,0	33,6	40,8	46,8	60,2	49,1	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3
				Котельная ЖК "Рассказово"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	5,8	5,9	8,1	8,9	11,3	8,1	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
				Котельная ЖК "Рассказово"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	154,0	167,8	187,7	181,2	181,2	155,8	155,9	155,9	155,9	155,9	155,9	155,9	155,9	155,9	155,9	155,9
				Котельная ЖК "Рассказово"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	92,8	85,1	76,1	78,8	78,8	91,7	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6
				Котельная ЖК "Рассказово"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	40,4	41,3	56,6	62,2	79,3	56,5	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
				Котельная ЖК "Рассказово"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	92,8	85,1	76,1	78,8	78,8	91,7	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6
				Котельная ЖК "Рассказово"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	89,0	81,4	72,1	75,2	75,9	86,9	87,2	87,2	87,2	87,2	87,2	87,2	87,2	87,2	87,2	87,2
104	ООО "Гранд Сервис Билдинг"	1203	1222	Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	3	4														
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	16,34	16,34	16,34	16,34	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,36	0,36	0,36	0,36	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	5,51	5,62	6,74	10,06	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Отопление	Гкал/ч				5,93	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Вентиляция	Гкал/ч				4,00	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	ГВС	Гкал/ч				0,13	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	10,5	10,4	9,2	5,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,64	0,63	0,57	0,36	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Тепловая энергия																	
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	18,9	18,9	24,1	23,9	27,2	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	18,5	18,5	23,6	23,4	26,6	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	То же в %	%																
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	18,5	18,5	23,6	23,4	26,6	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	2,9	2,9	3,7	3,7	4,2	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	158,8	158,8	158,8	158,8	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	20,5	20,5	26,2	26,0	29,5	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				Котельная ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
098	ООО "ГРК"	2000	2000	АНТ № 1 ЖК "Медовая Долина"	Установленная тепловая мощность котельной																	

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				АИТ № 1 ЖК "Медовая Долина"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 1 ЖК "Медовая Долина"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 1 ЖК "Медовая Долина"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АИТ № 1 ЖК "Медовая Долина"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	-	1,08	1,14	1,14	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				АИТ № 1 ЖК "Медовая Долина"	Отопление	Гкал/ч				0,94	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				АИТ № 1 ЖК "Медовая Долина"	Вентиляция	Гкал/ч																
				АИТ № 1 ЖК "Медовая Долина"	ГВС	Гкал/ч				0,20	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АИТ № 1 ЖК "Медовая Долина"	Технология	Гкал/ч																
				АИТ № 1 ЖК "Медовая Долина"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	-	0,9	0,9	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АИТ № 1 ЖК "Медовая Долина"	Доля резерва (от установленной мощности)			0,45	0,43	0,44	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 1 ЖК "Медовая Долина"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 1 ЖК "Медовая Долина"	Тепловая энергия																	
				АИТ № 1 ЖК "Медовая Долина"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	-	4,0	3,5	3,5	5,4	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				АИТ № 1 ЖК "Медовая Долина"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ № 1 ЖК "Медовая Долина"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	-	3,9	3,5	3,5	5,4	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
				АИТ № 1 ЖК "Медовая Долина"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 1 ЖК "Медовая Долина"	То же в %	%		0,3	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АИТ № 1 ЖК "Медовая Долина"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал		3,9	3,5	3,5	5,4	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
				АИТ № 1 ЖК "Медовая Долина"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	-	0,6	0,7	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				АИТ № 1 ЖК "Медовая Долина"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал		152,5	207,1	226,1	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
				АИТ № 1 ЖК "Медовая Долина"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%		93,7	69,0	63,2	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7
				АИТ № 1 ЖК "Медовая Долина"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал		4,2	5,1	5,6	5,8	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
				АИТ № 1 ЖК "Медовая Долина"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%		93,7	69,0	63,2	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7
				АИТ № 1 ЖК "Медовая Долина"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%		93,4	68,7	63,0	93,5	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4
098	ООО "ГРК"	2001	2001	АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	-	1	2	3	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	-	1,03	1,03	1,03	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	-	0,54	0,57	0,57	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	Отопление	Гкал/ч				0,45	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	Вентиляция	Гкал/ч	-															
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	ГВС	Гкал/ч				0,11	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	Технология	Гкал/ч																
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	-	0,5	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	Доля резерва (от установленной мощности)			0,45	0,43	0,44	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	Тепловая энергия																	
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	-	2,0	1,8	1,8	2,7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	-	2,0	1,8	1,8	2,7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	То же в %	%																
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал		2,0	1,8	1,8	2,7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	-	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал		152,5	207,1	226,0	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%		93,7	69,0	63,2	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал		2,1	2,6	2,8	2,9	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%		93,7	69,0	63,2	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7
				АИТ № 2 ЖК "Медовая Долина"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%		93,7	69,0	63,2	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7
049	КП "МЭД"	2030	2030	АИТ ГБОУ Школа № 1298	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	-	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				АИТ ГБОУ Школа № 1298	Ввод мощности	Гкал/ч																
				АИТ ГБОУ Школа № 1298	Вывод мощности	Гкал/ч			0,00													
				АИТ ГБОУ Школа № 1298	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет		1	2	3	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
				АИТ ГБОУ Школа № 1298	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч		1,89	1,89	1,89	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				АИТ ГБОУ Школа № 1298	Собственные нужды	Гкал/ч		0,04	0,04	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ ГБОУ Школа № 1298	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																
				АИТ ГБОУ Школа № 1298	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АИТ ГБОУ Школа № 1298	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч		0,96	0,91	0,91	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				АИТ ГБОУ Школа № 1298	Отопление	Гкал/ч				0,30	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ ГБОУ Школа № 1298	Вентиляция	Гкал/ч				0,59	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				АИТ ГБОУ Школа № 1298	ГВС	Гкал/ч				0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ ГБОУ Школа № 1298	Технология	Гкал/ч																
				АИТ ГБОУ Школа № 1298	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч		0,9	0,9	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				АИТ ГБОУ Школа № 1298	Доля резерва (от установленной мощности)			0,47	0,50	0,50	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				АИТ ГБОУ Школа № 1298	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				АИТ ГБОУ Школа № 1298	Тепловая энергия																	
				АИТ ГБОУ Школа № 1298	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал		1,9	2,1	2,1	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9		

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				АНТ ГБОУ Школа № 1298	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал		1,9	2,0	2,1	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				АНТ ГБОУ Школа № 1298	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																
				АНТ ГБОУ Школа № 1298	То же в %	%																
				АНТ ГБОУ Школа № 1298	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал		1,9	2,0	2,1	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				АНТ ГБОУ Школа № 1298	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.		0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АНТ ГБОУ Школа № 1298	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал		158,8	158,8	169,9	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7
				АНТ ГБОУ Школа № 1298	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%		90,0	90,0	84,1	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7
				АНТ ГБОУ Школа № 1298	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал		2,1	2,3	2,5	1,7	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
				АНТ ГБОУ Школа № 1298	Средневзвешенный КИТТ выработки	%		90,0	90,0	84,1	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7
				АНТ ГБОУ Школа № 1298	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%		90,0	90,0	84,1	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7
096	ООО "Энергоцентр"	282	3002	Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч		13,8	13,8	13,8	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	Ввод мощности	Гкал/ч		13,76			15,5											
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет		3	4	5	4,8	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч		13,76	13,76	13,76	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	Собственные нужды	Гкал/ч		0,30	0,30	0,30	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч		0,06	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч		13,30	13,40	11,46	17,7	17,7	17,7	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	22,2	22,2	22,2
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	Отопление	Гкал/ч				6,10	7,3	7,3	7,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	10,0	10,0	10,0
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	Вентиляция	Гкал/ч				3,39	8,0	8,0	8,0	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	ГВС	Гкал/ч				1,97	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	3,1	3,1	3,1
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	Технология	Гкал/ч																
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч		0,2	0,1	2,0	10,9	10,9	10,9	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	6,4	6,4	6,4
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	Доля резерва (от установленной мощности)			0,01	0,00	0,15	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	Тепловая энергия																	
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал		43,3	55,1	48,2	51,2	51,9	51,9	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	65,6	65,6	65,6
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал		0,7	0,7	0,7	0,7	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4	1,4
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал		42,6	54,4	47,5	50,5	50,8	50,8	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	64,2	64,2	64,2
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	То же в %	%		0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал		42,4	54,2	47,3	50,3	50,6	50,6	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	64,0	64,0	64,0
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.		6,5	8,5	7,2	7,8	7,9	7,9	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	10,0	10,0	10,0
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал		152,0	155,6	151,8	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4	155,4
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%		94,0	91,8	94,1	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал		45,3	59,2	50,5	54,9	55,3	55,3	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	69,8	69,8	69,8
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%		94,0	91,8	94,1	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9
				Энергокомплексе "СРК "Легенды хоккея"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%		93,6	91,5	93,8	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6
053	ООО "ГрадИнвест"	1131	3004	Котельная ЖК "Средневский лес"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч		-	-	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	57,5	90,6	107,1
				Котельная ЖК "Средневский лес"	Ввод мощности	Гкал/ч														16,5	33,0	16,5
				Котельная ЖК "Средневский лес"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Средневский лес"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет				1	2,0	3,0	4,0	3,9	4,9	5,9	6,9	6,3	6,2	7,2	8,2	9,2
				Котельная ЖК "Средневский лес"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч		-	-	41,00	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	57,5	90,6	107,1
				Котельная ЖК "Средневский лес"	Собственные нужды	Гкал/ч				0,90	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,3	2,0	2,4
				Котельная ЖК "Средневский лес"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч				3,03	3,6	0,7	0,7	0,8	1,3	1,6	3,0	4,9	5,1	5,1	5,4	5,5
				Котельная ЖК "Средневский лес"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Средневский лес"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч		-	-	6,26	15,9	17,8	25,4	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	32,2	37,7	84,3	89,0
				Котельная ЖК "Средневский лес"	Отопление	Гкал/ч				4,09	10,2	11,7	17,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	21,1	24,2	48,0	51,0
				Котельная ЖК "Средневский лес"	Вентиляция	Гкал/ч				0,14	1,8	1,8	1,9	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	4,7	6,2	23,5	24,2
				Котельная ЖК "Средневский лес"	ГВС	Гкал/ч				2,03	3,9	4,3	5,9	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,4	7,3	12,8	13,8
				Котельная ЖК "Средневский лес"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Средневский лес"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч		-	-	33,8	24,2	22,3	14,7	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	7,9	18,6	4,3	15,7
				Котельная ЖК "Средневский лес"	Доля резерва (от установленной мощности)					0,83	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,0	0,1
				Котельная ЖК "Средневский лес"	Резерв с N-1	Гкал/ч	0,00	-	-	34,74	25,1	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	1,6
				Котельная ЖК "Средневский лес"	Тепловая энергия																	
				Котельная ЖК "Средневский лес"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	13,2	21,8	60,8	86,4	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	105,4	122,6	260,3	276,2
				Котельная ЖК "Средневский лес"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	-	-	-	0,3	0,5	1,3	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,3	2,7	5,7	6,1
				Котельная ЖК "Средневский лес"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	-	-	-	12,9	21,4	59,4	84,5	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	103,0	119,9	254,6	270,1
				Котельная ЖК "Средневский лес"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал				6,3	4,8	2,3	2,4	2,6	4,1	5,2	9,9	16,1	16,3	16,3	16,3	16,8
				Котельная ЖК "Средневский лес"	То же в %	%				48,5	22,6	3,8	2,9	2,8	4,4	5,6	10,6	17,2	15,8	13,6	6,4	6,2
				Котельная ЖК "Средневский лес"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал				6,7	16,5	57,1	82,1	90,8	89,3	88,2	83,5	77,3	86,7	103,6	238,3	253,3
				Котельная ЖК "Средневский лес"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	-	-	-	2,0	3,4	9,4	13,3	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	16,3	18,9	40,2	42,6
				Котельная ЖК "Средневский лес"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал				157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8
				Котельная ЖК "Средневский лес"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%				90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
				Котельная ЖК "Средневский лес"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал				14,3	23,6	65,7	93,4	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	113,8	132,5	281,3	298,4
				Котельная ЖК "Средневский лес"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%				90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				РТС "Саларьево"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	154,80	154,80	154,80	154,80	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8	206,4	206,4	206,4	206,4	206,4	206,4
				РТС "Саларьево"	Собственные нужды	Гкал/ч	3,41	3,41	3,41	3,41	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
				РТС "Саларьево"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	4,52	2,60	4,60	4,19	3,6	6,7	7,1	7,8	7,8	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9	8,0	8,0
				РТС "Саларьево"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				РТС "Саларьево"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	50,32	51,31	52,15	53,50	61,6	78,2	94,0	113,4	132,3	140,2	147,7	147,7	154,4	168,4	180,3	180,3
				РТС "Саларьево"	Отопление	Гкал/ч				33,47	38,6	49,8	57,0	66,8	78,1	83,9	88,0	88,0	93,4	103,2	108,6	108,6
				РТС "Саларьево"	Вентиляция	Гкал/ч				11,21	12,7	15,5	22,8	30,0	35,0	35,4	37,8	37,8	37,8	39,7	45,7	45,7
				РТС "Саларьево"	ГВС	Гкал/ч				8,82	10,3	12,9	14,2	16,6	19,2	21,0	21,9	21,9	23,2	25,4	26,0	26,0
				РТС "Саларьево"	Технология	Гкал/ч																
				РТС "Саларьево"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	101,1	100,1	99,2	97,9	89,8	73,2	57,4	38,0	19,1	11,2	54,1	54,1	47,4	33,5	21,5	21,5
				РТС "Саларьево"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,65	0,65	0,64	0,63	0,6	0,5	0,4	0,2	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
				РТС "Саларьево"	Резерв с N-1	Гкал/ч	52,88	51,89	51,05	49,70	41,6	25,0	9,2	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1	0,4	0,0	0,0	0,0
				РТС "Саларьево"	Тепловая энергия																	
				РТС "Саларьево"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	68,1	117,0	160,7	181,4	185,0	230,3	273,9	331,3	389,0	416,3	438,9	438,9	461,0	505,3	536,2	536,2
				РТС "Саларьево"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	2,3	0,4	1,3	1,8	1,9	5,1	6,0	7,3	8,6	9,2	9,7	9,7	10,1	11,1	11,8	11,8
				РТС "Саларьево"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	65,9	116,6	159,4	179,5	183,1	225,2	267,8	324,0	380,4	407,2	429,3	429,3	450,8	494,2	524,4	524,4
				РТС "Саларьево"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	5,9	5,9	14,1	14,1	10,8	19,2	20,3	22,2	22,5	22,8	23,0	23,0	23,0	23,3	23,3	23,3
				РТС "Саларьево"	То же в %	%	9,0	5,1	8,8	7,8	5,9	8,5	7,6	6,9	5,9	5,6	5,4	5,4	5,1	4,7	4,4	4,4
				РТС "Саларьево"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	60,0	110,7	145,3	165,5	172,3	206,0	247,6	301,7	357,9	384,4	406,3	406,3	427,8	470,9	501,1	501,1
				РТС "Саларьево"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	10,0	18,0	25,6	28,0	28,6	35,1	41,8	50,6	59,4	63,5	67,0	67,0	70,4	77,1	81,8	81,8
				РТС "Саларьево"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	152,1	154,3	160,4	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1
				РТС "Саларьево"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	93,9	92,6	89,1	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
				РТС "Саларьево"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	70,1	125,9	179,0	196,1	200,0	246,0	292,6	353,9	415,6	444,8	468,9	468,9	492,5	539,8	572,8	572,8
				РТС "Саларьево"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	93,9	92,6	89,1	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
				РТС "Саларьево"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	85,5	87,9	81,2	84,4	86,1	83,7	84,6	85,3	86,1	86,4	86,6	86,9	87,2	87,5	87,5	87,5
066	ООО "ЭТК № 2"	278	3011	Котельная ЖК "Испанские кварталы"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет		3	4	5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч		44,70	44,70	44,70	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	Собственные нужды	Гкал/ч		0,94	0,94	0,94	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч		0,68	1,03	1,08	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч		20,29	24,70	25,20	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	Отопление	Гкал/ч				18,79	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	Вентиляция	Гкал/ч				0,66	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	ГВС	Гкал/ч				5,75	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	43,7	23,5	19,1	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,98	0,53	0,43	0,42	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	Резерв с N-1	Гкал/ч	28,20	7,91	3,50	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	Тепловая энергия																	
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	45,2	53,9	62,2	60,2	61,2	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,6	2,1	0,9	0,9	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	44,6	51,8	61,2	59,3	60,4	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,5	1,7	2,5	2,5	2,6	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	То же в %	%	3,5	3,4	4,2	4,3	4,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	43,1	50,0	58,7	56,8	57,8	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	6,8	8,2	9,8	9,7	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	152,9	158,7	159,4	162,9	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	93,4	90,0	89,6	87,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	47,8	57,5	68,4	67,6	65,8	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	93,4	90,0	89,6	87,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7
				Котельная ЖК "Испанские кварталы"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	90,2	87,0	85,9	83,9	87,8	86,8	86,8	86,8	86,8	86,8	86,8	86,8	86,8	86,8	86,8	86,8
066	ООО "ЭТК № 2"	279	3012	КТС "Прокшино"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	-	46,5	46,5	46,5	46,5	96,5	146,5	146,5	146,5	246,5	246,5	296,5	296,5	396,5	396,5	396,5
				КТС "Прокшино"	Ввод мощности	Гкал/ч						50,0	50,0			100,0		50,0		100,0		
				КТС "Прокшино"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Прокшино"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	-	1	2	3	2,4	3,4	3,3	4,3	5,3	6,3	7,3	8,3	9,3	10,3	11,3	12,3
				КТС "Прокшино"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	-	46,50	46,50	46,50	46,5	96,5	146,5	146,5	146,5	246,5	246,5	296,5	296,5	396,5	396,5	396,5
				КТС "Прокшино"	Собственные нужды	Гкал/ч		1,02	1,02	1,02	1,02	1,0	2,1	3,2	3,2	3,2	5,4	5,4	6,5	6,5	8,7	8,7
				КТС "Прокшино"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч		1,31	1,84	1,21	1,1	1,6	2,1	4,3	4,9	5,7	5,9	6,6	7,8	11,2	11,5	11,6
				КТС "Прокшино"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС "Прокшино"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	-	10,02	20,09	31,58	35,5	63,7	80,0	84,0	96,4	152,9	223,1	264,0	279,8	317,1	367,6	367,6
				КТС "Прокшино"	Отопление	Гкал/ч				25,40	27,2	47,5	60,1	63,1	69,5	91,7	117,4	132,7	139,5	153,9	172,4	172,4
				КТС "Прокшино"	Вентиляция	Гкал/ч					1,6	4,8	5,4	5,7	10,4	40,6	79,1	102,1	110,2	131,8	159,2	159,2
				КТС "Прокшино"	ГВС	Гкал/ч				6,18	6,6	11,4	14,6	15,3								

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				КТС "Прокшино"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	-	0,3	0,5	1,6	1,6	3,4	4,6	4,9	5,7	9,0	13,3	15,7	16,7	18,7	21,9	21,9
				КТС "Прокшино"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	-	13,8	29,1	69,3	90,5	151,5	204,6	217,4	252,0	401,9	593,0	700,1	740,8	832,8	972,2	972,2
				КТС "Прокшино"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал		1,8	2,7	2,7	2,7	3,8	5,4	11,1	12,9	14,9	15,7	17,4	20,7	29,4	30,5	30,6
				КТС "Прокшино"	То же в %	%		13,1	9,1	3,8	3,0	2,5	2,6	5,1	5,1	3,7	2,6	2,5	2,8	3,5	3,1	3,1
				КТС "Прокшино"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал		12,0	26,5	66,6	87,7	147,6	199,2	206,4	239,1	387,0	577,3	682,7	720,1	803,5	941,7	941,6
				КТС "Прокшино"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	-	2,2	4,6	10,5	14,3	23,9	32,3	34,3	39,8	63,4	93,6	110,5	116,9	131,5	153,5	153,5
				КТС "Прокшино"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал		157,9	156,8	151,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9
				КТС "Прокшино"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%		90,5	91,1	94,0	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
				КТС "Прокшино"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал		15,3	32,0	73,7	100,0	167,4	226,1	240,3	278,5	444,1	655,3	773,6	818,6	920,3	1 074,3	1 074,3
				КТС "Прокшино"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%		90,5	91,1	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
				КТС "Прокшино"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%		78,6	82,8	90,4	87,8	88,2	88,1	85,9	85,9	87,1	88,1	88,2	88,0	87,3	87,7	87,6
095	ООО «Гранель Инжиниринг»	280	3016	Котельная ЖК "Москвичка"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
				Котельная ЖК "Москвичка"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Москвичка"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Москвичка"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	2	3	4	5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0
				Котельная ЖК "Москвичка"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	43,00	43,00	43,00	43,00	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
				Котельная ЖК "Москвичка"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,95	0,95	0,95	0,95	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				Котельная ЖК "Москвичка"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,08	0,20	0,23	0,26	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
				Котельная ЖК "Москвичка"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Москвичка"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	5,10	10,53	16,20	18,69	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	23,6	26,0	26,0
				Котельная ЖК "Москвичка"	Отопление	Гкал/ч				14,99	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	18,5	20,3	20,3
				Котельная ЖК "Москвичка"	Вентиляция	Гкал/ч				0,99	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				Котельная ЖК "Москвичка"	ГВС	Гкал/ч				2,72	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	4,0	4,7	4,7
				Котельная ЖК "Москвичка"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Москвичка"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	37,0	31,5	25,9	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	18,5	16,1	16,1
				Котельная ЖК "Москвичка"	Доля резерва (от установленной мощности)		0,86	0,73	0,60	0,54	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
				Котельная ЖК "Москвичка"	Резерв с N-1	Гкал/ч	20,70	15,27	9,60	7,11	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	2,2	0,0	0,0
				Котельная ЖК "Москвичка"	Тепловая энергия																	
				Котельная ЖК "Москвичка"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	15,0	29,5	51,2	52,0	49,4	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	69,7	78,7	78,7
				Котельная ЖК "Москвичка"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	0,1	0,4	0,2	0,4	0,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,5	1,7	1,7
				Котельная ЖК "Москвичка"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	14,8	29,1	51,0	51,6	49,0	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	68,2	77,0	77,0
				Котельная ЖК "Москвичка"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,2	0,6	0,7	0,7	1,0	1,3	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				Котельная ЖК "Москвичка"	То же в %	%	1,5	1,9	1,4	1,4	2,0	2,5	2,8	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	2,3	2,0	2,0
				Котельная ЖК "Москвичка"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	14,6	28,6	50,3	50,8	48,1	49,3	49,1	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	66,6	75,4	75,4
				Котельная ЖК "Москвичка"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	2,3	5,1	8,2	8,2	7,7	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	10,6	12,0	12,0
				Котельная ЖК "Москвичка"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	153,4	175,6	160,9	158,4	156,3	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7
				Котельная ЖК "Москвичка"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	93,1	81,3	88,8	90,2	91,4	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8
				Котельная ЖК "Москвичка"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал	15,9	35,8	57,4	57,2	53,7	55,1	55,1	55,1	55,1	55,1	55,1	55,1	55,1	74,3	83,9	83,9
				Котельная ЖК "Москвичка"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%	93,1	81,3	88,8	90,2	91,4	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8
				Котельная ЖК "Москвичка"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%	91,7	79,8	87,5	88,9	89,5	89,5	89,1	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	89,6	89,9	89,9
101	ООО "Самолет Энерго"	289	3031	Котельная ЖК "Остафьево"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	-	-	19,6	19,6	19,6	52,6	52,6	52,6	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1
				Котельная ЖК "Остафьево"	Ввод мощности	Гкал/ч						33,0			16,5							
				Котельная ЖК "Остафьево"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Остафьево"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет			1	2	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
				Котельная ЖК "Остафьево"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	-		19,61	19,61	19,6	52,6	52,6	52,6	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1
				Котельная ЖК "Остафьево"	Собственные нужды	Гкал/ч		0,43	0,43	0,43	0,4	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
				Котельная ЖК "Остафьево"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч			0,60	0,33	0,3	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
				Котельная ЖК "Остафьево"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Остафьево"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	-		9,55	13,60	16,4	30,6	34,0	48,2	54,5	54,5	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2
				Котельная ЖК "Остафьево"	Отопление	Гкал/ч				10,43	12,9	23,2	24,5	34,2	38,2	38,2	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8
				Котельная ЖК "Остафьево"	Вентиляция	Гкал/ч				0,52	0,5	1,8	3,8	6,2	7,6	7,6	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
				Котельная ЖК "Остафьево"	ГВС	Гкал/ч				2,65	3,0	5,6	5,6	7,8	8,8	8,8	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
				Котельная ЖК "Остафьево"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Остафьево"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч		-	9,6	5,6	2,8	20,9	17,5	3,3	13,1	13,1	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
				Котельная ЖК "Остафьево"	Доля резерва (от установленной мощности)				0,49	0,28	0,1	0,4	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ЖК "Остафьево"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	2,06	0,00	0,0	14,1	10,7	0,0	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ЖК "Остафьево"	Тепловая энергия																	
				Котельная ЖК "Остафьево"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал		-	31,2	44,6	51,0	98,0	106,0	150,4	170,1	170,1	193,8	193,8	193,8	193,8	193,8	193,8
				Котельная ЖК "Остафьево"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал		-	0,7	0,9	0,7	2,2	2,3	3,3	3,7	3,7	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				Котельная ЖК "Остафьево"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал		-	30,6	43,7	50,2	95,9	103,7	147,1	166,3	166,3	189,6	189,6	189,6	189,6	189,6	189,6
				Котельная ЖК "Остафьево"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал			1,9	1,1	1,1	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	3,0	3,0	3,0	3,6	3,6	3,6
				Котельная ЖК "Остафьево"	То же в %	%			6,3	2,4	2,1	2,0	1,9	1,3	1,3	1,3	1,6	1,6	1,6	1,9	1,9	1,9
				Котельная ЖК "Остафьево"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал			28,6	42,7	49,2	93,9	101,7	145,2	164,2	164,2	186,6	186,6	186,6	186,0	186,0	186,0
				Котельная ЖК "Остафьево"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.		-	4,8	6,8	7,8	14,8	16,0	22,7	25,7	25,7	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3
				Котельная ЖК "Остафьево"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал			156,0	154,8	154,6	154,6	154,6	154,6	154,6	154,6	154,6	154,6	154,6	154,6	154,6	154,6
				Котельная ЖК "Остафьево"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%			91,6	92,3	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4
				Котельная ЖК "Остафьево"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал																

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	-		1	2	3,0	4,0	5,0	3,9	4,9	5,9	6,9	7,9	8,9	9,9	8,0	9,0
				Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	-	-	14,00	14,00	14,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	44,0	44,0
				Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	Собственные нужды	Гкал/ч	0,31	0,31	0,31	0,31	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0
				Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч			0,64	1,64	0,7	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5
				Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	-	-	5,72	6,43	8,8	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	21,4	33,5
				Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	Отопление	Гкал/ч				5,57	7,2	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	14,9	22,4
				Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	Вентиляция	Гкал/ч						0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	2,6	4,8
				Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	ГВС	Гкал/ч				0,85	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	3,9	6,2
				Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	-	-	8,0	7,3	4,9	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	21,6	9,6
				Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	Доля резерва (от установленной мощности)				0,57	0,52	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,2
				Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	0,00	0,00	0,0	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	12,6	0,5
				Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	Тепловая энергия																	
				Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	6,3	8,3	25,8	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	67,9	108,2
				Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	-	-	0,1	0,1	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1,5	2,4
				Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	-	-	6,2	8,2	25,3	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	66,4	105,9
				Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал			0,7	2,1	2,1	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	4,1	4,1	4,7	4,7
				Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	То же в %	%			11,2	25,5	8,2	13,2	13,2	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	15,3	15,3	7,1	4,5
				Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал			5,5	6,1	23,2	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	22,8	22,8	61,6	101,1
				Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	-	-	1,0	1,3	3,9	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	10,1	16,1
				Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал			162,2	162,2	153,8	153,8	152,1	152,1	152,1	152,1	152,1	152,1	152,1	152,1	152,1	152,1
				Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%			88,1	88,1	92,9	92,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9
				Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал			7,0	9,3	27,2	28,9	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	70,7	112,7
				Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%			88,1	88,1	92,9	92,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9
				Котельная ЖК "Новые Ватутинки. Десна"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%			78,2	65,6	85,3	80,7	81,5	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4	79,6	79,6	87,2	89,7
103	ООО УК "ТЭР"	291	3047	Котельная ЖК "Ново-Никольское"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	-	26,8	26,8	26,8	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	Ввод мощности	Гкал/ч					0,7											
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет			4	5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч			26,83	26,83	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	Собственные нужды	Гкал/ч			0,59	0,59	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч			0,62	0,52	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч			8,99	6,68	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	Отопление	Гкал/ч				5,39	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	Вентиляция	Гкал/ч				0,58	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	ГВС	Гкал/ч				0,52	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	Технология	Гкал/ч				0,19	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч			17,3	19,6	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	Доля резерва (от установленной мощности)				0,64	0,73	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	20,12	11,14	13,44	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	Тепловая энергия																	
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			25,1	21,6	21,0	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			0,6	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			24,6	21,6	21,0	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал			1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	То же в %	%			6,9	7,8	8,1	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал			22,9	19,9	19,3	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			3,9	3,4	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал			158,8	156,9	160,5	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%			90,0	91,1	89,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал			27,3	23,7	23,5	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%			90,0	91,1	89,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
				Котельная ЖК "Ново-Никольское"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%			83,8	83,9	81,9	84,7	84,7	84,7	84,7	84,7	84,7	84,7	84,7	84,7	84,7	84,7
066	ООО "ЭТК № 2"	275	3088	КТС "Бачурино"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч			117,2	117,2	117,2	117,2	117,2	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2	217,2
				КТС "Бачурино"	Ввод мощности	Гкал/ч			117,20					50,0								50,0
				КТС "Бачурино"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				КТС "Бачурино"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет			3	4	5,0	6,0	7,0	5,9	6,9	6,3	7,3	6,9	7,9	8,9	9,9	10,9
				КТС "Бачурино"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч			117,20	117,20	117,2	117,2	117,2	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2	217,2
				КТС "Бачурино"	Собственные нужды	Гкал/ч			2,58	2,58	2,6	2,6	2,6	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	4,8
				КТС "Бачурино"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч			5,78	6,17	6,4	7,4	9,1	9,0	9,1	10,6	10,6	10,7	11,1	11,3	11,0	11,0
				КТС "Бачурино"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				КТС "Бачурино"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч			55,74	67,80	72,0	86,1	90,2	109,6	114,8	117,0	117,0	117,8	117,8	140,4	155,4	160,0
				КТС "Бачурино"	Отопление	Гкал/ч				51,82	56,1	65,3	68,6	85,6	89,6	90,4	90,4	90,7	90,7	101,9	111,7	113,5
				КТС "Бачурино"	Вентиляция	Гкал/ч				5,24	5,0	7,9	8,0	8,5	8,5	9,8	9,8	10,2	10,2	19,3	21,3	23,9
				КТС "Бачурино"	ГВС	Гкал/ч				10,74	10,9	12,9	13,7	15,5	16,7	16,8	16,8	16,8	16,8	19,2		

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				КТС "Бачурино"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			154,7	175,0	182,6	215,1	229,0	283,4	301,8	307,7	307,7	309,7	309,7	375,0	426,4	437,7
				КТС "Бачурино"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			3,4	2,3	2,3	4,7	5,0	6,2	6,6	6,8	6,8	6,8	6,8	8,2	9,4	9,6
				КТС "Бачурино"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			151,4	172,7	180,3	210,3	223,9	277,1	295,2	300,9	300,9	302,9	302,9	366,7	417,0	428,1
				КТС "Бачурино"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал			15,7	15,7	16,1	18,0	22,7	22,7	23,4	27,3	27,3	27,5	28,6	29,4	29,4	29,4
				КТС "Бачурино"	То же в %	%			10,4	9,1	9,0	8,6	10,1	8,2	7,9	9,1	9,1	9,1	9,5	8,0	7,1	6,9
				КТС "Бачурино"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал			135,7	157,0	164,1	192,3	201,2	254,4	271,8	273,6	273,6	275,4	274,3	337,3	387,6	398,7
				КТС "Бачурино"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			24,1	27,1	28,3	33,1	35,2	43,5	46,4	47,3	47,3	47,6	47,6	57,6	65,5	67,3
				КТС "Бачурино"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал			159,5	157,0	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1
				КТС "Бачурино"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%			89,6	91,0	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9
				КТС "Бачурино"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал			169,0	189,8	198,3	231,4	246,3	304,8	324,7	331,0	331,0	333,2	333,2	403,4	458,7	470,9
				КТС "Бачурино"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%			89,6	91,0	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9
				КТС "Бачурино"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%			80,3	82,7	82,8	83,1	81,7	83,5	83,7	82,7	82,7	82,7	82,3	83,6	84,5	84,7
102	ООО УК "Четыре Солнца"	293	3095	Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	-	-	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет	-		1	2	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	-	-	28,90	28,90	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	Собственные нужды	Гкал/ч		0,64	0,64	0,64	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч			0,28	0,24	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч	-	-	10,12	13,98	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	Отопление	Гкал/ч				11,19	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	Вентиляция	Гкал/ч				0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	ГВС	Гкал/ч				2,67	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	-	-	18,1	14,3	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	Доля резерва (от установленной мощности)				0,63	0,49	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	7,57	3,72	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	Тепловая энергия																	
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	25,0	38,8	40,4	48,7	48,7	48,7	48,7	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	-	-	0,6	0,5	0,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	-	-	24,5	38,3	40,3	47,6	47,6	47,6	47,6	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал			0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	То же в %	%			2,7	1,7	1,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал			23,8	37,6	39,6	46,9	46,9	46,9	46,9	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	-	-	3,8	5,9	6,3	7,4	7,4	7,4	7,4	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал			154,4	154,5	155,7	154,5	155,5	155,5	155,5	155,5	155,5	155,5	155,5	155,5	155,5	155,5
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%			92,5	92,5	91,7	92,5	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал			26,5	41,4	44,0	51,5	51,8	51,8	51,8	60,2	60,2	60,2	60,2	60,2	60,2	60,2
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%			92,5	92,5	91,7	92,5	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9
				Котельная ЖК "Румянцево-Парк"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%			90,0	90,8	90,1	91,2	90,6	90,6	90,6	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8
053	ООО "ГрадИнвест"	3303	3303	Котельная ЖК "Мякинино парк"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч			56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8
				Котельная ЖК "Мякинино парк"	Ввод мощности	Гкал/ч			56,76													
				Котельная ЖК "Мякинино парк"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Мякинино парк"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет			1	2	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
				Котельная ЖК "Мякинино парк"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч			56,76	56,76	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8
				Котельная ЖК "Мякинино парк"	Собственные нужды	Гкал/ч			1,25	1,25	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Котельная ЖК "Мякинино парк"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч			1,67	0,53	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная ЖК "Мякинино парк"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Мякинино парк"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч			7,39	8,60	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	11,4	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7
				Котельная ЖК "Мякинино парк"	Отопление	Гкал/ч				5,87	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	7,0	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
				Котельная ЖК "Мякинино парк"	Вентиляция	Гкал/ч				0,83	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	2,3	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
				Котельная ЖК "Мякинино парк"	ГВС	Гкал/ч				1,90	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
				Котельная ЖК "Мякинино парк"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Мякинино парк"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч			48,1	46,9	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	44,1	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8
				Котельная ЖК "Мякинино парк"	Доля резерва (от установленной мощности)				0,85	0,83	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ЖК "Мякинино парк"	Резерв с N-1	Гкал/ч		0,00	0,00	35,18	33,97	33,7	33,7	33,7	33,7	31,1	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
				Котельная ЖК "Мякинино парк"	Тепловая энергия																	
				Котельная ЖК "Мякинино парк"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			5,9	21,6	28,8	29,0	29,0	29,0	29,0	35,1	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2
				Котельная ЖК "Мякинино парк"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			0,1	0,3	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				Котельная ЖК "Мякинино парк"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			5,8	21,3	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	34,3	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8
				Котельная ЖК "Мякинино парк"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал			1,3	1,3	1,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				Котельная ЖК "Мякинино парк"	То же в %	%			22,6	6,2	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0	4,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				Котельная ЖК "Мякинино парк"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал			4,5	20,0	27,4	27,0	27,0	27,0	27,0	32,7	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9
				Котельная ЖК "Мякинино парк"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			0,9	3,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	5,3	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
				Котельная ЖК "Мякинино парк"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал			155,0	153,1	153,1	153,1	153,1	153,1	153,1	153,1	153,1	153,1	153,1	153,1	153,1	153,1
				Котельная ЖК "Мякинино парк"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%			92,2	93,3	93,3	93,3	93,3	9								

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет					1,0	2,0	2,4	3,4	3,7	4,7	5,7	6,7	7,7	8,7	9,7	10,7
				Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч			-	28,38	28,4	28,4	28,4	28,4	48,4	68,4	68,4	68,4	88,4	88,4	88,4	88,4
				Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	Собственные нужды	Гкал/ч				0,62	0,6	0,6	0,6	0,6	1,1	1,5	1,5	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9
				Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч						3,1	6,2	6,9	7,6	7,8	7,9	8,1	8,1	8,2	8,2	8,2
				Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч			-	5,32	12,8	12,8	12,8	13,0	29,9	44,8	44,8	56,5	69,8	73,2	73,2	73,2
				Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	Отопление	Гкал/ч				4,23	9,6	9,6	9,6	9,7	22,2	32,8	32,8	42,0	52,0	54,0	54,0	54,0
				Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	Вентиляция	Гкал/ч					0,3	0,3	0,3	0,4	2,6	5,1	5,1	6,4	8,2	9,5	9,5	9,5
				Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	ГВС	Гкал/ч				1,09	2,9	2,9	2,9	2,9	5,2	6,9	6,9	8,1	9,6	9,6	9,6	9,6
				Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч			-	22,4	14,9	14,9	14,9	14,8	17,4	22,1	22,1	10,4	16,6	13,2	13,2	13,2
				Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	Доля резерва (от установленной мощности)					0,79	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
				Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	Резерв с N-1	Гкал/ч		0,00	0,00	-	23,06	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	Тепловая энергия																	
				Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			-	8,1	27,3	42,2	42,2	42,5	94,5	138,3	138,3	172,2	211,5	219,8	219,8	219,8
				Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			-	0,2	0,6	0,9	0,9	0,9	2,1	3,0	3,0	3,8	4,6	4,8	4,8	4,8
				Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			-	7,9	26,7	41,3	41,3	41,6	92,4	135,2	135,2	168,4	206,8	215,0	215,0	215,0
				Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал						9,9	20,0	22,3	23,6	23,6	23,9	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1
				Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	То же в %	%						24,0	48,6	53,6	25,5	17,5	17,7	14,3	11,6	11,2	11,2	11,2
				Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал				7,9	26,7	31,4	21,2	19,3	68,8	111,6	111,3	144,4	182,7	190,9	190,9	190,9
				Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			-	1,3	4,3	6,7	6,7	6,7	14,8	21,6	21,6	26,9	33,0	34,3	34,3	34,3
				Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал				161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	160,2	159,7	159,7	159,7	159,5	159,5	159,5	159,5
				Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%				88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	89,2	89,4	89,4	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6
				Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал				9,0	30,1	46,6	46,6	47,0	103,6	151,2	151,2	188,3	230,9	240,0	240,0	240,0
				Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	Средневзвешенный КИТТ выработки	%				88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	89,2	89,4	89,4	89,4	89,6	89,6	89,6	89,6
				Котельная ЖК «Ватутинки Парк»	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%				88,6	88,6	67,3	45,5	41,1	66,4	73,8	73,6	76,7	79,2	79,6	79,6	79,6
106	ООО "Теплосетьэнерго"	3305	3305	Котельная ЖК "Хоумсити"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч			-	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
				Котельная ЖК "Хоумсити"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Хоумсити"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Хоумсити"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет				1	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
				Котельная ЖК "Хоумсити"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч			-	12,04	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
				Котельная ЖК "Хоумсити"	Собственные нужды	Гкал/ч				0,26	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная ЖК "Хоумсити"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч						0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ЖК "Хоумсити"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Хоумсити"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч			-	4,48	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
				Котельная ЖК "Хоумсити"	Отопление	Гкал/ч				3,64	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
				Котельная ЖК "Хоумсити"	Вентиляция	Гкал/ч				0,33	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная ЖК "Хоумсити"	ГВС	Гкал/ч				0,51	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ЖК "Хоумсити"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Хоумсити"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч			-	7,3	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
				Котельная ЖК "Хоумсити"	Доля резерва (от установленной мощности)					0,61	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ЖК "Хоумсити"	Резерв с N-1	Гкал/ч		0,00	0,00	-	7,56	6,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
				Котельная ЖК "Хоумсити"	Тепловая энергия																	
				Котельная ЖК "Хоумсити"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			-	7,5	14,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
				Котельная ЖК "Хоумсити"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			-	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная ЖК "Хоумсити"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			-	7,3	14,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
				Котельная ЖК "Хоумсити"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал						0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ЖК "Хоумсити"	То же в %	%						1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				Котельная ЖК "Хоумсити"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал				7,3	14,4	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
				Котельная ЖК "Хоумсити"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			-	1,2	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
				Котельная ЖК "Хоумсити"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал				157,8	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2
				Котельная ЖК "Хоумсити"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%				90,5	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7
				Котельная ЖК "Хоумсити"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал				8,1	16,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
				Котельная ЖК "Хоумсити"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%				90,5	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7
				Котельная ЖК "Хоумсити"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%				90,5	89,7	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2
101	ООО "Самолет Энерго"	1139	3033	Котельная ЖК "Алхимово"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч			13,9	13,9	22,5	22,5	32,9	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
				Котельная ЖК "Алхимово"	Ввод мощности	Гкал/ч			13,93		8,6		10,3	10,3								
				Котельная ЖК "Алхимово"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Алхимово"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет			1	2	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
				Котельная ЖК "Алхимово"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч				13,93	13,93	22,5	22,5	32,9	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
				Котельная ЖК "Алхимово"	Собственные нужды	Гкал/ч			0,31	0,31	0,5	0,5	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				Котельная ЖК "Алхимово"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч				0,40	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6
				Котельная ЖК "Алхимово"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Алхимово"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч			2,82	9,90	10,8	16,2	25,3	32,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	38,1
				Котельная ЖК "Алхимово"	Отопление	Гкал/ч				7,26	7,6	11,5	16,9	21,5	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	24,0
				Котельная ЖК "Алхимово"	Вентиляция	Гкал/ч				1,01	1,6	2,0	4,4	5,3	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	7,3
				Котельная ЖК "Алхимово"	ГВС	Гкал/ч				1,63	1,6	2,7	3,9	5,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,8
				Котельная ЖК "Алхимово"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Алхимово"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч			10,8	3,7	11,2	5,9	6,8	10,1	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	4,1

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная ЖК "Алхимово"	Тепловая энергия																	
				Котельная ЖК "Алхимово"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			3,9	22,0	30,7	48,7	76,5	99,7	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	121,2
				Котельная ЖК "Алхимово"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			0,1	0,5	0,4	1,1	1,7	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,7
				Котельная ЖК "Алхимово"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			3,8	21,5	30,3	47,7	74,8	97,5	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	118,5
				Котельная ЖК "Алхимово"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал				0,9	0,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
				Котельная ЖК "Алхимово"	То же в %	%				4,0	2,9	4,1	2,7	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,7
				Котельная ЖК "Алхимово"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал			3,8	20,6	29,4	45,7	72,8	95,5	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	116,5
				Котельная ЖК "Алхимово"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			0,6	3,4	4,6	7,3	11,4	14,9	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	18,1
				Котельная ЖК "Алхимово"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал			157,0	157,0	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
				Котельная ЖК "Алхимово"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%			91,0	91,0	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7
				Котельная ЖК "Алхимово"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал			4,2	23,6	32,4	50,9	79,9	104,1	115,3	115,3	115,3	115,3	115,3	115,3	115,3	126,5
				Котельная ЖК "Алхимово"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%			91,0	91,0	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7
				Котельная ЖК "Алхимово"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%			91,0	87,3	91,0	89,8	91,2	91,8	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	92,1
049	КП "МЭД"	1011	1045	Котельная Детский санаторий № 39	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч			2,1	2,1	2,1	2,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
				Котельная Детский санаторий № 39	Ввод мощности	Гкал/ч			2,06		0,0		1,2									
				Котельная Детский санаторий № 39	Вывод мощности	Гкал/ч						0,0										
				Котельная Детский санаторий № 39	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет			44	45	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0	53,0	54,0	55,0	56,0	57,0
				Котельная Детский санаторий № 39	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч			2,06	2,06	2,1	2,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
				Котельная Детский санаторий № 39	Собственные нужды	Гкал/ч			0,09	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная Детский санаторий № 39	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч						0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная Детский санаторий № 39	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная Детский санаторий № 39	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч			0,56	0,56	0,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
				Котельная Детский санаторий № 39	Отопление	Гкал/ч				0,46	0,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Котельная Детский санаторий № 39	Вентиляция	Гкал/ч						0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная Детский санаторий № 39	ГВС	Гкал/ч				0,10	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная Детский санаторий № 39	Технология	Гкал/ч																
				Котельная Детский санаторий № 39	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч			1,4	1,4	1,4	0,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				Котельная Детский санаторий № 39	Доля резерва (от установленной мощности)				0,69	0,69	0,7	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная Детский санаторий № 39	Резерв с N-1	Гкал/ч			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная Детский санаторий № 39	Тепловая энергия																	
				Котельная Детский санаторий № 39	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			1,5	1,5	1,6	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
				Котельная Детский санаторий № 39	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная Детский санаторий № 39	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			1,5	1,4	1,5	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
				Котельная Детский санаторий № 39	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал						0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная Детский санаторий № 39	То же в %	%						8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
				Котельная Детский санаторий № 39	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал			1,5	1,4	1,5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
				Котельная Детский санаторий № 39	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			0,2	0,2	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				Котельная Детский санаторий № 39	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал			161,7	161,7	161,7	161,7	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				Котельная Детский санаторий № 39	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%			88,4	88,4	88,4	88,4	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная Детский санаторий № 39	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал			1,6	1,6	1,7	6,9	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
				Котельная Детский санаторий № 39	Средневзвешенный КИТТ выработки	%			88,4	88,4	88,4	88,4	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
				Котельная Детский санаторий № 39	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%			88,4	88,4	88,4	80,9	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5
049	КП "МЭД"	844	878	Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Ввод мощности	Гкал/ч			1,03													
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет			37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч			1,03	1,03	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Собственные нужды	Гкал/ч			0,02	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч			0,56	0,56	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Отопление	Гкал/ч				0,51	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	ГВС	Гкал/ч				0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Доля резерва (от установленной мощности)				0,44	0,44	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Резерв с N-1	Гкал/ч			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Тепловая энергия																	
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	То же в %	%																
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал			1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал			155,5	155,5	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%			91,9	91,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал			1,5	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Средневзвешенный КИТТ выработки	%			91,9	91,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9
				Котельная ГБУ "Жилищник" района Филёвский парк	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%			91,9	91,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9
101	ООО "Самолет Энерго"	1149	3051	Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч			-	-	20,6	34,8	49,0	49,0	49,0	69,0	69,0	69,0	69,0	89,0	109,0	109,0
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	Ввод мощности	Гкал/ч						14,2	14,2			20,0				20,0	20,0	
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет					1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	8,0
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч			-	-	20,6	34,8	49,0	49,0	49,0	69,0	69,0	69,0	69,0	89,0	109,0	109,0
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	Собственные нужды	Гкал/ч					0,5	0,8	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,9	2,4	2,4
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч						1,2	1,2	1,5	1,6	1,7	1,7	2,0	1,9	2,1	2,5	2,6
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч			-		7,5	19,7	32,5	38,8	45,6	49,8	56,9	61,1	66,9	77,4	89,9	90,5
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	Отопление	Гкал/ч					6,0	14,5	22,4	27,3	32,4	35,5	40,7	43,8	48,0	53,2	61,3	61,8
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	Вентиляция	Гкал/ч						1,6	4,5	4,6	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	9,2	12,0	12,0
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	ГВС	Гкал/ч					1,5	3,6	5,6	6,9	8,4	9,6	11,4	12,6	14,1	15,0	16,6	16,8
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	Технология	Гкал/ч																
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч			-	-	12,6	14,4	15,5	9,2	2,3	17,7	10,6	6,4	0,6	9,7	16,7	16,1
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	Доля резерва (от установленной мощности)						0,6	0,4	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	Резерв с N-1	Гкал/ч		0,00	0,00	-	-	13,1	4,8	6,2	0,0	0,0	8,9	1,8	0,0	0,0	1,3	8,8
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	Тепловая энергия																	
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			-	-	25,4	64,6	104,8	126,0	149,9	165,6	191,6	207,3	228,6	257,3	294,7	296,9
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			-	-	0,5	1,4	2,3	2,7	3,3	3,6	4,2	4,5	5,0	5,6	6,4	6,5
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			-	-	24,9	63,2	102,5	123,3	146,7	162,0	187,5	202,8	223,6	251,7	288,3	290,4
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал						3,7	3,9	4,7	5,0	5,4	5,5	6,5	6,5	6,9	8,0	8,4
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	То же в %	%						5,9	3,8	3,8	3,4	3,3	2,9	3,2	2,9	2,8	2,8	2,9
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал					24,9	59,5	98,6	118,6	141,6	156,6	182,0	196,3	217,1	244,7	280,3	282,0
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			-	-	3,9	10,0	16,3	19,6	23,3	25,7	29,8	32,2	35,5	40,0	45,8	46,1
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал					158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%					90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал					27,6	70,3	113,9	137,0	163,0	180,0	208,4	225,4	248,5	279,7	320,4	322,8
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%					90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				Новая котельная ЖК "Новое Внуково"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%					90,0	84,7	86,6	86,6	86,9	87,0	87,3	87,1	87,4	87,5	87,5	87,4
101	ООО "Самолет Энерго"	147	3313	Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч			-	-	-	-	40,0	40,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	100,0
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	Ввод мощности	Гкал/ч									30,0							30,0
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет										1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч			-	-		-	40,0	40,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	100,0
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	Собственные нужды	Гкал/ч						0,9	0,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,2	
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч						1,5	2,4	2,9	3,4	3,7	3,7	3,7	3,7	3,9	4,3	5,1
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч			-			13,2	27,0	35,7	37,8	37,8	41,5	45,7	51,5	56,3	74,2	
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	Отопление	Гкал/ч						9,9	20,4	26,5	28,0	28,0	30,6	33,5	37,0	40,1	49,8	
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	Вентиляция	Гкал/ч						1,0	1,9	2,7	2,8	2,8	2,8	3,1	4,3	5,0	10,6	
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	ГВС	Гкал/ч						2,3	4,7	6,5	7,1	7,1	8,1	9,2	10,2	11,3	13,8	
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	Технология	Гкал/ч																
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч			-	-	-		25,9	12,1	32,8	30,6	30,6	27,0	22,7	16,9	12,2	23,6
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	Доля резерва (от установленной мощности)								0,6	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	Резерв с N-1	Гкал/ч		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	Тепловая энергия																	
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			-	-	-		52,1	97,0	126,4	134,4	134,4	148,2	163,5	182,5	198,9	253,1
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			-	-	-		1,1	2,1	2,8	3,0	3,0	3,3	3,6	4,0	4,4	5,6
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			-	-	-		50,9	94,9	123,6	131,5	131,5	144,9	159,9	178,5	194,5	247,6
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал						5,7	8,6	10,0	11,7	12,7	12,9	13,1	13,5	14,9	16,9	
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	То же в %	%						11,2	9,1	8,1	8,9	9,6	8,9	8,2	7,6	7,7	7,7	6,8
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал						45,2	86,3	113,6	119,8	118,8	132,0	146,9	165,0	179,5	230,7	
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			-	-	-	-	8,1	15,1	19,6	20,9	20,9	23,0	25,4	28,3	30,9	39,3
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал						158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%						90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал						56,6	105,5	137,3	146,1	146,1	161,0	177,8	198,4	216,1	275,1	
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	Средневзвешенный КИТТ выработки	%						90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				Новая котельная ЖК «Квартал Марино»	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%						79,9	81,8	82,7	82,0	81,3	81,9	82,6	83,2	83,1	83,9	
107	ООО "Лесная сказка"	2190	2190	Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч			-	-		2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	Ввод мощности	Гкал/ч						2,9										
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет								1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч			-	-		2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	Собственные нужды	Гкал/ч						0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч			-			1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	Отопление	Гкал/ч						1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	Вентиляция	Гкал/ч						0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	ГВС	Гкал/ч						0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	Технология	Гкал/ч																
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч			-	-		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	Доля резерва (от установленной мощности)							0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	Резерв с N-1	Гкал/ч		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	Тепловая энергия																	
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			-	-		5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			-	-		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			-	-		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал						0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	То же в %	%						1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал						5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			-	-		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал						158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%						90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал						5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%						90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				Новая котельная ЖК "Лесная сказка"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%						88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9
049	КП "МЭД"	1269	1269	Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч			-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет																
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч			-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	Собственные нужды	Гкал/ч						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч			-			0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	Отопление	Гкал/ч					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	Вентиляция	Гкал/ч					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	ГВС	Гкал/ч					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч			-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	Доля резерва (от установленной мощности)							0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	Резерв с N-1	Гкал/ч		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	Тепловая энергия																	
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	То же в %	%																
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал					0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал					158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6	158,6
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%					90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал					0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	Средневзвешенный КИТТ выработки	%					90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				Котельная ГБОУ «Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина»	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%					90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
049	КП "МЭД"	1270	1270	Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч			-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет																
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч			-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	Собственные нужды	Гкал/ч						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч			-			0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	Отопление	Гкал/ч					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	Вентиляция	Гкал/ч					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	ГВС	Гкал/ч					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч			-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	Доля резерва (от установленной мощности)							0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	Резерв с N-1	Гкал/ч		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	Тепловая энергия																	
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	То же в %	%																
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал					0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал					159,7	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%					89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал					0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	Средневзвешенный КИТТ выработки	%					89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5
				Котельная ПСО № 304 (Красная Пахра)	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%					89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5
049	КП "МЭД"	1271	1271	Котельная ПСО № 312 (Роговское)	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч			-	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет																
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч			-	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	Собственные нужды	Гкал/ч						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч			-			0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	Отопление	Гкал/ч					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	Вентиляция	Гкал/ч					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	ГВС	Гкал/ч					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч			-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	Доля резерва (от установленной мощности)							0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	Резерв с N-1	Гкал/ч		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	Тепловая энергия																	
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	То же в %	%																
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал					0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал					153,5	153,5	153,5	153,5	153,5	153,5	153,5	153,5	153,5	153,5	153,5	153,5
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%					93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал					0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	Средневзвешенный КИТТ выработки	%					93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
				Котельная ПСО № 312 (Роговское)	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%					93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
049	КП "МЭД"	1279	1279	Котельная ПСО № 315 (Шапово)	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч			-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	Ввод мощности	Гкал/ч							0,0									
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет																
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч			-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	Собственные нужды	Гкал/ч						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч			-			0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	Отопление	Гкал/ч					0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	Вентиляция	Гкал/ч					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	ГВС	Гкал/ч					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч			-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	Доля резерва (от установленной мощности)							0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	Тепловая энергия																	
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал		-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал		-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал		-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	То же в %	%																
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал					0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.		-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал					158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%					90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал					0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	Средневзвешенный КИТТ выработки	%					90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				Котельная ПСО № 315 (Шапово)	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%					90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
049	КП "МЭД"	1280	1280	Котельная ПСО № 319 (Марьино)	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч		-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	Ввод мощности	Гкал/ч							0,0									
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет																
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч		-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	Собственные нужды	Гкал/ч						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч		-				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	Отопление	Гкал/ч					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	Вентиляция	Гкал/ч					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	ГВС	Гкал/ч					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч			-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	Доля резерва (от установленной мощности)							0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	Резерв с N-1	Гкал/ч		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	Тепловая энергия																	
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал		-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	То же в %	%																
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал					0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал					158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%					90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал					0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	Средневзвешенный КИТТ выработки	%					90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				Котельная ПСО № 319 (Марьино)	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%					90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
049	КП "МЭД"	1297	1297	Котельная ПСО № 320 (Кленово)	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч		-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	Ввод мощности	Гкал/ч							0,0									
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет																
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч		-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	Собственные нужды	Гкал/ч						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч		-			#Н/Д	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	Отопление	Гкал/ч					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	Вентиляция	Гкал/ч					0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	ГВС	Гкал/ч					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	Технология	Гкал/ч					#Н/Д											
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч			-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	Доля резерва (от установленной мощности)							0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	Резерв с N-1	Гкал/ч		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	Тепловая энергия																	
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал		-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал		-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал		-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	То же в %	%																
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал					0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал					158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%					90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал					0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	Средневзвешенный КИТТ выработки	%					90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				Котельная ПСО № 320 (Кленово)	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%					90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
101	ООО "Самолет Энерго"	2053	2053	Котельная МФК "Тропарево Парк"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч			-	-	8,3	8,3	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	Ввод мощности	Гкал/ч							3,6									
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	Вывод мощности	Гкал/ч						0,0										
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет					1,0	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч			-	-	8,3	8,3	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	Собственные нужды	Гкал/ч					0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч			-		1,2	5,8	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	Отопление	Гкал/ч					0,7	4,4	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	ГВС	Гкал/ч					0,5	1,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч			-	-	6,9	2,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	Доля резерва (от установленной мощности)						0,8	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	Резерв с N-1	Гкал/ч		-	-	-	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	Тепловая энергия																	
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			-	-	5,4	21,1	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			-	-	0,1	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			-	-	5,3	20,6	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал						0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	То же в %	%						0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал					5,3	20,5	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			-	-	0,8	3,3	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал					158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%					90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал					5,9	22,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%					90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				Котельная МФК "Тропарево Парк"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%					90,0	89,5	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7
110	АО "ОЭЗ "Технополис Москва"	2153	2153	АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч			-	-	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	Ввод мощности	Гкал/ч					0,0	0,0										
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	Вывод мощности	Гкал/ч																
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет					1,0	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч			-	-	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	Собственные нужды	Гкал/ч					0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч			-		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	Отопление	Гкал/ч					1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	Вентиляция	Гкал/ч					2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	ГВС	Гкал/ч					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	Технология	Гкал/ч																
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч			-	-	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	Доля резерва (от установленной мощности)						0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	Резерв с N-1	Гкал/ч		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	Тепловая энергия																	
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			-	-	6,9	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			-	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			-	-	6,8	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	То же в %	%																
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал					6,8	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			-	-	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал					161,4	161,4	161,4	161,4	161,4	161,4	161,4	161,4	161,4	161,4	161,4	161,4
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%					88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал					7,7	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	Средневзвешенный КИТТ выработки	%					88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-1 (9 шт.)	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%					88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5
110	АО "ОЭЗ "Технополис Москва"	2155	2155	АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч			-	-	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	Ввод мощности	Гкал/ч						0,0										
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	Вывод мощности	Гкал/ч					0,0											
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет					1,0	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч			-	-	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	Собственные нужды	Гкал/ч					0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч			-		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	Отопление	Гкал/ч					0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	Вентиляция	Гкал/ч					0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	ГВС	Гкал/ч					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	Технология	Гкал/ч																

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч			-	-	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	Доля резерва (от установленной мощности)						0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	Тепловая энергия																	
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			-	-	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	То же в %	%																
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал					3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал					150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%					95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал					3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	Средневзвешенный КИТТ выработки	%					95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1
				АИТ ИП "Руднево-1" ИК-2 (5 шт.)	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%					95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1
049	КП "МЭД"	1235	2195	Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч			-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Вывод мощности	Гкал/ч						0,0										
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет					2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч			-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Собственные нужды	Гкал/ч					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч			-		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Отопление	Гкал/ч					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Вентиляция	Гкал/ч																
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	ГВС	Гкал/ч																
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Технология	Гкал/ч																
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч			-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Доля резерва (от установленной мощности)						0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Тепловая энергия																	
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	То же в %	%						4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал					0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал					158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%					90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал					0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Средневзвешенный КИТТ выработки	%					90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				Котельная Военный комиссариат СЗАО г. Москвы	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%					90,0	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6
098	ООО "ТРК"	284	3005	Котельная ЖК "Марьино Град"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч			-	-	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
				Котельная ЖК "Марьино Град"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Марьино Град"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Марьино Град"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет					4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
				Котельная ЖК "Марьино Град"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч			-	-	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
				Котельная ЖК "Марьино Град"	Собственные нужды	Гкал/ч					0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная ЖК "Марьино Град"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч						0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ЖК "Марьино Град"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Марьино Град"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч			-		7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
				Котельная ЖК "Марьино Град"	Отопление	Гкал/ч					7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
				Котельная ЖК "Марьино Град"	Вентиляция	Гкал/ч											0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ЖК "Марьино Град"	ГВС	Гкал/ч					0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ЖК "Марьино Град"	Технология	Гкал/ч																

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Котельная ЖК "Марьино Град"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч			-	-	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
				Котельная ЖК "Марьино Град"	Доля резерва (от установленной мощности)						0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная ЖК "Марьино Град"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				Котельная ЖК "Марьино Град"	Тепловая энергия																	
				Котельная ЖК "Марьино Град"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			-	-	20,2	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
				Котельная ЖК "Марьино Град"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			-	-	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ЖК "Марьино Град"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			-	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
				Котельная ЖК "Марьино Град"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал						0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ЖК "Марьино Град"	То же в %	%						3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				Котельная ЖК "Марьино Град"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал					20,0	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
				Котельная ЖК "Марьино Град"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
				Котельная ЖК "Марьино Град"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал					158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8
				Котельная ЖК "Марьино Град"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%					90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				Котельная ЖК "Марьино Град"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал					22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
				Котельная ЖК "Марьино Град"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%					90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				Котельная ЖК "Марьино Град"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%					90,0	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3
101	ООО "Самолет Энерго"	1222	3027	Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч			-	-	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Ввод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет					3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч			-	-	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Собственные нужды	Гкал/ч					0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч						0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч			-		16,2	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9	18,9	18,9	19,0	19,0	19,0
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Отопление	Гкал/ч					12,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Вентиляция	Гкал/ч						1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	ГВС	Гкал/ч					3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч			-	-	3,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Доля резерва (от установленной мощности)						0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Тепловая энергия																	
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			-	-	58,9	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4	65,8	65,8	65,8	66,0	66,0	66,0
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			-	-	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			-	-	57,6	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,4	64,4	64,4	64,5	64,5	64,5
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал						1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	То же в %	%						3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал					57,6	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	62,5	62,5	62,5	62,6	62,6	62,6
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			-	-	9,3	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал					162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%					88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал					65,4	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	73,2	73,2	73,2	73,3	73,3	73,3
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%					88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
				Котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%					88,0	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4
101	ООО "Самолет Энерго"	288	3028	Котельная ЖК "Южное Бунино"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч			-	-	40,5	40,5	40,5	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
				Котельная ЖК "Южное Бунино"	Ввод мощности	Гкал/ч								7,5								
				Котельная ЖК "Южное Бунино"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Южное Бунино"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет					3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
				Котельная ЖК "Южное Бунино"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч			-	-	40,5	40,5	40,5	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
				Котельная ЖК "Южное Бунино"	Собственные нужды	Гкал/ч					0,9	0,9	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				Котельная ЖК "Южное Бунино"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч						0,8	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				Котельная ЖК "Южное Бунино"	Хозяйственные пужды	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Южное Бунино"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч			-		17,0	28,0	37,4	41,9	41,9	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7
				Котельная ЖК "Южное Бунино"	Отопление	Гкал/ч					12,8	20,4	27,5	31,0	31,0	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3
				Котельная ЖК "Южное Бунино"	Вентиляция	Гкал/ч					0,7	2,3	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
				Котельная ЖК "Южное Бунино"	ГВС	Гкал/ч					3,5	5,3	7,0	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
				Котельная ЖК "Южное Бунино"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Южное Бунино"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч			-	-	22,6	11,6	2,2	5,0	5,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
				Котельная ЖК "Южное Бунино"	Доля резерва (от установленной мощности)						0,6	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ЖК "Южное Бунино"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ЖК "Южное Бунино"	Тепловая энергия																	
				Котельная ЖК "Южное Бунино"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			-	-	42,4	78,0	108,9	123,9	123,9	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
				Котельная ЖК "Южное Бунино"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			-	-		1,7	2,4	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
				Котельная ЖК "Южное Бунино"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			-	-	42,4	76,3	106,5	121,2	121,2	123,2	123,2	123,2	123,2	123,2	123,2	123,2
				Котельная ЖК "Южное Бунино"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал						2,3	3,2	3,6	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
				Котельная ЖК "Южное Бунино"	То же в %	%						3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				Котельная ЖК "Южное Бунино"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал					42,4	74,0	103,3	117,6	117,6	119,5	119,5	119,5	119,5	119,5	119,5	119,5
				Котельная ЖК "Южное Бунино"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			-	-	6,9	12,3	17,2	19,5	19,5	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
				Котельная ЖК "Южное Бунино"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал					161,7	161,7	161,7	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2
				Котельная ЖК "Южное Бунино"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%					88,4	88,4	88,4	88,6	88,6	88,6						

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	
				Котельная ЖК "Южное Бунино"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%					88,4	88,4	88,4	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	
				Котельная ЖК "Южное Бунино"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%					88,4	85,7	85,7	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
101	ООО "Самолет Энерго"	3302	3302	Новая котельная Новоопрезково	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч			-	-	-	25,8	25,8	25,8	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7
				Новая котельная Новоопрезково	Ввод мощности	Гкал/ч									12,9								
				Новая котельная Новоопрезково	Вывод мощности	Гкал/ч																	
				Новая котельная Новоопрезково	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет					1,0	2,0	3,0	3,4	3,8	4,8	5,8	6,8	7,8	8,8	9,8		
				Новая котельная Новоопрезково	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч			-	-	-	25,8	25,8	25,8	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7
				Новая котельная Новоопрезково	Собственные нужды	Гкал/ч					0,6	0,6	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				Новая котельная Новоопрезково	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч					0,1	0,1	0,5	1,2	1,9	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
				Новая котельная Новоопрезково	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																	
				Новая котельная Новоопрезково	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч			-		9,2	11,9	15,0	19,4	20,6	31,1	31,1	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2
				Новая котельная Новоопрезково	Отопление	Гкал/ч					7,3	9,3	11,7	15,2	16,1	22,7	22,7	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
				Новая котельная Новоопрезково	Вентиляция	Гкал/ч						0,7	0,7	1,0	1,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
				Новая котельная Новоопрезково	ГВС	Гкал/ч					1,9	1,9	2,6	3,2	3,5	5,5	5,5	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
				Новая котельная Новоопрезково	Технология	Гкал/ч																	
				Новая котельная Новоопрезково	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч			-	-	-	16,0	13,3	10,3	18,5	17,2	6,8	6,8	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
				Новая котельная Новоопрезково	Доля резерва (от установленной мощности)						0,6	0,5	0,4	0,5	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Новая котельная Новоопрезково	Резерв с N-1	Гкал/ч		-	-	-	-	8,0	5,3	2,2	10,7	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Новая котельная Новоопрезково	Тепловая энергия																		
				Новая котельная Новоопрезково	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			-	-	-	30,2	36,3	46,3	58,8	63,4	96,6	96,6	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7
				Новая котельная Новоопрезково	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			-	-	-	0,7	0,8	1,0	1,3	1,4	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
				Новая котельная Новоопрезково	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			-	-	-	29,5	35,5	45,3	57,5	62,0	94,5	94,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
				Новая котельная Новоопрезково	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал					0,2	0,2	1,6	3,4	5,9	10,0	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
				Новая котельная Новоопрезково	То же в %	%					0,8	0,6	3,6	6,0	9,4	10,6	10,9	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
				Новая котельная Новоопрезково	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал					29,3	35,3	43,7	54,1	56,1	84,4	84,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2
				Новая котельная Новоопрезково	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			-	-	-	4,7	5,6	7,2	9,1	9,8	15,0	15,0	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
				Новая котельная Новоопрезково	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал					158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8
				Новая котельная Новоопрезково	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%					90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				Новая котельная Новоопрезково	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал					32,8	39,5	50,4	63,9	68,9	105,0	105,0	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5
				Новая котельная Новоопрезково	Средневзвешенный КИТТ выработки	%					90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
				Новая котельная Новоопрезково	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%						89,3	89,4	86,7	84,6	81,5	80,4	80,2	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6
110	АО "ОЭЗ "Технополис Москва"	3309	3309	Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч			-	-	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	Ввод мощности	Гкал/ч																	
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	Вывод мощности	Гкал/ч																	
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет									1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0		
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч			-	-	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	Собственные нужды	Гкал/ч					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч					0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																	
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч			-		5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	Отопление	Гкал/ч					1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	Вентиляция	Гкал/ч					3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	ГВС	Гкал/ч					0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	Технология	Гкал/ч																	
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч			-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	Доля резерва (от установленной мощности)						0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	Резерв с N-1	Гкал/ч		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	Тепловая энергия																		
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			-	-	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			-	-	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал					0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	То же в %	%					0,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал					14,4	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			-	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал					150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%					95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал					15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	Средневзвешенный КИТТ выработки	%					95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1
				Котельная ИП "Руднево-2" ИК-4	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%					94,7	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9
001	ПАО "МОЭК"	1	3312	Новая котельная "Некрасовка-2"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч			-	-	-	-	-	-	163,2	163,2	163,2	223,2	223,2	223,2	223,2	223,2	223,2
				Новая котельная "Некрасовка-2"	Ввод мощности	Гкал/ч												60,0					
				Новая котельная "Некрасовка-2"	Вывод мощности	Гкал/ч																	
				Новая котельная "Некрасовка-2"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет										1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	
				Новая котельная "Некрасовка-2"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч			-	-	-	-	-	-	163,2	163,2	163,2	223,2	223,2	223,2	223,2	223,2	223,2
				Новая котельная "Некрасовка-2"	Собственные нужды	Гкал/ч									3,6	3,6	3,6	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
				Новая котельная "Некрасовка-2"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																	
				Новая котельная "Некрасовка-2"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																	
				Новая котельная "Некрасовка-2"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч			-						113,8	124,3	140,5	154,4	179,9	179,9	208,7	210,6	
				Новая котельная "Некрасовка																			

№ зоны деятельност и ЕТО	Наименование ЕТО	Номер системы	УНОМ Источника	Наименование источника	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
				Новая котельная "Некрасовка-2"	ГВС	Гкал/ч									23,6	23,7	25,4	25,6	29,4	29,4	34,0	34,1
				Новая котельная "Некрасовка-2"	Технология	Гкал/ч																
				Новая котельная "Некрасовка-2"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч			-	-	-	-			45,8	35,3	19,1	63,9	38,4	38,4	9,6	7,7
				Новая котельная "Некрасовка-2"	Доля резерва (от установленной мощности)										0,3	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0
				Новая котельная "Некрасовка-2"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Новая котельная "Некрасовка-2"	Тепловая энергия																	
				Новая котельная "Некрасовка-2"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			-	-	-				385,7	408,3	452,2	482,3	558,1	558,1	645,4	649,9
				Новая котельная "Некрасовка-2"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			-	-	-				8,5	9,0	9,9	10,6	12,3	12,3	14,2	14,3
				Новая котельная "Некрасовка-2"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			-	-	-				377,3	399,3	442,3	471,7	545,9	545,9	631,2	635,6
				Новая котельная "Некрасовка-2"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																
				Новая котельная "Некрасовка-2"	То же в %	%																
				Новая котельная "Некрасовка-2"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал									377,3	399,3	442,3	471,7	545,9	545,9	631,2	635,6
				Новая котельная "Некрасовка-2"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			-	-	-	-	-	-	59,7	63,1	69,9	74,5	86,2	86,2	99,6	100,3
				Новая котельная "Некрасовка-2"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал									158,1	158,1	158,1	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9
				Новая котельная "Некрасовка-2"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%									90,3	90,3	90,3	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
				Новая котельная "Некрасовка-2"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал									417,6	442,0	489,6	521,2	603,1	603,1	697,4	702,3
				Новая котельная "Некрасовка-2"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%									90,3	90,3	90,3	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
				Новая котельная "Некрасовка-2"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%									90,3	90,3	90,3	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
101	ООО "Самолет Энерго"	1198	4001	Котельная ЖК "Цветочные поляны"	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч			-	-			25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	34,4
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	Ввод мощности	Гкал/ч																8,6
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	Вывод мощности	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет							4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч			-	-			25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	34,4
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	Собственные нужды	Гкал/ч							0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч							1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	Хозяйственные нужды	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч			-				15,6	19,4	19,4	19,4	19,4	20,4	20,4	20,4	23,9	31,1
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	Отопление	Гкал/ч							11,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,8	14,8	14,8	15,4	19,9
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	Вентиляция	Гкал/ч							1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	2,2	2,2	2,2	3,3	4,5
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	ГВС	Гкал/ч							2,7	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	5,2	6,6
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	Технология	Гкал/ч																
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч			-	-			9,6	5,8	5,8	5,8	5,8	4,8	4,8	4,8	1,3	2,5
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	Доля резерва (от установленной мощности)								0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	Резерв с N-1	Гкал/ч	-	-	-	-			1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	Тепловая энергия																	
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			-	-			48,4	61,2	61,2	61,2	61,2	63,4	63,4	63,4	80,7	104,8
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			-	-			1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,8	2,3
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			-	-			47,3	59,9	59,9	59,9	59,9	62,0	62,0	62,0	78,9	102,5
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал							3,5	3,5	3,6	3,8	4,0	4,2	4,2	4,2	4,3	4,7
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	То же в %	%							7,5	5,9	6,0	6,3	6,7	6,8	6,8	6,8	5,4	4,5
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал							43,8	56,3	56,3	56,1	55,8	57,8	57,8	57,8	74,6	97,8
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			-	-			7,5	9,4	9,4	9,4	9,4	9,8	9,8	9,8	12,5	16,2
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал							157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%							90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал							52,3	66,1	66,1	66,1	66,1	68,5	68,5	68,5	87,2	113,2
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	Средневзвешенный КИТТ выработки	%							90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
				Котельная ЖК "Цветочные поляны"	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%							83,7	85,2	85,1	84,8	84,4	84,3	84,3	84,3	85,6	86,4

Таблица 1.4 – Тарифно-балансовые модели объектов генерации с указанием зоны деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	Показатели	Наименование источника	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
001	ПАО "МОЭК"	Отпуск тепловой энергии	ТЭС-1	тыс. Гкал	1 177,23	1 113,28	1 433,98	1 295,07	1 307,55	1 162,00	1 214,77	1 220,33	1 241,88	1 327,09	1 327,59	1 359,38	1 358,98	1 483,95	1 487,04	1 486,60
001	ПАО "МОЭК"	Отпуск тепловой энергии	ТЭЦ-8	тыс. Гкал	2 535,88	2 431,44	2 832,35	2 857,98	2 875,77	3 309,00	3 147,25	3 470,45	3 240,01	3 603,87	3 883,50	3 883,50	3 541,96	3 487,91	3 740,56	3 810,53
001	ПАО "МОЭК"	Отпуск тепловой энергии	ТЭЦ-9	тыс. Гкал	1 090,89	1 073,95	1 301,41	1 224,19	1 157,80	907,69	1 138,31	1 149,80	941,67	1 278,54	1 099,74	1 139,70	1 203,37	1 138,27	1 168,97	1 225,92
001	ПАО "МОЭК"	Отпуск тепловой энергии	ТЭЦ-11	тыс. Гкал	2 205,07	2 271,80	2 702,30	2 490,69	2 504,74	2 336,61	2 407,38	2 311,99	2 349,71	2 320,84	2 229,93	2 242,67	2 266,77	2 025,36	2 049,65	2 089,21
001	ПАО "МОЭК"	Отпуск тепловой энергии	ТЭЦ-12	тыс. Гкал	3 367,58	3 411,01	3 881,08	3 683,30	3 485,86	3 633,14	4 041,87	4 154,51	4 074,29	4 111,09	4 132,09	4 198,27	4 152,07	4 188,92	4 186,18	4 188,23
001	ПАО "МОЭК"	Отпуск тепловой энергии	ТЭЦ-16	тыс. Гкал	3 456,88	3 428,48	3 906,71	3 812,33	3 618,95	3 944,75	3 782,33	3 186,66	3 468,54	3 506,74	3 583,11	3 589,93	3 609,71	3 605,50	3 620,07	3 628,92
001	ПАО "МОЭК"	Отпуск тепловой энергии	ТЭЦ-20	тыс. Гкал	4 422,42	4 230,11	5 063,26	4 892,51	4 635,11	4 826,27	4 891,30	5 017,51	5 118,62	4 928,15	4 964,49	4 986,56	4 996,47	4 947,87	4 972,51	5 006,60
001	ПАО "МОЭК"	Отпуск тепловой энергии	ТЭЦ-21	тыс. Гкал	10 697,89	10 550,22	12 509,49	12 097,92	11 696,92	11 366,36	11 484,92	11 651,45	12 212,44	12 240,16	11 943,52	12 502,70	11 844,89	11 960,92	12 063,21	12 132,83
001	ПАО "МОЭК"	Отпуск тепловой энергии	ТЭЦ-23	тыс. Гкал	8 505,81	8 264,66	9 831,12	9 493,85	9 095,33	9 072,55	9 450,74	9 913,49	10 067,75	10 358,51	10 365,04	10 468,84	10 706,10	11 407,11	11 481,95	11 563,20
001	ПАО "МОЭК"	Отпуск тепловой энергии	ТЭЦ-25	тыс. Гкал	7 546,58	7 330,65	9 084,25	8 827,97	8 593,92	8 192,19	8 307,51	8 509,69	9 477,90	9 457,93	9 726,22	9 482,80	9 582,16	9 601,61	9 727,43	9 833,33
001	ПАО "МОЭК"	Отпуск тепловой энергии	ТЭЦ-26	тыс. Гкал	8 557,94	8 353,22	9 865,46	9 526,04	9 172,81	8 879,51	9 220,79	9 637,90	9 729,75	8 635,03	8 685,06	8 601,11	8 735,11	8 788,20	8 850,02	8 914,01
001	ПАО "МОЭК"	Отпуск тепловой энергии	ТЭЦ МЭИ	тыс. Гкал	121,47	120,46	125,56	65,55				127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10
001	ПАО "МОЭК"	Отпуск тепловой энергии	ТЭС "Международная"	тыс. Гкал	723,74	748,96	1 000,99	993,98	978,57	952,50	1 088,31	1 040,27	993,35	993,39	1 006,05	1 034,87	1 034,47	1 055,46	1 055,36	1 057,52
001	ПАО "МОЭК"	Отпуск тепловой энергии	ПГУ ТЭС "Терешково"	тыс. Гкал	240,59	248,76	390,85	412,06	367,33	428,05	424,88	425,01	433,86	432,82	432,74	414,32	413,76	425,00	425,00	428,79
001	ПАО "МОЭК"	Отпуск тепловой энергии	ТЭС "Коломенское"	тыс. Гкал	650,40	654,85	710,58	712,97	646,27	745,59	697,59	727,18	758,54	761,59	762,21	789,31	789,31	778,20	794,86	805,51
001	ПАО "МОЭК"	Отпуск тепловой энергии	Мусоросжигательный завод № 3	тыс. Гкал	359,43	363,44	406,03	370,86	386,17	379,20	387,68	387,68	387,68	387,68	387,68	387,68	387,68	387,68	387,68	387,68
001	ПАО "МОЭК"	Отпуск тепловой энергии	ТЭС "Внуково"	тыс. Гкал										144,19	329,77	331,67	331,32	332,67	337,67	363,89
001	ПАО "МОЭК"	Отпуск тепловой энергии	Новый блок на ТЭЦ-25	тыс. Гкал										1 321,06	1 326,22	1 450,54	1 513,65	1 571,06	1 585,71	1 675,55
001	ПАО "МОЭК"	Отпуск тепловой энергии	Новый блок на ТЭЦ-26	тыс. Гкал										1 818,22	1 831,62	1 832,16	1 833,88	1 833,27	1 842,35	1 834,45
001	ПАО "МОЭК"	Отпуск тепловой энергии	Всего по ТЭЦ (без ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27)	тыс. Гкал	55 659,80	54 595,28	65 045,44	62 757,27	60 523,10	60 135,40	61 685,65	62 931,01	65 291,19	67 790,13	68 064,05	68 823,13	68 428,75	69 146,06	69 904,32	70 559,87
001	ПАО "МОЭК"	Отпуск тепловой энергии	Всего по котельным с учетом покупной тепловой энергии из МО	тыс. Гкал	24 290,95	24 622,48	30 490,56	29 024,94	26 870,96	28 314,16	30 527,05	32 080,50	31 041,73	28 197,00	29 166,27	29 927,45	31 648,11	32 129,90	32 817,94	33 426,14
001	ПАО "МОЭК"	Отпуск тепловой энергии	Отпуск тепловой энергии ИТОГО	тыс. Гкал	79 950,75	79 217,76	95 536,01	91 782,21	87 394,07	88 449,56	92 212,70	95 011,52	96 332,92	95 987,13	97 230,32	98 750,58	100 076,86	101 275,96	102 722,26	103 986,01
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на потери	ТЭС-1	тыс. Гкал	198,24	199,60	201,96	195,45	198,76	195,88	195,92	193,50	194,43	193,50	191,15	188,89	187,84	186,52	184,88	184,88
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на потери	ТЭЦ-8	тыс. Гкал	220,50	221,56	224,18	221,94	225,48	237,94	241,04	245,09	242,67	242,59	240,02	235,04	235,49	242,35	243,88	244,48
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на потери	ТЭЦ-9	тыс. Гкал	101,70	102,26	103,47	101,90	103,56	103,17	103,85	104,77	104,77	105,02	104,44	103,63	103,13	104,20	103,84	103,84
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на потери	ТЭЦ-11	тыс. Гкал	215,87	216,90	219,47	212,89	216,27	215,76	218,61	216,14	216,14	216,10	213,34	210,84	211,52	211,64	210,83	211,54
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на потери	ТЭЦ-12	тыс. Гкал	293,71	295,79	299,29	290,86	295,83	292,01	293,81	293,83	290,84	285,59	276,53	271,08	267,72	266,40	262,07	258,02
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на потери	ТЭЦ-16	тыс. Гкал	299,46	300,77	304,33	296,44	301,09	298,28	299,02	298,91	298,05	295,53	292,45	288,71	286,72	286,44	284,66	281,86
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на потери	ТЭЦ-20	тыс. Гкал	418,35	420,42	425,40	411,40	417,97	417,94	420,22	422,10	416,52	419,19	414,25	408,67	406,28	404,16	402,22	396,63
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на потери	ТЭЦ-21	тыс. Гкал	971,13	975,03	986,57	970,28	985,35	1 000,16	1 008,77	1 013,36	1 008,21	1 000,41	989,95	985,89	979,96	979,38	975,88	978,94
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на потери	ТЭЦ-23	тыс. Гкал	846,65	856,67	869,15	838,35	851,22	861,64	870,64	883,08	870,45	863,56	858,42	850,79	850,76	847,75	846,91	837,89
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на потери	ТЭЦ-25	тыс. Гкал	653,50	661,23	670,11	647,32	657,89	680,73	697,58	713,41	713,22	707,91	708,45	707,04	707,31	709,70	704,98	704,98
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на потери	ТЭЦ-26	тыс. Гкал	1 027,92	1 040,09	1 048,70	1 011,73	1 027,40	1 022,26	1 026,61	1 027,64	1 021,59	1 014,92	1 000,87	988,03	977,09	970,17	968,06	963,15
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на потери	ТЭЦ МЭИ	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на потери	ТЭС "Международная"	тыс. Гкал	41,83	42,10	42,60	41,41	41,87	43,41	43,46	43,49	43,20	42,96	43,24	42,54	42,29	42,62	42,36	41,73
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на потери	ПГУ ТЭС "Терешково"	тыс. Гкал				0,00	0,00	0,78	0,78	0,88	2,76	2,88	2,88	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на потери	ТЭС "Коломенское"	тыс. Гкал				0,00	0,00	2,26	2,86	2,94	4,81	4,84	5,44	7,02	7,02	7,15	9,10	9,26
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на потери	Мусоросжигательный завод № 3	тыс. Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на потери	ТЭС "Внуково"	тыс. Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37	30,03	35,00	35,00	35,00	35,51	35,64
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на потери	Всего по ТЭЦ (без ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27)	тыс. Гкал	5 288,86	5 332,43	5 395,24	5 239,97	5 322,71	5 372,23	5 422,12	5 464,00	5 427,67	5 422,38	5 371,47	5 328,30	5 303,34	5 297,19	5 287,12	5 257,96
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на потери	Всего по котельным с учетом покупной тепловой энергии из МО	тыс. Гкал	3 045,74	3 034,47	3 071,54	3 046,93	3 093,69	3 129,44	3 129,42	3 139,90	3 131,14	3 094,32	3 026,39	3 001,58	2 984,67	2 980,94	2 971,15	2 954,23
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на потери	ИТОГО	тыс. Гкал	8 334,60	8 366,90	8 466,77	8 286,90	8 416,40	8 501,67	8 551,54	8 603,91	8 558,80	8 516,69	8 397,86	8 329,88	8 288,01	8 278,13	8 258,26	8 212,19
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	ТЭС-1	тыс. Гкал																
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	ТЭЦ-8	тыс. Гкал																
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	ТЭЦ-9	тыс. Гкал																
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	ТЭЦ-11	тыс. Гкал																
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	ТЭЦ-12	тыс. Гкал																
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	ТЭЦ-16	тыс. Гкал																
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	ТЭЦ-20	тыс. Гкал																
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	ТЭЦ-21	тыс. Гкал																
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	ТЭЦ-23	тыс. Гкал																
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	ТЭЦ-25	тыс. Гкал																
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	ТЭЦ-26	тыс. Гкал																
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	ТЭЦ МЭИ	тыс. Гкал																
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	ТЭС "Международная"	тыс. Гкал																
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	ПГУ ТЭС "Терешково"	тыс. Гкал																
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	ТЭС "Коломенское"	тыс. Гкал																
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	Мусоросжигательный завод № 3	тыс. Гкал																
001	ПАО "МОЭК"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды																		

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	Показатели	Наименование источника	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
001	ПАО "МОЭК"	НВВ (без инвестиций в генерацию)	ПГУ ТЭС "Терешково"	тыс. руб.	180 060,48	197 394,42	320 251,27	349 837,58	328 933,17	404 981,89	487 598,01	508 723,85	540 087,96	552 259,09	565 970,22	555 420,38	567 146,96	594 214,86	606 099,15	623 730,73
001	ПАО "МОЭК"	НВВ (без инвестиций в генерацию)	ГТЭС "Коломенское"	тыс. руб.	499 825,23	517 428,66	579 761,17	609 470,00	607 714,39	731 747,34	830 469,43	902 913,05	979 527,82	1 008 051,96	1 034 093,08	1 097 639,18	1 122 336,06	1 128 670,76	1 175 883,32	1 215 475,71
001	ПАО "МОЭК"	НВВ (без инвестиций в генерацию)	Мулсорский завод № 3	тыс. руб.	53 629,41	51 029,42	46 624,93	65 477,09	50 934,85	60 807,86	64 795,93	67 580,39	70 278,31	73 025,03	75 874,21	78 835,74	81 902,74	85 079,06	88 380,57	91 812,26
001	ПАО "МОЭК"	НВВ (без инвестиций в генерацию)	ГТЭС "Внуково"	тыс. руб.										522 127,89	721 652,89	734 294,40	743 870,30	755 211,57	771 219,14	815 398,17
001	ПАО "МОЭК"	НВВ (без инвестиций в генерацию)	Новый блок на ТЭЦ-25	тыс. руб.										3 114 246,97	3 165 276,33	3 485 284,61	3 668 008,73	3 835 179,95	3 910 735,84	4 155 357,04
001	ПАО "МОЭК"	НВВ (без инвестиций в генерацию)	Новый блок на ТЭЦ-26	тыс. руб.											4 554 029,17	4 609 021,55	4 662 444,00	4 706 189,75	4 773 258,23	4 805 739,03
001	ПАО "МОЭК"	НВВ (без инвестиций в генерацию)	Всего по ТЭЦ (без ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27)	тыс. руб.	53 712 556,32	53 948 086,74	65 156 590,17	64 764 509,04	67 913 720,83	71 790 044,47	86 512 784,19	91 746 995,13	98 556 308,53	104 085 985,10	112 401 861,03	117 376 440,27	120 873 133,58	125 813 455,27	131 395 076,28	137 284 700,63
001	ПАО "МОЭК"	НВВ (без инвестиций в генерацию)	Всего по котельным с учетом покупки тепловой энергии из МО	тыс. руб.	41 811 636,85	43 478 028,12	53 962 479,38	42 366 774,26	45 934 131,30	44 382 724,87	48 491 366,24	52 536 847,69	52 831 107,07	51 257 697,13	49 474 592,35	51 793 427,88	55 367 606,74	57 378 321,04	59 430 417,09	61 123 706,33
001	ПАО "МОЭК"	НВВ (без инвестиций в генерацию)	ИТОГО	тыс. руб.	95 524 193,17	97 426 114,86	119 119 069,55	107 131 283,30	113 847 852,13	116 172 769,33	135 004 150,43	144 283 842,83	151 387 415,60	155 343 682,23	161 876 453,38	169 169 868,15	176 240 740,32	183 191 776,31	190 825 493,38	198 408 406,96
001	ПАО "МОЭК"	Тариф без инвестиционной составляющей	ГЭС-1	руб./Гкал	1 376,95	1 413,75	1 354,64	1 399,05	1 480,95	1 644,21	1 880,03	1 962,31	2 061,02	2 090,15	2 205,96	2 307,41	2 504,68	2 576,07	2 752,77	2 932,11
001	ПАО "МОЭК"	Тариф без инвестиционной составляющей	ТЭЦ-8	руб./Гкал	1 114,87	1 165,65	1 156,35	1 143,04	1 263,19	1 274,28	1 527,15	1 563,92	1 588,91	1 653,02	1 685,95	1 726,81	1 796,33	1 851,12	1 877,71	1 934,35
001	ПАО "МОЭК"	Тариф без инвестиционной составляющей	ТЭЦ-9	руб./Гкал	1 346,47	1 355,86	1 403,42	1 232,31	1 374,92	1 617,87	1 729,73	1 804,68	2 014,52	1 872,06	2 026,02	2 065,88	2 087,41	2 188,84	2 227,18	2 249,49
001	ПАО "МОЭК"	Тариф без инвестиционной составляющей	ТЭЦ-11	руб./Гкал	1 138,86	1 167,77	1 137,31	1 238,26	1 321,69	1 444,07	1 671,28	1 761,49	1 819,32	1 874,74	1 948,43	2 001,11	2 050,26	2 186,54	2 233,42	2 277,42
001	ПАО "МОЭК"	Тариф без инвестиционной составляющей	ТЭЦ-12	руб./Гкал	1 236,65	1 278,22	1 261,14	1 223,47	1 341,48	1 403,43	1 585,80	1 638,71	1 711,55	1 747,56	1 787,31	1 824,55	1 873,60	1 911,02	1 952,89	1 995,20
001	ПАО "МОЭК"	Тариф без инвестиционной составляющей	ТЭЦ-16	руб./Гкал	1 303,06	1 314,98	1 397,33	1 203,75	1 333,38	1 343,24	1 593,13	1 754,09	1 759,18	1 796,02	1 826,80	1 869,78	1 909,43	1 951,82	1 990,87	2 031,40
001	ПАО "МОЭК"	Тариф без инвестиционной составляющей	ТЭЦ-20	руб./Гкал	1 186,41	1 240,73	1 221,98	1 275,96	1 381,71	1 437,87	1 726,85	1 729,45	1 799,45	1 849,58	1 892,10	1 936,75	1 981,99	2 032,23	2 074,42	2 114,47
001	ПАО "МОЭК"	Тариф без инвестиционной составляющей	ТЭЦ-21	руб./Гкал	998,06	1 024,44	1 027,34	1 108,46	1 206,47	1 287,62	1 519,29	1 574,06	1 620,24	1 664,59	1 725,97	1 759,15	1 833,75	1 889,03	1 944,63	2 015,20
001	ПАО "МОЭК"	Тариф без инвестиционной составляющей	ТЭЦ-23	руб./Гкал	948,61	960,95	979,06	1 006,87	1 106,25	1 165,08	1 376,64	1 423,46	1 475,49	1 517,41	1 579,09	1 639,73	1 708,52	1 750,25	1 830,39	1 921,61
001	ПАО "МОЭК"	Тариф без инвестиционной составляющей	ТЭЦ-25	руб./Гкал	979,13	1 000,85	1 003,22	1 066,23	1 180,92	1 307,28	1 553,40	1 608,78	1 649,21	1 706,97	1 770,10	1 865,48	1 947,77	2 027,98	2 116,54	2 204,42
001	ПАО "МОЭК"	Тариф без инвестиционной составляющей	ТЭЦ-26	руб./Гкал	1 071,48	1 121,87	1 085,10	1 168,78	1 283,40	1 391,13	1 626,80	1 672,29	1 726,83	1 839,77	1 893,23	1 974,63	2 044,54	2 119,96	2 209,52	2 299,58
001	ПАО "МОЭК"	Тариф без инвестиционной составляющей	ТЭЦ МЭИ	руб./Гкал	1 295,59	1 344,30	1 342,74					2 310,76	2 355,69	2 383,37	2 412,17	2 442,12	2 469,74	2 494,83	2 520,85	2 547,82
001	ПАО "МОЭК"	Тариф без инвестиционной составляющей	ТЭС "Международная"	руб./Гкал	1 228,73	1 141,09	1 056,69	1 218,73	1 134,93	1 250,29	1 410,37	1 482,76	1 557,54	1 599,46	1 638,61	1 672,08	1 714,01	1 747,11	1 787,09	1 827,30
001	ПАО "МОЭК"	Тариф без инвестиционной составляющей	ПГУ ТЭС "Терешково"	руб./Гкал	748,40	793,50	819,37	848,99	895,46	947,83	1 149,74	1 199,44	1 252,82	1 284,52	1 316,64	1 357,33	1 387,89	1 415,18	1 443,49	1 472,20
001	ПАО "МОЭК"	Тариф без инвестиционной составляющей	ГТЭС "Коломенское"	руб./Гкал	768,48	790,14	815,90	854,83	940,34	984,41	1 195,38	1 246,72	1 299,57	1 332,09	1 366,47	1 403,11	1 434,68	1 463,80	1 496,49	1 526,51
001	ПАО "МОЭК"	Тариф без инвестиционной составляющей	Мулсорский завод № 3	руб./Гкал	149,21	140,41	114,83	176,56	131,90	160,36	167,14	174,32	181,28	188,36	195,71	203,35	211,26	219,45	227,97	236,82
001	ПАО "МОЭК"	Тариф без инвестиционной составляющей	ГТЭС "Внуково"	руб./Гкал										4 469,42	2 407,63	2 475,14	2 510,36	2 537,09	2 552,38	2 484,10
001	ПАО "МОЭК"	Тариф без инвестиционной составляющей	Новый блок на ТЭЦ-25	руб./Гкал										2 357,38	2 386,70	2 402,75	2 423,29	2 441,14	2 466,24	2 480,00
001	ПАО "МОЭК"	Тариф без инвестиционной составляющей	Новый блок на ТЭЦ-26	руб./Гкал										0,00	2 486,34	2 515,62	2 542,39	2 567,10	2 590,85	2 619,72
001	ПАО "МОЭК"	Тариф без инвестиционной составляющей	Всего по ТЭЦ (без ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27)	руб./Гкал	1 066,34	1 095,11	1 092,31	1 126,00	1 230,31	1 310,92	1 537,64	1 596,52	1 646,35	1 668,91	1 792,91	1 848,60	1 914,81	1 970,49	2 033,44	2 102,31
001	ПАО "МОЭК"	Тариф без инвестиционной составляющей	Всего по котельным	руб./Гкал	1 968,05	2 013,99	1 968,07	1 630,87	1 931,85	1 762,29	1 769,91	1 815,33	1 892,87	2 041,92	1 892,69	1 923,56	1 931,65	1 968,45	1 991,18	2 005,90
001	ПАО "МОЭК"	Тариф без инвестиционной составляющей	ИТОГО	руб./Гкал	1 333,84	1 375,09	1 368,10	1 283,08	1 441,52	1 453,11	1 613,70	1 669,80	1 724,74	1 775,96	1 822,27	1 870,92	1 920,07	1 969,85	2 020,09	2 071,63
001	ПАО "МОЭК"	НВВ (с инвестициями в генерацию)	ГЭС-1	тыс. руб.	1 348 020,85	1 291 722,27	1 668 944,45	1 538 427,00	1 642 053,60	1 588 494,37	1 925 952,62	2 076 227,36	2 223 849,80	2 478 122,72	2 633 391,59	2 953 287,71	3 182 124,00	3 584 814,18	3 821 455,68	4 054 527,62
001	ПАО "МОЭК"	НВВ (с инвестициями в генерацию)	ТЭЦ-8	тыс. руб.	2 581 357,52	2 575 945,43	3 015 956,98	3 013 093,37	3 347 829,04	3 913 374,28	4 442 457,38	5 051 723,46	5 837 299,82	5 640 156,87	6 032 299,54	6 323 663,51	5 962 620,08	6 030 685,28	6 684 604,90	7 115 762,36
001	ПАО "МОЭК"	НВВ (с инвестициями в генерацию)	ТЭЦ-9	тыс. руб.	1 331 909,03	1 317 474,38	1 681 214,15	1 383 002,59	1 449 500,25	1 301 600,94	1 792 798,69	1 893 972,10	1 693 853,19	2 204 697,29	2 029 510,71	2 153 231,07	2 309 305,84	2 275 859,16	2 383 477,92	2 536 180,48
001	ПАО "МОЭК"	НВВ (с инвестициями в генерацию)	ТЭЦ-11	тыс. руб.	2 265 419,11	2 399 639,09	2 823 751,78	2 820 517,30	3 024 664,00	3 062 671,32	3 663 792,41	3 691 399,32	3 885 517,83	3 949 625,48	3 944 644,54	4 081 137,19	4 228 803,17	3 980 566,70	4 121 408,22	4 290 579,01
001	ПАО "МОЭК"	НВВ (с инвестициями в генерацию)	ТЭЦ-12	тыс. руб.	3 801 295,43	3 981 933,16	4 517 138,21	4 150 552,31	4 279 373,91	4 689 041,46	5 943 662,20	6 326 556,99	6 475 573,27	6 686 271,64	6 892 065,21	7 166 333,14	7 278 659,29	7 496 972,24	7 664 273,12	7 842 453,31
001	ПАО "МОЭК"	НВВ (с инвестициями в генерацию)	ТЭЦ-16	тыс. руб.	4 114 322,68	4 112 863,59	5 033 714,67	4 232 238,11	4 423 972,86	4 898 080,12	5 549 373,12	5 065 385,64	5 577 472,09	5 772 100,52	6 016 040,94	6 177 139,90	6 349 526,51	6 482 635,12	6 644 753,66	6 803 514,30
001	ПАО "МОЭК"	НВВ (с инвестициями в генерацию)	ТЭЦ-20	тыс. руб.	4 750 447,27	4 726 787,21	5 667 386,51	5 717 706,39	5 826 859,16	6 338 588,26	7 493 254,43	7 951 047,03	8 382 801,53	8 355 126,52	8 624 671,81	8 881 199,33	9 112 444,82	9 248 339,74	9 494 982,88	9 761 690,08
001	ПАО "МОЭК"	НВВ (с инвестициями в генерацию)	ТЭЦ-21	тыс. руб.	9 707 927,58	9 809 241,70	11 837 898,86	12 334 526,91	12 923 135,13	13 347 681,85	15 917 826,02	16 795 781,32	18 240 356,20	18 884 209,31	19 077 565,13	20 429 346,39	20 278 256,54	21 093 976,14	22 109 868,38	23 018 399,82
001	ПАО "МОЭК"	НВВ (с инвестициями в генерацию)	ТЭЦ-23	тыс. руб.	7 265 532,53	7 118 678,93	8 774 285,26	8 714 924,40	9 120 034,87	9 566 330,00	11 874 471,51	12 928 395,69	13 752 762,76	14 755 046,13	15 383 527,56	16 367 441,95	17 425 746,62	19 255 606,29	20 433 758,00	21 562 925,19
001	ПАО "МОЭК"	НВВ (с инвестициями в генерацию)	ТЭЦ-25	тыс. руб.	6 749 251,00	6 675 077,68	8 441 260,48	8 722 474,08	9 371 799,16	9 819 576,69	11 821 290,67	12 735 963,95	14 645 544,99	15 343 927,23	16 536 659,21	16 936 930,95	17 843 525,33	18 779 374,40	19 817 220,15	20 842 416,28
001	ПАО "МОЭК"	НВВ (с инвестициями в генерацию)	ТЭЦ-26	тыс. руб.	8 068 297,56	8 204 358,67	9 567 077,88	9 951 329,95	10 453 820,14	10 930 445,53	13 342 011,08	14 424 275,42	15 127 237,73	14 211 375,11	14 914 547,40	15 495 513,40	16 317 326,94	17 219 591,50	18 051 767,49	19 121 659,31
001	ПАО "МОЭК"	НВВ (с инвестициями в генерацию)	ТЭЦ МЭИ	тыс. руб.	157 371,34	161 927,11	168 598,16					293 697,52	299 408,61	302 926,59	306 586,75	310 393,21	313 904,19	317 092,88	320 399,71	323 827,97

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	Показатели	Наименование источника	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
006	ФГАУ "НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.	Полный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	27,03	26,55	30,76	29,52	30,33	29,48	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,15
006	ФГАУ "НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	41 521,05	40 475,22	46 368,49	46 276,42	48 846,42	51 011,69	31 600,02	32 912,91	34 150,68	35 196,62	36 231,68	37 301,16	38 357,29	39 397,89	40 472,10	41 581,10
006	ФГАУ "НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 536,25	1 524,35	1 507,65	1 567,41	1 610,54	1 730,62	2 836,35	2 954,19	3 065,29	3 159,17	3 252,07	3 348,07	3 442,86	3 536,27	3 631,48	3 729,87
006	ФГАУ "НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	41 521,05	40 475,22	46 368,49	46 276,42	48 846,42	51 011,69	31 600,02	32 912,91	34 150,68	35 196,62	36 231,68	37 301,16	38 357,29	39 397,89	40 472,10	41 581,10
006	ФГАУ "НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 536,25	1 524,35	1 507,65	1 567,41	1 610,54	1 730,62	2 836,35	2 954,19	3 065,29	3 159,17	3 252,07	3 348,07	3 442,86	3 536,27	3 631,48	3 729,87
007	АО "ТКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	464,21	460,52	517,47	492,95	478,90	483,81	482,19									
007	АО "ТКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	13,36	19,43	19,43	12,01	12,01	12,01										
007	АО "ТКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
007	АО "ТКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Полный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	450,84	441,08	498,04	480,95	466,89	471,80	470,18									
007	АО "ТКНПЦ им. М.В. Хруничева"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	472 842,05	677 790,32	567 455,06	625 505,61	622 130,16	649 057,30	764 787,70									
007	АО "ТКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 048,80	1 536,65	1 139,37	1 300,58	1 332,50	1 375,69	1 626,59									
007	АО "ТКНПЦ им. М.В. Хруничева"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	472 842,05	677 790,32	567 455,06	625 505,61	622 130,16	649 057,30	764 787,70									
007	АО "ТКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 048,80	1 536,65	1 139,37	1 300,58	1 332,50	1 375,69	1 626,59									
008	АО "УТЭ ВДНХ"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	65,56	65,98	96,61	91,20	86,15	99,13	99,13	154,79	159,61	159,61	159,61	159,61	159,61	159,61	159,61	159,61
008	АО "УТЭ ВДНХ"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	6,55	6,55	7,91	7,91	8,00	8,15	8,16	8,16	8,09	7,99	7,87	7,79	7,71	7,69	7,62	7,54
008	АО "УТЭ ВДНХ"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
008	АО "УТЭ ВДНХ"	Полный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	59,02	59,43	88,70	83,29	78,14	90,99	90,98	146,64	151,52	151,62	151,74	151,82	151,90	151,92	151,99	152,07
008	АО "УТЭ ВДНХ"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	92 473,74	87 992,12	148 422,82	140 341,18	160 528,40	157 302,54	179 723,18	258 130,86	273 644,19	280 190,50	286 851,18	293 697,47	300 170,10	306 235,12	312 450,15	318 819,33
008	АО "УТЭ ВДНХ"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 566,95	1 480,63	1 673,24	1 684,95	2 054,26	1 728,86	1 975,50	1 760,36	1 806,05	1 847,95	1 934,55	1 974,14	2 015,82	2 055,68	2 096,51	2 096,51
008	АО "УТЭ ВДНХ"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	92 473,74	87 992,12	148 422,82	140 341,18	160 528,40	157 302,54	179 723,18	258 130,86	273 644,19	280 190,50	286 851,18	293 697,47	300 170,10	306 235,12	312 450,15	318 819,33
008	АО "УТЭ ВДНХ"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 566,95	1 480,63	1 673,24	1 684,95	2 054,26	1 728,86	1 975,50	1 760,36	1 806,05	1 847,95	1 934,55	1 974,14	2 015,82	2 055,68	2 096,51	2 096,51
009	ОАО "Бутовский химический завод"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	1,93	1,69	1,73	1,72	1,72	1,70	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
009	ОАО "Бутовский химический завод"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,25	0,23	0,21	0,17	0,15	0,06	0,05
009	ОАО "Бутовский химический завод"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
009	ОАО "Бутовский химический завод"	Полный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	1,63	1,40	1,44	1,43	1,43	1,41	1,30	1,30	1,31	1,34	1,35	1,37	1,42	1,44	1,53	1,53
009	ОАО "Бутовский химический завод"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	7 573,99	1 467,17	2 876,57	6 044,36	4 301,29	4 086,06	4 471,14	4 663,57	4 848,28	5 002,08	5 158,41	5 347,01	5 535,65	5 724,44	5 913,23	6 102,02
009	ОАО "Бутовский химический завод"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	4 632,56	1 045,82	1 993,94	4 219,44	3 016,29	2 903,98	3 447,38	3 595,75	3 707,57	3 737,49	3 808,61	3 847,01	3 885,44	3 924,87	3 964,30	4 003,73
009	ОАО "Бутовский химический завод"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	7 573,99	1 467,17	2 876,57	6 044,36	4 301,29	4 086,06	4 471,14	4 663,57	4 848,28	5 002,08	5 158,41	5 347,01	5 535,65	5 724,44	5 913,23	6 102,02
009	ОАО "Бутовский химический завод"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	4 632,56	1 045,82	1 993,94	4 219,44	3 016,29	2 903,98	3 447,38	3 595,75	3 707,57	3 737,49	3 808,61	3 847,01	3 885,44	3 924,87	3 964,30	4 003,73
010	АО "Киностудия им. М. Горького"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	8,73	8,29	10,14	9,93	9,45	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55
010	АО "Киностудия им. М. Горького"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
010	АО "Киностудия им. М. Горького"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
010	АО "Киностудия им. М. Горького"	Полный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	8,50	8,06	9,91	9,70	9,22	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32
010	АО "Киностудия им. М. Горького"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	16 423,35	13 218,64	24 534,02	25 296,42	18 311,09	19 070,67	21 907,31	22 867,33	23 198,90	23 917,76	24 634,37	25 373,83	26 096,21	26 799,45	27 524,17	28 271,08
010	АО "Киностудия им. М. Горького"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 931,70	1 640,64	2 475,65	2 607,74	1 985,47	2 046,27	2 350,64	2 453,65	2 489,23	2 566,36	2 642,62	2 721,95	2 799,44	2 874,88	2 952,62	3 032,74
010	АО "Киностудия им. М. Горького"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	16 423,35	13 218,64	24 534,02	25 296,42	18 311,09	19 070,67	21 907,31	22 867,33	23 198,90	23 917,76	24 634,37	25 373,83	26 096,21	26 799,45	27 524,17	28 271,08
010	АО "Киностудия им. М. Горького"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 931,70	1 640,64	2 475,65	2 607,74	1 985,47	2 046,27	2 350,64	2 453,65	2 489,23	2 566,36	2 642,62	2 721,95	2 799,44	2 874,88	2 952,62	3 032,74
011	АО "СКИМ"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	12,21	11,91	12,29	10,84	11,68	11,33	11,33	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99
011	АО "СКИМ"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,71	1,58	1,43	1,32	1,18	1,18	1,02	1,02
011	АО "СКИМ"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
011	АО "СКИМ"	Полный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	10,42	10,12	10,50	9,05	9,90	9,55	9,55	9,55	9,28	9,41	9,56	9,67	9,81	9,81	9,97	9,97
011	АО "СКИМ"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	23 521,89	25 199,63	25 199,46	27 339,07	27 650,15	25 664,31	29 166,01	30 457,78	31 100,39	32 100,71	33 090,03	34 111,85	35 118,17	36 106,73	37 126,72	38 179,24
011	АО "СКИМ"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	2 258,16	2 489,74	2 399,86	3 019,40	2 794,22	2 687,86	3 054,60	3 189,89	3 351,40	3 409,68	3 528,19	3 640,41	3 759,99	3 874,44	3 989,99	4 104,44
011	АО "СКИМ"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	23 521,89	25 199,63	25 199,46	27 339,07	27 650,15	25 664,31	29 166,01	30 457,78	31 100,39	32 100,71	33 090,03	34 111,85	35 118,17	36 106,73	37 126,72	38 179,24
011	АО "СКИМ"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	2 258,16	2 489,74	2 399,86	3 019,40	2 794,22	2 687,86	3 054,60	3 189,89	3 351,40	3 409,68	3 528,19	3 640,41	3 759,99	3 874,44	3 989,99	4 104,44
013	АО "НПО "МРТЗ"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	59,79	53,00	64,62	55,58	57,74	55,76	45,46	45,46	44,95	33,73	33,73	33,73	33,06	33,06	29,95	29,95
013	АО "НПО "МРТЗ"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	1,39	1,39	2,09	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,06	1,99	1,96	1,96	1,97	1,95	1,93
013	АО "НПО "МРТЗ"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
013	АО "НПО "МРТЗ"	Полный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	58,39	51,61	62,54	53,50	55,65	53,68	43,38	43,38	42,87	31,67	31,75	31,77	31,77	31,09	31,11	28,01
013	АО "НПО "МРТЗ"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	77 738,69	107 317,69	116 514,04	123 117,89	115 250,50	94 277,41	92 808,80	92 449,14	95 335,00	79 276,77	81 641,62	84 080,99	86 456,70	87 521,96	89 869,60	86 267,60
013	АО "НПО "МРТЗ"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 331,26	2 079,42	1 863,10	2 301,25	2 070,88	1 756,34	2 139,66	2 131,37	2 223,63	2 503,11	2 571,71	2 646,69	2 721,48	2 814,92	2 888,56	3 079,38
013	АО "НПО "МРТЗ"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	77 738,69	107 317,69	116 514,04	123 117,89	115 250,50	94 277,41	92 808,80	92 449,14	95 335,00	79 276,77	81 641,62	84 080,99	86 456,70	87 521,96	89 869,60	86 267,60
013	АО "НПО "МРТЗ"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 331,26	2 079,42	1 863,10	2 301,25	2 070,88	1 756,34	2 139,66	2 131,37	2 223,63	2 503,11	2 571,71	2 646,69	2 721,48	2 814,92	2 888,56	3 079,38
018	ОАО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ МТ"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	7,48	6,13	7,53	7,30	6,98	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21
018	ОАО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ МТ"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал</																

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	Показатели	Наименование источника	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
025	ООО "Станиславский"	Полный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	10,31	9,68	10,94	10,64	10,42	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72
025	ООО "Станиславский"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	14 924,65	14 369,74	15 679,45	16 114,69	16 972,95	17 674,33	20 262,17	20 992,44	21 689,85	22 189,85	22 689,75	23 203,63	23 689,70	24 145,42	24 612,48	25 091,17
025	ООО "Станиславский"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 448,18	1 484,05	1 433,51	1 514,14	1 628,70	1 649,06	1 890,51	1 958,65	2 023,72	2 070,37	2 117,01	2 164,96	2 210,31	2 252,83	2 296,41	2 340,88
025	ООО "Станиславский"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	14 924,65	14 369,74	15 679,45	16 114,69	16 972,95	17 674,33	20 262,17	20 992,44	21 689,85	22 189,85	22 689,75	23 203,63	23 689,70	24 145,42	24 612,48	25 091,17
025	ООО "Станиславский"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 448,18	1 484,05	1 433,51	1 514,14	1 628,70	1 649,06	1 890,51	1 958,65	2 023,72	2 070,37	2 117,01	2 164,96	2 210,31	2 252,83	2 296,41	2 340,88
026	АО "НИИР"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	3,64	3,15	3,60	3,45	3,40	3,68										
026	АО "НИИР"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,00										
026	АО "НИИР"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
026	АО "НИИР"	Полный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	3,25	2,86	3,30	3,16	3,11	3,68										
026	АО "НИИР"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	7 982,94	7 133,74	9 104,52	8 531,76	10 059,58	10 409,98										
026	АО "НИИР"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	2 457,65	2 493,59	2 755,44	2 700,61	3 236,59	2 830,40										
026	АО "НИИР"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	7 982,94	7 133,74	9 104,52	8 531,76	10 059,58	10 409,98										
026	АО "НИИР"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	2 457,65	2 493,59	2 755,44	2 700,61	3 236,59	2 830,40										
027	ФГАУ "ОК "Шереметьевский"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	6,48	6,01	6,44	6,62	6,36	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,41
027	ФГАУ "ОК "Шереметьевский"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58
027	ФГАУ "ОК "Шереметьевский"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
027	ФГАУ "ОК "Шереметьевский"	Полный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	5,88	5,41	5,83	6,02	5,75	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,84	5,84	5,84	5,85	5,83
027	ФГАУ "ОК "Шереметьевский"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	9 995,32	9 178,71	11 937,02	10 394,14	10 335,22	10 322,90	11 929,03	12 448,13	12 948,08	13 333,66	13 724,46	13 422,46	13 784,04	14 130,54	14 486,81	14 823,18
027	ФГАУ "ОК "Шереметьевский"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 699,36	1 696,92	2 045,91	1 726,29	1 795,90	2 047,57	2 136,68	2 221,61	2 286,81	2 352,71	2 299,67	2 299,67	2 359,89	2 419,22	2 477,66	2 540,39
027	ФГАУ "ОК "Шереметьевский"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	9 995,32	9 178,71	11 937,02	10 394,14	10 335,22	10 322,90	11 929,03	12 448,13	12 948,08	13 333,66	13 724,46	13 422,46	19 028,41	19 342,83	19 667,01	19 971,31
027	ФГАУ "ОК "Шереметьевский"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 699,36	1 696,92	2 045,91	1 726,29	1 795,90	2 047,57	2 136,68	2 221,61	2 286,81	2 352,71	2 299,67	2 299,67	3 257,75	3 311,58	3 363,63	3 422,68
032	ООО "ППК Медная Фольга"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	11,98	7,61	7,26	8,24	7,70	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85
032	ООО "ППК Медная Фольга"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	2,65	2,65	2,65	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,68	1,67	1,65	1,63	1,61	1,61	1,57	1,56
032	ООО "ППК Медная Фольга"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
032	ООО "ППК Медная Фольга"	Полный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	9,33	4,96	4,61	6,54	6,01	7,16	7,16	7,16	7,17	7,19	7,20	7,22	7,24	7,24	7,28	7,29
032	ООО "ППК Медная Фольга"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	18 780,97	60 509,05	15 706,03	15 504,86	20 552,08	19 959,04	22 829,48	23 859,41	24 828,10	25 623,25	26 398,59	27 198,70	27 980,72	28 742,45	29 527,50	30 336,65
032	ООО "ППК Медная Фольга"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	2 013,40	12 207,03	3 410,43	2 370,04	3 421,69	2 788,08	3 189,05	3 332,92	3 461,92	3 564,89	3 664,06	3 765,74	3 864,71	3 969,92	4 056,48	4 162,33
032	ООО "ППК Медная Фольга"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	18 780,97	60 509,05	15 706,03	15 504,86	20 552,08	19 959,04	22 829,48	23 859,41	24 828,10	25 623,25	26 398,59	27 198,70	27 980,72	28 742,45	29 527,50	30 336,65
032	ООО "ППК Медная Фольга"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	2 013,40	12 207,03	3 410,43	2 370,04	3 421,69	2 788,08	3 189,05	3 332,92	3 461,92	3 564,89	3 664,06	3 765,74	3 864,71	3 969,92	4 056,48	4 162,33
034	ООО "Слобода-Сервис"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	3,13	3,02	3,44	3,31	3,26	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
034	ООО "Слобода-Сервис"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
034	ООО "Слобода-Сервис"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
034	ООО "Слобода-Сервис"	Полный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	3,01	2,90	3,32	3,19	3,14	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23
034	ООО "Слобода-Сервис"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	5 263,13	5 975,82	5 693,42	4 384,51	5 669,86	5 320,72	6 160,47	6 423,34	6 675,23	6 868,66	7 063,93	7 265,17	7 459,79	7 647,08	7 839,77	8 038,02
034	ООО "Слобода-Сервис"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 748,43	2 061,19	1 715,92	1 372,47	1 807,30	1 647,35	1 907,34	1 988,73	2 066,72	2 126,61	2 186,64	2 248,45	2 308,18	2 366,13	2 425,20	2 485,95
034	ООО "Слобода-Сервис"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	5 263,13	5 975,82	5 693,42	4 384,51	5 669,86	5 320,72	6 160,47	6 423,34	6 675,23	6 868,66	7 063,93	7 265,17	7 459,79	7 647,08	7 839,77	8 038,02
034	ООО "Слобода-Сервис"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 748,43	2 061,19	1 715,92	1 372,47	1 807,30	1 647,35	1 907,34	1 988,73	2 066,72	2 126,61	2 186,64	2 248,45	2 308,18	2 366,13	2 425,20	2 485,95
037	АО "НПЦ "Атлас"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	8,37	8,26	9,83	9,02	8,79	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07
037	АО "НПЦ "Атлас"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
037	АО "НПЦ "Атлас"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
037	АО "НПЦ "Атлас"	Полный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	8,10	8,00	9,57	8,75	8,53	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80
037	АО "НПЦ "Атлас"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	31 297,77	7 320,98	23 943,40	27 496,38	21 153,14	19 206,20	21 977,12	22 931,22	23 839,74	24 571,93	25 305,75	26 063,08	26 803,86	27 526,03	28 270,40	29 037,73
037	АО "НПЦ "Атлас"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	3 862,75	915,43	2 502,67	2 496,38	2 480,46	2 181,76	2 496,53	2 604,91	2 708,11	2 791,29	2 874,65	2 960,68	3 044,83	3 126,86	3 211,42	3 298,17
037	АО "НПЦ "Атлас"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	31 297,77	7 320,98	23 943,40	27 496,38	21 153,14	19 206,20	21 977,12	22 931,22	23 839,74	24 571,93	25 305,75	26 063,08	26 803,86	27 526,03	28 270,40	29 037,73
037	АО "НПЦ "Атлас"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	3 862,75	915,43	2 502,67	2 496,38	2 480,46	2 181,76	2 496,53	2 604,91	2 708,11	2 791,29	2 874,65	2 960,68	3 044,83	3 126,86	3 211,42	3 298,17
039	ООО КСЦ "Перedelkino"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	6,47	6,28	7,06	7,02	6,79	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76
039	ООО КСЦ "Перedelkino"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53
039	ООО КСЦ "Перedelkino"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
039	ООО КСЦ "Перedelkino"	Полный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	5,91	5,72	6,50	6,47	6,23	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,22	6,22	6,22	6,22	6,23	6,23
039	ООО КСЦ "Перedelkino"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	9 993,41	9 439,21	10 839,98	11 037,38	11 127,55	10 384,10	12 160,28	12 682,47	12 567,28	12 929,13	13 301,94	13 686,08	14 056,73	14 412,51	14 778,40	15 154,72
039	ООО КСЦ "Перedelkino"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 690,28	1 649,05	1 666,64	1 706,75	1 785,64	1 672,67	1 958,78	2 042,90	2 023,03	2 081,28	2 138,91	2 200,68	2 259,05	2 316,22	2 371,75	2 431,59
039	ООО КСЦ "Перedelkino"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	9 993,41	9 439,21	10 839,98	11 037,38	11 127,55	10 384,10	12 160,28	12 682,47	12 567,28	12 929,13	13 301,94	13 686,08	14 056,73	14 412,51	14 778,40	15 154,72
039	ООО КСЦ "Перedelkino"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 690,28	1 649,05	1 666,64	1 706,75	1 785,64	1 672,67	1 958,78	2 042,90	2 023,03	2 081,28	2 138,91	2 200,68	2 259,05	2 316,22	2 371,75	2 431,59
040	АО "ФПК"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	17,81	14,78	19,96	19,13	17,96	19,68	19,68	19,68	19,68	19,68	19,68	19,68	19,68	19,68	19,68	19,68
040	АО "ФПК"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
040	АО "ФПК"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
040	АО "ФПК"	Полный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	17,61	14,58	19,76	18,93	17,7											

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	Показатели	Наименование источника	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
053	ООО "ГрадИнвест"	Полезный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	175,50	219,63	276,15	318,26	365,68	415,91	482,43	577,66	632,27	663,49	708,76	702,60	733,54	793,48	958,43	973,08
053	ООО "ГрадИнвест"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	198 248,88	272 193,62	401 601,86	599 467,66	564 494,74	666 075,81	845 109,49	1 000 129,76	1 110 128,83	1 181 339,53	1 286 197,37	1 316 922,91	1 391 464,11	1 511 692,71	1 800 119,32	1 862 769,19
053	ООО "ГрадИнвест"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 129,65	1 239,32	1 454,29	1 883,60	1 543,69	1 601,50	1 751,76	1 731,34	1 755,79	1 780,49	1 814,73	1 874,35	1 896,91	1 905,14	1 878,19	1 914,29
053	ООО "ГрадИнвест"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	198 248,88	272 193,62	401 601,86	599 467,66	564 494,74	666 075,81	845 109,49	1 000 129,76	1 110 128,83	1 181 339,53	1 286 197,37	1 370 400,74	1 444 049,86	1 563 386,37	1 869 509,63	1 969 621,89
053	ООО "ГрадИнвест"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 129,65	1 239,32	1 454,29	1 883,60	1 543,69	1 601,50	1 751,76	1 731,34	1 755,79	1 780,49	1 814,73	1 950,46	1 968,59	1 970,28	1 950,59	2 024,10
054	ФГАУ "ОК "Архангельское"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	15,85	16,04	17,89	17,92	17,28	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	18,76
054	ФГАУ "ОК "Архангельское"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
054	ФГАУ "ОК "Архангельское"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
054	ФГАУ "ОК "Архангельское"	Полезный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	13,36	13,55	15,40	15,43	14,79	15,05	15,05	15,05	15,05	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	16,23
054	ФГАУ "ОК "Архангельское"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	16 249,09	16 527,21	17 204,42	19 181,58	19 495,41	20 558,77	24 611,52	25 680,05	26 708,25	27 413,52	28 126,76	28 859,01	28 688,31	29 287,87	29 900,51	32 520,57
054	ФГАУ "ОК "Архангельское"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 216,68	1 220,08	1 117,31	1 243,52	1 318,17	1 365,78	1 635,02	1 706,00	1 774,31	1 825,26	1 872,75	1 921,50	1 910,14	1 950,06	1 990,85	2 004,14
054	ФГАУ "ОК "Архангельское"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	16 249,09	16 527,21	17 204,42	19 181,58	19 495,41	20 558,77	24 611,52	25 680,05	26 708,25	27 413,52	28 126,76	28 859,01	28 688,31	56 749,31	57 205,62	59 669,35
054	ФГАУ "ОК "Архангельское"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 216,68	1 220,08	1 117,31	1 243,52	1 318,17	1 365,78	1 635,02	1 706,00	1 774,31	1 825,26	1 872,75	1 921,50	1 910,14	3 778,51	3 808,89	3 677,23
055	АО "ТЭИК"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	34,15	32,82	37,60	36,63	35,68	36,37	36,37	36,37	36,37	36,37	36,88	36,88	36,88	36,88	36,88	36,48
055	АО "ТЭИК"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	0,00	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,64	0,63	0,62	0,62	0,61	0,61	0,60	0,58
055	АО "ТЭИК"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
055	АО "ТЭИК"	Полезный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	34,15	32,19	36,97	36,00	35,05	35,74	35,74	35,74	35,73	35,74	36,26	36,27	36,28	36,28	36,29	35,89
055	АО "ТЭИК"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	39 334,45	38 961,99	45 138,75	46 939,90	48 496,98	49 555,29	58 053,56	60 441,51	62 720,00	64 347,48	66 736,12	68 424,68	70 018,97	71 510,44	73 038,48	73 930,33
055	АО "ТЭИК"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 151,75	1 210,38	1 220,96	1 303,92	1 383,53	1 386,52	1 624,30	1 691,11	1 755,41	1 800,55	1 840,53	1 886,72	1 930,17	1 971,29	2 012,83	2 059,80
055	АО "ТЭИК"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	39 334,45	38 961,99	45 138,75	46 939,90	48 496,98	49 555,29	58 053,56	60 441,51	62 720,00	64 347,48	66 736,12	91 633,84	93 085,21	94 433,78	95 818,91	96 567,85
055	АО "ТЭИК"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 151,75	1 210,38	1 220,96	1 303,92	1 383,53	1 386,52	1 624,30	1 691,11	1 755,41	1 800,55	1 840,53	2 526,68	2 566,03	2 603,20	2 640,63	2 690,52
056	АО "99 ЗАТО"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	6,69	6,26	7,43	7,30	6,99	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07
056	АО "99 ЗАТО"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13
056	АО "99 ЗАТО"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
056	АО "99 ЗАТО"	Полезный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	6,53	6,10	7,27	7,14	6,84	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,93	6,93	6,94	6,94	6,94	6,94
056	АО "99 ЗАТО"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	12 054,26	10 383,47	12 100,57	13 428,20	11 526,18	12 442,99	14 367,48	14 995,39	15 590,96	16 056,31	16 518,77	15 124,28	15 516,12	15 889,35	16 272,75	16 666,64
056	АО "99 ЗАТО"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 844,69	1 701,37	1 664,39	1 880,42	1 685,58	1 799,33	2 077,62	2 168,42	2 253,59	2 319,09	2 384,07	2 180,97	2 235,59	2 289,37	2 344,61	2 400,85
056	АО "99 ЗАТО"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	12 054,26	10 383,47	12 100,57	13 428,20	11 526,18	12 442,99	14 367,48	14 995,39	15 590,96	16 056,31	16 518,77	15 124,28	29 333,82	29 625,04	29 926,44	30 238,32
056	АО "99 ЗАТО"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 844,69	1 701,37	1 664,39	1 880,42	1 685,58	1 799,33	2 077,62	2 168,42	2 253,59	2 319,09	2 384,07	2 180,97	4 226,47	4 268,43	4 311,86	4 355,87
057	ФГБУ "ЦДЖКУ" Минобороны России	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	3,58	4,11	4,95	4,50	4,52	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,35
057	ФГБУ "ЦДЖКУ" Минобороны России	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	0,00	2,86	2,86	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16
057	ФГБУ "ЦДЖКУ" Минобороны России	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
057	ФГБУ "ЦДЖКУ" Минобороны России	Полезный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	146,58	1,25	2,09	4,33	4,35	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,38	4,38	4,19
057	ФГБУ "ЦДЖКУ" Минобороны России	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	23 296,25	0,00	7 582,61	5 492,58	5 782,31	5 775,26	6 882,10	7 181,20	7 390,36	7 589,85	7 782,45	7 990,09	8 185,74	8 368,33	8 555,31	8 424,76
057	ФГБУ "ЦДЖКУ" Минобороны России	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	158,94	0,00	3 625,09	1 269,88	1 329,88	1 321,69	1 575,00	1 643,45	1 690,83	1 736,47	1 779,90	1 826,99	1 871,34	1 912,03	1 953,97	2 010,47
057	ФГБУ "ЦДЖКУ" Минобороны России	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	23 296,25	0,00	7 582,61	5 492,58	5 782,31	5 775,26	6 882,10	7 181,20	7 390,36	7 589,85	7 782,45	7 990,09	8 185,74	8 368,33	8 555,31	8 424,76
057	ФГБУ "ЦДЖКУ" Минобороны России	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	158,94	0,00	3 625,09	1 269,88	1 329,88	1 321,69	1 575,00	1 643,45	1 690,83	1 736,47	1 779,90	1 826,99	1 871,34	1 912,03	1 953,97	2 010,47
058	ФГБУ "ОК "БОР"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	35,26	34,62	36,42	33,88	34,97	33,42	33,42	33,37	33,37	33,37	33,37	33,37	33,37	33,37	33,89	33,74
058	ФГБУ "ОК "БОР"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	2,93	2,93	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,80	2,76	2,74	2,71	2,67	2,65	2,62	2,59
058	ФГБУ "ОК "БОР"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
058	ФГБУ "ОК "БОР"	Полезный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	32,33	31,69	33,60	31,06	32,15	30,60	30,60	30,55	30,57	30,61	30,64	30,66	30,71	30,73	31,27	31,15
058	ФГБУ "ОК "БОР"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	46 128,09	46 748,28	47 772,22	43 567,96	46 599,90	47 539,93	56 068,92	58 472,68	60 828,28	62 547,51	64 259,16	66 019,56	67 691,99	69 268,29	71 800,20	73 211,60
058	ФГБУ "ОК "БОР"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 426,70	1 475,13	1 421,87	1 402,49	1 449,29	1 553,59	1 832,32	1 913,94	1 989,67	2 043,40	2 097,56	2 153,26	2 204,53	2 256,17	2 305,50	2 350,50
058	ФГБУ "ОК "БОР"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	46 128,09	46 748,28	47 772,22	43 567,96	46 599,90	47 539,93	56 068,92	58 472,68	60 828,28	62 547,51	64 259,16	66 019,56	67 691,99	69 268,29	71 800,20	73 211,60
058	ФГБУ "ОК "БОР"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 426,70	1 475,13	1 421,87	1 402,49	1 449,29	1 553,59	1 832,32	1 913,94	1 989,67	2 043,40	2 097,56	2 153,26	2 204,53	2 256,17	2 305,50	2 350,50
060	ООО "ТВС"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал		101,07	118,26	115,31	117,78	119,02	119,24	121,73	121,73	121,73	121,73	121,73	121,73	121,73	121,73	121,73
060	ООО "ТВС"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал		5,51	5,51	5,50	5,66	5,66	5,66	5,66	5,71	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,66	5,59
060	ООО "ТВС"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
060	ООО "ТВС"	Полезный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал		95,56	112,75	109,81	112,13	113,36	113,58	116,07	116,02	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,13
060	ООО "ТВС"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	138 410,56	175 806,33	162 667,21	164 843,35	173 739,72	202 191,32	213 992,17	222 175,13	228 254,74	234 316,15	240 549,39	246 500,52	252 142,72	257 930,10	263 866,87	263 866,87
060	ООО "ТВС"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 448,41	1 559,25	1 481,34	1 470,15	1 532,62	1 780,12	1 843,66	1 914,98	1 967,66	2 019,91	2 073,64	2 124,95	2 173,58	2 222,32	2 272,08	2 320,78
060	ООО "ТВС"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	138 410,56	175 806,33	162 667,21	164 843,35	173 739,72	202 191,32	213 992,17	222 175,13	228 254,74	234 316,15	240 549,39	246 500,52	252 142,72	257 930,10	263 866,87	263 866,87
060	ООО "ТВС"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 448,41	1 559,25	1 481,34													

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	Показатели	Наименование источника	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
070	АО "КС "Валуев"	Полный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	11,27	10,82	11,44	11,39	11,49	11,70	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,68
070	АО "КС "Валуев"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	15 093,64	17 672,57	15 548,86	15 015,09	15 845,28	16 138,29	19 120,36	19 940,92	20 731,06	21 284,74	21 850,57	22 432,15	22 981,81	23 496,66	24 024,23	24 549,28
070	АО "КС "Валуев"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 339,51	1 632,72	1 358,81	1 318,47	1 378,90	1 379,86	1 635,42	1 705,61	1 773,16	1 821,15	1 869,52	1 919,28	1 966,26	2 010,31	2 055,32	2 101,53
070	АО "КС "Валуев"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	15 093,64	17 672,57	15 548,86	15 015,09	15 845,28	16 138,29	19 120,36	19 940,92	20 731,06	21 284,74	21 850,57	22 432,15	22 981,81	23 496,66	24 024,23	24 549,28
070	АО "КС "Валуев"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 339,51	1 632,72	1 358,81	1 318,47	1 378,90	1 379,86	1 635,42	1 705,61	1 773,16	1 821,15	1 869,52	1 919,28	1 966,26	2 010,31	2 055,32	2 101,53
071	ГБУСО МО "Центр социально-медицинские"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	3,61	3,20	3,38	3,22	3,27	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
071	ГБУСО МО "Центр социально-медицинские"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	0,29	0,20	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
071	ГБУСО МО "Центр социально-медицинские"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
071	ГБУСО МО "Центр социально-медицинские"	Полный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	3,33	3,01	3,14	2,99	3,03	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
071	ГБУСО МО "Центр социально-медицинские"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	7 140,48	4 676,35	6 928,13	6 871,63	6 443,00	5 755,83	6 653,36	6 945,61	7 225,07	7 444,23	7 665,04	7 892,77	8 114,16	8 328,51	8 549,23	8 776,52
071	ГБУСО МО "Центр социально-медицинские"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	2 147,51	1 555,49	2 203,61	2 299,74	2 124,69	1 926,80	2 227,25	2 325,08	2 417,34	2 489,21	2 563,05	2 639,20	2 711,11	2 782,73	2 856,48	2 931,14
071	ГБУСО МО "Центр социально-медицинские"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	7 140,48	4 676,35	6 928,13	6 871,63	6 443,00	5 755,83	6 653,36	6 945,61	7 225,07	7 444,23	7 665,04	7 892,77	8 114,16	8 328,51	8 549,23	8 776,52
071	ГБУСО МО "Центр социально-медицинские"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	2 147,51	1 555,49	2 203,61	2 299,74	2 124,69	1 926,80	2 227,25	2 325,08	2 417,34	2 489,21	2 563,05	2 639,20	2 711,11	2 782,73	2 856,48	2 931,14
072	ГУП "Троицктеплоэнерго"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	384,85	368,16	426,86	410,34	421,55	394,89	396,95	404,56	406,09	407,55	407,52	407,52	408,65	411,06	434,14	296,49
072	ГУП "Троицктеплоэнерго"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	67,26	64,26	65,84	81,05	82,16	79,88	80,33	80,45	79,81	78,64	78,74	77,92	77,29	77,13	76,05	
072	ГУП "Троицктеплоэнерго"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
072	ГУП "Троицктеплоэнерго"	Полный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	321,60	303,90	361,02	329,29	339,39	314,24	317,07	324,22	325,64	327,74	328,87	328,77	330,74	333,77	357,01	220,43
072	ГУП "Троицктеплоэнерго"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	417 774,19	383 320,24	460 663,35	576 441,79	621 822,28	527 249,81	624 119,56	661 842,29	690 179,19	710 756,55	729 161,48	727 656,49	746 875,10	747 698,11	790 603,58	566 496,66
072	ГУП "Троицктеплоэнерго"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 299,03	1 261,35	1 276,00	1 750,55	1 832,15	1 677,84	1 968,37	2 041,32	2 119,44	2 217,15	2 213,25	2 258,20	2 240,14	2 240,14	2 569,91	
072	ГУП "Троицктеплоэнерго"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	417 774,19	383 320,24	460 663,35	576 441,79	621 822,28	527 249,81	624 119,56	661 842,29	690 551,14	711 122,30	729 521,02	728 009,82	755 778,72	758 583,66	804 507,83	583 494,31
072	ГУП "Троицктеплоэнерго"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 299,03	1 261,35	1 276,00	1 750,55	1 832,15	1 677,84	1 968,37	2 041,32	2 120,59	2 169,76	2 218,25	2 214,32	2 285,13	2 272,75	2 563,45	2 647,02
074	ГБУ ЦРИ "Красная Пахра"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	2,90	6,79	7,39	7,01	9,34	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	13,82	13,82	13,78
074	ГБУ ЦРИ "Красная Пахра"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	1,13	1,12	0,80	0,80	0,80	0,83	0,83	0,83	0,85	0,84	0,84	0,84	0,83	0,82	0,82	0,81
074	ГБУ ЦРИ "Красная Пахра"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
074	ГБУ ЦРИ "Красная Пахра"	Полный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	5,97	5,67	6,58	6,20	8,54	6,18	6,18	6,18	6,16	6,16	6,17	6,17	13,00	13,00	12,97	
074	ГБУ ЦРИ "Красная Пахра"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	10 927,86	11 440,15	13 381,20	11 945,57	12 536,59	9 650,38	11 204,88	11 696,18	12 166,39	12 508,66	12 852,58	13 206,36	13 542,93	24 957,58	25 505,55	25 993,83
074	ГБУ ЦРИ "Красная Пахра"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 830,89	2 017,49	2 032,69	1 925,55	1 467,36	1 561,27	1 812,76	1 892,25	1 975,68	2 030,12	2 084,68	2 140,73	2 193,70	1 920,41	1 961,75	2 004,28
074	ГБУ ЦРИ "Красная Пахра"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	10 927,86	11 440,15	13 381,20	11 945,57	12 536,59	9 650,38	11 204,88	11 696,18	12 166,39	12 508,66	12 852,58	13 206,36	13 542,93	24 957,58	25 505,55	25 993,83
074	ГБУ ЦРИ "Красная Пахра"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 830,89	2 017,49	2 032,69	1 925,55	1 467,36	1 561,27	1 812,76	1 892,25	1 975,68	2 030,12	2 084,68	2 140,73	2 193,70	1 920,41	1 961,75	2 004,28
075	ФКУЗ "Санаторий "Ватулинка" МВД Рос	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	6,64	6,29	6,95	7,00	6,75	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99
075	ФКУЗ "Санаторий "Ватулинка" МВД Рос	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	0,65	0,65	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
075	ФКУЗ "Санаторий "Ватулинка" МВД Рос	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
075	ФКУЗ "Санаторий "Ватулинка" МВД Рос	Полный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	5,98	5,64	6,28	6,32	6,07	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	6,32
075	ФКУЗ "Санаторий "Ватулинка" МВД Рос	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	7 912,86	7 959,58	8 079,70	8 348,82	8 432,79	8 548,17	10 144,74	10 587,22	11 012,47	11 315,63	11 620,64	11 934,17	12 230,67	12 508,61	12 793,44	13 085,37
075	ФКУЗ "Санаторий "Ватулинка" МВД Рос	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 322,56	1 411,04	1 286,99	1 320,68	1 388,53	1 354,38	1 607,35	1 677,46	1 744,83	1 792,87	1 841,19	1 890,87	1 937,85	1 981,88	2 027,01	2 071,95
075	ФКУЗ "Санаторий "Ватулинка" МВД Рос	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	7 912,86	7 959,58	8 079,70	8 348,82	8 432,79	8 548,17	10 144,74	10 587,22	11 012,47	11 315,63	11 620,64	11 934,17	12 230,67	12 508,61	12 793,44	13 085,37
075	ФКУЗ "Санаторий "Ватулинка" МВД Рос	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 322,56	1 411,04	1 286,99	1 320,68	1 388,53	1 354,38	1 607,35	1 677,46	1 744,83	1 792,87	1 841,19	1 890,87	1 937,85	1 981,88	2 027,01	2 071,95
077	ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	34,20	29,03	30,34	29,15	29,48	29,30	29,30	29,30	29,30	29,30	29,30	29,30	29,30	29,30	29,30	29,30
077	ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,56	3,54	3,53	3,50	3,46	3,39	3,36	3,33
077	ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
077	ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр	Полный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	30,61	25,44	26,76	25,56	25,90	25,72	25,72	25,72	25,74	25,75	25,77	25,80	25,84	25,91	25,94	25,97
077	ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	41 157,03	35 441,66	40 557,75	42 372,91	37 523,05	37 237,00	43 872,49	45 674,81	47 405,02	48 617,39	49 837,97	51 091,88	52 271,61	53 370,54	54 495,69	55 647,74
077	ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 344,44	1 392,98	1 515,52	1 657,58	1 448,95	1 448,04	1 706,08	1 776,17	1 841,90	1 887,69	1 934,22	1 980,11	2 023,24	2 059,81	2 101,18	2 143,14
077	ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	41 157,03	35 441,66	40 557,75	42 372,91	37 523,05	37 237,00	43 872,49	45 674,81	47 405,02	48 617,39	49 837,97	51 091,88	52 271,61	53 370,54	54 495,69	55 647,74
077	ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 344,44	1 392,98	1 515,52	1 657,58	1 448,95	1 448,04	1 706,08	1 776,17	1 841,90	1 887,69	1 934,22	1 980,11	2 023,24	2 059,81	2 101,18	2 143,14
081	Компания с ограниченной ответственност	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	8,80	8,26	11,05	11,01	10,11	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34
081	Компания с ограниченной ответственност	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
081	Компания с ограниченной ответственност	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
081	Компания с ограниченной ответственност	Полный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	8,36	7,82	10,61	10,57	9,67	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90
081	Компания с ограниченной ответственност	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	11 038,65	10 988,66	13 649,56	15 196,07	14 722,61	16 111,11	18 690,26	19 384,24	20 049,39	20 511,31	20 975,32	21 451,72	21 898,36	22 312,59	22 736,33	23 169,83
081	Компания с ограниченной ответственност	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 320,98	1 404,92	1 286,19	1 437,32	1 522,69	1 478,54	1 715,23	1 778,92	1 839,96	1 882,35	1 924,93	1 968,65	2 009,64	2 047,66	2 086,54	2 126,33
081	Компания с ограниченной ответственност	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	11 038,65	10 988,66	13 649,56	15 196,07	14 722,61	16 111,11	18 690,26	19 384,24	20 049,39	20 511,31	20 975,32	21 451,72	21 898,36	22 312,59	22 736,33	23 169,83
081	Компания с ограниченной ответственност	Тариф с инвестиционной составляющей																		

№ зоны деятель-ности ЕТО	Наименование ЕТО	Показатели	Наименование источника	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
088	ООО "Красный Октябрь-Рассказовка"	Полезный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	35,95	33,61	40,80	46,78	46,88	49,12	53,26	53,26	53,26	53,26	53,26	53,26	53,26	53,26	53,26	53,26
088	ООО "Красный Октябрь-Рассказовка"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	49 857,33	56 034,64	68 665,70	84 751,68	84 495,92	83 691,84	102 369,68	106 412,13	110 248,86	113 051,84	115 823,48	118 673,60	121 377,68	123 922,24	126 531,46	129 207,21
088	ООО "Красный Октябрь-Рассказовка"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 386,82	1 667,36	1 682,86	1 811,80	1 802,58	1 703,73	1 922,08	1 997,98	2 070,02	2 122,65	2 174,69	2 228,20	2 278,97	2 326,75	2 375,74	2 425,98
088	ООО "Красный Октябрь-Рассказовка"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	49 857,33	56 034,64	68 665,70	84 751,68	84 495,92	83 691,84	102 369,68	106 412,13	110 248,86	113 051,84	115 823,48	118 673,60	121 377,68	123 922,24	126 531,46	129 207,21
088	ООО "Красный Октябрь-Рассказовка"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 386,82	1 667,36	1 682,86	1 811,80	1 802,58	1 703,73	1 922,08	1 997,98	2 070,02	2 122,65	2 174,69	2 228,20	2 278,97	2 326,75	2 375,74	2 425,98
091	ООО "Сириус Тепло"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	12,35	11,99	12,67	13,41	13,41	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55
091	ООО "Сириус Тепло"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
091	ООО "Сириус Тепло"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
091	ООО "Сириус Тепло"	Полезный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	12,04	11,68	12,36	13,10	13,10	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24
091	ООО "Сириус Тепло"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	16 497,79	19 579,49	16 825,79	25 782,64	23 548,70	21 615,74	25 004,02	26 027,04	26 984,87	27 693,95	28 378,50	29 082,29	29 748,82	30 374,70	31 016,27	31 673,99
091	ООО "Сириус Тепло"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 369,93	1 676,38	1 102,31	2 085,36	1 797,27	1 632,33	1 888,20	1 965,46	2 037,79	2 091,34	2 143,03	2 196,18	2 246,51	2 293,78	2 342,23	2 391,89
091	ООО "Сириус Тепло"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	16 497,79	19 579,49	16 825,79	25 782,64	23 548,70	21 615,74	25 004,02	26 027,04	26 984,87	27 693,95	28 378,50	29 082,29	29 748,82	30 374,70	31 016,27	31 673,99
091	ООО "Сириус Тепло"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 369,93	1 676,38	1 102,31	2 085,36	1 797,27	1 632,33	1 888,20	1 965,46	2 037,79	2 091,34	2 143,03	2 196,18	2 246,51	2 293,78	2 342,23	2 391,89
092	ООО "Тепловик"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	18,68	14,96	22,59	19,83	19,13	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84
092	ООО "Тепловик"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
092	ООО "Тепловик"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
092	ООО "Тепловик"	Полезный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	18,39	14,67	22,30	19,55	18,84	19,55	19,55	19,55	19,55	19,55	19,55	19,55	19,55	19,55	19,55	19,55
092	ООО "Тепловик"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	25 717,04	21 125,54	30 103,04	28 283,31	28 958,73	30 286,87	35 270,21	36 730,42	38 106,76	39 109,94	40 089,94	41 097,27	42 049,49	42 941,60	43 855,78	44 792,64
092	ООО "Тепловик"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 398,37	1 439,63	1 349,91	1 447,07	1 537,10	1 549,15	1 878,74	1 949,14	1 949,14	2 000,45	2 050,57	2 102,10	2 150,80	2 196,43	2 243,19	2 291,11
092	ООО "Тепловик"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	25 717,04	21 125,54	30 103,04	28 283,31	28 958,73	30 286,87	35 270,21	36 730,42	38 106,76	39 109,94	40 089,94	41 097,27	42 049,49	42 941,60	43 855,78	44 792,64
092	ООО "Тепловик"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 398,37	1 439,63	1 349,91	1 447,07	1 537,10	1 549,15	1 878,74	1 949,14	1 949,14	2 000,45	2 050,57	2 102,10	2 150,80	2 196,43	2 243,19	2 291,11
093	АО "НИИТФА"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	12,52	12,52	14,56	14,09	13,72	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91
093	АО "НИИТФА"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	0,32	0,32	0,32	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,88	0,88	0,85	0,85	0,85	0,85
093	АО "НИИТФА"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
093	АО "НИИТФА"	Полезный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	12,20	12,20	14,24	13,12	12,75	12,94	12,94	12,94	12,97	13,03	13,03	13,06	13,06	13,06	13,06	13,06
093	АО "НИИТФА"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	31 770,03	30 916,04	34 198,53	29 759,45	19 242,39	34 386,83	38 542,03	39 980,25	41 332,27	42 417,49	43 481,42	44 578,69	45 645,98	46 679,92	47 744,66	48 841,24
093	АО "НИИТФА"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	2 604,27	2 534,40	2 401,58	2 269,04	1 509,10	2 657,81	2 978,97	3 090,13	3 186,77	3 254,73	3 336,37	3 414,13	3 495,87	3 575,06	3 656,60	3 740,58
093	АО "НИИТФА"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	31 770,03	30 916,04	34 198,53	29 759,45	19 242,39	34 386,83	38 542,03	39 980,25	41 332,27	42 417,49	43 481,42	44 578,69	45 645,98	46 679,92	47 744,66	48 841,24
093	АО "НИИТФА"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	2 604,27	2 534,40	2 401,58	2 269,04	1 509,10	2 657,81	2 978,97	3 090,13	3 186,77	3 254,73	3 336,37	3 414,13	3 495,87	3 575,06	3 656,60	3 740,58
095	ООО "Трансель Инжиниринг"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	14,83	29,10	51,02	51,56	57,88	50,54	50,54	50,54	50,54	50,54	50,54	50,54	50,54	50,54	50,54	50,54
095	ООО "Трансель Инжиниринг"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	0,23	0,55	0,73	0,73	1,21	1,21	1,43	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
095	ООО "Трансель Инжиниринг"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
095	ООО "Трансель Инжиниринг"	Полезный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	14,61	28,55	50,29	50,84	56,67	49,27	49,11	48,98	48,98	48,98	48,98	48,98	48,98	66,63	75,45	75,45
095	ООО "Трансель Инжиниринг"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	34 397,00	45 918,85	80 954,15	114 653,75	92 966,72	91 739,23	105 073,33	109 618,16	113 927,41	117 372,91	120 800,53	124 331,20	127 768,13	160 359,37	179 297,08	183 720,97
095	ООО "Трансель Инжиниринг"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	2 355,08	1 608,18	1 609,69	2 255,33	1 640,56	1 862,05	2 139,76	2 238,20	2 326,19	2 396,54	2 466,52	2 538,61	2 608,79	2 406,89	2 376,38	2 435,01
095	ООО "Трансель Инжиниринг"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	34 397,00	45 918,85	80 954,15	114 653,75	92 966,72	91 739,23	105 073,33	109 618,16	113 927,41	117 372,91	120 800,53	124 331,20	127 768,13	160 359,37	179 297,08	183 720,97
095	ООО "Трансель Инжиниринг"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	2 355,08	1 608,18	1 609,69	2 255,33	1 640,56	1 862,05	2 139,76	2 238,20	2 326,19	2 396,54	2 466,52	2 538,61	2 608,79	2 406,89	2 376,38	2 435,01
096	ООО "Энергоцентр"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	35,24	42,61	54,37	47,52	53,82	50,79	50,79	54,74	54,74	54,74	54,74	54,74	54,74	64,17	64,17	64,17
096	ООО "Энергоцентр"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	0,09	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
096	ООО "Энергоцентр"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
096	ООО "Энергоцентр"	Полезный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	35,15	42,43	54,18	47,33	53,63	50,60	50,60	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	63,97	63,97	63,97
096	ООО "Энергоцентр"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	94 672,71	112 962,71	123 741,19	126 389,26	73 271,98	71 502,49	83 780,75	92 877,21	96 459,98	99 041,93	101 601,85	104 229,96	106 712,08	124 574,39	127 262,24	130 011,70
096	ООО "Энергоцентр"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	2 693,06	2 662,59	2 283,90	2 670,19	1 366,17	1 412,97	1 655,60	1 702,73	1 768,42	1 815,75	1 862,68	1 910,86	1 956,37	1 947,40	1 989,42	2 032,40
096	ООО "Энергоцентр"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	94 672,71	112 962,71	123 741,19	126 389,26	73 271,98	71 502,49	83 780,75	92 877,21	96 459,98	99 041,93	101 601,85	104 229,96	106 712,08	124 574,39	127 262,24	130 011,70
096	ООО "Энергоцентр"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	2 693,06	2 662,59	2 283,90	2 670,19	1 366,17	1 412,97	1 655,60	1 702,73	1 768,42	1 815,75	1 862,68	1 910,86	1 956,37	1 947,40	1 989,42	2 032,40
097	ООО "ПК "Желатин"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	3,51	3,64	3,83	3,71	3,73	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
097	ООО "ПК "Желатин"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
097	ООО "ПК "Желатин"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
097	ООО "ПК "Желатин"	Полезный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал	3,44	3,57	3,76	3,64	3,66	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58
097	ООО "ПК "Желатин"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.	5 378,98	6 899,89	8 289,60	7 884,24	8 758,58	8 360,74	9 503,08	9 752,44	10 131,57	10 446,62	10 761,12	11 085,98	11 405,98	11 720,41	12 044,87	12 379,70
097	ООО "ПК "Желатин"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 565,52	1 931,16	2 203,84	2 166,11	2 394,33	2 335,66	2 654,78	2 724,45	2 830,36	2 918,37	3 006,23	3 096,69	3 185,47	3 273,28	3 363,25	3 456,75
097	ООО "ПК "Желатин"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.	5 378,98	6 899,89	8 289,60	7 884,24	8 758,58	8 360,74	9 503,08	9 752,44	10 131,57	10 446,62	10 761,12	11 085,98	11 405,98	11 720,41	12 044,87	12 379,70
097	ООО "ПК "Желатин"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал	1 565,52	1 931,16	2 203,84	2 166,11	2 394,33	2 335,66	2 6									

№ зоны дегель-посты ЕТО	Наименование ЕТО	Показатели	Наименование источника	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
105	ООО "Тепло"	Полезный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал				6,09	6,09	187,53	187,53	187,49	187,49	187,34	187,10	190,65	206,61	217,82	269,94	319,39
105	ООО "Тепло"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.				16 335,82	65 195,77	257 803,89	299 072,76	311 171,70	322 801,50	331 113,12	339 525,96	353 223,51	384 609,08	409 022,35	499 363,58	583 101,14
105	ООО "Тепло"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал				2 681,72	10 704,48	1 374,76	1 594,82	1 659,71	1 721,74	1 767,40	1 814,69	1 852,71	1 861,55	1 877,77	1 849,94	1 825,67
105	ООО "Тепло"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.				16 335,82	65 195,77	257 803,89	307 791,39	319 744,90	331 229,25	339 395,43	347 662,83	361 214,94	392 455,07	416 722,90	506 918,70	616 658,07
105	ООО "Тепло"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал				2 681,72	10 704,48	1 374,76	1 641,32	1 705,43	1 766,69	1 811,61	1 858,18	1 894,63	1 899,52	1 913,12	1 877,93	1 930,73
107	ООО "Лесная сказка"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал					5,26		5,26		5,26		5,26		5,26		5,26	
107	ООО "Лесная сказка"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал						0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
107	ООО "Лесная сказка"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
107	ООО "Лесная сказка"	Полезный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал						5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
107	ООО "Лесная сказка"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.						5 455,56	6 617,43	6 901,98	7 178,06	7 357,53	7 541,49	7 730,05	7 904,01	8 062,12	8 223,40	8 387,90
107	ООО "Лесная сказка"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал						1 049,37	1 272,85	1 327,58	1 380,68	1 415,21	1 450,59	1 486,86	1 520,32	1 550,73	1 581,75	1 613,39
107	ООО "Лесная сказка"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.						5 455,56	6 617,43	6 901,98	7 178,06	7 357,53	7 541,49	7 730,05	7 904,01	8 062,12	8 223,40	8 387,90
107	ООО "Лесная сказка"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал						1 049,37	1 272,85	1 327,58	1 380,68	1 415,21	1 450,59	1 486,86	1 520,32	1 550,73	1 581,75	1 613,39
108	ООО «ТермоТрон»	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
108	ООО «ТермоТрон»	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
108	ООО «ТермоТрон»	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
108	ООО «ТермоТрон»	Полезный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал							0,67		0,67		0,67		0,67		0,67	
108	ООО «ТермоТрон»	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
108	ООО «ТермоТрон»	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
108	ООО «ТермоТрон»	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
108	ООО «ТермоТрон»	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
109	ФАУ МО РФ ЦСКА	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал						10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60
109	ФАУ МО РФ ЦСКА	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал					0,32		0,32		0,32		0,32		0,32		0,32	
109	ФАУ МО РФ ЦСКА	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
109	ФАУ МО РФ ЦСКА	Полезный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал						10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28
109	ФАУ МО РФ ЦСКА	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.						27 617,49	28 898,98	30 079,90	31 044,88	31 961,09	32 905,81	33 822,96	34 709,53	35 622,24	36 561,93	
109	ФАУ МО РФ ЦСКА	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал						2 686,03	2 810,67	2 925,52	3 019,37	3 108,48	3 200,37	3 289,57	3 375,79	3 464,56	3 555,95	
109	ФАУ МО РФ ЦСКА	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.						27 617,49	28 898,98	30 079,90	31 044,88	31 961,09	32 905,81	33 822,96	34 709,53	35 622,24	36 561,93	
109	ФАУ МО РФ ЦСКА	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал						2 686,03	2 810,67	2 925,52	3 019,37	3 108,48	3 200,37	3 289,57	3 375,79	3 464,56	3 555,95	
110	АО "ОЭЗ "Технополис Москва"	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал					26,82		26,82		26,82		26,82		26,82		26,82	
110	АО "ОЭЗ "Технополис Москва"	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал					0,18		0,18		0,18		0,18		0,18		0,18	
110	АО "ОЭЗ "Технополис Москва"	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
110	АО "ОЭЗ "Технополис Москва"	Полезный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал						26,64	26,64	26,64	26,64	26,64	26,64	26,64	26,64	26,64	26,64	26,64
110	АО "ОЭЗ "Технополис Москва"	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.						57 475,04	60 017,91	62 438,64	64 391,75	66 344,11	68 358,98	70 329,34	72 249,71	74 229,05	76 269,35	
110	АО "ОЭЗ "Технополис Москва"	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал						2 157,26	2 252,71	2 343,57	2 416,88	2 490,16	2 565,78	2 639,74	2 711,82	2 786,11	2 862,69	
110	АО "ОЭЗ "Технополис Москва"	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.						57 475,04	60 017,91	62 438,64	64 391,75	66 344,11	68 358,98	70 329,34	72 249,71	74 229,05	76 269,35	
110	АО "ОЭЗ "Технополис Москва"	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал						2 157,26	2 252,71	2 343,57	2 416,88	2 490,16	2 565,78	2 639,74	2 711,82	2 786,11	2 862,69	
111	ООО «Сберэнергодевелопмент»	Отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал					2,19		2,19		2,19		2,19		2,19		2,19	
111	ООО «Сберэнергодевелопмент»	Расход тепловой энергии на потери		тыс. Гкал					0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05	
111	ООО «Сберэнергодевелопмент»	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды		тыс. Гкал																
111	ООО «Сберэнергодевелопмент»	Полезный отпуск тепловой энергии		тыс. Гкал						2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
111	ООО «Сберэнергодевелопмент»	НВВ (без инвестиций в генерацию)		тыс. руб.						9 791,48	10 220,84	10 631,89	11 016,89	11 409,06	11 815,71	12 228,89	12 648,57	13 083,64	13 534,71	
111	ООО «Сберэнергодевелопмент»	Тариф без инвестиционной составляющей		руб./Гкал						4 584,48	4 785,51	4 977,97	5 158,23	5 341,85	5 532,24	5 725,70	5 922,20	6 125,90	6 337,10	
111	ООО «Сберэнергодевелопмент»	НВВ (с инвестициями в генерацию)		тыс. руб.						9 791,48	10 220,84	10 631,89	11 016,89	11 409,06	11 815,71	12 228,89	12 648,57	13 083,64	13 534,71	
111	ООО «Сберэнергодевелопмент»	Тариф с инвестиционной составляющей		руб./Гкал						4 584,48	4 785,51	4 977,97	5 158,23	5 341,85	5 532,24	5 725,70	5 922,20	6 125,90	6 337,10	

Таблица 1.5 – Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии с указанием системы теплоснабжения и зоны деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению

Зона деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ системы теплоснабжения	Затраты на выработку тепловой энергии	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
001	ПАО "МОЭК"	1	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	77 329,32	75 263,60	89 617,54	85 899,41	81 124,57	83 132,54	86 307,22	88 664,23	89 755,59	89 196,06	90 404,21	91 442,81	92 766,90	93 676,32	94 658,17	95 878,92
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	69 674,54	67 576,43	81 839,39	78 290,45	73 400,35	75 330,66	78 457,73	80 761,18	81 878,83	81 420,71	82 746,97	83 850,50	85 193,65	86 103,08	87 102,24	88 334,95
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	7 654,78	7 687,17	7 778,14	7 608,96	7 724,21	7 801,88	7 849,49	7 903,05	7 876,75	7 775,34	7 657,24	7 592,31	7 573,25	7 573,24	7 555,93	7 543,97
			Тоже в %	%	10%	10%	9%	9%	10%	9%	9%	9%	9%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	708 012,34	789 923,57	824 798,45	2 639 271,77	768 959,25	1 085 088,44	1 149 475,82	1 199 585,07	1 252 798,05	1 294 520,15	1 345 783,38	1 399 625,34	1 458 713,76	1 517 959,98	1 578 618,00	1 646 774,64
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	6 528 051,63	5 871 226,80	7 009 041,79	8 987 044,51	9 153 484,96	11 450 394,33	12 361 086,05	12 995 824,56	13 588 858,13	14 116 410,62	14 640 116,17	15 268 592,79	15 977 663,58	16 667 201,64	17 367 888,88	18 158 304,58
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	2 510 837,05	2 589 412,45	3 164 711,65	4 139 693,45	5 721 656,77	6 090 136,28	6 574 659,78	6 912 693,65	7 232 931,70	7 514 208,96	7 800 621,56	8 135 526,71	8 515 894,88	8 883 553,84	9 257 017,42	9 678 305,92
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 437 972,91	3 557 496,37	4 460 990,52	5 058 228,86	5 468 688,50	5 847 183,03	5 990 929,29	6 012 734,57	6 290 014,04	6 446 686,12	6 625 284,44	6 884 184,81	7 137 485,73
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 437 972,91	3 557 496,37	4 460 990,52	5 058 228,86	5 468 688,50	5 847 183,03	5 990 929,29	6 012 734,57	6 290 014,04	6 446 686,12	6 625 284,44	6 884 184,81	7 137 485,73
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 437 972,91	3 557 496,37	4 460 990,52	5 058 228,86	5 468 688,50	5 847 183,03	5 990 929,29	6 012 734,57	6 290 014,04	6 446 686,12	6 625 284,44	6 884 184,81	7 137 485,73
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	7 152 479,00	7 276 742,49	7 473 624,97	10 481 036,62	11 670 702,11	12 611 621,90	13 614 311,04	14 312 398,09	14 954 231,73	15 533 668,42	16 091 971,56	16 782 686,88	17 556 058,83	18 313 376,39	19 083 268,63	19 951 751,57
			Страховые взносы	тыс. руб.	2 023 609,83	2 057 170,01	2 127 723,98	2 999 526,38	3 319 167,32	3 609 446,19	3 896 415,82	4 096 208,33	4 279 901,12	4 445 735,90	4 605 522,26	4 803 204,98	5 024 544,04	5 241 288,32	5 461 631,48	5 710 191,30
			Амортизация	тыс. руб.	7 662 885,66	7 845 583,94	8 447 127,84	13 705 874,04	11 656 369,44	10 661 875,62	12 357 865,93	14 109 846,28	16 130 805,11	26 493 443,01	41 081 237,18	54 084 007,19	68 389 835,24	81 252 122,50	91 095 299,75	100 167 710,41
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 787,01	3 368 110,81	5 292 276,61	16 338 521,05	31 165 126,86	44 699 968,83	58 623 032,96	71 699 772,23	81 648 974,28	90 376 984,47
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	13 036 521,80	14 483 088,28	14 373 092,32	14 392 913,36	16 611 583,07	16 319 034,46	17 572 122,41	18 444 148,97	19 248 161,97	19 968 090,60	20 665 252,89	21 527 887,87	22 494 937,85	23 441 086,99	24 402 589,41	25 488 974,72
			аренда	тыс. руб.	1 576 288,45	1 469 070,72	1 602 167,19	139 694,45	2 091 308,79	362 241,14	391 041,18	411 092,20	429 527,46	446 170,50	462 206,53	482 045,81	504 259,23	526 011,51	548 124,97	573 070,24
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	5 199 145,05	4 483 337,61	6 917 243,69	6 017 418,95	4 518 829,44	5 257 732,91	5 264 383,95	5 267 377,69	5 289 457,57	5 255 397,18	5 253 376,78	5 253 416,68	5 264 617,12	5 267 732,29	5 267 530,79	5 283 611,34
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546 980,34	562 677,92	563 389,71	563 710,10	566 073,07	562 427,95	562 211,73	562 216,00	563 414,66	563 748,05	563 726,48	565 447,41
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	42 310 705,31	42 807 072,70	47 172 653,04	61 661 058,54	64 027 623,40	66 018 862,28	70 154 776,59	73 029 375,07	75 752 873,02	77 824 319,25	79 830 011,41	82 540 767,54	85 462 471,71	88 319 830,91	91 291 182,70	94 656 894,39
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	42 310 705,31	42 807 072,70	47 172 653,04	61 661 058,54	64 027 623,40	66 018 862,28	70 154 776,59	73 029 375,07	75 752 873,02	77 824 319,25	79 830 011,41	82 540 767,54	85 462 471,71	88 319 830,91	91 291 182,70	94 656 894,39
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 952,50	4 034 870,65	6 287 088,67	19 525 568,12	37 091 487,08	52 769 478,22	68 619 063,44	83 139 134,50	93 590 324,78	102 346 211,67
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	42 310 705,31	42 807 072,70	47 172 653,04	61 661 058,54	64 027 623,40	66 018 862,28	72 197 729,08	77 064 245,72	82 039 961,69	97 349 887,36	116 921 498,48	135 310 245,77	154 081 535,15	171 458 965,41	184 881 507,49	197 003 106,06
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	607,26	633,46	576,41	777,52	860,42	876,39	894,17	904,26	925,18	955,83	964,75	984,38	1 003,16	1 025,75	1 048,09	1 071,57
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	607,26	633,46	576,41	777,52	860,42	876,39	920,21	954,22	1 001,97	1 195,64	1 413,00	1 613,71	1 808,60	1 991,32	2 122,58	2 230,18
001	ПАО "МОЭК"	2	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	947,92	978,57	1 117,34	1 076,30	1 078,41	1 163,22	1 175,53	1 176,76	1 183,68	1 202,44	1 196,05	1 216,39	1 255,86	1 255,86	1 266,14	1 313,94
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	866,88	897,43	1 035,24	992,42	991,17	1 074,70	1 086,72	1 087,22	1 094,18	1 113,23	1 108,19	1 130,83	1 171,95	1 172,27	1 183,37	1 232,76
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	81,03	81,14	82,11	83,88	87,24	88,51	88,81	89,54	89,51	89,21	87,86	85,55	83,91	83,59	82,78	81,17
			Тоже в %	%	9%	8%	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	6%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	7 623,70	8 505,70	8 881,22	28 428,29	8 618,10	12 204,77	12 897,17	13 370,04	13 917,32	14 477,95	15 117,05	15 683,87	16 268,87	16 878,72	17 534,84	18 307,29
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	70 292,41	63 219,88	75 471,59	96 801,83	102 587,50	128 790,79	138 691,94	144 845,68	150 958,51	157 878,39	164 450,97	171 096,18	178 197,06	185 328,37	192 917,54	201 866,89
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	27 036,06	27 882,14	34 076,81	44 589,73	64 125,35	68										

			Амортизация	тыс. руб.	82 512,01	84 479,26	90 956,53	147 629,59	130 638,53	119 921,76	138 655,81	157 262,07	179 196,98	296 303,51	461 461,45	606 052,38	762 744,05	903 470,40	1 011 860,53	1 113 570,07
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 219,90	56 593,84	75 918,33	101 786,97	190 064,00	416 255,27	824 979,14	1 043 605,59	1 143 969,79	1 324 797,46
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	140 373,96	155 950,22	154 765,82	155 029,87	170 526,61	183 551,88	197 159,99	205 570,27	213 827,67	223 323,76	232 130,73	241 236,34	250 883,48	260 649,54	271 056,98	283 362,37
			аренда	тыс. руб.	16 973,07	15 818,58	17 251,73	1 504,69	21 468,38	4 074,39	4 387,50	4 581,85	4 771,62	4 989,99	5 191,92	5 401,69	5 623,95	5 848,90	6 088,42	6 370,85
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	55 983,08	48 275,44	74 483,13	64 815,21	46 388,15	59 137,49	59 066,62	58 707,85	58 760,54	58 776,53	59 010,66	58 868,52	58 715,68	58 573,73	58 510,23	58 738,20
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	50 960,19	6 328,84	6 321,26	6 282,86	6 288,50	6 290,21	6 315,27	6 300,06	6 283,70	6 268,51	6 261,71	6 286,11
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	455 590,95	460 935,71	507 943,17	664 167,55	717 588,31	742 561,47	787 139,71	813 952,90	841 538,04	870 389,67	896 722,57	924 931,99	953 153,22	982 058,69	1 014 036,34	1 052 306,02
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	455 590,95	460 935,71	507 943,17	664 167,55	717 588,31	742 561,47	787 139,71	813 952,90	841 538,04	870 389,67	896 722,57	924 931,99	953 153,22	982 058,69	1 014 036,34	1 052 306,02
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 506,86	67 339,12	89 457,36	119 062,34	223 549,95	492 833,80	977 823,34	1 223 993,17	1 322 374,17	1 515 827,49
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	455 590,95	460 935,71	507 943,17	664 167,55	717 588,31	742 561,47	846 646,57	881 292,02	930 995,40	989 452,01	1 120 272,52	1 417 765,79	1 930 976,56	2 206 051,86	2 336 410,51	2 568 133,51
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	525,55	513,62	490,65	657,76	711,54	690,94	724,33	748,65	769,10	781,86	809,18	817,92	813,31	837,74	856,91	853,62
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	525,55	513,62	490,65	657,76	711,54	690,94	779,09	810,59	850,86	888,82	1 010,90	1 253,74	1 647,66	1 881,86	1 974,37	2 083,23
001	ПАО "МОЭК"	3	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	864,09	848,05	1 006,34	957,40	934,29	973,41	977,70	992,49	1 040,56	1 046,18	1 057,37	1 057,48	1 056,26	1 056,26	1 063,44	1 061,59
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	792,72	776,51	933,95	887,42	864,31	902,65	906,96	921,71	970,34	977,56	989,55	990,71	991,07	991,79	998,97	998,24
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	71,37	71,54	72,39	69,98	69,98	70,75	70,73	70,78	70,22	68,62	67,82	66,77	65,19	64,46	64,48	63,35
			Тоже в %	%	8%	8%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	6 670,33	7 442,03	7 770,59	24 420,58	7 031,21	9 906,68	10 540,94	10 930,78	11 363,45	11 763,87	12 303,13	12 759,49	13 220,85	13 716,45	14 245,45	14 782,18
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	61 502,09	55 314,01	66 033,60	83 155,08	83 697,68	104 540,26	113 353,80	118 419,66	123 257,11	128 281,97	133 839,73	139 194,04	144 811,38	150 606,62	156 727,90	162 997,01
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	23 655,10	24 395,38	29 815,39	38 303,64	52 317,71	55 601,96	60 291,04	62 989,37	65 605,97	68 284,89	71 313,17	74 166,42	77 182,66	80 272,74	83 535,36	86 876,78
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	22 558,01	32 529,05	40 728,13	46 385,04	49 831,41	53 036,60	54 442,18	54 968,33	57 342,05	58 428,66	59 866,78	62 122,91	64 069,24
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	22 558,01	32 529,05	40 728,13	46 385,04	49 831,41	53 036,60	54 442,18	54 968,33	57 342,05	58 428,66	59 866,78	62 122,91	64 069,24
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	22 558,01	32 529,05	40 728,13	46 385,04	49 831,41	53 036,60	54 442,18	54 968,33	57 342,05	58 428,66	59 866,78	62 122,91	64 069,24
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	67 384,95	68 555,66	70 410,53	96 978,65	106 714,62	115 142,08	124 846,14	130 416,46	135 641,67	141 161,21	147 112,57	152 997,07	159 116,95	165 481,63	172 207,49	179 095,79
			Страховые взносы	тыс. руб.	19 064,84	19 381,01	20 045,72	27 753,94	30 349,82	32 953,66	35 730,97	37 325,19	38 820,65	40 400,34	42 103,62	43 787,76	45 539,27	47 360,84	49 285,78	51 257,22
			Амортизация	тыс. руб.	72 193,59	73 914,83	79 582,10	126 817,34	106 583,56	97 341,21	113 324,27	128 570,78	146 313,73	240 757,46	375 564,07	493 049,46	619 841,98	734 202,89	822 044,34	899 149,89
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585,62	7 570,20	10 915,41	60 582,62	289 431,93	368 872,94	521 197,26	777 292,00	940 586,48	1 002 222,53
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	122 819,71	136 448,10	135 411,81	133 174,36	139 126,90	148 990,16	161 140,12	168 065,51	174 589,57	181 458,74	188 921,44	196 256,05	203 879,81	211 816,17	220 209,06	228 800,37
			аренда	тыс. руб.	14 850,53	13 840,41	15 094,34	1 292,56	17 515,33	3 307,20	3 585,93	3 745,93	3 896,01	4 054,55	4 225,49	4 394,50	4 570,28	4 753,10	4 946,28	5 144,13
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	48 982,20	42 238,43	65 168,75	55 677,81	37 846,53	48 002,26	48 275,53	47 997,04	47 977,78	47 758,08	48 026,29	47 892,05	47 715,14	47 599,79	47 534,22	47 428,04
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	41 576,70	5 137,16	5 166,40	5 136,60	5 134,54	5 111,03	5 139,73	5 125,37	5 106,43	5 094,09	5 087,07	5 075,71
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	398 617,70	403 294,08	444 423,09	570 535,77	585 456,06	602 741,60	643 334,30	665 453,28	687 112,95	707 223,49	729 804,79	752 471,62	774 577,50	798 067,46	823 811,99	849 682,36
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	398 617,70	403 294,08	444 423,09	570 535,77	585 456,06	602 741,60	643 334,30	665 453,28	687 112,95	707 223,49	729 804,79	752 471,62	774 577,50	798 067,46	823 811,99	849 682,36
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00														

			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	246,36	230,21	280,02	269,34	287,57	287,26	291,34	302,31	303,33	302,40	299,74	296,67	296,32	297,67	302,16	328,25
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	26,11	26,21	26,52	25,58	26,38	26,91	27,39	26,36	26,36	27,37	30,03	35,00	35,00	35,00	35,51	35,64
			Тоже в %	%	10%	10%	9%	9%	8%	9%	9%	8%	8%	8%	9%	11%	11%	11%	11%	10%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	2 419,21	2 699,09	2 818,25	9 116,21	2 671,01	3 838,94	4 083,22	4 258,00	169,53	175,67	183,34	191,54	198,47	446,60	463,53	695,26
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	22 305,69	20 061,39	23 949,19	31 041,83	31 795,05	40 510,43	43 909,63	46 129,42	1 838,85	1 915,64	1 994,49	2 089,54	2 173,86	4 903,61	5 099,76	7 666,30
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	8 579,28	8 847,76	10 813,50	14 298,77	19 874,44	21 546,34	23 354,82	24 537,00	978,76	1 019,70	1 062,72	1 113,36	1 158,64	2 613,61	2 718,15	4 086,11
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	8 420,91	12 357,13	15 782,57	17 968,08	19 411,42	791,24	812,99	819,14	860,80	877,11	1 949,21	2 021,41	3 013,39
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	8 420,91	12 357,13	15 782,57	17 968,08	19 411,42	791,24	812,99	819,14	860,80	877,11	1 949,21	2 021,41	3 013,39
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	8 420,91	12 357,13	15 782,57	17 968,08	19 411,42	791,24	812,99	819,14	860,80	877,11	1 949,21	2 021,41	3 013,39
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	24 439,30	24 863,89	25 536,62	36 202,17	40 538,72	44 618,75	48 361,40	50 802,67	2 023,62	2 107,97	2 192,29	2 296,74	2 388,61	5 387,93	5 603,45	8 423,48
			Страховые взносы	тыс. руб.	6 914,47	7 029,14	7 270,22	10 360,56	11 529,28	12 769,89	13 841,03	14 539,73	579,16	603,30	627,43	657,33	683,62	1 542,03	1 603,71	2 410,80
			Амортизация	тыс. руб.	26 183,31	26 807,57	28 862,98	47 340,97	40 488,93	37 720,73	43 898,19	50 083,70	2 182,83	3 595,25	5 596,70	7 401,50	9 304,87	23 904,98	26 748,45	42 290,08
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 087,23	17 450,41	20 718,99	29 173,80	54 241,76	63 590,13	91 330,42	91 330,42	116 932,79	157 800,30
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	44 544,48	49 487,25	49 111,41	49 714,04	52 851,48	57 735,23	62 420,52	65 468,56	2 604,67	2 709,73	2 815,33	2 946,13	3 060,58	6 896,54	7 165,37	10 761,26
			аренда	тыс. руб.	5 386,02	5 019,67	5 474,44	482,51	6 653,72	1 281,58	1 389,07	1 459,20	58,12	60,55	62,97	65,97	68,61	154,76	160,95	241,95
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	17 764,95	15 319,11	23 635,52	20 784,55	14 377,13	18 601,37	18 700,39	18 696,86	715,77	713,17	715,69	718,94	716,28	1 549,81	1 546,71	2 230,70
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	15 794,14	1 990,70	2 001,30	2 000,92	76,60	76,32	76,59	76,94	76,66	165,86	165,53	238,73
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	144 571,41	146 267,44	161 184,19	212 981,24	222 402,86	233 568,60	249 207,10	259 221,93	10 250,92	10 561,01	10 875,63	11 295,86	11 627,71	25 984,35	26 805,96	39 963,45
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	144 571,41	146 267,44	161 184,19	212 981,24	222 402,86	233 568,60	249 207,10	259 221,93	10 250,92	10 561,01	10 875,63	11 295,86	11 627,71	25 984,35	26 805,96	39 963,45
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 822,46	20 809,62	24 377,43	34 143,48	63 808,82	73 917,68	106 056,71	104 047,44	132 991,43	179 827,73
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	144 571,41	146 267,44	161 184,19	212 981,24	222 402,86	233 568,60	265 029,56	280 031,56	34 628,35	44 704,49	74 684,45	85 213,55	117 684,42	130 031,79	159 797,40	219 791,18
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	586,84	635,35	575,61	779,77	763,31	813,10	855,38	857,46	33,79	34,92	36,28	38,08	39,24	87,29	88,72	121,75
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	586,84	635,35	575,61	779,77	763,31	813,10	909,69	926,29	114,16	147,83	249,17	287,24	397,15	436,83	528,85	669,59
001	ПАО "МОСК"	5	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1 728,97	1 676,73	2 001,70	1 960,24	1 952,60	2 017,64	2 122,74	2 132,93	2 258,67	2 358,11	2 391,35	2 529,31	2 620,32	2 630,78	2 766,60	2 802,28
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	1 561,47	1 509,01	1 832,00	1 791,20	1 782,15	1 846,28	1 950,03	1 959,14	2 085,46	2 183,61	2 216,83	2 355,52	2 445,03	2 456,56	2 592,54	2 629,46
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	167,50	167,72	169,70	169,05	170,45	171,36	172,71	173,79	173,21	174,50	174,52	173,79	175,28	174,22	174,05	172,81
			Тоже в %	%	10%	10%	8%	9%	9%	8%	8%	8%	8%	7%	7%	7%	7%	7%	6%	6%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	15 858,71	17 693,43	18 474,59	58 338,16	16 910,91	23 771,25	25 900,05	26 898,55	28 169,00	29 281,68	30 606,65	32 141,57	33 453,72	34 750,82	36 331,56	37 773,37
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	146 221,28	131 509,12	156 994,94	198 648,61	201 302,91	250 846,10	278 520,69	291 408,13	305 543,73	319 309,24	332 954,69	350 634,21	366 427,13	381 564,05	399 718,26	416 511,39
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	56 240,03	58 000,03	70 886,11	91 503,31	125 830,34	133 417,84	148 140,61	155 004,79	162 631,54	169 969,29	177 406,62	186 827,56	195 301,08	203 372,16	213 048,28	221 998,96
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	53 888,68	78 236,25	97 727,82	113 972,30	122 625,56	131 473,16	135 513,14	136 745,38	144 446,45	147 846,44	151 673,35	158 438,05	163 718,16
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	53 888,68	78 236,25	97 727,82	113 972,30	122 625,56	131 473,16	135 513,14	136 745,38	144 446,45	147 846,44	151 673,35	158 438,05	163 718,16
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	53 888,68	78 236,25	97 727,82	113 972,30	122 625,56	131 473,16	135 513,14	136 745,38	144 446,45	147 846,44	151 673,35	158 438,05	163 718,16
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	160 207,78	162 991,15	167 401,10	231 671,64	256 661,41	276 285,35</										

			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	116 455,22	100 421,90	154 938,76	133 008,35	91 025,42	115 182,22	118 617,40	118 111,53	118 932,77	118 875,61	119 475,59	120 641,61	120 737,21	120 594,76	121 231,10	121 194,37
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,93	12 326,70	12 694,33	12 640,19	12 728,08	12 721,96	12 786,17	12 910,96	12 921,19	12 905,94	12 974,04	12 970,11
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	947 713,95	958 832,04	1 056 616,31	1 362 949,04	1 408 091,79	1 446 288,54	1 580 731,41	1 637 553,14	1 703 293,63	1 760 364,21	1 815 544,13	1 895 499,94	1 959 971,68	2 021 915,44	2 101 047,10	2 171 220,05
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	947 713,95	958 832,04	1 056 616,31	1 362 949,04	1 408 091,79	1 446 288,54	1 580 731,41	1 637 553,14	1 703 293,63	1 760 364,21	1 815 544,13	1 895 499,94	1 959 971,68	2 021 915,44	2 101 047,10	2 171 220,05
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 870,92	103 978,89	245 343,31	426 349,29	743 748,06	885 601,79	1 149 904,18	1 402 129,07	1 634 145,03	1 889 714,54
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	947 713,95	958 832,04	1 056 616,31	1 362 949,04	1 408 091,79	1 446 288,54	1 638 602,33	1 741 532,03	1 948 636,94	2 186 713,50	2 559 292,20	2 781 101,73	3 109 875,86	3 424 044,51	3 735 192,12	4 060 934,59
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	606,94	635,40	576,76	745,53	774,07	783,35	810,62	835,85	816,75	806,17	818,98	804,71	801,61	823,07	810,42	825,73
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	606,94	635,40	576,76	745,53	774,07	783,35	840,30	888,93	934,39	1 001,42	1 154,48	1 180,68	1 271,91	1 393,84	1 440,74	1 544,40
001	ПАО "МОЭК"	6	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	13,08	13,37	15,14	13,44	13,99	15,53	15,53	16,70	16,70	16,70	16,68	16,82	16,82	15,72	15,72	15,72
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	12,05	12,37	14,13	12,49	13,03	14,55	14,55	15,72	15,72	15,73	15,72	15,85	15,86	14,76	14,77	14,82
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,03	1,00	1,01	0,96	0,96	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	0,96	0,96	0,96	0,95	0,94	0,90
			Тоже в %	%	8%	7%	7%	7%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	116,03	129,46	135,17	409,51	117,91	166,66	172,33	178,43	185,48	191,89	200,27	207,70	215,21	223,27	231,74	240,47
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	1 069,85	962,21	1 148,68	1 394,42	1 403,52	1 758,69	1 853,20	1 933,02	2 011,86	2 092,48	2 178,61	2 265,77	2 357,21	2 451,54	2 549,60	2 651,59
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	411,49	424,37	518,65	642,31	877,31	935,40	985,69	1 028,21	1 070,85	1 113,84	1 160,82	1 207,26	1 256,36	1 306,66	1 358,93	1 413,29
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	378,27	545,48	685,17	758,34	813,42	865,69	888,04	894,76	933,40	951,09	974,50	1 010,60	1 042,26
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	378,27	545,48	685,17	758,34	813,42	865,69	888,04	894,76	933,40	951,09	974,50	1 010,60	1 042,26
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	378,27	545,48	685,17	758,34	813,42	865,69	888,04	894,76	933,40	951,09	974,50	1 010,60	1 042,26
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 172,18	1 192,55	1 224,82	1 626,23	1 789,49	1 937,05	2 041,08	2 128,85	2 214,00	2 302,56	2 394,67	2 490,45	2 590,07	2 693,67	2 801,42	2 913,48
			Страховые взносы	тыс. руб.	331,64	337,14	348,70	465,40	508,93	554,38	584,16	609,28	633,65	658,99	685,35	712,77	741,28	770,93	801,77	833,84
			Амортизация	тыс. руб.	1 255,83	1 285,77	1 384,36	2 126,59	1 787,30	1 637,58	1 852,71	2 098,72	2 388,20	3 927,14	6 113,35	8 025,75	10 089,65	11 951,20	13 372,78	14 627,11
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,21	1 076,21	1 113,04	2 410,18	3 153,78	3 914,51	4 067,40	7 787,31	8 352,67	11 355,85
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2 136,49	2 373,56	2 355,53	2 233,20	2 333,01	2 506,48	2 634,45	2 743,41	2 849,73	2 959,88	3 075,22	3 194,61	3 318,71	3 447,90	3 582,30	3 722,06
			аренда	тыс. руб.	258,33	240,76	262,57	21,67	293,71	55,64	58,63	61,15	63,59	66,14	68,78	71,53	74,39	77,37	80,46	83,68
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	852,06	734,75	1 133,63	933,66	634,65	807,55	789,25	783,48	783,11	779,01	781,76	779,58	776,70	774,82	773,27	771,55
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	697,20	86,42	84,46	83,85	83,81	83,37	83,66	83,43	83,12	82,92	82,75	82,57
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	6 934,09	7 015,44	7 730,89	9 567,29	9 817,49	10 140,00	10 517,74	10 862,51	11 215,36	11 535,94	11 879,60	12 248,57	12 608,40	12 990,77	13 401,53	13 822,38
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	6 934,09	7 015,44	7 730,89	9 567,29	9 817,49	10 140,00	10 517,74	10 862,51	11 215,36	11 535,94	11 879,60	12 248,57	12 608,40	12 990,77	13 401,53	13 822,38
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301,14	1 277,46	1 298,31	2 842,07	3 688,06	4 538,39	4 637,11	9 045,01	9 557,21	13 004,30
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	6 934,09	7 015,44	7 730,89	9 567,29	9 817,49	10 140,00	11 818,87	12 139,97	12 513,67	14 378,01	15 567,66	16 786,96	17 245,52	22 035,78	22 958,75	26 826,68
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	575,26	567,03	547,24	711,80	701,97	697,10	723,07	691,21	713,42	733,52	755,72	772,68	794,95	879,95	907,08	932,61
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	575,26	567,03	547,24	711,80	701,97	697,10	812,52	772,50	796,01	914,23	990,34	1 058,98	1 087,32	1 492,64	1 553,96	1 810,02
001	ПАО "МОЭК"	8	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	61,49	60,63	66,43	64,34	58,54	59,29	52,20	52,20	52,14	39,70	39,54	39,54				
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	60,08	59,25	65,03	63,03	57,23	57,98	50,88	50,88	50,83	38,39	38,22	38,22				
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,41	1,38	1,													

			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	1 418,64	1 275,91	1 523,17	1 919,66	1 932,19	2 401,82	2 769,10	2 888,37	3 006,17	3 126,64	3 255,34	3 385,57			
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	545,64	562,72	687,74	884,25	1 207,77	1 277,46	1 472,84	1 536,37	1 600,09	1 664,32	1 734,53	1 803,93			
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	520,76	750,94	935,73	1 133,13	1 215,44	1 293,53	1 326,93	1 336,98	1 394,71			
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	520,76	750,94	935,73	1 133,13	1 215,44	1 293,53	1 326,93	1 336,98	1 394,71			
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	520,76	750,94	935,73	1 133,13	1 215,44	1 293,53	1 326,93	1 336,98	1 394,71			
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 554,34	1 581,34	1 624,13	2 238,78	2 463,54	2 645,39	3 049,84	3 180,98	3 308,22	3 440,55	3 578,17	3 721,30			
			Страховые взносы	тыс. руб.	439,76	447,05	462,39	640,71	700,64	757,11	872,86	910,40	946,81	984,69	1 024,07	1 065,04			
			Амортизация	тыс. руб.	1 665,26	1 704,96	1 835,69	2 927,62	2 460,52	2 236,42	2 768,37	3 135,96	3 568,51	5 868,03	9 134,73	11 992,28			
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,16	1 063,09	1 063,09			
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2 833,03	3 147,39	3 123,49	3 074,37	3 211,79	3 423,05	3 936,46	4 099,28	4 258,14	4 422,73	4 595,08	4 773,47			
			аренда	тыс. руб.	342,55	319,25	348,17	29,84	404,35	75,98	87,60	91,37	95,02	98,82	102,78	106,89			
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Прибыль, всего	тыс. руб.	1 129,85	974,30	1 503,22	1 285,34	873,70	1 102,85	1 179,31	1 170,69	1 170,15	1 164,02	1 168,13	1 164,86			
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	959,81	118,03	126,21	125,29	125,23	124,57	125,01	124,66			
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	9 194,75	9 302,61	10 251,32	13 171,01	13 515,45	13 848,01	15 715,87	16 231,04	16 758,28	17 237,30	17 750,81	18 302,13			
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	9 194,75	9 302,61	10 251,32	13 171,01	13 515,45	13 848,01	15 715,87	16 231,04	16 758,28	17 237,30	17 750,81	18 302,13			
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,98	1 282,88	1 259,49			
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	9 194,75	9 302,61	10 251,32	13 171,01	13 515,45	13 848,01	15 715,87	16 231,04	16 758,28	17 369,28	19 033,69	19 561,62			
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	153,03	157,01	157,64	204,71	230,86	238,84	308,86	318,99	329,70	449,05	464,40	478,83			
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	153,03	157,01	157,64	204,71	230,86	238,84	308,86	318,99	329,70	452,49	497,97	511,78			
001	ПАО "МОЭК"	9	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	65,83	63,60	70,81	67,46	66,65	66,78	64,08	64,08	64,08	47,62	47,62	47,62			
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	64,56	62,36	69,55	66,27	65,47	65,60	62,89	62,89	62,89	46,43	46,43	46,43			
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,27	1,24	1,26	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18			
			Тоже в %	%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%			
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	138,57	154,60	161,43	510,17	146,89	205,97	234,68	242,99	252,59	261,31	272,73	282,84			
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	1 277,64	1 149,09	1 371,77	1 737,18	1 748,51	2 173,49	2 523,71	2 632,41	2 739,77	2 849,57	2 966,86	3 085,55			
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	491,41	506,79	619,38	800,19	1 092,96	1 156,02	1 342,32	1 400,22	1 458,30	1 516,83	1 580,82	1 644,07			
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	471,25	679,56	846,78	1 032,72	1 107,73	1 178,90	1 209,34	1 218,50	1 271,12			
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	471,25	679,56	846,78	1 032,72	1 107,73	1 178,90	1 209,34	1 218,50	1 271,12			
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	471,25	679,56	846,78	1 032,72	1 107,73	1 178,90	1 209,34	1 218,50	1 271,12			
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 399,85	1 424,17	1 462,70	2 025,96	2 229,35	2 393,92	2 779,57	2 899,09	3 015,06	3 135,66	3 261,08	3 391,53			
			Страховые взносы	тыс. руб.	396,05	402,62	416,43	579,80	634,03	685,14	795,51	829,72	862,91	897,43	933,32	970,66			
			Амортизация	тыс. руб.	1 499,74	1 535,50	1 653,23	2 649,31	2 226,61	2 023,82	2 523,05	2 858,06	3 252,28	5 348,02	8 325,23	10 929,56			
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2 551,44	2 834,56	2 813,03	2 782,12	2 906,47	3 097,65	3 587,62	3 736,01	3 880,79	4 030,80	4 187,87	4 350,46			
			аренда	тыс. руб.	308,50	287,52	313,57	27,00	365,91	68,76	79,84	83,27	86,60	90,06	93,67	97,41			
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Прибыль, всего	тыс. руб.	1 017,55	877,46	1 353,81	1 163,15	790,64	998,01	1 074,80	1 066,95	1 066,45	1 060,87	1 064,61	1 061,64			
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	868,57	106,81	115,02	114,18	114,13	113,53	113,93	113,62				
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	8 280,84	8 377,98	9 232,39	11 918,94	12 230,64	12 531,58	14 323,18	14 792,69	15 273,21	15 709,78	16 177,78	16 680,24				
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	8 280,84	8 377,98	9 232,39	11 918,94	12 230,64	12 531,58	14 323,18	14 792,69	15 273,21	15 709,78	16 177,78	16 680,24				
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	8 280,84	8 377,98	9 232,39	11 918,94	12 230,64	12 531,58	14 323,18	14 792,69	15 273,21	15 709,78	16 177,78	16 680,24				
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	128,26	134,35	132,74	176,69	183,50	191,04	227,74	235,20	242,84	338,34	348,42	359,24				
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	128,26	134,35	132,74	176,69	183,50	191,04	227,74	235,20	242,84	338,34	348,42	359,24				
001	ПАО "МОЭК"	10	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	6,41	7,37	10,65	10,15	9,39	10,05	10,05	10,68	10,68	10,68	10,68	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	6,25	7,21	10,49	10,00	9,24	9,90	9,90	10,53	10,53	10,53	10,53	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,66	0,66	0,65	0,65	0,65
			Тоже в %	%	3%	2%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	6%	6%	6%	6%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	17,49	19,51	20,37	64,38	18,54	25,99	26,99	42,37	44,05	45,57	47,56	49,36	51,15	53,06	55,07	57,15
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	161,24	145,02	173,12	219,24	220,67	274,30	290,22	459,03	477,75	496,90	517,35	538,48	560,21	582,63	605,93	630,17
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	62,02	63,96	78,17	100,99	137,93	145,89	154,36	244,17	254,29	264,50	275,66	286,92	298,58	310,54	322,96	335,88
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	59,47	85,76	106,87	118,76	193,16	205,57	210,88	212,48	221,83	226,03	231,60	240,18	247,70
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	59,47	85,76	106,87	118,76	193,16	205,57	210,88	212,48	221,83	226,03	231,60	240,18	247,70
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	59,47	85,76	106,87	118,76	193,16	205,57	210,88	212,48	221,83	226,03	231,60	240,18	247,70
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	176,66	179,73	184,60	255,68	281,35	302,12	319,64	505,54	525,76	546,79	568,66	591,87	615,55	640,17	665,78	692,41
			Страховые взносы	тыс. руб.	49,98	50,81	52,55	73,17	80,02	86,47	91,48	144,68	150,47	156,49	162,75	169,39	176,17	183,22	190,55	198,17
			Амортизация	тыс. руб.	189,27	193,78	208,64	334,35	281,01	255,41	290,14	498,38	567,12	932,58	1 451,73	1 907,38	2 397,88	2 840,29	3 178,14	3 476,24
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455,63	2 455,63	2 455,63	2 455,63	9 914,93	9 914,93	10 379,95	10 379,95
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	322,00	357,73	355,01	351,11	366,81	390,93	412,57	651,48	676,72	702,88	730,27	759,22	788,72	819,42	851,36	884,57
			аренда	тыс. руб.	38,93	36,29	39,57	3,41	46,18	8,68	9,18	14,52	15,10	15,71	16,33	17,00	17,68	18,39	19,12	19,89
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	128,42	110,74	170,85	146,79	99,78	125,95	123,60	186,05	185,97	184,99	185,64	185,27	184,59	184,14	183,77	183,36
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	109,62	13,48	13,23	19,91	19,90	19,80	19,87	19,83	19,75	19,71	19,67	19,62
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 045,07	1 057,33	1 165,16	1 504,21	1 543,54	1 581,52	1 647,12	2 579,52	2 663,31	2 739,43	2 821,04	2 910,96	2 996,48	3 087,35	3 184,98	3 284,99
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 045,07	1 057,33	1 165,16	1 504,21	1 543,54	1 581,52	1 647,12	2 579,52	2 663,31	2 739,43	2 821,04	2 910,96	2 996,48	3 087,35	3 184,98	3 284,99
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968,86	2 914,83	2 860,81	2 806,78	11 771,05	11 552,92	11 897,01	11 668,65
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 045,07	1 057,33	1 165,16	1 504,21	1 543,54	1 581,52	1 647,12	2 579,52	5 632,16	5 654,27	5 681,85	5 717,75	14 767,53	14 640,28	15 081,98	14 953,64
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	167,33	146,56	111,05	148,23	164,39	159,74	166,36	244,94	252,89	260,12	267,87	273,46	281,49	289,96	299,13	308,52
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	167,33	146,56	111,05	148,23	164,39	159,74	166,36	244,94	534,80	536,90	539,52	537,13	1 387,27	1 374,98	1 416,47	1 404,41
001	ПАО "МОЭК"	11	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	3,56	3,14	4,09	4,31	3,85	5,19	5,19	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	5,57	5,57
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	3,45	3,03	3,99	4,20	3,74	5,08	5,08	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	5,46	5,46
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
			Тоже в %	%	3%	3%	3%	2%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	11,01	12,28	12,82	35,16	10,12	14,19	14,74	15,26	15,86	23,39	24,41	25,32	26,23	27,22	31,03	32,20
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	101,47	91,26	108,95	119,72	120,50	149,79	158,48	165,30	172,05	255,06	265,56	276,19	287,33	298,83	341,43	355,09

[illegible]

			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,73	149,37	146,77	145,70	145,63	144,87	145,38	144,97	144,44	144,09	143,80	143,48
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	11 628,32	11 764,73	12 964,53	16 669,15	17 105,07	17 525,95	18 276,36	18 875,46	19 488,60	20 045,66	20 642,83	21 283,97	21 909,25	22 573,67	23 287,44	24 018,74
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	11 628,32	11 764,73	12 964,53	16 669,15	17 105,07	17 525,95	18 276,36	18 875,46	19 488,60	20 045,66	20 642,83	21 283,97	21 909,25	22 573,67	23 287,44	24 018,74
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319,01	17 747,18	17 899,55	18 249,96	17 904,14
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	11 628,32	11 764,73	12 964,53	16 669,15	17 105,07	17 525,95	18 276,36	18 875,46	19 488,60	20 045,66	20 642,83	26 602,98	39 656,42	40 473,22	41 537,41	41 922,88
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	843,70	887,25	876,99	1 062,34	1 086,25	1 213,78	1 265,75	1 308,82	1 351,33	1 389,96	1 429,70	1 471,64	1 517,70	1 595,16	1 645,60	1 694,80
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	843,70	887,25	876,99	1 062,34	1 086,25	1 213,78	1 265,75	1 308,82	1 351,33	1 389,96	1 429,70	1 839,42	2 747,09	2 860,03	2 935,23	2 958,14
001	ПАО "МОЭК"	13	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	8,14	8,83	10,57	7,68	9,03	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	7,56	8,26	9,99	7,12	8,47	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,58	0,58	0,58	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
			Тоже в %	%	7%	7%	6%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	55,00	61,37	64,08	200,56	57,74	80,97	84,07	87,04	90,48	93,61	97,69	101,32	104,98	108,92	113,05	117,31
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	507,14	456,11	544,50	682,92	687,37	854,44	904,03	942,96	981,42	1 020,75	1 062,77	1 105,29	1 149,89	1 195,91	1 243,75	1 293,50
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	195,06	201,16	245,85	314,57	429,66	454,45	480,84	501,58	522,38	543,35	566,27	588,93	612,88	637,41	662,91	689,43
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	185,26	267,15	332,88	369,93	396,80	422,30	433,20	436,48	455,33	463,96	475,38	492,99	508,43
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	185,26	267,15	332,88	369,93	396,80	422,30	433,20	436,48	455,33	463,96	475,38	492,99	508,43
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	185,26	267,15	332,88	369,93	396,80	422,30	433,20	436,48	455,33	463,96	475,38	492,99	508,43
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	555,65	565,30	580,59	796,45	876,40	941,10	995,68	1 038,49	1 080,03	1 123,23	1 168,16	1 214,89	1 263,49	1 314,03	1 366,59	1 421,25
			Страховые взносы	тыс. руб.	157,21	159,81	165,29	227,93	249,25	269,34	284,96	297,22	309,11	321,47	334,33	347,70	361,61	376,07	391,12	406,76
			Амортизация	тыс. руб.	595,30	609,49	656,22	1 041,50	875,33	795,60	903,79	1 023,80	1 165,01	1 915,73	2 982,21	3 915,12	4 921,93	5 830,02	6 523,50	7 135,38
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01	63,01	63,01	892,45	892,45	1 131,97	1 131,97	1 131,97	1 131,97
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 012,75	1 125,13	1 116,58	1 093,71	1 142,59	1 217,75	1 285,13	1 338,29	1 390,15	1 443,89	1 500,15	1 558,39	1 618,93	1 681,95	1 747,51	1 815,69
			аренда	тыс. руб.	122,46	114,13	124,47	10,62	143,85	27,03	28,60	29,83	31,02	32,26	33,55	34,90	36,29	37,74	39,25	40,82
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	403,90	348,29	537,37	457,26	310,82	392,34	385,01	382,20	382,02	380,02	381,36	380,29	378,89	377,97	377,22	376,37
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	341,45	41,99	41,20	40,90	40,88	40,67	40,81	40,70	40,55	40,45	40,37	40,28
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	3 286,94	3 325,50	3 664,64	4 685,57	4 808,11	4 926,41	5 130,75	5 298,94	5 471,07	5 627,45	5 795,10	5 975,09	6 150,62	6 337,15	6 537,52	6 742,82
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	3 286,94	3 325,50	3 664,64	4 685,57	4 808,11	4 926,41	5 130,75	5 298,94	5 471,07	5 627,45	5 795,10	5 975,09	6 150,62	6 337,15	6 537,52	6 742,82
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18	74,79	73,40	1 074,81	1 055,18	1 325,12	1 300,22	1 275,32	1 250,41	
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 286,94	3 325,50	3 664,64	4 685,57	4 808,11	4 926,41	5 130,75	5 375,12	5 545,86	5 700,86	6 869,91	7 030,26	7 475,75	7 637,37	7 812,84	7 993,24
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	434,69	402,64	366,79	643,72	557,06	603,19	628,21	648,80	669,87	688,50	709,01	730,86	752,33	775,14	799,65	824,76
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	434,69	402,64	366,79	643,72	557,06	603,19	628,21	658,13	679,03	697,48	840,51	859,92	914,41	934,18	955,65	977,71
001	ПАО "МОЭК"	14	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1,03	1,01	1,23	1,08	1,07	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,99	0,97	1,19	1,05	1,03	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
			Тоже в %	%	4%	4%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	4,40	4,91	5,12	14,98	4,31	6,05	7,36	7,62	7,92	8,19	8,55	8,87	9,19	9,53	9,89	10,27
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	40,55	36,47	43,53	51,01	51,34	63,82	79,13	82,54	85,90	89,34	93,02	96,74	100,65	104,68	108,86	113,22
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	15,60	16,08	19,66	23,50	32,09	33,94	42,09	43,90	45,72	47,56	49,56	51,55	53,64	55,79	58,02	60,34
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	13,84	19,95	24,86	32,38	34,73	36,96	37,9						

			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	13,84	19,95	24,86	32,38	34,73	36,96	37,92	38,20	39,85	40,61	41,61	43,15	44,50
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	13,84	19,95	24,86	32,38	34,73	36,96	37,92	38,20	39,85	40,61	41,61	43,15	44,50
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	44,43	45,20	46,42	59,49	65,46	70,29	87,15	90,90	94,53	98,31	102,25	106,34	110,59	115,01	119,62	124,40
			Страховые взносы	тыс. руб.	12,57	12,78	13,22	17,02	18,62	20,12	24,94	26,01	27,06	28,14	29,26	30,43	31,65	32,92	34,23	35,60
			Амортизация	тыс. руб.	47,60	48,73	52,47	77,79	65,38	59,42	79,11	89,61	101,97	167,68	261,03	342,68	430,81	510,29	570,99	624,55
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,78	560,44	1 948,35	1 948,35	1 948,35	2 111,33	2 111,33
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	80,97	89,96	89,27	81,69	85,34	90,95	112,49	117,14	121,68	126,38	131,31	136,40	141,70	147,22	152,96	158,92
			аренда	тыс. руб.	9,79	9,12	9,95	0,79	10,74	2,02	2,50	2,61	2,72	2,82	2,94	3,05	3,18	3,30	3,44	3,57
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	32,29	27,85	42,96	34,15	23,22	29,30	33,70	33,45	33,44	33,26	33,38	33,29	33,16	33,08	33,02	32,94
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	3,14	3,61	3,58	3,58	3,56	3,57	3,56	3,55	3,54	3,53	3,53
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	262,80	265,88	293,00	349,97	359,12	367,96	449,09	463,81	478,87	492,56	507,24	522,99	538,35	554,68	572,22	590,19
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	262,80	265,88	293,00	349,97	359,12	367,96	449,09	463,81	478,87	492,56	507,24	522,99	538,35	554,68	572,22	590,19
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,35	666,77	2 332,43	2 289,56	2 246,70	2 400,88	2 354,43
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	262,80	265,88	293,00	349,97	359,12	367,96	449,09	463,81	478,87	1 085,91	1 174,01	2 855,42	2 827,92	2 801,38	2 973,10	2 944,62
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	264,17	273,45	246,22	323,08	335,96	365,79	446,44	461,07	475,36	488,31	500,55	516,10	531,26	547,37	564,68	582,41
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	264,17	273,45	246,22	323,08	335,96	365,79	446,44	461,07	475,36	1 076,53	1 158,54	2 817,80	2 790,66	2 764,48	2 933,94	2 905,83
001	ПАО "МОЭК"	15	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,41	0,39	0,49	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,37	0,35	0,45	0,41	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
			Тоже в %	%	11%	11%	9%	9%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	4,83	5,39	5,62	17,77	5,12	7,18	7,45	7,71	8,02	8,30	8,66	8,98	9,30	9,65	10,02	10,40
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	44,51	40,03	47,79	60,52	60,92	75,72	80,12	83,57	86,97	90,46	94,18	97,95	101,90	105,98	110,22	114,63
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	17,12	17,66	21,58	27,88	38,08	40,27	42,61	44,45	46,29	48,15	50,18	52,19	54,31	56,49	58,75	61,10
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	16,42	23,67	29,50	32,78	35,16	37,42	38,39	38,68	40,35	41,12	42,13	43,69	45,06
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	16,42	23,67	29,50	32,78	35,16	37,42	38,39	38,68	40,35	41,12	42,13	43,69	45,06
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	16,42	23,67	29,50	32,78	35,16	37,42	38,39	38,68	40,35	41,12	42,13	43,69	45,06
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	48,77	49,62	50,96	70,58	77,67	83,40	88,24	92,03	95,71	99,54	103,52	107,66	111,97	116,45	121,11	125,95
			Страховые взносы	тыс. руб.	13,80	14,03	14,51	20,20	22,09	23,87	25,25	26,34	27,39	28,49	29,63	30,81	32,05	33,33	34,66	36,05
			Амортизация	тыс. руб.	52,25	53,49	57,60	92,30	77,57	70,51	80,09	90,73	103,24	169,77	264,29	346,96	436,18	516,66	578,12	632,34
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,95	1 184,95	1 184,95	1 184,95	1 184,95	1 999,87	1 999,87
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	88,89	98,75	98,00	96,92	101,26	107,92	113,89	118,60	123,20	127,96	132,94	138,11	143,47	149,06	154,87	160,91
			аренда	тыс. руб.	10,75	10,02	10,92	0,94	12,75	2,40	2,53	2,64	2,75	2,86	2,97	3,09	3,22	3,34	3,48	3,62
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	35,45	30,57	47,16	40,52	27,54	34,77	34,12	33,87	33,85	33,68	33,80	33,70	33,58	33,50	33,43	33,35
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26	3,72	3,65	3,62	3,62	3,60	3,62	3,61	3,59	3,58	3,58	3,57
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	288,49	291,88	321,64	415,24	426,10	436,58	454,69	469,60	484,85	498,71	513,57	529,52	545,07	561,60	579,36	597,55

			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	288,49	291,88	321,64	415,24	426,10	436,58	454,69	469,60	484,85	498,71	513,57	529,52	545,07	561,60	579,36	597,55
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,60	1 406,53	1 380,47	1 354,40	1 328,33	2 287,50	2 243,50
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	288,49	291,88	321,64	415,24	426,10	436,58	454,69	469,60	484,85	1 931,31	1 920,10	1 909,98	1 899,47	1 889,93	2 866,86	2 841,05
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	782,71	832,24	718,11	920,32	996,15	1 111,82	1 157,94	1 195,89	1 234,74	1 270,03	1 307,87	1 348,49	1 388,11	1 430,20	1 475,42	1 521,76
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	782,71	832,24	718,11	920,32	996,15	1 111,82	1 157,94	1 195,89	1 234,74	4 918,36	4 889,81	4 864,04	4 837,27	4 812,98	7 300,87	7 235,16
001	ПАО "МОЭК"	17	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	21,33	19,44	25,33	22,64	22,47	23,43	23,33	23,33	23,33	23,28	23,21	23,21	23,21	23,21	23,21	23,21
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	20,29	18,42	24,30	21,67	21,50	22,46	22,36	22,36	22,36	22,32	22,26	22,27	22,30	22,31	22,36	22,37
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,04	1,02	1,03	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96	0,94	0,94	0,90	0,89	0,85	0,84
			Тоже в %	%	5%	5%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	113,52	126,65	132,25	419,16	120,69	169,23	196,55	203,50	211,55	218,86	228,41	236,89	245,45	254,65	264,31	274,27
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	1 046,69	941,38	1 123,81	1 427,31	1 436,62	1 785,79	2 113,65	2 204,69	2 294,61	2 386,57	2 484,80	2 584,21	2 688,50	2 796,09	2 907,93	3 024,25
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	402,58	415,18	507,42	657,46	898,00	949,81	1 124,22	1 172,71	1 221,35	1 270,38	1 323,96	1 376,94	1 432,93	1 490,30	1 549,92	1 611,91
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	387,19	558,34	695,73	864,92	927,74	987,35	1 012,85	1 020,51	1 064,58	1 084,76	1 111,46	1 152,63	1 188,74
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	387,19	558,34	695,73	864,92	927,74	987,35	1 012,85	1 020,51	1 064,58	1 084,76	1 111,46	1 152,63	1 188,74
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	387,19	558,34	695,73	864,92	927,74	987,35	1 012,85	1 020,51	1 064,58	1 084,76	1 111,46	1 152,63	1 188,74
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 146,81	1 166,74	1 198,30	1 664,58	1 831,69	1 966,90	2 327,94	2 428,04	2 525,16	2 626,17	2 731,22	2 840,47	2 954,09	3 072,25	3 195,14	3 322,94
			Страховые взносы	тыс. руб.	324,46	329,84	341,15	476,38	520,94	562,93	666,26	694,91	722,70	751,61	781,67	812,94	845,46	879,28	914,45	951,03
			Амортизация	тыс. руб.	1 228,65	1 257,94	1 354,39	2 176,74	1 829,44	1 662,82	2 113,10	2 393,68	2 723,84	4 479,07	6 972,53	9 153,71	11 507,68	13 630,84	15 252,22	16 682,83
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,46	119,46	119,46	119,46	1 793,62	7 176,17	9 128,97	17 680,59	24 541,63	35 443,54
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2 090,24	2 322,18	2 304,55	2 285,85	2 388,03	2 545,10	3 004,70	3 128,98	3 250,24	3 375,87	3 507,42	3 643,59	3 785,13	3 932,47	4 085,76	4 245,16
			аренда	тыс. руб.	252,74	235,55	256,89	22,19	300,64	56,49	66,87	69,74	72,53	75,43	78,45	81,59	84,85	88,24	91,77	95,44
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	833,62	718,85	1 109,09	955,67	649,61	819,99	900,17	893,59	893,18	888,49	891,63	889,14	885,86	883,71	881,95	879,98
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	713,64	87,75	96,34	95,63	95,59	95,09	95,42	95,15	94,80	94,57	94,39	94,17
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	6 784,00	6 863,58	7 563,55	9 792,89	10 048,99	10 296,25	11 995,92	12 389,15	12 791,60	13 157,23	13 549,19	13 970,01	14 380,42	14 816,52	15 285,01	15 765,01
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	6 784,00	6 863,58	7 563,55	9 792,89	10 048,99	10 296,25	11 995,92	12 389,15	12 791,60	13 157,23	13 549,19	13 970,01	14 380,42	14 816,52	15 285,01	15 765,01
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,42	141,79	139,17	136,54	2 157,97	8 626,02	10 829,08	20 967,15	28 873,17	41 513,66
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	6 784,00	6 863,58	7 563,55	9 792,89	10 048,99	10 296,25	12 140,34	12 530,94	12 930,76	13 293,76	15 707,16	22 596,03	25 209,50	35 783,67	44 158,19	57 278,67
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	334,37	372,65	311,30	432,47	447,25	458,43	536,46	554,05	572,05	589,54	608,61	627,31	644,81	664,04	683,61	704,76
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	334,37	372,65	311,30	432,47	447,25	458,43	542,92	560,39	578,27	595,66	705,54	1 014,66	1 130,39	1 603,75	1 974,95	2 560,59
001	ПАО "МОЭК"	18	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1,52	1,28	1,43	1,40	1,32	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	1,40	1,16	1,32	1,29	1,20	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,27	1,28	1,28	1,28	1,29
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09
			Тоже в %	%	8%	9%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	9%	8%	8%	7%	7%	7%	7%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	13,02	14,53	15,17	42,47	12,23	17,14	17,80	18,43	19,16	19,82	20,69	21,45	22,23	23,06	23,94	24,84
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	120,08	108,00	128,93	144,60	145,54	180,92	191,42	199,66	207,81	216,13	225,03	234,03	243,48	253,22	263,35	273,88
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	46,19	47,63	58,21	66,61	90,98	96,23	101,81	106,20	110,61	115,05	119,90	124,70	129,77	134,97	140,36	145,98
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	39,23	56,57	70,48	78,33	84,02	89,42	91,73	92,42	96,41	98,24	100,66	104,38	107,66
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	39,23	56,57	70,48	78,33	84,02	89,42	91,73	92,42	96,41	98,24	100,66	104,38	107,66
	</																			

			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	131,57	133,86	137,48	168,64	185,57	199,27	210,82	219,89	228,68	237,83	247,35	257,24	267,53	278,23	289,36	300,93
			Страховые взносы	тыс. руб.	37,22	37,84	39,14	48,26	52,78	57,03	60,34	62,93	65,45	68,07	70,79	73,62	76,57	79,63	82,81	86,13
			Амортизация	тыс. руб.	140,96	144,32	155,38	220,53	185,34	168,46	191,37	216,78	246,68	405,63	631,45	828,98	1 042,16	1 234,44	1 381,28	1 510,84
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,47	2 441,08	2 820,44	2 992,06	4 084,02	
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	239,81	266,42	264,39	231,58	241,93	257,84	272,11	283,37	294,35	305,73	317,64	329,97	342,79	356,13	370,02	384,45
			аренда	тыс. руб.	29,00	27,02	29,47	2,25	30,46	5,72	6,06	6,32	6,57	6,83	7,10	7,39	7,68	7,99	8,31	8,64
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	95,64	82,47	127,24	96,82	65,81	83,07	81,52	80,93	80,89	80,46	80,75	80,52	80,23	80,03	79,87	79,69
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	8,89	8,72	8,66	8,66	8,61	8,64	8,62	8,59	8,56	8,55	8,53
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	778,30	787,43	867,74	992,12	1 018,06	1 043,11	1 086,38	1 121,99	1 158,44	1 191,55	1 227,05	1 265,16	1 302,32	1 341,82	1 384,25	1 427,72
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	778,30	787,43	867,74	992,12	1 018,06	1 043,11	1 086,38	1 121,99	1 158,44	1 191,55	1 227,05	1 265,16	1 302,32	1 341,82	1 384,25	1 427,72
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,43	2 912,00	3 316,95	3 462,39	4 716,74
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	778,30	787,43	867,74	992,12	1 018,06	1 043,11	1 086,38	1 121,99	1 158,44	1 191,55	1 227,05	3 422,59	4 214,33	4 658,76	4 846,64	6 144,46
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	556,14	677,69	659,12	707,03	774,14	878,99	915,44	945,45	976,16	1 004,07	1 030,94	993,01	1 020,81	1 051,08	1 078,71	1 110,69
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	556,14	677,69	659,12	707,03	774,14	878,99	915,44	945,45	976,16	1 004,07	1 030,94	2 686,35	3 303,36	3 649,31	3 776,87	4 780,06
001	ПАО "МОЭК"	21	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1,04	0,92	1,17	1,01	0,99	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	1,00	0,88	1,13	0,97	0,95	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,93	0,93	0,93
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
			Тоже в %	%	4%	4%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	4,29	4,79	5,00	15,79	4,55	6,38	6,62	6,85	7,13	7,37	7,69	7,98	8,27	8,58	8,90	9,24
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	39,55	35,57	42,47	53,78	54,13	67,29	71,19	74,26	77,28	80,38	83,69	87,04	90,55	94,17	97,94	101,86
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	15,21	15,69	19,17	24,77	33,83	35,79	37,86	39,50	41,14	42,79	44,59	46,38	48,26	50,19	52,20	54,29
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	14,59	21,04	26,21	29,13	31,25	33,25	34,11	34,37	35,86	36,54	37,43	38,82	40,04
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	14,59	21,04	26,21	29,13	31,25	33,25	34,11	34,37	35,86	36,54	37,43	38,82	40,04
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	14,59	21,04	26,21	29,13	31,25	33,25	34,11	34,37	35,86	36,54	37,43	38,82	40,04
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	43,34	44,09	45,28	62,72	69,01	74,11	78,41	81,78	85,05	88,45	91,99	95,67	99,50	103,48	107,61	111,92
			Страховые взносы	тыс. руб.	12,26	12,46	12,89	17,95	19,63	21,21	22,44	23,40	24,34	25,31	26,33	27,38	28,48	29,61	30,80	32,03
			Амортизация	тыс. руб.	46,43	47,53	51,18	82,02	68,93	62,65	71,17	80,62	91,74	150,86	234,84	308,30	387,59	459,10	513,71	561,89
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,41	1 680,41	
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	78,99	87,75	87,08	86,13	89,98	95,89	101,20	105,39	109,47	113,70	118,13	122,72	127,49	132,45	137,61	142,98
			аренда	тыс. руб.	9,55	8,90	9,71	0,84	11,33	2,13	2,25	2,35	2,44	2,54	2,64	2,75	2,86	2,97	3,09	3,21
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	31,50	27,16	41,91	36,01	24,48	30,90	30,32	30,10	30,08	29,93	30,03	29,95	29,84	29,76	29,70	29,64
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	26,89	3,31	3,24	3,22	3,22	3,20	3,21	3,20	3,19	3,19	3,18	3,17
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	256,35	259,36	285,81	368,98	378,62	387,94	404,03	417,28	430,83	443,15	456,35	470,52	484,34	499,03	514,81	530,98
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	256,35	259,36	285,81	368,98	378,62	387,94	404,03	417,28	430,83	443,15	456,35	470,52	484,34	499,03	514,81	530,98
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,61	1 994,64	

			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	256,35	259,36	285,81	368,98	378,62	387,94	404,03	417,28	430,83	443,15	456,35	470,52	484,34	499,03	2 546,43	2 525,62
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	256,90	295,46	252,60	365,26	383,18	419,99	437,41	451,75	466,42	479,76	494,05	509,39	524,36	539,01	556,05	573,51
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	256,90	295,46	252,60	365,26	383,18	419,99	437,41	451,75	466,42	479,76	494,05	509,39	524,36	539,01	2 750,42	2 727,95
001	ПАО "МОЭК"	22	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	7,72	7,71	8,39	8,65	8,25	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	7,50	7,49	8,17	8,44	8,04	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	8,00	8,01	8,01
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,22	0,21	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18
			Тоже в %	%	3%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	23,95	26,72	27,90	88,18	25,39	35,60	36,96	38,27	39,78	41,16	42,96	44,55	46,16	47,89	49,71	51,58
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	220,84	198,62	237,11	300,27	302,23	375,69	397,49	414,61	431,52	448,81	467,29	485,98	505,59	525,83	546,86	568,73
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	84,94	87,60	107,06	138,31	188,92	199,82	211,42	220,54	229,68	238,90	248,98	258,94	269,48	280,26	291,47	303,13
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	81,46	117,46	146,37	162,65	174,47	185,68	190,47	191,92	200,20	204,00	209,02	216,76	223,55
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	81,46	117,46	146,37	162,65	174,47	185,68	190,47	191,92	200,20	204,00	209,02	216,76	223,55
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	81,46	117,46	146,37	162,65	174,47	185,68	190,47	191,92	200,20	204,00	209,02	216,76	223,55
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	241,96	246,17	252,83	350,19	385,34	413,79	437,79	456,61	474,88	493,87	513,63	534,17	555,54	577,76	600,87	624,91
			Страховые взносы	тыс. руб.	68,46	69,59	71,98	100,22	109,59	118,43	125,30	130,68	135,91	141,35	147,00	152,88	159,00	165,36	171,97	178,85
			Амортизация	тыс. руб.	259,23	265,41	285,76	457,93	384,87	349,82	397,39	450,15	512,24	842,33	1 311,24	1 721,43	2 164,11	2 563,39	2 868,31	3 137,34
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801,71	6 108,69
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	441,02	489,95	486,23	480,89	502,38	535,43	565,06	588,43	611,23	634,86	659,60	685,21	711,83	739,53	768,36	798,34
			аренда	тыс. руб.	53,32	49,70	54,20	4,67	63,25	11,89	12,57	13,12	13,64	14,19	14,75	15,34	15,96	16,59	17,26	17,95
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	175,88	151,67	234,01	201,05	136,66	172,51	169,28	168,05	167,97	167,09	167,68	167,21	166,59	166,19	165,86	165,49
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	150,13	18,46	18,12	17,98	17,98	17,88	17,94	17,89	17,83	17,79	17,75	17,71
			Необходимая валовая выручка (НБВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 431,34	1 448,14	1 595,82	2 060,19	2 114,07	2 166,09	2 255,93	2 329,88	2 405,57	2 474,33	2 548,04	2 627,18	2 704,36	2 786,37	2 874,47	2 964,74
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 431,34	1 448,14	1 595,82	2 060,19	2 114,07	2 166,09	2 255,93	2 329,88	2 405,57	2 474,33	2 548,04	2 627,18	2 704,36	2 786,37	2 874,47	2 964,74
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805,27	7 279,77
			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 431,34	1 448,14	1 595,82	2 060,19	2 114,07	2 166,09	2 255,93	2 329,88	2 405,57	2 474,33	2 548,04	2 627,18	2 704,36	2 786,37	8 679,74	10 244,51
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	190,86	193,24	195,33	238,29	256,34	271,46	282,72	291,99	301,47	310,09	319,33	329,24	338,92	348,30	359,01	370,29
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	190,86	193,24	195,33	238,29	256,34	271,46	282,72	291,99	301,47	310,09	319,33	329,24	338,92	348,30	1 084,08	1 279,51
001	ПАО "МОЭК"	23	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	2,81	2,63	3,36	3,42	3,14	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	0,66			
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	2,64	2,47	3,20	3,27	2,98	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	0,51			
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15			
			Тоже в %	%	6%	6%	5%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	23%			
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	17,71	19,76	20,64	64,47	18,56	26,03	27,02	27,98	29,08	30,09	31,40	32,57	33,75			
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	163,33	146,90	175,37	219,52	220,95	274,65	290,59	303,11	315,47	328,11	341,62	355,29	369,62			
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	62,82	64,79	79,18	101,12	138,11	146,08	154,56	161,23	167,92	174,66	182,02	189,31	197,00			
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	59,55	85,87	107,00	118,91	127,55	135,74	139,25	140,30	146,36	149,14			
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	59,55	85,87	107,00	118,91	127,55	135,74	139,25	140,30	146,36	149,14			
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	59,55	85,87	107,00	118,91	127,55	135,74	139,25	140,30	146,36	149,14			
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	178,96	182,07	186,99	256,01	281,71	302,51	320,05	333,82	347,17	361,06	375,50	390,52	406,14			

			Страховые взносы	тыс. руб.	50,63	51,47	53,24	73,27	80,12	86,58	91,60	95,54	99,36	103,33	107,47	111,77	116,24			
			Амортизация	тыс. руб.	191,73	196,30	211,35	334,78	281,37	255,74	290,52	329,09	374,48	615,80	958,61	1 258,48	1 582,12			
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	326,18	362,37	359,62	351,56	367,28	391,44	413,10	430,18	446,85	464,13	482,21	500,93	520,39			
			аренда	тыс. руб.	39,44	36,76	40,09	3,41	46,24	8,69	9,19	9,59	9,97	10,37	10,79	11,22	11,67			
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Прибыль, всего	тыс. руб.	130,08	112,17	173,07	146,98	99,91	126,11	123,76	122,85	122,80	122,15	122,58	122,24	121,79			
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	109,76	13,50	13,24	13,15	13,14	13,07	13,12	13,08	13,03			
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 058,63	1 071,05	1 180,28	1 506,14	1 545,53	1 583,56	1 649,24	1 703,30	1 758,63	1 808,90	1 862,79	1 920,65	1 977,07			
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 058,63	1 071,05	1 180,28	1 506,14	1 545,53	1 583,56	1 649,24	1 703,30	1 758,63	1 808,90	1 862,79	1 920,65	1 977,07			
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 058,63	1 071,05	1 180,28	1 506,14	1 545,53	1 583,56	1 649,24	1 703,30	1 758,63	1 808,90	1 862,79	1 920,65	1 977,07			
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	400,31	433,81	368,67	440,55	492,81	514,23	535,56	553,11	571,08	587,40	604,90	623,69	3 889,01			
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	400,31	433,81	368,67	440,55	492,81	514,23	535,56	553,11	571,08	587,40	604,90	623,69	3 889,01			
001	ПАО "МОЭК"	24	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	2,26	1,99	2,57	2,48	2,24	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,32	2,03	2,03	2,02
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	2,20	1,92	2,51	2,42	2,18	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,30	2,30	2,27	1,97	1,97	1,97
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
			Тоже в %	%	3%	3%	2%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	2%	2%	3%	3%	3%	3%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	7,52	8,39	8,76	22,62	6,51	9,13	9,48	9,82	10,20	10,56	11,02	11,43	11,84	12,28	12,75	13,23
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	69,33	62,35	74,43	77,01	77,51	96,35	101,94	106,33	110,67	115,11	119,84	124,64	129,67	134,86	140,25	145,86
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	26,66	27,50	33,61	35,47	48,45	51,25	54,22	56,56	58,91	61,27	63,86	66,41	69,11	71,88	74,75	77,74
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	20,89	30,13	37,54	41,72	44,75	47,62	48,85	49,22	51,35	52,32	53,61	55,59	57,33
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	20,89	30,13	37,54	41,72	44,75	47,62	48,85	49,22	51,35	52,32	53,61	55,59	57,33
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	20,89	30,13	37,54	41,72	44,75	47,62	48,85	49,22	51,35	52,32	53,61	55,59	57,33
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	75,96	77,28	79,37	89,81	98,83	106,12	112,28	117,11	121,79	126,66	131,73	137,00	142,48	148,18	154,10	160,27
			Страховые взносы	тыс. руб.	21,49	21,85	22,60	25,70	28,11	30,37	32,13	33,52	34,86	36,25	37,70	39,21	40,78	42,41	44,10	45,87
			Амортизация	тыс. руб.	81,38	83,32	89,71	117,45	98,71	89,72	101,92	115,45	131,37	216,03	336,29	441,49	555,03	657,43	735,63	804,63
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304,78	4 167,04	4 167,04	4 167,04	4 167,04
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	138,44	153,81	152,64	123,33	128,85	137,32	144,92	150,91	156,76	162,82	169,17	175,73	182,56	189,67	197,06	204,75
			аренда	тыс. руб.	16,74	15,60	17,01	1,20	16,22	3,05	3,22	3,36	3,50	3,64	3,78	3,93	4,09	4,26	4,43	4,60
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	55,21	47,61	73,46	51,56	35,05	44,24	43,42	43,10	43,08	42,85	43,00	42,88	42,73	42,62	42,54	42,44
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	4,73	4,65	4,61	4,61	4,59	4,60	4,59	4,57	4,56	4,55	4,54
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	449,33	454,60	500,96	528,37	542,19	555,53	578,57	597,54	616,95	634,59	653,49	673,79	693,58	714,61	737,21	760,36
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	449,33	454,60	500,96	528,37	542,19	555,53	578,57	597,54	616,95	634,59	653,49	673,79	693,58	714,61	737,21	760,36
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,47	4 965,25	4 873,57	4 781,90	4 690,22
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	449,33	454,60	500,96	528,37	542,19	555,53	578,57	597,54	616,95	634,59	653,49	4 669,26	5 658,83	5 588,19	5 519,11	5 450,59
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	204,04	236,18	199,61	213,12	241,76	242,67	252,73	261,02	269,49	277,20	284,21	293,04	306,01	362,12	373,57	386,89
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	204,04	236,18	199,61	213,12	241,76	242,67	252,73	261,02	269,49	277,20	284,21	2 030,74	2 496,69	2 831,69	2 796,69	2 773,40
001	ПАО "МОЭК"	26	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	2,29	2,18	2,66	2,53	2,46	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	2,15	2,04	2,52	2,39	2,32	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,37	2,37
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
			Тоже в %	%	6%	6%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	15,64	17,45	18,22	57,59	16,58	23,25	24,14	24,99	25,98	26,88	28,05	29,09	30,14	31,27	32,46	33,68
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	144,22	129,71	154,84	196,09	197,37	245,34	259,58	270,76	281,80	293,10	305,16	317,37	330,18	343,39	357,13	371,41
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	55,47	57,21	69,92	90,33	123,37	130,49	138,07	144,02	150,00	156,02	162,60	169,10	175,98	183,03	190,35	197,96
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	53,19	76,71	95,58	106,22	113,94	121,26	124,39	125,33	130,74	133,22	136,50	141,56	145,99
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	53,19	76,71	95,58	106,22	113,94	121,26	124,39	125,33	130,74	133,22	136,50	141,56	145,99
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	53,19	76,71	95,58	106,22	113,94	121,26	124,39	125,33	130,74	133,22	136,50	141,56	145,99
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	158,01	160,76	165,11	228,69	251,65	270,22	285,90	298,19	310,12	322,52	335,42	348,84	362,79	377,31	392,40	408,09
			Страховые взносы	тыс. руб.	44,71	45,45	47,01	65,45	71,57	77,34	81,82	85,34	88,76	92,31	96,00	99,84	103,83	107,98	112,30	116,80
			Амортизация	тыс. руб.	169,29	173,33	186,62	299,05	251,34	228,45	259,51	293,97	334,52	550,08	856,30	1 124,18	1 413,27	1 674,02	1 873,14	2 048,83
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427,26
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	288,01	319,96	317,53	314,04	328,08	349,66	369,01	384,27	399,16	414,59	430,75	447,47	464,86	482,95	501,78	521,35
			аренда	тыс. руб.	34,82	32,45	35,40	3,05	41,30	7,76	8,21	8,56	8,91	9,26	9,63	10,02	10,42	10,84	11,27	11,72
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	114,86	99,05	152,82	131,30	89,25	112,66	110,55	109,74	109,69	109,12	109,50	109,20	108,79	108,53	108,31	108,07
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	12,06	11,83	11,74	11,74	11,68	11,72	11,69	11,64	11,61	11,59	11,57
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	934,74	945,70	1 042,15	1 345,40	1 380,59	1 414,56	1 473,23	1 521,52	1 570,95	1 615,85	1 663,99	1 715,67	1 766,07	1 819,63	1 877,17	1 936,12
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	934,74	945,70	1 042,15	1 345,40	1 380,59	1 414,56	1 473,23	1 521,52	1 570,95	1 615,85	1 663,99	1 715,67	1 766,07	1 819,63	1 877,17	1 936,12
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,55
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	934,74	945,70	1 042,15	1 345,40	1 380,59	1 414,56	1 473,23	1 521,52	1 570,95	1 615,85	1 663,99	1 715,67	1 766,07	1 819,63	1 877,17	3 661,67
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	434,47	463,53	413,50	532,66	562,11	598,27	623,08	643,50	664,41	683,40	703,76	725,62	746,93	769,58	791,62	816,48
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	434,47	463,53	413,50	532,66	562,11	598,27	623,08	643,50	664,41	683,40	703,76	725,62	746,93	769,58	791,62	1 544,17
001	ПАО "МОЭК"	27	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	7,60	7,29	8,25	7,72	7,75	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	7,26	6,96	7,91	7,40	7,44	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,49	7,49	7,49
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,34	0,33	0,33	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30
			Тоже в %	%	4%	5%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	36,63	40,86	42,67	134,84	38,82	54,44	76,29	78,99	82,11	84,95	88,66	91,95	95,27	98,85	102,59	106,46
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	337,70	303,72	362,58	459,16	462,16	574,49	820,43	855,77	890,68	926,37	964,50	1 003,09	1 043,57	1 085,33	1 128,74	1 173,89
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	129,89	133,95	163,71	211,50	288,88	305,55	436,38	455,20	474,08	493,11	513,91	534,47	556,21	578,48	601,62	625,68
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	124,56	179,62	223,82	335,73	360,11	383,25	393,15	396,12	413,23	421,06	431,42	447,40	461,42
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	124,56	179,62	223,82	335,73	360,11	383,25	393,15	396,12	413,23	421,06	431,42	447,40	461,42
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	124,56	179,62	223,82	335,73	360,11	383,25	393,15	396,12	413,23	421,06	431,42	447,40	461,42
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	370,00	376,43	386,61	535,49	589,25	632,75	903,61	942,47	980,17	1 019,38	1 060,15	1 102,56	1 146,66	1 192,53	1 240,23	1 289,84
			Страховые взносы	тыс. руб.	104,68	106,42	110,07	153,25	167,58	181,09	258,61	269,73	280,52	291,75	303,42	315,55	328,17	341,30	354,95	369,15
			Амортизация	тыс. руб.	396,40	405,85	436,97	700,25	588,53	534,92	820,22	929,13	1 057,29	1 738,60	2 706,46	3 553,11	4 466,82	5 290,95	5 920,30	6 475,61
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,59	235,59	235,59	235,59	235,59	1 623,65	2 050,42
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	674,38	749,21	743,52													

			аренда	тыс. руб.	81,54	76,00	82,88	7,14	96,72	18,17	25,95	27,07	28,15	29,28	30,45	31,67	32,94	34,25	35,62	37,05
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	268,95	231,92	357,83	307,44	208,98	263,79	349,41	346,86	346,70	344,88	346,10	345,13	343,85	343,02	342,34	341,57
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	229,58	28,23	37,39	37,12	37,10	36,91	37,04	36,94	36,80	36,71	36,64	36,55
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	2 188,74	2 214,42	2 440,25	3 150,35	3 232,73	3 312,28	4 656,34	4 808,98	4 965,19	5 107,11	5 259,26	5 422,60	5 581,91	5 751,18	5 933,04	6 119,35
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	2 188,74	2 214,42	2 440,25	3 150,35	3 232,73	3 312,28	4 656,34	4 808,98	4 965,19	5 107,11	5 259,26	5 422,60	5 581,91	5 751,18	5 933,04	6 119,35
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,82	279,64	274,46	269,27	264,09	1 937,08	2 417,33
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	2 188,74	2 214,42	2 440,25	3 150,35	3 232,73	3 312,28	4 656,34	4 808,98	4 965,19	5 391,94	5 538,90	5 697,06	5 851,18	6 015,28	7 870,12	8 536,68
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	301,39	318,04	308,33	408,25	417,06	442,90	622,62	643,03	663,92	682,90	703,24	725,09	746,39	768,11	792,25	817,13
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	301,39	318,04	308,33	408,25	417,06	442,90	622,62	643,03	663,92	720,98	740,64	761,78	782,39	803,38	1 050,91	1 139,92
001	ПАО "МОЭК"	31	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	2,61	2,51	3,15	2,93	2,86	2,93	2,93	2,93								
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	2,53	2,43	3,07	2,85	2,79	2,85	2,85	2,85								
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07								
			Тоже в %	%	3%	3%	2%	2%	3%	2%	2%	2%								
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	8,55	9,54	9,97	31,04	8,94	12,53	13,01	13,47								
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	78,87	70,94	84,68	105,70	106,39	132,25	139,92	145,95								
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	30,34	31,29	38,24	48,69	66,50	70,34	74,42	77,63								
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	28,67	41,35	51,52	57,26	61,42								
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	28,67	41,35	51,52	57,26	61,42								
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	28,67	41,35	51,52	57,26	61,42								
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	86,42	87,92	90,30	123,27	135,65	145,66	154,11	160,74								
			Страховые взносы	тыс. руб.	24,45	24,85	25,71	35,28	38,58	41,69	44,11	46,00								
			Амортизация	тыс. руб.	92,58	94,79	102,06	161,20	135,48	123,14	139,89	158,46								
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	157,51	174,98	173,65	169,28	176,85	188,48	198,91	207,14								
			аренда	тыс. руб.	19,04	17,75	19,36	1,64	22,26	4,18	4,43	4,62								
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Прибыль, всего	тыс. руб.	62,82	54,17	83,57	70,77	48,11	60,73	59,59	59,16								
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	6,50	6,38	6,33								
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	511,19	517,19	569,94	725,23	744,19	762,51	794,13	820,17								
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	511,19	517,19	569,94	725,23	744,19	762,51	794,13	820,17								
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	511,19	517,19	569,94	725,23	744,19	762,51	794,13	820,17								
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	202,25	212,54	185,46	247,92	260,03	267,30	278,39	287,52								
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	202,25	212,54	185,46	247,92	260,03	267,30	278,39	287,52								
001	ПАО "МОЭК"	32	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	2,38	2,53	2,58	2,47	2,38	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	2,31	2,46	2,51	2,41	2,32	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,39
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
			Тоже в %	%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	2%	2%	2%

			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	7,71	8,60	8,98	24,77	7,13	10,00	12,05	12,48	12,97	13,42	14,00	14,52	15,05	15,61	16,20	16,81
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	71,07	63,92	76,30	84,35	84,90	105,54	129,57	135,15	140,66	146,30	152,32	158,42	164,81	171,40	178,26	185,39
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	27,33	28,19	34,45	38,85	53,07	56,13	68,92	71,89	74,87	77,88	81,16	84,41	87,84	91,36	95,01	98,81
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	22,88	33,00	41,12	53,02	56,87	60,53	62,09	62,56	65,26	66,50	68,13	70,66	72,87
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	22,88	33,00	41,12	53,02	56,87	60,53	62,09	62,56	65,26	66,50	68,13	70,66	72,87
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	22,88	33,00	41,12	53,02	56,87	60,53	62,09	62,56	65,26	66,50	68,13	70,66	72,87
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	77,87	79,22	81,36	98,37	108,25	116,24	142,71	148,84	154,80	160,99	167,43	174,12	181,09	188,33	195,87	203,70
			Страховые взносы	тыс. руб.	22,03	22,40	23,16	28,15	30,79	33,27	40,84	42,60	44,30	46,07	47,92	49,83	51,83	53,90	56,06	58,30
			Амортизация	тыс. руб.	83,42	85,41	91,96	128,64	108,12	98,27	129,54	146,74	166,97	274,57	427,43	561,13	705,43	835,59	934,98	1 022,68
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,51	394,50
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	141,92	157,67	156,47	135,09	141,13	150,41	184,19	191,81	199,24	206,94	215,01	223,36	232,03	241,07	250,46	260,23
			аренда	тыс. руб.	17,16	15,99	17,44	1,31	17,77	3,34	4,10	4,28	4,45	4,62	4,81	5,00	5,20	5,41	5,63	5,85
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	56,60	48,81	75,30	56,48	38,39	48,46	55,18	54,78	54,75	54,47	54,66	54,51	54,30	54,17	54,06	53,94
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17	5,19	5,91	5,86	5,86	5,83	5,85	5,83	5,81	5,80	5,79	5,77
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	460,62	466,02	513,55	578,74	593,88	608,49	735,37	759,47	784,14	806,55	830,58	856,38	881,54	908,27	936,99	966,41
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	460,62	466,02	513,55	578,74	593,88	608,49	735,37	759,47	784,14	806,55	830,58	856,38	881,54	908,27	936,99	966,41
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,66	473,88
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	460,62	466,02	513,55	578,74	593,88	608,49	735,37	759,47	784,14	806,55	830,58	856,38	881,54	908,27	1 105,65	1 440,29
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	199,45	189,46	204,66	234,01	249,35	255,80	309,14	319,28	329,65	339,07	349,17	360,02	370,17	381,33	393,25	404,63
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	199,45	189,46	204,66	234,01	249,35	255,80	309,14	319,28	329,65	339,07	349,17	360,02	370,17	381,33	464,03	603,03
001	ПАО "МОЭК"	33	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1,37	0,82	0,88	0,72	0,80	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	1,36	0,81	0,86	0,71	0,79	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
			%	%	1%	1%	1%													

			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	1,03	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	79,79	80,73	88,96	114,85	117,85	120,75	125,76	129,88	134,10	137,93	142,04	146,45	150,75	155,33	160,24
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	79,79	80,73	88,96	114,85	117,85	120,75	125,76	129,88	134,10	137,93	142,04	146,45	150,75	155,33	160,24
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	79,79	80,73	88,96	114,85	117,85	120,75	125,76	129,88	134,10	137,93	142,04	146,45	150,75	155,33	160,24
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	58,80	100,19	102,87	159,85	146,52	156,37	162,86	168,19	173,66	178,62	183,94	189,66	195,23	201,15	207,51
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	58,80	100,19	102,87	159,85	146,52	156,37	162,86	168,19	173,66	178,62	183,94	189,66	195,23	201,15	207,51
001	ПАО "МОЭК"	34	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	8,72	8,97	10,71	9,95	9,38	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	8,92	8,92	8,92	3,32	12,47
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	8,07	8,33	10,06	9,19	8,62	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,16	8,16	8,16	2,44	11,59
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,65	0,64	0,65	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,88	1,05
			Тоже в %	%	8%	7%	6%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	26%	7%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	71,35	79,60	83,12	238,90	68,79	96,45	102,94	106,58	110,79	114,62	119,62	124,06	128,55	133,37	167,50
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	657,85	591,66	706,32	813,49	818,80	1 017,82	1 106,95	1 154,63	1 201,72	1 249,88	1 301,32	1 353,38	1 408,00	1 464,35	1 842,81
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	253,02	260,94	318,92	374,72	511,82	541,35	588,77	614,17	639,64	665,31	693,38	721,12	750,45	780,49	982,21
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	220,68	318,23	396,53	452,97	485,87	517,09	530,44	534,46	557,54	568,10	582,09	730,44
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	220,68	318,23	396,53	452,97	485,87	517,09	530,44	534,46	557,54	568,10	582,09	730,44
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	220,68	318,23	396,53	452,97	485,87	517,09	530,44	534,46	557,54	568,10	582,09	730,44
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	720,77	733,30	753,14	948,73	1 043,97	1 121,04	1 219,18	1 271,60	1 322,46	1 375,36	1 430,38	1 487,59	1 547,10	1 608,98	2 024,81
			Страховые взносы	тыс. руб.	203,92	207,31	214,42	271,51	296,91	320,84	348,93	363,93	378,49	393,63	409,37	425,75	442,78	460,49	579,50
			Амортизация	тыс. руб.	772,21	790,62	851,24	1 240,64	1 042,69	947,72	1 106,66	1 253,60	1 426,51	2 345,75	3 651,61	4 793,92	6 026,73	7 138,66	9 665,59
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,65	1 499,65	1 499,65	1 499,65	1 499,65	1 499,65	1 499,65	1 499,65	5 184,41
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 313,73	1 459,50	1 448,42	1 302,83	1 361,06	1 450,58	1 573,60	1 638,69	1 702,19	1 767,99	1 836,88	1 908,20	1 982,33	2 059,49	2 589,22
			аренда	тыс. руб.	158,85	148,04	161,45	12,64	171,35	32,20	35,02	36,52	37,98	39,50	41,08	42,73	44,44	46,21	58,16
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	523,93	451,80	697,07	544,69	370,25	467,36	471,43	467,99	467,77	465,32	466,96	465,65	463,93	462,81	558,91
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	406,74	50,02	50,45	50,08	50,06	49,80	49,97	49,83	49,65	49,53	59,81
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	4 263,76	4 313,78	4 753,72	5 581,47	5 727,43	5 868,36	6 282,43	6 488,37	6 699,14	6 890,62	7 095,90	7 316,29	7 531,22	7 759,62	9 686,38
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	4 263,76	4 313,78	4 753,72	5 581,47	5 727,43	5 868,36	6 282,43	6 488,37	6 699,14	6 890,62	7 095,90	7 316,29	7 531,22	7 759,62	9 686,38
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813,07	1 780,08	1 747,09	1 714,10	1 681,11	1 648,11	1 615,12	1 582,13
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	4 263,76	4 313,78	4 753,72	5 581,47	5 727,43	5 868,36	6 282,43	8 301,44	8 479,22	8 637,71	8 810,00	8 997,39	9 179,34	9 374,74	11 268,50
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	528,64	517,90	472,43	561,12	610,51	664,72	711,62	734,95	758,83	780,52	869,47	896,47	922,81	3 178,85	835,50
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	528,64	517,90	472,43	561,12	610,51	664,72	711,62	940,32	960,46	978,41	1 079,50	1 102,46	1 124,75	3 840,51	971,96
001	ПАО "МОЭК"	36	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1,68	1,68	1,62	2,12	1,81	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	1,64	1,64	1,58	2,09	1,77	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,94
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
			Тоже в %	%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	4,35	4,86	5,07	16,14	4,65	6,52	6,77	7,01	7,28	7,53	7,86	8,16	8,45	8,77	9,10
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Услуги производственного характера	тыс. руб.	40,13	36,10	43,09	54,97	55,33	68,78	72,77	75,91	79,00	82,17	85,55	88,97	92,56	96,27	100,12	104,12
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	15,44	15,92	19,46	25,32	34,59	36,58	38,71	40,38	42,05	43,74	45,58	47,41	49,33	51,31	53,36	55,50
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	14,91	21,50	26,80	29,78	31,94	33,99	34,87	35,14	36,65	37,35	38,27	39,68	40,93
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	14,91	21,50	26,80	29,78	31,94	33,99	34,87	35,14	36,65	37,35	38,27	39,68	40,93
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	14,91	21,50	26,80	29,78	31,94	33,99	34,87	35,14	36,65	37,35	38,27	39,68	40,93
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	43,97	44,74	45,95	64,11	70,55	75,76	80,15	83,60	86,94	90,42	94,03	97,79	101,71	105,77	110,01	114,41
			Страховые взносы	тыс. руб.	12,44	12,65	13,08	18,35	20,06	21,68	22,94	23,92	24,88	25,88	26,91	27,99	29,11	30,27	31,48	32,74
			Амортизация	тыс. руб.	47,11	48,23	51,93	83,84	70,46	64,04	72,75	82,41	93,78	154,21	240,06	315,15	396,20	469,30	525,12	574,37
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,81
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	80,15	89,04	88,36	88,04	91,97	98,02	103,45	107,73	111,90	116,23	120,76	125,45	130,32	135,39	140,67	146,16
			аренда	тыс. руб.	9,69	9,03	9,85	9,85	11,58	2,18	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,81	2,92	3,04	3,16	3,29
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	31,96	27,56	42,53	36,81	25,02	31,58	30,99	30,77	30,75	30,59	30,70	30,61	30,50	30,43	30,36	30,30
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	3,38	3,32	3,29	3,29	3,27	3,29	3,28	3,26	3,26	3,25	3,24
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	260,12	263,18	290,01	377,17	387,04	396,56	413,01	426,55	440,40	452,99	466,49	480,97	495,10	510,12	526,25	542,77
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	260,12	263,18	290,01	377,17	387,04	396,56	413,01	426,55	440,40	452,99	466,49	480,97	495,10	510,12	526,25	542,77
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,69
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	260,12	263,18	290,01	377,17	387,04	396,56	413,01	426,55	440,40	452,99	466,49	480,97	495,10	510,12	526,25	2 358,46
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	158,95	160,50	183,48	177,67	214,16	205,12	213,63	220,63	227,80	234,31	241,29	248,79	256,10	263,86	271,68	280,21
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	158,95	160,50	183,48	177,67	214,16	205,12	213,63	220,63	227,80	234,31	241,29	248,79	256,10	263,86	271,68	1 217,59
001	ПАО "МОЭК"	37	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	10,53	9,50	11,06	10,62	10,39	10,47	10,47	10,47	10,47	10,47	6,65	6,65	6,65	6,60	6,60	10,22
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	9,52	8,50	10,06	9,68	9,45	9,52	9,52	9,52	9,52	5,70	5,70	5,72	5,70	5,78	5,78	9,40
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,02	0,99	1,00	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,93	0,90	0,82	0,82	0,82
			Тоже в %	%	10%	10%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	14%	14%	14%	14%	12%	12%	8%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	110,68	123,48	128,93	407,48	117,32	164,51	170,80	176,85	183,83	190,19	198,49	205,85	213,30	221,29	229,69	238,34
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	1 020,48	917,80	1 095,67	1 387,52	1 396,58	1 736,02	1 836,76	1 915,87	1 994,01	2 073,92	2 159,29	2 245,67	2 336,30	2 429,80	2 526,99	2 628,07
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	392,50	404,78	494,71	639,13	872,97	923,34	976,94	1 019,08	1 061,35	1 103,95	1 150,52	1 196,56	1 245,22	1 295,07	1 346,87	1 400,75
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	376,40	542,78	676,34	751,61	806,21	858,01	880,16	886,83	925,12	942,65	965,85	1 001,63	1 033,01
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	376,40	542,78	676,34	751,61	806,21	858,01	880,16	886,83	925,12	942,65	965,85	1 001,63	1 033,01
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	376,40	542,78	676,34	751,61	806,21	858,01	880,16	886,83	925,12	942,65	965,85	1 001,63	1 033,01
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 118,09	1 137,52	1 168,29	1 618,18	1 780,64	1 912,08	2 022,98	2 109,97	2 194,36	2 282,14	2 373,42	2 468,36	2 567,10	2 669,78	2 776,57	2 887,63
			Страховые взносы	тыс. руб.	316,34	321,58	332,61	463,10	506,42	547,24	578,98	603,87	628,03	653,15	679,27	706,45	734,70	764,09	794,65	826,44
			Амортизация	тыс. руб.	1 197,88	1 226,44	1 320,47	2 116,07	1 778,45	1 616,47	1 836,28	2 080,11	2 367,01	3 892,30	6 059,12	7 954,56	10 000,15	11 845,18	13 254,15	14 497,36
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,68	4 628,95	15 541,15	15 541,15
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2 037,90	2 264,03	2 246,83	2 222,14	2 321,47	2 474,17	2 611,08	2 719,08	2 824,45	2 933,63	3 047,94	3 166,28	3 289,27	3 417,31	3 550,52	3 689,04
			аренда	тыс. руб.	246,41	229,65	250,45	21,57	292,26	54,92	58,11	60,60	63,03	65,55	68,17	70,90	73,73	76,68	79,75	82,94
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	812,74	700,84	1 081,32	929,04	631,51	797,14	782,25	776,53	776,17	772,10	774,83	772,66	769,81	767,95	766,41	764,70
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	ты																

			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	693,75	85,31	83,72	83,10	83,06	82,63	82,92	82,69	82,38	82,18	82,02	81,84
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	6 614,10	6 691,69	7 374,13	9 519,94	9 768,90	10 009,27	10 424,44	10 766,15	11 115,88	11 433,61	11 774,23	12 139,92	12 496,56	12 875,53	13 282,65	13 699,77
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	6 614,10	6 691,69	7 374,13	9 519,94	9 768,90	10 009,27	10 424,44	10 766,15	11 115,88	11 433,61	11 774,23	12 139,92	12 496,56	12 875,53	13 282,65	13 699,77
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,53	5 568,73	18 659,74	18 317,84
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	6 614,10	6 691,69	7 374,13	9 519,94	9 768,90	10 009,27	10 424,44	10 766,15	11 115,88	11 433,61	11 774,23	12 139,92	14 017,09	18 444,26	31 942,40	32 017,61
			Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	694,99	786,81	733,24	896,05	939,89	1 050,97	1 094,56	1 130,44	1 167,16	2 004,69	2 064,41	2 122,61	2 191,82	2 228,19	2 298,64	1 457,76
			Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	694,99	786,81	733,24	896,05	939,89	1 050,97	1 094,56	1 130,44	1 167,16	2 004,69	2 064,41	2 122,61	2 458,51	3 191,89	5 527,83	3 406,92
001	ПАО "МОЭК"	38	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,65	0,61	0,78	0,75	0,71	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,60	0,55	0,72	0,69	0,66	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,68
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
			Тоже в %	%	8%	9%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	6,00	6,70	6,99	40,02	11,52	16,16	16,78	17,37	18,06	18,68	19,50	20,22	20,95	21,73	22,56	23,41
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	55,36	49,79	59,44	136,28	137,17	170,51	180,40	188,17	195,84	203,69	212,08	220,56	229,46	238,65	248,19	258,12
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	21,29	21,96	26,84	62,77	85,74	90,69	95,95	100,09	104,24	108,43	113,00	117,52	122,30	127,20	132,29	137,58
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	36,97	53,31	66,43	73,82	79,18	84,27	86,45	87,10	90,86	92,58	94,86	98,38	101,46
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	36,97	53,31	66,43	73,82	79,18	84,27	86,45	87,10	90,86	92,58	94,86	98,38	101,46
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	36,97	53,31	66,43	73,82	79,18	84,27	86,45	87,10	90,86	92,58	94,86	98,38	101,46
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	60,65	61,71	63,38	158,93	174,89	187,80	198,69	207,23	215,52	224,14	233,11	242,43	252,13	262,22	272,70	283,61
			Страховые взносы	тыс. руб.	17,16	17,44	18,04	45,48	49,74	53,75	56,86	59,31	61,68	64,15	66,72	69,38	72,16	75,05	78,05	81,17
			Амортизация	тыс. руб.	64,98	66,53	71,63	207,83	174,67	158,76	180,35	204,30	232,48	382,29	595,11	781,27	982,18	1 163,39	1 301,78	1 423,88
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	110,55	122,82	121,88	218,25	228,01	243,00	256,45	267,06	277,41	288,13	299,36	310,98	323,06	335,64	348,72	362,32
			аренда	тыс. руб.	13,37	12,46	13,59	2,12	28,70	5,39	5,71	5,95	6,19	6,44	6,70	6,96	7,24	7,53	7,83	8,15
			Расходы на покупку технологического расхода (потери) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	44,09	38,02	58,66	91,25	62,02	78,29	76,83	76,27	76,23	75,83	76,10	75,89	75,61	75,42	75,27	75,11
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14	8,38	8,22	8,16	8,16	8,12	8,14	8,12	8,09	8,07	8,06	8,04
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	358,79	363,00	400,02	935,01	959,47	983,08	1 023,85	1 057,41	1 091,76	1 122,97	1 156,42	1 192,34	1 227,37	1 264,59	1 304,57	1 345,54
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	358,79	363,00	400,02	935,01	959,47	983,08	1 023,85	1 057,41	1 091,76	1 122,97	1 156,42	1 192,34	1 227,37	1 264,59	1 304,57	1 345,54
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	358,79	363,00	400,02	935,01	959,47	983,08	1 023,85	1 057,41	1 091,76	1 122,97	1 156,42	1 192,34	1 227,37	1 264,59	1 304,57	1 345,54
			Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	599,70	656,03	552,42	1 254,03	1 350,54	1 456,73	1 517,16	1 566,89	1 617,79	1 664,03	1 713,60	1 766,82	1 818,73	1 873,88	1 933,14	1 983,79
			Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	599,70	656,03	552,42	1 254,03	1 350,54	1 456,73	1 517,16	1 566,89	1 617,79	1 664,03	1 713,60	1 766,82	1 818,73	1 873,88	1 933,14	1 983,79
001	ПАО "МОЭК"	39	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	10,74	11,52	13,35	11,55	5,60	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28						
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	9,75	10,55	12,37	10,63	5,14	10,82	10,82	11,19	11,19							
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,99	0,97	0,98	0,92	0,46	0,46	0,46	0,09	0,09							
			Тоже в %	%	9%	8%	7%	8%	8%	4%	4%	1%	1%							
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	107,99	120,48	125,80	396,30	114,10	160,00	170,59	176,62	183,60							
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	995,66	895,48	1 069,02	1 349,46	1 358,26	1 688,39	1 834,44	1 913,45	1 991,49							
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	382,95	394,94	482,68	621,60	849,02	898,01	975,71	1 017,80	1 060,01							
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	366,08	527,89	657,79	750,66	805,19	856,92							

			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	366,08	527,89	657,79	750,66	805,19	856,92							
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	366,08	527,89	657,79	750,66	805,19	856,92							
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 090,89	1 109,85	1 139,88	1 573,79	1 731,78	1 859,62	2 020,42	2 107,30	2 191,59							
			Страховые взносы	тыс. руб.	308,64	313,76	324,52	450,40	492,52	532,22	578,24	603,11	627,23							
			Амортизация	тыс. руб.	1 168,74	1 196,61	1 288,35	2 058,01	1 729,66	1 572,12	1 833,96	2 077,48	2 364,02							
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 988,33	2 208,96	2 192,18	2 161,18	2 257,78	2 406,29	2 607,78	2 715,64	2 820,88							
			аренда	тыс. руб.	240,42	224,06	244,36	20,98	284,24	53,41	58,03	60,53	62,95							
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Прибыль, всего	тыс. руб.	792,97	683,80	1 055,02	903,55	614,18	775,27	781,26	775,55	775,19							
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	674,71	82,97	83,61	83,00	82,96							
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	6 453,22	6 528,93	7 194,77	9 258,76	9 500,88	9 734,66	10 411,27	10 752,55	11 101,83							
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	6 453,22	6 528,93	7 194,77	9 258,76	9 500,88	9 734,66	10 411,27	10 752,55	11 101,83							
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	6 453,22	6 528,93	7 194,77	9 258,76	9 500,88	9 734,66	10 411,27	10 752,55	11 101,83							
			Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	662,15	618,86	581,55	802,03	1 698,39	899,45	961,96	961,01	992,23							
			Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	662,15	618,86	581,55	802,03	1 698,39	899,45	961,96	961,01	992,23							
001	ПАО "МОЭК"	41	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,96	0,86	1,09	1,02	0,94	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,95	0,95	0,95	0,95
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,94	0,84	1,07	1,00	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,96	0,93	0,93	0,93	0,93
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
			Тоже в %	%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	2,42	2,69	2,81	7,66	2,21	3,09	3,21	3,33	3,46	3,58	3,73	3,87	4,01	4,16	4,32	4,48
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	22,27	20,03	23,91	26,10	26,27	32,65	34,55	36,03	37,50	39,01	40,61	42,24	43,94	45,70	47,53	49,43
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	8,57	8,83	10,80	12,02	16,42	17,37	18,37	19,17	19,96	20,76	21,64	22,51	23,42	24,36	25,33	26,35
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	7,08	10,21	12,72	14,14	15,16	16,14	16,55	16,68	17,40	17,73	18,17	18,84	19,43
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	7,08	10,21	12,72	14,14	15,16	16,14	16,55	16,68	17,40	17,73	18,17	18,84	19,43
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	7,08	10,21	12,72	14,14	15,16	16,14	16,55	16,68	17,40	17,73	18,17	18,84	19,43
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	24,40	24,83	25,50	30,44	33,49	35,96	38,05	39,68	41,27	42,92	44,64	46,43	48,28	50,21	52,22	54,31
			Страховые взносы	тыс. руб.	6,90	7,02	7,26	8,71	9,52	10,29	10,89	11,36	11,81	12,28	12,78	13,29	13,82	14,37	14,95	15,54
			Амортизация	тыс. руб.	26,14	26,77	28,82	39,80	33,45	30,40	34,54	39,12	44,52	73,21	113,96	149,61	188,09	222,79	249,29	272,67
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,32	855,32	855,32	855,32	920,51	920,51
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	44,48	49,41	49,04	41,79	43,66	46,53	49,11	51,14	53,12	55,18	57,33	59,55	61,87	64,27	66,78	69,38
			аренда	тыс. руб.	5,38	5,01	5,47	0,41	5,50	1,03	1,09	1,14	1,19	1,23	1,28	1,33	1,39	1,44	1,50	1,56
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	17,74	15,30	23,60	17,47	11,88	14,99	14,71	14,61	14,60	14,52	14,57	14,53	14,48	14,44	14,41	14,38
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05	1,60	1,57	1,56	1,56	1,55	1,56	1,56	1,55	1,55	1,54	1,54
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	144,35	146,04	160,93	179,05	183,74	188,26	196,07	202,49	209,07	215,05	221,45	228,33	235,04	242,17	249,82	257,67

			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	144,35	146,04	160,93	179,05	183,74	188,26	196,07	202,49	209,07	215,05	221,45	228,33	235,04	242,17	249,82	257,67
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,08	1 015,26	996,45	977,63	1 037,63	1 017,38
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	144,35	146,04	160,93	179,05	183,74	188,26	196,07	202,49	209,07	215,05	1 255,53	1 243,59	1 231,49	1 219,80	1 287,46	1 275,05
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	153,61	173,97	150,43	175,28	194,74	197,21	205,39	212,12	219,01	224,29	230,97	238,15	251,94	259,58	267,79	276,20
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	153,61	173,97	150,43	175,28	194,74	197,21	205,39	212,12	219,01	224,29	1 309,50	1 297,05	1 320,04	1 307,51	1 380,03	1 366,73
001	ПАО "МОЭК"	44	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1,56	1,55	1,77	1,15	1,44	1,28	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44			
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	1,46	1,46	1,67	1,06	1,35	1,19	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35			
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09			
			Тоже в %	%	6%	6%	6%	8%	6%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%			
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	10,89	12,15	12,68	38,93	11,21	15,72	16,32	16,89	17,56	18,17	18,96	19,66	20,38			
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	100,38	90,28	107,78	132,55	133,41	165,84	175,46	183,02	190,48	198,12	206,27	214,53	223,18			
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	38,61	39,82	48,66	61,06	83,39	88,21	93,33	97,35	101,39	105,46	109,91	114,30	118,95			
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	35,96	51,85	64,61	71,80	77,02	81,96	84,08	84,72	88,38	90,05			
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	35,96	51,85	64,61	71,80	77,02	81,96	84,08	84,72	88,38	90,05			
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	35,96	51,85	64,61	71,80	77,02	81,96	84,08	84,72	88,38	90,05			
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	109,98	111,89	114,92	154,58	170,10	182,66	193,25	201,56	209,62	218,01	226,73	235,80	245,23			
			Страховые взносы	тыс. руб.	31,12	31,63	32,72	44,24	48,38	52,28	55,31	57,69	59,99	62,39	64,89	67,49	70,18			
			Амортизация	тыс. руб.	117,83	120,64	129,89	202,14	169,89	154,42	175,42	198,71	226,12	371,82	578,82	759,89	955,30			
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	200,46	222,71	221,01	212,28	221,77	236,35	249,43	259,75	269,81	280,24	291,16	302,47	314,22			
			аренда	тыс. руб.	24,24	22,59	24,64	2,06	27,92	5,25	5,55	5,79	6,02	6,26	6,51	6,77	7,04			
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Прибыль, всего	тыс. руб.	79,95	68,94	106,37	88,75	60,33	76,15	74,73	74,18	74,15	73,76	74,02	73,81	73,54			
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27	8,15	8,00	7,94	7,94	7,89	7,92	7,90	7,87			
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	650,61	658,24	725,37	909,42	933,21	956,17	995,83	1 028,47	1 061,88	1 092,23	1 124,77	1 159,71	1 193,77			
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	650,61	658,24	725,37	909,42	933,21	956,17	995,83	1 028,47	1 061,88	1 092,23	1 124,77	1 159,71	1 193,77			
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	650,61	658,24	725,37	909,42	933,21	956,17	995,83	1 028,47	1 061,88	1 092,23	1 124,77	1 159,71	1 193,77			
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	446,97	452,33	434,74	790,98	647,78	805,24	737,07	761,23	785,96	808,43	832,51	858,37	883,58			
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	446,97	452,33	434,74	790,98	647,78	805,24	737,07	761,23	785,96	808,43	832,51	858,37	883,58			
001	ПАО "МОЭК"	47	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	2,96	2,29	3,14	3,12	2,85	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	2,81	2,14	2,99	2,98	2,71	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,14	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
			Тоже в %	%	5%	6%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	13,00	14,50	15,14	47,85	13,78	19,32	20,06	20,76	21,59	22,33	23,31	24,17	25,05	25,98	26,97	27,99
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	119,82	107,77	128,65	162,92	163,98	203,84	215,67	224,96	234,13	243,52	253,54	263,68	274,32	285,30	296,72	308,58
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	46,09	47,53	58,09	75,05	102,50	108,42	114,71	119,66	124,62	129,62	135,09	140,50	146,21	152,07	158,15	164,47
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	44,20	63,73	79,41	88,25	94,66	100,75	103,35	104,13	108,63	110,68	113,41	117,61	121,30
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	44,20	63,73	79,41	88,25	94,66	100,75	103,35	104,13	108,63	110,68	113,41	117,61	121,30
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	44,20	63,73	79,41	88,25	94,66	100,75	103,35	104,13	108,63	110,68	113,41	117,61	121,30
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	131,28	133,57	137,18	190,00	209,08	224,51	237,54	247,75	257,66	267,97	278,68	289,83	301,42	313,48	326,02	339,06
			Страховые взносы	тыс. руб.	37,14	37,76	39,05	54,38	59,46	64,26	67,98	70,91	73,74	76,69	79,76	82,95	86,27	89,72	93,31	97,04
			Амортизация	тыс. руб.	140,65	144,01	155,05	248,47	208,82	189,80	215,61	244,24	277,93	457,03	711,45	934,01	1 174,20	1 390,84	1 556,28	1 702,26
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	239,29	265,84	263,82	260,92	272,58	290,51	306,59	319,27	331,64	344,46	357,88	371,78	386,22	401,26	416,90	433,16
			аренда	тыс. руб.	28,93	26,96	29,41	2,53	34,32	6,45	6,82	7,12	7,40	7,70	8,00	8,32	8,66	9,00	9,36	9,74
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	95,43	82,29	126,97	109,09	74,15	93,60	91,85	91,18	91,14	90,66	90,98	90,72	90,39	90,17	89,99	89,79
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46	10,02	9,83	9,76	9,75	9,70	9,74	9,71	9,67	9,65	9,63	9,61
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	776,62	785,73	865,86	1 117,82	1 147,05	1 175,27	1 224,02	1 264,15	1 305,21	1 342,52	1 382,51	1 425,45	1 467,33	1 511,83	1 559,63	1 608,61
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	776,62	785,73	865,86	1 117,82	1 147,05	1 175,27	1 224,02	1 264,15	1 305,21	1 342,52	1 382,51	1 425,45	1 467,33	1 511,83	1 559,63	1 608,61
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	776,62	785,73	865,86	1 117,82	1 147,05	1 175,27	1 224,02	1 264,15	1 305,21	1 342,52	1 382,51	1 425,45	1 467,33	1 511,83	1 559,63	1 608,61
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	276,20	367,23	289,24	375,71	423,99	391,05	407,27	420,62	434,28	446,69	460,00	474,29	488,22	503,03	518,93	535,23
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	276,20	367,23	289,24	375,71	423,99	391,05	407,27	420,62	434,28	446,69	460,00	474,29	488,22	503,03	518,93	535,23
001	ПАО "МОЭК"	48	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	2,59	2,57	3,04	3,07	2,89	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	2,45	2,44	2,90	2,95	2,79	2,80	2,80	2,80	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,13	0,13	0,13	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
			Тоже в %	%	5%	5%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	14,63	16,32	17,04	57,43	16,54	23,19	18,36	19,01	19,76	20,44	21,33	22,12	22,92	23,78	24,69	25,62
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	134,86	121,29	144,80	195,57	196,84	244,69	197,41	205,91	214,31	222,90	232,08	241,36	251,10	261,15	271,60	282,46
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	51,87	53,49	65,38	90,08	123,04	130,14	105,00	109,53	114,07	118,65	123,66	128,60	133,83	139,19	144,76	150,55
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	53,05	76,50	95,33	80,78	86,65	92,22	94,60	95,31	99,43	101,31	103,81	107,65	111,03
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	53,05	76,50	95,33	80,78	86,65	92,22	94,60	95,31	99,43	101,31	103,81	107,65	111,03
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	53,05	76,50	95,33	80,78	86,65	92,22	94,60	95,31	99,43	101,31	103,81	107,65	111,03
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	147,76	150,33	154,39	228,08	250,98	269,50	217,43	226,77	235,85	245,28	255,09	265,29	275,91	286,94	298,42	310,36
			Страховые взносы	тыс. руб.	41,80	42,50	43,96	65,27	71,38	77,13	62,23	64,90	67,50	70,20	73,01	75,93	78,96	82,12	85,41	88,82
			Амортизация	тыс. руб.	158,30	162,08	174,50	298,25	250,67	227,84	197,36	223,57	254,40	418,34	651,22	854,94	1 074,79	1 273,09	1 424,53	1 558,14
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60	341,60	341,60	341,60	341,60	341,60	341,60
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	269,31	299,20	296,93	313,20	327,20	348,73	280,63	292,24	303,57	315,30	327,59	340,30	353,52	367,29	381,60	396,49
			аренда	тыс. руб.	32,56	30,35	33,10	3,04	41,19	7,74	6,25	6,51	6,77	7,05	7,33	7,62	7,92	8,24	8,57	8,91
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	107,41	92,62	142,90	130,95	89,01	112,35	84,07	83,46	83,42	82,98	83,28	83,04	82,74	82,54	82,37	82,19
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	12,02	9,00	8,93	8,93	8,88	8,91	8,89	8,85	8,83	8,82	8,80
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	874,07	884,33	974,52	1 341,81	1 376,90	1 410,78	1 120,40	1 157,12	1 194,71	1 228,86	1 265,47	1 304,77	1 343,10	1 383,83	1 427,59	1 472,42
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	874,07	884,33	974,52	1 341,81	1 376,90	1 410,78	1 120,40	1 157,12	1 194,71	1 228,86	1 265,47	1 304,77	1 343,10	1 383,83	1 427,59	1 472,42
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	405,48	397,96	390,45	382,93	375,42	367,90

			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	874,07	884,33	974,52	1 341,81	1 376,90	1 410,78	1 120,40	1 157,12	1 194,71	1 641,85	1 670,95	1 702,74	1 733,55	1 766,77	1 803,01	1 840,33
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	356,42	361,94	335,53	437,71	476,06	503,06	399,52	412,61	425,85	438,02	451,07	465,08	478,74	493,26	508,86	524,59
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	356,42	361,94	335,53	437,71	476,06	503,06	399,52	412,61	425,85	585,23	595,60	606,93	617,91	629,75	642,67	655,67
001	ПАО "МОЭК"	49	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	5,88	5,40	6,74	6,71	6,28	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	5,59	5,12	6,46	6,44	6,01	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,20	6,20
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,29	0,28	0,29	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,25	0,25
			Тоже в %	%	5%	5%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	31,76	35,43	37,00	116,92	33,66	47,20	49,01	50,74	52,75	54,57	56,95	59,07	61,20	63,50	65,91	68,39
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	292,81	263,35	314,39	398,13	400,73	498,13	527,03	549,74	572,16	595,09	619,58	644,37	670,37	697,20	725,09	754,09
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	112,62	116,15	141,95	183,39	250,49	264,94	280,32	292,41	304,54	316,77	330,13	343,34	357,30	371,60	386,47	401,93
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	108,00	155,74	194,07	215,67	231,33	246,19	252,55	254,46	265,45	270,48	277,14	287,41	296,41
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	108,00	155,74	194,07	215,67	231,33	246,19	252,55	254,46	265,45	270,48	277,14	287,41	296,41
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	108,00	155,74	194,07	215,67	231,33	246,19	252,55	254,46	265,45	270,48	277,14	287,41	296,41
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	320,82	326,40	335,23	464,32	510,93	548,65	580,47	605,43	629,65	654,83	681,02	708,27	736,60	766,06	796,70	828,57
			Страховые взносы	тыс. руб.	90,77	92,27	95,44	132,88	145,31	157,02	166,13	173,27	180,20	187,41	194,91	202,71	210,81	219,25	228,02	237,14
			Амортизация	тыс. руб.	343,72	351,91	378,89	607,18	510,30	463,83	526,90	596,86	679,18	1 116,85	1 738,59	2 282,46	2 869,42	3 398,83	3 803,11	4 159,83
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530,35
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	584,75	649,63	644,70	637,62	666,12	709,93	749,22	780,21	810,44	841,77	874,57	908,52	943,82	980,56	1 018,78	1 058,52
			аренда	тыс. руб.	70,70	65,89	71,86	6,19	83,86	15,76	16,67	17,39	18,09	18,81	19,56	20,34	21,16	22,00	22,88	23,80
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	233,21	201,10	310,27	266,58	181,20	228,73	224,46	222,82	222,71	221,54	222,33	221,71	220,89	220,35	219,91	219,42
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	199,06	24,48	24,02	23,85	23,83	23,71	23,79	23,73	23,64	23,58	23,53	23,48
			Необходимая валовая выручка (НБВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 897,83	1 920,10	2 115,91	2 731,63	2 803,06	2 872,04	2 991,16	3 089,21	3 189,56	3 280,73	3 378,47	3 483,40	3 585,73	3 694,47	3 811,29	3 930,98
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 897,83	1 920,10	2 115,91	2 731,63	2 803,06	2 872,04	2 991,16	3 089,21	3 189,56	3 280,73	3 378,47	3 483,40	3 585,73	3 694,47	3 811,29	3 930,98
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686,19
			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 897,83	1 920,10	2 115,91	2 731,63	2 803,06	2 872,04	2 991,16	3 089,21	3 189,56	3 280,73	3 378,47	3 483,40	3 585,73	3 694,47	3 811,29	10 617,17
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	339,63	375,36	327,74	407,10	446,03	464,41	483,67	499,53	515,76	530,50	546,30	563,27	579,82	597,40	614,47	633,76
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	339,63	375,36	327,74	407,10	446,03	464,41	483,67	499,53	515,76	530,50	546,30	563,27	579,82	597,40	614,47	1 711,73
001	ПАО "МОЭК"	50	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	6,34	6,27	7,10	6,85	6,74	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	6,34	6,27	7,10	6,85	6,74	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	17,75	24,86	25,74	26,75	27,68	28,89	29,96	31,04	32,21	33,43	34,69
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.				0,00	0,00	187,30	267,31	278,83	290,20	301,83	314,25	326,82	340,01	353,62	367,76	382,47
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.				0,00	0,00	99,62	142,18	148,31	154,46	160,66	167,44	174,14	181,22	188,48	196,02	203,86
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.				0,00	0,00	72,97	109,39	117,33	124,87	128,09	134,64	137,19	140,57	145,77	150,34	150,34
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	72,97	109,39	117,33	124,87	128,09	129,06	134,64	137,19	140,57	145,77	150,34
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	72,97	109,39	117,33	124,87	128,09	129,06	134,64	137,19	140,57	145,77	150,34
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.				0,00	0,00	206,29	294,41	307,07	319,36	332,13	345,42	359,23	373,60	388,55	404,09	420,25

			Страховые взносы	тыс. руб.				0,00	0,00	59,04	84,26	87,88	91,40	95,06	98,86	102,81	106,92	111,20	115,65	120,28
			Амортизация	тыс. руб.				0,00	0,00	174,40	267,24	302,73	344,48	566,46	881,81	1 157,66	1 455,37	1 723,88	1 928,94	2 109,87
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	266,94	380,00	395,72	411,06	426,94	443,58	460,80	478,70	497,34	516,72	536,88
			аренда	тыс. руб.				0,00	0,00	5,93	8,46	8,82	9,17	9,54	9,92	10,32	10,73	11,16	11,61	12,07
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.				0,00	0,00	86,00	113,84	113,01	112,96	112,37	112,76	112,45	112,03	111,76	111,54	111,29
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.				0,00	0,00	9,20	12,18	12,09	12,09	12,03	12,07	12,03	11,99	11,96	11,94	11,91
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	1 079,91	1 517,12	1 566,85	1 617,74	1 663,99	1 713,56	1 766,78	1 818,68	1 873,83	1 933,08	1 993,79
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.				0,00	0,00	1 079,91	1 517,12	1 566,85	1 617,74	1 663,99	1 713,56	1 766,78	1 818,68	1 873,83	1 933,08	1 993,79
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.				0,00	0,00	1 079,91	1 517,12	1 566,85	1 617,74	1 663,99	1 713,56	1 766,78	1 818,68	1 873,83	1 933,08	1 993,79
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал				0,00	0,00	158,90	223,23	230,54	238,03	244,84	252,13	259,96	267,60	275,71	284,43	293,36
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал				0,00	0,00	158,90	223,23	230,54	238,03	244,84	252,13	259,96	267,60	275,71	284,43	293,36
001	ПАО "МОЭК"	51	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	8,23	7,76	9,57	8,83	8,72	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	8,02	7,54	9,35	8,62	8,51	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,21	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
			Тоже в %	%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	19,18	21,40	22,34	71,40	20,56	28,83	29,93	30,99	32,21	33,32	34,78	36,07	37,37	38,77	40,24	41,76
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	176,83	159,04	189,86	243,12	244,70	304,18	321,83	335,69	349,38	363,39	378,34	393,48	409,36	425,74	442,77	460,48
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	68,01	70,14	85,72	111,99	152,96	161,78	171,18	178,56	185,97	193,43	201,59	209,66	218,18	226,92	235,99	245,43
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	65,95	95,10	118,51	131,69	141,26	150,34	154,22	155,39	162,10	165,17	169,23	175,50	181,00
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	65,95	95,10	118,51	131,69	141,26	150,34	154,22	155,39	162,10	165,17	169,23	175,50	181,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	65,95	95,10	118,51	131,69	141,26	150,34	154,22	155,39	162,10	165,17	169,23	175,50	181,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	193,74	197,11	202,44	283,53	312,00	335,03	354,46	369,70	384,49	399,87	415,86	432,50	449,80	467,79	486,50	505,96
			Страховые взносы	тыс. руб.	54,81	55,72	57,63	81,14	88,73	95,88	101,45	105,81	110,04	114,44	119,02	123,78	128,73	133,88	139,24	144,81
			Амортизация	тыс. руб.	207,57	212,52	228,81	370,77	311,61	283,23	321,75	364,47	414,74	682,00	1 061,66	1 393,77	1 752,19	2 075,47	2 322,35	2 540,18
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	353,13	392,31	389,33	389,36	406,76	433,52	457,50	476,43	494,89	514,02	534,05	554,78	576,34	598,77	622,11	646,38
			аренда	тыс. руб.	42,70	39,79	43,40	3,78	51,21	9,62	10,18	10,62	11,04	11,49	11,94	12,42	12,92	13,44	13,97	14,53
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	140,83	121,44	187,37	162,78	110,65	139,67	137,06	136,06	136,00	135,28	135,76	135,38	134,88	134,56	134,29	133,99
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	121,56	14,95	14,67	14,56	14,55	14,48	14,53	14,49	14,44	14,40	14,37	14,34
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 146,09	1 159,53	1 277,79	1 668,05	1 711,67	1 753,79	1 826,54	1 886,41	1 947,69	2 003,36	2 063,04	2 127,12	2 189,61	2 256,01	2 327,34	2 400,43
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 146,09	1 159,53	1 277,79	1 668,05	1 711,67	1 753,79	1 826,54	1 886,41	1 947,69	2 003,36	2 063,04	2 127,12	2 189,61	2 256,01	2 327,34	2 400,43
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 146,09	1 159,53	1 277,79	1 668,05	1 711,67	1 753,79	1 826,54	1 886,41	1 947,69	2 003,36	2 063,04	2 127,12	2 189,61	2 256,01	2 327,34	2 400,43
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	142,93	153,73	136,67	193,55	201,20	199,55	207,83	214,64	221,61	227,94	234,73	242,03	249,14	256,69	264,81	273,12
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	142,93	153,73	136,67	193,55	201,20	199,55	207,83	214,64	221,61	227,94	234,73	242,03	249,14	256,69	264,81	273,12
001	ПАО "МОЭК"	52	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	4,66	4,39	5,06	12,32	11,75	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21

			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	4,43	4,16	4,83	12,06	11,49	11,95	11,95	11,95	11,95	11,95	11,95	11,95	11,95	11,97	11,99	11,99
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,23	0,23	0,23	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,22	0,22
			Тоже в %	%	5%	5%	5%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	14,50	16,18	16,90	86,36	24,87	34,87	58,72	60,80	63,20	65,38	68,24	70,77	73,33	76,08	78,96	81,94
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	133,73	120,27	143,58	294,07	295,99	367,94	631,46	658,66	685,52	712,99	742,34	772,04	803,19	835,34	868,75	903,50
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	51,44	53,05	64,83	135,46	185,02	195,69	335,86	350,35	364,88	379,53	395,54	411,36	428,09	445,23	463,04	481,56
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	79,78	115,04	143,34	258,40	277,16	294,97	302,59	304,88	318,05	324,07	332,05	344,35	355,14
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	79,78	115,04	143,34	258,40	277,16	294,97	302,59	304,88	318,05	324,07	332,05	344,35	355,14
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	79,78	115,04	143,34	258,40	277,16	294,97	302,59	304,88	318,05	324,07	332,05	344,35	355,14
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	146,52	149,07	153,10	342,96	377,39	405,25	695,48	725,38	754,40	784,57	815,96	848,60	882,54	917,84	954,55	992,74
			Страховые взносы	тыс. руб.	41,45	42,14	43,59	98,15	107,33	115,98	199,05	207,60	215,91	224,55	233,53	242,87	252,58	262,69	273,19	284,12
			Амортизация	тыс. руб.	156,98	160,72	173,04	448,48	376,93	342,60	631,29	715,12	813,75	1 338,13	2 083,06	2 734,69	3 437,94	4 072,24	4 556,63	4 984,03
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,33	1 925,46
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	267,06	296,69	294,44	470,96	492,02	524,38	897,66	934,79	971,02	1 008,55	1 047,85	1 088,53	1 130,82	1 174,84	1 220,63	1 268,25
			аренда	тыс. руб.	32,29	30,09	32,82	4,57	61,94	11,64	19,98	20,84	21,67	22,54	23,44	24,37	25,35	26,36	27,42	28,51
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	106,51	91,84	141,70	196,90	133,84	168,95	268,93	266,96	266,84	265,44	266,38	265,63	264,65	264,01	263,48	262,90
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	147,03	18,08	28,78	28,57	28,56	28,41	28,51	28,43	28,32	28,25	28,20	28,13
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	866,75	876,92	966,35	2 017,67	2 070,44	2 121,38	3 583,81	3 701,29	3 821,52	3 930,75	4 047,85	4 173,57	4 296,18	4 426,47	4 566,43	4 709,83
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	866,75	876,92	966,35	2 017,67	2 070,44	2 121,38	3 583,81	3 701,29	3 821,52	3 930,75	4 047,85	4 173,57	4 296,18	4 426,47	4 566,43	4 709,83
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,81	2 323,94
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	866,75	876,92	966,35	2 017,67	2 070,44	2 121,38	3 583,81	3 701,29	3 821,52	3 930,75	4 047,85	4 173,57	4 296,18	4 426,47	4 783,24	7 033,77
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	189,69	204,21	194,61	166,79	179,62	177,51	299,88	309,71	319,77	328,91	338,71	349,23	359,49	369,95	380,77	392,73
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	189,69	204,21	194,61	166,79	179,62	177,51	299,88	309,71	319,77	328,91	338,71	349,23	359,49	369,95	398,85	586,51
001	ПАО "МОЭК"	54	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	4,02	4,76	5,47	5,12	5,12	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	3,68	4,42	5,12	4,79	4,78	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
			Тоже в %	%	8%	7%	6%	7%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	30,26	33,77	35,26	121,70	35,04	49,13	51,01	52,82	54,90	56,80	59,28	61,48	63,70	66,09	68,60	71,18
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	279,04	250,97	299,60	414,39	417,09	518,47	548,55	572,18	595,52	619,38	644,88	670,68	697,74	725,67	754,69	784,88
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	107,33	110,68	135,28	190,88	260,72	275,76	291,77	304,35	316,98	329,70	343,61	357,36	371,89	386,78	402,25	418,34
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	112,41	162,10	201,99	224,47	240,78	256,25	262,86	264,85	276,29	281,53	288,46	299,14	308,51
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	112,41	162,10	201,99	224,47	240,78	256,25	262,86	264,85	276,29	281,53	288,46	299,14	308,51
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	112,41	162,10	201,99	224,47	240,78	256,25	262,86	264,85	276,29	281,53	288,46	299,14	308,51
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	305,73	311,04	319,46	483,28	531,79	571,05	604,17	630,15	655,35	681,57	708,83	737,18	766,67	797,34	829,23	862,40
			Страховые взносы	тыс. руб.	86,50	87,93	90,95	138,31	151,24	163,43	172,91	180,35	187,56	195,07	202,87	210,98	219,42	228,20	237,33	246,82
			Амортизация	тыс. руб.	327,55	335,36	361,07	631,97	531,14	482,76	548,41	621,23	706,92	1 162,45	1 809,58	2 375,66	2 986,58	3 537,61	3 958,40	4 329,69
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	557,25	619,08	614,38													

			аренда	тыс. руб.	67,38	62,80	68,48	6,44	87,28	16,40	17,35	18,10	18,82	19,58	20,36	21,17	22,02	22,90	23,82	24,77
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	222,24	191,64	295,68	277,46	188,60	238,07	233,62	231,91	231,81	230,59	231,40	230,76	229,91	229,35	228,89	228,38
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	207,19	25,48	25,00	24,82	24,81	24,68	24,76	24,70	24,60	24,54	24,50	24,44
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 808,57	1 829,79	2 016,40	2 843,16	2 917,52	2 989,30	3 113,30	3 215,35	3 319,80	3 414,69	3 516,41	3 625,63	3 732,14	3 845,32	3 966,91	4 091,49
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 808,57	1 829,79	2 016,40	2 843,16	2 917,52	2 989,30	3 113,30	3 215,35	3 319,80	3 414,69	3 516,41	3 625,63	3 732,14	3 845,32	3 966,91	4 091,49
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 808,57	1 829,79	2 016,40	2 843,16	2 917,52	2 989,30	3 113,30	3 215,35	3 319,80	3 414,69	3 516,41	3 625,63	3 732,14	3 845,32	3 966,91	4 091,49
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	490,83	413,70	393,55	594,07	609,92	607,70	632,91	653,65	674,89	694,18	714,86	737,06	758,71	781,72	806,44	831,76
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	490,83	413,70	393,55	594,07	609,92	607,70	632,91	653,65	674,89	694,18	714,86	737,06	758,71	781,72	806,44	831,76
001	ПАО "МОЭК"	55	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	5,03	4,74	5,53	5,41	5,23	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	5,01	4,72	5,51	5,38	5,19	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
			Тоже в %	%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	1,53	1,71	1,78	5,63	1,62	2,27	2,36	2,44	2,54	2,63	2,74	2,85	2,95	3,06	3,18	3,30
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	14,11	12,69	15,15	19,18	19,31	24,00	25,39	26,49	27,57	28,67	29,85	31,05	32,30	33,59	34,94	36,33
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	5,43	5,60	6,84	8,84	12,07	12,77	13,51	14,09	14,67	15,26	15,91	16,54	17,22	17,91	18,62	19,37
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	5,20	7,50	9,35	10,39	11,15	11,86	12,17	12,26	12,79	13,03	13,35	13,85	14,28
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	5,20	7,50	9,35	10,39	11,15	11,86	12,17	12,26	12,79	13,03	13,35	13,85	14,28
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	5,20	7,50	9,35	10,39	11,15	11,86	12,17	12,26	12,79	13,03	13,35	13,85	14,28
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	15,46	15,73	16,15	22,37	24,62	26,44	27,97	29,17	30,34	31,55	32,81	34,13	35,49	36,91	38,39	39,92
			Страховые взносы	тыс. руб.	4,37	4,45	4,60	6,40	7,00	7,57	8,00	8,35	8,68	9,03	9,39	9,77	10,16	10,56	10,99	11,43
			Амортизация	тыс. руб.	16,56	16,96	18,26	29,26	24,59	22,35	25,39	28,76	32,73	53,81	83,77	109,98	138,26	163,77	183,25	200,43
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	28,18	31,30	31,06	30,72	32,10	34,21	36,10	37,59	39,05	40,56	42,14	43,78	45,48	47,25	49,09	51,00
			аренда	тыс. руб.	3,41	3,18	3,46	0,30	4,04	0,76	0,80	0,84	0,87	0,91	0,94	0,98	1,02	1,06	1,10	1,15
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	11,24	9,69	14,95	12,84	8,73	11,02	10,81	10,74	10,73	10,67	10,71	10,68	10,64	10,62	10,60	10,57
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	1,18	1,16	1,15	1,15	1,14	1,15	1,14	1,14	1,14	1,13	1,13
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	91,44	92,52	101,95	131,62	135,06	138,38	144,12	148,85	153,68	158,08	162,79	167,84	172,77	178,01	183,64	189,41
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	91,44	92,52	101,95	131,62	135,06	138,38	144,12	148,85	153,68	158,08	162,79	167,84	172,77	178,01	183,64	189,41
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	91,44	92,52	101,95	131,62	135,06	138,38	144,12	148,85	153,68	158,08	162,79	167,84	172,77	178,01	183,64	189,41
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	18,24	19,60	18,49	24,47	26,00	25,91	26,99	27,87	28,78	29,60	30,48	31,43	32,35	33,33	34,39	35,47
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	18,24	19,60	18,49	24,47	26,00	25,91	26,99	27,87	28,78	29,60	30,48	31,43	32,35	33,33	34,39	35,47
001	ПАО "МОЭК"	56	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	3,14	3,03	3,51	3,52	3,35	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	3,05	2,94	3,42	3,43	3,26	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
			Тоже в %	%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%

			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	8,00	8,92	9,32	29,44	8,48	11,89	12,34	12,78	13,28	13,74	14,34	14,87	15,41	15,99	16,60	17,22
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	73,74	66,32	79,17	100,26	100,91	125,44	132,72	138,43	144,08	149,85	156,02	162,26	168,81	175,57	182,59	189,89
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	28,36	29,25	35,75	46,18	63,08	66,72	70,59	73,64	76,69	79,77	83,13	86,46	89,97	93,58	97,32	101,21
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	27,20	39,22	48,87	54,31	58,25	62,00	63,60	64,08	66,85	68,11	69,79	72,37	74,64
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	27,20	39,22	48,87	54,31	58,25	62,00	63,60	64,08	66,85	68,11	69,79	72,37	74,64
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	27,20	39,22	48,87	54,31	58,25	62,00	63,60	64,08	66,85	68,11	69,79	72,37	74,64
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	80,79	82,19	84,42	116,92	128,66	138,16	146,17	152,46	158,56	164,90	171,49	178,35	185,49	192,91	200,62	208,65
			Страховые взносы	тыс. руб.	22,86	23,24	24,03	33,46	36,59	39,54	41,83	43,63	45,38	47,19	49,08	51,04	53,09	55,21	57,42	59,72
			Амортизация	тыс. руб.	86,55	88,62	95,41	152,90	128,50	116,80	132,68	150,30	171,03	281,24	437,81	574,77	722,57	855,89	957,69	1 047,52
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	147,25	163,59	162,35	160,56	167,74	178,77	188,67	196,47	204,08	211,97	220,23	228,78	237,67	246,92	256,55	266,56
			аренда	тыс. руб.	17,80	16,59	18,10	1,56	21,12	3,97	4,20	4,38	4,55	4,74	4,93	5,12	5,33	5,54	5,76	5,99
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	58,73	50,64	78,13	67,13	45,63	57,60	56,52	56,11	56,08	55,79	55,99	55,83	55,62	55,49	55,38	55,25
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	6,16	6,05	6,00	6,00	5,97	5,99	5,97	5,95	5,94	5,93	5,91
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	477,91	483,52	532,83	687,87	705,86	723,23	753,23	777,92	803,19	826,15	850,76	877,18	902,95	930,34	959,75	989,89
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	477,91	483,52	532,83	687,87	705,86	723,23	753,23	777,92	803,19	826,15	850,76	877,18	902,95	930,34	959,75	989,89
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	477,91	483,52	532,83	687,87	705,86	723,23	753,23	777,92	803,19	826,15	850,76	877,18	902,95	930,34	959,75	989,89
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	156,81	164,71	155,89	200,51	216,33	214,89	223,80	231,14	238,65	245,47	252,78	260,63	268,29	276,43	285,17	294,12
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	156,81	164,71	155,89	200,51	216,33	214,89	223,80	231,14	238,65	245,47	252,78	260,63	268,29	276,43	285,17	294,12
001	ПАО "МОЭК"	57	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	7,11	6,90	8,37	7,72	7,66	7,86	7,86	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	6,50	6,28	7,75	7,12	7,06	7,22	7,22	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,61	0,61	0,62	0,60	0,60	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
			Тоже в %	%	9%	9%	7%	8%	8%	8%	8%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	54,37	60,66	63,34	200,18	57,64	87,11	83,91	93,64	97,34	100,70	105,10	109,00	112,94	117,17	121,62	126,20
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	501,32	450,88	538,25	681,63	686,08	919,21	902,32	1 014,44	1 055,81	1 098,12	1 143,32	1 189,06	1 237,05	1 286,56	1 338,02	1 391,54
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	192,82	198,85	243,03	313,98	428,85	488,90	479,93	539,60	561,98	584,53	609,19	633,57	659,33	685,73	713,16	741,68
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	184,91	266,64	358,12	369,23	426,88	454,31	466,04	469,57	489,84	499,13	511,41	530,36	546,97
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	184,91	266,64	358,12	369,23	426,88	454,31	466,04	469,57	489,84	499,13	511,41	530,36	546,97
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	184,91	266,64	358,12	369,23	426,88	454,31	466,04	469,57	489,84	499,13	511,41	530,36	546,97
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	549,27	558,81	573,93	794,94	874,75	1 012,43	993,80	1 117,21	1 161,90	1 208,37	1 256,71	1 306,98	1 359,25	1 413,63	1 470,17	1 528,98
			Страховые взносы	тыс. руб.	155,40	157,98	163,40	227,50	248,78	289,76	284,43	319,75	332,53	345,84	359,67	374,06	389,02	404,58	420,76	437,59
			Амортизация	тыс. руб.	588,47	602,50	648,69	1 039,53	873,68	855,91	902,09	1 101,40	1 253,31	2 060,94	3 208,25	4 211,87	5 294,99	6 271,92	7 017,96	7 676,22
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,70	811,70	811,70	811,70	811,70	811,70	811,70	811,70
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 001,13	1 112,22	1 103,77	1 091,64	1 140,44	1 310,05	1 282,71	1 439,73	1 495,52	1 553,33	1 613,86	1 676,52	1 741,64	1 809,44	1 879,97	1 953,31
			аренда	тыс. руб.	121,05	112,82	123,04	10,60	143,57	29,08	28,54	32,09	33,37	34,71	36,10	37,54	39,04	40,60	42,23	43,92
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	399,26	344,29	531,21	456,40	310,23	422,08	384,28	411,17	410,97	408,82	410,26	409,12	407,61	406,62	405,81	404,90
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00</													

			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	340,81	45,17	41,13	44,00	43,98	43,75	43,91	43,78	43,62	43,52	43,43	43,33
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	3 249,22	3 287,34	3 622,59	4 676,74	4 799,04	5 299,82	5 121,08	5 700,58	5 885,76	6 054,00	6 234,35	6 427,98	6 616,82	6 817,48	7 033,05	7 253,91
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	3 249,22	3 287,34	3 622,59	4 676,74	4 799,04	5 299,82	5 121,08	5 700,58	5 885,76	6 054,00	6 234,35	6 427,98	6 616,82	6 817,48	7 033,05	7 253,91
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,34	963,49	945,63	927,77	909,91	892,06	874,20	856,34
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 249,22	3 287,34	3 622,59	4 676,74	4 799,04	5 299,82	5 121,08	5 700,58	6 867,10	7 017,48	7 179,98	7 355,75	7 526,73	7 709,54	7 907,25	8 110,25
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	499,62	523,18	467,68	656,88	679,73	734,28	709,51	537,08	554,53	570,38	587,37	605,61	623,40	642,31	662,62	683,42
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	499,62	523,18	467,68	656,88	679,73	734,28	709,51	537,08	646,98	661,15	676,46	693,02	709,13	726,35	744,98	764,10
001	ПАО "МОЭК"	58	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	6,56	6,68	7,75	7,12	7,18	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	6,20	6,33	7,39	6,77	6,84	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,35	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
			Тоже в %	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	31,64	35,30	36,86	112,92	32,51	45,59	47,33	49,01	50,95	52,71	55,01	57,05	59,11	61,33	63,65	66,05
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	291,73	262,38	313,23	384,52	387,03	481,10	509,02	530,94	552,60	574,74	598,40	622,34	647,46	673,37	700,30	728,31
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	112,21	115,72	141,43	177,12	241,93	255,88	270,74	282,42	294,13	305,94	318,84	331,60	345,09	358,90	373,26	388,19
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	104,31	150,42	187,43	208,29	223,42	237,78	243,92	245,76	256,38	261,24	267,67	277,58	286,28
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	104,31	150,42	187,43	208,29	223,42	237,78	243,92	245,76	256,38	261,24	267,67	277,58	286,28
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	104,31	150,42	187,43	208,29	223,42	237,78	243,92	245,76	256,38	261,24	267,67	277,58	286,28
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	319,64	325,19	333,99	448,45	493,47	529,89	560,63	584,73	608,12	632,45	657,74	684,05	711,42	739,87	769,47	800,25
			Страховые взносы	тыс. руб.	90,43	91,93	95,09	128,34	140,34	151,66	160,45	167,35	174,04	181,01	188,25	195,78	203,61	211,75	220,22	229,03
			Амортизация	тыс. руб.	342,45	350,61	377,49	586,42	492,86	447,97	508,89	576,46	655,97	1 078,67	1 679,16	2 204,44	2 771,33	3 282,64	3 673,11	4 017,64
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	582,59	647,23	642,32	615,82	643,35	685,66	723,60	753,53	782,74	812,99	844,67	877,47	911,55	947,04	983,95	1 022,34
			аренда	тыс. руб.	70,44	65,65	71,60	5,98	80,99	15,22	16,10	16,80	17,47	18,17	18,89	19,65	20,43	21,25	22,10	22,99
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	232,34	200,36	309,12	257,46	175,01	220,91	216,78	215,20	215,10	213,97	214,73	214,13	213,34	212,82	212,40	211,92
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	192,26	23,64	23,20	23,03	23,02	22,90	22,98	22,92	22,83	22,78	22,73	22,68
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 890,82	1 913,00	2 108,09	2 638,25	2 707,24	2 773,86	2 888,91	2 983,61	3 080,53	3 168,58	3 262,98	3 364,32	3 463,16	3 568,18	3 681,01	3 796,60
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 890,82	1 913,00	2 108,09	2 638,25	2 707,24	2 773,86	2 888,91	2 983,61	3 080,53	3 168,58	3 262,98	3 364,32	3 463,16	3 568,18	3 681,01	3 796,60
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 890,82	1 913,00	2 108,09	2 638,25	2 707,24	2 773,86	2 888,91	2 983,61	3 080,53	3 168,58	3 262,98	3 364,32	3 463,16	3 568,18	3 681,01	3 796,60
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	304,76	302,37	285,27	389,66	396,07	409,62	426,61	440,59	454,91	467,91	481,85	496,81	511,41	526,92	543,58	560,65
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	304,76	302,37	285,27	389,66	396,07	409,62	426,61	440,59	454,91	467,91	481,85	496,81	511,41	526,92	543,58	560,65
001	ПАО "МОЭК"	59	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	8,01	7,42	8,60	8,27	8,09	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	8,01	7,42	8,60	8,27	8,09	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	4,11	4,27	4,42	4,59	4,75	4,96	5,14	5,33	5,53	5,74	5,96
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Услуги производственного характера	тыс. руб.				0,00	0,00	43,38	45,90	47,88	49,83	51,83	53,96	56,12	58,38	60,72	63,15	65,68
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.				0,00	0,00	23,07	24,41	25,47	26,52	27,59	28,75	29,90	31,12	32,36	33,66	35,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.				0,00	0,00	16,90	18,78	20,15	21,44	22,00	22,16	23,12	23,56	24,14	25,03	25,82
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	16,90	18,78	20,15	21,44	22,00	22,16	23,12	23,56	24,14	25,03	25,82
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	16,90	18,78	20,15	21,44	22,00	22,16	23,12	23,56	24,14	25,03	25,82
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.				0,00	0,00	47,78	50,55	52,73	54,84	57,03	59,31	61,68	64,15	66,72	69,39	72,16
			Страховые взносы	тыс. руб.				0,00	0,00	13,68	14,47	15,09	15,69	16,32	16,98	17,65	18,36	19,09	19,86	20,65
			Амортизация	тыс. руб.				0,00	0,00	40,40	45,89	51,98	59,15	97,27	151,42	198,78	249,90	296,01	331,22	362,29
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	61,83	65,25	67,95	70,58	73,31	76,17	79,13	82,20	85,40	88,73	92,19
			аренда	тыс. руб.				0,00	0,00	1,37	1,45	1,51	1,58	1,64	1,70	1,77	1,84	1,92	1,99	2,07
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.				0,00	0,00	19,92	19,55	19,41	19,40	19,29	19,36	19,31	19,24	19,19	19,15	19,11
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.				0,00	0,00	2,13	2,09	2,08	2,08	2,06	2,07	2,07	2,06	2,05	2,05	2,05
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	250,13	260,51	269,05	277,79	285,73	294,24	303,38	312,29	321,76	331,93	342,36
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.				0,00	0,00	250,13	260,51	269,05	277,79	285,73	294,24	303,38	312,29	321,76	331,93	342,36
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.				0,00	0,00	250,13	260,51	269,05	277,79	285,73	294,24	303,38	312,29	321,76	331,93	342,36
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал				0,00	0,00	29,02	30,22	31,21	32,22	33,15	34,13	35,19	36,23	37,33	38,51	39,72
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал				0,00	0,00	29,02	30,22	31,21	32,22	33,15	34,13	35,19	36,23	37,33	38,51	39,72
001	ПАО "МОЭК"	60	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1,40	2,13	2,65	5,89	3,56	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	1,24	1,97	2,48	5,73	3,40	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,16	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
			Тоже в %	%	12%	8%	6%	3%	5%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	14,69	16,39	17,11	54,07	15,57	21,83	22,67	23,47	24,40	25,24	26,34	27,32	28,31	29,37	30,48	31,63
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	135,42	121,79	145,40	184,13	185,33	230,37	243,74	254,24	264,61	275,21	286,54	298,01	310,03	322,44	335,34	348,75
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	52,09	53,72	65,65	84,81	115,85	122,53	129,64	135,23	140,84	146,50	152,68	158,79	165,24	171,86	178,73	185,88
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	49,95	72,03	89,75	99,74	106,99	113,86	116,80	117,68	122,77	125,09	128,17	132,92	137,08
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	49,95	72,03	89,75	99,74	106,99	113,86	116,80	117,68	122,77	125,09	128,17	132,92	137,08
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	49,95	72,03	89,75	99,74	106,99	113,86	116,80	117,68	122,77	125,09	128,17	132,92	137,08
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	148,37	150,95	155,04	214,74	236,29	253,74	268,45	280,00	291,20	302,85	314,96	327,56	340,66	354,29	368,46	383,20
			Страховые взносы	тыс. руб.	41,98	42,67	44,14	61,45	67,20	72,62	76,83	80,14	83,34	86,67	90,14	93,75	97,50	101,40	105,45	109,67
			Амортизация	тыс. руб.	158,96	162,75	175,23	280,81	236,00	214,51	243,68	276,03	314,11	516,52	804,06	1 055,59	1 327,04	1 571,88	1 758,86	1 923,83
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	270,43	300,44	298,16	294,88	308,06	328,33	346,50	360,83	374,81	389,30	404,47	420,17	436,49	453,49	471,16	489,54
			аренда	тыс. руб.	32,70	30,47	33,24	2,86	38,78	7,29	7,71	8,04	8,36	8,70	9,05	9,41	9,78	10,18	10,58	11,01
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	107,85	93,00	143,49	123,29	83,80	105,78	103,81	103,05	103,00	102,46	102,82	102,53	102,16	101,91	101,70	101,48
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	11,32	11,11	11,03	11,02	10,97	11,00	10,97	10,93	10,91	10,88	10,86
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	877,71	888,00	978,56	1 263,32	1 296,36	1 328,25	1 383,35	1 428,69	1 475,10	1 517,27	1 562,47	1 611,00	1 658,32	1 708,61	1 762,64	1 817,99
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	877,71	888,00	978,56	1 263,32	1 296,36	1 328,25	1 383,35	1 428,69	1 475,10	1 517,27	1 562,47	1 611,00	1 658,32	1 708,61	1 762,64	1 817,99
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	877,71	888,00	978,56	1 263,32	1 296,36	1 328,25	1 383,35	1 428,69	1 475,10	1 517,27	1 562,47	1 611,00	1 658,32	1 708,61	1 762,64	1 817,99
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	708,20	451,74	394,13	220,43	381,71	292,84	304,99	314,98	325,21	334,51	344,48	355,17	365,61	376,70	388,61	400,81
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	708,20	451,74	394,13	220,43	381,71	292,84	304,99	314,98	325,21	334,51	344,48	355,17	365,61	376,70	388,61	400,81
001	ПАО "МОЭК"	61	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	3,76	3,74	4,26	3,95	3,98	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	3,72	3,70	4,21	3,91	3,94	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,91
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,01
			Тоже в %	%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	8,84	9,86	10,30	31,16	8,97	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	81,48	73,29	87,49	106,10	106,79	132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	31,34	32,32	39,50	48,87	66,76	70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	28,78	41,51	51,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	28,78	41,51	51,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	28,78	41,51	51,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	89,28	90,83	93,29	123,74	136,16	146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Страховые взносы	тыс. руб.	25,26	25,68	26,56	35,41	38,73	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация	тыс. руб.	95,65	97,93	105,44	161,81	136,00	123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	162,72	180,78	179,41	169,92	177,52	189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.	19,68	18,34	20,00	1,65	22,35	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	64,90	55,96	86,34	71,04	48,29	60,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	528,13	534,32	588,81	727,98	747,02	765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	528,13	534,32	588,81	727,98	747,02	765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	528,13	534,32	588,81	727,98	747,02	765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	140,30	142,75	138,36	184,07	187,48	197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	140,30	142,75	138,36	184,07	187,48	197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	ПАО "МОЭК"	62	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,35	0,30	0,36	0,34	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,33	0,28	0,34	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
			Тоже в %	%	6%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	3%	3%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	1,76	1,97	2,05	6,49	1,87	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	16,25	14,61	17,44	22,09	22,23	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	6,25	6,44	7,88	10,18	13,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	5,99	8,64	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	5,99	8,64	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	5,99	8,64	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	17,80	18,11	18,60	25,76	28,35	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Страховые взносы	тыс. руб.	5,04	5,12	5,30	7,37	8,06	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация	тыс. руб.	19,07	19,53	21,02	33,69	28,31	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,79
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	32,44	36,05	35,77	35,38	36,96	39,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.	3,92	3,66	3,99	0,34	4,65	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	12,94	11,16	17,22	14,79	10,05	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	105,30	106,54	117,40	151,57	155,53	159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	105,30	106,54	117,40	151,57	155,53	159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,72
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	105,30	106,54	117,40	151,57	155,53	159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,72
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	300,69	355,66	323,93	444,09	465,07	498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	300,69	355,66	323,93	444,09	465,07	498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,56
001	ПАО "МОЭК"	63	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	7,56	7,18	8,60	7,36	7,71	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	7,56	7,18	8,60	7,36	7,71	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Страховые взносы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	ПАО "МОЭК"	64	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	14,41	14,35	16,36	15,23	15,32	15,44	15,44	15,44	15,44	15,44	15,44	15,44	15,44	18,60	18,60
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	13,84	13,78	15,78	14,67	14,76	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	18,04	18,04
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,57	0,57	0,58	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
			Тоже в %	%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	3%	3%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	56,12	62,62	65,38	186,78	53,78	75,41	78,29	81,06	84,27	87,18	90,99	94,36	97,77	101,44	111,77
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	517,48	465,41	555,61	636,02	640,17	795,76	841,94	878,20	914,02	950,65	989,78	1 029,38	1 070,92	1 113,78	1 229,64
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	199,03	205,26	250,87	292,97	400,16	423,24	447,81	467,13	486,51	506,03	527,38	548,48	570,79	593,64	655,39
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	172,54	248,80	310,02	344,53	369,55	393,30	403,45	406,51	424,06	432,10	442,73	487,40
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	172,54	248,80	310,02	344,53	369,55	393,30	403,45	406,51	424,06	432,10	442,73	487,40
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	172,54	248,80	310,02	344,53	369,55	393,30	403,45	406,51	424,06	432,10	442,73	487,40
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	566,98	576,83	592,43	741,75	816,21	876,46	927,30	967,17	1 005,86	1 046,09	1 087,94	1 131,46	1 176,71	1 223,78	1 351,09
			Страховые взносы	тыс. руб.	160,41	163,07	168,66	212,28	232,13	250,84	265,39	276,81	287,88	299,39	311,37	323,82	336,78	350,25	386,68
			Амортизация	тыс. руб.	607,44	621,92	669,60	969,97	815,21	740,96	841,72	953,49	1 085,00	1 784,17	2 777,40	3 646,24	4 583,90	5 429,64	6 449,52
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,99
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 033,41	1 148,07	1 139,36	1 018,59	1 064,12	1 134,12	1 196,87	1 246,38	1 294,68	1 344,73	1 397,13	1 451,37	1 507,75	1 566,44	1 727,70
			аренда	тыс. руб.	124,95	116,45	127,00	9,89	133,97	25,17	26,63	27,78	28,89	30,05	31,25	32,50	33,80	35,15	38,81
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	412,14	355,39	548,33	425,86	289,47	365,39	358,57	355,95	355,78	353,92	355,17	354,18	352,87	352,01	372,94
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	39,10	38,37	38,09	38,08	37,88	38,01	37,90	37,76	37,67	39,91
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	3 353,97	3 393,32	3 739,38	4 363,78	4 477,90	4 588,08	4 778,39	4 935,03	5 095,33	5 240,98	5 397,11	5 564,74	5 728,22	5 901,93	6 463,39
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	3 353,97	3 393,32	3 739,38	4 363,78	4 477,90	4 588,08	4 778,39	4 935,03	5 095,33	5 240,98	5 397,11	5 564,74	5 728,22	5 901,93	6 463,39
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,48
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 353,97	3 393,32	3 739,38	4 363,78	4 477,90	4 588,08	4 778,39	4 935,03	5 095,33	5 240,98	5 397,11	5 564,74	5 728,22	5 901,93	6 463,39
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	242,25	246,19	236,94	297,38	303,46	308,38	321,17	331,70	342,47	352,26	362,75	374,02	385,01	396,69	358,32
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	242,25	246,19	236,94	297,38	303,46	308,38	321,17	331,70	342,47	352,26	362,75	374,02	385,01	396,69	444,77
001	ПАО "МОЭК"	65	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	7,47	7,06	8,11	8,55	7,91	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	7,42	7,01	8,06	8,50	7,86	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
			Тоже в %	%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	4,45	4,97	5,19	16,40	4,72	6,62	6,87	7,12	7,40	7,65	7,99	8,28	8,58	8,90	9,24
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	41,06	36,93	44,09	55,83	56,20	69,85	73,91	77,09	80,23	83,45	86,89	90,36	94,01	97,77	101,68
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	15,79	16,29	19,91	25,72	35,13	37,15	39,31	41,01	42,71	44,42	46,29	48,15	50,10	52,11	54,20
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	15,15	21,84	27,21	30,24	32,44	34,52	35,42	35,68	37,22	37,93	38,86	40,30
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	15,15	21,84	27,21	30,24	32,44	34,52	35,42	35,68	37,22	37,93	38,86	40,30
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	15,15	21,84	27,21	30,24	32,44	34,52	35,42	35,68	37,22	37,93	38,86	40,30
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	44,99	45,77	47,01	65,11	71,65	76,94	81,40	84,90	88,30	91,83	95,50	99,32	103,29	107,43	111,72	116,19
			Страховые взносы	тыс. руб.	12,73	12,94	13,38	18,63	20,38	22,02	23,30	24,30	25,27	26,28	27,33	28,43	29,56	30,75	31,98	33,25
			Амортизация	тыс. руб.	48,20	49,35	53,13	85,15	71,56	65,04	73,89	83,70	95,24	156,62	243,81	320,07	402,38	476,62	533,32	583,34
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	82,00	91,10	90,41	89,41	93,41	99,56	105,06	109,41	113,65	118,04	122,64	127,40	132,35	137,51	142,87	148,44
			аренда	тыс. руб.	9,91	9,24	10,08	0,87	11,76	2,21	2,34	2,44	2,54	2,64	2,74	2,85	2,97	3,09	3,21	3,34
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	32,70	28,20	43,51	37,38	25,41	32,08	31,48	31,25	31,23	31,07	31,18	31,09	30,98	30,90	30,84	30,77
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91	3,43	3,37	3,34	3,34	3,32	3,34	3,33	3,31	3,31	3,30	3,29
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	266,14	269,26	296,72	383,06	393,08	402,75	419,46	433,21	447,28	460,06	473,77	488,48	502,83	518,08	534,47	551,25
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	266,14	269,26	296,72	383,06	393,08	402,75	419,46	433,21	447,28	460,06	473,77	488,48	502,83	518,08	534,47	551,25
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	266,14	269,26	296,72	383,06	393,08	402,75	419,46	433,21	447,28	460,06	473,77	488,48	502,83	518,08	534,47	551,25
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	35,88	38,41	36,83	45,06	50,03	48,41	50,42	52,07	53,76	55,30	56,95	58,71	60,44	62,27	64,24	66,26
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	35,88	38,41	36,83	45,06	50,03	48,41	50,42	52,07	53,76	55,30	56,95	58,71	60,44	62,27	64,24	66,26
001	ПАО "МОЭК"	66	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	4,83	4,35	5,09	5,23	4,89	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	4,79	4,32	5,05	5,19	4,85	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
			Тоже в %	%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	3,16	3,53	3,68	11,64	3,35	4,70	4,88	5,05	5,25	5,43	5,67	5,88	6,09	6,32	6,56	6,81
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	29,15	26,22	31,30	39,64	39,90	49,60	52,47	54,73	56,97	59,25	61,69	64,16	66,75	69,42	72,19	75,08
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	11,21	11,56	14,13	18,26	24,94	26,38	27,91	29,11	30,32	31,54	32,87	34,18	35,57	37,00	38,48	40,02
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	10,75	15,51	19,32	21,47	23,03	24,51	25,15	25,34	26,43	26,93	27,59	28,62	29,51
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	10,75	15,51	19,32	21,47	23,03	24,51	25,15	25,34	26,43	26,93	27,59	28,62	29,51
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	10,75	15,51	19,32	21,47	23,03	24,51	25,15	25,34	26,43	26,93	27,59	28,62	29,51
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	31,94	32,50	33,38	46,23	50,87	54,63	57,79	60,28	62,69	65,20	67,81	70,52	73,34	76,27	79,32	82,50
			Страховые взносы	тыс. руб.	9,04	9,19	9,50	13,23	14,47	15,63	16,54	17,25	17,94	18,66	19,41	20,18	20,99	21,83	22,70	23,61
			Амортизация	тыс. руб.	34,22	35,04	37,72	60,45	50,81	46,18	52,46	59,43	67,62	111,20	173,10	227,25	285,69	338,40	378,65	414,17
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	58,22	64,68	64,19	63,48	66,32	70,68	74,60	77,68	80,69	83,81	87,08	90,46	93,97	97,63	101,43	105,39
			аренда	тыс. руб.	7,04	6,56	7,16	0,62	8,35	1,57	1,66	1,73	1,80	1,87	1,95	2,03	2,11	2,19	2,28	2,37
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	23,22	20,02	30,89	26,54	18,04	22,77	22,35	22,18	22,17	22,06	22,14	22,07	21,99	21,94	21,90	21,85
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82	2,44	2,39	2,37	2,37	2,36	2,37	2,36	2,35	2,35	2,34	2,34
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	188,96	191,17	210,67	271,97	279,09	285,95	297,81	307,58	317,57	326,64	336,37	346,82	357,01	367,84	379,47	391,38
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	188,96	191,17	210,67	271,97	279,09	285,95	297,81	307,58	317,57	326,64	336,37	346,82	357,01	367,84	379,47	391,38
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	188,96	191,17	210,67	271,97	279,09	285,95	297,81	307,58	317,57	326,64	336,37	346,82	357,01	367,84	379,47	391,38
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	39,45	44,29	41,68	52,39	57,49	55,95	58,27	60,18	62,13	63,91	65,81	67,86	69,85	71,97	74,25	76,58
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	39,45	44,29	41,68	52,39	57,49	55,95	58,27	60,18	62,13	63,91	65,81	67,86	69,85	71,97	74,25	76,58
001	ПАО "МОЭК"	67	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	6,33	6,23	6,88	7,00	6,70	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	6,20	6,10	6,74	6,87	6,57	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,13	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
			Тоже в %	%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	11,90	13,28	13,86	43,82	12,62	17,69	18,37	19,02	19,77	20,45	21,34	22,14	22,94	23,80	24,70	25,63
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	109,73	98,69	117,82	149,20	150,17	186,67	197,51	206,01	214,42	223,01	232,19	241,48	251,22	261,27	271,73	282,59
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	42,21	43,53	53,20	68,73	93,87	99,29	105,05	109,58	114,13	118,71	123,72	128,67	133,90	139,26	144,83	150,62
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	40,47	58,36	72,73	80,82	86,69	92,26	94,64	95,36	99,48	101,36	103,86	107,71	111,08
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	40,47	58,36	72,73	80,82	86,69	92,26	94,64	95,36	99,48	101,36	103,86	107,71	111,08
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	40,47	58,36	72,73	80,82	86,69	92,26	94,64	95,36	99,48	101,36	103,86	107,71	111,08
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	120,23	122,32	125,63	174,00	191,47	205,60	217,53	226,88	235,96	245,40	255,21	265,42	276,04	287,08	298,56	310,51
			Страховые взносы	тыс. руб.	34,02	34,58	35,77	49,80	54,45	58,84	62,26	64,93	67,53	70,23	73,04	75,96	79,00	82,16	85,45	88,87
			Амортизация	тыс. руб.	128,81	131,88	141,99	227,54	191,24	173,82	197,45	223,67	254,52	418,54	651,53	855,35	1 075,31	1 273,71	1 425,21	1 558,89
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	219,13	243,45	241,60	238,95	249,63	266,05	280,77	292,38	303,71	315,45	327,74	340,47	353,69	367,46	381,79	396,68
			аренда	тыс. руб.	26,50	24,69	26,93	2,32	31,43	5,91	6,25	6,52	6,78	7,05	7,33	7,62	7,93	8,25	8,58	8,92
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	87,39	75,36	116,27	99,90	67,91	85,72	84,11	83,50	83,46	83,02	83,32	83,08	82,78	82,58	82,41	82,23
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	9,17	9,00	8,94	8,93	8,89	8,92	8,89	8,86	8,84	8,82	8,80
			Необходимая валовая выручка (НБВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	711,21	719,55	792,94	1 023,68	1 050,45	1 076,29	1 120,94	1 157,68	1 195,29	1 229,45	1 266,08	1 305,40	1 343,75	1 384,50	1 428,28	1 473,13
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	711,21	719,55	792,94	1 023,68	1 050,45	1 076,29	1 120,94	1 157,68	1 195,29	1 229,45	1 266,08	1 305,40	1 343,75	1 384,50	1 428,28	1 473,13
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	711,21	719,55	792,94	1 023,68	1 050,45	1 076,29	1 120,94	1 157,68	1 195,29	1 229,45	1 266,08	1 305,40	1 343,75	1 384,50	1 428,28	1 473,13
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	114,69	117,96	117,56	149,03	159,80	162,85	169,60	175,16	180,85	186,02	191,56	197,51	203,31	209,48	216,10	222,89
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	114,69	117,96	117,56	149,03	159,80	162,85	169,60	175,16	180,85	186,02	191,56	197,51	203,31	209,48	216,10	222,89
001	ПАО "МОЭК"	68	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	5,03	4,74	6,13	6,72	5,86	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	5,00	4,71	6,10	6,70	5,84	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
			Тоже в %	%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	2,50	2,79	2,91	9,20	2,65	3,71	3,85	3,99	4,15	4,29	4,48	4,65	4,81	4,99	5,18	5,38
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	23,03	20,71	24,73	31,31	31,52	39,18	41,45	43,24	45,00	46,81	48,73	50,68	52,73	54,84	57,03	59,31
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	8,86	9,14	11,17	14,42	19,70	20,84	22,05	23,00	23,95	24,92	25,97	27,01	28,10	29,23	30,40	31,61
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	8,50	12,25	15,26	16,96	18,20	19,36	19,86	20,01	20,88	21,27	21,80	22,61	23,31
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	8,50	12,25	15,26	16,96	18,20	19,36	19,86	20,01	20,88	21,27	21,80	22,61	23,31
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	8,50	12,25	15,26	16,96	18,20	19,36	19,86	20,01	20,88	21,27	21,80	22,61	23,31
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	25,23	25,67	26,37	36,52	40,19	43,15	45,66	47,62	49,52	51,51	53,57	55,71	57,94	60,25	62,66	65,17

			Страховые взносы	тыс. руб.	7,14	7,26	7,51	10,45	11,43	12,35	13,07	13,63	14,17	14,74	15,33	15,94	16,58	17,24	17,93	18,65
			Амортизация	тыс. руб.	27,03	27,68	29,80	47,76	40,14	36,48	41,44	46,95	53,42	87,85	136,75	179,53	225,69	267,33	299,13	327,19
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	45,99	51,10	50,71	50,15	52,39	55,84	58,93	61,37	63,74	66,21	68,79	71,46	74,24	77,13	80,13	83,26
			аренда	тыс. руб.	5,56	5,18	5,65	0,49	6,60	1,24	1,31	1,37	1,42	1,48	1,54	1,60	1,66	1,73	1,80	1,87
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	18,34	15,82	24,40	20,97	14,25	17,99	17,65	17,53	17,52	17,43	17,49	17,44	17,37	17,33	17,30	17,26
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66	1,93	1,89	1,88	1,87	1,86	1,87	1,87	1,86	1,85	1,85	1,85
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	149,27	151,02	166,43	214,86	220,47	225,90	235,27	242,98	250,87	258,04	265,73	273,99	282,03	290,59	299,78	309,19
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	149,27	151,02	166,43	214,86	220,47	225,90	235,27	242,98	250,87	258,04	265,73	273,99	282,03	290,59	299,78	309,19
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	149,27	151,02	166,43	214,86	220,47	225,90	235,27	242,98	250,87	258,04	265,73	273,99	282,03	290,59	299,78	309,19
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	29,86	32,05	27,28	32,09	37,77	35,09	36,54	37,74	38,97	40,08	41,28	42,56	43,81	45,14	46,56	48,03
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	29,86	32,05	27,28	32,09	37,77	35,09	36,54	37,74	38,97	40,08	41,28	42,56	43,81	45,14	46,56	48,03
001	ПАО "МОЭК"	69	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	6,29	5,96	6,78	6,43	6,39	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	6,19	5,87	6,68	6,34	6,29	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
			Тоже в %	%	2%	2%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	8,78	9,80	10,23	39,18	11,28	15,82	16,42	17,00	17,68	18,29	19,09	19,79	20,51	21,28	22,08	22,92
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	80,97	72,82	86,93	133,41	134,28	166,92	176,61	184,21	191,73	199,41	207,62	215,93	224,64	233,63	242,97	252,69
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	31,14	32,12	39,25	61,45	83,94	88,78	93,93	97,99	102,05	106,15	110,62	115,05	119,73	124,52	129,50	134,68
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	36,19	52,19	65,03	72,27	77,52	82,50	84,63	85,27	88,95	90,64	92,87	96,31	99,33
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	36,19	52,19	65,03	72,27	77,52	82,50	84,63	85,27	88,95	90,64	92,87	96,31	99,33
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	36,19	52,19	65,03	72,27	77,52	82,50	84,63	85,27	88,95	90,64	92,87	96,31	99,33
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	88,71	90,25	92,69	155,59	171,21	183,85	194,51	202,88	210,99	219,43	228,21	237,34	246,83	256,70	266,97	277,65
			Страховые взносы	тыс. руб.	25,10	25,51	26,39	44,53	48,69	52,62	55,67	58,06	60,39	62,80	65,31	67,93	70,64	73,47	76,41	79,46
			Амортизация	тыс. руб.	95,04	97,31	104,77	203,46	171,00	155,43	176,56	200,01	227,59	374,25	582,60	764,85	961,53	1 138,94	1 274,41	1 393,95
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	161,69	179,63	178,27	213,66	223,21	237,90	251,06	261,44	271,58	282,07	293,07	304,44	316,27	328,58	341,39	354,71
			аренда	тыс. руб.	19,55	18,22	19,87	2,07	28,10	5,28	5,59	5,83	6,06	6,30	6,55	6,82	7,09	7,37	7,67	7,97
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	64,48	55,61	85,79	89,33	60,72	76,65	75,21	74,66	74,63	74,24	74,50	74,29	74,02	73,84	73,69	73,53
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71	8,20	8,05	7,99	7,99	7,94	7,97	7,95	7,92	7,90	7,89	7,87
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	524,77	530,92	585,07	915,36	939,30	962,41	1 002,33	1 035,18	1 068,81	1 099,36	1 132,11	1 167,27	1 201,57	1 238,01	1 277,15	1 317,26
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	524,77	530,92	585,07	915,36	939,30	962,41	1 002,33	1 035,18	1 068,81	1 099,36	1 132,11	1 167,27	1 201,57	1 238,01	1 277,15	1 317,26
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	524,77	530,92	585,07	915,36	939,30	962,41	1 002,33	1 035,18	1 068,81	1 099,36	1 132,11	1 167,27	1 201,57	1 238,01	1 277,15	1 317,26
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	84,78	90,51	87,64	144,45	149,22	151,59	157,87	163,05	168,35	173,16	178,32	183,85	189,26	195,00	201,16	207,48
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	84,78	90,51	87,64	144,45	149,22	151,59	157,87	163,05	168,35	173,16	178,32	183,85	189,26	195,00	201,16	207,48
001	ПАО "МОЭК"	70	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	6,03	5,87	6,96	6,71	6,51	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63

			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	5,87	5,71	6,79	6,55	6,35	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
			Тоже в %	%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	14,44	16,11	16,82	53,17	15,31	21,47	22,29	23,08	23,99	24,82	25,90	26,86	27,83	28,88	29,97	31,10
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	133,16	119,76	142,97	181,05	182,24	226,53	239,67	250,00	260,19	270,62	281,76	293,03	304,86	317,06	329,74	342,93
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	51,22	52,82	64,55	83,40	113,91	120,48	127,48	132,98	138,49	144,05	150,13	156,14	162,49	168,99	175,75	182,78
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12	70,83	88,25	98,08	105,20	111,96	114,85	115,72	120,72	123,00	126,03	130,70
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12	70,83	88,25	98,08	105,20	111,96	114,85	115,72	120,72	123,00	126,03	130,70
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12	70,83	88,25	98,08	105,20	111,96	114,85	115,72	120,72	123,00	126,03	130,70
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	145,90	148,43	152,45	211,15	232,35	249,50	263,97	275,32	286,34	297,79	309,70	322,09	334,97	348,37	362,31	376,80
			Страховые взносы	тыс. руб.	41,28	41,96	43,40	60,43	66,08	71,41	75,55	78,80	81,95	85,23	88,64	92,18	95,87	99,70	103,69	107,84
			Амортизация	тыс. руб.	156,31	160,04	172,31	276,12	232,07	210,93	239,61	271,43	308,87	507,90	790,64	1 037,97	1 304,90	1 545,65	1 729,51	1 891,73
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	265,92	295,43	293,18	289,96	302,92	322,85	340,71	354,81	368,56	382,80	397,72	413,16	429,21	445,92	463,30	481,37
			аренда	тыс. руб.	32,15	29,97	32,68	2,81	38,14	7,17	7,58	7,91	8,22	8,55	8,90	9,25	9,62	10,01	10,41	10,82
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	106,05	91,45	141,10	121,23	82,40	104,02	102,07	101,33	101,28	100,75	101,11	100,82	100,45	100,21	100,01	99,78
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	11,13	10,92	10,84	10,84	10,78	10,82	10,79	10,75	10,72	10,70	10,68
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	863,06	873,18	962,23	1 242,24	1 274,72	1 306,09	1 360,26	1 404,85	1 450,49	1 491,95	1 536,39	1 584,11	1 630,65	1 680,10	1 733,22	1 787,65
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	863,06	873,18	962,23	1 242,24	1 274,72	1 306,09	1 360,26	1 404,85	1 450,49	1 491,95	1 536,39	1 584,11	1 630,65	1 680,10	1 733,22	1 787,65
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	863,06	873,18	962,23	1 242,24	1 274,72	1 306,09	1 360,26	1 404,85	1 450,49	1 491,95	1 536,39	1 584,11	1 630,65	1 680,10	1 733,22	1 787,65
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	147,14	152,95	141,62	189,76	200,66	201,95	210,33	217,23	224,28	230,69	237,56	244,94	252,14	259,79	268,00	276,42
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	147,14	152,95	141,62	189,76	200,66	201,95	210,33	217,23	224,28	230,69	237,56	244,94	252,14	259,79	268,00	276,42
001	ПАО "МОЭК"	71	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	6,09	5,84	7,63	6,39	6,62	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	5,74	5,49	7,28	6,05	6,28	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
			Тоже в %	%	6%	6%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	31,11	34,71	36,25	114,55	32,98	46,25	48,02	49,71	51,68	53,46	55,80	57,87	59,96	62,21	64,57	67,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	286,87	258,01	308,01	390,05	392,60	488,02	516,34	538,58	560,54	583,01	607,01	631,29	656,77	683,05	710,37	738,79
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	110,34	113,79	139,07	179,67	245,40	259,56	274,63	286,48	298,36	310,34	323,43	336,37	350,05	364,06	378,62	393,77
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	105,81	152,58	190,13	211,29	226,64	241,20	247,43	249,30	260,06	264,99	271,51	281,57	290,39
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	105,81	152,58	190,13	211,29	226,64	241,20	247,43	249,30	260,06	264,99	271,51	281,57	290,39
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	105,81	152,58	190,13	211,29	226,64	241,20	247,43	249,30	260,06	264,99	271,51	281,57	290,39
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	314,31	319,77	328,42	454,89	500,56	537,51	568,69	593,14	616,87	641,54	667,20	693,89	721,65	750,51	780,53	811,75
			Страховые взносы	тыс. руб.	88,93	90,40	93,50	130,18	142,36	153,84	162,76	169,76	176,55	183,61	190,95	198,59	206,54	214,80	223,39	232,32
			Амортизация	тыс. руб.	336,74	344,77	371,20	594,86	499,95	454,41	516,20	584,75	665,40	1 094,18	1 703,30	2 236,14	2 811,18	3 329,84	3 725,92	4 075,41
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	572,88	636,45	631,62	624,68	652,60	695,52	734,01	764,37	793,99	824,68						

			аренда	тыс. руб.	69,27	64,56	70,41	6,06	82,16	15,44	16,33	17,04	17,72	18,43	19,16	19,93	20,73	21,56	22,42	23,32
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	228,47	197,02	303,97	261,17	177,53	224,09	219,90	218,29	218,19	217,05	217,81	217,21	216,40	215,88	215,45	214,97
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	195,02	23,98	23,53	23,36	23,35	23,23	23,31	23,25	23,16	23,10	23,06	23,01
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 859,31	1 881,13	2 072,97	2 676,19	2 746,17	2 813,74	2 930,45	3 026,51	3 124,83	3 214,15	3 309,90	3 412,70	3 512,96	3 619,49	3 733,94	3 851,19
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 859,31	1 881,13	2 072,97	2 676,19	2 746,17	2 813,74	2 930,45	3 026,51	3 124,83	3 214,15	3 309,90	3 412,70	3 512,96	3 619,49	3 733,94	3 851,19
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 859,31	1 881,13	2 072,97	2 676,19	2 746,17	2 813,74	2 930,45	3 026,51	3 124,83	3 214,15	3 309,90	3 412,70	3 512,96	3 619,49	3 733,94	3 851,19
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	323,95	342,71	284,73	442,55	437,41	440,90	459,19	474,24	489,64	503,64	518,64	534,75	550,46	567,16	585,09	603,46
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	323,95	342,71	284,73	442,55	437,41	440,90	459,19	474,24	489,64	503,64	518,64	534,75	550,46	567,16	585,09	603,46
001	ПАО "МОЭК"	72	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	6,43	6,39	7,61	7,29	7,10	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	6,33	6,29	7,51	7,19	7,00	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,25	7,25
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,10	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
			Тоже в %	%	2%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	9,72	10,84	11,32	35,38	10,19	14,28	14,83	15,35	15,96	16,51	17,23	17,87	18,52	19,21	19,94	20,69
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	89,58	80,57	96,18	120,47	121,26	150,73	159,47	166,34	173,13	180,07	187,48	194,98	202,85	210,96	219,40	228,18
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	34,46	35,53	43,43	55,49	75,79	80,17	84,82	88,48	92,15	95,85	99,89	103,89	108,11	112,44	116,94	121,62
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	32,68	47,13	58,72	65,26	70,00	74,50	76,42	77,00	80,32	81,84	83,86	86,97	89,69
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	32,68	47,13	58,72	65,26	70,00	74,50	76,42	77,00	80,32	81,84	83,86	86,97	89,69
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	32,68	47,13	58,72	65,26	70,00	74,50	76,42	77,00	80,32	81,84	83,86	86,97	89,69
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	98,15	99,86	102,56	140,50	154,60	166,01	175,64	183,20	190,52	198,14	206,07	214,31	222,89	231,80	241,07	250,72
			Страховые взносы	тыс. руб.	27,77	28,23	29,20	40,21	43,97	47,51	50,27	52,43	54,53	56,71	58,98	61,34	63,79	66,34	69,00	71,75
			Амортизация	тыс. руб.	105,16	107,66	115,92	183,73	154,41	140,35	159,43	180,60	205,51	337,95	526,08	690,65	868,25	1 028,45	1 150,78	1 258,72
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,55
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	178,90	198,75	197,24	192,94	201,56	214,82	226,70	236,08	245,23	254,71	264,63	274,91	285,59	296,71	308,27	320,30
			аренда	тыс. руб.	21,63	20,16	21,99	1,87	25,38	4,77	5,04	5,26	5,47	5,69	5,92	6,16	6,40	6,66	6,92	7,20
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	71,35	61,52	94,92	80,66	54,83	69,21	67,92	67,42	67,39	67,04	67,27	67,09	66,84	66,68	66,54	66,39
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23	7,41	7,27	7,22	7,21	7,17	7,20	7,18	7,15	7,14	7,12	7,11
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	580,63	587,44	647,35	826,56	848,18	869,05	905,09	934,76	965,13	992,71	1 022,29	1 054,04	1 085,00	1 117,91	1 153,25	1 189,47
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	580,63	587,44	647,35	826,56	848,18	869,05	905,09	934,76	965,13	992,71	1 022,29	1 054,04	1 085,00	1 117,91	1 153,25	1 189,47
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,92
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	580,63	587,44	647,35	826,56	848,18	869,05	905,09	934,76	965,13	992,71	1 022,29	1 054,04	1 085,00	1 117,91	1 153,25	2 111,39
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	91,73	93,40	86,20	114,64	120,85	119,95	124,93	129,03	133,22	137,02	141,11	145,49	149,76	154,30	159,15	164,11
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	91,73	93,40	86,20	114,64	120,85	119,95	124,93	129,03	133,22	137,02	141,11	145,49	149,76	154,30	159,15	291,31
001	ПАО "МОЭК"	73	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	7,99	7,76	8,90	8,35	8,29	5,85	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	7,80	7,57	8,71	8,16	8,10	5,66	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
			Тоже в %	%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%

			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	17,60	19,64	20,51	64,81	18,66	26,17	27,17	28,13	29,24	30,25	31,57	32,74	33,93	35,20	36,53	37,91
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	162,31	145,98	174,27	220,69	222,13	276,11	292,14	304,72	317,15	329,86	343,44	357,17	371,59	386,46	401,92	418,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	62,43	64,38	78,68	101,65	138,85	146,86	155,38	162,09	168,81	175,58	182,99	190,31	198,05	205,98	214,22	222,79
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	59,87	86,33	107,57	119,54	128,23	136,47	139,99	141,05	147,14	149,93	153,62	159,31	164,30
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	59,87	86,33	107,57	119,54	128,23	136,47	139,99	141,05	147,14	149,93	153,62	159,31	164,30
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	59,87	86,33	107,57	119,54	128,23	136,47	139,99	141,05	147,14	149,93	153,62	159,31	164,30
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	177,83	180,92	185,82	257,37	283,21	304,12	321,76	335,59	349,01	362,98	377,49	392,59	408,30	424,63	441,61	459,28
			Страховые взносы	тыс. руб.	50,31	51,15	52,90	73,66	80,55	87,04	92,09	96,05	99,89	103,88	108,04	112,36	116,85	121,53	126,39	131,45
			Амортизация	тыс. руб.	190,52	195,07	210,02	336,56	282,86	257,10	292,06	330,84	376,47	619,07	963,71	1 265,18	1 590,53	1 883,98	2 108,08	2 305,81
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	324,13	360,09	357,36	353,43	369,23	393,52	415,29	432,47	449,23	466,59	484,78	503,60	523,16	543,52	564,71	586,74
			аренда	тыс. руб.	39,19	36,53	39,83	3,43	46,48	8,74	9,24	9,64	10,02	10,43	10,84	11,28	11,73	12,20	12,68	13,19
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	129,27	111,47	171,98	147,76	100,44	126,78	124,42	123,51	123,45	122,80	123,24	122,89	122,44	122,14	121,90	121,63
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	110,34	13,57	13,31	13,22	13,21	13,14	13,19	13,15	13,10	13,07	13,05	13,02
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 051,98	1 064,32	1 172,86	1 514,15	1 553,75	1 591,98	1 658,01	1 712,36	1 767,98	1 818,52	1 872,70	1 930,86	1 987,58	2 047,86	2 112,61	2 178,95
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 051,98	1 064,32	1 172,86	1 514,15	1 553,75	1 591,98	1 658,01	1 712,36	1 767,98	1 818,52	1 872,70	1 930,86	1 987,58	2 047,86	2 112,61	2 178,95
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 051,98	1 064,32	1 172,86	1 514,15	1 553,75	1 591,98	1 658,01	1 712,36	1 767,98	1 818,52	1 872,70	1 930,86	1 987,58	2 047,86	2 112,61	2 178,95
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	134,93	140,64	134,70	185,08	191,18	281,31	213,10	220,08	227,23	233,73	240,69	248,16	255,45	263,20	271,45	279,97
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	134,93	140,64	134,70	185,08	191,18	281,31	213,10	220,08	227,23	233,73	240,69	248,16	255,45	263,20	271,45	279,97
001	ПАО "МОЭК"	74	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	8,09	8,25	9,44	8,45	8,72	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	7,86	8,02	9,21	8,22	8,49	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,40	8,40
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22
			%	%	3%	3%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	21,50	23,98	25,04	78,91	22,72	31,86	33,08	34,25	35,60	36,83	38,44	39,87	41,31	42,86	44,48	46,16
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	198,20	178,26	212,80	268,71	270,46	336,20	355,71	371,03	386,16	401,64	418,17	434,90	452,45	470,56	489,38	508,95
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	76,23	78,62	96,08	123,78	169,06	178,82	189,20	197,36	205,54	213,79	222,81	231,73	241,15	250,81	260,84	271,27
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	72,89	105,12	130,98	145,56	156,13	166,16	170,45	171,74	179,16	182,56	187,05	193,98	200,05
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	72,89	105,12	130,98	145,56	156,13	166,16	170,45	171,74	179,16	182,56	187,05	193,98	200,05
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	72,89	105,12	130,98	145,56	156,13	166,16	170,45	171,74	179,16	182,56	187,05	193,98	200,05
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	217,15	220,93	226,91	313,38	344,84	370,30	391,77	408,62	424,96	441,96	459,64	478,03	497,15	517,03	537,71	559,22
			Страховые взносы	тыс. руб.	61,44	62,46	64,60	89,68	98,07	105,98	112,13	116,95	121,62	126,49	131,55	136,81	142,28	147,97	153,89	160,05
			Амортизация	тыс. руб.	232,65	238,20	256,46	409,80	344,42	313,05	355,62	402,84	458,40	753,79	1 173,42	1 540,49	1 936,64	2 293,95	2 566,82	2 807,58
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,59
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	395,80	439,72	436,38	430,34	449,58	479,15	505,66	526,58	546,99	568,13	590,27	613,19	637,00	661,80	687,60	714,42
			аренда	тыс. руб.	47,86	44,60	48,64	4,18	56,60	10,64	11,25	11,74	12,21	12,69	13,20	13,73	14,28	14,85	15,44	16,06
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	157,85	136,12	210,01	179,92	122,30	154,37	151,49	150,38	150,31	149,53	150,05	149,63	149,08	148,72	148,42	148,09

			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	134,35	16,52	16,21	16,09	16,09	16,00	16,06	16,01	15,95	15,92	15,88	15,85
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 284,59	1 299,66	1 432,20	1 843,65	1 891,86	1 938,41	2 018,81	2 084,99	2 152,72	2 214,25	2 280,21	2 351,03	2 420,10	2 493,49	2 572,34	2 653,12
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 284,59	1 299,66	1 432,20	1 843,65	1 891,86	1 938,41	2 018,81	2 084,99	2 152,72	2 214,25	2 280,21	2 351,03	2 420,10	2 493,49	2 572,34	2 653,12
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839,61
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 284,59	1 299,66	1 432,20	1 843,65	1 891,86	1 938,41	2 018,81	2 084,99	2 152,72	2 214,25	2 280,21	2 351,03	2 420,10	2 493,49	2 572,34	4 492,72
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	163,47	162,03	155,50	222,97	221,74	230,92	240,50	248,39	256,45	263,79	271,64	280,08	288,31	297,05	306,33	315,81
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	163,47	162,03	155,50	222,97	221,74	230,92	240,50	248,39	256,45	263,79	271,64	280,08	288,31	297,05	306,33	534,79
001	ПАО "МОЭК"	75	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	3,68	3,48	4,12	3,84	3,81	3,84	3,84	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	3,49	3,29	3,92	3,64	3,62	3,65	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,19	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
			Тоже в %	%	5%	6%	5%	5%	5%	5%	5%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	17,47	19,49	20,35	64,31	18,52	25,97	26,96	27,91	29,02	30,02	31,33	32,49	33,67	34,93	36,25	37,62
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	161,07	144,86	172,94	219,00	220,43	274,01	289,91	302,39	314,73	327,34	340,81	354,45	368,75	383,51	398,85	414,80
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	61,95	63,89	78,08	100,88	137,79	145,74	154,20	160,85	167,52	174,24	181,59	188,86	196,54	204,41	212,58	221,09
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	59,41	85,67	106,75	118,63	127,25	135,42	138,92	139,97	146,02	148,78	152,45	158,09	163,05
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	59,41	85,67	106,75	118,63	127,25	135,42	138,92	139,97	146,02	148,78	152,45	158,09	163,05
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	59,41	85,67	106,75	118,63	127,25	135,42	138,92	139,97	146,02	148,78	152,45	158,09	163,05
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	176,47	179,54	184,40	255,41	281,05	301,79	319,30	333,03	346,35	360,20	374,61	389,59	405,18	421,39	438,24	455,77
			Страховые взносы	тыс. руб.	49,93	50,76	52,50	73,09	79,93	86,37	91,38	95,31	99,12	103,09	107,21	111,50	115,96	120,60	125,42	130,44
			Амортизация	тыс. руб.	189,07	193,58	208,42	333,99	280,70	255,14	289,83	328,31	373,60	614,34	956,34	1 255,51	1 578,38	1 869,59	2 091,98	2 288,20
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	321,65	357,34	354,63	350,73	366,41	390,51	412,12	429,17	445,80	463,03	481,07	499,75	519,16	539,37	560,40	582,26
			аренда	тыс. руб.	38,89	36,25	39,53	3,40	46,13	8,67	9,17	9,57	9,95	10,35	10,76	11,19	11,64	12,10	12,59	13,09
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	128,28	110,62	170,67	146,64	99,67	125,82	123,47	122,56	122,51	121,86	122,30	121,95	121,50	121,21	120,97	120,70
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	13,46	13,21	13,12	13,11	13,04	13,09	13,05	13,00	12,97	12,95	12,92
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 043,94	1 056,19	1 163,90	1 502,58	1 541,88	1 579,82	1 645,35	1 699,28	1 754,48	1 804,63	1 858,39	1 916,11	1 972,40	2 032,22	2 096,47	2 162,31
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 043,94	1 056,19	1 163,90	1 502,58	1 541,88	1 579,82	1 645,35	1 699,28	1 754,48	1 804,63	1 858,39	1 916,11	1 972,40	2 032,22	2 096,47	2 162,31
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 043,94	1 056,19	1 163,90	1 502,58	1 541,88	1 579,82	1 645,35	1 699,28	1 754,48	1 804,63	1 858,39	1 916,11	1 972,40	2 032,22	2 096,47	2 162,31
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	299,36	321,21	296,99	412,38	425,89	433,39	451,37	190,17	196,34	201,96	207,97	214,43	220,73	227,42	234,62	241,98
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	299,36	321,21	296,99	412,38	425,89	433,39	451,37	190,17	196,34	201,96	207,97	214,43	220,73	227,42	234,62	241,98
001	ПАО "МОЭК"	76	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1,01	0,95	1,14	1,17	1,09	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	1,01	0,95	1,14	1,17	1,09	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Услуги производственного характера	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Страховые взносы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	ПАО "МОЭК"	77	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал				1,26	1,29	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал				1,26	1,29	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Страховые взносы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001	ПАО "МОЭК"	78	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,70	0,68	0,90	0,82	0,80	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,70	0,68	0,90	0,82	0,80	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Страховые взносы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	ПАО "МОЭК"	79	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1,27	1,28	1,55	1,43	1,42	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	1,27	1,28	1,55	1,43	1,42	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Страховые взносы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	ПАО "МОЭК"	80	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,92	0,92	1,19	1,12	1,07	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,92	0,92	1,19	1,12	1,07	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Страховые взносы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	ПАО "МОЭК"	81	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1,62	1,52	1,95	1,85	1,77	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	1,62	1,52	1,95	1,85	1,77	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Страховые взносы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	ПАО "МОЭК"	82	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1,95	1,97	2,41	2,25	2,21	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	1,69	1,70	2,14	1,99	1,95	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,26	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
			Тоже в %	%	14%	13%	11%	12%	12%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	23,60	26,33	27,49	86,89	25,02	35,08	36,42	37,71	39,20	40,55	42,32	43,89	45,48	47,19	48,98
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	217,60	195,71	233,63	295,87	297,80	370,18	391,66	408,53	425,19	442,23	460,43	478,85	498,18	518,11	538,84
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	83,69	86,31	105,49	136,28	186,15	196,89	208,32	217,30	226,32	235,40	245,33	255,15	265,52	276,15	287,20
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	80,26	115,74	144,22	160,27	171,91	182,96	187,68	189,10	197,27	201,00	205,95	213,58
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	80,26	115,74	144,22	160,27	171,91	182,96	187,68	189,10	197,27	201,00	205,95	213,58
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	80,26	115,74	144,22	160,27	171,91	182,96	187,68	189,10	197,27	201,00	205,95	213,58
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	238,41	242,56	249,12	345,05	379,69	407,72	431,37	449,91	467,91	486,63	506,09	526,34	547,39	569,29	592,06	615,74
			Страховые взносы	тыс. руб.	67,45	68,57	70,92	98,75	107,98	116,69	123,46	128,77	133,92	139,27	144,84	150,64	156,66	162,93	169,45	176,22
			Амортизация	тыс. руб.	255,43	261,52	281,57	451,22	379,22	344,69	391,56	443,55	504,73	829,97	1 292,01	1 696,18	2 132,36	2 525,78	2 826,22	3 091,32
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	434,55	482,77	479,10	473,83	495,01	527,57	556,77	579,80	602,27	625,55	649,92	675,15	701,38	728,68	757,09	786,63
			аренда	тыс. руб.	52,54	48,97	53,41	4,60	62,32	11,71	12,39	12,92	13,44	13,98	14,54	15,12	15,72	16,35	17,01	17,69
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	173,30	149,44	230,57	198,10	134,66	169,98	166,80	165,58	165,50	164,64	165,22	164,76	164,15	163,75	163,42	163,06
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	147,93	18,19	17,85	17,72	17,71	17,62	17,68	17,63	17,57	17,52	17,49	17,45
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 410,34	1 426,89	1 572,41	2 029,97	2 083,05	2 134,31	2 222,84	2 295,70	2 370,27	2 438,02	2 510,65	2 588,63	2 664,68	2 745,49	2 832,30	2 921,24
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 410,34	1 426,89	1 572,41	2 029,97	2 083,05	2 134,31	2 222,84	2 295,70	2 370,27	2 438,02	2 510,65	2 588,63	2 664,68	2 745,49	2 832,30	2 921,24
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 410,34	1 426,89	1 572,41	2 029,97	2 083,05	2 134,31	2 222,84	2 295,70	2 370,27	2 438,02	2 510,65	2 588,63	2 664,68	2 745,49	2 832,30	2 921,24
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	836,88	837,01	733,44	1 020,95	1 068,10	698,11	727,07	750,90	775,29	797,45	821,21	846,72	871,59	898,02	926,42	955,51
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	836,88	837,01	733,44	1 020,95	1 068,10	698,11	727,07	750,90	775,29	797,45	821,21	846,72	871,59	898,02	926,42	955,51
001	ПАО "МОЭК"	83	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	2,77	2,12	2,73	2,78	2,54	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	2,65	2,00	2,61	2,66	2,43	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
			Тоже в %	%	4%	6%	4%	4%	5%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	10,49	11,70	12,22	38,62	11,12	15,59	16,19	16,76	17,42	18,03	18,81	19,51	20,22	20,97	21,77	22,59
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	96,72	86,99	103,85	131,51	132,37	164,55	174,09	181,59	189,00	196,57	204,66	212,85	221,44	230,30	239,52	249,10
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	37,20	38,37	46,89	60,58	82,74	87,52	92,60	96,59	100,60	104,64	109,05	113,41	118,03	122,75	127,66	132,77
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	35,68	51,45	64,11	71,24	76,41	81,32	83,42	84,06	87,69	89,35	91,55	94,94	97,91
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	35,68	51,45	64,11	71,24	76,41	81,32	83,42	84,06	87,69	89,35	91,55	94,94	97,91
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	35,68	51,45	64,11	71,24	76,41	81,32	83,42	84,06	87,69	89,35	91,55	94,94	97,91
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	105,98	107,82	110,73	153,38	168,77	181,23	191,74	199,99	207,99	216,31	224,96	233,96	243,32	253,05	263,17	273,70
			Страховые взносы	тыс. руб.	29,98	30,48	31,53	43,89	48,00	51,87	54,88	57,24	59,53	61,91	64,38	66,96	69,64	72,42	75,32	78,33
			Амортизация	тыс. руб.	113,54	116,25	125,16	200,57	168,57	153,21	174,05	197,16	224,35	368,92	574,30	753,96	947,84	1 122,72	1 256,27	1 374,10
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	193,16	214,59	212,96	210,62	220,04	234,51	247,49	257,72	267,71	278,06	288,89	300,11	311,77	323,90	336,53	349,66
			аренда	тыс. руб.	23,36	21,77	23,74	2,04	27,70	5,21	5,51	5,74	5,97	6,21	6,46	6,72	6,99	7,27	7,56	7,86
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	77,03	66,43	102,49	88,06	59,86	75,56	74,14	73,60	73,57	73,18	73,44	73,24	72,96	72,79	72,64	72,48
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76	8,09	7,93	7,88	7,87	7,83	7,86	7,84	7,81	7,79	7,77	7,76
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	626,90	634,26	698,94	902,33	925,93	948,71	988,06	1 020,45	1 053,60	1 083,71	1 116,00	1 150,66	1 184,46	1 220,38	1 258,97	1 298,51
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	626,90	634,26	698,94	902,33	925,93	948,71	988,06	1 020,45	1 053,60	1 083,71	1 116,00	1 150,66	1 184,46	1 220,38	1 258,97	1 298,51
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	626,90	634,26	698,94	902,33	925,93	948,71	988,06	1 020,45	1 053,60	1 083,71	1 116,00	1 150,66	1 184,46	1 220,38	1 258,97	1 298,51
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	236,16	317,41	267,35	339,16	381,60	360,13	375,07	387,36	399,95	411,38	423,63	436,79	449,62	463,26	477,91	492,92
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	236,16	317,41	267,35	339,16	381,60	360,13	375,07	387,36	399,95	411,38	423,63	436,79	449,62	463,26	477,91	492,92
001	ПАО "МОЭК"	84	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	8,41	7,87	9,79	9,17	8,61	8,73	8,73	8,73	8,73	8,38	8,38	8,38	8,31	8,31	8,31	8,31
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	8,03	7,49	9,41	8,81	8,26	8,38	8,38	8,38	8,38	8,05	8,06	8,06	7,99	7,99	8,00	8,00
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,38	0,37	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31
			Тоже в %	%	5%	5%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	41,75	46,58	48,64	131,51	37,87	53,10	55,13	57,08	59,33	61,38	64,06	66,44	68,84	71,42	74,13	76,92
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	384,97	346,23	413,33	447,82	450,75	560,30	592,82	618,35	643,57	669,36	696,91	724,79	754,04	784,22	815,59	848,21
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	148,07	152,70	186,63	206,28	281,75	298,01	315,31	328,91	342,55	356,30	371,33	386,19	401,90	417,99	434,71	452,09
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	121,48	175,18	218,29	242,58	260,20	276,92	284,07	286,22	298,58	304,24	311,73	323,28	333,41
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	121,48	175,18	218,29	242,58	260,20	276,92	284,07	286,22	298,58	304,24	311,73	323,28	333,41
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	121,48	175,18	218,29	242,58	260,20	276,92	284,07	286,22	298,58	304,24	311,73	323,28	333,41
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	421,79	429,12	440,73	522,27	574,70	617,12	652,92	680,99	708,23	736,56	766,03	796,67	828,53	861,67	896,14	931,99
			Страховые взносы	тыс. руб.	119,33	121,31	125,47	149,47	163,45	176,62	186,87	194,90	202,70	210,80	219,24	228,01	237,13	246,61	256,48	266,73
			Амортизация	тыс. руб.	451,89	462,66	498,14	682,96	574,00	521,72	592,66	671,36	763,96	1 256,24	1 955,59	2 567,34	3 227,56	3 823,04	4 277,79	4 679,04
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,80	7 335,13	7 335,13	7 335,13	7 335,13	7 764,14	9 960,79
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	768,78	854,09	847,60	717,20	749,26	798,54	842,73	877,59	911,59	946,83	983,73	1 021,92	1 061,62	1 102,94	1 145,93	1 190,64
			аренда	тыс. руб.	92,96	86,63	94,48	6,96	94,33	17,73	18,75	19,56	20,34	21,16	22,00	22,88	23,80	24,75	25,74	26,77
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	306,60	264,39	407,92	299,85	203,82	257,28	252,47	250,63	250,51	249,20	250,08	249,38	248,46	247,86	247,36	246,81
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	223,91	27,53	27,02	26,82	26,81	26,67	26,76	26,69	26,59	26,53	26,47	26,41
			Необходимая валовая выручка (НБВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	2 495,12	2 524,39	2 781,83	3 072,57	3 152,92	3 230,50	3 364,50	3 474,79	3 587,66	3 690,21	3 800,14	3 918,17	4 033,28	4 155,59	4 286,99	4 421,61
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	2 495,12	2 524,39	2 781,83	3 072,57	3 152,92	3 230,50	3 364,50	3 474,79	3 587,66	3 690,21	3 800,14	3 918,17	4 033,28	4 155,59	4 286,99	4 421,61
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,70	8 841,44	8 680,07	8 518,70	8 357,33	8 714,63	11 199,57
			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	2 495,12	2 524,39	2 781,83	3 072,57	3 152,92	3 230,50	3 364,50	3 474,79	3 587,66	5 158,91	12 641,59	12 598,24	12 551,98	12 512,92	13 001,61	15 621,18
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	310,73	336,99	295,73	335,10	366,01	385,65	401,65	414,82	427,97	458,20	471,73	486,38	504,66	519,96	535,89	552,72
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	310,73	336,99	295,73	335,10	366,01	385,65	401,65	414,82	427,97	640,56	1 569,25	1 563,87	1 570,54	1 565,66	1 625,25	1 952,70
001	ПАО "МОЭК"	85	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	156,69	165,99	228,00	222,91	207,85	271,96	294,22	363,95	372,38	384,48	395,57	395,62				
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	141,63	150,87	212,70	208,11	192,93	256,48	277,90	347,53	355,77	367,91	378,81	378,87				
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	15,06	15,12	15,30	14,81	14,93	15,48	16,32	16,42	16,61	16,57	16,76	16,75				
			Тоже в %	%	10%	9%	7%	7%	7%	6%	6%	5%	4%	4%	4%					
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	1 394,87	1 556,25	1 624,95	5 139,98	1 484,68	2 132,87	2 186,07	2 331,28	2 432,10	2 527,76	2 661,08	2 763,73				
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	12 861,05	11 567,03	13 808,66	17 502,27	17 673,19	22 507,14	23 508,27	25 256,13	26 380,47	27 564,54	28 948,61	30 149,64				
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	4 946,65	5 101,46	6 234,87	8 062,06	11 047,15	11 970,90	12 503,67	13 434,15	14 041,51	14 672,69	15 424,55	16 064,56				
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 747,95	6 868,67	8 768,62	9 619,72	10 627,87	11 351,32	11 698,24	11 889,27	12 420,38				
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 747,95	6 868,67	8 768,62	9 619,72	10 627,87	11 351,32	11 698,24	11 889,27	12 420,38				
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 747,95	6 868,67	8 768,62	9 619,72	10 627,87	11 351,32	11 698,24	11 889,27	12 420,38				
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	14 091,25	14 336,06	14 723,95	20 411,82	22 533,33	24 789,67	25 891,65	27 814,76	29 031,11	30 331,96	31 819,44					

			Страхование взносов	тыс. руб.	3 986,76	4 052,87	4 191,87	5 841,58	6 408,52	7 094,80	7 410,19	7 960,58	8 308,70	8 681,01	9 106,72	9 484,50			
			Амортизация	тыс. руб.	15 096,81	15 456,75	16 641,87	26 692,20	22 505,66	20 957,21	23 502,15	27 421,12	31 315,23	51 732,67	81 231,92	106 795,27			
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679,19	6 408,39	14 946,88	50 920,15	57 000,25	79 770,22			
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	25 683,53	28 533,44	28 316,73	28 030,21	29 377,35	32 077,04	33 418,60	35 844,42	37 367,05	38 990,88	40 862,41	42 509,36			
			аренда	тыс. руб.	3 105,48	2 894,25	3 156,46	272,06	3 698,45	712,03	743,68	798,92	833,85	871,22	913,94	951,86			
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Прибыль, всего	тыс. руб.	10 242,95	8 832,72	13 627,81	11 718,93	7 991,49	10 334,71	10 011,79	10 236,64	10 268,59	10 262,00	10 387,76	10 373,49			
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779,13	1 106,01	1 071,45	1 095,52	1 098,94	1 098,23	1 111,69	1 110,16			
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	83 357,22	84 335,12	92 935,84	120 084,94	123 622,02	129 768,08	133 420,12	141 925,51	147 061,38	151 964,39	157 851,76	162 986,52			
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	83 357,22	84 335,12	92 935,84	120 084,94	123 622,02	129 768,08	133 420,12	141 925,51	147 061,38	151 964,39	157 851,76	162 986,52			
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239,14	7 688,81	17 870,85	61 033,70	67 264,29	93 539,19			
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	83 357,22	84 335,12	92 935,84	120 084,94	123 622,02	129 768,08	136 659,26	149 614,32	164 932,23	212 998,09	225 116,05	256 525,71			
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	588,57	559,00	436,94	571,12	633,69	505,95	480,09	408,39	413,36	413,04	416,70	430,19			
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	588,57	559,00	436,94	571,12	633,69	505,95	491,75	430,51	463,59	578,94	594,27	677,09			
001	ПАО "МОЭК"	86	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	20,93	20,65	21,46	20,61	20,91	18,42	18,42	18,42	4,52						
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	20,30	20,03	20,82	20,01	20,30	17,81	17,81	17,81	3,92						
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,62	0,63	0,63	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61						
			Тоже в %	%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	13%						
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	58,91	65,73	68,63	217,97	62,76	88,00	91,37	94,60	98,34						
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	543,16	488,51	583,18	742,21	747,05	928,63	982,51	1 024,83	1 066,63						
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	208,91	215,45	263,32	341,88	466,97	493,91	522,58	545,13	567,73						
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	201,34	290,34	361,79	402,05	431,25	458,96						
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	201,34	290,34	361,79	402,05	431,25	458,96						
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	201,34	290,34	361,79	402,05	431,25	458,96						
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	595,12	605,46	621,84	865,59	952,49	1 022,80	1 082,12	1 128,66	1 173,80						
			Страхование взносов	тыс. руб.	168,37	171,17	177,04	247,72	270,89	292,73	309,70	323,02	335,94						
			Амортизация	тыс. руб.	637,59	652,79	702,84	1 131,92	951,32	864,68	982,26	1 112,68	1 266,16						
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 084,69	1 205,06	1 195,90	1 188,66	1 241,79	1 323,47	1 396,71	1 454,48	1 510,85						
			аренда	тыс. руб.	131,15	122,23	133,31	11,54	156,33	29,38	31,08	32,42	33,71						
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Прибыль, всего	тыс. руб.	432,59	373,03	575,54	496,96	337,80	426,40	418,44	415,38	415,19						
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	371,10	45,63	44,78	44,45	44,43						
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	3 520,43	3 561,73	3 924,97	5 092,38	5 225,55	5 354,13	5 576,21	5 759,00	5 946,07						
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	3 520,43	3 561,73	3 924,97	5 092,38	5 225,55	5 354,13	5 576,21	5 759,00	5 946,07						
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 520,43	3 561,73	3 924,97	5 092,38	5 225,55	5 354,13	5 576,21	5 759,00	5 946,07						
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	173,39	177,84	188,49	252,77	255,65	300,62	313,09	323,36	1 518,28						
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	173,39	177,84	188,49	252,77	255,65	300,62	313,09	323,36	1 518,28						
001	ПАО "МОЭК"	87	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	30,27	29,01	33,23	33,06	32,17	32,80	30,92	30,92							

			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	27,58	26,34	30,53	30,48	29,58	30,22	28,33	28,33								
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	2,69	2,67	2,70	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58								
			Тоже в %	%	9%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%								
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	265,93	296,70	309,80	976,21	281,07	394,13	409,24	423,71								
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	2 451,95	2 205,24	2 632,61	3 324,12	3 345,81	4 159,02	4 400,78	4 590,34								
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	943,08	972,59	1 188,67	1 531,18	2 091,40	2 212,06	2 340,70	2 441,68								
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	901,75	1 300,35	1 620,32	1 800,82	1 931,63								
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	901,75	1 300,35	1 620,32	1 800,82	1 931,63								
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	901,75	1 300,35	1 620,32	1 800,82	1 931,63								
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	2 686,49	2 733,16	2 807,11	3 876,71	4 265,91	4 580,80	4 846,95	5 055,37								
			Страховые взносы	тыс. руб.	760,07	772,68	799,18	1 109,46	1 213,23	1 311,03	1 387,20	1 446,85								
			Амортизация	тыс. руб.	2 878,20	2 946,82	3 172,76	5 069,51	4 260,67	3 872,61	4 399,63	4 983,83								
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	4 896,54	5 439,88	5 398,56	5 323,63	5 561,59	5 927,41	6 256,01	6 514,77								
			аренда	тыс. руб.	592,06	551,79	601,78	51,67	700,17	131,57	139,22	145,20								
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Прибыль, всего	тыс. руб.	1 952,81	1 683,95	2 598,13	2 225,72	1 512,91	1 909,72	1 874,22	1 860,52								
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,02	204,38	200,58	199,11								
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	15 891,98	16 078,42	17 718,14	22 807,12	23 403,55	23 979,41	24 976,42	25 795,16								
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	15 891,98	16 078,42	17 718,14	22 807,12	23 403,55	23 979,41	24 976,42	25 795,16								
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	15 891,98	16 078,42	17 718,14	22 807,12	23 403,55	23 979,41	24 976,42	25 795,16								
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	576,25	610,43	580,42	720,15	760,46	793,51	881,62	910,51								
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	576,25	610,43	580,42	720,15	760,46	793,51	881,62	910,51								
006	ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.П.	89	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	27,28	26,80	31,01	29,59	30,39	29,54	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	27,03	26,55	30,76	29,52	30,33	29,48	-218,86	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,15
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,25	0,25	0,25	0,06	0,06	0,06	230,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
			Тоже в %	%	1%	1%	1%	0%	0%	0%	2053%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	11,87	0,00	5,50	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	2 564,42	2 819,59	2 759,97	0,00	640,04	1 558,30	1 411 962,01	1 560,58	1 623,01	1 687,93	1 755,45	1 825,66	1 898,69	1 974,64	2 053,62	2 135,77
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	1 918,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,81	405 114,32	456,34	476,88	495,95	508,35	521,06	532,78	543,44	554,31	565,40
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,81	405 114,32	456,34	476,88	495,95	508,35	521,06	532,78	543,44	554,31	565,40
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,81	405 114,32	456,34	476,88	495,95	508,35	521,06	532,78	543,44	554,31	565,40
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	1 918,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	328,32	0,00	375,75	670,42	164,27	249,65	226 208,92	250,02	260,02	270,42	281,24	292,49	304,19	316,35	329,01	342,17
			Страховые взносы	тыс. руб.	99,15	0,00	108,96	64,90	49,61	75,40	68 315,09	75,51	78,53	81,67	84,93	88,33	91,86	95,54	99,36	103,34
			Амортизация	тыс. руб.	458,49	459,94	460,05	274,05	202,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,03
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,03
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	843,35	669,72	664,23	419,90	281,54	368,39	333 790,61	368,93	383,68	399,03	414,99	431,59	448,85	466,81	485,48	504,90

			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	6 224,24	3 949,26	4 374,45	1 429,27	1 341,10	3 269,55	2 445 390,95	2 711,38	2 822,12	2 935,00	3 044,96	3 159,13	3 276,38	3 396,78	3 521,78
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 429,27	1 341,10	3 269,55	2 445 390,95	2 711,38	2 822,12	2 935,00	3 044,96	3 159,13	3 276,38	3 396,78	3 521,78
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,29
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	6 224,24	3 949,26	4 374,45	1 429,27	1 341,10	3 269,55	2 445 390,95	2 711,38	2 822,12	2 935,00	3 044,96	3 159,13	3 276,38	3 396,78	3 521,78
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	230,29	148,73	142,23	48,41	44,22	110,92	-11 173,37	243,37	253,31	263,44	273,31	283,56	294,08	304,89	316,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	230,29	148,73	142,23	48,41	44,22	110,92	-11 173,37	243,37	253,31	263,44	273,31	283,56	294,08	304,89	316,00
007	АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	90	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	96,73	89,73	97,21	92,85	93,26	91,65	91,05								
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	92,20	83,14	90,62	90,56	90,97	89,35	88,76								
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	4,53	6,59	6,59	2,29	2,29	2,29	2,29								
			Тоже в %	%	5%	7%	7%	2%	2%	3%	3%								
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	18,76	9 626,22	22,42	0,00	10,62	0,00	0,00								
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	243,07	1 943,20	290,44	0,00	137,52	0,00	0,00								
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	28,09	0,00	33,56	0,00	15,89	0,00	0,00								
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,69	1 361,95								
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,69	1 361,95								
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,69	1 361,95								
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 563,93	6 968,93	1 868,71	843,18	884,84	4 200,16	1 771,51								
			Страховые взносы	тыс. руб.	487,95	2 090,68	583,04	534,58	280,49	1 268,45	535,00								
			Амортизация	тыс. руб.	62,91	1 057,13	50,44	320,12	23,43	23,43	17,71								
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	899,56	14 623,29	918,31	2 722,12	538,81	2 514,10	1 400,86								
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,22	0,00	320,12	1,72	21,17	8,93								
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	317,94	3 684,61	0,00	456,11	344,79								
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00								
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	3 276,17	36 309,45	4 051,29	8 104,62	1 875,67	10 087,95	5 431,82								
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	3 276,17	36 309,45	4 051,29	8 104,62	1 875,67	10 087,95	5 431,82								
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 276,17	36 309,45	4 051,29	8 104,62	1 875,67	10 087,95	5 431,82								
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	35,30	432,07	44,27	88,77	20,45	112,90	61,20								
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	35,30	432,07	44,27	88,77	20,45	112,90	61,20								
007	АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	91	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	77,21	76,28	81,22	77,51	78,28	77,38	77,38								
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	72,73	69,77	74,71	74,01	74,78	73,88	73,88								
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	4,48	6,51	6,51	3,50	3,50	3,50	3,50								
			Тоже в %	%	6%	9%	8%	5%	4%	5%	5%								

			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	17,65	9 054,50	21,09	0,00	11,36	0,00	0,00								
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	228,63	1 827,79	273,19	0,00	147,15	0,00	0,00								
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	26,42	0,00	31,57	0,00	17,00	0,00	0,00								
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,46	1 301,15								
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,46	1 301,15								
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,46	1 301,15								
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 471,05	6 555,03	1 757,72	902,19	946,76	4 494,10	1 692,42								
			Страховые взносы	тыс. руб.	458,97	1 966,51	548,41	571,99	300,12	1 357,22	511,11								
			Амортизация	тыс. руб.	59,17	994,35	47,45	342,52	25,07	25,07	16,92								
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	846,13	13 754,79	863,77	2 912,62	576,51	2 690,04	1 338,32								
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,21	0,00	342,52	1,84	22,66	8,53								
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	299,06	3 942,47	0,00	488,03	329,39								
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00								
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	3 081,60	34 152,97	3 810,68	8 671,79	2 006,93	10 793,91	5 189,32								
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	3 081,60	34 152,97	3 810,68	8 671,79	2 006,93	10 793,91	5 189,32								
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 081,60	34 152,97	3 810,68	8 671,79	2 006,93	10 793,91	5 189,32								
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	41,93	481,82	50,26	114,19	26,16	146,10	70,24								
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	41,93	481,82	50,26	114,19	26,16	146,10	70,24								
007	АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	92	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	290,26	294,51	339,05	322,59	307,36	314,78	313,75								
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	285,90	288,17	332,72	316,38	301,14	308,57	307,54								
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	4,36	6,33	6,34	6,21	6,21	6,21	6,21								
			Тоже в %	%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%								
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	27,23	13 969,86	32,53	0,00	53,77	0,00	0,00								
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	352,75	2 820,04	421,50	0,00	696,62	0,00	0,00								
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	40,76	0,00	48,71	0,00	80,50	0,00	0,00								
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234,87	10 192,79								
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234,87	10 192,79								
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234,87	10 192,79								
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	2 269,62	10 113,52	2 711,92	4 271,10	4 482,09	21 275,71	13 257,88								
			Страховые взносы	тыс. руб.	708,12	3 034,06	846,12	2 707,88	1 420,82	6 425,26	4 003,88								
			Амортизация	тыс. руб.	91,29	1 534,14	73,21	1 621,54	118,69	118,69	132,56								
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 305,47	21 221,77	1 332,67	13 788,77	2 729,29	12 735,02	10 483,99								
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,32	0,00	1 621,54	8,70	107,25	66,83								
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	461,41	18 664,21	0,00	2 310,39	2 580,35								
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00									
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	4 754,49	52 693,40	5 879,36	41 053,50	9 501,10	51 099,95	40 651,45									
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	4 754,49	52 693,40	5 879,36	41 053,50	9 501,10	51 099,95	40 651,45									
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	4 754,49	52 693,40	5 879,36	41 053,50	9 501,10	51 099,95	40 651,45									
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	16,71	184,14	17,78	129,76	31,55	165,60	132,18									
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	16,71	184,14	17,78	129,76	31,55	165,60	132,18									
004	АО "НИЦЭВТ"	93	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	56,84	54,51	68,02	63,53	62,02	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	70,87	70,87	70,87
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	55,02	52,69	66,81	62,32	60,81	63,11	63,11	63,11	63,12	63,13	63,19	63,20	63,20	69,74	69,76	69,77
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,83	1,83	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,20	1,19	1,13	1,12	1,12	1,12	1,11	1,10
			Тоже в %	%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	207,14	248,19	218,42	241,03	17,25	107,60	113,84	118,74	123,49	128,43	133,56	138,91	144,46	150,24	156,25	162,50
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	5 149,43	2 851,85	3 368,62	4 211,74	2 807,37	2 717,77	2 875,41	2 999,05	3 119,01	3 243,77	3 373,52	3 508,46	3 648,80	6 190,32	6 437,93	6 695,45
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	1 763,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	2 749,58	0,00	0,00	3 029,32	3 368,60	3 580,82	3 741,96	3 891,64	3 988,93	4 088,65	4 180,65	4 698,38	4 792,35	4 888,20
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029,32	3 368,60	3 580,82	3 741,96	3 891,64	3 988,93	4 088,65	4 180,65	4 698,38	4 792,35	4 888,20
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029,32	3 368,60	3 580,82	3 741,96	3 891,64	3 988,93	4 088,65	4 180,65	4 698,38	4 792,35	4 888,20
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	2 749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	5 206,35	4 851,30	6 306,46	5 685,57	5 449,10	6 219,15	6 579,86	6 862,80	7 137,31	7 422,80	7 719,71	8 028,50	8 349,64	14 165,46	14 732,08	15 321,36
			Страховые взносы	тыс. руб.	1 572,32	1 465,09	1 904,55	1 717,04	1 645,63	1 878,18	1 987,12	2 072,57	2 155,47	2 241,69	2 331,35	2 424,61	2 521,59	4 277,97	4 449,09	4 627,05
			Амортизация	тыс. руб.	3 589,84	3 914,52	3 414,93	3 777,06	679,75	1 890,76	1 890,76	1 890,76	1 890,76	4 586,15	5 524,12	37 006,70	38 951,06	41 714,23	41 714,23	45 203,02
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,39	3 633,36	35 115,94	37 060,30	39 823,47	40 576,38	44 065,17
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 264,73	572,50	1 157,08	1 015,04	882,46	1 404,50	1 485,96	1 549,86	1 611,85	1 676,33	1 743,38	1 813,11	1 885,64	3 199,05	3 327,01	3 460,09
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	839,02	611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	7 162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 088,14	-2 088,14	-2 088,14	-2 088,14	-2 088,14	-2 088,14	-2 088,14	-2 088,14	-2 088,14	-2 088,14	-2 088,14
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	16 989,81	13 903,45	26 282,47	16 647,48	11 481,56	15 159,15	16 213,41	16 986,45	17 691,70	18 407,27	19 093,08	19 804,86	20 533,40	32 484,04	33 697,33	34 957,28
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	16 647,48	11 481,56	15 159,15	16 213,41	16 986,45	17 691,70	18 407,27	19 093,08	19 804,86	20 533,40	32 484,04	33 697,33	34 957,28
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,73	4 333,43	42 315,93	43 894,12	46 419,46	46 453,61	49 778,88
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	16 989,81	13 903,45	26 282,47	16 647,48	11 481,56	15 159,15	16 213,41	16 986,45	17 691,70	21 666,00	23 426,51	62 120,80	64 427,52	78 903,51	80 150,95	84 736,16
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	309,50	264,50	393,88	267,11	188,80	240,20	256,91	269,16	280,29	291,58	302,18	313,39	324,87	465,76	483,07	501,06
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	309,50	264,50	393,88	267,11	188,80	240,20	256,91	269,16	280,29	343,20	370,76	982,98	1 019,35	1 131,33	1 149,01	1 214,56
052	АО "Мосводоканал"	94	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	273,55	281,18	273,49	264,29	270,35	262,72	263,47	263,47	263,47	263,47	263,47	263,47	263,47	263,47	263,47	263,47
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	251,18	258,76	256,24	247,04	253,09	245,47	246,22	246,22	246,43	246,84	246,84	247,14	247,42	247,42	247,67	247,95
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	22,36	22,42	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	17,04	16,63	16,63	16,05	16,05	16,05	15,80	15,52
			Тоже в %	%	8%	8%	6%	7%	6%	7%	7%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	5 432,09	4 758,07	4 988,62	5 719,46	4 062,01	6 347,58	7 079,44	7 383,85	7 679,21	7 986,37	8 305,83	8 638,06	8 983,59	9 342,93	9 716,65	10 105,31
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Услуги производственного характера	тыс. руб.	11 584,13	9 198,45	6 990,07	9 857,58	12 364,82	7 886,29	8 693,45	9 067,27	9 429,96	9 807,16	10 199,44	10 607,42	11 031,72	11 472,99	11 931,91	12 409,18
		- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	6 039,61	4 605,48	3 205,70	6 317,03	4 358,20	3 880,70	4 277,88	4 461,83	4 640,31	4 825,92	5 018,96	5 219,71	5 428,50	5 645,64	5 871,47	6 106,33
		Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813,10	5 642,03	5 997,47	6 267,36	6 518,06	6 681,01	6 848,03	7 002,11	7 142,16	7 285,00	7 430,70
		- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813,10	5 642,03	5 997,47	6 267,36	6 518,06	6 681,01	6 848,03	7 002,11	7 142,16	7 285,00	7 430,70
		- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813,10	5 642,03	5 997,47	6 267,36	6 518,06	6 681,01	6 848,03	7 002,11	7 142,16	7 285,00	7 430,70
		- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Затраты на оплату труда	тыс. руб.	30 618,91	32 646,23	34 179,06	39 818,58	27 532,04	34 178,35	37 676,49	39 296,58	40 868,44	42 503,18	44 203,30	45 971,44	47 810,29	49 722,70	51 711,61	53 780,08
		Страховые взносы	тыс. руб.	9 393,51	10 038,26	10 582,75	12 393,53	8 314,68	10 321,86	11 378,30	11 867,57	12 342,27	12 835,96	13 349,40	13 883,37	14 438,71	15 016,26	15 616,91	16 241,58
		Амортизация	тыс. руб.	5 951,44	8 384,13	8 182,90	9 337,08	6 712,29	6 250,28	6 588,77	6 588,77	6 588,77	25 569,72	43 314,60	62 980,59	87 053,61	170 743,22	172 117,14	203 267,70
		Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818,19	27 891,26	27 891,26	46 910,38	65 548,56	65 548,56	90 508,11
		Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	133,77	75,66	129,34	130,32	155,56	114,85	126,61	132,05	137,34	142,83	148,54	154,48	160,66	167,09	173,77	180,72
		аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,20	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31
		Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прибыль, всего	тыс. руб.	3 518,53	3 438,10	3 889,09	4 261,22	7 530,78	7 441,50	7 844,51	7 844,51	7 844,51	7 844,51	7 844,51	7 844,51	7 844,51	7 844,51	7 844,51	7 844,51
		Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	66 632,38	68 538,90	68 941,83	81 517,77	66 672,18	77 353,82	85 029,59	88 178,07	91 157,85	94 226,84	97 320,81	100 536,09	103 860,36	107 297,41	110 869,13	114 580,86
		На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	66 632,38	68 538,90	68 941,83	81 517,77	66 672,18	77 353,82	85 029,59	88 178,07	91 157,85	94 226,84	97 320,81	100 536,09	103 860,36	107 297,41	110 869,13	114 580,86
		На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 661,19	33 526,54	32 912,93	55 293,44	76 794,97	75 352,90	104 086,92
		НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	66 632,38	68 538,90	68 941,83	81 517,77	66 672,18	77 353,82	85 029,59	88 178,07	91 157,85	104 888,02	130 847,34	133 449,02	159 153,80	184 092,38	186 222,03	218 667,78
		Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	261,53	261,19	263,74	308,44	246,62	315,12	345,34	358,13	369,91	381,73	394,27	406,79	419,77	433,66	447,64	462,10
		Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	261,53	261,19	263,74	308,44	246,62	315,12	345,34	358,13	369,91	424,92	530,09	539,96	643,24	744,04	751,89	881,89
052	АО "Мосводоканал"	95	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	222,18	226,59	239,66	226,15	232,65	233,49	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00
		Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	198,48	202,83	223,29	209,78	216,27	217,12	212,62	212,62	212,82	212,82	213,31	213,55	213,76	213,76	214,00	214,32
		Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	23,70	23,76	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,18	16,18	15,69	15,45	15,24	15,24	15,00	14,67
		Тоже в %	%	11%	10%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	6%
		Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	4 435,04	3 884,73	4 072,97	4 669,43	3 316,27	5 182,23	5 119,09	5 339,21	5 552,78	5 774,89	6 005,89	6 246,13	6 495,97	6 755,81	7 026,04	7 307,08
		- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Услуги производственного характера	тыс. руб.	9 457,88	7 510,09	5 707,05	8 047,83	10 094,76	6 438,45	6 286,18	6 556,48	6 818,74	7 091,49	7 375,15	7 670,16	7 976,96	8 296,04	8 627,88	8 973,00
		- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	4 931,05	3 760,15	2 617,30	5 157,29	3 558,08	3 168,24	3 093,31	3 226,32	3 355,38	3 489,59	3 629,17	3 774,34	3 925,31	4 082,33	4 245,62	4 415,44
		Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929,47	4 079,71	4 336,73	4 531,89	4 713,16	4 830,99	4 951,77	5 063,18	5 164,45	5 267,73	5 373,09
		- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929,47	4 079,71	4 336,73	4 531,89	4 713,16	4 830,99	4 951,77	5 063,18	5 164,45	5 267,73	5 373,09
		- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929,47	4 079,71	4 336,73	4 531,89	4 713,16	4 830,99	4 951,77	5 063,18	5 164,45	5 267,73	5 373,09
		- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Затраты на оплату труда	тыс. руб.	24 998,86	26 654,07	27 905,55	32 508,30	22 477,44	27 903,56	27 243,62	28 415,09	29 551,70	30 733,76	31 963,11	33 241,64	34 571,30	35 954,16	37 392,32	38 888,02
		Страховые взносы	тыс. руб.	7 669,35	8 195,75	8 640,31	10 118,20	6 788,19	8 426,87	8 227,57	8 581,36	8 924,61	9 281,60	9 652,86	10 038,98	10 440,53	10 858,16	11 292,48	11 744,18
		Амортизация	тыс. руб.	4 859,06	6 845,24	6 680,94	7 622,89	5 479,98	5 102,79	4 764,30	4 764,30	4 764,30	18 489,30	31 320,50	45 540,85	62 947,89	123 463,29	124 456,76	146 981,52
		Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,90	9 100,90	36 150,88	49 129,43	66 801,96	66 801,96	92 607,45
		Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	109,21	61,77	105,60	106,39	127,00	93,77	91,55	95,49	99,31	103,28	107,41	111,71	116,17	120,82	125,65	130,68
		аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23
		Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прибыль, всего	тыс. руб.	2 872,71	2 807,04	3 175,25	3 478,90	6 148,20	6 075,32	5 672,31	5 672,31	5 672,31	5 672,31	5 672,31	5 672,31	5 672,31	5 672,31	5 672,31	5 672,31
		Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	54 402,11	55 958,69	56 287,67	66 551,95	54 431,86	63 152,45	61 484,33	63 760,98	65 915,64	68 134,80	70 372,03	72 696,98	75 100,74	77 586,04	80 168,73	82 852,66
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	54 402,11	55 958,69	56 287,67	66 551,95	54 431,86	63 152,45	61 484,33	63 760,98	65 915,64	68 134,80	70 372,03	72 696,98	75 100,74	77 586,04	80 168,73	82 852,66
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002,99	10 802,77	43 305,97	58 201,72	78 486,96	77 017,32	106 746,52
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	54 402,11	55 958,69	56 287,67	66 551,95	54 431,86	63 152,45	61 484,33	63 760,98	65 915,64	79 137,79	81 174,80	116 002,95	133 302,46	156 073,00	157 186,05	189 599,18
			Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	263,00	264,88	244,95	294,28	233,97	290,87	289,17	299,88	309,73	320,15	329,91	340,43	351,34	362,97	374,62	386,58
			Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	263,00	264,88	244,95	294,28	233,97	290,87	289,17	299,88	309,73	371,86	380,55	543,22	623,62	730,15	734,52	884,65
001	ПАО "МОЭК"	96	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	39,64	40,78	46,32	42,14	43,90	41,58	41,44	41,19	41,11	40,88	40,88	40,88	45,01	45,01	45,01	44,23
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	37,09	38,23	43,74	39,66	41,42	39,10	38,96	38,72	38,63	38,40	38,42	38,23	42,38	42,40	42,47	41,76
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	2,55	2,55	2,58	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,46	2,65	2,63	2,61	2,54	2,47
			Тоже в %	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	243,58	271,76	283,76	871,73	250,99	351,94	342,09	354,19	368,19	380,91	397,54	412,29	455,72	472,80	490,74	509,23
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	2 245,89	2 019,92	2 411,36	2 968,35	2 987,72	3 713,89	3 678,68	3 837,14	3 993,63	4 153,68	4 324,65	4 497,66	4 991,64	5 191,40	5 399,05	5 615,01
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	863,82	890,85	1 088,78	1 367,31	1 867,56	1 975,31	1 956,63	2 041,04	2 125,69	2 211,02	2 304,28	2 396,48	2 660,48	2 766,99	2 877,67	2 992,78
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	805,24	1 161,17	1 446,91	1 505,34	1 614,68	1 718,43	1 762,80	1 776,15	1 852,85	2 014,03	2 063,60	2 140,05	2 207,09
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	805,24	1 161,17	1 446,91	1 505,34	1 614,68	1 718,43	1 762,80	1 776,15	1 852,85	2 014,03	2 063,60	2 140,05	2 207,09
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	805,24	1 161,17	1 446,91	1 505,34	1 614,68	1 718,43	1 762,80	1 776,15	1 852,85	2 014,03	2 063,60	2 140,05	2 207,09
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	2 460,71	2 503,46	2 571,20	3 461,80	3 809,34	4 090,53	4 051,65	4 225,87	4 394,90	4 570,70	4 753,53	4 943,67	5 484,75	5 704,14	5 932,30	6 169,59
			Страховые взносы	тыс. руб.	696,20	707,74	732,01	990,72	1 083,38	1 170,71	1 159,58	1 209,44	1 257,82	1 308,13	1 360,46	1 414,88	1 569,73	1 632,52	1 697,82	1 765,74
			Амортизация	тыс. руб.	2 636,31	2 699,17	2 906,12	4 526,94	3 804,66	3 458,14	3 677,73	4 166,06	4 740,69	7 795,55	12 135,29	15 931,50	21 365,90	25 307,91	28 318,25	30 974,43
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048,86	5 048,86	11 465,93	17 480,79	35 354,93
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	4 485,04	4 982,71	4 944,87	4 753,86	4 966,35	5 293,02	5 229,50	5 445,80	5 656,85	5 875,50	6 104,46	6 341,46	7 027,72	7 301,28	7 585,89	7 881,85
			аренда	тыс. руб.	542,30	505,41	551,20	46,14	625,24	117,49	116,37	121,38	126,23	131,28	136,53	142,00	157,54	163,84	170,39	177,21
			Расходы на покупку технологического расхода (потери) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	1 788,69	1 542,43	2 379,78	1 987,50	1 350,99	1 705,33	1 566,69	1 555,24	1 554,52	1 546,37	1 551,83	1 547,50	1 644,74	1 640,76	1 637,49	1 633,83
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,14	182,50	167,67	166,44	166,36	165,49	166,08	165,61	176,02	175,59	175,24	174,85
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	14 556,42	14 727,19	16 229,10	20 366,14	20 898,74	21 412,97	20 878,20	21 562,59	22 263,03	22 899,38	23 581,57	24 313,99	26 699,62	27 509,31	28 379,15	29 270,34
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	14 556,42	14 727,19	16 229,10	20 366,14	20 898,74	21 412,97	20 878,20	21 562,59	22 263,03	22 899,38	23 581,57	24 313,99	26 699,62	27 509,31	28 379,15	29 270,34
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104,07	5 993,00	13 640,16	20 659,87	41 885,14	
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	14 556,42	14 727,19	16 229,10	20 366,14	20 898,74	21 412,97	20 878,20	21 562,59	22 263,03	22 899,38	23 581,57	30 418,06	32 692,61	41 149,47	49 039,02	71 155,48
			Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	392,44	385,25	371,03	504,31	495,92	547,59	535,82	556,92	576,30	596,26	613,81	635,97	630,05	648,75	668,28	700,97
			Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	392,44	385,25	371,03	504,31	495,92	547,59	535,82	556,92	576,30	596,26	613,81	795,63	771,47	970,42	1 154,79	1 704,04
001	ПАО "МОЭК"	97	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	143,69	143,71	168,61	161,40	157,91	160,15	159,89	159,53	167,55	167,55	167,41	167,41	166,02	166,02	171,43	171,14
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	136,23	136,33	161,13	154,26	150,77	153,01	152,75	152,37	160,39	160,41	160,28	160,34	158,98	159,02	164,43	164,23
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	7,45	7,39	7,48	7,14	7,14	7,14	7,14	7,16	7,15	7,13	7,13	7,07	7,04	7,00	7,00	6,91
			Тоже в %	%	5%	5%	4%	4%	5%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	746,02	832,33	869,08	2 841,87	818,24	1 147,35	1 173,69	1 215,21	1 263,23	1 306,88	1 363,95	1 414,54	1 465,69	1 520,63	1 578,31	1 637,78
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	6 878,50	6 186,42	7 385,31	9 676,93	9 740,07	12 107,44	12 621,45	13 165,10	13 702,03	14 251,14	14 837,75	15 431,34	16 054,09	16 696,56	17	

			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 625,12	3 785,47	4 716,97	5 164,77	5 539,92	5 895,88	6 048,11	6 093,90	6 357,06	6 477,52	6 636,96	6 882,86	7 098,50
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 625,12	3 785,47	4 716,97	5 164,77	5 539,92	5 895,88	6 048,11	6 093,90	6 357,06	6 477,52	6 636,96	6 882,86	7 098,50
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	7 536,45	7 667,39	7 874,84	11 285,61	12 418,60	13 335,30	13 901,08	14 498,82	15 078,78	15 681,93	16 309,20	16 961,57	17 640,03	18 345,64	19 079,59	19 842,78
			Страховые взносы	тыс. руб.	2 132,25	2 167,61	2 241,95	3 229,78	3 531,87	3 816,56	3 978,49	4 149,56	4 315,55	4 488,17	4 667,69	4 854,40	5 048,58	5 250,52	5 460,58	5 679,00
			Амортизация	тыс. руб.	8 074,26	8 266,77	8 900,60	14 758,00	12 403,35	11 273,67	12 618,17	14 293,63	16 265,15	26 746,30	41 635,81	54 660,48	68 716,96	81 395,25	91 077,76	99 620,61
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,17	211,17	1 561,36	4 146,21	9 167,53	10 331,30	24 737,40	34 864,75	45 540,31	46 655,99
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	13 736,37	15 260,60	15 144,70	15 497,78	16 190,49	17 255,45	17 942,25	18 684,39	19 408,47	20 158,67	20 944,22	21 757,35	22 602,54	23 482,38	24 397,89	25 349,76
			аренда	тыс. руб.	1 660,91	1 547,94	1 688,18	150,42	2 038,30	383,03	399,28	416,45	433,10	450,43	468,45	487,18	506,67	526,94	548,02	569,94
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	5 478,26	4 724,02	7 288,59	6 479,34	4 404,28	5 559,43	5 375,27	5 335,99	5 333,51	5 305,56	5 324,29	5 309,41	5 289,80	5 277,01	5 266,52	5 254,75
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,37	594,97	575,26	571,05	570,79	567,80	569,80	568,21	566,11	564,74	563,62	562,36
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	44 582,11	45 105,12	49 705,07	66 394,44	68 130,74	69 807,14	71 632,48	73 980,61	76 383,77	78 567,10	80 907,67	83 420,56	85 871,26	88 475,41	91 273,60	94 139,89
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	44 582,11	45 105,12	49 705,07	66 394,44	68 130,74	69 807,14	71 632,48	73 980,61	76 383,77	78 567,10	80 907,67	83 420,56	85 871,26	88 475,41	91 273,60	94 139,89
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,31	250,66	1 878,40	4 969,12	10 948,68	12 153,99	29 343,68	41 043,42	53 183,16	53 530,12
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	44 582,11	45 105,12	49 705,07	66 394,44	68 130,74	69 807,14	71 887,79	74 231,27	78 262,17	83 536,22	91 856,35	95 574,56	115 214,95	129 518,83	144 456,76	147 670,01
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	327,25	330,86	308,47	420,19	440,92	456,23	468,94	485,55	476,23	489,78	504,79	520,28	540,13	556,38	555,09	573,21
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	327,25	330,86	308,47	420,19	440,92	456,23	470,61	487,19	487,94	520,76	573,10	596,08	724,71	814,49	878,53	899,15
001	ПАО "МОЭК"	98	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	55,34	57,43	66,92	60,34	61,57	62,18	62,30	64,78	64,78	64,78	64,64	64,64	64,56	64,49	64,62	64,31
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	51,17	53,30	62,74	56,35	57,58	58,15	58,27	60,65	60,65	60,66	60,70	60,85	60,79	60,74	60,92	60,70
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	4,17	4,13	4,18	3,99	3,99	4,03	4,03	4,13	4,13	4,12	3,95	3,79	3,76	3,74	3,70	3,62
			Тоже в %	%	8%	7%	6%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	418,73	467,17	487,80	1 537,30	442,62	623,67	655,94	689,22	716,46	741,21	773,58	802,28	831,29	862,45	895,15	928,88
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	3 860,79	3 472,33	4 145,25	5 234,68	5 268,84	6 581,31	7 053,76	7 466,75	7 771,28	8 082,71	8 415,42	8 752,08	9 105,28	9 469,66	9 848,45	10 242,39
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	1 484,95	1 531,42	1 871,66	2 411,25	3 293,44	3 500,41	3 751,78	3 971,69	4 136,41	4 302,45	4 483,94	4 663,35	4 853,00	5 047,29	5 249,19	5 459,15
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 420,05	2 047,73	2 564,03	2 886,44	3 142,04	3 343,92	3 430,26	3 456,23	3 605,49	3 673,81	3 764,23	3 903,67	4 025,98
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 420,05	2 047,73	2 564,03	2 886,44	3 142,04	3 343,92	3 430,26	3 456,23	3 605,49	3 673,81	3 764,23	3 903,67	4 025,98
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 420,05	2 047,73	2 564,03	2 886,44	3 142,04	3 343,92	3 430,26	3 456,23	3 605,49	3 673,81	3 764,23	3 903,67	4 025,98
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	4 230,08	4 303,57	4 420,01	6 104,89	6 717,77	7 248,75	7 768,91	8 223,19	8 552,12	8 894,20	9 249,97	9 619,97	10 004,77	10 404,96	10 821,16	11 254,00
			Страховые взносы	тыс. руб.	1 196,79	1 216,64	1 258,37	1 747,13	1 910,55	2 074,59	2 223,46	2 353,48	2 447,62	2 545,52	2 647,34	2 753,23	2 863,36	2 977,90	3 097,01	3 220,90
			Амортизация	тыс. руб.	4 531,94	4 639,99	4 995,75	7 983,26	6 709,52	6 128,10	7 051,93	8 106,81	9 224,98	15 169,50	23 614,27	31 001,38	38 973,69	46 164,34	51 655,53	56 500,68
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,85	1 801,61	1 801,61	2 801,00	20 885,11	40 303,40	47 018,12	51 007,61	58 616,00	
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	7 709,99	8 565,51	8 500,46	8 383,44	8 758,15	9 379,65	10 027,40	10 597,09	11 007,75	11 433,24	11 878,78	12 339,95	12 819,31	13 318,33	13 837,47	14 377,33
			аренда	тыс. руб.	932,24	868,83	947,55	81,37	1 102,60	208,20	223,14	236,19	245,64	255,47	265,69	276,31	287,36	298,86	310,81	323,25
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	3 074,85	2 651,51	4 090,96	3 504,96	2 382,47	3 021,97	3 004,08	3 026,37	3 024,97	3 009,11	3 019,74	3 011,30	3 000,18	2 992,92	2 986,95	2 980,28
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00</															

			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	25 023,17	25 316,73	27 898,60	35 915,70	36 854,95	37 945,48	40 033,31	41 959,03	43 322,01	44 560,31	45 887,80	47 313,02	48 702,96	50 179,94	51 766,61	53 392,25
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,50	2 170,61	2 130,97	3 299,59	25 101,66	48 118,90	55 350,32	59 139,22	67 215,59
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	25 023,17	25 316,73	27 898,60	35 915,70	36 854,95	37 945,48	40 033,31	42 373,53	45 492,62	46 691,28	49 187,39	72 414,67	96 821,86	105 530,25	110 905,83	120 607,84
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	489,02	475,00	444,64	613,79	616,95	652,54	687,00	691,84	714,31	734,63	756,01	777,55	801,14	826,13	849,76	879,66
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	489,02	475,00	444,64	613,79	616,95	652,54	687,00	698,67	750,10	769,77	810,37	1 190,08	1 592,67	1 737,38	1 820,55	1 987,06
001	ПАО "МОЭК"	99	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	3,90	3,49	4,06	4,27	3,94	4,20	4,20	4,14	4,14	4,14	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	3,18	2,79	3,35	3,60	3,27	3,53	3,53	3,47	3,47	3,47	3,42	3,43	3,43	3,44	3,44	3,44
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,72	0,70	0,71	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64
			Тоже в %	%	18%	20%	17%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	78,39	87,46	91,32	293,39	84,47	118,45	120,08	124,32	129,24	133,70	139,54	144,72	149,95	155,57	161,47	167,55
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	722,79	650,06	776,04	999,05	1 005,56	1 249,97	1 291,25	1 346,87	1 401,80	1 457,98	1 517,99	1 578,72	1 642,43	1 708,16	1 776,49	1 847,55
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	278,00	286,70	350,40	460,19	628,56	664,82	686,80	716,42	746,14	776,09	808,82	841,19	875,40	910,44	946,86	984,74
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	271,02	390,81	486,98	528,39	566,77	603,18	618,76	623,44	650,37	662,69	679,00	704,15	726,22
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	271,02	390,81	486,98	528,39	566,77	603,18	618,76	623,44	650,37	662,69	679,00	704,15	726,22
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	271,02	390,81	486,98	528,39	566,77	603,18	618,76	623,44	650,37	662,69	679,00	704,15	726,22
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	791,92	805,68	827,48	1 165,12	1 282,10	1 376,73	1 422,17	1 483,32	1 542,65	1 604,36	1 668,53	1 735,27	1 804,68	1 876,87	1 951,95	2 030,02
			Страховые взносы	тыс. руб.	224,05	227,77	235,58	333,44	364,63	394,02	407,02	424,53	441,51	459,17	477,53	496,64	516,50	537,16	558,65	580,99
			Амортизация	тыс. руб.	848,44	868,66	935,27	1 523,61	1 280,52	1 163,89	1 290,92	1 462,33	1 664,02	2 736,31	4 259,60	5 592,10	7 030,17	8 327,24	9 317,75	10 191,73
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,25	4 661,30	4 661,30	4 848,74	4 848,74
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 443,41	1 603,57	1 591,39	1 599,99	1 671,50	1 781,45	1 835,60	1 911,53	1 985,61	2 062,36	2 142,72	2 225,91	2 312,38	2 402,39	2 496,04	2 593,42
			аренда	тыс. руб.	174,53	162,66	177,39	15,53	210,43	39,54	40,85	42,61	44,31	46,08	47,92	49,84	51,84	53,91	56,07	58,31
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	575,65	496,40	765,88	668,93	454,70	573,95	549,92	545,90	545,65	542,79	544,71	543,19	541,18	539,87	538,79	537,59
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	499,51	61,42	58,85	58,42	58,40	58,09	58,29	58,13	57,92	57,78	57,66	57,53
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	4 684,65	4 739,61	5 222,97	6 854,55	7 033,81	7 206,88	7 328,44	7 568,67	7 814,53	8 037,90	8 277,35	8 534,44	8 785,16	9 051,58	9 337,79	9 631,02
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	4 684,65	4 739,61	5 222,97	6 854,55	7 033,81	7 206,88	7 328,44	7 568,67	7 814,53	8 037,90	8 277,35	8 534,44	8 785,16	9 051,58	9 337,79	9 631,02
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,35	5 624,65	5 522,11	5 646,18	5 539,51
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	4 684,65	4 739,61	5 222,97	6 854,55	7 033,81	7 206,88	7 328,44	7 568,67	7 814,53	8 037,90	8 277,35	9 130,78	14 409,81	14 573,69	14 983,97	15 170,53
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	1 471,63	1 699,92	1 557,76	1 606,53	1 785,14	2 044,09	2 078,57	2 182,57	2 253,47	2 317,89	2 423,23	2 486,73	2 559,78	2 633,52	2 716,79	2 800,82
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 471,63	1 699,92	1 557,76	1 606,53	1 785,14	2 044,09	2 078,57	2 182,57	2 253,47	2 317,89	2 423,23	2 660,49	4 198,67	4 240,16	4 359,53	4 411,77
001	ПАО "МОЭК"	100	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	18,85	18,99	20,22	18,94	21,76	18,63	18,63	18,63	18,63	18,63	18,63	18,63	18,57	18,57	18,57	18,57
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	17,37	17,55	18,76	17,57	19,98	16,85	16,69	16,69	16,44	16,50	16,51	16,53	16,49	16,49	16,58	16,62
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,48	1,44	1,46	1,38	1,78	1,78	1,94	1,94	2,19	2,12	2,11	2,10	2,08	2,07	1,99	1,95
			Тоже в %	%	8%	8%	7%	7%	8%	10%	10%	10%	12%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	10%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	161,18	179,83	187,77	593,14	183,58	257,43	318,81	330,09	343,14	354,99	370,49	384,24	398,13	413,05	428,72	444,87
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	1 486,16	1 336,63	1 595,66	2 019,72	2 185,33	2 716,49	3 428,41	3 576,08	3 721,93	3 871,09	4 030,43	4 191,67	4 360,83	4 535,34	4 716,76	4 905,43
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	571,61	589,50	720,47	930,34	1 366,01	1 444,82	1 823,51	1 902,18	1 981,07	2 060,59	2 147,51	2 233,44	2 324,27	2 417,32	2 514,01	2 614,57
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	547,90	849,33	1 058,32	1 402,92	1 504,83	1 601,52	1 642,87	1 655,31	1 726,79	1 759,51	1 802,82	1 869,60	1 928,18
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,														

			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 628,32	1 656,61	1 701,43	2 355,47	2 786,30	2 991,98	3 776,00	3 938,36	4 095,90	4 259,73	4 430,12	4 607,33	4 791,62	4 983,29	5 182,62
			Страховые взносы	тыс. руб.	460,69	468,33	484,39	674,10	792,43	856,30	1 080,69	1 127,16	1 172,25	1 219,14	1 267,90	1 318,62	1 371,36	1 426,22	1 483,27
			Амортизация	тыс. руб.	1 744,52	1 786,11	1 923,06	3 080,21	2 782,88	2 529,42	3 427,51	3 882,63	4 418,16	7 265,19	11 309,67	14 847,61	18 665,82	22 109,66	24 739,58
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796,54	5 796,54	6 233,12	15 574,98	17 413,28	18 388,08	20 176,32	21 263,07
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2 967,87	3 297,19	3 272,15	3 234,61	3 632,58	3 871,52	4 873,71	5 075,30	5 271,99	5 475,77	5 689,15	5 910,02	6 139,60	6 378,60	6 627,23
			аренда	тыс. руб.	358,85	334,45	364,75	31,39	457,32	85,94	108,46	113,12	117,65	122,35	127,25	132,34	137,63	143,13	148,86
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	1 183,63	1 020,67	1 574,77	1 352,33	988,17	1 247,34	1 460,10	1 449,43	1 448,76	1 441,17	1 446,26	1 442,21	1 436,89	1 433,41	1 430,55
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,56	133,49	156,26	155,12	155,04	154,23	154,78	154,34	153,77	153,40	153,10
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	9 632,37	9 745,37	10 739,23	13 857,50	15 286,17	15 662,30	19 457,77	20 095,60	20 748,38	21 341,44	21 977,22	22 659,81	23 325,50	24 032,87	24 792,78
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	9 632,37	9 745,37	10 739,23	13 857,50	15 286,17	15 662,30	19 457,77	20 095,60	20 748,38	21 341,44	21 977,22	22 659,81	23 325,50	24 032,87	24 792,78
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,01	6 880,49	7 280,80	18 437,97	20 317,82	21 113,27	22 870,72	23 740,72
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	9 632,37	9 745,37	10 739,23	13 857,50	15 286,17	15 662,30	19 457,77	27 103,61	27 628,87	28 622,24	40 415,19	42 977,63	44 438,77	46 903,59	48 533,50
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	554,40	555,26	572,47	731,51	716,63	929,64	1 165,80	1 204,02	1 262,45	1 293,22	1 330,92	1 370,96	1 414,66	1 457,09	1 495,62
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	554,40	555,26	572,47	731,51	716,63	929,64	1 165,80	1 623,90	1 681,09	1 734,41	2 447,50	2 600,23	2 695,15	2 843,71	2 927,78
001	ПАО "МОЭК"	101	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	61,69	61,30	66,05	66,41	44,07	67,86	67,86	67,80	67,80	67,76	67,68	69,01	70,27	73,77	75,19
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	58,45	58,14	62,85	63,42	40,48	64,25	64,17	64,11	64,30	64,25	64,17	65,50	66,76	70,26	71,71
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	3,24	3,16	3,20	2,99	3,59	3,61	3,69	3,69	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,49
			Тоже в %	%	5%	5%	5%	5%	8%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	4%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	353,19	394,05	411,45	1 315,78	415,00	585,64	557,58	577,30	600,12	620,85	647,96	675,60	700,03	726,27	753,81
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	3 256,52	2 928,87	3 496,47	4 480,39	4 940,00	6 179,99	5 996,01	6 254,27	6 509,35	6 770,21	7 048,89	7 370,14	7 667,57	7 974,42	8 293,40
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	1 252,53	1 291,73	1 578,72	2 063,80	3 087,90	3 286,96	3 189,18	3 326,75	3 464,73	3 603,81	3 755,83	3 927,01	4 086,72	4 250,34	4 420,35
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 215,42	1 919,93	2 407,68	2 453,60	2 631,82	2 800,92	2 873,24	2 895,00	3 036,19	3 093,72	3 169,87	3 287,29
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 215,42	1 919,93	2 407,68	2 453,60	2 631,82	2 800,92	2 873,24	2 895,00	3 036,19	3 093,72	3 169,87	3 287,29
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 215,42	1 919,93	2 407,68	2 453,60	2 631,82	2 800,92	2 873,24	2 895,00	3 036,19	3 093,72	3 169,87	3 287,29
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	3 568,02	3 630,01	3 728,22	5 225,20	6 298,51	6 806,72	6 603,91	6 887,88	7 163,39	7 449,93	7 747,93	8 100,99	8 425,03	8 762,03	9 112,51
			Страховые взносы	тыс. руб.	1 009,48	1 026,22	1 061,42	1 495,38	1 791,31	1 948,08	1 890,04	1 971,31	2 050,16	2 132,17	2 217,46	2 318,50	2 411,24	2 507,69	2 608,00
			Амортизация	тыс. руб.	3 822,64	3 913,78	4 213,86	6 832,91	6 290,78	5 754,41	5 994,44	6 790,40	7 727,00	12 706,22	19 779,70	26 106,32	32 819,81	38 875,07	43 499,22
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,08	3 940,73	3 940,73	41 357,50	83 875,96	84 112,69	84 638,28	84 898,41	89 813,33
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	6 503,28	7 224,90	7 170,03	7 175,42	8 211,55	8 807,68	8 523,73	8 876,29	9 220,28	9 576,67	9 949,86	10 391,50	10 795,17	11 215,39	11 652,56
			аренда	тыс. руб.	786,33	732,85	799,24	69,64	1 033,79	195,51	189,68	197,84	205,75	213,98	222,54	232,68	241,99	251,67	261,74
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	2 593,60	2 236,52	3 450,67	2 999,92	2 233,78	2 837,69	2 553,60	2 534,94	2 533,76	2 520,48	2 529,38	2 535,82	2 526,45	2 520,35	2 515,32
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,94	303,69	273,28	271,29	271,16	269,74	270,69	271,38	270,38	269,73	269,19
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	21 106,73	21 354,34	23 532,12	30 740,41	34 554,79	35 631,59	34 030,06	35 145,57	36 287,23	37 324,45	38 436,37	39 842,38	41 012,85	42 256,61	43 592,75
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	21 106,73	21 354,34	23 532,12	30 740,41	34 554,79	35 631,59	34 030,06	35 145,57	36 287,23	37 324,45	38 436,37	39 842,38	41 012,85	42 256,61	43 592,75
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086,68	4 708,17	4 621,48	49 771,66	100 266,61	98 707,55	97 492,		

			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	21 106,73	21 354,34	23 532,12	30 740,41	34 554,79	35 631,59	37 116,74	39 853,75	40 908,71	87 096,11	138 702,98	138 549,93	138 505,36	137 887,08	137 675,67	143 675,74
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	361,14	367,29	374,44	462,88	795,88	554,58	530,30	548,17	564,36	580,93	598,95	608,26	614,33	601,39	607,94	613,34
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	361,14	367,29	374,44	462,88	795,88	554,58	578,40	621,60	636,24	1 355,59	2 161,39	2 115,18	2 074,66	1 962,40	1 920,00	1 935,95
001	ПАО "МОЭК"	102	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	42,17	40,42	48,81	47,94	45,72	47,48	47,48	47,38	48,11	48,03	48,03	48,03	47,98	47,98	47,98	47,35
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	38,88	37,14	45,49	44,39	42,17	43,93	43,93	43,83	44,61	44,79	44,83	44,83	44,78	44,79	44,79	44,17
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	3,29	3,28	3,32	3,55	3,55	3,56	3,56	3,56	3,51	3,23	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
			Тоже в %	%	8%	8%	7%	7%	8%	7%	7%	8%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	316,11	352,68	368,25	1 152,14	331,73	468,42	497,08	514,66	535,00	553,48	577,66	599,08	620,75	644,02	668,44	693,62
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	2 914,59	2 621,33	3 129,34	3 923,17	3 948,77	4 943,05	5 345,41	5 575,65	5 803,05	6 035,61	6 284,05	6 535,45	6 799,19	7 071,29	7 354,14	7 648,31
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	1 121,02	1 156,10	1 412,95	1 807,13	2 468,30	2 629,07	2 843,14	2 965,78	3 088,79	3 212,77	3 348,30	3 482,27	3 623,88	3 768,97	3 919,73	4 076,52
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 064,26	1 534,69	1 925,78	2 187,37	2 346,25	2 497,01	2 561,48	2 580,88	2 692,33	2 743,35	2 810,87	2 914,99	3 006,32
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 064,26	1 534,69	1 925,78	2 187,37	2 346,25	2 497,01	2 561,48	2 580,88	2 692,33	2 743,35	2 810,87	2 914,99	3 006,32
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 064,26	1 534,69	1 925,78	2 187,37	2 346,25	2 497,01	2 561,48	2 580,88	2 692,33	2 743,35	2 810,87	2 914,99	3 006,32
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	3 193,38	3 248,86	3 336,76	4 575,35	5 034,69	5 444,34	5 887,35	6 140,51	6 386,13	6 641,57	6 907,24	7 183,53	7 470,87	7 769,70	8 080,49	8 403,71
			Страховые взносы	тыс. руб.	903,48	918,47	949,97	1 309,40	1 431,87	1 558,17	1 684,96	1 757,41	1 827,71	1 900,82	1 976,85	2 055,93	2 138,16	2 223,69	2 312,64	2 405,14
			Амортизация	тыс. руб.	3 421,26	3 502,83	3 771,40	5 983,11	5 028,50	4 602,65	5 344,02	6 053,61	6 888,58	11 327,54	17 633,50	23 149,69	29 102,85	34 472,33	38 572,78	42 190,80
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993,73	6 420,62	6 420,62	13 857,93	45 900,65	50 238,01	50 238,01	50 238,01	50 888,86	51 033,68
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	5 820,43	6 466,28	6 417,17	6 283,03	6 563,86	7 044,81	7 598,86	7 913,17	8 219,83	8 537,56	8 870,25	9 214,62	9 572,58	9 945,20	10 332,87	10 736,00
			аренда	тыс. руб.	703,77	655,90	715,32	60,98	826,36	156,38	169,10	176,37	183,43	190,76	198,40	206,33	214,58	223,17	232,09	241,38
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	2 321,27	2 001,68	3 088,35	2 626,82	1 785,56	2 269,72	2 276,52	2 259,89	2 258,84	2 247,00	2 254,93	2 248,63	2 240,32	2 234,91	2 230,45	2 225,47
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,55	242,90	243,63	241,85	241,74	240,47	241,32	240,65	239,76	239,18	238,70	238,17
			Необходимая валовая выручка (НБВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	18 890,52	19 112,13	21 061,24	26 917,29	27 621,22	28 499,86	30 337,63	31 332,10	32 349,88	33 274,56	34 265,83	35 330,09	36 368,01	37 470,91	38 655,72	39 869,64
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	18 890,52	19 112,13	21 061,24	26 917,29	27 621,22	28 499,86	30 337,63	31 332,10	32 349,88	33 274,56	34 265,83	35 330,09	36 368,01	37 470,91	38 655,72	39 869,64
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619,41	7 696,66	7 555,41	16 405,87	54 840,65	59 074,69	57 969,46	56 864,22	56 545,86	55 601,40
			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	18 890,52	19 112,13	21 061,24	26 917,29	27 621,22	28 499,86	33 957,04	39 028,77	39 905,29	49 680,43	89 106,48	94 404,78	94 337,46	94 335,13	95 201,59	95 471,03
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	485,87	514,54	462,99	592,67	639,33	648,81	690,61	714,91	725,24	742,85	764,27	788,00	812,07	836,65	863,08	902,73
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	485,87	514,54	462,99	592,67	639,33	648,81	773,01	890,53	894,63	1 109,11	1 987,43	2 105,61	2 106,49	2 106,32	2 125,61	2 161,65
001	ПАО "МОЭК"	103	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	33,28	33,75	37,81	38,85	36,80	38,73	39,68	39,68	42,47	42,47	42,45	42,45	42,02	42,02	42,02	41,66
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	29,84	30,38	34,41	35,64	33,59	35,53	36,47	36,47	39,26	39,57	39,55	39,55	39,12	39,12	39,13	38,77
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	3,45	3,36	3,40	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
			Тоже в %	%	10%	10%	9%	8%	9%	8%	8%	8%	8%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	375,57	419,02	437,52	1 454,95	418,91	587,41	608,19	629,71	654,59	677,21	706,78	733,00	759,51	787,98	817,86	848,67
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	3 462,87	3 114,45	3 718,02	4 954,30	4 986,63	6 198,64	6 540,30	6 822,02	7 100,25	7 384,79	7 688,77	7 996,36	8 319,06	8 651,98	8 998,06	9 357,98
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	1 331,90	1 373,58	1 678,75	2 282,09	3 117,04	3 296,88	3 478,68	3 628,74	3 779,24	3 930,95	4 096,77	4 260,68	4 433,96	4 611,47	4 795,93	4 987,77
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 343,98	1 938,05	2 414,95	2 676,33	2 870,73	3 055,18	3 134,07	3 157,80	3 294,16	3 356,58	3 439,20	3 566,60	3 678,34
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 343,98	1 938,05	2 414,95	2 676,33	2 870,73	3 055,18	3 134,07	3 157,80	3 294,16	3 356,58	3 439,20	3 566,60	3 678,34
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 343,98	1 938,05	2 414,95	2 676,33	2 870,73	3 055,18	3 134,07	3 157,80	3 294,16	3 356,58	3 439,20	3 566,60	3 678,34
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,													

			Страховые взносы	тыс. руб.	1 073,44	1 091,25	1 128,67	1 653,55	1 808,21	1 953,97	2 061,61	2 150,26	2 236,27	2 325,72	2 418,75	2 515,50	2 616,12	2 720,76	2 829,60	2 942,78
			Амортизация	тыс. руб.	4 064,85	4 161,77	4 480,86	7 555,65	6 350,14	5 771,78	6 538,60	7 406,81	8 428,43	13 859,65	21 575,24	28 324,49	35 608,41	42 178,16	47 195,21	51 621,99
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 245,81	81 245,81	81 245,81	81 245,81	81 245,81	81 245,81
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	6 915,35	7 682,70	7 624,35	7 934,40	8 289,04	8 834,27	9 297,49	9 682,06	10 057,26	10 446,01	10 853,08	11 274,43	11 712,40	12 168,32	12 642,64	13 135,89
			аренда	тыс. руб.	836,16	779,28	849,89	77,01	1 043,55	196,10	206,90	215,80	224,43	233,41	242,74	252,45	262,55	273,05	283,98	295,33
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	2 757,94	2 378,23	3 669,32	3 317,23	2 254,86	2 846,26	2 785,41	2 765,05	2 763,77	2 749,28	2 758,99	2 751,28	2 741,12	2 734,49	2 729,03	2 722,94
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477,10	304,60	298,09	295,91	295,78	294,23	295,27	294,44	293,35	292,64	292,06	291,41
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	22 444,13	22 707,44	25 023,20	33 991,96	34 880,89	35 739,16	37 119,20	38 335,98	39 581,27	40 712,65	41 925,50	43 227,66	44 497,59	45 847,03	47 296,69	48 781,96
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	22 444,13	22 707,44	25 023,20	33 991,96	34 880,89	35 739,16	37 119,20	38 335,98	39 581,27	40 712,65	41 925,50	43 227,66	44 497,59	45 847,03	47 296,69	48 781,96
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 226,19	96 438,78	94 651,37	92 863,97	91 076,56	89 289,15
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	22 444,13	22 707,44	25 023,20	33 991,96	34 880,89	35 739,16	37 119,20	38 335,98	39 581,27	40 712,65	140 151,69	139 666,44	139 148,96	138 710,99	138 373,25	138 071,11
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	752,18	747,40	727,29	874,96	947,79	1 005,99	1 017,88	1 051,24	1 008,22	1 028,95	1 060,12	1 093,05	1 137,39	1 171,88	1 208,84	1 258,34
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	752,18	747,40	727,29	874,96	947,79	1 005,99	1 017,88	1 051,24	1 008,22	1 028,95	3 543,86	3 531,59	3 556,75	3 545,56	3 536,64	3 561,58
001	ПАО "МОЭК"	104	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	12,97	13,06	15,01	14,35	14,14	14,12	14,12	14,12	14,12	14,12	14,12	14,12	11,06	11,06	17,61	25,78
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	11,69	11,81	13,74	12,69	12,48	12,46	12,46	12,46	12,47	12,47	12,47	12,47	9,24	9,41	15,96	24,13
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,28	1,25	1,27	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,65	1,65	1,65	1,65	1,82	1,65	1,65	1,65
			Тоже в %	%	10%	10%	8%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	16%	15%	9%	6%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	194,48	216,98	226,56	543,19	156,40	219,30	224,92	232,88	242,08	250,44	261,38	271,08	280,88	291,41	302,46	340,15
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	1 793,14	1 612,73	1 925,26	1 849,63	1 861,70	2 314,20	2 418,71	2 522,89	2 625,78	2 731,01	2 843,43	2 957,18	3 076,52	3 199,64	3 327,62	3 750,66
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	689,68	711,27	869,29	851,99	1 163,71	1 230,85	1 286,47	1 341,97	1 397,62	1 453,73	1 515,05	1 575,67	1 639,75	1 705,39	1 773,61	1 999,09
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	501,76	723,55	901,59	989,75	1 061,64	1 129,85	1 159,03	1 167,80	1 218,23	1 241,32	1 271,87	1 318,98	1 474,27
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	501,76	723,55	901,59	989,75	1 061,64	1 129,85	1 159,03	1 167,80	1 218,23	1 241,32	1 271,87	1 318,98	1 474,27
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	501,76	723,55	901,59	989,75	1 061,64	1 129,85	1 159,03	1 167,80	1 218,23	1 241,32	1 271,87	1 318,98	1 474,27
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 964,66	1 998,80	2 052,88	2 157,11	2 373,67	2 548,89	2 663,93	2 778,48	2 889,61	3 005,20	3 125,41	3 250,42	3 380,44	3 515,66	3 656,28	4 121,10
			Страховые взносы	тыс. руб.	555,85	565,07	584,45	617,34	675,08	729,49	762,42	795,20	827,01	860,09	894,49	930,27	967,48	1 006,18	1 046,43	1 179,46
			Амортизация	тыс. руб.	2 104,86	2 155,05	2 320,28	2 820,82	2 370,76	2 154,83	2 418,08	2 739,15	3 116,96	5 125,52	7 978,86	10 474,84	13 168,55	15 598,14	17 453,53	20 689,99
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 136,35	21 270,15	21 270,15	21 270,15	21 270,15	21 270,15	21 825,99
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	3 580,91	3 978,26	3 948,04	2 962,22	3 094,62	3 298,18	3 438,36	3 580,58	3 719,33	3 863,10	4 013,64	4 169,46	4 331,43	4 500,04	4 675,45	5 264,84
			аренда	тыс. руб.	432,98	403,53	440,09	28,75	389,60	73,21	76,52	79,81	83,00	86,32	89,77	93,36	97,10	100,98	105,02	118,37
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	1 428,12	1 231,50	1 900,05	1 238,45	841,83	1 062,62	1 030,09	1 022,56	1 022,08	1 016,73	1 020,32	1 017,47	1 013,71	1 011,26	1 009,24	1 091,35
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	924,80	113,72	110,24	109,43	109,38	108,81	109,19	108,89	108,49	108,22	108,01	116,80
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	11 622,03	11 758,37	12 957,53	12 690,52	13 022,40	13 342,82	13 727,26	14 177,24	14 637,77	15 056,17	15 504,71	15 986,26	16 455,90	16 954,95	17 491,06	19 551,71
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	11 622,03	11 758,37	12 957,53	12 690,52	13 022,40	13 342,82	13 727,26	14 177,24	14 637,77	15 056,17	15 504,71	15 986,26	16 455,90	16 954,95	17 491,06	19 551,71
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 553,84	25 250,61	24 782,66	24 314,72	23 846,78	23 378,84	23 582,91
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	11 622,03	11 758,37	12 957,53	12 690,52	13 022,40	13 342,82	13 727,26	14 177,24	14 637,77	40 610,02	40 755,31	40 768,93	40 770,62	40 801,		

			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	17,36	15,76	19,66	17,89	21,52	17,60	25,41	25,41	26,57	26,57	26,57	26,57	26,87	28,01	30,24	30,17
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	3,27	3,19	3,23	3,42	4,37	4,37	4,43	4,43	4,58	4,58	4,58	4,58	4,68	4,62	4,62	4,61
			Тоже в %	%	16%	17%	14%	16%	17%	20%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	14%	13%	13%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	356,41	397,64	415,20	1 305,53	409,52	574,24	551,99	571,51	603,24	624,08	651,34	675,50	707,75	734,28	762,13	790,84
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	3 286,19	2 955,54	3 528,31	4 445,50	4 874,81	6 059,65	5 935,88	6 191,55	6 543,22	6 805,44	7 085,56	7 369,02	7 752,16	8 062,40	8 384,90	8 720,29
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	1 263,94	1 303,50	1 593,10	2 047,73	3 047,14	3 222,95	3 157,20	3 293,39	3 482,75	3 622,56	3 775,37	3 926,42	4 131,81	4 297,23	4 469,12	4 647,88
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 205,96	1 894,59	2 360,80	2 429,00	2 605,43	2 815,50	2 888,19	2 910,06	3 035,73	3 127,85	3 204,84	3 323,56	3 427,69
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 205,96	1 894,59	2 360,80	2 429,00	2 605,43	2 815,50	2 888,19	2 910,06	3 035,73	3 127,85	3 204,84	3 323,56	3 427,69
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 205,96	1 894,59	2 360,80	2 429,00	2 605,43	2 815,50	2 888,19	2 910,06	3 035,73	3 127,85	3 204,84	3 323,56	3 427,69
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	3 600,52	3 663,07	3 762,18	5 184,51	6 215,39	6 674,18	6 537,68	6 818,81	7 200,66	7 488,69	7 788,24	8 099,77	8 517,98	8 858,70	9 213,05	9 581,57
			Страховые взносы	тыс. руб.	1 018,67	1 035,57	1 071,08	1 483,74	1 767,67	1 910,15	1 871,09	1 951,54	2 060,83	2 143,26	2 228,99	2 318,15	2 437,85	2 535,36	2 636,77	2 742,25
			Амортизация	тыс. руб.	3 857,46	3 949,42	4 252,24	6 779,70	6 207,75	5 642,36	5 934,33	6 722,30	7 767,20	12 772,33	19 882,61	26 102,36	33 181,90	39 303,96	43 979,12	48 104,25
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,63	805,63	805,63	9 471,97	9 471,97	9 471,97	10 499,80	10 499,80	10 499,80	10 499,80
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	6 562,51	7 290,71	7 235,34	7 119,55	8 103,18	8 636,18	8 438,25	8 787,28	9 268,25	9 626,50	10 001,63	10 389,92	10 914,26	11 339,12	11 781,12	12 240,75
			аренда	тыс. руб.	793,50	739,52	806,52	69,10	1 020,15	191,70	187,78	195,86	206,82	215,10	223,70	232,65	244,66	254,45	264,62	275,21
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	2 617,22	2 256,89	3 482,10	2 976,56	2 204,30	2 782,44	2 527,99	2 509,52	2 546,94	2 533,60	2 542,54	2 535,44	2 554,33	2 548,15	2 543,07	2 537,39
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421,55	297,77	270,54	268,57	272,57	271,14	272,10	271,34	273,36	272,70	272,16	271,55
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	21 298,98	21 548,85	23 746,46	30 501,04	34 098,75	34 937,77	33 688,80	34 793,13	36 476,02	37 518,64	38 636,35	39 836,34	41 465,33	42 722,81	44 073,69	45 457,75
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	21 298,98	21 548,85	23 746,46	30 501,04	34 098,75	34 937,77	33 688,80	34 793,13	36 476,02	37 518,64	38 636,35	39 836,34	41 465,33	42 722,81	44 073,69	45 457,75
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,01	956,29	11 416,17	11 207,78	10 999,40	10 791,02	11 825,27	11 594,28	11 363,28	11 363,28
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	21 298,98	21 548,85	23 746,46	30 501,04	34 098,75	34 937,77	33 688,80	35 767,14	37 432,30	48 934,80	49 844,13	50 835,74	52 256,34	54 548,09	55 667,97	56 821,03
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	1 226,67	1 367,66	1 207,80	1 431,13	1 368,98	1 984,84	1 325,61	1 369,07	1 372,59	1 411,82	1 453,88	1 499,04	1 542,92	1 525,07	1 457,45	1 506,92
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 226,67	1 367,66	1 207,80	1 431,13	1 368,98	1 984,84	1 325,61	1 407,39	1 408,57	1 841,41	1 875,63	1 912,94	1 944,46	1 947,20	1 840,85	1 883,61
001	ПАО "МОЭК"	106	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	53,25	52,57	59,72	58,17	56,82	57,50	57,50	57,46	57,46	58,11	58,11	58,11	58,01	55,08	62,16	62,08
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	51,13	50,49	57,62	56,17	54,82	55,46	55,46	55,43	55,43	56,05	56,05	56,05	55,97	53,06	60,15	60,09
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	2,12	2,07	2,10	2,00	2,00	2,03	2,03	2,03	2,03	2,06	2,05	2,05	2,04	2,02	2,01	1,99
			Тоже в %	%	4%	4%	4%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	3%	3%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	240,28	268,08	279,91	977,81	281,53	395,27	409,57	424,05	440,81	456,86	476,81	494,50	512,38	531,59	551,75	572,54
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	2 215,42	1 992,51	2 378,65	3 329,55	3 351,28	4 171,13	4 404,33	4 594,04	4 781,40	4 981,96	5 187,03	5 394,54	5 612,24	5 836,84	6 070,31	6 313,13
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	852,10	878,77	1 074,01	1 533,69	2 094,81	2 218,50	2 342,59	2 443,64	2 544,99	2 651,91	2 763,78	2 874,36	2 991,26	3 111,01	3 235,45	3 364,87
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	903,23	1 302,47	1 625,04	1 802,28	1 933,19	2 057,40	2 114,32	2 130,33	2 222,32	2 264,43	2 320,17	2 406,12	2 481,50
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	903,23	1 302,47	1 625,04	1 802,28	1 933,19	2 057,40	2 114,32	2 130,33	2 222,32	2 264,43	2 320,17	2 406,12	2 481,50
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	903,23	1 302,47	1 625,04	1 802,28	1 933,19	2 057,40	2 114,32	2 130,33	2 222,32	2 264,43	2 320,17	2 406,12	2 481,50
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	2 427,33	2 469,50	2 536,32	3 883,05	4 27											

			аренда	тыс. руб.	534,94	498,56	543,73	51,75	701,32	131,96	139,33	145,32	151,13	157,46	163,76	170,31	177,12	184,21	191,58	199,24
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	1 764,43	1 521,51	2 347,50	2 229,35	1 515,38	1 915,28	1 875,73	1 862,02	1 861,16	1 854,73	1 861,28	1 856,08	1 849,23	1 844,76	1 841,07	1 836,96
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,74	204,97	200,74	199,27	199,18	198,49	199,19	198,64	197,90	197,42	197,03	196,59
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	14 358,96	14 527,41	16 008,95	22 844,40	23 441,81	24 049,22	24 996,57	25 815,96	26 654,56	27 465,75	28 283,98	29 162,44	30 019,17	30 929,53	31 907,51	32 909,51
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	14 358,96	14 527,41	16 008,95	22 844,40	23 441,81	24 049,22	24 996,57	25 815,96	26 654,56	27 465,75	28 283,98	29 162,44	30 019,17	30 929,53	31 907,51	32 909,51
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,26	188,76	185,26	384,43	604,75	1 698,42	1 666,99	1 779,92	5 824,03	8 406,84
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	14 358,96	14 527,41	16 008,95	22 844,40	23 441,81	24 049,22	25 188,83	26 004,72	26 839,82	27 850,19	28 888,73	30 860,86	31 686,16	32 709,45	37 731,54	41 316,35
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	280,85	287,72	277,82	392,73	412,57	433,59	450,67	465,76	480,89	490,01	504,58	520,25	536,31	582,95	530,49	547,64
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	280,85	287,72	277,82	392,73	412,57	433,59	454,14	469,16	484,23	496,87	515,36	550,55	566,09	616,49	627,32	687,53
001	ПАО "МОЭК"	107	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	10,12	8,90	10,93	10,53	10,12	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,31	10,31	10,31	9,88	10,44	10,36
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	8,13	6,94	8,94	8,63	8,23	8,43	8,43	8,43	8,48	8,48	8,46	8,50	8,50	8,10	8,69	8,62
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,99	1,97	1,99	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,85	1,85	1,85	1,80	1,80	1,78	1,75	1,74
			Тоже в %	%	20%	22%	18%	18%	19%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	17%	18%	17%	17%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	202,99	226,47	236,47	728,46	209,74	294,10	304,23	315,00	327,44	338,76	353,55	366,66	379,92	394,16	409,11	424,53
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	1 871,59	1 683,28	2 009,49	2 480,50	2 496,69	3 103,52	3 271,61	3 412,53	3 551,71	3 694,05	3 846,10	3 999,96	4 161,39	4 327,92	4 501,04	4 681,08
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	719,85	742,38	907,32	1 142,59	1 560,63	1 650,67	1 740,12	1 815,18	1 890,47	1 966,35	2 049,30	2 131,29	2 217,97	2 306,77	2 399,04	2 495,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	672,90	970,34	1 209,11	1 338,76	1 436,01	1 528,27	1 567,73	1 579,60	1 647,82	1 679,04	1 720,37	1 784,10	1 839,99
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	672,90	970,34	1 209,11	1 338,76	1 436,01	1 528,27	1 567,73	1 579,60	1 647,82	1 679,04	1 720,37	1 784,10	1 839,99
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	672,90	970,34	1 209,11	1 338,76	1 436,01	1 528,27	1 567,73	1 579,60	1 647,82	1 679,04	1 720,37	1 784,10	1 839,99
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	2 050,61	2 086,24	2 142,68	2 892,86	3 183,28	3 418,26	3 603,30	3 758,25	3 908,58	4 064,92	4 227,52	4 396,62	4 572,48	4 755,38	4 945,60	5 143,42
			Страховые взносы	тыс. руб.	580,17	589,79	610,02	827,90	905,33	978,31	1 031,27	1 075,61	1 118,63	1 163,38	1 209,92	1 258,31	1 308,64	1 360,99	1 415,43	1 472,05
			Амортизация	тыс. руб.	2 196,94	2 249,32	2 421,78	3 782,94	3 179,37	2 889,80	3 270,76	3 705,06	4 216,10	6 932,92	10 792,44	14 168,57	17 812,16	21 098,50	23 608,15	25 822,53
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769,57	6 769,57	6 769,57	18 695,00	18 976,62	28 335,04	40 529,28
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	3 737,56	4 152,29	4 120,75	3 972,57	4 150,13	4 423,11	4 650,82	4 843,19	5 030,88	5 225,34	5 428,96	5 639,73	5 858,81	6 086,88	6 324,15	6 570,88
			аренда	тыс. руб.	451,92	421,18	459,34	38,56	522,48	98,18	103,50	107,95	112,27	116,76	121,43	126,28	131,33	136,59	142,05	147,73
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	1 490,59	1 285,37	1 983,17	1 660,86	1 128,96	1 425,06	1 393,33	1 383,14	1 382,50	1 375,26	1 380,11	1 376,26	1 371,17	1 367,86	1 365,13	1 362,08
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,23	152,51	149,11	148,02	147,95	147,18	147,70	147,29	146,74	146,39	146,09	145,77
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	12 130,44	12 272,75	13 524,36	17 018,98	17 464,05	17 893,77	18 567,89	19 176,55	19 799,47	20 365,42	20 972,12	21 623,48	22 258,73	22 933,75	23 658,91	24 401,88
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	12 130,44	12 272,75	13 524,36	17 018,98	17 464,05	17 893,77	18 567,89	19 176,55	19 799,47	20 365,42	20 972,12	21 623,48	22 258,73	22 933,75	23 658,91	24 401,88
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184,41	8 035,48	7 886,55	22 155,46	22 084,65	32 981,50	47 100,96
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	12 130,44	12 272,75	13 524,36	17 018,98	17 464,05	17 893,77	18 567,89	19 176,55	19 799,47	28 549,83	29 007,60	29 510,03	44 414,20	45 018,41	56 640,41	71 502,84
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	1 492,29	1 769,65	1 512,72	1 735,88	1 858,48	2 122,31	2 202,27	2 274,46	2 334,25	2 400,97	2 478,42	2 542,73	2 617,15	2 833,03	2 722,52	2 831,70
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 492,29	1 769,65	1 512,72	1 735,88	1 858,48	2 122,31	2 202,27	2 274,46	2 334,25	3 365,87	3 428,03	3 470,12	5 222,16	5 561,18	6 517,83	8 297,50
001	ПАО "МОЭК"	108	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	25,06	25,61	26,21	26,35	26,06	25,11	25,11	25,11	25,11	25,11	25,09	25,09	25,09	23,68	28,79	28,67
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	22															

			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	229,69	256,26	267,57	831,63	239,44	335,75	348,55	360,88	375,15	388,11	405,06	420,08	435,27	451,59	471,35	489,11
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	2 117,76	1 904,68	2 273,80	2 831,80	2 850,28	3 543,05	3 748,23	3 909,68	4 069,13	4 232,20	4 406,41	4 582,69	4 767,63	4 958,42	5 185,75	5 393,18
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	814,54	840,03	1 026,66	1 304,41	1 781,65	1 884,45	1 993,62	2 079,62	2 165,87	2 252,81	2 347,84	2 441,78	2 541,09	2 642,82	2 763,98	2 874,54
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	768,20	1 107,76	1 380,35	1 533,80	1 645,21	1 750,92	1 796,12	1 809,72	1 887,87	1 923,65	1 970,99	2 055,50	2 119,90
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	768,20	1 107,76	1 380,35	1 533,80	1 645,21	1 750,92	1 796,12	1 809,72	1 887,87	1 923,65	1 970,99	2 055,50	2 119,90
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	768,20	1 107,76	1 380,35	1 533,80	1 645,21	1 750,92	1 796,12	1 809,72	1 887,87	1 923,65	1 970,99	2 055,50	2 119,90
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	2 320,33	2 360,64	2 424,51	3 302,56	3 634,11	3 902,37	4 128,24	4 305,75	4 477,99	4 657,10	4 843,39	5 037,12	5 238,61	5 448,15	5 697,93	5 925,84
			Страховые взносы	тыс. руб.	656,48	667,37	690,25	945,15	1 033,55	1 116,86	1 181,50	1 232,31	1 281,60	1 332,86	1 386,18	1 441,62	1 499,29	1 559,26	1 630,75	1 695,98
			Амортизация	тыс. руб.	2 485,91	2 545,18	2 740,33	4 318,70	3 629,65	3 299,06	3 747,25	4 244,82	4 830,31	7 942,92	12 364,70	16 232,67	20 407,06	24 172,17	27 199,45	29 750,69
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,71	1 079,81	1 079,81	22 102,95	24 707,95	26 939,65	38 427,98
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	4 229,17	4 698,45	4 662,77	4 535,18	4 737,89	5 049,54	5 328,36	5 548,75	5 763,79	5 986,58	6 219,86	6 461,34	6 712,34	6 973,63	7 286,18	7 570,45
			аренда	тыс. руб.	511,36	476,58	519,76	44,02	596,48	112,09	118,57	123,67	128,62	133,77	139,12	144,68	150,47	156,49	163,66	170,21
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	1 686,65	1 454,44	2 244,02	1 896,08	1 288,84	1 626,88	1 596,31	1 584,64	1 583,91	1 575,61	1 581,17	1 576,75	1 570,93	1 567,13	1 572,79	1 569,28
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,87	174,11	170,84	169,59	169,51	168,62	169,22	168,74	168,12	167,71	168,32	167,94
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	13 725,99	13 887,02	15 303,25	19 429,30	19 937,40	20 427,97	21 272,89	21 970,22	22 683,90	23 332,29	24 027,37	24 773,63	25 501,42	26 274,78	27 257,94	28 113,93
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	13 725,99	13 887,02	15 303,25	19 429,30	19 937,40	20 427,97	21 272,89	21 970,22	22 683,90	23 332,29	24 027,37	24 773,63	25 501,42	26 274,78	27 257,94	28 113,93
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,64	1 283,50	1 259,74	26 652,96	29 316,14	31 470,69	44 767,42
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	13 725,99	13 887,02	15 303,25	19 429,30	19 937,40	20 427,97	21 272,89	21 970,22	22 683,90	24 540,93	25 310,87	26 033,37	52 154,38	55 590,92	58 728,63	72 881,34
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	598,02	589,50	634,37	737,24	765,11	882,42	918,92	949,04	979,66	1 007,61	1 038,75	1 064,08	1 094,43	1 199,06	1 008,16	1 043,91
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	598,02	589,50	634,37	737,24	765,11	882,42	918,92	949,04	979,66	1 059,80	1 094,24	1 118,19	2 238,29	2 536,92	2 172,13	2 706,20
001	ПАО "МОЭК"	109	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	35,91	34,41	35,59	34,55	39,61	34,04	34,84	51,85	51,87	51,83	51,81	51,81	50,23	50,23	52,73	52,54
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	32,09	30,68	31,81	30,82	35,83	30,29	30,91	47,92	47,94	47,91	47,89	47,90	46,33	46,35	48,86	48,66
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	3,82	3,73	3,78	3,73	3,78	3,75	3,93	3,93	3,93	3,92	3,91	3,91	3,91	3,88	3,88	3,87
			Тоже в %	%	11%	11%	11%	11%	10%	11%	11%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	7%	7%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	416,68	464,89	485,41	1 391,02	405,35	568,39	602,40	693,89	721,31	746,23	778,82	807,71	836,92	868,29	901,22	935,17
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	3 841,90	3 455,35	4 124,97	4 736,59	4 825,17	5 997,94	6 477,99	7 517,33	7 823,92	8 137,47	8 472,42	8 811,37	9 166,96	9 533,81	9 915,17	10 311,77
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	1 477,68	1 523,93	1 862,50	2 181,81	3 016,11	3 190,13	3 445,54	3 998,59	4 164,43	4 331,60	4 514,32	4 694,94	4 885,87	5 081,49	5 284,75	5 496,14
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 284,93	1 875,30	2 336,76	2 650,83	3 163,32	3 366,58	3 453,50	3 479,65	3 629,91	3 698,70	3 789,73	3 930,12	4 053,25
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 284,93	1 875,30	2 336,76	2 650,83	3 163,32	3 366,58	3 453,50	3 479,65	3 629,91	3 698,70	3 789,73	3 930,12	4 053,25
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 284,93	1 875,30	2 336,76	2 650,83	3 163,32	3 366,58	3 453,50	3 479,65	3 629,91	3 698,70	3 789,73	3 930,12	4 053,25
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	4 209,39	4 282,52	4 398,39	5 524,00	6 152,09	6 606,22	7 134,76	8 278,90	8 610,05	8 954,45	9 312,63	9 685,14	10 072,54	10 475,44	10 894,46	11 330,24
			Страховые взносы	тыс. руб.	1 190,94	1 210,69	1 252,21	1 580,89	1 749,67	1 890,70	2 041,97	2 369,42	2 464,20	2 562,76	2 665,27	2 771,89	2 882,76	2 998,07	3 117,99	3 242,71
			Амортизация	тыс. руб.	4 509,78	4 617,30	4 971,32	7 223,64	6 144,54	5 584,90	6 476,30	8 161,73	9 287,47	15 272,26	23 774,24	31 211,39	39 237,71	46 477,07	52 005,46	56 883,43
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 332,78	32 580,75	32 580,75	33 572,98	34 706,71	34 706,71	34 706,71	39 213		

[illegible]

			Услуги производственного характера	тыс. руб.	1 520,27	1 367,31	1 632,29	2 030,62	2 086,58	2 593,74	2 747,69	2 866,04	3 065,64	3 188,49	3 319,74	3 452,55	3 591,88	3 735,62	3 885,05	4 040,45
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	584,73	603,03	737,01	935,36	1 304,28	1 379,53	1 461,45	1 524,49	1 631,75	1 697,25	1 768,84	1 839,61	1 914,43	1 991,07	2 070,72	2 153,54
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	550,86	810,95	1 010,50	1 124,37	1 206,04	1 319,12	1 353,18	1 363,43	1 422,30	1 449,26	1 484,93	1 539,93	1 588,18
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	550,86	810,95	1 010,50	1 124,37	1 206,04	1 319,12	1 353,18	1 363,43	1 422,30	1 449,26	1 484,93	1 539,93	1 588,18
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	550,86	810,95	1 010,50	1 124,37	1 206,04	1 319,12	1 353,18	1 363,43	1 422,30	1 449,26	1 484,93	1 539,93	1 588,18
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 665,69	1 694,63	1 740,48	2 368,18	2 660,40	2 856,78	3 026,26	3 156,39	3 373,67	3 508,61	3 648,96	3 794,92	3 946,71	4 104,58	4 268,76	4 439,51
			Страховые взносы	тыс. руб.	471,26	479,08	495,51	677,74	756,62	817,61	866,12	903,36	965,54	1 004,17	1 044,33	1 086,10	1 129,55	1 174,73	1 221,72	1 270,59
			Амортизация	тыс. руб.	1 784,56	1 827,10	1 967,19	3 096,83	2 657,13	2 415,12	2 746,97	3 111,72	3 639,10	5 984,11	9 315,43	12 229,52	15 374,47	18 211,06	20 377,24	22 288,57
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078,95	5 078,95	6 359,90	6 359,90	16 408,50	16 408,50	18 949,94	23 691,45	24 900,97
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	3 035,99	3 372,87	3 347,25	3 252,07	3 468,43	3 696,58	3 906,02	4 067,59	4 342,37	4 510,22	4 685,98	4 867,90	5 057,00	5 253,86	5 458,65	5 671,62
			аренда	тыс. руб.	367,09	342,12	373,12	31,56	436,66	82,05	86,92	90,66	96,90	100,78	104,81	109,00	113,36	117,90	122,61	127,52
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	1 210,79	1 044,09	1 610,91	1 359,63	943,51	1 190,98	1 170,19	1 161,64	1 193,30	1 187,04	1 191,24	1 187,91	1 183,52	1 180,66	1 178,30	1 175,67
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,51	127,46	125,23	124,32	127,71	127,04	127,49	127,13	126,66	126,35	126,10	125,82
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	9 853,45	9 969,05	10 985,72	13 932,27	14 595,42	14 954,55	15 594,37	16 105,56	17 089,81	17 578,30	18 101,97	18 664,19	19 212,50	19 795,14	20 421,06	21 062,35
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	9 853,45	9 969,05	10 985,72	13 932,27	14 595,42	14 954,55	15 594,37	16 105,56	17 089,81	17 578,30	18 101,97	18 664,19	19 212,50	19 795,14	20 421,06	21 062,35
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140,46	6 028,72	7 465,65	7 325,73	19 334,57	18 973,58	21 685,19	27 000,78	27 941,88
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	9 853,45	9 969,05	10 985,72	13 932,27	14 595,42	14 954,55	15 594,37	22 246,01	23 118,53	25 043,94	25 427,69	37 998,76	38 186,08	41 480,33	47 421,84	49 004,22
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	698,29	694,43	703,83	810,66	822,42	948,92	947,70	978,77	971,96	1 002,46	1 041,88	1 074,24	1 281,28	1 318,16	1 053,17	1 084,62
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	698,29	694,43	703,83	810,66	822,42	948,92	947,70	1 351,93	1 314,84	1 428,21	1 463,52	2 187,06	2 546,62	2 762,18	2 445,67	2 523,50
001	ПАО "МОЭК"	112	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	10,14	10,26	11,82	10,31	10,80	10,65	10,65	10,65	10,65	10,78	10,78	10,78	10,76	10,76	10,76	10,76
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	8,92	9,07	10,62	9,17	9,66	9,52	9,06	9,06	9,01	9,13	9,13	9,19	9,18	9,20	9,20	9,20
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,22	1,19	1,21	1,14	1,14	1,14	1,59	1,59	1,65	1,65	1,65	1,59	1,57	1,56	1,55	1,55
			Тоже в %	%	12%	12%	10%	11%	11%	11%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	14%	14%	14%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	133,36	148,78	155,35	490,76	141,30	198,13	203,67	210,88	219,21	241,15	251,68	261,01	270,45	280,59	291,23	302,20
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	1 229,58	1 105,87	1 320,18	1 671,09	1 682,00	2 090,81	2 190,23	2 284,57	2 377,74	2 629,65	2 737,89	2 847,42	2 962,33	3 080,88	3 204,12	3 332,28
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	472,92	487,72	596,08	769,75	1 051,38	1 112,04	1 164,95	1 215,20	1 265,60	1 399,77	1 458,82	1 517,18	1 578,89	1 642,10	1 707,78	1 776,09
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	453,33	653,71	814,57	896,25	961,35	1 023,12	1 116,01	1 124,46	1 173,02	1 195,24	1 224,66	1 270,03	1 309,82
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	453,33	653,71	814,57	896,25	961,35	1 023,12	1 116,01	1 124,46	1 173,02	1 195,24	1 224,66	1 270,03	1 309,82
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	453,33	653,71	814,57	896,25	961,35	1 023,12	1 116,01	1 124,46	1 173,02	1 195,24	1 224,66	1 270,03	1 309,82
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 347,19	1 370,60	1 407,68	1 948,89	2 144,55	2 302,85	2 412,28	2 516,01	2 616,65	2 893,66	3 009,41	3 129,78	3 254,97	3 385,17	3 520,58	3 661,40
			Страховые взносы	тыс. руб.	381,15	387,48	400,76	557,75	609,91	659,08	690,40	720,08	748,89	828,17	861,29	895,74	931,57	968,84	1 007,59	1 047,89
			Амортизация	тыс. руб.	1 443,33	1 477,74	1 591,05	2 548,53	2 141,91	1 946,83	2 189,66	2 480,40	2 822,52	4 935,28	7 682,72	10 086,06	12 679,79	15 019,21	16 805,73	18 382,06
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579,95	3 739,07	13 843,87	15 379,87	16 781,93	17 820,53
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2 455,47	2 727,94	2 707,22	2 676,28	2 795,91	2 979,81	3 113,56	3 242,34	3 367,99	3 719,72	3 864,67	4 014,71	4 170,66	4 333,01	4 501,91	4 677,55
			аренда	тыс. руб.	296,90	276,70	301,77	25,98	351,99	66,14	69,29	72,27	75,16	83,11	86,44	89,90	93,49	97,23	101,12	105,17
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	979,28	844,45	1 302,89	1 118,91	760,57	960,05	932,78	925,96	925,53	978,99	982,45	979,70	976,08	973,72	971,78	969,61
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00														

			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	835,53	102,74	99,83	99,10	99,05	104,77	105,14	104,85	104,46	104,21	104,00	103,77
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	7 969,37	8 062,86	8 885,13	11 465,54	11 765,38	12 054,87	12 430,53	12 838,01	13 255,03	14 497,35	14 929,24	15 392,92	15 845,13	16 325,65	16 841,86	17 370,75
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	7 969,37	8 062,86	8 885,13	11 465,54	11 765,38	12 054,87	12 430,53	12 838,01	13 255,03	14 497,35	14 929,24	15 392,92	15 845,13	16 325,65	16 841,86	17 370,75
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328,16	4 441,77	16 576,22	18 128,67	19 485,41	20 371,88
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	7 969,37	8 062,86	8 885,13	11 465,54	11 765,38	12 054,87	12 430,53	12 838,01	13 255,03	14 497,35	19 257,40	19 834,70	32 421,35	34 454,33	36 327,28	37 742,63
			Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	893,63	889,42	837,01	1 112,22	1 089,62	1 266,88	1 372,03	1 417,01	1 471,62	1 587,59	1 634,71	1 674,41	1 725,64	1 775,25	1 830,53	1 887,25
			Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	893,63	889,42	837,01	1 112,22	1 089,62	1 266,88	1 372,03	1 417,01	1 471,62	1 587,59	2 108,63	2 157,58	3 530,90	3 746,57	3 948,39	4 100,57
001	ПАО "МОЭК"	113	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	25,41	26,07	29,27	27,40	29,94	29,67	32,68									
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	23,34	24,05	27,22	25,47	27,81	27,74	30,76									
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	2,07	2,02	2,05	1,93	2,13	1,93	1,93									
			Тоже в %	%	8%	8%	7%	7%	7%	6%	6%									
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	225,67	251,78	262,89	830,63	248,31	335,35	346,56									
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	2 080,73	1 871,38	2 234,04	2 828,39	2 955,78	3 538,79	3 726,78									
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	800,30	825,34	1 008,71	1 302,84	1 847,60	1 882,18	1 982,21									
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	767,28	1 148,76	1 378,69	1 525,02									
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	767,28	1 148,76	1 378,69	1 525,02									
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	767,28	1 148,76	1 378,69	1 525,02									
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	2 279,76	2 319,37	2 382,12	3 298,58	3 768,62	3 897,67	4 104,61									
			Страховые взносы	тыс. руб.	645,00	655,70	678,18	944,01	1 071,80	1 115,51	1 174,74									
			Амортизация	тыс. руб.	2 442,44	2 500,68	2 692,41	4 313,50	3 763,99	3 295,09	3 725,80									
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47									
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	4 155,22	4 616,30	4 581,24	4 529,72	4 913,26	5 043,46	5 297,86									
			аренда	тыс. руб.	502,42	468,25	510,67	43,96	618,55	111,95	117,90									
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Прибыль, всего	тыс. руб.	1 657,16	1 429,01	2 204,78	1 893,80	1 336,55	1 624,92	1 587,17									
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,28	173,90	169,86									
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	13 485,98	13 644,19	15 035,67	19 405,90	20 675,35	20 403,37	21 151,14									
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	13 485,98	13 644,19	15 035,67	19 405,90	20 675,35	20 403,37	21 151,14									
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,12									
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	13 485,98	13 644,19	15 035,67	19 405,90	20 675,35	20 403,37	21 253,27									
			Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	577,83	567,26	552,30	708,24	695,22	735,55	687,71									
			Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	577,83	567,26	552,30	708,24	695,22	735,55	691,03									
001	ПАО "МОЭК"	114	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	12,01	10,74	11,54	12,62	11,63	12,92	12,92	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79	12,69	12,69	12,69	12,62
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	10,79	9,55	10,34	11,26	10,27	11,59	11,59	11,46	11,46	11,46	11,46	11,54	11,45	11,45	11,47	11,41
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,22	1,19	1,20	1,36	1,36	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,25	1,24	1,24	1,22	1,22
			Тоже в %	%	10%	11%	10%	11%	12%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	132,63	147,97	154,50	488,63	140,69	197,27	203,63	210,84	219,17	226,74	236,64	245,42	254,29	263,83	273,83	284,15
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	1 222,84	1 099,81	1 312,94	1 663,84	1 674,70	2 081,74	2 189,80	2 284,12	2 377,28	2 472,55	2 574,32	2 677,31	2 785,36	2 896,82	3 012,70	3 133,20
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	470,33	485,05	592,82	766,41	1 046,82	1 107,22	1 164,72	1 214,96	1 265,35	1 316,14	1 371,66	1 426,54	1 484,56	1 544,00	1 605,76	1 669,99
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	451,36	650,87	811,03	896,08	961,17	1 022,92	1 049,34	1 057,28	1 102,94	1 123,84	1 151,50	1 194,16	1 231,57

			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	451,36	650,87	811,03	896,08	961,17	1 022,92	1 049,34	1 057,28	1 102,94	1 123,84	1 151,50	1 194,16	1 231,57
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	451,36	650,87	811,03	896,08	961,17	1 022,92	1 049,34	1 057,28	1 102,94	1 123,84	1 151,50	1 194,16	1 231,57
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 339,81	1 363,09	1 399,97	1 940,44	2 135,24	2 292,86	2 411,81	2 515,52	2 616,14	2 720,79	2 829,62	2 942,80	3 060,51	3 182,93	3 310,25	3 442,66
			Страховые взносы	тыс. руб.	379,07	385,35	398,57	555,33	607,27	656,22	690,26	719,94	748,74	778,69	809,84	842,23	875,92	910,96	947,39	985,29
			Амортизация	тыс. руб.	1 435,42	1 469,65	1 582,33	2 537,47	2 132,62	1 938,38	2 479,92	2 821,97	4 640,44	7 223,74	9 483,50	11 922,27	14 121,93	15 801,72	17 283,88	
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,05	7 408,09	7 408,09	7 612,25	7 612,25	7 612,25	13 619,70	14 236,55	14 236,55	15 940,16
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2 442,02	2 712,99	2 692,39	2 664,67	2 783,77	2 966,88	3 112,95	3 241,71	3 367,33	3 497,49	3 633,78	3 774,86	3 921,50	4 074,15	4 232,96	4 398,11
			аренда	тыс. руб.	295,27	275,19	300,12	25,86	350,46	65,86	69,27	72,25	75,14	78,15	81,27	84,53	87,91	91,42	95,08	98,88
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	973,91	839,82	1 295,75	1 114,05	757,27	955,88	932,60	925,78	925,35	920,50	923,76	921,17	917,77	915,55	913,72	911,68
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	831,90	102,30	99,81	99,08	99,03	98,51	98,86	98,58	98,22	97,98	97,79	97,57
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	7 925,70	8 018,68	8 836,44	11 415,79	11 714,33	12 002,56	12 428,11	12 835,50	13 252,45	13 631,25	14 037,34	14 473,32	14 898,51	15 350,32	15 835,70	16 332,99
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	7 925,70	8 018,68	8 836,44	11 415,79	11 714,33	12 002,56	12 428,11	12 835,50	13 252,45	13 631,25	14 037,34	14 473,32	14 898,51	15 350,32	15 835,70	16 332,99
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,63	8 947,16	8 784,18	8 868,03	8 700,56	8 533,09	15 628,63	16 074,78	15 761,57	17 508,03
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	7 925,70	8 018,68	8 836,44	11 415,79	11 714,33	12 002,56	12 934,74	21 782,67	22 036,63	22 499,28	22 737,90	23 006,41	30 527,14	31 425,10	31 597,27	33 841,02
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	734,23	839,58	855,00	904,78	1 007,15	1 035,69	1 072,41	1 119,76	1 156,14	1 189,19	1 224,61	1 254,32	1 301,17	1 340,63	1 381,19	1 431,85
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	734,23	839,58	855,00	904,78	1 007,15	1 035,69	1 116,13	1 900,31	1 922,47	1 962,83	1 983,65	1 993,83	2 666,10	2 744,52	2 755,92	2 966,72
001	ПАО "МОЭК"	115	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	28,86	27,87	31,59	29,34	34,12	34,00	34,00	33,52	34,43	34,43	34,43	38,44	38,79	40,93	40,93	40,77
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	25,80	24,88	28,56	26,49	30,37	30,28	30,28	29,78	30,57	30,57	30,67	34,69	35,04	37,18	37,24	37,08
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	3,06	2,99	3,02	2,85	3,75	3,72	3,72	3,74	3,86	3,86	3,75	3,75	3,75	3,75	3,69	3,69
			Тоже в %	%	11%	11%	10%	10%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	10%	10%	9%	9%	9%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	333,45	372,03	388,46	1 218,70	514,02	720,77	547,03	566,38	594,95	615,50	642,38	672,29	696,59	724,08	751,54	779,86
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	3 074,53	2 765,18	3 301,06	4 149,83	6 118,77	7 605,96	5 882,53	6 135,91	6 453,25	6 711,87	6 988,14	7 334,00	7 629,97	7 950,44	8 268,46	8 599,20
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	1 182,53	1 219,54	1 490,49	1 911,53	3 824,72	4 045,39	3 128,82	3 263,79	3 434,87	3 572,75	3 723,46	3 907,76	4 066,68	4 237,56	4 407,06	4 583,34
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 125,75	2 378,05	2 963,23	2 407,17	2 582,01	2 776,79	2 848,48	2 870,05	3 021,30	3 078,55	3 160,34	3 277,41	3 380,09
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 125,75	2 378,05	2 963,23	2 407,17	2 582,01	2 776,79	2 848,48	2 870,05	3 021,30	3 078,55	3 160,34	3 277,41	3 380,09
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 125,75	2 378,05	2 963,23	2 407,17	2 582,01	2 776,79	2 848,48	2 870,05	3 021,30	3 078,55	3 160,34	3 277,41	3 380,09
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	3 368,62	3 427,14	3 519,87	4 839,69	7 801,43	8 377,31	6 478,93	6 757,53	7 101,66	7 385,73	7 681,16	8 061,27	8 383,72	8 735,69	9 085,12	9 448,52
			Страховые взносы	тыс. руб.	953,06	968,87	1 002,10	1 385,05	2 218,74	2 397,59	1 854,27	1 934,00	2 032,50	2 113,80	2 198,35	2 307,14	2 399,42	2 500,15	2 600,16	2 704,17
			Амортизация	тыс. руб.	3 609,01	3 695,05	3 978,36	6 328,78	7 791,85	7 082,18	5 881,00	6 661,89	7 660,41	12 596,73	19 609,25	25 978,31	32 658,89	38 758,19	43 368,43	47 436,27
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 383,20	29 383,20	30 891,57	30 891,57	43 128,69	44 016,29	44 284,61	44 487,03	55 229,49	
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	6 139,84	6 821,13	6 769,33	6 646,03	10 170,95	10 839,97	8 362,42	8 708,31	9 140,82	9 494,14	9 864,11	10 340,55	10 742,23	11 181,66	11 617,53	12 070,78
			аренда	тыс. руб.	742,39	691,89	754,58	64,50	1 280,47	240,62	186,09	194,10	203,98	212,14	220,62	231,54	240,80	250,91	260,95	271,39
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	2 448,65	2 111,53	3 257,83	2 778,58	2 766,79	3 492,46	2 505,28	2 486,97	2 511,93	2 498,76	2 507,59	2 523,39	2 514,07	2 512,77	2 507,75	2 502,15
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования</																	

			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	19 927,17	20 160,94	22 217,01	28 472,42	42 800,10	43 853,22	33 386,06	34 480,46	35 974,52	37 002,80	38 105,14	39 647,02	40 811,76	42 129,56	43 461,69	44 826,52
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 524,29	34 877,86	36 055,04	35 375,43	49 490,50	49 614,77	48 970,81	48 241,28	60 250,20
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	19 927,17	20 160,94	22 217,01	28 472,42	42 800,10	43 853,22	33 386,06	70 004,75	70 852,37	73 057,84	73 480,57	89 137,52	90 426,53	91 100,38	91 702,97	105 076,72
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	772,36	810,40	777,84	970,49	1 276,90	1 448,42	1 102,70	1 158,02	1 176,79	1 210,43	1 242,22	1 142,97	1 164,57	1 133,21	1 167,16	1 208,95
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	772,36	810,40	777,84	970,49	1 276,90	1 448,42	1 102,70	2 351,10	2 317,71	2 389,85	2 395,46	2 569,71	2 580,33	2 450,43	2 462,67	2 833,88
001	ПАО "МОЭК"	116	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	198,37	186,95	213,01	210,20	218,89	218,58	218,50	224,05	224,05	259,99	259,93	264,73	269,30	269,91	269,58	268,78
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	184,01	172,67	198,57	195,99	203,95	203,35	203,06	208,61	208,63	244,62	244,59	249,48	254,08	255,02	254,91	254,13
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	14,36	14,28	14,44	14,21	14,95	15,23	15,44	15,44	15,42	15,37	15,35	15,26	15,23	14,89	14,68	14,65
			Тоже в %	%	7%	8%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	5%	5%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	1 535,76	1 713,44	1 789,09	5 413,47	1 636,25	2 334,72	2 324,42	2 411,66	2 506,96	2 710,47	2 828,85	2 962,11	3 075,98	3 191,61	3 312,65	3 437,46
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	14 160,13	12 735,46	15 203,46	18 433,51	19 477,47	24 637,15	24 996,05	26 126,91	27 192,48	29 556,99	30 773,62	32 313,83	33 691,94	35 043,86	36 445,62	37 903,44
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	5 446,31	5 616,75	6 864,64	8 491,01	12 174,97	13 103,79	13 294,99	13 897,34	14 473,72	15 733,28	16 396,96	17 217,70	17 957,38	18 678,24	19 425,37	20 202,39
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	5 000,58	7 569,91	9 598,45	10 228,53	10 994,30	11 700,72	12 543,83	12 638,81	13 311,93	13 594,06	13 930,09	14 446,11	14 898,71
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	5 000,58	7 569,91	9 598,45	10 228,53	10 994,30	11 700,72	12 543,83	12 638,81	13 311,93	13 594,06	13 930,09	14 446,11	14 898,71
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	5 000,58	7 569,91	9 598,45	10 228,53	10 994,30	11 700,72	12 543,83	12 638,81	13 311,93	13 594,06	13 930,09	14 446,11	14 898,71
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	15 514,59	15 784,13	16 211,19	21 497,87	24 833,80	27 135,69	27 530,27	28 773,76	29 924,72	32 524,45	33 825,43	35 518,20	37 020,29	38 505,05	40 045,26	41 647,07
			Страховые взносы	тыс. руб.	4 389,45	4 462,25	4 615,29	6 152,39	7 062,77	7 766,24	7 879,16	8 235,05	8 564,45	9 308,50	9 680,84	10 165,31	10 595,21	11 020,15	11 460,95	11 919,39
			Амортизация	тыс. руб.	16 621,72	17 018,02	18 322,84	28 112,40	24 803,30	22 940,54	24 989,54	28 366,55	32 279,14	55 472,06	86 353,02	114 461,20	144 212,96	170 837,82	191 158,79	209 088,97
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 715,66	13 892,65	15 097,18	20 848,81	41 972,15	45 397,34	74 159,30	78 283,57	128 767,44	166 138,83
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	28 277,78	31 415,56	31 176,97	29 521,60	32 376,53	35 112,72	35 533,58	37 080,27	38 517,24	41 809,26	43 438,49	45 560,75	47 434,85	49 286,39	51 207,58	53 205,40
			аренда	тыс. руб.	3 419,16	3 186,59	3 475,29	286,53	4 076,03	779,41	790,75	826,46	859,52	934,19	971,56	1 020,18	1 063,33	1 105,97	1 150,21	1 196,22
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	11 277,57	9 724,90	15 004,33	12 342,45	8 807,35	11 312,76	10 645,41	10 589,58	10 584,66	11 003,77	11 042,63	11 118,12	11 101,45	11 075,75	11 053,64	11 028,95
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 675,41	1 210,68	1 139,26	1 133,29	1 132,76	1 177,61	1 181,77	1 189,85	1 188,07	1 185,32	1 182,95	1 180,31
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	91 777,01	92 853,69	102 323,16	126 474,28	136 242,79	142 048,95	141 863,93	146 818,87	151 588,07	162 948,82	167 803,19	174 685,93	180 213,86	185 698,13	191 569,84	197 585,75
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	91 777,01	92 853,69	102 323,16	126 474,28	136 242,79	142 048,95	141 863,93	146 818,87	151 588,07	162 948,82	167 803,19	174 685,93	180 213,86	185 698,13	191 569,84	197 585,75
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 373,24	16 516,47	17 667,11	24 288,69	49 368,14	52 585,81	86 360,27	89 715,01	149 027,77	191 376,89
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	91 777,01	92 853,69	102 323,16	126 474,28	136 242,79	142 048,95	157 237,16	163 335,34	169 255,19	187 237,52	217 171,33	227 271,74	266 574,12	275 413,14	340 597,61	388 962,65
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	498,75	537,74	515,29	626,61	649,39	698,55	698,62	703,81	726,59	666,12	686,07	700,21	709,28	728,17	751,53	777,51
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	498,75	537,74	515,29	626,61	649,39	698,55	774,33	782,98	811,28	765,41	887,92	910,99	1 049,18	1 079,97	1 336,17	1 530,59
001	ПАО "МОЭК"	117	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	12,93	12,12	13,89	13,39	13,21	13,45	13,45	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,36	13,36	13,36	13,08
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	12,16	11,36	13,12	12,61	12,27	12,50	12,50	12,46	12,46	12,48	12,48	12,48	12,43	12,43	12,43	12,16
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,78	0,76	0,77	0,77	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
			Тоже в %	%	6%	6%	6%	6%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	84,79	94,60	98,77	311,48	98,85	138,61	141,54	146,54	152,34	157,60	164,48	170,58	176,75	183,38	190,33	197,50
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	781,76	703,11	839,37	1 060,62	1 176,71	1 462,72	1 522,05	1 587,61	1 652,36	1 718,58	1 789,32	1 860,90	1 936,00	2 013,48	2 094,02	2 177,78
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	300,68	310,09	378,99	488,55	735,54	777,98	809,55	844,48	879,50	914,80	953,39					

			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	856,54	871,42	895,00	1 236,93	1 500,31	1 611,06	1 676,36	1 748,45	1 818,38	1 891,12	1 966,76	2 045,44	2 127,25	2 212,34	2 300,84
			Страховые взносы	тыс. руб.	242,34	246,36	254,80	353,99	426,69	461,08	479,78	500,41	520,42	541,24	562,89	585,40	608,82	633,17	658,50
			Амортизация	тыс. руб.	917,67	939,55	1 011,58	1 617,52	1 498,47	1 361,99	1 521,65	1 723,70	1 961,45	3 225,40	5 020,96	6 591,63	8 286,74	9 815,64	10 983,20
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,26	2 232,26	2 232,26	2 232,26	3 176,13	3 176,13	3 284,42	3 284,42	3 284,42
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 561,18	1 734,42	1 721,24	1 698,60	1 956,00	2 084,66	2 163,70	2 253,19	2 340,51	2 430,98	2 525,71	2 623,77	2 725,69	2 831,79	2 942,18
			аренда	тыс. руб.	188,77	175,93	191,87	16,49	246,25	46,27	48,15	50,22	52,23	54,32	56,49	58,75	61,10	63,54	66,09
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	622,62	536,90	828,37	710,15	532,09	671,64	648,22	643,48	643,18	639,81	642,07	640,27	637,91	636,37	635,10
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	584,53	71,88	69,37	68,86	68,83	68,47	68,71	68,52	68,27	68,10	67,97
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	5 066,90	5 126,35	5 649,14	7 277,01	8 230,98	8 433,51	8 638,33	8 921,49	9 211,30	9 474,59	9 756,84	10 059,88	10 355,41	10 669,45	11 006,82
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	5 066,90	5 126,35	5 649,14	7 277,01	8 230,98	8 433,51	8 638,33	8 921,49	9 211,30	9 474,59	9 756,84	10 059,88	10 355,41	10 669,45	11 006,82
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698,80	2 649,69	2 600,58	2 551,47	3 643,51	3 573,63	3 634,68	3 562,42	3 490,16
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	5 066,90	5 126,35	5 649,14	7 277,01	8 230,98	8 433,51	11 337,13	11 571,19	11 811,88	12 026,06	13 400,35	13 633,51	13 990,09	14 231,87	14 496,98
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	416,85	451,10	430,57	543,55	627,73	674,44	690,82	715,95	739,21	759,45	782,08	806,35	832,95	858,21	885,35
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	416,85	451,10	430,57	543,55	627,73	674,44	906,65	928,59	947,90	963,97	1 074,13	1 092,79	1 125,31	1 144,76	1 166,09
001	ПАО "МОЭК"	118	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,82	0,79	0,80	0,54	0,68	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,78	0,75	0,76	0,50	0,65	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
			Тоже в %	%	5%	5%	5%	7%	5%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	4,08	4,56	4,76	15,03	4,33	6,07	5,71	5,91	6,15	6,36	6,64	6,88	7,13	7,40	7,68
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	37,65	33,86	40,42	51,19	51,52	64,04	61,42	64,07	66,68	69,35	72,21	75,10	78,13	81,26	84,51
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	14,48	14,93	18,25	23,58	32,21	34,06	32,67	34,08	35,49	36,92	38,47	40,01	41,64	43,31	45,04
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	13,89	20,02	24,95	25,13	26,96	28,69	29,43	29,66	30,94	31,52	32,30	33,50
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	13,89	20,02	24,95	25,13	26,96	28,69	29,43	29,66	30,94	31,52	32,30	33,50
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	13,89	20,02	24,95	25,13	26,96	28,69	29,43	29,66	30,94	31,52	32,30	33,50
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	41,25	41,96	43,10	59,70	65,69	70,54	67,65	70,56	73,38	76,32	79,37	82,55	85,85	89,28	92,85
			Страховые взносы	тыс. руб.	11,67	11,86	12,27	17,08	18,68	20,19	19,36	20,19	21,00	21,84	22,72	23,62	24,57	25,55	26,57
			Амортизация	тыс. руб.	44,19	45,25	48,71	78,07	65,61	59,63	61,41	69,56	79,16	130,16	202,62	266,01	334,42	396,12	443,24
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	75,18	83,52	82,89	81,98	85,64	91,28	87,32	90,93	94,45	98,10	101,93	105,88	110,00	114,28	118,73
			аренда	тыс. руб.	9,09	8,47	9,24	0,80	10,78	2,03	1,94	2,03	2,11	2,19	2,28	2,37	2,47	2,56	2,67
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	29,98	25,86	39,89	34,27	23,30	29,41	26,16	25,97	25,96	25,82	25,91	25,84	25,74	25,68	25,63
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59	3,15	2,80	2,78	2,78	2,76	2,77	2,77	2,76	2,75	2,74
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	244,00	246,87	272,04	351,21	360,39	369,26	348,61	360,03	371,73	382,35	393,75	405,97	417,90	430,57	444,19
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	244,00	246,87	272,04	351,21	360,39	369,26	348,61	360,03	371,73	382,35	393,75	405,97	417,90	430,57	444,19
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	244,00	246,87	272,04	351,21	360,39	369,26	348,61	360,03	371,73	382,35	393,75	405,97	417,90	430,57	444,19	458,14
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	311,86	327,22	357,40	655,77	528,54	674,10	636,40	657,26	678,61	698,01	718,80	741,12	762,90	786,03	810,89	836,35
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	311,86	327,22	357,40	655,77	528,54	674,10	636,40	657,26	678,61	698,01	718,80	741,12	762,90	786,03	810,89	836,35
001	ПАО "МОЭК"	119	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,58	0,55	0,63	0,63	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,51	0,49	0,56	0,56	0,54	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
			Тоже в %	%	12%	12%	11%	10%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	10%	10%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	7,50	8,37	8,74	28,22	8,13	11,39	11,83	12,25	12,73	13,17	13,75	14,26	14,77	15,33	15,91	16,51
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	69,18	62,22	74,28	96,11	96,73	120,24	127,22	132,70	138,11	143,65	149,56	155,54	161,82	168,30	175,03	182,03
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	26,61	27,44	33,54	44,27	60,47	63,95	67,67	70,59	73,51	76,46	79,69	82,88	86,25	89,70	93,29	97,02
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	26,07	37,59	46,85	52,06	55,84	59,43	60,96	61,42	64,08	65,29	66,90	69,38	71,55
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	26,07	37,59	46,85	52,06	55,84	59,43	60,96	61,42	64,08	65,29	66,90	69,38	71,55
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	26,07	37,59	46,85	52,06	55,84	59,43	60,96	61,42	64,08	65,29	66,90	69,38	71,55
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	75,80	77,12	79,21	112,08	123,33	132,44	140,12	146,14	151,99	158,07	164,39	170,97	177,81	184,92	192,32	200,01
			Страховые взносы	тыс. руб.	21,45	21,80	22,55	32,08	35,08	37,90	40,10	41,83	43,50	45,24	47,05	48,93	50,89	52,92	55,04	57,24
			Амортизация	тыс. руб.	81,21	83,15	89,52	146,57	123,18	111,96	127,19	144,08	163,95	269,60	419,68	550,96	692,65	820,44	918,03	1 004,14
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,96
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	138,16	153,49	152,33	153,91	160,79	171,37	180,85	188,33	195,63	203,19	211,11	219,31	227,83	236,70	245,92	255,52
			аренда	тыс. руб.	16,71	15,57	16,98	1,49	20,24	3,80	4,02	4,20	4,37	4,54	4,72	4,91	5,11	5,31	5,52	5,74
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	55,10	47,51	73,31	64,35	43,74	55,21	54,18	53,79	53,76	53,48	53,67	53,52	53,32	53,19	53,08	52,97
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	5,91	5,80	5,76	5,75	5,72	5,74	5,73	5,71	5,69	5,68	5,67
			Необходимая валовая выручка (НБВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	448,41	453,67	499,93	659,39	676,63	693,28	722,04	745,71	769,93	791,94	815,53	840,86	865,56	891,81	920,01	948,90
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	448,41	453,67	499,93	659,39	676,63	693,28	722,04	745,71	769,93	791,94	815,53	840,86	865,56	891,81	920,01	948,90
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,22
			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	448,41	453,67	499,93	659,39	676,63	693,28	722,04	745,71	769,93	791,94	815,53	840,86	865,56	891,81	920,01	3 993,11
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	883,72	934,83	885,76	1 054,38	1 121,29	1 328,51	1 383,61	1 428,97	1 475,39	1 517,56	1 562,77	1 611,31	1 658,64	1 708,94	1 740,45	1 795,10
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	883,72	934,83	885,76	1 054,38	1 121,29	1 328,51	1 383,61	1 428,97	1 475,39	1 517,56	1 562,77	1 611,31	1 658,64	1 708,94	1 740,45	7 554,08
001	ПАО "МОЭК"	120	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1,92	2,06	2,95	3,21	2,74	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	1,69	1,84	2,72	3,00	2,52	2,91	2,91	2,91	2,91	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,23	0,22	0,23	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
			Тоже в %	%	12%	11%	8%	7%	8%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	6%	6%	6%	6%	6%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	25,07	27,97	29,21	94,37	27,17	38,10	46,57	48,22	50,12	51,85	54,12	56,12	58,15	60,33	62,62	64,98
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	231,17	207,91	248,20	321,33	323,43	402,04	500,78	522,35	543,65	565,44	588,71	612,26	636,97	662,46	688,96	716,52
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	88,91	91,70	112,07	148,01	202,17	213,83	266,35	277,84	289,37	300,98	313,68	326,23	339,50	353,09	367,21	381,90
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	87,17	125,70	156,63	204,92	219,80	233,93	239,97	241,78	252,23	257,01	263,33	273,09	281,64
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	87,17	125,70	156,63	204,92	219,80	233,93	239,97	241,78	252,23	257,01	263,33	273,09	281,64
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	87,17	125,70	156,63	204,92	219,80	233,93	239,97	241,78	252,23	257,01	263,33	273,09	281,64
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	253,28	257,68	264,65	374,75	412,37	442,81	551,55	575,26	598,27	622,20	647,09	672,98	699,89	727,89	757,01	787,29

			Страхование взносов	тыс. руб.	71,66	72,85	75,35	107,25	117,28	126,73	157,85	164,64	171,23	178,07	185,20	192,61	200,31	208,32	216,66	225,32
			Амортизация	тыс. руб.	271,36	277,83	299,13	490,05	411,86	374,35	500,64	567,12	645,34	1 061,20	1 651,96	2 168,74	2 726,45	3 229,48	3 613,62	3 952,57
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,65	2 034,65	3 765,08	4 513,22	4 513,22	4 513,22
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	461,65	512,87	508,98	514,61	537,62	572,98	711,89	741,33	770,06	799,83	830,99	863,26	896,79	931,70	968,02	1 005,78
			аренда	тыс. руб.	55,82	52,02	56,74	4,99	67,68	12,72	15,84	16,52	17,18	17,87	18,59	19,33	20,10	20,91	21,74	22,61
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	184,11	158,76	244,95	215,15	146,25	184,60	213,27	211,71	211,62	210,51	211,25	210,66	209,88	209,37	208,96	208,49
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	160,66	19,76	22,82	22,66	22,65	22,53	22,61	22,54	22,46	22,41	22,36	22,31
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 498,30	1 515,88	1 670,47	2 204,67	2 262,32	2 317,99	2 842,13	2 935,29	3 030,64	3 117,27	3 210,13	3 309,84	3 407,07	3 510,39	3 621,39	3 735,12
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 498,30	1 515,88	1 670,47	2 204,67	2 262,32	2 317,99	2 842,13	2 935,29	3 030,64	3 117,27	3 210,13	3 309,84	3 407,07	3 510,39	3 621,39	3 735,12
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459,89	2 415,12	4 462,46	5 284,12	5 184,83	5 085,54
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 498,30	1 515,88	1 670,47	2 204,67	2 262,32	2 317,99	2 842,13	2 935,29	3 030,64	3 117,27	5 670,02	5 724,96	7 869,53	8 794,52	8 806,22	8 820,66
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	887,16	825,97	614,49	686,77	826,09	796,23	976,27	1 008,27	1 041,02	1 068,67	1 100,50	1 133,33	1 165,02	1 200,36	1 238,31	1 277,20
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	887,16	825,97	614,49	686,77	826,09	796,23	976,27	1 008,27	1 041,02	1 068,67	1 943,81	1 960,31	2 690,93	3 007,22	3 011,23	3 016,16
001	ПАО "МОЭК"	121	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1,96	1,65	1,67	1,80	1,71	1,72	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,70	1,70	1,76	1,76
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	1,83	1,52	1,54	1,68	1,59	1,60	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,59	1,65	1,65
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11
			Тоже в %	%	7%	8%	8%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	6%	6%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	14,12	15,76	16,45	52,62	15,15	21,24	21,82	22,59	23,49	24,30	25,36	26,30	27,25	28,27	29,34	30,45
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	130,23	117,13	139,83	179,17	180,34	224,18	234,66	244,76	254,75	264,96	275,86	286,90	298,48	310,42	322,84	335,75
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	50,09	51,66	63,13	82,53	112,73	119,23	124,81	130,19	135,59	141,04	146,99	152,87	159,08	165,45	172,07	178,95
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	48,61	70,09	87,34	96,02	103,00	109,62	112,45	113,30	118,19	120,43	123,39	127,96	131,97
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	48,61	70,09	87,34	96,02	103,00	109,62	112,45	113,30	118,19	120,43	123,39	127,96	131,97
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	48,61	70,09	87,34	96,02	103,00	109,62	112,45	113,30	118,19	120,43	123,39	127,96	131,97
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	142,69	145,17	149,10	208,96	229,94	246,91	258,45	269,56	280,34	291,56	303,22	315,35	327,96	341,08	354,72	368,91
			Страхование взносов	тыс. руб.	40,37	41,04	42,45	59,80	65,39	70,67	73,97	77,15	80,23	83,44	86,78	90,25	93,86	97,62	101,52	105,58
			Амортизация	тыс. руб.	152,87	156,52	168,52	273,25	229,66	208,74	234,60	265,75	302,40	497,27	774,09	1 016,25	1 277,58	1 513,30	1 693,30	1 852,13
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,16	4 369,34
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	260,07	288,93	286,74	286,95	299,78	319,50	333,58	347,38	360,84	374,79	389,39	404,51	420,23	436,58	453,60	471,30
			аренда	тыс. руб.	31,45	29,31	31,96	2,79	37,74	7,09	7,42	7,74	8,05	8,37	8,71	9,06	9,42	9,80	10,19	10,60
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	103,72	89,44	138,00	119,97	81,55	102,94	99,94	99,21	99,16	98,64	98,99	98,71	98,35	98,11	97,91	97,70
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59	11,02	10,70	10,62	10,61	10,56	10,59	10,56	10,53	10,50	10,48	10,46
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	844,08	853,99	941,08	1 229,34	1 261,49	1 292,52	1 331,79	1 375,44	1 420,12	1 460,72	1 504,23	1 550,95	1 596,51	1 644,93	1 696,94	1 750,23
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	844,08	853,99	941,08	1 229,34	1 261,49	1 292,52	1 331,79	1 375,44	1 420,12	1 460,72	1 504,23	1 550,95	1 596,51	1 644,93	1 696,94	1 750,23
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,25	5 228,63
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	844,08	853,99	941,08	1 229,34	1 261,49	1 292,52	1 331,79	1 375,44	1 420,12	1 460,72	1 504,23	1 550,95	1 596,51	1 644,93	4 659,19	6 978,86
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	461,51	560,29	611,46	681,68	738,98	809,63	840,46	868,09	896,29	921,91	949,38	978,72	1 009,62	1 036,70	1 029,26	1 061,58
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	461,51	560,29	611,46	681,68	738,98	809,63	840,46	868,09	896,29	921,91	949,38	978,72	1 009,62	1 036,70	2 825,98	4 232,95
001	ПАО "МОЭК"	122	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,55	0,57	0,65	0,63	0,62	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,61	0,61	0,61	0,61

			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,48	0,50	0,58	0,57	0,55	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,55	0,55	0,55	0,55
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
			Тоже в %	%	13%	12%	11%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	10%	10%	9%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	7,55	8,42	8,80	27,80	8,00	11,22	11,65	12,06	12,54	12,97	13,54	14,04	14,55	15,10	15,67	16,26
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	69,61	62,61	74,74	94,65	95,27	118,43	125,30	130,70	136,03	141,48	147,30	153,19	159,38	165,76	172,39	179,28
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	26,78	27,61	33,75	43,60	59,55	62,99	66,64	69,52	72,40	75,31	78,49	81,63	84,95	88,35	91,88	95,56
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	25,68	37,03	46,14	51,27	55,00	58,53	60,04	60,50	63,11	64,31	65,89	68,33	70,47
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	25,68	37,03	46,14	51,27	55,00	58,53	60,04	60,50	63,11	64,31	65,89	68,33	70,47
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	25,68	37,03	46,14	51,27	55,00	58,53	60,04	60,50	63,11	64,31	65,89	68,33	70,47
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	76,27	77,60	79,70	110,39	121,47	130,44	138,00	143,94	149,69	155,68	161,91	168,39	175,12	182,13	189,41	196,99
			Страховые взносы	тыс. руб.	21,58	21,94	22,69	31,59	34,55	37,33	39,50	41,19	42,84	44,56	46,34	48,19	50,12	52,12	54,21	56,38
			Амортизация	тыс. руб.	81,72	83,66	90,08	144,35	121,32	110,27	125,27	141,90	161,47	265,52	413,34	542,64	682,19	808,05	904,17	988,98
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,44	330,44
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	139,02	154,45	153,27	151,59	158,37	168,78	178,12	185,49	192,68	200,13	207,92	216,00	224,39	233,12	242,21	251,66
			аренда	тыс. руб.	16,81	15,67	17,09	1,47	19,94	3,75	3,96	4,13	4,30	4,47	4,65	4,84	5,03	5,23	5,44	5,66
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	55,44	47,81	73,77	63,38	43,08	54,38	53,36	52,97	52,95	52,67	52,86	52,71	52,51	52,39	52,28	52,17
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33	5,82	5,71	5,67	5,67	5,64	5,66	5,64	5,62	5,61	5,60	5,58
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	451,20	456,49	503,05	649,43	666,41	682,81	711,13	734,44	758,30	779,98	803,21	828,16	852,49	878,34	906,11	934,57
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	451,20	456,49	503,05	649,43	666,41	682,81	711,13	734,44	758,30	779,98	803,21	828,16	852,49	878,34	906,11	934,57
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,51	392,24
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	451,20	456,49	503,05	649,43	666,41	682,81	711,13	734,44	758,30	779,98	803,21	828,16	852,49	878,34	1 305,62	1 326,80
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	931,91	915,39	862,87	1 023,98	1 079,52	1 208,44	1 258,56	1 299,82	1 342,04	1 380,40	1 421,53	1 465,68	1 554,98	1 600,20	1 650,80	1 684,88
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	931,91	915,39	862,87	1 023,98	1 079,52	1 208,44	1 258,56	1 299,82	1 342,04	1 380,40	1 421,53	1 465,68	1 554,98	1 600,20	2 378,63	2 392,03
001	ПАО "МОЭК"	123	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1,57	1,56	1,80	1,72	1,69	1,73	1,73	1,69	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	1,51	1,50	1,74	1,58	1,55	1,59	1,59	1,55	1,60	1,60	1,60	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,06	0,06	0,06	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
			Тоже в %	%	4%	4%	3%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	7%	7%	7%	7%	7%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	16,08	17,94	18,73	23,91	6,88	9,65	10,02	10,38	11,19	11,58	12,09	12,53	12,99	13,47	13,98	14,51
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	148,27	133,35	159,19	81,42	81,95	101,87	107,78	112,43	121,40	126,27	131,47	136,73	142,24	147,94	153,85	160,01
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	57,03	58,81	71,88	37,51	51,23	54,18	57,33	59,80	64,62	67,21	70,05	72,85	75,81	78,85	82,00	85,28
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	22,09	31,85	39,69	44,11	47,31	52,24	53,59	53,99	56,33	57,39	58,81	60,98	62,89
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	22,09	31,85	39,69	44,11	47,31	52,24	53,59	53,99	56,33	57,39	58,81	60,98	62,89
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	22,09	31,85	39,69	44,11	47,31	52,24	53,59	53,99	56,33	57,39	58,81	60,98	62,89
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	162,45	165,27	169,74	94,96	104,49	112,20	118,71	123,82	133,60	138,95	144,50	150,28	156,30	162,55	169,05	175,81
			Страховые взносы	тыс. руб.	45,96	46,72	48,33	27,18	29,72	32,11	33,98	35,44	38,24	39,77	41,36	43,01	44,73	46,52	48,38	50,32
			Амортизация	тыс. руб.	174,04	178,19	191,85	124,18	104,36	94,86	107,76	122,06	144,11	236,98	368,91	484,31	608,85	721,19	806,97	882,66
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,68	135,68	5 332,64	5 638,43	5 638,43	5 638,43	5 638,43
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	296,09	328,94	326,44	130,40	136,23	145,19	153,22	159,56	171,96	178,61	185,57	192,78	200,27	208,06	216,17	224,61

			аренда	тыс. руб.	35,80	33,37	36,39	1,27	17,15	3,22	3,41	3,56	3,84	3,99	4,15	4,32	4,49	4,67	4,86	5,05
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	118,08	101,83	157,11	54,52	37,06	46,78	45,90	45,57	47,26	47,01	47,17	47,04	46,87	46,76	46,66	46,56
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71	5,01	4,91	4,88	5,06	5,03	5,05	5,03	5,02	5,00	4,99	4,98
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	960,97	972,24	1 071,39	558,65	573,26	587,37	611,73	631,78	676,78	696,13	716,87	739,13	760,85	783,92	808,71	834,10
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	960,97	972,24	1 071,39	558,65	573,26	587,37	611,73	631,78	676,78	696,13	716,87	739,13	760,85	783,92	808,71	834,10
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,04	161,06	6 441,19	6 693,57	6 569,53	6 445,48	6 321,44
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	960,97	972,24	1 071,39	558,65	573,26	587,37	611,73	631,78	676,78	860,17	877,92	7 180,32	7 454,42	7 353,45	7 254,19	7 155,54
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	638,04	647,91	615,82	325,12	338,82	368,75	384,05	407,16	423,33	435,43	446,71	458,85	472,33	486,65	502,04	517,80
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	638,04	647,91	615,82	325,12	338,82	368,75	384,05	407,16	423,33	538,04	547,07	4 457,49	4 627,65	4 564,97	4 503,35	4 442,11
001	ПАО "МОЭК"	124	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1,02	0,87	0,99	1,04	0,97	0,99										
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,94	0,79	0,91	0,97	0,89	0,92										
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08										
			Тоже в %	%	8%	9%	8%	7%	8%	8%										
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	8,87	9,89	10,33	28,21	8,12	11,39										
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	81,76	73,54	87,79	96,05	96,67	120,17										
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	31,45	32,43	39,64	44,24	60,43	63,92										
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	26,06	37,57	46,82										
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	26,06	37,57	46,82										
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	26,06	37,57	46,82										
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	89,59	91,14	93,61	112,01	123,26	132,36										
			Страховые взносы	тыс. руб.	25,35	25,77	26,65	32,06	35,06	37,88										
			Амортизация	тыс. руб.	95,98	98,27	105,80	146,48	123,11	111,90										
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	163,28	181,40	180,03	153,82	160,70	171,27										
			аренда	тыс. руб.	19,74	18,40	20,07	1,49	20,23	3,80										
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Прибыль, всего	тыс. руб.	65,12	56,15	86,64	64,31	43,71	55,18										
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	5,91										
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	529,95	536,16	590,84	658,99	676,23	692,87										
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	529,95	536,16	590,84	658,99	676,23	692,87										
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	529,95	536,16	590,84	658,99	676,23	692,87										
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	563,91	675,18	647,42	630,73	696,81	754,49										
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	563,91	675,18	647,42	630,73	696,81	754,49										
001	ПАО "МОЭК"	125	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1,74	1,49	1,50	1,08	1,36	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	0,50	0,49	0,84	0,84
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	1,50	1,26	1,26	0,86	1,13	0,98	0,98	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00	0,29	0,29	0,64	0,65
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,24	0,23	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20
			Тоже в %	%	14%	16%	16%	21%	16%	18%	18%	18%	17%	17%	17%	17%	41%	42%	24%	24%

			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	26,09	29,11	30,40	96,26	27,72	38,86	34,58	35,80	37,22	38,50	40,18	41,67	43,18	44,80	46,50	48,25
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	240,59	216,39	258,32	327,79	329,93	410,12	371,83	387,85	403,67	419,85	437,13	454,61	472,96	491,89	511,56	532,03
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	92,54	95,43	116,64	150,99	206,23	218,13	197,77	206,30	214,86	223,48	232,91	242,23	252,08	262,17	272,66	283,57
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	88,92	128,23	159,78	152,16	163,21	173,70	178,18	179,53	187,28	190,83	195,53	202,77	209,12
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	88,92	128,23	159,78	152,16	163,21	173,70	178,18	179,53	187,28	190,83	195,53	202,77	209,12
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	88,92	128,23	159,78	152,16	163,21	173,70	178,18	179,53	187,28	190,83	195,53	202,77	209,12
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	263,61	268,19	275,44	382,28	420,66	451,71	409,53	427,14	444,23	462,00	480,48	499,70	519,68	540,47	562,09	584,57
			Страховые взносы	тыс. руб.	74,58	75,82	78,42	109,40	119,64	129,28	117,21	122,25	127,14	132,22	137,51	143,01	148,73	154,68	160,87	167,30
			Амортизация	тыс. руб.	282,42	289,15	311,32	499,90	420,14	381,87	371,74	421,10	479,18	787,96	1 226,61	1 610,32	2 024,43	2 397,94	2 683,17	2 934,85
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,17	1 019,17	1 019,17	1 019,17	1 019,17	1 019,17	1 019,17
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	480,47	533,78	529,73	524,96	548,42	584,50	528,59	550,45	571,78	593,88	617,03	640,98	665,88	691,80	718,77	746,81
			аренда	тыс. руб.	58,09	54,14	59,05	5,10	69,04	12,97	11,76	12,27	12,76	13,27	13,80	14,35	14,93	15,52	16,14	16,79
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	191,62	165,23	254,94	219,48	149,19	188,32	158,36	157,20	157,13	156,30	156,86	156,42	155,84	155,46	155,15	154,81
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	163,89	20,15	16,95	16,82	16,82	16,73	16,79	16,74	16,68	16,64	16,60	16,57
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 559,38	1 577,67	1 738,56	2 248,99	2 307,80	2 364,59	2 110,33	2 179,50	2 250,30	2 314,62	2 383,58	2 457,61	2 529,81	2 606,53	2 688,94	2 773,39
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 559,38	1 577,67	1 738,56	2 248,99	2 307,80	2 364,59	2 110,33	2 179,50	2 250,30	2 314,62	2 383,58	2 457,61	2 529,81	2 606,53	2 688,94	2 773,39
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,17	1 209,75	1 187,33	1 164,91	1 142,49	1 120,07	1 097,64
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 559,38	1 577,67	1 738,56	2 248,99	2 307,80	2 364,59	2 110,33	2 179,50	2 250,30	3 546,80	3 593,33	3 644,94	3 694,72	3 749,01	3 809,01	3 871,03
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	1 038,71	1 254,35	1 381,15	2 085,34	1 703,04	2 404,90	2 146,31	2 216,66	2 248,13	2 312,39	2 381,27	2 455,23	8 617,85	9 072,06	4 203,01	4 297,39
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 038,71	1 254,35	1 381,15	2 085,34	1 703,04	2 404,90	2 146,31	2 216,66	2 248,13	3 543,37	3 589,86	3 641,42	12 586,14	13 048,51	5 953,75	5 998,19
001	ПАО "МОЭК"	126	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	3,73	3,42	3,73	3,68	3,61	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,53	3,53	3,30	3,30	3,51	3,49
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	3,40	3,11	3,41	3,38	3,31	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,23	3,23	3,02	3,02	3,10	3,08
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,33	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,42	0,42
			Тоже в %	%	9%	9%	9%	8%	8%	9%	9%	9%	8%	8%	9%	9%	8%	8%	12%	12%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	35,49	39,59	41,34	130,09	37,46	52,52	54,40	56,32	58,55	60,57	63,21	65,56	67,93	70,48	74,73	77,54
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	327,18	294,26	351,29	442,97	445,86	554,23	584,96	610,15	635,04	660,49	687,67	715,18	744,05	773,82	822,17	855,05
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	125,84	129,78	158,61	204,04	278,70	294,78	311,13	324,55	338,01	351,58	366,41	381,07	396,57	412,44	438,21	455,74
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	120,17	173,28	215,92	239,37	256,75	273,25	280,31	282,43	294,63	300,21	307,60	325,89	336,10
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	120,17	173,28	215,92	239,37	256,75	273,25	280,31	282,43	294,63	300,21	307,60	325,89	336,10
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	120,17	173,28	215,92	239,37	256,75	273,25	280,31	282,43	294,63	300,21	307,60	325,89	336,10
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	358,48	364,71	374,58	516,61	568,47	610,43	644,26	671,97	698,84	726,80	755,87	786,10	817,55	850,25	903,37	939,50
			Страховые взносы	тыс. руб.	101,42	103,11	106,64	147,85	161,67	174,71	184,39	192,32	200,01	208,01	216,33	224,98	233,98	243,34	258,54	268,89
			Амортизация	тыс. руб.	384,06	393,22	423,37	675,56	567,77	516,06	584,80	662,46	753,83	1 239,59	1 929,66	2 533,31	3 184,77	3 772,36	4 312,30	4 716,78
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,49	459,49	459,49	459,49	11 261,49	11 261,49	11 604,68
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	653,39	725,89	720,38	709,42	741,13	789,88	831,56	865,95	899,51	934,28	970,69	1 008,37	1 047,54	1 088,32	1 155,18	1 200,25
			аренда	тыс. руб.	79,00	73,63	80,30	6,89	93,30	17,53	18,51	19,30	20,07	20,88	21,71	22,58	23,48	24,42	25,95	26,99
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	260,58	224,70	346,69	296,60	201,61											

			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	221,48	27,24	26,66	26,47	26,45	26,32	26,41	26,33	26,24	26,17	26,69
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	2 120,61	2 145,48	2 364,29	3 039,26	3 118,74	3 195,48	3 319,89	3 428,72	3 540,10	3 641,29	3 749,76	3 866,23	3 979,81	4 100,50	4 321,57
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	2 120,61	2 145,48	2 364,29	3 039,26	3 118,74	3 195,48	3 319,89	3 428,72	3 540,10	3 641,29	3 749,76	3 866,23	3 979,81	4 100,50	4 321,57
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,52	545,41	535,30	525,19	13 574,71	13 326,95
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	2 120,61	2 145,48	2 364,29	3 039,26	3 118,74	3 195,48	3 319,89	3 428,72	3 540,10	4 196,81	4 295,17	4 401,53	4 505,00	17 675,21	17 648,52
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	623,26	690,69	693,97	825,02	863,39	982,46	1 020,71	1 054,16	1 087,85	1 118,94	1 159,80	1 195,82	1 316,11	1 356,03	1 396,15
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	623,26	690,69	693,97	825,02	863,39	982,46	1 020,71	1 054,16	1 087,85	1 289,65	1 328,50	1 361,39	1 489,79	5 845,15	5 701,62
001	ПАО "МОЭК"	127	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	10,73	10,22	11,91	11,62	11,25	11,62	13,99	15,43	15,43	17,59	17,59	14,70	20,22	25,24	34,99
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	9,79	9,30	10,98	10,74	10,37	10,42	12,71	14,15	14,09	16,25	16,25	13,36	18,88	23,90	33,65
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,94	0,92	0,93	0,87	0,87	1,20	1,28	1,28	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,33
			Тоже в %	%	9%	10%	9%	8%	8%	10%	9%	8%	9%	8%	9%	7%	5%	8%	3%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	102,37	114,22	119,26	372,87	107,36	169,06	161,77	169,51	176,21	194,11	202,59	210,11	217,70	236,51	245,48
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	943,91	848,93	1 013,45	1 269,68	1 277,96	1 784,03	1 739,57	1 836,45	1 911,35	2 116,75	2 203,88	2 292,05	2 384,55	2 596,83	2 700,71
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	363,05	374,41	457,59	584,85	798,83	948,87	925,25	976,84	1 017,35	1 126,75	1 174,28	1 221,27	1 270,94	1 384,10	1 439,47
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	344,43	496,68	695,05	711,84	772,78	822,44	898,34	905,14	944,23	962,12	1 032,25	1 070,49
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	344,43	496,68	695,05	711,84	772,78	822,44	898,34	905,14	944,23	962,12	1 032,25	1 070,49
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	344,43	496,68	695,05	711,84	772,78	822,44	898,34	905,14	944,23	962,12	1 032,25	1 070,49
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 034,19	1 052,16	1 080,63	1 480,75	1 629,40	1 964,96	1 915,93	2 022,50	2 103,40	2 329,27	2 422,44	2 519,34	2 620,11	2 853,32	2 967,45
			Страховые взносы	тыс. руб.	292,60	297,45	307,65	423,77	463,41	562,37	548,34	578,84	601,99	666,64	693,30	721,04	749,88	816,62	849,28
			Амортизация	тыс. руб.	1 107,99	1 134,41	1 221,39	1 936,35	1 627,40	1 661,18	1 739,12	1 993,87	2 268,89	3 972,69	6 184,26	8 118,84	10 206,68	12 659,49	14 165,32
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559,56	1 795,51	1 795,51	3 522,01	3 522,01	3 678,72	3 678,72	5 079,30
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 884,98	2 094,14	2 078,24	2 033,41	2 124,30	2 542,59	2 472,91	2 606,36	2 707,36	2 994,21	3 110,89	3 231,67	3 357,21	3 652,24	3 794,60
			аренда	тыс. руб.	227,92	212,42	231,66	19,74	267,44	56,44	55,03	58,09	60,42	66,90	69,58	72,36	75,26	81,96	85,23
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	751,76	648,26	1 000,18	850,13	577,87	819,18	740,85	744,34	743,99	788,05	790,83	788,62	785,71	820,74	819,10
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	634,83	87,67	79,29	79,66	79,62	84,34	84,63	84,40	84,09	87,83	87,66
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	6 117,80	6 189,57	6 820,80	8 711,39	8 939,21	10 286,08	9 872,84	10 319,84	10 655,07	11 669,75	12 017,40	12 390,64	12 754,65	13 760,67	14 195,78
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	6 117,80	6 189,57	6 820,80	8 711,39	8 939,21	10 286,08	9 872,84	10 319,84	10 655,07	11 669,75	12 017,40	12 390,64	12 754,65	13 760,67	14 195,78
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,51	2 136,46	2 096,96	4 144,80	4 067,31	4 179,29	4 098,36	5 710,73
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	6 117,80	6 189,57	6 820,80	8 711,39	8 939,21	10 286,08	9 872,84	12 205,35	12 791,53	13 766,70	16 162,20	16 457,96	16 933,95	17 859,03	19 906,50
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	624,62	665,25	621,18	749,87	794,67	987,30	776,64	729,51	756,44	717,95	739,34	927,78	675,73	575,83	421,90
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	624,62	665,25	621,18	749,87	794,67	987,30	776,64	862,80	908,11	846,96	994,33	1 232,34	897,14	747,33	591,63
001	ПАО "МОЭК"	128	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,69	0,70	0,58	0,53	0,60	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,67	0,69	0,57	0,52	0,59	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
			Тоже в %	%	2%	2%	2%	3%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	1,58	1,76	1,84	6,11	1,76	2,47	2,56	2,65	2,76	2,85	2,97	3,09	3,20	3,32	3,44
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	906,57	111,48	107,11	106,32	106,27	105,72	106,09	105,79	105,40	105,15	104,94	104,70
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	8 399,56	8 498,10	9 364,75	12 163,78	12 765,75	13 079,86	13 337,09	13 774,28	14 221,72	14 628,23	15 064,02	15 531,89	15 988,18	16 473,04	16 993,91	17 527,57
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	8 399,56	8 498,10	9 364,75	12 163,78	12 765,75	13 079,86	13 337,09	13 774,28	14 221,72	14 628,23	15 064,02	15 531,89	15 988,18	16 473,04	16 993,91	17 527,57
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45	8 522,74	10 534,60	10 340,06	42 891,05	42 100,65	42 086,85	41 282,32	41 242,37	43 402,49
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	8 399,56	8 498,10	9 364,75	12 163,78	12 765,75	13 079,86	13 373,54	22 297,02	24 756,32	24 968,30	57 955,06	57 632,54	58 075,03	57 755,36	58 236,28	60 930,06
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	614,14	678,60	680,42	817,48	853,26	965,02	972,14	1 002,72	1 035,30	1 056,86	1 089,15	1 122,74	1 271,22	1 309,77	1 089,64	1 141,63
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	614,14	678,60	680,42	817,48	853,26	965,02	974,79	1 623,15	1 802,18	1 803,91	4 190,24	4 166,03	4 617,54	4 592,12	3 734,09	3 968,58
001	ПАО "МОЭК"	130	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	3,24	3,01	3,14	2,62	2,92	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,72	2,72	2,72	2,64
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	3,11	2,87	3,01	2,49	2,79	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,59	2,59	2,59	2,51
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
			Тоже в %	%	4%	4%	4%	5%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	14,87	16,59	17,32	45,94	13,23	18,55	19,26	19,94	20,73	21,44	22,38	23,21	24,05	24,95	25,90	26,87
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	137,09	123,30	147,19	156,44	157,46	195,73	207,09	216,01	224,82	233,83	243,45	253,19	263,41	273,95	284,91	296,30
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	52,73	54,38	66,46	72,06	98,42	104,10	110,15	114,90	119,66	124,47	129,72	134,91	140,39	146,01	151,85	157,93
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	42,44	61,20	76,25	84,74	90,90	96,74	99,23	99,99	104,30	106,28	108,90	112,93	116,47
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	42,44	61,20	76,25	84,74	90,90	96,74	99,23	99,99	104,30	106,28	108,90	112,93	116,47
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	42,44	61,20	76,25	84,74	90,90	96,74	99,23	99,99	104,30	106,28	108,90	112,93	116,47
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	150,20	152,81	156,95	182,44	200,76	215,58	228,08	237,89	247,40	257,30	267,59	278,30	289,43	301,01	313,05	325,57
			Страховые взносы	тыс. руб.	42,50	43,20	44,68	52,21	57,10	61,70	65,28	68,08	70,81	73,64	76,59	79,65	82,83	86,15	89,59	93,18
			Амортизация	тыс. руб.	160,92	164,76	177,39	238,58	200,51	182,25	207,03	234,52	266,87	438,84	683,14	896,84	1 127,47	1 335,49	1 494,35	1 634,51
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	273,77	304,15	301,84	250,54	261,74	278,95	294,39	306,56	318,44	330,75	343,64	356,98	370,85	385,29	400,31	415,92
			аренда	тыс. руб.	33,10	30,85	33,65	2,43	32,95	6,19	6,55	6,83	7,11	7,39	7,69	7,99	8,31	8,65	8,99	9,35
			Расходы на покупку технологического расхода (потери) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	109,18	94,15	145,26	104,74	71,20	89,87	88,19	87,55	87,51	87,05	87,36	87,11	86,79	86,58	86,41	86,22
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22	9,62	9,44	9,37	9,37	9,32	9,35	9,32	9,29	9,27	9,25	9,23
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	888,54	898,96	990,64	1 073,33	1 101,40	1 128,50	1 175,31	1 213,84	1 253,27	1 289,09	1 327,49	1 368,72	1 408,93	1 451,66	1 497,56	1 544,59
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	888,54	898,96	990,64	1 073,33	1 101,40	1 128,50	1 175,31	1 213,84	1 253,27	1 289,09	1 327,49	1 368,72	1 408,93	1 451,66	1 497,56	1 544,59
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	888,54	898,96	990,64	1 073,33	1 101,40	1 128,50	1 175,31	1 213,84	1 253,27	1 289,09	1 327,49	1 368,72	1 408,93	1 451,66	1 497,56	1 544,59
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	286,13	312,97	329,44	410,27	377,04	428,85	446,64	461,28	476,26	489,88	504,47	520,14	544,13	560,63	578,36	614,46
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	286,13	312,97	329,44	410,27	377,04	428,85	446,64	461,28	476,26	489,88	504,47	520,14	544,13	560,63	578,36	614,46
001	ПАО "МОЭК"	131	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,30	0,27	0,30	0,28	0,28	0,28	0,44	0,44	0,44							
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,20	0,17	0,20	0,19	0,19	0,19	0,35	0,35	0,35							
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09							
			Тоже в %	%	33%	36%	33%	33%	33%	33%	21%	21%	21%							
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	10,87	12,13	12,66	22,10	6,36	8,92	9,71	10,06	10,45							
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	100,23	90,14	107,61	75,27	75,76	94,17	104,44	108,94	113,38							
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	38,55	39,76	48,59	34,67	47,36	50,09	55,55	57,95	60,35							
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	20,42	29,44	36,69	42,74	45,84	48,79							

			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	20,42	29,44	36,69	42,74	45,84	48,79							
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	20,42	29,44	36,69	42,74	45,84	48,79							
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	109,81	111,72	114,75	87,78	96,59	103,72	115,03	119,98	124,78							
			Страховые взносы	тыс. руб.	31,07	31,58	32,67	25,12	27,47	29,69	32,92	34,34	35,71							
			Амортизация	тыс. руб.	117,65	120,46	129,69	114,79	96,48	87,69	104,41	118,28	134,59							
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	200,15	222,36	220,68	120,54	125,93	134,22	148,47	154,61	160,60							
			аренда	тыс. руб.	24,20	22,56	24,60	1,17	15,85	2,98	3,30	3,45	3,58							
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Прибыль, всего	тыс. руб.	79,82	68,83	106,20	50,40	34,26	43,24	44,48	44,16	44,13							
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63	4,63	4,76	4,73	4,72							
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	649,61	657,23	724,26	516,43	529,93	542,97	592,76	612,19	632,07							
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	649,61	657,23	724,26	516,43	529,93	542,97	592,76	612,19	632,07							
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	649,61	657,23	724,26	516,43	529,93	542,97	592,76	612,19	632,07							
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	3 198,16	3 787,41	3 672,55	1 829,62	1 872,73	2 830,08	1 694,61	1 750,16	1 807,01							
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	3 198,16	3 787,41	3 672,55	1 829,62	1 872,73	2 830,08	1 694,61	1 750,16	1 807,01							
001	ПАО "МОЭК"	132	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,15	0,10	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,14	0,09	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
			Тоже в %	%	7%	9%	8%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	1,08	1,21	1,26	3,99	1,15	1,61	1,67	1,73	1,80	1,86	1,94	2,01	2,09	2,17	2,25	2,33
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	9,99	8,98	10,72	13,58	13,67	16,99	17,98	18,75	19,52	20,30	21,14	21,98	22,87	23,78	24,73	25,72
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	3,84	3,96	4,84	6,26	8,54	9,04	9,56	9,97	10,39	10,81	11,26	11,71	12,19	12,68	13,18	13,71
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3,68	5,31	6,62	7,36	7,89	8,40	8,62	8,68	9,06	9,23	9,45	9,80	10,11
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3,68	5,31	6,62	7,36	7,89	8,40	8,62	8,68	9,06	9,23	9,45	9,80	10,11
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3,68	5,31	6,62	7,36	7,89	8,40	8,62	8,68	9,06	9,23	9,45	9,80	10,11
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	10,94	11,13	11,44	15,84	17,43	18,72	19,80	20,65	21,48	22,34	23,23	24,16	25,13	26,13	27,18	28,26
			Страховые взносы	тыс. руб.	3,10	3,15	3,26	4,53	4,96	5,36	5,67	5,91	6,15	6,39	6,65	6,91	7,19	7,48	7,78	8,09
			Амортизация	тыс. руб.	11,72	12,00	12,92	20,71	17,41	15,82	17,97	20,36	23,17	38,10	59,31	77,86	97,88	115,94	129,73	141,90
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	19,95	22,16	21,99	21,75	22,72	24,22	25,56	26,61	27,65	28,71	29,83	30,99	32,20	33,45	34,75	36,11
			аренда	тыс. руб.	2,41	2,25	2,45	0,21	2,86	0,54	0,57	0,59	0,62	0,64	0,67	0,69	0,72	0,75	0,78	0,81
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	7,96	6,86	10,58	9,09	6,18	7,80	7,66	7,60	7,60	7,56	7,58	7,56	7,53	7,52	7,50	7,48
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	0,84	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,80	0,80	0,80
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	64,74	65,50	72,18	93,18	95,62	97,97	102,03	105,38	108,80	111,91	115,25	118,83	122,32	126,03	130,01	134,09

			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	64,74	65,50	72,18	93,18	95,62	97,97	102,03	105,38	108,80	111,91	115,25	118,83	122,32	126,03	130,01	134,09
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	64,74	65,50	72,18	93,18	95,62	97,97	102,03	105,38	108,80	111,91	115,25	118,83	122,32	126,03	130,01	134,09
			Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	460,50	697,99	665,57	863,42	947,09	1 036,78	1 079,78	1 115,18	1 151,40	1 184,31	1 219,59	1 257,47	1 294,41	1 333,67	1 375,84	1 419,05
			Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	460,50	697,99	665,57	863,42	947,09	1 036,78	1 079,78	1 115,18	1 151,40	1 184,31	1 219,59	1 257,47	1 294,41	1 333,67	1 375,84	1 419,05
001	ПАО "МОЭК"	133	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	3,15	2,72	3,20	3,46	3,13	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	2,72	2,72	2,72
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	2,99	2,57	3,05	3,25	2,92	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,55	2,55	2,55
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,16	0,15	0,15	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,17	0,17	0,17
			Тоже в %	%	5%	6%	5%	6%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	24,73	27,59	28,81	79,90	23,00	32,26	33,19	34,36	35,72	36,95	38,57	40,00	41,44	43,00	44,63	46,31
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	228,02	205,08	244,82	272,06	273,83	340,39	356,87	372,25	387,43	402,95	419,54	436,32	453,93	472,10	490,98	510,62
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	87,70	90,45	110,54	125,32	171,17	181,04	189,82	198,00	206,22	214,49	223,54	232,49	241,94	251,63	261,69	272,16
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	73,80	106,43	132,61	146,03	156,64	166,71	171,01	172,31	179,75	183,15	187,66	194,61	200,71
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	73,80	106,43	132,61	146,03	156,64	166,71	171,01	172,31	179,75	183,15	187,66	194,61	200,71
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	73,80	106,43	132,61	146,03	156,64	166,71	171,01	172,31	179,75	183,15	187,66	194,61	200,71
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	249,83	254,17	261,05	317,29	349,14	374,91	393,06	409,96	426,36	443,41	461,15	479,59	498,78	518,73	539,48	561,05
			Страховые взносы	тыс. руб.	70,68	71,85	74,32	90,80	99,30	107,30	112,49	117,33	122,02	126,90	131,98	137,26	142,75	148,46	154,40	160,57
			Амортизация	тыс. руб.	267,66	274,04	295,05	414,91	348,71	316,95	356,78	404,16	459,90	756,26	1 177,26	1 545,54	1 942,99	2 301,47	2 575,22	2 816,77
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,01	630,01	630,01	4 594,99	4 738,76
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	455,35	505,88	502,04	435,71	455,18	485,12	507,32	528,30	548,78	569,99	592,20	615,19	639,09	663,97	689,85	716,76
			аренда	тыс. руб.	55,06	51,31	55,96	4,23	57,30	10,77	11,29	11,78	12,25	12,74	13,25	13,78	14,33	14,90	15,50	16,12
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	181,60	156,60	241,61	182,16	123,82	156,30	151,99	150,88	150,81	150,02	150,55	150,12	149,57	149,21	148,91	148,58
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ГХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	136,03	16,73	16,27	16,15	16,14	16,05	16,11	16,07	16,01	15,97	15,94	15,90
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 477,87	1 495,20	1 647,69	1 866,62	1 915,44	1 962,57	2 025,42	2 091,82	2 159,77	2 221,50	2 287,68	2 358,73	2 428,03	2 501,66	2 580,76	2 661,81
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 477,87	1 495,20	1 647,69	1 866,62	1 915,44	1 962,57	2 025,42	2 091,82	2 159,77	2 221,50	2 287,68	2 358,73	2 428,03	2 501,66	2 580,76	2 661,81
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,69	747,83	733,97	5 513,77	5 586,50
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 477,87	1 495,20	1 647,69	1 866,62	1 915,44	1 962,57	2 025,42	2 091,82	2 159,77	2 221,50	2 287,68	3 120,42	3 175,85	3 235,63	8 094,53	8 248,30
			Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	493,93	581,83	540,41	540,00	612,46	654,92	675,89	698,05	720,72	741,32	761,94	785,51	808,59	980,00	1 010,13	1 041,85
			Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	493,93	581,83	540,41	540,00	612,46	654,92	675,89	698,05	720,72	741,32	761,94	1 039,17	1 057,63	1 267,52	3 168,25	3 228,44
001	ПАО "МОЭК"	134	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	2,37	1,85	2,11	2,01	1,99	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,87	1,87	1,87	1,87
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	2,11	1,60	1,86	1,77	1,75	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,63	1,63	1,68	1,68
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,19	0,19
			Тоже в %	%	11%	14%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	13%	13%	10%	10%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	28,00	31,24	32,62	102,03	29,38	41,19	42,61	44,12	45,86	47,45	49,52	51,35	53,21	55,21	57,30	59,46
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	258,15	232,18	277,18	347,42	349,69	434,68	458,22	477,96	497,45	517,38	538,68	560,23	582,84	606,16	630,41	655,63
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	99,29	102,40	125,15	160,03	218,58	231,19	243,72	254,23	264,78	275,41	287,02	298,51	310,65	323,08	336,01	349,45
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	94,25	135,91	169,35	187,51	201,13	214,05	219,58	221,24	230,79	235,17	240,95	249,88	257,71
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	94,25	135,91	169,35	187,51	201,13	214,05	219,58	221,24	230,79	235,17	240,95	249,88	257,71
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	94,25	135,91	169,35	187,51	201,13	214,05	219,58	221,24	230,79	235,17	240,95	249,88	257,71
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	282,85	287,76	295,55	405,18	445,85	478,76	504,68	526,38	547,43	569,33	592,10	615,79	640,42	666,03	692,68	720,38
			Страховые взносы	тыс. руб.	80,02	81,35	84,14	115,96	126,80	137,02	144,44	150,65	156,67	162,94	169,46	176,24	183,29	190,62	198,24	206,17
			Амортизация	тыс. руб.	303,03	310,26	334,05	529,84	445,30	404,75	458,10	518,93	590,50	971,02	1 511,58	1 984,44	2 494,75	2 955,04	3 306,53	3 616,68
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,91
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	515,53	572,74	568,39	556,40	581,27	619,50	651,39	678,33	704,62	731,86	760,38	789,90	820,58	852,52	885,75	920,31
			аренда	тыс. руб.	62,33	58,10	63,36	5,40	73,18	13,75	14,50	15,12	15,72	16,35	17,01	17,69	18,39	19,13	19,90	20,69
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	205,60	177,30	273,55	232,62	158,12	199,59	195,15	193,72	193,63	192,62	193,30	192,76	192,04	191,58	191,20	190,77
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	173,71	21,36	20,88	20,73	20,72	20,61	20,69	20,63	20,55	20,50	20,46	20,42
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 673,19	1 692,82	1 865,46	2 383,69	2 446,03	2 506,21	2 600,60	2 685,85	2 773,10	2 852,36	2 937,33	3 028,56	3 117,54	3 212,08	3 313,64	3 417,70
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 673,19	1 692,82	1 865,46	2 383,69	2 446,03	2 506,21	2 600,60	2 685,85	2 773,10	2 852,36	2 937,33	3 028,56	3 117,54	3 212,08	3 313,64	3 417,70
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147,18
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 673,19	1 692,82	1 865,46	2 383,69	2 446,03	2 506,21	2 600,60	2 685,85	2 773,10	2 852,36	2 937,33	3 028,56	3 117,54	3 212,08	3 313,64	12 564,88
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	793,51	1 056,03	1 004,23	1 187,79	1 228,73	1 468,75	1 524,06	1 574,02	1 625,15	1 671,60	1 721,40	1 774,87	1 913,22	1 971,24	1 976,43	2 038,50
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	793,51	1 056,03	1 004,23	1 187,79	1 228,73	1 468,75	1 524,06	1 574,02	1 625,15	1 671,60	1 721,40	1 774,87	1 913,22	1 971,24	1 976,43	7 494,36
001	ПАО "МОЭК"	135	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1,19	1,14	1,28	0,97	1,07	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	1,09	1,04	1,17	0,87	0,98	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19
			Тоже в %	%	9%	9%	8%	10%	9%	15%	15%	15%	15%	15%	14%	14%	14%	14%	14%	14%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	11,32	12,62	13,18	41,66	11,99	19,86	15,80	16,36	17,00	17,59	18,36	19,04	19,73	20,47	21,25	22,05
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	104,33	93,83	112,02	141,86	142,78	209,59	169,89	177,21	184,44	191,83	199,73	207,72	216,10	224,75	233,74	243,09
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	40,13	41,38	50,58	65,34	89,25	111,47	90,36	94,26	98,17	102,11	106,42	110,68	115,18	119,79	124,58	129,56
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	38,48	55,49	81,65	69,52	74,57	79,36	81,41	82,03	85,57	87,19	89,34	92,65	95,55
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	38,48	55,49	81,65	69,52	74,57	79,36	81,41	82,03	85,57	87,19	89,34	92,65	95,55
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	38,48	55,49	81,65	69,52	74,57	79,36	81,41	82,03	85,57	87,19	89,34	92,65	95,55
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	114,31	116,30	119,44	165,44	182,05	230,84	187,12	195,16	202,97	211,09	219,53	228,32	237,45	246,95	256,82	267,10
			Страховые взносы	тыс. руб.	32,34	32,88	34,01	47,35	51,78	66,07	53,55	55,86	58,09	60,41	62,83	65,34	67,96	70,68	73,50	76,44
			Амортизация	тыс. руб.	122,47	125,39	135,00	216,34	181,83	195,15	169,85	192,40	218,94	360,02	560,45	735,77	924,98	1 095,64	1 225,96	1 340,96
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,03	502,03	502,03	502,03	502,03	5 174,04	5 174,04	5 174,04	5 174,04	5 681,71
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	208,35	231,47	229,71	227,19	237,34	298,70	241,52	251,51	261,25	271,35	281,92	292,87	304,25	316,09	328,41	341,22
			аренда	тыс. руб.	25,19	23,48	25,61	2,21	29,88	6,63	5,37	5,61	5,83	6,06	6,31	6,56	6,82	7,09	7,38	7,67
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	83,09	71,65	110,55	94,98	64,56	96,24	72,36	71,83	71,79	71,42	71,67	71,47	71,20	71,03	70,89	70,73
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	10,30	7,74	7,69	7,68	7,64	7,67	7,65	7,62	7,60	7,59	7,57
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	676,22	684,15	753,92	973,31	998,76	1 208,41	964,22	995,83	1 028,18	1 057,57	1 089,08	1 122,90	1 155,89	1 190,94	1 228,60	1 267,18
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	676,22	684,15	753,92	973,31	998,76	1 208,41	964,22	995,83	1 028,18	1 057,57	1 089,08	1 122,90	1 155,89	1 190,94	1 228,60	1 267,18
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,95	595,91	584,86	573,82	562,77	6 200,19	6 086,36	5 972,53	5 858,71	6 358,64

			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	676,22	684,15	753,92	973,31	998,76	1 208,41	1 571,18	1 591,74	1 613,04	1 631,39	1 651,85	7 323,09	7 242,25	7 163,48	7 087,31	7 625,82
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	621,50	657,31	642,13	1 005,56	930,54	1 026,71	819,24	846,09	873,58	898,55	915,38	943,81	971,54	1 000,57	1 031,27	1 062,82
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	621,50	657,31	642,13	1 005,56	930,54	1 026,71	1 334,93	1 352,40	1 370,50	1 386,09	1 388,40	6 155,13	6 087,19	6 018,41	5 948,99	6 395,96
001	ПАО "МОЭК"	136	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,15	0,14	0,17	0,18	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,15	0,14	0,17	0,18	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Страховые взносы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НБВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	ПАО "МОЭК"	137	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,17	0,17	0,20	0,21	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,16	0,16	0,19	0,20	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
			Тоже в %	%	6%	5%	5%	4%	5%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	1,00	1,11	1,16	3,68	1,06	1,48	1,54	1,60	1,66	1,72	1,79	1,86	1,92	2,00	2,07	2,15
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	9,21	8,28	9,89	12,52	12,60	15,66	16,57	17,29	17,99	18,71	19,48	20,26	21,08	21,92	22,80	23,71
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	3,54	3,65	4,46	5,77	7,88	8,33	8,82	9,20	9,58	9,96	10,38	10,80	11,24	11,69	12,15	12,64
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3,40	4,90	6,10	6,78	7,27	7,74	7,94	8,00	8,35	8,51	8,72	9,04	9,32
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3,40	4,90	6,10	6,78	7,27	7,74	7,94	8,00	8,35	8,51	8,72	9,04	9,32
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3,40	4,90	6,10	6,78	7,27	7,74	7,94	8,00	8,35	8,51	8,72	9,04	9,32
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	10,09	10,26	10,54	14,60	16,07	17,25	18,25	19,04	19,80	20,59	21,42	22,27	23,16	24,09	25,05	26,06

			Страховые взносы	тыс. руб.	2,85	2,90	3,00	4,18	4,57	4,94	5,22	5,45	5,67	5,89	6,13	6,37	6,63	6,89	7,17	7,46
			Амортизация	тыс. руб.	10,81	11,07	11,92	19,09	16,05	14,59	16,57	18,77	21,36	35,12	54,67	71,78	90,23	106,88	119,60	130,81
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,72	479,72	479,72
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	18,39	20,43	20,27	20,05	20,95	22,33	23,56	24,54	25,49	26,47	27,50	28,57	29,68	30,84	32,04	33,29
			аренда	тыс. руб.	2,22	2,07	2,26	0,19	2,64	0,50	0,52	0,55	0,57	0,59	0,62	0,64	0,67	0,69	0,72	0,75
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	7,33	6,32	9,76	8,38	5,70	7,19	7,06	7,01	7,00	6,97	6,99	6,97	6,95	6,93	6,92	6,90
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	0,77	0,76	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	59,68	60,38	66,54	85,90	88,15	90,32	94,06	97,15	100,30	103,17	106,24	109,54	112,76	116,18	119,85	123,62
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	59,68	60,38	66,54	85,90	88,15	90,32	94,06	97,15	100,30	103,17	106,24	109,54	112,76	116,18	119,85	123,62
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,99	569,43	558,88
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	59,68	60,38	66,54	85,90	88,15	90,32	94,06	97,15	100,30	103,17	106,24	109,54	112,76	696,17	689,29	682,50
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	379,36	377,96	348,13	417,41	491,16	495,66	516,22	533,15	550,46	566,20	583,07	601,18	613,10	631,69	651,66	672,13
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	379,36	377,96	348,13	417,41	491,16	495,66	516,22	533,15	550,46	566,20	583,07	601,18	613,10	3 785,17	3 747,76	3 710,84
001	ПАО "МОЭК"	138	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,45	0,41	0,44	0,38	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,39	0,39	0,39	0,39
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,41	0,37	0,41	0,34	0,35	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,36	0,36	0,36	0,36
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
			Тоже в %	%	8%	9%	8%	10%	9%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	8%	8%	8%	8%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	4,01	4,48	4,68	14,78	4,25	5,97	6,19	6,41	6,67	6,90	7,20	7,46	7,73	8,02	8,33	8,64
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	37,00	33,28	39,73	50,31	50,64	62,95	66,60	69,47	72,31	75,20	78,30	81,43	84,72	88,11	91,63	95,30
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	14,23	14,68	17,94	23,18	31,66	33,48	35,43	36,95	38,49	40,03	41,72	43,39	45,15	46,96	48,84	50,79
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	13,65	19,68	24,53	27,25	29,23	31,11	31,92	32,16	33,55	34,18	35,02	36,32	37,46
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	13,65	19,68	24,53	27,25	29,23	31,11	31,92	32,16	33,55	34,18	35,02	36,32	37,46
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	13,65	19,68	24,53	27,25	29,23	31,11	31,92	32,16	33,55	34,18	35,02	36,32	37,46
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	40,54	41,25	42,36	58,68	64,57	69,33	73,36	76,51	79,57	82,75	86,06	89,51	93,09	96,81	100,68	104,71
			Страховые взносы	тыс. руб.	11,47	11,66	12,06	16,79	18,36	19,84	20,99	21,90	22,77	23,68	24,63	25,62	26,64	27,71	28,82	29,97
			Амортизация	тыс. руб.	43,44	44,47	47,88	76,73	64,49	58,62	66,59	75,43	85,83	141,14	219,71	288,44	362,62	429,52	480,62	525,70
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,51	1 217,51	1 369,81
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	73,90	82,10	81,47	80,58	84,18	89,72	94,68	98,60	102,42	106,38	110,52	114,81	119,27	123,92	128,75	133,77
			аренда	тыс. руб.	8,94	8,33	9,08	0,78	10,60	1,99	2,11	2,20	2,29	2,38	2,47	2,57	2,67	2,78	2,89	3,01
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	29,47	25,41	39,21	33,69	22,90	28,91	28,37	28,16	28,14	28,00	28,10	28,02	27,91	27,85	27,79	27,73
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16	3,09	3,04	3,01	3,01	3,00	3,01	3,00	2,99	2,98	2,97	2,97
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	239,84	242,65	267,40	345,21	354,23	362,95	378,01	390,40	403,08	414,60	426,95	440,21	453,14	466,89	481,65	496,77
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	239,84	242,65	267,40	345,21	354,23	362,95	378,01	390,40	403,08	414,60	426,95	440,21	453,14	466,89	481,65	496,77
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,98	1 445,19	1 602,54
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	239,84	242,65	267,40	345,21	354,23	362,95	378,01	390,40	403,08	414,60	426,95	440,21	453,14	1 938,86	1 926,84	2 099,31
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	578,14	653,71	658,53	911,84	922,68	1 111,57	1 157,68	1 195,63	1 234,47	1 269,75	1 307,58	1 348,19	1 274,47	1 313,12	1 353,82	1 396,34
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	578,14	653,71	658,53	911,84	922,68	1 111,57	1 157,68	1 195,63	1 234,47	1 269,75	1 307,58	1 348,19	1 274,47	5 453,06	5 415,97	5 900,75
001	ПАО "МОЭК"	139	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,19	0,18	0,31	0,23	0,22	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,18	0,17	0,30	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	0,65	0,73	0,76	2,39	0,69	0,97	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17	1,21	1,25	1,30	1,35	1,40
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	5,99	5,39	6,43	8,15	8,20	10,20	10,79	11,25	11,71	12,18	12,68	13,19	13,72	14,27	14,84	15,43
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	2,31	2,38	2,91	3,75	5,13	5,42	5,74	5,98	6,23	6,48	6,76	7,03	7,31	7,61	7,91	8,23
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2,21	3,19	3,97	4,41	4,73	5,04	5,17	5,21	5,43	5,54	5,67	5,88	6,07
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2,21	3,19	3,97	4,41	4,73	5,04	5,17	5,21	5,43	5,54	5,67	5,88	6,07
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2,21	3,19	3,97	4,41	4,73	5,04	5,17	5,21	5,43	5,54	5,67	5,88	6,07
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	6,57	6,68	6,86	9,50	10,46	11,23	11,88	12,39	12,89	13,40	13,94	14,50	15,08	15,68	16,31	16,96
			Страховые взносы	тыс. руб.	1,86	1,89	1,95	2,72	2,97	3,21	3,40	3,55	3,69	3,84	3,99	4,15	4,31	4,49	4,67	4,85
			Амортизация	тыс. руб.	7,03	7,20	7,75	12,43	10,44	9,49	10,78	12,22	13,90	22,86	35,58	46,72	58,73	69,56	77,84	85,14
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,42	348,42	348,42	348,42	348,42
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	11,97	13,30	13,20	13,05	13,63	14,53	15,33	15,97	16,59	17,23	17,90	18,59	19,32	20,07	20,85	21,66
			аренда	тыс. руб.	1,45	1,35	1,47	0,13	1,72	0,32	0,34	0,36	0,37	0,38	0,40	0,42	0,43	0,45	0,47	0,49
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	4,77	4,12	6,35	5,46	3,71	4,68	4,59	4,56	4,56	4,53	4,55	4,54	4,52	4,51	4,50	4,49
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	38,84	39,30	43,31	55,91	57,37	58,78	61,22	63,23	65,28	67,15	69,15	71,30	73,39	75,62	78,01	80,46
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	38,84	39,30	43,31	55,91	57,37	58,78	61,22	63,23	65,28	67,15	69,15	71,30	73,39	75,62	78,01	80,46
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,24	413,57	405,91	398,24
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	38,84	39,30	43,31	55,91	57,37	58,78	61,22	63,23	65,28	67,15	69,15	71,30	494,63	489,19	483,91	478,70
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	216,44	226,58	143,38	246,07	255,64	253,37	263,88	272,53	281,38	289,43	298,05	305,84	314,83	324,37	334,63	345,14
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	216,44	226,58	143,38	246,07	255,64	253,37	263,88	272,53	281,38	289,43	298,05	305,84	2 121,84	2 098,51	2 075,88	2 053,51
001	ПАО "МОЭК"	140	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,43	0,44	0,50	0,48	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	1,51	1,51	1,51	1,51
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,43	0,44	0,50	0,48	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	1,51	1,51	1,51	1,51
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Страховые взносы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			аренда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	ПАО "МОЭК"	141	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,58	0,66	0,72	0,62	0,67	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,63	0,63	0,63
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,56	0,64	0,69	0,59	0,64	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
			Тоже в %	%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	3%	3%	3%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	2,83	3,16	3,30	10,42	3,00	4,21	4,37	4,52	4,70	4,86	5,08	5,26	5,45	5,66	5,87
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	26,09	23,47	28,02	35,48	35,71	44,39	46,97	48,99	50,99	53,03	55,22	57,42	59,74	62,13	64,62
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	10,04	10,35	12,65	16,34	22,32	23,61	24,98	26,06	27,14	28,23	29,42	30,60	31,84	33,12	34,44
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	9,63	13,88	17,29	19,22	20,62	21,94	22,51	22,68	23,66	24,10	24,70	25,61
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	9,63	13,88	17,29	19,22	20,62	21,94	22,51	22,68	23,66	24,10	24,70	25,61
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	9,63	13,88	17,29	19,22	20,62	21,94	22,51	22,68	23,66	24,10	24,70	25,61
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	28,59	29,09	29,87	41,38	45,53	48,89	51,73	53,95	56,11	58,36	60,69	63,12	65,64	68,27	71,00
			Страховые взносы	тыс. руб.	8,09	8,22	8,51	11,84	12,95	13,99	14,81	15,44	16,06	16,70	17,37	18,06	18,79	19,54	20,32
			Амортизация	тыс. руб.	30,63	31,36	33,77	54,11	45,48	41,34	46,96	53,19	60,53	99,53	154,94	203,41	255,72	302,89	338,92
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,71	529,71	529,71	529,71
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	52,11	57,89	57,45	56,82	59,36	63,27	66,77	69,53	72,22	75,02	77,94	80,97	84,11	87,38	90,79
			аренда	тыс. руб.	6,30	5,87	6,40	0,55	7,47	1,40	1,49	1,55	1,61	1,68	1,74	1,81	1,89	1,96	2,04
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	20,78	17,92	27,65	23,76	16,15	20,38	20,00	19,86	19,85	19,74	19,81	19,76	19,68	19,64	19,60
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74	2,18	2,14	2,13	2,12	2,11	2,12	2,11	2,11	2,10	2,09
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	169,13	171,11	188,56	243,44	249,80	255,95	266,56	275,30	284,25	292,37	301,08	310,43	319,55	329,24	339,65
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	169,13	171,11	188,56	243,44	249,80	255,95	266,56	275,30	284,25	292,37	301,08	310,43	319,55	329,24	339,65
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,42	628,77	617,11	605,46	593,81
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	169,13	171,11	188,56	243,44	249,80	255,95	266,56	275,30	284,25	292,37	301,08	950,85	948,32	946,36	945,11
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	304,13	268,41	273,49	394,16	375,53	426,15	443,82	458,37	473,26	486,79	499,38	514,89	526,68	542,66	559,82
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	304,13	268,41	273,49	394,16	375,53	426,15	443,82	458,37	473,26	486,79	499,38	1 577,11	1 563,02	1 559,79	1 557,74
001	ПАО "МОЭК"	143	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	15,57	14,37	17,43	15,99	15,93	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	12,83	12,83	22,17	22,17	22,17
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	14,14	12,98	16,02	14,67	14,60	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	11,50	11,50	20,25	20,26	20,26
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,43	1,39	1,41	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,92	1,90	1,90
			Тоже в %	%	9%	10%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	9%	10%	10%	9%	9%	9%

			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	155,48	173,47	181,13	575,32	165,65	232,27	240,95	249,48	259,34	268,30	280,01	290,40	370,94	384,84	399,44	414,49
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	1 433,55	1 289,32	1 539,18	1 959,03	1 971,81	2 451,07	2 591,12	2 702,73	2 812,96	2 925,69	3 046,12	3 167,98	4 062,97	4 225,57	4 394,59	4 570,37
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	551,38	568,63	694,97	902,39	1 232,54	1 303,65	1 378,18	1 437,63	1 497,25	1 557,35	1 623,05	1 687,99	2 165,51	2 252,21	2 342,30	2 435,99
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	531,44	766,34	954,92	1 060,30	1 137,32	1 210,40	1 241,65	1 251,05	1 305,07	1 639,33	1 679,68	1 741,90	1 796,48
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	531,44	766,34	954,92	1 060,30	1 137,32	1 210,40	1 241,65	1 251,05	1 305,07	1 639,33	1 679,68	1 741,90	1 796,48
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	531,44	766,34	954,92	1 060,30	1 137,32	1 210,40	1 241,65	1 251,05	1 305,07	1 639,33	1 679,68	1 741,90	1 796,48
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 570,68	1 597,97	1 641,20	2 284,70	2 514,06	2 699,64	2 853,82	2 976,54	3 095,60	3 219,42	3 348,20	3 482,13	4 464,34	4 642,91	4 828,63	5 021,78
			Страховые взносы	тыс. руб.	444,38	451,75	467,25	653,85	715,00	772,64	816,76	851,89	885,96	921,40	958,25	996,59	1 277,69	1 328,80	1 381,95	1 437,23
			Амортизация	тыс. руб.	1 682,76	1 722,88	1 854,98	2 987,66	2 510,98	2 282,28	2 590,45	2 934,41	3 339,16	5 490,89	8 547,63	11 221,53	17 390,89	20 599,51	23 049,80	25 211,81
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030,94	12 745,04	12 745,04
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2 862,81	3 180,47	3 156,32	3 137,42	3 277,66	3 493,25	3 683,46	3 835,81	3 984,46	4 138,48	4 299,75	4 466,68	5 720,25	5 942,92	6 174,58	6 415,47
			аренда	тыс. руб.	346,15	322,61	351,83	30,45	412,64	77,54	81,97	85,49	88,91	92,47	96,17	100,02	128,23	133,36	138,69	144,24
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	1 141,73	984,54	1 519,02	1 311,70	891,62	1 125,47	1 103,52	1 095,45	1 094,94	1 089,20	1 093,05	1 090,00	1 338,74	1 335,51	1 332,84	1 329,86
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	979,50	120,45	118,10	117,23	117,18	116,57	116,98	116,65	143,27	142,92	142,64	142,32
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	9 291,39	9 400,40	10 359,07	13 441,11	13 792,61	14 131,99	14 705,80	15 187,86	15 681,22	16 129,44	16 609,95	17 125,84	21 732,30	22 391,36	23 099,37	23 824,76
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	9 291,39	9 400,40	10 359,07	13 441,11	13 792,61	14 131,99	14 705,80	15 187,86	15 681,22	16 129,44	16 609,95	17 125,84	21 732,30	22 391,36	23 099,37	23 824,76
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 127,41	15 188,07	14 907,68
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	9 291,39	9 400,40	10 359,07	13 441,11	13 792,61	14 131,99	14 705,80	15 187,86	15 681,22	16 129,44	16 609,95	17 125,84	21 732,30	34 518,77	38 287,44	38 732,44
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	656,89	724,39	646,65	840,41	865,78	1 029,42	1 071,22	1 106,34	1 142,28	1 174,93	1 444,32	1 489,18	1 073,23	1 105,09	1 140,04	1 177,30
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	656,89	724,39	646,65	840,41	865,78	1 029,42	1 071,22	1 106,34	1 142,28	1 174,93	1 444,32	1 489,18	1 073,23	1 703,63	1 889,62	1 913,96
001	ПАО "МОЭК"	144	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	3,41	3,22	3,89	3,87	3,66	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	2,83	2,65	3,31	3,33	3,11	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,18
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,59	0,57	0,58	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
			%	%	17%	18%	15%	14%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	14%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	63,77	71,15	74,29	229,30	66,02	92,57	96,11	99,51	103,45	107,02	111,69	115,84	120,03	124,53	129,25	134,12
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	588,01	528,84	631,33	780,78	785,88	976,89	1 033,58	1 078,10	1 122,07	1 167,03	1 215,07	1 263,68	1 314,68	1 367,29	1 421,98	1 478,86
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	226,16	233,24	285,06	359,65	491,24	519,58	549,74	573,46	597,24	621,22	647,42	673,32	700,71	728,76	757,91	788,23
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	211,81	305,43	380,59	422,95	453,67	482,82	495,28	499,03	520,58	530,45	543,50	563,64	581,30
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	211,81	305,43	380,59	422,95	453,67	482,82	495,28	499,03	520,58	530,45	543,50	563,64	581,30
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	211,81	305,43	380,59	422,95	453,67	482,82	495,28	499,03	520,58	530,45	543,50	563,64	581,30
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	644,25	655,44	673,18	910,58	1 002,00	1 075,96	1 138,37	1 187,32	1 234,81	1 284,20	1 335,57	1 388,99	1 444,55	1 502,33	1 562,43	1 624,92
			Страховые взносы	тыс. руб.	182,27	185,30	191,65	260,60	284,97	307,94	325,80	339,81	353,40	367,54	382,24	397,53	413,43	429,97	447,17	465,05
			Амортизация	тыс. руб.	690,23	706,68	760,87	1 190,75	1 000,77	909,62	1 033,31	1 170,51	1 331,96	2 190,27	3 409,58	4 476,17	5 627,27	6 665,50	7 458,35	8 157,93
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507,46	2 507,46	2 507,46	2 507,46	2 507,46	2 507,46	2 507,46
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 174,25	1 304,55	1 294,64	1 250,44	1 306,33	1 392,26	1 469,30	1 530,07	1 589,37	1 650,80	1 715,13	1 781,72	1 850,93	1 922,98	1 997,94	2 075,89
			аренда																	

			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	390,38	48,00	47,11	46,76	46,74	46,50	46,66	46,53	46,36	46,25	46,15	46,05
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	3 811,09	3 855,80	4 249,03	5 357,04	5 497,14	5 632,40	5 866,02	6 058,31	6 255,11	6 433,90	6 625,57	6 831,35	7 032,04	7 245,30	7 474,39	7 709,11
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	3 811,09	3 855,80	4 249,03	5 357,04	5 497,14	5 632,40	5 866,02	6 058,31	6 255,11	6 433,90	6 625,57	6 831,35	7 032,04	7 245,30	7 474,39	7 709,11
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031,52	2 976,35	2 921,19	2 866,03	2 810,86	2 755,70	2 700,53
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 811,09	3 855,80	4 249,03	5 357,04	5 497,14	5 632,40	5 866,02	6 058,31	6 255,11	9 465,42	9 601,92	9 752,54	9 898,07	10 056,16	10 230,09	10 409,64
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	1 348,19	1 456,53	1 284,46	1 383,10	1 502,24	1 777,80	1 851,54	1 912,24	1 974,35	2 030,79	2 091,29	2 156,24	2 219,58	2 286,90	2 359,21	2 427,35
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 348,19	1 456,53	1 284,46	1 383,10	1 502,24	1 777,80	1 851,54	1 912,24	1 974,35	2 987,65	3 030,74	3 078,28	3 124,21	3 174,11	3 229,01	3 277,66
001	ПАО "МОЭК"	145	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	5,94	5,67	6,38	5,86	5,97	5,93	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,74
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	5,53	5,27	5,98	5,48	5,59	5,54	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,43	5,43	5,43	5,43	5,37
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,41	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
			Тоже в %	%	7%	7%	6%	7%	6%	6%	7%	7%	7%	7%	7%	6%	6%	6%	6%	6%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	40,76	45,47	47,48	147,76	42,54	59,66	101,50	105,09	109,25	113,02	117,96	122,33	126,75	131,51	136,49	141,64
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	375,80	337,99	403,49	503,15	506,43	629,53	1 091,52	1 138,54	1 184,97	1 232,46	1 283,19	1 334,52	1 388,38	1 443,94	1 501,70	1 561,77
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	144,54	149,07	182,18	231,77	316,56	334,83	580,56	605,61	630,72	656,04	683,72	711,07	739,99	769,62	800,40	832,42
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	136,49	196,83	245,26	446,66	479,10	509,88	523,05	527,01	549,77	560,18	573,97	595,23	613,88
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	136,49	196,83	245,26	446,66	479,10	509,88	523,05	527,01	549,77	560,18	573,97	595,23	613,88
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	136,49	196,83	245,26	446,66	479,10	509,88	523,05	527,01	549,77	560,18	573,97	595,23	613,88
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	411,75	418,90	430,24	586,79	645,70	693,37	1 202,18	1 253,88	1 304,03	1 356,19	1 410,44	1 466,86	1 525,53	1 586,56	1 650,02	1 716,02
			Страховые взносы	тыс. руб.	116,49	118,43	122,49	167,93	183,64	198,44	344,07	358,86	373,21	388,14	403,67	419,82	436,61	454,07	472,24	491,12
			Амортизация	тыс. руб.	441,13	451,65	486,28	767,34	644,91	586,17	1 091,24	1 236,13	1 406,63	2 313,06	3 600,72	4 727,11	5 942,74	7 039,17	7 876,47	8 615,27
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,32	989,32	989,32	989,32
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	750,48	833,75	827,42	805,81	841,82	897,20	1 551,67	1 615,85	1 678,47	1 743,35	1 811,28	1 881,61	1 954,70	2 030,79	2 109,95	2 192,27
			аренда	тыс. руб.	90,74	84,57	92,23	7,82	105,98	19,92	34,53	36,01	37,46	38,95	40,51	42,13	43,82	45,57	47,39	49,29
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	299,30	258,09	398,21	336,89	229,00	289,06	464,86	461,46	461,25	458,83	460,45	459,17	457,47	456,36	455,45	454,44
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	251,57	30,94	49,75	49,39	49,36	49,10	49,28	49,14	48,96	48,84	48,74	48,63
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	2 435,71	2 464,28	2 715,59	3 452,17	3 542,45	3 629,62	6 194,87	6 397,94	6 605,77	6 794,59	6 997,00	7 214,32	7 426,26	7 651,47	7 893,41	8 141,29
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	2 435,71	2 464,28	2 715,59	3 452,17	3 542,45	3 629,62	6 194,87	6 397,94	6 605,77	6 794,59	6 997,00	7 214,32	7 426,26	7 651,47	7 893,41	8 141,29
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,09	1 174,32	1 152,56	1 130,79
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	2 435,71	2 464,28	2 715,59	3 452,17	3 542,45	3 629,62	6 194,87	6 397,94	6 605,77	6 794,59	6 997,00	7 214,32	8 622,35	8 825,80	9 045,97	9 272,08
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	439,54	467,24	453,99	604,93	608,70	654,60	1 142,88	1 180,34	1 218,68	1 253,52	1 290,86	1 327,63	1 366,63	1 408,07	1 452,60	1 515,72
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	439,54	467,24	453,99	604,93	608,70	654,60	1 142,88	1 180,34	1 218,68	1 253,52	1 290,86	1 327,63	1 586,74	1 624,18	1 664,70	1 726,25
001	ПАО "МОЭК"	146	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	8,64	7,53	7,63	7,45	7,54	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	6,02	6,70	6,70
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	8,17	7,07	7,17	6,69	6,77	6,51	6,51	6,51	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	5,36	6,08	6,09
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,47	0,46	0,46	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,62	0,61
			Тоже в %	%	5%	6%	6%	10%	10%	11%	11%	11%	9%	9%	9%	9%	9%	11%	9%	9%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	89,44	99,79	104,19	187,25	53,91	75,60	78,49	81,26	84,48	87,39	91,21	94,59	98,02	101,69	105,55	109,52
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Услуги производственного характера	тыс. руб.	824,66	741,68	885,42	637,60	641,76	797,74	844,03	880,39	916,30	953,02	992,24	1 031,94	1 073,58	1 116,55	1 161,21	1 207,66
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	317,18	327,11	399,78	293,70	401,15	424,30	448,93	468,29	487,72	507,29	528,69	549,85	572,21	595,12	618,92	643,68
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	172,97	249,42	310,79	345,38	370,47	394,27	404,45	407,52	425,12	433,17	443,83	460,27	474,69
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	172,97	249,42	310,79	345,38	370,47	394,27	404,45	407,52	425,12	433,17	443,83	460,27	474,69
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	172,97	249,42	310,79	345,38	370,47	394,27	404,45	407,52	425,12	433,17	443,83	460,27	474,69
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	903,54	919,23	944,11	743,59	818,24	878,64	929,61	969,58	1 008,36	1 048,70	1 090,64	1 134,27	1 179,64	1 226,83	1 275,90	1 326,94
			Страховые взносы	тыс. руб.	255,63	259,87	268,78	212,81	232,71	251,47	266,05	277,49	288,59	300,14	312,14	324,63	337,61	351,12	365,16	379,77
			Амортизация	тыс. руб.	968,01	991,09	1 067,08	972,38	817,24	742,81	843,81	955,86	1 087,70	1 788,60	2 784,31	3 655,31	4 595,31	5 443,14	6 090,60	6 661,88
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 901,52	11 901,52	11 901,52	11 901,52	11 901,52	11 901,52	19 733,62
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 646,84	1 829,57	1 815,68	1 021,13	1 066,77	1 136,94	1 199,85	1 249,48	1 297,90	1 348,07	1 400,60	1 454,98	1 511,50	1 570,34	1 631,55	1 695,20
			аренда	тыс. руб.	199,12	185,58	202,39	9,91	134,30	25,24	26,70	27,85	28,96	30,12	31,33	32,58	33,88	35,24	36,65	38,11
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	656,78	566,36	873,82	426,92	290,19	366,30	359,46	356,83	356,67	354,80	356,05	355,06	353,74	352,89	352,19	351,40
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	318,79	39,20	38,47	38,19	38,17	37,97	38,10	38,00	37,86	37,77	37,69	37,61
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	5 344,90	5 407,60	5 959,08	4 374,64	4 489,04	4 599,50	4 790,28	4 947,30	5 108,01	5 254,01	5 410,53	5 578,58	5 742,46	5 916,61	6 103,69	6 295,37
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	5 344,90	5 407,60	5 959,08	4 374,64	4 489,04	4 599,50	4 790,28	4 947,30	5 108,01	5 254,01	5 410,53	5 578,58	5 742,46	5 916,61	6 103,69	6 295,37
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 388,94	14 127,11	13 865,28	13 603,44	13 341,61	13 079,78	22 286,95
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	5 344,90	5 407,60	5 959,08	4 374,64	4 489,04	4 599,50	4 790,28	4 947,30	5 108,01	19 642,96	19 537,64	19 443,85	19 345,91	19 258,22	19 183,47	28 582,31
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	654,03	764,77	830,66	586,82	595,46	706,57	735,88	760,00	772,58	794,66	818,34	843,75	868,54	1 104,73	1 003,63	1 033,42
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	654,03	764,77	830,66	586,82	595,46	706,57	735,88	760,00	772,58	2 970,98	2 955,05	2 940,86	2 926,05	3 595,83	3 154,33	4 691,97
001	ПАО "МОЭК"	147	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	38,59	42,44	51,10	51,37	54,50	53,11										
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	34,80	38,65	46,32	46,59	49,01	47,62										
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	3,79	3,79	4,78	4,78	5,49	5,49										
			Тоже в %	%	10%	9%	9%	9%	10%	10%										
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	232,70	259,63	271,09	926,93	306,88	430,31										
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	2 145,59	1 929,71	2 303,68	3 156,31	3 653,01	4 540,89										
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	825,24	851,07	1 040,15	1 453,89	2 283,42	2 415,17										
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	856,23	1 419,74	1 769,10										
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	856,23	1 419,74	1 769,10										
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	856,23	1 419,74	1 769,10										
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	2 350,82	2 391,67	2 456,38	3 681,01	4 657,59	5 001,40										
			Страховые взносы	тыс. руб.	665,11	676,14	699,32	1 053,46	1 324,63	1 431,40										
			Амортизация	тыс. руб.	2 518,58	2 578,63	2 776,34	4 813,60	4 651,87	4 228,19										
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	4 284,75	4 760,19	4 724,04	5 054,89	6 072,24	6 471,65										
			аренда	тыс. руб.	518,08	482,84	526,59	49,06	764,46	143,65										
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Прибыль, всего	тыс. руб.	1 708,82	1 473,55	2 273,51	2 113,36	1 651,82	2 085,06										
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814,63	223,14										
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	13 906,37	14 069,51	15 504,36	21 655,80	25 552,42	26 181,15										
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	13 906,37	14 069,51	15 504,36	21 655,80	25 552,42	26 181,15										
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	13 906,37	14 069,51	15 504,36	21 655,80	25 552,42	26 181,15										
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	399,59	364,01	334,72	464,06	520,60	549,79										
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	399,59	364,01	334,72	464,06	520,60	549,79										
001	ПАО "МОЭК"	148	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	20,41	20,37	21,55	20,74	20,88	20,61	20,53	20,53	20,53	20,53	20,53	20,53	20,40	20,40	20,40	20,37
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	19,24	19,19	20,37	19,56	19,86	19,59	19,51	19,51	19,51	19,51	19,51	19,51	19,38	19,38	19,39	19,37
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,18	1,18	1,18	1,18	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,01	1,01	1,01	1,00
			Тоже в %	%	6%	6%	5%	6%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	89,16	99,48	103,87	874,43	251,77	353,03	19,86	20,57	21,38	22,12	23,08	23,94	24,81	25,73	26,71	27,72
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	822,08	739,37	882,65	2 977,53	2 996,96	3 725,38	213,60	222,80	231,89	241,18	251,11	261,16	271,70	282,57	293,87	305,63
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	316,19	326,09	398,53	1 371,54	1 873,34	1 981,42	113,61	118,51	123,43	128,38	133,80	139,15	144,81	150,61	156,63	162,90
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	807,73	1 164,76	1 451,38	87,41	93,76	99,78	102,36	103,13	107,59	109,62	112,32	116,48	120,13
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	807,73	1 164,76	1 451,38	87,41	93,76	99,78	102,36	103,13	107,59	109,62	112,32	116,48	120,13
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	807,73	1 164,76	1 451,38	87,41	93,76	99,78	102,36	103,13	107,59	109,62	112,32	116,48	120,13
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	900,71	916,36	941,16	3 472,51	3 821,12	4 103,18	235,26	245,38	255,19	265,40	276,01	287,05	298,54	310,48	322,90	335,81
			Страховые взносы	тыс. руб.	254,83	259,06	267,95	993,78	1 086,73	1 174,33	67,33	70,23	73,04	75,96	79,00	82,16	85,44	88,86	92,41	96,11
			Амортизация	тыс. руб.	964,99	988,00	1 063,75	4 540,94	3 816,43	3 468,83	213,55	241,90	275,27	452,65	704,64	925,06	1 162,95	1 377,52	1 541,37	1 685,95
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907,27	2 907,27	5 534,73
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 641,69	1 823,86	1 810,01	4 768,56	4 981,71	5 309,39	303,65	316,21	328,47	341,16	354,46	368,22	382,52	397,41	412,90	429,01
			аренда	тыс. руб.	198,50	185,00	201,76	46,28	627,17	117,85	6,76	7,05	7,33	7,62	7,93	8,25	8,57	8,92	9,27	9,65
			Расходы на покупку технологического расхода (потери) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	654,73	564,59	871,09	1 993,65	1 355,17	1 710,60	90,97	90,31	90,26	89,79	90,11	89,86	89,52	89,31	89,13	88,93
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,73	183,07	9,74	9,66	9,66	9,61	9,64	9,62	9,58	9,56	9,54	9,52
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	5 328,21	5 390,71	5 940,47	20 429,13	20 963,38	21 479,19	1 212,30	1 252,04	1 292,71	1 329,66	1 369,27	1 411,80	1 453,27	1 497,34	1 544,69	1 593,20
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	5 328,21	5 390,71	5 940,47	20 429,13	20 963,38	21 479,19	1 212,30	1 252,04	1 292,71	1 329,66	1 369,27	1 411,80	1 453,27	1 497,34	1 544,69	1 593,20
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514,89	3 450,93	6 563,56
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	5 328,21	5 390,71	5 940,47	20 429,13	20 963,38	21 479,19	1 212,30	1 252,04	1 292,71	1 329,66	1 369,27	1 411,80	1 453,27	5 012,23	4 995,62	8 156,76
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	277,01	280,93	291,67	992,61	1 003,80	1 096,27	62,14	64,18	66,27	68,16	70,19	72,37	74,97	77,24	79,66	82,24
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	277,01	280,93	291,67	992,61	1 003,80	1 096,27	62,14	64,18	66,27	68,16	70,19	72,37	74,97	258,57	257,64	421,06
054	ФГАУ "ОК "Архангельское"	149	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	15,85	16,04	17,89	17,92	17,28	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	18,76
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	13,36	13,55	15,40	15,43	14,79	15,05	15,05	15,05	15,05	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	16,23
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
			Тоже в %	%	16%	16%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	13%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	151,12	32,00	148,92	0,00	68,66	72,40	76,60	79,89	83,09	86,41	89,87	93,46	97,20	101,09	105,13	109,34
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	514,55	710,84	564,73	828,25	470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	514,55	0,00	474,73	693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	1 439,53	0,00	0,00	1 529,81	1 701,14	1 808,32	1 889,69	1 965,28	2 014,41	2 064,77	2 111,23	2 153,45	2 196,52	2 394,66

			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,81	1 701,14	1 808,32	1 889,69	1 965,28	2 014,41	2 064,77	2 111,23	2 153,45	2 196,52	2 394,66
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,81	1 701,14	1 808,32	1 889,69	1 965,28	2 014,41	2 064,77	2 111,23	2 153,45	2 196,52	2 394,66
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	1 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	2 155,89	2 303,16	2 524,62	3 321,05	2 016,12	3 186,70	3 371,52	3 516,50	3 657,16	3 803,45	3 955,58	4 113,81	4 278,36	4 449,49	4 627,47	4 876,76
			Страховые взносы	тыс. руб.	679,40	695,54	762,43	1 003,29	608,87	962,38	1 018,20	1 061,98	1 104,46	1 148,64	1 194,59	1 242,37	1 292,06	1 343,75	1 397,50	1 472,78
			Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 851,28	1 682,57	1 481,44	1 325,47	1 171,89	748,49	792,18	826,18	859,23	893,60	929,35	966,52	1 005,18	1 045,39	1 087,20	1 145,50
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-543,00	-543,00	-543,00	-543,00	-543,00	-543,00	-543,00	-543,00	-543,00	-543,00	-543,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	5 352,24	5 424,11	6 921,68	6 478,06	4 336,42	5 956,77	6 416,64	6 749,87	7 050,63	7 354,37	7 640,79	7 937,93	8 241,03	8 550,17	8 870,82	9 456,03
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	6 478,06	4 336,42	5 956,77	6 416,64	6 749,87	7 050,63	7 354,37	7 640,79	7 937,93	8 241,03	8 550,17	8 870,82	9 456,03
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	5 352,24	5 424,11	6 921,68	6 478,06	4 336,42	5 956,77	6 416,64	6 749,87	7 050,63	7 354,37	7 640,79	7 937,93	8 241,03	8 550,17	8 870,82	9 456,03
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	400,76	400,42	449,52	380,90	264,87	395,73	426,28	448,41	468,39	489,67	508,74	528,53	548,71	569,29	590,64	582,74
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	400,76	400,42	449,52	380,90	264,87	395,73	426,28	448,41	468,39	489,67	508,74	528,53	548,71	569,29	590,64	582,74
001	ПАО "МОЭК"	150	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	87,96	91,08	84,14	89,56	87,58	83,13	83,72	85,33	92,68	94,20	94,18	94,18	119,23	144,33	169,43	200,32
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	83,08	86,20	79,26	84,68	82,58	78,13	78,65	80,26	87,52	89,05	89,05	89,31	114,36	139,47	164,72	195,64
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	4,88	4,88	4,88	4,88	5,00	5,01	5,07	5,07	5,16	5,16	5,13	4,87	4,87	4,86	4,72	4,68
			Тоже в %	%	6%	5%	6%	5%	6%	6%	6%	6%	6%	5%	5%	5%	4%	3%	3%	2%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	807,60	901,04	940,82	3 425,78	999,16	1 401,72	948,22	995,29	1 072,85	1 112,33	1 160,91	1 203,97	1 283,51	1 331,63	1 382,13	1 462,13
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	7 446,31	6 697,09	7 994,96	11 665,21	11 893,76	14 791,69	10 196,89	10 782,61	11 637,00	12 129,64	12 628,93	13 134,15	14 058,64	14 621,25	15 206,10	16 122,26
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	2 864,02	2 953,65	3 609,87	5 373,33	7 434,55	7 867,28	5 423,56	5 735,45	6 194,02	6 456,65	6 729,01	6 998,24	7 493,08	7 793,07	8 104,79	8 593,10
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 164,50	4 622,50	5 762,74	4 172,63	4 537,36	5 007,31	5 147,76	5 186,73	5 410,71	5 672,39	5 812,01	6 027,31	6 337,18
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 164,50	4 622,50	5 762,74	4 172,63	4 537,36	5 007,31	5 147,76	5 186,73	5 410,71	5 672,39	5 812,01	6 027,31	6 337,18
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 164,50	4 622,50	5 762,74	4 172,63	4 537,36	5 007,31	5 147,76	5 186,73	5 410,71	5 672,39	5 812,01	6 027,31	6 337,18
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	8 158,57	8 300,31	8 524,89	13 604,42	15 164,56	16 291,77	11 230,70	11 874,97	12 806,25	13 347,44	13 881,33	14 436,59	15 447,45	16 065,35	16 707,97	17 714,61
			Страховые взносы	тыс. руб.	2 308,26	2 346,54	2 427,02	3 893,39	4 312,83	4 662,71	3 214,23	3 398,62	3 665,15	3 820,04	3 972,84	4 131,75	4 421,06	4 597,90	4 781,82	5 069,92
			Амортизация	тыс. руб.	8 740,77	8 949,17	9 635,33	17 790,26	15 145,94	13 773,08	10 194,24	11 706,91	13 813,83	22 764,71	35 437,69	46 523,45	60 175,74	71 278,17	79 756,63	88 936,13
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,79	1 723,61	3 985,54	9 147,48	11 409,54	20 434,89	40 267,12	43 945,16	45 849,10	109 359,43	
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	14 870,28	16 520,33	16 394,86	18 682,04	19 770,47	21 081,03	14 495,58	15 303,08	16 483,41	17 157,75	17 826,36	18 518,44	19 793,14	20 563,62	21 365,19	22 630,95
			аренда	тыс. руб.	1 798,01	1 675,72	1 827,53	181,32	2 489,00	467,95	322,58	341,08	367,83	383,38	398,71	414,66	443,69	461,44	479,90	508,81
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	5 930,47	5 113,98	7 890,25	7 810,63	5 378,14	6 791,97	4 342,69	4 370,33	4 529,70	4 515,74	4 531,69	4 519,03	4 632,30	4 621,10	4 611,88	4 691,17
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908,21	726,87	464,75	467,71	484,76	483,27	484,98	483,62	4			

			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	48 262,27	48 828,46	53 808,12	80 036,23	83 195,57	85 283,59	57 872,01	60 592,34	64 871,96	66 871,20	68 863,34	71 002,15	75 197,84	77 478,30	79 928,13	84 043,23
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,43	2 062,62	4 759,37	10 912,47	13 446,07	24 106,70	47 634,30	51 195,17	52 530,24	128 305,55
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	48 262,27	48 828,46	53 808,12	80 036,23	83 195,57	85 283,59	59 038,44	62 654,96	69 631,33	77 783,67	82 309,41	95 108,85	122 832,13	128 673,47	132 458,37	212 348,78
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	580,93	566,47	678,92	929,42	990,28	1 091,60	735,82	754,97	741,24	750,97	773,31	795,03	657,53	555,52	485,25	429,58
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	580,93	566,47	678,92	929,42	990,28	1 091,60	750,65	780,67	795,62	873,52	924,30	1 064,96	1 074,05	922,59	804,16	1 085,41
001	ПАО "МОЭК"	151	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1 190,49	1 150,75	1 364,66	1 333,76	1 312,43	1 353,47	1 403,19	1 420,09	1 433,05	2 250,62	2 274,88	2 350,48	2 384,25	2 409,15	2 437,50	2 467,29
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	1 061,25	1 020,86	1 233,24	1 206,14	1 183,76	1 224,45	1 273,91	1 291,02	1 304,78	2 039,27	2 063,48	2 141,88	2 177,08	2 201,01	2 228,88	2 260,43
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	129,24	129,89	131,42	127,62	128,67	129,01	129,28	129,07	128,27	211,35	211,39	208,60	207,17	208,14	208,62	206,85
			Тоже в %	%	11%	11%	10%	10%	10%	10%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	8%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	11 876,65	13 250,69	13 835,70	43 492,22	12 571,36	17 641,96	18 402,65	19 072,13	19 847,05	33 335,35	35 021,77	36 499,33	37 841,32	39 332,60	40 883,85	42 453,65
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	109 505,74	98 487,74	117 574,18	148 096,35	149 646,08	186 166,81	197 896,11	206 619,84	215 277,11	363 513,50	380 984,67	398 173,24	414 485,61	431 871,98	449 802,44	468 118,86
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	42 118,40	43 436,47	53 086,91	68 217,47	93 540,71	99 016,78	105 257,71	109 904,51	114 585,39	193 499,36	202 998,20	212 157,67	220 915,65	230 186,09	239 742,96	249 505,54
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	40 175,04	58 159,86	72 529,24	80 980,25	86 946,35	92 632,12	154 273,19	156 471,41	164 030,52	167 237,13	171 670,97	178 290,13	184 003,50
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	40 175,04	58 159,86	72 529,24	80 980,25	86 946,35	92 632,12	154 273,19	156 471,41	164 030,52	167 237,13	171 670,97	178 290,13	184 003,50
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	40 175,04	58 159,86	72 529,24	80 980,25	86 946,35	92 632,12	154 273,19	156 471,41	164 030,52	167 237,13	171 670,97	178 290,13	184 003,50
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	119 980,29	122 064,76	125 367,40	172 715,65	190 798,90	205 046,68	217 959,75	227 551,97	236 907,61	400 009,48	418 766,79	437 657,67	455 431,66	474 526,82	494 228,22	514 353,70
			Страховые взносы	тыс. руб.	33 945,33	34 508,29	35 691,81	49 428,81	54 263,53	58 684,36	62 380,08	65 125,37	67 802,96	114 482,71	119 851,06	125 257,63	130 344,54	135 809,58	141 448,12	147 208,03
			Амортизация	тыс. руб.	128 542,18	131 606,88	141 697,56	225 857,33	190 564,58	173 346,64	197 844,56	224 331,61	255 547,09	682 236,04	1 069 070,86	1 410 398,75	1 774 139,42	2 105 363,34	2 359 232,53	2 582 311,25
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 876,70	80 268,32	130 174,01	251 842,14	551 866,48	745 109,24	1 359 616,47	1 611 831,52	1 769 770,20	1 918 134,23
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	218 683,01	242 948,65	241 103,50	237 178,96	248 749,99	265 323,83	281 322,74	293 242,43	304 932,81	514 200,85	537 778,83	561 402,67	583 553,91	607 393,43	631 990,70	657 102,63
			аренда	тыс. руб.	26 441,68	24 643,14	26 875,78	2 302,01	31 316,28	5 889,52	6 260,41	6 535,93	6 804,65	11 489,39	12 028,16	12 570,76	13 081,27	13 629,74	14 195,62	14 773,68
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	87 213,81	75 206,39	116 034,30	99 160,27	67 667,17	85 483,11	84 280,71	83 745,73	83 796,53	135 332,40	136 710,39	136 998,21	136 572,41	136 494,78	136 421,20	136 210,85
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	74 336,47	9 148,33	9 019,65	8 962,39	8 967,83	14 483,15	14 630,63	14 661,43	14 615,86	14 607,55	14 599,68	14 577,16
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	709 747,01	718 073,39	791 304,45	1 016 104,62	1 046 757,93	1 073 370,96	1 123 150,28	1 161 089,70	1 200 090,52	2 004 064,00	2 077 443,25	2 152 492,04	2 217 030,35	2 288 498,17	2 364 305,60	2 440 243,09
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	709 747,01	718 073,39	791 304,45	1 016 104,62	1 046 757,93	1 073 370,96	1 123 150,28	1 161 089,70	1 200 090,52	2 004 064,00	2 077 443,25	2 152 492,04	2 217 030,35	2 288 498,17	2 364 305,60	2 440 243,09
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 821,93	96 629,11	155 199,19	299 432,13	656 621,02	878 110,46	1 604 657,31	1 879 673,74	2 035 161,30	2 175 598,47
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	709 747,01	718 073,39	791 304,45	1 016 104,62	1 046 757,93	1 073 370,96	1 145 972,20	1 257 718,81	1 355 289,71	2 303 496,13	2 734 064,27	3 030 602,50	3 821 687,66	4 168 171,91	4 399 466,90	4 615 841,56
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	668,78	703,40	641,65	832,74	873,90	876,61	881,66	899,36	919,77	982,73	1 006,77	1 004,95	1 018,35	1 039,75	1 060,76	1 079,55
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	668,78	703,40	641,65	832,74	873,90	876,61	899,57	974,20	1 038,71	1 129,57	1 324,98	1 414,93	1 755,42	1 893,75	1 973,85	2 042,01
001	ПАО "МОЭК"	152	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	591,05	592,64	676,26	649,39	665,69	711,14	743,48	760,71	785,45							
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	516,29	517,68	600,42	575,63	589,32	631,37	662,03	679,13	702,86							
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	74,75	74,96	75,85	73,77	76,37	79,77	81,45	81,58	82,59							
			Тоже в %	%	13%	13%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%							
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	6 970,25	7 776,65	8 119,99	25 925,17	7 705,20	11 077,48	11 375,61	11 778,99	12 261,39							
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	64 267,44	57 801,12	69 002,70	88 278,38	91 720,62	116 895,07	122 329,63	127 608,89	132 996,91							
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	24 718,72	25 492,28	31 155,99													

			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	70 414,81	71 638,16	73 576,43	102 953,64	116 943,88	128 749,84	134 731,98	140 536,62	146 360,10						
			Страховые взносы	тыс. руб.	19 922,06	20 252,45	20 947,04	29 463,89	33 259,04	36 848,21	38 560,29	40 221,58	41 888,26						
			Амортизация	тыс. руб.	75 439,67	77 238,30	83 160,39	134 630,73	116 800,26	108 845,22	122 297,76	138 547,72	157 875,46						
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 512,56	25 282,04	25 846,14						
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	128 342,11	142 583,28	141 500,39	141 379,42	152 463,09	166 598,17	173 899,86	181 107,20	188 385,66						
			аренда	тыс. руб.	15 518,26	14 462,73	15 773,03	1 372,20	19 194,28	3 698,06	3 869,88	4 036,61	4 203,87						
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Прибыль, всего	тыс. руб.	51 184,61	44 137,62	68 098,96	59 108,20	41 474,35	53 675,28	52 098,18	51 721,55	51 768,99						
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	45 562,09	5 744,28	5 575,50	5 535,19	5 540,27						
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	416 540,94	421 427,58	464 405,90	605 687,27	641 575,69	673 975,03	694 276,19	717 091,66	741 408,72						
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	416 540,94	421 427,58	464 405,90	605 687,27	641 575,69	673 975,03	694 276,19	717 091,66	741 408,72						
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 918,68	30 312,71	30 438,50						
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	416 540,94	421 427,58	464 405,90	605 687,27	641 575,69	673 975,03	708 194,87	747 404,38	771 847,22						
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	806,79	814,07	773,47	1 029,04	1 065,23	1 067,49	1 048,70	1 055,89	1 054,84						
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	806,79	814,07	773,47	1 029,04	1 065,23	1 067,49	1 069,73	1 100,53	1 098,15						
056	АО "99 ЗАТО"	153	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	6,69	6,26	7,43	7,30	6,99	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	6,53	6,10	7,27	7,14	6,84	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,93	6,93	6,94	6,94	6,94
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13
			Тоже в %	%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	143,93	91,11	69,37	34,74	62,86	34,56	36,57	38,14	39,66	41,25	42,90	44,62	46,40	48,26	50,19
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	337,70	322,69	292,66	198,68	129,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	454,22	440,46	545,05	0,00	0,00	449,04	499,34	530,79	554,68	576,87	591,29	606,07	619,71	632,10	644,74
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,04	499,34	530,79	554,68	576,87	591,29	606,07	619,71	632,10	644,74
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,04	499,34	530,79	554,68	576,87	591,29	606,07	619,71	632,10	644,74
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	454,22	440,46	545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 908,17	1 402,07	1 551,76	1 345,09	961,18	1 372,31	1 451,91	1 514,34	1 574,91	1 637,91	1 703,43	1 771,56	1 842,42	1 916,12	1 992,77
			Страховые взносы	тыс. руб.	578,18	424,83	470,18	410,55	291,24	415,81	439,93	458,84	477,20	496,29	516,14	536,78	558,25	580,58	603,81
			Амортизация	тыс. руб.	197,76	170,66	81,72	104,90	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,27	2 440,57	4 349,95	5 780,43	8 075,07	8 075,07
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,27	2 440,57	4 349,95	5 780,43	8 075,07	8 075,07
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	55,87	28,40	27,99	5,72	15,28	4,37	4,63	4,82	5,02	5,22	5,43	5,64	5,87	6,10	6,35
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	113,82	113,82	113,82	113,82	113,82	113,82	113,82	113,82	113,82	113,82
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,0														

			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 675,84	2 880,22	3 038,74	2 099,68	1 553,50	2 389,92	2 546,18	2 660,76	2 765,29	4 382,93	5 896,15	8 256,39	9 998,12	12 755,69	12 692,72	12 634,09
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	562,52	471,94	417,97	287,78	222,15	345,60	368,19	384,76	399,71	414,72	429,08	443,93	459,11	475,04	491,56	508,60
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	562,52	471,94	417,97	287,78	222,15	345,60	368,19	384,76	399,71	633,05	850,96	1 190,60	1 440,55	1 837,86	1 828,79	1 819,96
086	АО "ТЭП"	154	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	35,06	35,46	41,82	39,62	38,96	43,52	43,52	44,65	44,65	44,65	44,65	44,65	44,65	44,65	44,65	44,35
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	33,07	33,47	40,62	37,63	36,98	41,53	41,53	42,66	42,66	42,66	42,66	42,66	42,66	42,66	42,66	42,36
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,99	1,99	1,20	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
			Тоже в %	%	6%	6%	3%	5%	5%	5%	5%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	264,84	0,00	808,45	51,75	386,96	410,67	434,49	453,17	471,30	490,15	509,75	530,14	551,35	573,40	596,34	620,19
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	107,47	0,00	3 074,66	3 123,33	629,15	667,70	743,66	788,32	819,85	852,65	886,75	922,22	959,11	997,48	1 037,38	1 078,87
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	80,92	0,00	0,00	2 837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,10	1 790,44	1 952,37	2 040,23	2 121,84	2 174,89	2 229,26	2 279,42	2 325,00	2 371,50	2 403,01
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,10	1 790,44	1 952,37	2 040,23	2 121,84	2 174,89	2 229,26	2 279,42	2 325,00	2 371,50	2 403,01
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,10	1 790,44	1 952,37	2 040,23	2 121,84	2 174,89	2 229,26	2 279,42	2 325,00	2 371,50	2 403,01
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 394,07	364,40	1 556,17	2 617,47	1 938,83	2 057,64	2 291,71	2 429,35	2 526,52	2 627,58	2 732,68	2 841,99	2 955,67	3 073,90	3 196,85	3 324,73
			Страховые взносы	тыс. руб.	421,01	110,05	284,86	506,98	585,53	621,41	692,10	733,66	763,01	793,53	825,27	858,28	892,61	928,32	965,45	1 004,07
			Амортизация	тыс. руб.	1 843,11	671,73	2 169,82	9 663,98	2 234,22	2 234,22	3 459,80	3 498,73	4 221,83	4 398,73	4 398,73	4 398,73	4 398,73	4 398,73	4 398,73	8 651,89
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,57	1 225,57	1 987,60	1 987,60	1 987,60	1 987,60	1 987,60	1 987,60	1 987,60	1 987,60
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2 594,14	1 403,47	958,15	2 800,72	3 183,45	4 205,96	4 683,77	4 964,74	5 163,12	5 369,45	5 584,02	5 807,18	6 039,26	6 280,62	6 531,64	6 792,71
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	438,14	0,00	894,22	891,99	0,00	473,63	473,63	473,63	473,63	473,63	473,63	473,63	473,63	473,63	473,63	473,63
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	654,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НБВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	7 062,78	2 549,64	9 746,33	19 656,22	9 613,02	12 281,34	13 344,00	14 029,47	14 491,89	14 963,05	15 421,22	15 896,93	16 385,27	16 886,58	17 407,02	17 931,43
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	19 656,22	9 613,02	12 281,34	13 344,00	14 029,47	14 491,89	14 963,05	15 421,22	15 896,93	16 385,27	16 886,58	17 407,02	17 931,43
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	5 873,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,72	1 454,75	2 349,09	2 305,36	2 261,63	2 217,91	2 174,18	2 130,45	2 086,72	2 043,00
			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	7 062,78	8 423,35	9 746,33	19 656,22	9 613,02	12 281,34	14 825,72	15 484,22	16 840,98	17 268,41	17 682,85	18 114,83	18 559,45	19 017,03	19 493,75	19 974,43
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	213,59	76,18	239,96	522,40	259,98	295,69	321,27	328,88	339,72	350,76	361,50	372,65	384,10	395,85	408,05	423,26
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	213,59	251,67	239,96	522,40	259,98	295,69	356,95	362,98	394,78	404,80	414,52	424,65	435,07	445,80	456,97	471,49
037	АО "НТЦ "Атлас"	155	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	8,37	8,26	9,83	9,02	8,79	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	8,10	8,00	9,57	8,75	8,53	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
			Тоже в %	%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	1 775,09	0,00	27,39	65,71	32,96	36,69	38,81	40,48	42,10	43,79	45,54	47,36	49,25	51,22	53,27	55,40
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	0,00	0,00	621,64	286,27	1 033,89	230,79	244,18	254,68	264,86	275,46	286,48	297,93	309,85	322,25	335,14	348,54
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	6 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	617,01	686,12	729,35	762,17	792,65	812,47	832,78	851,52	868,55	885,92	903,64
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,01	686,12	729,35	762,17	792,65	812,47	832,78	851,52	868,55	885,92	903,64
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,01	686,12	729,35	762,17	792,65	812,47	832,78	851,52	868,55	885,92	903,64
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	6 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	5 138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00															

			Страховые взносы	тыс. руб.	875,85	0,00	1 420,61	937,17	695,21	820,37	867,95	905,28	941,49	979,15	1 018,31	1 059,04	1 101,41	1 145,46	1 191,28	1 238,93
			Амортизация	тыс. руб.	324,86	0,00	262,35	1 180,05	94,58	202,07	202,07	202,07	202,07	202,07	202,07	202,07	202,07	202,07	202,07	202,07
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	225,42	0,00	269,09	3 791,24	17,63	8,10	8,65	9,01	9,37	9,74	10,13	10,54	10,96	11,40	11,85	12,33
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	18,90	163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	12 262,64	163,66	7 618,91	9 324,31	4 191,62	4 631,50	4 921,80	5 138,46	5 339,56	5 545,06	5 746,89	5 956,49	6 172,10	6 393,87	6 624,17	6 863,33
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	9 324,31	4 191,62	4 631,50	4 921,80	5 138,46	5 339,56	5 545,06	5 746,89	5 956,49	6 172,10	6 393,87	6 624,17	6 863,33
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	11 296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	12 262,64	163,66	18 915,82	9 324,31	4 191,62	4 631,50	4 921,80	5 138,46	5 339,56	5 545,06	5 746,89	5 956,49	6 172,10	6 393,87	6 624,17	6 863,33
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	1 513,45	20,46	796,36	1 036,54	477,98	526,12	559,10	583,71	606,56	629,90	652,83	676,64	701,13	726,32	752,48	779,55
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 513,45	20,46	1 977,16	1 036,54	477,98	526,12	559,10	583,71	606,56	629,90	652,83	676,64	701,13	726,32	752,48	779,55
070	АО "КС "Валуево"	157	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	11,76	11,32	11,94	11,46	11,57	11,77	11,77	11,77	11,77	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,75
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	11,68	11,24	11,86	11,39	11,49	11,70	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,68
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
			Тоже в %	%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	322,02	76,57	47,03	1 026,05	49,18	265,07	280,44	292,50	304,20	316,37	329,02	342,19	355,87	370,11	384,91	400,31
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	0,00	325,13	545,49	0,39	491,07	531,30	562,09	586,26	609,71	634,09	659,46	685,84	713,27	741,80	771,47	802,33
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	559,90	0,00	0,00	1 350,18	1 500,87	1 595,43	1 667,22	1 733,29	1 776,63	1 821,04	1 862,02	1 899,26	1 937,24	1 974,56
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,18	1 500,87	1 595,43	1 667,22	1 733,29	1 776,63	1 821,04	1 862,02	1 899,26	1 937,24	1 974,56
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,18	1 500,87	1 595,43	1 667,22	1 733,29	1 776,63	1 821,04	1 862,02	1 899,26	1 937,24	1 974,56
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 637,30	1 474,52	1 647,21	2 557,00	2 613,48	2 782,19	2 943,39	3 069,96	3 192,76	3 320,47	3 453,28	3 591,42	3 735,07	3 884,47	4 039,85	4 201,45
			Страховые взносы	тыс. руб.	493,28	302,58	309,59	556,73	789,27	840,22	888,90	927,13	964,21	1 002,78	1 042,89	1 084,61	1 127,99	1 173,11	1 220,04	1 268,84
			Амортизация	тыс. руб.	557,26	557,26	557,26	940,73	849,11	650,41	650,41	650,41	650,41	1 544,93	1 922,32	3 312,24	3 312,24	5 512,86	5 512,86	13 033,82
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,52	1 271,91	2 661,83	2 661,83	4 862,45	4 862,45	12 383,41
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	251,88	318,63	322,19	484,32	155,27	92,91	99,84	103,82	107,97	112,29	116,78	121,45	126,31	131,37	136,62	142,08
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	2 582,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	3 261,73	5 636,77	3 988,67	5 565,22	4 947,37	6 512,29	6 925,95	7 225,50	7 496,48	7 769,71	8 028,48	8 296,95	8 570,95	8 850,53	9 140,55	9 439,98
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	5 565,22	4 947,37	6 512,29	6 925,95	7 225,50	7 496,48	7 769,71	8 028,48	8 296,95	8 570,95	8 850,53	9 140,55	9 439,98
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,47	1 518,05	3 170,49	3 111,93	5 713,92	5 606,95	14 592,82
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 261,73	5 636,77	3 988,67	5 565,22	4 947,37	6 512,29	6 925,95	7 225,50	7 496,48	8 851,18	9 546,53	11 467,44	11 682,88	14 564,45	14 747,50	24 032,80
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	289,47	520,77	348,57	485,45	427,71	556,82	592,40	618,02	641,18	664,79	686,91	709,88	733,31	757,23	781,99	808,11
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	289,47	520,77	348,57	485,45	427,71	556,82	592,40	618,02	641,18	757,32	816,80	981,15	999,56	1 246,10	1 261,68	2 057,32
075	ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД Рос	158	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	6,64	6,29	6,95	7,00	6,75	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99

			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	5,98	5,64	6,28	6,32	6,07	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	6,32
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,65	0,65	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
			Тоже в %	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	1 717,73	1 912,13	1 582,96	666,54	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	787,02	737,49	194,35	219,76	613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	636,84	0,00	0,00	880,19	978,77	1 040,43	1 087,25	1 130,74	1 159,01	1 187,98	1 214,71	1 239,01	1 263,79	1 289,06
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,19	978,77	1 040,43	1 087,25	1 130,74	1 159,01	1 187,98	1 214,71	1 239,01	1 263,79	1 289,06
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,19	978,77	1 040,43	1 087,25	1 130,74	1 159,01	1 187,98	1 214,71	1 239,01	1 263,79	1 289,06
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 555,37	1 819,74	2 370,05	1 888,13	1 145,33	1 791,85	1 895,78	1 977,30	2 056,39	2 138,64	2 224,19	2 313,16	2 405,68	2 501,91	2 601,99	2 706,07
			Страховые взносы	тыс. руб.	469,72	549,56	715,76	570,21	343,60	541,14	572,52	597,14	621,03	645,87	671,70	698,57	726,52	755,58	785,80	817,23
			Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	116,02	113,13	135,10	164,68	135,34	87,00	93,41	97,15	101,04	105,08	109,28	113,65	118,20	122,93	127,84	132,96
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	4 645,86	5 132,05	5 635,06	3 509,32	2 256,98	3 300,17	3 540,48	3 712,02	3 865,70	4 020,33	4 164,18	4 313,36	4 465,11	4 619,42	4 779,42	4 945,32
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 509,32	2 256,98	3 300,17	3 540,48	3 712,02	3 865,70	4 020,33	4 164,18	4 313,36	4 465,11	4 619,42	4 779,42	4 945,32
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	4 645,86	5 132,05	5 635,06	3 509,32	2 256,98	3 300,17	3 540,48	3 712,02	3 865,70	4 020,33	4 164,18	4 313,36	4 465,11	4 619,42	4 779,42	4 945,32
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	776,51	909,78	897,59	501,65	334,51	522,88	560,96	588,14	612,49	636,99	659,78	683,42	707,46	731,91	757,26	783,05
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	776,51	909,78	897,59	501,65	334,51	522,88	560,96	588,14	612,49	636,99	659,78	683,42	707,46	731,91	757,26	783,05
005	ФГУП "Радон"	159	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	35,69	29,42	28,35	22,91	26,89	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	31,11	24,84	23,77	19,11	23,10	19,07	19,07	19,07	19,13	19,25	19,35	19,54	19,71	19,71	19,91	20,08
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	4,58	4,58	4,58	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,74	3,62	3,52	3,33	3,16	3,16	2,96	2,79
			Тоже в %	%	13%	16%	16%	17%	14%	17%	17%	17%	16%	16%	15%	15%	14%	14%	13%	12%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	194,53	319,83	341,72	499,67	1 307,07	1 387,16	1 467,62	1 530,73	1 591,96	1 655,63	1 721,86	1 790,73	1 862,36	1 936,86	2 014,33	2 094,91
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	1 942,58	263,68	8 176,37	1 970,42	231,25	245,42	259,66	270,82	281,65	292,92	304,64	316,82	329,49	342,67	356,38	370,64
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	7 228,84	1 887,83	153,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	4 287,40	2 342,74	0,00	0,00	2 205,28	2 452,27	2 606,77	2 724,07	2 833,03	2 903,86	2 976,46	3 043,43	3 104,29	3 166,38	3 229,71
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,28	2 452,27	2 606,77	2 724,07	2 833,03	2 903,86	2 976,46	3 043,43	3 104,29	3 166,38	3 229,71
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,28	2 452,27	2 606,77	2 724,07	2 833,03	2 903,86	2 976,46	3 043,43	3 104,29	3 166,38	3 229,71
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	4 287,40	2 342,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	7 574,67	7 717,02	4 249,58	14 630,74	10 800,65	11 462,52	12 127,34	12 648,82	13 154,77	13 680,96	14 228,20	14 797,33	15 389,22	16 004,79	16 644,98	17 310,78
			Страховые взносы	тыс. руб.	2 287,55	2 330,54	1 236,96	4 433,11	3 272,60	3 473,14	3 674,59	3 832,59	3 985,90	4 145,33	4 311,15	4 483,59	4 662,93	4 849,45	5 043,43	5 245,17
			Амортизация	тыс. руб.	289,36	0,00	123,68	197,97	208,99	160,47	160,47	160,47	160,47	440,74	1 067,02	1 645,08	2 811,58	3 877,19	3 877,19	5 560,28
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,27	906,55	1 484,61	2 651,11	3 716,72	3 71	

			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	12 876,58	16 621,68	16 869,48	27 815,82	16 376,39	19 481,71	20 731,73	21 663,23	22 536,37	23 431,41	24 319,75	25 242,56	26 193,76	27 174,22	28 192,68	29 250,65
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	27 815,82	16 376,39	19 481,71	20 731,73	21 663,23	22 536,37	23 431,41	24 319,75	25 242,56	26 193,76	27 174,22	28 192,68	29 250,65
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,85	1 089,86	1 768,79	3 146,42	4 376,42	4 294,66	6 247,74
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	12 876,58	16 621,68	16 869,48	27 815,82	16 376,39	19 481,71	20 731,73	21 663,23	22 536,37	23 770,26	25 409,61	27 011,35	29 340,18	31 550,64	32 487,34	35 498,39
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	415,26	671,94	712,79	1 455,43	709,04	1 021,37	1 086,90	1 135,74	1 178,31	1 217,44	1 256,65	1 291,54	1 328,75	1 378,49	1 416,18	1 457,04
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	415,26	671,94	712,79	1 455,43	709,04	1 021,37	1 086,90	1 135,74	1 178,31	1 235,04	1 312,97	1 382,04	1 488,36	1 600,49	1 631,92	1 768,26
022	АО "НПП "Волна"	160	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	10,92	10,22	10,64	10,79	10,55	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	10,74	10,04	10,45	10,61	10,37	10,47	10,47	10,47	10,47	10,47	10,48	10,48	10,48	10,48	10,48	10,48
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17
			Тоже в %	%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	23,92	33,07	77,22	192,55	58,77	18,71	19,80	20,65	21,47	22,33	23,22	24,15	25,12	26,12	27,17	28,26
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	473,14	707,14	425,35	129,37	146,52	148,50	157,11	163,87	170,42	177,24	184,33	191,70	199,37	207,35	215,64	224,27
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	253,93	218,21	0,00	0,00	0,00	124,78	138,75	147,50	154,13	160,30	164,31	168,41	172,20	175,65	179,16	182,74
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,78	138,75	147,50	154,13	160,30	164,31	168,41	172,20	175,65	179,16	182,74
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,78	138,75	147,50	154,13	160,30	164,31	168,41	172,20	175,65	179,16	182,74
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	253,93	218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 124,10	1 803,73	1 023,01	3 446,76	950,09	1 055,47	1 116,69	1 164,71	1 211,29	1 259,75	1 310,14	1 362,54	1 417,04	1 473,72	1 532,67	1 593,98
			Страховые взносы	тыс. руб.	339,48	544,73	308,95	1 040,92	286,93	316,64	335,01	349,41	363,39	377,92	393,04	408,76	425,11	442,12	459,80	478,19
			Амортизация	тыс. руб.	41,07	41,07	41,07	43,79	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,17	419,17	419,17	1 711,11	1 711,11	2 042,60
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.																

			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	2 690,23	1 565,91	1 131,46	654,64	865,83	611,74	556,74	580,68	603,90	628,06	653,18	679,31	706,48	734,74	764,13	794,69
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	2 009,88	1 976,01	1 314,27	2 688,70	558,26	1 118,74	713,73	744,42	774,20	805,17	837,38	870,87	905,70	941,93	979,61	1 018,79
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	1 315,41	1 167,54	0,00	204,01	0,00	761,23	485,65	506,53	526,80	547,87	569,78	592,57	616,28	640,93	666,56	693,23
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	4 232,54	3 897,24	2 427,22	0,00	0,00	1 924,05	1 859,63	1 976,79	2 062,89	2 142,64	2 195,80	2 250,70	2 296,85	2 342,78	2 389,64	2 433,77
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924,05	1 859,63	1 976,79	2 062,89	2 142,64	2 195,80	2 250,70	2 296,85	2 342,78	2 389,64	2 433,77
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924,05	1 859,63	1 976,79	2 062,89	2 142,64	2 195,80	2 250,70	2 296,85	2 342,78	2 389,64	2 433,77
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	4 232,54	3 897,24	2 427,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	13 755,58	13 382,68	12 459,12	10 118,73	3 118,02	4 740,99	3 024,66	3 154,72	3 280,91	3 412,15	3 548,63	3 690,58	3 838,20	3 991,73	4 151,40	4 317,46
			Страховые взносы	тыс. руб.	4 154,19	4 030,86	3 755,59	3 047,76	939,15	1 427,99	911,03	950,20	988,21	1 027,74	1 068,85	1 111,60	1 156,07	1 202,31	1 250,40	1 300,42
			Амортизация	тыс. руб.	127,56	72,20	1 075,56	1 730,23	1 051,74	118,32	3 935,36	5 045,88	5 045,88	6 889,17	10 053,92	16 093,36	21 622,47	32 773,86	35 874,22	40 478,88
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644,44	8 358,61	8 358,61	9 619,08	14 504,10	16 785,10	20 464,12	39 441,40	44 825,21	44 949,30	
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	30 840,59	25 792,80	5 113,28	3 261,58	1 909,38	1 573,50	1 022,65	1 063,83	1 103,80	1 145,38	1 188,62	1 233,59	1 280,35	1 328,99	1 379,57	1 432,18
			аренда	тыс. руб.	13 284,56	9 475,35	320,08	537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	328,96	472,83	2 286,55	198,91	2 200,74	872,15	750,22	750,22	750,22	750,22	750,22	750,22	750,22	750,22	750,22	750,22
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-557,38	-780,87	-671,70	-671,70	-671,70	-671,70	-671,70	-671,70	-671,70	-671,70	-671,70	-671,70
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	58 139,53	51 190,54	29 563,06	21 700,56	10 085,73	11 606,59	8 268,73	8 650,93	8 994,21	9 341,43	9 672,75	10 016,94	10 363,95	10 722,78	11 095,05	11 477,61
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	58 139,53	51 190,54	29 563,06	21 700,56	10 085,73	11 606,59	8 268,73	8 650,93	8 994,21	9 341,43	9 672,75	10 016,94	10 363,95	10 722,78	11 095,05	11 477,61
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033,13	9 959,38	9 775,49	11 115,51	16 809,88	19 248,52	23 327,19	45 820,50	51 461,81	50 625,69	
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	58 139,53	51 190,54	29 563,06	21 700,56	10 085,73	11 606,59	16 301,86	18 610,32	18 769,71	20 456,94	26 482,63	29 265,45	33 691,14	56 543,28	62 556,86	62 103,30
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	1 347,04	1 129,31	547,05	383,93	132,86	166,78	117,57	123,01	128,03	133,11	137,85	142,72	147,90	152,98	158,29	163,98
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 347,04	1 129,31	547,05	383,93	132,86	166,78	231,79	264,62	267,19	291,50	377,41	416,98	480,81	806,67	892,46	887,26
068	ООО "Газпром энерго" Центральный фили	162	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	6,41	5,88	7,21	7,28	7,07	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	4,62	4,08	6,70	6,57	6,35	5,29	5,29	5,29	5,30	5,30	5,33	5,37	5,37	5,37	5,40	5,42
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,79	1,79	0,50	0,72	0,72	0,72	0,72	0,71	0,71	0,71	0,67	0,64	0,64	0,64	0,60	0,59
			%	%	28%	31%	7%	10%	10%	12%	12%	12%	12%	11%	11%	11%	11%	12%	10%	10%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	856,00	498,26	360,02	267,55	285,27	200,51	302,63	315,64	328,26	341,39	355,05	369,25	384,02	399,38	415,36	431,97
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	639,52	628,75	418,19	1 098,87	183,93	366,70	387,96	404,65	420,83	437,67	455,17	473,38	492,32	512,01	532,49	553,79
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	418,55	371,50	0,00	83,38	0,00	249,51	263,99	275,34	286,35	297,80	309,72	322,11	334,99	348,39	362,33	376,82
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	1 346,75	1 240,06	772,32	0,00	0,00	630,66	1 010,84	1 074,53	1 121,33	1 164,68	1 193,57	1 223,41	1 248,50	1 273,47	1 298,94	1 322,93
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66	1 010,84	1 074,53	1 121,33	1 164,68	1 193,57	1 223,41	1 248,50	1 273,47	1 298,94	1 322,93
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66	1 010,84	1 074,53	1 121,33	1 164,68	1 193,57	1 223,41	1 248,50	1 273,47	1 298,94	1 322,93
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	1 346,75	1 240,06	772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	4 376,88	4 258,22	3 964,36	4 135,52	1 027,30	1 553,99	1 644,12	1 714,82	1 783,41	1 854,75	1 928,94	2 006,09	2 086,34	2 169,79	2 256,58	2 346,85
			Страховые взносы	тыс. руб.	1 321,82	1 282,58	1 194,99	1 245,62	309,42	468,06	495,21	516,50	537,16	558,65	581,00	604,24	628,41	653,54	679,68	706,87
			Амортизация	тыс. руб.	40,59	22,97	342,23	707,14	346,52	38,78	2 139,15	2 742,80	2 742,80	3 744,76	5 465,03	8 747,89	11 753,36	17 814,94	19 500,21	22 003,17
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,78	1 584,78	8 626,08	17 160,66	17 160,66	17 160,66	24 268,27
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	9 813,14	8 206,99	1 626,99	1 333,01	629,09	515,76	555,88	578,27	600,00	622,60	646,10					

[illegible]

[illegible]

			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	18 551,79	54 977,67	46 974,07	169,45	3 050,95	1 466,41	1 536,06	1 602,31	1 664,47	1 728,25	1 791,81	1 863,94	1 970,72	2 062,13	2 121,08	2 240,92
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	169,45	3 050,95	1 466,41	1 536,06	1 602,31	1 664,47	1 728,25	1 791,81	1 863,94	1 970,72	2 062,13	2 121,08	2 240,92
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,86	1 233,99	1 211,12	1 188,25	1 165,38	1 142,50	1 720,19	5 708,49	7 106,71	8 557,20
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	18 551,79	54 977,67	46 974,07	169,45	3 050,95	1 466,41	2 792,92	2 836,30	2 875,58	2 916,50	2 957,19	3 006,44	3 690,91	7 770,62	9 227,79	10 798,11
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	183,86	504,93	409,01	1,22	24,17	8,93	9,35	9,76	10,14	10,53	10,94	11,14	10,72	10,57	10,18	10,27
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	183,86	504,93	409,01	1,22	24,17	8,93	17,01	17,27	17,51	17,78	18,05	17,96	20,07	39,83	44,30	49,47
082	НИЦ "Курчатовский Институт"	169	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	19,76	18,43	21,54	20,63	20,20	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	18,24	16,91	20,02	19,11	18,68	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,24	19,26	19,28	19,28	19,32	19,34
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,51	1,51	1,49	1,46	1,45	1,45	1,41	1,39
			Тоже в %	%	8%	8%	7%	7%	8%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	519,87	489,25	953,29	0,00	43,63	923,52	977,09	1 019,10	1 059,87	1 102,26	1 146,35	1 192,21	1 239,90	1 289,49	1 341,07	1 394,71
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	890,90	2 108,27	498,89	0,00	629,78	427,44	452,23	471,68	490,55	510,17	530,58	551,80	573,87	596,83	620,70	645,53
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	1 505,10	1 504,28	0,00	0,00	0,00	2 452,86	2 727,58	2 899,42	3 029,89	3 151,09	3 229,87	3 310,61	3 385,10	3 452,80	3 521,86	3 592,30
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452,86	2 727,58	2 899,42	3 029,89	3 151,09	3 229,87	3 310,61	3 385,10	3 452,80	3 521,86	3 592,30
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452,86	2 727,58	2 899,42	3 029,89	3 151,09	3 229,87	3 310,61	3 385,10	3 452,80	3 521,86	3 592,30
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	1 505,10	1 504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	6 655,84	5 507,41	4 334,58	0,00	5 906,09	4 856,91	5 138,61	5 359,57	5 573,96	5 796,91	6 028,79	6 269,94	6 520,74	6 781,57	7 052,83	7 334,95
			Страховые взносы	тыс. руб.	2 010,06	1 663,24	1 309,04	0,00	1 783,64	1 457,07	1 541,58	1 607,87	1 672,19	1 739,07	1 808,64	1 880,98	1 956,22	2 034,47	2 115,85	2 200,48
			Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572,43	10 458,09	20 899,53	29 821,23	32 935,58	32 935,58	42 944,88
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572,43	10 458,09	20 899,53	29 821,23	32 935,58	32 935,58	42 944,88
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	98,49	94,79	136,75	0,00	201,00	331,69	357,90	371,86	386,73	402,20	418,29	435,02	452,42	470,52	489,34	508,91
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	150,72	1 544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	11 680,27	11 367,24	7 383,29	1 544,51	8 564,14	10 449,51	11 195,00	11 729,50	12 213,18	12 701,71	13 162,51	13 640,56	14 128,25	14 625,68	15 141,65	15 676,88
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 544,51	8 564,14	10 449,51	11 195,00	11 729,50	12 213,18	12 701,71	13 162,51	13 640,56	14 128,25	14 625,68	15 141,65	15 676,88
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364,06	12 455,24	24 848,86	35 175,41	38 284,58	37 560,00	48 936,67
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	11 680,27	11 367,24	7 383,29	1 544,51	8 564,14	10 449,51	11 195,00	11 729,50	12 213,18	23 065,77	25 617,75	38 489,42	49 303,66	52 910,26	52 701,65	64 613,54
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	669,20	704,99	383,92	80,82	458,44	544,03	582,85	610,68	635,78	661,04	684,19	708,14	732,87	758,68	783,90	810,79
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	669,20	704,99	383,92	80,82	458,44	544,03	582,85	610,68	635,78	1 200,43	1 331,61	1 998,15	2 557,53	2 744,61	2 728,42	3 341,76
021	ОАО "МЗ "Маяк"	171	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	10,70	10,30	11,69	11,54	11,17	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	8,60	8,20	9,59	9,44	9,07	9,38	9,38	9,38	9,40	9,41	9,43	9,46	9,48	9,48	9,50	9,54
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,08	2,07	2,05	2,02	2,00	2,00	1,98	1,94
			Тоже в %	%	20%	20%	18%	18%	19%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	17%	17%	17%	17%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	35,56	55,68	79,41	85,56	55,69	160,36	169,67	176,96	184,04	191,40	199,06	207,02	215,30	223,91	232,87	242,18
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	144,72	171,62	234,34	448,34	131,42	170,25	180,13	187,87	195,39	203,21	211,33	219,79	228,58	237,72	247,23	257,12
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	ты																

			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,48	532,07	565,59	591,04	614,68	630,05	645,80	660,33	673,54	687,01	700,75
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,48	532,07	565,59	591,04	614,68	630,05	645,80	660,33	673,54	687,01	700,75
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	464,41	473,10	495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 334,47	1 311,60	992,55	1 171,96	1 612,81	1 541,03	1 630,40	1 700,51	1 768,53	1 839,27	1 912,84	1 989,36	2 068,93	2 151,69	2 237,76	2 327,27
			Страховые взносы	тыс. руб.	422,87	414,55	508,98	371,51	511,26	471,55	498,90	520,35	541,17	562,81	585,33	608,74	633,09	658,41	684,75	712,14
			Амортизация	тыс. руб.	65,60	65,60	87,45	162,41	89,93	19,75	19,75	19,75	19,75	258,42	429,36	798,93	1 554,99	2 209,08	2 209,08	3 071,72
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,67	409,61	779,18	1 535,24	2 189,33	2 189,33	3 051,97
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	79,47	49,30	21,57	16,08	48,84	26,41	28,15	29,31	30,49	31,71	32,97	34,29	35,66	37,09	38,57	40,12
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	7,75	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	105,68	117,72	140,95	145,17	145,17	145,17	145,17	145,17	145,17	145,17	145,17	145,17	145,17	145,17
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	2 547,10	2 541,43	2 525,24	2 373,57	2 590,91	3 013,00	3 204,23	3 345,52	3 475,58	3 608,00	3 736,51	3 869,92	4 006,82	4 147,29	4 293,11	4 444,50
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 373,57	2 590,91	3 013,00	3 204,23	3 345,52	3 475,58	3 608,00	3 736,51	3 869,92	4 006,82	4 147,29	4 293,11	4 444,50
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,55	489,97	927,77	1 824,71	2 581,72	2 533,55	3 528,32
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	2 547,10	2 541,43	2 525,24	2 373,57	2 590,91	3 013,00	3 204,23	3 345,52	3 475,58	3 896,55	4 226,48	4 797,69	5 831,52	6 729,00	6 826,66	7 972,82
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	296,24	310,12	263,32	205,69	231,85	321,18	341,56	356,62	369,89	383,31	396,09	409,19	422,77	437,59	451,81	466,04
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	296,24	310,12	263,32	205,69	231,85	321,18	341,56	356,62	369,89	413,96	448,02	507,28	615,30	709,99	718,45	836,02
081	Компания с ограниченной ответственност	173	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	8,80	8,26	11,05	11,01	10,11	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	8,36	7,82	10,61	10,57	9,67	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
			Тоже в %	%	5%	5%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	596,45	712,78	789,35	1 337,69	824,17	874,68	942,70	983,23	1 022,56	1 063,47	1 106,00	1 150,24	1 196,25	1 244,10	1 293,87	1 345,62
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	313,21	322,27	356,38	0,00	0,00	471,95	524,81	557,87	582,97	606,29	621,45	636,99	651,32	664,34	677,63	691,18
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,95	524,81	557,87	582,97	606,29	621,45	636,99	651,32	664,34	677,63	691,18
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,95	524,81	557,87	582,97	606,29	621,45	636,99	651,32	664,34	677,63	691,18
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	313,21	322,27	356,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	44,00	52,80	52,80	55,33	61,20	64,95	70,00	73,01	75,93	78,97	82,12	85,41	88,83	92,38	96,07	99,92
			Страховые взносы	тыс. руб.	13,46	16,16	16,16	16,93	18,72	19,87	21,42	22,34	23,23	24,16	25,13	26,14	27,18	28,27	29,40	30,57
			Амортизация	тыс. руб.	1 854,76	1 872,95	1 859,07	1 919,11	1 919,12	1 535,04	1 535,04	1 535,04	1 535,04	1 535,04	1 535,04	1 535,04	1 535,04	1 535,04	1 535,04	1 535,04
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	647,76	609,22	568,23	565,27	543,52	525,18	566,03	590,35	613,96	638,52	664,06	690,62	718,25	746,98	776,86	807,93
			аренда	тыс. руб.	146,59	139,65	139,65	0,00	177,96	188,87	203,56	212,31	220,81	229,64	238,82	248,38	258,31	268,64	279,39	290,57
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	80,15	81,46	185,19	174,92	174,92	174,92	174,92	174,92	174,92	174,92	174,92	174,92	174,92	174,92
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,10	287,10	287,10	287,10	287,10	287,10	287,10	287,10	287,10	287,10	287,10
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	3 469,64	3 586,17	3 722,12	3 975,79	3 551,93	3 953,68	4 122,01	4 223,85	4 315,71	4 408,46	4 495,82	4 586,45	4 678,88	4 773,13	4 870,88	4 972,28

			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 975,79	3 551,93	3 953,68	4 122,01	4 223,85	4 315,71	4 408,46	4 495,82	4 586,45	4 678,88	4 773,13	4 870,88	4 972,28
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 469,64	3 586,17	3 722,12	3 975,79	3 551,93	3 953,68	4 122,01	4 223,85	4 315,71	4 408,46	4 495,82	4 586,45	4 678,88	4 773,13	4 870,88	4 972,28
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	415,21	458,50	350,73	360,97	351,31	362,83	378,28	387,63	396,06	404,57	412,59	420,90	429,39	438,04	447,01	456,31
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	415,21	458,50	350,73	360,97	351,31	362,83	378,28	387,63	396,06	404,57	412,59	420,90	429,39	438,04	447,01	456,31
026	АО "НИИР"	174	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	3,54	3,15	3,60	3,45	3,40	3,40										
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	3,25	2,86	3,30	3,16	3,11	3,11										
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29										
			Тоже в %	%	8%	9%	8%	8%	9%	9%										
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	57,40	37,53	152,27	11,78	48,00	48,00										
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	95,65	82,01	0,00	100,67	229,56	229,56										
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Покупная энергия	тыс. руб.	73,83	62,71	82,06	0,00	0,00	0,00										
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	73,83	62,71	82,06	0,00	0,00	0,00										
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	529,61	584,53	700,41	951,80	596,21	596,21										
			Страховые взносы	тыс. руб.	161,35	166,58	202,46	275,64	181,25	181,25										
			Амортизация	тыс. руб.	9,76	6,87	6,87	7,40	7,40	7,40										
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	264,56	125,31	87,37	0,00	179,92	179,92										
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 192,16	1 065,53	1 231,44	1 347,29	1 242,33	1 242,33										
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 347,29	1 242,33	1 242,33										
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 192,16	1 065,53	1 231,44	1 347,29	1 242,33	1 242,33										
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	367,02	372,45	372,69	390,52	365,51	365,51										
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	367,02	372,45	372,69	390,52	365,51	365,51										
034	ООО "Слобода-Сервис"	175	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	3,13	3,02	3,44	3,31	3,26	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	3,01	2,90	3,32	3,19	3,14	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
			Тоже в %	%	4%	4%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	3%	3%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	37,63	32,84	39,62	17,59	37,30	39,58	41,88	43,68	45,43	47,24	49,13	51,10	53,14	55,27	57,48	59,78
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	319,41	433,09	336,33	326,33	608,43	645,71	683,16	712,54	741,04	770,68	801,51	833,57	866,91	901,59	937,65	975,16
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	519,47	577,65	614,04	641,67	667,34	684,02	701,12	716,90	731,24	745,86	760,78
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,47	577,65	614,04	641,67	667,34	684,02	701,12	716,90	731,24	745,86	760,78
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,47	577,65	614,04	641,67	667,34	684,02	701,12	716,90	731,24	745,86	760,78
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 076,52	1 236,06	1 133,53	996,70	2 113,00	2 242,49	2 372,55	2 474,57	2 573,55	2 676,50	2 783,56	2 894,90	3 010,69	3 131,12	3 256,37	3 386,62
			Страховые взносы	тыс. руб.	325,11	373,29	340,06	301,00	638,13	677,23	716,51	747,32	777,21	808,30	840,63	874,26	909,23	945,60	983,42	1 022,76
			Амортизация	тыс. руб.	73,18	73,14	63,38	151,02	302,03	302,03	302,03	302,03	302,03	302,03	302,03	1 083,41	1 935,76	3 140,00	3 140,00	4 196,51
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,37	1 633,72	2 837,96	2 837,96	3 894,47
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	15,87	374,12	23,30	58,25	112,14	82,59	87,56	91,29	94,94	98,73	102,68	106,79	111,06	115,51	120,13	124,93
			аренда	тыс. руб.	2,43	3,82	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	60,81	0,00	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 908,54	2 524,96	1 961,46	1 850,89	3 811,03	4 509,11	4 781,34	4 985,47	5 175,88	5 370,83	5 563,57	5 763,77	5 969,97	6 182,35	6 402,94	6 632,06
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 850,89	3 811,03	4 509,11	4 781,34	4 985,47	5 175,88	5 370,83	5 563,57	5 763,77	5 969,97	6 182,35	6 402,94	6 632,06
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,68	1 957,98	3 377,96	3 315,53	4 530,41
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 908,54	2 524,96	1 961,46	1 850,89	3 811,03	4 509,11	4 781,34	4 985,47	5 175,88	5 370,83	5 563,57	6 708,46	7 927,95	9 560,32	9 718,47	11 162,48
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	634,02	870,92	591,16	560,66	1 174,84	1 396,06	1 480,35	1 543,55	1 602,50	1 662,86	1 722,21	1 783,79	1 847,20	1 912,92	1 980,72	2 051,12
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	634,02	870,92	591,16	560,66	1 174,84	1 396,06	1 480,35	1 543,55	1 602,50	1 662,86	1 722,21	2 076,16	2 453,03	2 958,11	3 006,37	3 452,26
018	ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ МГ"	176	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	7,48	6,13	7,53	7,30	6,98	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	7,09	5,73	7,13	6,90	6,59	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,82
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
			Тоже в %	%	5%	6%	5%	5%	6%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,56	133,90	139,66	145,25	151,06	157,10	163,38	169,92	176,71	183,78	191,13
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	0,00	144,05	144,05	155,02	162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,95	643,79	684,35	715,14	743,75	762,34	781,40	798,98	814,96	831,26	847,89
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,95	643,79	684,35	715,14	743,75	762,34	781,40	798,98	814,96	831,26	847,89
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,95	643,79	684,35	715,14	743,75	762,34	781,40	798,98	814,96	831,26	847,89
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 126,21	1 185,85	1 185,85	1 276,18	1 339,23	1 013,57	1 072,35	1 118,46	1 163,20	1 209,73	1 258,12	1 308,44	1 360,78	1 415,21	1 471,82	1 530,69
			Страховые взносы	тыс. руб.	317,37	355,75	355,75	382,86	401,77	306,10	323,85	337,78	351,29	365,34	379,95	395,15	410,96	427,39	444,49	462,27
			Амортизация	тыс. руб.	466,18	446,11	0,00	464,95	464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	811,94	861,76	861,76	992,55	950,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.	244,06	256,98	256,98	0,00	290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	283,52	657,85	296,12	386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	3 005,22	3 651,37	2 843,53	3 658,44	3 318,99	2 025,17	2 173,89	2 280,25	2 374,88	2 469,87	2 557,51	2 648,38	2 740,64	2 834,28	2 931,36	3 031,98
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 658,44	3 318,99	2 025,17	2 173,89	2 280,25	2 374,88	2 469,87	2 557,51	2 648,38	2 740,64	2 834,28	2 931,36	3 031,98
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 005,22	3 651,37	2 843,53	3 658,44	3 318,99	2 025,17	2 173,89	2 280,25	2 374,88	2 469,87	2 557,51	2 648,38	2 740,64	2 834,28	2 931,36	3 031,98
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	424,13	637,06	398,71	501,48	475,33	297,23	319,06	334,66	348,55	362,50	375,36	388,69	402,23	415,98	430,23	444,73
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	424,13	637,06	398,71	501,48	475,33	297,23	319,06	334,66	348,55	362,50	375,36	388,69	402,23	415,98	430,23	444,73
087	ФГКУ "Дом отдыха "Подмосковные вечера"	177	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	3,43	3,13	3,38	3,15	3,22	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	3,23	2,93	3,18	2,94	3,02	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19
			Тоже в %	%	6%	7%	6%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	82,91	0,00	0,00	0,00	223,80	237,52	251,29	262,10	272,58	283,48	294,82	306,62	318,88	331,64	344,90	358,70
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	701,30	0,00	0,00	0,00	368,17	409,41	435,20	454,79	472,98	484,80	496,92	508,10	518,27	528,63	539,20
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,17	409,41	435,20	454,79	472,98	484,80	496,92	508,10	518,27	528,63	539,20
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,17	409,41	435,20	454,79	472,98	484,80	496,92	508,10	518,27	528,63	539,20
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	717,79	0,00	0,00	48,67	1 221,48	1 296,31	1 371,50	1 430,47	1 487,69	1 547,20	1 609,09	1 673,45	1 740,39	1 810,01	1 882,41	1 957,70
			Страховые взносы	тыс. руб.	215,34	0,00	0,00	0,00	368,89	388,89	411,45	429,14	446,31	464,16	482,73	502,04	522,12	543,00	564,72	587,31
			Амортизация	тыс. руб.	90,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,52	2 920,16	4 200,82	4 814,02	5 755,19	5 755,19	5 755,19
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105,03	5 840,32	8 401,64	9 628,03	11 510,38	11 510,38	11 510,38
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	10,07	0,00	0,00	0,00	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	41,35	98,65	90,80	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НБВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 157,78	799,94	90,80	372,37	1 836,59	2 290,90	2 443,65	2 556,92	2 661,37	2 767,82	2 871,44	2 979,03	3 089,49	3 202,91	3 320,66	3 442,92
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	372,37	1 836,59	2 290,90	2 443,65	2 556,92	2 661,37	2 767,82	2 871,44	2 979,03	3 089,49	3 202,91	3 320,66	3 442,92
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962,99	6 970,63	9 938,79	11 236,66	13 300,60	13 047,37	12 794,14
			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 157,78	799,94	90,80	372,37	1 836,59	2 290,90	2 443,65	2 556,92	2 661,37	7 730,81	9 842,08	12 917,82	14 326,15	16 503,51	16 368,04	16 237,06
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	358,63	273,37	28,57	118,35	570,35	774,23	825,86	864,14	898,96	934,36	968,69	1 004,30	1 040,78	1 078,11	1 117,74	1 158,49
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	358,63	273,37	28,57	118,35	570,35	774,23	825,86	864,14	898,96	2 609,76	3 320,25	4 354,89	4 826,16	5 555,13	5 509,53	5 463,51
020	ЗАО "Реформа Р.В.С."	178	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	6,55	6,37	6,69	5,84	6,30	5,30	5,24	5,24	5,24	5,24	4,33	4,33	4,27	3,48	3,48	3,48
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	6,20	6,02	6,34	5,50	5,96	4,96	4,90	4,90	4,90	4,90	3,99	3,99	3,93	3,14	3,14	3,14
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,36	0,36	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
			Тоже в %	%	5%	6%	5%	6%	5%	6%	7%	7%	7%	7%	8%	8%	8%	10%	10%	10%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	145,15	1 715,34	237,25	1 791,25	268,45	429,56	454,48	474,02	492,98	512,70	533,21	554,54	576,72	599,79	623,78	648,73
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	324,61	0,00	9,37	0,00	10,60	232,18	245,65	256,21	266,46	277,12	288,21	299,73	311,72	324,19	337,16	350,65
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	678,16	0,00	0,00	0,00	716,03	788,10	837,75	875,45	910,47	771,02	790,29	795,93	662,34	675,58	689,09
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,03	788,10	837,75	875,45	910,47	771,02	790,29	795,93	662,34	675,58	689,09
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,03	788,10	837,75	875,45	910,47	771,02	790,29	795,93	662,34	675,58	689,09
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 427,49	2 204,95	2 406,06	2 560,72	2 722,52	2 005,21	2 121,51	2 212,74	2 301,25	2 393,30	2 489,03	2				

			Страховые взносы	тыс. руб.	441,09	499,51	743,47	791,26	841,26	619,61	655,55	683,74	711,09	739,53	769,11	799,87	831,87	865,14	899,75	935,74
			Амортизация	тыс. руб.	264,40	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	608,94	12,00	6,26	28,39	0,36	256,13	270,99	282,64	293,94	305,70	317,93	330,65	343,87	357,63	371,93	386,81
			аренда	тыс. руб.	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	3 211,68	5 164,07	3 402,41	5 171,62	3 893,31	4 258,74	4 536,28	4 747,10	4 941,18	5 138,82	5 168,51	5 363,68	5 552,25	5 608,91	5 820,02	6 039,31
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	5 171,62	3 893,31	4 258,74	4 536,28	4 747,10	4 941,18	5 138,82	5 168,51	5 363,68	5 552,25	5 608,91	5 820,02	6 039,31
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 211,68	5 164,07	3 402,41	5 171,62	3 893,31	4 258,74	4 536,28	4 747,10	4 941,18	5 138,82	5 168,51	5 363,68	5 552,25	5 608,91	5 820,02	6 039,31
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	518,13	858,34	536,95	886,06	617,99	859,27	925,36	968,36	1 007,95	1 048,27	1 295,10	1 344,01	1 414,34	1 786,31	1 853,55	1 923,39
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	518,13	858,34	536,95	886,06	617,99	859,27	925,36	968,36	1 007,95	1 048,27	1 295,10	1 344,01	1 414,34	1 786,31	1 853,55	1 923,39
043	АО "Социум-Энергосистемы"	180	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	30,63	30,26	37,18	33,41	33,62	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	29,07	28,70	35,62	31,85	32,06	32,83	32,83	32,83	32,84	32,85	32,87	32,88	32,90	32,90	32,91	32,92
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,55	1,54	1,52	1,51	1,49	1,49	1,48	1,47
			Тоже в %	%	5%	5%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	205,43	150,56	227,87	374,40	217,67	231,01	244,41	254,92	265,11	275,72	286,75	298,22	310,15	322,55	335,45	348,87
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	2 192,86	1 380,24	720,54	1 131,55	541,09	574,25	607,56	633,68	659,03	685,39	712,81	741,32	770,97	801,81	833,88	867,24
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	140,34	0,00	110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,26	2 755,82	2 929,44	3 061,26	3 183,71	3 263,31	3 344,89	3 420,15	3 488,55	3 558,32	3 629,49
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,26	2 755,82	2 929,44	3 061,26	3 183,71	3 263,31	3 344,89	3 420,15	3 488,55	3 558,32	3 629,49
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,26	2 755,82	2 929,44	3 061,26	3 183,71	3 263,31	3 344,89	3 420,15	3 488,55	3 558,32	3 629,49
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	3 331,08	3 339,47	3 311,67	6 577,75	3 677,29	3 902,63	4 128,99	4 306,53	4 478,79	4 657,95	4 844,26	5 038,03	5 239,56	5 449,14	5 667,10	5 893,79
			Страховые взносы	тыс. руб.	1 005,99	857,03	798,92	1 986,48	1 176,73	1 178,60	1 246,95	1 300,57	1 352,60	1 406,70	1 462,97	1 521,49	1 582,35	1 645,64	1 711,47	1 779,92
			Амортизация	тыс. руб.	935,63	941,28	938,66	1 407,65	1 151,32	465,09	465,09	465,09	465,09	6 965,71	8 880,08	8 880,08	8 880,08	11 969,71	11 969,71	14 448,64
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,62	8 414,99	8 414,99	8 414,99	11 504,62	11 504,62	13 983,55
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	8 318,56	8 222,92	11 956,28	13 308,01	435,26	420,58	444,95	463,23	481,14	499,76	519,13	539,27	560,21	582,00	604,65	628,21
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	497,50	197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	1 333,30	644,67	484,40	526,83	526,83	526,83	526,83	526,83	526,83	526,83	526,83	526,83	526,83	526,83
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,01	1 998,71	1 998,71	1 998,71	1 998,71	1 998,71	1 998,71	1 998,71	1 998,71	1 998,71	1 998,71	1 998,71
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	15 989,55	14 891,49	19 287,24	25 430,52	9 725,77	11 775,96	12 419,32	12 879,01	13 288,57	13 699,87	14 079,85	14 473,85	14 874,02	15 280,32	15 701,52	16 138,16
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	25 430,52	9 725,77	11 775,96	12 419,32	12 879,01	13 288,57	13 699,87	14 079,85	14 473,85	14 874,02	15 280,32	15 701,52	16 138,16
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859,25	10 030,71	9 845,58	9 660,45	13 210,69	12 957,59	15 701,50
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	15 989,55	14 891,49	19 287,24	25 430,52	9 725,77	11 775,96	12 419,32	12 879,01	13 288,57	21 559,11	24 110,57	24 319,43	24 534,47	28 491,01	28 659,10	31 839,66
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	550,08	518,85	541,54	761,08	289,30	358,73	378,33	392,34	404,65	417,01	428,40	440,17	452,11	464,46	477,13	490,27
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	550,08	518,85	541,54	761,08	289,30	358,73	378,33	392,34	404,65	656,24	733,61	739,60	745,75	866,01	870,88	967,27
025	ООО "Станиславский"	181	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	10,49	9,86														

			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	10,31	9,68	10,94	10,64	10,42	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
			Тоже в %	%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	404,10	423,44	376,64	446,25	412,89	490,59	519,04	541,36	563,01	585,53	608,96	633,31	658,65	684,99	712,39	740,89
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	164,71	164,06	171,79	0,00	0,00	229,93	255,68	271,79	284,02	295,38	302,76	310,33	317,31	323,66	330,13	336,73
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,93	255,68	271,79	284,02	295,38	302,76	310,33	317,31	323,66	330,13	336,73
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,93	255,68	271,79	284,02	295,38	302,76	310,33	317,31	323,66	330,13	336,73
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	164,71	164,06	171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	30,80	30,80	30,80	33,56	38,10	27,96	29,58	30,86	32,09	33,37	34,71	36,10	37,54	39,04	40,61	42,23
			Страховые взносы	тыс. руб.	9,42	9,42	9,42	10,27	11,66	8,56	9,05	9,44	9,82	10,21	10,62	11,05	11,49	11,95	12,43	12,92
			Амортизация	тыс. руб.	804,44	804,44	804,44	876,53	876,53	734,18	734,18	734,18	734,18	1 073,18	1 073,18	1 073,18	1 073,18	1 073,18	1 073,18	1 073,18
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	347,55	315,90	297,60	275,77	303,98	255,93	270,82	282,46	293,75	305,50	317,72	330,43	343,65	357,40	371,69	386,56
			аренда	тыс. руб.	121,00	121,00	121,00	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	10,27	0,00	35,54	16,29	93,46	87,49	87,49	87,49	87,49	87,49	87,49	87,49	87,49	87,49	87,49	87,49
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,39	132,39	132,39	132,39	132,39	132,39	132,39	132,39	132,39	132,39	132,39
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 771,29	1 748,06	1 726,22	1 658,67	1 736,62	1 967,02	2 038,24	2 089,96	2 136,75	2 184,06	2 228,83	2 275,28	2 322,70	2 371,10	2 421,31	2 473,39
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 658,67	1 736,62	1 967,02	2 038,24	2 089,96	2 136,75	2 184,06	2 228,83	2 275,28	2 322,70	2 371,10	2 421,31	2 473,39
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,85	402,39	394,93	387,48	380,02	372,56	365,10
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 771,29	1 748,06	1 726,22	1 658,67	1 736,62	1 967,02	2 038,24	2 089,96	2 136,75	2 593,91	2 631,22	2 670,21	2 710,17	2 751,12	2 793,87	2 838,50
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	171,87	180,53	157,82	153,27	163,83	183,53	190,17	195,00	199,36	203,78	207,96	212,29	216,71	221,23	225,91	230,75
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	171,87	180,53	157,82	153,27	163,83	183,53	190,17	195,00	199,36	242,02	245,50	249,14	252,87	256,69	260,68	264,82
092	ООО "Тепловик"	182	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	18,68	14,96	22,59	19,83	19,13	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	18,39	14,67	22,30	19,55	18,84	19,55	19,55	19,55	19,55	19,55	19,55	19,55	19,55	19,55	19,55	19,55
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
			Тоже в %	%	2%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	906,36	667,35	702,47	729,28	744,25	789,86	835,67	871,60	906,47	942,72	980,43	1 019,65	1 060,44	1 102,85	1 146,97	1 192,85
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	404,25	442,96	516,20	0,00	0,00	584,73	650,21	691,18	722,28	751,17	769,95	789,20	806,96	823,10	839,56	856,35
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,73	650,21	691,18	722,28	751,17	769,95	789,20	806,96	823,10	839,56	856,35
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,73	650,21	691,18	722,28	751,17	769,95	789,20	806,96	823,10	839,56	856,35
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	404,25	442,96	516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	17,56	21,07	21,07	21,04	22,69	24,08	25,47	26,57	27,63	28,74	29,89	31,08	32,32	33,62	34,96	36,36
			Страховые взносы	тыс. руб.	5,30	6,36	6,36	6,35	6,85	7,27	7,69	8,02	8,34	8,68	9,03	9,39	9,76	10,15	10,56	10,98
			Амортизация	тыс. руб.	273,27	224,16	199,61	187,80	182,07	149,98	149,98	149,98	149,98	149,98	149,98	149,98	149,98	149,98	149,98	149,98
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	478,54	473,10	468,74	464,09	364,08	70,19	74,36	77,54	80,64	83,86	87,22	90,71	94,34	98,11	102,03	106,12

			аренда	тыс. руб.	391,54	391,54	391,54	388,19	294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	18,47	22,95	178,71	9,24	89,16	81,61	81,61	81,61	81,61	81,61	81,61	81,61	81,61	81,61	81,61
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	286,24	286,24	286,24	286,24	286,24	286,24	286,24	286,24	286,24	286,24
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	2 103,75	1 857,96	2 093,17	1 417,80	1 409,10	1 993,95	2 111,24	2 192,74	2 263,19	2 333,01	2 394,35	2 457,86	2 521,65	2 585,66	2 651,91
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 417,80	1 409,10	1 993,95	2 111,24	2 192,74	2 263,19	2 333,01	2 394,35	2 457,86	2 521,65	2 585,66	2 651,91
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	2 103,75	1 857,96	2 093,17	1 417,80	1 409,10	1 993,95	2 111,24	2 192,74	2 263,19	2 333,01	2 394,35	2 457,86	2 521,65	2 585,66	2 651,91
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	114,39	126,61	93,86	71,49	73,68	101,99	107,99	112,16	115,76	119,33	122,47	125,72	128,98	132,25	135,64
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	114,39	126,61	93,86	71,49	73,68	101,99	107,99	112,16	115,76	119,33	122,47	125,72	128,98	132,25	135,64
065	ООО "Теплосервис"	183	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	18,37	17,17	18,81	18,20	18,06	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	17,53	16,34	17,99	17,38	17,24	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,40	17,42	17,43
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,83	0,84	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,81	0,79	0,78
			Тоже в %	%	5%	5%	4%	5%	5%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	9,87	191,82	30,57	60,20	11,39	305,05	322,75	336,62	350,09	364,09	378,66	393,80	409,55	425,94	442,97
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	711,53	368,89	1 797,64	5 376,95	821,39	365,79	387,00	403,64	419,79	436,58	454,04	472,21	491,09	510,74	531,17
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,78	1 194,05	1 269,27	1 326,39	1 379,44	1 413,93	1 449,28	1 467,38	1 496,73	1 526,66
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,78	1 194,05	1 269,27	1 326,39	1 379,44	1 413,93	1 449,28	1 467,38	1 496,73	1 526,66
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,78	1 194,05	1 269,27	1 326,39	1 379,44	1 413,93	1 449,28	1 467,38	1 496,73	1 526,66
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	207,33	784,54	808,42	1 221,03	239,35	700,42	741,04	772,91	803,83	835,98	869,42	904,20	940,36	977,98	1 017,10
			Страховые взносы	тыс. руб.	62,61	236,93	244,14	368,75	72,28	210,13	222,31	231,87	241,15	250,79	260,83	271,26	282,11	293,39	305,13
			Амортизация	тыс. руб.	603,62	696,90	696,90	709,90	709,90	709,90	709,90	709,90	709,90	709,90	709,90	709,90	709,90	709,90	1 732,01
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,17
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	163,00	209,68	387,56	75,44	43,21	43,44	45,96	47,94	49,86	51,85	53,92	56,08	58,32	60,66	63,08
			аренда	тыс. руб.	7,18	139,86	332,14	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	590,42	137,10	137,10	137,10	137,10	137,10	137,10	137,10	137,10	137,10	137,10
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 936,69	2 488,76	3 965,23	7 812,27	2 487,95	3 545,61	3 760,11	3 909,26	4 038,10	4 165,74	4 277,80	4 393,82	4 495,83	4 612,43	4 733,12
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 936,69	2 488,76	3 965,23	7 812,27	2 487,95	3 545,61	3 760,11	3 909,26	4 038,10	4 165,74	4 277,80	4 393,82	4 495,83	4 612,43	4 733,12
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,29
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 936,69	2 488,76	3 965,23	7 812,27	2 487,95	3 545,61	3 760,11	3 909,26	4 038,10	4 165,74	4 277,80	4 393,82	4 495,83	4 612,43	7 215,40
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	110,00	151,65	219,51	429,31	137,77	203,90	216,24	224,82	232,22	239,56	246,01	252,68	258,38	264,85	271,53
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	110,00	151,65	219,51	429,31	137,77	203,90	216,24	224,82	232,22	239,56	246,01	252,68	258,38	264,85	413,93
065	ООО "Теплосервис"	184	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	25,90	25,58	28,90	27,96	27,48	27,25	27,25	27,25	27,25	27,25	27,25	27,25	26,81	26,81	26,81
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	25,21	24,89	28,22	27,28	26,80	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,13	26,13	26,13
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,69	0,69	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
			Тоже в %	%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	3%	3%

			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	9,95	193,50	30,84	60,73	11,49	307,73	325,58	339,58	353,16	367,29	381,98	397,26	413,15	429,67	446,86	464,74
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	717,77	372,13	1 813,41	5 424,12	828,60	369,00	390,40	407,18	423,47	440,41	458,03	476,35	495,40	515,22	535,83	557,26
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,20	1 204,52	1 280,41	1 338,02	1 391,54	1 426,33	1 461,99	1 480,26	1 509,86	1 540,06	1 570,86
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,20	1 204,52	1 280,41	1 338,02	1 391,54	1 426,33	1 461,99	1 480,26	1 509,86	1 540,06	1 570,86
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,20	1 204,52	1 280,41	1 338,02	1 391,54	1 426,33	1 461,99	1 480,26	1 509,86	1 540,06	1 570,86
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	209,15	791,42	815,51	1 231,74	241,45	706,57	747,55	779,69	810,88	843,31	877,05	912,13	948,61	986,56	1 026,02	1 067,06
			Страховые взносы	тыс. руб.	63,16	239,01	246,28	371,99	72,92	211,97	224,26	233,91	243,26	252,99	263,11	273,64	284,58	295,97	307,81	320,12
			Амортизация	тыс. руб.	608,91	703,01	703,01	716,13	716,13	716,13	716,13	716,13	716,13	716,13	716,13	716,13	716,13	716,13	1 747,20	3 113,85
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	164,43	211,52	390,96	76,10	43,59	43,82	46,37	48,36	50,29	52,31	54,40	56,57	58,84	61,19	63,64	66,18
			аренда	тыс. руб.	7,24	141,09	335,06	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	595,60	138,30	138,30	138,30	138,30	138,30	138,30	138,30	138,30	138,30	138,30	138,30
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 953,68	2 510,59	4 000,02	7 880,81	2 509,78	3 576,72	3 793,10	3 943,55	4 073,52	4 202,29	4 315,33	4 432,37	4 535,27	4 652,90	4 774,64	4 900,65
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 953,68	2 510,59	4 000,02	7 880,81	2 509,78	3 576,72	3 793,10	3 943,55	4 073,52	4 202,29	4 315,33	4 432,37	4 535,27	4 652,90	4 774,64	4 900,65
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 953,68	2 510,59	4 000,02	7 880,81	2 509,78	3 576,72	3 793,10	3 943,55	4 073,52	4 202,29	4 315,33	4 432,37	4 535,27	4 652,90	4 774,64	4 900,65
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	77,73	101,18	142,11	281,87	91,33	134,57	142,71	148,37	153,26	158,11	162,36	166,77	173,54	178,04	182,70	187,52
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	77,73	101,18	142,11	281,87	91,33	134,57	142,71	148,37	153,26	158,11	162,36	166,77	173,54	178,04	182,70	187,52
055	АО "ТЭИК"	185	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	34,15	32,82	37,60	36,63	35,68	36,37	36,37	36,37	36,37	36,37	36,88	36,88	36,88	36,88	36,88	36,48
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	34,15	32,19	36,97	36,00	35,05	35,74	35,74	35,74	35,73	35,74	36,26	36,27	36,28	36,28	36,29	35,89
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,00	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,64	0,63	0,62	0,62	0,61	0,61	0,60	0,58
			Тоже в %	%	0%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	210,22	174,64	336,11	15,04	7,77	8,14	8,61	8,98	9,34	9,71	10,10	10,51	10,93	11,36	11,82	12,29
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	365,78	667,27	508,61	538,11	561,24	583,69	607,04	641,06	666,71	693,38	721,11	749,95	779,95
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,62	970,36	1 031,49	1 077,90	1 121,02	1 165,21	1 194,34	1 221,21	1 245,64	1 270,55	1 281,71
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,62	970,36	1 031,49	1 077,90	1 121,02	1 165,21	1 194,34	1 221,21	1 245,64	1 270,55	1 281,71
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,62	970,36	1 031,49	1 077,90	1 121,02	1 165,21	1 194,34	1 221,21	1 245,64	1 270,55	1 281,71
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	832,22	854,69	876,26	1 043,05	994,78	1 145,96	1 212,42	1 264,56	1 315,14	1 367,74	1 444,40	1 502,18	1 562,26	1 624,75	1 689,75	1 757,33
			Страховые взносы	тыс. руб.	249,67	256,41	263,75	312,91	300,42	346,08	366,15	381,90	397,17	413,06	436,21	453,66	471,80	490,68	510,30	530,72
			Амортизация	тыс. руб.	1 177,91	1 176,93	1 167,76	999,35	1 009,66	912,23	912,23	912,23	912,23	1 442,80	2 371,53	4 207,84	5 390,87	6 930,30	6 930,30	9 483,46
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,56	1 459,29	3 295,61	4 478,64	6 018,07	6 018,07	8 571,22
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	585,98	526,99	467,66	548,77	112,81	190,29	199,95	207,52	214,87	222,51	233,64	242,04	250,76	259,84	269,28	279,10
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	466,															

			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	3 522,26	3 355,21	3 541,63	3 751,87	3 274,45	4 277,24	4 501,14	4 661,23	4 803,67	4 946,64	5 136,18	5 274,98	5 415,90	5 558,94	5 707,21
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 751,87	3 274,45	4 277,24	4 501,14	4 661,23	4 803,67	4 946,64	5 136,18	5 274,98	5 415,90	5 558,94	5 707,21
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,45	1 752,61	3 940,62	5 298,39	7 061,03	6 928,63
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 522,26	3 355,21	3 541,63	3 751,87	3 274,45	4 277,24	4 501,14	4 661,23	4 803,67	5 588,09	6 888,80	9 215,59	10 714,29	12 619,97	12 635,84
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	103,13	104,23	95,80	104,22	93,41	119,67	125,94	130,42	134,45	138,42	141,65	145,45	149,30	153,24	157,28
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	103,13	104,23	95,80	104,22	93,41	119,67	125,94	130,42	134,45	156,36	189,99	254,11	295,35	347,89	348,22
008	АО "УТЭ ВДНХ"	186	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	65,56	65,98	96,61	91,20	86,15	99,13	99,13	154,79	159,61	159,61	159,61	159,61	159,61	159,61	159,61
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	59,02	59,43	88,70	83,29	78,14	90,99	90,98	146,64	151,52	151,62	151,74	151,82	151,90	151,92	151,99
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	6,55	6,55	7,91	7,91	8,00	8,15	8,16	8,16	8,09	7,99	7,87	7,79	7,71	7,69	7,62
			Тоже в %	%	10%	10%	8%	9%	9%	8%	8%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	751,86	266,34	323,37	999,17	1 956,58	689,84	729,85	761,24	791,68	823,35	856,29	890,54	926,16	963,21	1 001,73
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	883,04	1 039,31	1 382,64	1 740,36	15 819,18	5 350,84	5 530,55	5 985,19	6 295,80	6 547,64	6 809,54	7 081,92	7 365,20	7 659,81	7 966,20
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,73	3 472,56	3 758,03	3 953,06	4 111,18	4 275,63	4 446,65	4 624,52	4 809,50	5 001,88
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	727,41	1 228,21	2 432,62	0,00	0,00	2 910,57	3 236,56	5 372,16	5 788,65	6 020,20	6 170,71	6 324,97	6 467,29	6 596,63	6 728,56
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,57	3 236,56	5 372,16	5 788,65	6 020,20	6 170,71	6 324,97	6 467,29	6 596,63	6 728,56
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,57	3 236,56	5 372,16	5 788,65	6 020,20	6 170,71	6 324,97	6 467,29	6 596,63	6 728,56
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	727,41	1 228,21	2 432,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	9 433,19	8 475,47	10 853,24	18 785,57	28 517,92	14 524,01	15 011,81	16 245,86	17 088,97	17 772,53	18 483,43	19 222,77	19 991,68	20 791,35	21 623,00
			Страховые взносы	тыс. руб.	2 842,67	2 566,04	3 105,16	5 357,12	8 612,41	4 386,25	4 533,57	4 906,25	5 160,87	5 367,30	5 582,00	5 805,28	6 037,49	6 278,99	6 530,15
			Амортизация	тыс. руб.	201,43	154,05	8 766,98	33 473,75	33 465,21	33 320,91	55 133,82	55 133,82	63 138,74	75 416,32	91 773,39	109 263,31	120 509,23	131 021,73	145 992,15
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 812,91	21 812,91	29 817,83	42 095,41	58 452,47	75 942,40	87 188,32	97 700,82	112 671,24	125 448,92
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 114,33	893,59	3 777,06	8 918,43	8 879,14	9 214,26	9 581,22	10 309,83	10 827,99	11 261,11	11 711,56	12 180,02	12 667,22	13 173,91	13 700,87
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,48	621,69	672,79	707,71	736,02	765,46	796,07	827,92	861,03	895,48
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	4 823,57	3 357,53	4 354,90	0,00	0,00	3 598,81	3 598,81	3 598,81	3 598,81	3 598,81	3 598,81	3 598,81	3 598,81	3 598,81	3 598,81
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	20 777,50	17 980,54	34 995,96	69 274,40	97 250,57	73 995,50	75 543,28	80 500,25	82 873,70	84 711,86	86 533,25	88 425,23	90 374,76	92 383,61	94 470,24
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	69 274,40	97 250,57	73 995,50	75 543,28	80 500,25	82 873,70	84 711,86	86 533,25	88 425,23	90 374,76	92 383,61	94 470,24
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 371,80	25 891,92	35 089,99	49 277,59	68 127,18	87 986,55	99 912,13	110 703,60	126 653,42
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	20 777,50	17 980,54	34 995,96	69 274,40	97 250,57	73 995,50	101 915,08	106 392,17	117 963,69	133 989,45	154 660,43	176 411,77	190 286,89	203 087,22	221 123,66
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	352,07	302,56	394,53	831,72	1 244,50	813,26	830,36	548,98	546,97	558,70	570,28	582,45	594,97	608,12	621,54
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	352,07	302,56	394,53	831,72	1 244,50	813,26	1 120,24	725,56	778,56	883,70	1 019,26	1 162,00	1 252,74	1 336,84	1 454,82
027	ФГАУ "ОК "Шереметьевский"	189	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	6,48	6,01	6,44	6,62	6,36	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,41
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	5,88	5,41	5,83	6,02	5,75	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,84	5,84	5,84	5,85
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58
			Тоже в %	%	9%	10%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	8,91	64,73	11,71	13,57	19,94	18,88	19,97	20,83	21,66	22,53	23,43	24,37	25,34	26,36	27,41
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Услуги производственного характера	тыс. руб.	188,33	438,70	546,99	282,59	286,47	294,86	311,96	325,38	338,39	351,93	366,00	380,64	395,87	411,70	428,17	445,30
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	171,67	426,05	521,29	281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,80	813,76	865,03	903,95	940,11	963,62	987,71	1 009,93	1 030,13	1 050,73	1 068,94
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,80	813,76	865,03	903,95	940,11	963,62	987,71	1 009,93	1 030,13	1 050,73	1 068,94
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,80	813,76	865,03	903,95	940,11	963,62	987,71	1 009,93	1 030,13	1 050,73	1 068,94
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	2 108,74	2 106,15	2 983,92	4 581,72	4 004,23	4 150,08	4 390,79	4 579,59	4 762,77	4 953,29	5 151,42	5 357,47	5 571,77	5 794,64	6 026,43	6 267,49
			Страховые взносы	тыс. руб.	843,50	638,05	910,00	1 558,21	1 217,28	1 261,62	1 334,80	1 392,20	1 447,88	1 505,80	1 566,03	1 628,67	1 693,82	1 761,57	1 832,03	1 905,32
			Амортизация	тыс. руб.	17,29	11,93	11,93	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,50	3 316,76	5 538,76	8 607,94	12 818,69	12 818,69	19 047,34
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,50	3 316,76	5 538,76	8 607,94	12 818,69	12 818,69	19 047,34
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1,10	21,00	28,14	59,01	72,11	66,22	70,94	73,81	76,77	79,84	83,03	86,35	89,81	93,40	97,13	101,02
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	3 167,86	3 280,57	4 492,70	6 512,53	5 600,03	6 523,47	6 942,22	7 256,83	7 551,43	7 853,49	8 153,53	8 465,21	8 786,54	9 117,80	9 461,91	9 816,56
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	6 512,53	5 600,03	6 523,47	6 942,22	7 256,83	7 551,43	7 853,49	8 153,53	8 465,21	8 786,54	9 117,80	9 461,91	9 816,56
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,39	3 977,24	6 590,67	10 179,46	15 080,88	14 798,86	22 047,29
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 167,86	3 280,57	4 492,70	6 512,53	5 600,03	6 523,47	6 942,22	7 256,83	7 551,43	9 651,88	12 130,77	15 055,88	18 965,99	24 198,68	24 260,77	31 863,86
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	538,59	606,50	770,01	983,17	880,81	1 119,73	1 191,61	1 245,61	1 295,66	1 346,93	1 397,72	1 450,35	1 504,30	1 561,01	1 618,26	1 682,36
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	538,59	606,50	770,01	983,17	880,81	1 119,73	1 191,61	1 245,61	1 295,66	1 655,36	2 079,52	2 579,53	3 247,07	4 142,93	4 149,29	5 460,82
066	ООО "ЭТК № 2"	190	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	4,96	4,98	5,96	5,76	5,57	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	4,57	4,50	5,25	5,04	4,85	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,39	0,49	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
			Тоже в %	%	8%	10%	12%	12%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	2,44	1,38	0,81	63,22	0,00	22,46	26,97	26,35	27,17	17,82	17,91	17,90	18,43	16,32	16,80	17,41
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	3,58	3,46	40,77	196,78	183,16	144,03	152,38	158,93	165,29	171,90	178,78	185,93	193,37	201,10	209,15	217,51
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43	96,44	108,49	122,65	100,33	123,61	135,41	142,22	140,59	162,91	166,82
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43	96,44	108,49	122,65	100,33	123,61	135,41	142,22	140,59	162,91	166,82
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43	96,44	108,49	122,65	100,33	123,61	135,41	142,22	140,59	162,91	166,82
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	36,75	44,02	115,83	93,91	56,96	38,72	40,97	42,73	44,44	46,21	48,06	49,99	51,99	54,06	56,23	58,48
			Страховые взносы	тыс. руб.	11,10	13,29	34,98	28,36	17,20	11,69	12,37	12,90	13,42	13,96	14,52	15,10	15,70	16,33	16,98	17,66
			Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	10,60	10,04	0,00	57,09	67,91	177,70	124,70	581,20	618,88	700,96	613,82	910,77	946,77
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	95,04	92,18	255,78	273,63	231,62	185,78	196,56	205,01	213,21	221,74	230,61	239,83	249,43	259,41	269,78	280,57
			аренда	тыс. руб.	93,89	73,84	255,59	248,33	230,21	184,93	195,65	204,07	212,23	220,72	229,55	238,73	248,28	258,21	268,54	279,28
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	5,56	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0															

			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	154,46	154,32	448,18	667,72	501,58	469,12	525,69	554,42	586,18	571,96	613,48	644,16	671,14	687,81	731,84	758,45
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	154,46	154,32	448,18	667,72	501,58	469,12	525,69	554,42	586,18	571,96	613,48	644,16	671,14	687,81	731,84	758,45
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	154,46	154,32	448,18	667,72	501,58	469,12	525,69	554,42	586,18	571,96	613,48	644,16	671,14	687,81	731,84	758,45
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	33,72	34,28	85,26	115,99	90,11	95,14	106,61	112,44	118,88	116,00	124,42	130,64	136,11	139,49	148,42	153,82
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	33,72	34,28	85,26	115,99	90,11	95,14	106,61	112,44	118,88	116,00	124,42	130,64	136,11	139,49	148,42	153,82
066	ООО "ЭТК № 2"	191	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	9,10	9,27	10,77	10,60	10,21	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	8,19	8,14	9,10	8,93	8,55	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,90	1,14	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
			Тоже в %	%	10%	12%	15%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	5,62	3,17	1,87	145,44	0,00	51,67	62,03	60,62	62,50	40,99	41,20	41,19	42,41	37,55	38,64	40,04
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	8,23	7,96	93,80	452,71	421,36	331,34	350,56	365,63	380,26	395,47	411,29	427,74	444,85	462,64	481,15	500,40
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,83	221,87	249,58	282,16	230,81	284,36	311,51	327,19	323,44	374,77	383,78
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,83	221,87	249,58	282,16	230,81	284,36	311,51	327,19	323,44	374,77	383,78
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,83	221,87	249,58	282,16	230,81	284,36	311,51	327,19	323,44	374,77	383,78
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	84,54	101,26	266,48	216,03	131,04	89,08	94,25	98,30	102,23	106,32	110,57	114,99	119,59	124,38	129,35	134,53
			Страховые взносы	тыс. руб.	25,53	30,58	80,48	65,24	39,57	26,90	28,46	29,69	30,87	32,11	33,39	34,73	36,12	37,56	39,06	40,63
			Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	24,37	23,09	0,00	131,33	156,22	408,80	286,89	1 337,07	1 423,76	1 612,59	1 412,11	2 095,25	2 178,08
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	218,65	212,05	588,42	629,49	532,85	427,40	452,19	471,64	490,50	510,12	530,53	551,75	573,82	596,77	620,64	645,47
			аренда	тыс. руб.	216,00	169,88	587,98	571,29	529,61	425,43	450,11	469,46	488,24	507,77	528,08	549,20	571,17	594,02	617,78	642,49
			Расходы на покупку технологического расхода (потери) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	12,78	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	355,34	355,02	1 031,05	1 536,11	1 153,92	1 079,23	1 209,36	1 275,46	1 348,53	1 315,82	1 411,34	1 481,91	1 543,98	1 582,34	1 683,63	1 744,84
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	355,34	355,02	1 031,05	1 536,11	1 153,92	1 079,23	1 209,36	1 275,46	1 348,53	1 315,82	1 411,34	1 481,91	1 543,98	1 582,34	1 683,63	1 744,84
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	355,34	355,02	1 031,05	1 536,11	1 153,92	1 079,23	1 209,36	1 275,46	1 348,53	1 315,82	1 411,34	1 481,91	1 543,98	1 582,34	1 683,63	1 744,84
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	43,19	43,45	112,66	144,93	112,97	124,72	139,75	147,39	155,83	152,06	163,09	171,25	178,42	182,85	194,56	201,63
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	43,19	43,45	112,66	144,93	112,97	124,72	139,75	147,39	155,83	152,06	163,09	171,25	178,42	182,85	194,56	201,63
066	ООО "ЭТК № 2"	192	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	4,62	5,08	5,78	5,57	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	4,26	4,61	5,09	4,88	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,36	0,47	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
			Тоже в %	%	8%	9%	12%	12%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	2,60	1,47	0,87	67,38	0,00	23,94	28,74	28,09	28,96	18,99	19,09	19,08	19,65	17,39	17,90	18,55
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	3,81	3,69	43,45	209,73	195,21	153,50	162,41	169,39	176,16	183,21	190,54	198,16	206,09	214,33	222,90	231,82
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	102,79	115,62	130,72	106,93	131,74	144,31	151,58	149,84	173,62	177,79

			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	102,79	115,62	130,72	106,93	131,74	144,31	151,58	149,84	173,62	177,79
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	102,79	115,62	130,72	106,93	131,74	144,31	151,58	149,84	173,62	177,79
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	39,16	46,91	123,45	100,08	60,71	41,27	43,66	45,54	47,36	49,25	51,23	53,27	55,41	57,62	59,93	62,32
			Страховые взносы	тыс. руб.	11,83	14,17	37,28	30,22	18,33	12,46	13,19	13,75	14,30	14,87	15,47	16,09	16,73	17,40	18,10	18,82
			Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	11,29	10,70	0,00	60,84	72,38	189,39	132,91	619,43	659,59	747,07	654,20	970,68	1 009,05
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	101,30	98,24	272,60	291,63	246,86	198,01	209,49	218,50	227,24	236,33	245,78	255,61	265,84	276,47	287,53	299,03
			аренда	тыс. руб.	100,07	78,70	272,40	264,67	245,35	197,09	208,52	217,49	226,19	235,24	244,65	254,43	264,61	275,19	286,20	297,65
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	5,92	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	164,62	164,47	477,66	711,64	534,58	499,98	560,27	590,89	624,74	609,59	653,84	686,53	715,29	733,06	779,98	808,34
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	164,62	164,47	477,66	711,64	534,58	499,98	560,27	590,89	624,74	609,59	653,84	686,53	715,29	733,06	779,98	808,34
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	164,62	164,47	477,66	711,64	534,58	499,98	560,27	590,89	624,74	609,59	653,84	686,53	715,29	733,06	779,98	808,34
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	39,05	36,02	94,95	127,82	97,64	104,42	117,01	123,40	130,47	127,31	136,55	143,38	149,38	153,09	162,89	168,82
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	39,05	36,02	94,95	127,82	97,64	104,42	117,01	123,40	130,47	127,31	136,55	143,38	149,38	153,09	162,89	168,82
071	ГБУСО МО "Центр Социально-Медицине	193	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	3,61	3,20	3,38	3,22	3,27	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	3,61	3,20	3,14	2,99	3,03	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
			Тоже в %	%	0%	0%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	72,91	0,00	70,90	78,31	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,43	270,69	287,75	300,69	312,72	320,54	328,55	335,95	342,66	349,52	356,51
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,43	270,69	287,75	300,69	312,72	320,54	328,55	335,95	342,66	349,52	356,51
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,43	270,69	287,75	300,69	312,72	320,54	328,55	335,95	342,66	349,52	356,51
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 501,94	0,00	1 281,47	1 300,94	1 217,13	1 300,94	1 376,40	1 435,58	1 493,01	1 552,73	1 614,84	1 679,43	1 746,61	1 816,47	1 889,13	1 964,70
			Страховые взносы	тыс. руб.	450,58	0,00	384,44	390,28	365,14	392,89	415,67	433,55	450,89	468,92	487,68	507,19	527,48	548,57	570,52	593,34
			Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,73	948,30	948,30	948,30	2 115,13	2 115,13	2 115,13
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,73	948,30	948,30	948,30	2 115,13	2 115,13	2 115,13
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1,00	0,00	0,81	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	396,62	73,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	2 026,43	396,62	1 810,75	1 770,33	1 711,41	1 937,26	2 062,76	2 156,88	2 244,59	2 334,37	2 423,06	2 515,17	2 610,03	2 707,71	2 809,17	2 914,54

			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 770,33	1 711,41	1 937,26	2 062,76	2 156,88	2 244,59	2 334,37	2 423,06	2 515,17	2 610,03	2 707,71	2 809,17	2 914,54
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,88	1 136,69	1 115,83	1 094,96	2 484,79	2 438,26	2 391,73
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	2 026,43	396,62	1 810,75	1 770,33	1 711,41	1 937,26	2 062,76	2 156,88	2 244,59	2 873,26	3 559,75	3 631,00	3 704,99	5 192,50	5 247,43	5 306,27
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	609,45	131,93	575,94	548,94	523,46	648,51	690,52	722,03	750,99	780,57	810,23	841,03	872,07	904,70	938,60	973,38
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	609,45	131,93	575,94	548,94	523,46	648,51	690,52	722,03	750,99	960,76	1 190,31	1 214,14	1 237,92	1 734,93	1 753,28	1 772,16
051	АО "ДУКС"	196	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	18,11	15,46	18,50	17,68	17,21	17,92	17,92	17,92	17,92	17,92	17,92	17,92	17,92	17,92	17,92	17,92
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	17,26	14,65	17,76	16,94	16,47	17,17	17,17	17,17	17,17	17,18	17,18	17,18	17,18	17,18	17,19	17,20
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,85	0,81	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73	0,72	0,72
			Тоже в %	%	5%	5%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	118,43	252,32	528,88	254,03	80,06	240,79	254,75	265,71	276,33	287,39	298,88	310,84	323,27	336,20	349,65	363,64
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	144,24	771,79	1 739,26	1 122,16	365,35	1 337,39	1 414,96	1 475,80	1 534,83	1 596,23	1 660,08	1 726,48	1 795,54	1 867,36	1 942,05	2 019,74
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	356,92	818,34	0,00	1 132,65	1 198,35	1 249,88	1 299,87	1 351,87	1 405,94	1 462,18	1 520,67	1 581,49	1 644,75	1 710,54
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,23	1 972,94	2 097,24	2 191,61	2 279,28	2 336,26	2 394,67	2 448,55	2 497,52	2 547,47	2 598,42
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,23	1 972,94	2 097,24	2 191,61	2 279,28	2 336,26	2 394,67	2 448,55	2 497,52	2 547,47	2 598,42
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,23	1 972,94	2 097,24	2 191,61	2 279,28	2 336,26	2 394,67	2 448,55	2 497,52	2 547,47	2 598,42
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	3 737,38	3 689,26	4 549,90	6 029,31	4 193,76	4 253,76	4 500,47	4 694,00	4 881,76	5 077,03	5 280,11	5 491,31	5 710,96	5 939,40	6 176,98	6 424,06
			Страховые взносы	тыс. руб.	1 184,75	1 169,50	1 442,32	523,34	1 329,42	1 348,44	1 426,65	1 488,00	1 547,52	1 609,42	1 673,79	1 740,75	1 810,38	1 882,79	1 958,10	2 036,43
			Амортизация	тыс. руб.	817,59	810,51	936,45	931,07	761,21	761,21	761,21	761,21	761,21	761,21	5 410,89	6 661,36	6 733,04	6 733,04	6 733,04	9 168,27
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,50	2 379,97	2 451,66	2 451,66	2 451,66	4 886,89
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	925,10	986,80	695,90	6 498,46	385,94	362,19	387,35	403,15	419,28	436,05	453,49	471,63	490,49	510,11	530,52	551,74
			аренда	тыс. руб.	122,17	122,17	122,16	6 271,56	128,22	111,83	118,32	123,41	128,34	133,48	138,82	144,37	150,15	156,15	162,40	168,89
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,42	-58,42	-58,42	-58,42	-58,42	-58,42	-58,42	-58,42	-58,42	-58,42	-58,42
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	6 927,49	7 680,17	9 892,71	15 358,37	7 115,74	10 019,58	10 659,92	11 126,68	11 554,12	11 988,17	12 405,40	12 838,46	13 281,98	13 736,17	14 207,56	14 696,80
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	15 358,37	7 115,74	10 019,58	10 659,92	11 126,68	11 554,12	11 988,17	12 405,40	12 838,46	13 281,98	13 736,17	14 207,56	14 696,80
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,57	2 852,54	2 886,85	2 832,91	2 778,97	5 669,23
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	6 927,49	7 680,17	9 892,71	15 358,37	7 115,74	10 019,58	10 659,92	11 126,68	11 554,12	11 988,17	13 770,97	15 691,00	16 168,83	16 569,09	16 986,53	20 366,03
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	394,98	515,97	551,65	868,59	413,39	583,59	620,88	648,07	672,96	697,99	722,01	747,20	773,01	799,44	826,49	854,57
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	394,98	515,97	551,65	868,59	413,39	583,59	620,88	648,07	672,96	697,99	801,49	913,21	941,02	964,32	988,16	1 184,21
001	ПАО "МОЭК"	197	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	2,40	2,42	2,60	2,44	2,48	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	2,37	2,39	2,57	2,41	2,46	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
			Тоже в %	%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	9,03	10,08	10,52	34,08	9,81	13,76	1,70	1,76	1,83	1,89	1,98	2,05	2,12	2,20	2,29	2,37
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	83,28	74,90	89,41	116,03	116,79	145,18	18,29	19,07	19,85	20,65	21,50	22,36	23,26	24,19	25,16	26,17
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	32,03	33,03	40,37	53,45	73,00	77,22	9,73	10,15	10,57	10,99	11,45	11,91	12,40	12,89	13,41	13,95
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	31,48	45,39	56,56	7,48	8,03	8,54	8,76	8,83	9,21	9,39	9,62	9,97	10,28
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	31,48	45,39	56,56	7,48	8,03	8,54	8,76	8,83	9,21	9,39	9,62	9,97	10,28
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	31,48	45,39	56,56	7,48	8,03	8,54	8,76	8,83	9,21	9			

			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	91,24	92,83	95,34	135,32	148,91	159,90	20,14	21,01	21,85	22,72	23,63	24,58	25,56	26,58	27,64	28,75
			Страховые взносы	тыс. руб.	25,82	26,24	27,14	38,73	42,35	45,76	5,76	6,01	6,25	6,50	6,76	7,03	7,31	7,61	7,91	8,23
			Амортизация	тыс. руб.	97,76	100,09	107,76	176,96	148,73	135,18	18,28	20,71	23,57	38,75	60,33	79,20	99,56	117,93	131,96	144,34
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	166,31	184,76	183,36	185,83	194,14	206,91	26,00	27,07	28,12	29,21	30,35	31,52	32,75	34,02	35,35	36,73
			аренда	тыс. руб.	20,11	18,74	20,44	1,80	24,44	4,59	0,58	0,60	0,63	0,65	0,68	0,71	0,73	0,76	0,79	0,83
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	66,33	57,19	88,24	77,69	52,81	66,66	7,79	7,73	7,73	7,69	7,71	7,69	7,66	7,65	7,63	7,61
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02	7,13	0,83	0,83	0,83	0,82	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	0,81
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	539,76	546,09	601,78	796,12	816,94	837,04	103,79	107,19	110,67	113,84	117,23	120,87	124,42	128,19	132,25	136,40
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	539,76	546,09	601,78	796,12	816,94	837,04	103,79	107,19	110,67	113,84	117,23	120,87	124,42	128,19	132,25	136,40
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	539,76	546,09	601,78	796,12	816,94	837,04	103,79	107,19	110,67	113,84	117,23	120,87	124,42	128,19	132,25	136,40
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	227,37	228,85	234,39	325,95	328,79	339,19	42,06	43,44	44,85	46,13	47,50	48,98	50,42	51,95	53,59	55,26
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	227,37	228,85	234,39	325,95	328,79	339,19	42,06	43,44	44,85	46,13	47,50	48,98	50,42	51,95	53,59	55,26
001	ПАО "МОЭК"	198	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	3,18	3,07	3,12	2,30	2,83	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,14	2,78	2,78
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	3,03	2,92	2,96	1,69	2,22	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,96	1,97	1,55	2,20	2,21
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,16	0,16	0,16	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,59	0,59	0,58	0,57
			Тоже в %	%	5%	5%	5%	27%	22%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	23%	23%	27%	21%	21%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	19,59	21,85	22,82	179,28	51,62	72,38	6,51	6,74	7,01	7,25	7,57	7,85	8,13	8,44	8,76	9,09
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	180,60	162,43	193,91	610,48	614,47	763,82	70,03	73,05	76,03	79,07	82,33	85,62	89,08	92,64	96,35	100,20
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	69,46	71,64	87,55	281,21	384,09	406,25	37,25	38,85	40,47	42,09	43,87	45,62	47,48	49,38	51,35	53,41
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	165,61	238,81	297,58	28,66	30,74	32,71	33,56	33,81	35,27	35,94	36,83	38,19	39,39
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	165,61	238,81	297,58	28,66	30,74	32,71	33,56	33,81	35,27	35,94	36,83	38,19	39,39
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	165,61	238,81	297,58	28,66	30,74	32,71	33,56	33,81	35,27	35,94	36,83	38,19	39,39
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	197,88	201,32	206,76	711,97	783,45	841,28	77,13	80,45	83,67	87,01	90,49	94,11	97,88	101,79	105,86	110,10
			Страховые взносы	тыс. руб.	55,98	56,91	58,87	203,76	222,81	240,77	22,07	23,02	23,94	24,90	25,90	26,93	28,01	29,13	30,30	31,51
			Амортизация	тыс. руб.	212,00	217,05	233,70	931,03	782,48	711,22	70,01	79,31	90,25	148,40	231,02	303,29	381,28	451,62	505,35	552,75
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,96	743,38	2 121,64	3 627,77	4 425,45	5 176,89
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	360,67	400,69	397,64	977,70	1 021,40	1 088,59	99,55	103,67	107,69	111,85	116,21	120,72	125,41	130,29	135,37	140,65
			аренда	тыс. руб.	43,61	40,64	44,33	9,49	128,59	24,16	2,22	2,31	2,40	2,50	2,60	2,70	2,81	2,92	3,04	3,16
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	143,84	124,04	191,37	408,76	277,85	350,73	29,82	29,61	29,59	29,44	29,54	29,46	29,35	29,28	29,22	29,16
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	305,24	37,53	3,19	3,17	3,17	3,15	3,16	3,15	3,14	3,13	3,13	3,12
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 170,56	1 184,29	1 305,07	4 188,60	4 298,13	4 403,89	397,46	410,48	423,82	435,93	448,92	462,86	476,46	490,91	506,43	522,34
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 170,56	1 184,29	1 305,07	4 188,60	4 298,13	4 403,89	397,46	410,48	423,82	435,93	448,92	462,86	476,46	490,91	506,43	522,34
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,48	891,12	2 541,08	4 315,31	5 199,90	6 011,03

			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 170,56	1 184,29	1 305,07	4 188,60	4 298,13	4 403,89	397,46	410,48	423,82	435,93	868,40	1 353,98	3 017,54	4 806,22	5 706,33	6 533,37
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	386,52	406,25	440,30	1 821,71	1 519,05	2 262,52	204,19	210,89	217,74	223,58	229,81	236,12	242,13	315,97	229,92	236,33
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	386,52	406,25	440,30	1 821,71	1 519,05	2 262,52	204,19	210,89	217,74	223,58	444,54	690,72	1 533,48	3 093,51	2 590,69	2 955,97
013	АО "НПО "МРТЗ"	200	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	59,79	53,00	64,62	55,58	57,74	55,76	45,46	45,46	44,95	33,73	33,73	33,73	33,73	33,06	33,06	29,95
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	58,39	51,61	62,54	53,50	55,65	53,68	43,38	43,38	42,87	31,67	31,75	31,77	31,77	31,09	31,11	28,01
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,39	1,39	2,09	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,06	1,99	1,96	1,96	1,97	1,95	1,93
			Тоже в %	%	2%	3%	3%	4%	4%	4%	5%	5%	5%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	229,06	313,00	204,69	258,72	125,55	132,84	138,55	144,09	149,85	155,85	162,08	168,57	175,31	182,32	189,61
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	2 036,53	2 329,58	4 093,24	4 562,82	1 422,27	2 740,17	2 899,09	3 023,76	3 144,71	3 270,49	3 401,31	3 537,37	3 678,86	3 826,02	3 979,06	4 138,22
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	183,57	906,85	0,00	0,00	0,00	1 527,23	1 615,81	1 685,28	1 752,70	1 822,80	1 895,72	1 971,54	2 050,41	2 132,42	2 217,72	2 306,43
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406,14	3 087,80	3 282,33	3 391,70	2 646,93	2 713,10	2 780,93	2 843,50	2 842,86	2 899,71	2 679,03
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406,14	3 087,80	3 282,33	3 391,70	2 646,93	2 713,10	2 780,93	2 843,50	2 842,86	2 899,71	2 679,03
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406,14	3 087,80	3 282,33	3 391,70	2 646,93	2 713,10	2 780,93	2 843,50	2 842,86	2 899,71	2 679,03
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	5 011,79	7 999,85	8 531,83	8 206,78	6 506,16	6 341,26	6 709,05	6 997,54	7 277,44	7 568,54	7 871,28	8 186,13	8 513,58	8 854,12	9 208,29	9 576,62
			Страховые взносы	тыс. руб.	1 533,61	2 447,95	2 610,74	2 511,28	1 990,88	1 940,43	2 052,97	2 141,25	2 226,90	2 315,97	2 408,61	2 504,96	2 605,16	2 709,36	2 817,74	2 930,45
			Амортизация	тыс. руб.	0,00	475,33	192,47	86,81	44,37	43,41	43,41	43,41	43,41	43,41	43,41	43,41	43,41	43,41	43,41	43,41
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,62	6 066,44	46 049,33	49 948,98	49 948,98	49 948,98	56 540,21
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	30 389,73	14 405,16	6 437,10	8 807,56	14 258,99	15 570,21	1 548,63	1 609,20	1 673,57	1 740,51	1 810,13	1 882,53	1 957,84	2 036,15	2 117,60	2 202,30
			аренда	тыс. руб.	0,00	7 603,75	4 192,65	1 759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	935,41	0,00	0,00	2 399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НБВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	39 907,06	27 886,93	22 178,39	26 779,06	26 447,48	30 167,16	16 473,79	17 236,03	17 901,81	17 735,71	18 403,69	19 097,41	19 810,90	20 487,22	21 248,11	21 759,63
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	26 779,06	26 447,48	30 167,16	16 473,79	17 236,03	17 901,81	17 735,71	18 403,69	19 097,41	19 810,90	20 487,22	21 248,11	21 759,63
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,19	7 300,48	55 506,33	59 207,92	58 109,04	57 010,17	63 880,08
			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	39 907,06	27 886,93	22 178,39	26 779,06	26 447,48	30 167,16	16 473,79	17 236,03	17 901,81	19 595,90	25 704,17	74 603,74	79 018,82	78 596,26	78 258,28	85 639,71
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	683,40	540,35	354,64	500,54	475,22	562,00	379,80	397,37	417,55	559,99	579,72	601,15	623,61	658,92	682,95	776,73
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	683,40	540,35	354,64	500,54	475,22	562,00	379,80	397,37	417,55	618,73	809,68	2 348,37	2 487,35	2 527,85	2 515,35	3 056,97
011	АО "СКИМ"	204	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	12,21	11,91	12,29	10,84	11,68	11,33	11,33	11,33	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	10,42	10,12	10,50	9,05	9,90	9,55	9,55	9,55	9,28	9,41	9,56	9,67	9,81	9,81	9,97	9,97
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,71	1,58	1,43	1,32	1,18	1,18	1,02	1,02
			Тоже в %	%	15%	15%	15%	16%	15%	16%	16%	16%	16%	14%	13%	12%	11%	11%	9%	9%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	152,28	122,41	119,78	116,07	129,79	559,22	591,65	617,09	641,78	667,45	694,15	721,91	750,79	780,82	812,05	844,54
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	1 989,91	2 157,83	1 464,79	1 484,57	1 539,39	314,14	317,45	331,10	344,35	358,12	372,45	387,35	402,84	418,95	435,71	453,14
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	1 661,71	1 125,95	1 246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	1 004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,55	1 148,19	1 220,53	1 236,90	1 286,37	1 318,53	1 351,50	1 381,90	1 409,54	1 437,73	1 466,49
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,55	1 148,19	1 220,53	1 236,90	1 286,37	1 318,53	1 351,50	1 381,90	1 409,54	1 437,73	1 466,49
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,55	1 148,19	1 220,53	1 236,90	1 286,37	1 318,53	1 351,50	1 381,90	1 409,54	1 437,73	1 466,49
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	1 004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,															

			Страховые взносы	тыс. руб.	673,09	714,55	779,90	916,91	679,47	720,15	727,75	759,05	789,41	820,98	853,82	887,98	923,49	960,43	998,85	1 038,81
			Амортизация	тыс. руб.	52,26	54,74	56,14	46,89	37,69	47,74	907,68	907,68	907,68	2 235,12	3 713,36	5 363,86	7 493,44	10 446,46	10 446,46	12 466,17
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,44	2 805,68	4 456,18	6 585,76	9 538,78	9 538,78	11 558,49
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	232,10	232,56	260,29	150,52	260,82	135,65	137,08	142,97	148,69	154,64	160,82	167,26	173,95	180,91	188,14	195,67
			аренда	тыс. руб.	0,00	69,18	69,18	0,00	89,87	68,72	69,45	72,43	75,33	78,34	81,48	84,73	88,12	91,65	95,32	99,13
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	6 303,54	5 617,21	5 244,15	5 711,40	4 867,65	5 748,82	5 940,29	6 216,63	6 430,93	6 686,26	6 932,50	7 188,12	7 450,08	7 718,53	7 997,18	8 286,40
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	5 711,40	4 867,65	5 748,82	5 940,29	6 216,63	6 430,93	6 686,26	6 932,50	7 188,12	7 450,08	7 718,53	7 997,18	8 286,40
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,88	3 362,86	5 296,59	7 773,22	11 198,53	10 988,68	13 220,66
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	6 303,54	5 617,21	5 244,15	5 711,40	4 867,65	5 748,82	5 940,29	6 216,63	6 430,93	8 291,14	10 295,37	12 484,70	15 223,30	18 917,07	18 985,86	21 507,05
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	605,16	554,98	499,42	630,78	491,91	602,08	622,13	651,08	693,00	710,20	724,97	743,47	759,47	786,84	802,25	831,27
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	605,16	554,98	499,42	630,78	491,91	602,08	622,13	651,08	693,00	880,67	1 076,64	1 291,29	1 551,88	1 928,43	1 904,60	2 157,52
093	АО "НИИТФА"	206	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	12,52	12,52	14,56	14,09	13,72	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	11,55	11,55	13,59	13,12	12,75	12,94	12,94	12,94	12,97	13,03	13,03	13,06	13,06	13,06	13,06	13,06
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,94	0,88	0,88	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
			Тоже в %	%	8%	8%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	55,00	687,76	270,55	304,25	897,01	47,87	50,64	52,82	54,93	57,13	59,42	61,79	64,26	66,83	69,51	72,29
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	1 264,50	290,99	501,75	288,28	849,94	369,67	3,95	4,12	4,29	4,46	4,64	4,82	5,01	5,22	5,42	5,64
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	1 264,50	290,99	501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,40	1 821,90	1 936,68	2 023,83	2 104,79	2 157,41	2 211,34	2 261,10	2 306,32	2 352,45	2 399,50
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,40	1 821,90	1 936,68	2 023,83	2 104,79	2 157,41	2 211,34	2 261,10	2 306,32	2 352,45	2 399,50
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,40	1 821,90	1 936,68	2 023,83	2 104,79	2 157,41	2 211,34	2 261,10	2 306,32	2 352,45	2 399,50
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	2 950,44	3 598,13	3 880,31	2 668,59	7 867,70	3 639,70	38,91	40,58	42,21	43,89	45,65	47,48	49,38	51,35	53,40	55,54
			Страховые взносы	тыс. руб.	885,13	1 079,44	1 171,85	805,91	2 376,04	1 099,19	11,75	12,26	12,75	13,26	13,79	14,34	14,91	15,51	16,13	16,77
			Амортизация	тыс. руб.	3 256,39	2 112,79	2 181,55	2 238,17	5 826,90	3 592,32	3 592,32	3 592,32	3 592,32	7 877,11	13 898,72	13 898,72	16 220,79	16 220,79	16 220,79	16 220,79
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284,79	10 306,40	10 306,40	12 628,47	12 628,47	12 628,47	12 628,47
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	577,81	594,30	675,03	210,81	189,65	84,22	21,35	22,19	23,08	24,00	24,96	25,96	27,00	28,08	29,20	30,37
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	266,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	8 989,27	8 363,41	8 681,04	6 782,49	18 007,27	10 471,38	5 540,83	5 660,97	5 753,40	5 839,85	5 898,17	5 958,05	6 013,98	6 065,62	6 118,43	6 172,42
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	6 782,49	18 007,27	10 471,38	5 540,83	5 660,97	5 753,40	5 839,85	5 898,17	5 958,05	6 013,98	6 065,62	6 118,43	6 172,42
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180,31	12 366,17	12 139,43	14 720,07	14 442,24	14 164,42	13 886,59
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	8 989,27	8 363,41	8 681,04	6 782,49	18 007,27	10 471,38	5 540,83	5 660,97	5 753,40	11 020,15	18 264,34	18 097,48	20 734,05	20 507,87	20 282,85	20 059,02
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	736,87	685,61	609,62	481,50	1 312,34	809,35	428,26	437,54	443,59	448,10	452,57	456,31	460,59	464,55	468,59	472,73
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	736,87	685,61	609,62	481,50	1 312,34	809,35	428,26	437,54	443,59	845,59	1 401,44	1 386,02	1 587,95	1 570,63	1 553,39	1 536,25
040	АО "ФПК"	207	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	17,81	14,78	19,96	19,13	17,96	19,68	19,68	19,68	19,68	19,68	19,68	19,68	19,68	19,68	19,68	19,68

			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	17,61	14,58	19,76	18,93	17,75	19,48	19,48	19,48	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,50	19,50	19,50
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
			Тоже в %	%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	638,09	355,48	0,00	1 022,76	371,51	412,21	436,11	454,87	473,06	491,98	511,66	532,13	553,41	575,55	598,57	622,52
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	0,00	1 355,13	1,53	4 302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	1 129,54	0,00	4 302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095,56	2 330,27	2 477,07	2 588,54	2 692,08	2 759,38	2 828,37	2 892,01	2 949,85	3 008,84	3 069,02
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095,56	2 330,27	2 477,07	2 588,54	2 692,08	2 759,38	2 828,37	2 892,01	2 949,85	3 008,84	3 069,02
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095,56	2 330,27	2 477,07	2 588,54	2 692,08	2 759,38	2 828,37	2 892,01	2 949,85	3 008,84	3 069,02
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	7 332,83	7 654,80	5 358,79	27,13	4 269,35	4 313,22	4 636,27	4 835,63	5 029,05	5 230,21	5 439,42	5 657,00	5 883,28	6 118,61	6 363,35	6 617,89
			Страховые взносы	тыс. руб.	2 229,18	2 327,06	0,00	0,00	1 297,88	1 293,97	1 390,88	1 450,69	1 508,72	1 569,06	1 631,83	1 697,10	1 764,98	1 835,58	1 909,01	1 985,37
			Амортизация	тыс. руб.	1 334,34	1 285,79	0,00	502,86	320,56	317,01	317,01	317,01	317,01	2 502,93	3 015,11	4 127,84	5 404,65	6 627,95	6 627,95	7 278,17
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185,92	2 698,11	3 810,84	5 087,65	6 310,94	6 310,94	6 961,16
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	522,45	805,35	2 046,90	11 395,31	226,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	676,72	0,00	0,00	0,00	423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	12 733,61	13 783,61	7 407,22	17 251,03	6 909,26	8 431,97	9 110,53	9 535,26	9 916,37	10 300,35	10 659,30	11 031,60	11 410,69	11 796,60	12 196,78	12 611,80
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	17 251,03	6 909,26	8 431,97	9 110,53	9 535,26	9 916,37	10 300,35	10 659,30	11 031,60	11 410,69	11 796,60	12 196,78	12 611,80
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,78	3 213,92	4 499,85	5 959,68	7 326,71	7 187,87	7 835,15
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	12 733,61	13 783,61	7 407,22	17 251,03	6 909,26	8 431,97	9 110,53	9 535,26	9 916,37	12 943,13	13 873,22	15 531,46	17 370,37	19 123,31	19 384,65	20 446,95
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	723,18	945,62	374,94	911,22	389,15	432,83	467,66	489,47	508,88	528,54	546,91	565,94	585,33	605,13	625,63	646,83
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	723,18	945,62	374,94	911,22	389,15	432,83	467,66	489,47	508,88	664,15	711,81	796,80	891,04	980,96	994,33	1 048,68
074	ГБУ ЦРИ "Красная Пахра"	209	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	7,10	6,79	7,39	7,01	9,34	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	13,82	13,82	13,78
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	7,10	5,67	6,58	6,20	8,54	6,18	6,18	6,18	6,16	6,16	6,17	6,17	6,17	13,00	13,00	12,97
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,00	1,12	0,80	0,80	0,80	0,83	0,83	0,83	0,85	0,84	0,84	0,84	0,83	0,82	0,82	0,81
			Тоже в %	%	0%	16%	11%	11%	9%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	6%	6%	6%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	54,02	69,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	466,56	530,64	873,62	2 177,51	384,40	360,01	343,05	357,80	372,12	387,00	402,48	418,58	435,32	496,06	515,90	536,54
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	39,58	0,00	0,00	448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,75	904,89	961,90	1 005,18	1 045,39	1 071,53	1 098,31	1 123,03	2 259,26	2 304,44	2 343,24
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,75	904,89	961,90	1 005,18	1 045,39	1 071,53	1 098,31	1 123,03	2 259,26	2 304,44	2 343,24
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,75	904,89	961,90	1 005,18	1 045,39	1 071,53	1 098,31	1 123,03	2 259,26	2 304,44	2 343,24
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	3 816,98	4 597,03	4 875,41	4 585,08	1 804,49	2 221,29	2 116,68	2 207,69	2 296,00	2 387,84	2 483,36	2 582,69	2 686,00	3 060,75	3 183,18	3 310,51
			Страховые взносы	тыс. руб.	1 145,86	1 264,10	1 472,37	1 384,69	544,96	670,83	639,24	666,72	693,39	721,13	749,97	779,97	811,17	924,35	961,32	999,77
			Амортизация	тыс. руб.	895,85	895,85	2 713,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,39	1 022,72	1 789,30	2 775,67	3 486,86	20 121,17	22 938,64
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00</														

			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	6 549,80	7 730,11	10 367,83	8 473,22	2 945,30	4 076,08	4 013,57	4 204,25	4 377,23	4 552,32	4 718,73	4 891,41	5 067,84	6 754,46	6 979,45
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	8 473,22	2 945,30	4 076,08	4 013,57	4 204,25	4 377,23	4 552,32	4 718,73	4 891,41	5 067,84	6 754,46	6 979,45
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,67	1 228,65	2 132,95	3 286,11	4 084,87	24 119,03
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	6 549,80	7 730,11	10 367,83	8 473,22	2 945,30	4 076,08	4 013,57	4 204,25	4 377,23	4 981,99	5 947,38	7 024,36	8 353,95	10 839,33	31 098,48
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	1 097,37	1 363,21	1 574,94	1 209,12	315,27	659,44	649,33	680,18	710,81	738,83	765,37	792,89	820,89	519,74	536,82
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 097,37	1 363,21	1 574,94	1 209,12	315,27	659,44	649,33	680,18	710,81	808,56	964,66	1 138,64	1 353,18	834,06	2 391,93
049	КП "МЭД"	212	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	16,02	13,83	15,59	14,69	14,70	14,23	13,16	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	15,84	13,65	15,41	14,51	14,52	14,04	12,97	17,46	17,46	17,46	17,46	17,46	17,46	17,46	17,46
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
			Тоже в %	%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	5,49	0,00	35,06	2,18	139,66	27,28	27,49	28,11	24,00	21,02	21,84	22,37	22,63	23,24	24,17
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	376,96	303,20	498,78	1 325,05	388,64	443,51	5 967,85	6 224,47	6 473,45	6 732,38	7 001,68	7 281,75	7 573,02	7 875,94	8 190,98
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	675,04	1 209,96	1 308,04	1 551,38	1 675,49	1 716,25	1 985,91	2 267,20	2 346,11	2 393,03
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,04	1 209,96	1 308,04	1 551,38	1 675,49	1 716,25	1 985,91	2 267,20	2 346,11	2 393,03
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,04	1 209,96	1 308,04	1 551,38	1 675,49	1 716,25	1 985,91	2 267,20	2 346,11	2 393,03
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	420,16	440,36	544,66	1 655,75	768,58	672,36	9 047,28	9 436,31	9 813,77	10 206,32	10 614,57	11 039,15	11 480,72	11 939,95	12 417,54
			Страховые взносы	тыс. руб.	126,47	132,99	163,42	490,19	232,11	203,05	2 732,28	2 849,77	2 963,76	3 082,31	3 205,60	3 333,82	3 467,18	3 605,86	3 750,10
			Амортизация	тыс. руб.	254,01	234,16	233,89	666,62	351,53	769,91	1 656,34	1 623,62	1 498,73	3 138,85	5 143,91	5 727,91	6 055,21	6 720,73	6 915,62
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	4,21	4,59	5,49	351,12	76,44	387,61	5 020,85	5 236,35	5 442,75	5 658,15	5 884,47	6 119,65	6 364,06	6 618,45	6 883,19
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	2,24	4,60	52,38	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	243,12	43,83	41,75	40,93	33,60	28,29	28,27	27,84	27,08	26,74	26,74
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 428,55	1 119,91	1 533,68	4 496,05	2 200,07	3 222,58	24 780,87	25 842,89	26 892,92	27 900,97	28 969,38	30 299,50	31 677,57	32 906,02	34 155,48
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 428,55	1 119,91	1 533,68	4 496,05	2 200,07	3 222,58	24 780,87	25 842,89	26 892,92	27 900,97	28 969,38	30 299,50	31 677,57	32 906,02	34 155,48
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 428,55	1 119,91	1 533,68	4 496,05	2 200,07	3 222,58	24 780,87	25 842,89	26 892,92	27 900,97	28 969,38	30 299,50	31 677,57	32 906,02	34 155,48
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	90,22	82,07	101,02	309,87	151,50	229,45	1 910,04	1 480,29	1 540,43	1 598,17	1 659,37	1 735,56	1 814,50	1 884,86	1 956,43
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	90,22	82,07	101,02	309,87	151,50	229,45	1 910,04	1 480,29	1 540,43	1 598,17	1 659,37	1 735,56	1 814,50	1 884,86	1 956,43
049	КП "МЭД"	213	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	11,93	10,77	13,74	13,46	12,66	13,57	13,57	13,57	13,57	13,57	13,57	13,57	13,57	13,57	13,57
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	11,78	10,63	13,41	13,13	12,33	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,14	0,14	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
			Тоже в %	%	1%	1%	2%	2%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%

			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	2,63	0,00	16,75	1,04	66,69	13,03	10,22	10,45	8,93	7,82	8,12	8,32	8,41	8,64	8,99	9,35
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	180,14	144,89	238,35	632,72	185,58	211,78	2 219,46	2 314,89	2 407,49	2 503,79	2 603,94	2 708,10	2 816,42	2 929,08	3 046,24	3 168,09
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	322,34	449,99	486,46	576,96	623,12	638,28	738,57	843,18	872,52	889,97	907,20
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,34	449,99	486,46	576,96	623,12	638,28	738,57	843,18	872,52	889,97	907,20
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,34	449,99	486,46	576,96	623,12	638,28	738,57	843,18	872,52	889,97	907,20
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	200,78	210,44	260,28	790,64	367,00	321,06	3 364,70	3 509,39	3 649,76	3 795,75	3 947,58	4 105,48	4 269,70	4 440,49	4 618,11	4 802,84
			Страховые взносы	тыс. руб.	60,44	63,55	78,10	234,07	110,83	96,96	1 016,14	1 059,83	1 102,23	1 146,32	1 192,17	1 239,86	1 289,45	1 341,03	1 394,67	1 450,46
			Амортизация	тыс. руб.	121,38	111,90	111,77	318,32	167,86	367,64	615,99	603,83	557,38	1 167,35	1 913,03	2 130,22	2 251,95	2 499,45	2 571,93	2 571,93
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2,01	2,20	2,62	167,66	36,50	185,09	1 867,26	1 947,41	2 024,17	2 104,28	2 188,45	2 275,91	2 366,81	2 461,42	2 559,87	2 662,27
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	1,07	2,20	25,03	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	116,09	20,93	15,53	15,22	12,50	10,52	10,52	10,35	10,07	9,94	9,94	9,94
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	682,67	535,18	732,91	2 146,90	1 050,56	1 538,81	9 216,06	9 611,03	10 001,54	10 376,43	10 773,77	11 268,45	11 780,96	12 237,82	12 702,50	13 184,84
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	682,67	535,18	732,91	2 146,90	1 050,56	1 538,81	9 216,06	9 611,03	10 001,54	10 376,43	10 773,77	11 268,45	11 780,96	12 237,82	12 702,50	13 184,84
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	682,67	535,18	732,91	2 146,90	1 050,56	1 538,81	9 216,06	9 611,03	10 001,54	10 376,43	10 773,77	11 268,45	11 780,96	12 237,82	12 702,50	13 184,84
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	57,67	50,09	54,11	159,54	83,01	116,23	696,11	725,95	755,44	783,76	813,77	851,14	889,85	924,36	959,45	995,89
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	57,67	50,09	54,11	159,54	83,01	116,23	696,11	725,95	755,44	783,76	813,77	851,14	889,85	924,36	959,45	995,89
049	КП "МЭД"	214	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1,58	1,19	1,82	3,36	2,12	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	1,31	0,92	1,18	2,73	1,49	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,27	0,27	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
			Тоже в %	%	17%	23%	35%	19%	30%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	10,09	0,00	64,39	4,02	257,64	50,32	39,50	40,38	34,48	30,20	31,38	32,13	32,51	33,39	34,72	36,11
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	692,36	556,88	916,10	2 444,33	716,92	818,14	8 574,21	8 942,90	9 300,62	9 672,64	10 059,55	10 461,93	10 880,41	11 315,62	11 768,25	12 238,98
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	439,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,26	1 738,38	1 879,30	2 228,92	2 407,23	2 465,79	2 853,23	3 257,37	3 370,73	3 438,15	3 504,69
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,26	1 738,38	1 879,30	2 228,92	2 407,23	2 465,79	2 853,23	3 257,37	3 370,73	3 438,15	3 504,69
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,26	1 738,38	1 879,30	2 228,92	2 407,23	2 465,79	2 853,23	3 257,37	3 370,73	3 438,15	3 504,69
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	439,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	771,70	808,81	1 000,37	3 054,39	1 417,81	1 240,31	12 998,53	13 557,47	14 099,76	14 663,75	15 250,30	15 860,32	16 494,73	17 154,52	17 840,70	18 554,33
			Страховые взносы	тыс. руб.	232,29	244,26	300,16	904,26	428,18	374,57	3 925,56	4 094,35	4 258,13	4 428,45	4 605,59	4 789,82	4 981,41	5 180,66	5 387,89	5 603,41
			Амортизация	тыс. руб.	466,53	430,08	429,59	1 229,72	648,48	1 420,26	2 379,71	2 332,70	2 153,27	4 509,69	7 390,43	8 229,48	8 699,72	9 655,90	9 935,90	9 935,90
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	7,73	8,44	10,08	647,72	141,00	715,03	7 213,62	7 523,24	7 819,77	8 129,26	8 454,42	8 792,30	9 143,46	9 508,95	9 889,31	10 284,88
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	4,11	8,46	96,22													

			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	448,48	80,85	59,98	58,80	48,27	40,65	40,62	40,00	38,91	38,42	38,42	38,42
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	2 623,82	2 056,92	2 816,90	8 293,93	4 058,51	5 944,74	35 603,49	37 129,34	38 637,96	40 086,25	41 621,27	43 532,30	45 512,22	47 277,18	49 072,32	50 935,69
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	2 623,82	2 056,92	2 816,90	8 293,93	4 058,51	5 944,74	35 603,49	37 129,34	38 637,96	40 086,25	41 621,27	43 532,30	45 512,22	47 277,18	49 072,32	50 935,69
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	2 623,82	2 056,92	2 816,90	8 293,93	4 058,51	5 944,74	35 603,49	37 129,34	38 637,96	40 086,25	41 621,27	43 532,30	45 512,22	47 277,18	49 072,32	50 935,69
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	2 114,11	2 414,53	2 638,99	2 466,23	1 911,13	3 740,61	22 402,82	23 362,93	24 312,20	25 223,51	26 189,39	27 391,87	28 637,70	29 748,27	30 877,82	32 050,32
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	2 114,11	2 414,53	2 638,99	2 466,23	1 911,13	3 740,61	22 402,82	23 362,93	24 312,20	25 223,51	26 189,39	27 391,87	28 637,70	29 748,27	30 877,82	32 050,32
010	АО "Киностудия им. М. Горького"	215	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	8,73	8,29	10,14	9,93	9,45	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	8,50	8,06	9,91	9,70	9,22	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
			Тоже в %	%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	1 418,67	0,00	480,76	2 512,82	68,84	34,00	35,97	37,52	39,02	40,58	42,20	43,89	45,65	47,47	49,37	51,35
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	195,56	0,00	218,71	230,97	304,26	238,74	252,59	263,45	273,99	284,95	296,34	308,20	320,53	333,35	346,68	360,55
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	716,45	663,47	0,00	0,00	0,00	609,33	677,58	720,27	752,68	782,78	802,35	822,41	840,92	857,74	874,89	892,39
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,33	677,58	720,27	752,68	782,78	802,35	822,41	840,92	857,74	874,89	892,39
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,33	677,58	720,27	752,68	782,78	802,35	822,41	840,92	857,74	874,89	892,39
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	716,45	663,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	18,78	1 412,53	1 519,02	2 380,96	1 229,52	1 880,93	1 990,02	2 075,59	2 158,62	2 244,96	2 334,76	2 428,15	2 525,27	2 626,29	2 731,34	2 840,59
			Страховые взносы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	371,32	568,04	600,99	626,83	651,90	677,98	705,10	733,30	762,63	793,14	824,86	857,86
			Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	88,38	101,46	82,68	82,68	82,68	82,68	82,68	82,68	736,57	736,57	736,57	736,57	736,57
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,90	653,90	653,90	653,90	653,90
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 216,09	112,85	2 790,22	588,97	193,01	139,73	150,69	156,58	162,84	169,36	176,13	183,18	190,50	198,12	206,05	214,29
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	3 565,55	2 188,85	5 008,71	5 802,10	2 268,40	3 553,44	3 790,51	3 962,91	4 121,72	4 283,28	4 439,56	4 601,80	4 768,18	4 938,78	5 115,87	5 299,70
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	5 802,10	2 268,40	3 553,44	3 790,51	3 962,91	4 121,72	4 283,28	4 439,56	4 601,80	4 768,18	4 938,78	5 115,87	5 299,70
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,56	776,18	761,79	747,41	733,02
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 565,55	2 188,85	5 008,71	5 802,10	2 268,40	3 553,44	3 790,51	3 962,91	4 121,72	4 283,28	4 439,56	5 392,36	5 544,35	5 700,57	5 863,27	6 032,72
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	419,38	271,67	505,41	584,39	240,03	381,28	406,72	425,22	442,26	459,59	476,25	493,65	511,50	529,80	548,80	568,52
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	419,38	271,67	505,41	584,39	240,03	381,28	406,72	425,22	442,26	459,59	476,25	578,46	594,76	611,52	628,98	647,15
083	ФГКУ «Логистический Центр» им. А.А. Г	216	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	2,54	2,60	2,91	2,70	2,74	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	2,39	2,45	2,76	2,55	2,59	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
			Тоже в %	%	6%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	2,20	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Услуги производственного характера	тыс. руб.	91,65	177,34	60,69	102,24	91,29	96,88	116,66	121,68	126,54	131,61	136,87	142,35	148,04	153,96	160,12	166,52
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	2,95	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,12	173,60	184,54	192,84	200,56	205,57	210,71	215,45	219,76	224,15	228,64
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,12	173,60	184,54	192,84	200,56	205,57	210,71	215,45	219,76	224,15	228,64
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,12	173,60	184,54	192,84	200,56	205,57	210,71	215,45	219,76	224,15	228,64
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	583,53	586,58	617,68	1 931,99	495,08	525,42	632,69	659,90	686,29	713,74	742,29	771,98	802,86	834,98	868,38	903,11
			Страховые взносы	тыс. руб.	251,08	242,87	186,54	583,46	149,52	157,63	189,81	197,97	205,89	214,12	222,69	231,60	240,86	250,49	260,51	270,93
			Амортизация	тыс. руб.	28,76	28,76	29,22	33,36	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	13,72	437,49	75,96	16,51	9,76	8,09	9,74	10,16	10,57	10,99	11,43	11,89	12,36	12,86	13,37	13,91
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	968,74	1 473,04	972,30	2 670,55	760,05	958,55	1 136,91	1 188,65	1 236,54	1 285,43	1 333,26	1 382,93	1 433,98	1 486,46	1 540,94	1 597,52
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 670,55	760,05	958,55	1 136,91	1 188,65	1 236,54	1 285,43	1 333,26	1 382,93	1 433,98	1 486,46	1 540,94	1 597,52
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	968,74	1 473,04	972,30	2 670,55	760,05	958,55	1 136,91	1 188,65	1 236,54	1 285,43	1 333,26	1 382,93	1 433,98	1 486,46	1 540,94	1 597,52
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	404,99	600,13	352,67	988,33	277,61	371,47	440,60	460,65	479,21	498,15	516,44	535,68	555,46	575,37	596,46	618,15
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	404,99	600,13	352,67	988,33	277,61	371,47	440,60	460,65	479,21	498,15	516,44	535,68	555,46	575,37	596,46	618,15
024	АО "Гознак" филиал - МТГ	217	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	7,46	5,98	6,81	6,74	6,51	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	7,19	5,71	6,56	6,49	6,26	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
			Тоже в %	%	4%	5%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	890,00	880,19	2 288,29	485,96	260,87	393,94	416,79	434,71	452,10	470,18	488,99	508,55	528,89	550,05	572,05	594,93
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,16	343,79	365,45	381,89	397,17	407,10	417,27	426,66	435,20	443,90	452,78
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,16	343,79	365,45	381,89	397,17	407,10	417,27	426,66	435,20	443,90	452,78
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,16	343,79	365,45	381,89	397,17	407,10	417,27	426,66	435,20	443,90	452,78
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 252,12	1 290,91	1 126,02	1 274,63	958,82	807,03	853,84	890,55	926,17	963,22	1 001,75	1 041,82	1 083,49	1 126,83	1 171,91	1 218,78
			Страховые взносы	тыс. руб.	365,18	361,63	315,04	372,53	289,56	243,72	257,86	268,95	279,70	290,89	302,53	314,63	327,21	340,30	353,92	368,07
			Амортизация	тыс. руб.	243,12	201,36	201,36	192,49	174,12	192,49	192,49	192,49	192,49	192,49	192,49	192,49	192,49	192,49	192,49	192,49
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	92,83	61,04	49,10	47,51	68,97	115,09	122,94	127,98	133,10	138,43	143,96	149,72	155,71	161,94	168,42	175,15
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	2 843,25	2 795,12	3 979,79	2 373,12	1 752,34	2 061,43	2 187,70	2 280,13	2 365,46	2 452,38	2 536,82	2 624,49	2 714,46	2 806,81	2 902,68	3 002,21
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 373,12	1 752,34	2 061,43	2 187,70	2 280,13	2 365,46	2 452,38	2 536,82	2 624,49	2 714,46	2 806,81	2 902,68	3 002,21
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	2 843,25	2 795,12	3 979,79	2 373,12	1 752,34	2 061,43	2 187,70	2 280,13	2 365,46	2 452,38	2 536,82	2 624,49	2 714,46	2 806,81	2 902,68	3 002,21
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	395,32	489,23	606,95	351,94	269,04	317,80	337,26	351,51	364,67	378,06	391,08	404,60	418,47	432,70	447,48	462,83
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	395,32	489,23	606,95	351,94	269,04	317,80	337,26	351,51	364,67	378,06	391,08	404,60	418,47	432,70	447,48	462,83
039	ООО КСЦ "Переделкино"	218	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	6,47	6,28	7,06	7,02	6,79	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	5,91	5,72	6,50	6,47	6,23	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,22	6,22	6,22	6,22	6,23	6,23
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53
			Тоже в %	%	9%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	152,20	25,27	0,00	57,37	18,77	55,06	58,26	60,76	63,19	65,72	68,35	71,08	73,93	76,88	79,96	83,16
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	191,53	368,83	649,33	582,19	286,69	263,32	278,59	290,57	302,19	314,28	326,85	339,93	353,52	367,66	382,37	397,66
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	84,42	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 681,42	1 671,13	1 737,98	2 083,40	1 851,93	2 345,17	2 481,19	2 587,89	2 691,40	2 799,06	2 911,02	3 027,46	3 148,56	3 274,50	3 405,48	3 541,70
			Страховые взносы	тыс. руб.	507,79	504,68	524,87	629,19	559,28	363,50	384,59	401,12	417,17	433,85	451,21	469,26	488,03	507,55	527,85	548,96
			Амортизация	тыс. руб.	30,24	30,24	30,31	31,35	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	1 440,73	1 440,73	3 365,99	3 365,99	4 157,76	4 157,76	6 952,56
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427,43	1 427,43	3 352,69	3 352,69	4 144,46	4 144,46	6 939,27
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	53,68	39,35	25,24	26,21	12,53	4,53	4,79	5,00	5,20	5,40	5,62	5,84	6,08	6,32	6,57	6,84
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	1,15	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</									

			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,06	425,96	452,79	473,17	492,10	504,40	517,01	528,64	539,21	550,00	561,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,06	425,96	452,79	473,17	492,10	504,40	517,01	528,64	539,21	550,00	561,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 679,31	1 718,01	381,32	0,00	1 248,83	1 545,79	1 635,45	1 705,77	1 774,00	1 844,96	1 918,76	1 995,51	2 075,33	2 158,34	2 244,68	2 334,46
			Страховые взносы	тыс. руб.	506,88	518,84	0,00	0,00	374,65	463,74	490,63	511,73	532,20	553,49	575,63	598,65	622,60	647,50	673,40	700,34
			Амортизация	тыс. руб.	126,19	117,57	117,96	0,00	128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	318,11	556,25	815,05	1 101,14	1 901,40	1 901,40	2 950,47
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,11	556,25	815,05	1 101,14	1 901,40	1 901,40	2 950,47
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	227,92	217,07	227,96	167,74	245,33	193,39	208,61	216,75	225,43	234,44	243,82	253,57	263,72	274,26	285,23	296,64
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	3 192,33	3 269,36	950,60	363,33	2 330,37	2 585,97	2 760,65	2 887,05	3 004,80	3 124,99	3 242,61	3 364,74	3 490,29	3 619,32	3 753,31	3 892,45
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	363,33	2 330,37	2 585,97	2 760,65	2 887,05	3 004,80	3 124,99	3 242,61	3 364,74	3 490,29	3 619,32	3 753,31	3 892,45
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	18 401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,59	665,51	966,15	1 294,11	2 237,40	2 195,57	3 422,06
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 192,33	3 269,36	19 352,32	363,33	2 330,37	2 585,97	2 760,65	2 887,05	3 004,80	3 509,58	3 908,12	4 330,90	4 784,40	5 856,72	5 948,88	7 314,51
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	227,90	238,70	62,71	24,54	157,89	179,94	192,10	200,90	209,05	217,37	225,51	233,95	242,61	251,44	260,66	270,19
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	227,90	238,70	1 276,65	24,54	157,89	179,94	192,10	200,90	209,05	244,12	271,79	301,12	332,57	406,87	413,13	507,74
001	ПАО "МОЭК"	220	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	4,56	4,39	4,61	4,79	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	3,74	5,08	5,08
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	4,04	3,87	4,09	4,27	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,09	4,09	4,10	4,11	3,25	4,59	4,60
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,51	0,50	0,50	0,49	0,49	0,48	0,48
			Тоже в %	%	11%	12%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	13%	9%	9%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	11,10	12,38	12,93	65,61	18,89	26,49	4,43	4,59	4,77	4,94	5,15	5,34	5,54	5,74	6,31	6,55
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	102,35	92,05	109,89	223,41	224,87	279,52	47,66	49,72	51,75	53,82	56,03	58,28	60,63	63,05	69,44	72,22
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	39,37	40,60	49,62	102,91	140,56	148,67	25,35	26,45	27,54	28,65	29,86	31,05	32,31	33,61	37,01	38,49
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	60,61	87,39	108,90	19,50	20,92	22,27	22,84	23,01	24,01	24,46	25,06	27,52	28,39
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	60,61	87,39	108,90	19,50	20,92	22,27	22,84	23,01	24,01	24,46	25,06	27,52	28,39
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	60,61	87,39	108,90	19,50	20,92	22,27	22,84	23,01	24,01	24,46	25,06	27,52	28,39
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	112,14	114,09	117,18	260,55	286,70	307,87	52,50	54,75	56,94	59,22	61,59	64,06	66,62	69,28	76,30	79,35
			Страховые взносы	тыс. руб.	31,73	32,25	33,36	74,57	81,54	88,11	15,02	15,67	16,30	16,95	17,63	18,33	19,07	19,83	21,84	22,71
			Амортизация	тыс. руб.	120,14	123,01	132,44	340,71	286,35	260,27	47,65	53,98	61,43	101,01	157,24	206,42	259,51	307,39	364,22	398,38
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,55	425,49	804,13	1 126,51	1 638,43	1 638,43	2 357,52
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	204,39	227,07	225,35	357,79	373,79	398,37	67,76	70,56	73,30	76,13	79,10	82,17	85,36	88,68	97,57	101,37
			аренда	тыс. руб.	24,71	23,03	25,12	3,47	47,06	8,84	1,51	1,57	1,64	1,70	1,77	1,84	1,91	1,99	2,19	2,28
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	81,52	70,29	108,45	149,59	101,68	128,35	20,30	20,15	20,14	20,04	20,11	20,05	19,98	19,93	21,06	21,01
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	111,70	13,74	2,17	2,16	2,16	2,14	2,15	2,15	2,14	2,13	2,25	2,25
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	663,37	671,15	739,60	1 532,83	1 572,92	1 611,62	270,52	279,39	288,46	296,71	305,55	315,04	324,29	334,13	365,00	376,47

			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	663,37	671,15	739,60	1 532,83	1 572,92	1 611,62	270,52	279,39	288,46	296,71	305,55	315,04	324,29	334,13	365,00	376,47
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,20	509,19	957,61	1 329,67	1 923,80	1 887,76	2 721,09
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	663,37	671,15	739,60	1 532,83	1 572,92	1 611,62	270,52	279,39	288,46	583,91	814,74	1 272,64	1 653,96	2 257,93	2 252,76	3 097,56
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	164,21	173,54	180,74	319,95	342,23	395,25	66,34	68,52	70,68	72,60	74,66	76,85	78,97	102,68	79,46	81,89
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	164,21	173,54	180,74	319,95	342,23	395,25	66,34	68,52	70,68	142,88	199,08	310,46	402,77	693,85	490,42	673,75
009	ОАО "Бутовский химический завод"	221	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1,93	1,69	1,73	1,72	1,72	1,70	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	1,63	1,40	1,44	1,43	1,43	1,41	1,30	1,30	1,31	1,34	1,35	1,37	1,42	1,44	1,53	1,53
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,25	0,23	0,21	0,17	0,15	0,06	0,05
			Тоже в %	%	15%	17%	17%	17%	17%	17%	18%	18%	18%	16%	15%	13%	10%	9%	4%	3%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,55	265,87	281,29	293,39	305,12	317,33	330,02	343,22	356,95	371,23	386,08
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,33	109,53	116,43	121,67	126,53	129,70	132,94	135,93	138,65	141,42	144,25
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,33	109,53	116,43	121,67	126,53	129,70	132,94	135,93	138,65	141,42	144,25
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,33	109,53	116,43	121,67	126,53	129,70	132,94	135,93	138,65	141,42	144,25

			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	2 523,14	3 109,18	3 939,73	3 453,44	3 986,65	4 299,08	4 565,14	4 764,41	4 949,93	5 139,74	5 326,94	5 521,37	5 721,53	5 927,59	7 501,47	8 742,83
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	392,15	488,39	496,90	497,87	561,83	617,10	655,29	683,89	710,52	737,77	764,64	792,55	821,28	850,85	881,57	913,47
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	392,15	488,39	496,90	497,87	561,83	617,10	655,29	683,89	710,52	737,77	764,64	792,55	821,28	850,85	1 076,77	1 254,95
032	ООО "ППК Медная Фольга"	228	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	11,98	7,61	7,26	8,24	7,70	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	10,29	5,91	5,56	6,54	6,01	7,16	7,16	7,16	7,17	7,19	7,20	7,22	7,24	7,24	7,28	7,29
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,68	1,67	1,65	1,63	1,61	1,61	1,57	1,56
			Тоже в %	%	14%	22%	23%	21%	22%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	18%	18%	18%	18%	18%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	29,10	340,93	30,64	125,46	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	149,58	0,00	157,50	141,33	186,50	146,10	154,58	161,22	167,67	174,38	181,36	188,61	196,15	204,00	212,16	220,65
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	583,98	0,00	0,00	0,00	462,13	513,89	546,26	570,84	593,68	608,52	623,73	637,77	650,52	663,53	676,80
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,13	513,89	546,26	570,84	593,68	608,52	623,73	637,77	650,52	663,53	676,80
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,13	513,89	546,26	570,84	593,68	608,52	623,73	637,77	650,52	663,53	676,80
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	513,62	7 924,02	540,82	0,00	640,38	797,49	843,75	880,03	915,23	951,84	989,91	1 029,51	1 070,69	1 113,51	1 158,05	1 204,38
			Страховые взносы	тыс. руб.	157,17	0,00	162,25	0,00	193,39	240,84	254,81	265,77	276,40	287,45	298,95	310,91	323,35	336,28	349,73	363,72
			Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,71	2 423,31	3 387,17	4 665,26	6 118,84	6 118,84	9 381,70
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,71	2 423,31	3 387,17	4 665,26	6 118,84	6 118,84	9 381,70
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	85,72	148,74	93,62	0,00	122,50	85,31	92,05	95,64	99,46	103,44	107,58	111,88	116,36	121,01	125,85	130,89
			аренда	тыс. руб.	31,83	0,00	33,52	0,00	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	18,83	0,00	48,01	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НБВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	954,02	8 997,67	1 032,84	291,97	1 179,05	1 731,87	1 859,07	1 948,92	2 029,61	2 110,79	2 186,32	2 264,64	2 344,31	2 425,33	2 509,33	2 596,43
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	291,97	1 179,05	1 731,87	1 859,07	1 948,92	2 029,61	2 110,79	2 186,32	2 264,64	2 344,31	2 425,33	2 509,33	2 596,43
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,73	2 911,99	4 023,98	5 494,67	7 149,43	7 014,81	10 824,99
			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	954,02	8 997,67	1 032,84	291,97	1 179,05	1 731,87	1 859,07	1 948,92	2 029,61	3 088,52	5 098,31	6 288,63	7 838,98	9 574,75	9 524,14	13 421,42
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	102,27	1 815,18	224,27	35,45	153,11	241,93	259,69	272,24	283,00	293,67	303,46	313,55	323,80	334,99	344,73	356,24
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	102,27	1 815,18	224,27	35,4												

			Страховые взносы	тыс. руб.	105,63	110,91	115,34	135,27	143,11	153,41									
			Амортизация	тыс. руб.	25,82	25,82	25,82	29,12	29,12	29,12									
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	47,78	50,17	52,08	58,47	61,86	66,31									
			аренда	тыс. руб.	0,51	0,51	0,53	0,62	0,65	0,70									
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 122,74	1 177,59	1 223,57	689,12	920,70	984,89									
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 122,74	1 177,59	1 223,57	689,12	920,70	984,89									
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 122,74	1 177,59	1 223,57	689,12	920,70	984,89									
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	806,48	726,77	672,00	482,78	495,81	530,38									
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	806,48	726,77	672,00	482,78	495,81	530,38									
060	ООО "ТВС"	231	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	104,42	101,07	118,26	115,31	117,78	119,02	119,24	121,73	121,73	121,73	121,73	121,73	121,73	121,73	121,73
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	98,91	95,56	112,75	109,81	112,13	113,36	113,58	116,07	116,02	116,00	116,00	116,00	116,00	116,06	116,13
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	5,51	5,51	5,51	5,50	5,66	5,66	5,66	5,71	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,66	5,59
			Тоже в %	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	162,14	43,11	1 873,17	65,71	69,03	73,03	76,17	79,22	82,39	85,68	89,11	92,67	96,38	100,23
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	0,00	18 217,36	13 672,91	7 897,95	8 417,29	8 837,28	11 134,51	11 782,98	12 254,30	12 744,47	13 254,25	13 784,42	14 335,79	14 909,22	15 505,59
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	2 499,72	9 999,10	2 776,21	3 362,34	3 532,05	4 450,38	4 709,57	4 897,95	5 093,87	5 297,62	5 509,53	5 729,91	5 959,10	6 197,47
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	5 949,66	0,00	0,00	0,00	7 581,08	8 445,86	9 165,16	9 577,60	9 960,70	10 209,72	10 464,96	10 700,42	10 914,43	11 132,72
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581,08	8 445,86	9 165,16	9 577,60	9 960,70	10 209,72	10 464,96	10 700,42	10 914,43	11 132,72
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581,08	8 445,86	9 165,16	9 577,60	9 960,70	10 209,72	10 464,96	10 700,42	10 914,43	11 132,72
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	5 949,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	0,00	3 574,38	8 922,83	8 583,57	8 416,48	8 841,29	11 139,27	11 788,01	12 259,53	12 749,91	13 259,91	13 790,31	14 341,92	14 915,60	15 512,22
			Страховые взносы	тыс. руб.	0,00	1 079,46	2 623,84	2 538,19	2 541,78	2 670,07	3 364,06	3 559,98	3 702,38	3 850,47	4 004,49	4 164,67	4 331,26	4 504,51	4 684,69
			Амортизация	тыс. руб.	0,00	10 524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	822,35	2 847,80	2 847,80	2 847,80	2 847,80	2 847,80	2 847,80	2 847,80	2 847,80
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,35	2 847,80	2 847,80	2 847,80	2 847,80	2 847,80	2 847,80	2 847,80	2 847,80
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	2 629,74	24 613,90	26 316,51	17 084,29	12 656,03	15 944,35	16 872,81	17 547,72	18 249,63	18 979,61	19 738,80	20 528,35	21 349,48	22 203,46
			аренда	тыс. руб.	0,00	324,81	18 638,58	18 439,05	9 650,21	8 804,08	11 092,37	11 738,39	12 207,93	12 696,24	13 204,09	13 732,26	14 281,55	14 852,81	15 446,92
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	4 040,89	5 475,80	380,89	2 246,63	2 036,98	2 036,98	2 036,98	2 036,98	2 036,98	2 036,98	2 036,98	2 036,98	2 036,98	2 036,98
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	0,00	46 177,91	55 352,39	47 590,28	39 972,26	42 691,75	52 138,04	55 282,09	57 457,72	59 674,55	61 830,64	64 069,24	66 367,40	68 726,60	71 175,90
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	47 590,28	39 972,26	42 691,75	52 138,04	55 282,09	57 457,72	59 674,55	61 830,64	64 069,24	66 367,40	68 726,60	71 175,90
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,22	3 424,90	3 362,24	3 299,59	3 236,94	3 174,29	3 111,64	3 048,99	11 940,94
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	0,00	46 177,91	55 352,39	47 590,28	39 972,26	42 691,75	52 138,04	56 276,31	60 882,61	63 036,79	65 130,23	67 306,18	69 541,69	71 838,24	74 224,89
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	0,00	483,23	490,93	426,82	351,20	376,60	459,03	476,29	495,24	514,42	533,01	552,31	572,12	592,45	613,25
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	0,00	483,23	490,93	426,82	351,20	376,60	459,03	484,85	524,76	543,41	561,45	580,21	599,48	619,28	639,52
064	ООО "ТСБ"	232	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	41,55	36,84	41,92	42,01	40,26	44,98	44,94	44,88	44,88	44,88	44,88	44,88	44,85	44,85	44,85

			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	39,59	34,88	39,96	35,20	33,44	38,00	37,96	37,90	37,95	38,04	38,15	38,21	38,25	38,25	38,32	38,35
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,96	1,96	1,96	6,81	6,81	6,98	6,98	6,98	6,93	6,84	6,73	6,67	6,60	6,60	6,53	6,46
			Тоже в %	%	5%	5%	5%	16%	17%	16%	16%	16%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	14%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	152,52	155,52	26,56	3 845,42	322,35	342,10	361,94	377,50	392,60	408,31	424,64	441,63	459,29	477,66	496,77	516,64
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	385,08	392,66	1 979,92	4 721,08	515,55	547,14	599,82	625,61	650,63	676,66	703,73	731,88	761,15	791,60	823,26	856,19
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	137,63	140,34	1 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,53	4 786,80	5 081,40	5 310,06	5 522,46	5 660,52	5 802,03	5 928,13	6 046,70	6 167,63	6 285,34
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,53	4 786,80	5 081,40	5 310,06	5 522,46	5 660,52	5 802,03	5 928,13	6 046,70	6 167,63	6 285,34
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,53	4 786,80	5 081,40	5 310,06	5 522,46	5 660,52	5 802,03	5 928,13	6 046,70	6 167,63	6 285,34
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	3 456,54	3 524,64	2 871,05	10 574,54	12 244,86	12 995,23	14 246,29	14 858,88	15 453,24	16 071,37	16 714,22	17 382,79	18 078,10	18 801,23	19 553,28	20 335,41
			Страховые взносы	тыс. руб.	1 042,84	1 057,39	859,81	5 534,64	3 697,95	3 898,57	4 273,89	4 457,66	4 635,97	4 821,41	5 014,27	5 214,84	5 423,43	5 640,37	5 865,98	6 100,62
			Амортизация	тыс. руб.	2,71	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,80	3 259,75	3 492,33	4 451,88	11 627,81	11 627,81	11 627,81	11 627,81	11 627,81	11 627,81
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,80	3 259,75	3 492,33	4 451,88	11 627,81	11 627,81	11 627,81	11 627,81	11 627,81	11 627,81
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	263,63	250,62	1 087,31	1 764,42	781,45	146,65	160,58	167,44	174,14	181,10	188,35	195,88	203,72	211,87	220,34	229,15
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	30,14	243,72	76,20	76,36	83,71	87,31	90,80	94,43	98,21	102,14	106,22	110,47	114,89	119,49
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	962,99	1 091,17	0,00	0,00	1 098,68	1 112,12	1 112,12	1 112,12	1 112,12	1 112,12	1 112,12	1 112,12	1 112,12	1 112,12	1 112,12	1 112,12
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	6 266,31	6 474,71	6 824,66	26 440,11	18 660,83	23 350,34	25 541,44	26 680,62	27 728,77	28 793,43	29 817,85	30 881,17	31 965,95	33 081,54	34 239,38	35 435,48
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	26 440,11	18 660,83	23 350,34	25 541,44	26 680,62	27 728,77	28 793,43	29 817,85	30 881,17	31 965,95	33 081,54	34 239,38	35 435,48
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681,16	3 874,05	4 083,52	5 166,79	13 744,55	13 488,74	13 232,93	12 977,12	12 721,30	12 465,49	
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	6 266,31	6 474,71	6 824,66	26 440,11	18 660,83	23 350,34	29 222,60	30 554,67	31 812,29	33 960,22	43 562,40	44 369,91	45 198,88	46 058,65	46 960,68	47 900,97
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	198,07	240,49	213,24	748,22	555,71	614,51	672,88	704,04	730,73	756,89	781,65	808,13	835,77	864,93	893,55	924,10
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	198,07	240,49	213,24	748,22	555,71	614,51	769,86	806,26	838,35	892,70	1 141,96	1 161,11	1 181,75	1 204,23	1 225,55	1 249,18
072	МУП "Троицктеплоэнерго"	234	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	362,22	352,07	405,63	388,25	410,81	389,05	405,92	413,52	415,06	416,51	416,48	416,48	417,62	420,03	443,11	290,65
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	296,84	289,61	326,53	309,15	330,61	308,44	326,32	333,47	334,89	336,99	338,12	338,02	339,99	343,02	366,26	214,88
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	65,38	62,47	79,10	79,10	80,21	80,61	79,60	80,05	80,17	79,52	78,36	78,46	77,64	77,01	76,85	75,77
			Тоже в %	%	18%	18%	20%	20%	20%	21%	20%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	18%	17%	26%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	15 487,26	5 630,02	11 242,54	3 539,03	162,57	1 727,62	1 824,09	1 902,53	1 978,63	2 057,78	2 140,09	2 225,69	2 314,72	2 407,32	2 503,63	2 603,78
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	7 891,63	11 802,08	1 724,15	15 501,83	97 475,56	23 869,18	24 453,96	25 536,73	26 559,44	27 621,82	28 726,69	29 875,76	31 070,79	32 359,91	33 778,59	35 652,87
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	5 803,60	1 655,58	0,00	13 605,94	0,00	4 712,91	4 949,02	5 168,08	5 375,06	5 590,06	5 813,66	6 046,21	6 288,06	6 548,95	6 836,06	7 632,64
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	41 457,44	46 424,63	0,00	0,00	52 351,78	58 400,38	63 268,53	66 367,04	69 268,94	70 994,95	72 769,82	74 615,12	76 555,68	82 471,86	57 448,58
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 351,78	58 400,38	63 268,53	66 367,04	69 268,94	70 994,95	72 769,82	74 615,12	76 555,68	82 471,86	57 448,58
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 351,78	58 400,38	63 268,53	66 367,04	69 268,94	70 994,95	72 769,82	74 615,12	76 555,68	82 471,86	57 448,58
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	41 457,44	46 424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	48 867,06	56 314,30	66 991,75	72 263,02	3 364,66	78 205,09	79 628,54	83 154,57	86 484,80	89 944,19	93 541,96	97 283,64	101 174,99	105 3		

			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	22 324,79	9 083,16	9 064,60	9 064,63	9 064,63	9 064,63	9 064,63	9 064,63	9 064,63	9 064,66	9 064,74
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	126 995,42	169 155,23	189 047,28	148 827,21	156 454,83	225 380,71	234 113,30	245 215,42	254 205,95	263 228,50	271 319,99	279 714,96	288 445,16	297 808,51	311 886,57
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	126 995,42	169 155,23	189 047,28	148 827,21	156 454,83	225 380,71	234 113,30	245 215,42	254 205,95	263 228,50	271 319,99	279 714,96	288 445,16	297 808,51	311 886,57
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,74	40 362,62	43 919,53	87 035,38	219 301,57	341 893,94	358 554,37	496 920,99	509 344,80
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	126 995,42	169 155,23	189 047,28	148 827,21	156 454,83	225 380,71	234 954,03	285 578,04	298 125,48	350 263,88	490 621,56	621 608,90	646 999,53	794 729,50	821 231,37
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	428,29	584,71	553,88	461,77	455,17	730,71	717,43	735,35	759,07	781,12	802,44	827,51	848,40	868,19	851,55
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	428,29	584,71	553,88	461,77	455,17	730,71	720,01	856,38	890,22	1 039,39	1 451,03	1 838,97	1 903,02	2 316,86	2 242,22
072	МУП "Троицктеплоэнерго"	235	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,15	0,13	0,15	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,11	0,10	0,12	0,13	0,11	0,10	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
			Тоже в %	%	24%	26%	23%	22%	25%	25%	201%	201%	201%	201%	201%	201%	201%	201%	201%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	4,55	1,65	3,30	1,04	0,05	0,50	0,55	0,57	0,60	0,62	0,65	0,67	0,70	0,73	0,75
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	2,32	3,47	0,51	4,55	28,44	6,95	7,40	7,71	8,02	8,34	8,68	9,02	9,39	9,76	10,15
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	1,70	0,49	0,00	4,00	0,00	1,37	1,50	1,56	1,62	1,69	1,76	1,83	1,90	1,98	2,05
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	12,17	13,63	0,00	0,00	15,24	17,66	19,11	20,05	20,92	21,45	21,98	22,54	23,09	24,78
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	17,66	19,11	20,05	20,92	21,45	21,98	22,54	23,09	24,78
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	17,66	19,11	20,05	20,92	21,45	21,98	22,54	23,09	24,78
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	12,17	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	14,35	16,54	19,67	21,22	0,98	22,76	24,08	25,12	26,12	27,17	28,26	29,39	30,56	31,78	33,06
			Страховые взносы	тыс. руб.	4,33	4,99	5,94	6,41	0,30	6,87	7,27	7,59	7,89	8,21	8,53	8,87	9,23	9,60	10,38
			Амортизация	тыс. руб.	9,46	9,51	9,35	9,12	7,61	7,51	8,00	17,85	18,92	29,86	63,24	94,80	100,54	136,52	141,44
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2,28	1,34	3,11	1,36	1,76	3,12	3,31	3,45	3,59	3,73	3,88	4,03	4,20	4,36	4,54
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	2,64	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,73	2,72
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	37,29	49,67	55,51	43,70	45,65	65,60	70,81	74,07	76,79	79,51	81,96	84,49	87,13	89,83	93,73
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	37,29	49,67	55,51	43,70	45,65	65,60	70,81	74,07	76,79	79,51	81,96	84,49	87,13	89,83	93,73
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	37,29	49,67	55,51	43,70	45,65	65,60	70,81	74,07	76,79	79,51	81,96	84,49	87,13	89,83	93,73
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	276,12	423,26	400,30	268,65	320,68	626,53	-500,46	-523,55	-542,72	-561,98	-579,26	-597,18	-615,82	-634,90	-662,47
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	276,12	423,26	400,30	268,65	320,68	626,53	-500,46	-523,55	-542,72	-561,98	-579,26	-597,18	-615,82	-634,90	-662,47
077	ФБУЗ "Лечебно-Реабилитационный Центр"	236	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	34,20	29,03	30,34	29,15	29,48	29,30	29,30	29,30	29,30	29,30	29,30	29,30	29,30	29,30	29,30
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	30,61	25,44	26,76	25,56	25,90	25,72	25,72	25,72	25,74	25,75	25,77	25,80	25,84	25,91	25,94
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,56	3,54	3,53	3,50	3,46	3,39	3,36
			Тоже в %	%	10%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	11%	11%

[illegible]

			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,25	-69,25	-69,25	-69,25	-69,25	-69,25	-69,25	-69,25	-69,25	-69,25	-69,25
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	2 478,42	2 382,52	2 042,71	3 847,64	1 541,45	2 189,86	2 356,13	2 474,93	2 580,55	2 686,55	2 784,20	2 885,45	2 988,23	3 092,52	3 200,61	3 312,67
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 847,64	1 541,45	2 189,86	2 356,13	2 474,93	2 580,55	2 686,55	2 784,20	2 885,45	2 988,23	3 092,52	3 200,61	3 312,67
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,04	115,90	113,75	111,60	109,45	107,30	105,16
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	2 478,42	2 382,52	2 042,71	3 847,64	1 541,45	2 189,86	2 356,13	2 474,93	2 580,55	2 804,59	2 900,10	2 999,20	3 099,83	3 201,97	3 307,92	3 417,83
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	1 390,72	1 067,98	737,94	900,44	355,07	639,56	688,12	722,82	753,47	784,41	812,93	842,49	872,50	902,95	934,51	967,23
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 390,72	1 067,98	737,94	900,44	355,07	639,56	688,12	722,82	753,47	818,88	846,77	875,70	905,08	934,91	965,84	997,93
049	КП "МЭД"	240	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,00	6,60	7,76	8,95	7,77	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,00	6,32	7,10	8,29	7,11	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,18
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,28	0,28	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,75
			Тоже в %	%	0%	4%	8%	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	59,18	3,71	237,65	46,42	36,43	37,25	31,80	27,85	28,95	29,64	29,99	30,80	32,03	33,31
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	0,00	511,82	841,98	2 254,69	661,30	754,67	7 908,98	8 249,07	8 579,03	8 922,19	9 279,08	9 650,25	10 036,26	10 437,71	10 855,21	11 289,42
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,65	1 603,51	1 733,49	2 055,99	2 220,46	2 274,49	2 631,86	3 004,65	3 109,22	3 171,40	3 232,78
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,65	1 603,51	1 733,49	2 055,99	2 220,46	2 274,49	2 631,86	3 004,65	3 109,22	3 171,40	3 232,78
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,65	1 603,51	1 733,49	2 055,99	2 220,46	2 274,49	2 631,86	3 004,65	3 109,22	3 171,40	3 232,78
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	0,00	743,36	919,43	2 817,42	1 307,81	1 144,08	11 990,04	12 505,62	13 005,84	13 526,07	14 067,12	14 629,80	15 214,99	15 823,59	16 456,54	17 114,80
			Страховые взносы	тыс. руб.	0,00	224,50	275,87	834,10	394,96	345,51	3 620,99	3 776,70	3 927,76	4 084,87	4 248,27	4 418,20	4 594,93	4 778,73	4 969,87	5 168,67
			Амортизация	тыс. руб.	0,00	395,28	394,83	1 134,32	598,17	1 310,07	2 195,08	2 151,72	1 986,21	4 159,81	6 817,05	7 591,00	8 024,76	8 906,75	9 165,03	9 165,03
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	7,76	9,26	597,46	130,06	659,55	6 653,95	6 939,55	7 213,08	7 498,55	7 798,49	8 110,15	8 434,07	8 771,20	9 122,05	9 486,93
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	7,77	88,43	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	413,68	74,58	55,33	54,24	44,53	37,50	37,47	36,89	35,89	35,44	35,44	35,44
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	0,00	1 890,49	2 588,98	7 650,45	3 743,63	5 483,52	32 841,22	34 248,68	35 640,25	36 976,18	38 392,10	40 154,87	41 981,18	43 609,20	45 265,07	46 983,87
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	1 890,49	2 588,98	7 650,45	3 743,63	5 483,52	32 841,22	34 248,68	35 640,25	36 976,18	38 392,10	40 154,87	41 981,18	43 609,20	45 265,07	46 983,87
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	0,00	1 890,49	2 588,98	7 650,45	3 743,63	5 483,52	32 841,22	34 248,68	35 640,25	36 976,18	38 392,10	40 154,87	41 981,18	43 609,20	45 265,07	46 983,87
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	0,00	300,42	366,34	855,17	481,88	753,76	4 514,32	4 707,79	4 899,08	5 082,71	5 277,34	5 519,65	5 770,70	5 994,48	6 222,10	6 541,90
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	0,00	300,42	366,34	855,17	481,88	753,76	4 514,32	4 707,79	4 899,08	5 082,71	5 277,34	5 519,65	5 770,70	5 994,48	6 222,10	6 541,90
049	КП "МЭД"	241	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,00	23,64	26,93	24,75	25,11	25,37	25,37	25,37	25,37	25,37	25,37	25,37	25,37	25,37	25,37	25,37
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,00	23,36	26,27	24,09	24,45	24,71	24,71	24,71	24,65	24,65	24,65	24,64	24,64	24,64	24,64	24,59
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,28	0,28	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,72	0,72	0,72	0,73	0,73	0,73	0,73	0,78
			Тоже в %	%	0%	1%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	103,39	4,04	259,08	50,60	39,72	40,61	34,67	30,36	31,56	32,31	32,69	33,57	34,92	36,31
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Услуги производственного характера	тыс. руб.	0,00	894,25	1 471,09	2 457,98	720,93	822,71	8 622,09	8 992,84	9 352,55	9 726,65	10 115,72	10 520,35	10 941,16	11 378,81	11 833,96	12 307,32
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,21	1 748,09	1 889,79	2 241,37	2 420,67	2 479,56	2 869,16	3 275,56	3 389,56	3 457,35	3 524,26
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,21	1 748,09	1 889,79	2 241,37	2 420,67	2 479,56	2 869,16	3 275,56	3 389,56	3 457,35	3 524,26
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,21	1 748,09	1 889,79	2 241,37	2 420,67	2 479,56	2 869,16	3 275,56	3 389,56	3 457,35	3 524,26
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	0,00	1 298,79	1 606,41	3 071,45	1 425,72	1 247,23	13 071,11	13 633,17	14 178,50	14 745,64	15 335,46	15 948,88	16 586,83	17 250,31	17 940,32	18 657,93
			Страховые взносы	тыс. руб.	0,00	392,24	482,00	909,31	430,57	376,66	3 947,48	4 117,22	4 281,91	4 453,18	4 631,31	4 816,56	5 009,22	5 209,59	5 417,98	5 634,70
			Амортизация	тыс. руб.	0,00	690,63	689,84	1 236,59	652,10	1 428,19	2 393,00	2 345,73	2 165,29	4 534,87	7 431,70	8 275,43	8 748,30	9 709,82	9 991,38	9 991,38
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351,98	7 351,98	7 351,98	8 392,38	8 392,38	8 392,38	8 392,38
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	13,55	16,18	651,33	141,79	719,02	7 253,90	7 565,24	7 863,44	8 174,65	8 501,63	8 841,39	9 194,52	9 562,05	9 944,53	10 342,31
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	13,58	154,50	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	450,98	81,30	60,32	59,13	48,54	40,88	40,85	40,22	39,12	38,63	38,63	38,63
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	0,00	3 303,04	4 523,42	8 340,24	4 081,17	5 977,93	35 802,30	37 336,66	38 853,71	40 310,09	41 853,67	43 775,38	45 766,35	47 541,17	49 346,33	51 220,11
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	3 303,04	4 523,42	8 340,24	4 081,17	5 977,93	35 802,30	37 336,66	38 853,71	40 310,09	41 853,67	43 775,38	45 766,35	47 541,17	49 346,33	51 220,11
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888,54	8 726,80	8 565,05	9 661,15	9 476,52	9 291,89	9 107,25
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	0,00	3 303,04	4 523,42	8 340,24	4 081,17	5 977,93	35 802,30	37 336,66	38 853,71	49 198,63	50 580,47	52 340,43	55 427,50	57 017,69	58 638,22	60 327,37
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	0,00	141,73	172,76	336,91	162,53	241,93	1 448,93	1 511,02	1 576,41	1 635,50	1 698,12	1 776,57	1 857,37	1 929,40	2 002,66	2 082,81
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	0,00	141,73	172,76	336,91	162,53	241,93	1 448,93	1 511,02	1 576,41	1 996,13	2 052,19	2 124,17	2 249,46	2 313,99	2 379,76	2 453,15
001	ПАО "МОЭК"	244	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	49,27	51,92	63,38	62,93	66,17	69,20	69,20	89,67	89,67	107,08	106,91	107,00	112,73	114,16	117,19	116,89
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	44,59	47,32	58,72	58,52	61,63	64,39	63,64	84,11	84,06	101,46	101,30	101,39	107,12	108,55	111,57	111,18
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	4,69	4,60	4,66	4,41	4,54	4,81	5,56	5,56	5,62	5,62	5,62	5,61	5,61	5,61	5,62	5,71
			Тоже в %	%	10%	9%	7%	7%	7%	7%	8%	6%	6%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	493,10	550,15	574,44	1 803,86	530,27	790,89	883,02	1 028,19	1 068,82	1 113,43	1 162,06	1 205,37	1 253,09	1 300,06	1 351,12	1 412,42
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	4 546,54	4 089,09	4 881,53	6 142,36	6 312,19	8 345,89	9 495,75	11 139,04	11 593,33	12 141,68	12 641,45	13 149,41	13 725,39	14 274,66	14 864,97	15 574,12
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	1 748,70	1 803,43	2 204,10	2 829,35	3 945,62	4 438,94	5 050,63	5 925,04	6 170,78	6 463,05	6 735,68	7 006,37	7 315,46	7 608,34	7 922,97	8 300,95
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 666,28	2 453,23	3 251,50	3 885,72	4 687,35	4 988,52	5 152,86	5 191,88	5 417,00	5 537,93	5 674,24	5 892,09	6 121,72
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 666,28	2 453,23	3 251,50	3 885,72	4 687,35	4 988,52	5 152,86	5 191,88	5 417,00	5 537,93	5 674,24	5 892,09	6 121,72
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 666,28	2 453,23	3 251,50	3 885,72	4 687,35	4 988,52	5 152,86	5 191,88	5 417,00	5 537,93	5 674,24	5 892,09	6 121,72
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	4 981,43	5 067,98	5 205,10	7 163,46	8 048,05	9 192,27	10 458,47	12 267,50	12 758,20	13 360,67	13 895,10	14 453,36	15 081,28	15 684,53	16 333,15	17 112,34
			Страховые взносы	тыс. руб.	1 409,37	1 432,74	1 481,88	2 050,08	2 288,88	2 630,83	2 993,21	3 510,96	3 651,40	3 823,82	3 976,78	4 136,55	4 316,26	4 488,91	4 674,55	4 897,55
			Амортизация	тыс. руб.	5 336,91	5 464,15	5 883,11	9 367,54	8 038,16	7 771,16	9 493,27	12 093,89	13 762,00	22 787,29	35 472,84	46 577,50	58 749,32	69 588,57	77 967,41	85 912,44
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996,07	12 041,84	25 419,53	25 419,53	26 932,70	26 932,70	27 028,36	27 729,06	27 729,06	27 987,69
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	9 079,44	10 086,92	10 010,32	9 837,11	10 492,47	11 894,51	13 498,85	15 808,93	16 421,57	17 174,77	17 844,04	18 539,96	19 323,96	20 076,17	20 885,89	21 861,54
			аренда	тыс. руб.	1 097,83	1 023,15	1 115,85	95,48	1 320,95	264,03	300,40	352,36	366,45	383,76	399,11	415,14	433,18	450,50	469,13	491,51
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	3 621,01	3 122,48	4 817,60	4 112,72	2 854,25	3 832,22	4 044,08	4 514,80	4 512,70	4 520,22	4 536,19	4 524,28	4 522,49	4 511,56	4 508,42	4 531,68
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в																	

			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135,57	410,12	432,79	483,17	482,95	483,75	485,46	484,18	483,99	482,82	482,49	484,98
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	29 467,81	29 813,51	32 853,97	42 143,41	44 153,08	48 119,39	53 892,68	62 595,25	64 628,57	66 937,53	68 931,65	71 084,65	73 415,32	75 641,73	78 135,06	81 185,89
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	29 467,81	29 813,51	32 853,97	42 143,41	44 153,08	48 119,39	53 892,68	62 595,25	64 628,57	66 937,53	68 931,65	71 084,65	73 415,32	75 641,73	78 135,06	81 185,89
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 294,25	14 316,67	30 225,37	29 666,14	30 936,34	30 343,82	29 866,96	30 119,48	29 509,44	29 212,08
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	29 467,81	29 813,51	32 853,97	42 143,41	44 153,08	48 119,39	67 186,93	76 911,91	94 853,94	96 603,67	99 867,99	101 428,47	103 282,28	105 761,21	107 644,50	110 397,97
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	660,92	630,06	559,48	679,35	677,71	747,31	846,84	744,18	768,87	659,74	680,49	701,12	685,34	696,84	700,35	730,25
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	660,92	630,06	559,48	679,35	677,71	747,31	1 055,74	914,39	1 128,46	952,14	985,89	1 000,41	964,16	974,32	964,85	993,00
057	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	245	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	3,58	3,40	4,09	3,69	3,73	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,51
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,77	0,60	1,28	3,52	3,56	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,35
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	2,81	2,81	2,81	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
			Тоже в %	%	78%	82%	69%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	198,69	339,70	39,73	120,47	127,46	132,94	138,26	143,79	149,54	155,52	161,74	168,21	174,94	181,94
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	236,11	128,37	85,45	90,40	94,29	98,06	101,98	106,06	110,31	114,72	119,31	124,08	129,04
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,70	685,77	728,97	761,78	792,25	812,06	832,36	851,08	868,11	885,47	865,40
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,70	685,77	728,97	761,78	792,25	812,06	832,36	851,08	868,11	885,47	865,40
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,70	685,77	728,97	761,78	792,25	812,06	832,36	851,08	868,11	885,47	865,40
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	0,00	0,00	2 155,13	3 215,81	1 966,26	2 162,83	2 288,28	2 386,67	2 482,14	2 581,43	2 684,68	2 792,07	2 903,75	3 019,90	3 140,70	3 266,33
			Страховые взносы	тыс. руб.	0,00	0,00	650,85	971,17	593,81	653,17	691,06	720,77	749,61	779,59	810,77	843,20	876,93	912,01	948,49	986,43
			Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	92,76	141,42	141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,23	3 266,68	4 698,73	5 137,18	6 403,18	7 925,18	8 929,86
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244,36	5 244,36	12 334,74	16 759,13	21 264,64	35 221,89	44 765,74
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	21,98	23,25	24,25	25,22	26,23	27,28	28,37	29,50	30,68	31,91	33,19
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потери) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	3 097,44	4 904,20	2 905,90	3 660,60	3 906,22	4 087,90	4 255,06	4 425,26	4 590,39	4 761,83	4 937,73	5 118,22	5 305,59	5 462,32
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	3 097,44	4 904,20	2 905,90	3 660,60	3 906,22	4 087,90	4 255,06	4 425,26	4 590,39	4 761,83	4 937,73	5 118,22	5 305,59	5 462,32
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340,43	6 225,06	14 681,94	19 759,67	24 838,13	41 244,62	52 008,26
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	0,00	0,00	3 097,44	4 904,20	2 905,90	3 660,60	3 906,22	4 087,90	4 255,06	10 765,70	10 815,45	19 443,77	24 697,40	29 956,35	46 550,21	57 470,58
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	0,00	0,00	813,51	1 330,21	779,87	1 036,24	1 105,77	1 157,20	1 204,10	1 252,26	1 298,41	1 346,55	1 395,93	1 445,97	1 498,16	1 628,89
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	0,00	0,00	813,51	1 330,21	779,87	1 036,24	1 105,77	1 157,20	1 204,10	3 046,48	3 059,20	5 498,31	6 982,11	8 463,11	13 144,58	17 137,97
057	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	247	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал		0,70	0,86	0,81	0,79	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал		0,65	0,81	0,81	0,79	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал		0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%		8%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.		0,00	90,32	4,65	0,54	1,65	1,75	1,82	1,89	1,97	2,05	2,13	2,21	2,30	2,40	2,49
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.		0,00	0,00	3,23	1,76	1,17	1,24	1,29	1,34	1,40	1,45	1,51	1,57	1,63	1,70	1,77
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	9,39	9,98	10,43	10,85	11,12	11,40	11,65	11,89	12,13	11,85

			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	9,39	9,98	10,43	10,85	11,12	11,40	11,65	11,89	12,13	11,85
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	9,39	9,98	10,43	10,85	11,12	11,40	11,65	11,89	12,13	11,85
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.		0,00	979,61	44,04	26,93	29,62	31,34	32,68	33,99	35,35	36,76	38,23	39,76	41,35	43,01	44,73
			Страховые взносы	тыс. руб.		0,00	295,84	13,30	8,13	8,94	9,46	9,87	10,27	10,68	11,10	11,55	12,01	12,49	12,99	13,51
			Амортизация	тыс. руб.		0,00	42,16	1,94	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27	44,73	64,34	70,35	87,68	108,53	122,28
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,49	0,30	0,32	0,33	0,35	0,36	0,37	0,39	0,40	0,42	0,44	0,45
			аренда	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.		0,00	1 407,93	67,16	39,79	50,13	53,49	55,98	58,27	60,60	62,86	65,21	67,62	70,09	72,65	74,80
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.		0,00	1 407,93	67,16	39,79	50,13	53,49	55,98	58,27	60,60	62,86	65,21	67,62	70,09	72,65	74,80
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.		0,00	1 407,93	67,16	39,79	50,13	53,49	55,98	58,27	60,60	62,86	65,21	67,62	70,09	72,65	74,80
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал		0,00	1 705,37	82,97	50,19	59,89	63,91	66,88	69,61	72,40	75,10	77,90	80,78	83,73	86,80	89,36
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал		0,00	1 705,37	82,97	50,19	59,89	63,91	66,88	69,61	72,40	75,10	77,90	80,78	83,73	86,80	89,36
049	КП "МЭД"	253	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	5,50	5,50	3,73	6,08	5,10	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	4,97	4,97	2,50	4,86	3,88	3,94	3,94	3,94	3,94	3,86	3,83	3,79	3,74	3,69	3,69	3,69
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,52	0,52	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,29	1,33	1,37	1,41	1,46	1,46	1,46
			Тоже в %	%	9%	9%	33%	20%	24%	24%	24%	24%	24%	25%	26%	27%	27%	28%	28%	28%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	15,51	0,00	98,92	6,19	397,26	77,59	60,90	62,27	53,16	46,56	48,39	49,55	50,13	51,48	53,54	55,68
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	1 063,71	855,57	1 407,47	3 768,98	1 105,44	1 261,51	13 220,78	13 789,27	14 340,84	14 914,47	15 511,05	16 131,49	16 776,75	17 447,82	18 145,74	18 871,57
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	674,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,09	2 680,45	2 897,73	3 436,82	3 711,76	3 802,06	4 399,46	5 022,61	5 197,42	5 301,36	5 403,96
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,09	2 680,45	2 897,73	3 436,82	3 711,76	3 802,06	4 399,46	5 022,61	5 197,42	5 301,36	5 403,96
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,09	2 680,45	2 897,73	3 436,82	3 711,76	3 802,06	4 399,46	5 022,61	5 197,42	5 301,36	5 403,96
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	674,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0						

			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	4 031,13	3 160,18	4 327,77	12 788,60	6 257,91	9 166,33	54 897,87	57 250,60	59 576,77	61 809,94	64 176,81	67 123,48	70 176,36	72 897,80	75 665,77	78 538,94
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119,88	18 354,88	23 697,97	30 120,40	38 460,81	37 734,54	37 008,27
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	4 031,13	3 160,18	4 327,77	12 788,60	6 257,91	9 166,33	54 897,87	57 250,60	59 576,77	67 929,82	82 531,69	90 821,45	100 296,76	111 358,60	113 400,30	115 547,21
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	810,10	635,07	1 680,24	2 103,48	1 226,72	2 329,19	13 949,72	14 547,56	15 138,65	15 998,82	16 773,91	17 722,29	18 756,96	19 750,37	20 500,30	21 278,74
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	810,10	635,07	1 680,24	2 103,48	1 226,72	2 329,19	13 949,72	14 547,56	15 138,65	17 582,89	21 571,32	23 979,15	26 807,63	30 170,64	30 723,81	31 305,47
019	ФГБУ "ЦКБ с Поликлиникой"	255	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	70,32	71,89	83,62	79,29	79,57	77,76	79,18	81,88	76,12	76,12	76,12	76,12	76,12	76,12	76,12	76,12
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	61,84	63,42	75,15	70,28	70,57	68,76	70,18	72,88	67,12	67,12	67,12	67,12	67,22	67,22	67,22	67,22
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	8,47	8,47	8,47	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	8,90	8,90	8,90	8,90
			Тоже в %	%	12%	12%	11%	10%	11%	11%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	267,56	347,09	333,62	438,30	455,25	387,07	409,52	427,13	444,21	461,98	480,46	499,68	519,66	540,45	562,07	584,55
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	1 925,20	2 120,44	1 874,55	2 297,83	970,18	2 462,33	2 469,28	2 612,16	2 716,65	2 825,32	2 938,33	3 055,86	3 178,10	3 305,22	3 437,43	3 574,93
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	1 925,20	2 120,44	1 874,55	2 297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930,12	8 979,54	9 871,27	9 588,77	9 972,32	10 221,63	10 477,17	10 712,90	10 927,16	11 145,70	11 368,62
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930,12	8 979,54	9 871,27	9 588,77	9 972,32	10 221,63	10 477,17	10 712,90	10 927,16	11 145,70	11 368,62
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930,12	8 979,54	9 871,27	9 588,77	9 972,32	10 221,63	10 477,17	10 712,90	10 927,16	11 145,70	11 368,62
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	10 715,96	10 743,88	11 031,90	12 814,80	4 275,78	5 519,68	5 535,25	5 855,56	6 089,78	6 333,37	6 586,70	6 850,17	7 124,18	7 409,15	7 705,51	8 013,73
			Страховые взносы	тыс. руб.	3 236,22	3 244,65	3 331,63	3 870,07	1 291,28	1 666,94	1 671,65	1 768,38	1 839,11	1 912,68	1 989,18	2 068,75	2 151,50	2 237,56	2 327,06	2 420,15
			Амортизация	тыс. руб.	2 566,98	2 334,73	2 388,19	3 892,09	0,00	0,00	0,00	783,46	3 507,52	3 507,52	3 507,52	3 507,52	3 507,52	3 507,52	3 507,52	3 507,52
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,46	3 507,52	3 507,52	3 507,52	3 507,52	3 507,52	3 507,52	3 507,52	3 507,52
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	3 486,89	3 228,93	3 294,23	5 699,06	3 909,61	3 589,46	3 763,25	3 937,28	4 094,77	4 258,56	4 428,90	4 606,06	4 790,30	4 981,91	5 181,19	5 388,44
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	22 198,82	22 019,72	22 254,13	29 012,14	10 902,09	21 555,61	22 828,48	24 471,77	24 773,29	25 764,22	26 645,20	27 557,69	28 476,65	29 401,45	30 358,97	31 350,41
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	29 012,14	10 902,09	21 555,61	22 828,48	24 471,77	24 773,29	25 764,22	26 645,20	27 557,69	28 476,65	29 401,45	30 358,97	31 350,41
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,20	4 223,35	4 146,19	4 069,02	3 991,86	3 914,69	3 837,53	3 760,36	3 683,20
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	22 198,82	22 019,72	22 254,13	29 012,14	10 902,09	21 555,61	22 828,48	25 418,97	28 996,64	29 910,41	30 714,23	31 549,55	32 391,34	33 238,98	34 119,33	35 033,61
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	358,95	347,22	296,15	387,94	145,22	313,50	325,28	335,76	369,11	383,88	397,00	410,60	423,63	437,39	451,64	466,38
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	358,95	347,22	296,15	387,94	145,22	313,50	325,28	348,76	432,04	445,65	457,63	470,08	481,87	494,48	507,58	521,18
001	ПАО "МОЭК"	256	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	27,76	27,96	31,96	28,80	29,57	28,94	28,91	28,81	28,81	28,81	28,72	28,72	28,72	28,72	28,72	28,72
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	27,22	27,42	31,42	28,26	29,03	28,40	28,37	28,27	28,27	28,28	28,20	28,21	28,21	28,22	28,22	28,22
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,50
			Тоже в %	%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	39,13	43,65	45,58	208,75	60,10	84,28	49,81	51,57	53,61	55,46	57,88	60,03	62,20	64,53	66,98	69,50
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	360,77	324,47	387,35	710,82	715,46	889,35	535,61	558,68	581,47	604,77	629,66	654,85	681,28	708,54	736,88	766,36
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	138,76	143,10	174,90	327,42	447,22	473,02	284,88	297,17	309,50	321,92	335,50	348,92	363,11	377,65	392,76	408,47
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	192,83	278,06	346,49	219,17	235,09	250,20	256,66	258,60	269,77	274,88	281,65	292,08	301,23
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	192,83	278,06	34										

			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	395,28	402,15	413,03	828,99	912,21	979,55	589,91	615,28	639,89	665,49	692,10	719,79	748,58	778,52	809,66	842,05
			Страховые взносы	тыс. руб.	111,83	113,69	117,59	237,24	259,43	280,35	168,83	176,09	183,14	190,46	198,08	206,00	214,24	222,81	231,73	240,99
			Амортизация	тыс. руб.	423,49	433,58	466,83	1 084,05	911,09	828,11	535,47	606,57	690,23	1 135,02	1 766,88	2 319,60	2 916,10	3 454,12	3 864,99	4 227,51
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,70	6 089,58	6 089,58	6 715,40	8 350,42	8 350,42
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	720,46	800,40	794,32	1 138,39	1 189,28	1 267,50	761,41	792,90	823,63	855,46	888,80	923,30	959,17	996,51	1 035,35	1 075,75
			аренда	тыс. руб.	87,11	81,19	88,54	11,05	149,72	28,14	16,94	17,67	18,38	19,11	19,88	20,67	21,50	22,36	23,26	24,19
			Расходы на покупку технологического расхода (потери) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	287,33	247,77	382,28	475,94	323,52	408,37	228,11	226,44	226,34	225,15	225,94	225,31	224,48	223,94	223,49	222,99
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	355,40	43,70	24,41	24,23	24,22	24,10	24,18	24,11	24,02	23,97	23,92	23,86
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	2 338,28	2 365,72	2 606,98	4 877,02	5 004,56	5 127,70	3 039,83	3 139,47	3 241,46	3 334,11	3 433,43	3 540,07	3 644,07	3 754,58	3 873,30	3 994,93
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	2 338,28	2 365,72	2 606,98	4 877,02	5 004,56	5 127,70	3 039,83	3 139,47	3 241,46	3 334,11	3 433,43	3 540,07	3 644,07	3 754,58	3 873,30	3 994,93
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,26	7 337,82	7 203,85	7 826,49	9 655,49	9 471,78
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	2 338,28	2 365,72	2 606,98	4 877,02	5 004,56	5 127,70	3 039,83	3 139,47	3 241,46	3 334,11	4 778,69	10 877,89	10 847,92	11 581,07	13 528,79	13 466,72
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	85,92	86,28	82,97	169,37	169,23	180,56	107,13	111,04	114,65	117,90	121,74	125,49	129,17	133,06	137,27	141,56
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	85,92	86,28	82,97	169,37	169,23	180,56	107,13	111,04	114,65	117,90	169,43	385,61	384,52	410,42	479,45	477,20
098	ООО "ГРК"	257	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1,66	1,67	1,87	2,18	1,91	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	1,66	1,67	1,87	2,18	1,91	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Страховые взносы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			

			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	ООО "ГРК"	258	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1,93	1,91	1,91	2,23	2,02	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	1,93	1,91	1,91	2,23	2,02	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Страховые взносы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НБВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	ООО "ГРК"	259	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1,77	1,74	2,02	2,35	2,04	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	1,77	1,74	2,02	2,35	2,04	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Страховые взносы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	ООО "ГРК"	260	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал				2,12	2,03	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	1,91
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал				2,12	2,03	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	1,91
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Страховые взносы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	ООО "Сириус Тепло"	261	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал		12,35	11,99	15,57	12,67	13,41	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55

			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	12,04	11,68	15,26	12,36	13,10	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
			Тоже в %	%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	42,40	18,38	19,38	20,50	21,38	22,24	23,13	24,05	25,01	26,01	27,05	28,14	29,26
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	474,59	249,02	264,28	279,61	291,63	303,29	315,43	328,04	341,17	354,81	369,00	383,76	399,12
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,12	769,64	818,13	854,94	889,14	911,37	934,15	955,17	974,27	993,76	1 013,63
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,12	769,64	818,13	854,94	889,14	911,37	934,15	955,17	974,27	993,76	1 013,63
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,12	769,64	818,13	854,94	889,14	911,37	934,15	955,17	974,27	993,76	1 013,63
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	0,00	0,00	63,12	536,94	378,63	401,83	425,13	443,41	461,15	479,60	498,78	518,73	539,48	561,06	583,50	606,84
			Страховые взносы	тыс. руб.	0,00	0,00	19,06	161,08	113,59	120,55	127,54	133,02	138,34	143,88	149,63	155,62	161,84	168,32	175,05	182,05
			Амортизация	тыс. руб.	709,92	0,00	0,00	1 461,19	730,60	535,57	535,57	535,57	535,57	535,57	535,57	535,57	535,57	535,57	535,57	535,57
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	972,04	0,00	0,00	481,93	207,55	193,82	205,41	214,17	222,74	231,65	240,92	250,55	260,57	271,00	281,84	293,11
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	615,80	2 419,52	0,00	0,00	122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	2 297,76	2 419,52	82,19	3 158,15	1 820,06	2 227,54	2 363,39	2 457,31	2 538,27	2 618,38	2 688,36	2 760,80	2 833,46	2 906,27	2 981,61	3 059,58
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 158,15	1 820,06	2 227,54	2 363,39	2 457,31	2 538,27	2 618,38	2 688,36	2 760,80	2 833,46	2 906,27	2 981,61	3 059,58
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	2 297,76	2 419,52	82,19	3 158,15	1 820,06	2 227,54	2 363,39	2 457,31	2 538,27	2 618,38	2 688,36	2 760,80	2 833,46	2 906,27	2 981,61	3 059,58
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	190,80	207,16	5,38	249,20	135,71	168,21	178,47	185,57	191,68	197,73	203,01	208,48	213,97	219,47	225,16	231,05
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	190,80	207,16	5,38	249,20	135,71	168,21	178,47	185,57	191,68	197,73	203,01	208,48	213,97	219,47	225,16	231,05
049	КП "МЭД"	263	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	2,91	3,47	4,04	3,99	3,83	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,69
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	2,66	3,22	3,46	3,42	3,26	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,12
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,25	0,25	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
			Тоже в %	%	8%	7%	14%	14%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	16%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	4,40	0,00	28,06	1,75	112,09	21,89	17,18	17,57	15,00	13,14	13,65	13,98	14,14	14,53	15,11	15,71
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	301,70	242,67	399,20	1 063,45	311,91	355,95	3 730,35	3 890,75	4 046,38	4 208,24	4 376,57	4 551,63	4 733,70	4 923,04	5 119,97	5 324,76
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	541,77	756,31	817,62	969,73	1 047,30	1 072,78	1 241,34	1 417,17	1 466,49	1 495,82	1 524,77
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,77	756,31	817,62	969,73	1 047,30	1 072,78	1 241,34	1 417,17	1 466,49	1 495,82	1 524,77
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,77	756,31	817,62	969,73	1 047,30	1 072,78	1 241,34	1 417,17	1 466,49	1 495,82	1 524,77
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	336,28	352,45	435,92	1 328,86	616,84	539,62	5 655,22	5 898,39	6 134,33	6 379,70	6 634,89	6 900,29	7 176,30	7 463,35	7 761,88	8 072,36
			Страховые взносы	тыс. руб.	101,22	106,44	130,80	393,41	186,29	162,96	1 707,88	1 781,32	1 852,57	1 926,67	2 003,74	2 083,89	2 167,24	2 253,93	2 344,09	2 437,85
			Амортизация	тыс. руб.	203,30	187,41	187,20	535,01	282,13	617,91	1 035,33	1 014,88	936,82	1 962,01	3 215,33	3 580,37	3 784,96	4 200,96	4 322,77	4 322,77
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	3,37	3,68	4,39	281,80	61,35	311,08	3 138,40	3 273,10	3							

			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	1,79	3,69	41,93	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	195,12	35,18	26,10	25,58	21,00	17,69	17,67	17,40	16,93	16,71	16,71
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 143,36	896,33	1 227,49	3 608,41	1 765,72	2 586,36	15 489,87	16 153,72	16 810,07	17 440,17	18 108,00	18 939,43	19 800,83	20 568,70	21 349,70
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 143,36	896,33	1 227,49	3 608,41	1 765,72	2 586,36	15 489,87	16 153,72	16 810,07	17 440,17	18 108,00	18 939,43	19 800,83	20 568,70	21 349,70
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 143,36	896,33	1 227,49	3 608,41	1 765,72	2 586,36	15 489,87	16 153,72	16 810,07	17 440,17	18 108,00	18 939,43	19 800,83	20 568,70	21 349,70
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	414,31	269,76	330,85	903,29	460,55	780,69	4 675,59	4 875,97	5 074,08	5 264,28	5 465,86	5 716,83	5 976,84	6 208,62	6 444,37
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	414,31	269,76	330,85	903,29	460,55	780,69	4 675,59	4 875,97	5 074,08	5 264,28	5 465,86	5 716,83	5 976,84	6 208,62	6 444,37
001	ПАО "МОЭК"	264	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	51,77	51,15	55,99	51,93	54,77	52,88	54,21	54,08	54,55	190,59	190,57	223,77	261,89	270,05	274,13
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	48,69	48,14	52,95	49,06	51,85	49,96	50,74	50,24	50,49	162,84	162,55	195,63	233,77	241,93	246,02
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	3,08	3,01	3,04	2,87	2,92	2,92	3,47	3,84	4,06	27,75	28,02	28,15	28,13	28,12	28,12
			Тоже в %	%	6%	6%	5%	6%	5%	6%	6%	7%	7%	15%	15%	13%	11%	10%	10%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	342,71	382,36	399,24	1 226,81	355,65	498,70	567,06	587,12	613,09	1 921,01	2 006,63	2 124,04	2 281,62	2 406,09	2 501,91
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	3 159,90	2 841,97	3 392,72	4 177,43	4 233,52	5 262,50	6 097,94	6 360,60	6 650,02	20 948,09	21 829,14	23 171,27	24 991,14	26 418,92	27 525,91
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	1 215,37	1 253,40	1 531,88	1 924,24	2 646,29	2 798,97	3 243,39	3 383,31	3 539,60	11 150,73	11 631,11	12 346,29	13 319,96	14 081,18	14 671,21
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 133,24	1 645,36	2 050,23	2 495,31	2 676,56	2 861,45	8 890,26	8 965,28	9 545,58	10 083,45	10 501,63	10 910,56
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 133,24	1 645,36	2 050,23	2 495,31	2 676,56	2 861,45	8 890,26	8 965,28	9 545,58	10 083,45	10 501,63	10 910,56
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 133,24	1 645,36	2 050,23	2 495,31	2 676,56	2 861,45	8 890,26	8 965,28	9 545,58	10 083,45	10 501,63	10 910,56
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	3 462,16	3 522,30	3 617,61	4 871,88	5 397,74	5 796,19	6 716,18	7 004,97	7 318,19	23 051,23	23 993,92	25 469,02	27 459,95	29 028,24	30 244,57
			Страховые взносы	тыс. руб.	979,53	995,77	1 029,92	1 394,26	1 535,13	1 658,87	1 922,17	2 004,82	2 094,47	6 597,26	6 867,06	7 289,23	7 859,04	8 307,88	8 656,00
			Амортизация	тыс. руб.	3 709,22	3 797,65	4 088,83	6 370,87	5 391,11	4 900,10	6 096,35	6 905,84	7 893,98	39 315,02	61 254,15	82 076,66	106 970,58	128 791,44	144 374,56
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179,91	6 179,91	11 674,06	87 410,65	87 805,39	95 748,45	112 949,52	119 913,67
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	6 310,32	7 010,53	6 957,29	6 690,23	7 037,19	7 500,08	8 668,63	9 027,19	9 419,52	29 631,70	30 812,91	32 670,23	35 185,00	37 156,09	38 675,03
			аренда	тыс. руб.	763,00	711,10	775,53	64,93	885,94	166,48	192,91	201,20	210,20	662,10	689,17	731,54	788,73	833,77	868,71
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	2 516,64	2 170,16	3 348,29	2 797,06	1 914,32	2 416,41	2 597,01	2 578,03	2 588,52	7 798,76	7 833,04	7 972,47	8 234,54	8 349,80	8 348,37
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,00	258,60	277,93	275,90	277,02	834,62	838,29	853,21	881,25	893,59	893,44
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	20 480,48	20 720,75	22 833,91	28 661,78	29 613,02	30 341,66	34 608,57	35 743,04	37 071,39	115 487,61	119 030,49	125 261,99	133 674,40	139 994,36	144 685,01
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	20 480,48	20 720,75	22 833,91	28 661,78	29 613,02	30 341,66	34 608,57	35 743,04	37 071,39	115 487,61	119 030,49	125 261,99	133 674,40	139 994,36	144 685,01
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471,52	7 335,56	13 842,02	105 150,73	103 704,93	111 376,38	130 066,00	136 000,78
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	20 480,48	20 720,75	22 833,91	28 661,78	29 613,02	30 341,66	34 608,57	43 214,56	44 406,95	129 329,63	224 181,21	228 966,92	245 050,78	270 060,36	280 685,79
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	420,62	430,39	431,24	551,91	541,21	607,36	682,11	711,39	734,16	709,21	732,26	640,31	571,83	578,65	588,11
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	420,62	430,39	431,24	551,91	541,21	607,36	682,11	860,09	879,44	794,21	1 379,13	1 170,42	1 048,28	1 116,27	1 140,93
058	ФГБУ "ОК "БОР"	265	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	35,26	34,62	36,42	33,88	34,97	33,42	33,42	33,37	33,37	33,37	33,37	33,37	33,37	33,37	33,89
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	32,33	31,69	33,60	31,06	32,15	30,60	30,60	30,55	30,57	30,61	30,64	30,66	30,71	30,73	31,27
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	2,93	2,93	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,80	2,76	2,74	2,71	2,67	2,65	2,62
			Тоже в %	%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%

			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	189,58	189,58	155,04	283,91	107,19	301,27	318,74	332,45	345,75	359,57	373,96	388,92	404,47	420,65	437,48	454,98
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	557,77	390,74	1 051,18	1 198,99	419,00	1 089,91	1 153,12	1 202,71	1 250,82	1 300,85	1 352,88	1 407,00	1 463,28	1 521,81	1 582,68	1 645,99
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	318,14	151,11	830,92	970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729,78	3 035,51	3 222,02	3 367,02	3 501,70	3 589,24	3 678,97	3 761,75	3 836,98	3 974,34	4 036,25
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729,78	3 035,51	3 222,02	3 367,02	3 501,70	3 589,24	3 678,97	3 761,75	3 836,98	3 974,34	4 036,25
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729,78	3 035,51	3 222,02	3 367,02	3 501,70	3 589,24	3 678,97	3 761,75	3 836,98	3 974,34	4 036,25
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	5 988,14	5 988,14	4 917,54	4 532,66	4 210,67	4 522,54	4 784,85	4 990,59	5 190,22	5 397,83	5 613,74	5 838,29	6 071,82	6 314,69	6 567,28	6 829,97
			Страховые взносы	тыс. руб.	1 808,42	1 808,42	1 485,10	1 368,86	1 271,62	1 356,76	1 435,45	1 497,18	1 557,07	1 619,35	1 684,12	1 751,49	1 821,55	1 894,41	1 970,18	2 048,99
			Амортизация	тыс. руб.	80,72	80,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082,51	10 289,67	16 970,85	19 559,33	25 621,69	25 621,69	30 410,94
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082,51	10 289,67	16 970,85	19 559,33	25 621,69	25 621,69	30 410,94
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2 621,38	2 575,20	2 450,20	2 371,33	2 238,40	28,15	29,78	31,06	32,30	33,59	34,94	36,33	37,79	39,30	40,87	42,50
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	11 246,01	11 128,70	10 059,06	9 755,75	8 246,92	10 028,40	10 757,46	11 276,01	11 743,16	12 212,89	12 648,88	13 101,00	13 560,65	14 027,84	14 572,83	15 058,69
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	9 755,75	8 246,92	10 028,40	10 757,46	11 276,01	11 743,16	12 212,89	12 648,88	13 101,00	13 560,65	14 027,84	14 572,83	15 058,69
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144,75	12 328,39	20 179,57	22 935,68	29 834,78	29 271,10	34 497,63
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	11 246,01	11 128,70	10 059,06	9 755,75	8 246,92	10 028,40	10 757,46	11 276,01	11 743,16	18 357,64	24 977,27	33 280,56	36 496,33	43 862,62	43 843,93	49 556,31
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	347,83	351,16	299,39	314,05	256,48	327,73	351,55	369,09	384,11	398,99	412,89	427,29	441,63	456,55	466,04	483,47
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	347,83	351,16	299,39	314,05	256,48	327,73	351,55	369,09	384,11	599,74	815,31	1 085,46	1 188,58	1 427,57	1 402,13	1 591,03
001	ПАО "МОЭК"	266	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	24,44	19,13	23,84	20,01	20,99	20,96	24,52	24,52	24,52	24,52	24,52	24,52	22,53	22,53	27,88	27,88
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	22,94	17,66	22,36	18,61	19,59	19,56	23,09	23,09	22,99	23,12	23,12	23,12	21,13	21,18	26,53	26,53
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,50	1,47	1,48	1,40	1,40	1,40	1,43	1,43	1,53	1,40	1,40	1,40	1,39	1,35	1,35	1,35
			Тоже в %	%	6%	8%	6%	7%	7%	6%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	5%	5%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	163,71	182,65	190,71	600,62	172,93	242,49	255,75	264,79	275,26	284,77	297,21	308,23	319,37	331,35	343,91	356,87
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	1 509,41	1 357,54	1 620,63	2 045,19	2 058,54	2 558,87	2 750,22	2 868,68	2 985,68	3 105,33	3 233,15	3 362,50	3 498,19	3 638,19	3 783,72	3 935,06
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	580,55	598,72	731,74	942,08	1 286,75	1 360,99	1 462,80	1 525,90	1 589,19	1 652,98	1 722,70	1 791,63	1 864,49	1 939,14	2 016,71	2 097,37
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	554,81	800,05	996,92	1 125,41	1 207,15	1 284,72	1 317,89	1 327,86	1 385,21	1 411,46	1 446,20	1 499,77	1 546,76
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	554,81	800,05	996,92	1 125,41	1 207,15	1 284,72	1 317,89	1 327,86	1 385,21	1 411,46	1 446,20	1 499,77	1 546,76
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	554,81	800,05	996,92	1 125,41	1 207,15	1 284,72	1 317,89	1 327,86	1 385,21	1 411,46	1 446,20	1 499,77	1 546,76
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 653,79	1 682,52	1 728,05	2 385,18	2 624,64	2 818,38	3 029,05	3 159,30	3 285,67	3 417,10	3 553,78	3 695,93	3 843,77	3 997,52	4 157,42	4 323,72
			Страховые взносы	тыс. руб.	467,90	475,66	491,97	682,61	746,45	806,62	866,91	904,19	940,36	977,97	1 017,09	1 057,78	1 100,09	1 144,09	1 189,85	1 237,45
			Амортизация	тыс. руб.	1 771,81	1 814,05	1 953,14	3 119,06	2 621,41	2 382,66	2 749,50	3 114,59	3 544,18	5 828,03	9 072,46	11 910,55	14 973,46	17 736,06	19 845,75	21 707,23
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,97	238,97	238,97	28 051,49	28 051,49	28 277,73	28 375,51	34 539,00	34 854,72
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	3 014,30	3 348,77	3 323,34	3 275,41	3 421,81	3 646,89	3 909,63	4 071,34	4 229,11	4 392,58	4 563,76	4 740,94	4 925,10	5 116,82	5 316,28	5 523,69
			аренда	тыс. руб.	364,47	339,68	370,45	31,79	430,											

			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,58	125,74	125,35	124,43	124,37	123,72	124,16	123,81	123,36	123,06	122,81
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	9 783,06	9 897,83	10 907,24	14 032,28	14 399,24	14 753,55	15 608,75	16 120,41	16 644,06	17 119,81	17 629,82	18 177,38	18 711,39	19 278,83	19 888,42
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	9 783,06	9 897,83	10 907,24	14 032,28	14 399,24	14 753,55	15 608,75	16 120,41	16 644,06	17 119,81	17 629,82	18 177,38	18 711,39	19 278,83	19 888,42
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,91	283,65	278,39	33 898,48	33 281,35	32 937,74	32 433,85	39 261,24
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	9 783,06	9 897,83	10 907,24	14 032,28	14 399,24	14 753,55	15 608,75	16 409,32	16 927,71	17 398,20	51 528,30	51 458,73	51 649,13	51 712,68	59 149,66
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	426,55	560,49	487,89	701,26	685,94	754,20	675,99	698,15	724,12	740,63	762,65	786,22	885,35	910,36	749,63
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	426,55	560,49	487,89	701,26	685,94	754,20	675,99	710,67	736,46	752,68	2 229,06	2 225,73	2 443,84	2 441,91	2 229,45
001	ПАО "МОЭК"	267	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	3,79	3,73	4,14	3,48	3,78	3,18									
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	3,58	3,52	3,93	3,28	3,58	2,98									
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20									
			Тоже в %	%	6%	6%	5%	6%	5%	6%									
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	23,55	26,27	27,43	84,95	24,46	34,30									
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	217,11	195,26	233,10	289,26	291,14	361,91									
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	83,50	86,12	105,25	133,24	181,99	192,49									
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	78,47	113,15	141,00									
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	78,47	113,15	141,00									
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	78,47	113,15	141,00									
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	237,88	242,01	248,56	337,34	371,21	398,61									
			Страховые взносы	тыс. руб.	67,30	68,42	70,76	96,54	105,57	114,08									
			Амортизация	тыс. руб.	254,85	260,93	280,93	441,14	370,75	336,98									
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	433,57	481,67	478,02	463,25	483,95	515,79									
			аренда	тыс. руб.	52,42	48,86	53,28	4,50	60,93	11,45									
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Прибыль, всего	тыс. руб.	172,91	149,11	230,05	193,68	131,65	166,18									
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	17,78									
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 407,16	1 423,67	1 568,86	1 984,61	2 036,51	2 086,62									
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 407,16	1 423,67	1 568,86	1 984,61	2 036,51	2 086,62									
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 407,16	1 423,67	1 568,86	1 984,61	2 036,51	2 086,62									
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	393,36	404,56	399,59	570,34	538,32	700,85									
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	393,36	404,56	399,59	570,34	538,32	700,85									
066	ООО "ЭТК № 2"	275	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	11,68	73,34	151,39	172,67	161,75	210,32	223,92	277,12	295,20	300,94	300,94	302,92	302,92	366,70	417,02
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	2,01	62,62	135,68	156,96	144,99	192,30	201,23	254,43	271,79	273,61	273,61	275,45	274,30	337,31	387,59
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	9,68	10,72	15,71	15,71	16,76	18,02	22,68	22,68	23,42	27,33	27,33	27,48	28,63	29,40	29,42
			Тоже в %	%	83%	15%	10%	9%	10%	9%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	8%	7%	7%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	413,51	233,43	137,68	10 708,62	0,00	4 147,71	4 738,57	5 015,98	5 222,32	3 445,89	3 463,52	3 498,57	3 602,32	3 661,03	3 814,18
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Услуги производственного характера	тыс. руб.	605,64	585,71	6 905,99	33 331,47	32 413,90	26 596,80	26 777,97	30 251,77	31 772,45	33 247,87	34 577,79	36 333,70	37 787,05	45 109,69	47 494,09	
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 268,05	16 947,74	20 649,68	23 575,74	19 405,04	23 906,95	26 460,69	27 792,42	31 536,77	36 993,80	
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 268,05	16 947,74	20 649,68	23 575,74	19 405,04	23 906,95	26 460,69	27 792,42	31 536,77	36 993,80	
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 268,05	16 947,74	20 649,68	23 575,74	19 405,04	23 906,95	26 460,69	27 792,42	31 536,77	36 993,80	
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	6 224,07	7 455,60	19 620,18	15 905,76	10 080,57	7 150,35	7 199,05	8 132,96	8 541,78	8 938,44	9 295,98	9 768,04	10 158,76	12 127,40	12 768,43	
			Страховые взносы	тыс. руб.	1 879,67	2 251,59	5 925,29	4 803,54	3 044,33	2 159,40	2 174,11	2 456,15	2 579,62	2 699,41	2 807,38	2 949,95	3 067,95	3 662,47	3 856,06	
			Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 794,59	1 776,28	0,00	10 031,81	12 925,71	34 157,26	24 119,07	112 409,95	120 939,02	136 978,63	137 687,08	206 821,88	
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103,21	10 158,95	35 086,21	39 368,78	39 368,78	39 368,78	39 368,78	39 368,78	39 368,78	
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	16 098,78	15 612,78	43 323,56	46 347,13	40 990,56	34 307,73	34 541,44	39 022,35	40 983,91	42 887,09	44 602,57	46 867,56	48 742,26	58 187,88	61 263,57	
			аренда	тыс. руб.	15 903,04	12 507,42	43 291,31	42 062,41	40 740,81	34 149,32	34 381,94	38 842,17	40 794,67	42 689,06	44 396,62	46 651,15	48 517,19	57 919,20	60 980,69	
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Прибыль, всего	тыс. руб.	940,95	0,00	0,00	207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	461,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	26 162,63	26 139,11	75 912,71	113 098,46	88 766,81	86 630,04	92 378,89	105 528,89	112 675,82	110 623,74	118 654,19	125 878,50	131 150,75	154 285,24	166 190,14	
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	26 162,63	26 139,11	75 912,71	113 098,46	88 766,81	86 630,04	92 378,89	105 528,89	112 675,82	110 623,74	118 654,19	125 878,50	131 150,75	154 285,24	166 190,14	
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587,78	12 125,90	42 039,46	46 445,19	45 579,08	44 712,96	43 846,85	42 980,74	42 114,62	
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	26 162,63	26 139,11	75 912,71	113 098,46	88 766,81	86 630,04	100 966,66	117 654,79	154 715,28	157 068,93	164 233,26	170 591,46	174 997,60	197 265,98	208 304,76	
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	9 763,58	422,30	563,93	720,55	612,21	450,49	459,07	414,76	414,57	404,32	433,67	457,00	478,13	457,40	428,78	
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	9 763,58	422,30	563,93	720,55	612,21	450,49	501,74	462,42	569,25	574,07	600,25	619,33	637,99	584,83	537,43	
053	ООО "ГрадИнвест"	277	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	65,88	116,62	159,40	179,54	184,54	225,18	267,85	323,98	380,42	407,19	429,27	429,27	450,83	494,16	524,40	524,40
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	59,96	110,70	145,34	165,48	169,11	205,97	247,56	301,74	357,89	384,43	406,27	406,27	427,83	470,91	501,15	501,15
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	5,92	5,92	14,06	14,06	15,43	19,21	20,29	22,25	22,53	22,75	23,00	23,00	23,00	23,25	23,25	23,25
			Тоже в %	%	9%	5%	9%	8%	8%	9%	8%	7%	6%	6%	5%	5%	5%	5%	4%	4%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	424,99	987,37	5 646,24	1 233,99	1 026,63	687,69	661,60	673,44	711,74	733,55	757,81	784,72	818,30	781,17	775,41	803,42
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	2 223,15	2 957,14	0,00	9 901,00	7 097,38	7 475,07	7 103,66	7 509,50	8 236,33	8 592,71	8 972,68	9 331,59	9 807,71	10 283,11	10 713,17	11 141,70
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	2 223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 005,35	17 487,08	21 591,88	25 053,60	27 089,70	29 577,27	30 186,64	32 237,95	32 512,00	37 864,73	39 057,27
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 005,35	17 487,08	21 591,88	25 053,60	27 089,70	29 577,27	30 186,64	32 237,95	32 512,00	37 864,73	39 057,27
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 005,35	17 487,08	21 591,88	25 053,60	27 089,70	29 577,27	30 186,64	32 237,95	32 512,00	37 864,73	39 057,27
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	4 440,11	6 455,17	9 031,53	7 285,40	4 436,00	11 162,62	10 607,99	11 214,04	12 299,42	12 831,61	13 399,02	13 934,99	14 645,99	15 355,90	15 998,12	16 638,05
			Страховые взносы	тыс. руб.	1 298,22	1 919,58	2 700,95	2 003,49	1 339,67	3 124,14	2 968,91	3 138,53	3 442,30	3 591,25	3 750,05	3 900,06	4 099,05	4 297,74	4 477,48	4 656,58
			Амортизация	тыс. руб.	7,91	5,64	22,56	10 321,45	15 283,10	20 010,42	24 373,47	52 158,72	71 851,60	87 722,61	92 448,83	101 585,10	105 687,75	101 141,22	143 734,13	177 402,79
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731,00	31 697,72	38 544,90	61 254,49	63 570,70	66 416,56	66 416,56	71 990,34	77 055,40	78 359,42
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	35 797,94	68 282,30	100 201,14	99 876,45	84 272,85	76 409,04	72 613,92	76 760,55	84 188,30	87 830,52	91 713,85	95 382,18	100 248,48	105 102,67	109 495,79	113 875,43
			аренда	тыс. руб.	34 841,48	66 135,17	97 821,90	94 086,19	74 677,15	63 968,89	60 790,52	64 263,53	70 483,46	73 533,26	76 784,89	79 856,28	83 930,82	87 999,05	91 679,36	95 346,54
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	5 813,01	0,00	31 673,86	39 522,95	1 795,36	6 696,89	6 089,62	5 943,12	6 039,47	5 985,18	5 945,27	5 919,65	5 935,55	5 448,28	5 200,07	5 180,72
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00												

			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-2 248,62	-2 044,71	-1 995,52	-2 027,88	-2 009,65	-1 996,24	-1 987,64	-1 992,98	-1 829,37	-1 746,03	-1 739,53
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	50 005,32	80 607,21	149 276,29	170 144,74	115 251,02	138 322,61	133 683,94	142 593,66	155 989,33	162 528,69	169 884,25	175 140,17	183 535,59	188 231,05	198 316,62	205 093,72
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	50 005,32	80 607,21	149 276,29	170 144,74	115 251,02	138 322,61	133 683,94	142 593,66	155 989,33	162 528,69	169 884,25	175 140,17	183 535,59	188 231,05	198 316,62	205 093,72
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346,78	38 152,47	45 733,36	72 341,25	73 793,96	75 836,05	74 374,89	79 652,41	84 192,29	84 073,63
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	50 005,32	80 607,21	149 276,29	170 144,74	115 251,02	138 322,61	143 030,72	180 746,12	201 722,69	234 869,94	243 678,21	250 976,22	257 910,48	267 883,46	282 508,90	289 167,35
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	425,73	736,63	1 054,46	1 028,16	681,52	671,56	540,00	472,58	435,86	422,77	418,16	431,10	428,99	399,72	395,73	409,25
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	852,16	736,63	1 054,46	1 028,16	681,52	671,56	577,76	599,02	563,64	610,95	599,80	617,76	602,83	568,86	563,73	577,01
066	ООО "ЭТК № 2"	279	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,00	13,84	29,12	69,31	62,11	211,77	264,92	277,74								
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,00	12,02	26,46	66,65	58,35	204,74	256,34	263,47								
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,00	1,82	2,66	2,66	3,75	7,03	8,58	14,27								
			Тоже в %	%	0%	13%	9%	4%	6%	3%	3%	5%								
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	35,07	20,68	1 608,58	0,00	1 515,48	1 239,12	1 226,48								
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	0,00	87,98	1 037,37	5 006,84	8 640,45	9 717,89	7 002,33	7 397,03								
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482,48	4 431,76	5 049,17								
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482,48	4 431,76	5 049,17								
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482,48	4 431,76	5 049,17								
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	0,00	1 119,93	2 947,22	2 389,26	2 687,14	2 612,58	1 882,52	1 988,64								
			Страховые взносы	тыс. руб.	0,00	338,22	890,06	721,56	811,52	789,00	568,52	600,57								
			Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	269,57	473,49	0,00	2 623,27	3 160,54								
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801,13	6 223,81								
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	2 345,25	6 507,79	6 961,97	10 926,69	12 535,30	9 032,44	9 541,58								
			аренда	тыс. руб.	0,00	1 878,78	6 502,94	6 318,35	10 860,12	12 477,41	8 990,73	9 497,52								
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	122,93	0,00	0,00	0,00								
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	0,00	3 926,45	11 403,12	16 988,93	23 662,22	31 652,72	24 156,69	25 803,46								
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	3 926,45	11 403,12	16 988,93	23 662,22	31 652,72	24 156,69	25 803,46								
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013,57	7 396,96								
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	0,00	3 926,45	11 403,12	16 988,93	23 662,22	31 652,72	31 170,26	33 200,43								
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	0,00	324,06	428,64	254,91	405,50	154,60	94,24	97,94								
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	0,00	324,06	428,64	254,91	405,50	154,60	121,60	126,01								
095	ООО "Гранель Инжиниринг"	280	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	14,83	29,10	51,02	51,56	57,88	50,54	50,54	50,54	50,54	50,54	50,54	50,54	50,54	68,19	77,01	77,01
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	14,61	28,55	50,29	50,84	56,67	49,27	49,11	48,98	48,98	48,98	48,98	48,98	48,98	66,63	75,45	75,45
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,23	0,55	0,73	0,73	1,21	1,27	1,43	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
			Тоже в %	%	2%	2%	1%	1%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	2%	2%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	19,09	17,33	11,05	25,42	85,58	53,27	56,36	58,78	61,13	63,58	66,12	68,77	71,52	74,38	77,35	80,45
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	1 005,39	321,46	541,82	5 291,77	1 967,86	1 224,93	750,44	782,70	814,01	846,57	880,44	915,65	952,28	1 391,05	1 489,86	1 549,46
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	513,08	4 404,57	831,20	517,40	316,98	330,60	343,83	357,58	371,89	386,76	402,23	587,56	629,30	654,47
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,02	877,39	932,66	974,63	1 013,62	1 038,96	1 064,93	1 088,89	1 498,53	1 726,31	1 760,83

			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,02	877,39	932,66	974,63	1 013,62	1 038,96	1 064,93	1 088,89	1 498,53	1 726,31	1 760,83
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,02	877,39	932,66	974,63	1 013,62	1 038,96	1 064,93	1 088,89	1 498,53	1 726,31	1 760,83
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	357,64	527,23	657,30	718,59	2 275,66	1 416,53	867,81	905,13	941,33	978,99	1 018,15	1 058,87	1 101,23	1 608,63	1 722,90	1 791,81
			Страховые взносы	тыс. руб.	108,01	159,22	147,90	217,01	687,25	427,79	262,08	273,35	284,28	295,65	307,48	319,78	332,57	485,81	520,31	541,13
			Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	419,21	4 152,81	4 279,51	4 279,51	4 279,51	4 279,51	4 279,51	4 279,51	8 178,55	8 688,52
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899,04	4 409,01
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 537,97	1 297,37	2 027,64	1 525,74	2 727,76	1 555,71	961,73	1 003,00	1 043,12	1 084,85	1 128,24	1 173,37	1 220,31	1 771,94	1 896,98	1 972,86
			аренда	тыс. руб.	1 329,21	1 221,29	1 262,48	1 506,65	2 695,73	1 521,36	932,04	972,11	1 011,00	1 051,44	1 093,50	1 137,24	1 182,72	1 727,68	1 850,40	1 924,42
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	220,51	1 625,11	412,82	455,47	274,56	274,56	274,56	274,56	274,56	274,56	274,56	274,56	274,56	274,56	274,56
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-744,75	-744,75	-744,75	-744,75	-744,75	-744,75	-744,75	-744,75	-744,75	-744,75	-744,75
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	3 028,11	2 543,43	5 010,82	8 191,36	8 199,61	4 997,07	3 305,61	3 485,44	3 648,33	3 813,07	3 969,19	4 131,18	4 296,60	6 360,14	6 963,53	7 226,35
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	8 191,36	8 199,61	4 997,07	3 305,61	3 485,44	3 648,33	3 813,07	3 969,19	4 131,18	4 296,60	6 360,14	6 963,53	7 226,35
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713,94	5 244,71
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 028,11	2 543,43	5 010,82	8 191,36	8 199,61	4 997,07	3 305,61	3 485,44	3 648,33	3 813,07	3 969,19	4 131,18	4 296,60	6 360,14	11 677,47	12 471,06
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	207,33	89,08	99,64	161,13	144,70	101,43	67,32	71,17	74,49	77,86	81,04	84,35	87,73	95,46	92,29	95,78
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	207,33	89,08	99,64	161,13	144,70	101,43	67,32	71,17	74,49	77,86	81,04	84,35	87,73	95,46	154,77	165,29
096	ООО "Энергоцентр"	282	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	35,24	42,61	54,37	47,52	53,82	50,79	50,79	54,74	54,74	54,74	54,74	54,74	54,74	64,17	64,17	64,17
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	35,15	42,43	54,18	47,33	53,63	50,60	50,60	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	63,97	63,97	63,97
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,09	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
			Тоже в %	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	117,84	225,98	279,00	258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	592,78	15 037,26	1 809,02	2 056,50	422,11	397,52	420,57	449,70	467,69	486,39	505,85	526,08	547,13	597,03	620,92	645,75
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	140,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	4 807,01	1 685,11	2 141,37	0,00	0,00	3 304,36	3 674,45	4 209,71	4 399,15	4 575,12	4 689,50	4 806,73	4 914,88	5 877,04	5 994,58	6 114,47
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304,36	3 674,45	4 209,71	4 399,15	4 575,12	4 689,50	4 806,73	4 914,88	5 877,04	5 994,58	6 114,47
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304,36	3 674,45	4 209,71	4 399,15	4 575,12	4 689,50	4 806,73	4 914,88	5 877,04	5 994,58	6 114,47
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	4 807,01	1 685,11	2 141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	4 807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	5 069,20	8 880,70	8 355,30	10 063,47	2 694,31	3 516,00	3 719,93	3 977,54	4 136,64	4 302,11	4 474,19	4 653,16	4 839,28	5 280,71	5 491,93	5 711,61
			Страховые взносы	тыс. руб.	1 405,81	1 876,86	1 543,81	1 746,14	824,46	1 075,90	1 138,30	1 217,13	1 265,81	1 316,44	1 369,10	1 423,87	1 480,82	1 615,90	1 680,53	1 747,75
			Амортизация	тыс. руб.	27,84	54,42	49,54	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,50	1 071,50	1 071,50	1 071,50	1 071,50	1 071,50	2 953,22	2 953,22
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,50	1 071,50	1 071,50	1 071,50	1 071,50	1 071,50	2 953,22	2 953,22
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	28 478,15	26 150,62	38 506,59	42 464,99	6 425,26	5 691,97	6 022,11	6 439,14	6 696,71	6 964,58	7 243,16	7 532,89	7 834,20	8 548,81	8 890,76	9 246,39
			аренда	тыс. руб.	24 998,32	25 054,99	25 054,99	25 984,65	6 276,84	5 571,61	5 894,77	6 302,98	6 555,10	6 817,31	7 090,00	7 373,60	7 668,54	8 368,04	8 702,76	9 050,87
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	3 876,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	44 374,82	53 910,96	52													

			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	56 611,36	10 366,11	13 985,75	14 975,36	16 293,22	16 966,00	17 644,64	18 281,80	18 942,73	19 616,32	21 919,48	22 678,72	23 465,98
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,44	1 271,86	1 248,29	1 224,72	1 201,15	1 177,57	3 429,00	3 364,03
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	44 374,82	53 910,96	52 684,64	56 611,36	10 366,11	13 985,75	14 975,36	16 293,22	18 261,44	18 916,50	19 530,09	20 167,45	20 817,47	23 097,05	26 107,72	26 830,01
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	1 262,29	1 270,71	972,40	1 196,01	193,28	276,37	295,93	298,71	311,04	323,48	335,16	347,28	359,63	342,65	354,52	366,83
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 262,29	1 270,71	972,40	1 196,01	193,28	276,37	295,93	298,71	334,79	346,80	358,05	369,73	381,65	361,06	408,13	419,42
101	ООО "Самолет Энерго"	289	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,00	0,00	30,56	43,74	56,18	95,87	103,68	147,14	166,34	166,34	189,56	189,56	189,56	189,56	189,56	189,56
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,00	0,00	28,63	42,68	54,82	93,92	101,72	145,19	164,20	164,20	186,60	186,60	186,60	186,00	186,00	186,00
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,00	0,00	1,93	1,06	1,35	1,95	1,95	1,95	2,13	2,13	2,97	2,97	2,97	3,56	3,56	3,56
			Тоже в %	%	0%	0%	6%	2%	2%	2%	2%	1%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	384,18	120,99	86,18	31,00	39,92	42,25	43,87	44,98	46,73	48,40	49,30	50,19	50,82
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 101,01	7 184,15	5 394,42	5 434,91	7 255,38	7 570,04	7 667,17	7 973,86	8 292,81	8 624,53	8 728,90	8 827,83	9 069,04
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 419,56	413,95	518,89	167,43	63,34	-95,76	-305,26	-317,47	-330,17	-343,37	-597,71	-871,85	-1 018,62
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651,30	3 792,21	6 040,66	6 948,62	7 393,43	7 980,72	8 358,75	8 736,17	9 033,28	9 596,20	9 917,30
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651,30	3 792,21	6 040,66	6 948,62	7 393,43	7 980,72	8 358,75	8 736,17	9 033,28	9 596,20	9 917,30
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651,30	3 792,21	6 040,66	6 948,62	7 393,43	7 980,72	8 358,75	8 736,17	9 033,28	9 596,20	9 917,30
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 139,59	7 667,42	5 867,85	6 339,58	8 655,84	9 226,02	9 595,06	9 978,86	10 378,01	10 793,14	11 224,86	11 673,85	12 140,81
			Страховые взносы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	273,50	2 315,56	1 772,09	1 914,55	2 614,06	2 786,26	2 897,71	3 013,62	3 134,16	3 259,53	3 389,91	3 525,50	3 666,52
			Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,45	28 366,94	34 586,28	36 232,34	39 043,21	42 272,54	44 668,94	44 845,69	46 191,40	46 881,35
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 709,29	18 369,76	38 624,64	41 299,30	41 299,30	41 299,30	41 299,30	41 299,30	41 299,30	41 299,30
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	14 448,49	25 461,60	20 274,87	12 244,37	16 716,48	17 817,44	18 530,10	19 270,91	20 041,72	20 843,27	21 676,38	22 542,77	23 443,65
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	10 176,62	11 210,23	11 174,68	12 073,05	16 484,12	17 569,95	18 272,75	19 003,66	19 763,81	20 554,36	21 376,54	22 231,60	23 120,86
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 222,61	1 968,07	1 511,06	513,67	634,25	645,42	644,44	635,30	634,72	632,02	619,09	605,96	589,95
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	24 569,38	44 717,77	40 557,76	30 270,28	41 956,60	45 036,05	46 771,78	48 898,24	50 886,91	52 937,05	54 721,72	56 822,31	58 878,09
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	24 569,38	44 717,77	40 557,76	30 270,28	41 956,60	45 036,05	46 771,78	48 898,24	50 886,91	52 937,05	54 721,72	56 822,31	58 878,09
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 574,54	21 907,43	45 991,45	48 375,37	47 466,79	46 558,20	45 649,62	44 741,03	43 832,45	42 923,87
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	24 569,38	44 717,77	40 557,76	46 844,82	63 864,03	91 027,50	95 147,15	96 365,03	97 445,12	98 586,67	99 462,75	100 654,76	101 801,95
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	575,73	815,66	431,84	297,57	288,98	274,27	284,84	262,05	272,71	283,69	294,20	305,49	316,54
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	575,73	815,66	431,84	460,50	439,87	554,36	579,45	516,43	522,22	528,34	534,74	541,15	547,31
103	ООО УК "ТЭР"	291	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	21,61	21,47	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,00	0,00	-1,69	19,92	19,78	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,00	0,00	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
			Тоже в %	%	0%	0%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	224,47	242,00	256,84	271,73	283,42	294,75	306,54	318,81	331,56	344,82	358,61	372,96	387,88
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	524,39	212,91	225,96	239,89	250,21	260,21	270,62	281,45	292,71	304,41	316,59	329,25	342,42
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,90	1 123,01	1 193,76	1 247,48	1 297,38	1 329,82	1 363,06	1 393,73	1 421,60	1 450,04	1 479,04
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,90	1 123,01	1 193,76	1 247,48	1 297,38	1 32					

			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 801,93	3 408,95	3 617,85	3 840,88	4 006,04	4 166,28	4 332,93	4 506,25	4 686,50	4 873,96	5 068,92	5 271,68	5 482,54
			Страховые взносы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	312,02	1 022,69	1 092,59	1 159,95	1 209,82	1 258,22	1 308,55	1 360,89	1 415,32	1 471,94	1 530,81	1 592,05	1 655,73
			Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	5 380,18	6 920,49	6 785,77	7 204,10	7 513,87	7 814,43	8 127,01	8 452,09	8 790,17	9 141,78	9 507,45	9 887,75	10 283,26
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	5 357,59	6 898,94	6 753,99	7 170,36	7 478,68	7 777,83	8 088,94	8 412,50	8 749,00	9 098,96	9 462,92	9 841,44	10 235,09
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	641,82	649,73	649,73	649,73	649,73	649,73	649,73	649,73	649,73	649,73	649,73	649,73
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	8 242,98	12 448,86	13 638,64	14 489,29	15 106,85	15 691,10	16 292,76	16 899,02	17 529,04	18 180,36	18 853,71	19 553,44	20 280,59
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	8 242,98	12 448,86	13 638,64	14 489,29	15 106,85	15 691,10	16 292,76	16 899,02	17 529,04	18 180,36	18 853,71	19 553,44	20 280,59
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	8 242,98	12 448,86	13 638,64	14 489,29	15 106,85	15 691,10	16 292,76	16 899,02	17 529,04	18 180,36	18 853,71	19 553,44	20 280,59
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	413,84	629,22	694,42	737,73	769,17	798,92	829,55	860,42	892,50	925,66	959,94	995,57	1 032,59
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	413,84	629,22	694,42	737,73	769,17	798,92	829,55	860,42	892,50	925,66	959,94	995,57	1 032,59
102	ООО УК "Четыре Солнца"	293	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,00	0,00	24,49	38,30	43,19	47,61	47,61	47,61	47,61	55,32	55,32	55,32	55,32	55,32	55,32	55,32
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,00	0,00	23,82	37,64	42,52	46,94	46,94	46,94	46,94	54,65	54,65	54,65	54,65	54,65	54,65	54,65
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
			Тоже в %	%	0%	0%	3%	2%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	9,63	10,19	10,63	11,05	11,50	11,96	12,44	12,93	13,45	13,99	14,55
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	365,08	818,59	1 185,56	1 254,33	1 308,26	1 360,59	1 430,01	1 487,21	1 546,70	1 608,57	1 672,91	1 739,83	1 809,42
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	254,10	481,04	658,59	696,78	726,74	755,81	794,38	826,15	859,20	893,57	929,31	966,48	1 005,14
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,54	1 477,34	1 570,41	1 641,08	1 983,10	2 032,68	2 083,50	2 130,38	2 172,99	2 216,45	2 260,77
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,54	1 477,34	1 570,41	1 641,08	1 983,10	2 032,68	2 083,50	2 130,38	2 172,99	2 216,45	2 260,77
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,54	1 477,34	1 570,41	1 641,08	1 983,10	2 032,68	2 083,50	2 130,38	2 172,99	2 216,45	2 260,77
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 131,35	626,32	857,50	907,23	946,24	984,09	1 034,30	1 075,67	1 118,70	1 163,45	1 209,99	1 258,39	1 308,72
			Страховые взносы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	154,21	189,15	258,96	273,98	285,76	297,20	312,36	324,85	337,85	351,36	365,42	380,03	395,23
			Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,36	287,36	287,36	287,36	287,36	287,36
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,36	287,36	287,36	287,36	287,36	287,36
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	7 300,05	7 462,31	8 385,07	8 872,90	9 254,13	9 624,29	10 114,42	10 519,00	10 939,76	11 377,35	11 832,44	12 305,74	12 797,97
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	7 240,89	7 385,86	8 039,78	8 506,09	8 871,85	9 226,73	9 697,49	10 085,39	10 488,80	10 908,36	11 344,69	11 798,48	12 270,42
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	8 942,36	504,21	591,98	591,98	591,98	591,98	591,98	591,98	591,98	591,98	591,98	591,98	591,98
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	17 893,04	9 654,95	12 617,24	13 387,95	13 967,42	14 510,29	15 477,67	16 043,35	16 630,92	17 236,01	17 859,17	18 506,40	19 178,64
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	17 893,04	9 654,95	12 617,24	13 387,95	13 967,42	14 510,29	15 477,67	16 043,35	16 630,92	17 236,01	17 859,17	18 506,40	19 178,64
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,41	341,09	334,77	328,45	322,13	315,80

			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	17 893,04	9 654,95	12 617,24	13 387,95	13 967,42	14 510,29	15 477,67	16 390,77	16 972,01	17 570,78	18 187,62	18 828,52	19 494,45
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	475,43	227,06	268,79	285,21	297,56	309,12	283,22	293,57	304,32	315,39	326,79	338,64	350,94
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	475,43	227,06	268,79	285,21	297,56	309,12	283,22	299,92	310,56	321,52	332,80	344,53	356,72
049	КП "МЭД"	738	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,00	1,74	1,89	1,59	1,69	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,00	1,74	1,89	1,59	1,69	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Страховые взносы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НБВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	ООО "ПК "Желатин"	743	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	3,51	3,64	3,83	3,71	3,73	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	3,44	3,57	3,76	3,64	3,66	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
			Тоже в %	%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	249,83	0,00	0,00	0,00	5,68	6,02	6,37	6,64	6,91	7,18	7,47	7,77	8,08	8,41	8,74	9,09
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	117,82	99,56	105,66	111,79	116,60	121,26	126,11	131,16	136,40	141,86	147,53	153,44	159,57
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	227,63	2 623,10	2 763,98	0,00	0,00	285,68	317,68	337,69	352,89	367,01	376,18	385,59	394,26	402,15	410,19	418,39
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,68	317,68	337,69	352,89	367,01	376,18	385,59	394,26	402,15	410,19	418,39
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,68	317,68	337,69	352,89	367,01	376,18	385,59	394,26	402,15	410,19	418,39
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	227,63	2 623,10	2 763,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	591,85	507,40	248,29	489,16	507,33	538,42	569,65	594,14	617,91	642,62	668,33	695,06	722,86	751,78	781,85	813,12

			Страховые взносы	тыс. руб.	177,56	65,96	32,28	146,75	152,20	158,29	167,47	174,67	181,66	188,92	196,48	204,34	212,51	221,01	229,85	239,05
			Амортизация	тыс. руб.	0,00	183,74	183,74	105,02	81,74	81,74	81,74	81,74	81,74	81,74	81,74	81,74	81,74	81,74	81,74	739,34
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,60
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	3 604,06	654,34	606,56	338,09	377,90	379,44	407,13	423,47	440,41	458,03	476,35	495,40	515,22	535,82	557,26	579,55
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	455,66	26,50	0,00	11,05	92,48	94,66	94,66	94,66	94,66	94,66	94,66	94,66	94,66	94,66	94,66	94,66
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	5 306,58	4 061,05	3 834,85	1 207,88	1 316,88	1 649,91	1 756,49	1 829,62	1 897,44	1 966,28	2 032,37	2 100,96	2 171,20	2 243,10	2 317,73	2 395,18
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 207,88	1 316,88	1 649,91	1 756,49	1 829,62	1 897,44	1 966,28	2 032,37	2 100,96	2 171,20	2 243,10	2 317,73	2 395,18
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,04
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	5 306,58	4 061,05	3 834,85	1 207,88	1 316,88	1 649,91	1 756,49	1 829,62	1 897,44	1 966,28	2 032,37	2 100,96	2 171,20	2 243,10	2 317,73	3 190,22
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	1 544,45	1 136,62	1 019,52	325,59	353,24	460,92	490,69	511,12	530,07	549,30	567,76	586,87	606,37	626,45	647,17	668,80
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 544,45	1 136,62	1 019,52	325,59	353,24	460,92	490,69	511,12	530,07	549,30	567,76	586,87	606,37	626,45	647,17	890,79
088	ООО "Красный Октябрь - Рассказовка"	1127	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	37,49	35,15	43,04	49,01	49,27	51,81	55,95	55,95	55,95	55,95	55,95	55,95	55,95	55,95	55,95	55,95
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	35,95	33,61	40,80	46,78	46,88	49,12	53,26	53,26	53,26	53,26	53,26	53,26	53,26	53,26	53,26	53,26
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1,54	1,54	2,24	2,24	2,40	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
			Тоже в %	%	4%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	9,72	9,87	10,97	33,54	10,92	11,11	11,75	12,26	12,75	13,26	13,79	14,34	14,91	15,51	16,13	16,78
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	637,92	834,94	701,81	706,02	540,34	549,64	557,54	581,52	604,78	628,97	654,13	680,30	707,51	735,81	765,24	795,85
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	448,08	536,84	378,24	395,58	96,39	98,05	99,46	103,73	107,88	112,20	116,69	121,35	126,21	131,26	136,51	141,97
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,49	2 309,72	2 455,23	2 565,71	2 668,34	2 735,05	2 803,43	2 866,50	2 923,83	2 982,31	3 041,96
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,49	2 309,72	2 455,23	2 565,71	2 668,34	2 735,05	2 803,43	2 866,50	2 923,83	2 982,31	3 041,96
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,49	2 309,72	2 455,23	2 565,71	2 668,34	2 735,05	2 803,43	2 866,50	2 923,83	2 982,31	3 041,96
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 967,08	2 170,84	2 501,29	2 519,21	2 769,51	2 817,22	2 857,71	2 980,59	3 099,82	3 223,81	3 352,76	3 486,87	3 626,35	3 771,40	3 922,26	4 079,15
			Страховые взносы	тыс. руб.	652,19	503,23	623,88	491,22	855,78	870,52	883,03	921,00	957,84	996,16	1 036,00	1 077,44	1 120,54	1 165,36	1 211,98	1 260,46
			Амортизация	тыс. руб.	1 749,43	1 738,53	1 794,31	1 954,41	1 806,68	2 276,93	2 518,08	3 740,14	3 740,14	3 740,14	3 740,14	3 740,14	3 740,14	3 740,14	3 740,14	3 740,14
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,14	1 463,20	1 463,20	1 463,20	1 463,20	1 463,20	1 463,20	1 463,20	1 463,20	1 463,20	1 463,20
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 210,38	1 108,42	1 099,87	1 062,21	1 033,10	1 296,53	1 320,11	1 376,55	1 431,61	1 488,87	1 548,43	1 610,37	1 674,78	1 741,77	1 811,44	1 883,90
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	1 082,17	4,65	1 355,56	407,69	479,42	479,42	479,42	479,42	479,42	479,42	479,42	479,42	479,42	479,42	479,42
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	6 226,72	7 447,99	6 736,79	8 122,15	7 423,97	10 224,87	10 696,22	11 083,50	11 428,86	11 775,76	12 096,51	12 429,10	12 766,95	13 110,04	13 465,71	13 834,44
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	8 122,15	7 423,97	10 224,87	10 696,22	11 083,50	11 428,86	11 775,76	12 096,51	12 429,10	12 766,95	13 110,04	13 465,71	13 834,44
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,54	1 763,71	1 731,52	1 699,33	1 667,14	1 634,95	1 602,76	1 570,57	1 538,37	1 506,18	
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	6 226,72	7 447,99	6 736,79	8 122,15	7 423,97	10 224,87	10 987,77	12 847,21	13 160,38	13 475,09	13 763,65	14 064,04	14 369,70	14 680,60	15 004,08	15 340,62
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	173,20	221,62	165,10	173,63	158,38	208,15	200,83	208,10	214,59	221,10	227,12	233,37	239,71	246,15	252,83	259,75
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	173,20	221,62	165,10	173,63	158,38	208,15	206,30	241,22	247,10	253,01	258,42	264,06	269,80	275,64	281,71	288,03
053	ООО "ГрадИнвест"	1131	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00													

			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	6,67	56,27	57,15	82,09	90,81	89,26	88,20	83,48	77,33	86,71	103,57	238,28
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	6,27	1,05	2,28	2,41	2,58	4,13	5,19	9,91	16,07	16,33	16,33	16,33
			Тоже в %	%	0%	0%	0%	48%	2%	4%	3%	3%	4%	6%	11%	17%	16%	14%	6%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	32,17	89,46	91,15	91,35	95,38	98,13	106,52	110,61	208,67	265,91
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.				0,00	0,00	349,66	960,59	1 016,42	1 057,07	1 117,23	1 161,91	1 266,74	1 325,67	2 746,86	3 673,81
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.				0,00	0,00	701,91	2 364,69	2 922,47	3 215,45	3 522,21	3 830,10	4 097,78	4 357,49	8 684,73	12 984,76
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	701,91	2 364,69	2 922,47	3 215,45	3 522,21	3 830,10	4 097,78	4 357,49	8 684,73	12 984,76
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	701,91	2 364,69	2 922,47	3 215,45	3 522,21	3 830,10	4 097,78	4 357,49	8 684,73	12 984,76
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.				0,00	0,00	522,16	1 434,47	1 517,83	1 578,54	1 668,37	1 735,10	1 891,65	1 979,65	4 101,93	5 486,15
			Страховые взносы	тыс. руб.				0,00	0,00	146,14	401,47	424,80	441,79	466,93	485,61	529,42	554,05	1 148,03	1 535,44
			Амортизация	тыс. руб.				0,00	0,00	936,04	3 295,91	7 059,72	9 221,63	11 405,70	11 971,63	13 789,97	14 285,44	27 017,24	49 290,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.				0,00	0,00	983,28	9 412,04	10 896,86	10 896,86	11 968,20	11 968,20	16 305,76	16 795,57	89 703,09	145 111,64
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	3 574,22	9 819,24	10 389,59	10 804,95	11 419,73	11 876,46	12 947,94	13 550,24	28 075,44	37 548,82
			аренда	тыс. руб.				0,00	0,00	2 992,30	8 220,41	8 698,11	9 046,03	9 560,80	9 943,23	10 840,33	11 344,63	23 506,65	31 439,13
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.				0,00	0,00	313,26	823,47	804,40	775,12	778,19	769,88	803,58	802,29	1 455,37	1 783,23
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.				0,00	0,00	-105,18	-276,50	-270,10	-260,26	-261,29	-258,50	-269,82	-269,38	-488,67	-598,76
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	6 470,38	18 077,44	19 300,14	20 020,09	21 132,00	21 999,11	23 774,93	24 807,86	50 281,01	68 007,69
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.				0,00	0,00	6 470,38	18 077,44	19 300,14	20 020,09	21 132,00	21 999,11	23 774,93	24 807,86	50 281,01	68 007,69
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	1 188,79	11 357,52	12 945,61	12 705,88	13 761,40	13 498,10	18 478,90	18 712,36	106 488,05
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.				0,00	0,00	6 470,38	19 266,23	30 657,67	32 965,69	33 837,88	35 760,50	37 273,02	43 286,77	68 993,37	174 495,73
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал				0,00	0,00	113,22	220,22	212,53	224,29	239,60	263,52	307,44	286,11	485,49	285,41
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал				0,00	0,00	113,22	234,70	337,60	369,32	383,66	428,36	481,99	499,22	666,17	732,31
101	ООО "Самолет Энерго"	1139	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,00	0,00	3,85	21,49	25,22	47,67	74,83	97,55	108,02	108,02	108,02	108,02	108,02	108,02	108,02
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,00	0,00	3,85	20,62	23,72	45,71	72,81	95,53	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,87	1,50	1,96	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
			Тоже в %	%	0%	0%	0%	4%	6%	4%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	81,58	30,57	30,07	31,05	32,24	33,06	34,35	35,57	36,24	36,89
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.				0,00	0,00	5 106,36	5 359,55	5 465,52	5 564,13	5 635,53	5 860,95	6 095,38	6 339,20	6 415,92	6 488,63
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.				0,00	0,00	491,18	165,10	47,71	-70,38	-224,37	-233,34	-242,68	-252,39	-439,33	-640,82
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.				0,00	0,00	5 349,52	3 739,62	4 550,46	5 107,38	5 434,32	5 865,99	6 143,85	6 421,26	6 639,64	7 053,40
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	5 349,52	3 739,62	4 550,46	5 107,38	5 434,32	5 865,99	6 143,85	6 421,26	6 639,64	7 053,40
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	5 349,52	3 739,62	4 550,46	5 107,38	5 434,32	5 865,99	6 143,85	6 421,26	6 639,64	7 053,40
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.				0,00	0,00	5 554,50	6 251,67	6 520,49	6 781,31	7 052,56	7 334,66	7 628,05	7 933,17	8 250,50	8 580,52
			Страховые взносы	тыс. руб.				0,00	0,00	1 677,46	1 888,00	1 969,19	2 047,95	2 129,87	2 215,07	2 303,67	2 395,82	2 491,65	2 591,32
			Амортизация	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	8 461,47	21 368,96	25 421,61	26 631,49	28 697,55	31 071,16	32 832,56	32 962,48	33 951,60
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	4 907,81	20 846,84	20 846,84	20 846,84	20 846,84	20 846,84	20 846,84	20 846,84	20 846,84
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	19 192,18	12 074,57	12 592,61	13 096,18	13 620,00	14 164,51	14 731,07	15 320,22	15 932,57	16 569,39

			аренда	тыс. руб.				0,00	0,00	10 577,95	11 905,62	12 417,57	12 914,27	13 430,84	13 968,07	14 526,80	15 107,87	15 712,18	16 340,67	17 126,68
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.				0,00	0,00	1 430,37	506,54	477,78	474,40	473,67	466,95	466,53	464,55	455,05	445,39	437,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	38 391,97	29 850,51	31 606,11	33 102,40	34 378,19	35 941,19	37 402,90	38 909,79	40 221,56	41 765,54	43 613,69
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.				0,00	0,00	38 391,97	29 850,51	31 606,11	33 102,40	34 378,19	35 941,19	37 402,90	38 909,79	40 221,56	41 765,54	43 613,69
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	5 933,54	25 095,85	24 637,22	24 178,59	23 719,96	23 261,33	22 802,70	22 344,07	21 885,44	21 426,81
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.				0,00	0,00	38 391,97	35 784,05	56 701,97	57 739,62	58 556,79	59 661,15	60 664,23	61 712,49	62 565,63	63 650,98	65 040,50
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал				0,00	0,00	839,92	409,99	330,85	312,29	324,33	339,07	352,86	367,08	379,45	394,02	374,47
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал				0,00	0,00	839,92	491,48	593,56	544,72	552,43	562,85	572,31	582,20	590,25	600,49	558,45
101	ООО "Самолет Энерго"	1149	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61	63,22	102,53	123,30	146,67	161,99	187,47	202,78	223,62	251,68	288,30	290,43
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	59,49	98,63	118,62	141,64	156,57	181,99	196,29	217,12	244,73	280,30	281,98
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	3,74	3,89	4,68	5,03	5,42	5,47	6,49	6,49	6,95	7,99	8,45
			Тоже в %	%	0%	0%	0%	0%	7%	6%	4%	4%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	45,40	45,15	46,96	48,77	51,59	53,60	56,46	61,90	67,67	68,66
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	7 960,82	8 206,47	8 415,01	8 522,98	9 145,43	9 511,24	10 061,97	10 960,07	11 903,26	12 253,78
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	245,24	71,64	-106,45	-339,33	-364,11	-378,68	-400,60	-750,49	-1 175,58	-1 376,33
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	5 554,66	6 832,52	7 724,23	8 218,69	9 153,30	9 586,87	10 192,22	11 342,24	12 939,31	13 399,91
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	5 554,66	6 832,52	7 724,23	8 218,69	9 153,30	9 586,87	10 192,22	11 342,24	12 939,31	13 399,91
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	5 554,66	6 832,52	7 724,23	8 218,69	9 153,30	9 586,87	10 192,22	11 342,24	12 939,31	13 399,91
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	9 285,94	9 790,51	10 255,83	10 666,06	11 445,01	11 902,82	12 592,02	14 094,00	15 740,77	16 404,24
			Страховые взносы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	2 804,35	2 956,73	3 097,26	3 221,15	3 456,39	3 594,65	3 802,79	4 256,39	4 753,71	4 954,08
			Амортизация	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	12 568,27	32 085,48	38 446,80	40 276,60	44 779,68	48 483,47	52 113,88	56 308,53	62 283,48	63 344,46
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	9 951,29	43 886,23	44 935,46	45 701,87	45 701,87	48 265,73	48 265,73	50 960,33	60 727,77	69 238,05
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	17 935,01	18 907,79	19 806,23	20 598,43	22 102,31	22 986,38	24 317,21	27 216,99	30 396,19	31 676,25
			аренда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	17 684,06	18 644,97	19 531,12	20 312,36	21 795,80	22 667,63	23 980,15	26 840,51	29 976,60	31 240,11
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	752,40	717,39	717,46							

			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	93,65	97,67	101,58	105,64	109,87	114,26	118,83	123,59	128,53	133,67
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	459,08	478,82	497,97	517,89	538,61	560,15	582,56	605,86	630,09	655,30
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	627,27	666,79	696,80	724,67	742,79	761,36	778,49	794,06	809,94	826,14
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	627,27	666,79	696,80	724,67	742,79	761,36	778,49	794,06	809,94	826,14
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	627,27	666,79	696,80	724,67	742,79	761,36	778,49	794,06	809,94	826,14
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	1 616,23	1 685,73	1 753,16	1 823,29	1 896,22	1 972,07	2 050,95	2 132,99	2 218,31	2 307,04
			Страховые взносы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	488,10	509,09	529,45	550,63	572,66	595,56	619,39	644,16	669,93	696,73
			Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	194,84	203,22	211,34	219,80	228,59	237,73	247,24	257,13	267,42	278,11
			аренда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	192,19	200,46	208,47	216,81	225,49	234,51	243,89	253,64	263,79	274,34
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	3 479,17	3 641,32	3 790,31	3 941,92	4 088,73	4 241,14	4 397,46	4 557,79	4 724,22	4 896,99
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	3 479,17	3 641,32	3 790,31	3 941,92	4 088,73	4 241,14	4 397,46	4 557,79	4 724,22	4 896,99
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	3 479,17	3 641,32	3 790,31	3 941,92	4 088,73	4 241,14	4 397,46	4 557,79	4 724,22	4 896,99
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	141,87	148,49	154,56	160,74	166,73	172,95	179,32	185,86	192,65	199,69
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	141,87	148,49	154,56	160,74	166,73	172,95	179,32	185,86	192,65	199,69
105	ООО "Тепло"	1214	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал							26,86	26,86	26,86	26,86	26,86	26,86	26,86	26,86	66,36	105,86
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал							23,31	23,31	23,27	23,27	23,27	23,27	22,75	22,75	61,62	101,12
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал							3,54	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	4,11	4,11	4,74	4,74
			Тоже в %	%							13%	13%	13%	13%	13%	13%	15%	15%	7%	4%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.							2,24	2,46	2,57	2,67	2,78	2,89	3,00	3,08	3,19	11,05
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера																	

			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.					115,31	126,09	131,53	136,63	141,87	147,09	152,76	159,36	165,95	699,05	738,54
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.					115,31	126,09	131,53	136,63	141,87	147,09	152,76	159,36	165,95	699,05	738,54
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.					0,00	3 208,35	3 149,97	3 091,58	3 033,20	2 974,82	2 916,44	2 858,06	2 799,67	2 741,29	76 180,18
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.					115,31	3 334,44	3 281,50	3 228,22	3 175,07	3 121,91	3 069,20	3 017,42	2 965,62	3 440,34	76 918,72
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал					4,95	5,41	5,65	5,87	6,10	6,32	6,56	7,00	7,29	11,34	7,30
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал					4,95	143,02	141,00	138,71	136,42	134,14	131,87	132,63	130,35	55,83	760,68
098	ООО "ГРК"	2000	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал		3,94	3,54	3,54	3,67	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал		3,93	3,52	3,52	3,66	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
			Тоже в %	%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,33	0,35	0,37	0,38	0,40	0,41	0,43	0,45	0,46	0,48
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.				0,00	0,00	1,44	1,53	1,59	1,66	1,72	1,79	1,86	1,94	2,01	2,09
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.				0,00	0,00	0,27	1,36	1,45	1,51	1,57	1,61	1,65	1,69	1,72	1,76
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,27	1,36	1,45	1,51	1,57	1,61	1,65	1,69	1,72	1,76
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,27	1,36	1,45	1,51	1,57	1,61	1,65	1,69	1,72	1,76
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,54	0,57	0,59	0,61	0,64	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
			Страховые взносы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,22	0,23
			Амортизация	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	3,33	3,33	3,33
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.				0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	3,28	4,51	4,71	4,89	5,06	5,22	5,38	5,55	5,71	5,88
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.				0,00	0,00	3,28	4,51	4,71	4,89	5,06	5,22	5,38	5,55	5,71	5,88
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.				0,00	0,00	3,28	4,51	4,71	4,89	5,06	5,22	5,38	5,55	5,71	5,88
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал				0,00	0,00	0,79	1,09	1,14	1,18	1,22	1,26	1,30	1,34	1,38	1,42
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал				0,00	0,00	0,79	1,09	1,14	1,18	1,22	1,26	1,30	1,34	1,38	1,42
098	ООО "ГРК"	2001	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал		1,77	1,83	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал		1,77	1,83	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Услуги производственного характера	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Страховые взносы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	КП "МЭД"	2030	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,00	1,91	2,05	2,07	2,01	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	0,00	1,91	2,05	2,07	2,01	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Страховые взносы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	ПАО "МОЭК"	2056	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал							5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал							4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал							0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
			Тоже в %	%							5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.							20,13	42,95	44,47	46,23	47,82	49,91	51,76	53,64	55,65	57,76
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.							212,40	461,87	481,77	501,41	521,51	542,97	564,70	587,49	611,00	635,44
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.							112,97	245,66	256,26	266,89	277,60	289,31	300,89	313,12	325,66	338,68
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.							82,75	189,00	202,73	215,75	221,33	223,00	232,63	237,04	242,87	251,87
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.							82,75	189,00	202,73	215,75	221,33	223,00	232,63	237,04	242,87	251,87
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.							82,75	189,00	202,73	215,75	221,33	223,00	232,63	237,04	242,87	251,87
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.							233,94	508,70	530,57	551,79	573,87	596,82	620,69	645,52	671,34	698,20
			Страховые взносы	тыс. руб.							66,95	145,59	151,85	157,92	164,24	170,81	177,64	184,75	192,14	199,82
			Амортизация	тыс. руб.							197,78	461,75	523,06	595,21	978,76	1 523,63	2 000,25	2 514,64	2 978,59	3 332,89
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.							0,00	2 105,50	2 105,50	2 105,50	2 105,50	2 105,50	2 105,50	2 105,50	2 105,50	2 105,50
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.							302,71	656,58	683,74	710,24	737,69	766,44	796,19	827,12	859,32	892,81
			аренда	тыс. руб.							6,72	14,61	15,24	15,85	16,48	17,14	17,83	18,54	19,28	20,05
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.							97,53	196,70	195,27	195,18	194,15	194,84	194,29	193,58	193,11	192,72
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.							10,44	21,05	20,90	20,89	20,78	20,85	20,79	20,72	20,67	20,62
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.							1 224,63	2 621,33	2 707,25	2 795,20	2 875,09	2 960,74	3 052,70	3 142,38	3 237,68	3 340,05
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.							1 224,63	2 621,33	2 707,25	2 795,20	2 875,09	2 960,74	3 052,70	3 142,38	3 237,68	3 340,05
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.							0,00	2 545,55	2 499,23	2 452,91	2 406,59	2 360,27	2 313,95	2 267,63	2 221,30	2 174,98
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.							1 224,63	5 166,88	5 206,49	5 248,11	5 281,68	5 321,01	5 366,65	5 410,01	5 458,98	5 515,04
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал							255,90	547,76	565,72	584,09	600,79	618,69	637,90	656,64	676,56	697,95
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал							255,90	1 079,69	1 087,97	1 096,66	1 103,68	1 111,90	1 121,43	1 130,49	1 140,73	1 152,44
107	ООО "Лесная сказка"	2190	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал							5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал							5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал							0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
			Тоже в %	%							1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.								105,80	110,35	114,76	119,35	124,13	129,09	134,26	139,63	145,21
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.								16,61	17,33	18,02	18,74	19,49	20,27	21,08	21,93	22,80
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.								92,61	98,44	102,87	106,99	109,66	112,41	114,94	117,23	119,58

			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.							92,61	98,44	102,87	106,99	109,66	112,41	114,94	117,23	119,58	121,97
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.							92,61	98,44	102,87	106,99	109,66	112,41	114,94	117,23	119,58	121,97
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.							32,55	33,95	35,31	36,72	38,19	39,71	41,30	42,96	44,67	46,46
			Страховые взносы	тыс. руб.							9,76	10,18	10,59	11,02	11,46	11,91	12,39	12,89	13,40	13,94
			Амортизация	тыс. руб.							1 399,14	1 399,14	1 399,14	1 399,14	1 399,14	1 399,14	1 399,14	1 399,14	1 399,14	1 399,14
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.							448,52	448,52	448,52	448,52	448,52	448,52	448,52	448,52	448,52	448,52
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.							12,55	13,09	13,61	14,16	14,72	15,31	15,92	16,56	17,22	17,91
			аренда	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.							171,41	171,41	171,41	171,41	171,41	171,41	171,41	171,41	171,41	171,41
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.							1 391,91	1 405,37	1 417,20	1 429,00	1 439,68	1 450,74	1 461,92	1 473,22	1 484,92	1 497,04
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.							1 391,91	1 405,37	1 417,20	1 429,00	1 439,68	1 450,74	1 461,92	1 473,22	1 484,92	1 497,04
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.							542,26	532,39	522,52	512,66	502,79	492,92	483,05	473,19	463,32	453,45
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.							1 934,17	1 937,76	1 939,72	1 941,66	1 942,47	1 943,66	1 944,97	1 946,40	1 948,24	1 950,50
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал							267,73	270,32	272,59	274,87	276,92	279,05	281,20	283,37	285,62	287,95
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал							372,03	372,72	373,10	373,47	373,63	373,86	374,11	374,39	374,74	375,17
053	ООО "ТрадИнвест"	3303	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал						28,40	28,40	28,40	28,40	34,33	62,78	62,78	62,78	62,78	62,78	62,78
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал						27,00	27,00	27,00	27,00	32,74	60,89	60,89	60,89	60,89	60,89	60,89
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал						1,41	1,41	1,41	1,41	1,60	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
			Тоже в %	%						5%	5%	5%	5%	5%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.						55,47	69,30	69,60	69,75	80,57	91,54	94,79	97,81	92,61	91,77	95,09
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.						603,00	744,13	776,13	807,17	943,84	1 083,82	1 127,18	1 172,26	1 219,16	1 267,92	1 318,64
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.						1 210,46	1 831,83	2 231,58	2 455,29	2 975,58	3 572,69	3 646,29	3 853,23	3 854,59	4 481,36	4 622,49
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.						1 210,46	1 831,83	2 231,58	2 455,29	2 975,58	3 572,69	3 646,29	3 853,23	3 854,59	4 481,36	4 622,49
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.						1 210,46	1 831,83	2 231,58	2 455,29	2 975,58	3 572,69	3 646,29	3 853,23	3 854,59	4 481,36	4 622,49
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.						900,48	1 111,22	1 159,00	1 205,36	1 409,45	1 618,49	1 683,23	1 750,56	1 820,58	1 893,41	1 969,14
			Страховые взносы	тыс. руб.						252,02	311,00	324,38	337,35	394,47	452,98	471,09	489,94	509,54	529,92	551,11
			Амортизация	тыс. руб.						1 614,22	2 553,20	5 390,76	7 041,58	9 635,62	11 167,05	12 270,63	12 632,31	11 991,21	17 011,18	20 995,92
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286,44	9 238,40	9 238,40	9 238,40	9 238,40	9 238,40
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.						6 163,82	7 606,54	7 933,43	8 250,59	9 647,47	11 078,27	11 521,37	11 982,18	12 460,87	12 959,01	13 477,35
			аренда	тыс. руб.						5 160,29	6 368,00	6 641,82	6 907,50	8 077,03	9 274,98	9 645,97	10 031,81	10 433,09	10 850,41	11 284,43
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.						540,23	637,91	614,24	591,88	657,42	718,14	715,04	709,45	645,94	615,44	613,15
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.						-181,39	-214,19	-206,24	-198,74	-220,74	-241,13	-240,09	-238,21	-216,89	-206,65	-205,88
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.						11 158,32	14 003,82	14 737,47	15 287,21	17 852,45	20 520,60	21 155,47	21 937,05	22 316,50	23 471,11	24 273,19

			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.					11 158,32	14 003,82	14 737,47	15 287,21	17 852,45	20 520,60	21 155,47	21 937,05	22 316,50	23 471,11	24 273,19
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182,31	11 074,93	10 871,68	10 668,44	10 465,19	10 261,95
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.					11 158,32	14 003,82	14 737,47	15 287,21	17 852,45	25 702,91	32 230,40	32 808,73	32 984,93	33 936,30	34 535,14
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал					413,33	518,73	545,91	566,27	545,29	337,02	347,45	360,29	366,52	385,48	398,65
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал					413,33	518,73	545,91	566,27	545,29	422,14	529,34	538,84	541,73	557,36	567,19
049	КП "МЭД"	187	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал					1,30	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал					1,27	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал					0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
			Тоже в %	%					2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.					1,60	1,26	1,29	1,10	0,96	1,00	1,02	1,04	1,06	1,11	1,15
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.					26,05	272,99	284,73	296,12	307,96	320,28	333,09	346,42	360,27	374,68	389,67
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.					39,65	55,35	59,83	70,97	76,64	78,51	90,84	103,71	107,32	109,47	111,58
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.					39,65	55,35	59,83	70,97	76,64	78,51	90,84	103,71	107,32	109,47	111,58
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.					39,65	55,35	59,83	70,97	76,64	78,51	90,84	103,71	107,32	109,47	111,58
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.					39,49	413,86	431,65	448,92	466,87	485,55	504,97	525,17	546,18	568,02	590,74
			Страховые взносы	тыс. руб.					11,93	124,98	130,36	135,57	141,00	146,64	152,50	158,60	164,95	171,54	178,40
			Амортизация	тыс. руб.					45,22	75,77	74,27	68,56	143,58	235,30	262,02	276,99	307,43	316,35	316,35
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.					22,77	229,67	239,53	248,97	258,82	269,18	279,93	291,12	302,75	314,86	327,46
			аренда	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.					2,57	1,91	1,87	1,54	1,29	1,29	1,27	1,24	1,22	1,22	1,22
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.					189,27	1 133,57	1 182,15	1 230,18	1 276,29	1 325,16	1 386,01	1 449,05	1 505,24	1 562,40	1 621,72
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.					189,27	1 133,57	1 182,15	1 230,18	1 276,29	1 325,16	1 386,01	1 449,05	1 505,24	1 562,40	1 621,72
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.					189,27	1 133,57	1 182,15	1 230,18	1 276,29	1 325,16	1 386,01	1 449,05	1 505,24	1 562,40	1 621,72
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал					149,03	932,36	972,32	1 011,82	1 049,75	1 089,95	1 139,99	1 191,84	1 238,06	1 285,07	1 333,87
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал					149,03	932,36	972,32	1 011,82	1 049,75	1 089,95	1 139,99	1 191,84	1 238,06	1 285,07	1 333,87
109	ФАУ МО РФ ЦСКА	254	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал					10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал					10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал					0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
			Тоже в %	%					3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.					0,00	517,84	571,44	594,29	618,06	642,79	668,50	695,24	723,05	751,97	782,05
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.						0,00	308,01	339,89	353,48	367,62	382,33	397,62	413,53	430,07	447,27
			Страховые взносы	тыс. руб.						0,00	93,64	103,33	107,46	111,76	116,23	120,88	125,71	130,74	135,97
			Амортизация	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.						0,00	919,49	1 014,65	1 055,24	1 097,45	1 141,35	1 187,00	1 234,48	1 283,86	1 335,21
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.						0,00	919,49	1 014,65	1 055,24	1 097,45	1 141,35	1 187,00	1 234,48	1 283,86	1 335,21
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.						0,00	919,49	1 014,65	1 055,24	1 097,45	1 141,35	1 187,00	1 234,48	1 283,86	1 335,21
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал						0,00	89,43	98,68	102,63	106,74	111,01	115,45	120,06	124,87	129,86
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал						0,00	89,43	98,68	102,63	106,74	111,01	115,45	120,06	124,87	129,86
101	ООО "Самолет Энерго"	288	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал						76,26	106,47	121,22	121,22	123,21	123,21	123,21	123,21	123,21	123,21
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал						73,97	103,28	117,58	117,58	119,51	119,51	119,51	119,51	119,51	119,51
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал						2,29	3,19	3,64	3,64	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
			Тоже в %	%						3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.						0,00	20,21	20,07	20,72	21,83	22,38	23,25	24,08	24,53	24,97
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.						0,00	3 543,01	3 647,78	3 713,59	3 814,67	3 967,26	4 125,95	4 290,98	4 342,91	4 392,14
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.						0,00	109,14	31,84	-46,98	-151,88	-157,95	-164,27	-170,84	-297,38	-433,77
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.						0,00	2 472,13	3 037,05	3 408,75	3 678,47	3 970,67	4 158,75	4 346,53	4 494,35	4 774,42
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.						0,00	2 472,13	3 037,05	3 408,75	3 678,47	3 970,67	4 158,75	4 346,53	4 494,35	4 774,42
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.						0,00	2 472,13	3 037,05	3 408,75	3 678,47	3 970,67	4 158,75	4 346,53	4 494,35	4 774,42
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.						0,00	4 132,75	4 351,88	4 525,96	4 773,86	4 964,81	5 163,40	5 369,94	5 584,74	5 808,12
			Страховые взносы	тыс. руб.						0,00	1 248,09	1 314,27	1 366,84	1 441,70	1 499,37	1 559,35	1 621,72	1 686,59	1 754,05
			Амортизация	тыс. руб.						0,00	5 593,58	14 261,99	16 966,80	18 026,77	19 425,28	21 031,97	22 224,26	22 312,20	22 981,73
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.						0,00	6 178,96	8 010,21	8 403,73	8 403,73	9 140,50	9 140,50	9 140,50	9 140,50	9 140,50
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.						0,00	7 982,07	8 404,51	8 740,60	9 219,33	9 587,91	9 971,41	10 370,21	10 784,71	11 215,77
			аренда	тыс. руб.						0,00	7 870,39	8 287,69	8 619,19	9 091,29	9 454,94	9 833,14	10 226,47	10 635,53	11 060,95
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.						0,00	334,86	318,88	316,62	320,63	316,08	315,79	314,45	308,02	301,49
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.						0,00	19 733,12	21 094,44	22 093,08	23 270,49	24 328,47	25 317,90	26 337,91	27 225,84	28 270,96
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.						0,00	19 733,12	21 094,44	22 093,08	23 270,49	24 328,47	25 317,90	26 337,91	27 225,84	28 270,96
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.						0,00	7 470,37	9 548,40	9 847,94	9 663,06	10 368,94	10 167,85	9 966,76	9 765,67	9 564,57

			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.						0,00	27 203,48	30 642,84	31 941,03	32 933,55	34 697,41	35 485,75	36 304,67	36 991,51	37 835,53	38 657,26
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал						0,00	191,06	179,40	187,89	194,71	203,56	211,84	220,38	227,81	236,55	245,11
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал						0,00	263,40	260,61	271,65	275,56	290,32	296,92	303,77	309,52	316,58	323,46
049	КП "МЭД"	844	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал						1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал						1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Страховые взносы	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НБВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	КП "МЭД"	1011	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал						6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал						5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал						0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
			Тоже в %	%						8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.						0,00	4,96	5,08	4,33	3,80	3,94	4,04	4,09	4,20	4,36	4,54
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.						0,00	1 077,64	1 123,98	1 168,94	1 215,70	1 264,33	1 314,90	1 367,50	1 422,20	1 479,08	1 538,25
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.						0,00	218,49	236,20	280,14	302,55	309,91	358,61	409,40	423,65	432,12	440,48
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.						0,00	218,49	236,20	280,14	302,55	309,91	358,61	409,40	423,65	432,12	440,48
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.						0,00	218,49	236,20	280,14	302,55	309,91	358,61	409,40	423,65	432,12	440,48
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.						0,00	1 633,71	1 703,96	1 772,12	1 843,00	1 916,72	1 993,39	2 073,13	2 156,05	2 242,29	2 331,99

			Страховые взносы	тыс. руб.						0,00	493,38	514,60	535,18	556,59	578,85	602,00	626,08	651,13	677,17	704,26
			Амортизация	тыс. руб.						0,00	299,09	293,18	270,63	566,80	928,86	1 034,32	1 093,42	1 213,59	1 248,79	1 248,79
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.						0,00	3 108,91	3 108,91	3 108,91	3 108,91	3 108,91	3 108,91	3 108,91	3 108,91	3 108,91	3 108,91
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.						0,00	906,64	945,55	982,82	1 021,72	1 062,59	1 105,05	1 149,19	1 195,13	1 242,93	1 292,65
			аренда	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.						0,00	7,54	7,39	6,07	5,11	5,11	5,03	4,89	4,83	4,83	4,83
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.						0,00	4 474,80	4 666,57	4 856,18	5 038,21	5 231,14	5 471,32	5 720,17	5 942,00	6 167,62	6 401,81
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.						0,00	4 474,80	4 666,57	4 856,18	5 038,21	5 231,14	5 471,32	5 720,17	5 942,00	6 167,62	6 401,81
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.						0,00	3 758,67	3 690,28	3 621,88	3 553,49	3 485,09	3 416,69	3 348,30	3 279,90	3 211,51	3 143,11
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.						0,00	8 233,47	8 356,85	8 478,06	8 591,70	8 716,23	8 888,02	9 068,47	9 221,90	9 379,12	9 544,92
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал						0,00	801,70	836,06	870,03	902,65	937,21	980,24	1 024,83	1 064,57	1 104,99	1 146,95
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал						0,00	1 475,11	1 497,21	1 518,93	1 539,29	1 561,60	1 592,38	1 624,71	1 652,19	1 680,36	1 710,07
049	КП "МЭД"	1144	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал						41,26	41,26	41,58	92,38							
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00							
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал						31,37	21,21	19,30	68,82							
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал						9,89	20,05	22,27	23,56							
			Тоже в %	%						24%	49%	54%	26%							
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.						0,00	109,92	122,07	195,52							
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00							
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00							
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00							
			Услуги производственного характера	тыс. руб.						0,00	23 860,94	27 032,14	52 739,76							
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00							
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00							
			Покупная энергия	тыс. руб.						0,00	4 837,70	5 680,65	12 639,24							
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.						0,00	4 837,70	5 680,65	12 639,24							
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.						0,00	4 837,70	5 680,65	12 639,24							
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00							
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00							
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00							
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00							
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.						0,00	36 173,26	40 980,81	79 953,64							
			Страховые взносы	тыс. руб.						0,00	10 924,33	12 376,20	24 146,00							
			Амортизация	тыс. руб.						0,00	6 622,44	7 051,18	12 210,26							
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.						0,00	12 674,93	12 674,93	16 197,48							
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.						0,00	20 074,59	22 740,85	44 342,55							
			аренда	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00							
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00							
			Прибыль, всего	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00							
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00							
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00							
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00							
			налоги	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00							
			На прочие цели	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00							
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.						0,00	166,93	177,74	273,74							
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.						0,00	99 080,03	112 232,65	219 099,07							
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.						0,00	99 080,03	112 232,65	219 099,07							
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00							
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.						0,00	15 323,99	15 045,14	19 025,06							
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.						0,00	114 404,02	127 277,79	238 124,13							
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал						0,00	4 671,12	5 814,25	3 183,75							
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал						0,00	5 393,57	6 593,66	3 460,21							
101	ООО "Самолет Энерго"	1222	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал						64,01	64,01	64,01	64,01	64,01	64,40	64,40	64,40	64,50	64,50	64,50

			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал					62,09	62,09	62,09	62,09	62,09	62,47	62,47	62,47	62,57	62,57	62,57
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал					1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,93	1,93	1,93	1,94	1,94	1,94
			Тоже в %	%					3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.					0,00	12,58	12,38	12,78	13,27	13,76	14,30	14,81	15,50	15,77	15,97
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.					0,00	2 206,00	2 249,61	2 290,20	2 319,59	2 440,36	2 537,98	2 639,49	2 743,65	2 774,75	2 850,56
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.					0,00	67,96	19,64	-28,97	-92,35	-97,16	-101,05	-105,09	-187,87	-274,04	-320,17
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.					0,00	1 539,23	1 872,98	2 102,20	2 236,77	2 442,46	2 558,16	2 673,66	2 839,32	3 016,26	3 117,18
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.					0,00	1 539,23	1 872,98	2 102,20	2 236,77	2 442,46	2 558,16	2 673,66	2 839,32	3 016,26	3 117,18
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.					0,00	1 539,23	1 872,98	2 102,20	2 236,77	2 442,46	2 558,16	2 673,66	2 839,32	3 016,26	3 117,18
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.					0,00	2 573,19	2 683,84	2 791,19	2 902,84	3 053,98	3 176,14	3 303,19	3 528,17	3 669,30	3 816,07
			Страховые взносы	тыс. руб.					0,00	777,10	810,52	842,94	876,66	922,30	959,19	997,56	1 065,51	1 108,13	1 152,45
			Амортизация	тыс. руб.					0,00	3 482,75	8 795,49	10 463,57	10 961,56	11 948,99	12 937,31	13 670,71	14 095,80	14 518,78	14 735,65
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.					0,00	1 026,37	1 026,37	1 026,37	1 026,37	1 026,37	1 550,77	1 550,77	1 550,77	2 343,92	2 343,92
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.					0,00	4 969,91	5 183,13	5 390,40	5 606,01	5 897,77	6 133,67	6 378,98	6 813,27	7 085,60	7 368,76
			аренда	тыс. руб.					0,00	4 900,37	5 111,09	5 315,53	5 528,15	5 815,98	6 048,62	6 290,56	6 719,03	6 987,79	7 267,30
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.					0,00	208,49	196,66	195,26	194,96	194,43	194,25	193,43	194,59	190,46	185,43
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.					0,00	12 286,51	13 009,12	13 624,99	14 150,11	14 965,07	15 573,69	16 201,13	17 200,02	17 860,27	18 506,44
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.					0,00	12 286,51	13 009,12	13 624,99	14 150,11	14 965,07	15 573,69	16 201,13	17 200,02	17 860,27	18 506,44
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.					0,00	1 240,89	1 218,31	1 195,73	1 173,15	1 150,57	1 761,98	1 727,86	1 693,75	2 618,55	2 566,98
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.					0,00	13 527,40	14 227,42	14 820,72	15 323,25	16 115,64	17 335,67	17 928,99	18 893,76	20 478,82	21 073,42
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал					0,00	197,90	209,53	219,45	227,91	239,56	249,30	259,35	274,90	285,45	295,78
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал					0,00	217,88	229,16	238,71	246,81	257,98	277,51	287,01	301,97	327,30	336,80
049	КП "МЭД"	1235	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал					0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал					0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал					0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
			Тоже в %	%					5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.					0,00	0,15	0,16	0,13	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.					0,00	33,26	34,69	36,08	37,52	39,02	40,58	42,20	43,89	45,65	47,47
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.					0,00	6,74	7,29	8,65	9,34	9,56	11,07	12,63	13,07	13,34	13,59
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.					0,00	6,74	7,29	8,65	9,34	9,56	11,07	12,63	13,07	13,34	13,59
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.					0,00	6,74	7,29	8,65	9,34	9,56	11,07	12,63	13,07	13,34	13,59
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.					0,00	50,42	52,59	54,69	56,88	59,15	61,52	63,98	66,54	69,20	71,97
			Страховые взносы	тыс. руб.					0,00	15,23	15,88	16,52	17,18	17,86	18,58	19,32	20,09	20,90	21,73
			Амортизация	тыс. руб.					0,00	9,23	9,05	8,35	17,49	28,67	31,92	33,74	37,45	38,54	38,54
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.					0,00	70,75	70,75	70,75	70,75	70,75	70,75	70,75	70,75	70,75	70,75
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.					0,00	27,98	29,18	30,33	31,53	32,79	34,10	35,47	36,88	38,36	39,89

			аренда	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.						0,00	0,23	0,23	0,19	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.						0,00	138,10	144,02	149,87	155,49	161,44	168,85	176,53	183,38	190,34	197,57
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.						0,00	138,10	144,02	149,87	155,49	161,44	168,85	176,53	183,38	190,34	197,57
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.						0,00	85,54	83,99	82,43	80,87	79,32	77,76	76,20	74,65	73,09	71,53
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.						0,00	223,64	228,00	232,30	236,36	240,76	246,61	252,74	258,03	263,43	269,10
			Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал						0,00	495,61	516,85	537,85	558,01	579,38	605,98	633,54	658,11	683,10	709,04
			Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал						0,00	802,60	818,25	833,67	848,24	864,02	885,04	907,01	926,00	945,40	965,75
049	КП "МЭД"	1269	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал						0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал						0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Страховые взносы	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	КП "МЭД"	1270	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал						0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал						0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Страховые взносы	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	КП "МЭД"	1271	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал					0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал					0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Страховые взносы	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	ГУП "Троицктеплоэнерго"	1278	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал						5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал						5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.						0,00	3,72	3,87	4,02	4,19	4,35	4,53	4,71	4,89	5,07
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.						0,00	49,81	51,95	54,03	56,19	58,43	60,77	63,20	65,73	68,36
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.						0,00	10,08	10,51	12,79	10,93	11,37	11,83	12,30	13,30	13,83
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.						0,00	118,95	128,70	135,00	140,90	144,41	148,02	151,78	155,50	166,90
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.						0,00	118,95	128,70	135,00	140,90	144,41	148,02	151,78	155,50	166,90
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.						0,00	118,95	128,70	135,00	140,90	144,41	148,02	151,78	155,50	166,90
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.						0,00	162,18	169,16	175,92	182,96	190,28	197,89	205,81	214,04	222,60
			Страховые взносы	тыс. руб.						0,00	48,98	51,09	53,13	55,25	57,46	59,76	62,15	64,64	67,22
			Амортизация	тыс. руб.						0,00	53,88	120,18	127,38	201,12	425,84	638,42	677,05	919,36	952,46
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.						0,00	22,27	23,23	24,16	25,12	26,13	27,17	28,26	29,39	30,56
			аренда	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.						0,00	18,46	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,41	18,34
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.						0,00	476,83	498,83	517,09	535,45	551,91	568,98	586,74	604,92	631,19
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.						0,00	476,83	498,83	517,09	535,45	551,91	568,98	586,74	604,92	631,19
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.						0,00	476,83	498,83	517,09	535,45	551,91	568,98	586,74	604,92	631,19
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал						0,00	83,67	87,53	90,74	93,96	96,85	99,85	102,96	106,15	110,76
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал						0,00	83,67	87,53	90,74	93,96	96,85	99,85	102,96	106,15	110,76
049	КП "МЭД"	1279	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал						0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал						0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Услуги производственного характера	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Страховые взносы	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	КП "МЭД"	1280	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал						0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал						0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,22	0,23	0,20	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	0,20
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.						0,00	48,75	50,85	52,88	55,00	57,20	59,48	61,86	64,34	66,91
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.						0,00	9,88	10,69	12,67	13,69	14,02	16,22	18,52	19,16	19,55
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.						0,00	9,88	10,69	12,67	13,69	14,02	16,22	18,52	19,16	19,55
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.						0,00	9,88	10,69	12,67	13,69	14,02	16,22	18,52	19,16	19,55
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.						0,00	73,91	77,08	80,17	83,37	86,71	90,18	93,78	97,54	101,44
			Страховые взносы	тыс. руб.						0,00	22,32	23,28	24,21	25,18	26,19	27,23	28,32	29,46	30,63
			Амортизация	тыс. руб.						0,00	13,53	13,26	12,24	25,64	42,02	46,79	49,46	54,90	56,49
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.						0,00	223,77	223,77	223,77	223,77	223,77	223,77	223,77	223,77	223,77
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.						0,00	41,01	42,77	44,46	46,22	48,07	49,99	51,99	54,07	56,23
			аренда	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.						0,00	0,34	0,33	0,27	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.						0,00	202,43	211,11	219,68	227,92	236,65	247,51	258,77	268,80	279,01	289,61
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.						0,00	202,43	211,11	219,68	227,92	236,65	247,51	258,77	268,80	279,01	289,61
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.						0,00	270,54	265,62	260,70	255,77	250,85	245,93	241,00	236,08	231,16	226,23
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.						0,00	472,97	476,73	480,38	483,69	487,50	493,44	499,77	504,88	510,17	515,84
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал						0,00	1 184,24	1 234,99	1 285,17	1 333,34	1 384,40	1 447,97	1 513,82	1 572,53	1 632,24	1 694,22
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал						0,00	2 766,93	2 788,88	2 810,26	2 829,64	2 851,89	2 886,66	2 923,71	2 953,62	2 984,53	3 017,71
049	КП "МЭД"	1297	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал						0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал						0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Тоже в %	%						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Страховые взносы	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			аренда	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	ООО "Самолет Энерго"	2053	Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал						20,62	35,92	35,92	35,92	35,92	35,92	35,92	35,92	35,92	35,92	35,92
			Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал						20,51	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81
			Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал						0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
			Тоже в %	%						1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.						0,00	1,76	1,73	1,78	1,85	3,11	3,23	3,34	3,41	3,47	3,51
			- расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Услуги производственного характера	тыс. руб.						0,00	307,91	314,00	319,67	323,77	550,94	572,97	595,89	603,10	609,94	626,60
			- в том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.						0,00	9,49	2,74	-4,04	-12,89	-21,93	-22,81	-23,72	-41,30	-60,24	-70,38
			Услуги водоснабжения	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупная энергия	тыс. руб.						0,00	214,85	261,43	293,42	312,21	551,41	577,53	603,61	624,13	663,03	685,21

			- в том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.					0,00	214,85	261,43	293,42	312,21	551,41	577,53	603,61	624,13	663,03	685,21
			- электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.					0,00	214,85	261,43	293,42	312,21	551,41	577,53	603,61	624,13	663,03	685,21
			- тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на оплату труда	тыс. руб.					0,00	359,17	374,61	389,59	405,18	689,47	717,05	745,73	775,56	806,58	838,84
			Страховые взносы	тыс. руб.					0,00	108,47	113,13	117,66	122,36	208,22	216,55	225,21	234,22	243,59	253,33
			Амортизация	тыс. руб.					0,00	486,12	1 227,67	1 460,50	1 530,01	2 697,60	2 920,72	3 086,30	3 098,51	3 191,49	3 239,16
			Амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.					0,00	1 498,65	1 498,65	1 498,65	1 498,65	1 498,65	4 055,59	4 055,59	4 055,59	4 055,59	4 055,59
			Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.					0,00	693,70	723,46	752,39	782,48	1 331,48	1 384,74	1 440,12	1 497,68	1 557,54	1 619,79
			аренда	тыс. руб.					0,00	683,99	713,40	741,94	771,62	1 313,01	1 365,54	1 420,16	1 476,96	1 536,04	1 597,48
			Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прибыль, всего	тыс. руб.					0,00	29,10	27,45	27,25	27,21	43,89	43,85	43,67	42,77	41,87	40,76
			Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Процент за пользование кредитом	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			налоги	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На прочие цели	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.					0,00	1 714,95	1 815,81	1 901,77	1 975,07	3 378,51	3 515,92	3 657,57	3 780,87	3 926,01	4 068,05
			На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.					0,00	1 714,95	1 815,81	1 901,77	1 975,07	3 378,51	3 515,92	3 657,57	3 780,87	3 926,01	4 068,05
			На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Инвестиционная составляющая	тыс. руб.					0,00	1 811,86	1 778,89	1 745,92	1 712,95	1 679,98	4 738,36	4 649,13	4 559,91	4 470,69	4 381,47
			НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.					0,00	3 526,81	3 594,70	3 647,69	3 688,02	5 058,50	8 254,27	8 306,70	8 340,78	8 396,70	8 449,51
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал					0,00	47,89	50,71	53,11	55,16	94,35	98,19	102,15	105,59	109,64	113,61
			Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал					0,00	98,49	100,39	101,87	103,00	141,27	230,52	231,98	232,93	234,50	235,97

Таблица 1.6 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа по зонам деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
001	ПАО "МОЭК"	Тариф на генерацию	1 333,84	1 375,09	1 368,10	1 283,08	1 441,52	1 453,11	1 614,16	1 670,59	1 725,65	1 778,65	1 828,10	1 876,70	1 927,40	1 978,56	2 029,24	2 080,84
		Тариф на услугу по передаче	645,12	659,74	591,60	805,80	885,10	901,58	940,89	972,88	1 016,01	1 328,01	1 969,26	2 108,00	2 463,99	2 734,87	2 867,55	2 963,84
		Тариф на сбыт																
		Всего	1 978,96	2 034,83	1 959,70	2 088,88	2 326,61	2 354,68	2 555,05	2 643,47	2 741,66	3 106,66	3 797,36	3 984,70	4 391,39	4 713,43	4 896,80	5 044,67
002	ООО "ТСК Мосэнерго"	Тариф на генерацию	1 999,60	3 771,90	3 759,04	4 239,56	4 314,01	4 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Тариф на услугу по передаче	153,82	726,77	672,00	518,37	523,44	530,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Тариф на сбыт																
		Всего	2 153,42	4 498,67	4 431,03	4 757,93	4 837,44	5 179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	АО "НИЦЭВТ"	Тариф на генерацию	1 469,23	1 434,55	1 679,98	1 346,73	1 493,77	1 470,16	1 721,46	1 797,26	1 869,35	1 923,26	1 975,75	2 240,37	2 292,34	2 276,45	2 325,46	2 375,90
		Тариф на услугу по передаче	309,50	264,50	393,88	267,11	188,80	240,20	256,91	269,16	280,29	359,94	395,55	1 829,31	1 865,57	1 898,20	1 902,70	1 968,38
		Тариф на сбыт																
		Всего	1 778,73	1 699,05	2 073,86	1 613,84	1 682,58	1 710,36	1 978,36	2 066,42	2 149,64	2 283,20	2 371,30	4 069,67	4 157,91	4 174,65	4 228,16	4 344,28
005	ФГУП "Радон"	Тариф на генерацию	1 973,87	2 050,12	2 149,74	3 849,36	2 886,44	2 841,98	3 215,80	3 356,59	3 481,72	3 572,61	3 665,75	3 745,18	3 826,51	3 938,56	4 014,69	4 098,49
		Тариф на услугу по передаче	415,26	671,94	712,79	1 455,43	709,04	1 021,37	1 086,90	1 135,74	1 178,31	1 245,89	1 421,84	1 480,21	1 669,99	1 847,69	1 876,70	2 083,83
		Тариф на сбыт																
		Всего	2 389,14	2 722,07	2 862,53	5 304,80	3 595,48	3 863,35	4 302,70	4 492,33	4 660,03	4 818,50	5 087,59	5 225,39	5 496,50	5 786,25	5 891,39	6 182,32
006	ФГАУ "НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко" Минздрава России	Тариф на генерацию	1 536,25	1 524,35	1 507,65	1 567,41	1 610,54	1 730,62	2 836,35	2 954,19	3 065,29	3 159,17	3 252,07	3 348,07	7 108,46	7 180,99	7 254,13	7 330,58
		Тариф на услугу по передаче	230,29	148,73	142,23	48,41	44,22	110,92	232,59	243,37	253,31	263,44	273,31	283,56	294,08	304,89	316,00	388,39
		Тариф на сбыт																
		Всего	1 766,55	1 673,08	1 649,88	1 615,82	1 654,76	1 841,54	3 068,94	3 197,56	3 318,59	3 422,61	3 525,38	3 631,63	7 402,54	7 485,88	7 570,13	7 718,98
007	АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"	Тариф на генерацию	1 048,80	1 536,65	1 139,37	1 300,58	1 332,50	1 375,69	1 626,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Тариф на услугу по передаче	24,65	279,21	27,59	120,24	28,67	152,57	109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Тариф на сбыт																
		Всего	1 073,44	1 815,86	1 166,96	1 420,82	1 361,17	1 528,26	1 735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	АО "УТЭ ВДНХ"	Тариф на генерацию	1 566,95	1 480,63	1 673,24	1 684,95	2 054,26	1 728,86	1 975,50	1 760,36	1 806,05	1 847,95	1 890,43	1 934,55	1 976,14	2 015,82	2 055,68	2 096,51
		Тариф на услугу по передаче	352,07	302,56	394,53	831,72	1 244,50	813,26	1 120,24	725,56	778,56	883,70	1 019,26	1 162,00	1 252,74	1 336,84	1 454,82	1 553,61
		Тариф на сбыт																
		Всего	1 919,02	1 783,18	2 067,76	2 516,67	3 298,76	2 542,12	3 095,73	2 485,92	2 584,61	2 731,65	2 909,69	3 096,55	3 228,88	3 352,66	3 510,50	3 650,12
009	ОАО "Бутовский химический завод"	Тариф на генерацию	4 632,56	1 045,82	1 993,94	4 219,44	3 016,29	2 903,98	3 447,38	3 595,75	3 707,57	3 737,49	3 808,61	2 799,80	5 936,54	5 901,57	5 622,97	5 654,83
		Тариф на услугу по передаче	2 354,48	85,36	464,33	1 982,68	1 030,32	1 032,92	1 184,09	1 236,63	1 275,97	1 751,24	5 163,21	4 658,74	5 609,03	5 544,19	5 455,17	7 243,45
		Тариф на сбыт																
		Всего	6 987,04	1 131,18	2 458,27	6 202,12	4 046,61	3 936,89	4 631,47	4 832,38	4 983,54	5 488,72	8 971,82	7 458,54	11 545,57	11 445,77	11 078,14	12 898,28
010	АО "ТПО "Центральная киностудия им. М. Горького"	Тариф на генерацию	1 931,70	1 640,64	2 475,65	2 607,74	1 985,47	2 046,27	2 350,64	2 453,65	2 489,23	2 838,73	2 913,26	2 990,92	3 066,76	3 140,54	3 216,62	3 295,08
		Тариф на услугу по передаче	419,38	271,67	505,41	598,12	245,96	381,28	406,72	425,22	442,26	459,59	476,25	662,27	678,57	695,33	712,78	730,96
		Тариф на сбыт																
		Всего	2 351,08	1 912,31	2 981,06	3 205,86	2 231,43	2 427,56	2 757,36	2 878,87	2 931,49	3 298,32	3 389,51	3 653,19	3 745,33	3 835,87	3 929,40	4 026,04
011	АО "СКИМ"	Тариф на генерацию	2 258,16	2 489,74	2 399,86	3 019,40	2 794,22	2 687,86	3 054,60	3 189,89	3 351,40	3 409,68	3 460,41	3 528,19	3 579,99	3 680,77	3 724,44	3 830,02
		Тариф на услугу по передаче	605,16	554,98	499,42	630,78	491,91	602,08	731,02	757,98	800,96	1 166,45	1 797,66	2 006,75	2 528,95	3 283,09	3 235,77	3 486,79
		Тариф на сбыт																
		Всего	2 863,31	3 044,72	2 899,28	3 650,18	3 286,13	3 289,94	3 785,62	3 947,87	4 152,35	4 576,12	5 258,07	5 534,94	6 108,95	6 963,86	6 960,21	7 316,82
013	АО "НПО "МРТЗ"	Тариф на генерацию	1 331,26	2 079,42	1 863,10	2 301,25	2 070,88	1 756,34	2 139,66	2 131,37	2 223,63	2 503,11	2 571,71	2 646,69	2 721,48	2 814,92	2 888,56	3 079,38
		Тариф на услугу по передаче	683,40	540,35	354,64	500,54	475,22	562,00	379,80	397,37	417,55	559,99	579,72	601,15	623,61	658,92	682,95	776,73
		Тариф на сбыт																
		Всего	2 014,66	2 619,77	2 217,74	2 801,79	2 546,10	2 318,34	2 519,46	2 528,74	2 641,17	3 063,10	3 151,42	3 247,84	3 345,08	3 473,84	3 571,51	3 856,11
018	ООО "ПАТЕКТРОЙАРСЕНАЛ МГ"	Тариф на генерацию	1 671,57	2 142,22	1 696,80	1 898,03	2 008,85	1 608,82	1 881,91	1 965,63	2 045,04	2 104,96	2 164,17	2 219,62	5 466,17	5 503,46	5 542,24	5 579,31
		Тариф на услугу по передаче	424,13	637,06	398,71	530,14	503,79	297,23	319,06	334,66	348,55	362,50	375,36	388,69	402,23	415,98	430,23	444,73

№ зоны деятель- ности ЕТО	Наименование ЕТО	Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		Тариф на сбыт																
		Всего	2 095,70	2 779,28	2 095,51	2 428,18	2 512,64	1 906,05	2 200,96	2 300,29	2 393,59	2 467,45	2 539,52	2 608,31	5 868,41	5 919,43	5 972,47	6 024,05
019	ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	Тариф на генерацию	1 493,79	1 505,06	1 411,13	1 567,64	1 493,82	1 407,32	1 660,80	1 720,72	1 817,99	1 868,00	1 917,87	1 969,13	2 014,44	2 059,75	2 106,17	2 153,74
		Тариф на услугу по передаче	358,95	347,22	296,15	412,78	154,48	313,50	325,28	348,76	432,04	445,65	457,63	470,08	481,87	494,48	507,58	521,18
		Тариф на сбыт																
		Всего	1 852,74	1 852,28	1 707,28	1 980,43	1 648,31	1 720,82	1 986,09	2 069,48	2 250,03	2 313,66	2 375,50	2 439,21	2 496,31	2 554,23	2 613,75	2 674,92
020	ЗАО "Реформа Р.В.С."	Тариф на генерацию	1 821,18	2 214,96	1 853,40	2 598,13	2 208,34	2 281,81	2 622,20	2 738,99	2 508,32	4 675,77	5 438,50	5 511,90	5 646,74	6 696,23	6 778,03	6 863,05
		Тариф на услугу по передаче	518,13	858,34	536,95	941,04	653,35	859,27	925,36	968,36	1 007,95	1 048,27	1 295,10	1 344,01	1 414,34	1 786,31	1 853,55	1 923,39
		Тариф на сбыт																
		Всего	2 339,31	3 073,31	2 390,34	3 539,17	2 861,69	3 141,08	3 547,56	3 707,36	3 516,27	5 724,04	6 733,60	6 855,90	7 061,08	8 482,54	8 631,58	8 786,43
021	ОАО "МЗ "Маяк"	Тариф на генерацию	2 624,82	2 723,45	2 493,82	2 799,55	3 114,49	2 962,63	3 344,71	3 490,22	3 804,33	3 912,01	4 016,48	4 122,84	4 228,95	4 342,00	4 447,29	4 683,32
		Тариф на услугу по передаче	296,24	310,12	263,32	251,45	285,50	321,18	341,56	356,62	369,89	446,54	512,58	604,27	823,18	997,15	1 004,87	1 218,60
		Тариф на сбыт																
		Всего	2 921,06	3 033,57	2 757,14	3 051,00	3 400,00	3 283,81	3 686,27	3 846,85	4 174,22	4 358,55	4 529,06	4 727,11	5 052,13	5 339,15	5 452,16	5 901,93
022	АО "НПП "Волна"	Тариф на генерацию	2 878,12	4 058,69	3 436,07	4 952,13	2 472,57	2 178,23	2 477,58	2 585,62	2 556,48	2 173,32	5 166,17	4 053,36	4 100,96	4 147,66	4 195,41	4 245,41
		Тариф на услугу по передаче	295,70	466,49	260,10	532,20	151,82	158,89	168,75	176,28	183,40	190,69	381,92	321,00	327,95	484,34	489,22	532,74
		Тариф на сбыт																
		Всего	3 173,82	4 525,18	3 696,17	5 484,32	2 624,38	2 337,12	2 646,33	2 761,89	2 739,88	2 364,01	5 548,09	4 374,36	4 428,91	4 632,00	4 684,63	4 778,15
024	АО "Гознак" филиал - МТГ	Тариф на генерацию	2 012,99	2 263,24	2 555,35	1 992,11	1 913,51	1 867,64	2 141,79	2 232,15	2 318,35	2 386,44	2 454,50	2 524,70	2 592,96	2 659,07	2 727,15	2 797,26
		Тариф на услугу по передаче	395,32	489,23	606,95	365,88	280,09	317,80	337,26	351,51	364,67	378,06	391,08	404,60	418,47	432,70	447,48	462,83
		Тариф на сбыт																
		Всего	2 408,31	2 752,47	3 162,31	2 357,99	2 193,60	2 185,44	2 479,05	2 583,66	2 683,01	2 764,51	2 845,59	2 929,30	3 011,43	3 091,78	3 174,64	3 260,09
025	Московский филиал БИЗНЕС ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ (КИПР) ЛИМИТЕД	Тариф на генерацию	1 448,18	1 484,05	1 433,51	1 514,14	1 628,70	1 649,06	1 890,51	1 958,65	2 023,72	2 070,37	2 117,01	2 164,96	2 210,31	2 252,83	2 296,41	2 340,88
		Тариф на услугу по передаче	171,87	180,53	157,82	155,85	166,64	183,53	190,17	195,00	199,36	242,02	245,50	249,14	252,87	256,69	260,68	264,82
		Тариф на сбыт																
		Всего	1 620,05	1 664,58	1 591,33	1 669,99	1 795,35	1 832,59	2 080,69	2 153,65	2 223,08	2 312,39	2 362,51	2 414,10	2 463,18	2 509,52	2 557,08	2 605,69
026	АО "НИИР"	Тариф на генерацию	2 457,65	2 493,59	2 755,44	2 700,61	3 236,59	2 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Тариф на услугу по передаче	367,02	372,45	372,69	426,46	399,71	370,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Тариф на сбыт																
		Всего	2 824,67	2 866,04	3 128,13	3 127,07	3 636,30	3 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	ФГАУ "ОК "Шереметьевский"	Тариф на генерацию	1 699,36	1 696,92	2 045,91	1 726,29	1 795,90	1 771,89	2 047,57	2 136,68	2 221,61	2 286,81	2 352,71	2 299,67	3 257,75	3 311,58	3 363,63	3 422,68
		Тариф на услугу по передаче	538,59	606,50	770,01	1 081,62	973,09	1 119,73	1 191,61	1 245,61	1 295,66	2 088,56	3 490,83	4 051,10	5 515,77	7 343,10	7 346,17	9 645,89
		Тариф на сбыт																
		Всего	2 237,95	2 303,41	2 815,92	2 807,90	2 768,98	2 891,62	3 239,18	3 382,28	3 517,27	4 375,37	5 843,55	6 350,78	8 773,52	10 654,68	10 709,80	13 068,56
032	ООО "ППК Медная Фольга"	Тариф на генерацию	2 013,40	12 207,03	3 410,43	2 370,04	3 421,69	2 788,08	3 189,05	3 332,92	3 461,92	4 619,96	4 710,65	4 803,74	4 894,26	4 993,51	5 068,65	5 167,29
		Тариф на услугу по передаче	102,27	1 815,18	224,27	44,63	196,30	241,93	259,69	272,24	283,00	620,75	1 528,67	1 498,73	1 883,56	2 308,78	2 289,44	3 204,88
		Тариф на сбыт																
		Всего	2 115,67	14 022,22	3 634,71	2 414,67	3 617,99	3 030,00	3 448,74	3 605,16	3 744,92	5 240,71	6 239,32	6 302,48	6 777,82	7 302,29	7 358,09	8 372,16
034	ООО "Слобода-Сервис"	Тариф на генерацию	1 748,43	2 061,19	1 715,92	1 372,47	1 807,30	1 647,35	1 907,34	1 988,73	2 066,72	2 126,61	6 393,77	4 792,24	4 836,19	4 878,94	4 922,24	4 967,21
		Тариф на услугу по передаче	634,02	870,92	591,16	579,38	1 373,09	1 396,06	1 480,35	1 543,55	1 602,50	1 662,86	1 722,21	2 346,83	2 990,49	3 902,52	3 950,56	4 396,23
		Тариф на сбыт																
		Всего	2 382,46	2 932,11	2 307,08	1 951,85	3 180,39	3 043,41	3 387,70	3 532,28	3 669,22	3 789,47	8 115,98	7 139,07	7 826,68	8 781,46	8 872,80	9 363,44
037	АО "НТЦ "Атлас"	Тариф на генерацию	3 862,75	915,43	2 502,67	3 140,98	2 480,46	2 181,76	2 496,53	2 604,91	2 708,11	2 791,29	2 874,65	2 960,68	3 044,83	3 126,86	3 211,42	3 298,17
		Тариф на услугу по передаче	1 513,45	20,46	1 977,16	1 065,14	491,52	526,12	559,10	583,71	606,56	629,90	652,83	676,64	701,13	726,32	752,48	779,55
		Тариф на сбыт																
		Всего	5 376,19	935,89	4 479,83	4 206,12	2 971,98	2 707,88	3 055,63	3 188,62	3 314,67	3 421,19	3 527,47	3 637,32	3 745,96	3 853,19	3 963,90	4 077,73
039	ООО КСЦ "Переделкино"	Тариф на генерацию	1 690,28	1 649,05	1 666,64	1 706,75	1 785,64	1 672,67	1 958,78	2 042,90	2 023,03	4 968,97	5 006,96	5 052,29	5 092,68	5 133,44	5 168,69	5 211,49
		Тариф на услугу по передаче	442,61	461,13	456,29	527,26	440,09	490,47	518,79	541,01	562,20	1 252,11	1 268,94	1 855,01	1 867,30	2 035,45	2 045,19	2 660,09

№ зоны деятель- ности ЕТО	Наименование ЕТО	Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		Тариф на сбыт																
		Всего	2 132,89	2 110,17	2 122,93	2 234,01	2 225,74	2 163,15	2 477,58	2 583,91	2 585,23	6 221,08	6 275,90	6 907,31	6 959,99	7 168,89	7 213,88	7 871,58
040	АО "ФПК"	Тариф на генерацию	2 457,95	2 425,00	3 392,26	4 454,64	3 578,57	3 304,42	3 867,50	4 036,82	4 267,99	4 384,33	4 500,36	4 619,60	4 732,73	4 839,68	4 949,15	5 060,98
		Тариф на услугу по передаче	723,18	945,62	374,94	911,22	389,15	432,83	467,66	489,47	508,88	842,79	917,95	1 050,77	1 211,20	1 351,54	1 364,89	1 419,19
		Тариф на сбыт																
		Всего	3 181,13	3 370,61	3 767,21	5 365,86	3 967,72	3 737,25	4 335,16	4 526,28	4 776,87	5 227,12	5 418,31	5 670,37	5 943,93	6 191,22	6 314,03	6 480,17
043	АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"	Тариф на генерацию	2 212,29	2 002,83	1 956,19	2 409,83	2 138,34	2 024,96	2 129,99	2 512,40	2 586,15	2 551,35	5 054,35	4 135,37	4 172,86	4 209,36	4 245,97	4 283,92
		Тариф на услугу по передаче	550,08	518,85	541,54	798,42	303,40	358,73	378,33	392,34	404,65	945,29	1 206,28	1 120,20	1 126,16	1 246,42	1 251,18	1 347,47
		Тариф на сбыт																
		Всего	2 762,38	2 521,68	2 497,73	3 208,25	2 441,74	2 383,69	2 508,33	2 904,73	2 990,80	3 496,64	6 260,62	5 255,58	5 299,02	5 455,78	5 497,15	5 631,39
044	ООО "Нью Проперти"	Тариф на генерацию	1 573,08	1 727,44	1 758,73	1 822,74	1 979,89	1 934,33	2 210,22	2 305,25	2 395,81	2 468,81	2 542,09	2 617,71	2 691,70	2 763,84	2 838,19	2 914,83
		Тариф на услугу по передаче	392,15	488,39	496,90	498,30	562,30	617,10	655,29	683,89	710,52	737,77	764,64	792,55	821,28	850,85	1 350,92	1 712,12
		Тариф на сбыт																
		Всего	1 965,24	2 215,83	2 255,63	2 321,03	2 542,19	2 551,43	2 865,51	2 989,14	3 106,33	3 206,58	3 306,73	3 410,26	3 512,98	3 614,70	4 189,11	4 626,95
049	КП "МЭД"	Тариф на генерацию	731,18	965,75	1 510,29	3 283,67	2 544,06	3 063,74	2 973,52	3 113,81	2 968,35	2 913,38	3 178,35	3 042,62	2 993,67	3 095,54	3 150,39	3 209,36
		Тариф на услугу по передаче	208,69	198,21	239,99	834,99	434,85	872,75	4 326,46	4 474,90	3 848,21	3 976,28	4 425,95	4 066,63	3 748,35	3 870,32	4 000,59	4 117,26
		Тариф на сбыт																
		Всего	939,87	1 163,95	1 750,28	4 118,66	2 978,91	3 936,48	7 299,98	7 588,70	6 816,56	6 889,66	7 604,30	7 109,25	6 742,02	6 965,87	7 150,98	7 326,62
051	АО "ДУКС"	Тариф на генерацию	1 529,36	1 751,79	1 795,47	2 216,36	1 816,97	1 773,41	2 054,83	2 143,28	2 227,64	2 417,42	2 480,28	2 545,98	2 609,44	2 670,36	2 731,79	2 795,01
		Тариф на услугу по передаче	403,50	527,10	563,55	906,85	432,11	583,59	620,88	648,07	672,96	697,99	1 920,53	1 645,85	1 669,15	1 687,94	1 706,94	1 898,17
		Тариф на сбыт																
		Всего	1 932,86	2 278,89	2 359,02	3 123,21	2 249,08	2 357,00	2 675,71	2 791,35	2 900,60	3 115,42	4 400,81	4 191,83	4 278,59	4 358,31	4 438,73	4 693,18
052	АО "Мосводоканал"	Тариф на генерацию	1 098,02	1 089,90	1 075,07	1 122,51	1 252,38	1 494,52	1 398,50	1 456,52	1 511,62	1 552,46	1 593,91	1 636,37	1 677,29	1 718,13	1 758,25	1 799,03
		Тариф на услугу по передаче	492,86	505,29	490,42	368,67	209,20	303,74	316,73	328,45	339,25	524,09	797,35	894,49	1 117,30	1 966,66	1 970,58	2 107,53
		Тариф на сбыт																
		Всего	1 590,88	1 595,19	1 565,49	1 491,18	1 461,58	1 798,26	1 715,23	1 784,97	1 850,87	2 076,55	2 391,26	2 530,86	2 794,60	3 684,79	3 728,83	3 906,56
053	ООО "ТрадИнвест"	Тариф на генерацию	1 129,65	1 239,32	1 454,29	1 883,60	1 543,69	1 601,50	1 751,76	1 731,34	1 755,79	1 780,49	1 814,73	1 950,46	1 968,59	1 970,28	1 950,59	2 024,10
		Тариф на услугу по передаче	341,51	439,88	647,89	640,76	374,55	426,60	412,73	460,52	495,22	529,75	523,10	560,48	557,96	561,47	592,29	661,85
		Тариф на сбыт																
		Всего	1 471,16	1 679,20	2 102,17	2 524,37	1 918,24	2 028,11	2 164,49	2 191,86	2 251,01	2 310,24	2 337,83	2 510,94	2 526,55	2 531,75	2 542,88	2 685,95
054	ФГАУ "ОК "Архангельское"	Тариф на генерацию	1 216,68	1 220,08	1 117,31	1 243,52	1 318,17	1 365,78	1 635,02	1 706,00	1 774,31	1 825,26	1 872,75	1 921,50	1 910,14	3 778,51	3 808,89	3 677,23
		Тариф на услугу по передаче	400,76	400,42	449,52	419,96	293,20	395,73	426,28	448,41	468,39	489,67	508,74	528,53	548,71	569,29	590,64	582,74
		Тариф на сбыт																
		Всего	1 617,44	1 620,50	1 566,83	1 663,48	1 611,37	1 761,51	2 061,29	2 154,42	2 242,70	2 314,93	2 381,49	2 450,03	2 458,85	4 347,80	4 399,53	4 259,97
055	АО "ТЭИК"	Тариф на генерацию	1 151,75	1 210,38	1 220,96	1 303,92	1 383,53	1 386,52	1 624,30	1 691,11	1 755,41	1 800,55	1 840,53	2 526,68	2 566,03	2 603,20	2 640,63	2 690,52
		Тариф на услугу по передаче	103,13	104,23	95,80	104,22	93,41	119,67	125,94	130,42	134,45	156,36	189,99	330,23	371,46	423,99	424,31	515,17
		Тариф на сбыт																
		Всего	1 254,88	1 314,61	1 316,75	1 408,14	1 476,95	1 506,20	1 750,24	1 821,53	1 889,86	1 956,91	2 030,51	2 856,92	2 937,49	3 027,20	3 064,94	3 205,69
056	АО "99 ЗАТО"	Тариф на генерацию	1 844,69	1 701,37	1 664,39	1 880,42	1 685,58	1 799,33	2 077,62	2 168,42	2 253,59	2 319,09	2 384,07	2 180,97	4 226,47	4 268,43	4 311,86	4 355,87
		Тариф на услугу по передаче	374,26	313,99	278,08	294,03	227,18	345,60	368,19	384,76	399,71	939,68	1 679,49	2 165,35	2 742,76	3 468,85	3 459,78	3 450,60
		Тариф на сбыт																
		Всего	2 218,95	2 015,36	1 942,47	2 174,44	1 912,76	2 144,92	2 445,82	2 553,18	2 653,30	3 258,77	4 063,56	4 346,32	6 969,23	7 737,28	7 771,63	7 806,48
057	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Тариф на генерацию	158,94	0,00	3 625,09	1 269,88	1 329,88	1 321,69	1 575,00	1 643,45	1 690,83	3 790,20	3 821,20	4 221,90	4 251,55	4 276,76	4 303,57	4 450,68
		Тариф на услугу по передаче	1 988,99	0,00	2 153,93	1 149,38	677,48	849,21	906,20	948,34	986,84	2 664,10	3 211,45	3 910,50	4 049,33	4 481,87	5 154,07	5 674,87
		Тариф на сбыт																
		Всего	2 147,93	0,00	5 779,02	2 419,26	2 007,36	2 170,91	2 481,19	2 591,79	2 677,67	6 454,29	7 032,65	8 132,40	8 300,89	8 758,63	9 457,65	10 125,55
058	ФГБУ "ОК "БОР"	Тариф на генерацию	1 426,70	1 475,13	1 421,87	1 402,49	1 449,29	1 553,59	1 832,32	1 913,94	1 989,67	2 043,40	2 097,56	2 153,26	2 204,53	2 254,43	2 296,17	2 350,50
		Тариф на услугу по передаче	347,83	351,16	299,39	314,05	256,48	327,73	351,55	369,09	384,11	881,68	1 617,91	1 940,20	2 091,35	2 556,69	2 511,61	2 704,86
		Тариф на сбыт																

№ зоны деятель- ности ЕТО	Наименование ЕТО	Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		Всего	1 774,53	1 826,29	1 721,27	1 716,53	1 705,77	1 881,32	2 183,87	2 283,02	2 373,78	2 925,08	3 715,47	4 093,46	4 295,88	4 811,12	4 807,77	5 055,36
060	ООО "ГВС"	Тариф на генерацию		1 448,41	1 559,25	1 481,34	1 470,15	1 532,62	1 780,12	1 843,66	1 914,98	1 967,66	2 019,91	2 073,64	2 124,95	2 173,58	2 222,32	2 272,08
		Тариф на услугу по передаче		483,23	490,93	433,38	356,49	376,60	459,03	484,85	524,76	543,41	561,45	580,21	599,48	619,28	639,52	815,53
		Тариф на сбыт																
		Всего		1 931,65	2 050,17	1 914,72	1 826,64	1 909,22	2 239,15	2 328,51	2 439,75	2 511,07	2 581,36	2 653,85	2 724,43	2 792,86	2 861,84	3 087,61
062	ООО "Геруда"	Тариф на генерацию	1 496,56	1 533,57	1 355,39	1 484,21	1 596,42	1 496,49	1 706,93	1 694,03	1 711,57	1 737,95	1 765,16	1 744,14	1 747,44	1 768,41	1 790,65	1 816,39
		Тариф на услугу по передаче	516,87	534,02	390,36	465,44	483,76	429,56	460,02	501,04	483,37	481,38	479,70	448,15	479,23	472,85	467,49	465,66
		Тариф на сбыт																
		Всего	2 013,43	2 067,58	1 745,75	1 949,65	2 080,19	1 926,05	2 166,94	2 195,06	2 194,94	2 219,32	2 244,85	2 192,28	2 226,67	2 241,27	2 258,14	2 282,05
063	НИТУ "МИСИС"	Тариф на генерацию	2 057,11	2 050,48	1 379,89	1 092,95	1 943,11	1 984,73	2 287,25	2 387,42	2 483,03	2 559,13	2 635,57	2 714,26	2 681,33	3 046,97	3 119,39	3 193,70
		Тариф на услугу по передаче	227,90	238,70	1 276,65	25,06	161,27	179,94	192,10	200,90	209,05	281,69	358,09	387,03	442,59	607,07	613,26	759,99
		Тариф на сбыт																
		Всего	2 285,01	2 289,18	2 656,54	1 118,02	2 104,38	2 164,68	2 479,35	2 588,32	2 692,07	2 840,82	2 993,66	3 101,29	3 123,93	3 654,04	3 732,65	3 953,70
064	ООО "ТСБ"	Тариф на генерацию	1 370,04	1 505,49	1 276,11	1 913,54	2 039,67	1 737,37	2 039,46	2 129,19	2 121,03	2 174,63	2 221,73	2 301,99	2 383,04	2 436,04	2 485,83	2 537,89
		Тариф на услугу по передаче	198,07	240,49	213,24	751,12	700,02	614,51	769,86	806,26	838,35	892,70	1 141,96	1 161,11	1 181,75	1 204,23	1 225,55	1 249,18
		Тариф на сбыт																
		Всего	1 568,10	1 745,98	1 489,36	2 664,66	2 739,69	2 351,88	2 809,33	2 935,45	2 959,37	3 067,33	3 363,69	3 463,11	3 564,79	3 640,27	3 711,38	3 787,07
065	ООО "Теплосервис"	Тариф на генерацию	1 155,16	1 351,01	1 597,84	2 249,74	1 396,25	1 418,68	1 663,49	1 733,53	1 799,81	1 847,49	2 907,22	2 567,77	3 443,63	3 475,57	3 508,42	3 542,43
		Тариф на услугу по передаче	91,03	121,27	172,36	351,38	113,47	161,99	171,79	178,61	184,49	190,32	195,44	200,74	207,45	212,76	275,22	355,35
		Тариф на сбыт																
		Всего	1 246,18	1 472,28	1 770,20	2 601,12	1 509,73	1 580,67	1 835,29	1 912,13	1 984,31	2 037,81	3 102,66	2 768,52	3 651,08	3 688,33	3 783,64	3 897,78
066	ООО "ЭТК № 2"	Тариф на генерацию	1 861,39	1 230,46	1 527,65	1 447,12	1 669,40	1 451,75	1 722,54	1 825,56	1 917,06	1 883,51	1 896,70	1 896,83	1 962,62	1 966,10	1 998,78	2 039,42
		Тариф на услугу по передаче	535,91	234,33	401,98	537,25	528,48	289,66	282,46	285,81	331,35	376,78	564,49	552,10	583,05	563,12	631,04	646,15
		Тариф на сбыт																
		Всего	2 397,30	1 464,79	1 929,63	1 984,36	2 197,88	1 741,41	2 004,99	2 111,37	2 248,41	2 260,30	2 461,20	2 448,94	2 545,67	2 529,22	2 629,82	2 685,57
068	ООО "Газпром энерго" Центральный филиал	Тариф на генерацию	2 471,74	2 216,19	1 459,84	1 647,18	1 234,14	1 316,40	1 546,39	1 613,65	1 677,99	1 725,02	1 771,46	1 818,85	2 719,41	2 757,34	2 795,92	2 838,28
		Тариф на услугу по передаче	1 599,18	1 361,69	641,10	486,90	163,60	223,75	286,12	322,50	328,04	397,26	671,78	932,50	1 275,25	1 871,06	1 945,69	2 063,00
		Тариф на сбыт																
		Всего	4 070,92	3 577,88	2 100,93	2 134,08	1 397,74	1 540,15	1 832,51	1 936,15	2 006,04	2 122,28	2 443,24	2 751,35	3 994,66	4 628,40	4 741,61	4 901,28
070	АО "КС "Валуево"	Тариф на генерацию	1 339,51	1 632,72	1 358,81	1 318,47	1 378,90	1 379,86	1 635,42	1 705,61	1 773,16	1 821,15	1 869,52	1 919,28	1 966,26	2 010,31	2 055,32	2 101,53
		Тариф на услугу по передаче	289,47	520,77	348,57	488,68	430,53	556,82	592,40	618,02	641,18	834,42	951,13	1 257,10	1 275,50	1 737,97	1 753,52	3 474,89
		Тариф на сбыт																
		Всего	1 628,98	2 153,49	1 707,38	1 807,15	1 809,43	1 936,68	2 227,82	2 323,63	2 414,34	2 655,57	2 820,65	3 176,38	3 241,76	3 748,29	3 808,84	5 576,42
071	ГБУСО МО "Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки"	Тариф на генерацию	2 147,51	1 555,49	2 203,61	2 299,74	2 124,69	1 926,80	2 227,25	2 325,08	2 417,34	2 489,21	2 563,05	2 639,20	2 711,11	2 782,73	2 856,48	2 931,14
		Тариф на услугу по передаче	609,45	131,93	575,94	592,48	564,37	648,51	690,52	722,03	750,99	1 213,84	1 963,48	1 727,26	1 750,64	2 748,23	2 766,58	2 785,03
		Тариф на сбыт																
		Всего	2 756,97	1 687,42	2 779,54	2 892,23	2 689,05	2 575,31	2 917,77	3 047,11	3 168,32	3 703,05	4 526,53	4 366,46	4 461,75	5 530,96	5 623,06	5 716,16
072	МУП "Троицктеплоэнерго"	Тариф на генерацию	1 299,03	1 261,35	1 276,00	1 750,55	1 832,15	1 677,84	1 968,37	2 041,32	2 120,59	2 169,76	2 218,25	2 214,32	2 285,13	2 272,75	2 253,45	2 647,02
		Тариф на услугу по передаче	424,81	574,40	540,37	466,40	475,61	717,43	742,73	882,58	917,33	1 070,59	1 493,75	1 892,68	1 958,26	2 383,13	2 302,32	3 984,87
		Тариф на сбыт																
		Всего	1 723,85	1 835,74	1 816,37	2 216,95	2 307,77	2 395,26	2 711,11	2 923,90	3 037,91	3 240,35	3 712,00	4 107,01	4 243,39	4 655,88	4 555,78	6 631,90
074	ГБУ ЦРИ "Красная Пахра"	Тариф на генерацию	1 830,89	2 017,49	2 032,69	1 925,55	1 467,36	1 561,27	1 812,76	2 793,88	2 865,60	2 904,44	2 943,39	2 983,85	3 021,14	2 306,33	2 340,35	2 376,66
		Тариф на услугу по передаче	1 097,37	1 363,21	1 574,94	1 365,83	344,74	659,44	649,33	680,18	710,81	808,56	1 042,89	1 244,27	1 564,59	935,92	2 807,93	3 110,97
		Тариф на сбыт																
		Всего	2 928,26	3 380,70	3 607,63	3 291,37	1 812,09	2 220,71	2 462,09	3 474,06	3 576,41	3 713,01	3 986,28	4 228,12	4 585,72	3 242,25	5 148,28	5 487,63
075	ФКУЗ "Санаторий "Ватулипки" МВД России"	Тариф на генерацию	1 322,56	1 411,04	1 286,99	1 320,68	1 388,53	1 354,38	1 607,35	1 677,46	1 744,83	1 792,87	1 841,19	1 890,87	4 315,69	4 346,19	4 377,79	4 407,72
		Тариф на услугу по передаче	776,51	909,78	897,59	555,13	371,63	522,88	560,96	588,14	612,49	636,99	659,78	683,42	707,46	731,91	757,26	783,05
		Тариф на сбыт																

№ зоны деятель- ности ЕТО	Наименование ЕТО	Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		Всего	2 099,07	2 320,82	2 184,57	1 875,81	1 760,16	1 877,27	2 168,31	2 265,59	2 357,32	2 429,85	2 500,97	2 574,28	5 023,15	5 078,10	5 135,05	5 190,76
077	ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России"	Тариф на генерацию	1 344,44	1 392,98	1 515,52	1 657,58	1 448,95	1 448,04	1 706,08	1 776,17	1 841,90	1 887,69	1 934,22	1 980,11	2 023,24	2 059,81	2 101,18	2 143,14
		Тариф на услугу по передаче	376,99	324,31	637,46	612,60	337,05	505,22	539,36	564,55	587,16	2 817,39	3 098,83	3 133,45	3 795,10	4 359,19	4 347,25	4 620,56
		Тариф на сбыт																
		Всего	1 721,42	1 717,30	2 152,98	2 270,17	1 786,00	1 953,27	2 245,44	2 340,71	2 429,07	4 705,08	5 033,04	5 113,56	5 818,35	6 419,00	6 448,43	6 763,69
081	Филиал Компании с ограниченной ответственностью "НЕЗОРЛ ЛТД"	Тариф на генерацию	1 320,98	1 404,92	1 286,19	1 437,32	1 522,69	1 478,54	1 715,23	1 778,92	1 839,96	1 882,35	1 924,93	1 968,65	2 009,64	2 047,66	2 086,54	2 126,33
		Тариф на услугу по передаче	415,21	458,50	350,73	376,05	367,36	362,83	378,28	387,63	396,06	404,57	412,59	420,90	429,39	438,04	447,01	456,31
		Тариф на сбыт																
		Всего	1 736,19	1 863,42	1 636,92	1 813,36	1 890,05	1 841,37	2 093,51	2 166,55	2 236,02	2 286,92	2 337,52	2 389,56	2 439,03	2 485,69	2 533,55	2 582,64
082	НИЦ "Курчатовский институт"	Тариф на генерацию	1 695,86	1 726,20	1 610,98	1 271,35	1 837,19	1 734,36	2 014,41	2 103,81	2 505,54	2 568,91	2 629,11	2 691,05	2 751,79	2 812,14	2 868,62	2 929,51
		Тариф на услугу по передаче	669,20	704,99	383,92	80,82	458,44	544,03	582,85	610,68	635,78	1 944,06	2 228,05	3 631,05	4 776,98	4 964,07	4 943,52	5 825,26
		Тариф на сбыт																
		Всего	2 365,06	2 431,19	1 994,91	1 352,18	2 295,62	2 278,40	2 597,26	2 714,49	3 141,32	4 512,96	4 857,17	6 322,09	7 528,78	7 776,21	7 812,14	8 754,77
083	ФГКУ «Логистический Центр» им. А.А. Григорьева	Тариф на генерацию	2 147,41	3 642,63	2 256,57	3 851,69	1 970,02	2 011,82	2 316,44	2 347,33	5 599,68	5 656,79	5 710,97	5 770,24	5 827,55	5 878,45	5 935,75	5 993,31
		Тариф на услугу по передаче	404,99	600,13	352,67	1 046,42	293,70	371,47	440,60	460,65	479,21	498,15	516,44	535,68	555,46	575,37	596,46	618,15
		Тариф на сбыт																
		Всего	2 552,40	4 242,76	2 609,23	4 898,11	2 263,72	2 383,29	2 757,04	2 807,97	6 078,89	6 154,94	6 227,42	6 305,92	6 383,01	6 453,82	6 532,21	6 611,46
084	ФСО России	Тариф на генерацию	4 271,75	3 623,14	2 994,13	3 060,20	2 442,34	2 313,51	2 702,25	2 824,35	2 938,81	3 026,64	3 112,94	3 201,79	3 287,03	3 368,30	3 451,79	3 537,59
		Тариф на услугу по передаче	1 390,72	1 067,98	737,94	1 147,50	450,55	639,56	688,12	722,82	753,47	867,29	895,17	924,11	953,49	983,31	1 014,25	1 046,34
		Тариф на сбыт																
		Всего	5 662,48	4 691,12	3 732,07	4 207,70	2 892,89	2 953,07	3 390,37	3 547,16	3 692,28	3 893,93	4 008,11	4 125,90	4 240,52	4 351,61	4 466,04	4 583,93
085	ИП Пустовой Д.И.	Тариф на генерацию				1 593,76	1 677,34	3 270,57	3 673,27	3 823,86	3 968,76	4 090,86	4 215,55	4 344,46	7 176,92	7 287,71	7 402,69	7 522,00
		Тариф на услугу по передаче				43,16	47,77	334,84	462,84	483,07	502,48	522,58	543,20	564,63	586,86	609,92	633,90	658,82
		Тариф на сбыт																
		Всего				1 636,92	1 725,11	3 605,41	4 136,11	4 306,93	4 471,25	4 613,44	4 758,75	4 909,09	7 763,79	7 897,63	8 036,58	8 180,83
086	АО "ТЭП"	Тариф на генерацию	1 336,49	103,57	1 554,08	1 974,42	1 598,01	1 630,82	1 873,28	1 926,81	1 992,60	2 040,07	2 087,44	2 136,14	2 182,27	2 225,60	2 270,02	2 320,28
		Тариф на услугу по передаче	213,59	251,67	239,96	436,36	259,98	295,69	356,95	362,98	394,78	409,82	419,44	429,48	439,81	450,44	461,53	597,36
		Тариф на сбыт																
		Всего	1 550,09	355,23	1 794,04	2 410,78	1 857,99	1 926,50	2 230,23	2 289,79	2 387,38	2 449,89	2 506,88	2 565,62	2 622,08	2 676,04	2 731,54	2 917,64
087	ФГКУ "Дом отдыха "Подмосковные вечера"	Тариф на генерацию	1 425,85	1 070,02	1 170,73	1 296,31	1 607,36	1 475,01	1 710,59	1 785,47	1 856,25	1 907,59	1 959,12	2 012,09	2 062,36	2 109,60	2 159,82	2 210,58
		Тариф на услугу по передаче	358,63	273,37	28,57	126,58	609,04	774,23	825,86	864,14	898,96	2 948,59	4 079,08	4 799,65	5 162,45	5 806,57	5 803,59	5 800,07
		Тариф на сбыт																
		Всего	1 784,48	1 343,38	1 199,30	1 422,89	2 216,40	2 249,24	2 536,44	2 649,60	2 755,21	4 856,17	6 038,20	6 811,74	7 224,81	7 916,17	7 963,40	8 010,64
088	ООО "Красный Октябрь-Рассказовка"	Тариф на генерацию	1 386,82	1 667,36	1 682,86	1 811,80	1 802,58	1 703,73	1 922,08	1 997,98	2 070,02	2 122,65	2 174,69	2 228,20	2 278,97	2 326,75	2 375,74	2 425,98
		Тариф на услугу по передаче	173,20	221,62	165,10	173,63	158,38	208,15	206,30	241,22	247,10	253,01	258,42	264,06	269,80	275,64	281,71	288,03
		Тариф на сбыт																
		Всего	1 560,02	1 888,98	1 847,96	1 985,43	1 960,95	1 911,88	2 128,38	2 239,20	2 317,12	2 375,65	2 433,11	2 492,26	2 548,77	2 602,39	2 657,45	2 714,01
091	ООО "Сириус Тепло"	Тариф на генерацию	1 369,93	1 676,38	1 102,31	2 085,36	1 797,27	1 632,33	1 888,20	1 965,46	2 037,79	2 091,34	2 143,03	2 196,18	2 246,51	2 293,78	2 342,23	2 391,89
		Тариф на услугу по передаче	190,80	207,16	5,38	255,44	138,91	168,21	178,47	185,57	191,68	197,73	203,01	208,48	213,97	219,47	225,16	231,05
		Тариф на сбыт																
		Всего	1 560,73	1 883,54	1 107,69	2 340,80	1 936,18	1 800,55	2 066,68	2 151,02	2 229,47	2 289,07	2 346,05	2 404,66	2 460,48	2 513,25	2 567,38	2 622,94
092	ООО "Тепловик"	Тариф на генерацию	1 398,37	1 439,63	1 349,91	1 447,07	1 537,10	1 549,15	1 804,05	1 878,74	1 949,14	2 000,45	2 050,57	2 102,10	2 150,80	2 196,43	2 243,19	2 291,11
		Тариф на услугу по передаче	114,39	126,61	93,86	72,54	74,79	101,99	107,99	112,16	115,76	119,33	122,47	125,72	128,98	132,25	135,64	139,15
		Тариф на сбыт																
		Всего	1 512,76	1 566,25	1 443,78	1 519,61	1 611,89	1 651,14	1 912,04	1 990,89	2 064,90	2 119,78	2 173,04	2 227,82	2 279,78	2 328,69	2 378,84	2 430,26
093	АО "УК ИП "Нижние котлы"	Тариф на генерацию	2 604,27	2 534,40	2 401,58	2 269,04	1 509,10	2 657,81	2 978,97	3 090,13	3 186,77	3 254,73	3 336,37	3 414,13	3 495,87	3 575,06	3 656,60	3 740,58
		Тариф на услугу по передаче	736,87	685,61	609,62	517,14	1 412,23	809,35	428,26	437,54	443,59	877,87	2 628,19	2 014,36	2 216,28	2 198,96	2 181,73	2 164,59

№ зоны деятель- ности ЕТО	Наименование ЕТО	Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		Тариф на сбыт																
		Всего	3 341,15	3 220,00	3 011,21	2 786,18	2 921,34	3 467,16	3 407,23	3 527,68	3 630,37	4 132,60	5 964,56	5 428,49	5 712,16	5 774,02	5 838,33	5 905,17
095	ООО "Гранель Инжиниринг"	Тариф на генерацию	2 355,08	1 608,18	1 609,69	2 255,33	1 640,56	1 862,05	2 139,76	2 238,20	2 326,19	2 396,54	2 466,52	2 538,61	2 608,79	2 406,89	2 376,38	2 435,01
		Тариф на услугу по передаче	207,33	89,08	99,64	161,13	144,70	101,43	77,64	173,49	178,08	179,52	180,79	182,17	183,63	164,54	214,53	223,80
		Тариф на сбыт																
		Всего	2 562,41	1 697,26	1 709,33	2 416,46	1 785,26	1 963,48	2 217,39	2 411,69	2 504,27	2 576,06	2 647,31	2 720,78	2 792,42	2 571,43	2 590,90	2 658,81
096	ООО "Энергоцентр"	Тариф на генерацию	2 693,06	2 662,59	2 283,90	2 670,19	1 366,17	1 412,97	1 655,60	1 702,73	1 768,42	1 815,75	1 862,68	1 910,86	1 956,37	1 947,40	1 989,42	2 032,40
		Тариф на услугу по передаче	1 262,29	1 270,71	972,40	1 196,01	193,28	276,37	295,93	298,71	334,79	346,80	358,05	369,73	381,65	361,06	408,13	419,42
		Тариф на сбыт																
		Всего	3 955,34	3 933,30	3 256,30	3 866,20	1 559,45	1 689,34	1 951,53	2 001,44	2 103,21	2 162,55	2 220,73	2 280,60	2 338,02	2 308,46	2 397,54	2 451,81
097	ООО "ПК "Желатин"	Тариф на генерацию	1 565,52	1 931,16	2 203,84	2 166,11	2 394,33	2 335,66	2 654,78	2 724,45	2 830,36	2 918,37	3 006,23	3 096,69	6 550,80	6 618,98	6 688,69	6 762,56
		Тариф на услугу по передаче	1 544,45	1 136,62	1 019,52	331,85	360,00	460,92	490,69	511,12	530,07	549,30	567,76	586,87	606,37	626,45	647,17	890,79
		Тариф на сбыт																
		Всего	3 109,97	3 067,78	3 223,36	2 497,97	2 754,32	2 796,58	3 145,48	3 235,57	3 360,43	3 467,67	3 574,00	3 683,56	7 157,17	7 245,44	7 335,86	7 653,35
098	ООО "ГРК"	Тариф на генерацию		1 722,69	3 448,48	1 851,58	3 006,69	2 562,69	2 956,30	3 083,83	3 205,74	3 674,85	4 061,37	4 222,98	4 329,24	4 435,13	4 544,75	4 672,96
		Тариф на услугу по передаче				43,07	34,31	35,54	10,58	11,05	11,45	11,86	12,23	31,81	32,03	32,24	32,48	32,87
		Тариф на сбыт																
		Всего		1 722,69	3 448,48	1 894,65	3 041,00	2 598,22	2 966,88	3 094,87	3 217,19	3 686,71	4 073,60	4 254,79	4 361,27	4 467,37	4 577,23	4 705,83
099	ООО "Декор"	Тариф на генерацию		1 000,46	1 174,60	1 155,81	1 345,44	1 330,17	1 577,50	1 642,98	1 706,24	1 750,04	1 765,13	1 810,03	1 852,15	1 891,23	1 931,23	1 970,32
		Тариф на услугу по передаче		276,77	297,02	455,61	396,50	514,52	540,40	557,81	574,05	590,73	550,80	566,28	582,21	598,60	615,63	630,71
		Тариф на сбыт																
		Всего		1 277,23	1 471,63	1 611,42	1 741,94	1 844,69	2 117,89	2 200,79	2 280,29	2 340,77	2 315,93	2 376,32	2 434,36	2 489,84	2 546,86	2 601,03
101	ООО "Самолет Энерго"	Тариф на генерацию				1 895,21	1 767,14	1 496,64	1 663,93	1 706,61	1 764,90	1 834,06	1 877,70	1 914,71	1 944,50	1 981,41	2 033,08	2 085,76
		Тариф на услугу по передаче				575,73	569,33	276,31	449,20	558,60	573,20	579,76	579,87	598,58	609,10	607,63	599,28	602,79
		Тариф на сбыт																
		Всего				2 470,94	2 336,46	1 772,95	2 113,13	2 265,21	2 338,11	2 413,81	2 457,57	2 513,29	2 553,60	2 589,03	2 632,37	2 688,55
102	ООО УК "Четыре Солнца"	Тариф на генерацию				2 647,13	1 873,26	1 962,30	2 230,66	2 313,11	2 391,47	2 320,83	2 377,58	2 435,80	2 491,50	2 544,45	2 598,63	2 654,07
		Тариф на услугу по передаче				475,43	227,06	268,79	285,21	297,56	309,12	283,22	299,92	310,56	321,52	332,80	344,53	356,72
		Тариф на сбыт																
		Всего				3 122,56	2 100,33	2 231,10	2 515,88	2 610,67	2 700,59	2 604,05	2 677,50	2 746,36	2 813,02	2 877,26	2 943,16	3 010,78
103	ООО УК "ТЭР"	Тариф на генерацию				2 246,55	2 881,97	2 993,45	3 337,72	3 460,17	3 576,55	3 673,89	3 771,52	3 872,02	3 970,96	4 068,14	4 168,04	4 270,75
		Тариф на услугу по передаче				413,84	629,22	694,42	737,73	769,17	798,92	829,55	860,42	892,50	925,66	959,94	995,57	1 032,59
		Тариф на сбыт																
		Всего				2 660,39	3 511,19	3 687,87	4 075,45	4 229,34	4 375,47	4 503,44	4 631,94	4 764,51	4 896,62	5 028,08	5 163,60	5 303,34
104	ООО "Гранд Сервис Билдинг"	Тариф на генерацию				1 346,37	1 732,85	1 591,91	1 852,14	1 933,14	2 010,37	2 069,28	2 128,25	2 188,98	2 247,48	2 303,53	2 361,14	2 420,37
		Тариф на услугу по передаче				0,00	0,00	132,92	141,87	148,49	154,56	160,74	166,73	172,95	179,32	185,86	192,65	199,69
		Тариф на сбыт																
		Всего				1 346,37	1 732,85	1 724,83	1 994,01	2 081,62	2 164,93	2 230,03	2 294,98	2 361,92	2 426,80	2 489,39	2 553,79	2 620,06
105	ООО "Тепло"	Тариф на генерацию				2 681,72	10 704,48	1 374,76	1 641,32	1 705,43	1 766,69	1 811,61	1 858,18	1 894,63	1 899,52	1 913,12	1 877,93	1 930,73
		Тариф на услугу по передаче				27,82	504,64	8,43	32,67	32,63	32,56	32,52	32,49	31,87	32,47	49,29	46,93	274,64
		Тариф на сбыт																
		Всего				2 709,53	11 209,12	1 383,19	1 673,99	1 738,06	1 799,24	1 844,13	1 890,67	1 926,50	1 931,99	1 962,41	1 924,86	2 205,37
107	ООО "Лесная сказка"	Тариф на генерацию						1 049,37	1 272,85	1 327,58	1 380,68	1 415,21	1 450,59	1 486,86	1 520,32	1 550,73	1 581,75	1 613,39
		Тариф на услугу по передаче						692,13	372,03	372,72	373,10	373,47	373,63	373,86	374,11	374,39	374,74	375,17
		Тариф на сбыт																
		Всего						1 741,49	1 644,88	1 700,31	1 753,79	1 788,68	1 824,22	1 860,72	1 894,43	1 925,12	1 956,49	1 988,57
108	ООО «ТермоТрон»	Тариф на генерацию						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Тариф на услугу по передаче						0,00	2 106,69	2 188,22	2 266,99	2 335,00	2 405,05	2 477,21	2 549,05	2 620,42	2 693,79	2 769,22
		Тариф на сбыт																

№ зоны деятель- ности ЕТО	Наименование ЕТО	Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		Всего						0,00	2 106,69	2 188,22	2 266,99	2 335,00	2 405,05	2 477,21	2 549,05	2 620,42	2 693,79	2 769,22
109	ФАУ МО РФ ЦСКА	Тариф на генерацию						0,00	2 686,03	2 810,67	2 925,52	3 019,37	3 108,48	3 200,37	3 289,57	3 375,79	3 464,56	3 555,95
		Тариф на услугу по передаче						0,00	89,43	98,68	102,63	106,74	111,01	115,45	120,06	124,87	129,86	135,06
		Тариф на сбыт																
		Всего						0,00	2 775,46	2 909,35	3 028,15	3 126,11	3 219,49	3 315,81	3 409,63	3 500,66	3 594,42	3 691,01
110	АО "ОЭЗ "Технополис Москва"	Тариф на генерацию						0,00	2 157,26	2 252,71	2 343,57	2 416,88	2 490,16	2 565,78	2 639,74	2 711,82	2 786,11	2 862,69
		Тариф на услугу по передаче						0,00	135,22	137,77	140,23	142,82	145,55	148,44	151,47	154,67	158,03	161,57
		Тариф на сбыт																
		Всего						0,00	2 292,48	2 390,48	2 483,79	2 559,69	2 635,71	2 714,22	2 791,21	2 866,49	2 944,14	3 024,26
111	ООО «Сберэнергодевелопмент»	Тариф на генерацию						0,00	4 584,48	4 785,51	4 977,97	5 158,23	5 341,85	5 532,24	5 725,70	5 922,20	6 125,90	6 337,10
		Тариф на услугу по передаче						0,00	833,17	828,41	823,44	818,74	814,35	810,26	806,49	803,05	799,95	797,22
		Тариф на сбыт																
		Всего						0,00	5 417,65	5 613,92	5 801,40	5 976,97	6 156,19	6 342,50	6 532,18	6 725,24	6 925,86	7 134,31

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
001	ПАО "МОЭК"		Зона деятельности ЕТО № 001 ПАО "МОЭК"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	5 862,04	6 174,14	7 271,72	7 080,26	7 271,78	7 023,61	7 152,71	7 270,58	7 407,90	7 345,39	7 195,04	7 343,11	7 344,65	7 395,76	7 534,36	7 635,11
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	102,35	146,97	133,15	96,48	181,79	175,59	178,77	181,62	184,97	183,41	179,61	183,22	183,17	184,45	187,89	190,41
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	5 759,69	6 027,18	7 138,58	6 983,78	7 089,98	6 848,02	6 973,94	7 088,96	7 222,93	7 161,98	7 015,42	7 159,89	7 161,48	7 211,31	7 346,46	7 444,70
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	74 191,06	73 190,58	88 397,43	84 793,43	80 304,08	81 601,54	85 238,76	87 922,55	89 110,00	88 825,15	90 214,89	91 590,69	92 915,38	94 064,66	95 375,79	96 541,31
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	79 950,75	79 217,76	95 536,01	91 782,21	87 394,07	88 449,56	92 212,70	95 011,52	96 332,92	95 987,13	97 230,32	98 750,58	100 076,86	101 275,96	102 722,26	103 986,01
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	8 334,60	8 466,90	8 466,77	8 286,90	8 416,40	8 501,67	8 551,54	8 603,91	8 558,80	8 516,69	8 397,86	8 329,88	8 288,01	8 278,13	8 258,26	8 212,19
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	71 616,16	70 850,86	87 069,23	83 495,31	78 977,67	79 947,89	83 661,16	86 407,61	87 774,12	87 470,43	88 832,46	90 420,70	91 788,85	92 997,84	94 464,00	95 773,83
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	4 413 318,63	4 710 133,37	5 759 894,44	83 495,31	78 977,67	6 877 422,24	8 496 666,09	9 004 985,39	9 525 838,27	9 676 524,22	9 708 896,97	10 155 771,23	10 384 793,42	10 665 865,66	11 085 396,68	11 454 979,54
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	3 042 659,46	2 928 733,85	3 515 930,19	3 577 291,36	5 060 073,23	5 181 370,62	5 867 631,04	6 340 165,65	6 750 678,57	6 961 463,15	6 989 487,96	7 311 755,25	7 477 933,73	7 680 556,91	7 981 000,11	8 249 474,19
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 196,27	160 354,07	167 249,30	173 939,27	178 287,75	182 744,95	187 313,57	191 528,12	195 358,69	199 265,86	203 251,18
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	44 639,70	46 502,65	68 227,09	77 154,81	36 660,04	38 433,35	42 232,13	44 602,90	47 263,62	48 739,39	49 651,73	52 701,15	54 821,40	57 410,90	60 826,40	64 105,35
		12	Затраты на теплоснабжение	тыс. руб.	1 065 296,65	1 038 859,44	1 267 864,94	1 304 959,77	1 441 905,36	1 643 786,64	1 773 645,78	1 842 817,97	1 916 530,69	1 993 191,91	2 072 919,59	2 155 836,37	2 242 069,83	2 331 752,62	2 425 022,73	2 522 023,64
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	73 620 419,43	75 157 418,31	93 890 164,67	94 736 780,49	100 263 956,24	102 880 138,36	119 738 391,87	128 288 206,94	134 701 559,02	138 299 102,71	144 676 799,67	151 289 649,11	157 928 617,92	164 358 755,52	171 315 887,09	178 264 883,63
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	21 936,88	26 046,91	487 362,65	316 140,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	12 165,24	14 943,59	13 604,95	15 319,12	21 742,42	18 973,63	20 472,55	21 270,98	22 121,81	23 006,69	23 926,95	24 884,03	25 879,39	26 914,57	27 991,15	29 110,80
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	2 013 159,74	2 047 597,10	2 340 855,99	2 398 790,36	6 030 559,22	6 951 538,58	7 486 340,18	7 862 348,10	8 180 417,82	8 549 836,19	8 862 358,45	9 241 177,85	9 644 382,74	10 053 052,82	10 474 871,54	10 916 847,90
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	1 019 941,09	1 137 939,93	1 188 179,62	3 063 610,66	893 104,56	1 260 313,23	1 333 411,39	1 390 748,08	1 446 378,01	1 504 233,13	1 564 402,45	1 626 978,55	1 692 057,69	1 759 740,00	1 830 129,60	1 903 334,78
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	598 532,04	540 064,90	633 945,44	2 911 861,88	893 104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	3 617 035,68	3 730 229,01	4 558 987,59	4 805 268,31	6 645 394,74	7 073 597,92	7 617 796,54	8 000 435,34	8 324 384,36	8 700 406,10	9 018 881,36	9 404 486,47	9 815 148,85	10 231 168,55	10 660 548,50	11 110 457,16
		20	Оплата труда	тыс. руб.	10 303 644,24	10 482 654,46	10 766 277,39	12 166 164,89	13 554 889,00	14 648 201,32	15 774 406,29	16 564 690,22	17 212 402,63	17 987 590,02	18 609 051,34	19 404 497,06	20 239 460,54	21 096 613,20	21 981 982,18	22 909 613,20
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2 915 150,93	2 963 496,70	3 065 134,61	3 481 786,57	3 855 033,24	4 192 315,22	4 514 635,08	4 740 814,34	4 926 189,63	5 148 048,26	5 325 910,49	5 553 567,06	5 792 533,61	6 037 850,70	6 291 243,30	6 556 750,17
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	4 074 823,97	3 280 949,20	3 605 283,89	3 680 155,49	987 946,96	2 844 219,98	3 062 893,56	3 216 341,85	3 342 107,22	3 492 624,23	3 613 292,47	3 767 743,02	3 929 866,66	4 096 298,75	4 268 209,56	4 448 339,13
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	1 712 253,47	1 446 732,98	1 932 741,47	1 946 546,76	2 997 935,79	3 381 635,79	3 641 627,78	3 824 070,14	3 973 598,90	4 152 556,13	4 296 024,65	4 479 658,65	4 672 415,58	4 870 295,04	5 074 688,42	5 288 853,51
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	2 749 980,54	3 677 589,40	3 237 152,43	3 239 826,28	1 637 313,15	3 273 961,42	3 525 675,03	3 702 308,26	3 847 075,89	4 020 334,95	4 159 235,31	4 337 022,23	4 523 641,60	4 715 220,40	4 913 105,71	5 120 451,58
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	2 270 753,32	2 116 298,71	2 308 033,44	162 154,36	2 224 796,58	420 737,41	452 373,85	474 541,51	493 208,90	514 950,17	533 212,32	555 449,89	579 124,51	603 089,25	627 807,29	653 700,67
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	2 401 639,72	2 256 365,85	2 655 324,14	3 524 762,43	3 937 399,30	4 295 064,64	4 610 549,33	4 831 144,90	5 016 291,88	5 232 710,04	5 413 501,27	5 634 762,60	5 870 578,89	6 109 239,62	6 355 470,75	6 613 578,19
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	11 038 920,59	11 302 110,18	12 168 676,08	15 909 487,74	13 538 242,38	12 383 601,55	12 383 601,55	12 383 601,55	12 383 601,55	12 383 601,55	12 383 601,55	12 383 601,55	12 383 601,55	12 383 601,55	12 383 601,55	12 383 601,55
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	7 897 974,19	9 346 213,25	7 834 866,08	7 029 815,75	3 409 550,27	3 335 294,37	3 580 281,22	3 751 582,75	3 895 356,99	4 063 414,60	4 203 806,42	4 375 624,95	4 558 746,00	4 744 075,87	4 935 284,48	5 135 715,53
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	410 535,94	658 732,92	658 732,92	658 732,92	658 732,92	658 732,92	658 732,92	658 732,92	658 732,92	658 732,92	658 732,92	658 732,92
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	134 235 713,48	137 710 814,92	160 664 561,66	167 426 748,42	173 662 258,01	181 491 535,45	204 741 718,25	217 110 659,10	226 837 677,95	233 589 354,11	242 346 438,81	252 601 213,51	262 665 934,97	272 675 593,55	283 551 065,82	294 487 866,47
		31	Прибыль	тыс. руб.	7 489 730,61	6 458 560,13	9 964 771,39	6 984 892,22	4 807 265,36	6 106 774,43	6 106 774,43	6 106 774,43	6 106 774,43	6 106 774,43	6 106 774,43	6 106 774,43	6 106 774,43	6 106 774,43	6 106 774,43	6 106 774,43
		32	Суммарная корректировка НВБ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 071,63	653 541,59	653 541,59	653 541,59	653 541,59	653 541,59	653 541,59	653 541,59	653 541,59	653 541,59	653 541,59	653 541,59
		33	ИТОГО НВБ без изменений	тыс. руб.	141 725 444,09	144 169 375,05	170 629 333,05	174 411 640,65	183 750 595,00	188 251 851,47	211 502 034,28	223 870 975,13	233 597 993,98	240 349 670,14	249 106 754,84	259 361 529,54	269 426 251,00	279 435 909,58	290 311 381,85	301 248 182,50
			Изменение НВБ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения от вывода источников из эксплуатации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 679,86	3 788 212,87	5 927 448,93	17 417 864,38	33 427 910,09	47 674 175,70	63 203 297,48	77 236 278,20	88 005 398,17	97 578 649,37
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 700,00	756 440,60	1 121 318,86	3 398 787,91	6 368 155,48	8 614 448,39	10 817 380,02	12 366 473,07	12 922 303,28	12 989 046,17
		37	ИТОГО НВБ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	141 725 444,09	144 169 375,05	170 629 333,05	174 411 640,65	183 750 595,00	188 251 851,47	213 758 414,13	228 415 628,59	240 646 761,76	261 166 322,43	288 902 820,41	315 650 153,63	343 446 928,49	369 038 660,86	391 239 083,30	411 815 878,04
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	21 868 700,52	18 781 839,89	19 359 609,88	21 443 206,31	115 193 977,50	160 394 140,34	142 655 265,99	155 571 992,32	140 633 108,60	107 885 847,75	95 825 791,30	139 708 839,45
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	21 868 700,52	18 781 839,89	19 359 609,88	21 443 206,31	115 193 977,50	160 394 140,34	142 655 265,99	155 571 992,32	140 633 108,60	107 885 847,75	95 825 791,30	139 708 839,45
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 274 368,83	111 458 897,49	89 215 177,37	88 247 000,55	56 929 884,87	11 963 863,99	0,00	9 834 564,78
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга																	

№ зоны деятель-ности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	83 716,97	6,08	6,32	867,89	918,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	102 055,74	42,59	44,29	46,06	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	4 484,03	343,00	356,72	370,99	392,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	36 243,85	3,67	3,81	3,97	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	61 250,24	0,19	0,19	0,20	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	288 593,91	186,82	186,82	186,82	186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	63 578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	16,09	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	3 238 291,02	7 289,22	8 067,98	6 325,24	8 508,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	Прибыль	тыс. руб.	1 870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	3 240 161,21	7 289,22	8 067,98	6 325,24	8 508,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	3 240 161,21	7 289,22	8 067,98	6 325,24	8 508,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	3 240 161,21	7 289,22	8 067,98	6 325,24	8 508,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	АО "НИЦЭВТ"	43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 153,42	4 498,67	4 431,03	4 757,93	4 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Зона деятельности ЕТО № 004 АО "НИЦЭВТ"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	57,66	55,25	68,96	64,27	63,42	65,77	65,77	65,77	65,77	65,77	65,77	65,77	65,77	72,46	72,46	72,46
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,82	0,74	0,94	0,74	1,40	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,59	1,59	1,59
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	56,84	54,51	68,02	63,53	62,02	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	70,87	70,87	70,87
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	56,84	54,51	68,02	63,53	62,02	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	70,87	70,87	70,87
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	1,95	1,95	1,29	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,20	1,19	1,12	1,12	1,12	1,11	1,10	1,10
		7	Поленный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	54,89	52,57	66,73	62,32	60,81	63,11	63,11	63,11	63,12	63,13	63,19	63,20	63,20	69,74	69,76	69,77
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	44 563,63	44 077,93	66 419,50	54 352,31	61 245,52	65 684,06	79 674,77	83 100,78	86 424,82	88 585,44	90 800,07	93 070,07	95 164,15	106 949,40	109 088,39	111 270,16
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	6 473,49	7 121,37	0,00	0,00	8 979,68	8 303,69	9 233,71	9 815,43	10 257,12	10 667,41	10 934,09	11 207,45	11 459,61	12 878,79	13 136,36	13 399,09
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	488,85	374,41	624,13	596,00	623,35	703,84	759,45	789,07	820,63	853,45	887,59	923,10	960,02	1 100,07	1 144,07	1 189,83
		12	Затраты на теплоснабситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	486,74	394,28	416,98	463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	7 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	497,25	558,56	590,96	616,37	641,02	666,66	693,33	721,06	749,90	959,51	997,89	1 037,81
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	562,24	673,67	592,85	660,69	47,29	294,95	312,06	325,48	338,49	352,03	366,12	380,76	395,99	411,83	428,30	445,44
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	335,96	289,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	4 787,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	14 131,72	13 168,01	17 117,78	15 584,77	14 936,59	17 047,39	18 036,14	18 811,69	19 564,16	20 346,73	21 160,59	22 007,02	22 887,30	29 284,62	30 456,01	31 674,25
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 267,78	3 976,74	5 169,58	0,00	0,00	5 148,31	5 446,91	5 681,13	5 908,38	6 144,71	6 390,50	6 646,12	6 911,96	8 843,96	9 197,72	9 565,62
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	1 283,29	1 262,86	3 109,97	4 706,60	4 510,85	802,41	848,95	885,46	920,88	957,71	996,02	1 035,86	1 077,30	1 378,42	1 433,55	1 490,90
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	7 906,81	6 477,98	6 033,56	6 031,59	7 020,39	6 647,31	7 032,85	7 335,26	7 628,67	7 933,82	8 251,17	8 581,22	8 924,47	11 418,99	11 875,75	12 350,78
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	1 564,04	0,00	0,00	2 685,30	2 841,05	2 963,21	3 081,74	3 205,01	3 333,21	3 466,54	3 605,20	4 612,91	4 797,42	4 989,32
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 299,86	1 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	2 946,16	1 159,67	1 159,68	19,30	246,28	606,03	618,85	628,91	638,67	648,82	659,37	670,35	681,77	888,52	908,66	929,61
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	9 744,00	10 625,27	9 269,22	10 353,35	1 863,26	5 182,78	5 182,78	5 182,78	5 182,78	5 182,78	5 182,78	5 182,78	5 182,78	5 182,78	5 182,78	5 182,78
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	97 641,84	89 312,19	118 940,54	100 580,91	102 320,77	113 664,65	130 578,48	136 135,58	141 407,37	145 544,58	149 654,86	153 892,34	158 000,46	183 909,79	188 646,91	193 525,58
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	19 442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 723,83	-5 723,83	-5 723,83	-5 723,83	-5 723,83	-5 723,83	-5 723,83	-5 723,83	-5 723,83	-5 723,83	-5 723,83
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	97 641,84	89 312,19	138 382,82	100 580,91	102 320,77	107 940,82	124 854,65	130 411,75	135 683,54	139 820,75	143 931,03	148 168,51	152 276,63	178 185,96	182 923,08	187 801,75
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение																	

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,89	0,82	0,81	0,80	0,66	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	35,69	29,42	28,35	22,91	26,89	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпущ в сеть	тыс. Гкал	35,69	29,42	28,35	22,91	26,89	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	4,68	4,68	4,68	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,74	3,62	3,52	3,33	3,16	3,16	2,96	2,79
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	31,01	24,74	23,67	19,11	23,10	19,07	19,07	19,07	19,13	19,25	19,35	19,54	19,71	19,71	19,91	20,08
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	28 933,29	24 353,89	24 982,19	21 256,15	27 521,78	24 416,85	29 617,64	30 891,20	32 126,84	32 930,01	33 753,26	34 597,10	35 375,53	36 083,04	36 804,70	37 540,80
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	11 216,53	0,00	0,00	10 639,03	13 883,83	5 405,00	6 010,36	6 389,01	6 676,51	6 943,58	7 117,16	7 295,09	7 459,23	7 608,42	7 760,59	7 915,80
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	1 617,63	1 266,97	428,97	1 313,82	1 500,08	1 524,83	1 645,29	1 709,46	1 777,84	1 848,95	1 922,91	1 999,82	2 079,82	2 163,01	2 249,53	2 339,51
		12	Затраты на теплоснабситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	1 165,43	925,52	315,20	991,21	1 177,42	1 202,29	1 297,27	1 347,86	1 401,78	1 457,85	1 516,16	1 576,81	1 639,88	1 705,48	1 773,69	1 844,64
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	10 759,75	5 879,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	488,19	802,66	857,60	1 224,65	3 203,54	3 399,85	3 597,04	3 751,71	3 901,78	4 057,85	4 220,16	4 388,97	4 564,53	4 747,11	4 937,00	5 134,48
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	18 141,67	4 626,95	375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	19 009,57	19 366,82	10 664,84	35 858,96	26 471,68	28 093,87	29 723,31	31 001,41	32 241,47	33 531,13	34 872,37	36 267,27	37 717,96	39 226,68	40 795,74	42 427,57
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5 740,89	5 848,78	3 104,30	4 626,95	375,90	8 512,44	9 006,16	9 393,43	9 769,16	10 159,93	10 566,33	10 988,98	11 428,54	11 885,68	12 361,11	12 855,55
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	975,52	661,74	2 377,95	10 865,26	8 020,92	398,93	422,07	440,22	457,83	476,14	495,18	514,99	535,59	557,01	579,30	602,47
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	3 899,62	0,00	0,00	0,00	0,00	202,58	214,33	223,55	232,49	241,79	251,46	261,52	271,98	282,86	294,17	305,94
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	10,46	3 319,55	26,06	13 810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	299,52	29,33	658,63	109,75	184,82	140,14	143,45	146,05	148,58	151,20	153,93	156,77	159,72	162,79	165,99	169,31
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	726,17	0,00	310,40	485,22	512,22	393,30	393,30	393,30	393,30	393,30	393,30	393,30	393,30	393,30	393,30	393,30
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	74 082,83	67 335,02	67 747,20	101 383,71	83 043,07	73 690,06	82 070,21	85 687,19	89 127,57	92 191,72	95 262,24	98 440,62	101 626,08	104 815,38	108 115,11	111 529,36
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	74 082,83	67 335,02	67 747,20	101 383,71	83 043,11	73 690,06	82 070,21	85 687,19	89 127,57	92 191,72	95 262,24	98 440,62	101 626,08	104 815,38	108 115,11	111 529,36
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,27	906,55	1 484,61	2 651,11	3 716,72	3 716,72	5 399,82
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	183,30	284,17	495,31	659,70	577,93	847,93
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	74 082,83	67 335,02	67 747,20	101 383,71	83 043,11	73 690,06	82 070,21	85 687,19	89 127,57	92 530,57	96 352,09	100 209,41	104 772,50	109 191,80	112 409,77	117 777,11
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802,74	6 262,81	5 780,60	11 664,98	10 656,12	0,00	16 830,91	15 113,06
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802,74	6 262,81	5 780,60	11 664,98	10 656,12	0,00	16 830,91	15 113,06
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,54	5 589,24	4 480,74	9 787,07	7 611,70	0,00	8 610,86	9 319,95
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,78	2 106,90	1 918,68	3 580,53	4 873,01	4 873,01	6 335,15
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	74 082,83	67 335,02	67 747,20	101 383,71	83 043,11	73 690,06	82 070,21	85 687,19	89 127,57	92 739,35	98 458,99	102 128,08	108 353,04	114 064,81	117 282,78	124 112,25
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 389,14	2 722,07	2 862,53	5 304,80	3 595,48	3 863,35	4 302,70	4 492,33	4 660,03	4 818,50	5 087,59	5 225,39	5 496,50	5 786,25	5 891,39	6 182,32
006	ФГАУ "НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко"		Зона деятельности ЕТО № 006 ФГАУ "НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко" Минздрава России																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	27,43	26,95	31,15	29,73	31,08	30,20	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,15	0,15	0,14	0,15	0,68	0,66	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	27,28	26,80	31,01	29,59	30,39	29,54	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпущ в сеть	тыс. Гкал	27,28	26,80	31,01	29,59	30,39	29,54	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,25	0,25	0,25	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	27,03	26,55	30,76	29,52	30,33	29,48	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,15
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	20 573,41	20 881,88	25 292,06	30 373,33	29 144,19	30 311,47	13 946,11	14 545,79	15 127,62	15 505,82	15 893,46	16 290,80	16 657,34	16 990,49	17 330,30	17 676,90
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	6 293,94	6 346,59	6 825,61	7 762,51	7 453,48	3 143,76	3 341,82	3 492,20	3 631,89	3 722,68	3 815,75	3 909,60	3 979,64	4 059,23	4 140,41
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	20,09	20,95	21,77	40,14	24,91	26,74	10,94	11,37	11,82	12,30	12,79	13,30	13,83	14,39	14,96	15,56
		1																		

№ зоны деятель-ности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	3 664,46	2 906,19	2 881,60	3 074,94	2 782,88	2 697,70	2 683,03	2 698,24	2 713,00	2 728,35	2 744,31	2 760,91	2 778,17	2 796,12	2 814,80	2 834,22
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 000,04	2 006,40	2 006,86	2 006,86	2 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	47 745,29	44 424,48	50 742,95	47 705,69	50 187,42	54 281,24	34 191,39	35 624,29	36 972,79	38 131,62	39 276,65	40 460,30	41 633,67	42 794,67	43 993,88	45 232,67
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	47 745,29	44 424,48	50 742,95	47 705,69	50 187,52	54 281,24	34 191,39	35 624,29	36 972,79	38 131,62	39 276,65	40 460,30	41 633,67	42 794,67	43 993,88	45 232,67
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 567,43	10 567,43	10 567,43	11 128,46
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369,27	3 136,79	2 904,30	2 789,07
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	47 745,29	44 424,48	50 742,95	47 705,69	50 187,52	54 281,24	34 191,39	35 624,29	36 972,79	38 131,62	39 276,65	40 460,30	55 570,37	56 498,88	57 465,61	59 150,21
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 432,29	0,00	0,00	5 610,30	5 258,24
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 432,29	0,00	0,00	5 610,30	5 258,24
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 432,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 902,03	26 902,03	26 902,03	26 902,03
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	47 745,29	44 424,48	50 742,95	47 705,69	50 187,52	54 281,24	34 191,39	35 624,29	36 972,79	38 131,62	39 276,65	40 460,30	82 472,40	83 400,91	84 367,64	86 052,24
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 766,55	1 673,08	1 649,88	1 615,82	1 654,76	1 841,54	3 068,94	3 197,56	3 318,59	3 422,61	3 525,38	3 631,63	7 402,54	7 485,88	7 570,13	7 718,98
007	АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"		Зона деятельности ЕТО № 007 АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	481,53	476,82	538,18	511,87	491,21	496,24	494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	17,32	16,30	20,71	18,91	12,32	12,43	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	464,21	460,52	517,47	492,95	478,90	483,81	482,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	464,21	460,52	517,47	492,95	478,90	483,81	482,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	13,36	19,43	19,43	12,01	12,01	12,01	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	450,84	441,08	498,04	480,95	466,89	471,80	470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	384 855,15	380 142,17	435 009,48	391 182,03	481 214,37	509 379,46	615 805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	63 101,77	80 173,07	103 956,16	101 974,67	99 489,76	30 716,00	34 041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	8 948,19	40 847,85	8 781,91	37 049,55	19 370,70	21 057,20	22 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Затраты на теплоснабжение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	7 060,37	33 031,67	7 459,25	41 720,88	10 031,35	16 333,19	17 623,51	18 310,83	19 043,26	19 804,99	20 597,19	21 421,08	22 277,92	23 169,04	24 095,80	25 059,63
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 686,87	26 671,64	21 074,36	21 917,33	22 794,02	23 705,78	24 654,01	25 640,18	26 665,78	27 732,41	28 841,71
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	154,91	79 477,28	185,10	0,00	200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	70 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	231,91	0,00	277,10	0,00	300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	12 912,34	57 537,82	15 428,67	15 931,18	16 718,18	79 358,24	68 974,60	54 499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 028,65	17 261,35	4 813,74	0,00	300,26	23 966,19	20 830,33	16 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	1 774,97	5 457,26	2 120,87	10 100,37	5 299,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	10 586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	43 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	1,82	0,00	6 048,34	32,45	400,05	340,49	261,70	266,93	272,27	277,72	283,27	288,94	294,71	300,61	306,62
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	366,69	44 487,36	122,59	3 662,78	116,44	81,45	67,85	50,69	50,69	50,69	50,69	50,69	50,69	50,69	50,69	50,69
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	519,38	8 728,04	416,48	6 048,34	442,73	442,73	442,73	442,73	442,73	442,73	442,73	442,73	442,73	442,73	442,73	442,73
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	483 954,31	800 946,14	578 571,35	613 718,13	635 514,60	712 421,36	807 442,54	111 098,86	41 720,94	43 364,70	45 074,11	46 851,78	48 700,45	50 622,96	52 622,24	54 701,38
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	2 625,04	69 617,39	0,00	8 617,75	8 617,75	8 617,75	8 617,75	8 617,75	8 617,75	8 617,75	8 617,75	8 617,75	8 617,75	8 617,75
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	483 954,31	800 946,14	581 196,39	683 335,52	635 513,85	721 039,12	816 060,30	119 716,61	50 338,69	51 982,46	53 691,86	55 469,54	57 318,21	59 240,71	61 239,99	63 319,14
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,34	124,34	124,34	124,34	124,34
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99	23,25	20,52	17,78	15,05
		37</																		

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	59,02	59,43	88,70	83,29	78,14	90,99	90,98	146,64	151,52	151,62	151,74	151,82	151,90	151,92	151,99	152,07
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	52 163,38	52 943,46	80 103,05	80 648,21	80 936,35	96 844,25	117 472,08	191 315,90	205 162,13	210 291,18	215 548,46	220 937,17	225 908,26	230 426,42	235 034,95	239 735,65
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 050,39	3 049,26	5 178,13	5 758,08	9 557,48	10 298,46	10 710,40	10 978,16	11 252,61	11 505,80	11 735,91	11 970,63	12 210,05
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	1 723,57	1 656,22	3 327,26	2 672,49	1 815,57	2 810,10	3 032,10	4 919,16	5 275,18	5 486,19	5 705,63	5 933,86	6 171,21	6 418,06	6 674,78	6 941,77
		12	Затраты на теплоснабситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	1 236,73	1 209,87	2 437,45	2 033,53	1 481,25	2 252,44	2 430,38	2 525,17	2 626,17	2 731,22	2 840,47	2 954,09	3 072,25	3 195,14	3 322,95	3 455,86
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	2 078,32	3 509,18	6 950,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	2 148,16	760,98	923,92	1 777,60	3 460,01	1 227,28	1 298,46	1 354,30	1 408,47	1 464,81	1 523,40	1 584,33	1 647,71	1 713,62	1 782,16	1 853,45
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977,21	6 241,86	6 646,41	6 956,97	7 235,25	7 524,66	7 825,65	8 138,67	8 464,22	8 802,79	9 154,90
		20	Оплата труда	тыс. руб.	26 951,97	24 215,63	31 009,27	33 420,97	50 431,06	25 839,34	26 983,42	28 732,25	30 074,82	31 277,81	32 528,93	33 830,08	35 183,29	36 590,62	38 054,24	39 576,41
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	8 121,92	7 331,55	8 871,89	0,00	0,00	7 803,48	8 148,99	8 677,14	9 082,60	9 445,90	9 823,74	10 216,68	10 625,35	11 050,37	11 492,38	11 952,08
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	2 522,97	2 969,46	3 950,39	9 530,73	15 230,18	3 542,34	3 699,19	3 938,94	4 122,99	4 287,91	4 459,43	4 637,80	4 823,32	5 016,25	5 216,90	5 425,57
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	1 911,33	1 315,19	2 460,66	1 981,18	3 705,40	3 854,00	4 024,64	4 285,49	4 485,73	4 665,16	4 851,77	5 045,84	5 247,67	5 457,58	5 675,88	5 902,92
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,09	1 103,88	1 165,35	1 210,12	1 248,47	1 288,16	1 329,24	1 371,74	1 415,74	1 461,27	1 508,41
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	35,74	28,05	5 893,47	11 851,86	10 515,21	9 216,35	9 390,34	9 830,50	10 131,22	10 375,03	10 628,59	10 892,30	11 166,55	11 451,78	11 748,41	12 056,91
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	575,52	440,15	25 048,50	59 552,38	59 179,84	59 280,47	59 280,47	59 280,47	59 280,47	59 280,47	59 280,47	59 280,47	59 280,47	59 280,47	59 280,47	59 280,47
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	99 469,62	96 379,73	170 976,22	209 615,59	257 778,74	224 895,48	248 863,89	332 228,55	350 115,33	358 499,81	366 981,87	375 720,13	384 142,30	392 216,18	400 517,83	409 054,45
		31	Прибыль	тыс. руб.	13 781,62	9 592,93	12 442,56	0,00	0,00	6 402,56	6 402,56	6 402,56	6 402,56	6 402,56	6 402,56	6 402,56	6 402,56	6 402,56	6 402,56	6 402,56
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	113 251,24	105 972,66	183 418,78	209 615,59	257 778,97	231 298,04	255 266,45	338 631,11	356 517,89	364 902,37	373 384,43	382 122,69	390 544,86	398 618,74	406 920,39	415 457,02
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 812,91	21 812,91	29 817,83	42 095,41	58 452,47	75 942,40	87 188,32	97 700,82	112 671,24	125 448,92
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558,90	4 079,01	5 272,16	7 182,18	9 674,71	12 044,15	12 723,81	13 002,78	13 982,18	14 173,95
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	113 251,24	105 972,66	183 418,78	209 615,59	257 778,97	231 298,04	281 638,26	364 523,03	391 607,88	414 179,96	441 511,61	470 109,24	490 456,99	509 322,34	533 573,81	555 079,89
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	23 766,67	218 129,06	0,00	80 049,22	122 775,81	163 570,63	174 899,26	112 459,20	105 125,03	149 704,18	127 776,85	139 915,37
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	23 766,67	218 129,06	0,00	80 049,22	122 775,81	163 570,63	174 899,26	112 459,20	105 125,03	149 704,18	127 776,85	139 915,37
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	113 251,24	105 972,66	183 418,78	209 615,59	257 778,97	231 298,04	281 638,26	364 523,03	391 607,88	414 179,96	441 511,61	470 109,24	490 456,99	509 322,34	533 573,81	555 079,89
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 919,02	1 783,18	2 067,76	2 516,67	3 298,76	2 542,12	3 095,73	2 485,92	2 584,61	2 731,65	2 909,69	3 096,55	3 228,88	3 352,66	3 510,50	3 650,12
009	ОАО "Бутовский химический завод"		Зона деятельности ЕТО № 009 ОАО "Бутовский химический завод"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	1,95	1,71	1,75	1,74	1,75	1,73	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	1,93	1,69	1,73	1,72	1,72	1,70	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	1,93	1,69	1,73	1,72	1,72	1,70	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,25	0,23	0,21	0,17	0,15	0,06	0,05
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,63	1,40	1,44	1,43	1,43	1,41	1,30	1,30	1,31	1,34	1,35	1,37	1,42	1,44	1,53	1,53
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	1 319,22	1 278,27	1 621,46	1 838,83	1 986,47	2 030,51	2 303,24	2 402,28	2 498,37	2 560,83	2 624,85	2 359,97	2 413,07	2 461,34	2 510,56	2 560,77
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	177,74	0,00	198,42	199,44	239,42	253,69	263,81	280,43	293,05	304,77	312,39	320,20	327,40	333,95	340,63	347,44
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	4,63	0,00	0,00	5,38	5,80	8,32	8,39	8,72	9,07	9,43	9,81	10,20	10,61	11,03	11,47	11,93
		12	Затраты на теплоснабситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	2,92	0,00	0,00	5,38	4,73	6,64	7,17	7,45	7,75	8,06	8,38	8,71	9			

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	308,64	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	11 423,45	1 586,92	3 546,43	8 884,56	5 770,54	5 539,43	6 006,86	6 267,45	6 516,83	6 737,31	6 961,09	5 719,79	5 898,95	6 077,38	6 261,85	6 452,58
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,21	1 221,96	1 653,57	3 417,06	3 417,06	3 672,80	5 083,25
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93	250,76	314,09	779,71	704,54	682,81	896,79
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	11 423,45	1 586,92	3 546,43	8 884,56	5 770,54	5 539,43	6 006,86	6 267,45	6 516,83	6 991,44	8 433,81	7 687,44	10 095,72	10 198,98	10 617,47	12 432,62
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102,06	10 117,50	4 316,13	23 700,07	0,00	2 557,47	14 104,44	1 567,49
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102,06	10 117,50	4 316,13	23 700,07	0,00	2 557,47	14 104,44	1 567,49
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,18	9 903,57	3 090,46	22 042,78	0,00	0,00	6 143,84	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,41	3 717,69	2 560,81	6 303,71	6 303,71	6 303,71	7 346,94
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	11 423,45	1 586,92	3 546,43	8 884,56	5 770,54	5 539,43	6 006,86	6 267,45	6 516,83	7 345,85	12 151,50	10 248,25	16 399,43	16 502,68	16 921,17	19 779,56
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	6 987,04	1 131,18	2 458,27	6 202,12	4 046,61	3 936,89	4 631,47	4 832,38	4 983,54	5 488,72	8 971,82	7 458,54	11 545,57	11 445,77	11 078,14	12 898,28
010	АО "Киностудия им. М. Горького"		Зона деятельности ЕТО № 010 АО "Киностудия им. М. Горького"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	8,96	8,58	10,43	10,22	9,68	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,23	0,29	0,29	0,29	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	8,73	8,29	10,14	9,93	9,45	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	8,73	8,29	10,14	9,93	9,45	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	8,50	8,06	9,91	9,70	9,22	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	7 289,70	7 362,37	9 828,12	9 819,67	10 208,91	10 650,08	12 918,55	13 474,05	13 429,58	13 765,32	14 109,45	14 462,19	14 787,59	15 083,34	15 385,01	15 692,71
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	0,00	2 002,30	1 826,48	2 588,06	1 956,83	2 175,99	2 313,08	2 417,17	2 513,85	2 576,70	2 641,12	2 700,54	2 754,55	2 809,64	2 865,84
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	464,95	534,65	526,23	819,39	497,73	562,42	606,85	630,52	655,74	681,97	709,25	737,62	767,12	797,81	829,72	862,91
		12	Затраты на теплоснабжение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	334,53	387,20	385,59	592,26	406,06	436,23	470,69	489,05	508,61	528,96	550,11	572,12	595,00	618,80	643,56	669,30
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	2 458,31	2 276,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	4 867,81	0,00	1 649,60	8 069,73	221,07	109,19	115,52	120,49	125,31	130,32	135,53	140,95	146,59	152,45	158,55	164,89
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	188,65	0,00	1 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	64,43	4 846,73	5 212,11	7 646,26	3 948,51	6 040,45	6 390,79	6 665,60	6 932,22	7 209,51	7 497,89	7 797,81	8 109,72	8 434,11	8 771,47	9 122,33
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824,22	1 930,02	2 013,01	2 093,53	2 177,27	2 264,36	2 354,94	2 449,14	2 547,10	2 648,98	2 754,94
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	671,00	0,00	750,45	0,00	1 192,45	766,70	811,16	846,04	879,89	915,08	951,68	989,75	1 029,34	1 070,52	1 113,34	1 157,87
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	3 588,21	0,00	8 938,36	1 299,18	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	249,96	0,00	249,96	0,00	163,75	12,50	12,73	12,90	13,07	13,25	13,44	13,63	13,83	14,04	14,26	14,49
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	283,82	325,82	265,51	265,51	265,51	265,51	265,51	265,51	265,51	265,51	265,51	265,51	265,51
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	19 988,90	15 407,49	29 542,72	31 098,51	20 579,49	22 624,11	25 697,81	26 830,24	27 320,62	28 201,04	29 073,93	29 975,63	30 864,38	31 738,23	32 640,04	33 570,78
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	19 988,90	15 407,49	29 542,72	31 098,51	20 579,50	22 624,11	25 697,81	26 830,24	27 320,62	28 201,04	29 073,93	29 975,63	30 864,38	31 738,23	32 640,04	33 570,78
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,49	703,49	1 357,39	1 357,39	1 357,39	1 357,39	1 357,39
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,30	208,82	330,01	300,15	270,28	240,42	210,56
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	19 988,90	15 407,49	29 542,72	31 098,51	20 579,50	22 624,11	25 697,81	26 830,24	27 320,62	29 128,83	29 986,24	31 663,02	32 521,91	33 365,90	34 237,84	35 138,73
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 547,06	0,00	6 538,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 547,06	0,00	6 538,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 485,04	0,00	4 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,57	1 610,57	2 391,83	2 391,83	2 391,83	2 391,83	2 391,83
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	19 988,90	15 407,49	29 542,7													

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		12	Затраты на теплоснабситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	424,21	376,05	390,89	0,00	494,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	3 112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	472,00	379,41	371,27	387,97	433,81	1 869,18	1 977,59	2 062,63	2 145,13	2 230,94	2 320,18	2 412,98	2 509,50	2 609,88	2 714,28	2 822,85
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	5 150,67	3 490,00	4 165,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	6 818,00	7 238,00	7 900,00	10 015,58	7 421,92	9 824,84	10 255,23	10 696,21	11 124,05	11 569,02	12 031,78	12 513,05	13 013,57	13 534,11	14 075,48	14 638,50
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2 086,31	2 214,83	2 417,40	4 165,70	0,00	2 407,09	2 512,53	2 620,57	2 725,39	2 834,41	2 947,79	3 065,70	3 188,32	3 315,86	3 448,49	3 586,43
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	6 167,94	1 537,78	1 036,29	3 064,77	2 271,11	1 050,00	1 096,00	1 143,12	1 188,85	1 236,40	1 285,86	1 337,29	1 390,79	1 446,42	1 504,27	1 564,45
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	31,70	119,50	229,70	29,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	214,42	214,42	0,00	300,38	229,70	235,09	241,64	247,92	254,38	261,04	267,89	274,94	282,20	289,68	297,38
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	295,20	98,67	82,00	273,40	47,11	223,70	224,41	227,31	230,14	233,07	236,12	239,30	242,60	246,03	249,60	253,31
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	162,00	169,66	174,00	156,72	125,99	159,57	159,57	159,57	159,57	159,57	159,57	159,57	159,57	159,57	159,57	159,57
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	29 825,43	30 816,84	30 398,54	33 050,47	32 517,76	31 413,13	35 106,30	36 674,41	37 531,32	38 786,97	40 022,54	41 299,96	42 568,25	43 825,26	45 123,89	46 465,64
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	29 825,43	30 816,84	30 443,61	33 050,47	32 517,80	31 413,13	35 106,30	36 674,41	37 531,32	38 786,97	40 022,54	41 299,96	42 568,25	43 825,26	45 123,89	46 465,64
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,94	859,94	859,94	2 187,38	3 665,62	5 316,12	7 445,70	10 398,72	10 398,72	12 418,43
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,73	160,81	141,89	400,41	661,24	925,55	1 253,67	1 707,05	1 478,28	1 671,63
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	29 825,43	30 816,84	30 443,61	33 050,47	32 517,80	31 413,13	36 145,97	37 695,16	38 533,16	41 374,76	44 349,40	47 541,63	51 267,63	55 931,04	57 000,90	60 555,69
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 599,42	0,00	0,00	13 274,42	14 782,38	16 504,96	21 295,83	29 530,22	0,00	20 197,08	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 599,42	0,00	0,00	13 274,42	14 782,38	16 504,96	21 295,83	29 530,22	0,00	20 197,08	0,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 056,33	12 435,43	12 679,77	15 820,14	21 924,95	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,58	5 930,69	5 972,17	8 658,46	12 381,35	12 381,35	12 381,35
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	29 825,43	30 816,84	30 443,61	33 050,47	32 517,80	31 413,13	36 145,97	37 695,16	38 533,16	43 082,34	50 280,08	53 513,80	59 926,08	68 312,38	69 382,24	72 937,04
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 863,31	3 044,72	2 899,28	3 650,18	3 286,13	3 289,94	3 785,62	3 947,87	4 152,35	4 576,12	5 258,07	5 534,94	6 108,95	6 963,86	6 960,21	7 316,82
013	АО "НПО "МРТЗ"		Зона деятельности ЕТО № 013 АО "НПО "МРТЗ"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	62,05	54,78	66,21	57,64	59,16	57,13	46,58	46,58	46,06	34,56	34,56	34,56	34,56	33,88	33,88	30,68
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	2,26	1,78	1,58	2,05	1,42	1,37	1,12	1,12	1,11	0,83	0,83	0,83	0,83	0,81	0,81	0,74
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	59,79	53,00	64,62	55,58	57,74	55,76	45,46	45,46	44,95	33,73	33,73	33,73	33,73	33,06	33,06	29,95
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	59,79	53,00	64,62	55,58	57,74	55,76	45,46	45,46	44,95	33,73	33,73	33,73	33,73	33,06	33,06	29,95
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	1,39	1,39	2,09	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,06	1,99	1,96	1,96	1,97	1,95	1,93
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	58,39	51,61	62,54	53,50	55,65	53,68	43,38	43,38	42,87	31,67	31,75	31,77	31,77	31,09	31,11	28,01
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	48 422,94	45 403,00	59 072,20	57 247,75	65 429,81	65 952,73	64 366,12	62 719,39	64 499,10	49 609,98	50 850,23	52 121,49	53 294,22	53 282,15	54 347,79	50 211,63
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	6 801,33	17 754,27	21 967,30	22 088,24	25 238,26	8 475,05	7 682,98	8 167,01	8 439,13	6 586,01	6 750,66	6 919,43	7 075,12	7 073,51	7 214,98	6 665,88
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	4 376,64	3 660,97	3 265,47	3 930,08	4 376,61	4 464,83	3 927,43	4 080,60	4 196,39	3 274,92	3 405,92	3 542,16	3 683,84	3 755,22	3 905,43	3 678,96
		12	Затраты на теплоснабситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	27 417,82	0,00	0,00	0,00	12 869,87	14 134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	3 104,56	2 674,35	2 392,48	2 960,99	3 435,21	3 469,15	3 743,21	3 889,20	4 044,77	4 206,56	4 374,82	4 549,81	4 731,81	4 921,08	5 117,92	5 322,64
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	12 012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	0,00	561,73	767,57	509,31	643,73	312,40	330,52	344,73	358,52	372,86	387,78	403,29	419,42	436,20	453,65	471,79
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	220,54	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	450,16	2 223,85	0,00	0,00	0,00	3 800,00	4 020,40	4 193,28	4 361,01	4 535,45	4 716,87	4 905,54	5 101,76	5 305,83	5 518,07	5 738,79
		20	Оплата труда	тыс. руб.	12 290,27	19 617,82	20 922,39	20 419,88	16 188,44	15 778,14	16 693,27	17 411,08	18 107,52	18 831,82	19 585,10	20 368,50	21 183,24	22 030,57	22 911,79	23 828,27
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3 760,82	6 003,05	6 402,25	0,00	0,00	4 828,11	5 108,									

№ зоны деятель-ности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37	ИТОГО НБВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	117 645,75	135 204,62	138 692,44	149 896,95	141 697,99	124 444,56	109 282,58	109 685,17	113 236,81	97 012,47	100 045,32	103 178,40	106 267,61	108 009,18	111 117,71	108 027,23
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	ИТОГО НБВ	тыс. руб.	117 645,75	135 204,62	138 692,44	149 896,95	141 697,99	124 444,56	109 282,58	109 685,17	113 236,81	97 012,47	100 045,32	103 178,40	106 267,61	108 009,18	111 117,71	108 027,23
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 014,66	2 619,77	2 217,74	2 801,79	2 546,10	2 318,34	2 519,46	2 528,74	2 641,17	3 063,10	3 151,42	3 247,84	3 345,08	3 473,84	3 571,51	3 856,11
018	ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ МГ"		Зона деятельности ЕТО № 018 ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ МГ"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	7,50	6,14	7,66	7,43	7,12	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,02	0,02	0,14	0,13	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	7,48	6,13	7,53	7,30	6,98	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	7,48	6,13	7,53	7,30	6,98	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	7,09	5,73	7,13	6,90	6,59	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,82
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	5 905,10	5 132,30	6 305,34	6 396,59	7 016,11	7 554,53	9 163,64	9 557,68	9 939,99	10 188,49	10 443,20	10 666,78	10 906,78	11 124,92	11 347,42	11 574,37
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	735,03	846,86	846,86	778,29	809,00	1 483,91	1 650,11	1 754,06	1 833,00	1 906,31	1 953,97	2 002,82	2 047,89	2 088,84	2 130,62	2 173,23
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	181,10	196,42	196,42	204,60	221,40	241,65	260,74	270,91	281,74	293,01	304,74	316,92	329,60	342,79	356,50	370,76
		12	Затраты на теплоснабситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	123,40	138,16	138,16	148,33	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,39	343,21	357,96	372,28	387,17	402,66	418,77	435,52	452,94	471,06	489,90
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	3 008,52	3 167,83	3 167,83	3 271,00	3 432,59	2 597,88	2 748,56	2 866,75	2 981,42	3 100,68	3 224,70	3 353,69	3 487,84	3 627,35	3 772,45	3 923,34
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	847,81	950,35	950,35	0,00	0,00	784,56	830,07	865,76	900,39	936,40	973,86	1 012,81	1 053,33	1 095,46	1 139,28	1 184,85
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	384,81	384,81	981,30	1 029,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	708,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	651,97	686,50	686,50	0,00	743,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	1 393,61	1 477,41	1 477,41	1 686,83	1 516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 245,34	1 191,72	0,00	1 191,72	1 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	14 091,89	14 172,35	14 153,68	15 764,85	16 553,43	12 986,92	14 996,32	15 673,12	16 308,82	16 812,07	17 303,13	17 771,80	18 260,96	18 732,30	19 217,32	19 716,45
		31	Прибыль	тыс. руб.	757,38	1 757,36	791,04	991,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НБВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НБВ без изменений	тыс. руб.	14 849,27	15 929,70	14 944,72	16 756,49	16 553,45	12 986,92	14 996,32	15 673,12	16 308,82	16 812,07	17 303,13	17 771,80	18 260,96	18 732,30	19 217,32	19 716,45
			Изменение НБВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621,21	5 621,21	5 621,21	5 621,21
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,24	1 668,57	1 544,90	1 421,24
		37	ИТОГО НБВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	14 849,27	15 929,70	14 944,72	16 756,49	16 553,45	12 986,92	14 996,32	15 673,12	16 308,82	16 812,07	17 303,13	17 771,80	18 260,96	18 732,30	19 217,32	19 716,45
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 275,97	0,00	0,00	0,00	7 600,90
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 275,97	0,00	0,00	0,00	7 600,90
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 310,18	14 310,18	14 310,18	14 310,18
		42	ИТОГО НБВ	тыс. руб.	14 849,27	15 929,70	14 944,72	16 756,49	16 553,45	12 986,92	14 996,32	15 673,12	16 308,82	16 812,07	17 303,13	17 771,80	18 260,96	18 732,30	19 217,32	19 716,45
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 095,70	2 779,28	2 095,51	2 428,18	2 512,64	1 906,05	2 200,96	2 300,29	2 393,59	2 467,45	2 539,52	2 608,31	2 698,41	2 798,41	2 898,41	2 998,41
019	ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"		Зона деятельности ЕТО № 019 ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	71,30	72,90	84,79	80,40	81,36	79,51	80,96	83,73	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83	77,83
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,99	1,01	1,18	1,12	1,79	1,75	1,78	1,84	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	70,32	71,89	83,62	79,29	79,57	77,76	79,18	81,88	76,12	76,12	76,12	76,12	76,12	76,12	76,12	76,12
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00														

№ зоны деятель-ности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	462,43	599,87	576,60	751,89	773,70	664,00	702,51	732,72	762,03	792,51	824,21	857,18	891,47	927,12	964,21	1 002,78
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	3 327,32	3 664,74	3 239,78	3 941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	18 520,33	18 568,59	19 066,36	21 983,37	7 266,73	9 468,84	9 713,46	10 213,43	10 621,96	11 048,84	11 488,72	11 948,26	12 426,20	12 923,24	13 440,17	13 977,78
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5 593,14	5 607,71	5 758,04	3 941,85	0,00	2 859,59	2 933,47	3 084,45	3 207,83	3 336,15	3 469,59	3 608,38	3 752,71	3 902,82	4 058,93	4 221,29
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	6 638,98	2 194,55	3 994,43	4 097,63	4 308,54	4 480,88	4 660,11	4 846,52	5 040,38	5 241,99	5 451,67	5 669,74	5 896,53
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	229,62	235,55	247,68	257,58	267,89	278,60	289,75	301,34	313,39	325,93	338,96
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	1 535,30	1 454,69	1 432,33	5 566,50	1 236,56	2 472,27	2 476,34	2 559,97	2 621,12	2 684,72	2 750,86	2 819,66	2 891,20	2 965,60	3 042,98	3 123,46
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	4 436,50	4 035,10	4 127,50	6 676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	114 580,79	117 467,70	128 295,26	139 193,47	116 321,96	118 320,37	139 383,75	149 885,67	146 788,99	151 136,77	155 364,78	159 717,52	163 887,82	167 857,93	171 935,96	176 125,22
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	114 580,79	117 467,70	128 295,26	139 193,47	116 321,96	118 320,37	139 383,75	149 885,67	146 788,99	151 136,77	155 364,78	159 717,52	163 887,82	167 857,93	171 935,96	176 125,22
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,46	3 507,52	3 507,52	3 507,52	3 507,52	3 507,52	3 507,52	3 507,52	3 507,52
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,74	715,84	638,67	561,50	484,34	407,17	330,01	252,84	175,68
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	114 580,79	117 467,70	128 295,26	139 193,47	116 321,96	118 320,37	139 383,75	150 832,87	151 012,34	155 282,96	159 433,81	163 709,37	167 802,51	171 695,46	175 696,33	179 808,41
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941,67	0,00	7 834,56	27 240,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941,67	0,00	7 834,56	27 240,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займам и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	114 580,79	117 467,70	128 295,26	139 193,47	116 321,96	118 320,37	139 383,75	150 832,87	151 012,34	155 282,96	159 433,81	163 709,37	167 802,51	171 695,46	175 696,33	179 808,41
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 852,74	1 852,28	1 707,28	1 980,43	1 648,31	1 720,82	1 986,09	2 069,48	2 250,03	2 313,66	2 375,50	2 439,21	2 496,31	2 554,23	2 613,75	2 674,92
020	ЗАО "Реформа Р.В.С."		Зона деятельности ЕТО № 020 ЗАО "Реформа Р.В.С."																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	6,69	6,50	6,99	5,99	6,43	5,41	5,35	5,35	5,35	5,35	4,42	4,42	4,35	3,55	3,55	3,55
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,13	0,13	0,30	0,16	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,09	0,09	0,09	0,07	0,07	0,07
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	6,55	6,37	6,69	5,84	6,30	5,30	5,24	5,24	5,24	5,24	4,33	4,33	4,27	3,48	3,48	3,48
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	6,55	6,37	6,69	5,84	6,30	5,30	5,24	5,24	5,24	5,24	4,33	4,33	4,27	3,48	3,48	3,48
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,36	0,36	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	6,20	6,02	6,34	5,50	5,96	4,96	4,90	4,90	4,90	4,90	3,99	3,99	3,93	3,14	3,14	3,14
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	5 383,65	5 349,62	5 540,78	5 410,08	6 458,08	5 967,28	7 164,43	7 472,50	7 300,33	7 482,84	6 336,72	6 495,14	6 541,44	5 443,50	5 552,37	5 663,42
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	1 556,12	0,00	1 596,25	1 527,13	1 818,00	1 613,98	1 776,43	1 888,34	1 973,32	2 052,25	1 737,92	1 781,36	1 794,06	1 492,94	1 522,80	1 553,25
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	0,96	985,23	1,05	855,73	0,99	1,29	1,37	1,43	1,48	1,54	1,33	1,38	1,41	1,20	1,25	1,30
		12	Затраты на теплоснабситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	0,69	0,71	0,71	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	1 596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	341,66	4 037,56	558,43	4 037,56	605,10	968,26	1 024,42	1 068,47	1 111,21	1 155,66	1 201,88	1 249,96	1 299,96	1 351,95	1 406,03	1 462,27
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	3 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	3 360,00	5 190,00	5 663,36	5 772,00	6 136,70	4 519,85	4 782,00	4 987,63	4 412,87	4 589,39	4 772,96	4 963,88	5 162,44	5 368,93	5 583,69	5 807,04
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 038,24	1 175,75	1 749,98	0,00	0,00	1 396,63	1 477,64	1 541,18	1 363,58	1 418,12	1 474,85	1 533,84	1 595,19	1 659,00	1 725,36	1 794,37
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	764,06	0,00	22,05	1 783,55	1 896,24	482,57	510,56	532,51	471,14	489,99	509,59	529,97	551,17	573,22	596,15	619,99
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79	43,15	45,01	39,82	41,42	43,07	44,80	46,59	48,45	50,39	52,40
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	127,41	15,00	0,00	64,00	0,00	577,33	610,82	637,08	563,67	586,21	609,66	634,05	659,41	685,79	713,22	741,75
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	368,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	936,28	12,54	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	622,33	127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	2 807,43	1 868,94	2 065,96	7 665,24	2 112,90	1 093,54	1 156,96	1 206,71	1 177,88	658,35	684,69	712,07	740,56	770,18	800,99	833,03
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	907,64	3 683,55	1 273,92	501,99	281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	1 378,60	48,75	59,08	238,00	69,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	4 911,75	8 370,07	4 982,14	4 353,11	576,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	322,50	322,50	322,50	322,50	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	1 084,44	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	34 096,33	45 410,60	38 639,73	58 194,12	27 206,18	24 476,65	27 715,04	28 925,32	28 694,72	23 817,77	24 524,78	25 253,94	25 962,94	26 649,54	27 356,56	28 084,69
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	34 096,33	45 410,60	38 639,73	58 194,12	27 206,17	24 476,65	27 715,04	28 925,32	28 694,72	23 817,77	24 524,78	25 253,94	25 962,94	26 649,54	27 356,56	28 084,69
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,73	5 469,45	5 469,45	5 469,45	6 761,40	6 761,40	7 092,88
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03	1 692,43	1 572,10	1 451,77	1 601,46	1 452,71	1 373,24
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	34 096,33	45 410,60	38 639,73	58 194,12	27 206,17	24 476,65	27 715,04	28 925,32	28 694,72	24 140,53	31 686,66	32 295,49	32 884,17	35 012,40	35 702,67	36 550,81
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,18	76 238,89	0,00	0,00	12 919,47	0,00	3 314,86	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,18	76 238,89	0,00	0,00	12 919,47	0,00	3 314,86	0,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,18	75 994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,03	26 430,86	13 526,95	13 526,95	13 526,95	13 526,95	13 526,95	13 526,95
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	34 096,33	45 410,60	38 639,73	58 194,12	27 206,17	24 476,65	27 715,04	28 925,32	28 694,72	24 763,56	58 117,53	45 822,44	46 411,11	48 539,35	49 097,62	50 077,76
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	3 173,82	4 525,18	3 696,17	5 484,32	2 624,38	2 337,12	2 646,33	2 761,89	2 739,88	2 364,01	5 548,09	4 374,36	4 428,91	4 632,00	4 684,63	4 778,15
024	АО "Гознак" филиал - МТГ		Зона деятельности ЕТО № 024 АО "Гознак" филиал - МТГ																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	7,55	6,06	6,91	6,84	6,62	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,09	0,08	0,09	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	7,46	5,98	6,81	6,74	6,51	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	7,46	5,98	6,81	6,74	6,51	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	7,19	5,71	6,56	6,49	6,26	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	5 788,12	4 836,72	5 686,92	6 263,80	6 507,56	6 855,68	8 315,94	8 673,53	9 020,47	9 245,98	9 477,13	9 714,06	9 932,62	10 131,27	10 333,90	10 540,58
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	1 041,51	727,35	763,24	662,45	927,13	1 061,93	1 180,86	1 255,26	1 311,74	1 364,21	1 398,32	1 433,28	1 465,53	1 494,84	1 524,73	1 555,23
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	455,13	294,97	236,57	216,35	270,17	239,80	258,74	268,83	279,58	290,77	302,40	314,49	327,07	340,16	353,76	367,91
		12	Затраты на теплоснабситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	327,69	215,48	173,30	163,18	220,41	192,01	207,18	215,26	223,87	232,83	242,14	251,83	261,90	272,38	283,27	294,60
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	4 419,93	4 556,85	3 974,79	4 378,18	3 293,41	2 772,03	2 932,81	3 058,92	3 181,28	3 308,53	3 440,87	3 578,50	3 721,64	3 870,51	4 025,33	4 186,34
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 289,06	1 276,52	1 112,08	960,75	999,00	837,15	885,71	923,79	960,75	1 039,18	1 080,71	1 123,94	1 168,89	1 215,65	1 264,28	
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	2 808,86	2 546,48	8 075,26	1 279,60	994,61	1 353,13	1 431,61	1 493,17	1 552,90	1 615,01	1 679,61	1 746,80	1 816,67	1 889,34	1 964,91	2 043,51
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	332,80	560,54	2,29	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	203,30	206,73	209,42	212,03	214,75	217,58	220,52	223,57	226,75	230,06	233,49
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	858,22	710,78	710,78	661,19	598,07	661,19	661,19	661,19	661,19	661,19	661,19	661,19	661,19	661,19	661,19	661,19
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	17 321,31	15 725,70	20 735,24	15 293,93	13 723,90	14 176,21	16 080,77	16 759,37	17 403,81	17 932,44	18 458,38	19 001,37	19 534,13	20 055,32	20 592,80	21 147,13
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	17 321,31	15 725,70	20 735,24	15 293,93	13 723,90	14 176,21	16 080,77	16 759,37	17 403,81	17 932,44	18 458,38	19 001,37	19 534,13	20 055,32	20 592,80	21 147,13
</																				

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	10,63	10,01	11,27	10,97	10,84	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,14	0,15	0,15	0,15	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	10,49	9,86	11,12	10,82	10,60	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	10,49	9,86	11,12	10,82	10,60	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	10,31	9,68	10,94	10,64	10,42	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	8 405,10	7 935,19	9 324,88	9 816,26	10 346,83	11 188,94	13 572,18	14 155,78	14 722,01	15 090,06	15 467,32	15 854,00	16 210,71	16 534,93	16 865,63	17 202,94
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	829,58	899,87	986,71	1 097,22	1 166,34	1 218,83	1 267,58	1 299,27	1 331,75	1 361,72	1 388,95	1 416,73	1 445,06
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	8,33	8,71	9,03	9,50	10,31	11,11	11,99	12,46	12,96	13,47	14,01	14,57	15,16	15,76	16,39	17,05
		12	Затраты на теплоснабситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	6,00	6,36	6,62	7,18	8,41	8,91	9,61	9,99	10,39	10,80	11,23	11,68	12,15	12,64	13,14	13,67
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	770,17	767,16	803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	144,00	144,00	144,00	144,00	163,51	120,00	126,96	132,42	137,72	143,22	148,95	154,91	161,11	167,55	174,25	181,22
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	44,06	44,06	44,06	0,00	0,00	36,72	38,85	40,52	42,14	43,83	45,58	47,40	49,30	51,27	53,32	55,45
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	1 889,56	1 980,00	1 761,15	44,06	50,03	2 105,31	2 227,42	2 323,20	2 416,12	2 512,77	2 613,28	2 717,81	2 826,52	2 939,59	3 057,17	3 179,46
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	443,76	0,00	400,00	423,20	441,40	459,05	477,41	496,51	516,37	537,03	558,51	580,85	604,08
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	565,77	565,77	565,77	0,00	642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	1 053,35	905,00	819,16	732,50	653,65	689,40	698,72	706,03	713,12	720,49	728,16	736,14	744,43	753,06	762,03	771,36
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	3 761,55	3 761,55	3 761,55	3 761,55	3 761,55	3 150,67	3 150,67	3 150,67	3 150,67	3 150,67	3 150,67	3 150,67	3 150,67	3 150,67	3 150,67	3 150,67
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	16 647,90	16 117,80	17 239,51	17 703,44	18 308,49	18 697,77	21 356,82	22 138,80	22 883,01	23 430,32	23 974,99	24 535,32	25 068,80	25 572,93	26 090,19	26 620,97
		31	Прибыль	тыс. руб.	48,04	0,00	166,16	69,92	401,07	375,44	375,44	375,44	375,44	375,44	375,44	375,44	375,44	375,44	375,44	375,44
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	568,15	568,15	568,15	568,15	568,15	568,15	568,15	568,15	568,15	568,15	568,15
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	16 695,94	16 117,80	17 405,67	17 773,36	18 709,57	19 641,36	22 300,41	23 082,39	23 826,60	24 373,91	24 918,59	25 478,91	26 012,39	26 516,52	27 033,78	27 564,57
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85	63,39	55,93	48,48	41,02	33,56
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	16 695,94	16 117,80	17 405,67	17 773,36	18 709,57	19 641,36	22 300,41	23 082,39	23 826,60	24 783,76	25 320,98	25 873,84	26 399,87	26 896,54	27 406,34	27 929,67
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,80
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,80
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	16 695,94	16 117,80	17 405,67	17 773,36	18 709,57	19 641,36	22 300,41	23 082,39	23 826,60	24 783,76	25 320,98	25 873,84	26 399,87	26 896,54	27 406,34	27 929,67
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 620,05	1 664,58	1 591,33	1 669,99	1 795,35	1 832,59	2 080,69	2 153,65	2 223,08	2 312,39	2 362,51	2 414,10	2 463,18	2 509,52	2 557,08	2 605,69
026	АО "НИИР"		Зона деятельности ЕТО № 026 АО "НИИР"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	3,75	3,35	3,79	3,60	3,48	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,22	0,20	0,20	0,15	0,08	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	3,54	3,15	3,60	3,45	3,40	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	3,54	3,15	3,60	3,45	3,40	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,25	2,86	3,30	3,16	3,11	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	3 086,95	2 779,15	4 040,71	3 559,81	4 727,02	5 344,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	632,34	405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	276,02	225,36	291,63	221,53	319,86	258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Затраты на теплоснабситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00												

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	42,00	59,81	0,00	0,00	135,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	1 049,66	386,47	212,32	0,00	418,22	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	47,57	33,48	33,48	33,48	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	9 175,10	8 199,27	10 335,96	9 879,04	11 301,92	11 773,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	9 175,10	8 199,27	10 335,96	9 879,04	11 301,92	11 773,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	9 175,10	8 199,27	10 335,96	9 879,04	11 301,92	11 773,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	9 175,10	8 199,27	10 335,96	9 879,04	11 301,92	11 773,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 824,67	2 866,04	3 128,13	3 127,07	3 636,30	3 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	ФГАУ "ОК "Шереметьевский"		Зона деятельности ЕТО № 027 ФГАУ "ОК "Шереметьевский"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	6,58	6,11	6,54	6,72	6,50	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,56
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,10	0,10	0,10	0,10	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	6,48	6,01	6,44	6,62	6,36	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,41
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	6,48	6,01	6,44	6,62	6,36	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,41
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,88	5,41	5,83	6,02	5,75	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,84	5,84	5,84	5,85	5,83
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	5 327,43	5 045,29	5 630,30	6 103,78	6 434,51	6 757,27	8 129,05	8 478,60	8 817,74	9 038,19	9 264,14	9 530,82	9 745,27	9 940,17	10 138,98	10 314,68
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	679,05	0,00	739,79	799,41	829,60	1 089,44	1 211,46	1 287,78	1 345,73	1 399,56	1 434,55	1 470,42	1 503,50	1 533,57	1 564,24	1 591,35
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	270,04	282,32	292,89	308,16	334,27	377,48	407,30	423,19	440,12	457,72	476,03	495,07	514,87	535,47	556,89	577,65
		12	Затраты на теплоснабитель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	0,00	43,93	45,68	52,23	58,06	62,34	67,26	69,88	72,68	75,59	78,61	81,75	85,03	88,43	91,96	95,64
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	19,36	140,72	25,45	20,20	29,68	28,10	29,73	31,01	32,25	33,54	34,88	36,28	37,73	39,24	40,80	42,44
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	373,19	926,19	1 133,25	418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	4 584,22	4 578,59	6 486,79	6 820,89	5 961,17	6 178,31	6 536,65	6 817,72	7 090,43	7 374,05	7 669,01	7 439,54	7 737,12	8 046,60	8 368,47	8 703,21
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 833,69	1 387,06	1 978,26	418,41	0,00	1 878,20	1 987,14	2 072,59	2 155,49	2 241,71	2 331,38	2 261,62	2 352,08	2 446,17	2 544,01	2 645,78
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 319,74	1 812,19	438,09	463,50	483,44	502,77	522,88	543,80	527,53	548,63	570,57	593,40	617,13
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	36,24	27,52	55,86	2,29	0,00	0,87	0,92	0,96	0,99	1,03	1,08	1,04	1,09	1,13	1,17	1,22
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	17,60	36,51	30,00	31,74	33,10	34,43	35,81	37,24	36,12	37,57	39,07	40,63	42,26
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	2,39	1,73	15,50	18,01	12,78	6,25	6,50	6,69	6,87	7,07	7,27	7,47	7,69	7,92	8,15	8,40
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	37,58	25,94	25,94	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	13 163,18	12 459,28	16 429,72	16 906,67	15 935,25	16 846,36	18 871,25	19 704,96	20 499,51	21 187,15	21 877,98	21 887,67	22 570,57	23 248,34	23 948,71	24 639,75
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	13 163,18	12 459,28	16 429,72	16 906,67	15 935,25	16 846,36	18 871,25	19 704,96	20 499,51	21 187,15	21 877,98	21 887,67	22 570,57	23 248,34	23 948,71	24 639,75
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,50	3 316,76	5 538,76	10 066,22	14 276,96	14 276,96	20 505,62
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,89	660,48	1 051,91	2 036,46	2 695,05	2 380,96	3 368,65
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	13 163,18	12 459,28	16 429,72	16 906,67	15 935,25	16 846,36	18 871,25	19 704,96	20 499,51	22 985,5						

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	11,98	7,61	7,26	8,24	7,70	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	2,65	2,65	2,65	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,68	1,67	1,65	1,63	1,61	1,61	1,57	1,56
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	9,33	4,96	4,61	6,54	6,01	7,16	7,16	7,16	7,17	7,19	7,20	7,22	7,24	7,24	7,28	7,29
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	10 223,54	6 745,08	6 656,91	6 704,82	8 374,87	10 030,65	12 167,18	12 690,37	13 197,99	13 527,94	13 866,14	14 212,79	14 532,58	14 823,23	15 119,69	15 422,09
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	2 366,86	0,00	2 343,58	7 269,83	5 207,85	2 884,11	3 207,13	3 409,18	3 562,59	3 705,09	3 797,72	3 892,66	3 980,25	4 059,85	4 141,05	4 223,87
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	638,38	1 399,55	694,65	0,00	790,05	851,76	919,05	954,90	993,09	1 032,81	1 074,13	1 117,09	1 161,78	1 208,25	1 256,58	1 306,84
		12	Затраты на теплоснабситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	353,46	904,89	395,85	0,00	502,79	532,40	574,46	596,87	620,74	645,57	671,40	698,25	726,18	755,23	785,44	816,86
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	3 982,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	198,45	2 325,08	208,96	783,00	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	3 502,80	54 040,00	3 688,28	0,00	3 996,55	4 977,08	5 265,75	5 492,18	5 711,87	5 940,34	6 177,96	6 425,07	6 682,08	6 949,36	7 227,33	7 516,43
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 071,86	0,00	1 106,48	0,00	0,00	1 503,08	1 590,26	1 658,64	1 724,98	1 793,98	1 865,74	1 940,37	2 017,99	2 098,71	2 182,65	2 269,96
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	1 020,12	0,00	1 074,14	0,00	1 206,96	911,83	964,71	1 006,19	1 046,44	1 088,30	1 131,83	1 177,10	1 224,19	1 273,16	1 324,08	1 377,05
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	217,08	0,00	228,58	0,00	247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	14,03	0,00	14,03	0,00	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	19 606,58	69 506,72	16 411,46	15 639,65	21 731,13	21 690,91	24 688,55	25 808,32	26 857,70	27 734,04	28 584,91	29 463,35	30 325,03	31 167,78	32 036,83	32 933,09
		31	Прибыль	тыс. руб.	128,41	0,00	327,40	157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	19 734,99	69 506,72	16 738,87	15 796,84	21 731,13	21 690,91	24 688,55	25 808,32	26 857,70	27 734,04	28 584,91	29 463,35	30 325,03	31 167,78	32 036,83	32 933,09
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771,03	4 385,63	5 349,49	6 627,57	8 081,16	8 081,16	11 344,02
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,68	1 071,17	1 176,13	1 325,56	1 483,55	1 305,77	1 809,92
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	19 734,99	69 506,72	16 738,87	15 796,84	21 731,13	21 690,91	24 688,55	25 808,32	26 857,70	31 299,75	34 041,70	35 988,96	38 278,16	40 732,49	41 423,76	46 087,02
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 507,16	16 146,00	9 638,59	12 780,85	14 535,89	0,00	32 628,55	3 782,01
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 507,16	16 146,00	9 638,59	12 780,85	14 535,89	0,00	32 628,55	3 782,01
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 507,16	13 374,98	5 252,96	7 431,36	7 908,32	0,00	16 466,23	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368,77	10 910,95	9 531,82	10 793,68	12 136,52	12 136,52	14 932,51
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	19 734,99	69 506,72	16 738,87	15 796,84	21 731,13	21 690,91	24 688,55	25 808,32	26 857,70	37 668,51	44 952,65	45 520,78	49 071,84	52 869,01	53 560,28	61 019,53
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 115,67	14 022,22	3 634,71	2 414,67	3 617,99	3 030,00	3 448,74	3 605,16	3 744,92	5 240,71	6 239,32	6 302,48	6 777,82	7 302,29	7 358,09	8 372,16
037	АО "НПЦ "Атлас"		Зона деятельности ЕТО № 037 АО "НПЦ "Атлас"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	8,56	8,45	10,06	9,23	8,99	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,20	0,19	0,23	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	8,37	8,26	9,83	9,02	8,79	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	8,37	8,26	9,83	9,02	8,79	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	8,10	8,00	9,57	8,75	8,53	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	7 018,57	6 997,05	8 864,01	7 288,02	9 470,68	10 426,57	12 647,42	13 191,26	13 718,91	14 061,89	14 413,43	14 773,77	15 106,18	15 408,30	15 716,47	16 030,80
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 551,14	3 736,36	1 784,83	1 984,73	2 109,77	2 204,71	2 292,90	2 350,22	2 408,98	2 463,18	2 512,44	2 562,69	2 613,94
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	8,93	0,00	0,00	9,21	12,66	13,65	14,72	15,30	15,91	16,55	17,21	17,90	18,61	19,36	20,13	20,94
		12	Затраты на теплоснабситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	11 296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	6,44	0,00	0,00	6,95	10,33	10,94	11,80	12,26	12,75	13,26	13,79	14,34	14,92	15,51	16,14	

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	43 504,10	6 997,05	42 859,23	36 820,69	25 344,76	23 837,69	26 898,92	28 069,68	29 179,30	30 116,98	31 052,63	32 019,58	32 975,95	33 919,90	34 894,57	35 901,06
		31	Прибыль	тыс. руб.	56,30	487,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	43 560,40	7 484,64	42 859,23	36 820,69	25 344,76	23 837,69	26 898,92	28 069,68	29 179,30	30 116,98	31 052,63	32 019,58	32 975,95	33 919,90	34 894,57	35 901,06
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	43 560,40	7 484,64	42 859,23	36 820,69	25 344,76	23 837,69	26 898,92	28 069,68	29 179,30	30 116,98	31 052,63	32 019,58	32 975,95	33 919,90	34 894,57	35 901,06
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069,65
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069,65
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	43 560,40	7 484,64	42 859,23	36 820,69	25 344,76	23 837,69	26 898,92	28 069,68	29 179,30	30 116,98	31 052,63	32 019,58	32 975,95	33 919,90	34 894,57	35 901,06
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	5 376,19	935,89	4 479,83	4 206,12	2 971,98	2 707,88	3 055,63	3 188,62	3 314,67	3 421,19	3 527,47	3 637,32	3 745,96	3 853,19	3 963,90	4 077,73
039	ООО КСЦ "Переделкино"		Зона деятельности ЕТО № 039 ООО КСЦ "Переделкино"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	6,61	6,36	7,15	7,11	6,92	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,14	0,08	0,09	0,09	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	6,47	6,28	7,06	7,02	6,79	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	6,47	6,28	7,06	7,02	6,79	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,91	5,72	6,50	6,47	6,23	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,22	6,22	6,22	6,22	6,23	6,23
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	6 074,26	6 100,30	7 073,46	6 244,03	6 874,15	7 577,81	9 191,88	9 587,13	9 348,73	9 582,45	9 822,01	10 067,56	10 294,08	10 499,96	10 709,96	10 924,16
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	1 341,32	734,65	835,89	1 653,44	1 725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	2,73	6,87	10,26	9,74	10,51	11,03	11,90	12,36	12,86	13,37	13,91	14,46	15,04	15,64	16,27	16,92
		12	Затраты на теплоснабжение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	301,98	50,14	0,00	110,04	36,00	105,61	111,74	116,54	121,20	126,05	131,09	136,34	141,79	147,46	153,36	159,50
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	301,98	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	167,50	176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	3 336,00	3 315,60	3 448,22	3 996,00	3 552,05	4 498,09	4 758,98	4 963,62	5 162,16	5 368,65	5 583,40	5 806,73	6 039,00	6 280,56	6 531,78	6 793,06
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 007,47	1 001,31	1 041,36	1 76,08	0,00	697,20	737,64	769,36	800,14	832,14	865,43	900,04	936,05	973,49	1 012,43	1 052,92
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	341,78	254,91	1 206,79	1 072,72	353,18	373,67	389,73	405,32	421,54	438,40	455,93	474,17	493,14	512,86	533,38
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	380,00	390,00	865,88	662,00	377,40	151,87	160,67	167,58	174,29	181,26	188,51	196,05	203,89	212,05	220,53	229,35
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	2,28	2,41	2,51	2,61	2,72	2,83	2,94	3,06	3,18	3,31	3,44
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	2,28	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	106,50	44,07	47,81	47,81	24,03	6,41	6,60	6,75	6,90	7,05	7,21	7,38	7,55	7,73	7,92	8,11
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	60,00	60,00	60,13	60,13	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	12 610,26	12 078,72	13 807,70	14 447,08	13 870,05	13 428,98	15 381,00	16 041,10	16 059,72	16 560,74	17 078,29	17 612,95	18 140,14	18 658,72	19 193,93	19 746,34
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	12 610,26	12 078,72	13 807,70	14 447,08	13 870,06	13 428,98	15 381,00	16 041,10	16 059,72	16 560,74	17 078,29	17 612,95	18 140,14	18 658,72	19 193,93	19 746,34
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072,97	6 072,97	7 998,23	7 998,23	8 790,00	8 790,00	11 584,81
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,49	1 645,89	1 914,66	1 738,70	1 728,22	1 534,84	1 925,57
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	12 610,26	12 078,72	13 807,70	14 447,08	13 870,06	13 428,98	15 381,00	16 041,10	16 059,72	24 413,20	24 797,15	27 525,84	27 877,07	29 176,95	29 518,77	33 256,72
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 922,57	0,00	19 252,60	0,00	7 917,74	0,00	27 948,02	2 945,13
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 922,57	0,00	19 252,60	0,00	7 917,74	0,00	27 948,02	2 945,13
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 820,55	0,00	7 055,65	0,00	0,00	0,00	2 187,26	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.</																

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	396,70	1 765,03	2 526,91	2 626,77	510,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Затраты на теплоснабситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	131,73	683,38	975,05	29 307,62	184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	912,33	508,25	0,00	2 846,31	1 033,91	1 147,16	1 213,69	1 265,88	1 316,52	1 369,18	1 423,95	1 480,90	1 540,14	1 601,74	1 665,81	1 732,45
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	1 615,00	0,00	11 975,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	10 484,38	10 944,73	7 661,92	75,51	11 881,48	12 003,59	12 772,67	13 321,90	13 854,77	14 408,96	14 985,32	15 584,74	16 208,13	16 856,45	17 530,71	18 231,94
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3 187,25	3 327,20	0,00	11 975,07	0,00	3 601,08	3 831,80	3 996,57	4 156,43	4 322,69	4 495,60	4 675,42	4 862,44	5 056,94	5 259,21	5 469,58
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	322,55	0,00	0,00	3 611,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	1 491,98	1 202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	615,26	468,10	459,60	1 202,61	445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 907,82	1 838,40	0,00	1 399,44	892,11	882,22	882,22	882,22	882,22	882,22	882,22	882,22	882,22	882,22	882,22	882,22
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	55 045,05	49 131,02	74 423,29	101 585,25	69 266,64	72 805,27	84 453,10	88 176,35	91 702,58	94 371,07	97 009,80	99 726,56	102 331,03	104 812,22	107 361,12	109 979,82
		31	Прибыль	тыс. руб.	967,56	0,00	0,00	0,00	1 178,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	56 012,61	49 131,02	74 423,29	101 585,25	70 445,10	72 805,27	84 453,10	88 176,35	91 702,58	94 371,07	97 009,80	99 726,56	102 331,03	104 812,22	107 361,12	109 979,82
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,19	2 660,12	3 172,30	4 285,03	5 561,84	6 785,13	6 785,13	7 435,36
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,19	597,62	646,14	808,91	981,49	1 114,80	965,53	952,15
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	56 012,61	49 131,02	74 423,29	101 585,25	70 445,10	72 805,27	84 453,10	88 176,35	92 327,97	97 628,80	100 828,24	104 820,50	108 874,36	112 712,15	115 111,78	118 367,32
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109,35	21 859,23	5 121,82	11 127,33	12 768,09	12 232,93	0,00	6 502,24	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109,35	21 859,23	5 121,82	11 127,33	12 768,09	12 232,93	0,00	6 502,24	0,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462,69	20 502,82	1 579,49	7 072,81	7 600,84	5 788,87	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,77	4 239,18	4 775,58	5 708,35	6 998,98	7 981,94	7 981,94	7 981,94
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	56 012,61	49 131,02	74 423,29	101 585,25	70 445,10	72 805,27	84 453,10	88 176,35	93 085,74	101 867,98	105 603,82	110 528,86	115 873,35	120 694,10	123 093,72	126 349,27
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	3 181,13	3 370,61	3 767,21	5 365,86	3 967,72	3 737,25	4 335,16	4 526,28	4 776,87	5 227,12	5 418,31	5 670,37	5 943,93	6 191,22	6 314,03	6 480,17
043	АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"		Зона деятельности ЕТО № 043 АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	30,95	30,57	37,57	33,76	34,37	35,16	35,16	35,16	35,16	35,16	35,16	35,16	35,16	35,16	35,16	35,16
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,32	0,31	0,39	0,35	0,76	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	30,63	30,26	37,18	33,41	33,62	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	30,63	30,26	37,18	33,41	33,62	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,55	1,54	1,52	1,51	1,49	1,49	1,48	1,47
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	29,07	28,70	35,62	31,85	32,06	32,83	32,83	32,83	32,84	32,85	32,87	32,88	32,90	32,90	32,91	32,92
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	26 480,72	25 000,65	30 075,47	29 517,29	32 583,14	35 413,27	42 956,29	44 803,41	46 595,55	47 760,44	48 954,45	50 178,31	51 307,32	52 333,47	53 380,14	54 447,74
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	8 669,08	7 763,70	9 160,89	9 394,30	10 063,11	8 974,57	9 979,72	10 608,44	11 085,82	11 529,26	11 817,49	12 112,93	12 385,47	12 633,18	12 885,84	13 143,56
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	153,64	365,63	344,06	143,10	405,74	190,29	205,33	213,33	221,87	230,74	239,97	249,57	259,55	269,94	280,73	291,96
		12	Затраты на теплоснабситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	7 733,13	7 958,74	10 721,11	11 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	110,67	267,10	252,37	108,95	318,46	152,52	164,57	170,99	177,83	184,94	192,34	200,04	208,04	216,36	225,01	234,01
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	927,06	679,41	1 028,31	1 355,81	788,25	836,56	885,08	923,14	960,06	998,47	1 038,41	1 079,94	1 123,14	1 168,07	1 214,79	1 263,38
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	1 028,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	633,33	0,00	401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	15 032,27	15 070,09	14 944,67	23 820,18	13 316,65	14 132,70	11 118,89	11 597,00	12 060,88	10 597,26	11 021,15	11 462,00	11 920,48	12 397,30	12 893,19	13 408,92
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 539,75	3 867,53	3 605,31	401,56												

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398,76	7 398,76	13 899,37	29 149,39	29 149,39	29 149,39	32 239,02	32 239,02	34 717,94
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,98	2 196,21	3 392,07	7 738,26	7 096,97	6 455,68	6 460,13	5 750,87	5 559,71
		37	ИТОГО НБВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	80 295,54	72 374,30	88 958,13	102 186,17	78 272,15	78 248,14	82 339,48	95 352,17	98 216,20	105 376,72	127 156,97	128 764,87	130 284,21	135 441,58	136 852,67	141 319,61
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 925,87	0,00	65 006,20	219 078,41	0,00	0,00	30 896,31	0,00	24 789,23	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 925,87	0,00	65 006,20	219 078,41	0,00	0,00	30 896,31	0,00	24 789,23	0,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 474,39	55 923,20	203 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495,84	78 603,25	44 049,55	44 049,55	44 049,55	44 049,55	44 049,55
		42	ИТОГО НБВ	тыс. руб.	80 295,54	72 374,30	88 958,13	102 186,17	78 272,15	78 248,14	82 339,48	95 352,17	98 216,20	114 872,56	205 760,23	172 814,41	174 333,76	179 491,13	180 902,22	185 369,16
044	ООО "Нью Проперти"	43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 762,38	2 521,68	2 497,73	3 208,25	2 441,74	2 383,69	2 508,33	2 904,73	2 990,80	3 496,64	6 260,62	5 255,58	5 299,02	5 455,78	5 497,15	5 631,39
			Зона деятельности ЕТО № 044 ООО "Нью Проперти"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	6,61	6,52	8,08	7,09	7,26	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,14	0,12	0,13	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	6,47	6,40	7,95	6,94	7,10	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	6,47	6,40	7,95	6,94	7,10	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	6,43	6,37	7,93	6,93	7,09	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	5 113,32	5 117,58	6 686,26	6 274,06	6 985,10	7 238,61	8 780,43	9 157,99	9 524,31	9 762,41	10 006,47	10 256,64	10 487,41	10 697,16	10 911,10	11 129,32
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	1 258,19	1 227,11	1 409,87	1 341,71	1 268,29	1 297,62	1 442,95	1 533,86	1 607,00	1 602,88	1 708,67	1 751,39	1 790,79	1 826,61	1 863,14	1 900,41
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	6,62	39,87	3,25	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Затраты на теплоснабжитель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	4,81	29,13	2,39	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	44,55	0,00	107,70	113,52	79,51	87,46	92,53	96,51	100,37	104,39	108,56	112,91	117,42	122,12	127,00	132,08
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	75,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	898,61	1 097,53	1 027,01	890,93	857,08	1 403,30	1 484,69	1 548,54	1 610,48	1 674,90	1 741,89	1 811,57	1 884,03	1 959,39	2 037,77	2 119,28
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	271,38	242,38	196,46	0,00	0,00	423,80	448,38	467,66	486,36	505,82	526,05	547,09	568,98	591,74	615,41	640,02
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	2 613,24	4 641,53	5 549,61	177,47	258,84	5 704,82	6 035,70	6 295,23	6 547,04	6 808,92	7 081,28	7 364,53	7 659,11	7 965,48	8 284,10	8 615,46
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	302,29	628,75	547,54	489,61	1 435,64	20,94	22,16	23,11	24,03	25,00	26,00	27,04	28,12	29,24	30,41	31,63
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	95,00	42,53	419,36	305,08	769,18	813,79	848,78	882,73	918,04	954,76	992,96	1 032,67	1 073,98	1 116,94	1 161,62
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	448,71	481,76	592,53	317,45	331,38	317,45	330,41	340,46	350,13	360,11	370,40	381,02	391,99	403,31	414,99	427,05
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	49,62	41,86	18,15	10,45	2 291,91	9,90	10,13	10,50	10,68	10,87	11,08	11,28	11,50	11,73	11,96	11,96
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	359,54	359,54	346,64	344,06	258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1 273,66	0,00	1 354,03	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	12 644,53	14 077,39	17 883,97	16 085,88	16 970,73	17 273,07	19 461,18	20 322,46	21 138,84	21 837,27	22 534,97	23 256,22	23 971,81	24 680,53	25 412,59	26 168,83
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	29,03	0,00	0,00	298,86	501,72	501,72	501,72	501,72	501,72	501,72	501,72	501,72	501,72	501,72	501,72
		32	Суммарная корректировка НБВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	754,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НБВ без изменений	тыс. руб.	12 644,53	14 106,42	17 883,97	16 085,88	18 023,88	17 774,80	19 962,90	20 824,18	21 640,57	22 338,99	23 036,70	23 757,94	24 473,54	25 182,25	25 914,31	26 670,56
			Изменение НБВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,79	1 988,18
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,08	390,78
		37	ИТОГО НБВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	12 644,53	14 106,42	17 883,97	16 085,88	18 023,88	17 774,80	19 962,90	20 824,18	21 640,57	22 338,99	23 036,70	23 757,94	24 473,54	25 182,25	27 274,19	29 049,52
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 247,92	8 633,84	10 748,35
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 247,92	8 633,84	10 748,35
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 247,92	7 509,04	8 760,18
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,91	3 184,96	3 184,96
		42	ИТОГО НБВ	тыс. руб.	12 644,53	14 106,42	17 883,97	16 085,88	18 023,88	17 774,80	19 962,90	20 824,18	21 640,57	22 338,99	23 036,70	23 757,94	24 473,54	25 182,25	29 184,10	32 234,48
049	КП "МЭД"	43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 965,24	2 215,83	2 255,63	2 321,03	2 542,19	2 551,43	2 865,51	2 989,14	3 106,33	3 206,58	3 306,73	3 410,26	3 512,98	3 614,70	4 189,11	4 626,95
			Зона деятельности ЕТО № 049 КП "МЭД"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	82,83	68,81	80,04	80,76	77,09	77,25	130,95	135,82	187,77	231,57	231,57	265,52	304,77	313,11	313,11	312,91
</																				

[illegible]

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,80	16 027,08	9 465,66	9 465,66	9 465,66	9 465,66	9 465,66
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	33 900,04	33 920,88	42 303,88	52 894,68	37 036,40	40 467,29	45 939,27	47 924,68	49 800,39	53 507,83	75 613,74	72 024,74	73 515,50	74 885,13	76 302,33	80 712,91
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 932,86	2 278,89	2 359,02	3 123,21	2 249,08	2 357,00	2 675,71	2 791,35	2 900,60	3 115,42	4 400,81	4 191,83	4 278,59	4 358,31	4 438,73	4 693,18
052	АО "Мосводоканал"		Зона деятельности ЕТО № 052 АО "Мосводоканал"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	504,08	516,43	521,96	498,86	514,90	395,54	395,54	395,54	395,54	395,54	395,54	395,54	395,54	395,54	395,54	395,54
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	8,36	8,66	8,80	8,42	11,91	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	391,02	396,91	404,54	490,44	502,99	386,04	386,04	386,04	386,04	386,04	386,04	386,04	386,04	386,04	386,04	386,04
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	104,71	110,86	108,62	96,52	109,54	110,18	110,18	110,18	110,18	110,18	110,18	110,18	110,18	110,18	110,18	110,18
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	495,72	507,77	513,16	586,96	612,53	496,22	496,22	496,22	496,22	496,22	496,22	496,22	496,22	496,22	496,22	496,22
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	34,09	34,09	21,96	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63	32,81	32,32	31,78	31,29	30,80	30,19
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	461,63	473,68	491,20	553,33	578,90	462,59	462,59	462,59	463,00	463,41	463,90	464,44	464,93	464,93	465,42	466,03
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	323 227,70	327 038,11	334 347,21	385 204,90	425 361,80	383 276,74	464 914,68	484 906,01	504 302,25	516 909,81	529 832,55	543 078,37	555 297,63	566 403,58	577 731,65	589 286,29
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	15 298,25	14 920,92	16 848,39	16 101,81	18 258,36	16 519,16	18 369,31	19 526,57	20 405,27	21 221,48	21 752,02	22 295,82	22 797,47	23 253,42	23 718,49	24 192,86
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	33 550,41	35 642,74	37 399,88	38 359,61	42 713,73	46 801,45	50 498,77	52 468,22	54 566,95	56 749,62	59 019,61	61 380,39	63 835,61	66 389,03	69 044,60	71 806,38
		12	Затраты на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	106 486,96	114 848,57	115 667,56	0,00	130 951,47	136 290,14	151,85	157,73	163,41	168,31	173,36	178,56	183,74	188,89	194,17	199,61
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	105 672,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	20 856,95	18 269,00	19 154,22	19 629,90	13 941,31	21 785,66	23 049,22	24 040,34	25 001,95	26 002,03	27 042,11	28 123,80	29 248,75	30 418,70	31 635,45	32 900,86
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	23 189,57	17 683,09	12 308,55	21 680,82	14 957,89	13 319,03	14 004,95	14 607,16	15 191,45	15 799,11	16 431,07	17 088,31	17 771,84	18 482,72	19 222,03	19 990,91
		20	Оплата труда	тыс. руб.	117 563,78	125 347,84	131 233,26	136 662,22	94 493,31	117 304,26	123 345,36	128 649,21	133 795,18	139 146,99	144 712,87	150 501,38	156 521,44	162 782,30	169 293,59	176 065,33
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	36 067,15	38 542,71	40 633,33	21 680,82	14 957,89	35 425,89	37 250,30	38 852,06	40 406,14	42 022,39	43 703,29	45 451,42	47 269,47	49 160,25	51 126,66	53 171,73
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	21 288,63	17 635,08	14 530,38	42 536,09	28 536,98	13 747,69	14 455,69	15 077,28	15 680,38	16 307,59	16 959,89	17 638,29	18 343,82	19 077,57	19 840,68	20 634,30
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	513,60	290,49	496,62	446,88	533,90	393,51	413,77	431,56	448,83	466,78	485,45	504,87	525,06	546,06	567,91	590,62
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,69	0,71	0,74	0,76	0,78	0,81	0,83	0,86	0,88	0,91	0,94
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	22 851,01	32 191,55	31 418,90	32 046,01	23 037,40	21 451,72	21 451,72	21 451,72	21 451,72	21 451,72	21 451,72	21 451,72	21 451,72	21 451,72	21 451,72	21 451,72
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	720 894,03	742 410,10	754 038,31	810 492,77	820 265,82	806 315,92	767 906,33	800 168,61	831 414,28	856 246,61	881 564,74	907 693,75	933 247,42	958 155,13	983 827,85	1 010 291,56
		31	Прибыль	тыс. руб.	13 509,68	13 200,85	14 932,46	14 625,03	25 846,54	25 540,15	25 540,15	25 540,15	25 540,15	25 540,15	25 540,15	25 540,15	25 540,15	25 540,15	25 540,15	25 540,15
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	734 403,71	755 610,95	768 970,77	825 117,80	846 112,43	831 856,08	793 446,48	825 708,76	856 954,43	881 786,76	907 104,89	933 233,91	958 787,57	983 695,28	1 009 368,00	1 035 831,71
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 705,95	63 282,03	97 168,37	138 648,43	282 853,45	285 220,83	338 896,16
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835,54	12 506,41	18 196,45	24 728,08	51 816,67	46 088,67	51 031,96
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	734 403,71	755 610,95	768 970,77	825 117,80	846 112,43	831 856,08	793 446,48	825 708,76	856 954,43	921 328,25	982 893,33	1 048 598,73	1 122 164,08	1 318 365,39	1 340 677,50	1 425 759,82
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 059,48	305 760,78	338 863,43	414 800,59	1 442 050,20	23 673,82	536 753,26	634 275,58
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 059,48	305 760,78	338 863,43	414 800,59	1 442 050,20	23 673,82	536 753,26	634 275,58
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 252,62	251 603,11	254 129,69	296 180,50	1 281 950,05	0,00	0,00	223 377,08
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 965,04	126 410,17	126 839,19	177 131,06	394 808,01	394 808,01	394 808,01	394 808,01
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	734 403,71	755 610,95	768 970,77	825 117,80	846 112,43	831 856,08	793 446,48	825 708,76	856 954,43	962 293,29	1 109 303,51	1 175 437,92	1 299 295,14	1 713 173,40	1 735 485,51	1 820 567,83
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 590,88	1 595,19	1 565,49	1 491,18	1 461,58	1 798,26	1 715,23	1 784,97	1 850,87	2 076,55	2 391,26	2 530,86	2 794,60	3 684,79	3 728,83	3 906,56
053	ООО "ТрадИнвест"		Зона деятельности ЕТО № 053 ООО "ТрадИнвест"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	187,47	229,43	134,60	348,24	395,39	451,89	521,16	620,15	677,86	711,29	762,95	762,97	794,86	856,40	1 025,06	1 040,53
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	2,86	0,69	-158,32	3,16	6,61	7,77	9,29	10,93	12,20	12,94	14,07	14,07	14,78	16,13	19,84	20,19
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	184,60	228,74	298,72	345,08	388,78	444,13	511,87	609,22	665,66	698,35	748,88	748,89	780,09	840,27	1 005,22	1 020,35
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал																

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	5 733,86	3 627,24	16 690,39	17 077,14	18 105,04	19 140,11	20 014,47	22 717,48	23 668,71	24 696,47	27 391,42	30 445,39	32 414,58
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	6 430,30	0,00	13 593,30	6 664,57	6 205,12	6 348,91	6 731,06	7 115,88	7 440,94	8 445,86	8 799,51	9 181,61	10 183,53	11 318,93	12 051,03
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	2 013,32	4 621,89	5 074,88	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	75 762,72	143 810,77	212 713,50	269 269,23	202 192,44	195 931,36	202 932,96	212 586,09	222 344,94	230 073,48	237 970,88	245 448,55	253 626,13	273 547,25	288 945,67	298 341,59
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	15 567,40	25 809,96	37 968,63	38 685,47	40 067,89	41 495,09	42 519,57	43 567,30	44 524,05	45 606,58	48 954,80	51 416,34	52 704,23
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	17,20	12,26	49,06	29 539,40	41 379,82	61 290,26	61 290,26	61 290,26	61 290,26	61 290,26	61 290,26	61 290,26	61 290,26	61 290,26	61 290,26	61 290,26
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	245 542,12	368 804,96	511 641,44	690 281,35	696 598,34	829 878,95	1 020 062,86	1 192 609,82	1 318 373,68	1 400 982,73	1 518 034,38	1 557 449,28	1 643 459,51	1 794 847,43	2 114 100,92	2 189 211,01
		31	Прибыль	тыс. руб.	12 640,38	0,00	68 874,74	113 112,39	4 861,03	20 512,02	20 512,02	20 512,02	20 512,02	20 512,02	20 512,02	20 512,02	20 512,02	20 512,02	20 512,02	20 512,02
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-6 887,33	-6 887,33	-6 887,33	-6 887,33	-6 887,33	-6 887,33	-6 887,33	-6 887,33	-6 887,33	-6 887,33	-6 887,33
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	258 182,50	368 804,96	580 516,18	803 393,74	701 459,46	843 503,65	1 033 687,56	1 206 234,51	1 331 998,38	1 414 607,42	1 531 659,08	1 571 073,98	1 657 084,21	1 808 472,12	2 127 725,61	2 202 835,71
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 714,28	49 722,60	76 529,69	100 235,54	107 909,54	162 294,86	167 837,28	174 348,67	266 416,06	352 445,84
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821,29	10 200,31	14 709,09	17 979,96	17 378,65	30 824,90	28 412,78	26 081,24	43 035,76	58 374,89
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	258 182,50	368 804,96	580 516,18	803 393,74	701 459,46	843 503,65	1 044 223,13	1 266 157,41	1 423 237,15	1 532 822,93	1 656 947,27	1 764 193,74	1 853 334,27	2 008 902,04	2 437 177,44	2 613 656,44
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	88 866,67	87 142,83	410 083,13	268 070,90	237 058,59	76 739,97	746 295,65	55 424,22	65 113,94	991 042,30	1 006 664,03	281 505,69
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	88 866,67	87 142,83	410 083,13	268 070,90	237 058,59	76 739,97	746 295,65	55 424,22	65 113,94	991 042,30	1 006 664,03	281 505,69
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	258 182,50	368 804,96	580 516,18	803 393,74	701 459,46	843 503,65	1 044 223,13	1 266 157,41	1 423 237,15	1 532 822,93	1 656 947,27	1 764 193,74	1 853 334,27	2 008 902,04	2 437 177,44	2 613 656,44
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 471,16	1 679,20	2 102,17	2 524,37	1 918,24	2 028,11	2 164,49	2 191,86	2 251,01	2 310,24	2 337,83	2 510,94	2 526,55	2 531,75	2 542,88	2 685,95
054	ФГАУ "ОК "Архангельское"		Зона деятельности ЕТО № 054 ФГАУ "ОК "Архангельское"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	15,93	16,12	17,98	18,00	17,67	17,94	17,94	17,94	17,94	17,94	17,94	17,94	17,94	17,94	17,94	19,18
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,08	0,08	0,08	0,08	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,42
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	15,85	16,04	17,89	17,92	17,28	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	18,76
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	15,85	16,04	17,89	17,92	17,28	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	18,76
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	13,36	13,55	15,40	15,43	14,79	15,05	15,05	15,05	15,05	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	16,23
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	12 108,27	12 537,64	14 403,62	15 344,64	16 415,41	18 270,60	22 162,24	23 115,22	24 039,83	24 640,82	25 256,84	25 888,26	26 470,75	27 000,16	27 540,17	30 024,39
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	1 976,24	1 788,65	0,00	1 344,71	1 415,38	2 112,97	2 349,63	2 497,65	2 610,05	2 714,45	2 782,31	2 851,87	2 916,04	2 974,36	3 033,84	3 307,51
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	6,12	13,48	9,42	22,77	11,56	17,43	18,80	19,54	20,32	21,13	21,97	22,85	23,77	24,72	25,71	28,58
		12	Затраты на теплоснабжение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	8,44	16,89	10,85	22,54	12,04	18,30	19,75	20,52	21,34	22,19	23,08	24,00	24,96	25,96	27,00	28,08
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	2 020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	212,06	44,90	208,97	0,00	94,83	100,00	105,80	110,35	114,76	119,35	124,13	129,09	134,26	139,63	145,21	151,02
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	212,06	0,00	208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	722,06	0,00	666,18	958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	3 025,32	3 231,97	3 542,75	4 587,05	2 784,67	4 401,47	4 656,76	4 857,00	5 051,28	5 253,33	5 463,46	5 682,00	5 256,91	5 467,19	5 685,88	5 977,50
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	953,39	976,04	1 069,91	958,08	0,00	1 329,25	1 406,34	1 466,81	1 525,49	1 586,51	1 649,97	1 715,96	1 587,59	1 651,09	1 717,13	1 805,20
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	630,16	126,30	1 385,75	840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	367,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	40,90	0,00	0,00	0,00	22,67	43,20	45,71	47,67	49,58	51,56	53,62	55,77	51,60	53,66	55,81	58,67
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	2 548,52	2 344,22	2 068,02	1 808,20	1 583,91	972,31	1 013,14	1 045,17	1 076,24	1 108,55	1 142,16	1 177,11	1 213,46	1 251,27	1 290,59	1 345,65
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	21 601,33	21 951,32	24 126,10	25 659,64	23 831,84	27 265,53	31 778,16	33 179,92	34 508,88	35 517,90	36 517,55	37 546,93</				

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	34,84	33,46	37,89	36,91	36,34	37,04	37,04	37,04	37,04	37,04	37,56	37,56	37,56	37,56	37,56	37,15
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,68	0,64	0,29	0,28	0,65	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,67
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	34,15	32,82	37,60	36,63	35,68	36,37	36,37	36,37	36,37	36,37	36,88	36,88	36,88	36,88	36,88	36,48
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	34,15	32,82	37,60	36,63	35,68	36,37	36,37	36,37	36,37	36,37	36,88	36,88	36,88	36,88	36,88	36,48
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,00	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,64	0,63	0,62	0,62	0,61	0,61	0,60	0,58
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	34,15	32,19	36,97	36,00	35,05	35,74	35,74	35,74	35,73	35,74	36,26	36,27	36,28	36,28	36,29	35,89
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	25 444,27	25 422,56	30 646,15	31 857,62	34 837,84	36 825,02	44 668,75	46 589,51	48 453,09	49 664,42	51 622,20	52 912,75	54 103,29	55 185,35	56 289,06	56 783,51
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	2 739,68	2 917,77	3 280,78	3 915,66	3 913,48	3 469,79	3 858,40	4 101,48	4 286,05	4 457,49	4 633,21	4 749,04	4 855,89	4 953,01	5 052,07	5 096,45
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Затраты на теплоснабситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	875,71	727,50	1 400,14	59,80	30,91	32,36	34,24	35,71	37,14	38,62	40,17	41,77	43,45	45,18	46,99	48,87
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	782,74	706,40	1 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	3 466,80	3 560,40	3 650,26	4 147,44	3 955,54	4 556,64	4 820,93	5 028,22	5 229,35	5 438,53	5 678,02	5 905,14	6 141,34	6 387,00	6 642,48	6 908,18
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 040,04	1 068,12	1 098,73	1 454,46	0,00	1 376,11	1 455,92	1 518,52	1 579,26	1 642,44	1 714,76	1 783,35	1 854,69	1 928,87	2 006,03	2 086,27
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 244,23	1 194,57	1 729,36	1 829,66	1 908,34	1 984,67	2 064,06	2 154,95	2 241,15	2 330,80	2 424,03	2 520,99	2 621,83
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	309,99	323,32	336,26	349,71	365,11	379,71	394,90	410,70	427,12	444,21
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	1 113,77	1 193,23	944,71	729,99	0,00	389,16	411,73	429,44	446,61	464,48	484,93	504,33	524,50	545,48	567,30	589,99
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	771,38	621,40	555,55	749,44	312,38	272,74	276,72	279,84	282,87	286,02	290,60	294,06	297,66	301,40	305,29	309,33
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	4 906,86	4 902,78	4 864,58	3 973,68	4 014,70	3 627,29	3 627,29	3 627,29	3 627,29	3 627,29	3 627,29	3 627,29	3 627,29	3 627,29	3 627,29	3 627,29
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	555,90	380,68	447,89	702,63	39,15	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	40 914,41	40 794,44	46 888,78	48 834,95	51 048,89	52 666,22	61 388,38	63 936,43	66 357,34	68 127,79	70 705,98	72 533,34	74 268,55	75 903,06	77 579,36	78 610,67
		31	Прибыль	тыс. руб.	1 942,30	1 522,76	1 791,59	1 856,82	1 666,32	1 856,82	1 666,32	1 666,32	1 666,32	1 666,32	1 666,32	1 666,32	1 666,32	1 666,32	1 666,32	1 666,32
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	42 856,71	42 317,20	48 680,37	50 691,77	51 771,43	53 832,54	62 554,70	65 102,75	67 523,66	69 294,11	71 872,30	73 699,66	75 434,87	77 069,38	78 745,68	79 776,99
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,56	1 459,29	9 791,47	10 974,50	12 513,92	12 513,92	15 067,08
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,89	293,32	2 716,11	2 747,95	2 828,26	2 552,95	2 811,25
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	42 856,71	42 317,20	48 680,37	50 691,77	51 771,43	53 832,54	62 554,70	65 102,75	67 523,66	69 935,57	73 624,91	86 207,24	89 157,32	92 411,56	93 812,56	97 655,33
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305,64	9 287,30	115 752,35	11 830,27	15 394,28	0,00	25 531,57	28 112,74
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305,64	9 287,30	115 752,35	11 830,27	15 394,28	0,00	25 531,57	28 112,74
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,52
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 403,04	17 403,04	17 403,04	17 403,04	17 403,04
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	42 856,71	42 317,20	48 680,37	50 691,77	51 771,43	53 832,54	62 554,70	65 102,75	67 523,66	69 935,57	73 624,91	103 610,28	106 560,36	109 814,60	111 215,60	115 058,36
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 254,88	1 314,61	1 316,75	1 408,14	1 476,95	1 506,20	1 750,24	1 821,53	1 889,86	1 956,91	2 030,51	2 856,92	2 937,49	3 027,20	3 064,94	3 205,69
056	АО "99 ЗАТО"		Зона деятельности ЕТО № 056 АО "99 ЗАТО"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	6,75	6,30	7,49	7,36	7,17	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,06	0,05	0,06	0,06	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	6,69	6,26	7,43	7,30	6,99	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	6,69	6,26	7,43	7,30	6,99	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	6,53	6,10	7,27	7,14	6,84	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,93	6,93	6,94	6,94	6,94	6,94
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	6 459,43	6 037,80	7 515,68	7 826,82	6 985,73	7 528,92	9 132,58	9 525,28	9 906,29	10 153,95	10 407,80	10 378,60	10 612,12	10 824,36	11 040,85	11 261,67
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 284,17	1 345,83	1 372,17	1 525,86	1 621,98	1 694,97	1 762,77	1 806,84	1 852,01	1 893,68	1 931,56	1 970,19	2 009,59
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	49,45	0,57														

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	64,00	61,14	60,24	16,80	12,50	12,50	12,74	12,92	13,10	13,29	13,49	13,69	13,90	14,12	14,35	14,59
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	429,92	371,00	177,64	320,56	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	14 499,85	12 299,73	14 122,28	15 527,88	12 800,48	14 485,09	16 565,86	17 308,34	18 008,45	18 579,85	19 143,96	17 854,97	18 354,79	18 838,53	19 336,62	19 849,53
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	279,18	347,81	347,81	347,81	347,81	347,81	347,81	347,81	347,81	347,81	347,81	347,81
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	14 499,85	12 299,73	14 122,28	15 527,88	13 079,67	14 832,90	16 913,67	17 656,15	18 356,26	18 927,66	19 491,77	18 202,77	18 702,60	19 186,34	19 684,43	20 197,33
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,27	2 440,57	4 349,95	9 508,07	11 802,72	11 802,72	11 802,72
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,31	482,57	827,94	2 219,72	2 490,12	2 230,46	1 970,80
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	14 499,85	12 299,73	14 122,28	15 527,88	13 079,67	14 832,90	16 913,67	17 656,15	18 356,26	20 439,24	22 414,92	23 380,66	30 430,39	33 479,18	33 717,60	33 970,85
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 502,71	11 903,03	19 093,74	70 191,54	22 946,43	0,00	0,00	4 183,65
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 502,71	11 903,03	19 093,74	70 191,54	22 946,43	0,00	0,00	4 183,65
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 502,71	10 652,76	16 653,17	65 841,60	13 438,36	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122,98	5 740,68	6 759,56	17 939,56	20 221,41	20 221,41	20 221,41
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	14 499,85	12 299,73	14 122,28	15 527,88	13 079,67	14 832,90	16 913,67	17 656,15	18 356,26	22 562,22	28 155,60	30 140,23	48 369,95	53 700,59	53 939,02	54 192,26
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 218,95	2 015,36	1 942,47	2 174,44	1 912,76	2 144,92	2 445,82	2 553,18	2 653,30	3 258,77	4 063,56	4 346,32	6 969,23	7 737,28	7 771,63	7 806,48
057	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России		Зона деятельности ЕТО № 057 ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	3,65	4,20	5,06	4,59	4,62	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,45
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,07	0,09	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	3,58	4,11	4,95	4,50	4,52	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,35
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	146,58	4,11	4,95	4,50	4,52	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,35
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,00	2,86	2,86	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	146,58	1,25	2,09	4,33	4,35	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,38	4,38	4,19
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	4 152,87	3 772,15	4 505,84	4 930,27	5 980,41	6 237,57	6 408,14	6 568,35	6 722,83	6 890,90	7 045,95	7 186,87	7 330,60	7 163,87
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	1 933,04	0,00	2 040,88	588,37	605,69	767,50	853,46	907,23	948,05	985,98	1 010,63	1 035,89	1 059,20	1 080,38	1 101,99	1 077,01
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Затраты на теплоснабжение	тыс. руб.	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	222 186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	1 197,65	0,00	378,10	422,76	49,45	149,93	158,63	165,45	172,06	178,95	186,11	193,55	201,29	209,34	217,72	226,43
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	1 197,65	0,00	378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	88 436,80	0,00	4 101,08	4 002,16	2 447,06	2 691,71	2 847,82	2 970,28	3 089,09	3 212,66	3 341,16	3 474,81	3 613,80	3 758,35	3 908,69	4 065,04
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	1 238,53	0,00	0,00	812,89	860,04	897,02	932,90	970,22	1 009,03	1 049,39	1 091,37	1 135,02	1 180,42	1 227,64
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 208,65	739,01	106,34	112,51	117,35	122,04	126,92	132,00	137,28	142,77	148,48	154,42	160,60
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	534,71	0,00	0,00	0,00	44,68	27,35	28,94	30,18	31,39	32,64	33,95	35,31	36,72	38,19	39,72	41,30
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	494,64	0,00	176,52	176,00	176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	314 834,37	0,00	12 087,98	10 463,93	8 728,00	9 485,99	10 841,81	11 325,08	11 703,69	12 075,71	12 435,70	12 817,13	13 191,09	13 556,63	13 933,55	13 961,88
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	314 834,37	0,00	12 087,98	10 463,93	8 727,99	9 485,99	10 841,81	11 325,08	11 703,69	12 075,71	12 435,70	12 817,13	13 191,09	13 556,63	13 933,55	13 961,88
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,26	5 634,18	7 583,79	8 028,24	9 311,58	10 854,42	11 872,85
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,24	1 327,39	1 665,60	1 591,64	1 683,24	1 800,84	1 774,89
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	314 834,37	0,00	12 087,98	10 463,93	8 727,99	9 485,99	10 841,81	11 325,08	11 703,69	18 116,2						

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	32,33	31,69	33,60	31,06	32,15	30,60	30,60	30,55	30,57	30,61	30,64	30,66	30,71	30,73	31,27	31,15
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	27 654,41	28 191,84	30 624,02	30 470,59	35 008,15	36 160,99	43 863,28	45 682,36	47 509,65	48 697,40	49 914,83	51 162,70	52 313,86	53 360,14	55 270,30	56 131,30
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	5 408,23	5 621,27	5 443,98	2 057,72	2 211,20	5 771,84	6 418,29	6 812,64	7 119,21	7 403,98	7 589,08	7 778,81	7 953,83	8 112,91	8 403,33	8 534,24
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	67,01	72,32	77,68	167,85	190,20	203,31	219,37	227,59	236,70	246,16	256,01	266,25	276,90	287,98	304,13	314,93
		12	Затраты на теплоснабситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	74,73	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	408,70	408,70	334,25	600,30	226,65	637,00	673,95	702,93	731,04	760,28	790,70	822,32	855,22	889,43	925,00	962,00
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	685,85	325,77	1 791,31	2 051,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	12 909,41	12 909,41	10 601,36	9 583,84	8 903,04	9 562,45	10 117,07	10 552,11	10 974,19	11 413,16	11 869,68	12 344,47	12 838,25	13 351,78	13 885,85	14 441,29
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3 898,64	3 898,64	3 201,61	2 051,25	0,00	2 868,74	3 035,12	3 165,63	3 292,26	3 423,95	3 560,91	3 703,34	3 851,48	4 005,53	4 165,76	4 332,39
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 894,32	2 688,72	2 236,00	2 365,69	2 467,41	2 566,11	2 668,75	2 775,50	2 886,52	3 001,98	3 122,06	3 246,95	3 376,82
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	516,60	516,60	474,86	483,90	73,88	68,50	72,48	75,59	78,62	81,76	85,03	88,43	91,97	95,65	99,48	103,46
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	55,00	0,00	0,00	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	5 521,51	5 470,32	5 282,21	4 953,54	4 732,88	59,51	61,14	62,42	63,67	64,96	66,30	67,70	69,15	70,66	72,24	73,87
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	174,03	174,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	57 374,10	57 670,25	57 831,28	53 323,72	54 846,78	57 568,34	66 826,38	69 748,69	72 571,44	74 760,40	76 908,04	79 120,55	81 252,64	83 296,14	86 373,03	88 270,29
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	57 374,10	57 876,98	57 831,28	53 323,72	54 846,82	57 568,34	66 826,38	69 748,69	72 571,44	74 760,40	76 908,04	79 120,55	81 252,64	83 296,14	86 373,03	88 270,29
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082,51	10 289,67	16 970,85	19 559,33	25 621,69	25 621,69	30 410,94
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,24	2 038,72	3 208,72	3 376,35	4 213,08	3 649,41	4 086,68
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	57 374,10	57 876,98	57 831,28	53 323,72	54 846,82	57 568,34	66 826,38	69 748,69	72 571,44	80 905,15	89 236,43	99 300,12	104 188,32	113 130,92	115 644,13	122 767,91
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 825,09	52 071,57	66 811,82	25 884,78	60 623,68	0,00	47 892,50	57 479,84
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 825,09	52 071,57	66 811,82	25 884,78	60 623,68	0,00	47 892,50	57 479,84
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 825,09	46 989,06	56 522,16	8 913,93	41 064,36	0,00	0,00	23 718,01
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 630,17	24 587,79	26 206,52	27 720,12	34 692,91	34 692,91	34 692,91
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	57 374,10	57 876,98	57 831,28	53 323,72	54 846,82	57 568,34	66 826,38	69 748,69	72 571,44	89 535,33	113 824,23	125 506,64	131 908,44	147 823,83	150 337,04	157 460,82
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 774,53	1 826,29	1 721,27	1 716,53	1 705,77	1 881,32	2 183,87	2 283,02	2 373,78	2 925,08	3 715,47	4 093,46	4 295,88	4 811,12	4 807,77	5 055,36
060	ООО "ТВС"		Зона деятельности ЕТО № 060 ООО "ТВС"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	0,00	102,33	119,09	116,33	119,35	120,60	120,82	123,34	123,34	123,34	123,34	123,34	123,34	123,34	123,34	123,34
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,00	1,27	0,83	1,02	1,56	1,58	1,58	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	0,00	101,07	118,26	115,31	117,78	119,02	119,24	121,73	121,73	121,73	121,73	121,73	121,73	121,73	121,73	121,73
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	0,00	101,07	118,26	115,31	117,78	119,02	119,24	121,73	121,73	121,73	121,73	121,73	121,73	121,73	121,73	121,73
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,00	5,51	5,51	5,50	5,66	5,66	5,66	5,66	5,71	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,66	5,59
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,00	95,56	112,75	109,81	112,13	113,36	113,58	116,07	116,02	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,06	116,13
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	0,00	78 500,57	91 113,51	91 961,04	103 615,01	117 176,20	142 399,40	151 619,76	157 684,55	161 626,67	165 667,33	169 809,02	173 629,72	177 102,31	180 644,36	184 257,25
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	0,00	12 924,98	7 746,19	9 220,04	17 590,52	19 597,08	21 266,10	22 223,08	23 112,00	23 689,80	24 282,05	24 828,39	25 324,96	25 831,46	26 348,09
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	0,00	87,45	59,94	125,64	176,59	196,80	212,74	225,65	234,67	244,06	253,82	263,98	274,53	285,52	296,94	308,81
		12	Затраты на теплоснабситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	0,00	92,84	9,55	7,20	13,99	14,85	16,02	16,65	17,32	18,01	18,73	19,48	20,26	21,07	21,91	22,79
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	13 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	13 631,42											

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	0,00	184 588,47	231 158,72	210 257,49	204 815,61	216 431,48	254 329,36	269 274,26	279 632,85	287 929,29	296 146,79	304 618,63	312 867,92	320 869,32	329 106,00	337 585,68
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,35	2 847,80	2 847,80	2 847,80	2 847,80	2 847,80	2 847,80	2 847,80	10 254,42
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,87	577,10	514,45	451,79	389,14	326,49	263,84	201,19	1 686,52
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	0,00	184 588,47	231 158,72	210 257,49	204 815,61	216 431,48	254 329,36	270 268,48	283 057,74	291 291,53	299 446,38	307 855,57	316 042,21	323 980,96	332 154,99	349 526,61
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	16 375,00	0,00	8 223,52	20 254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 066,19	99 485,51
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	16 375,00	0,00	8 223,52	20 254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 066,19	99 485,51
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 309,26	89 231,09
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 051,99
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	0,00	184 588,47	231 158,72	210 257,49	204 815,61	216 431,48	254 329,36	270 268,48	283 057,74	291 291,53	299 446,38	307 855,57	316 042,21	323 980,96	332 154,99	358 578,60
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал		1 931,65	2 050,17	1 914,72	1 826,64	1 909,22	2 239,15	2 328,51	2 439,75	2 511,07	2 581,36	2 653,85	2 724,43	2 792,86	2 861,84	3 087,61
062	ООО "Геруда"		Зона деятельности ЕТО № 062 ООО "Геруда"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	138,78	148,22	181,71	176,70	172,45	207,80	214,01	245,33	266,40	275,43	284,47	329,43	359,30	373,49	387,69	399,50
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,22	0,22	0,22	0,22	3,79	4,57	4,71	5,40	5,86	6,06	6,26	7,25	7,91	8,22	8,53	8,79
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	138,55	148,00	181,49	176,48	168,66	203,22	209,30	239,94	260,54	269,37	278,21	322,18	351,39	365,27	379,16	390,71
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	138,55	148,00	181,49	176,48	168,66	203,22	209,30	239,94	260,54	269,37	278,21	322,18	351,39	365,27	379,16	390,71
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	8,16	8,84	8,88	8,88	8,88	8,88	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	130,86	140,31	173,80	168,79	160,97	195,06	200,46	231,06	251,65	260,49	269,33	312,73	341,94	355,82	369,70	381,26
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	99 187,62	107 778,61	135 704,60	139 000,65	144 784,38	183 587,75	229 351,82	274 226,24	309 679,21	328 190,97	347 434,77	412 401,61	459 910,46	487 640,86	516 296,52	542 676,40
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	7 942,77	9 211,54	10 901,04	9 977,77	10 354,56	11 159,19	12 780,13	15 573,67	17 671,65	19 002,08	20 116,28	23 877,83	26 628,56	28 234,14	29 893,29	31 420,67
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	132,92	56,40	107,54	157,87	131,27	185,12	205,72	245,03	276,70	297,54	319,59	384,90	436,59	471,99	509,53	546,06
		12	Затраты на теплоснабситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	10,60	4,59	8,32	11,62	10,07	13,95	15,05	15,63	16,26	16,91	17,59	18,29	19,02	19,78	20,57	21,40
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09	36,60	38,27	39,81	41,40	43,05	45,95	47,79	49,70	51,69	53,76
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	509,40	1 488,57	80,53	5 484,53	1 231,57	1 336,98	1 414,53	1 475,35	1 534,37	1 595,74	1 659,57	1 725,95	1 794,99	1 866,79	1 941,46	2 019,12
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	1 458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	902,08	0,00	0,00	7 277,66	7 814,66	8 171,71	8 498,58	8 838,52	9 192,06	9 811,08	10 203,52	10 611,67	11 036,13	11 477,58
		20	Оплата труда	тыс. руб.	15 077,65	17 266,18	15 072,45	18 731,44	21 413,95	15 774,27	16 938,21	17 712,11	18 420,59	19 157,42	19 923,71	21 265,43	22 116,05	23 000,69	23 920,72	24 877,55
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 211,19	5 248,92	4 355,94	0,00	0,00	4 763,83	5 115,34	5 349,06	5 563,02	5 785,54	6 016,96	6 422,16	6 679,05	6 946,21	7 224,06	7 513,02
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	7 901,57	6 559,07	7 685,24	5 443,43	6 467,01	7 785,81	8 360,30	8 742,28	9 091,97	9 455,65	9 833,87	10 496,11	10 915,96	11 352,60	11 806,70	12 278,97
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	7 249,94	8 234,42	6 816,99	9 717,14	6 488,81	6 364,27	6 833,87	7 146,10	7 431,95	7 729,22	8 038,39	8 579,72	8 922,91	9 279,83	9 651,02	10 037,06
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	29,55	1 351,22	412,40	262,79	4 480,13	4 810,70	5 030,50	5 231,72	5 440,99	5 658,63	6 039,70	6 281,28	6 532,53	6 793,84	7 065,59
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	119 625,00	132 750,00	118 666,67	132 000,00	132 000,00	122 634,49	129 679,57	134 081,35	137 992,06	142 030,15	146 200,12	154 741,91	159 359,30	164 129,95	169 059,35	174 153,21
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	240,62	116,83	182,73	271,58	350,18	141,96	147,79	151,12	153,97	156,93	160,00	168,11	171,63	175,30	179,11	183,08
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 396,50	1 357,70	1 357,70	1 333,77	932,43	1 010,95	1 010,95	1 010,95	1 010,95	1 010,95	1 010,95	1 010,95	1 010,95	1 010,95	1 010,95	1 010,95
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	263 485,78	290 102,38	303 408,78	329 085,17	329 184,53	366 550,45	424 515,23	478 969,38	522 612,79	548 749,99	575 625,57	656 989,71	714 498,08	751 323,00	789 394,94	825 334,40
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656,65	9 148,13	9 148,13	9 148,13	9 148,13	9 148,13	9 148,13	9 148,13	9 148,13	9 148,13	9 148,13	9 148,13
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	263 485,78	290 102,38	303 408,78	329 085,17	334 840,92	375 698,58	433 663,37	488 117,51	531 760,93	557 898,13	584 773,70	666 137,85	723 646,21	760 471,13	798 543,08	834 482,54
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,40	15 780,15	17 340,44	17 340,44	17 340,44	17 340,44	32 779,51	32 779,51	32 779,51	32 779,51
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,27	3 284,86	3 263,80	2 882,31	2 500,82	2 119,33	4 964,61	4 243,46	3 522,31	2 801,16
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	263 485,78	290 102,38	303 408,78	329 085,17	334 840,92	375 698,58	434 388,04	507 182,52	552 365,17	578 120,88	604 614,97	685 597,62	761 390,33	797 494,10	834 844,89	870 063,21
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993,95	151 807,51	15 602,95	0,00	0,00	0,00	154 390,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993,95	151 807,51	15 602,95	0,00	0,00	0,00	154 390,				

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	18 401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	877,46	841,33	910,37	864,70	927,94	982,87	1 060,52	1 101,88	1 145,95	1 191,79	1 239,46	1 289,04	1 340,60	1 394,23	1 450,00	1 508,00
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	1 330,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	774,19	2 395,10	1 256,52	0,00	594,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	1 007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	2 719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	9 446,70	9 664,39	2 145,06	0,00	6 437,67	7 968,47	8 430,64	8 793,16	9 144,88	9 510,68	9 891,11	10 286,75	10 698,22	11 126,15	11 571,19	12 034,04
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2 851,39	2 918,65	0,00	0,00	0,00	2 390,54	2 529,19	2 637,95	2 743,46	2 853,20	2 967,33	3 086,02	3 209,47	3 337,84	3 471,36	3 610,21
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	10,83	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	393,83	379,75	366,13	0,00	336,73	14,03	14,19	14,31	14,43	14,56	14,69	14,82	14,96	15,11	15,26	15,42
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	709,84	661,37	663,55	0,00	663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	32 007,68	31 353,51	40 269,60	15 198,75	30 409,13	31 108,35	35 630,49	37 196,49	38 695,57	39 916,27	41 139,58	42 402,50	42 064,76	43 244,32	44 461,01	45 716,12
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	32 007,68	31 353,51	40 269,60	16 207,01	30 409,17	31 108,35	35 630,49	37 196,49	38 695,57	39 916,27	41 139,58	42 402,50	42 064,76	43 244,32	44 461,01	45 716,12
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,11	556,25	815,05	1 101,14	3 030,03	3 030,03	4 079,10
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48	109,26	151,11	192,97	695,85	629,19	781,78
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	32 007,68	31 353,51	40 269,60	16 207,01	30 409,17	31 108,35	35 630,49	37 196,49	38 695,57	40 300,86	41 805,10	43 368,66	43 358,88	46 970,20	48 120,23	50 577,00
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181,09	2 381,45	2 587,91	2 860,96	24 923,56	0,00	10 490,71	9 934,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181,09	2 381,45	2 587,91	2 860,96	24 923,56	0,00	10 490,71	9 934,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181,09	2 063,34	2 031,66	2 045,91	23 822,42	0,00	4 430,65	5 854,90
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,15	1 240,87	1 235,49	1 582,89	5 627,97	5 627,97	6 380,30
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	32 007,68	31 353,51	40 269,60	16 207,01	30 409,17	31 108,35	35 630,49	37 196,49	38 695,57	40 841,02	43 045,97	44 604,15	44 941,77	52 598,17	53 748,20	56 957,30
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 285,01	2 289,18	2 656,54	1 118,02	2 104,38	2 164,68	2 479,35	2 588,32	2 692,07	2 840,82	2 993,66	3 101,29	3 123,93	3 654,04	3 732,65	3 953,70
064	ООО "ТСБ"		Зона деятельности ЕТО № 064 ООО "ТСБ"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	42,49	37,67	42,36	42,84	41,71	46,61	46,56	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,46	46,46	46,46	46,42
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,93	0,83	0,44	0,82	1,45	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	41,55	36,84	41,92	42,01	40,26	44,98	44,94	44,88	44,88	44,88	44,88	44,88	44,85	44,85	44,85	44,81
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	41,55	36,84	41,92	42,01	40,26	44,98	44,94	44,88	44,88	44,88	44,88	44,88	44,85	44,85	44,85	44,81
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	9,91	9,91	9,91	6,81	6,81	6,98	6,98	6,98	6,93	6,84	6,67	6,60	6,60	6,60	6,60	6,46
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	31,64	26,92	32,00	35,20	33,44	38,00	37,96	37,90	37,95	38,04	38,15	38,21	38,25	38,25	38,32	38,35
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	32 886,81	29 667,32	36 153,86	36 122,09	38 123,34	48 374,62	58 625,91	61 063,06	62 876,48	64 448,39	65 840,31	67 373,94	68 838,22	70 214,99	71 619,29	72 986,14
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	5 896,02	6 149,55	0,00	8 296,57	11 947,91	7 562,53	8 402,01	8 919,10	9 320,46	9 693,28	9 935,61	10 184,00	10 405,34	10 613,44	10 825,71	11 032,32
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	257,53	268,13	0,00	1 956,58	461,70	7,36	7,94	8,23	8,56	8,91	9,26	9,63	10,01	10,41	10,83	11,25
		12	Затраты на теплоснабжение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	439,08	417,24	4,78	14,86	1 139,24	18,69	20,16	20,95	21,79	22,66	23,57	24,51	25,49	26,51	27,57	28,67
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	257,27	262,34	44,81	6 749,66	565,80	600,47	635,30	662,61	689,12	716,68	745,35	775,16	806,17	838,42	871,95	906,83
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	232,16	236,73	1 921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	5 830,64	5 945,50	4 843,00	18 560,93	21 492,75	22 809,83	24 630,14	25 689,23	24 647,99	25 633,90	26 659,26	27 725,63	28 834,66	29 988,04	31 187,56	32 435,07
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 759,10	1 783,65	1 450,37	0,00	0,00	6 842,95	7 389,04	7 706,77	7 394,40	7 690,17	7 997,78	8 317,69	8 650,40	8 996,41	9 356,27	9 730,52
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	305,00	311,01	236,51	9 714,67	6 490,81	806,07	870,39	907,82	871,02	905,87	942,10	979,78	1 018,98	1 059,73	1 102,12	1 146,21
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	112,40	114,61	1 182,17	5 539,05	145,40	154,31	166,62	173,78	166,74	173,41	180					

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	49 610,62	47 006,81	47 665,97	93 798,87	91 625,79	89 367,57	106 636,81	111 243,49	112 297,88	116 687,25	128 315,08	132 336,53	136 344,31	139 231,07	142 213,21	145 218,44
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 447,99	2 149,48	2 325,78	9 595,50	71 759,35	11 627,56	12 092,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 447,99	2 149,48	2 325,78	9 595,50	71 759,35	11 627,56	12 092,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	49 610,62	47 006,81	47 665,97	93 798,87	91 625,79	89 367,57	106 636,81	111 243,49	112 297,88	116 687,25	128 315,08	132 336,53	136 344,31	139 231,07	142 213,21	145 218,44
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 568,10	1 745,98	1 489,36	2 664,66	2 739,69	2 351,88	2 809,33	2 935,45	2 959,37	3 067,33	3 363,69	3 463,11	3 564,79	3 640,27	3 711,38	3 787,07
065	ООО "Теплосервис"		Зона деятельности ЕТО № 065 ООО "Теплосервис"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	44,50	42,97	47,95	46,40	46,56	46,49	46,49	46,49	46,49	46,49	46,49	46,49	46,03	46,03	46,03	46,03
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,23	0,21	0,24	0,24	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,01	1,01	1,01	1,01
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	44,27	42,75	47,71	46,16	45,54	45,46	45,46	45,46	45,46	45,46	45,46	45,46	45,02	45,02	45,02	45,02
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпущено в сеть	тыс. Гкал	44,27	42,75	47,71	46,16	45,54	45,46	45,46	45,46	45,46	45,46	45,46	45,46	45,02	45,02	45,02	45,02
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	1,53	1,53	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,48	1,47	1,45	1,44
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	42,74	41,23	46,21	44,66	44,04	43,97	43,97	43,97	43,97	43,97	43,97	43,97	43,53	43,55	43,56	43,58
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	33 299,32	34 850,86	45 004,70	53 733,09	43 184,50	45 890,13	55 664,72	58 058,31	60 380,64	61 890,15	63 437,41	65 023,34	65 844,57	67 161,46	68 504,69	69 874,78
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	6 836,09	5 520,57	5 949,14	6 284,23	6 716,23	7 120,57	7 918,07	8 416,91	8 795,67	9 147,50	9 376,18	9 610,59	9 730,64	9 925,26	10 123,76	10 326,24
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	43,36	3 511,72	4 065,67	4 346,77	93,91	95,84	103,41	107,44	111,74	116,21	120,86	125,69	129,44	134,62	140,00	145,60
		12	Затраты на теплоснабжение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	66,64	1 295,76	206,50	399,19	75,52	2 022,90	2 140,23	2 232,26	2 321,55	2 414,41	2 510,98	2 611,42	2 715,88	2 824,52	2 937,50	3 055,00
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	32 036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	1 400,55	5 299,59	5 460,92	8 097,00	1 587,18	4 644,69	4 914,09	5 125,39	5 330,41	5 543,63	5 765,37	5 995,98	6 235,82	6 485,26	6 744,67	7 014,45
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	422,97	1 600,47	1 649,20	32 036,99	0,00	1 393,41	1 474,23	1 537,62	1 599,12	1 663,09	1 729,61	1 798,80	1 870,75	1 945,58	2 023,40	2 104,34
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	4 526,64	2 150,82	11 542,83	2 445,29	479,33	2 425,64	2 566,33	2 676,68	2 783,75	2 895,10	3 010,90	3 131,34	3 256,59	3 386,85	3 522,33	3 663,22
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	279,79	341,08	600,32	940,51	317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	120,87	36,30	20,90	0,00	39,28	41,56	43,35	45,08	46,89	48,76	50,71	52,74	54,85	57,04	59,33
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	48,50	944,78	2 243,65	141,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	1 052,60	307,84	338,04	338,04	286,54	248,80	253,17	256,60	259,93	263,39	266,98	270,73	274,62	278,66	282,87	287,25
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	4 077,45	4 707,58	4 707,58	4 707,58	4 707,58	4 707,58	4 707,58	4 707,58	4 707,58	4 707,58	4 707,58	4 707,58	4 707,58	4 707,58	4 707,58	4 707,58
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	52 053,91	60 694,82	81 804,85	116 169,57	62 577,70	68 588,83	79 783,38	83 162,13	86 335,46	88 687,92	90 974,64	93 326,18	94 818,63	96 904,63	99 043,84	101 237,78
		31	Прибыль	тыс. руб.	1 207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915,28	909,13	909,13	909,13	909,13	909,13	909,13	909,13	909,13	909,13	909,13	909,13
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	53 261,23	60 694,82	81 804,85	116 169,57	66 492,98	69 497,96	80 692,51	84 071,26	87 244,59	89 597,05	91 883,77	94 235,31	95 727,76	97 813,76	99 952,97	102 146,91
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193,88	8 193,88	18 619,56	18 619,56	20 672,73	23 394,15
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612,50	2 432,23	5 576,04	5 166,41	5 185,89	5 299,87
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	53 261,23	60 694,82	81 804,85	116 169,57	66 492,98	69 497,96	80 692,51	84 071,26	87 244,59	89 597,05	102 690,14	104 861,42	119 923,35	121 599,72	125 811,59	130 840,93
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 846,76	0,00	156 307,05	0,00	20 531,73	27 214,16	28 847,20
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 846,76	0,00	156 307,05	0,00	20 531,73	27 214,16	28 847,20
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 308,88	0,00	130 504,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 725,58	16 862,79	39 022,58	39 022,58	39 022,58	39 022,58
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	53 261,23	60 694,82	81 804,85	116 169,57	66 492,98	69 497,96	80 692,51	84 071,26	87 244,59	89 597,05	136 415,72	121 724,21	158 945,93	160 622,30	164 834,17	169 863,51
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 246,18	1 472,28	1 770,20	2 601,12	1 509,73	1 580,67	1 835,29	1 912,13	1 984,31	2 037,81	3 102,66	2 768,52	3 651,08	3 688,33	3 783,64	3 897,78
066	ООО "ЭТК № 2"		Зона деятельности ЕТО № 066 ООО "ЭТК № 2"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	75,86	161,41	52,18	328,41	310,93	453,69	521,93	589,44	643,27	802,38	997,85	1 109,35	1 150,99	1 310,29	1 504,20	1 515,52
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,87	3,12	-212,09													

№ зоны деятель-ности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	18 427,10	22 073,19	58 087,87	44 603,62	28 797,92	21 889,72	21 911,72	25 566,49	26 683,16	38 802,93	40 998,87	45 855,81	47 907,01	59 006,01	61 659,50	67 053,18
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5 564,98	6 666,10	17 542,54	0,00	0,00	6 610,70	6 617,34	7 721,08	8 058,31	11 718,49	12 381,66	13 848,45	14 467,92	17 819,81	18 621,17	20 250,06
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	1 793,08	1 734,07	16 449,27	13 470,29	8 696,97	75 137,59	75 213,12	87 758,29	91 591,33	133 193,08	140 730,73	157 402,44	164 443,28	202 541,17	211 649,42	230 163,52
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	3 996,73	6 705,48	5 722,81	6 284,53	6 290,85	7 340,13	7 660,73	11 140,31	11 770,76	13 165,19	13 754,08	16 940,60	17 702,42	19 250,94
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	563,03	94,28	0,00	498,10	122,24	459,96	460,43	537,22	560,69	815,36	861,50	963,56	1 006,66	1 239,88	1 295,63	1 408,97
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	47 082,83	37 029,70	128 169,06	117 953,23	116 387,37	104 543,05	102 991,98	109 259,18	112 877,97	147 640,02	155 371,34	164 149,63	170 452,27	194 866,38	202 709,54	209 934,95
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	16,50	0,00	0,00	627,38	562,93	25,00	24,23	25,43	26,01	34,03	35,58	37,37	38,57	44,09	45,64	47,04
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	5 032,48	5 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	9 096,99	0,00	0,00	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	146 125,40	207 895,72	463 659,69	785 378,73	608 486,49	723 407,99	907 676,15	1 048 904,01	1 162 112,09	1 498 453,01	1 818 876,97	2 048 132,16	2 163 086,72	2 515 846,24	2 872 350,58	2 971 796,22
		31	Прибыль	тыс. руб.	2 785,80	0,00	0,00	581,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	148 911,20	207 895,72	463 659,69	785 960,16	609 803,96	723 407,99	907 676,15	1 048 904,01	1 162 112,09	1 498 453,01	1 818 876,97	2 048 132,16	2 163 086,72	2 515 846,24	2 872 350,58	2 971 796,22
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 396,45	65 199,38	123 801,23	133 118,39	374 996,11	399 992,85	468 332,24	476 748,85	695 600,74	715 215,65
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 187,12	18 187,73	32 487,19	32 197,74	86 181,82	83 156,23	92 078,94	83 534,70	126 226,87	115 023,17
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	148 911,20	207 895,72	463 659,69	785 960,16	609 803,96	723 407,99	954 259,72	1 132 291,12	1 318 400,51	1 663 769,13	2 280 054,90	2 531 281,24	2 723 497,90	3 076 129,80	3 694 178,18	3 802 035,03
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 249,02	414 461,90	744 476,11	115 302,69	2 707 879,44	249 967,43	839 740,38	84 166,13	2 526 727,60	196 149,08	707 595,93
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 249,02	414 461,90	744 476,11	115 302,69	2 707 879,44	249 967,43	839 740,38	84 166,13	2 526 727,60	196 149,08	707 595,93
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	148 911,20	207 895,72	463 659,69	785 960,16	609 803,96	723 407,99	954 259,72	1 132 291,12	1 318 400,51	1 663 769,13	2 280 054,90	2 531 281,24	2 723 497,90	3 076 129,80	3 694 178,18	3 802 035,03
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 397,30	1 464,79	1 929,63	1 984,36	2 197,88	1 741,41	2 004,99	2 111,37	2 248,41	2 260,30	2 461,20	2 448,94	2 545,67	2 529,22	2 629,82	2 685,57
067	ООО "Источник"		Зона деятельности ЕТО № 067 ООО "Источник"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	15,81	15,17	18,00	17,65	17,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,12	0,12	0,12	0,12	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	15,69	15,05	17,88	17,53	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	15,69	15,05	17,88	17,53	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,72	0,72	0,72	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	14,96	14,32	17,16	17,28	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	15 678,61	14 988,76	18 163,03	17 275,07	19 090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	3 190,44	3 396,38	3 755,20	3 799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	1 713,65	1 791,56	1 858,46	1 933,20	2 117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Затраты на теплосноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	1 597,89	1 565,97	1 534,55	1 526,10	1 059,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	2 181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	11,00	222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	1 388,10	1 214,43	1 202,80	1 858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	6 512,02	6 155,30	7 044,68	6 818,53	5 404,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 961,35	1 389,97	918,04	1 858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	453,94	528,43	2 103,88	1 326,68	1 632,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	928,20	652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	2 014,38	0,00	0,00	0,00	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	787,78	718,22	663,15	598,32	589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	3 163,24	3 163,24	3 163,24	3 163,24	3 163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	ты																

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
068	ООО "Газпром энерго" Центральный филиал		Зона деятельности ЕТО № 068 ООО "Газпром энерго" Центральный филиал																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	201,51	55,66	66,17	65,45	85,22	71,85	72,60	72,60	72,50	72,40	72,39	72,39	72,25	72,25	72,25	72,14
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,86	0,63	4,15	1,37	1,87	1,58	1,60	1,60	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	52,32	53,95	62,02	64,09	83,34	70,27	71,00	71,00	70,90	70,81	70,80	70,80	70,66	70,66	70,66	70,55
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	52,32	53,95	62,02	64,09	83,34	70,27	71,00	71,00	70,90	70,81	70,80	70,80	70,66	70,66	70,66	70,55
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	4,39	4,39	1,23	1,30	1,38	1,39	1,39	1,39	1,36	1,34	1,30	1,25	1,22	1,20	1,17	1,15
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	47,92	49,56	60,79	62,78	81,96	68,88	69,61	69,61	69,54	69,47	69,50	69,55	69,44	69,46	69,49	69,40
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	39 753,35	40 569,61	48 794,79	52 807,57	76 918,62	68 693,37	84 194,27	87 814,62	91 201,18	93 360,69	95 676,92	98 068,85	100 079,77	102 081,36	104 122,99	106 045,93
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	6 930,49	8 745,46	6 191,10	6 956,32	7 394,57	7 716,66	8 014,98	8 213,82	8 419,17	8 591,81	8 763,64	8 938,92	9 104,00
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	263,93	190,89	57,99	166,55	24,74	40,14	43,76	45,47	47,22	49,05	51,00	53,04	55,05	57,25	59,54	61,83
		12	Затраты на теплоснабситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	125,92	65,94	16,46	78,69	21,25	23,82	25,70	26,70	27,77	28,88	30,03	31,23	32,48	33,78	35,13	36,54
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	11 289,55	10 395,19	6 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	8,80	12,50	0,00	0,00	16,21	15,03	15,68	16,31	16,96	17,64	18,34	19,08	19,84	20,64	21,46
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	7 175,70	4 176,79	3 017,98	2 234,85	2 478,54	1 968,41	2 082,58	2 172,13	2 259,02	2 349,38	2 443,35	2 541,09	2 642,73	2 748,44	2 858,38	2 972,71
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	1 420,34	736,29	817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	3 508,62	3 114,20	0,00	696,45	0,00	2 449,44	2 271,78	2 369,46	2 464,24	2 562,81	2 665,33	2 771,94	2 882,82	2 998,13	3 118,05	3 242,78
		20	Оплата труда	тыс. руб.	36 690,55	35 695,90	33 232,47	34 543,82	8 925,74	15 255,27	14 148,77	14 757,17	15 347,46	15 961,36	16 599,81	17 263,80	17 954,35	18 672,53	19 419,43	20 196,21
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	11 080,55	10 751,60	10 017,37	696,45	0,00	4 594,89	4 261,61	4 444,86	4 622,65	4 807,56	4 999,86	5 199,86	5 407,85	5 624,17	5 849,13	6 083,10
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	687,72	836,26	2 447,38	10 404,60	2 688,43	512,82	475,62	496,07	515,92	536,55	558,01	580,34	603,55	627,69	652,80	678,91
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	1 164,66	1 320,20	1 058,21	1 329,02	259,85	637,54	591,30	616,73	641,40	667,05	693,73	721,48	750,34	780,36	811,57	844,03
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	46 514,50	43 446,87	11 395,82	7 980,91	4 853,39	4 572,65	4 240,99	4 423,35	4 600,29	4 784,30	4 975,67	5 174,70	5 381,69	5 596,95	5 820,83	6 053,66
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	35 434,18	25 273,81	853,75	1 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	11,65	2,25	1 317,33	1 240,45	232,72	209,50	187,17	189,92	192,60	195,38	198,27	201,28	204,41	207,67	211,05	214,57
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	340,23	192,57	2 868,87	5 906,74	3 010,76	380,72	380,72	380,72	380,72	380,72	380,72	380,72	380,72	380,72	380,72	380,72
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	175,49	0,00	42,90	0,00	351,77	240,93	240,93	240,93	240,93	240,93	240,93	240,93	240,93	240,93	240,93	240,93
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	194 216,60	176 040,88	121 607,99	133 307,98	109 856,24	105 786,80	120 116,55	125 388,39	130 274,35	133 956,59	137 745,11	141 666,77	145 227,58	148 833,46	152 540,11	156 177,39
		31	Прибыль	тыс. руб.	877,44	1 261,20	6 098,96	679,05	6 299,93	2 806,34	2 806,34	2 806,34	2 806,34	2 806,34	2 806,34	2 806,34	2 806,34	2 806,34	2 806,34	2 806,34
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 595,59	-2 512,64	-2 512,64	-2 512,64	-2 512,64	-2 512,64	-2 512,64	-2 512,64	-2 512,64	-2 512,64	-2 512,64	-2 512,64
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	195 094,05	177 302,08	127 706,95	133 987,04	114 560,58	106 080,50	120 410,25	125 682,09	130 568,05	134 250,29	138 038,81	141 960,47	145 521,28	149 127,16	152 833,81	156 471,09
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917,41	7 631,58	7 631,58	10 476,83	15 361,85	24 684,15	49 377,67	66 590,64	71 376,27	78 483,88
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,74	1 464,82	1 296,92	1 723,68	2 514,16	4 124,56	10 517,28	13 028,48	12 563,68	12 478,89
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	195 094,05	177 302,08	127 706,95	133 987,04	114 560,58	106 080,50	127 564,40	134 778,49	139 496,55	146 450,80	155 914,82	170 769,18	205 416,23	228 746,29	236 773,77	247 433,87
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	85 641,67	59 174,10	17 141,71	0,00	28 452,46	48 850,20	93 223,03	327 608,80	172 129,72	47 856,29	71 076,10	59 418,29
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	85 641,67	59 174,10	17 141,71	0,00	28 452,46	48 850,20	93 223,03	327 608,80	172 129,72	47 856,29	71 076,10	59 418,29
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749,01	37 992,65	77 480,47	302 543,93	122 371,32	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,19	13 878,60	20 583,69	71 956,08	92 734,91	92 734,91	92 734,91
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	195 094,05	177 302,08	127 706,95	133 987,04	114 560,58	106 080,50	127 564,40	134 778,49	139 496,55	147 426,99	169 793,42	191 352,87	277 372,31	321 481,19	329 508,67	340 168,77
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	4 070,92	3 577,88	2 100,93	2 134,08	1 397,74	1 540,15	1 832,51	1 936,15	2 006,04	2 122,28	2 443,24	2 751,35	3 994,66	4 628,40	4 741,61	4 901,28
070	АО "КС "Валуево"		Зона деятельности ЕТО № 070 АО "КС "Валуево"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	12,01	11,56	12,19	11,71	11,82	12,03	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,01
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,25	0,24	0,26	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	11,76	11,32	11,94	11,46	11,57	11,77	11,77	11,77	11,77	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,75
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	11,76	11,32	11,94	11,46	11,57	11,77	11,77	11,77	11,77	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,75
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,49	0,49	0,49	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	11,27	10,82	11,44	11,39	11,49	11,70	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,68
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	9 687,63	9 502,12	10 495,31	11 025,78	12 110,84	13 085,69	15 867,30	16 549,59	17 211,5							

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,54	36,16	117,47	124,28	129,62	134,81	140,20	145,81	151,64	157,71	164,01	170,57	177,40
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	210,23	407,95	417,36	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	248,56	201,79	196,99	46,84	107,69	26,93	28,05	28,92	29,77	30,66	31,58	32,53	33,53	34,56	35,64	36,76
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 211,43	1 211,44	1 211,43	1 315,61	1 187,48	909,60	909,60	909,60	909,60	909,60	909,60	909,60	909,60	909,60	909,60	909,60
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	18 355,37	17 696,11	19 537,53	20 580,31	20 792,66	22 650,58	26 046,31	27 166,42	28 227,54	29 054,45	29 879,05	30 729,10	31 552,76	32 347,19	33 164,78	33 989,26
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	5 613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	18 355,37	23 309,35	19 537,53	20 580,31	20 792,65	22 650,58	26 046,31	27 166,42	28 227,54	29 054,45	29 879,05	30 729,10	31 552,76	32 347,19	33 164,78	33 989,26
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,52	1 271,91	2 661,83	2 661,83	4 862,45	4 862,45	12 383,41
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,95	246,15	508,66	450,10	851,47	744,50	2 209,40
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	18 355,37	23 309,35	19 537,53	20 580,31	20 792,65	22 650,58	26 046,31	27 166,42	28 227,54	30 135,92	31 397,10	33 899,59	34 664,69	38 061,11	38 771,73	48 582,07
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 945,18	3 773,88	13 899,24	0,00	22 006,22	0,00	75 209,60	135 568,60
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 945,18	3 773,88	13 899,24	0,00	22 006,22	0,00	75 209,60	135 568,60
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,76	1 969,76	11 717,73	0,00	14 863,35	0,00	63 665,49	122 275,58
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,10	1 570,03	3 225,25	3 225,25	5 749,07	5 749,07	16 559,56
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	18 355,37	23 309,35	19 537,53	20 580,31	20 792,65	22 650,58	26 046,31	27 166,42	28 227,54	31 037,02	32 967,13	37 124,84	37 889,94	43 810,18	44 520,80	65 141,64
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 628,98	2 153,49	1 707,38	1 807,15	1 809,43	1 936,68	2 227,82	2 323,63	2 414,34	2 655,57	2 820,65	3 176,38	3 241,76	3 748,29	3 808,84	5 576,42
071	ГБУСО МО "Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки"		Зона деятельности ЕТО № 071 ГБУСО МО "Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	3,70	3,34	3,47	3,31	3,34	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,09	0,13	0,09	0,09	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	3,61	3,20	3,38	3,22	3,27	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	3,61	3,20	3,38	3,22	3,27	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,29	0,20	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,33	3,01	3,14	2,99	3,03	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	3 555,66	3 220,81	3 500,44	3 650,74	3 366,68	3 539,14	4 292,97	4 477,57	4 656,68	4 773,09	4 892,42	5 014,73	5 127,56	5 230,11	5 334,71	5 441,41
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	1 201,70	989,93	1 296,99	1 195,11	1 276,44	521,27	579,65	616,17	643,90	669,65	686,39	703,55	719,38	733,77	748,45	763,42
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	4,27	0,00	5,04	5,19	5,48	5,57	6,01	6,25	6,50	6,76	7,03	7,31	7,60	7,90	8,22	8,55
		12	Затраты на теплоснабжение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	3 265,08	0,00	2 785,80	2 785,80	2 493,28	2 785,80	2 947,38	3 074,11	3 197,08	3 324,96	3 457,96	3 596,28	3 740,13	3 889,73	4 045,32	4 207,14
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	979,52	0,00	835,74	0,00	0,00	841,31	890,11	928,38	965,52	1 004,14	1 044,30	1 086,08	1 129,52	1 174,70	1 221,69	1 270,56
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	154,79	0,00	150,44	835,74	747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	3,70	0,00	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	2,18	0,00	1,75	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	9 166,91	4 210,74	8 579,90	8 641,97	8 154,42	7 693,09	8 716,12	9 102,48	9 469,66	9 778,60	10 088,10	10 407,94	10 724,19	11 036,22	11 358,39	11 691,06
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	862,22	158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	9 166,91	5 072,97	8 738,88	8 641,97	8 154,42	7 693,09	8 716,12	9 102,48	9 469,66	9 778,60	10 088,10	10 407,94	10 724,19	11 036,22	11 358,39	11 691,06
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00</												

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	12,04	13,23	15,06	13,03	13,57	12,56	12,78	13,02	13,07	13,12	13,12	13,12	13,16	13,23	13,98	9,52
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	384,85	368,16	426,86	410,34	421,55	394,89	396,95	404,56	406,09	407,55	407,52	407,52	408,65	411,06	434,14	296,49
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	388,87	368,16	426,86	410,34	421,55	394,89	396,95	404,56	406,09	407,55	407,52	407,52	408,65	411,06	434,14	296,49
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	67,26	64,26	65,84	81,05	82,16	80,64	79,88	80,33	80,45	79,81	78,64	78,74	77,92	77,29	77,13	76,05
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	321,60	303,90	361,02	329,29	339,39	314,24	317,07	324,22	325,64	327,74	328,87	328,77	330,74	333,77	357,01	220,43
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	307 796,53	309 817,93	377 709,07	385 986,08	435 795,87	427 181,81	522 094,07	554 982,58	579 378,97	595 992,75	610 843,33	605 649,64	621 008,73	617 780,85	654 379,25	455 850,84
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	55 582,23	0,00	0,00	117 404,26	112 063,58	74 222,76	82 967,81	89 883,60	94 285,54	98 408,18	100 860,26	103 381,77	106 003,33	108 759,86	117 163,75	81 614,40
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	3 389,02	5 562,84	7 025,37	8 953,49	7 162,99	5 976,41	6 482,31	6 864,09	7 165,80	7 479,12	7 777,66	8 088,77	8 435,83	8 824,91	9 693,22	6 884,54
		12	Затраты на теплоснабситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	5 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	804,49	816,61	850,62	923,32	1 080,69	621,55	670,65	696,81	724,68	753,67	783,81	815,16	847,77	881,68	916,95	953,63
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	59 432,52	66 553,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,47	1 161,15	1 197,60	1 250,17	1 300,21	1 352,22	1 406,31	1 462,56	1 521,07	1 583,49	1 651,07	1 717,11
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	22 202,21	8 071,07	16 117,07	5 176,28	237,14	2 449,37	2 591,43	2 702,87	2 810,98	2 923,42	3 040,36	3 161,97	3 288,45	3 419,99	3 556,79	3 699,06
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	17 672,63	4 752,79	9 544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	8 319,92	2 373,40	0,00	19 900,40	0,00	6 681,82	6 886,00	7 188,44	7 476,23	7 775,28	8 086,29	8 409,75	8 746,14	9 105,35	9 494,71	9 858,58
		20	Оплата труда	тыс. руб.	70 054,79	80 731,00	96 037,96	105 693,79	4 908,01	110 876,79	111 764,68	116 673,96	121 344,97	126 198,77	131 246,72	136 496,59	141 956,45	147 785,45	154 101,56	151 300,33
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	21 156,55	24 380,76	29 003,47	19 900,40	0,00	33 484,79	33 752,93	35 235,54	36 646,18	38 112,03	39 636,51	41 221,97	42 870,85	44 631,21	46 538,67	45 692,70
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	509,20	3 557,65	0,00	31 919,52	1 482,22	21 996,76	22 172,91	23 146,86	24 073,53	25 036,48	26 037,93	27 079,45	28 162,63	29 319,04	30 572,09	30 016,36
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	2 484,16	10 988,17	2 471,71	2 772,98	372,83	5 162,42	5 203,76	5 432,34	5 649,82	5 875,81	6 110,84	6 355,28	6 609,49	6 880,89	7 174,96	7 044,54
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	1 646,80	231,42	4 920,82	179,25	0,00	12 064,27	12 160,88	12 695,05	13 203,29	13 731,42	14 280,68	14 851,91	15 445,98	16 080,22	16 767,47	16 462,67
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	8 679,27	5 488,48	8 176,03	5 690,02	4 982,78	1 344,81	1 364,06	1 406,92	1 447,41	1 489,46	1 533,20	1 578,69	1 626,00	1 677,03	1 733,18	1 786,67
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	46 200,60	46 426,31	45 651,56	45 423,04	38 050,94	36 593,58	36 593,58	36 593,58	36 593,58	36 593,58	36 593,58	36 593,58	36 593,58	36 593,58	36 593,58	36 593,58
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	1 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	554 395,05	557 878,17	655 748,66	730 022,43	750 677,14	739 818,30	845 902,67	894 752,78	932 101,19	961 722,19	988 237,50	995 147,09	1 023 116,30	1 033 323,54	1 090 337,24	849 475,00
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	32 565,04	12 877,83	12 877,83	12 877,83	12 877,83	12 877,83	12 877,83	12 877,83	12 877,83	12 877,83	12 877,83	12 877,83
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	554 395,05	557 878,17	655 748,66	730 022,43	783 242,18	752 696,12	858 780,50	907 630,61	944 979,02	974 600,02	1 001 115,33	1 008 024,92	1 035 994,13	1 046 201,37	1 103 215,07	862 352,83
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40	33 397,78	37 229,58	73 564,31	184 299,13	289 047,47	314 570,35	436 234,24	456 724,63	527 911,25
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,34	6 964,84	7 061,91	13 836,82	35 361,98	53 199,80	52 887,64	71 572,31	66 524,41	71 631,91
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	554 395,05	557 878,17	655 748,66	730 022,43	783 242,18	752 696,12	859 621,23	947 993,23	989 270,51	1 062 001,14	1 220 776,44	1 350 272,20	1 403 452,12	1 554 007,91	1 626 464,11	1 461 896,00
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	115 383,33	6 953,98	327 023,87	39 725,94	363 347,33	1 107 348,23	1 047 483,42	287 619,65	1 224 705,40	217 029,76	724 477,01	775 107,01
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	115 383,33	6 953,98	327 023,87	39 725,94	363 347,33	1 107 348,23	1 047 483,42	287 619,65	1 224 705,40	217 029,76	724 477,01	775 107,01
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	554 395,05	557 878,17	655 748,66	730 022,43	783 242,18	752 696,12	859 621,23	947 993,23	989 270,51	1 062 001,14	1 220 776,44	1 350 272,20	1 403 452,12	1 554 007,91	1 626 464,11	1 461 896,00
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 723,85	1 835,74	1 816,37	2 216,95	2 307,77	2 395,26	2 711,11	2 923,90	3 037,91	3 240,35	3 712,00	4 107,01	4 243,39	4 655,88	4 555,78	6 631,90
074	ГБУ ЦРИ "Красная Пахра"		Зона деятельности ЕТО № 074 ГБУ ЦРИ "Красная Пахра"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	7,19	6,88	7,48	7,10	9,55	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	14,13	14,13	14,09
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,09	0,09	0,10	0,09	0,21	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,31	0,31	0,31
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	7,10	6,79	7,39	7,01	9,34	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	13,82	13,82	13,78
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	7,10	6,79	7,39	7,01	9,34	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	13,82	13,82	13,78
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	1,13	1,12	0,80	0,80	0,80	0,83	0,83	0,83	0,85	0,84	0,84	0,84	0,83	0,82	0,82	0,81
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,97	5,67	6,58	6,20	8,54	6,18	6,18	6,18	6,16	6,16	6,17	6,17	13,00	13,00	12,97	
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	5 513,95	5 320,94	6 050,29	6 217,36	9 210,06	7 456,57	8 860,48	9 241,48	9 611,14	9 851,42	10 097,70	10 350,14	10 583,02	21 290,50	21 716,31	22 081,96
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	1 115,71	1 128,47	1 242,14	1 17												

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	24,89	25,06	160,57	203,85	233,45	15,68	15,19	15,61	16,02	16,44	16,88	17,33	17,81	19,53	20,09	20,67
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 416,55	1 416,55	4 290,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	330,20	653,77	438,47	174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	17 477,66	19 170,26	23 749,02	20 418,79	15 481,89	13 726,45	15 218,45	15 900,43	16 543,62	17 060,98	17 571,32	18 097,77	18 610,77	31 712,04	32 485,01	33 199,08
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	17 477,66	19 170,26	23 749,02	20 418,79	15 481,88	13 726,45	15 218,45	15 900,43	16 543,62	17 060,98	17 571,32	18 097,77	18 610,77	31 712,04	32 485,01	33 199,08
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225,78	4 225,78	4 581,17	5 248,50	6 015,09	7 001,46	7 712,64	24 346,95	27 164,42
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,33	1 254,36	1 235,67	1 274,36	1 319,11	1 392,92	1 387,53	4 694,42	4 747,64
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	17 477,66	19 170,26	23 749,02	20 418,79	15 481,88	13 726,45	15 218,45	21 473,54	22 023,77	22 877,83	24 094,17	25 431,96	27 005,15	40 812,22	61 526,38	65 111,15
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	62 675,00	0,00	63 355,07	0,00	3 553,90	6 673,29	7 665,85	9 863,69	7 111,86	166 343,06	28 174,74	26 463,63
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	62 675,00	0,00	63 355,07	0,00	3 553,90	6 673,29	7 665,85	9 863,69	7 111,86	166 343,06	28 174,74	26 463,63
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 129,29	0,00	1 420,24	2 417,35	3 848,60	110,40	24 056,50	3 827,79	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,32	651,63	1 305,13	1 323,87	5 408,70	6 058,67
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	17 477,66	19 170,26	23 749,02	20 418,79	15 481,88	13 726,45	15 218,45	21 473,54	22 023,77	22 877,83	24 576,49	26 083,59	28 310,28	42 136,09	66 935,08	71 169,81
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 928,26	3 380,70	3 607,63	3 291,37	1 812,09	2 220,71	2 462,09	3 474,06	3 576,41	3 713,01	3 986,28	4 228,12	4 585,72	3 242,25	5 148,28	5 487,63
075	ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России"		Зона деятельности ЕТО № 075 ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	6,68	6,33	6,99	7,03	6,88	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,04	0,03	0,04	0,04	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	6,64	6,29	6,95	7,00	6,75	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	6,64	6,29	6,95	7,00	6,75	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,65	0,65	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,98	5,64	6,28	6,32	6,07	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	6,32
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	4 920,09	4 768,72	5 428,01	5 929,69	6 207,55	6 940,53	8 418,86	8 780,87	9 132,11	9 360,41	9 594,42	9 834,28	10 055,55	10 256,66	10 461,80	10 671,03
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	805,52	791,70	0,00	751,64	989,83	1 236,32	1 374,79	1 461,40	1 527,16	1 588,25	1 627,96	1 668,66	1 706,20	1 740,33	1 775,13	1 810,63
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	189,13	191,95	228,15	247,58	322,21	272,35	293,87	305,33	317,54	330,24	343,45	357,19	371,48	386,34	401,79	417,86
		12	Затраты на теплоснабситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	58,92	49,64	66,21	76,58	106,76	91,85	99,11	102,97	107,09	111,38	115,83	120,46	125,28	130,29	135,51	140,93
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	2 456,50	2 734,51	2 263,76	936,23	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	1 995,98	2 146,63	1 690,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	2 224,31	2 602,38	3 389,37	2 652,09	1 608,75	2 516,85	2 662,83	2 777,33	2 888,43	3 003,96	3 124,12	3 249,09	3 379,05	3 514,21	3 654,78	3 800,97
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	671,74	785,92	1 023,59	0,00	0,00	760,09	804,17	838,75	872,30	907,20	943,48	981,22	1 020,47	1 061,29	1 103,74	1 147,89
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	780,00	0,00	800,93	482,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	1 125,50	274,67	277,94	308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	18,44	29,82	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	107,00	112,15	108,56	124,91	33,56	30,34	31,60	32,58	33,53	34,53	35,56	36,63	37,74	38,90	40,11	41,37
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	12 558,72	13 091,63	13 714,76	11 858,14	10 689,77	11 848,34	13 685,23	14 299,24	14 878,17	15 335,96	15 784,82	16 247,53	16 695,78	17 128,03	17 572,86	18 030,69
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	12 558,72	13 091,63	13 714,76	11 858,14	10 689,77	11 848,34	13 685,23	14 299,24	14 878,17	15 335,96	15 784,82	16 247,53	16 695,78	17 128,03	17 572,86	18 030,69
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883,40	3 883,40	3 883,40	3 883,40
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,16	1 152,73	1 067,30	981,86
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	12 558,72	13 091,63	13 714,76	11 85												

№ зоны деятель-ности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,56	3,54	3,53	3,50	3,46	3,39	3,36	3,33
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	30,61	25,44	26,76	25,56	25,90	25,72	25,72	25,72	25,74	25,75	25,77	25,80	25,84	25,91	25,94	25,97
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	26 920,84	24 208,50	24 489,63	25 522,72	28 361,16	29 342,83	35 592,86	37 123,35	38 608,28	39 573,49	40 562,83	41 576,90	42 512,38	43 362,63	44 229,88	45 114,48
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	4 720,70	3 494,56	0,00	3 343,54	3 513,88	3 643,28	4 051,33	4 306,56	4 500,36	4 680,37	4 797,38	4 917,32	5 027,95	5 128,51	5 231,08	5 335,71
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	2 236,08	2 533,86	5 307,63	4 397,11	570,53	336,60	363,19	377,35	392,45	408,15	424,47	441,45	459,11	477,47	496,57	516,44
		12	Затраты на теплоснабситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	299,24	299,38	0,00	0,00	334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	3 155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	683,76	1 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	2 376,70	377,65	792,19	9,51	445,57	687,04	726,89	758,15	788,47	820,01	852,81	886,92	922,40	959,30	997,67	1 037,57
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	1 714,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	1 765,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	10 930,70	6 791,44	3 428,90	3 470,49	7 571,81	4 898,58	5 182,70	5 405,56	5 621,78	5 846,65	6 080,52	6 323,74	6 576,69	6 839,76	7 113,35	7 397,88
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3 301,07	2 051,02	1 035,53	0,00	0,00	1 479,37	1 565,18	1 632,48	1 697,78	1 765,69	1 836,32	1 909,77	1 986,16	2 065,61	2 148,23	2 234,16
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 047,87	2 286,69	2 724,08	2 882,08	3 006,01	3 126,25	3 251,30	3 381,35	3 516,61	3 657,27	3 803,56	3 955,70	4 113,93
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	318,82	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	865,66	845,28	7 828,43	7 590,14	1 371,67	7 117,16	7 378,14	7 582,85	7 781,46	7 988,02	8 202,84	8 426,25	8 658,60	8 900,25	9 151,55	9 412,92
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 006,64	1 007,36	10 895,94	10 922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	52 697,64	43 693,15	57 617,19	58 032,80	46 251,55	50 228,95	57 742,36	60 192,30	62 516,83	64 333,68	66 138,52	67 998,95	69 800,56	71 537,08	73 324,04	75 163,08
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	52 697,64	43 693,15	57 617,19	58 032,80	46 251,57	50 228,95	57 742,36	60 192,30	62 516,83	64 333,68	66 138,52	67 998,95	69 800,56	71 537,08	73 324,04	75 163,08
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 554,59	22 544,98	24 738,44	32 108,33	39 132,80	45 253,83
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086,91	4 281,70	4 244,14	5 240,20	6 001,94	5 141,02	5 559,39
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	52 697,64	43 693,15	57 617,19	58 032,80	46 251,57	50 228,95	57 742,36	60 192,30	62 516,83	87 975,17	92 965,19	96 981,54	107 149,10	116 671,82	117 597,86	125 976,30
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 545,87	29 903,91	21 934,65	73 698,87	70 244,75	0,00	61 210,24	96 264,54
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 545,87	29 903,91	21 934,65	73 698,87	70 244,75	0,00	61 210,24	96 264,54
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 545,87	10 349,33	0,00	48 350,09	38 136,42	0,00	0,00	33 955,34
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 203,97	36 718,63	34 961,30	43 171,21	49 646,83	49 646,83	49 646,83
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	52 697,64	43 693,15	57 617,19	58 032,80	46 251,57	50 228,95	57 742,36	60 192,30	62 516,83	121 179,14	129 683,82	131 942,84	150 320,31	166 318,65	167 244,69	175 623,13
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 721,42	1 717,30	2 152,98	2 270,17	1 786,00	1 953,27	2 245,44	2 340,71	2 429,07	4 705,08	5 033,04	5 113,56	5 818,35	6 419,00	6 448,43	6 763,69
081	Филиал Компании с ограниченной ответственностью "НЕЗОРАЛ ЛТД"		Зона деятельности ЕТО № 081 Филиал Компании с ограниченной ответственностью "НЕЗОРАЛ ЛТД"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	8,88	8,34	11,13	11,09	10,34	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,08	0,08	0,08	0,08	0,23	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	8,80	8,26	11,05	11,01	10,11	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	8,80	8,26	11,05	11,01	10,11	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	8,36	7,82	10,61	10,57	9,67	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	6 611,52	6 412,71	8 900,15	9 588,38	9 626,39	11 475,44	13 919,70	14 518,25	15 098,98	15 476,46	15 863,37	16 259,95	16 625,80	16 958,32	17 297,48	17 643,43
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	948,30	931,17	1 023,56	1 138,20	1 209,91	1 264,35	1 314,93	1 347,80	1 381,49	1 412,58	1 440,83	1 469,65	1 499,04
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	10,95	11,45	11,88	12,49	13,56	14,61	15,77	16,38	17,04	17,72	18,43	19,17	19,93	20,73	21,56	22,42
		12	Затраты на теплоснабситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	7,89	8,36	8,70	9,45	11,06	11,71	12,64	13,13	13,66	14,20	14,77	15,36	15,98	16,62	17,28	17,97
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	711,86	732,46	809,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс																

№ зоны деятель-ности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	14 508,30	14 574,84	17 189,52	18 995,20	17 872,88	19 062,77	21 810,24	22 606,07	23 363,08	23 917,75	24 469,12	25 036,15	25 575,21	26 083,69	26 605,19	27 140,09
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	182,16	176,66	401,65	379,37	379,37	379,37	379,37	379,37	379,37	379,37	379,37	379,37	379,37	379,37
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	622,65	622,65	622,65	622,65	622,65	622,65	622,65	622,65	622,65	622,65	622,65
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	14 508,30	14 574,84	17 371,68	19 171,86	18 274,54	20 064,80	22 812,27	23 608,09	24 365,10	24 919,77	25 471,14	26 038,18	26 577,24	27 085,71	27 607,21	28 142,11
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	14 508,30	14 574,84	17 371,68	19 171,86	18 274,54	20 064,80	22 812,27	23 608,09	24 365,10	24 919,77	25 471,14	26 038,18	26 577,24	27 085,71	27 607,21	28 142,11
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	14 508,30	14 574,84	17 371,68	19 171,86	18 274,54	20 064,80	22 812,27	23 608,09	24 365,10	24 919,77	25 471,14	26 038,18	26 577,24	27 085,71	27 607,21	28 142,11
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 736,19	1 863,42	1 636,92	1 813,36	1 890,05	1 841,37	2 093,51	2 166,55	2 236,02	2 286,92	2 337,52	2 389,56	2 439,03	2 485,69	2 533,55	2 582,64
082	НИЦ "Курчатовский институт"		Зона деятельности ЕТО № 082 НИЦ "Курчатовский институт"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	20,19	18,86	21,97	21,04	20,65	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19	21,19
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,43	0,43	0,43	0,41	0,46	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	19,76	18,43	21,54	20,63	20,20	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	19,76	18,43	21,54	20,63	20,20	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	2,31	2,31	2,31	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,51	1,51	1,49	1,46	1,45	1,45	1,41	1,39
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	17,45	16,12	19,23	19,11	18,68	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,26	19,28	19,28	19,32	19,34
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	15 590,83	14 207,06	17 335,74	17 905,87	19 646,53	21 146,67	25 650,92	26 753,91	27 824,06	28 519,66	29 232,65	29 963,47	30 637,65	31 250,40	31 875,41	32 512,92
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	0,00	4 571,84	4 722,24	4 920,00	5 099,91	5 671,10	6 028,38	6 299,66	6 551,65	6 715,44	6 883,32	7 038,20	7 178,96	7 322,54	7 468,99
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	297,17	282,09	406,08	0,00	512,25	889,14	959,39	996,80	1 036,67	1 078,14	1 121,27	1 166,12	1 212,76	1 261,27	1 311,72	1 364,19
		12	Затраты на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	214,11	206,07	297,29	0,00	417,92	689,65	744,13	773,15	804,08	836,24	869,69	904,48	940,66	978,28	1 017,41	1 058,11
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	3 271,95	3 270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	1 130,16	1 063,58	2 072,38	0,00	90,72	1 920,16	2 031,53	2 118,89	2 203,65	2 291,79	2 383,46	2 478,80	2 577,95	2 681,07	2 788,31	2 899,85
			- в том числе на ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	14 469,22	11 972,63	9 423,01	0,00	12 279,76	10 098,34	10 684,05	11 143,46	11 589,20	12 052,77	12 534,88	13 036,27	13 557,72	14 100,03	14 664,03	15 250,60
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 369,70	3 615,74	2 845,75	0,00	0,00	3 029,50	3 205,21	3 343,04	3 476,76	3 615,83	3 760,46	3 910,88	4 067,32	4 230,01	4 399,21	4 575,18
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	1 936,74	4 583,20	1 084,55	0,00	3 708,49	888,73	940,27	980,70	1 019,93	1 060,73	1 103,16	1 147,29	1 193,18	1 240,90	1 290,54	1 342,16
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	6,10	2 250,21	3,31	2,40	4,49	4,83	5,21	5,41	5,63	5,85	6,09	6,33	6,59	6,85	7,12	7,41
		12	Затраты на теплоснабситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	3,81	1 585,26	2,37	3,14	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	8,20	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	10,98	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	2 172,86	2 184,20	2 300,02	6 302,12	1 614,95	1 713,92	1 890,12	1 971,39	2 050,25	2 132,26	2 217,55	2 306,25	2 398,50	2 494,44	2 594,22	2 697,99
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	934,91	904,36	694,61	20,59	0,00	514,18	567,04	591,42	615,07	639,68	665,26	691,87	719,55	748,33	778,27	809,40
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 903,24	487,72	316,03	348,52	363,50	378,04	393,17	408,89	425,25	442,26	459,95	478,35	497,48
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	341,26	660,34	215,00	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	22,65	24,97	26,05	27,09	28,17	29,30	30,47	31,69	32,96	34,28	35,65
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	47,28	43,78	43,78	50,72	7,50	3,75	3,98	4,04	4,10	4,16	4,22	4,29	4,36	4,43	4,50	4,58
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	107,10	107,08	108,82	108,82	46,99	46,99	46,99	46,99	46,99	46,99	46,99	46,99	46,99	46,99	46,99	46,99
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	6 105,34	10 413,93	7 193,66	12 500,35	5 858,22	6 149,80	7 114,21	7 245,65	7 536,50	7 779,27	8 020,52	8 269,73	8 515,26	8 756,58	9 005,61	9 262,61
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	6 105,34	10 413,93	7 193,66	12 500,35	5 858,21	6 149,80	7 114,21	7 245,65	7 536,50	7 779,27	8 020,52	8 269,73	8 515,26	8 756,58	9 005,61	9 262,61
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,92	2 114,92	2 114,92	2 114,92	2 114,92	2 114,92	2 114,92	2 114,92
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,31	627,78	581,25	534,73	488,20	441,67	395,14	348,61
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	6 105,34	10 413,93	7 193,66	12 500,35	5 858,21	6 149,80	7 114,21	7 245,65	10 325,73	10 521,98	10 716,70	10 919,38	11 118,38	11 313,17	11 515,67	11 726,15
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,12	5 360,12	5 360,12	5 360,12	5 360,12	5 360,12	5 360,12	5 360,12
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	6 105,34	10 413,93	7 193,66	12 500,35	5 858,21	6 149,80	7 114,21	7 245,65	15 685,85	15 882,10	16 076,82	16 279,50	16 478,50	16 673,30	16 875,79	17 086,27
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 552,40	4 242,76	2 609,23	4 898,11	2 263,72	2 383,29	2 757,04	2 807,97	6 078,89	6 154,94	6 227,42	6 305,92	6 383,01	6 453,82	6 532,21	6 611,46
084	ФСО России		Зона деятельности ЕТО № 084 ФСО России																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	3,71	4,16	4,71	4,33	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,06	0,05	0,06	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	3,66	4,11	4,64	4,27	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	3,66	4,11	4,64	4,27	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	1,88	1,88	1,88	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,78	2,23	2,77	3,35	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	3 471,17	4 003,50	4 534,19	4 548,96	5 078,20	5 321,68	6 455,20	6 732,77	7 002,08	7 177,13	7 356,56	7 540,48	7 710,14	7 864,34	8 021,63	8 182,06
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	1 191,25	1 238,65	1 318,13	1 206,29	1 437,26	1 413,43	1 571,74	1 670,76	1 745,94	1 815,78	1 861,17	1 907,70	1 950,63	1 989,64	2 029,43	2 070,02
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	40,87	43,71	37,91	19,44	43,12	46,49	50,16	52,11	54,20	56,37	58,62	60,97	63,40	65,94	68,58	71,32
		12	Затраты на теплоснабситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	29,00	31,93	27,69	14,86	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	237,83	423,16	1 465,94	34,94	37,86	40,18	42,52	44,34	46,12	47,96	49,88	51,88	53,95	56,11	58,35	60,69
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	1 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	2 888,42	2 259,92	1 948,20	2 452,06	2 447,82	2 597,82	2 748,49	2 866,68	2 981,34	3 100,60	3 224,62	3 353,61	3 487,75	3 627,26	3 772,35	3 923,25
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	866,53	677,99	584,46	0,00	0,00	779,35	824,55	860,00	894,40	930,18	967,39	1 006,08	1 046,33	1 088,18	1 131,71	1 176,97
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	389,64	735,62	734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,						

№ зоны деятель-ности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	97,64	97,64	97,64	97,64	97,64	97,64
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41	18,26	16,11	13,96	11,81	9,67	7,52
		37	ИТОГО НБВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	10 091,16	10 465,24	10 330,91	14 108,62	9 897,33	10 111,37	11 608,69	12 145,54	12 645,72	13 170,56	13 561,62	13 965,03	14 357,59	14 738,07	15 129,99	15 533,73
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,79	165,79	165,79	165,79	165,79	165,79	165,79
		42	ИТОГО НБВ	тыс. руб.	10 091,16	10 465,24	10 330,91	14 108,62	9 897,33	10 111,37	11 608,69	12 145,54	12 645,72	13 336,35	13 727,41	14 130,82	14 523,38	14 903,86	15 295,78	15 699,52
085	ИП Пустовой Д.И.	43	Расчетный тариф на тепловую энергию Зона деятельности ЕТО № 085 ИП Пустовой Д.И.	руб./Гкал	5 662,48	4 691,12	3 732,07	4 207,70	2 892,89	2 953,07	3 390,37	3 547,16	3 692,28	3 893,93	4 008,11	4 125,90	4 240,52	4 351,61	4 466,04	4 583,93
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	7,21	6,69	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,11	0,10	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	7,09	6,59	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	7,09	6,59	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	6,99	6,48	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	7 786,78	7 778,31	1 402,58	1 701,33	1 774,48	1 845,46	1 891,60	1 938,89	1 987,36	2 008,15	2 048,31	2 089,28	2 131,06
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 688,93	1 388,62	95,84	106,57	113,29	118,38	123,12	126,20	129,35	132,26	134,91	137,61	140,36
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	5,24	5,66	5,88	6,11	6,36	6,61	6,87	7,15	7,43	7,73	8,04
		12	Затраты на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	961,22	97,94	103,94	109,97	114,70	119,28	124,06	129,02	134,18	139,55	145,13	150,93	156,97
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,49	1 302,71	1 449,45	1 511,77	1 572,25	1 635,13	1 700,54	1 768,56	1 839,30	1 912,88	1 989,39	2 068,97
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,81	434,83	453,53	471,67	490,54	510,16	530,57	551,79	573,86	596,82	620,69
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	372,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	290,70	216,00	248,32	264,10	266,42	268,68	271,02	273,46	275,99	278,63	281,37	284,22	287,18
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	11 434,58	11 082,66	3 549,44	4 071,91	4 240,07	4 401,84	4 541,83	4 684,87	4 832,89	4 956,83	5 103,89	5 255,98	5 413,27
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НБВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НБВ без изменений	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	11 434,58	11 182,31	3 549,44	4 071,91	4 240,07	4 401,84	4 541,83	4 684,87	4 832,89	4 956,83	5 103,89	5 255,98	5 413,27
			Изменение НБВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,14	695,14	695,14	695,14
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,64	206,34	191,05	175,76
		37	ИТОГО НБВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	11 434,58	11 182,31	3 549,44	4 071,91	4 240,07	4 401,84	4 541,83	4 684,87	4 832,89	5 873,61	6 005,38	6 142,17	6 284,17
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 421,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 421,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 421,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,66	1 769,66	1 769,66	1 769,66
		42	ИТОГО НБВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	11 434,58	11 182,31	3 549,44	4 071,91	4 240,07	4 401,84	4 541,83	4 684,87	4 832,89	7 643,27	7 775,04	7 911,83	8 053,83
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию Зона деятельности ЕТО № 086 АО "ТЭП"	руб./Гкал				1 636,92	1 725,11	3 605,41	4 136,11	4 306,93	4 471,25	4 613,44	4 758,75	4 909,09	7 763,79	7 897,63	8 036,58	8 180,83
086	АО "ТЭП"		Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	35,09	35,49	41,92	39,85	39,84	44,50	44,50	45,65	45,65	45,65	45,65	45,65	45,65	45,65	45,65	45,35
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,03	0,03	0,11	0,23	0,88	0,98	0,98	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,00
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	35,06	35,46	41,82	39,62	38,96	43,52	43,52	44,65	44,65	44,65	44,65	44,65	44,65	44,65	44,65	44,35
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	35,06	35,46	41,82													

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	4,55	4,77	4,96	5,16	5,37	5,58	5,80	6,04	6,28	6,53
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	992,06	0,00	3 028,37	155,12	1 159,81	1 230,88	1 302,27	1 358,27	1 412,60	1 469,10	1 527,87	1 588,98	1 652,54	1 718,64	1 787,39	1 858,89
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	3 020,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	303,10	0,00	0,00	8 505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	5 222,06	1 364,99	5 829,28	7 845,25	5 811,20	6 167,32	6 639,74	6 964,34	7 242,92	7 532,63	7 833,94	8 147,30	8 473,19	8 812,12	9 164,60	9 531,19
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 577,06	412,23	1 067,07	8 505,53	0,00	1 862,53	2 005,20	2 103,23	2 187,36	2 274,86	2 365,85	2 460,48	2 558,90	2 661,26	2 767,71	2 878,42
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	99,48	0,00	0,00	1 519,56	1 754,98	975,98	1 050,74	1 102,11	1 146,19	1 192,04	1 239,72	1 289,31	1 340,89	1 394,52	1 450,30	1 508,31
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	11 517,38	0,00	966,11	1 025,31	1 103,85	1 157,82	1 204,13	1 252,29	1 302,39	1 354,48	1 408,66	1 465,01	1 523,61	1 584,55
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	3,10	1 504,13	1 820,09	1 931,63	2 079,60	2 181,27	2 268,52	2 359,26	2 453,63	2 551,77	2 653,84	2 760,00	2 870,40	2 985,21
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	2 464,36	435,30	1 771,62	2 177,92	1 286,04	1 164,79	1 209,00	1 234,99	1 253,35	1 272,43	1 292,28	1 312,93	1 334,40	1 356,73	1 379,95	1 404,10
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	6 904,12	2 516,24	8 127,93	28 965,58	6 696,57	6 696,57	6 696,57	6 696,57	6 696,57	6 696,57	6 696,57	6 696,57	6 696,57	6 696,57	6 696,57	6 696,57
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	7 251,12	0,00	1 802,01	4 708,86	6 412,75	9 486,21	9 846,24	10 057,95	10 207,41	10 362,86	10 524,52	10 692,65	10 867,51	11 049,36	11 238,48	11 435,17
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	12,40	0,00	18,71	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	49 615,14	11 889,72	69 518,38	105 922,69	66 737,36	78 597,48	89 730,92	94 804,75	98 073,83	100 570,05	103 048,87	105 602,05	108 058,32	110 407,94	112 823,14	114 809,56
		31	Прибыль	тыс. руб.	1 641,21	0,00	3 349,67	2 673,53	0,00	1 419,60	1 419,60	1 419,60	1 419,60	1 419,60	1 419,60	1 419,60	1 419,60	1 419,60	1 419,60	1 419,60
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	51 256,36	11 889,72	72 868,05	108 596,22	68 700,23	80 017,08	91 150,52	96 224,35	99 493,42	101 989,65	104 468,47	107 021,65	109 477,91	111 827,54	114 242,74	116 229,16
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,57	1 225,57	1 987,60	2 164,51	2 164,51	2 164,51	2 164,51	2 164,51	2 164,51	6 417,66
			Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,14	229,18	361,48	354,73	307,11	259,49	211,87	164,25	116,63	957,92
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	51 256,36	11 889,72	72 868,05	108 596,22	68 700,23	80 017,08	92 632,24	97 679,10	101 842,51	104 508,89	106 940,09	109 445,65	111 854,30	114 156,30	116 523,89	123 604,75
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 255,73	0,00	7 620,32	1 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 531,55	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 255,73	0,00	7 620,32	1 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 531,55	0,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	51 256,36	11 889,72	72 868,05	108 596,22	68 700,23	80 017,08	92 632,24	97 679,10	101 842,51	104 508,89	106 940,09	109 445,65	111 854,30	114 156,30	116 523,89	123 604,75
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 550,09	355,23	1 794,04	2 410,78	1 857,99	1 926,50	2 230,23	2 289,79	2 387,38	2 449,89	2 506,88	2 565,62	2 622,08	2 676,04	2 731,54	2 917,64
087	ФГКУ "Дом отдыха "Подмосковные вечера"		Зона деятельности ЕТО № 087 ФГКУ "Дом отдыха "Подмосковные вечера"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	3,50	3,20	3,46	3,22	3,28	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	3,43	3,13	3,38	3,15	3,22	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	3,43	3,13	3,38	3,15	3,22	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,23	2,93	3,18	2,94	3,02	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	2 665,00	2 192,10	2 807,18	2 896,95	3 121,58	3 266,59	3 962,37	4 132,76	4 298,07	4 405,52	4 515,66	4 628,55	4 732,69	4 827,34	4 923,89	5 022,37
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	574,57	0,00	807,32	738,22	837,93	544,61	605,61	643,76	672,73	699,64	717,13	735,06	751,60	766,63	781,96	797,60
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	4,47	0,00	0,00	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Затраты на теплоснабжение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	5,40	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	1 524,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	1 560,41	0,00	0,00	72,00	1 806,82	1 917,54	1 980,27	2 065,42	2 148,04	2 233,96	2 323,31	2 416,25	2 512,90	2 613,41	2 717,95	2 826,67
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	575,26	619,63	644,41	670,19	696,99	724,87	753,87	784,02	815,38	848,00	884,00
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	180,23	0,00	0,00	0,00	545,66	351,34	362,83	378,44	393,57	409,32	425,69	442,72	460,42	478,84	497,99	517,91
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	16,50	0,00														

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 525,17	8 676,41	12 806,63	6 131,94	9 411,75	0,00	0,00	7 831,58
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 525,17	6 623,89	9 886,47	1 931,12	4 597,73	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485,20	5 734,70	6 288,69	6 616,60	7 397,30	7 397,30	7 397,30
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	5 760,95	3 931,11	3 811,88	4 185,99	6 683,63	6 655,34	7 505,16	7 840,00	8 156,82	14 385,31	17 898,80	20 205,53	21 446,40	23 517,85	23 658,17	23 806,92
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 784,48	1 343,38	1 199,30	1 422,89	2 216,40	2 249,24	2 536,44	2 649,60	2 755,21	4 856,17	6 038,20	6 811,74	7 224,81	7 916,17	7 963,40	8 010,64
088	ООО "Красный Октябрь-Рассказовка"		Зона деятельности ЕТО № 088 ООО "Красный Октябрь-Рассказовка"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	37,72	35,33	43,22	49,19	50,38	52,98	57,21	57,21	57,21	57,21	57,21	57,21	57,21	57,21	57,21	57,21
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,23	0,18	0,18	0,18	1,11	1,16	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	37,49	35,15	43,04	49,01	49,27	51,81	55,95	55,95	55,95	55,95	55,95	55,95	55,95	55,95	55,95	55,95
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпущено в сеть	тыс. Гкал	37,49	35,15	43,04	49,01	49,27	51,81	55,95	55,95	55,95	55,95	55,95	55,95	55,95	55,95	55,95	55,95
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	1,54	1,54	2,24	2,24	2,40	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	35,95	33,61	40,80	46,78	46,88	49,12	53,26	53,26	53,26	53,26	53,26	53,26	53,26	53,26	53,26	53,26
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	30 184,09	31 207,19	44 373,93	53 968,91	56 684,22	54 020,98	70 805,25	73 849,87	76 803,87	78 723,97	80 692,06	82 709,37	84 570,33	86 261,73	87 986,97	89 746,71
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	2 901,23	4 809,01	6 145,12	7 190,49	7 382,54	7 433,31	8 925,87	9 488,20	9 915,17	10 311,77	10 569,57	10 833,81	11 077,57	11 299,12	11 525,10	11 755,60
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	286,23	299,24	310,42	326,48	354,19	381,85	444,92	462,27	480,76	499,99	519,99	540,79	562,42	584,92	608,31	632,65
		12	Затраты на теплоснабжение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	257,77	252,62	250,08	249,21	279,07	295,59	318,94	331,38	344,64	358,42	372,76	387,67	403,18	419,31	436,08	453,52
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	35,45	36,00	40,00	129,60	40,45	42,93	45,42	47,37	49,27	51,24	53,29	55,42	57,64	59,94	62,34	64,83
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	1 634,40	1 958,19	1 379,66	1 528,73	357,03	378,91	396,61	413,66	430,21	447,42	465,31	483,93	503,28	523,41	544,35	566,12
		20	Оплата труда	тыс. руб.	7 175,10	7 918,32	9 123,67	9 735,45	10 258,47	10 887,11	11 395,66	11 885,67	12 361,10	12 855,54	13 369,76	13 904,55	14 460,73	15 039,16	15 640,73	16 266,36
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2 378,92	1 835,57	2 275,67	1 528,73	357,03	3 364,12	3 521,26	3 672,67	3 819,58	3 972,36	4 131,26	4 296,51	4 468,37	4 647,10	4 832,99	5 026,30
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	678,43	597,34	1 180,24	1 898,30	3 169,87	1 745,19	1 826,71	1 905,25	1 981,46	2 060,72	2 143,15	2 228,88	2 318,03	2 410,75	2 507,18	2 607,47
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	14,03	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	90,45	0,00	0,00	28,00	22,02	23,37	24,47	25,52	26,54	27,60	28,70	29,85	31,05	32,29	33,58	34,92
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	4 066,76	3 790,42	3 761,80	3 827,68	3 525,59	3 702,48	3 716,25	3 758,04	3 798,59	3 840,75	3 884,61	3 930,22	3 977,65	4 026,98	4 078,28	4 131,64
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	6 381,20	6 341,43	6 544,91	7 552,80	6 692,08	8 799,18	8 799,18	8 799,18	8 799,18	8 799,18	8 799,18	8 799,18	8 799,18	8 799,18	8 799,18	8 799,18
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,99	992,67	1 003,83	1 014,67	1 025,93	1 037,64	1 049,83	1 062,50	1 075,67	1 089,38	1 103,63
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	56 084,05	59 535,33	75 385,52	87 635,30	90 409,95	92 064,01	111 213,20	115 642,93	119 825,02	122 974,90	126 067,29	129 249,99	132 291,92	135 179,57	138 144,47	141 188,94
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	3 947,30	16,96	5 238,53	1 510,11	1 852,70	1 852,70	1 852,70	1 852,70	1 852,70	1 852,70	1 852,70	1 852,70	1 852,70	1 852,70	1 852,70
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	56 084,05	63 482,63	75 402,48	92 873,84	91 919,88	93 916,72	113 065,90	117 495,63	121 677,72	124 827,60	127 919,99	131 102,69	134 144,62	137 032,27	139 997,17	143 041,65
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,14	1 463,20	1 463,20	1 463,20	1 463,20	1 463,20	1 463,20	1 463,20	1 463,20	1 463,20
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	300,50	268,31	236,12	203,93	171,74	139,55	107,36	75,17	42,98
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	56 084,05	63 482,63	75 402,48	92 873,84	91 919,88	93 916,72	113 357,44	119 259,34	123 409,24	126 526,93	129 587,13	132 737,64	135 747,38	138 602,84	141 535,55	144 547,83
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825,00	2 411,44	12 220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825,00	2 411,44	12 220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	56 084,05	63 482,63	75 402,48	92 873,84	91 919,88	93 916,72	113 357,44	119 259,34	123 409,24	126 526,93	129 587,13	132 737,64	135 747,38	138 602,84	141 535,55	144 547,83
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 560,02	1 888,98	1 847,96	1 985,43	1 960,95	1 911,88	2 128,38	2 239,20	2 317,12	2 375,65	2 433,11	2 492,26	2 548,77	2 602,39	2 657,45	2 714,01
091	ООО "Сириус Тепло"		Зона деятельности ЕТО № 091 ООО "Сириус Тепло"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	12,63	12,26	15,92	13,20	13,71	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,28	0,27	0,35	0,52	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	12,35	11,99	15,57	12,67	13,41	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпущено в сеть																	

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		20	Оплата труда	тыс. руб.	0,00	0,00	291,25	2 391,60	1 686,43	1 789,77	1 893,58	1 975,00	2 054,00	2 136,16	2 221,61	2 310,47	2 402,89	2 499,01	2 598,97	2 702,92
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	87,96	0,00	0,00	536,93	568,07	592,50	616,20	640,85	666,48	693,14	720,87	749,70	779,69	810,88
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	717,48	505,93	1 177,12	1 245,39	1 298,94	1 350,90	1 404,94	1 461,14	1 519,58	1 580,36	1 643,58	1 709,32	1 777,69
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	3 634,61	0,00	0,00	63,70	33,42	35,47	37,53	39,14	40,71	42,34	44,03	45,79	47,62	49,53	51,51	53,57
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	805,44	0,00	0,00	1 767,46	821,04	753,73	763,55	771,24	778,71	786,48	794,56	802,96	811,70	820,79	830,24	840,07
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	3 275,64	0,00	0,00	6 508,28	3 254,14	2 385,46	2 385,46	2 385,46	2 385,46	2 385,46	2 385,46	2 385,46	2 385,46	2 385,46	2 385,46	2 385,46
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	15 954,17	10 835,12	16 907,97	28 940,78	24 824,01	23 843,27	27 367,41	28 484,35	29 523,14	30 312,33	31 066,86	31 843,09	32 582,28	33 280,97	33 997,88	34 733,57
		31	Прибыль	тыс. руб.	2 841,38	11 163,88	0,00	0,00	544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	18 795,56	21 999,00	16 907,97	28 940,78	25 368,76	23 843,27	27 367,41	28 484,35	29 523,14	30 312,33	31 066,86	31 843,09	32 582,28	33 280,97	33 997,88	34 733,57
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	18 795,56	21 999,00	16 907,97	28 940,78	25 368,76	23 843,27	27 367,41	28 484,35	29 523,14	30 312,33	31 066,86	31 843,09	32 582,28	33 280,97	33 997,88	34 733,57
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	18 795,56	21 999,00	16 907,97	28 940,78	25 368,76	23 843,27	27 367,41	28 484,35	29 523,14	30 312,33	31 066,86	31 843,09	32 582,28	33 280,97	33 997,88	34 733,57
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 560,73	1 883,54	1 107,69	2 340,80	1 936,18	1 800,55	2 066,68	2 151,02	2 229,47	2 289,07	2 346,05	2 404,66	2 460,48	2 513,25	2 567,38	2 622,94
092	ООО "Тепловик"		Зона деятельности ЕТО № 092 ООО "Тепловик"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	18,74	15,02	22,65	19,90	19,46	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,06	0,06	0,06	0,06	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	18,68	14,96	22,59	19,83	19,13	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	18,68	14,96	22,59	19,83	19,13	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	18,39	14,67	22,30	19,55	18,84	19,55	19,55	19,55	19,55	19,55	19,55	19,55	19,55	19,55	19,55	19,55
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	15 815,80	12 376,90	20 249,26	18 518,17	19 197,11	20 872,36	25 318,18	26 406,86	27 463,13	28 149,71	28 853,45	29 574,79	30 240,22	30 845,03	31 461,93	32 091,17
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 066,01	3 100,87	3 335,42	3 708,99	3 942,66	4 120,08	4 284,88	4 392,00	4 501,80	4 603,09	4 695,15	4 789,06	4 884,84
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	25,83	27,01	28,02	29,46	31,97	34,47	37,19	38,64	40,19	41,79	43,46	45,20	47,01	48,89	50,85	52,88
		12	Затраты на теплоснабжение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	18,61	19,73	20,53	22,28	26,08	27,63	29,81	30,97	32,21	33,50	34,84	36,23	37,68	39,19	40,76	42,39
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	2 301,87	2 522,32	2 939,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	100,00	120,00	120,00	120,00	129,41	137,34	145,30	151,55	157,61	163,92	170,47	177,29	184,38	191,76	199,43	207,41
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	30,20	36,24	36,24	0,00	0,00	41,48	43,88	45,77	47,60	49,50	51,48	53,54	55,68	57,91	60,23	62,64
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	5 160,99	3 800,00	4 000,00	36,24	39,08	4 505,54	4 766,86	4 971,84	5 170,71	5 377,54	5 592,64	5 816,35	6 049,00	6 290,96	6 542,60	6 804,30
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	16,07	0,00	18,02	19,07	19,89	20,68	21,51	22,37	23,26	24,19	25,16	26,17	27,22
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	2 229,48	2 229,48	2 229,48	2 214,33	1 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	476,80	444,70	419,10	394,59	371,61	354,72	358,33	361,16	363,91	366,76	369,73	372,82	376,03	379,37	382,84	386,45
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 556,03	1 276,43	1 136,63	1 071,24	1 038,55	855,54	855,54	855,54	855,54	855,54	855,54	855,54	855,54	855,54	855,54	855,54
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	27 715,62	22 852,81	31 178,58	29 648,39	29 859,18	30 182,52	35 283,15	36 824,87	38 271,65	39 344,65	40 385,99	41 456,83	42 472,83	43 428,96	44 409,39	45 414,82
		31	Прибыль	тыс. руб.	105,17	130,70	1 017,64	52,72	508,57	465,51	465,51	465,51	465,51	465,51	465,51	465,51	465,51	465,51	465,51	465,51
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.																

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	12,84	12,84	14,88	14,41	14,06	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,32	0,32	0,32	0,32	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	12,52	12,52	14,56	14,09	13,72	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	12,52	12,52	14,56	14,09	13,72	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,32	0,32	0,32	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,94	0,88	0,88	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	12,20	12,20	14,24	13,12	12,75	12,94	12,94	12,94	12,97	13,03	13,03	13,06	13,06	13,06	13,06	13,06
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	10 512,46	10 782,81	13 179,15	12 967,19	14 439,90	15 369,85	18 643,63	19 445,31	20 223,12	20 728,70	21 246,91	21 778,09	22 268,09	22 713,46	23 167,72	23 631,08
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	3 976,55	4 049,66	4 325,00	4 463,92	4 741,13	4 603,04	5 118,58	5 441,05	5 685,90	5 913,34	6 061,17	6 212,70	6 352,49	6 479,54	6 609,13	6 741,31
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	49,58	51,84	53,78	55,64	61,37	69,35	74,83	77,74	80,85	84,09	87,45	90,95	94,59	98,37	102,31	106,40
		12	Затраты на теплоснабситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	35,72	37,87	39,40	40,88	50,06	53,79	58,04	60,30	62,71	65,22	67,83	70,54	73,37	76,30	79,35	82,53
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	160,43	2 006,12	789,15	854,78	897,01	134,48	142,28	148,40	154,33	160,51	166,93	173,60	180,55	187,77	195,28	203,09
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	3 688,42	848,80	1 463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	8 606,11	10 495,35	11 318,43	7 497,33	7 867,70	10 225,64	7 006,83	7 308,12	7 600,45	7 904,46	8 220,64	8 549,47	8 891,45	9 247,10	9 616,99	10 001,67
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2 581,83	3 148,60	3 418,16	0,00	0,00	3 088,14	2 116,06	2 207,05	2 295,33	2 387,15	2 482,63	2 581,94	2 685,22	2 792,63	2 904,33	3 020,50
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 264,19	2 376,04	1 038,58	711,66	742,26	771,95	802,83	834,94	868,34	903,07	939,20	976,77	1 015,84
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	12,48	100,08	640,98	42,03	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	1 637,20	1 366,04	1 288,62	509,36	95,48	182,83	118,45	118,48	118,51	118,54	118,57	118,60	118,64	118,67	118,71	118,75
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	9 498,52	6 162,77	6 363,35	6 288,07	5 826,90	10 092,51	10 092,51	10 092,51	10 092,51	10 092,51	10 092,51	10 092,51	10 092,51	10 092,51	10 092,51	10 092,51
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	40 759,30	39 279,44	42 879,57	35 793,32	37 249,66	44 858,21	44 082,86	45 641,22	47 085,67	48 257,34	49 379,59	50 536,74	51 659,96	52 745,54	53 863,09	55 013,67
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	748,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	40 759,30	39 279,44	42 879,57	36 541,93	37 249,66	44 858,21	44 082,86	45 641,22	47 085,67	48 257,34	49 379,59	50 536,74	51 659,96	52 745,54	53 863,09	55 013,67
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284,79	10 306,40	10 306,40	12 628,47	12 628,47	12 628,47	12 628,47
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,52	2 059,77	1 833,03	2 091,60	1 813,78	1 535,95	1 258,12
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	40 759,30	39 279,44	42 879,57	36 541,93	37 249,66	44 858,21	44 082,86	45 641,22	47 085,67	53 437,65	61 745,76	62 676,17	66 380,03	67 187,78	68 027,51	68 900,26
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 847,87	60 216,10	0,00	23 220,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 847,87	60 216,10	0,00	23 220,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477,83	45 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,74	15 987,73	8 204,23	8 204,23	8 204,23	8 204,23	8 204,23	8 204,23
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	40 759,30	39 279,44	42 879,57	36 541,93	37 249,66	44 858,21	44 082,86	45 641,22	47 085,67	53 858,38	77 733,49	70 880,40	74 584,27	75 392,02	76 231,74	77 104,49
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	3 341,15	3 220,00	3 011,21	2 786,18	2 921,34	3 467,16	3 407,23	3 527,68	3 630,37	4 132,60	5 964,56	5 428,49	5 712,16	5 774,02	5 838,33	5 905,17
095	ООО "Гранель Инжиниринг"		Зона деятельности ЕТО № 095 ООО "Гранель Инжиниринг"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	14,97	29,52	51,19	51,98	59,18	51,68	51,68	51,68	51,68	51,68	51,68	51,68	51,68	69,72	78,75	78,75
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,14	0,42	0,17	0,41	1,30	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,53	1,73	1,73
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	14,83	29,10	51,02	51,56	57,88	50,54	50,54	50,54	50,54	50,54	50,54	50,54	50,54	68,19	77,01	77,01
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	14,83	29,10	51,02	51,56	57,88	50,54	50,54	50,54	50,54	50,54	50,54	50,54	50,54	68,19	77,01	77,01
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,23	0,55	0,73	0,73	1,21	1,27	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	14,61	28,55	50,29	50,84	56,67	49,27	49,11	48,98	48,98	48,98	48,98	48,98	48,98	66,63	75,45	75,45
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	11 156,54	24 767,64	41 974,48	42 624,37	51 175,50	50 274,22	60 990,47	63 613,06	66 157,58	67 811,52	69 506,81	71 244,48	72 847,48	100 252,28	115 490,74	117 800,55
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	2 097,33	2 850,26	3 945,02	4 321,78	5 243,35	7 301,25	8 118,99	8 630,48	9 018,85	9 379,61	9 614,10	9 854,45	10 076,18	13 866,78	15 974,54	16 294,03
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	24,00	0,00	0,00	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	0,00	518,00	47,65	99,33	203,47	221,20	238,67	247,98	257,90	268,21	278,94	290,10	301,71	423,35	497,	

[illegible]

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,44	3,57	3,76	3,64	3,66	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	2 774,71	1 221,48	2 699,82	3 360,84	3 848,07	3 958,38	4 801,51	4 858,06	5 052,38	5 178,69	5 308,16	5 440,86	5 563,28	5 674,55	5 788,04	5 903,80
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 157,60	1 225,92	869,75	967,17	1 028,10	1 074,36	1 117,34	1 145,27	1 173,90	1 200,32	1 224,32	1 248,81	1 273,78
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	370,81	911,09	1 088,00	896,32	992,26	1 029,17	1 110,47	1 153,78	1 199,93	1 247,93	1 297,85	1 349,76	1 403,75	1 459,90	1 518,30	1 579,03
		12	Затраты на теплоноситель	тыс. руб.	3 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	230,05	897,82	793,94	661,62	778,79	824,90	890,07	924,78	961,77	1 000,24	1 040,25	1 081,86	1 125,13	1 170,14	1 216,95	1 265,62
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	494,85	5 702,39	6 008,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	543,11	0,00	0,00	0,00	17,28	18,33	19,39	20,22	21,03	21,87	22,75	23,66	24,61	25,59	26,61	27,68
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	1 286,64	1 103,05	539,76	1 489,23	1 544,55	1 639,20	1 734,27	1 808,85	1 881,20	1 956,45	2 034,71	2 116,10	2 200,74	2 288,77	2 380,32	2 475,53
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	385,99	143,40	70,17	0,00	0,00	481,90	509,86	531,78	553,05	575,17	598,18	622,11	646,99	672,87	699,78	727,78
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	446,77	463,37	310,28	328,27	342,39	356,09	370,33	385,14	400,55	416,57	433,23	450,56	468,58
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	11,41	12,07	12,59	13,09	13,62	14,16	14,73	15,32	15,93	16,57	17,23
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	439,18	439,18	316,35	12,50	330,28	349,44	364,46	379,04	394,20	409,97	426,37	443,43	461,16	479,61	498,79
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	298,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	204,86	85,49	85,49	51,35	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	399,44	399,44	319,72	248,85	248,85	248,85	248,85	248,85	248,85	248,85	248,85	248,85	248,85	248,85	248,85
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	9 695,01	10 903,33	12 124,45	9 058,48	9 793,91	9 722,45	10 971,36	11 293,86	11 740,80	12 124,69	12 505,28	12 898,74	13 288,98	13 675,31	14 074,39	14 486,68
		31	Прибыль	тыс. руб.	990,55	57,61	0,00	33,65	281,55	288,20	288,20	288,20	288,20	288,20	288,20	288,20	288,20	288,20	288,20	288,20
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	10 685,56	10 960,94	12 124,45	9 092,13	10 075,46	10 010,65	11 259,57	11 582,06	12 029,00	12 412,89	12 793,49	13 186,94	13 577,18	13 963,51	14 362,60	14 774,88
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194,60	3 194,60	3 194,60	3 852,20
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,55	948,27	877,99	945,14
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	10 685,56	10 960,94	12 124,45	9 092,13	10 075,46	10 010,65	11 259,57	11 582,06	12 029,00	12 412,89	12 793,49	13 186,94	17 790,33	18 106,38	18 435,18	19 572,22
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 895,01	0,00	0,00	6 576,00	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 895,01	0,00	0,00	6 576,00	0,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 153,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836,86	7 836,86	7 836,86	7 836,86
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	10 685,56	10 960,94	12 124,45	9 092,13	10 075,46	10 010,65	11 259,57	11 582,06	12 029,00	12 412,89	12 793,49	13 186,94	25 627,19	25 943,24	26 272,04	27 409,08
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	3 109,97	3 067,78	3 223,36	2 497,97	2 754,32	2 796,58	3 145,48	3 235,57	3 360,43	3 467,67	3 574,00	3 683,56	7 157,17	7 245,44	7 335,86	7 653,35
098	ООО "ТРК"		Зона деятельности ЕТО № 098 ООО "ТРК"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	0,00	5,97	5,32	5,32	5,56	6,38	28,49	28,49	28,49	28,49	28,49	28,49	28,49	28,49	28,49	28,35
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,00	0,06	0,02	0,02	0,06	0,14	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	0,00	5,91	5,30	5,30	5,50	6,24	27,97	27,97	27,97	27,97	27,97	27,97	27,97	27,97	27,97	27,83
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал	0,00	5,91	5,30	5,30	5,50	6,24	27,97	27,97	27,97	27,97	27,97	27,97	27,97	27,97	27,97	27,83
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,00	5,89	5,29	5,29	5,49	6,00	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,59
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	0,00	4 697,76	5 853,90	0,00	7 652,86	6 213,21	34 666,89	36 157,57	37 603,87	38 543,97	39 507,57	40 495,26	41 406,40	42 234,53	43 079,22	43 724,35
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	846,99	0,00	0,00	759,71	781,70	3 895,15	4 140,54	4 326,87	4 499,94	4 612,44	4 727,75	4 834,12	4 930,81	5 029,42	5 104,54
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Затраты на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	0,00	20,99	6 779,67	0,00	894,22	949,02	1 004,06	1 047,24	1 089,12	1 132,69	1 178,00	1 225,12	1 274,12	1 325,09	1 378,09	1 433,21
			- в																	

[illegible]

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 253,42	13 837,24	17 339,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	56,39	649,47	311,24	335,83	348,93	362,88	377,40	392,49	408,19	424,52	441,50	459,16	477,53
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 197,49	326,26	522,93	553,26	577,05	600,13	624,13	649,10	675,06	702,06	730,15	759,35	789,73
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 424,78	1 116,23	3 148,40	3 970,58	3 675,75	3 312,86	2 798,16	2 889,24	3 003,41	3 116,77	2 405,43	1 578,54	1 123,28
		20	Оплата труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 552,12	20 675,60	35 603,62	70 362,03	78 388,31	84 444,82	91 194,06	95 497,25	99 360,99	103 548,52	112 647,53	122 375,89	130 668,52
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 424,78	1 116,23	10 752,29	21 249,33	23 673,27	25 502,34	27 540,61	28 840,17	30 007,02	31 271,65	34 019,55	36 957,52	39 461,89
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	852,51	6 244,03	26 826,94	53 017,02	59 064,74	63 628,25	68 713,73	71 956,13	74 867,42	78 022,68	84 878,69	92 208,90	98 457,30
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	38,45	1 719,30	2 755,72	5 446,02	6 067,26	6 536,03	7 058,42	7 391,49	7 690,54	8 014,66	8 718,92	9 471,89	10 113,74
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	423,15	678,23	1 340,35	1 493,25	1 608,62	1 737,19	1 819,16	1 892,76	1 972,53	2 145,86	2 331,18	2 489,15
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	31 720,66	30 228,96	67 803,26	116 520,39	124 852,80	129 445,64	133 763,33	139 354,84	143 985,19	149 102,51	156 075,75	163 517,48	171 992,42
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1,12	33,00	178,27	302,84	322,07	331,60	340,35	352,41	361,88	372,58	388,10	404,80	424,16
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	92 285,74	178 210,45	497 413,98	988 802,48	1 203 945,15	1 334 201,84	1 405 544,37	1 522 017,25	1 592 016,12	1 667 589,66	1 765 651,84	1 910 099,25	2 026 663,11
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	13 161,94	5 306,99	9 168,46	9 168,46	9 168,46	9 168,46	9 168,46	9 168,46	9 168,46	9 168,46	9 168,46	9 168,46	9 168,46
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	105 447,68	183 517,37	506 582,44	997 970,94	1 213 113,61	1 343 370,30	1 414 712,83	1 531 185,71	1 601 184,58	1 676 758,12	1 774 820,30	1 919 267,72	2 035 831,57
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 568,88	176 440,16	210 663,37	230 482,64	259 899,94	275 030,36	287 017,77	292 199,81	319 754,40	346 341,65
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 334,98	40 099,27	44 266,23	45 099,03	47 716,86	45 161,32	41 616,02	36 384,68	37 517,05	37 913,11
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	105 447,68	183 517,37	506 582,44	1 094 874,80	1 429 653,05	1 598 299,89	1 690 294,49	1 838 802,51	1 921 376,27	2 005 391,91	2 103 404,78	2 276 539,16	2 420 086,34
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	604 883,33	917 647,27	1 070 836,00	382 958,64	258 427,73	364 183,62	151 304,26	119 874,03	51 820,38	357 448,43	351 051,08	429 985,73
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	604 883,33	1 219 564,69	1 122 631,42	485 059,20	437 325,86	364 183,62	151 304,26	119 874,03	51 820,38	357 448,43	351 051,08	588 123,61
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	105 447,68	183 517,37	506 582,44	1 094 874,80	1 429 653,05	1 598 299,89	1 690 294,49	1 838 802,51	1 921 376,27	2 005 391,91	2 103 404,78	2 276 539,16	2 420 086,34
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал				2 470,94	2 336,46	1 772,95	2 113,13	2 265,21	2 338,11	2 413,81	2 457,57	2 513,29	2 553,60	2 589,03	2 632,37	2 688,55
102	ООО УК "Четыре Солнца"		Зона деятельности ЕТО № 102 ООО УК "Четыре Солнца"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	38,81	44,16	48,68	48,68	48,68	48,68	56,56	56,56	56,56	56,56	56,56	56,56	56,56
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,50	0,97	1,07	1,07	1,07	1,07	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	38,30	43,19	47,61	47,61	47,61	47,61	55,32	55,32	55,32	55,32	55,32	55,32	55,32
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпущено в сеть	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	38,30	43,19	47,61	47,61	47,61	47,61	55,32	55,32	55,32	55,32	55,32	55,32	55,32
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	37,64	42,52	46,94	46,94	46,94	46,94	54,65	54,65	54,65	54,65	54,65	54,65	54,65
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	35 239,45	42 362,98	48 901,27	59 697,33	62 264,32	64 754,89	77 122,04	79 050,09	81 026,34	82 849,43	84 506,42	86 196,55	87 920,48
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 334,45	4 148,10	5 838,53	6 492,45	6 901,47	7 212,04	8 715,12	8 933,00	9 156,32	9 362,34	9 549,59	9 740,58	9 935,39
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	310,00	366,33	378,01	407,88	423,78	440,74	532,59	553,90	576,05	599,09	623,06	647,98	673,90
		12	Затраты на теплоснабжение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	298,87	314,03	338,84	352,05	366,13	380,78	396,01	411,85	428,32	445,46	463,27	481,81
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	239,03	42,33	44,79	46,71	48,58	50,53	52,55	54,65	56,83	59,11	61,47	63,93
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 116,69	2 114,00	2 894,27	3 062,14	3 193,81	3 321,57	3 462,76	3 601,27	3 745,32	3 895,13	4 050,94	4 212,98	4 381,50
		20	Оплата труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 971,93	2 752,48	3 768,42	3 986,99	4 158,43	4 324,77	4 508,61	4 688,95	4 876,51	5 071,57	5 274,43	5 485,41	5 704,83
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 116,69	2 114,00	1 138,06	1 204,07	1 255,85	1 306,08	1 361,60	1 416,06	1 472,71	1 531,61	1		

№ зоны деятель-ности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	117 518,20	89 307,88	104 728,11	118 095,65	122 544,98	126 766,29	142 310,51	146 324,61	150 087,51	153 730,55	157 241,11	160 842,78	164 538,23
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	117 518,20	89 307,88	104 728,11	118 095,65	122 544,98	126 766,29	142 310,51	146 324,61	150 087,51	153 730,55	157 241,11	160 842,78	164 538,23
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал				3 122,56	2 100,33	2 231,10	2 515,88	2 610,67	2 700,59	2 604,05	2 677,50	2 746,36	2 813,02	2 877,26	2 943,16	3 010,78
103	ООО УК "ТЭР"		Зона деятельности ЕТО № 103 ООО УК "ТЭР"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	21,64	21,96	21,81	21,81	21,81	21,81	21,81	21,81	21,81	21,81	21,81	21,81	21,81
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,04	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	21,61	21,47	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпущено в сеть	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	21,61	21,47	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	19,92	19,78	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	20 481,48	21 387,34	22 388,53	27 157,29	28 325,05	29 458,05	30 194,51	30 949,37	31 723,10	32 436,87	33 085,61	33 747,32	34 422,27
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 266,27	2 401,24	3 704,02	4 118,87	4 378,36	4 575,38	4 758,40	4 877,36	4 999,29	5 111,77	5 214,01	5 318,29	5 424,66
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	10,24	20,42	20,56	22,19	23,05	23,97	24,93	25,93	26,97	28,04	29,17	30,33	31,55
		12	Затраты на теплоснабжение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	823,28	887,60	942,00	996,63	1 039,49	1 081,07	1 124,31	1 169,28	1 216,05	1 264,70	1 315,28	1 367,89	1 422,61
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	6 608,93	12 502,99	13 269,17	14 313,80	14 929,30	15 526,47	16 147,53	16 793,43	17 465,16	18 163,77	18 890,32	19 645,94	20 431,77
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007,29	4 322,77	4 508,65	4 688,99	4 876,55	5 071,62	5 274,48	5 485,46	5 704,88	5 933,07	6 170,40
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 144,38	3 750,90	771,49	832,22	868,01	902,73	938,84	976,39	1 015,45	1 056,06	1 098,31	1 142,24	1 187,93
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	324,91	53,96	57,27	61,78	64,43	67,01	69,69	72,48	75,38	78,39	81,53	84,79	88,18
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	48,96	62,54	100,07	107,94	112,59	117,09	121,77	126,64	131,71	136,98	142,46	148,16	154,08
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	19 650,00	25 303,21	24 771,57	25 710,45	26 417,39	27 095,31	27 792,77	28 510,41	29 248,86	30 008,82	30 790,98	31 596,05	32 424,80
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	33,92	16,50	16,50	16,78	16,98	17,18	17,39	17,60	17,83	18,06	18,30	18,56	18,82
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	52 990,74	67 113,64	70 048,46	77 660,72	80 683,29	83 553,26	86 066,69	88 590,50	91 194,28	93 788,94	96 370,84	99 032,64	101 777,06
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 353,99	2 383,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	52 990,74	69 467,63	72 431,46	80 043,71	83 066,28	85 936,25	88 449,68	90 973,50	93 577,28	96 171,93	98 753,84	101 415,64	104 160,06
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	52 990,74	69 467,63	72 431,46	80 043,71	83 066,28	85 936,25	88 449,68	90 973,50	93 577,28	96 171,93	98 753,84	101 415,64	104 160,06
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	52 990,74	69 467,63	72 431,46	80 043,71	83 066,28	85 936,25	88 449,68	90 973,50	93 577,28	96 171,93	98 753,84	101 415,64	104 160,06
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал				2 660,39	3 511,19	3 687,87	4 075,45	4 229,34	4 375,47	4 503,44	4 631,94	4 764,51	4 896,62	5 028,08	5 163,60	5 303,34
104	ООО "Гранд Сервис Билдинг"		Зона деятельности ЕТО № 104 ООО "Гранд Сервис Билдинг"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	23,91	22,31	25,07	25,07	25,07	25,07	25,07	25,07	25,07	25,07	25,07	25,07	25,07
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,52	0,49	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	23,38	21,82	24,52	24,52	24,52	24,52	24,52	24,52	24,52	24,52	24,52	24,52	24,52
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпущено в сеть	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	23,38	21,82	24,52	24,52									

№ зоны деятель-ности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 652,01	7 197,12	7 638,16	8 081,17	8 428,66	8 765,81	9 116,44	9 481,10	9 860,34	10 254,76	10 664,95	11 091,55	11 535,21
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,72	2 440,51	2 545,46	2 647,27	2 753,17	2 863,29	2 977,82	3 096,94	3 220,81	3 349,65	3 483,63
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	291,91	2 173,53	2 169,56	2 295,39	2 394,10	2 489,86	2 589,45	2 693,03	2 800,75	2 912,78	3 029,30	3 150,47	3 276,49
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	800,00	1 103,06	908,28	939,89	964,23	987,52	1 011,44	1 036,01	1 061,24	1 087,15	1 113,77	1 141,12	1 169,22
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	12,50	12,65	12,76	12,87	12,98	13,10	13,23	13,36	13,49	13,63	13,78
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	31 484,06	37 803,80	42 297,90	48 898,93	51 047,40	53 090,29	54 686,67	56 279,46	57 921,19	59 512,16	61 046,94	62 626,20	64 251,38
		31	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	31 484,06	37 803,92	42 297,90	48 898,93	51 047,40	53 090,29	54 686,67	56 279,46	57 921,19	59 512,16	61 046,94	62 626,20	64 251,38
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	31 484,06	37 803,92	42 297,90	48 898,93	51 047,40	53 090,29	54 686,67	56 279,46	57 921,19	59 512,16	61 046,94	62 626,20	64 251,38
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	31 484,06	37 803,92	42 297,90	48 898,93	51 047,40	53 090,29	54 686,67	56 279,46	57 921,19	59 512,16	61 046,94	62 626,20	64 251,38
105	ООО "Тепло"	43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал				1 346,37	1 732,85	1 724,83	1 994,01	2 081,62	2 164,93	2 230,03	2 294,98	2 361,92	2 426,80	2 489,39	2 553,79	2 620,06
			Зона деятельности ЕТО № 105 ООО "Тепло"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал				8,32	8,36	206,64	206,64	206,64	206,64	206,64	206,64	210,42	227,27	238,84	292,77	343,34
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал				0,15	0,18	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,63	5,00	5,25	6,44	7,55
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал				8,18	8,18	202,10	202,10	202,10	202,10	202,10	202,10	205,79	222,27	233,58	286,33	335,78
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал				8,18	8,18	202,10	202,10	202,10	202,10	202,10	202,10	205,79	222,27	233,58	286,33	335,78
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал				2,08	2,09	14,57	14,57	14,61	14,61	14,75	15,00	15,14	15,66	15,76	16,39	16,39
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал				6,09	6,09	187,53	187,53	187,49	187,49	187,34	187,10	190,65	206,61	217,82	269,94	319,39
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.				8 030,25	7 739,85	192 851,89	229 306,91	239 167,11	248 733,79	254 952,14	261 325,94	272 759,15	301 255,15	322 940,66	403 351,01	482 111,57
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.				1 367,38	1 124,97	6 541,62	7 274,28	7 732,56	8 080,52	8 403,74	8 613,84	8 990,50	9 928,89	10 643,04	13 307,28	15 917,89
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.				0,00	180,06	189,80	204,80	212,78	221,29	230,15	239,35	253,47	284,72	311,19	396,71	483,84
		12	Затраты на теплоноситель	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.				581,19	1 213,32	1 287,68	1 362,36	1 420,94	1 477,78	1 536,89	1 598,37	1 662,30	1 728,79	1 797,95	1 869,86	1 944,66
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.				245,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.				2 233,86	9 799,80	10 400,33	11 995,23	12 511,02	13 011,46	13 531,92	14 073,20	14 636,60	15 226,18	15 836,78	19 285,39	20 056,81
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.				245,11	0,00	3 120,10	3 598,57	3 753,31	3 903,44	4 059,58	4 221,96	4 390,98	4 567,85	4 751,03	5 785,62	6 017,04
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.				674,63	2 959,54	2 623,91	3 026,29	3 156,42	3 282,67	3 413,98	3 550,54	3 692,68	3 841,43	3 995,47	4 865,53	5 060,15
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.				1 940,74	3 104,92	3 295,19	3 800,51	3 963,93	4 122,48	4 287,38	4 458,88	4 637,38	4 824,18	5 017,64	6 110,28	6 354,69
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.				33,73	264,00	280,18	323,14	337,04	350,52	364,54	379,12	394,30	410,18	426,63	519,53	540,31
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.				0,00	36 310,49	35 626,65	36 674,57	37 482,19	38 250,37	39 034,66	39 835,40	40 654,57	41 503,51	42 361,77	43 524,22	44 425,38
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.				7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.				15 114,67	65 169,35	256 217,34	297 566,65	309 737,28	321 434,33	329 814,98	338 296,60	352 071,94	383 570,90	408 082,16	499 015,44	582 912,34
		31	Прибыль	тыс. руб.				1 390,61	3 099,77	3 168,27	3 168,27	3 168,27	3 168,27	3 168,27	3 168,27	3 168,27	3 168,27	3 168,27	3 168,27	3 168,27
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.				0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0						

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
107	ООО "Лесная сказка"		Зона деятельности ЕТО № 107 ООО "Лесная сказка"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал						5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал						0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал						5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал						5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал						0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал						5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.						5 454,34	6 616,11	6 900,61	7 176,63	7 356,05	7 539,95	7 728,44	7 902,33	8 060,38	8 221,59	8 386,02
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.						83,28	92,61	98,44	102,87	106,99	109,66	112,41	114,94	117,23	119,58	121,97
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.						1,23	1,32	1,37	1,43	1,49	1,55	1,61	1,67	1,74	1,81	1,88
		12	Затраты на теплоноситель	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.						100,00	105,80	110,35	114,76	119,35	124,13	129,09	134,26	139,63	145,21	151,02
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.						1 044,16	32,55	33,95	35,31	36,72	38,19	39,71	41,30	42,96	44,67	46,46
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.						313,25	9,76	10,18	10,59	11,02	11,46	11,91	12,39	12,89	13,40	13,94
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.						533,00	16,61	17,33	18,02	18,74	19,49	20,27	21,08	21,93	22,80	23,72
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.						402,59	12,55	13,09	13,61	14,16	14,72	15,31	15,92	16,56	17,22	17,91
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.						950,62	950,62	950,62	950,62	950,62	950,62	950,62	950,62	950,62	950,62	950,62
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.						8 882,46	7 837,94	8 135,94	8 423,85	8 615,13	8 809,76	9 009,38	9 194,52	9 363,93	9 536,91	9 713,54
		31	Прибыль	тыс. руб.						171,41	171,41	171,41	171,41	171,41	171,41	171,41	171,41	171,41	171,41	171,41
		32	Суммарная корректировка НБВ	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НБВ без изменений	тыс. руб.						9 053,87	8 009,35	8 307,35	8 595,25	8 786,53	8 981,17	9 180,79	9 365,93	9 535,34	9 708,32	9 884,95
			Изменение НБВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.						0,00	448,52	448,52	448,52	448,52	448,52	448,52	448,52	448,52	448,52	448,52
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.						0,00	93,74	83,87	74,01	64,14	54,27	44,40	34,54	24,67	14,80	4,93
		37	ИТОГО НБВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.						9 053,87	8 551,61	8 839,74	9 117,78	9 299,19	9 483,96	9 673,71	9 848,98	10 008,52	10 171,64	10 338,40
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.						4 485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.						4 485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	ИТОГО НБВ	тыс. руб.						9 053,87	8 551,61	8 839,74	9 117,78	9 299,19	9 483,96	9 673,71	9 848,98	10 008,52	10 171,64	10 338,40
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал						1 741,49	1 644,88	1 700,31	1 753,79	1 788,68	1 824,22	1 860,72	1 894,43	1 925,12	1 956,49	1 988,57
108	ООО «ТермоТрон»		Зона деятельности ЕТО № 108 ООО «ТермоТрон»																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал							0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал							0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал							0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Затраты на теплоноситель	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.							1 411,48	1 466,11	1 518,89	1 564,45	1 611,39	1 659,73	1 707,86	1 755,68	1 804,84	1 855,38
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.							1 411,48	1 466,11	1 518,89	1 564,45	1 611,39	1 659,73	1 707,86	1 755,68	1 804,84	1 855,38
		31	Прибыль	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.							1 411,48	1 466,11	1 518,89	1 564,45	1 611,39	1 659,73	1 707,86	1 755,68	1 804,84	1 855,38
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.							1 411,48	1 466,11	1 518,89	1 564,45	1 611,39	1 659,73	1 707,86	1 755,68	1 804,84	1 855,38
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.							1 411,48	1 466,11	1 518,89	1 564,45	1 611,39	1 659,73	1 707,86	1 755,68	1 804,84	1 855,38
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал							2 106,69	2 188,22	2 266,99	2 335,00	2 405,05	2 477,21	2 549,05	2 620,42	2 693,79	2 769,22
109	ФАУ МО РФ ЦСКА		Зона деятельности ЕТО № 109 ФАУ МО РФ ЦСКА																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал							10,85	10,85	10,85	10,85	10,85	10,85	10,85	10,85	10,85	10,85
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал							0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал							10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал							10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал							0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал							10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.							14 641,09	15 270,66	15 881,48	16 278,52	16 685,48	17 102,62	17 487,43	17 837,18	18 193,92	18 557,80
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.							4 697,66	4 993,62	5 218,33	5 427,06	5 562,74	5 701,81	5 830,10	5 946,70	6 065,63	6 186,95
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.							3,32	3,45	3,59	3,73	3,88	4,04	4,20	4,36	4,54	4,72
		12	Затраты на теплоснабжение	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.							3 080,12	3 231,20	3 360,45	3 494,86	3 634,66	3 780,04	3 931,25	4 088,50	4 252,04	4 422,12
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.							936,36	982,29	1 021,58	1 062,44	1 104,94	1 149,14	1 195,10	1 242,91	1 292,62	1 344,33
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.							5 178,42	5 432,42	5 649,72	5 875,70	6 110,73	6 355,16	6 609,37	6 873,74	7 148,69	7 434,64
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.							28 536,98	29 913,63	31 135,14	32 142,33	33 102,43	34 092,81	35 057,44	35 993,39	36 957,45	37 950,56
		31	Прибыль	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.							28 536,98	29 913,63	31 135,14	32 142,33	33 102,43	34 092,81	35 057,44	35 993,39	36 957,45	37 950,56
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.							28 536,98	29 913,63	31 135,14	32 142,33	33 102,43	34 092,81	35 057,44	35 993,39	36 957,45	37 950,56
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.							28 536,98	29 913,63	31 135,14	32 142,33	33 102,43	34 092,81	35 057,44	35 993,39	36 957,45	37 950,56
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал							2 775,46	2 909,35	3 028,15	3 126,11	3 219,49	3 315,81	3 409,63	3 500,66	3 594,42	3 691,01
110	АО "ОЭЗ "Технополис Москва"		Зона деятельности ЕТО № 110 АО "ОЭЗ "Технополис Москва"																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал							27,42	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал							0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

№ зоны деятельности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал							26,82	26,82	26,82	26,82	26,82	26,82	26,82	26,82	26,82	26,82
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал							26,82	26,82	26,82	26,82	26,82	26,82	26,82	26,82	26,82	26,82
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал							0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал							26,64	26,64	26,64	26,64	26,64	26,64	26,64	26,64	26,64	26,64
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.							33 461,23	34 900,06	36 296,06	37 203,46	38 133,55	39 086,89	39 966,34	40 765,67	41 580,98	42 412,60
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.							3 765,69	4 002,92	4 183,06	4 350,38	4 459,14	4 570,62	4 673,45	4 766,92	4 862,26	4 959,51
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.							573,43	595,79	619,62	644,41	670,18	696,99	724,87	753,87	784,02	815,38
		12	Затраты на теплоноситель	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.							438,20	455,29	473,50	492,44	512,14	532,62	553,93	576,09	599,13	623,10
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.							2 484,19	2 591,01	2 694,65	2 802,44	2 914,53	3 031,12	3 152,36	3 278,45	3 409,59	3 545,98
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.							745,26	777,31	808,40	840,73	874,36	909,34	945,71	983,54	1 022,88	1 063,80
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.							18 193,13	18 975,43	19 734,45	20 523,83	21 344,78	22 198,57	23 086,52	24 009,98	24 970,38	25 969,19
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.							59 661,12	62 297,81	64 809,74	66 857,69	68 908,69	71 026,15	73 103,19	75 134,52	77 229,25	79 389,55
		31	Прибыль	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НБВ	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НБВ без изменений	тыс. руб.							59 661,12	62 297,81	64 809,74	66 857,69	68 908,69	71 026,15	73 103,19	75 134,52	77 229,25	79 389,55
			Изменение НБВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.							1 171,55	1 171,55	1 171,55	1 171,55	1 171,55	1 171,55	1 171,55	1 171,55	1 171,55	1 171,55
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.							244,85	219,08	193,31	167,53	141,76	115,98	90,21	64,44	38,66	12,89
		37	ИТОГО НБВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.							61 077,53	63 688,45	66 174,60	68 196,78	70 222,00	72 313,68	74 364,95	76 370,51	78 439,46	80 573,99
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	ИТОГО НБВ	тыс. руб.							61 077,53	63 688,45	66 174,60	68 196,78	70 222,00	72 313,68	74 364,95	76 370,51	78 439,46	80 573,99
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал							2 292,48	2 390,48	2 483,79	2 559,69	2 635,71	2 714,22	2 791,21	2 866,49	2 944,14	3 024,26
111	ООО «Сберэнергодевелопмент»		Зона деятельности ЕТО № 111 ООО «Сберэнергодевелопмент»																	
			Баланс производства, передачи и отпуска тепловой энергии																	
		1	Выработано тепловой энергии на собственных источниках ЕТО	тыс. Гкал							2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
		2	Расход тепловой энергии на собственные нужды источников	тыс. Гкал							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников ТСО	тыс. Гкал							2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
		4	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Всего отпуск в сеть	тыс. Гкал							2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
		6	Потери в сетях	тыс. Гкал							0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал							2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
			Затраты на производство и передачу тепловой энергии																	
		8	Затраты на топливо	тыс. руб.							2 475,34	2 581,78	2 685,05	2 752,18	2 820,98	2 891,51	2 956,56	3 015,70	3 076,01	3 137,53
		9	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.							416,74	442,99	462,93	481,45	493,48	505,82	517,20	527,54	538,10	548,86
		10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Затраты на воду на технологические цели	тыс. руб.							1,10	1,14	1,19	1,23	1,28	1,34	1,39	1,44	1,50	1,56
		12	Затраты на теплоноситель	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Затраты на покупную тепловую энергию на технологические цели	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Затраты на водоотведение	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.							154,10	160,73	167,16	173,84	180,80	188,03	195,55	203,37	211,50	219,97
			- в том числе на ремонты	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Оплата труда	тыс. руб.							1 728,00	1 802,30	1 874,40	1 949,37	2 027,35	2 108,44	2 192,78	2 280,49	2 371,71	2 466,58
		21	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.							533,95	556,91	579,19	602,35	626,45	651,51	677,57	704,67	732,86	762,17
		22	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.							724,17	755,31	785,52	816,94	849,62	883,61	918,95	955,71	993,94	1 033,69
		23	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.							4 052,15	4 226,39	4 395,45	4 571,27	4 754,12	4 944,28	5 142,05	5 347,73	5 561,64	5 784,11
		24	Прочие операционные расходы	тыс. руб.							69,00	71,97	74,85	77,84	80,95	84,19	87,56	91,06	94,70	98,49
		25	Расходы на арендную плату	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ зоны деятель-ности ЕТО	Наименование ЕТО	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.
		27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	Налог на прибыль	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Итого расходы на производство тепловой энергии	тыс. руб.							10 154,55	10 599,52	11 025,72	11 426,47	11 835,03	12 258,71	12 689,61	13 127,72	13 581,96	14 052,96
		31	Прибыль	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Суммарная корректировка НВВ	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	ИТОГО НВВ без изменений	тыс. руб.							10 154,55	10 599,52	11 025,72	11 426,47	11 835,03	12 258,71	12 689,61	13 127,72	13 581,96	14 052,96
			Изменение НВВ от реализации проектов на объектах ЕТО																	
		34	Изменение условно-постоянных эксплуатационных затрат объектов теплоснабжения	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	Прирост амортизационных отчислений от ввода основных средств	тыс. руб.							1 171,55	1 171,55	1 171,55	1 171,55	1 171,55	1 171,55	1 171,55	1 171,55	1 171,55	1 171,55
		36	Прирост налога на имущество от ввода основных средств	тыс. руб.							244,85	219,08	193,31	167,53	141,76	115,98	90,21	64,44	38,66	12,89
		37	ИТОГО НВВ с учетом изменений от реализации проектов на объектах ЕТО	тыс. руб.							11 570,96	11 990,16	12 390,58	12 765,56	13 148,34	13 546,25	13 951,37	14 363,71	14 792,17	15 237,40
		38	Капитальные вложения, всего	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	Источники финансирования всего	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	- в том числе заемные средства	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Возврат % по займу и выплата основного долга	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	ИТОГО НВВ	тыс. руб.							11 570,96	11 990,16	12 390,58	12 765,56	13 148,34	13 546,25	13 951,37	14 363,71	14 792,17	15 237,40
		43	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал							5 417,65	5 613,92	5 801,40	5 976,97	6 156,19	6 342,50	6 532,18	6 725,24	6 925,86	7 134,31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной книге приведены результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предусмотренных «Актуализацией схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года (актуализация на 2026 год)» проектов строительства и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей на период до 2035 года по теплоснабжающим организациям города Москвы.

В целом по зонам деятельности ЕТО рост тарифа на тепловую энергию на период 2024-2034 гг. составит 111 % при прогнозном росте платежей граждан за коммунальные услуги – 55 %.

По отношению к утвержденной Актуализации схемы прогнозный тариф на тепловую энергию в 2034 г. увеличился с 3 931 руб./Гкал до 4 936 руб./Гкал. На изменение тарифа в основном повлияли изменения величины удельных капитальных вложений в строительство тепловых сетей, прогнозных значений цен и тарифов используемых материалов и ресурсов, принятых в соответствии с актуальными прогнозами Минэкономразвития России, а также изменение мероприятий по строительству и реконструкции источников и тепловых сетей.