

INFORME DE LA PRUEBA DE FUGA

No. de Informe	Fecha del Informe
SIR2023-PF-056	07 de marzo de 2023

DATOS DEL PERMISIONARIO DE LA FUENTE SELLADA			
Razón Social:	DEACERO, S.A.P.I. DE C.V. (PLANTA 3M)		
Domicilio:	Carretera Monclova Km. 4 No. 2125		
Colonia:	Santa Cruz - Ojo Caliente	C.P.:	25900
Ciudad:	Ramos Arizpe	Estado:	Coahuila
Teléfono:	81 8029 7644	Fax:	
Número de Licencia, Permiso o Autorización que ampara a la fuente sellada:		A00.200/0700/2022	E-mail: umorales@deacero.com
		Vence:	13 de abril de 2027

DATOS DE LA FUENTE SELLADA	
Fabricante:	ECKERT&ZIGLER ISOTOPE PRODUCTS
Radionúclido:	Co-60
No. de Serie:	I4-727
Actividad Original:	130 MBq

DATOS DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR PRUEBAS DE FUGA			
Razón Social:	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA RADIACION, S.A. DE C.V.		
Autorización de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias para realizar la prueba de fuga:			A00.200/1920/2021
Domicilio:	De los Reyes No. 4	Vence:	11 de octubre de 2023
Colonia:	Industrial Puente de Vigas	C.P.:	54070
Ciudad:	Tlalnepantla	Estado:	Estado de México
Teléfono:	(55) 5361 9165	Fax:	(55) 5398 7118
		E-mail:	sirsa@sirradiacion.com.mx

DATOS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN UTILIZADO PARA LA PRUEBA DE FUGA			
Datos del equipo de medición:	Espectrómetro Multicanal / Centelleo		
Marca:	S.E. International / Ludlum		
Modelo y No. Serie:	URSA II;200056 / 44-10;PR-308031		
Intervalo de operación:	0 - 2.0 KV (4096 Canales)		
Resolución:	0.1 V		
Eficiencia para la energía de interés:	1.17%		
Fecha de la última calibración:	07 de marzo de 2023		
Patrón de referencia:	Puntual		
Marca:	EBERLINE	EBERLINE	
Radionúclido(s):	Co-60	Cs-137	
No. de Serie:	6013-09	6012-09	
Actividad:	44.4 KBq	144.3 KBq	
Fecha de calibración:	17 de marzo de 2009	17 de marzo de 2009	

DATOS DE LA PRUEBA DE FUGA	
Fecha de obtención de la muestra o frotis:	02 de marzo de 2023
Lugar y fecha de la medición:	Tlalnepantla, Estado de México a 07 de marzo de 2023
Método de prueba:	Vía húmeda (Sobre una superficie equivalente)
Tiempo de medición de la radiación de fondo, con un nivel de confianza (NC) del 95%:	300 segundos
Lectura de radiación de fondo:	78.6cpm
Tiempo de medición del patrón de referencia, con un nivel de confianza (NC) del 95%:	300 segundos
Tiempo de medición de la muestra, con un nivel de confianza (NC) del 95%:	300 segundos
Actividad mínima detectable:	13.17Bq
Actividad de la muestra menor a:	13.17Bq
"El período límite entre la fecha de obtención del frotis y la fecha de medición no debe ser mayor a 30 días naturales."	

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE FUGA			
La fuente de:	Co-60	No. serie:	I4-727
	Núclido(s)		SI es hermética.
			si/no
Declaramos que la prueba de fuga que avala el presente informe se realizó conforme a lo requerido en la NOM-002-NUCL-2015,			
"Pruebas de fuga y hermeticidad de fuentes selladas"			

Ing. M. Saul De la Fuente Barrueta

Nombre y firma de quién realizó
la prueba de fuga.

Ing. Fco. Javier Garcia Villanueva

Nombre y firma del Encargado de Seguridad
Radiológica como responsable del servicio.

Nota: Este informe no puede ser reproducido sin autorización de

SERVICIOS INTEGRALES PARA LA RADIACIÓN, S.A. DE C.V.

FO-MET-10. Rev.2

(55) 53 62 0101

www.sirradiacion.com.mx

ventas@sirradiacion.com.mx

SU ENLACE CON LA RADIACIÓN

INFORME DE LA PRUEBA DE FUGA

No. de Informe	Fecha del Informe
SIR2023-PF-057	07 de marzo de 2023

DATOS DEL PERMISIONARIO DE LA FUENTE SELLADA			
Razón Social:	DEACERO, S.A.P.I. DE C.V. (PLANTA 3M)		
Domicilio:	Carretera Monclova Km. 4 No. 2125		
Colonia:	Santa Cruz - Ojo Caliente	C.P.:	25900
Ciudad:	Ramos Arizpe	Estado:	Coahuila
Teléfono:	81 8029 7644	Fax:	
Número de Licencia, Permiso o Autorización que ampara a la fuente sellada:		A00.200/0700/2022	E-mail: umorales@deacero.com
		Vence:	13 de abril de 2027

DATOS DE LA FUENTE SELLADA	
Fabricante:	ECKERT&ZIGLER ISOTOPE PRODUCTS
Radionúclido:	Co-60
No. de Serie:	I4-726
Actividad Original:	130 MBq

DATOS DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR PRUEBAS DE FUGA			
Razón Social:	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA RADIACION, S.A. DE C.V.		
Autorización de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias para realizar la prueba de fuga:			A00.200/1920/2021
Domicilio:	De los Reyes No. 4	Vence:	11 de octubre de 2023
Colonia:	Industrial Puente de Vigas	C.P.:	54070
Ciudad:	Tlalnepantla	Estado:	Estado de México
Teléfono:	(55) 5361 9165	Fax:	(55) 5398 7118
		E-mail:	sirsa@sirradiacion.com.mx

DATOS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN UTILIZADO PARA LA PRUEBA DE FUGA			
Datos del equipo de medición:	Espectrómetro Multicanal / Centelleo		
Marca:	S.E. International / Ludlum		
Modelo y No. Serie:	URSA II;200056 / 44-10;PR-308031		
Intervalo de operación:	0 - 2.0 KV (4096 Canales)		
Resolución:	0.1 V		
Eficiencia para la energía de interés:	1.17%		
Fecha de la última calibración:	07 de marzo de 2023		
Patrón de referencia:	Puntual		
Marca:	EBERLINE	EBERLINE	
Radionúclido(s):	Co-60	Cs-137	
No. de Serie:	6013-09	6012-09	
Actividad:	44.4 KBq	144.3 KBq	
Fecha de calibración:	17 de marzo de 2009	17 de marzo de 2009	

DATOS DE LA PRUEBA DE FUGA	
Fecha de obtención de la muestra o frotis:	02 de marzo de 2023
Lugar y fecha de la medición:	Tlalnepantla, Estado de México a 07 de marzo de 2023
Método de prueba:	Vía húmeda (Sobre una superficie equivalente)
Tiempo de medición de la radiación de fondo, con un nivel de confianza (NC) del 95%:	300 segundos
Lectura de radiación de fondo:	78.6cpm
Tiempo de medición del patrón de referencia, con un nivel de confianza (NC) del 95%:	300 segundos
Tiempo de medición de la muestra, con un nivel de confianza (NC) del 95%:	300 segundos
Actividad mínima detectable:	13.17Bq
Actividad de la muestra menor a:	13.17Bq
"El período límite entre la fecha de obtención del frotis y la fecha de medición no debe ser mayor a 30 días naturales."	

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE FUGA			
La fuente de:	Co-60	No. serie:	I4-726
	Núclido(s)		SI es hermética.
			si/no
Declaramos que la prueba de fuga que avala el presente informe se realizó conforme a lo requerido en la NOM-002-NUCL-2015, "Pruebas de fuga y hermeticidad de fuentes selladas"			

Ing. M. Saul De la Fuente Barrueta

Nombre y firma de quién realizó
la prueba de fuga.

Ing. Fco. Javier Garcia Villanueva

Nombre y firma del Encargado de Seguridad
Radiológica como responsable del servicio.

Nota: Este informe no puede ser reproducido sin autorización de

SERVICIOS INTEGRALES PARA LA RADIACIÓN, S.A. DE C.V.

FO-MET-10. Rev.2

(55) 53 62 0101

www.sirradiacion.com.mx

ventas@sirradiacion.com.mx

SU ENLACE CON LA RADIACIÓN

INFORME DE LA PRUEBA DE FUGA

No. de Informe	Fecha del Informe
SIR2023-PF-058	07 de marzo de 2023

DATOS DEL PERMISIONARIO DE LA FUENTE SELLADA			
Razón Social:	DEACERO, S.A.P.I. DE C.V. (PLANTA 3M)		
Domicilio:	Carretera Monclova Km. 4 No. 2125		
Colonia:	Santa Cruz - Ojo Caliente	C.P.:	25900
Ciudad:	Ramos Arizpe	Estado:	Coahuila
Teléfono:	81 8029 7644	Fax:	
Número de Licencia, Permiso o Autorización que ampara a la fuente sellada:		A00.200/0700/2022	E-mail: umorales@deacero.com
		Vence:	13 de abril de 2027

DATOS DE LA FUENTE SELLADA	
Fabricante:	ECKERT&ZIGLER ISOTOPE PRODUCTS
Radionúclido:	Co-60
No. de Serie:	I4-725
Actividad Original:	130 MBq

DATOS DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR PRUEBAS DE FUGA			
Razón Social:	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA RADIACION, S.A. DE C.V.		
Autorización de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias para realizar la prueba de fuga:			A00.200/1920/2021
Domicilio:	De los Reyes No. 4	Vence:	11 de octubre de 2023
Colonia:	Industrial Puente de Vigas	C.P.:	54070
Ciudad:	Tlalnepantla	Estado:	Estado de México
Teléfono:	(55) 5361 9165	Fax:	(55) 5398 7118
		E-mail:	sirsa@sirradiacion.com.mx

DATOS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN UTILIZADO PARA LA PRUEBA DE FUGA			
Datos del equipo de medición:	Espectrómetro Multicanal / Centelleo		
Marca:	S.E. International / Ludlum		
Modelo y No. Serie:	URSA II;200056 / 44-10;PR-308031		
Intervalo de operación:	0 - 2.0 KV (4096 Canales)		
Resolución:	0.1 V		
Eficiencia para la energía de interés:	1.17%		
Fecha de la última calibración:	07 de marzo de 2023		
Patrón de referencia:	Puntual		
Marca:	EBERLINE	EBERLINE	
Radionúclido(s):	Co-60	Cs-137	
No. de Serie:	6013-09	6012-09	
Actividad:	44.4 KBq	144.3 KBq	
Fecha de calibración:	17 de marzo de 2009	17 de marzo de 2009	

DATOS DE LA PRUEBA DE FUGA	
Fecha de obtención de la muestra o frotis:	02 de marzo de 2023
Lugar y fecha de la medición:	Tlalnepantla, Estado de México a 07 de marzo de 2023
Método de prueba:	Vía húmeda (Sobre una superficie equivalente)
Tiempo de medición de la radiación de fondo, con un nivel de confianza (NC) del 95%:	300 segundos
Lectura de radiación de fondo:	78.6cpm
Tiempo de medición del patrón de referencia, con un nivel de confianza (NC) del 95%:	300 segundos
Tiempo de medición de la muestra, con un nivel de confianza (NC) del 95%:	300 segundos
Actividad mínima detectable:	13.17Bq
Actividad de la muestra menor a:	13.17Bq
"El período límite entre la fecha de obtención del frotis y la fecha de medición no debe ser mayor a 30 días naturales."	

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE FUGA			
La fuente de:	Co-60	No. serie:	I4-725
	Núclido(s)		SI es hermética.
			si/no
Declaramos que la prueba de fuga que avala el presente informe se realizó conforme a lo requerido en la NOM-002-NUCL-2015,			
"Pruebas de fuga y hermeticidad de fuentes selladas"			

Ing. M. Saul De la Fuente Barrueta
Nombre y firma de quién realizó
la prueba de fuga.

Ing. Fco. Javier Garcia Villanueva
Nombre y firma del Encargado de Seguridad
Radiológica como responsable del servicio.

Nota: Este informe no puede ser reproducido sin autorización de **SERVICIOS INTEGRALES PARA LA RADIACIÓN, S.A. DE C.V.**

FO-MET-10. Rev.2

(55) 53 62 0101

www.sirradiacion.com.mx

ventas@sirradiacion.com.mx

INFORME DE LA PRUEBA DE FUGA

No. de Informe	Fecha del Informe
SIR2023-PF-059	07 de marzo de 2023

DATOS DEL PERMISIONARIO DE LA FUENTE SELLADA			
Razón Social:	DEACERO, S.A.P.I. DE C.V. (PLANTA 3M)		
Domicilio:	Carretera Monclova Km. 4 No. 2125		
Colonia:	Santa Cruz - Ojo Caliente	C.P.:	25900
Ciudad:	Ramos Arizpe	Estado:	Coahuila
Teléfono:	81 8029 7644	Fax:	
Número de Licencia, Permiso o Autorización que ampara a la fuente sellada:		A00.200/0700/2022	E-mail: umorales@deacero.com
		Vence:	13 de abril de 2027

DATOS DE LA FUENTE SELLADA	
Fabricante:	ECKERT&ZIGLER ISOTOPE PRODUCTS
Radionúclido:	Co-60
No. de Serie:	I4-724
Actividad Original:	130 MBq

DATOS DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR PRUEBAS DE FUGA			
Razón Social:	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA RADIACION, S.A. DE C.V.		
Autorización de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias para realizar la prueba de fuga:			A00.200/1920/2021
Domicilio:	De los Reyes No. 4	Vence:	11 de octubre de 2023
Colonia:	Industrial Puente de Vigas	C.P.:	54070
Ciudad:	Tlalnepantla	Estado:	Estado de México
Teléfono:	(55) 5361 9165	Fax:	(55) 5398 7118
		E-mail:	sirsa@siradiacion.com.mx

DATOS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN UTILIZADO PARA LA PRUEBA DE FUGA			
Datos del equipo de medición:	Espectrómetro Multicanal / Centelleo		
Marca:	S.E. International / Ludlum		
Modelo y No. Serie:	URSA II;200056 / 44-10;PR-308031		
Intervalo de operación:	0 - 2.0 KV (4096 Canales)		
Resolución:	0.1 V		
Eficiencia para la energía de interés:	1.17%		
Fecha de la última calibración:	07 de marzo de 2023		
Patrón de referencia:	Puntual		
Marca:	EBERLINE	EBERLINE	
Radionúclido(s):	Co-60	Cs-137	
No. de Serie:	6013-09	6012-09	
Actividad:	44.4 KBq	144.3 KBq	
Fecha de calibración:	17 de marzo de 2009	17 de marzo de 2009	

DATOS DE LA PRUEBA DE FUGA	
Fecha de obtención de la muestra o frotis:	02 de marzo de 2023
Lugar y fecha de la medición:	Tlalnepantla, Estado de México a 07 de marzo de 2023
Método de prueba:	Vía húmeda (Sobre una superficie equivalente)
Tiempo de medición de la radiación de fondo, con un nivel de confianza (NC) del 95%:	300 segundos
Lectura de radiación de fondo:	78.6cpm
Tiempo de medición del patrón de referencia, con un nivel de confianza (NC) del 95%:	300 segundos
Tiempo de medición de la muestra, con un nivel de confianza (NC) del 95%:	300 segundos
Actividad mínima detectable:	13.17Bq
Actividad de la muestra menor a:	13.17Bq
"El período límite entre la fecha de obtención del frotis y la fecha de medición no debe ser mayor a 30 días naturales."	

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE FUGA			
La fuente de:	Co-60	No. serie:	I4-724
	Núclido(s)		SI es hermética.
			si/no
Declaramos que la prueba de fuga que avala el presente informe se realizó conforme a lo requerido en la NOM-002-NUCL-2015, "Pruebas de fuga y hermeticidad de fuentes selladas"			

Ing. M. Saul De la Fuente Barrueta

Nombre y firma de quién realizó
la prueba de fuga.

Ing. Fco. Javier Garcia Villanueva

Nombre y firma del Encargado de Seguridad
Radiológica como responsable del servicio.

Nota: Este informe no puede ser reproducido sin autorización de

SERVICIOS INTEGRALES PARA LA RADIACIÓN, S.A. DE C.V.

FO-MET-10. Rev.2

(55) 53 62 0101

www.siradiacion.com.mx

ventas@siradiacion.com.mx

SU ENLACE CON LA RADIACIÓN

INFORME DE LA PRUEBA DE FUGA

No. de Informe	Fecha del Informe
SIR2023-PF-060	07 de marzo de 2023

DATOS DEL PERMISIONARIO DE LA FUENTE SELLADA			
Razón Social:	DEACERO, S.A.P.I. DE C.V. (PLANTA 3M)		
Domicilio:	Carretera Monclova Km. 4 No. 2125		
Colonia:	Santa Cruz - Ojo Caliente	C.P.:	25900
Ciudad:	Ramos Arizpe	Estado:	Coahuila
Teléfono:	81 8029 7644	Fax:	
Número de Licencia, Permiso o Autorización que ampara a la fuente sellada:		A00.200/0700/2022	E-mail: umorales@deacero.com
		Vence:	13 de abril de 2027

DATOS DE LA FUENTE SELLADA	
Fabricante:	ECKERT&ZIGLER ISOTOPE PRODUCTS
Radionúclido:	Co-60
No. de Serie:	I4-723
Actividad Original:	130 MBq

DATOS DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR PRUEBAS DE FUGA			
Razón Social:	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA RADIACION, S.A. DE C.V.		
Autorización de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias para realizar la prueba de fuga:			A00.200/1920/2021
Domicilio:	De los Reyes No. 4	Vence:	11 de octubre de 2023
Colonia:	Industrial Puente de Vigas	C.P.:	54070
Ciudad:	Tlalnepantla	Estado:	Estado de México
Teléfono:	(55) 5361 9165	Fax:	(55) 5398 7118
		E-mail:	sirsa@siradiacion.com.mx

DATOS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN UTILIZADO PARA LA PRUEBA DE FUGA			
Datos del equipo de medición:	Espectrómetro Multicanal / Centelleo		
Marca:	S.E. International / Ludlum		
Modelo y No. Serie:	URSA II;200056 / 44-10;PR-308031		
Intervalo de operación:	0 - 2.0 KV (4096 Canales)		
Resolución:	0.1 V		
Eficiencia para la energía de interés:	1.17%		
Fecha de la última calibración:	07 de marzo de 2023		
Patrón de referencia:	Puntual		
Marca:	EBERLINE	EBERLINE	
Radionúclido(s):	Co-60	Cs-137	
No. de Serie:	6013-09	6012-09	
Actividad:	44.4 KBq	144.3 KBq	
Fecha de calibración:	17 de marzo de 2009	17 de marzo de 2009	

DATOS DE LA PRUEBA DE FUGA	
Fecha de obtención de la muestra o frotis:	02 de marzo de 2023
Lugar y fecha de la medición:	Tlalnepantla, Estado de México a 07 de marzo de 2023
Método de prueba:	Vía húmeda (Sobre una superficie equivalente)
Tiempo de medición de la radiación de fondo, con un nivel de confianza (NC) del 95%:	300 segundos
Lectura de radiación de fondo:	78.6cpm
Tiempo de medición del patrón de referencia, con un nivel de confianza (NC) del 95%:	300 segundos
Tiempo de medición de la muestra, con un nivel de confianza (NC) del 95%:	300 segundos
Actividad mínima detectable:	13.17Bq
Actividad de la muestra menor a:	13.17Bq
"El período límite entre la fecha de obtención del frotis y la fecha de medición no debe ser mayor a 30 días naturales."	

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE FUGA			
La fuente de:	Co-60	No. serie:	I4-723
	Núclido(s)		SI es hermética.
			si/no
Declaramos que la prueba de fuga que avala el presente informe se realizó conforme a lo requerido en la NOM-002-NUCL-2015,			
"Pruebas de fuga y hermeticidad de fuentes selladas"			

Ing. M. Saul De la Fuente Barrueta

Nombre y firma de quién realizó
la prueba de fuga.

Ing. Fco. Javier Garcia Villanueva

Nombre y firma del Encargado de Seguridad
Radiológica como responsable del servicio.

Nota: Este informe no puede ser reproducido sin autorización de

SERVICIOS INTEGRALES PARA LA RADIACIÓN, S.A. DE C.V.

FO-MET-10. Rev.2

(55) 53 62 0101

www.siradiacion.com.mx

ventas@siradiacion.com.mx

SU ENLACE CON LA RADIACIÓN

INFORME DE LA PRUEBA DE FUGA

No. de Informe	Fecha del Informe
SIR2023-PF-061	07 de marzo de 2023

DATOS DEL PERMISIONARIO DE LA FUENTE SELLADA			
Razón Social:	DEACERO, S.A.P.I. DE C.V. (PLANTA 3M)		
Domicilio:	Carretera Monclova Km. 4 No. 2125		
Colonia:	Santa Cruz - Ojo Caliente	C.P.:	25900
Ciudad:	Ramos Arizpe	Estado:	Coahuila
Teléfono:	81 8029 7644	Fax:	
Número de Licencia, Permiso o Autorización que ampara a la fuente sellada:		A00.200/0700/2022	E-mail: umorales@deacero.com
		Vence:	13 de abril de 2027

DATOS DE LA FUENTE SELLADA	
Fabricante:	ECKERT&ZIGLER ISOTOPE PRODUCTS
Radionúclido:	Co-60
No. de Serie:	I4-722
Actividad Original:	130 MBq

DATOS DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR PRUEBAS DE FUGA			
Razón Social:	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA RADIACION, S.A. DE C.V.		
Autorización de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias para realizar la prueba de fuga:			A00.200/1920/2021
Domicilio:	De los Reyes No. 4	Vence:	11 de octubre de 2023
Colonia:	Industrial Puente de Vigas	C.P.:	54070
Ciudad:	Tlalnepantla	Estado:	Estado de México
Teléfono:	(55) 5361 9165	Fax:	(55) 5398 7118
		E-mail:	sirsa@sirradiacion.com.mx

DATOS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN UTILIZADO PARA LA PRUEBA DE FUGA			
Datos del equipo de medición:	Espectrómetro Multicanal / Centelleo		
Marca:	S.E. International / Ludlum		
Modelo y No. Serie:	URSA II;200056 / 44-10;PR-308031		
Intervalo de operación:	0 - 2.0 KV (4096 Canales)		
Resolución:	0.1 V		
Eficiencia para la energía de interés:	1.17%		
Fecha de la última calibración:	07 de marzo de 2023		
Patrón de referencia:	Puntual		
Marca:	EBERLINE	EBERLINE	
Radionúclido(s):	Co-60	Cs-137	
No. de Serie:	6013-09	6012-09	
Actividad:	44.4 KBq	144.3 KBq	
Fecha de calibración:	17 de marzo de 2009	17 de marzo de 2009	

DATOS DE LA PRUEBA DE FUGA	
Fecha de obtención de la muestra o frotis:	02 de marzo de 2023
Lugar y fecha de la medición:	Tlalnepantla, Estado de México a 07 de marzo de 2023
Método de prueba:	Vía húmeda (Sobre una superficie equivalente)
Tiempo de medición de la radiación de fondo, con un nivel de confianza (NC) del 95%:	300 segundos
Lectura de radiación de fondo:	78.6cpm
Tiempo de medición del patrón de referencia, con un nivel de confianza (NC) del 95%:	300 segundos
Tiempo de medición de la muestra, con un nivel de confianza (NC) del 95%:	300 segundos
Actividad mínima detectable:	13.17Bq
Actividad de la muestra menor a:	13.17Bq
"El período límite entre la fecha de obtención del frotis y la fecha de medición no debe ser mayor a 30 días naturales."	

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE FUGA			
La fuente de:	Co-60	No. serie:	I4-722
	Núclido(s)		SI es hermética.
			si/no
Declaramos que la prueba de fuga que avala el presente informe se realizó conforme a lo requerido en la NOM-002-NUCL-2015,			
"Pruebas de fuga y hermeticidad de fuentes selladas"			

Ing. M. Saul De la Fuente Barrueta

Nombre y firma de quién realizó
la prueba de fuga.

Ing. Fco. Javier Garcia Villanueva

Nombre y firma del Encargado de Seguridad
Radiológica como responsable del servicio.

Nota: Este informe no puede ser reproducido sin autorización de

SERVICIOS INTEGRALES PARA LA RADIACIÓN, S.A. DE C.V.

FO-MET-10. Rev.2

(55) 53 62 0101

www.sirradiacion.com.mx

ventas@sirradiacion.com.mx

SU ENLACE CON LA RADIACIÓN