

Test Certificaat

Keuringen uitgevoerd door: VDG Service bv, Ipperhoeve 14, 5254 JA, Haarsteeg, Nederland

Uitgevoerd voor: JVB Machinery,

Locatie: zeeland

Afdeling: van boekel

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140,
met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer: 418845017

Getest door: ROY

Omschrijving: trilnaald

Testinstrument: SafetyPAT 3140 48M-0117

Merk: lievers

Testcodes:

Type:

Testdatum: 20-6-2024

Serienummer:

Volgende testdatum: 20-6-2025

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Behuizing			Goed
Kabels/Snoeren			Goed
Beschermingen			Goed

Notities:

Eindresultaat: Goed

Handtekening:

Printdatum:25-6-2024