

Sem	DATA	Cotrim-Marnede	ATIVIDADE	DATA	Cotrim-Marnede	ATIVIDADE
1	6-ago.	1,4 -- 1 PIE 01/PIE 02	Introdução a UC / Introdução e partes constituintes de um PIE / Fundamentos - normas recomendadas, concepção e arranjos de instalações	6-ago.	2, 16 -- 2, 12 PIE 02	Fundamentos de projetos Luminotécnicos - Iluminação industrial, percepção luminosa e cálculos de iluminecência (Interior, Exterior)
2	13-ago.	16 -- 2 PIE 02	Fundamentos de projetos luminotécnicos - Lampadas Elétricas, tipos de Lampadas e Luminárias / Dimensionamento pelo método de Lumens e de Cavidade	13-ago.	16 -- 2 PIE 02	Fundamentos de projetos luminotécnicos - Exemplo de um projeto de iluminação de interiores / Atividades de projeto da planta (PIE)
3	20-ago.	14, 15 -- 4, 15 PIE 03	Reserva Energética e Fator de Potência - Previsão de circuitos e de cargas e cálculo da demanda e FP e FD / Diagramas / NR10 / Ampliação da capacidade	20-ago.	14, 15 -- 4, 15 PIE 03	Reserva Energética e Fator de Potência - Cálculo e compensação de energia reativa / Dimensionamento, operação e especificação de capacitores
4	27-ago.	5, 9, 13 -- 3 PIE 04	Dimensionamento - Seção de condutores e alimentadores por ampacidade / Temperatura em regime e transitório térmico (em sobrecarga e curto-circuito)	27-ago.	5, 9, 13 -- 3 PIE 04	Dimensionamento - seção de condutores por ampacidade e alimentadores / Temperatura em regime e transitório térmico (em sobrecarga e curto-circuito)
5	3-set.	5,9,13 -- 3,6,7 PIE 05	Dimensionamento - Seção de condutores por queda de tensão por trecho / Seção do neutro e proteção / Barramentos e canaletas / Enunciado do T2	3-set.	5,9,13 -- 3,6,7 PIE 05	Dimensionamento - Seção de condutores por queda de tensão por trecho / Seção do neutro e proteção / Barramentos e canaletas / Enunciado do T2
6	10-set.	3, 7, 8 -- 11, 13 PIE 06	Dispositivos de proteção e seccionamento - Proteção básica e supletiva contra faltas e choques elétricos / DDR e IDR / Localização e seletividade	10-set.	11, 12 -- 10, 11 PIE 06	Dispositivos de proteção e manobra - Sobrecorrentes (sobrecarga, curto-circuito), integral joule, corrente convencial de atuação e não-atuação
7	17-set.		Projeto da planta industrial (PIE) - Atividades complementar junto a planta e Entrega do T2 (via SIGAA)	17-set.		Projeto da planta industrial (PIE) - Atividades complementar junto a planta e Entrega do T2 (via SIGAA)
8	24-set.	PIE 01 - PIE 06	Avaliação objetiva A1P1 / Entrega do T1 no SIGAA	24-set.	PIE 01 - PIE 06	Avaliação objetiva A1P1 Presencial / Entrega do T1 no SIGAA
9	1-out.	3, 7, 8 -- 11, 13 PIE 07	Dispositivos de proteção e seccionamento - Proteção contra-sobretensões/ Atividades de atendimento e complementar	1-out.	3, 7, 8 -- 11, 13 PIE 07	Dispositivos de proteção e seccionamento - Proteção contra-sobretensões/ Atividades de atendimento e complementar
10	8-out.	10,11,13 -- 6,7 PIE 08	Cargas mecânicas e motores elétricos - Especificação de motores elétricos e característcas dos componentes de chaves de partida	8-out.	10,11,13 -- 6,7 PIE 08	Cargas mecânicas e motores elétricos - Especificação de motores elétricos e característcas dos componentes de chaves de partida
11	15-out.		Projeto da planta industrial (PIE) - Atividades complementar junto a planta - não presencial	15-out.		Projeto da planta industrial (PIE) - Atividades complementar junto a planta - não presencial
12	22-out.	11,13 --- 7, 10 PIE 09	Dimensionamento dos componentes das Chaves de Partida - Direta, Estrela-Triângulo e Compensadora	22-out.	11,13 --- 7, 10 PIE 09	Dimensionamento dos componentes das Chaves de Partida - Direta, Estrela-Triângulo e Compensadora
13	29-out.	11,13 --- 7, 10 PIE 10	Dimensionamento dos componentes das Chaves de Partida - Série-Paralela, Softstarter e Inversor	29-out.	11,13 --- 7, 10 PIE 10	Dimensionamento dos componentes das Chaves de Partida - Série-Paralela, Softstarter e Inversor
14	5-nov.	PIE 03 - PIE 10	Avaliação objetiva A1P2 / Entrega do T3 no SIGAA	5-nov.	PIE 03 - PIE 10	Avaliação objetiva A1P2 / Entrega do T3 no SIGAA
15	12-nov.	10, A -- 5,11,16 PIE 11	Fundamentos - Especificação ligação do aterramento e do BEP / Cálculo de curto-circuito / Projeto da planta industrial (PIE) - Atividades complementar junto a planta	12-nov.	10, A -- 5,11,16 PIE 11	Fundamentos - Especificação ligação do aterramento e do BEP / Cálculo de curto-circuito / Projeto da planta industrial (PIE) - Atividades complementar junto a planta
16	19-nov.	PIE 03 - PIE 11	Avaliação objetiva A2	19-nov.	PIE 03 - PIE 11	Avaliação objetiva A2
17	26-nov.		Projeto da planta industrial (PIE) - Atividades complementar junto a planta / Entrega do T4 via SIGAA	26-nov.		Projeto da planta industrial (PIE) - Atividades complementar junto a planta / Entrega do T4 via SIGAA
18	3-dez.		Projeto da planta industrial (PIE) - Atividades complementar junto a planta / Vistas às avaliações - dedicado aos estudantes em recuperação	3-dez.		Projeto da planta industrial (PIE) - Atividades complementar junto a planta / Vistas às avaliações - dedicado aos estudantes em recuperação
19	10-dez.	PIE 01 - PIE 11	Avaliação de Recuperação AR(A1,A2) e Entrega do RT4(T4) via SIGAA	10-dez.	PIE 01 - PIE 11	Avaliação de Recuperação (AR), presencial, sendo AR(A1,A2) e Entrega do T4 via SIGAA
20	17-dez.		Análise e Divulgação dos resultados	17-dez.		Análise e Divulgação dos resultados
---	---	---	---	---	---	---

Nesta UC a **Avaliação Final AF** ocorrerá **por competências**, e não por média, e o arredondamento será aplicado por meio da regra da aproximação, conforme disposições a seguir.

A **Avaliação objetiva A₁**, constitui a competência da atividade teórica, consiste em duas parciais: a A₁^{P1} é individual, composta por questões objetivas ou discursivas, e pela apresentação da planta luminotécnica T₁; e a A₁^{P2} é individual, composta por questões objetivas ou discursivas, e pela apresentação da planta de máquinas motrizes (T₃). O desempenho é mensurado pela relação entre os pesos (p) das questões certas (Q_c) e erradas (Q_e) nas avaliações parciais.

A **Avaliação objetiva A₂**, constitui a competência da atividade teórica, é individual, composta por questões objetivas ou discursivas.

A **Avaliação de Recuperação (A_R)** poderá ser feita, apenas, por aqueles que obtiveram média aritmética inferior a 6,0, considerando arredondamento, referente aos conteúdos das avaliação A₁ e A₂, sendo individual, composta por questões objetivas ou discursivas.

Os **Trabalhos de 1 a 3** têm o objetivo de avaliar o andamento da equipe de projeto e, desta forma, não constituem uma competência da UC e não cabe atividade de recuperação: o **Trabalho T₁** é em equipe e consiste na apresentação do memorial de cálculo e da planta do luminotécnico (localização, especificação e apresentação dos condutos, das cargas elétricas e dimensionamento e especificação completa dos QDLs e QDFs); o **Trabalho T₂** é em equipe e consiste na entrega dos cálculos em regime e transitório térmicos e determinação da temperatura dos condutores do circuito especificado; e o **Trabalho T₃** é em equipe e consiste na apresentação do memorial de cálculo e da planta de máquinas motrizes (localização, especificação e apresentação dos condutos, das cargas elétricas e dimensionamento e especificação completa dos CCMs).

O **Trabalho T₄**, constitui a competência da atividade prática, em equipe, e consiste na entrega (em arquivo ZIP via SIGAA) e na defesa do projeto completo das instalações elétricas industriais.

A **Avaliação de Recuperação (RT₄)** poderá ser feita, apenas, por aqueles que obtiveram nota inferior a 6,0, considerando arredondamento, referente ao conteúdo do T₄, pela defesa, caso necessária, e entrega do projeto completo, com as correções, do projeto das instalações elétricas industriais.

A **Avaliação final (A_F)** consiste consiste no desempenho (N) de avaliações objetivas desenvolvidas, na observação diária, na resolução de exercícios e nos trabalhos (Ti) desenvolvidos. Não estará apto o graduando, diante das seguintes circunstâncias: frequência inferior a 75% das aulas ministradas ou nota inferior a 6,0 na média aritmética A₁ e A₂ ou nota inferior a 6,0 em T₄ ou A_F, considerando o arredondamento.

Observações	
15/out	Quinta-feira, sem presença física, atividade não presencial programada de desenvolvimento para equipe de projeto