ETAPA 23
17176271 - INSTALAÇÃO
17176272 - DESATIVAÇÃO

CABOS COMPARTILHANTES NO LOCAL

RESUMO
RAMAIS BIF: 8
RAMAIS TRI: 3
CLANDESTINOS: 7
DOAÇÃO: 0

BF 566997

BF 572059

ET 566992

ET 6628

TRAFO TRIF DE OLEO VEGETAL REAPROVEITADO NA INSTALAÇÃO
~~SMTR~~
C12x300,CE-SH,ET4A,IP
ET 566992,D_TF 3F 45KVA
MV 15KV_1T(ABC) - 13200

~~SMFL,L1(2)~~
C12x300,CE1,IP
1 TX10 - 19m
1 QX10 - 13m
1 QX16 - 16m
P8
ETAPA 24
17176276 - ODI
17176277 - ODD

~~SMTG,L1(2)~~
C12x300,CE1,IP
1 TX10 - 10m
1 QX16 - 7m
1RAMAL LC
P7
V7-8
~~BT 1x3x120(70)AX 33.99m~~
MT 3x70AX(5AZN) 33.99m

TV. DOS BAHIANOS

P6
V6-7
~~BT 1x3x120(70)AX 36.88m~~
MT 3x70AX(5AZN) 36.88m

2 TX10 - 33m
~~SMPI~~
C12x600,CE4,IP
P5
V5-6
~~BT 1x3x120(70)AX 37.01m~~
MT 3x70AX(5AZN) 37.01m

3 RAMAIS LC
~~2x[SMFL],L1(2)~~
C12x600,CE2,IP
P4
V4-5
~~BT 1x3x120(70)AX 29.14m~~
MT 3x70AX(5AZN) 29.14m

2 TX10 - 20m
SUBSTITUIDO NA INSTALAÇÃO
C12x300,CEAFS,SMTG,L1(2),IP
P3
V3-4
~~BT 1x3x120(70)AX 35.33m~~
MT 3x70AX(5AZN) 35.33m

2 TX10 - 46m
~~SMTG,1AF(1)~~
C12x300,CEAFS
P2
V2-3
~~BT 1x3x120(70)AX 37.76m~~
MT 3x70AX(5AZN) 37.76m

3 RAMAIS LC
~~SMPI,L1(2)~~
C12x600,CE4-BF,IP
BF 566997 15K
P1
NF
V1-2
~~BT 1x3x120(70)AX 36.87m~~
MT 3x70AX(5AZN) 36.97m

LADO FONTE
BCU 1314

ESTR. PARTICULAR

P9
PROJETADO NA ETAPA 20
ETAPA 20
17176227 - ODI
17176228 - ODD

V9-1
~~BT 1x3x120(70)AX 30.55m~~
MT 3x185AX(5AZN) 31.38m

GD

USE CAPACETE | AMARRE A ESCADA | USE LUVAS | USE ATERRAMENTO | SINALIZE O LOCAL | TESTE A REDE | N

CODIGO DO PROJETO			**SOLICITANTE**	EDP - SP	
17176272			**ENDERECO**	TV. DOS BAIANOS, 878	
			BAIRRO	JUNDIAPEBA	
				CIRCUITO	BCU 1314
				DISPOSITIVO	130-ET-00566992
TITULO:	**ELEMENTO PEP**		**DIAGRAMA**	**PROJETISTA**	DAVID / RONE
PROJETO BT ZERO	17176272			**DESENHISTA**	10008894
MUNICIPIO:				**DATA**	29/05/2026
MOGI DAS CRUZES	**OBSERVAÇÕES**	ETAPA 23 - DESATIVAÇÃO		**OFICIO REF**	A3
CAMINHO DO PDF	\\edpbr141\EORepository\ProjectPDF\17176272_Desenho 1_1.pdf			**ESCALA**	1:1000