

Proyecto: Test Project

Memoria Técnica

Fecha: 19 de mayo de 2026

Sistema individual de tratamiento de aguas residuales (SITARD)

Normativa: CTE DB-HS 5 · RD 1620/2007

1. Dimensionado de Fosa Séptica

Caudal diario de diseño	1400 L/día (0.016 L/s)
Volumen útil	3850 L (3.85 m³)
Volumen total (con resguardo)	4813 L
Tiempo de retención hidráulica	2 días
Número de compartimentos	2
Largo × Ancho × Profundidad	2.53 m × 1.27 m × 1.2 m (útil)
Altura total (con resguardo)	1.5 m

2. Dimensionado del Campo de Infiltración

Tipo de sistema	zanjas filtrantes
Permeabilidad del suelo (K)	0.864 m/día (0.00001 m/s)
Carga hidráulica	0.0432 m³/m²·día
Superficie de infiltración	32.41 m²
Profundidad del sistema	0.8 m
Longitud total de zanjas	54.01 m
Número de zanjas	2
Separación entre zanjas	2 m
Ancho de zanja	0.6 m

3. Validación Normativa

✓ CUMPLE NORMATIVA

No se han detectado bloqueantes ni advertencias.
El diseño cumple los requisitos verificados del
CTE DB-HS 5 y RD 1620/2007.

4. Referencias Normativas

- CTE DB-HS 5 — Documento Básico de Salubridad, Sección 5: Evacuación de aguas
- CTE DB-HS 5 Anejo G — Sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales
- RD 1620/2007 — Régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas

Esta memoria tiene carácter orientativo. La ejecución final del proyecto requiere validación por técnico cualificado y solicitud de permisos al organismo competente (Confederación Hidrográfica y Ayuntamiento).

