PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 1

2. -DESCRIPCION :
OBRAS PROVISIONALES. INCLUYE MOVILIZACIÓN Y LIMPIEZA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
SG
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de obras provisionales. incluye movilización y limpieza, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: NO APLICA. Instalaciones provisionales seguras, higiénicas y funcionales; áreas entregadas completamente despejadas, sin residuos ni afectación al entorno, bajo aprobación del Inspector de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
MADERA DE PINO CEPILLADA PARA ENCOFRADOS	M2	**25.00**	
MATERIALES MENORES Y CONEXIONES PROVISIONALES	PZA	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
PLANTA ELECTRICA GENERADOR PORTATIL 25 KVA	**1.00**	
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**4.00**	
CHOFER DE PRIMERA CAMION VOLTEO Y 350	**1.00**	
CARPINTERO DE ENCOFRADOS DE PRIMERA	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Suma Global (SG) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 2

2. -DESCRIPCION :
DESMOVILIZACIÓN Y LIMPIEZA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
SG
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de desmovilización y limpieza, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: NO APLICA. Instalaciones provisionales seguras, higiénicas y funcionales; áreas entregadas completamente despejadas, sin residuos ni afectación al entorno, bajo aprobación del Inspector de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
MADERA DE PINO CEPILLADA PARA ENCOFRADOS	M2	**25.00**	
MATERIALES MENORES Y CONEXIONES PROVISIONALES	PZA	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
PLANTA ELECTRICA GENERADOR PORTATIL 25 KVA	**1.00**	
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**4.00**	
CHOFER DE PRIMERA CAMION VOLTEO Y 350	**1.00**	
CARPINTERO DE ENCOFRADOS DE PRIMERA	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Suma Global (SG) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 3

2. -DESCRIPCION :
LEVANTAMIENTO, REPLANTEO Y VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DE CAMPO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
HA
Cantidad: 1,36

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de levantamiento, replanteo y verificación topográfica de campo, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Tolerancia planimétrica máxima de ±5 mm y altimétrica de ±2 mm respecto a los puntos geodésicos del proyecto. Señalización correspondiente a las actividades que se ejecuten.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ESTACAS DE MADERA PINTURA ESMALTE Y PUNTILLAS	PZA	15.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL Y NIVEL OPTICO DE PRECISION	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE DE TOPOGRAFO	2.00	
TOPOGRAFO DE CAMPO	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Hectárea (HA) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 4

2. -DESCRIPCION :
MOVILIZACIÓN PARA DESPEJE, DISTANCIA ENTRE 0 HASTA 500 M DE CAJAS CON MOBILIARIO DE LABORATORIO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PZA
Cantidad: 67,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte cuidadoso, desembalaje, ensamblaje, instalación en sitio y limpieza final de movilización para despeje, distancia entre 0 hasta 500 m de cajas con mobiliario de laboratorio conforme al diseño ergonómico y corporativo aprobado para la obra.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Recepción, verificación de inventario y traslado protegido de las piezas hasta el área final de implantación.
2. Armado riguroso con tornillería y herrajes adecuados, garantizando solidez estructural y estabilidad.
3. Nivelación, fijación o anclaje si el modelo lo amerita, retiro de embalajes y limpieza superficial antipolvo con productos aprobados.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: NO APLICA. No se permitirán pérdidas, rayaduras ni daños a los bienes durante su movilización, cargamento y traslado al punto de acopio o disposición autorizado.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de estabilidad, apertura suave de gavetas y mecanismos de ajuste ergonómico.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONSUMIBLES ESLINGAS DE SUJECION Y PROTECCIONES	PZA	0.0500	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MONTACARGAS INDUSTRIAL DE 5 A 10 TONELADAS	1.00	
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	
CHOFER DE PRIMERA CAMION VOLTEO Y 350	1.00	
CAPORAL ESPECIALIZADO DE PLANTA	0.50	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Pieza (PZA) de mobiliario o equipo debidamente instalado, verificado y aceptado por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán piezas con rayones, golpes, deformaciones, descuadres o que no correspondan con las especificaciones del proyecto.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 5

2. -DESCRIPCION :
MOVILIZACIÓN PARA DESPEJE, DISTANCIA ENTRE 0 HASTA 500 M DE CAJAS CON EQUIPO LAVA BOTELLA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PZA
Cantidad: 8,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende toda la mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución de los trabajos de movilización para despeje, distancia entre 0 hasta 500 m de cajas con equipo lava botella, incluyendo la movilización interna de los escombros y desechos generados hasta el sitio de acopio asignado por la Inspección de PDVSA, dejando el área de trabajo despejada y limpia en su totalidad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Previa inspección conjunta con el Ingeniero Inspector de PDVSA, se verificará el área exacta a intervenir y se desconectarán los servicios o instalaciones afectadas.
2. Se procederá a realizar los trabajos con el uso de herramientas manuales y/o equipos mecánicos apropiados, cuidando la integridad de las estructuras y elementos colindantes que deban conservarse.
3. Los escombros y materiales desincorporados serán acopiados y cargados de manera ordenada para su movilización y bote al sitio autorizado por la inspección de PDVSA, manteniendo las normas de seguridad industrial SIHO.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: NO APLICA. No se permitirán pérdidas, rayaduras ni daños a los bienes durante su movilización, cargamento y traslado al punto de acopio o disposición autorizado.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONSUMIBLES ESLINGAS DE SUJECION Y PROTECCIONES	PZA	0.0500	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MONTACARGAS INDUSTRIAL DE 5 A 10 TONELADAS	1.00	
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	
CHOFER DE PRIMERA CAMION VOLTEO Y 350	1.00	
CAPORAL ESPECIALIZADO DE PLANTA	0.50	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Pieza (PZA) de trabajo debidamente ejecutado, medido en sitio y aprobado a satisfacción del Ingeniero Inspector de PDVSA. El precio unitario incluye equipos, mano de obra, herramientas y movilización de desechos.

15.- NO CONFORMIDAD:
La partida presentará no conformidad y no se reconocerá pago alguno si la contratista no recolecta la totalidad de los escombros a los puntos autorizados, o si ocasiona daños a elementos no contemplados para demolición o retiro.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 6

2. -DESCRIPCION :
MOVILIZACIÓN PARA DESPEJE, DISTANCIA ENTRE 0 HASTA 500 M DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO UMA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PZA
Cantidad: 8,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de movilización para despeje, distancia entre 0 hasta 500 m de equipos de aire acondicionado tipo uma, incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: NO APLICA. No se permitirán pérdidas, rayaduras ni daños a los bienes durante su movilización, cargamento y traslado al punto de acopio o disposición autorizado.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONSUMIBLES ESLINGAS DE SUJECION Y PROTECCIONES	PZA	0.0500	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MONTACARGAS INDUSTRIAL DE 5 A 10 TONELADAS	1.00	
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	
CHOFER DE PRIMERA CAMION VOLTEO Y 350	1.00	
CAPORAL ESPECIALIZADO DE PLANTA	0.50	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Pieza (PZA) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 7

2. -DESCRIPCION :
MOVILIZACIÓN PARA DESPEJE, DISTANCIA ENTRE 0 HASTA 500 M DE ENVASES INDUSTRIALES TIPO TAMBOR, METÁLICOS, CON TAPA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PZA
Cantidad:
60,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de movilización para despeje, distancia entre 0 hasta 500 m de envases industriales tipo tambor, metálicos, con tapa, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: NO APLICA. No se permitirán pérdidas, rayaduras ni daños a los bienes durante su movilización, cargamento y traslado al punto de acopio o disposición autorizado.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONSUMIBLES ESLINGAS DE SUJECION Y PROTECCIONES	PZA	0.0500	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MONTACARGAS INDUSTRIAL DE 5 A 10 TONELADAS	1.00	
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	
CHOFER DE PRIMERA CAMION VOLTEO Y 350	1.00	
CAPORAL ESPECIALIZADO DE PLANTA	0.50	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Pieza (PZA) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 8

2. -DESCRIPCION :
MOVILIZACIÓN PARA DESPEJE, DISTANCIA ENTRE 0 HASTA 500 M DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PZA
Cantidad: 14.320,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de movilización para despeje, distancia entre 0 hasta 500 m de materiales de construcción, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: NO APLICA. No se permitirán pérdidas, rayaduras ni daños a los bienes durante su movilización, cargamento y traslado al punto de acopio o disposición autorizado.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONSUMIBLES ESLINGAS DE SUJECION Y PROTECCIONES	PZA	0.0500	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MONTACARGAS INDUSTRIAL DE 5 A 10 TONELADAS	1.00	
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	
CHOFER DE PRIMERA CAMION VOLTEO Y 350	1.00	
CAPORAL ESPECIALIZADO DE PLANTA	0.50	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Pieza (PZA) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 9

2. -DESCRIPCION :
DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA DE TERRENO CON HERRAMIENTAS MANUALES. INCLUYE CARGA Y BOTE DE DESPERDICIOS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
570,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende toda la mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución de los trabajos de desmalezamiento y limpieza de terreno con herramientas manuales. incluye carga y bote de desperdicios, incluyendo la movilización interna de los escombros y desechos generados hasta el sitio de acopio asignado por la Inspección de PDVSA, dejando el área de trabajo despejada y limpia en su totalidad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Previa inspección conjunta con el Ingeniero Inspector de PDVSA, se verificará el área exacta a intervenir y se desconectarán los servicios o instalaciones afectadas.
2. Se procederá a realizar los trabajos con el uso de herramientas manuales y/o equipos mecánicos apropiados, cuidando la integridad de las estructuras y elementos colindantes que deban conservarse.
3. Los escombros y materiales desincorporados serán acopiados y cargados de manera ordenada para su movilización y bote al sitio autorizado por la inspección de PDVSA, manteniendo las normas de seguridad industrial SIHO.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
BOLSAS INDUSTRIALES DE POLIETILENO PARA DESECHOS	PZA	0.0500	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION VOLTEO DE 8 M3 A 10 M3	0.50	
HERRAMIENTAS MENORES MACHETES RASTRILLOS PALAS	3.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	3.00	
CHOFER DE PRIMERA CAMION VOLTEO Y 350	0.50	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.25	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de trabajo debidamente ejecutado, medido en sitio y aprobado a satisfacción del Ingeniero Inspector de PDVSA. El precio unitario incluye equipos, mano de obra, herramientas y movilización de desechos.

15.- NO CONFORMIDAD:
La partida presentará no conformidad y no se reconocerá pago alguno si la contratista no recolecta la totalidad de los escombros a los puntos autorizados, o si ocasiona daños a elementos no contemplados para demolición o retiro.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 10

2. -DESCRIPCION :
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A MANO DE CANALES DE CONCRETO ARMADO, DEL SISTEMA DE AGUA HELADA, DE DIMENSIONES INTERNAS 0,85 X 0,95 M

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 215,42

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de limpieza y mantenimiento a mano de canales de concreto armado, del sistema de agua helada, de dimensiones internas 0,85 x 0,95 m, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
AGUA A PRESION PARA LAVADO DE FONDO Y PAREDES	M3	0.0400	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
BOMBA DE ACHIQUE Y EQUIPO DE LAVADO A PRESION	1.00	
CAMION VOLTEO DE 8 M3 A 10 M3 TRANSPORTE LODOS	0.50	
HERRAMIENTAS MENORES CEPILLOS DE ACERO PALAS BALDES	3.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	3.00	
ENCARGADO DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO	1.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.25	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 11

2. -DESCRIPCION :
TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN AMBIENTAL DE LA EDIFICACIÓN CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS. INCLUYE CARGA Y BOTE DE MATERIAL DE DESPERDICIO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad: 3.108,12

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende toda la mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución de los trabajos de tratamiento de desinfección ambiental de la edificación contra virus, bacterias y hongos. incluye carga y bote de material de desperdicio, incluyendo la movilización interna de los escombros y desechos generados hasta el sitio de acopio asignado por la Inspección de PDVSA, dejando el área de trabajo despejada y limpia en su totalidad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Previa inspección conjunta con el Ingeniero Inspector de PDVSA, se verificará el área exacta a intervenir y se desconectarán los servicios o instalaciones afectadas.
2. Se procederá a realizar los trabajos con el uso de herramientas manuales y/o equipos mecánicos apropiados, cuidando la integridad de las estructuras y elementos colindantes que deban conservarse.
3. Los escombros y materiales desincorporados serán acopiados y cargados de manera ordenada para su movilización y bote al sitio autorizado por la inspección de PDVSA, manteniendo las normas de seguridad industrial SIHO.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: NO APLICA. Cobertura al 100% de las áreas y superficies tratadas según protocolo sanitario, sin manchas ni residuos tóxicos visibles, garantizando el tiempo de contacto mínimo virucida y bactericida.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
DESINFECTANTE VIRUCIDA AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO	L	0.0200	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TERMONEBULIZADOR O NEBULIZADOR PARA DESINFECCION	1.00	
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL RESPIRADORES TRAJES	2.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ENCARGADO DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO	1.00	
CAPORAL ESPECIALIZADO DE PLANTA	0.25	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de trabajo debidamente ejecutado, medido en sitio y aprobado a satisfacción del Ingeniero Inspector de PDVSA. El precio unitario incluye equipos, mano de obra, herramientas y movilización de desechos.

15.- NO CONFORMIDAD:
La partida presentará no conformidad y no se reconocerá pago alguno si la contratista no recolecta la totalidad de los escombros a los puntos autorizados, o si ocasiona daños a elementos no contemplados para demolición o retiro.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 12

2. -DESCRIPCION :
FUMIGACIÓN LÍQUIDA Y SECA PARA CONTROL DE PLAGAS VOLADORAS Y RASTRERAS. INCLUYE CARGA Y BOTE DE MATERIAL DE DESPERDICIO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
800,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende toda la mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución de los trabajos de fumigación líquida y seca para control de plagas voladoras y rastreras. incluye carga y bote de material de desperdicio, incluyendo la movilización interna de los escombros y desechos generados hasta el sitio de acopio asignado por la Inspección de PDVSA, dejando el área de trabajo despejada y limpia en su totalidad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Previa inspección conjunta con el Ingeniero Inspector de PDVSA, se verificará el área exacta a intervenir y se desconectarán los servicios o instalaciones afectadas.
2. Se procederá a realizar los trabajos con el uso de herramientas manuales y/o equipos mecánicos apropiados, cuidando la integridad de las estructuras y elementos colindantes que deban conservarse.
3. Los escombros y materiales desincorporados serán acopiados y cargados de manera ordenada para su movilización y bote al sitio autorizado por la inspección de PDVSA, manteniendo las normas de seguridad industrial SIHO.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: NO APLICA. Cobertura al 100% de las áreas y superficies tratadas según protocolo sanitario, sin manchas ni residuos tóxicos visibles, garantizando el tiempo de contacto mínimo virucida y bactericida.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
INSECTICIDA RODENTICIDA CERTIFICADO CONTROL DE PLAGAS	L	0.0250	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MOTOFUMIGADORA DE ESPALDA PARA CONTROL DE PLAGAS	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
CAPORAL ESPECIALIZADO DE PLANTA	0.25	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de trabajo debidamente ejecutado, medido en sitio y aprobado a satisfacción del Ingeniero Inspector de PDVSA. El precio unitario incluye equipos, mano de obra, herramientas y movilización de desechos.

15.- NO CONFORMIDAD:
La partida presentará no conformidad y no se reconocerá pago alguno si la contratista no recolecta la totalidad de los escombros a los puntos autorizados, o si ocasiona daños a elementos no contemplados para demolición o retiro.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 13

2. -DESCRIPCION :
DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE TRANSPORTE Y BOTE DE ESCOMBROS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
10,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende toda la mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución de los trabajos de demolición de elementos de concreto. incluye transporte y bote de escombros, incluyendo la movilización interna de los escombros y desechos generados hasta el sitio de acopio asignado por la Inspección de PDVSA, dejando el área de trabajo despejada y limpia en su totalidad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Previa inspección conjunta con el Ingeniero Inspector de PDVSA, se verificará el área exacta a intervenir y se desconectarán los servicios o instalaciones afectadas.
2. Se procederá a realizar los trabajos con el uso de herramientas manuales y/o equipos mecánicos apropiados, cuidando la integridad de las estructuras y elementos colindantes que deban conservarse.
3. Los escombros y materiales desincorporados serán acopiados y cargados de manera ordenada para su movilización y bote al sitio autorizado por la inspección de PDVSA, manteniendo las normas de seguridad industrial SIHO.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Demolición limpia y controlada sin exceder los límites acotados. Prohibido causar fracturas, vibraciones o debilitamiento estructural en columnas, zapatas o losas que deban conservarse.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
AGUA DULCE LIMPIA PARA MITIGAR POLVO	M3	**0.0500**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
COMPRESOR DE AIRE PORTATIL DE 185 A 250 CFM	**1.00**	
MARTILLO NEUMATICO DEMOLEDOR CON MANGUERAS	**1.00**	
CAMION VOLTEO DE 8 M3 A 10 M3	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**3.00**	
OPERADOR DE MARTILLO NEUMATICO	**1.00**	
CHOFER DE PRIMERA CAMION VOLTEO Y 350	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.25**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de trabajo debidamente ejecutado, medido en sitio y aprobado a satisfacción del Ingeniero Inspector de PDVSA. El precio unitario incluye equipos, mano de obra, herramientas y movilización de desechos.

15.- NO CONFORMIDAD:
La partida presentará no conformidad y no se reconocerá pago alguno si la contratista no recolecta la totalidad de los escombros a los puntos autorizados, o si ocasiona daños a elementos no contemplados para demolición o retiro.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 14

2. -DESCRIPCION :
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALZADA CON EQUIPO LIVIANO (COMPRESOR), CON ESPESOR ENTRE 0-15 CM. INCLUYE BOTE HASTA 15 KM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende toda la mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución de los trabajos de demolición de pavimento asfáltico en calzada con equipo liviano (compresor), con espesor entre 0-15 cm. incluye bote hasta 15 km, incluyendo la movilización interna de los escombros y desechos generados hasta el sitio de acopio asignado por la Inspección de PDVSA, dejando el área de trabajo despejada y limpia en su totalidad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Previa inspección conjunta con el Ingeniero Inspector de PDVSA, se verificará el área exacta a intervenir y se desconectarán los servicios o instalaciones afectadas.
2. Se procederá a realizar los trabajos con el uso de herramientas manuales y/o equipos mecánicos apropiados, cuidando la integridad de las estructuras y elementos colindantes que deban conservarse.
3. Los escombros y materiales desincorporados serán acopiados y cargados de manera ordenada para su movilización y bote al sitio autorizado por la inspección de PDVSA, manteniendo las normas de seguridad industrial SIHO.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Líneas de corte rectas y limpias con cortadora de disco según profundidad de diseño (10 cm ± 1 cm). Sub-base granular intacta, sin fracturas en tanquillas ni redes subterráneas adyacentes.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
AGUA DULCE LIMPIA PARA MITIGAR POLVO	M3	**0.0500**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
COMPRESOR DE AIRE PORTATIL DE 185 A 250 CFM	**1.00**	
MARTILLO NEUMATICO DEMOLEDOR CON MANGUERAS	**1.00**	
CAMION VOLTEO DE 8 M3 A 10 M3	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
OPERADOR DE MARTILLO NEUMATICO	**1.00**	
CHOFER DE PRIMERA CAMION VOLTEO Y 350	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.25**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de trabajo debidamente ejecutado, medido en sitio y aprobado a satisfacción del Ingeniero Inspector de PDVSA. El precio unitario incluye equipos, mano de obra, herramientas y movilización de desechos.

15.- NO CONFORMIDAD:
La partida presentará no conformidad y no se reconocerá pago alguno si la contratista no recolecta la totalidad de los escombros a los puntos autorizados, o si ocasiona daños a elementos no contemplados para demolición o retiro.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 15

2. -DESCRIPCION :
DEMOLICIÓN A MANO DE PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO DE E=15 CMS. ALTURA MÁXIMA 4 M. INCLUYE CARGA Y BOTE DE ESCOMBROS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
40,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende toda la mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución de los trabajos de demolición a mano de paredes de bloque de concreto de e=15 cms. altura máxima 4 m. incluye carga y bote de escombros, incluyendo la movilización interna de los escombros y desechos generados hasta el sitio de acopio asignado por la Inspección de PDVSA, dejando el área de trabajo despejada y limpia en su totalidad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Previa inspección conjunta con el Ingeniero Inspector de PDVSA, se verificará el área exacta a intervenir y se desconectarán los servicios o instalaciones afectadas.
2. Se procederá a realizar los trabajos con el uso de herramientas manuales y/o equipos mecánicos apropiados, cuidando la integridad de las estructuras y elementos colindantes que deban conservarse.
3. Los escombros y materiales desincorporados serán acopiados y cargados de manera ordenada para su movilización y bote al sitio autorizado por la inspección de PDVSA, manteniendo las normas de seguridad industrial SIHO.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Demolición limpia y controlada sin exceder los límites acotados. Prohibido causar fracturas, vibraciones o debilitamiento estructural en columnas, zapatas o losas que deban conservarse.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
DISCOS CORTE, PUNTAS CINCEL Y SACOS PARA ESCOMBROS	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION VOLTEO DE 8 M3 A 10 M3	0.50	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	1.00	
HERRAMIENTAS MENORES MAZOS CINCELES PALAS	2.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.20	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de trabajo debidamente ejecutado, medido en sitio y aprobado a satisfacción del Ingeniero Inspector de PDVSA. El precio unitario incluye equipos, mano de obra, herramientas y movilización de desechos.

15.- NO CONFORMIDAD:
La partida presentará no conformidad y no se reconocerá pago alguno si la contratista no recolecta la totalidad de los escombros a los puntos autorizados, o si ocasiona daños a elementos no contemplados para demolición o retiro.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 16

2. -DESCRIPCION :
DEMOLICIÓN A MANO DE REVESTIMIENTO DE PISO DE MORTERO DE CEMENTO. INCLUYE CARGA Y BOTE DE ESCOMBROS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
783,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende toda la mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución de los trabajos de demolición a mano de revestimiento de piso de mortero de cemento. incluye carga y bote de escombros, incluyendo la movilización interna de los escombros y desechos generados hasta el sitio de acopio asignado por la Inspección de PDVSA, dejando el área de trabajo despejada y limpia en su totalidad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Previa inspección conjunta con el Ingeniero Inspector de PDVSA, se verificará el área exacta a intervenir y se desconectarán los servicios o instalaciones afectadas.
2. Se procederá a realizar los trabajos con el uso de herramientas manuales y/o equipos mecánicos apropiados, cuidando la integridad de las estructuras y elementos colindantes que deban conservarse.
3. Los escombros y materiales desincorporados serán acopiados y cargados de manera ordenada para su movilización y bote al sitio autorizado por la inspección de PDVSA, manteniendo las normas de seguridad industrial SIHO.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: NO APLICA. Retiro completo del acabado y del mortero de pega hasta el nivel de losa base, sin causar fisuras, perforaciones ni daños mecánicos en la estructura portante.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PUNTAS DE CINCEL Y SACOS DE RECOLECCION DE ESCOMBROS	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION VOLTEO DE 8 M3 A 10 M3	0.50	
HERRAMIENTAS MENORES PICOS PALAS CARRETILLAS	2.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	3.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.25	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de trabajo debidamente ejecutado, medido en sitio y aprobado a satisfacción del Ingeniero Inspector de PDVSA. El precio unitario incluye equipos, mano de obra, herramientas y movilización de desechos.

15.- NO CONFORMIDAD:
La partida presentará no conformidad y no se reconocerá pago alguno si la contratista no recolecta la totalidad de los escombros a los puntos autorizados, o si ocasiona daños a elementos no contemplados para demolición o retiro.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 17

2. -DESCRIPCION :
DEMOLICIÓN A MANO DE CERÁMICA INTERIOR EN PARED. INCLUYE CARGA Y BOTE DE ESCOMBROS. EXCLUYE DEMOLICIÓN DE MORTERO BASE

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
100,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende toda la mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución de los trabajos de demolición a mano de cerámica interior en pared. incluye carga y bote de escombros. excluye demolición de mortero base, incluyendo la movilización interna de los escombros y desechos generados hasta el sitio de acopio asignado por la Inspección de PDVSA, dejando el área de trabajo despejada y limpia en su totalidad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Previa inspección conjunta con el Ingeniero Inspector de PDVSA, se verificará el área exacta a intervenir y se desconectarán los servicios o instalaciones afectadas.
2. Se procederá a realizar los trabajos con el uso de herramientas manuales y/o equipos mecánicos apropiados, cuidando la integridad de las estructuras y elementos colindantes que deban conservarse.
3. Los escombros y materiales desincorporados serán acopiados y cargados de manera ordenada para su movilización y bote al sitio autorizado por la inspección de PDVSA, manteniendo las normas de seguridad industrial SIHO.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: NO APLICA. Retiro completo del acabado y del mortero de pega hasta el nivel de losa base, sin causar fisuras, perforaciones ni daños mecánicos en la estructura portante.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
DISCOS CORTE, PUNTAS CINCEL Y SACOS PARA ESCOMBROS	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION VOLTEO DE 8 M3 A 10 M3	0.35	
HERRAMIENTAS MENORES CINCEL PLANO ESPATULA PALA	2.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.20	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de trabajo debidamente ejecutado, medido en sitio y aprobado a satisfacción del Ingeniero Inspector de PDVSA. El precio unitario incluye equipos, mano de obra, herramientas y movilización de desechos.

15.- NO CONFORMIDAD:
La partida presentará no conformidad y no se reconocerá pago alguno si la contratista no recolecta la totalidad de los escombros a los puntos autorizados, o si ocasiona daños a elementos no contemplados para demolición o retiro.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 18

2. -DESCRIPCION :
REMOCIÓN CON RECUPERACIÓN DE MARCOS DE CHAPA DOBLADA DE HIERRO. INCLUYE MOVILIZACIÓN INTERNA DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad:
11,20

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende toda la mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución de los trabajos de remoción con recuperación de marcos de chapa doblada de hierro. incluye movilización interna dentro del área de trabajo, incluyendo la movilización interna de los escombros y desechos generados hasta el sitio de acopio asignado por la Inspección de PDVSA, dejando el área de trabajo despejada y limpia en su totalidad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Previa inspección conjunta con el Ingeniero Inspector de PDVSA, se verificará el área exacta a intervenir y se desconectarán los servicios o instalaciones afectadas.
2. Se procederá a realizar los trabajos con el uso de herramientas manuales y/o equipos mecánicos apropiados, cuidando la integridad de las estructuras y elementos colindantes que deban conservarse.
3. Los escombros y materiales desincorporados serán acopiados y cargados de manera ordenada para su movilización y bote al sitio autorizado por la inspección de PDVSA, manteniendo las normas de seguridad industrial SIHO.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
DISCOS ABRASIVOS DE CORTE PARA METAL 7 PULGADAS	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESMERIL ANGULAR 7 Y 9 PULGADAS CON DISCO DIAMANTADO	1.00	
HERRAMIENTAS MENORES PALANCAS Y CINCELES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de trabajo debidamente ejecutado, medido en sitio y aprobado a satisfacción del Ingeniero Inspector de PDVSA. El precio unitario incluye equipos, mano de obra, herramientas y movilización de desechos.

15.- NO CONFORMIDAD:
La partida presentará no conformidad y no se reconocerá pago alguno si la contratista no recolecta la totalidad de los escombros a los puntos autorizados, o si ocasiona daños a elementos no contemplados para demolición o retiro.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 19

2. -DESCRIPCION :
REMOCIÓN SIN RECUPERACIÓN DE BAJANTES DE AGUAS DE LLUVIA, DE PVC, D= 6". INCLUYE CARGA Y BOTE DE ESCOMBROS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad:
80,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende toda la mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución de los trabajos de remoción sin recuperación de bajantes de aguas de lluvia, de pvc, d= 6". incluye carga y bote de escombros, incluyendo la movilización interna de los escombros y desechos generados hasta el sitio de acopio asignado por la Inspección de PDVSA, dejando el área de trabajo despejada y limpia en su totalidad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Previa inspección conjunta con el Ingeniero Inspector de PDVSA, se verificará el área exacta a intervenir y se desconectarán los servicios o instalaciones afectadas.
2. Se procederá a realizar los trabajos con el uso de herramientas manuales y/o equipos mecánicos apropiados, cuidando la integridad de las estructuras y elementos colindantes que deban conservarse.
3. Los escombros y materiales desincorporados serán acopiados y cargados de manera ordenada para su movilización y bote al sitio autorizado por la inspección de PDVSA, manteniendo las normas de seguridad industrial SIHO.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: NO APLICA. No se permitirán pérdidas, rayaduras ni daños a los bienes durante su movilización, cargamento y traslado al punto de acopio o disposición autorizado.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA DE SEGURIDAD VIAL Y SACOS PARA ESCOMBROS	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	1.00	
HERRAMIENTAS MENORES DE CORTE	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de trabajo debidamente ejecutado, medido en sitio y aprobado a satisfacción del Ingeniero Inspector de PDVSA. El precio unitario incluye equipos, mano de obra, herramientas y movilización de desechos.

15.- NO CONFORMIDAD:
La partida presentará no conformidad y no se reconocerá pago alguno si la contratista no recolecta la totalidad de los escombros a los puntos autorizados, o si ocasiona daños a elementos no contemplados para demolición o retiro.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 20

2. -DESCRIPCION :
PERFORACIÓN DE LOSA DE TECHO (LOSACERO), PARA ORIFICIO DE VENTILACIÓN, D= 3", CON USO DE EQUIPO PERFORADOR, PARA PASE DE TUBERÍAS DE PVC. INCLUYE COLOCACIÓN DE CAMISA DE ACERO Y MOVILIZACIÓN DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PTO
Cantidad:
30,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de perforación de losa de techo (losacero), para orificio de ventilación, d= 3", con uso de equipo perforador, para pase de tuberías de pvc. incluye colocación de camisa de acero y movilización dentro del área de trabajo, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta sin estrangulamientos. Pendiente mínima uniforme garantizada de 1% a 2% hacia colectores o tanquillas de descarga, sin contrapendientes ni zonas de empozamiento. Deflexión máxima permitida en tramos horizontales no mayor a 2 mm por metro. Cero fugas en juntas bajo prueba de estanqueidad.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMISA DE ACERO AL CARBONO D=3 A 4 PULGADAS PASE LOSA	PZA	1.00	
SILICON ESTRUCTURAL NEUTRO PARA VIDRIOS Y SELLOS	TUBO	0.5000	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CORTE Y PERFORACION CORE DRILL	1.00	
HERRAMIENTAS MENORES LLAVES Y ANDAMIO LIVIANO	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	1.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.25	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Punto (PTO) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 21

2. -DESCRIPCION :
PERFORACIÓN DE LOSA DE TECHO (LOSACERO), PARA ORIFICIO DE VENTILACIÓN, CON USO DE EQUIPO PERFORADOR. INCLUYE MOVILIZACIÓN DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
0,75

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de perforación de losa de techo (losacero), para orificio de ventilación, con uso de equipo perforador. incluye movilización dentro del área de trabajo, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMISA DE ACERO AL CARBONO D=3 A 4 PULGADAS PASE LOSA	PZA	**1.00**	
SILICON ESTRUCTURAL NEUTRO PARA VIDRIOS Y SELLOS	TUBO	**0.5000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CORTE Y PERFORACION CORE DRILL	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES LLAVES Y ANDAMIO LIVIANO	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.25**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 22

2. -DESCRIPCION :
SONDEOS Y EXPLORACIONES DE SERVICIOS EXISTENTES

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 4,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de sondeos y exploraciones de servicios existentes, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONSUMIBLES CINTA PELIGRO Y ESTACAS DE REPLANTEO	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES PALAS PICOS BARRAS	3.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	3.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.50	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 23

2. -DESCRIPCION :
REPARACIÓN DE FISURAS Y/O GRIETAS SUPERFICIALES, NO ESTRUCTURALES, EN PAREDES DE BLOQUES HUECOS DE CONCRETO, DE ESPESOR 15 CM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 300,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de reparación de fisuras y/o grietas superficiales, no estructurales, en paredes de bloques huecos de concreto, de espesor 15 cm, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
MASILLA ELASTOMERICA SELLADORA PARA FISURAS Y JUNTAS	KG	0.1200	
IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ACRILICO	GAL	0.0150	
LIJA DE AGUA CONSUMIBLE PARA ACABADO	PLIEGO	0.2000	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** — **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES ESPATULAS Y CEPILLOS DE ALAMBRE	2.00	
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ALBAÑIL DE PRIMERA	1.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.25	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** — **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 24

2. -DESCRIPCION :
REPARACIÓN DE GRIETAS PROFUNDAS, ESTRUCTURALES, EN PAREDES DE BLOQUES HUECOS DE CONCRETO, DE ESPESOR 15 CM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad:
100,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de reparación de grietas profundas, estructurales, en paredes de bloques huecos de concreto, de espesor 15 cm, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
MORTERO ESTRUCTURAL TIXOTROPICO SIN RETRACCION SIKATOP	KG	0.4000	
SELLADOR ELASTOMERICO DE POLIURETANO EN CARTUCHO	TUBO	0.1500	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESMERIL ANGULAR CON DISCO DIAMANTADO PARA RANURADO	1.00	
HERRAMIENTAS MENORES LLANAS CINCEL Y PALAS	2.00	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ALBAÑIL DE PRIMERA	1.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.25	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 25

2. -DESCRIPCION :
ROTURA DE PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO PARA EMPOTRAR TUBERÍAS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 120,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende toda la mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución de los trabajos de rotura de paredes de bloque de concreto para empotrar tuberías, incluyendo la movilización interna de los escombros y desechos generados hasta el sitio de acopio asignado por la Inspección de PDVSA, dejando el área de trabajo despejada y limpia en su totalidad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Previa inspección conjunta con el Ingeniero Inspector de PDVSA, se verificará el área exacta a intervenir y se desconectarán los servicios o instalaciones afectadas.
2. Se procederá a realizar los trabajos con el uso de herramientas manuales y/o equipos mecánicos apropiados, cuidando la integridad de las estructuras y elementos colindantes que deban conservarse.
3. Los escombros y materiales desincorporados serán acopiados y cargados de manera ordenada para su movilización y bote al sitio autorizado por la inspección de PDVSA, manteniendo las normas de seguridad industrial SIHO.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Demolición limpia y controlada sin exceder los límites acotados. Prohibido causar fracturas, vibraciones o debilitamiento estructural en columnas, zapatas o losas que deban conservarse.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
NO APLICA	-	-	Partida sin suministro de materiales directos

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
ESMERIL ANGULAR DE 7 PULGADAS CON DISCO DIAMANTADO	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES COMBAS CINCELES Y PALAS	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ALBAÑIL DE SEGUNDA	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.20**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de trabajo debidamente ejecutado, medido en sitio y aprobado a satisfacción del Ingeniero Inspector de PDVSA. El precio unitario incluye equipos, mano de obra, herramientas y movilización de desechos.

15.- NO CONFORMIDAD:
La partida presentará no conformidad y no se reconocerá pago alguno si la contratista no recolecta la totalidad de los escombros a los puntos autorizados, o si ocasiona daños a elementos no contemplados para demolición o retiro.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 26

2. -DESCRIPCION :
SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS PARA VENTANAS, CRISTAL TEMPLADO COLOR GRIS MEDIO DE E=8 MM. INCLUYE EL VIDRIO Y EL BOTE DE ESCOMBRO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
4,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende toda la mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución de los trabajos de sustitución de vidrios para ventanas, cristal templado color gris medio de e=8 mm. incluye el vidrio y el bote de escombro, incluyendo la movilización interna de los escombros y desechos generados hasta el sitio de acopio asignado por la Inspección de PDVSA, dejando el área de trabajo despejada y limpia en su totalidad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Previa inspección conjunta con el Ingeniero Inspector de PDVSA, se verificará el área exacta a intervenir y se desconectarán los servicios o instalaciones afectadas.
2. Se procederá a realizar los trabajos con el uso de herramientas manuales y/o equipos mecánicos apropiados, cuidando la integridad de las estructuras y elementos colindantes que deban conservarse.
3. Los escombros y materiales desincorporados serán acopiados y cargados de manera ordenada para su movilización y bote al sitio autorizado por la inspección de PDVSA, manteniendo las normas de seguridad industrial SIHO.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: NO APLICA. No se permitirán pérdidas, rayaduras ni daños a los bienes durante su movilización, cargamento y traslado al punto de acopio o disposición autorizado.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CRISTAL TEMPLADO GRIS MEDIO E=8 MM BORDES PULIDOS	M2	**1.05**	
SILICON ESTRUCTURAL NEUTRO PARA VIDRIOS Y SELLOS	TUBO	**0.7500**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VENTOSAS TRIPLES Y HERRAMIENTAS MENORES DE CORTE	**1.00**	
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.25**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de trabajo debidamente ejecutado, medido en sitio y aprobado a satisfacción del Ingeniero Inspector de PDVSA. El precio unitario incluye equipos, mano de obra, herramientas y movilización de desechos.

15.- NO CONFORMIDAD:
La partida presentará no conformidad y no se reconocerá pago alguno si la contratista no recolecta la totalidad de los escombros a los puntos autorizados, o si ocasiona daños a elementos no contemplados para demolición o retiro.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 27

2. -DESCRIPCION :
REVISIÓN DE PUNTOS DE AGUAS CLARAS, DE PVC, D= 1/2". INCLUYE REPARACIONES NECESARIAS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PTO
Cantidad: 12,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de revisión de puntos de aguas claras, de pvc, d= 1/2". incluye reparaciones necesarias en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Puntos de acometida y descarga ubicados con tolerancia máxima de ±5 mm respecto a los ejes de replanteo arquitectónico y sanitario. Salidas a 90° respecto a la pared o piso acabado, perfectamente enrasadas y provistas de tapones roscados de protección.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SOLDADURA SOLVENTE PVC CON ACCESORIOS DE REPARACION	PTO	1.00	
TUBERIA PVC PRESION AGUA FRIA 1/2 PULGADA RDE 9	M	1.20	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Punto (PTO) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 28

2. -DESCRIPCION :
REVISIÓN DE PUNTOS DE AGUAS CLARAS, DE PVC, D= 3/4". INCLUYE REPARACIONES NECESARIAS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PTO
Cantidad: 4,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de revisión de puntos de aguas claras, de pvc, d= 3/4". incluye reparaciones necesarias en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Puntos de acometida y descarga ubicados con tolerancia máxima de ±5 mm respecto a los ejes de replanteo arquitectónico y sanitario. Salidas a 90° respecto a la pared o piso acabado, perfectamente enrasadas y provistas de tapones roscados de protección.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SOLDADURA SOLVENTE PVC CON ACCESORIOS DE REPARACION	PTO	**1.00**	
TUBERIA PVC PRESION AGUA FRIA 3/4 PULGADA RDE 11	M	**1.20**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Punto (PTO) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 29

2. -DESCRIPCION :
REVISIÓN DE PUNTOS DE AGUAS CLARAS, DE PVC, D= 1 1/2". INCLUYE REPARACIONES NECESARIAS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PTO
Cantidad: 4,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de revisión de puntos de aguas claras, de pvc, d= 1 1/2". incluye reparaciones necesarias en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Puntos de acometida y descarga ubicados con tolerancia máxima de ±5 mm respecto a los ejes de replanteo arquitectónico y sanitario. Salidas a 90° respecto a la pared o piso acabado, perfectamente enrasadas y provistas de tapones roscados de protección.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SOLDADURA SOLVENTE PVC CON ACCESORIOS DE REPARACION	PTO	**1.00**	
TUBERIA PVC PRESION AGUA FRIA 1-1/2 PULGADA RDE 17	M	**1.20**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Punto (PTO) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 30

2. -DESCRIPCION :
REVISIÓN DE PUNTOS DE AGUAS RESIDUALES DE PVC, D=2". INCLUYE REPARACIONES NECESARIAS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PTO
Cantidad: 10,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de revisión de puntos de aguas residuales de pvc, d=2". incluye reparaciones necesarias en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Puntos de acometida y descarga ubicados con tolerancia máxima de ±5 mm respecto a los ejes de replanteo arquitectónico y sanitario. Salidas a 90° respecto a la pared o piso acabado, perfectamente enrasadas y provistas de tapones roscados de protección.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SOLDADURA SOLVENTE PVC CON ACCESORIOS DE REPARACION	PTO	1.00	
TUBERIA PVC SANITARIA MILIMETRICA 2 PULGADAS	M	1.20	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Punto (PTO) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 31

2. -DESCRIPCION :
REVISIÓN DE PUNTOS DE AGUAS RESIDUALES DE PVC, D=3". INCLUYE REPARACIONES NECESARIAS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PTO
Cantidad: 20,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de revisión de puntos de aguas residuales de pvc, d=3". incluye reparaciones necesarias en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Puntos de acometida y descarga ubicados con tolerancia máxima de ±5 mm respecto a los ejes de replanteo arquitectónico y sanitario. Salidas a 90° respecto a la pared o piso acabado, perfectamente enrasadas y provistas de tapones roscados de protección.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SOLDADURA SOLVENTE PVC CON ACCESORIOS DE REPARACION	PTO	1.00	
TUBERIA PVC SANITARIA MILIMETRICA 3 PULGADAS	M	1.20	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Punto (PTO) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 32

2. -DESCRIPCION :
REVISIÓN DE PUNTOS DE AGUAS RESIDUALES DE PVC, D=4". INCLUYE REPARACIONES NECESARIAS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PTO
Cantidad: 10,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de revisión de puntos de aguas residuales de pvc, d=4". incluye reparaciones necesarias en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Puntos de acometida y descarga ubicados con tolerancia máxima de ±5 mm respecto a los ejes de replanteo arquitectónico y sanitario. Salidas a 90° respecto a la pared o piso acabado, perfectamente enrasadas y provistas de tapones roscados de protección.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SOLDADURA SOLVENTE PVC CON ACCESORIOS DE REPARACION	PTO	**1.00**	
TUBERIA PVC SANITARIA MILIMETRICA 4 PULGADAS	M	**1.20**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Punto (PTO) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 33

2. -DESCRIPCION :
REMOCIÓN ORDINARIA DE TIERRA Y CUALQUIER OTRO MATERIAL DESECHABLE CON EQUIPO PESADO. INCLUYE BOTE DEL MATERIAL

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
63,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende toda la mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución de los trabajos de remoción ordinaria de tierra y cualquier otro material desechable con equipo pesado. incluye bote del material, incluyendo la movilización interna de los escombros y desechos generados hasta el sitio de acopio asignado por la Inspección de PDVSA, dejando el área de trabajo despejada y limpia en su totalidad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Previa inspección conjunta con el Ingeniero Inspector de PDVSA, se verificará el área exacta a intervenir y se desconectarán los servicios o instalaciones afectadas.
2. Se procederá a realizar los trabajos con el uso de herramientas manuales y/o equipos mecánicos apropiados, cuidando la integridad de las estructuras y elementos colindantes que deban conservarse.
3. Los escombros y materiales desincorporados serán acopiados y cargados de manera ordenada para su movilización y bote al sitio autorizado por la inspección de PDVSA, manteniendo las normas de seguridad industrial SIHO.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Fondo de zanja o excavación a cota de diseño con tolerancia máxima de ±10 mm. En rellenos: densidad de compactación mínima del 95% del Proctor Modificado comprobada en capas no mayores a 20 cm.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
AGUA LIMPIA PARA MITIGACION DE POLVO EN CARGA Y BOTE	M3	**0.0500**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O CAUCHO 85 HP	**1.00**	
CAMION VOLTEO DE 8 M3 A 10 M3	**1.50**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA Y MAQUINARIA PESADA	**1.00**	
CHOFER DE PRIMERA CAMION VOLTEO Y 350	**2.00**	
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de trabajo debidamente ejecutado, medido en sitio y aprobado a satisfacción del Ingeniero Inspector de PDVSA. El precio unitario incluye equipos, mano de obra, herramientas y movilización de desechos.

15.- NO CONFORMIDAD:
La partida presentará no conformidad y no se reconocerá pago alguno si la contratista no recolecta la totalidad de los escombros a los puntos autorizados, o si ocasiona daños a elementos no contemplados para demolición o retiro.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 34

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO. INCLUYE TRANSPORTE DEL MATERIAL HASTA 50 KMS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
728,35

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro y transporte de material de préstamo. incluye transporte del material hasta 50 kms, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
MATERIAL DE PRESTAMO CALICHE GRANULAR A-2-4	M3	**1.15**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION VOLTEO DE 8 M3 A 10 M3	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
CHOFER DE PRIMERA CAMION VOLTEO Y 350	**2.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.25**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 35

2. -DESCRIPCION :
CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES, UTILIZANDO MATERIAL TRANSPORTADO EN CAMIONES

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
606,96

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de construcción de terraplenes, utilizando material transportado en camiones, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
AGUA DULCE LIMPIA PARA COMPACTACION	M3	**0.1200**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
MOTONIVELADORA PESADA CATERPILLAR 140 HP	**1.00**	
RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10 TONELADAS	**1.00**	
CAMION CISTERNA PARA SUMINISTRO DE AGUA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA Y MAQUINARIA PESADA	**2.00**	
CHOFER DE PRIMERA CAMION VOLTEO Y 350	**1.00**	
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.50**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 36

2. -DESCRIPCION :
EXCAVACIÓN EN TIERRAS CON USO DE EQUIPO RETROEXCAVADOR PARA ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS U OTROS HASTA PROFUNDIDADES DE 1.50 M

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
280,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de excavación en tierras con uso de equipo retroexcavador para asiento de fundaciones, zanjas u otros hasta profundidades de 1.50 m, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Fondo de zanja o excavación a cota de diseño con tolerancia máxima de ±10 mm. En rellenos: densidad de compactación mínima del 95% del Proctor Modificado comprobada en capas no mayores a 20 cm.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ESTACAS DE MADERA Y CINTA DE DELIMITACION VIAL	M	0.1000	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O CAUCHO 85 HP	1.00	
HERRAMIENTAS MENORES PARA REPERFILAMIENTO	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA Y MAQUINARIA PESADA	1.00	
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.25	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 37

2. -DESCRIPCION :
EXCAVACIÓN EN TIERRAS CON USO DE EQUIPO RETROEXCAVADOR PARA ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS U OTROS HASTA PROFUNDIDADES COMPRENDIDAS ENTRE 1.50 Y 3.00 M. INCLUYE REPERFILAMIENTO A MANO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
180,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de excavación en tierras con uso de equipo retroexcavador para asiento de fundaciones, zanjas u otros hasta profundidades comprendidas entre 1.50 y 3.00 m. incluye reperfilamiento a mano, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Fondo de zanja o excavación a cota de diseño con tolerancia máxima de ±10 mm. En rellenos: densidad de compactación mínima del 95% del Proctor Modificado comprobada en capas no mayores a 20 cm.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ESTACAS DE MADERA Y CINTA DE DEMARCACION DE ZANJA	M	0.2000	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES PALAS PICOS CARRETILLAS	3.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	3.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.20	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 38

2. -DESCRIPCION :
EXCAVACIÓN EN TIERRA A MANO PARA ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS U OTROS, HASTA PROFUNDIDADES COMPRENDIDAS ENTRE 0.00 Y 1.50 M

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
410,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de excavación en tierra a mano para asiento de fundaciones, zanjas u otros, hasta profundidades comprendidas entre 0.00 y 1.50 m, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Fondo de zanja o excavación a cota de diseño con tolerancia máxima de ±10 mm. En rellenos: densidad de compactación mínima del 95% del Proctor Modificado comprobada en capas no mayores a 20 cm.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ESTACAS DE MADERA Y CINTA DE DEMARCACION DE ZANJA	M	0.2000	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES PALAS PICOS CARRETILLAS	3.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	3.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.20	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 39

2. -DESCRIPCION :
EXCAVACIÓN EN TIERRA A MANO PARA ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS U OTROS, HASTA PROFUNDIDADES COMPRENDIDAS ENTRE 1.50 Y 3.00 M

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
30,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de excavación en tierra a mano para asiento de fundaciones, zanjas u otros, hasta profundidades comprendidas entre 1.50 y 3.00 m, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Fondo de zanja o excavación a cota de diseño con tolerancia máxima de ±10 mm. En rellenos: densidad de compactación mínima del 95% del Proctor Modificado comprobada en capas no mayores a 20 cm.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ESTACAS DE MADERA Y CINTA DE DEMARCACION DE ZANJA	M	0.2000	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES PALAS PICOS CARRETILLAS	3.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	3.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.20	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 40

2. -DESCRIPCION :
EXCAVACIÓN EN TERRENO ROCOSO CON COMPRESOR Y MARTILLO NEUMÁTICO EN PROFUNDIDADES COMPRENDIDAS ENTRE 0,00 Y 1,50 M. PARA ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS U OTROS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad: 50,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de excavación en terreno rocoso con compresor y martillo neumático en profundidades comprendidas entre 0,00 y 1,50 m. para asiento de fundaciones, zanjas u otros, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Fondo de zanja o excavación a cota de diseño con tolerancia máxima de ±10 mm. En rellenos: densidad de compactación mínima del 95% del Proctor Modificado comprobada en capas no mayores a 20 cm.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PUNTAS DE ACERO TEMPLADO Y CONSUMIBLES DE MARTILLO	PZA	0.2500	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
COMPRESOR DE AIRE PORTATIL DE 185 A 250 CFM	1.00	
MARTILLO NEUMATICO DEMOLEDOR CON MANGUERAS	1.00	
HERRAMIENTAS MENORES CINCELES BARRAS PALAS	2.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
OPERADOR DE MARTILLO NEUMATICO	1.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.25	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 41

2. -DESCRIPCION :
EXCAVACIÓN EN TERRENO ROCOSO CON COMPRESOR Y MARTILLO NEUMÁTICO EN PROFUNDIDADES COMPRENDIDAS ENTRE 1,50 Y 3,00 M. PARA ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS U OTROS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad: 15,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de excavación en terreno rocoso con compresor y martillo neumático en profundidades comprendidas entre 1,50 y 3,00 m. para asiento de fundaciones, zanjas u otros, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Fondo de zanja o excavación a cota de diseño con tolerancia máxima de ±10 mm. En rellenos: densidad de compactación mínima del 95% del Proctor Modificado comprobada en capas no mayores a 20 cm.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PUNTAS DE ACERO TEMPLADO Y CONSUMIBLES DE MARTILLO	PZA	0.2500	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
COMPRESOR DE AIRE PORTATIL DE 185 A 250 CFM	1.00	
MARTILLO NEUMATICO DEMOLEDOR CON MANGUERAS	1.00	
HERRAMIENTAS MENORES CINCELES BARRAS PALAS	2.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
OPERADOR DE MARTILLO NEUMATICO	1.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.25	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 42

2. -DESCRIPCION :
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO UTILIZANDO APISONADORES DE PERCUSIÓN CORRESPONDIENTES A LOS ASIENTOS DE FUNDACIONES, ZANJAS U OTRO ELEMENENTOS. SE INCLUYE ENSAYOS DE CALIDAD EN SITIO Y LABORATORIO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
100,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de relleno y compactación con material de préstamo utilizando apisonadores de percusión correspondientes a los asientos de fundaciones, zanjas u otro elemenentos. se incluye ensayos de calidad en sitio y laboratorio, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Fondo de zanja o excavación a cota de diseño con tolerancia máxima de ±10 mm. En rellenos: densidad de compactación mínima del 95% del Proctor Modificado comprobada en capas no mayores a 20 cm.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
MATERIAL DE PRESTAMO CALICHE GRANULAR A-2-4	M3	**1.18**	
AGUA DULCE LIMPIA PARA COMPACTACION	M3	**0.1000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
COMPACTADORA MANUAL TIPO BAILARINA O PISON	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES PALAS CARRETILLAS	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
AYUDANTE DE OPERADORES Y MAQUINARIA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 43

2. -DESCRIPCION :
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL ARENO-ARCILLOSO (ARENA 30-60%, ARCILLA 15-30% Y LIMO 10-55%) CON APISONADORES DE PERCUSIÓN CORRESPONDIENTES A LOS ASIENTOS DE FUNDACIONES, ZANJAS, U OTROS. GRADO 95%

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
270,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de relleno compactado con material areno-arcilloso (arena 30-60%, arcilla 15-30% y limo 10-55%) con apisonadores de percusión correspondientes a los asientos de fundaciones, zanjas, u otros. grado 95%, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Fondo de zanja o excavación a cota de diseño con tolerancia máxima de ±10 mm. En rellenos: densidad de compactación mínima del 95% del Proctor Modificado comprobada en capas no mayores a 20 cm.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ARENA DULCE LAVADA Y CERNIDA PARA ASIENTO TUBERIA	M3	**1.15**	
AGUA DULCE LIMPIA PARA COMPACTACION	M3	**0.0800**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
COMPACTADORA MANUAL TIPO BAILARINA O PISON	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES PALAS Y CARRETILLAS	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
AYUDANTE DE OPERADORES Y MAQUINARIA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 44

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN DE RELLENO COMPACTADO CON ARENA DULCE LAVADA Y CERNIDA PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA. INCLUYE LOS ENSAYOS DE CALIDAD

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
520,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de suministro, transporte, colocación de relleno compactado con arena dulce lavada y cernida para protección de tubería. incluye los ensayos de calidad en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Fondo de zanja o excavación a cota de diseño con tolerancia máxima de ±10 mm. En rellenos: densidad de compactación mínima del 95% del Proctor Modificado comprobada en capas no mayores a 20 cm.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ARENA DULCE LAVADA Y CERNIDA PARA ASIENTO TUBERIA	M3	**1.15**	
AGUA DULCE LIMPIA PARA COMPACTACION	M3	**0.0800**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
COMPACTADORA MANUAL TIPO BAILARINA O PISON	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES PALAS Y CARRETILLAS	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
AYUDANTE DE OPERADORES Y MAQUINARIA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 45

2. -DESCRIPCION :
RELLENO HIDRÁULICO EN ZANJAS, CON MATERIAL DE PRÉSTAMO. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL MATERIAL Y LOS ENSAYOS DE CALIDAD

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
50,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de relleno hidráulico en zanjas, con material de préstamo. incluye el suministro y transporte del material y los ensayos de calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Fondo de zanja o excavación a cota de diseño con tolerancia máxima de ±10 mm. En rellenos: densidad de compactación mínima del 95% del Proctor Modificado comprobada en capas no mayores a 20 cm.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
MATERIAL DE PRESTAMO CALICHE GRANULAR A-2-4	M3	**1.18**	
AGUA DULCE LIMPIA PARA COMPACTACION	M3	**0.1000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
COMPACTADORA MANUAL TIPO BAILARINA O PISON	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES PALAS CARRETILLAS	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
AYUDANTE DE OPERADORES Y MAQUINARIA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 46

2. -DESCRIPCION :
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES UTILIZANDO APISONADORES DE PERCUSIÓN CORRESPONDIENTES A LOS ASIENTOS DE FUNDACIONES. GRADO 95%

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad: 170,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de relleno y compactación con material proveniente de excavaciones utilizando apisonadores de percusión correspondientes a los asientos de fundaciones. grado 95%, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Fondo de zanja o excavación a cota de diseño con tolerancia máxima de ±10 mm. En rellenos: densidad de compactación mínima del 95% del Proctor Modificado comprobada en capas no mayores a 20 cm.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ESTACAS DE MADERA Y CINTA DE DELIMITACION VIAL	M	0.1000	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O CAUCHO 85 HP	1.00	
HERRAMIENTAS MENORES PARA REPERFILAMIENTO	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA Y MAQUINARIA PESADA	1.00	
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.25	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 47

2. -DESCRIPCION :
CONSTRUCCIÓN DE BASE DE PIEDRA PICADA, TAMAÑO MAX 1". INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 50 KM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
200,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de construcción de base de piedra picada, tamaño max 1". incluye el suministro y transporte del material hasta una distancia de 50 km, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PIEDRA PICADA 1 PULGADA PARA BASE Y FILTROS	M3	**1.10**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
COMPACTADORA MANUAL TIPO BAILARINA O PISON	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES PALAS CARRETILLAS	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.20**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 48

2. -DESCRIPCION :
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN CONCRETOS, CORRESPONDIENTE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
900,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de encofrado de madera, tipo recto, acabado corriente, en concretos, correspondiente a obras de infraestructuras, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación y plomo con tolerancia máxima de ±2 mm por cada 2 metros de longitud. Estanqueidad en juntas para evitar escapes de lechada de cemento. Flechas y deformaciones bajo carga de vaciado menores a L/400.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
MADERA DE PINO CEPILLADA PARA ENCOFRADOS	M2	**0.2500**	
CLAVOS DE HIERRO CON CABEZA DE 2 A 4 PULGADAS	KG	**0.1500**	
ACEITE DESENCOFRANTE DE PROTECCION PARA MOLDES	GAL	**0.0400**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES DE CARPINTERIA	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
CARPINTERO DE ENCOFRADOS DE PRIMERA	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.20**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 49

2. -DESCRIPCION :
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO CORRIENTE, EN CONCRETOS, CORRESPONDIENTE A OBRAS DE SUPERESTRUCTURAS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
800,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de encofrado de madera, tipo recto, acabado corriente, en concretos, correspondiente a obras de superestructuras, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación y plomo con tolerancia máxima de ±2 mm por cada 2 metros de longitud. Estanqueidad en juntas para evitar escapes de lechada de cemento. Flechas y deformaciones bajo carga de vaciado menores a L/400.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
MADERA DE PINO CEPILLADA PARA ENCOFRADOS	M2	**0.2500**	
CLAVOS DE HIERRO CON CABEZA DE 2 A 4 PULGADAS	KG	**0.1500**	
ACEITE DESENCOFRANTE DE PROTECCION PARA MOLDES	GAL	**0.0400**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES DE CARPINTERIA	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
CARPINTERO DE ENCOFRADOS DE PRIMERA	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.20**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 50

2. -DESCRIPCION :
ENCOFRADO METÁLICO, TIPO RECTO, ACABADO OBRA LIMPIA, EN CONCRETOS, CORRESPONDIENTE A OBRAS DE SUPERESTRUCTURA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
450,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de encofrado metálico, tipo recto, acabado obra limpia, en concretos, correspondiente a obras de superestructura, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación y plomo con tolerancia máxima de ±2 mm por cada 2 metros de longitud. Estanqueidad en juntas para evitar escapes de lechada de cemento. Flechas y deformaciones bajo carga de vaciado menores a L/400.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
MADERA DE PINO CEPILLADA PARA ENCOFRADOS	M2	**0.2500**	
CLAVOS DE HIERRO CON CABEZA DE 2 A 4 PULGADAS	KG	**0.1500**	
ACEITE DESENCOFRANTE DE PROTECCION PARA MOLDES	GAL	**0.0400**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES DE CARPINTERIA	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
CARPINTERO DE ENCOFRADOS DE PRIMERA	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.20**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 51

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE, PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 4200 KG/CM2, UTILIZANDO CABILLA D<= 3/8" (RAT 2100 KG/CM2), PARA INFRAESTRUCTURA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
KGF
Cantidad: 7.000,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de suministro, transporte, preparación y colocación de acero de refuerzo 4200 kg/cm2, utilizando cabilla d<= 3/8" (rat 2100 kg/cm2), para infraestructura, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Tolerancia en espaciamiento de barras longitudinales y estribos de ±10 mm. Recubrimiento mínimo de concreto garantizado mediante separadores (mínimo 5 cm en fundaciones y 2.5 cm en vigas/columnas). Longitudes de solape y ganchos según norma COVENIN 1753.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABILLA DE ACERO ESTRIADO FY=4200 KG/CM2 3/8 PULGADA	KGF	**1.07**	
ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18 PARA AMARRE	KG	**0.0300**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES CIZALLA CABILLERA DOBLADORA	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
CABILLERO DE PRIMERA	**2.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.25**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Kilogramo Fuerza (KGF) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 52

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE, PREPARACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY 4200 KGF/CM2, CABILLA Nº 4 A Nº 7, PARA INFRAESTRUCTURA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
KGF
Cantidad: 11.000,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de suministro, transporte, preparacion y colocacion de acero de refuerzo fy 4200 kgf/cm2, cabilla nº 4 a nº 7, para infraestructura, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Tolerancia en espaciamiento de barras longitudinales y estribos de ±10 mm. Recubrimiento mínimo de concreto garantizado mediante separadores (mínimo 5 cm en fundaciones y 2.5 cm en vigas/columnas). Longitudes de solape y ganchos según norma COVENIN 1753.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABILLA DE ACERO ESTRIADO FY=4200 KG/CM2 Nº 4 A Nº 7	KGF	**1.07**	
ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18 PARA AMARRE	KG	**0.0300**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES CIZALLA CABILLERA DOBLADORA	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
CABILLERO DE PRIMERA	**2.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.25**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Kilogramo Fuerza (KGF) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 53

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE, PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 4200 KG/CM2, CABILLA D<= 3/8", PARA SUPERESTRUCTURA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
KGF
Cantidad: 6.000,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de suministro, transporte, preparación y colocación de acero de refuerzo 4200 kg/cm2, cabilla d<= 3/8", para superestructura, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Tolerancia en espaciamiento de barras longitudinales y estribos de ±10 mm. Recubrimiento mínimo de concreto garantizado mediante separadores (mínimo 5 cm en fundaciones y 2.5 cm en vigas/columnas). Longitudes de solape y ganchos según norma COVENIN 1753.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABILLA DE ACERO ESTRIADO FY=4200 KG/CM2 3/8 PULGADA	KGF	**1.07**	
ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18 PARA AMARRE	KG	**0.0300**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES CIZALLA CABILLERA DOBLADORA	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
CABILLERO DE PRIMERA	**2.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.25**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Kilogramo Fuerza (KGF) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 54

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE, PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 4200 KGF/CM2, CABILLA Nº 4 A Nº 7, PARA SUPERESTRUCTURA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
KGF
Cantidad: 7.300,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de suministro, transporte, preparación y colocación de acero de refuerzo fy 4200 kgf/cm2, cabilla nº 4 a nº 7, para superestructura, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Tolerancia en espaciamiento de barras longitudinales y estribos de ±10 mm. Recubrimiento mínimo de concreto garantizado mediante separadores (mínimo 5 cm en fundaciones y 2.5 cm en vigas/columnas). Longitudes de solape y ganchos según norma COVENIN 1753.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABILLA DE ACERO ESTRIADO FY=4200 KG/CM2 Nº 4 A Nº 7	KGF	**1.07**	
ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18 PARA AMARRE	KG	**0.0300**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES CIZALLA CABILLERA DOBLADORA	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
CABILLERO DE PRIMERA	**2.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.25**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Kilogramo Fuerza (KGF) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 55

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRASPORTE, PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO, FY=5000 KG/CM2, PARA INFRAESTRUCTURA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
KGF
Cantidad: 13.000,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de suministro, trasporte, preparación y colocación de malla electrosoldada de acero, fy=5000 kg/cm2, para infraestructura, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Tolerancia en espaciamiento de barras longitudinales y estribos de ±10 mm. Recubrimiento mínimo de concreto garantizado mediante separadores (mínimo 5 cm en fundaciones y 2.5 cm en vigas/columnas). Longitudes de solape y ganchos según norma COVENIN 1753.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO FY=5000 KG/CM2	KGF	**1.06**	
ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18 PARA AMARRE	KG	**0.0200**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES CIZALLAS Y GANCHOS	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
CABILLERO DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Kilogramo Fuerza (KGF) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 56

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE ANCLAJE UNION VIGA-COLUMNA, SEGÚN PLANO DETALLE. PLANCHA 150X150X10 MM, 4 BARRAS 1/2"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 4,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de suministro, confección y colocación de anclaje union viga-columna, según plano detalle. plancha 150x150x10 mm, 4 barras 1/2", cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 150X150X10 MM	UND	**1.00**	
BARRAS DE ANCLAJE CABILLA 1/2 PULGADA L=40 CM	UND	**4.00**	
ELECTRODOS SOLDADURA AWS E-7018	KG	**0.3500**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	
ESMERIL ANGULAR CON DISCO DE CORTE Y DESBASTE	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 57

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE VIGAS IPN 100. TRANSPORTE 50 KM, FONDO ANTICORROSIVO Y ESMALTE CLASE A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
KG
Cantidad:
456,36

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de suministro, confección y colocación de vigas ipn 100. transporte 50 km, fondo anticorrosivo y esmalte clase a, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: La pintura de acabado sobre estructuras metálicas deberá presentar un color homogéneo, textura uniforme y continuidad en toda la superficie tratada. No se admitirán películas con ampollas, grietas, escurrimientos, áreas descubiertas o espesores inferiores a los exigidos por el fabricante.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PERFIL VIGA DE ACERO ESTRUCTURAL IPN 100	KG	**1.05**	
ELECTRODOS SOLDADURA AWS E-7018 Y E-6010	KG	**0.0500**	
FONDO ANTICORROSIVO EPOXI Y ESMALTE DE ACABADO	GAL	**0.0200**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	
ESMERIL ANGULAR 7 Y 9 PULGADAS CON DISCO DE CORTE	**1.00**	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	
MAESTRO SOLDADOR Y TUBERO	**0.25**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Kilogramo (KG) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 58

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE VIGAS IPN 200. TRANSPORTE 50 KM, FONDO ANTICORROSIVO Y ESMALTE CLASE A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
KG
Cantidad: 628,80

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de suministro, confección y colocación de vigas ipn 200. transporte 50 km, fondo anticorrosivo y esmalte clase a, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: La pintura de acabado sobre estructuras metálicas deberá presentar un color homogéneo, textura uniforme y continuidad en toda la superficie tratada. No se admitirán películas con ampollas, grietas, escurrimientos, áreas descubiertas o espesores inferiores a los exigidos por el fabricante.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PERFIL VIGA DE ACERO ESTRUCTURAL IPN 200	KG	**1.05**	
ELECTRODOS SOLDADURA AWS E-7018 Y E-6010	KG	**0.0500**	
FONDO ANTICORROSIVO EPOXI Y ESMALTE DE ACABADO	GAL	**0.0200**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	
ESMERIL ANGULAR 7 Y 9 PULGADAS CON DISCO DE CORTE	**1.00**	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	
MAESTRO SOLDADOR Y TUBERO	**0.25**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Kilogramo (KG) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 59

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4" DE DIÁMETRO, SCH 40 A53, EN FORMA DE "TE", PARA SOPORTE DE SCI

3.- UNIDAD DE MEDIDA
KGF
Cantidad: 3.000,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de suministro, transporte, fabricación e instalación de tubería de 4" de diámetro, sch 40 a53, en forma de "te", para soporte de sci en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA ACERO AL CARBONO SCH 40 ASTM A53 4 PULGADAS	KGF	1.05	
ELECTRODOS SOLDADURA AWS E-7018 Y E-6010	KG	0.0500	
FONDO ANTICORROSIVO EPOXI Y ESMALTE DE ACABADO	GAL	0.0200	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	1.00	
ESMERIL ANGULAR 7 Y 9 PULGADAS CON DISCO DE CORTE	1.00	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	1.00	
MAESTRO SOLDADOR Y TUBERO	0.25	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Kilogramo Fuerza (KGF) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 60

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PLANCHAS DE ACERO ESTRUCTURAL LAMINADAS EN CALIENTE, E=1/4", ASTM A-36, SOPORTE SCI

3.- UNIDAD DE MEDIDA
KGF
Cantidad:
225,64

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte, fabricación e instalación de planchas de acero estructural laminadas en caliente, e=1/4", astm a-36, soporte sci, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
PLANCHA ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 E=1/4" (6.4 MM)	KGF	**1.05**	
ELECTRODOS SOLDADURA AWS E-7018 Y E-6010	KG	**0.0500**	
FONDO ANTICORROSIVO EPOXI Y ESMALTE DE ACABADO	GAL	**0.0200**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	
ESMERIL ANGULAR 7 Y 9 PULGADAS CON DISCO DE CORTE	**1.00**	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	
MAESTRO SOLDADOR Y TUBERO	**0.25**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Kilogramo Fuerza (KGF) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 61

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PERFIL ESTRUCTURAL UPN 200, ASTM A-36, SOPORTE AGUA HELADA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
KGF
Cantidad: 1.537,61

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte, fabricación e instalación de perfil estructural upn 200, astm a-36, soporte agua helada, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PERFIL CANAL DE ACERO ESTRUCTURAL UPN 200	KGF	**1.05**	
ELECTRODOS SOLDADURA AWS E-7018 Y E-6010	KG	**0.0500**	
FONDO ANTICORROSIVO EPOXI Y ESMALTE DE ACABADO	GAL	**0.0200**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	
ESMERIL ANGULAR 7 Y 9 PULGADAS CON DISCO DE CORTE	**1.00**	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	
MAESTRO SOLDADOR Y TUBERO	**0.25**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Kilogramo Fuerza (KGF) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 62

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PERFIL ESTRUCTURAL UPN 80, ASTM A-36, SOPORTE UMA 25 A 30 TR

3.- UNIDAD DE MEDIDA
KGF
Cantidad:
200,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte, fabricación e instalación de perfil estructural upn 80, astm a-36, soporte uma 25 a 30 tr, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PERFIL CANAL DE ACERO ESTRUCTURAL UPN 80	KGF	**1.05**	
ELECTRODOS SOLDADURA AWS E-7018 Y E-6010	KG	**0.0500**	
FONDO ANTICORROSIVO EPOXI Y ESMALTE DE ACABADO	GAL	**0.0200**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	
ESMERIL ANGULAR 7 Y 9 PULGADAS CON DISCO DE CORTE	**1.00**	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	
MAESTRO SOLDADOR Y TUBERO	**0.25**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Kilogramo Fuerza (KGF) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 63

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PERFIL CONDUVEN CUADRADO 100 X 100 MM, E=3 MM, SOPORTE UMA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
KGF
Cantidad: 60,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte, fabricación e instalación de perfil conduven cuadrado 100 x 100 mm, e=3 mm, soporte uma, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
TUBO ESTRUCTURAL CONDUVEN 100X100 E=3MM	KGF	**1.05**	
ELECTRODOS SOLDADURA AWS E-7018 Y E-6010	KG	**0.0500**	
FONDO ANTICORROSIVO EPOXI Y ESMALTE DE ACABADO	GAL	**0.0200**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	
ESMERIL ANGULAR 7 Y 9 PULGADAS CON DISCO DE CORTE	**1.00**	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	
MAESTRO SOLDADOR Y TUBERO	**0.25**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Kilogramo Fuerza (KGF) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 64

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PERFIL ANGULAR L 75 X 6 MM, ASTM A-36, SOPORTE UMA 15 A 20 TR

3.- UNIDAD DE MEDIDA
KGF
Cantidad: 30,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte, fabricación e instalación de perfil angular l 75 x 6 mm, astm a-36, soporte uma 15 a 20 tr, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PERFIL ANGULAR DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 L 75X6 MM	KGF	**1.05**	
ELECTRODOS SOLDADURA AWS E-7018 Y E-6010	KG	**0.0500**	
FONDO ANTICORROSIVO EPOXI Y ESMALTE DE ACABADO	GAL	**0.0200**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	
ESMERIL ANGULAR 7 Y 9 PULGADAS CON DISCO DE CORTE	**1.00**	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	
MAESTRO SOLDADOR Y TUBERO	**0.25**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Kilogramo Fuerza (KGF) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 65

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PERFIL CONDUVEN CUADRADO 60 X 60 MM, E=2.25 MM, SOPORTE UMA 15 A 20 TR

3.- UNIDAD DE MEDIDA
KGF
Cantidad: 55,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte, fabricación e instalación de perfil conduven cuadrado 60 x 60 mm, e=2.25 mm, soporte uma 15 a 20 tr, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBO ESTRUCTURAL CONDUVEN 60X60 E=2.25MM	KGF	**1.05**	
ELECTRODOS SOLDADURA AWS E-7018 Y E-6010	KG	**0.0500**	
FONDO ANTICORROSIVO EPOXI Y ESMALTE DE ACABADO	GAL	**0.0200**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	
ESMERIL ANGULAR 7 Y 9 PULGADAS CON DISCO DE CORTE	**1.00**	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	
MAESTRO SOLDADOR Y TUBERO	**0.25**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Kilogramo Fuerza (KGF) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 66

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL, E=3/8" (9.5 MM), SOPORTE UMA 15 A 30 TR

3.- UNIDAD DE MEDIDA
KGF
Cantidad: 30,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte, fabricación e instalación de plancha de acero estructural, e=3/8" (9.5 mm), soporte uma 15 a 30 tr, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PLANCHA ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 E=3/8" (9.5 MM)	KGF	**1.05**	
ELECTRODOS SOLDADURA AWS E-7018 Y E-6010	KG	**0.0500**	
FONDO ANTICORROSIVO EPOXI Y ESMALTE DE ACABADO	GAL	**0.0200**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	
ESMERIL ANGULAR 7 Y 9 PULGADAS CON DISCO DE CORTE	**1.00**	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	
MAESTRO SOLDADOR Y TUBERO	**0.25**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Kilogramo Fuerza (KGF) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 67

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL, E=1/4" (6.4 MM), SOPORTE UMA 15 A 30 TR

3.- UNIDAD DE MEDIDA
KGF
Cantidad: 30,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte, fabricación e instalación de plancha de acero estructural, e=1/4" (6.4 mm), soporte uma 15 a 30 tr, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PLANCHA ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 E=1/4" (6.4 MM)	KGF	**1.05**	
ELECTRODOS SOLDADURA AWS E-7018 Y E-6010	KG	**0.0500**	
FONDO ANTICORROSIVO EPOXI Y ESMALTE DE ACABADO	GAL	**0.0200**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	
ESMERIL ANGULAR 7 Y 9 PULGADAS CON DISCO DE CORTE	**1.00**	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	
MAESTRO SOLDADOR Y TUBERO	**0.25**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Kilogramo Fuerza (KGF) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 68

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PERNOS DE EXPANSIÓN, Ø=1/2"X 4 1/2" DE LONGITUD, PARA SOPORTE DE UMA 25 A 30 TR

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 185,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte e instalación de pernos de expansión, ø=1/2"x 4 1/2" de longitud, para soporte de uma 25 a 30 tr, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PERNO DE ANCLAJE EXPANSION HILTI 1/2" X 4-1/2"	UND	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 69

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PERNOS DE EXPANSIÓN DE Ø= 3/8" × 3 3/4" DE LONGITUD, PARA SOPORTE DE UMA 15 A 20 TR

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad:
107,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte e instalación de pernos de expansión de ø= 3/8" × 3 3/4" de longitud, para soporte de uma 15 a 20 tr, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PERNO DE ANCLAJE EXPANSION HILTI 3/8" X 3-3/4"	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 70

2. -DESCRIPCION :
CONCRETO DE F´C 120 KG/CM2 A LOS 28 DIAS, CORRESPONDIENTE A FONDOS DE FUNDACIONES Y OTROS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de concreto de f´c 120 kg/cm2 a los 28 dias, correspondiente a fondos de fundaciones y otros, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CEMENTO PORTLAND TIPO I CONCRETO F'C=100-120 KG/CM2	SACO	**5.00**	
ARENA LAVADA DE RIO CERNIDA	M3	**0.5500**	
PIEDRA PICADA CALIZA DE 1 PULGADA O 3/4	M3	**0.6500**	
AGUA DULCE LIMPIA PARA MEZCLAS Y CURADO	M3	**0.1800**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
MEZCLADORA DE CONCRETO 1 A 2 SACOS TROMPO	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES PALAS CARRETILLAS	**3.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**3.00**	
ALBAÑIL DE SEGUNDA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 71

2. -DESCRIPCION :
CONCRETO DE F´C 100 KGF/CM2 A LOS 28 DÍAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE PROTECCIÓN DE TUBERÍAS, ARRIÑONAMIENTOS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
3,90

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de concreto de f´c 100 kgf/cm2 a los 28 días, acabado corriente, para la construccion de protección de tuberías, arriñonamientos, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CEMENTO PORTLAND TIPO I CONCRETO F'C=100-120 KG/CM2	SACO	**5.00**	
ARENA LAVADA DE RIO CERNIDA	M3	**0.5500**	
PIEDRA PICADA CALIZA DE 1 PULGADA O 3/4	M3	**0.6500**	
AGUA DULCE LIMPIA PARA MEZCLAS Y CURADO	M3	**0.1800**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
MEZCLADORA DE CONCRETO 1 A 2 SACOS TROMPO	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES PALAS CARRETILLAS	**3.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**3.00**	
ALBAÑIL DE SEGUNDA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 72

2. -DESCRIPCION :
CONCRETO DE F´C 210 KGF/CM2 A LOS 28 DÍAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL DE DESCARGA DE AGUAS DE LLUVIA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de concreto de f´c 210 kgf/cm2 a los 28 días, acabado corriente, para la construcción de cabezal de descarga de aguas de lluvia, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 A LOS 28 DIAS	M3	**1.05**	
CURADOR QUIMICO DE CONCRETO BASE ACUOSA	GAL	**0.0800**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VIBRADOR DE CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA 5.5 HP	**2.00**	
HERRAMIENTAS MENORES PALAS REGLAS CARRETILLAS	**3.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**4.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**2.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.50**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 73

2. -DESCRIPCION :
CONCRETO PREMEZCLADO DE F´C 250 KGF/CM2 A LOS 28 DÍAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE PISO CON FIBRA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
300,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de concreto premezclado de f´c 250 kgf/cm2 a los 28 días, acabado corriente, para la construcción de losa de piso con fibra, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 CON FIBRA	M3	**1.05**	
CURADOR QUIMICO DE CONCRETO BASE ACUOSA	GAL	**0.0800**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VIBRADOR DE CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA 5.5 HP	**2.00**	
HERRAMIENTAS MENORES PALAS REGLAS CARRETILLAS	**3.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**4.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**2.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.50**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 74

2. -DESCRIPCION :
CONCRETO DE F´C 210 KGF/CM2 A LOS 28 DÍAS, ACABADO CORRIENTE, VIGAS INTERMEDIA, MACHONES, DINTELES, ARRIOSTRAMIENTO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
38,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de concreto de f´c 210 kgf/cm2 a los 28 días, acabado corriente, vigas intermedia, machones, dinteles, arriostramiento, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 A LOS 28 DIAS	M3	1.05	
CURADOR QUIMICO DE CONCRETO BASE ACUOSA	GAL	0.0800	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VIBRADOR DE CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA 5.5 HP	2.00	
HERRAMIENTAS MENORES PALAS REGLAS CARRETILLAS	3.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	4.00	
ALBAÑIL DE PRIMERA	2.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.50	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 75

2. -DESCRIPCION :
CONCRETO DE F´C 210 KGF/CM2 A LOS 28 DÍAS, ACABADO OBRA LIMPIA, ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS (BARANDAS, ANTEPECHOS, ÁTICOS, PANTALLAS)

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad: 40,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de concreto de f´c 210 kgf/cm2 a los 28 días, acabado obra limpia, elementos arquitectónicos (barandas, antepechos, áticos, pantallas), cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 A LOS 28 DIAS	M3	1.05	
CURADOR QUIMICO DE CONCRETO BASE ACUOSA	GAL	0.0800	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VIBRADOR DE CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA 5.5 HP	2.00	
HERRAMIENTAS MENORES PALAS REGLAS CARRETILLAS	3.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	4.00	
ALBAÑIL DE PRIMERA	2.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.50	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 76

2. -DESCRIPCION :
CONCRETO PREMEZCLADO DE F´C 250 KGF/CM2 A LOS 28 DÍAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS, TIPO RECTA CON FIBRA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
25,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de concreto premezclado de f´c 250 kgf/cm2 a los 28 días, acabado corriente, para la construcción de escaleras, tipo recta con fibra, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 CON FIBRA	M3	1.05	
CURADOR QUIMICO DE CONCRETO BASE ACUOSA	GAL	0.0800	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VIBRADOR DE CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA 5.5 HP	2.00	
HERRAMIENTAS MENORES PALAS REGLAS CARRETILLAS	3.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	4.00	
ALBAÑIL DE PRIMERA	2.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.50	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 77

2. -DESCRIPCION :
CONCRETO PREMEZCLADO DE F´C 250 KGF/CM2 A LOS 28 DÍAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS CON FIBRA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
10,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de concreto premezclado de f´c 250 kgf/cm2 a los 28 días, acabado corriente, para la construcción de rampas con fibra, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 CON FIBRA	M3	**1.05**	
CURADOR QUIMICO DE CONCRETO BASE ACUOSA	GAL	**0.0800**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** — **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VIBRADOR DE CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA 5.5 HP	**2.00**	
HERRAMIENTAS MENORES PALAS REGLAS CARRETILLAS	**3.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**4.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**2.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.50**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** — **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 78

2. -DESCRIPCION :
CONCRETO PREMEZCLADO DE F´C 250 KGF/CM2 A LOS 28 DÍAS, ACABADO CORRIENTE, PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINERÍAS CON FIBRA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
30,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de concreto premezclado de f´c 250 kgf/cm2 a los 28 días, acabado corriente, para construcción de caminerías con fibra, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 CON FIBRA	M3	1.05	
CURADOR QUIMICO DE CONCRETO BASE ACUOSA	GAL	0.0800	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VIBRADOR DE CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA 5.5 HP	2.00	
HERRAMIENTAS MENORES PALAS REGLAS CARRETILLAS	3.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	4.00	
ALBAÑIL DE PRIMERA	2.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.50	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 79

2. -DESCRIPCION :
CONCRETO POBRE DE F´C 180 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, CORRESPONDIENTE A LOSA DE CONCRETO SIN ARMAR, PARA RELLENO EN ZANJA DE TUBERÍA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de concreto pobre de f´c 180 kgf/cm2 a los 28 dias, correspondiente a losa de concreto sin armar, para relleno en zanja de tubería, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Fondo de zanja o excavación a cota de diseño con tolerancia máxima de ±10 mm. En rellenos: densidad de compactación mínima del 95% del Proctor Modificado comprobada en capas no mayores a 20 cm.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA CONCRETO F'C=180 KG/CM2	SACO	**6.50**	
ARENA LAVADA DE RIO CERNIDA	M3	**0.5500**	
PIEDRA PICADA CALIZA DE 1 PULGADA O 3/4	M3	**0.6500**	
AGUA DULCE LIMPIA PARA MEZCLAS Y CURADO	M3	**0.1800**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MEZCLADORA DE CONCRETO 1 A 2 SACOS TROMPO	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES PALAS CARRETILLAS	**3.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**3.00**	
ALBAÑIL DE SEGUNDA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 80

2. -DESCRIPCION :
CONCRETO POBRE DE F´C 120 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, CORRESPONDIENTE A FONDO DE TANQUE SUBTERRÁNEO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad: 37,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de concreto pobre de f´c 120 kgf/cm2 a los 28 dias, correspondiente a fondo de tanque subterráneo, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CEMENTO PORTLAND TIPO I CONCRETO F'C=100-120 KG/CM2	SACO	**5.00**	
ARENA LAVADA DE RIO CERNIDA	M3	**0.5500**	
PIEDRA PICADA CALIZA DE 1 PULGADA O 3/4	M3	**0.6500**	
AGUA DULCE LIMPIA PARA MEZCLAS Y CURADO	M3	**0.1800**	

9.- DESPERDICIO: [X] APLICA [ ] NO APLICA — **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MEZCLADORA DE CONCRETO 1 A 2 SACOS TROMPO	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES PALAS CARRETILLAS	**3.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**3.00**	
ALBAÑIL DE SEGUNDA	**1.00**	

12.- PLANOS: [X] APLICA [ ] NO APLICA — **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 81

2. -DESCRIPCION :
CONCRETO PREMEZCLADO HIDRÓFUGO DE F´C 280 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUBTERRÁNEO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
135,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de concreto premezclado hidrófugo de f´c 280 kgf/cm2 a los 28 dias, para construcción de tanque subterráneo, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONCRETO PREMEZCLADO HIDROFUGO F'C=280 KG/CM2	M3	**1.05**	
ACEITE DESENCOFRANTE DE PROTECCION PARA MOLDES	GAL	**0.1500**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VIBRADOR DE CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA 5.5 HP	**2.00**	
HERRAMIENTAS MENORES PALAS REGLAS CARRETILLAS	**3.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**4.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**2.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.50**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 82

2. -DESCRIPCION :
CONCRETO DE F´C 250 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA FUNDACIÓN, TIPO MACIZA CON INHIBIDOR

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
14,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de concreto de f´c 250 kgf/cm2 a los 28 dias acabado corriente, para la construcción de losa fundación, tipo maciza con inhibidor, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 C/INHIB. CORROSION	M3	**1.05**	
CURADOR QUIMICO DE CONCRETO BASE ACUOSA	GAL	**0.0800**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VIBRADOR DE CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA 5.5 HP	**2.00**	
HERRAMIENTAS MENORES PALAS REGLAS CARRETILLAS	**3.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**4.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**2.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.50**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 83

2. -DESCRIPCION :
CONCRETO DE F´C 250 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS RECTANGULARES CON INHIBIDOR

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de concreto de f´c 250 kgf/cm2 a los 28 dias, acabado corriente, para la construcción de columnas rectangulares con inhibidor, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 C/INHIB. CORROSION	M3	1.05	
CURADOR QUIMICO DE CONCRETO BASE ACUOSA	GAL	0.0800	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VIBRADOR DE CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA 5.5 HP	2.00	
HERRAMIENTAS MENORES PALAS REGLAS CARRETILLAS	3.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	4.00	
ALBAÑIL DE PRIMERA	2.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.50	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 84

2. -DESCRIPCION :
CONCRETO DE F´C 250 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS ACABADO OBRA CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIGAS CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
5,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de concreto de f´c 250 kgf/cm2 a los 28 dias acabado obra corriente, para la construcción de vigas con inhibidor de corrosión, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 C/INHIB. CORROSION	M3	1.05	
CURADOR QUIMICO DE CONCRETO BASE ACUOSA	GAL	0.0800	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VIBRADOR DE CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA 5.5 HP	2.00	
HERRAMIENTAS MENORES PALAS REGLAS CARRETILLAS	3.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	4.00	
ALBAÑIL DE PRIMERA	2.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.50	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 85

2. -DESCRIPCION :
CONCRETO DE F´C 210 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUILLA DE SERVICIO CON INHIBIDOR

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
7,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de concreto de f´c 210 kgf/cm2 a los 28 dias acabado corriente, para la construcción de tanquilla de servicio con inhibidor, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 C/INHIB. CORROSION	M3	**1.05**	
CURADOR QUIMICO DE CONCRETO BASE ACUOSA	GAL	**0.0800**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VIBRADOR DE CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA 5.5 HP	**2.00**	
HERRAMIENTAS MENORES PALAS REGLAS CARRETILLAS	**3.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**4.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**2.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.50**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 86

2. -DESCRIPCION :
CONCRETO DE F´C 250 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUA HELADA CON INHIBIDOR

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
6,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de concreto de f´c 250 kgf/cm2 a los 28 dias acabado corriente, para la construcción de canal de agua helada con inhibidor, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 C/INHIB. CORROSION	M3	1.05	
CURADOR QUIMICO DE CONCRETO BASE ACUOSA	GAL	0.0800	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VIBRADOR DE CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA 5.5 HP	2.00	
HERRAMIENTAS MENORES PALAS REGLAS CARRETILLAS	3.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	4.00	
ALBAÑIL DE PRIMERA	2.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.50	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 87

2. -DESCRIPCION :
CONCRETO DE F´ 250 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS ACABADO CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DURMIENTES CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
15,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de concreto de f´ 250 kgf/cm2 a los 28 dias acabado corriente, para la construcción de durmientes con inhibidor de corrosión, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 C/INHIB. CORROSION	M3	**1.05**	
CURADOR QUIMICO DE CONCRETO BASE ACUOSA	GAL	**0.0800**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VIBRADOR DE CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA 5.5 HP	**2.00**	
HERRAMIENTAS MENORES PALAS REGLAS CARRETILLAS	**3.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**4.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**2.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.50**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 88

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE GROUT CEMENTOSO NO RETRÁCTIL, AUTONIVELANTE, ESPESOR VARIABLE

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
0,05

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, preparación y colocación de grout cementoso no retráctil, autonivelante, espesor variable, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CEMENTO GROUT AUTONIVELANTE EXPANSIVO SIKAGROUT 212	SACO	**48.00**	
AGUA DULCE LIMPIA PARA MEZCLAS	M3	**0.2200**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MEZCLADORA DE CONCRETO 1 A 2 SACOS TROMPO	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES Y EMBUDOS DE LLENADO	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.25**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 89

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE MORTERO DE REPARACIÓN PARA CHAFLÁN DE PROTECCIÓN A 45° EN BASE DE COLUMNAS METÁLICAS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M3
Cantidad:
2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de suministro, preparación y aplicación de mortero de reparación para chaflán de protección a 45° en base de columnas metálicas, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
MORTERO ESTRUCTURAL TIXOTROPICO SIN RETRACCION SIKATOP	KG	**180.00**	
CEMENTO PORTLAND TIPO I EN SACO DE 42.5 KG	SACO	**8.00**	
ARENA LAVADA DE RIO CERNIDA	M3	**0.8500**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MEZCLADORA DE CONCRETO 1 A 2 SACOS TROMPO	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES LLANAS Y PALAS	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.25**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cúbico (M3) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 90

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO EN JUNTAS DE DILATACIÓN VERTICALES ENTRE COLUMNAS METÁLICAS CON ANIME ALTA DENSIDAD 20-30 MM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
6,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de suministro y colocación de relleno en juntas de dilatación verticales entre columnas metálicas con anime alta densidad 20-30 mm, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Fondo de zanja o excavación a cota de diseño con tolerancia máxima de ±10 mm. En rellenos: densidad de compactación mínima del 95% del Proctor Modificado comprobada en capas no mayores a 20 cm.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
LAMINA DE ANIME DE ALTA DENSIDAD 20-30 MM PARA JUNTAS	M2	**1.05**	
SELLADOR ELASTOMERICO DE POLIURETANO PARA JUNTAS	TUBO	**0.8000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES DE CORTE Y APLICACION	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 91

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TAPAJUNTA ENTRE COLUMNAS METÁLICAS CON PERFIL ALUMINIO ANODIZADO Y TORNILLERIA INOX

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 50,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de suministro, transporte e instalación de tapajunta entre columnas metálicas con perfil aluminio anodizado y tornilleria inox, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PERFIL TAPAJUNTA DE ALUMINIO ANODIZADO Y TORNILLOS INOX	M	1.05	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 92

2. -DESCRIPCION :
CUBIERTA DE TECHO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO, ONDULADA. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE MONTAJE

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
116,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de cubierta de techo en lamina de fibrocemento, ondulada. incluye todos los accesorios de montaje, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
LAMINA FIBROCEMENTO ONDULADA PARA TECHO CON FIJACIONES	M2	**1.12**	
TORNILLOS AUTOPERFORANTES CON ARANDELA DE NEOPRENO	UND	**4.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**2.00**	
HERRAMIENTAS MENORES Y LINEA DE VIDA	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**2.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.50**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 93

2. -DESCRIPCION :
PUNTO DE AGUAS CLARAS, PVC TUBERÍA AGUA FRIA, RDE 9, Ø: 1/2", AMBIENTE INTERIOR AL RECINTO SANITARIO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PTO
Cantidad: 54,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de punto de aguas claras, pvc tubería agua fria, rde 9, ø: 1/2", ambiente interior al recinto sanitario en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Puntos de acometida y descarga ubicados con tolerancia máxima de ±5 mm respecto a los ejes de replanteo arquitectónico y sanitario. Salidas a 90° respecto a la pared o piso acabado, perfectamente enrasadas y provistas de tapones roscados de protección.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC AGUA FRIA, CONEX. Y ACCESORIOS PTO Ø 1/2"	PTO	1.00	
SOLDADURA LIQUIDA SOLVENTE LIMPIADOR Y TEFLON	PTO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.20	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Punto (PTO) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 94

2. -DESCRIPCION :
PUNTO DE AGUAS CLARAS, PVC TUBERÍA AGUA FRIA, RDE 11, Ø: 3/4", AMBIENTE INTERIOR AL RECINTO SANITARIO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PTO
Cantidad: 6,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de punto de aguas claras, pvc tubería agua fria, rde 11, ø: 3/4", ambiente interior al recinto sanitario en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Puntos de acometida y descarga ubicados con tolerancia máxima de ±5 mm respecto a los ejes de replanteo arquitectónico y sanitario. Salidas a 90° respecto a la pared o piso acabado, perfectamente enrasadas y provistas de tapones roscados de protección.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC AGUA FRIA, CONEX. Y ACCESORIOS PTO Ø 3/4"	PTO	1.00	
SOLDADURA LIQUIDA SOLVENTE LIMPIADOR Y TEFLON	PTO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.20	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Punto (PTO) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 95

2. -DESCRIPCION :
PUNTO DE AGUAS CLARAS, PVC TUBERÍA AGUA FRIA, RDE 17, Ø: 1", AMBIENTE INTERIOR AL RECINTO SANITARIO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PTO
Cantidad: 4,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de punto de aguas claras, pvc tubería agua fria, rde 17, ø: 1", ambiente interior al recinto sanitario en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Puntos de acometida y descarga ubicados con tolerancia máxima de ±5 mm respecto a los ejes de replanteo arquitectónico y sanitario. Salidas a 90° respecto a la pared o piso acabado, perfectamente enrasadas y provistas de tapones roscados de protección.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC AGUA FRIA CONEXIONES Y ACCESORIOS PTO Ø 1"	PTO	**1.00**	
SOLDADURA LIQUIDA SOLVENTE LIMPIADOR Y TEFLON	PTO	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.20**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Punto (PTO) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 96

2. -DESCRIPCION :
PUNTO DE AGUAS CLARAS, PVC TUBERÍA AGUA FRIA, RDE 17, Ø: 1.5", AMBIENTE INTERIOR AL RECINTO SANITARIO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PTO
Cantidad: 8,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de punto de aguas claras, pvc tubería agua fria, rde 17, ø: 1.5", ambiente interior al recinto sanitario en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Puntos de acometida y descarga ubicados con tolerancia máxima de ±5 mm respecto a los ejes de replanteo arquitectónico y sanitario. Salidas a 90° respecto a la pared o piso acabado, perfectamente enrasadas y provistas de tapones roscados de protección.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC AGUA FRIA, CONEX. Y ACCESORIOS PTO Ø 1.5"	PTO	**1.00**	
SOLDADURA LIQUIDA SOLVENTE LIMPIADOR Y TEFLON	PTO	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.20**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Punto (PTO) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 97

2. -DESCRIPCION :
PUNTO DE AGUAS CLARAS, CPVC TUBERÍA AGUA CALIENTE, Ø: 1/2", ASTM D2846, AMBIENTE INTERIOR RECINTO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PTO
Cantidad: 20,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de punto de aguas claras, cpvc tubería agua caliente, ø: 1/2", astm d2846, ambiente interior recinto en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Puntos de acometida y descarga ubicados con tolerancia máxima de ±5 mm respecto a los ejes de replanteo arquitectónico y sanitario. Salidas a 90° respecto a la pared o piso acabado, perfectamente enrasadas y provistas de tapones roscados de protección.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA CPVC AGUA CALIENTE ASTM D2846 Y ACC. PTO Ø 1/2"	PTO	1.00	
SOLDADURA SOLVENTE Y LIMPIADOR CPVC CON TEFLON	PTO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.20	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Punto (PTO) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 98

2. -DESCRIPCION :
PUNTO DE AGUAS CLARAS, CPVC TUBERÍA AGUA CALIENTE, Ø: 3/4", ASTM D2846, AMBIENTE INTERIOR RECINTO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PTO
Cantidad: 6,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de punto de aguas claras, cpvc tubería agua caliente, ø: 3/4", astm d2846, ambiente interior recinto en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Puntos de acometida y descarga ubicados con tolerancia máxima de ±5 mm respecto a los ejes de replanteo arquitectónico y sanitario. Salidas a 90° respecto a la pared o piso acabado, perfectamente enrasadas y provistas de tapones roscados de protección.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA CPVC AGUA CALIENTE ASTM D2846 Y ACC. PTO Ø 3/4"	PTO	**1.00**	
SOLDADURA SOLVENTE Y LIMPIADOR CPVC CON TEFLON	PTO	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.20**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Punto (PTO) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 99

2. -DESCRIPCION :
PUNTO DE AGUAS CLARAS, CPVC TUBERÍA AGUA CALIENTE, Ø: 1", ASTM D2846, AMBIENTE INTERIOR RECINTO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PTO
Cantidad: 5,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de punto de aguas claras, cpvc tubería agua caliente, ø: 1", astm d2846, ambiente interior recinto en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Puntos de acometida y descarga ubicados con tolerancia máxima de ±5 mm respecto a los ejes de replanteo arquitectónico y sanitario. Salidas a 90° respecto a la pared o piso acabado, perfectamente enrasadas y provistas de tapones roscados de protección.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA CPVC AGUA CALIENTE ASTM D2846 Y ACC. PTO Ø 1"	PTO	1.00	
SOLDADURA SOLVENTE Y LIMPIADOR CPVC CON TEFLON	PTO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.20	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Punto (PTO) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 100

2. -DESCRIPCION :
TUBERÍA DE AGUAS CLARAS, PVC AGUA FRIA, RDE 9, Ø: 1/2", AMBIENTE EXTERIOR RECINTO SANITARIO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 15,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de tubería de aguas claras, pvc agua fria, rde 9, ø: 1/2", ambiente exterior recinto sanitario en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC AGUA FRIA RDE 9 Ø 1/2" (0.5")	M	**1.05**	
SOLDADURA LIQUIDA SOLVENTE PVC CON CODOS Y TEES	PTO	**0.2000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 101

2. -DESCRIPCION :
TUBERÍA DE AGUAS CLARAS, PVC AGUA FRIA, RDE 11, Ø: 3/4", AMBIENTE EXTERIOR RECINTO SANITARIO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 5,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de tubería de aguas claras, pvc agua fria, rde 11, ø: 3/4", ambiente exterior recinto sanitario en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC AGUA FRIA RDE 11 Ø 3/4" (0.75")	M	**1.05**	
SOLDADURA LIQUIDA SOLVENTE PVC CON CODOS Y TEES	PTO	**0.2000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 102

2. -DESCRIPCION :
TUBERÍA DE AGUAS CLARAS, PVC AGUA FRIA, RDE 13.5, Ø: 1", AMBIENTE EXTERIOR RECINTO SANITARIO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 20,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de tubería de aguas claras, pvc agua fria, rde 13.5, ø: 1", ambiente exterior recinto sanitario en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC AGUA FRIA RDE 13.5 Ø 1"	M	**1.05**	
SOLDADURA LIQUIDA SOLVENTE PVC CON CODOS Y TEES	PTO	**0.2000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 103

2. -DESCRIPCION :
TUBERÍA DE AGUAS CLARAS, PVC AGUA FRIA, RDE 17, Ø: 1.5", AMBIENTE EXTERIOR RECINTO SANITARIO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 80,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de tubería de aguas claras, pvc agua fria, rde 17, ø: 1.5", ambiente exterior recinto sanitario en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC AGUA FRIA RDE 17 Ø 1.5" (1 1/2")	M	**1.05**	
SOLDADURA LIQUIDA SOLVENTE PVC CON CODOS Y TEES	PTO	**0.2000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 104

2. -DESCRIPCION :
TUBERÍA DE AGUAS CLARAS, PVC AGUA FRIA, RDE 17, Ø: 2", AMBIENTE EXTERIOR RECINTO SANITARIO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 90,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de tubería de aguas claras, pvc agua fria, rde 17, ø: 2", ambiente exterior recinto sanitario en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC AGUA FRIA RDE 17 Ø 2"	M	**1.05**	
SOLDADURA LIQUIDA SOLVENTE PVC CON CODOS Y TEES	PTO	**0.2000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 105

2. -DESCRIPCION :
TUBERÍA DE AGUAS CLARAS, PVC AGUA FRIA, RDE 21, Ø: 2.5", AMBIENTE EXTERIOR RECINTO SANITARIO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 30,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de tubería de aguas claras, pvc agua fria, rde 21, ø: 2.5", ambiente exterior recinto sanitario en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC AGUA FRIA RDE 21 Ø 2.5" (2 1/2")	M	**1.05**	
SOLDADURA LIQUIDA SOLVENTE PVC CON CODOS Y TEES	PTO	**0.2000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 106

2. -DESCRIPCION :
TUBERÍA DE AGUAS CLARAS, PVC AGUA FRIA, RDE 21, Ø: 3", AMBIENTE EXTERIOR RECINTO SANITARIO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 5,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de tubería de aguas claras, pvc agua fria, rde 21, ø: 3", ambiente exterior recinto sanitario en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC AGUA FRIA RDE 21 Ø 3"	M	**1.05**	
SOLDADURA LIQUIDA SOLVENTE PVC CON CODOS Y TEES	PTO	**0.2000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 107

2. -DESCRIPCION :
TUBERÍA DE AGUAS CLARAS, CPVC AGUA CALIENTE, Ø: 1/2", ASTM D2846, EXTERIOR RECINTO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 10,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de tubería de aguas claras, cpvc agua caliente, ø: 1/2", astm d2846, exterior recinto en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA CPVC AGUA CALIENTE ASTM D2846 Ø 1/2" (0.5")	M	**1.05**	
SOLDADURA LIQUIDA SOLVENTE PVC CON CODOS Y TEES	PTO	**0.2000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 108

2. -DESCRIPCION :
TUBERÍA DE AGUAS CLARAS, CPVC AGUA CALIENTE, Ø: 3/4", ASTM D2846, EXTERIOR RECINTO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 10,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de tubería de aguas claras, cpvc agua caliente, ø: 3/4", astm d2846, exterior recinto en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA CPVC AGUA CALIENTE ASTM D2846 Ø 3/4" (0.75")	M	**1.05**	
SOLDADURA LIQUIDA SOLVENTE PVC CON CODOS Y TEES	PTO	**0.2000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 109

2. -DESCRIPCION :
TUBERÍA DE AGUAS CLARAS, CPVC AGUA CALIENTE, Ø: 1", ASTM D2846, EXTERIOR RECINTO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 50,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de tubería de aguas claras, cpvc agua caliente, ø: 1", astm d2846, exterior recinto en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA CPVC AGUA CALIENTE ASTM D2846 Ø 1"	M	**1.05**	
SOLDADURA LIQUIDA SOLVENTE PVC CON CODOS Y TEES	PTO	**0.2000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 110

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE PASO, TIPO COMPUERTA, DE BRONCE D=1/2"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PZA
Cantidad:
2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte y colocación de llave de paso, tipo compuerta, de bronce d=1/2", cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Dimensiones de hojas y marcos dentro de ±2 mm respecto a plano. Holgura perimetral entre hoja y marco uniforme de 2 a 3 mm. Bisagras y cerraduras operativas, alineadas y seguras. Apertura y cierre suaves, sin roces ni desviaciones. Acabados lisos, uniformes y sin rayones o imperfecciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
LLAVE DE PASO COMPUERTA BRONCE D=1/2" (0.5")	PZA	1.00	
TEFLON EN CINTA INDUSTRIAL Y ACCESORIOS DE CONEXION	PTO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Pieza (PZA) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 111

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE PASO, TIPO COMPUERTA, DE BRONCE D=3/4"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PZA
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte y colocación de llave de paso, tipo compuerta, de bronce d=3/4", cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Dimensiones de hojas y marcos dentro de ±2 mm respecto a plano. Holgura perimetral entre hoja y marco uniforme de 2 a 3 mm. Bisagras y cerraduras operativas, alineadas y seguras. Apertura y cierre suaves, sin roces ni desviaciones. Acabados lisos, uniformes y sin rayones o imperfecciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
LLAVE DE PASO COMPUERTA BRONCE D=3/4" (0.75")	PZA	1.00	
TEFLON EN CINTA INDUSTRIAL Y ACCESORIOS DE CONEXION	PTO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Pieza (PZA) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 112

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE PASO, TIPO COMPUERTA, DE BRONCE D= 1"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 4,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte y colocación de llave de paso, tipo compuerta, de bronce d= 1", cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Dimensiones de hojas y marcos dentro de ±2 mm respecto a plano. Holgura perimetral entre hoja y marco uniforme de 2 a 3 mm. Bisagras y cerraduras operativas, alineadas y seguras. Apertura y cierre suaves, sin roces ni desviaciones. Acabados lisos, uniformes y sin rayones o imperfecciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
LLAVE DE PASO COMPUERTA BRONCE D=1"	UND	**1.00**	
TEFLON EN CINTA INDUSTRIAL Y ACCESORIOS DE CONEXION	PTO	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 113

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE PASO, TIPO COMPUERTA, DE BRONCE D= 1 1/2"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 8,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte y colocación de llave de paso, tipo compuerta, de bronce d= 1 1/2", cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Dimensiones de hojas y marcos dentro de ±2 mm respecto a plano. Holgura perimetral entre hoja y marco uniforme de 2 a 3 mm. Bisagras y cerraduras operativas, alineadas y seguras. Apertura y cierre suaves, sin roces ni desviaciones. Acabados lisos, uniformes y sin rayones o imperfecciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
LLAVE DE PASO COMPUERTA BRONCE D=1.5" (1 1/2")	UND	1.00	
TEFLON EN CINTA INDUSTRIAL Y ACCESORIOS DE CONEXION	PTO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 114

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE PASO, TIPO COMPUERTA, DE BRONCE D= 2"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 10,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte y colocación de llave de paso, tipo compuerta, de bronce d= 2", cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Dimensiones de hojas y marcos dentro de ±2 mm respecto a plano. Holgura perimetral entre hoja y marco uniforme de 2 a 3 mm. Bisagras y cerraduras operativas, alineadas y seguras. Apertura y cierre suaves, sin roces ni desviaciones. Acabados lisos, uniformes y sin rayones o imperfecciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
LLAVE DE PASO COMPUERTA BRONCE D=2"	UND	1.00	
TEFLON EN CINTA INDUSTRIAL Y ACCESORIOS DE CONEXION	PTO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 115

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE PASO, TIPO COMPUERTA, DE BRONCE D= 2 1/2"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte y colocación de llave de paso, tipo compuerta, de bronce d= 2 1/2", cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Dimensiones de hojas y marcos dentro de ±2 mm respecto a plano. Holgura perimetral entre hoja y marco uniforme de 2 a 3 mm. Bisagras y cerraduras operativas, alineadas y seguras. Apertura y cierre suaves, sin roces ni desviaciones. Acabados lisos, uniformes y sin rayones o imperfecciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
LLAVE DE PASO COMPUERTA BRONCE D=2.5" (2 1/2")	UND	1.00	
TEFLON EN CINTA INDUSTRIAL Y ACCESORIOS DE CONEXION	PTO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 116

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE VÁLVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL (CHECK-VALVE), DE BRONCE, DIÁMETRO 2 1/2 PLG (64 MM)

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro de válvula de retención horizontal (check-valve), de bronce, diámetro 2 1/2 plg (64 mm), cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
VALVULA CHECK HORIZONTAL BRONCE D=2.5" (2 1/2")	UND	**1.00**	
TEFLON EN CINTA INDUSTRIAL Y ACCESORIOS DE CONEXION	PTO	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 117

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE VÁLVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL (CHECK-VALVE), DE BRONCE, DIÁMETRO 3 PLG (64 MM)

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad:
1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro de válvula de retención horizontal (check-valve), de bronce, diámetro 3 plg (64 mm), cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
VALVULA CHECK HORIZONTAL BRONCE D=3"	UND	**1.00**	
TEFLON EN CINTA INDUSTRIAL Y ACCESORIOS DE CONEXION	PTO	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 118

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SELLO HIDRÁULICO PARA CONCRETO DE WATER STOPS TIPO BULBO CENTRAL 6" EN TANQUE SUBTERRÁNEO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 50,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de suministro, transporte e instalación de sello hidráulico para concreto de water stops tipo bulbo central 6" en tanque subterráneo, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SELLO HIDRAULICO WATER STOP 6 PULGADAS BULBO CENTRAL	M	1.05	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES PLANCHA DE TERMOFUSION	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 119

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TAPA METÁLICA, DE 80 CM X 80 CM, DE LÁMINA ESTRIADA E=4 MM PARA BOCA VISITA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte e instalación de tapa metálica, de 80 cm x 80 cm, de lámina estriada e=4 mm para boca visita, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TAPA METALICA 80X80 CM LAMINA ESTRIADA 4MM CON MARCO	UND	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	1.00	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 120

2. -DESCRIPCION :
PUNTO DE AGUAS SERVIDAS, TUBERÍA SANITARIA MILIMÉTRICA, PVC TIPO PAVCO O SIMILAR, Ø: 2", INTERIOR RECINTO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PTO
Cantidad: 24,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de punto de aguas servidas, tubería sanitaria milimétrica, pvc tipo pavco o similar, ø: 2", interior recinto en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Puntos de acometida y descarga ubicados con tolerancia máxima de ±5 mm respecto a los ejes de replanteo arquitectónico y sanitario. Salidas a 90° respecto a la pared o piso acabado, perfectamente enrasadas y provistas de tapones roscados de protección.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC SANITARIA MILIMETRICA Y ACCESORIOS PTO Ø 2"	PTO	1.00	
SOLDADURA LIQUIDA SOLVENTE LIMPIADOR Y TEFLON	PTO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.20	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Punto (PTO) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 121

2. -DESCRIPCION :
PUNTO DE AGUAS SERVIDAS, TUBERÍA SANITARIA MILIMÉTRICA, PVC TIPO PAVCO O SIMILAR, Ø: 3", INTERIOR RECINTO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PTO
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de punto de aguas servidas, tubería sanitaria milimétrica, pvc tipo pavco o similar, ø: 3", interior recinto en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Puntos de acometida y descarga ubicados con tolerancia máxima de ±5 mm respecto a los ejes de replanteo arquitectónico y sanitario. Salidas a 90° respecto a la pared o piso acabado, perfectamente enrasadas y provistas de tapones roscados de protección.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC SANITARIA MILIMETRICA Y ACCESORIOS PTO Ø 3"	PTO	**1.00**	
SOLDADURA LIQUIDA SOLVENTE LIMPIADOR Y TEFLON	PTO	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.20**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Punto (PTO) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 122

2. -DESCRIPCION :
PUNTO DE AGUAS SERVIDAS, TUBERÍA SANITARIA MILIMÉTRICA, PVC TIPO PAVCO O SIMILAR, Ø: 4", INTERIOR RECINTO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PTO
Cantidad: 6,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de punto de aguas servidas, tubería sanitaria milimétrica, pvc tipo pavco o similar, ø: 4", interior recinto en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Puntos de acometida y descarga ubicados con tolerancia máxima de ±5 mm respecto a los ejes de replanteo arquitectónico y sanitario. Salidas a 90° respecto a la pared o piso acabado, perfectamente enrasadas y provistas de tapones roscados de protección.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC SANITARIA MILIMETRICA Y ACCESORIOS PTO Ø 4"	PTO	1.00	
SOLDADURA LIQUIDA SOLVENTE LIMPIADOR Y TEFLON	PTO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.20	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Punto (PTO) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 123

2. -DESCRIPCION :
TUBERÍA DE AGUAS SERVIDAS, TUBERÍA SANITARIA MILIMÉTRICA, PVC TIPO PAVCO, Ø: 3", EXTERIOR RECINTO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 48,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de tubería de aguas servidas, tubería sanitaria milimétrica, pvc tipo pavco, ø: 3", exterior recinto en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta sin estrangulamientos. Pendiente mínima uniforme garantizada de 1% a 2% hacia colectores o tanquillas de descarga, sin contrapendientes ni zonas de empozamiento. Deflexión máxima permitida en tramos horizontales no mayor a 2 mm por metro. Cero fugas en juntas bajo prueba de estanqueidad.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC SANITARIA MILIMETRICA PAVCO Ø 3"	M	1.05	
SOLDADURA LIQUIDA SOLVENTE PVC CON CODOS Y TEES	PTO	0.2000	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 124

2. -DESCRIPCION :
TUBERÍA DE AGUAS SERVIDAS, TUBERÍA SANITARIA MILIMÉTRICA, PVC TIPO PAVCO, Ø: 4", EXTERIOR RECINTO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 283,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de tubería de aguas servidas, tubería sanitaria milimétrica, pvc tipo pavco, ø: 4", exterior recinto en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta sin estrangulamientos. Pendiente mínima uniforme garantizada de 1% a 2% hacia colectores o tanquillas de descarga, sin contrapendientes ni zonas de empozamiento. Deflexión máxima permitida en tramos horizontales no mayor a 2 mm por metro. Cero fugas en juntas bajo prueba de estanqueidad.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC SANITARIA MILIMETRICA PAVCO Ø 4"	M	1.05	
SOLDADURA LIQUIDA SOLVENTE PVC CON CODOS Y TEES	PTO	0.2000	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 125

2. -DESCRIPCION :
TUBERÍA DE AGUAS SERVIDAS, TUBERÍA SANITARIA MILIMÉTRICA, PVC TIPO PAVCO, Ø: 6", EXTERIOR RECINTO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 126,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de tubería de aguas servidas, tubería sanitaria milimétrica, pvc tipo pavco, ø: 6", exterior recinto en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta sin estrangulamientos. Pendiente mínima uniforme garantizada de 1% a 2% hacia colectores o tanquillas de descarga, sin contrapendientes ni zonas de empozamiento. Deflexión máxima permitida en tramos horizontales no mayor a 2 mm por metro. Cero fugas en juntas bajo prueba de estanqueidad.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC SANITARIA MILIMETRICA PAVCO Ø 6"	M	**1.05**	
SOLDADURA LIQUIDA SOLVENTE PVC CON CODOS Y TEES	PTO	**0.2000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 126

2. -DESCRIPCION :
TUBERÍA DE AGUAS SERVIDAS, TUBERÍA DE VENTILACIÓN, PVC TIPO PAVCO, Ø: 2", E.P MIN.:1,78 MM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 190,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de tubería de aguas servidas, tubería de ventilación, pvc tipo pavco, ø: 2", e.p min.:1,78 mm en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta sin estrangulamientos. Pendiente mínima uniforme garantizada de 1% a 2% hacia colectores o tanquillas de descarga, sin contrapendientes ni zonas de empozamiento. Deflexión máxima permitida en tramos horizontales no mayor a 2 mm por metro. Cero fugas en juntas bajo prueba de estanqueidad.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC VENTILACION SANITARIA Ø 2"	M	**1.05**	
SOLDADURA LIQUIDA SOLVENTE PVC CON CODOS Y TEES	PTO	**0.2000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 127

2. -DESCRIPCION :
PUNTO DE AGUAS CONTAMINADAS, TUBERÍA PVC-U REFORZADA RESISTENTE QUIMICA, Ø: 2", INTERIOR RECINTO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PTO
Cantidad: 7,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de punto de aguas contaminadas, tubería pvc-u reforzada resistente quimica, ø: 2", interior recinto en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Puntos de acometida y descarga ubicados con tolerancia máxima de ±5 mm respecto a los ejes de replanteo arquitectónico y sanitario. Salidas a 90° respecto a la pared o piso acabado, perfectamente enrasadas y provistas de tapones roscados de protección.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC-U QUIMICA REFORZADA C-80 Y ACC. PTO Ø 2"	PTO	**1.00**	
SOLDADURA Y LIMPIADOR ESPECIAL RESISTENTE A QUIMICOS	PTO	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.20**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Punto (PTO) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 128

2. -DESCRIPCION :
PUNTO DE AGUAS CONTAMINADAS, TUBERÍA PVC-U REFORZADA RESISTENTE QUIMICA, Ø: 3", INTERIOR RECINTO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PTO
Cantidad: 31,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de punto de aguas contaminadas, tubería pvc-u reforzada resistente quimica, ø: 3", interior recinto en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Puntos de acometida y descarga ubicados con tolerancia máxima de ±5 mm respecto a los ejes de replanteo arquitectónico y sanitario. Salidas a 90° respecto a la pared o piso acabado, perfectamente enrasadas y provistas de tapones roscados de protección.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC-U QUIMICA REFORZADA C-80 Y ACC. PTO Ø 3"	PTO	**1.00**	
SOLDADURA Y LIMPIADOR ESPECIAL RESISTENTE A QUIMICOS	PTO	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.20**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Punto (PTO) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 129

2. -DESCRIPCION :
PUNTO DE AGUAS CONTAMINADAS, TUBERÍA PVC-U REFORZADA RESISTENTE QUIMICA, Ø: 4", INTERIOR RECINTO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PTO
Cantidad: 10,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de punto de aguas contaminadas, tubería pvc-u reforzada resistente quimica, ø: 4", interior recinto en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Puntos de acometida y descarga ubicados con tolerancia máxima de ±5 mm respecto a los ejes de replanteo arquitectónico y sanitario. Salidas a 90° respecto a la pared o piso acabado, perfectamente enrasadas y provistas de tapones roscados de protección.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC-U QUIMICA REFORZADA C-80 Y ACC. PTO Ø 4"	PTO	**1.00**	
SOLDADURA Y LIMPIADOR ESPECIAL RESISTENTE A QUIMICOS	PTO	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.20**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Punto (PTO) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 130

2. -DESCRIPCION :
TUBERÍA DE AGUAS CONTAMINADAS, TUBERÍA PVC-U REFORZADA, Ø: 3", EXTERIOR RECINTO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 110,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de tubería de aguas contaminadas, tubería pvc-u reforzada, ø: 3", exterior recinto en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC-U REFORZADA RESISTENTE QUIMICA Ø 3"	M	**1.05**	
SOLDADURA Y LIMPIADOR ESPECIAL RESISTENTE A QUIMICOS	PTO	**0.2000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 131

2. -DESCRIPCION :
TUBERÍA DE AGUAS CONTAMINADAS, TUBERÍA PVC-U REFORZADA, Ø: 4", EXTERIOR RECINTO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 200,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de tubería de aguas contaminadas, tubería pvc-u reforzada, ø: 4", exterior recinto en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC-U REFORZADA RESISTENTE QUIMICA Ø 4"	M	**1.05**	
SOLDADURA Y LIMPIADOR ESPECIAL RESISTENTE A QUIMICOS	PTO	**0.2000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 132

2. -DESCRIPCION :
TUBERÍA DE AGUAS CONTAMINADAS, TUBERÍA PVC-U REFORZADA, Ø: 6", EXTERIOR RECINTO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 180,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de tubería de aguas contaminadas, tubería pvc-u reforzada, ø: 6", exterior recinto en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC-U REFORZADA RESISTENTE QUIMICA Ø 6"	M	**1.05**	
SOLDADURA Y LIMPIADOR ESPECIAL RESISTENTE A QUIMICOS	PTO	**0.2000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 133

2. -DESCRIPCION :
TUBERÍA DE AGUAS CONTAMINADAS, VENTILACIÓN PVC-U, Ø: 2"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 30,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de tubería de aguas contaminadas, ventilación pvc-u, ø: 2" en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta sin estrangulamientos. Pendiente mínima uniforme garantizada de 1% a 2% hacia colectores o tanquillas de descarga, sin contrapendientes ni zonas de empozamiento. Deflexión máxima permitida en tramos horizontales no mayor a 2 mm por metro. Cero fugas en juntas bajo prueba de estanqueidad.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC-U REFORZADA QUIMICA VENTILACION Ø 2"	M	**1.05**	
SOLDADURA Y LIMPIADOR ESPECIAL RESISTENTE A QUIMICOS	PTO	**0.2000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 134

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BAJANTE PARA DRENAJE DE AGUAS DE LLUVIA, DE PVC Ø: 6", CODOS 45º

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 100,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de suministro, transporte e instalación de bajante para drenaje de aguas de lluvia, de pvc ø: 6", codos 45º en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC SANITARIA PESADA Ø 6" (160 MM) PARA BAJANTE	M	**1.05**	
CODOS 45 GRADOS PVC 6" Y ACCESORIOS DE DESVIO	PZA	**0.2500**	
ABRAZADERAS METALICAS PESADAS Y RAMPLUG 1/2"	UND	**0.5000**	
SOLDADURA LIQUIDA SOLVENTE PVC Y LIMPIADOR	PTO	**0.2000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ANDAMIO TUBULAR METALICO CUERPO CON PLATAFORMA	**2.00**	
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 135

2. -DESCRIPCION :
TUBERÍA DE AGUAS DE LLUVIA, TUBERÍA SANITARIA MILIMÉTRICA PVC, Ø: 4"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 20,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de tubería de aguas de lluvia, tubería sanitaria milimétrica pvc, ø: 4" en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC SANITARIA MILIMETRICA PAVCO Ø 4"	M	**1.05**	
SOLDADURA LIQUIDA SOLVENTE PVC CON CODOS Y TEES	PTO	**0.2000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 136

2. -DESCRIPCION :
TUBERÍA DE AGUAS DE LLUVIA, TUBERÍA SANITARIA MILIMÉTRICA PVC, Ø: 6"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 408,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de tubería de aguas de lluvia, tubería sanitaria milimétrica pvc, ø: 6" en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC SANITARIA MILIMETRICA PAVCO Ø 6"	M	**1.05**	
SOLDADURA LIQUIDA SOLVENTE PVC CON CODOS Y TEES	PTO	**0.2000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 137

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TAPA DE HIERRO PARA TANQUILLAS. INCLUYE ÁNGULO L50X4

3.- UNIDAD DE MEDIDA
KGF
Cantidad:
40,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de suministro, transporte y colocación de tapa de hierro para tanquillas. incluye ángulo l50x4, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PERFILES ANGULARES Y PLANCHAS DE HIERRO PARA TAPA	KG	1.05	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Kilogramo Fuerza (KGF) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 138

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE REJILLA METÁLICA GRATING GALVANIZADA 1 1/4" X 3/16" Y ÁNGULO L50X4

3.- UNIDAD DE MEDIDA
KGF
Cantidad:
172,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de suministro, transporte y colocación de rejilla metálica grating galvanizada 1 1/4" x 3/16" y ángulo l50x4, incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
REJILLA METALICA TIPO GRATING ELECTROFORJADA GALV.	KG	1.05	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Kilogramo Fuerza (KGF) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 139

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REJILLA CÚPULA DE VENTILACIÓN PVC-U DE 2" (50 MM)

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 15,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de suministro, transporte e instalación de rejilla cúpula de ventilación pvc-u de 2" (50 mm), incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
REJILLA CUPULA VENTILACION PVC-U 2 PULGADAS	UND	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 140

2. -DESCRIPCION :
DREN REJILLA DE CUPULA CIRCULAR PARA TECHO, DE BRONCE-HIERRO FUNDIDO, DE 6" (150 MM)

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 34,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de dren rejilla de cupula circular para techo, de bronce-hierro fundido, de 6" (150 mm), incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
DREN DE CUPULA BRONCE HIERRO FUNDIDO 6 PULGADAS	UND	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 141

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ABRAZADERAS DE ACERO GALVANIZADO D=6" PARA PARED

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 120,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de suministro, transporte y colocacion de abrazaderas de acero galvanizado d=6" para pared, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ABRAZADERA ACERO GALVANIZADO PESADA D=6 PULG CON PERNOS	UND	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Unidad (UND) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 142

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO, TIPO COMPUERTA, DE BRONCE D=3"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte e instalación de llave de paso, tipo compuerta, de bronce d=3", cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Dimensiones de hojas y marcos dentro de ±2 mm respecto a plano. Holgura perimetral entre hoja y marco uniforme de 2 a 3 mm. Bisagras y cerraduras operativas, alineadas y seguras. Apertura y cierre suaves, sin roces ni desviaciones. Acabados lisos, uniformes y sin rayones o imperfecciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
LLAVE DE PASO COMPUERTA BRONCE D=3"	UND	1.00	
TEFLON EN CINTA INDUSTRIAL Y ACCESORIOS DE CONEXION	PTO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 143

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO 10". INCLUYE TAPA PARA CACHIMBO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad:
2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de suministro, transporte y colocación de tubería de concreto 10". incluye tapa para cachimbo, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA DE CONCRETO ESPIGA Y CAMPANA 10 PULGADAS	M	1.05	
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 PARA JUNTEADO TUBERIA	M3	0.0200	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES PALAS CARRETILLAS NIVEL	2.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ALBAÑIL DE SEGUNDA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 144

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUILLA BASE PREFABRICADA DE CONCRETO (CACHIMBO) PARA EMPOTRAMIENTO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de suministro e instalación de tanquilla base prefabricada de concreto (cachimbo) para empotramiento, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TANQUILLA BASE PREFABRICADA DE CONCRETO CON TAPA	UND	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES PALAS PICOS COMPACTADOR	2.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 145

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPOTRAMIENTO TIPO I, CORTE YEE 6" Y CODO 45° D= 6" A COLECTOR

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro y colocación de empotramiento tipo i, corte yee 6" y codo 45° d= 6" a colector, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
YEE PVC 6 PULG CODO 45 Y ACCESORIOS DE EMPOTRAMIENTO	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
HERRAMIENTAS MENORES PALAS PICOS COMPACTADOR	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 146

2. -DESCRIPCION :
CONSTRUCCIÓN DE BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIN ARMAR DE F'C= 210 KG/CM2, 20 CM ESPESOR

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
10,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de construcción de base de pavimento de concreto sin armar de f'c= 210 kg/cm2, 20 cm espesor, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 A 250 KG/CM2 CON FIBRA	M3	0.2100	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VIBRADOR DE CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA 5.5 HP	1.00	
HERRAMIENTAS MENORES PALAS REGLAS ALISADORAS	2.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	3.00	
ALBAÑIL DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 147

2. -DESCRIPCION :
RIEGO DE ADHERENCIA, EMPLEANDO MATERIAL ASFÁLTICO TIPO RC-250

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
10,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de riego de adherencia, empleando material asfáltico tipo rc-250, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: La mezcla asfáltica y riego de imprimación deben cumplir los estándares de temperatura y gradación exigidos en el Capítulo 12 de Pavimentos Asfálticos de la Norma COVENIN (tolerancia ±5 mm en rasante con regla de 3 m).

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ASFALTO LIQUIDO RIEGO IMPRIMACION RC-250	M2	**1.05**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION CISTERNA CON BARRA REGADORA DE ASFALTO	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
CHOFER DE PRIMERA CAMION VOLTEO Y 350	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 148

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, HASTA 50 KM, E=10 CM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
TF
Cantidad:
2,35

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente, hasta 50 km, e=10 cm, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: La mezcla asfáltica y riego de imprimación deben cumplir los estándares de temperatura y gradación exigidos en el Capítulo 12 de Pavimentos Asfálticos de la Norma COVENIN (tolerancia ±5 mm en rasante con regla de 3 m).

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CEMENTO PORTLAND TIPO I EN SACO DE 42.5 KG	SACO	**0.3000**	
ARENA LAVADA DE RIO CERNIDA	M3	**0.0300**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES DE ALBAÑILERIA	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por TF (TF) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 149

2. -DESCRIPCION :
CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DE BLOQUES DE CONCRETO, ACABADO CORRIENTE, E= 10 CM, TIPO A1 COVENIN 42-82

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad: 500,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de construcción de paredes de bloques de concreto, acabado corriente, e= 10 cm, tipo a1 covenin 42-82, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
BLOQUE HUECO DE CONCRETO 10X20X40 CM TIPO A1	UND	12.50	
CEMENTO PORTLAND TIPO I EN SACO DE 42.5 KG	SACO	0.3500	
ARENA LAVADA DE RIO CERNIDA	M3	0.0400	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	1.00	
HERRAMIENTAS MENORES LLANAS PALA BALDES	2.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ALBAÑIL DE PRIMERA	1.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.20	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 150

2. -DESCRIPCION :
CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DE BLOQUES DE CONCRETO, ACABADO CORRIENTE, E= 15 CM, TIPO A1 COVENIN 42-82

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad: 1.190,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de construcción de paredes de bloques de concreto, acabado corriente, e= 15 cm, tipo a1 covenin 42-82, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
BLOQUE HUECO DE CONCRETO 15X20X40 CM TIPO A1	UND	12.50	
CEMENTO PORTLAND TIPO I EN SACO DE 42.5 KG	SACO	0.3500	
ARENA LAVADA DE RIO CERNIDA	M3	0.0400	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	1.00	
HERRAMIENTAS MENORES LLANAS PALA BALDES	2.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ALBAÑIL DE PRIMERA	1.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.20	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 151

2. -DESCRIPCION :
CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DE BLOQUE ORNAMENTAL DE CONCRETO, ACABADO OBRA LIMPIA DOS CARAS, E = 15 CM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
50,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de construcción de paredes de bloque ornamental de concreto, acabado obra limpia dos caras, e = 15 cm, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
BLOQUE ORNAMENTAL TIPO PERSIANA 15X20X40 CM	UND	**12.50**	
CEMENTO PORTLAND TIPO I EN SACO DE 42.5 KG	SACO	**0.3500**	
ARENA LAVADA DE RIO CERNIDA	M3	**0.0400**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES LLANAS PALA BALDES	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.20**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 152

2. -DESCRIPCION :
CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DE BLOQUE ORNAMENTAL TIPO PERSIANA, OBRA LIMPIA DOS CARAS, E= 15 CM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad: 20,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de construcción de paredes de bloque ornamental tipo persiana, obra limpia dos caras, e= 15 cm, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación y verticalidad con plomada: tolerancia máxima de ±2 mm por cada 2 m de altura. Espesor de juntas de mortero de pega uniforme entre 1.0 cm y 1.5 cm. Hiladas perfectamente horizontales y trabadas a media pieza.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
BLOQUE ORNAMENTAL TIPO PERSIANA 15X20X40 CM	UND	**12.50**	
CEMENTO PORTLAND TIPO I EN SACO DE 42.5 KG	SACO	**0.3500**	
ARENA LAVADA DE RIO CERNIDA	M3	**0.0400**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES LLANAS PALA BALDES	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.20**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 153

2. -DESCRIPCION :
REMATE EN PAREDES PARA CERRAMIENTO DE VANOS A LA ALTURA DEL TECHO, FRISO LISO Y ESPONJA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 100,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de remate en paredes para cerramiento de vanos a la altura del techo, friso liso y esponja, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Espesor promedio de 2 cm (±2 mm) a dos capas (bruto y liso). Desviación de planeidad menor a 2 mm comprobada con regla metálica de 2 metros en cualquier dirección. Acabado liso, sin fisuras de retracción ni protuberancias.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CEMENTO PORTLAND TIPO I EN SACO DE 42.5 KG	SACO	**0.1200**	
CAL HIDRATADA EN SACO DE 20 KG	SACO	**0.0800**	
ARENA LAVADA DE RIO CERNIDA	M3	**0.0150**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES LLANAS REGLAS ESPONJAS	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro (M) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 154

2. -DESCRIPCION :
TABIQUE INTERIOR SENCILLO LAMINA FIBROCEMENTO E=8 MM, JUNTA INVISIBLE, ESTRUCTURA ACERO GALVANIZADO 2-1/2"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
24,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de tabique interior sencillo lamina fibrocemento e=8 mm, junta invisible, estructura acero galvanizado 2-1/2", cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
LAMINAS DE FIBROCEMENTO PLYSTONE E=8 MM	M2	**2.10**	
PERFILERIA ACERO GALVANIZADO PARALES Y RIELES TABIQUE	M	**3.50**	
TORNILLOS AUTORROSCANTES Y CINTA JUNTA	PZA	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR INDUSTRIAL	**1.00**	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**2.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.25**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 155

2. -DESCRIPCION :
CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN PAREDES CON MORTERO CAL, CEMENTO, ARENA, ACABADO LISO Y ENCAMISADO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad: 2.600,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de construcción de revestimiento interior en paredes con mortero cal, cemento, arena, acabado liso y encamisado, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CEMENTO PORTLAND TIPO I EN SACO DE 42.5 KG	SACO	**0.2800**	
CAL HIDRATADA EN SACO DE 20 KG	SACO	**0.1500**	
ARENA LAVADA DE RIO CERNIDA	M3	**0.0350**	
PASTA PROFESIONAL DE PRIMERA CALIDAD PARA ENCAMISADO	GAL	**0.1200**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES LLANA ESPONJA BALDES	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.10**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 156

2. -DESCRIPCION :
CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN PAREDES CON MORTERO CAL, CEMENTO, ARENA, LISO. SIN FRISO BASE

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
200,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de construcción de revestimiento interior en paredes con mortero cal, cemento, arena, liso. sin friso base, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Espesor promedio de 2 cm (±2 mm) a dos capas (bruto y liso). Desviación de planeidad menor a 2 mm comprobada con regla metálica de 2 metros en cualquier dirección. Acabado liso, sin fisuras de retracción ni protuberancias.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CEMENTO PORTLAND TIPO I EN SACO DE 42.5 KG	SACO	**0.2000**	
CAL HIDRATADA EN SACO DE 20 KG	SACO	**0.1000**	
ARENA LAVADA DE RIO CERNIDA	M3	**0.0250**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES LLANA ESPONJA BALDES	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.10**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 157

2. -DESCRIPCION :
CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EXTERIOR EN PAREDES CON MORTERO CAL, CEMENTO, ARENA, ESPONJA RUSTICO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad: 2.075,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de construcción de revestimiento exterior en paredes con mortero cal, cemento, arena, esponja rustico, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CEMENTO PORTLAND TIPO I EN SACO DE 42.5 KG	SACO	**0.2800**	
CAL HIDRATADA EN SACO DE 20 KG	SACO	**0.1500**	
ARENA LAVADA DE RIO CERNIDA	M3	**0.0350**	
ADITIVO HIDROFUGO SIKA 1 PARA MORTEROS	KG	**0.4500**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES LLANA ESPONJA BALDES	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.10**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 158

2. -DESCRIPCION :
REPICADO DE FRISO INTERIOR EN PARED PARA ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
360,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de repicado de friso interior en pared para acondicionamiento de superficie, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Profundidad de repicado y escarificado uniforme entre 5 mm y 10 mm en toda el área intervenida, con remoción total de polvo y material suelto para garantizar la debida adherencia del mortero de nivelación.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CEMENTO PORTLAND TIPO I EN SACO DE 42.5 KG	SACO	**0.2800**	
CAL HIDRATADA EN SACO DE 20 KG	SACO	**0.1500**	
ARENA LAVADA DE RIO CERNIDA	M3	**0.0350**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES LLANA ESPONJA BALDES	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.10**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 159

2. -DESCRIPCION :
REPICADO DE FRISO EXTERIOR EN PARED PARA ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad: 1.900,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de repicado de friso exterior en pared para acondicionamiento de superficie, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Profundidad de repicado y escarificado uniforme entre 5 mm y 10 mm en toda el área intervenida, con remoción total de polvo y material suelto para garantizar la debida adherencia del mortero de nivelación.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CEMENTO PORTLAND TIPO I EN SACO DE 42.5 KG	SACO	**0.2800**	
CAL HIDRATADA EN SACO DE 20 KG	SACO	**0.1500**	
ARENA LAVADA DE RIO CERNIDA	M3	**0.0350**	
ADITIVO HIDROFUGO SIKA 1 PARA MORTEROS	KG	**0.4500**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES LLANA ESPONJA BALDES	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.10**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 160

2. -DESCRIPCION :
CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN PAREDES CON BALDOSAS DE CERAMICA NACIONAL CON FRISO BASE

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
360,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de construcción de revestimiento interior en paredes con baldosas de ceramica nacional con friso base, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: La distancia de separación mínima entre cerámica será de 2 mm. +/-0,5 mm. Comprobación del alineamiento horizontal y vertical, nivelación y remates del trabajo terminado previa aprobacion de la Inspeccion de Pdvsa. Las piezas deben provenir del mismo lote, marca y proveedor.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CERAMICA ESMALTADA DE ALTO TRAFICO PARA PISOS Y PAREDES	M2	**1.08**	
PEGO GRIS / BLANCO ESPECIAL PARA CERAMICA EN SACO	SACO	**0.2500**	
CEMENTO BLANCO Y PASTINA ANTIMOHO PARA JUNTAS	KG	**0.5000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CORTADORA MANUAL DE CERAMICA Y HERRAMIENTAS MENORES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 161

2. -DESCRIPCION :
CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN PAREDES CON BALDOSAS DE CERAMICA NACIONAL SIN FRISO BASE

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
100,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de construcción de revestimiento interior en paredes con baldosas de ceramica nacional sin friso base, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: La distancia de separación mínima entre cerámica será de 2 mm. +/-0,5 mm. Comprobación del alineamiento horizontal y vertical, nivelación y remates del trabajo terminado previa aprobacion de la Inspeccion de Pdvsa. Las piezas deben provenir del mismo lote, marca y proveedor.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CERAMICA ESMALTADA DE ALTO TRAFICO PARA PISOS Y PAREDES	M2	**1.08**	
PEGO GRIS / BLANCO ESPECIAL PARA CERAMICA EN SACO	SACO	**0.2500**	
CEMENTO BLANCO Y PASTINA ANTIMOHO PARA JUNTAS	KG	**0.5000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CORTADORA MANUAL DE CERAMICA Y HERRAMIENTAS MENORES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 162

2. -DESCRIPCION :
ENCAMISADO INTERIOR EN PAREDES CON PASTA PROFESIONAL CLASE A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
350,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de encamisado interior en paredes con pasta profesional clase a, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CEMENTO PORTLAND TIPO I EN SACO DE 42.5 KG	SACO	**0.2800**	
CAL HIDRATADA EN SACO DE 20 KG	SACO	**0.1500**	
ARENA LAVADA DE RIO CERNIDA	M3	**0.0350**	
PASTA PROFESIONAL DE PRIMERA CALIDAD PARA ENCAMISADO	GAL	**0.1200**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES LLANA ESPONJA BALDES	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.10**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 163

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE RODAPIÉ DE VINYL H=10 CM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 170,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte y colocación de rodapié de vinyl h=10 cm, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
RODAPIE VINILICO FLEXIBLE DE 10 CM CON PEGAMENTO	M	**1.05**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
HERRAMIENTAS MENORES ESPATULA Y CORTADORA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 164

2. -DESCRIPCION :
CONSTRUCCIÓN DE RODAPIE DE GRANITO, BISELADO, VACIADO EN SITIO, H=10 CM. E= 1.5 MM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 400,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de construcción de rodapie de granito, biselado, vaciado en sitio, h=10 cm. e= 1.5 mm, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación horizontal continua con tolerancia de ±1 mm en 3 metros lineales. Cortes rectos y perfilados a 90° sin desportilladuras en cantos visibles. Separación entre juntas coincidente con la modulación del piso (2 mm ± 0.5 mm).

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
RODAPIE DE GRANITO VACIADO Y PULIDO H=10 CM	M	1.05	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES ESPATULA Y CORTADORA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ALBAÑIL DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 165

2. -DESCRIPCION :
CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE PISOS CON MORTERO DE CEMENTO, ANTIDESLIZANTE CON ENDURECEDOR Y FLEJES

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
200,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de construcción de revestimiento de pisos con mortero de cemento, antideslizante con endurecedor y flejes, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Todas los pisos a ser nivelados, será con un espesor de 2 cm, según diseño del proyecto. Tolerancia de nivelación superficial máxima de ±2 mm comprobada con regla de 3 metros, sin depresiones, agrietamientos ni empozamientos.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CEMENTO PORTLAND TIPO I EN SACO DE 42.5 KG	SACO	**0.4500**	
ARENA LAVADA DE RIO CERNIDA	M3	**0.0550**	
AGUA DULCE LIMPIA PARA MEZCLAS	M3	**0.0150**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MEZCLADORA DE CONCRETO 1 A 2 SACOS TROMPO	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES LLANAS REGLAS PALAS BALDES	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 166

2. -DESCRIPCION :
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE REVESTIMIENTO MONOLÍTICO PARA PISO INDUSTRIAL DE MORTERO EPÓXICO QUÍMICO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
1.350,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de construcción de sistema de revestimiento monolítico para piso industrial de mortero epóxico químico, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SISTEMA EPOMON MORTERO EPOXICO RESISTENTE A QUIMICOS	M2	**1.05**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
LLANAS METALICAS RODILLOS DE PUAS Y ZAPATOS DE CLAVOS	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
PINTOR Y APLICADOR DE RECUBRIMIENTOS 1RA	**2.00**	
CAPORAL ESPECIALIZADO DE PLANTA	**0.25**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 167

2. -DESCRIPCION :
CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE PISOS CON GRANITO LAVADO CON FLEJES DE PLÁSTICO E = 5 MM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
900,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de construcción de revestimiento de pisos con granito lavado con flejes de plástico e = 5 mm, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
GRANITO PICADO Y PULIDO BLANCO O GRIS SELECCIONADO	M2	**1.06**	
CEMENTO BLANCO PARA PORCELANATO Y JUNTAS	KG	**8.00**	
FLEJE PLASTICO DE DILATACION 5 MM	M	**2.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
PULIDORA DE GRANITO CON PIEDRAS DE CARBORUNDUM	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 168

2. -DESCRIPCION :
CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE PISOS CON GRANITO BLANCO, GRIS, NEGRO, PULIDO, EMPLOMADO Y ENCERADO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
320,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de construcción de revestimiento de pisos con granito blanco, gris, negro, pulido, emplomado y encerado, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
GRANITO PICADO Y PULIDO BLANCO O GRIS SELECCIONADO	M2	**1.06**	
CEMENTO BLANCO PARA PORCELANATO Y JUNTAS	KG	**8.00**	
FLEJE PLASTICO DE DILATACION 5 MM	M	**2.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
PULIDORA DE GRANITO CON PIEDRAS DE CARBORUNDUM	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 169

2. -DESCRIPCION :
CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN PISO CON BALDOSAS DE CERAMICA ANTIRRESBALANTE CON MORTERO BASE

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
90,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de construcción de revestimiento interior en piso con baldosas de ceramica antirresbalante con mortero base, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: La distancia de separación mínima entre cerámica será de 2 mm. +/-0,5 mm. Comprobación del alineamiento horizontal y vertical, nivelación y remates del trabajo terminado previa aprobacion de la Inspeccion de Pdvsa. Las piezas deben provenir del mismo lote, marca y proveedor.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CERAMICA ESMALTADA DE ALTO TRAFICO PARA PISOS Y PAREDES	M2	**1.08**	
PEGO GRIS / BLANCO ESPECIAL PARA CERAMICA EN SACO	SACO	**0.2500**	
CEMENTO BLANCO Y PASTINA ANTIMOHO PARA JUNTAS	KG	**0.5000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CORTADORA MANUAL DE CERAMICA Y HERRAMIENTAS MENORES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 170

2. -DESCRIPCION :
CONSTRUCCIÓN DE CIELO RASO DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTA CON VINILO 0,60X0,60 M, SUSPENSIÓN VISIBLE

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad: 420,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de construcción de cielo raso de fibra de vidrio recubierta con vinilo 0,60x0,60 m, suspensión visible, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Nivelación horizontal del entramado suspendido con tolerancia máxima de ±2 mm en 3 metros lineales. Deflexión máxima no mayor a L/360. Placas sin pandeos, bordes encajados y juntas enrasadas sin marcas de tornillos.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CIELO RASO FIBRA DE VIDRIO CON VINILO 0.60X0.60 M	M2	**1.05**	
ESTRUCTURA DE ALUMINIO SUSPENDIDA PARA CIELO RASO	M2	**1.04**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES Y TIJERAS DE HOJALATERO	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**2.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 171

2. -DESCRIPCION :
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES CON SOLVENTE, SEGÚN ESPECIFICACIÓN SSPC-SP 1

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
1.500,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de limpieza y preparación de superficies con solvente, según especificación sspc-sp 1, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
PINTURA ESMALTE / CAUCHO CLASE A PARA PROTECCION	GAL	**0.0800**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	
BROCHAS RODILLOS Y BANDEJAS	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
PINTOR Y APLICADOR DE RECUBRIMIENTOS 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 172

2. -DESCRIPCION :
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES CON HERRAMIENTAS MANUALES Y MANUALES/MECÁNICAS SSPC-SP-2/3

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad: 1.500,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de limpieza y preparación de superficies con herramientas manuales y manuales/mecánicas sspc-sp-2/3, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PINTURA ESMALTE / CAUCHO CLASE A PARA PROTECCION	GAL	0.0800	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	1.00	
BROCHAS RODILLOS Y BANDEJAS	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
PINTOR Y APLICADOR DE RECUBRIMIENTOS 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 173

2. -DESCRIPCION :
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES ACABADO A METAL BLANCO SSPC-SP-5

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
500,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de limpieza y preparación de superficies acabado a metal blanco sspc-sp-5, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PINTURA ESMALTE / CAUCHO CLASE A PARA PROTECCION	GAL	0.0800	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	1.00	
BROCHAS RODILLOS Y BANDEJAS	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
PINTOR Y APLICADOR DE RECUBRIMIENTOS 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 174

2. -DESCRIPCION :
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES MEDIANTE CHORRO ABRASIVO SSPC-SP 10 / NACE 2

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
1.500,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de limpieza y preparación de superficies mediante chorro abrasivo sspc-sp 10 / nace 2, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
PINTURA ESMALTE / CAUCHO CLASE A PARA PROTECCION	GAL	**0.0800**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	
BROCHAS RODILLOS Y BANDEJAS	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
PINTOR Y APLICADOR DE RECUBRIMIENTOS 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 175

2. -DESCRIPCION :
LIMPIEZA DE ELEMENTOS SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN SSPC-SP WJ-4, CHORRO DE AGUA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad: 2.500,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de limpieza de elementos según la especificación sspc-sp wj-4, chorro de agua, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
AGUA DULCE LIMPIA PARA HIDROLAVADO INDUSTRIAL	M3	**0.0500**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
HIDROLAVADORA INDUSTRIAL DE ALTA PRESION 5000 PSI	**1.00**	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
PINTOR Y APLICADOR DE RECUBRIMIENTOS 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 176

2. -DESCRIPCION :
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE CONCRETO, SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN SSPC-SP 13 / NACE 6

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
900,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de preparación de superficie de concreto, según la especificación sspc-sp 13 / nace 6, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
SOLUCION ACIDA NEUTRALIZANTE Y AGUA PARA LAVADO	GAL	**0.0500**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CEPILLOS INDUSTRIALES DE ALAMBRE Y HERRAMIENTAS	**2.00**	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 177

2. -DESCRIPCION :
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES POR CHORRO ABRASIVO DE RÁFAGA EN ACERO GALVANIZADO SSPC-SP16

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad: 2.000,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de limpieza y preparación de superficies por chorro abrasivo de ráfaga en acero galvanizado sspc-sp16, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PINTURA ESMALTE / CAUCHO CLASE A PARA PROTECCION	GAL	0.0800	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	1.00	
BROCHAS RODILLOS Y BANDEJAS	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
PINTOR Y APLICADOR DE RECUBRIMIENTOS 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 178

2. -DESCRIPCION :
LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE MARCOS METÁLICOS DE HIERRO, REMOCIÓN ÓXIDO, MASTIQUE Y FONDO CLASE A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 78,55

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende toda la mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución de los trabajos de limpieza y acondicionamiento de marcos metálicos de hierro, remoción óxido, mastique y fondo clase a, incluyendo la movilización interna de los escombros y desechos generados hasta el sitio de acopio asignado por la Inspección de PDVSA, dejando el área de trabajo despejada y limpia en su totalidad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Previa inspección conjunta con el Ingeniero Inspector de PDVSA, se verificará el área exacta a intervenir y se desconectarán los servicios o instalaciones afectadas.
2. Se procederá a realizar los trabajos con el uso de herramientas manuales y/o equipos mecánicos apropiados, cuidando la integridad de las estructuras y elementos colindantes que deban conservarse.
3. Los escombros y materiales desincorporados serán acopiados y cargados de manera ordenada para su movilización y bote al sitio autorizado por la inspección de PDVSA, manteniendo las normas de seguridad industrial SIHO.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PINTURA ESMALTE / CAUCHO CLASE A PARA PROTECCION	GAL	0.0800	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	1.00	
BROCHAS RODILLOS Y BANDEJAS	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
PINTOR Y APLICADOR DE RECUBRIMIENTOS 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de trabajo debidamente ejecutado, medido en sitio y aprobado a satisfacción del Ingeniero Inspector de PDVSA. El precio unitario incluye equipos, mano de obra, herramientas y movilización de desechos.

15.- NO CONFORMIDAD:
La partida presentará no conformidad y no se reconocerá pago alguno si la contratista no recolecta la totalidad de los escombros a los puntos autorizados, o si ocasiona daños a elementos no contemplados para demolición o retiro.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 179

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MALLA DE FIBRA DE CARBONO, PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
1.500,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de suministro, transporte y colocación de malla de fibra de carbono, para protección contra incendio, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Ubicación precisa según planos, respetando distancia mínima de 30 cm a difusores de aire acondicionado. Altura de montaje de estaciones manuales entre 1.15 m y 1.50 m del piso. Tiempo de respuesta de alarma inmediato y supervisión activa de falla de lazo según norma COVENIN 823.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO UNIDIRECCIONAL SIKAWRAP	M2	**1.08**	
RESINA EPOXICA DE IMPREGNACION Y ANCLAJE SIKADUR 300	KG	**0.7500**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**2.00**	
RODILLOS DESAIREATIVOS METALICOS Y TIJERAS ESPECIALES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
PINTOR Y APLICADOR DE RECUBRIMIENTOS 1RA	**2.00**	
CAPORAL ESPECIALIZADO DE PLANTA	**0.25**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 180

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO EPOXI COMPATIBLE INTUMESCENTE CLASE A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad: 1.700,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte y aplicación de fondo anticorrosivo epoxi compatible intumescente clase a, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: La pintura de acabado sobre estructuras metálicas deberá presentar un color homogéneo, textura uniforme y continuidad en toda la superficie tratada. No se admitirán películas con ampollas, grietas, escurrimientos, áreas descubiertas o espesores inferiores a los exigidos por el fabricante.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PINTURA ESMALTE / CAUCHO CLASE A PARA PROTECCION	GAL	0.0800	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	1.00	
BROCHAS RODILLOS Y BANDEJAS	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
PINTOR Y APLICADOR DE RECUBRIMIENTOS 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 181

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO EPOXI DE ALTO ESPESOR CLASE A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
900,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte y aplicación de fondo anticorrosivo epoxi de alto espesor clase a, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: La pintura de acabado sobre estructuras metálicas deberá presentar un color homogéneo, textura uniforme y continuidad en toda la superficie tratada. No se admitirán películas con ampollas, grietas, escurrimientos, áreas descubiertas o espesores inferiores a los exigidos por el fabricante.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PINTURA ESMALTE / CAUCHO CLASE A PARA PROTECCION	GAL	0.0800	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	1.00	
BROCHAS RODILLOS Y BANDEJAS	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
PINTOR Y APLICADOR DE RECUBRIMIENTOS 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 182

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA INTUMESCENTE EN ESTRUCTURAS METÁLICAS CLASE A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
1.700,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de suministro, transporte y aplicación de pintura intumescente en estructuras metálicas clase a, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Las vigas y correas de carga deberán cumplir estrictamente con las alineaciones y niveles del proyecto. Se permitirá una tolerancia máxima en la horizontalidad y alineación de 2 MM. Las uniones soldadas deben ser continuas, uniformes y estar libres de escoria o fisuras, sujetas a la aprobación final de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PINTURA ESMALTE / CAUCHO CLASE A PARA PROTECCION	GAL	0.0800	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	1.00	
BROCHAS RODILLOS Y BANDEJAS	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
PINTOR Y APLICADOR DE RECUBRIMIENTOS 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 183

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN MARCOS METÁLICOS CON PISTOLA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 250,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de suministro, transporte y aplicación de pintura esmalte en marcos metálicos con pistola, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Uniformidad de color y textura, sin manchas, burbujas, corridas o goteras. Espesor de película de pintura según especificación del fabricante (±10%). Cobertura completa, sin transparencias que evidencien la superficie base. Bordes y esquinas bien definidos, sin derrames ni salpicaduras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PINTURA ESMALTE / CAUCHO CLASE A PARA PROTECCION	GAL	0.0800	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	1.00	
BROCHAS RODILLOS Y BANDEJAS	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
PINTOR Y APLICADOR DE RECUBRIMIENTOS 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro (M) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 184

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PUERTAS METÁLICAS CON PISTOLA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
253,35

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de suministro, transporte y aplicación de pintura esmalte en puertas metálicas con pistola, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Uniformidad de color y textura, sin manchas, burbujas, corridas o goteras. Espesor de película de pintura según especificación del fabricante (±10%). Cobertura completa, sin transparencias que evidencien la superficie base. Bordes y esquinas bien definidos, sin derrames ni salpicaduras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
PINTURA ESMALTE / CAUCHO CLASE A PARA PROTECCION	GAL	**0.0800**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	
BROCHAS RODILLOS Y BANDEJAS	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
PINTOR Y APLICADOR DE RECUBRIMIENTOS 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 185

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE POLIURETANO COMPATIBLE INTUMESCENTE CLASE A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad: 1.700,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de suministro, transporte y aplicación de pintura esmalte poliuretano compatible intumescente clase a, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Uniformidad de color y textura, sin manchas, burbujas, corridas o goteras. Espesor de película de pintura según especificación del fabricante (±10%). Cobertura completa, sin transparencias que evidencien la superficie base. Bordes y esquinas bien definidos, sin derrames ni salpicaduras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PINTURA ESMALTE / CAUCHO CLASE A PARA PROTECCION	GAL	0.0800	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	1.00	
BROCHAS RODILLOS Y BANDEJAS	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
PINTOR Y APLICADOR DE RECUBRIMIENTOS 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 186

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE POLIURETANO EN ESTRUCTURA METÁLICA CLASE A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
300,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de suministro, transporte y aplicación de pintura esmalte poliuretano en estructura metálica clase a, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Las vigas y correas de carga deberán cumplir estrictamente con las alineaciones y niveles del proyecto. Se permitirá una tolerancia máxima en la horizontalidad y alineación de 2 MM. Las uniones soldadas deben ser continuas, uniformes y estar libres de escoria o fisuras, sujetas a la aprobación final de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PINTURA ESMALTE / CAUCHO CLASE A PARA PROTECCION	GAL	0.0800	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	1.00	
BROCHAS RODILLOS Y BANDEJAS	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
PINTOR Y APLICADOR DE RECUBRIMIENTOS 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 187

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE FONDO ANTIALCALINO EN PAREDES INTERIOR CLASE A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
500,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de suministro, transporte y aplicación de fondo antialcalino en paredes interior clase a, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PINTURA ESMALTE / CAUCHO CLASE A PARA PROTECCION	GAL	0.0800	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	1.00	
BROCHAS RODILLOS Y BANDEJAS	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
PINTOR Y APLICADOR DE RECUBRIMIENTOS 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 188

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE FONDO ANTIALCALINO EN PAREDES EXTERIORES CLASE A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
300,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de suministro, transporte y aplicación de fondo antialcalino en paredes exteriores clase a, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
PINTURA ESMALTE / CAUCHO CLASE A PARA PROTECCION	GAL	**0.0800**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	
BROCHAS RODILLOS Y BANDEJAS	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
PINTOR Y APLICADOR DE RECUBRIMIENTOS 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 189

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA DE CAUCHO INTERIOR EN PAREDES CON FONDO CLASE A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
2.500,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de suministro, transporte y aplicación de pintura de caucho interior en paredes con fondo clase a, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Uniformidad de color y textura, sin manchas, burbujas, corridas o goteras. Espesor de película de pintura según especificación del fabricante (±10%). Cobertura completa, sin transparencias que evidencien la superficie base. Bordes y esquinas bien definidos, sin derrames ni salpicaduras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PINTURA ESMALTE / CAUCHO CLASE A PARA PROTECCION	GAL	0.0800	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	1.00	
BROCHAS RODILLOS Y BANDEJAS	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
PINTOR Y APLICADOR DE RECUBRIMIENTOS 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 190

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE INTERIOR EN PAREDES CON FONDO CLASE A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
315,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de suministro, transporte y aplicación de pintura esmalte interior en paredes con fondo clase a, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Uniformidad de color y textura, sin manchas, burbujas, corridas o goteras. Espesor de película de pintura según especificación del fabricante (±10%). Cobertura completa, sin transparencias que evidencien la superficie base. Bordes y esquinas bien definidos, sin derrames ni salpicaduras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
PINTURA ESMALTE / CAUCHO CLASE A PARA PROTECCION	GAL	**0.0800**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	
BROCHAS RODILLOS Y BANDEJAS	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
PINTOR Y APLICADOR DE RECUBRIMIENTOS 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 191

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA ALTA RESISTENCIA DERRAMES HIDROCARBUROS EN CONCRETO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad: 2.150,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de suministro, transporte y aplicación de pintura epóxica alta resistencia derrames hidrocarburos en concreto, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: El espesor mínimo de la resina será de 1 mm. +/- 0,2 mm. Comprobación del alineamiento horizontal y vertical, nivelación y remates del trabajo terminado previa aprobación de la Inspección de Pdvsa. Resistencia eléctrica en rango conductivo normado.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
PINTURA ESMALTE / CAUCHO CLASE A PARA PROTECCION	GAL	**0.0800**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	
BROCHAS RODILLOS Y BANDEJAS	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
PINTOR Y APLICADOR DE RECUBRIMIENTOS 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 192

2. -DESCRIPCION :
DEMARCACIÓN DE AREAS EN PISOS, CON PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO CLASE A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 100,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de demarcación de areas en pisos, con pintura de tráfico color amarillo clase a, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Uniformidad de color y textura, sin manchas, burbujas, corridas o goteras. Espesor de película de pintura según especificación del fabricante (±10%). Cobertura completa, sin transparencias que evidencien la superficie base. Bordes y esquinas bien definidos, sin derrames ni salpicaduras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PINTURA TRAFICO AMARILLO VIAL ALTO SOLIDO	GAL	**0.0500**	
MICROESFERAS DE VIDRIO REFLECTIVAS TIPO DROP-ON	KG	**0.2500**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
PLANTILLAS METALICAS Y EQUIPO MANUAL DE APLICACION	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
PINTOR Y APLICADOR DE RECUBRIMIENTOS 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro (M) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 193

2. -DESCRIPCION :
DEMARCACION DE FLECHADOS CON PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO CLASE A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 4,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de demarcacion de flechados con pintura de trafico color blanco clase a, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Uniformidad de color y textura, sin manchas, burbujas, corridas o goteras. Espesor de película de pintura según especificación del fabricante (±10%). Cobertura completa, sin transparencias que evidencien la superficie base. Bordes y esquinas bien definidos, sin derrames ni salpicaduras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PINTURA TRAFICO BLANCO VIAL ALTO SOLIDO	GAL	**0.0500**	
MICROESFERAS DE VIDRIO REFLECTIVAS TIPO DROP-ON	KG	**0.2500**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
PLANTILLAS METALICAS Y EQUIPO MANUAL DE APLICACION	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
PINTOR Y APLICADOR DE RECUBRIMIENTOS 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Unidad (UND) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 194

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRODUCTO PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
20,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de suministro y aplicación de producto puente de adherencia entre concreto fresco y endurecido, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ADHESIVO EPOXICO ESTRUCTURAL TIPO SIKADUR 32 HI-MOD	KG	0.4000	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
BROCHAS DE CERDA LLANAS Y BANDEJAS DE MEZCLA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ALBAÑIL DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 195

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDA Y PASAMANOS ACERO INOXIDABLE 4" Y 2"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad:
70,54

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte, fabricación y colocación de baranda y pasamanos acero inoxidable 4" y 2", cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI 304 D=2 Y 4 PULG	M	**1.05**	
ELECTRODOS PARA ACERO INOXIDABLE AWS E-308L	KG	**0.3500**	
PLATINAS Y PERNOS DE ANCLAJE ACERO INOXIDABLE	UND	**2.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
MAQUINA DE SOLDAR TIG / INVERSORA CON ANTORCHA	**1.00**	
ESMERIL ANGULAR Y DISCOS DE PULIDO PARA INOX	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 196

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS METÁLICO ACERO INOXIDABLE 4" Y 2"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad:
20,96

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte, fabricación y colocación de pasamanos metálico acero inoxidable 4" y 2", cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI 304 D=2 Y 4 PULG	M	**1.05**	
ELECTRODOS PARA ACERO INOXIDABLE AWS E-308L	KG	**0.3500**	
PLATINAS Y PERNOS DE ANCLAJE ACERO INOXIDABLE	UND	**2.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
MAQUINA DE SOLDAR TIG / INVERSORA CON ANTORCHA	**1.00**	
ESMERIL ANGULAR Y DISCOS DE PULIDO PARA INOX	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 197

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESCALERA Y JAULA DE SEGURIDAD TIPO MARINERA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte, fabricación e instalación de escalera y jaula de seguridad tipo marinera, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA DE ACERO Y PLETINAS ASTM A-36 PARA ESCALERA	KG	**65.00**	
ELECTRODOS SOLDADURA AWS E-7018	KG	**3.50**	
PERNOS DE ANCLAJE EXPANSION HILTI 1/2 X 4-1/2	UND	**8.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	
ESMERIL ANGULAR 7 Y 9 PULGADAS CON DISCO DE CORTE	**1.00**	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 198

2. -DESCRIPCION :
CONSTRUCCION DE BROCAL DE CONCRETO DIMENSIONES 10 X 15 CM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 23,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de construccion de brocal de concreto dimensiones 10 x 15 cm, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONCRETO PREPARADO EN SITIO F'C=210 KG/CM2	M3	**0.0180**	
CABILLA DE ACERO 3/8 Y ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	**1.20**	
MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO DE BROCAL	M2	**0.3500**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES PALAS LLANAS Y REGLAS	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 199

2. -DESCRIPCION :
CONSTRUCCION DE MESON DE CONCRETO ARMADO PARA TRES LAVAMANOS 0.60 X 2.70 M TOPE GRANITO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de construccion de meson de concreto armado para tres lavamanos 0.60 x 2.70 m tope granito, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Encimeras perfectamente niveladas y aplomadas (tolerancia máxima ±1 mm). Juntas de unión a hueso casi imperceptibles (menor a 0.5 mm) selladas con resina del mismo tono. Las piezas deben provenir del mismo lote, marca y proveedor.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TOPE DE GRANITO NATURAL PULIDO CON HUECO P/LAVAMANOS	UND	**1.00**	
CEMENTO PORTLAND TIPO I Y AGREGADOS PARA CONCRETO	SACO	**4.00**	
CABILLA DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 3/8 PULG	KG	**18.00**	
MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO DE MESON	M2	**2.50**	

9.- DESPERDICIO: [X] APLICA [ ] NO APLICA — **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES NIVELES LLANAS Y DISCO DIAMANTADO	**2.00**	
ESMERIL ANGULAR CON DISCO PULIDOR DE GRANITO	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**1.00**	
CARPINTERO DE ENCOFRADOS DE PRIMERA	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.50**	

12.- PLANOS: [X] APLICA [ ] NO APLICA — **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 200

2. -DESCRIPCION :
CONSTRUCCIÓN DE MESÓN DE CONCRETO ARMADO PARA DOS LAVAMANOS 0.60 X 1.89 M TOPE GRANITO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de construcción de mesón de concreto armado para dos lavamanos 0.60 x 1.89 m tope granito, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
TOPE DE GRANITO NATURAL PULIDO CON HUECO P/LAVAMANOS	UND	**1.00**	
CEMENTO PORTLAND TIPO I Y AGREGADOS PARA CONCRETO	SACO	**4.00**	
CABILLA DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 3/8 PULG	KG	**18.00**	
MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO DE MESON	M2	**2.50**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
HERRAMIENTAS MENORES NIVELES LLANAS Y DISCO DIAMANTADO	**2.00**	
ESMERIL ANGULAR CON DISCO PULIDOR DE GRANITO	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**1.00**	
CARPINTERO DE ENCOFRADOS DE PRIMERA	**1.00**	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**0.50**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 201

2. -DESCRIPCION :
CONSTRUCCIÓN DE MESÓN DE CONCRETO ARMADO PARA DOS LAVAMANOS 0.60 X 1.65 M TOPE GRANITO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de construcción de mesón de concreto armado para dos lavamanos 0.60 x 1.65 m tope granito, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TOPE DE GRANITO NATURAL PULIDO CON HUECO P/LAVAMANOS	UND	1.00	
CEMENTO PORTLAND TIPO I Y AGREGADOS PARA CONCRETO	SACO	4.00	
CABILLA DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 3/8 PULG	KG	18.00	
MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO DE MESON	M2	2.50	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES NIVELES LLANAS Y DISCO DIAMANTADO	2.00	
ESMERIL ANGULAR CON DISCO PULIDOR DE GRANITO	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ALBAÑIL DE PRIMERA	1.00	
CARPINTERO DE ENCOFRADOS DE PRIMERA	1.00	
MAESTRO DE OBRA GENERAL	0.50	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 202

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GUARDACANTO DE ALUMINIO ANODIZADO ANTIDESLIZANTE

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad:
300,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte e instalación de guardacanto de aluminio anodizado antideslizante, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PERFIL GUARDACANTO DE ALUMINIO ANODIZADO ANTIDESLIZANTE	M	**1.05**	
ADHESIVO EPOXICO O PEGA DE CONTACTO INDUSTRIAL	TUBO	**0.1500**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES SIERRA DE MANO Y PISTOLA CALAFATEO	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 203

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MARCOS DE CHAPA DOBLADA CALIBRE Nº 14

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 126,90

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte y colocación de marcos de chapa doblada calibre nº 14, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CHAPA DE ACERO DOBLADA CALIBRE Nº 14 PARA MARCOS	M	**1.05**	
FONDO ANTICORROSIVO EPOXI MONTANA	GAL	**0.0300**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 204

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MARCOS DE CHAPA DOBLADA CALIBRE Nº 16

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 189,72

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte y colocación de marcos de chapa doblada calibre nº 16, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CHAPA DE ACERO DOBLADA CALIBRE Nº 16 PARA MARCOS	M	**1.05**	
FONDO ANTICORROSIVO EPOXI MONTANA	GAL	**0.0300**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 205

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PUERTA P-1 CRISTAL DE SEGURIDAD LAMINADO DOS HOJAS 1.90X2.20 M

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
12,54

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte y colocación de puerta p-1 cristal de seguridad laminado dos hojas 1.90x2.20 m, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Dimensiones de hojas y marcos dentro de ±2 mm respecto a plano. Holgura perimetral entre hoja y marco uniforme de 2 a 3 mm. Bisagras y cerraduras operativas, alineadas y seguras. Apertura y cierre suaves, sin roces ni desviaciones. Acabados lisos, uniformes y sin rayones o imperfecciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CRISTAL TEMPLADO LAMINADO SEGURIDAD 10MM CON HERRAJES	M2	**1.05**	
SILICON ESTRUCTURAL NEUTRO PARA VIDRIOS Y SELLOS	TUBO	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VENTOSAS TRIPLES Y HERRAMIENTAS DE AJUSTE	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**2.00**	
CAPORAL ESPECIALIZADO DE PLANTA	**0.25**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 206

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PUERTA P-2 BATIENTE DOS HOJAS CALIBRE 16 CON BARRA ANTIPANICO 2.00X2.10 M

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
15,12

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte y colocación de puerta p-2 batiente dos hojas calibre 16 con barra antipanico 2.00x2.10 m, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Dimensiones de hojas y marcos dentro de ±2 mm respecto a plano. Holgura perimetral entre hoja y marco uniforme de 2 a 3 mm. Bisagras y cerraduras operativas, alineadas y seguras. Apertura y cierre suaves, sin roces ni desviaciones. Acabados lisos, uniformes y sin rayones o imperfecciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PUERTA BATIENTE METALICA CAL. 16 2 HOJAS C/BARRA CISA	M2	**1.00**	
PERNO DE ANCLAJE EXPANSION HILTI 1/2 X 4-1/2 PULGADAS	UND	**6.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 207

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PUERTA P-3 BATIENTE UNA HOJA CALIBRE 16 CON BARRA ANTIPANICO 1.00X2.10 M

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
6,30

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte y colocación de puerta p-3 batiente una hoja calibre 16 con barra antipanico 1.00x2.10 m, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Dimensiones de hojas y marcos dentro de ±2 mm respecto a plano. Holgura perimetral entre hoja y marco uniforme de 2 a 3 mm. Bisagras y cerraduras operativas, alineadas y seguras. Apertura y cierre suaves, sin roces ni desviaciones. Acabados lisos, uniformes y sin rayones o imperfecciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PUERTA BATIENTE METALICA CAL. 16 1 HOJA C/BARRA CISA	M2	**1.00**	
PERNO DE ANCLAJE EXPANSION HILTI 1/2 X 4-1/2 PULGADAS	UND	**6.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 208

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PUERTA P-4 ROMANILLA FIJA DOS HOJAS CERRADURA EMBUTIR 1.40X2.10 M

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
14,70

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte y colocación de puerta p-4 romanilla fija dos hojas cerradura embutir 1.40x2.10 m, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Dimensiones de hojas y marcos dentro de ±2 mm respecto a plano. Holgura perimetral entre hoja y marco uniforme de 2 a 3 mm. Bisagras y cerraduras operativas, alineadas y seguras. Apertura y cierre suaves, sin roces ni desviaciones. Acabados lisos, uniformes y sin rayones o imperfecciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PUERTA METALICA ROMANILLA 2 HOJAS 1.40X2.10M CERRADURA	M2	**1.00**	
PINTURA FONDO ANTICORROSIVO EPOXI CLASE A MONTANA	GAL	**0.0800**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 209

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PUERTA P-5 ROMANILLA FIJA DOS HOJAS 1.80X2.10 M

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
18,14

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte y colocación de puerta p-5 romanilla fija dos hojas 1.80x2.10 m, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Dimensiones de hojas y marcos dentro de ±2 mm respecto a plano. Holgura perimetral entre hoja y marco uniforme de 2 a 3 mm. Bisagras y cerraduras operativas, alineadas y seguras. Apertura y cierre suaves, sin roces ni desviaciones. Acabados lisos, uniformes y sin rayones o imperfecciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PUERTA METALICA ROMANILLA 2 HOJAS 1.80X2.10M CERRADURA	M2	**1.00**	
PINTURA FONDO ANTICORROSIVO EPOXI CLASE A MONTANA	GAL	**0.0800**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 210

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PUERTA P-6 ENTAMBORADA UNA HOJA CALIBRE 18 0.90X2.10 M

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad: 22,68

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte y colocación de puerta p-6 entamborada una hoja calibre 18 0.90x2.10 m, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Dimensiones de hojas y marcos dentro de ±2 mm respecto a plano. Holgura perimetral entre hoja y marco uniforme de 2 a 3 mm. Bisagras y cerraduras operativas, alineadas y seguras. Apertura y cierre suaves, sin roces ni desviaciones. Acabados lisos, uniformes y sin rayones o imperfecciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PUERTA METALICA ENTAMBORADA 1 HOJA (0.90X2.10 M)	M2	**1.00**	
FONDO ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO	GAL	**0.0600**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 211

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PUERTA P-7 ENTAMBORADA DOS HOJAS CALIBRE 16 1.80X2.10 M

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
26,46

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte y colocación de puerta p-7 entamborada dos hojas calibre 16 1.80x2.10 m, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Dimensiones de hojas y marcos dentro de ±2 mm respecto a plano. Holgura perimetral entre hoja y marco uniforme de 2 a 3 mm. Bisagras y cerraduras operativas, alineadas y seguras. Apertura y cierre suaves, sin roces ni desviaciones. Acabados lisos, uniformes y sin rayones o imperfecciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PUERTA METALICA ENTAMBORADA 2 HOJAS (1.80X2.10 M)	M2	**1.00**	
FONDO ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO	GAL	**0.0600**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 212

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PUERTA P-8 ENTAMBORADA CON VISOR CRISTAL TEMPLADO 0.95X2.10 M

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
15,96

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte y colocación de puerta p-8 entamborada con visor cristal templado 0.95x2.10 m, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Dimensiones de hojas y marcos dentro de ±2 mm respecto a plano. Holgura perimetral entre hoja y marco uniforme de 2 a 3 mm. Bisagras y cerraduras operativas, alineadas y seguras. Apertura y cierre suaves, sin roces ni desviaciones. Acabados lisos, uniformes y sin rayones o imperfecciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PUERTA METALICA ENTAMBORADA CON VISOR (0.95X2.10 M)	M2	**1.00**	
FONDO ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO	GAL	**0.0600**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 213

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PUERTA P-9 ENTAMBORADA DOS HOJAS CON VISOR 1.90X2.10 M

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
35,91

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte y colocación de puerta p-9 entamborada dos hojas con visor 1.90x2.10 m, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Dimensiones de hojas y marcos dentro de ±2 mm respecto a plano. Holgura perimetral entre hoja y marco uniforme de 2 a 3 mm. Bisagras y cerraduras operativas, alineadas y seguras. Apertura y cierre suaves, sin roces ni desviaciones. Acabados lisos, uniformes y sin rayones o imperfecciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PUERTA METALICA ENTAMBORADA 2 HOJAS VISOR (1.90X2.10M)	M2	**1.00**	
FONDO ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO	GAL	**0.0600**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 214

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PUERTA P-10 CON VENTANA RECEPCION MUESTRAS 0.90X2.10 M

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
1,89

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte y colocación de puerta p-10 con ventana recepcion muestras 0.90x2.10 m, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Dimensiones de hojas y marcos dentro de ±2 mm respecto a plano. Holgura perimetral entre hoja y marco uniforme de 2 a 3 mm. Bisagras y cerraduras operativas, alineadas y seguras. Apertura y cierre suaves, sin roces ni desviaciones. Acabados lisos, uniformes y sin rayones o imperfecciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PUERTA METALICA VENTANA MUESTRAS (0.90X2.10 M)	M2	**1.00**	
FONDO ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO	GAL	**0.0600**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 215

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PUERTA P-11 CON REJILLA ALUMINIO 20"X8" 0.90X2.10 M

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
4,54

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de suministro, transporte y colocación de puerta p-11 con rejilla aluminio 20"x8" 0.90x2.10 m, incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Dimensiones de hojas y marcos dentro de ±2 mm respecto a plano. Holgura perimetral entre hoja y marco uniforme de 2 a 3 mm. Bisagras y cerraduras operativas, alineadas y seguras. Apertura y cierre suaves, sin roces ni desviaciones. Acabados lisos, uniformes y sin rayones o imperfecciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PUERTA METALICA CON REJILLA ALUMINIO (0.90X2.10 M)	M2	**1.00**	
FONDO ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO	GAL	**0.0600**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 216

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PUERTA P-12 ENTAMBORADA CERRADURA POMO 0.90X2.10 M

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
3,78

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte y colocación de puerta p-12 entamborada cerradura pomo 0.90x2.10 m, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Dimensiones de hojas y marcos dentro de ±2 mm respecto a plano. Holgura perimetral entre hoja y marco uniforme de 2 a 3 mm. Bisagras y cerraduras operativas, alineadas y seguras. Apertura y cierre suaves, sin roces ni desviaciones. Acabados lisos, uniformes y sin rayones o imperfecciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PUERTA METALICA ENTAMBORADA POMO CISA (0.90X2.10 M)	M2	**1.00**	
FONDO ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO	GAL	**0.0600**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 217

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTÓN CORREDIZO PT-1 2.50 X 2.75 M HIERRO DIAMANTE

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
13,75

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte, fabricación y colocación de portón corredizo pt-1 2.50 x 2.75 m hierro diamante, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
PORTON CORREDIZO IND. HIERRO DIAMANTE RUEDAS Y GUIA	M2	**1.00**	
PINTURA FONDO ANTICORROSIVO EPOXI CLASE A MONTANA	GAL	**0.0800**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	
ESMERIL ANGULAR 7 Y 9 PULGADAS CON DISCO DIAMANTADO	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 218

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTÓN CORREDIZO PT-2 2.15 X 2.50 M HIERRO DIAMANTE

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
5,38

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte, fabricación y colocación de portón corredizo pt-2 2.15 x 2.50 m hierro diamante, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PORTON CORREDIZO IND. HIERRO DIAMANTE RUEDAS Y GUIA	M2	**1.00**	
PINTURA FONDO ANTICORROSIVO EPOXI CLASE A MONTANA	GAL	**0.0800**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	
ESMERIL ANGULAR 7 Y 9 PULGADAS CON DISCO DIAMANTADO	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 219

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA PARA MESONES DE LAVAMANOS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
3,85

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de suministro, transporte, fabricación e instalación de puerta de madera para mesones de lavamanos en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Dimensiones de hojas y marcos dentro de ±2 mm respecto a plano. Holgura perimetral entre hoja y marco uniforme de 2 a 3 mm. Bisagras y cerraduras operativas, alineadas y seguras. Apertura y cierre suaves, sin roces ni desviaciones. Acabados lisos, uniformes y sin rayones o imperfecciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
HOJA DE MADERA MDF HIDROFUGO MELAMINA BLANCA 15 MM	M2	**1.05**	
BISAGRAS DE CAZOLETA TIRADORES Y TORNILLOS	JGO	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA TALADRO Y DESTORNILLADOR	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
CARPINTERO DE ENCOFRADOS DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 220

2. -DESCRIPCION :
CONSTRUCCIÓN DE TABIQUE DE LÁMINAS EN BAKELITA E = 8 MM SOBRE PERFILES DE ALUMINIO PARA CUBICULOS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
30,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de construcción de tabique de láminas en bakelita e = 8 mm sobre perfiles de aluminio para cubiculos, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
PANEL FENOLICO / BAKELITA 8 MM PARA BANOS	M2	**1.05**	
PERFILERIA Y HERRAJES DE ALUMINIO ANODIZADO CUBICULO	JGO	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 221

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VENTANAS CORREDERAS DE ALUMINIO BLANCO Y CRISTAL TEMPLADO 8 MM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
121,13

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte y colocación de ventanas correderas de aluminio blanco y cristal templado 8 mm, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Verticalidad: Desviación máxima de 2 mm por cada metro de altura. Alineación de Juntas: Los bordes superiores de los vidrios deben estar perfectamente alineados, sin "escalones". Acabado del Esmerilado: La superficie debe ser homogénea, sin manchas de grasa, huellas dactilares permanentes o rayaduras. Estabilidad sin vibraciones excesivas al tacto.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
VENTANA CORREDERA ALUM. BLANCO Y CRISTAL TEMPLADO 8MM	M2	**1.00**	
SILICON ESTRUCTURAL NEUTRO PARA VIDRIOS Y SELLOS	TUBO	**0.8000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 222

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LETRERO IDENTIFICADOR DE ÁREA EN ACRÍLICO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 34,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte y colocación de letrero identificador de área en acrílico, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
LETRERO DE ACRILICO 4MM CON ROTULACION FOSFORESCENTE	UND	**1.00**	
TORNILLOS RAMPLUG Y PEGA DOBLE FAZ INDUSTRIAL	UND	**4.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 223

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LETRERO IDENTIFICADOR DE ÁREA EN PVC / VINIL AUTOADHESIVO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 4,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte y colocación de letrero identificador de área en pvc / vinil autoadhesivo, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
LETRERO PVC CON VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE	UND	**1.00**	
TORNILLOS RAMPLUG Y PEGA DOBLE FAZ INDUSTRIAL	UND	**4.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 224

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE SEÑAL DE SEGURIDAD EN PVC / VINIL AUTOADHESIVO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 38,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte y colocación de señal de seguridad en pvc / vinil autoadhesivo, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
LETRERO PVC CON VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE	UND	**1.00**	
TORNILLOS RAMPLUG Y PEGA DOBLE FAZ INDUSTRIAL	UND	**4.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 225

2. -DESCRIPCION :
REPARACIÓN DE ROTURA DE MEMBRANA ASFALTICA EN LOSAS HORIZONTALES CON PARCHES DE MANTO 4 MM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
300,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende toda la mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución de los trabajos de reparación de rotura de membrana asfaltica en losas horizontales con parches de manto 4 mm, incluyendo la movilización interna de los escombros y desechos generados hasta el sitio de acopio asignado por la Inspección de PDVSA, dejando el área de trabajo despejada y limpia en su totalidad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Previa inspección conjunta con el Ingeniero Inspector de PDVSA, se verificará el área exacta a intervenir y se desconectarán los servicios o instalaciones afectadas.
2. Se procederá a realizar los trabajos con el uso de herramientas manuales y/o equipos mecánicos apropiados, cuidando la integridad de las estructuras y elementos colindantes que deban conservarse.
3. Los escombros y materiales desincorporados serán acopiados y cargados de manera ordenada para su movilización y bote al sitio autorizado por la inspección de PDVSA, manteniendo las normas de seguridad industrial SIHO.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Líneas de corte rectas y limpias con cortadora de disco según profundidad de diseño (10 cm ± 1 cm). Sub-base granular intacta, sin fracturas en tanquillas ni redes subterráneas adyacentes.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
MANTO ASFALTICO 4 MM POLIESTER GRAVILLADO O ALUMINIO	M2	**1.12**	
IMPRIMADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE	GAL	**0.1000**	
GAS PROPANO INDUSTRIAL PARA SOPLETE DE FUNDICION	KG	**0.3500**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
SOPLETE DE GAS PROPANO CON MANGUERA Y REGULADOR	**1.00**	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
PINTOR Y APLICADOR DE RECUBRIMIENTOS 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de trabajo debidamente ejecutado, medido en sitio y aprobado a satisfacción del Ingeniero Inspector de PDVSA. El precio unitario incluye equipos, mano de obra, herramientas y movilización de desechos.

15.- NO CONFORMIDAD:
La partida presentará no conformidad y no se reconocerá pago alguno si la contratista no recolecta la totalidad de los escombros a los puntos autorizados, o si ocasiona daños a elementos no contemplados para demolición o retiro.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 226

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUETON FABRICADO EN SITIO CON MANTO ASFALTICO EN BAJANTES

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 15,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro e instalacion de boqueton fabricado en sitio con manto asfaltico en bajantes, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: La mezcla asfáltica y riego de imprimación deben cumplir los estándares de temperatura y gradación exigidos en el Capítulo 12 de Pavimentos Asfálticos de la Norma COVENIN (tolerancia ±5 mm en rasante con regla de 3 m).

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
LAMINA ACERO GALVANIZADO CAL. 18 DOBLADA Y CONFORMADA	UND	**1.00**	
SELLADOR DE POLIURETANO Y TORNILLERIA AUTOPERFORANTE	PZA	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y HERRAMIENTAS MENORES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 227

2. -DESCRIPCION :
IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIE INTERNA EN ESTANQUE SUBTERRÁNEO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN FRÍO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
240,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de impermeabilización de superficie interna en estanque subterráneo con emulsión asfáltica en frío, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: La mezcla asfáltica y riego de imprimación deben cumplir los estándares de temperatura y gradación exigidos en el Capítulo 12 de Pavimentos Asfálticos de la Norma COVENIN (tolerancia ±5 mm en rasante con regla de 3 m).

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
EMULSION ASFALTICA EN FRIO IMPERMEABILIZANTE	GAL	**0.2500**	
VELO REFUERZO FIBRA DE VIDRIO P/IMPERMEABILIZACION	M2	**1.10**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CEPILLOS DE CERDA BROCHAS Y BALDES	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
PINTOR Y APLICADOR DE RECUBRIMIENTOS 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 228

2. -DESCRIPCION :
IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIE INTERNA EN ESTANQUE AGUA POTABLE CON MORTERO CEMENTOSO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
240,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de impermeabilización de superficie interna en estanque agua potable con mortero cementoso, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Superficie de soporte totalmente seca y libre de resaltos. Solapes mínimos de 10 cm en juntas longitudinales y transversales, fundidos uniformemente a soplete sin ampollas de aire, arrugas o zonas sin adherencia. Pendiente hacia embudos o sumideros no menor al 2%.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
MORTERO CEMENTOSO BICOMPONENTE SIKATOP SEAL 107	KG	**3.50**	
MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO ANTIALCALINA	M2	**1.10**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
BROCHAS LLANAS METALICAS Y BALDES MEZCLADORES	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 229

2. -DESCRIPCION :
IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIE EXTERNA EN ESTANQUE CON ASFALTO PLÁSTICO FIBROSO EN FRÍO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
140,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de impermeabilización de superficie externa en estanque con asfalto plástico fibroso en frío, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: La mezcla asfáltica y riego de imprimación deben cumplir los estándares de temperatura y gradación exigidos en el Capítulo 12 de Pavimentos Asfálticos de la Norma COVENIN (tolerancia ±5 mm en rasante con regla de 3 m).

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
ASFALTO PLASTICO FIBROSO EN FRIO CEMENTO ASFALTICO	GAL	**0.2800**	
VELO REFUERZO FIBRA DE VIDRIO P/IMPERMEABILIZACION	M2	**1.10**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
LLANAS METALICAS ESPATULAS Y BROCHAS	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
PINTOR Y APLICADOR DE RECUBRIMIENTOS 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 230

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA EMPOTRAR, DE UNA LLAVE, OVALADO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 9,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de suministro, transporte e instalación de lavamanos para empotrar, de una llave, ovalado en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Piezas sanitarias aplomadas y niveladas (tolerancia máxima de desalineación ±1 mm), firmemente ancladas a piso o pared sin oscilaciones ni holguras. Sellado perimetral continuo con silicón sanitario antihongos. Hermeticidad absoluta en griferías, llaves de arresto, canillas y sellos de cera bajo presión hidrostática de servicio. Cero goteos.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
LAVAMANOS BLANCO DE EMPOTRAR CON GRIFERIA COMPLETA	UND	1.00	
SIFON CROMADO CANILLA METALICA Y LLAVE DE ARRESTO	PTO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 231

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FREGADERO INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE SOBRE PATAS CON ESCURRIDERO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de suministro, transporte e instalacion de fregadero industrial de acero inoxidable sobre patas con escurridero en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Piezas sanitarias aplomadas y niveladas (tolerancia máxima de desalineación ±1 mm), firmemente ancladas a piso o pared sin oscilaciones ni holguras. Sellado perimetral continuo con silicón sanitario antihongos. Hermeticidad absoluta en griferías, llaves de arresto, canillas y sellos de cera bajo presión hidrostática de servicio. Cero goteos.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
FREGADERO INDUSTRIAL ACERO INOX AISI 304 CON GRIFO	UND	**1.00**	
CANILLAS METALICAS SIFON Y CONEXIONES DE DESAGUE	PTO	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 232

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE W.C DE ASIENTO, CON FLUXÓMETRO INCLUIDO DESCARGA PISO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 8,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte e instalación de w.c de asiento, con fluxómetro incluido descarga piso, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
WC DE ASIENTO BLANCO CON FLUXOMETRO INSTITUCIONAL	UND	1.00	
CUELLO DE CERA PERNOS DE FIJACION Y SELLADOR SILICON	PTO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 233

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE URINARIO CON SIFÓN INTEGRADO Y FLUXÓMETRO PARED

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 4,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de suministro, transporte e instalación de urinario con sifón integrado y fluxómetro pared, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Piezas sanitarias aplomadas y niveladas (tolerancia máxima de desalineación ±1 mm), firmemente ancladas a piso o pared sin oscilaciones ni holguras. Sellado perimetral continuo con silicón sanitario antihongos. Hermeticidad absoluta en griferías, llaves de arresto, canillas y sellos de cera bajo presión hidrostática de servicio. Cero goteos.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
URINARIO CON SIFON INTEGRADO Y FLUXOMETRO	UND	**1.00**	
EMPACADURAS PERNOS DE COLGADO Y ACCESORIOS DE CONEXION	PTO	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Unidad (UND) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS	SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.	PROCESO Nº: 1300409453 **1. PARTIDA Nº: 234**

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LAVAMOPAS DE ACERO INOXIDABLE CON GRIFERIA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad:
2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de suministro, transporte y colocación de lavamopas de acero inoxidable con griferia en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Piezas sanitarias aplomadas y niveladas (tolerancia máxima de desalineación ±1 mm), firmemente ancladas a piso o pared sin oscilaciones ni holguras. Sellado perimetral continuo con silicón sanitario antihongos. Hermeticidad absoluta en griferías, llaves de arresto, canillas y sellos de cera bajo presión hidrostática de servicio. Cero goteos.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
LAVAMOPAS DE ACERO INOXIDABLE CON GRIFERIA	UND	**1.00**	
CANILLAS METALICAS SIFON Y CONEXIONES DE DESAGUE	PTO	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS	SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.	PROCESO Nº: 1300409453 **1. PARTIDA Nº: 235**

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DUCHA DE UNA LLAVE DE ACERO INOXIDABLE CON REGADERA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad:
6,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de suministro, transporte e instalación de ducha de una llave de acero inoxidable con regadera en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Piezas sanitarias aplomadas y niveladas (tolerancia máxima de desalineación ±1 mm), firmemente ancladas a piso o pared sin oscilaciones ni holguras. Sellado perimetral continuo con silicón sanitario antihongos. Hermeticidad absoluta en griferías, llaves de arresto, canillas y sellos de cera bajo presión hidrostática de servicio. Cero goteos.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
DUCHA DE UNA LLAVE CON REGADERA ACERO INOXIDABLE	UND	1.00	
VALVULA EMPOTRAR TEFLON Y CONEXIONES COBRE/BRONCE	PTO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 236

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE DUCHA DE SEGURIDAD Y LAVAOJOS DE ACERO INOXIDABLE

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 7,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de suministro, transporte e instalación de conjunto de ducha de seguridad y lavaojos de acero inoxidable en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Piezas sanitarias aplomadas y niveladas (tolerancia máxima de desalineación ±1 mm), firmemente ancladas a piso o pared sin oscilaciones ni holguras. Sellado perimetral continuo con silicón sanitario antihongos. Hermeticidad absoluta en griferías, llaves de arresto, canillas y sellos de cera bajo presión hidrostática de servicio. Cero goteos.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
DUCHA COMBINADA CON LAVAOJOS DE EMERGENCIA INOX	UND	1.00	
ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXION DE AGUA 1-1/4 PULG	PTO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 237

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO DE ACERO INOXIDABLE

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 4,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte e instalación de dispensador de jabón líquido de acero inoxidable, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Elementos nivelados y enrasados a plomo con tolerancia máxima de ±1 mm respecto a las cotas de diseño. Fijación sólida mediante ramplug y tornillos de acero inoxidable capaz de resistir cargas de servicio (en barras de seguridad mínimo 150 kg de tracción). Sin rayaduras en acabados.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE SATINADO	UND	**1.00**	
RAMPLUG Y TORNILLOS DE FIJACION OCULTA ACERO INOX	UND	**4.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 238

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JABONERA CON ASA DE CERÁMICA VITRIFICADA PARA DUCHA 0336

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 5,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de suministro, transporte e instalación de jabonera con asa de cerámica vitrificada para ducha 0336, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Piezas sanitarias aplomadas y niveladas (tolerancia máxima de desalineación ±1 mm), firmemente ancladas a piso o pared sin oscilaciones ni holguras. Sellado perimetral continuo con silicón sanitario antihongos. Hermeticidad absoluta en griferías, llaves de arresto, canillas y sellos de cera bajo presión hidrostática de servicio. Cero goteos.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
JABONERA DE PARED CON ASA ACERO INOXIDABLE / CERAMICA	UND	**1.00**	
RAMPLUG Y TORNILLOS DE FIJACION OCULTA ACERO INOX	UND	**4.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Unidad (UND) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 239

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL DE ACERO INOXIDABLE

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 4,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte e instalación de dispensador de toallas de papel de acero inoxidable, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Elementos nivelados y enrasados a plomo con tolerancia máxima de ±1 mm respecto a las cotas de diseño. Fijación sólida mediante ramplug y tornillos de acero inoxidable capaz de resistir cargas de servicio (en barras de seguridad mínimo 150 kg de tracción). Sin rayaduras en acabados.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADAS INOX	UND	**1.00**	
RAMPLUG Y TORNILLOS DE FIJACION OCULTA ACERO INOX	UND	**4.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 240

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PORTARROLLO DE PAPEL DE ACERO INOXIDABLE

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 4,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte e instalación de portarrollo de papel de acero inoxidable, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
PORTARROLLO PAPEL HIGIENICO DOBLE INSTITUCIONAL INOX	UND	**1.00**	
RAMPLUG Y TORNILLOS DE FIJACION OCULTA ACERO INOX	UND	**4.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 241

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOALLEROS DE BARRA ACERO INOXIDABLE

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 6,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte e instalación de toalleros de barra acero inoxidable, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Elementos nivelados y enrasados a plomo con tolerancia máxima de ±1 mm respecto a las cotas de diseño. Fijación sólida mediante ramplug y tornillos de acero inoxidable capaz de resistir cargas de servicio (en barras de seguridad mínimo 150 kg de tracción). Sin rayaduras en acabados.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TOALLERO DE BARRA ACERO INOXIDABLE 60 CM INSTITUCIONAL	UND	**1.00**	
RAMPLUG Y TORNILLOS DE FIJACION OCULTA ACERO INOX	UND	**4.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 242

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CENTRO PISO CIRCULAR DE BRONCE D=2" (51 MM)

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 18,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte e instalacion de centro piso circular de bronce d=2" (51 mm), cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CENTRO PISO O TAPON BRONCE CROMADO 2"	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 243

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CENTRO PISO CIRCULAR DE BRONCE D=3" (76 MM)

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 15,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte e instalacion de centro piso circular de bronce d=3" (76 mm), cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CENTRO PISO O TAPON BRONCE CROMADO 3"	UND	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 244

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE REGISTRO CIRCULAR DE BRONCE D=2" (51 MM)

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte e instalación de tapón de registro circular de bronce d=2" (51 mm), cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CENTRO PISO O TAPON BRONCE CROMADO 2"	UND	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 245

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE REGISTRO CIRCULAR DE BRONCE D=4" (100 MM)

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 11,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte e instalación de tapón de registro circular de bronce d=4" (100 mm), cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CENTRO PISO O TAPON BRONCE CROMADO 4"	UND	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
PLOMERO E INSTALADOR SANITARIO DE 1RA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 246

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESPEJOS DE CRISTAL DE PRIMERA CALIDAD 1/4" BISELADO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad:
7,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte e instalación de espejos de cristal de primera calidad 1/4" biselado, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Verticalidad: Desviación máxima de 2 mm por cada metro de altura. Alineación de Juntas: Los bordes superiores de los vidrios deben estar perfectamente alineados, sin "escalones". Acabado del Esmerilado: La superficie debe ser homogénea, sin manchas de grasa, huellas dactilares permanentes o rayaduras. Estabilidad sin vibraciones excesivas al tacto.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ESPEJO DE CRISTAL FLOTADO E=5 MM BISELADO CON MARCO	M2	**1.05**	
SILICON NEUTRO ESPECIAL PARA ESPEJOS Y GRAPAS	TUBO	**0.5000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES VENTOSAS Y NIVEL	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 247

2. -DESCRIPCION :
SERVICIO DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE LABORATORIOS (MOBILIARIO WALDNER)

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 50,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte cuidadoso, desembalaje, ensamblaje, instalación en sitio y limpieza final de servicio de montaje e instalación de muebles de laboratorios (mobiliario waldner) conforme al diseño ergonómico y corporativo aprobado para la obra.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Recepción, verificación de inventario y traslado protegido de las piezas hasta el área final de implantación.
2. Armado riguroso con tornillería y herrajes adecuados, garantizando solidez estructural y estabilidad.
3. Nivelación, fijación o anclaje si el modelo lo amerita, retiro de embalajes y limpieza superficial antipolvo con productos aprobados.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Cumplir con el diseño y caracteristicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado. Ajuste y nivelación exacta sin desniveles, desviaciones ni luces indebidas entre componentes. Deslizamiento suave de mecanismos de apertura de gavetas y bisagras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de estabilidad, apertura suave de gavetas y mecanismos de ajuste ergonómico.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PERNOS ANCLAJE EXPANSIVOS HILTI Y CONECTORES ACERO	JGO	1.00	
SELLADOR POLIURETANO NEUTRO Y NIVELADORES INDUSTRIALES	TUBO	2.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR INALAMBRICO Y NIVEL LASER	1.00	
HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISION Y AJUSTE MECANICO	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	2.00	
CAPORAL ESPECIALIZADO DE PLANTA	0.50	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de mobiliario o equipo debidamente instalado, verificado y aceptado por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán piezas con rayones, golpes, deformaciones, descuadres o que no correspondan con las especificaciones del proyecto.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 248

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LUMINARIA DE VAPOR DE MERCURIO 25W, 120V SUPERFICIAL EN TECHO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro y transporte de luminaria de vapor de mercurio 25w, 120v superficial en techo para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Las lámparas deberán quedar perfectamente alineadas, firmemente ancladas y a la altura de suspensión especificada en el proyecto. Se permitirá una tolerancia máxima en la deflexión o desalineación de 2 MM. Toda la instalación eléctrica debe garantizar la continuidad del circuito y el aislamiento adecuado ante la intemperie, sujeto a las pruebas de encendido y aprobación final de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LUMINARIA DE VAPOR DE M	UND	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	0.15	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 249

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LUMINARIA FLUORESCENTE 120V 2X32 W A PRUEBA DE EXPLOSION

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 27,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro y transporte de luminaria fluorescente 120v 2x32 w a prueba de explosion para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Las lámparas deberán quedar perfectamente alineadas, firmemente ancladas y a la altura de suspensión especificada en el proyecto. Se permitirá una tolerancia máxima en la deflexión o desalineación de 2 MM. Toda la instalación eléctrica debe garantizar la continuidad del circuito y el aislamiento adecuado ante la intemperie, sujeto a las pruebas de encendido y aprobación final de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LUMINARIA FLUORESCENTE	UND	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	0.15	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 250

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LUMINARIA FLUORESCENTE 120V 3X32W HERMETICA INDUSTRIAL POLIESTER FIBRA VIDRIO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 66,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro y transporte de luminaria fluorescente 120v 3x32w hermetica industrial poliester fibra vidrio para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Verticalidad: Desviación máxima de 2 mm por cada metro de altura. Alineación de Juntas: Los bordes superiores de los vidrios deben estar perfectamente alineados, sin "escalones". Acabado del Esmerilado: La superficie debe ser homogénea, sin manchas de grasa, huellas dactilares permanentes o rayaduras. Estabilidad sin vibraciones excesivas al tacto.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LUMINARIA FLUORESCENTE	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.15**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 251

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LUMINARIA FLUORESCENTE 120V 2X32W EN PARED

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 95,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de suministro y transporte de luminaria fluorescente 120v 2x32w en pared, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Las lámparas deberán quedar perfectamente alineadas, firmemente ancladas y a la altura de suspensión especificada en el proyecto. Se permitirá una tolerancia máxima en la deflexión o desalineación de 2 MM. Toda la instalación eléctrica debe garantizar la continuidad del circuito y el aislamiento adecuado ante la intemperie, sujeto a las pruebas de encendido y aprobación final de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LUMINARIA FLUORESCENTE	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.15**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Unidad (UND) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 252

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LUMINARIA FLUORESCENTE EMPOTRABLE CON REJILLAS 120V 3X32W

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 39,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro y transporte de luminaria fluorescente empotrable con rejillas 120v 3x32w para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Las lámparas deberán quedar perfectamente alineadas, firmemente ancladas y a la altura de suspensión especificada en el proyecto. Se permitirá una tolerancia máxima en la deflexión o desalineación de 2 MM. Toda la instalación eléctrica debe garantizar la continuidad del circuito y el aislamiento adecuado ante la intemperie, sujeto a las pruebas de encendido y aprobación final de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LUMINARIA FLUORESCENTE	UND	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	0.15	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 253

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LAMPARA DE EMERGENCIA 9W 120V BATERIA 6 VDC EN PARED

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 10,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de suministro y transporte de lampara de emergencia 9w 120v bateria 6 vdc en pared, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Las lámparas deberán quedar perfectamente alineadas, firmemente ancladas y a la altura de suspensión especificada en el proyecto. Se permitirá una tolerancia máxima en la deflexión o desalineación de 2 MM. Toda la instalación eléctrica debe garantizar la continuidad del circuito y el aislamiento adecuado ante la intemperie, sujeto a las pruebas de encendido y aprobación final de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LAMPARA DE EMERGENCIA 9	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.15**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Unidad (UND) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 254

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE INDICADOR LUMINOSO DE SALIDA DE EMERGENCIA FLUORESCENTE 2X8W

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 5,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro y transporte de indicador luminoso de salida de emergencia fluorescente 2x8w, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE INDICADOR LUMINOSO DE S	UND	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	0.15	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 255

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE REFLECTOR 208V/250W COOPER LIGHTING SERIE LUMAR HP-NK HPS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 10,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro y transporte de reflector 208v/250w cooper lighting serie lumar hp-nk hps para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Las lámparas deberán quedar perfectamente alineadas, firmemente ancladas y a la altura de suspensión especificada en el proyecto. Se permitirá una tolerancia máxima en la deflexión o desalineación de 2 MM. Toda la instalación eléctrica debe garantizar la continuidad del circuito y el aislamiento adecuado ante la intemperie, sujeto a las pruebas de encendido y aprobación final de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE REFLECTOR 208V/250W COO	UND	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	0.15	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 256

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE REFLECTOR LED 208V/100W COOPER LIGHTING LUMAR EXTERIOR NEMA 3R

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 11,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro y transporte de reflector led 208v/100w cooper lighting lumar exterior nema 3r para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Las lámparas deberán quedar perfectamente alineadas, firmemente ancladas y a la altura de suspensión especificada en el proyecto. Se permitirá una tolerancia máxima en la deflexión o desalineación de 2 MM. Toda la instalación eléctrica debe garantizar la continuidad del circuito y el aislamiento adecuado ante la intemperie, sujeto a las pruebas de encendido y aprobación final de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE REFLECTOR LED 208V/100W	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.15**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 257

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE VAPOR DE MERCURIO 25W 120V EN TECHO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de instalación de luminaria de vapor de mercurio 25w 120v en techo para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Las lámparas deberán quedar perfectamente alineadas, firmemente ancladas y a la altura de suspensión especificada en el proyecto. Se permitirá una tolerancia máxima en la deflexión o desalineación de 2 MM. Toda la instalación eléctrica debe garantizar la continuidad del circuito y el aislamiento adecuado ante la intemperie, sujeto a las pruebas de encendido y aprobación final de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABLE CONECTORES Y ACCESORIOS DE FIJACION MENOR	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 258

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE 120V 2X32 W A PRUEBA DE EXPLOSION EN TECHO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 27,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de instalación de luminaria fluorescente 120v 2x32 w a prueba de explosion en techo para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Las lámparas deberán quedar perfectamente alineadas, firmemente ancladas y a la altura de suspensión especificada en el proyecto. Se permitirá una tolerancia máxima en la deflexión o desalineación de 2 MM. Toda la instalación eléctrica debe garantizar la continuidad del circuito y el aislamiento adecuado ante la intemperie, sujeto a las pruebas de encendido y aprobación final de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABLE CONECTORES Y ACCESORIOS DE FIJACION MENOR	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 259

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE 120V 3X32W HERMETICA INDUSTRIAL EN TECHO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 66,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de instalación de luminaria fluorescente 120v 3x32w hermetica industrial en techo para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Las lámparas deberán quedar perfectamente alineadas, firmemente ancladas y a la altura de suspensión especificada en el proyecto. Se permitirá una tolerancia máxima en la deflexión o desalineación de 2 MM. Toda la instalación eléctrica debe garantizar la continuidad del circuito y el aislamiento adecuado ante la intemperie, sujeto a las pruebas de encendido y aprobación final de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABLE CONECTORES Y ACCESORIOS DE FIJACION MENOR	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 260

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE 120V 2X32W EN PARED

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 95,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de instalación de luminaria fluorescente 120v 2x32w en pared, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Las lámparas deberán quedar perfectamente alineadas, firmemente ancladas y a la altura de suspensión especificada en el proyecto. Se permitirá una tolerancia máxima en la deflexión o desalineación de 2 MM. Toda la instalación eléctrica debe garantizar la continuidad del circuito y el aislamiento adecuado ante la intemperie, sujeto a las pruebas de encendido y aprobación final de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABLE CONECTORES Y ACCESORIOS DE FIJACION MENOR	PZA	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	**1.00**	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Unidad (UND) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 261

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE EMPOTRABLE CON REJILLAS 120V 3X32W

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 39,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de instalación de luminaria fluorescente empotrable con rejillas 120v 3x32w para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Las lámparas deberán quedar perfectamente alineadas, firmemente ancladas y a la altura de suspensión especificada en el proyecto. Se permitirá una tolerancia máxima en la deflexión o desalineación de 2 MM. Toda la instalación eléctrica debe garantizar la continuidad del circuito y el aislamiento adecuado ante la intemperie, sujeto a las pruebas de encendido y aprobación final de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABLE CONECTORES Y ACCESORIOS DE FIJACION MENOR	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 262

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE LAMPARA DE EMERGENCIA 9W 120V BATERIA 6 VDC

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 10,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de instalación de lampara de emergencia 9w 120v bateria 6 vdc, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Las lámparas deberán quedar perfectamente alineadas, firmemente ancladas y a la altura de suspensión especificada en el proyecto. Se permitirá una tolerancia máxima en la deflexión o desalineación de 2 MM. Toda la instalación eléctrica debe garantizar la continuidad del circuito y el aislamiento adecuado ante la intemperie, sujeto a las pruebas de encendido y aprobación final de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABLE CONECTORES Y ACCESORIOS DE FIJACION MENOR	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 263

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE INDICADOR LUMINOSO DE SALIDA DE EMERGENCIA 2X8W BATERIA 6 VDC

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 5,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de instalación de indicador luminoso de salida de emergencia 2x8w bateria 6 vdc, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CABLE CONECTORES Y ACCESORIOS DE FIJACION MENOR	PZA	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	**1.00**	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 264

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE REFLECTOR 208V/250W MARCA COOPER LIGHTING SERIE LUMAR HP-NK

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 10,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de instalación de reflector 208v/250w marca cooper lighting serie lumar hp-nk para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Las lámparas deberán quedar perfectamente alineadas, firmemente ancladas y a la altura de suspensión especificada en el proyecto. Se permitirá una tolerancia máxima en la deflexión o desalineación de 2 MM. Toda la instalación eléctrica debe garantizar la continuidad del circuito y el aislamiento adecuado ante la intemperie, sujeto a las pruebas de encendido y aprobación final de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABLE CONECTORES Y ACCESORIOS DE FIJACION MENOR	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 265

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 208V/100W COOPER LIGHTING EXTERIOR NEMA 3R

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 11,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de instalación de reflector led 208v/100w cooper lighting exterior nema 3r para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Las lámparas deberán quedar perfectamente alineadas, firmemente ancladas y a la altura de suspensión especificada en el proyecto. Se permitirá una tolerancia máxima en la deflexión o desalineación de 2 MM. Toda la instalación eléctrica debe garantizar la continuidad del circuito y el aislamiento adecuado ante la intemperie, sujeto a las pruebas de encendido y aprobación final de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABLE CONECTORES Y ACCESORIOS DE FIJACION MENOR	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 266

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE INTERRUPTOR SENCILLO PARA CONTROL ALUMBRADO 120V 15A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 21,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro y transporte de interruptor sencillo para control alumbrado 120v 15a para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Placas y dados enrasados a plomo y nivelados con respecto a la superficie de pared (tolerancia máxima de ±1 mm). Conexiones firmes con tornillería apretada a torque de especificación. Verificación de polaridad, fase, neutro y conexión efectiva del conductor de puesta a tierra en el 100% de los puntos.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE INTERRUPTOR SENCILLO PA	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.10**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 267

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE INTERRUPTOR DOBLE PARA CONTROL DE ALUMBRADO 120V 15A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro y transporte de interruptor doble para control de alumbrado 120v 15a para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Placas y dados enrasados a plomo y nivelados con respecto a la superficie de pared (tolerancia máxima de ±1 mm). Conexiones firmes con tornillería apretada a torque de especificación. Verificación de polaridad, fase, neutro y conexión efectiva del conductor de puesta a tierra en el 100% de los puntos.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE INTERRUPTOR DOBLE PARA	UND	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	0.10	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 268

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE INTERRUPTOR DE TRES VÍAS PARA CONTROL DE ALUMBRADO 120V 15A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 24,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro y transporte de interruptor de tres vías para control de alumbrado 120v 15a para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Placas y dados enrasados a plomo y nivelados con respecto a la superficie de pared (tolerancia máxima de ±1 mm). Conexiones firmes con tornillería apretada a torque de especificación. Verificación de polaridad, fase, neutro y conexión efectiva del conductor de puesta a tierra en el 100% de los puntos.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE INTERRUPTOR DE TRES VÍA	UND	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	0.10	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 269

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO PARA CONTROL DE ALUMBRADO 120V 15A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 21,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de instalación de interruptor sencillo para control de alumbrado 120v 15a para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Placas y dados enrasados a plomo y nivelados con respecto a la superficie de pared (tolerancia máxima de ±1 mm). Conexiones firmes con tornillería apretada a torque de especificación. Verificación de polaridad, fase, neutro y conexión efectiva del conductor de puesta a tierra en el 100% de los puntos.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CAJA CONDUIT TAPA Y TEIPE ELECTRICO 3M	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 270

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE PARA CONTROL DE ALUMBRADO 120V 15A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de instalación de interruptor doble para control de alumbrado 120v 15a para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Placas y dados enrasados a plomo y nivelados con respecto a la superficie de pared (tolerancia máxima de ±1 mm). Conexiones firmes con tornillería apretada a torque de especificación. Verificación de polaridad, fase, neutro y conexión efectiva del conductor de puesta a tierra en el 100% de los puntos.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CAJA CONDUIT TAPA Y TEIPE ELECTRICO 3M	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 271

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE TRES VÍAS PARA CONTROL DE ALUMBRADO 120V 15A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 24,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de instalación de interruptor de tres vías para control de alumbrado 120v 15a para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Placas y dados enrasados a plomo y nivelados con respecto a la superficie de pared (tolerancia máxima de ±1 mm). Conexiones firmes con tornillería apretada a torque de especificación. Verificación de polaridad, fase, neutro y conexión efectiva del conductor de puesta a tierra en el 100% de los puntos.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CAJA CONDUIT TAPA Y TEIPE ELECTRICO 3M	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 272

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TABLERO TIPO NAB 208/120VAC, 5 HILOS, 42 CIRCUITOS, PRINCIPAL 3X175A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro y transporte de tablero tipo nab 208/120vac, 5 hilos, 42 circuitos, principal 3x175a para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Montaje vertical y a plomo con nivel de burbuja (tolerancia máxima ±1 mm). Fijación mecánica sólida al muro o base. Directorio de circuitos rotulado nítidamente. Aislamiento de barras fase-neutro-tierra superior a 100 M© a 500V DC. Breakers fir de fábrica.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TABLERO TIPO NAB 208/12	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION DE TRANSPORTE Y PLATAFORMA DE CARGA	**0.25**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 273

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TABLERO TIPO NAB 208/120VAC, 5 HILOS, 30 CIRCUITOS, PRINCIPAL 3X175A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro y transporte de tablero tipo nab 208/120vac, 5 hilos, 30 circuitos, principal 3x175a para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Montaje vertical y a plomo con nivel de burbuja (tolerancia máxima ±1 mm). Fijación mecánica sólida al muro o base. Directorio de circuitos rotulado nítidamente. Aislamiento de barras fase-neutro-tierra superior a 100 M© a 500V DC. Breakers fir de fábrica.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TABLERO TIPO NAB 208/12	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION DE TRANSPORTE Y PLATAFORMA DE CARGA	**0.25**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 274

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TABLERO TIPO NAB 208/120 VAC, BIFÁSICO, 4 HILOS, 18 CIRCUITOS 3X150 A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad:
1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro y transporte de tablero tipo nab 208/120 vac, bifásico, 4 hilos, 18 circuitos 3x150 a para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Montaje vertical y a plomo con nivel de burbuja (tolerancia máxima ±1 mm). Fijación mecánica sólida al muro o base. Directorio de circuitos rotulado nítidamente. Aislamiento de barras fase-neutro-tierra superior a 100 M© a 500V DC. Breakers fir de fábrica.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TABLERO TIPO NAB 208/12	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** — **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION DE TRANSPORTE Y PLATAFORMA DE CARGA	**0.25**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** — **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 275

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TABLERO DISTRIBUCIÓN NHB 480 VAC, 4 HILOS, 30 CIRCUITOS, PRINCIPAL 3X175A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro y transporte de tablero distribución nhb 480 vac, 4 hilos, 30 circuitos, principal 3x175a para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Montaje vertical y a plomo con nivel de burbuja (tolerancia máxima ±1 mm). Fijación mecánica sólida al muro o base. Directorio de circuitos rotulado nítidamente. Aislamiento de barras fase-neutro-tierra superior a 100 MΩ a 500V DC. Breakers fir de fábrica.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TABLERO DISTRIBUCIÓN NH	UND	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION DE TRANSPORTE Y PLATAFORMA DE CARGA	0.25	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 276

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CAJA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN CON FOTOCELDA Y SELECTOR OFF-AUTO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad:
1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro y transporte de caja de control de iluminación con fotocelda y selector off-auto, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CAJA DE CONTROL DE ILUM	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CAMION DE TRANSPORTE Y PLATAFORMA DE CARGA	**0.25**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 277

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE TABLERO TIPO NAB 208/120VAC 42 CIRCUITOS 3X175A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de instalación de tablero tipo nab 208/120vac 42 circuitos 3x175a para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Montaje vertical y a plomo con nivel de burbuja (tolerancia máxima ±1 mm). Fijación mecánica sólida al muro o base. Directorio de circuitos rotulado nítidamente. Aislamiento de barras fase-neutro-tierra superior a 100 M© a 500V DC. Breakers fir de fábrica.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PERNO DE ANCLAJE EXPANSION HILTI 1/2 X 4-1/2 PULGADAS	UND	**4.00**	
TERMINALES DE COMPRESION TEIPE Y MARCADORES	PZA	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TERRUGOMETRO Y MEGGER MEDIDOR AISLAMIENTO ELECTRICO	**1.00**	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	**2.00**	
MAESTRO ELECTRICISTA Y CONTROL	**0.50**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 278

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE TABLERO TIPO NAB 208/120VAC 30 CIRCUITOS 3X175A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de instalación de tablero tipo nab 208/120vac 30 circuitos 3x175a para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Montaje vertical y a plomo con nivel de burbuja (tolerancia máxima ±1 mm). Fijación mecánica sólida al muro o base. Directorio de circuitos rotulado nítidamente. Aislamiento de barras fase-neutro-tierra superior a 100 MΩ a 500V DC. Breakers fir de fábrica.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PERNO DE ANCLAJE EXPANSION HILTI 1/2 X 4-1/2 PULGADAS	UND	**4.00**	
TERMINALES DE COMPRESION TEIPE Y MARCADORES	PZA	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TERRUGOMETRO Y MEGGER MEDIDOR AISLAMIENTO ELECTRICO	**1.00**	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	**2.00**	
MAESTRO ELECTRICISTA Y CONTROL	**0.50**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 279

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE TABLERO TIPO NAB 208/120 VAC 18 CIRCUITOS 3X150 A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de instalación de tablero tipo nab 208/120 vac 18 circuitos 3x150 a para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Montaje vertical y a plomo con nivel de burbuja (tolerancia máxima ±1 mm). Fijación mecánica sólida al muro o base. Directorio de circuitos rotulado nítidamente. Aislamiento de barras fase-neutro-tierra superior a 100 MΩ a 500V DC. Breakers fir de fábrica.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PERNO DE ANCLAJE EXPANSION HILTI 1/2 X 4-1/2 PULGADAS	UND	**4.00**	
TERMINALES DE COMPRESION TEIPE Y MARCADORES	PZA	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TERRUGOMETRO Y MEGGER MEDIDOR AISLAMIENTO ELECTRICO	**1.00**	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	**2.00**	
MAESTRO ELECTRICISTA Y CONTROL	**0.50**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 280

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN NHB 480 VAC 30 CIRCUITOS 3X175A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de instalación de tablero distribución nhb 480 vac 30 circuitos 3x175a para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Montaje vertical y a plomo con nivel de burbuja (tolerancia máxima ±1 mm). Fijación mecánica sólida al muro o base. Directorio de circuitos rotulado nítidamente. Aislamiento de barras fase-neutro-tierra superior a 100 M© a 500V DC. Breakers fir de fábrica.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PERNO DE ANCLAJE EXPANSION HILTI 1/2 X 4-1/2 PULGADAS	UND	**4.00**	
TERMINALES DE COMPRESION TEIPE Y MARCADORES	PZA	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TERRUGOMETRO Y MEGGER MEDIDOR AISLAMIENTO ELECTRICO	**1.00**	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	**2.00**	
MAESTRO ELECTRICISTA Y CONTROL	**0.50**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 281

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE CAJA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN CON FOTOCELDA Y SELECTOR

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de instalación de caja de control de iluminación con fotocelda y selector, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
PERNO DE ANCLAJE EXPANSION HILTI 1/2 X 4-1/2 PULGADAS	UND	**4.00**	
TERMINALES DE COMPRESION TEIPE Y MARCADORES	PZA	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
TERRUGOMETRO Y MEGGER MEDIDOR AISLAMIENTO ELECTRICO	**1.00**	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	**2.00**	
MAESTRO ELECTRICISTA Y CONTROL	**0.50**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 282

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PUNTAS DE PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 30,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro y transporte de puntas de protección atmosférica, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PUNTA DE PROTECCION ATMOSFERICA TIPO FRANKLIN 5/8 X 5FT	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.10**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 283

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA COPPERWELD 5/8 CON CABLE 2/0, 1/0, 2

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 30,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro y transporte de soldadura exotérmica copperweld 5/8 con cable 2/0, 1/0, 2 para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CARTUCHO DE SOLDADURA EXOTERMICA CADWELD COPPERWELD 5/8	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.05**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 284

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CABLE #2/0 AWG DESNUDO PARA PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA Y TIERRA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 220,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro y transporte de cable #2/0 awg desnudo para protección atmosférica y tierra para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABLE COBRE #2/0 AWG DESNUDO SUMINISTRO Y TRANSPORTE	MTS	1.05	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	0.50	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 285

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CABLE N° 1/0 AWG DESNUDO PARA PROTECCIÓN DESCARGAS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 200,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro y transporte de cable n° 1/0 awg desnudo para protección descargas para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABLE COBRE 1/0 AWG DESNUDO SUMINISTRO Y TRANSPORTE	MTS	1.05	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	0.50	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 286

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CABLE MONOPOLAR N° 4 AWG VERDE THW 600 V PARA PUESTA TIERRA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 120,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro y transporte de cable monopolar n° 4 awg verde thw 600 v para puesta tierra para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABLE COBRE MONOPOLAR SUMINISTRO Y TRANSPORTE	MTS	1.05	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	0.50	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 287

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CABLE MONOPOLAR N° 2 AWG VERDE THW 600 V

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad:
40,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro y transporte de cable monopolar n° 2 awg verde thw 600 v para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABLE COBRE MONOPOLAR SUMINISTRO Y TRANSPORTE	MTS	1.05	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	0.50	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 288

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE COLECTOR DE DISTRIBUCIÓN DE PUESTAS A TIERRA NORMA NRC 3008

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 6,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro y transporte de colector de distribución de puestas a tierra norma nrc 3008, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
COLECTOR DISTRIBUCION COBRE SUMINISTRO Y TRANSPORTE	MTS	1.05	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	0.50	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 289

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CONECTOR TERMINAL A COMPRESIÓN UN OJO PARA CABLE 2/0 AWG

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 10,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro y transporte de conector terminal a compresión un ojo para cable 2/0 awg para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONECTOR TERMINAL DE COBRE SUMINISTRO Y TRANSPORTE	MTS	1.05	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	0.50	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 290

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TANQUILLA DE MEDICIÓN DE PUESTA TIERRA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de suministro y transporte de tanquilla de medición de puesta tierra, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
TANQUILLA MEDICION TIERRA SUMINISTRO Y TRANSPORTE	MTS	**1.05**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.50**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 291

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE PUNTAS DE PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 30,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de instalación de puntas de protección atmosférica, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
PERNO DE ANCLAJE BASE BRONCE Y ACCESORIOS DE CONEXION	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	**1.00**	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 292

2. -DESCRIPCION :
TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE #2/0 AWG DESNUDO TIERRA Y PROTECCION ATMOSFERICA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 220,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de tendido e instalación de cable #2/0 awg desnudo tierra y proteccion atmosferica para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ROLLO DE TEIPE NEGRO COBRA #33 Y LUBRICANTE DE HALADO	ROLLO	0.0150	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 293

2. -DESCRIPCION :
TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE N° 1/0 AWG DESNUDO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 200,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de tendido e instalación de cable n° 1/0 awg desnudo para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ROLLO DE TEIPE NEGRO COBRA #33 Y LUBRICANTE DE HALADO	ROLLO	0.0150	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 294

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE BAJANTE DE CONDUCTOR 1/0 CON TUBERÍA PVC DE Ø 1"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 6,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de instalación de bajante de conductor 1/0 con tubería pvc de ø 1" en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC CONDUIT ELECTRICA PESADA Ø 1" (3 METROS)	UND	1.00	
CONECTORES TERMINALES CAMPANA Y ABRAZADERAS UNISTRUT	JGO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 295

2. -DESCRIPCION :
TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR N° 4 AWG COLOR VERDE THW 600 V

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad:
120,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de tendido e instalación de cable monopolar n° 4 awg color verde thw 600 v para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ROLLO DE TEIPE NEGRO COBRA #33 Y LUBRICANTE DE HALADO	ROLLO	0.0150	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 296

2. -DESCRIPCION :
TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR N° 2 AWG VERDE THW 600 V

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 40,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de tendido e instalación de cable monopolar n° 2 awg verde thw 600 v para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ROLLO DE TEIPE NEGRO COBRA #33 Y LUBRICANTE DE HALADO	ROLLO	0.0150	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 297

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE COLECTOR DE DISTRIBUCIÓN DE PUESTAS A TIERRA NORMA NRC 3008

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 6,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de instalación de colector de distribución de puestas a tierra norma nrc 3008, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ROLLO DE TEIPE NEGRO COBRA #33 Y LUBRICANTE DE HALADO	ROLLO	0.0150	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 298

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE CONEXIONES EXOTÉRMICAS EN "T" DE CABLE 2 AWG A CABLE 2/0 AWG

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 15,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de instalación de conexiones exotérmicas en "t" de cable 2 awg a cable 2/0 awg para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ROLLO DE TEIPE NEGRO COBRA #33 Y LUBRICANTE DE HALADO	ROLLO	0.0150	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 299

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE CONEXIONES EXOTÉRMICAS EN "T" DE CABLE 1/0 AWG A CABLE 2/0 AWG

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 5,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de instalación de conexiones exotérmicas en "t" de cable 1/0 awg a cable 2/0 awg para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ROLLO DE TEIPE NEGRO COBRA #33 Y LUBRICANTE DE HALADO	ROLLO	0.0150	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 300

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE CONEXIONES EXOTÉRMICAS "PASANTE" DE CABLE 2/0 AWG A VARILLA 5/8"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de instalación de conexiones exotérmicas "pasante" de cable 2/0 awg a varilla 5/8" para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ROLLO DE TEIPE NEGRO COBRA #33 Y LUBRICANTE DE HALADO	ROLLO	0.0150	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 301

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE CONEXIONES EXOTÉRMICAS "PASANTE" DE CABLE 2/0 AWG A CABLE 2/0 AWG

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 4,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de instalación de conexiones exotérmicas "pasante" de cable 2/0 awg a cable 2/0 awg para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ROLLO DE TEIPE NEGRO COBRA #33 Y LUBRICANTE DE HALADO	ROLLO	0.0150	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 302

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE CONECTOR TERMINAL A COMPRESIÓN UN OJO PARA CONDUCTOR 2/0 AWG

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 10,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de instalación de conector terminal a compresión un ojo para conductor 2/0 awg, incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Ductería alineada y nivelada con soporte cada 2.5 m (desviación máxima ±2 mm). Hermeticidad en conductos con pérdida máxima de aire inferior al 2% del caudal de diseño. Difusores y rejillas enrasados a plomo con la modulación del cielo raso, sin fugas perimetrales.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ROLLO DE TEIPE NEGRO COBRA #33 Y LUBRICANTE DE HALADO	ROLLO	0.0150	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 303

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE TANQUILLA DE MEDICIÓN DE PUESTA TIERRA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de instalación de tanquilla de medición de puesta tierra, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Resistencia a la compresión f'c a los 28 días no inferior a la especificada en planos. Desviación geométrica de dimensiones en elementos de concreto de ±5 mm. Superficie libre de segregación, porosidades o cangrejeras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de resistencia a la compresión en cilindros de concreto a los 7 y 28 días según Norma COVENIN.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ROLLO DE TEIPE NEGRO COBRA #33 Y LUBRICANTE DE HALADO	ROLLO	0.0150	

9.- DESPERDICIO: [ ] APLICA [X] NO APLICA — **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: [X] APLICA [ ] NO APLICA — **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN	JUANA SÁNCHEZ	KEVIN CONTRERAS

BARINAS División Barinas	Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 304

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 20A, 120V CON CUBIERTA A PRUEBA DE AGUA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 15,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro, transporte e instalación de tomacorriente doble 20a, 120v con cubierta a prueba de agua para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Placas y dados enrasados a plomo y nivelados con respecto a la superficie de pared (tolerancia máxima de ±1 mm). Conexiones firmes con tornillería apretada a torque de especificación. Verificación de polaridad, fase, neutro y conexión efectiva del conductor de puesta a tierra en el 100% de los puntos.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CAJA CONDUIT TAPA EMPACADURA Y TEIPE ELECTRICO 3M	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 305

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 20A, 120V ÁREA CLASIFICADA CLASE 1 DIVISIÓN 2

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro, transporte e instalación de tomacorriente doble 20a, 120v área clasificada clase 1 división 2 para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Placas y dados enrasados a plomo y nivelados con respecto a la superficie de pared (tolerancia máxima de ±1 mm). Conexiones firmes con tornillería apretada a torque de especificación. Verificación de polaridad, fase, neutro y conexión efectiva del conductor de puesta a tierra en el 100% de los puntos.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CAJA CONDUIT TAPA EMPACADURA Y TEIPE ELECTRICO 3M	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 306

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE SENCILLO 20A, 240V ÁREA CLASIFICADA CLASE 1 DIV 2

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro, transporte e instalación de tomacorriente sencillo 20a, 240v área clasificada clase 1 div 2 para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Placas y dados enrasados a plomo y nivelados con respecto a la superficie de pared (tolerancia máxima de ±1 mm). Conexiones firmes con tornillería apretada a torque de especificación. Verificación de polaridad, fase, neutro y conexión efectiva del conductor de puesta a tierra en el 100% de los puntos.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CAJA CONDUIT TAPA EMPACADURA Y TEIPE ELECTRICO 3M	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 307

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE SENCILLO 20A, 240V MONTAJE SUPERFICIAL

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 3,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro, transporte e instalación de tomacorriente sencillo 20a, 240v montaje superficial para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Placas y dados enrasados a plomo y nivelados con respecto a la superficie de pared (tolerancia máxima de ±1 mm). Conexiones firmes con tornillería apretada a torque de especificación. Verificación de polaridad, fase, neutro y conexión efectiva del conductor de puesta a tierra en el 100% de los puntos.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CAJA CONDUIT TAPA EMPACADURA Y TEIPE ELECTRICO 3M	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 308

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE SENCILLO 20A, 120V CON GFCI EMPOTRADO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 24,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro, transporte e instalación de tomacorriente sencillo 20a, 120v con gfci empotrado para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Placas y dados enrasados a plomo y nivelados con respecto a la superficie de pared (tolerancia máxima de ±1 mm). Conexiones firmes con tornillería apretada a torque de especificación. Verificación de polaridad, fase, neutro y conexión efectiva del conductor de puesta a tierra en el 100% de los puntos.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CAJA CONDUIT TAPA EMPACADURA Y TEIPE ELECTRICO 3M	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 309

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CABLE MONOPOLAR N° 12 AWG THW, 600 V

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 4.700,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro y transporte de cable monopolar n° 12 awg thw, 600 v para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABLE COBRE MONOPOLAR SUMINISTRO Y TRANSPORTE	MTS	1.05	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	0.50	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 310

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CABLE MONOPOLAR N° 10 AWG THW, 600 V

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 1.400,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro y transporte de cable monopolar n° 10 awg thw, 600 v para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABLE COBRE MONOPOLAR SUMINISTRO Y TRANSPORTE	MTS	1.05	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	0.50	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 311

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CABLE MONOPOLAR N° 2/0 AWG THW, 600 V

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad:
110,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro y transporte de cable monopolar n° 2/0 awg thw, 600 v para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABLE COBRE MONOPOLAR SUMINISTRO Y TRANSPORTE	MTS	1.05	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	0.50	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 312

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CABLE MONOPOLAR N° 8 AWG THW 600 V

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 60,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro y transporte de cable monopolar n° 8 awg thw 600 v para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABLE COBRE MONOPOLAR SUMINISTRO Y TRANSPORTE	MTS	1.05	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	0.50	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 313

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CABLE TETRAPOLAR 1X4C N° 2/0 AWG, 600 V

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 80,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro y transporte de cable tetrapolar 1x4c n° 2/0 awg, 600 v para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABLE COBRE TETRAPOLAR SUMINISTRO Y TRANSPORTE	MTS	1.05	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	0.50	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 314

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE KIT DE EMPALME 3M PARA CABLE ARMADO 1/0 AWG

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 3,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro de kit de empalme 3m para cable armado 1/0 awg para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
KIT DE EMPALME 3M CABLE ARMADO SUMINISTRO	MTS	**1.05**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.50**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 315

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE KIT DE EMPALME 3M PARA CABLE ARMADO 2 AWG

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro de kit de empalme 3m para cable armado 2 awg para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
KIT DE EMPALME 3M CABLE ARMADO SUMINISTRO	MTS	1.05	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	0.50	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 316

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE KIT DE EMPALME 3M PARA CABLE ARMADO 4 AWG

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 5,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro de kit de empalme 3m para cable armado 4 awg para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
KIT DE EMPALME 3M CABLE ARMADO SUMINISTRO	MTS	**1.05**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.50**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 317

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE KIT DE EMPALME 3M PARA CABLE ARMADO 6 AWG

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro de kit de empalme 3m para cable armado 6 awg para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
KIT DE EMPALME 3M CABLE ARMADO SUMINISTRO	MTS	1.05	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	0.50	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 318

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE KIT DE EMPALME PARA CABLE ARMADO 8 AWG

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 3,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro de kit de empalme para cable armado 8 awg para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
KIT EMPALME PARA CABLE ARMADO SUMINISTRO	MTS	1.05	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	0.50	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 319

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE KIT DE EMPALME 3M PARA CABLE ARMADO 10 AWG

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 3,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro de kit de empalme 3m para cable armado 10 awg para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
KIT DE EMPALME 3M CABLE ARMADO SUMINISTRO	MTS	**1.05**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.50**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 320

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE CABLE TRIPOLAR DE COBRE, XLPE-PVC, 1/0 AWG -15 KV - 90°C – ARM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 5,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro de cable tripolar de cobre, xlpe-pvc, 1/0 awg -15 kv - 90°c – arm para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABLE TRIPOLAR COBRE XLPE-PVC SUMINISTRO	MTS	1.05	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	0.50	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 321

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE CABLE MULTICONDUCTOR DE COBRE, XLPE-PVC, 6X(3X4/0 AWG) - 600 V- 90°C - ARM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 60,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro de cable multiconductor de cobre, xlpe-pvc, 6x(3x4/0 awg) - 600 v- 90°c - arm para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABLE MULTICONDUCTOR COBRE SUMINISTRO	MTS	1.05	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	0.50	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 322

2. -DESCRIPCION :
TENDIDO DE CABLE MONOPOLAR N° 12 AWG THW, 600 V

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 4.700,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de tendido de cable monopolar n° 12 awg thw, 600 v para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ROLLO DE TEIPE NEGRO COBRA #33 Y LUBRICANTE DE HALADO	ROLLO	0.0150	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 323

2. -DESCRIPCION :
TENDIDO DE CABLE MONOPOLAR N° 10 AWG THW, 600 V

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 1.400,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de tendido de cable monopolar n° 10 awg thw, 600 v para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ROLLO DE TEIPE NEGRO COBRA #33 Y LUBRICANTE DE HALADO	ROLLO	0.0150	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 324

2. -DESCRIPCION :
TENDIDO DE CABLE MONOPOLAR N° 2/0 AWG THW, 600 V

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 110,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de tendido de cable monopolar n° 2/0 awg thw, 600 v para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ROLLO DE TEIPE NEGRO COBRA #33 Y LUBRICANTE DE HALADO	ROLLO	0.0150	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 325

2. -DESCRIPCION :
TENDIDO DE CABLE MONOPOLAR N° 8 AWG THW 600 V

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 60,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de tendido de cable monopolar n° 8 awg thw 600 v para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ROLLO DE TEIPE NEGRO COBRA #33 Y LUBRICANTE DE HALADO	ROLLO	0.0150	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 326

2. -DESCRIPCION :
TENDIDO DE CABLE TETRAPOLAR 1X4C N° 2/0 AWG, 600 V

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 80,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de tendido de cable tetrapolar 1x4c n° 2/0 awg, 600 v para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ROLLO DE TEIPE NEGRO COBRA #33 Y LUBRICANTE DE HALADO	ROLLO	0.0150	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 327

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE KIT DE EMPALME PARA CABLE ARMADO CALIBRE 1/0 AWG

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 3,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de instalación de kit de empalme para cable armado calibre 1/0 awg para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ROLLO DE TEIPE NEGRO COBRA #33 Y LUBRICANTE DE HALADO	ROLLO	0.0150	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 328

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE KIT DE EMPALME PARA CABLE ARMADO CALIBRE 2 AWG

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de instalación de kit de empalme para cable armado calibre 2 awg para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ROLLO DE TEIPE NEGRO COBRA #33 Y LUBRICANTE DE HALADO	ROLLO	0.0150	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 329

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE KIT DE EMPALME PARA CABLE ARMADO CALIBRE 4 AWG

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 5,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de instalación de kit de empalme para cable armado calibre 4 awg para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ROLLO DE TEIPE NEGRO COBRA #33 Y LUBRICANTE DE HALADO	ROLLO	0.0150	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 330

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE KIT DE EMPALME PARA CABLE ARMADO CALIBRE 6 AWG

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de instalación de kit de empalme para cable armado calibre 6 awg para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ROLLO DE TEIPE NEGRO COBRA #33 Y LUBRICANTE DE HALADO	ROLLO	0.0150	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 331

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE KIT DE EMPALME PARA CABLE ARMADO CALIBRE 8 AWG

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 3,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de instalación de kit de empalme para cable armado calibre 8 awg para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ROLLO DE TEIPE NEGRO COBRA #33 Y LUBRICANTE DE HALADO	ROLLO	0.0150	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 332

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE KIT DE EMPALME PARA CABLE ARMADO CALIBRE 10 AWG

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 3,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de instalación de kit de empalme para cable armado calibre 10 awg para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ROLLO DE TEIPE NEGRO COBRA #33 Y LUBRICANTE DE HALADO	ROLLO	0.0150	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 333

2. -DESCRIPCION :
TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLE TRIPOLAR DE COBRE, XLPE-PVC, 1/0 AWG -15 KV ARM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 5,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de tendido y conexionado de cable tripolar de cobre, xlpe-pvc, 1/0 awg -15 kv arm para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ROLLO DE TEIPE NEGRO COBRA #33 Y LUBRICANTE DE HALADO	ROLLO	0.0150	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 334

2. -DESCRIPCION :
TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLE MULTICONDUCTOR XLPE-PVC, 6X(3X4/0 AWG) - 600 V ARM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 60,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de tendido y conexionado de cable multiconductor xlpe-pvc, 6x(3x4/0 awg) - 600 v arm para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ROLLO DE TEIPE NEGRO COBRA #33 Y LUBRICANTE DE HALADO	ROLLO	0.0150	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 335

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RÍGIDA EMT TIPO PESADO, Ø 3/4"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 425,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro, transporte e instalación de tubería rígida emt tipo pesado, ø 3/4" para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Las tuberías deberán quedar perfectamente alineadas, niveladas o plomadas según su disposición, fijadas firmemente a la estructura de soporte. Se permitirá una tolerancia máxima en la desalineación de 2MM en tramos continuos. Las curvas no deberán presentar estrangulamientos ni deformaciones que impidan el libre paso de los conductores, sujeto a la aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA RIGIDA EMT TIPO PESADO Ø 3/4" (0.75")	M	1.05	
UNIONES CONECTORES Y ABRAZADERAS UNISTRUT PARA EMT 3/4"	M	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
DOBLADORA HIDRAULICA DE TUBERIA CONDUIT Y EMT	1.00	
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 336

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RÍGIDA EMT, Ø 1"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 200,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro, transporte e instalación de tubería rígida emt, ø 1" para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Las tuberías deberán quedar perfectamente alineadas, niveladas o plomadas según su disposición, fijadas firmemente a la estructura de soporte. Se permitirá una tolerancia máxima en la desalineación de 2MM en tramos continuos. Las curvas no deberán presentar estrangulamientos ni deformaciones que impidan el libre paso de los conductores, sujeto a la aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA RIGIDA EMT TIPO PESADO Ø 1"	M	1.05	
UNIONES CONECTORES Y ABRAZADERAS UNISTRUT PARA EMT 1"	M	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
DOBLADORA HIDRAULICA DE TUBERIA CONDUIT Y EMT	1.00	
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 337

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC, Ø 1" SUPERFICIAL EN PARED

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 50,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de suministro, transporte e instalación de tubería pvc, ø 1" superficial en pared, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC CONDUIT ELECTRICA PESADA Ø 1"	M	**1.05**	
CURVAS COPLES Y ABRAZADERAS PVC CON RAMPLUG	M	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
DOBLADORA HIDRAULICA DE TUBERIA CONDUIT Y EMT	**1.00**	
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro (M) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS	SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.	PROCESO Nº: 1300409453 **1. PARTIDA Nº: 338**

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT RÍGIDA ARG, Ø 3/4"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad:
350,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro, transporte e instalación de tubería conduit rígida arg, ø 3/4" para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Las tuberías deberán quedar perfectamente alineadas, niveladas o plomadas según su disposición, fijadas firmemente a la estructura de soporte. Se permitirá una tolerancia máxima en la desalineación de 2MM en tramos continuos. Las curvas no deberán presentar estrangulamientos ni deformaciones que impidan el libre paso de los conductores, sujeto a la aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA CONDUIT RIGIDA ARG CON ROSCA Ø 3/4" (0.75")	M	1.05	
COPLES ROSCADOS Y ACCESORIOS ARG 3/4"	M	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
DOBLADORA HIDRAULICA DE TUBERIA CONDUIT Y EMT	1.00	
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 339

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT RÍGIDA ARG, Ø 1"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 150,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro, transporte e instalación de tubería conduit rígida arg, ø 1" para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Las tuberías deberán quedar perfectamente alineadas, niveladas o plomadas según su disposición, fijadas firmemente a la estructura de soporte. Se permitirá una tolerancia máxima en la desalineación de 2MM en tramos continuos. Las curvas no deberán presentar estrangulamientos ni deformaciones que impidan el libre paso de los conductores, sujeto a la aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA CONDUIT RIGIDA ARG CON ROSCA Ø 1"	M	1.05	
COPLES ROSCADOS Y ACCESORIOS ARG 1"	M	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
DOBLADORA HIDRAULICA DE TUBERIA CONDUIT Y EMT	1.00	
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 340

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT RÍGIDA ARG, Ø 2"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 80,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro, transporte e instalación de tubería conduit rígida arg, ø 2" para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Las tuberías deberán quedar perfectamente alineadas, niveladas o plomadas según su disposición, fijadas firmemente a la estructura de soporte. Se permitirá una tolerancia máxima en la desalineación de 2MM en tramos continuos. Las curvas no deberán presentar estrangulamientos ni deformaciones que impidan el libre paso de los conductores, sujeto a la aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA CONDUIT RIGIDA ARG CON ROSCA Ø 2"	M	1.05	
COPLES ROSCADOS Y ACCESORIOS ARG 2"	M	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
DOBLADORA HIDRAULICA DE TUBERIA CONDUIT Y EMT	1.00	
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 341

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA FLEXIBLE LIQUID TIGHT DE 3/4" CON CONECTORES

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 20,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de suministro, transporte e instalación de tubería flexible liquid tight de 3/4" con conectores en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA FLEXIBLE LIQUID TIGHT HERMETICA Ø 3/4" (19MM)	M	**1.05**	
CONECTORES HERMETICOS RECTOS Y CURVOS PARA LIQUID TIGHT	M	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
DOBLADORA HIDRAULICA DE TUBERIA CONDUIT Y EMT	**1.00**	
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 342

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE BANDEJA PORTACABLE TIPO ESCALERA, ANCHO 60 CM EN TECHO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 55,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro de bandeja portacable tipo escalera, ancho 60 cm en techo para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
BANDEJA PORTACABLE ALUMINIO ESCALERA W=600 MM	M	1.05	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	0.10	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 343

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE BANDEJA PORTACABLE TIPO ESCALERA, ANCHO 30 CM EN TECHO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 70,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro de bandeja portacable tipo escalera, ancho 30 cm en techo para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
BANDEJA PORTACABLE ALUMINIO ESCALERA W=300 MM	M	**1.05**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.10**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 344

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE TIPO ESCALERA, ANCHO 60 CM EN TECHO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 55,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de instalación de bandeja portacable tipo escalera, ancho 60 cm en techo para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SOPORTES TIPO TRAPECIO VARILLA ROSCADA 3/8 Y ANCLAJES	M	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 345

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE TIPO ESCALERA, ANCHO 30 CM EN TECHO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 70,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de instalación de bandeja portacable tipo escalera, ancho 30 cm en techo para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SOPORTES TIPO TRAPECIO VARILLA ROSCADA 3/8 Y ANCLAJES	M	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 346

2. -DESCRIPCION :
ADECUACIÓN DE BANDEJAS EXISTENTES PARA CABLES

3.- UNIDAD DE MEDIDA
SG
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de adecuación de bandejas existentes para cables para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SOPORTERIA UNISTRUT PERNOS ESPARRAGOS Y ABRAZADERAS	JGO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	2.00	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	2.00	
MAESTRO ELECTRICISTA Y CONTROL	0.50	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Suma Global (SG) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 347

2. -DESCRIPCION :
MONTAJE DE BANDEJAS PARA CABLES

3.- UNIDAD DE MEDIDA
SG
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de montaje de bandejas para cables para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SOPORTERIA UNISTRUT PERNOS ESPARRAGOS Y ABRAZADERAS	JGO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	2.00	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	2.00	
MAESTRO ELECTRICISTA Y CONTROL	0.50	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Suma Global (SG) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 348

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TRANSFORMADOR SECO 45 KVA, 480-208/120 VAC, 60 HZ

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 7,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro y transporte de transformador seco 45 kva, 480-208/120 vac, 60 hz, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TRANSFORMADOR SECO 45 K	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.25**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 349

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TRANSFORMADOR DE CONTROL SECO 150 VA, 480/277 VAC – 24 VDC

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 11,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro y transporte de transformador de control seco 150 va, 480/277 vac – 24 vdc, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TRANSFORMADOR DE CONTRO	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.25**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 350

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 45 KVA, 480-208/120 VAC, 60 HZ

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 7,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de instalación de transformador tipo seco de 45 kva, 480-208/120 vac, 60 hz, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TERMINALES DE COMPRESION TORNILLERIA GRADO 5 Y CINTAS	JGO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MONTACARGAS INDUSTRIAL DE 5 A 10 TONELADAS	0.25	
TERRUGOMETRO Y MEGGER MEDIDOR AISLAMIENTO ELECTRICO	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	2.00	
MAESTRO ELECTRICISTA Y CONTROL	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 351

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE CONTROL SECO 150 VA PARA VÁLVULAS TRES VÍAS UMAS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 11,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de instalación de transformador de control seco 150 va para válvulas tres vías umas, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TERMINALES DE COMPRESION TORNILLERIA GRADO 5 Y CINTAS	JGO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MONTACARGAS INDUSTRIAL DE 5 A 10 TONELADAS	0.25	
TERRUGOMETRO Y MEGGER MEDIDOR AISLAMIENTO ELECTRICO	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	2.00	
MAESTRO ELECTRICISTA Y CONTROL	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 352

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN ACEITE, 2020 KVA, 480Y/277 VAC, 60 HZ CON DUCTO DE BARRA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad:
1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de instalación de transformador en aceite, 2020 kva, 480y/277 vac, 60 hz con ducto de barra, incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Ductería alineada y nivelada con soporte cada 2.5 m (desviación máxima ±2 mm). Hermeticidad en conductos con pérdida máxima de aire inferior al 2% del caudal de diseño. Difusores y rejillas enrasados a plomo con la modulación del cielo raso, sin fugas perimetrales.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TERMINALES DE COMPRESION TORNILLERIA GRADO 5 Y CINTAS	JGO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MONTACARGAS INDUSTRIAL DE 5 A 10 TONELADAS	1.00	
TERRUGOMETRO Y MEGGER MEDIDOR AISLAMIENTO ELECTRICO	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	2.00	
MAESTRO ELECTRICISTA Y CONTROL	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 353

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENSAMBLE Y PRUEBAS DE DUCTO DE BARRAS DE 3000 A EN BAJA TENSIÓN

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad:
5,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de suministro, transporte, ensamble y pruebas de ducto de barras de 3000 a en baja tensión, incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Ductería alineada y nivelada con soporte cada 2.5 m (desviación máxima ±2 mm). Hermeticidad en conductos con pérdida máxima de aire inferior al 2% del caudal de diseño. Difusores y rejillas enrasados a plomo con la modulación del cielo raso, sin fugas perimetrales.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENSAMBLE Y PRUEBAS DE DUCT	M	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	0.25	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 354

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR LOCAL UMA TERMOMAGNÉTICO 20AT/100AF-3P 480 VAC

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro, transporte e instalación de interruptor local uma termomagnético 20at/100af-3p 480 vac para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Placas y dados enrasados a plomo y nivelados con respecto a la superficie de pared (tolerancia máxima de ±1 mm). Conexiones firmes con tornillería apretada a torque de especificación. Verificación de polaridad, fase, neutro y conexión efectiva del conductor de puesta a tierra en el 100% de los puntos.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CAJA CONDUIT TAPA Y TEIPE ELECTRICO 3M	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 355

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR LOCAL UMA TERMOMAGNÉTICO 25AT/100AF-3P 480 VAC

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 4,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro, transporte e instalación de interruptor local uma termomagnético 25at/100af-3p 480 vac para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Placas y dados enrasados a plomo y nivelados con respecto a la superficie de pared (tolerancia máxima de ±1 mm). Conexiones firmes con tornillería apretada a torque de especificación. Verificación de polaridad, fase, neutro y conexión efectiva del conductor de puesta a tierra en el 100% de los puntos.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CAJA CONDUIT TAPA Y TEIPE ELECTRICO 3M	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 356

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 11,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro e instalación de identificación de equipos eléctricos, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
PLACA ACRILICO FENOLICO GRAVOPLY EN BAJORRELIEVE	UND	**1.00**	
REMACHES POP O TORNILLOS DE FIJACION ACERO INOX	UND	**4.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 357

2. -DESCRIPCION :
EXCAVACIÓN Y CIERRE DE ZANJA PARA CABLES 300 X 600 MM CON BLOQUE DE CIERRE

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 480,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de excavación y cierre de zanja para cables 300 x 600 mm con bloque de cierre, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Fondo de zanja o excavación a cota de diseño con tolerancia máxima de ±10 mm. En rellenos: densidad de compactación mínima del 95% del Proctor Modificado comprobada en capas no mayores a 20 cm.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ARENA CERNIDA DE RIO PARA CAMA DE CABLES	M3	**0.0800**	
BLOQUE DE CONCRETO O ARCILLA PARA PROTECCION MECANICA	UND	**5.00**	
CINTA PLASTICA DE SENALIZACION PELIGRO CABLE ENTERRADO	M	**1.05**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
COMPACTADORA MANUAL TIPO BAILARINA O PISON	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES PALAS PICOS CARRETILLAS	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro (M) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 358

2. -DESCRIPCION :
TENDIDO DE CABLES BAJA TENSIÓN 750 V XLPE-PVC TETRAPOLAR ARMADO ENTERRADO 3XNº8 + 1XNº10 AWG

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 80,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de tendido de cables baja tensión 750 v xlpe-pvc tetrapolar armado enterrado 3xnº8 + 1xnº10 awg para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ROLLO DE TEIPE NEGRO COBRA #33 Y LUBRICANTE DE HALADO	ROLLO	0.0150	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 359

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 1000 KVA 13,8 KV/0,48 KV ONAN DELTA/ESTRELLA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad:
1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de instalación de transformador de potencia 1000 kva 13,8 kv/0,48 kv onan delta/estrella, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TERMINALES DE COMPRESION TORNILLERIA GRADO 5 Y CINTAS	JGO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MONTACARGAS INDUSTRIAL DE 5 A 10 TONELADAS	1.00	
TERRUGOMETRO Y MEGGER MEDIDOR AISLAMIENTO ELECTRICO	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	2.00	
MAESTRO ELECTRICISTA Y CONTROL	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 360

2. -DESCRIPCION :
CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SWITCHGEAR DE 480 VOLT, 1250 AMP, 60 HZ, 30 KA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de conexión, pruebas y puesta en marcha de switchgear de 480 volt, 1250 amp, 60 hz, 30 ka, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TERMINALES DE COMPRESION TORNILLERIA GRADO 5 Y CINTAS	JGO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MONTACARGAS INDUSTRIAL DE 5 A 10 TONELADAS	0.25	
TERRUGOMETRO Y MEGGER MEDIDOR AISLAMIENTO ELECTRICO	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	2.00	
MAESTRO ELECTRICISTA Y CONTROL	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 361

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE COPA TERMINAL PARA CABLE TRIPOLAR DE 15 KV, CALIBRE 3CX#1/0 AWG

3.- UNIDAD DE MEDIDA
JGO
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro de copa terminal para cable tripolar de 15 kv, calibre 3cx#1/0 awg para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
KIT DE COPA TERMINAL CONTRÁCTIL EN FRÍO 15 KV 3X1/0 AWG	JGO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	0.10	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Juego (JGO) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 362

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE COPA TERMINAL PARA CABLE TRIPOLAR DE 15 KV, CALIBRE 3CX#1/0 AWG

3.- UNIDAD DE MEDIDA
JGO
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de instalación de copa terminal para cable tripolar de 15 kv, calibre 3cx#1/0 awg para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SOLVENTE DIELECTRICO CINTA SEMICONDUCTORA Y ACCESORIOS	JGO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TERRUGOMETRO Y MEGGER MEDIDOR AISLAMIENTO ELECTRICO	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	2.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Juego (JGO) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 363

2. -DESCRIPCION :
APERTURA DE VENTANA PASA CABLE EN LOSA DE PISO CON CORE DRILL CON PRODUCTO CHICCO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 6,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y mano de obra calificada necesarios para la construcción y colocación de apertura de ventana pasa cable en losa de piso con core drill con producto chicco, cumpliendo estrictamente con los planos del proyecto, especificaciones de cálculo estructural y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará el replanteo y verificación de niveles, plomos y cotas conforme al diseño aprobado.
2. Se dispondrá el encofrado debidamente apuntalado, limpio y humedecido, así como la colocación del acero de refuerzo con sus separadores y recubrimientos reglamentarios.
3. Se procederá al vaciado y vibrado continuo del concreto para evitar segregaciones y cangrejeras. Posterior al fraguado inicial se ejecutará el curado húmedo continuo durante un mínimo de 7 días continuos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Verticalidad y nivelación: ±2 mm cada 2 m de altura. Apertura y cierre suaves, sin roces ni desviaciones. Sellado continuo con silicona perimetral, sin huecos, filtraciones ni burbujas. En papel ahumado: adhesión completa sin bolsas de aire ni pliegues.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PRODUCTO SELLADOR CORTAFUEGO TIPO CHICCO / HILTI FS	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CORTE Y PERFORACION CORE DRILL	1.00	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 1753 y especificaciones PDVSA para obras de concreto armado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento efectivamente ejecutado y vaciado, medido según las dimensiones geométricas de los planos de obra, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá pago alguno si el concreto no alcanza la resistencia de diseño especificada, o si presenta fisuras estructurales, cangrejeras o desplomes fuera de tolerancia.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 364

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE EXTINTOR PORTATIL DE 20 LBS DE PQS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 7,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para el suministro, instalación, cableado y pruebas operativas de suministro, transporte y descarga de extintor portatil de 20 lbs de pqs para el sistema de protección y detección contra incendios de la edificación, según la normativa COVENIN vigente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Ubicación y fijación de los dispositivos en las coordenadas exactas de los planos aprobados, a distancias normadas de ductos y fuentes de interferencia.
2. Cableado supervisado con conductores termoresistentes debidamente canalizados en conduit metálico.
3. Interconexión con la central de control, programación de zonas y realización de pruebas de activación audible, visual y supervisión de averías.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Ubicación precisa según planos, respetando distancia mínima de 30 cm a difusores de aire acondicionado. Altura de montaje de estaciones manuales entre 1.15 m y 1.50 m del piso. Tiempo de respuesta de alarma inmediato y supervisión activa de falla de lazo según norma COVENIN 823.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas funcionales de disparo de alarma, continuidad de lazo y monitoreo de falla.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
EXTINTOR PORTATIL PQS 20 LBS CON SOPORTE CERTIFICADO	UND	**1.00**	
PERNO DE ANCLAJE EXPANSION HILTI 1/2 X 4-1/2 PULGADAS	UND	**2.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 823, 1041 y 1376 de Protección y Prevención de Incendios.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) instalada y certificada operativamente por la Inspección de PDVSA y Seguridad Industrial (SIHO).

15.- NO CONFORMIDAD:
Cualquier dispositivo que presente fallas de comunicación, falsas alarmas o daños físicos será rechazado sin lugar a pago.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 365

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA EXTINTOR PORTATIL DE 10LBS DE CO2

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 10,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para el suministro, instalación, cableado y pruebas operativas de suministro, transporte y descarga extintor portatil de 10lbs de co2 para el sistema de protección y detección contra incendios de la edificación, según la normativa COVENIN vigente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Ubicación y fijación de los dispositivos en las coordenadas exactas de los planos aprobados, a distancias normadas de ductos y fuentes de interferencia.
2. Cableado supervisado con conductores termoresistentes debidamente canalizados en conduit metálico.
3. Interconexión con la central de control, programación de zonas y realización de pruebas de activación audible, visual y supervisión de averías.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Ubicación precisa según planos, respetando distancia mínima de 30 cm a difusores de aire acondicionado. Altura de montaje de estaciones manuales entre 1.15 m y 1.50 m del piso. Tiempo de respuesta de alarma inmediato y supervisión activa de falla de lazo según norma COVENIN 823.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas funcionales de disparo de alarma, continuidad de lazo y monitoreo de falla.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
EXTINTOR PORTATIL CO2 10 LBS CON SOPORTE CERTIFICADO	UND	**1.00**	
PERNO DE ANCLAJE EXPANSION HILTI 1/2 X 4-1/2 PULGADAS	UND	**2.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 823, 1041 y 1376 de Protección y Prevención de Incendios.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) instalada y certificada operativamente por la Inspección de PDVSA y Seguridad Industrial (SIHO).

15.- NO CONFORMIDAD:
Cualquier dispositivo que presente fallas de comunicación, falsas alarmas o daños físicos será rechazado sin lugar a pago.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 366

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE MANGUERAS CONTRA INCENDIO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PIE
Cantidad: 75,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para el suministro, instalación, cableado y pruebas operativas de suministro de mangueras contra incendio para el sistema de protección y detección contra incendios de la edificación, según la normativa COVENIN vigente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Ubicación y fijación de los dispositivos en las coordenadas exactas de los planos aprobados, a distancias normadas de ductos y fuentes de interferencia.
2. Cableado supervisado con conductores termoresistentes debidamente canalizados en conduit metálico.
3. Interconexión con la central de control, programación de zonas y realización de pruebas de activación audible, visual y supervisión de averías.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Ubicación precisa según planos, respetando distancia mínima de 30 cm a difusores de aire acondicionado. Altura de montaje de estaciones manuales entre 1.15 m y 1.50 m del piso. Tiempo de respuesta de alarma inmediato y supervisión activa de falla de lazo según norma COVENIN 823.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas funcionales de disparo de alarma, continuidad de lazo y monitoreo de falla.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
MANGUERA CONTRA INCENDIO DOBLE CHAQUETA 1.5 PULG 75 FT	PIE	**75.00**	
VALVULA DE ANGULO PITON BRONCE Y GABINETE METALICO	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
TUBERO FABRICADOR DE TUBERIAS INDUSTRIALES	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas COVENIN 823, 1041 y 1376 de Protección y Prevención de Incendios.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por PIE (PIE) instalada y certificada operativamente por la Inspección de PDVSA y Seguridad Industrial (SIHO).

15.- NO CONFORMIDAD:
Cualquier dispositivo que presente fallas de comunicación, falsas alarmas o daños físicos será rechazado sin lugar a pago.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 367

2. -DESCRIPCION :
DESMANTELAMIENTO PARCIAL DE TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO DE Ø 6"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 20,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de desmantelamiento parcial de tuberías de acero al carbono de ø 6" en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
GAS OXICORTE DISCOS CORTE 7" Y CONSUMIBLES RETIRO Ø6"	M	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
EQUIPO DE OXICORTE COMPLETO CON MANOMETROS	1.00	
ESMERIL ANGULAR 7 Y 9 PULGADAS CON DISCO DE CORTE	1.00	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	2.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
TUBERO FABRICADOR DE TUBERIAS INDUSTRIALES	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 368

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO FABRICACIÓN TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NUEVO ANILLO TUBERÍA Ø 8"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 400,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de suministro fabricación transporte e instalación de nuevo anillo tubería ø 8" en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA ACERO AL CARBONO ASTM A106 SCH 40 Ø 8" (200 MM)	M	1.05	
ELECTRODOS SOLDADURA AWS E-7018 Y E-6010	KG	0.8500	
SOPORTES DE COLGADO ABRAZADERAS PESADAS Y ESPARRAGOS	UND	0.3500	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	1.00	
EQUIPO DE OXICORTE COMPLETO CON MANOMETROS	1.00	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	2.00	
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	0.25	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
TUBERO FABRICADOR DE TUBERIAS INDUSTRIALES	1.00	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	1.00	
MAESTRO SOLDADOR Y TUBERO	0.50	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 369

2. -DESCRIPCION :
CONEXIÓN A DOS (02) PUNTOS DE EMPALME (TIE-IN) BRIDADO EXISTENTE

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de conexión a dos (02) puntos de empalme (tie-in) bridado existente, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
BRIDAS ANSI 150# Y EMPACADURA ESPIRALOMETALICA	JGO	**1.00**	
ESPARRAGOS DE ACERO B7 CON TUERCAS 2H	JGO	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	
EQUIPO DE OXICORTE COMPLETO CON MANOMETROS	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
TUBERO FABRICADOR DE TUBERIAS INDUSTRIALES	**1.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 370

2. -DESCRIPCION :
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE SUMINISTRO Y RETORNO DE DIÁMETRO 4 PULG.

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 70,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de fabricación e instalación de tuberías de suministro y retorno de diámetro 4 pulg. en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ELECTRODOS SOLDADURA AWS E-7018 Y E-6010	KG	0.5500	
SOPORTES DE COLGADO ABRAZADERAS Y CHUZO Ø 4"	UND	0.3500	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	1.00	
EQUIPO DE OXICORTE COMPLETO CON MANOMETROS	1.00	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	2.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
TUBERO FABRICADOR DE TUBERIAS INDUSTRIALES	1.00	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	1.00	
MAESTRO SOLDADOR Y TUBERO	0.50	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 371

2. -DESCRIPCION :
PRUEBAS HIDROSTÁTICAS Y PUESTA EN SERVICIO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
SG
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de pruebas hidrostáticas y puesta en servicio, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
MATERIALES ACCESORIOS Y CONSUMIBLES MECANICOS	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Suma Global (SG) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 372

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CONDUCTOS DE AIRE FRESCO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
KG
Cantidad: 5.650,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de suministro, fabricación, instalación y transporte de conductos de aire fresco, incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Ductería alineada y nivelada con soporte cada 2.5 m (desviación máxima ±2 mm). Hermeticidad en conductos con pérdida máxima de aire inferior al 2% del caudal de diseño. Difusores y rejillas enrasados a plomo con la modulación del cielo raso, sin fugas perimetrales.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
LAMINA DE ACERO GALVANIZADO Y PERFILES CORREDERA	KG	1.10	
REMACHES POP SELLADOR DUCT-SEAL Y TORNILLOS	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** — **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
DOBLADORA REMACHADORA Y TIJERAS DE HOJALATERO	1.00	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	2.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** — **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Kilogramo (KG) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 373

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE DIFUSORES 9" X 9"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 22,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de suministro y transporte de difusores 9" x 9", incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Ductería alineada y nivelada con soporte cada 2.5 m (desviación máxima ±2 mm). Hermeticidad en conductos con pérdida máxima de aire inferior al 2% del caudal de diseño. Difusores y rejillas enrasados a plomo con la modulación del cielo raso, sin fugas perimetrales.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE DIFUSORES 9" X 9"	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.15**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 374

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE DIFUSORES 12" X 12"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 85,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de suministro y transporte de difusores 12" x 12", incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Ductería alineada y nivelada con soporte cada 2.5 m (desviación máxima ±2 mm). Hermeticidad en conductos con pérdida máxima de aire inferior al 2% del caudal de diseño. Difusores y rejillas enrasados a plomo con la modulación del cielo raso, sin fugas perimetrales.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE DIFUSORES 12" X 12"	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.15**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 375

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE DIFUSORES 15" X 15"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 85,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de suministro y transporte de difusores 15" x 15", incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Ductería alineada y nivelada con soporte cada 2.5 m (desviación máxima ±2 mm). Hermeticidad en conductos con pérdida máxima de aire inferior al 2% del caudal de diseño. Difusores y rejillas enrasados a plomo con la modulación del cielo raso, sin fugas perimetrales.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE DIFUSORES 15" X 15"	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.15**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 376

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE DIFUSORES 18" X 18"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 42,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de suministro y transporte de difusores 18" x 18", incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Ductería alineada y nivelada con soporte cada 2.5 m (desviación máxima ±2 mm). Hermeticidad en conductos con pérdida máxima de aire inferior al 2% del caudal de diseño. Difusores y rejillas enrasados a plomo con la modulación del cielo raso, sin fugas perimetrales.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE DIFUSORES 18" X 18"	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.15**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 377

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE DIFUSORES 21" X 21"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 20,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de suministro y transporte de difusores 21" x 21", incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Ductería alineada y nivelada con soporte cada 2.5 m (desviación máxima ±2 mm). Hermeticidad en conductos con pérdida máxima de aire inferior al 2% del caudal de diseño. Difusores y rejillas enrasados a plomo con la modulación del cielo raso, sin fugas perimetrales.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE DIFUSORES 21" X 21"	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.15**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 378

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE REJILLAS 12" X 12"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 30,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de suministro y transporte de rejillas 12" x 12", incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE REJILLAS 12" X 12"	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.15**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 379

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE REJILLAS 14" X 14"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 20,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de suministro y transporte de rejillas 14" x 14", incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE REJILLAS 14" X 14"	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.15**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 380

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE REJILLAS 18" X 18"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 25,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de suministro y transporte de rejillas 18" x 18", incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE REJILLAS 18" X 18"	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.15**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 381

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE REJILLAS 22" X 22"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 15,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de suministro y transporte de rejillas 22" x 22", incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE REJILLAS 22" X 22"	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.15**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 382

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE REJILLAS 46" X 22"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 70,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de suministro y transporte de rejillas 46" x 22", incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE REJILLAS 46" X 22"	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.15**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 383

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AISLAMIENTO PARA DUCTOS DE SUMINISTRO Y RETORNO DE AIRE

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad: 8.000,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de suministro y transporte de aislamiento para ductos de suministro y retorno de aire, incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Ductería alineada y nivelada con soporte cada 2.5 m (desviación máxima ±2 mm). Hermeticidad en conductos con pérdida máxima de aire inferior al 2% del caudal de diseño. Difusores y rejillas enrasados a plomo con la modulación del cielo raso, sin fugas perimetrales.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
AISLAMIENTO LANA DE VIDRIO CON FOIL DE ALUMINIO 2 PULG	M2	**1.05**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.25**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 384

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 90,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de suministro y transporte de tuberías de acero al carbono de 1-1/2" de diámetro en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA ACERO CARBONO ASTM A106 SCH 40 Ø 1.5" (1 1/2")	M	**1.05**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.35**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 385

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO DE 2" DE DIÁMETRO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 85,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de suministro y transporte de tuberías de acero al carbono de 2" de diámetro en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA ACERO CARBONO ASTM A106 SCH 40 Ø 2"	M	**1.05**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.35**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 386

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO DE 3" DE DIÁMETRO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 230,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de suministro y transporte de tuberías de acero al carbono de 3" de diámetro en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA ACERO CARBONO ASTM A106 SCH 40 Ø 3"	M	**1.05**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.35**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 387

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE VENTILADORES CENTRÍFUGOS DE EXTRACCIÓN, DE 18400 CFM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 6,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro de ventiladores centrífugos de extracción, de 18400 cfm, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO DE VENTILADORES CENTRÍFUGOS DE EXTRACCI	UND	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION DE TRANSPORTE Y PLATAFORMA DE CARGA	0.50	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 388

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE VENTILADORES CENTRÍFUGOS DE EXTRACCIÓN, DE 2153 CFM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 4,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro de ventiladores centrífugos de extracción, de 2153 cfm, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO DE VENTILADORES CENTRÍFUGOS DE EXTRACCI	UND	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION DE TRANSPORTE Y PLATAFORMA DE CARGA	0.50	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 389

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE VENTILADORES CENTRÍFUGOS DE EXTRACCIÓN, DE 1931 CFM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro de ventiladores centrífugos de extracción, de 1931 cfm, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO DE VENTILADORES CENTRÍFUGOS DE EXTRACCI	UND	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION DE TRANSPORTE Y PLATAFORMA DE CARGA	0.50	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 390

2. -DESCRIPCION :
TRANSPORTE, MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN DE UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE 7 1/2 HASTA 30 TR

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 11,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de transporte, mantenimiento, instalación de unidades manejadoras de aire 7 1/2 hasta 30 tr, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CONSUMIBLES CORREAS FILTROS GRASA Y ACCESORIOS UMA	JGO	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CAMION GRUA O POLIPASTO PARA IZAJE DE EQUIPOS	**1.00**	
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**3.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**2.00**	
CAPORAL ESPECIALIZADO DE PLANTA	**0.50**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 391

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DUCTO DE RETORNO SUB-ESTACIÓN T-48

3.- UNIDAD DE MEDIDA
KG
Cantidad: 500,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de suministro, transporte e instalación de ducto de retorno sub-estación t-48, incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Ductería alineada y nivelada con soporte cada 2.5 m (desviación máxima ±2 mm). Hermeticidad en conductos con pérdida máxima de aire inferior al 2% del caudal de diseño. Difusores y rejillas enrasados a plomo con la modulación del cielo raso, sin fugas perimetrales.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
LAMINA DE ACERO GALVANIZADO Y PERFILES CORREDERA	KG	1.10	
REMACHES POP SELLADOR DUCT-SEAL Y TORNILLOS	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
DOBLADORA REMACHADORA Y TIJERAS DE HOJALATERO	1.00	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	2.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Kilogramo (KG) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 392

2. -DESCRIPCION :
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS METÁLICOS CALIBRE #24

3.- UNIDAD DE MEDIDA
KGF
Cantidad: 8.500,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de fabricación e instalación de ductos metálicos calibre #24, incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Ductería alineada y nivelada con soporte cada 2.5 m (desviación máxima ±2 mm). Hermeticidad en conductos con pérdida máxima de aire inferior al 2% del caudal de diseño. Difusores y rejillas enrasados a plomo con la modulación del cielo raso, sin fugas perimetrales.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
LAMINA DE ACERO GALVANIZADO Y PERFILES CORREDERA	KG	1.10	
REMACHES POP SELLADOR DUCT-SEAL Y TORNILLOS	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
DOBLADORA REMACHADORA Y TIJERAS DE HOJALATERO	1.00	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	2.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Kilogramo Fuerza (KGF) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 393

2. -DESCRIPCION :
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS METÁLICOS CALIBRE #22

3.- UNIDAD DE MEDIDA
KGF
Cantidad: 15.100,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de fabricación e instalación de ductos metálicos calibre #22, incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Ductería alineada y nivelada con soporte cada 2.5 m (desviación máxima ±2 mm). Hermeticidad en conductos con pérdida máxima de aire inferior al 2% del caudal de diseño. Difusores y rejillas enrasados a plomo con la modulación del cielo raso, sin fugas perimetrales.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
LAMINA DE ACERO GALVANIZADO Y PERFILES CORREDERA	KG	1.10	
REMACHES POP SELLADOR DUCT-SEAL Y TORNILLOS	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
DOBLADORA REMACHADORA Y TIJERAS DE HOJALATERO	1.00	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	2.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Kilogramo Fuerza (KGF) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 394

2. -DESCRIPCION :
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS METÁLICOS CALIBRE #20

3.- UNIDAD DE MEDIDA
KGF
Cantidad: 4.500,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de fabricación e instalación de ductos metálicos calibre #20, incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Ductería alineada y nivelada con soporte cada 2.5 m (desviación máxima ±2 mm). Hermeticidad en conductos con pérdida máxima de aire inferior al 2% del caudal de diseño. Difusores y rejillas enrasados a plomo con la modulación del cielo raso, sin fugas perimetrales.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
LAMINA DE ACERO GALVANIZADO Y PERFILES CORREDERA	KG	1.10	
REMACHES POP SELLADOR DUCT-SEAL Y TORNILLOS	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
DOBLADORA REMACHADORA Y TIJERAS DE HOJALATERO	1.00	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	2.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Kilogramo Fuerza (KGF) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 395

2. -DESCRIPCION :
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS METÁLICOS CALIBRE #18

3.- UNIDAD DE MEDIDA
KGF
Cantidad: 6.820,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de fabricación e instalación de ductos metálicos calibre #18, incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Ductería alineada y nivelada con soporte cada 2.5 m (desviación máxima ±2 mm). Hermeticidad en conductos con pérdida máxima de aire inferior al 2% del caudal de diseño. Difusores y rejillas enrasados a plomo con la modulación del cielo raso, sin fugas perimetrales.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
LAMINA DE ACERO GALVANIZADO Y PERFILES CORREDERA	KG	1.10	
REMACHES POP SELLADOR DUCT-SEAL Y TORNILLOS	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
DOBLADORA REMACHADORA Y TIJERAS DE HOJALATERO	1.00	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	2.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Kilogramo Fuerza (KGF) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 396

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE VENTILADORES CENTRIFUGOS DE EXTRACCIÓN, DE 18400 CFM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 6,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de instalación de ventiladores centrifugos de extracción, de 18400 cfm, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
AMORTIGUADORES DE VIBRACION RESORTE Y PERNOS HILTI	JGO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION GRUA O POLIPASTO PARA IZAJE DE EQUIPOS	0.50	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	2.00	
CAPORAL ESPECIALIZADO DE PLANTA	0.50	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 397

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE VENTILADORES CENTRIFUGOS DE EXTRACCIÓN, DE 2153 CFM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 4,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de instalación de ventiladores centrifugos de extracción, de 2153 cfm, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
AMORTIGUADORES DE VIBRACION RESORTE Y PERNOS HILTI	JGO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION GRUA O POLIPASTO PARA IZAJE DE EQUIPOS	0.50	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	2.00	
CAPORAL ESPECIALIZADO DE PLANTA	0.50	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 398

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE VENTILADORES CENTRIFUGOS DE EXTRACCIÓN, DE 1931 CFM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de instalación de ventiladores centrifugos de extracción, de 1931 cfm, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
AMORTIGUADORES DE VIBRACION RESORTE Y PERNOS HILTI	JGO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION GRUA O POLIPASTO PARA IZAJE DE EQUIPOS	0.50	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	2.00	
CAPORAL ESPECIALIZADO DE PLANTA	0.50	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 399

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE DIFUSORES 9" X 9"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 22,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de instalación de difusores 9" x 9", incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Ductería alineada y nivelada con soporte cada 2.5 m (desviación máxima ±2 mm). Hermeticidad en conductos con pérdida máxima de aire inferior al 2% del caudal de diseño. Difusores y rejillas enrasados a plomo con la modulación del cielo raso, sin fugas perimetrales.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TORNILLOS AUTORROSCANTES REMACHES Y SELLOS DE GOMA	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 400

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE DIFUSORES 12" X 12"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 85,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de instalación de difusores 12" x 12", incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Ductería alineada y nivelada con soporte cada 2.5 m (desviación máxima ±2 mm). Hermeticidad en conductos con pérdida máxima de aire inferior al 2% del caudal de diseño. Difusores y rejillas enrasados a plomo con la modulación del cielo raso, sin fugas perimetrales.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TORNILLOS AUTORROSCANTES REMACHES Y SELLOS DE GOMA	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 401

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE DIFUSORES 15" X 15"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 85,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de instalación de difusores 15" x 15", incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Ductería alineada y nivelada con soporte cada 2.5 m (desviación máxima ±2 mm). Hermeticidad en conductos con pérdida máxima de aire inferior al 2% del caudal de diseño. Difusores y rejillas enrasados a plomo con la modulación del cielo raso, sin fugas perimetrales.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TORNILLOS AUTORROSCANTES REMACHES Y SELLOS DE GOMA	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 402

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE DIFUSORES 18" X 18"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 42,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de instalación de difusores 18" x 18", incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Ductería alineada y nivelada con soporte cada 2.5 m (desviación máxima ±2 mm). Hermeticidad en conductos con pérdida máxima de aire inferior al 2% del caudal de diseño. Difusores y rejillas enrasados a plomo con la modulación del cielo raso, sin fugas perimetrales.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TORNILLOS AUTORROSCANTES REMACHES Y SELLOS DE GOMA	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 403

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE DIFUSORES 21" X 21"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 20,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de instalación de difusores 21" x 21", incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Ductería alineada y nivelada con soporte cada 2.5 m (desviación máxima ±2 mm). Hermeticidad en conductos con pérdida máxima de aire inferior al 2% del caudal de diseño. Difusores y rejillas enrasados a plomo con la modulación del cielo raso, sin fugas perimetrales.

7.- ENSAYOS A REALIZAR:

Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TORNILLOS AUTORROSCANTES REMACHES Y SELLOS DE GOMA	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 404

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE REJILLAS 12" X 12"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 30,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de instalación de rejillas 12" x 12", incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TORNILLOS DE FIJACION Y CINTA DE ESPUMA SELLADORA	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 405

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE REJILLAS 14" X 14"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 20,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de instalación de rejillas 14" x 14", incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TORNILLOS DE FIJACION Y CINTA DE ESPUMA SELLADORA	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 406

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE REJILLAS 18" X 18"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 25,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de instalación de rejillas 18" x 18", incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TORNILLOS DE FIJACION Y CINTA DE ESPUMA SELLADORA	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 407

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE REJILLAS 22" X 22"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 15,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de instalación de rejillas 22" x 22", incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TORNILLOS DE FIJACION Y CINTA DE ESPUMA SELLADORA	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 408

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE REJILLAS 46" X 22"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 70,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de instalación de rejillas 46" x 22", incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TORNILLOS DE FIJACION Y CINTA DE ESPUMA SELLADORA	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 409

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO PARA DUCTOS DE SUMINISTRO Y RETORNO DE AIRE

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M2
Cantidad: 5.500,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, aislamiento térmico y calibración de instalación de aislamiento para ductos de suministro y retorno de aire, incluyendo elementos de sustentación, conexiones frigoríficas, eléctricas y drenajes para el sistema de climatización del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Montaje de soportes antivibratorios y fijación estructural a losas o cubiertas según planos.
2. Ensamble de ductos o tuberías de refrigerante mediante uniones herméticas y aislamiento térmico con barrera de vapor continua.
3. Vacío del circuito, carga de refrigerante, conexión eléctrica, balanceo de caudales de aire y comprobación de parámetros termodinámicos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Ductería alineada y nivelada con soporte cada 2.5 m (desviación máxima ±2 mm). Hermeticidad en conductos con pérdida máxima de aire inferior al 2% del caudal de diseño. Difusores y rejillas enrasados a plomo con la modulación del cielo raso, sin fugas perimetrales.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba de vacío y presión con nitrógeno seco; prueba de arranque, balance de aire y temperatura de impulsión.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA DE ALUMINIO ADHESIVA Y ALAMBRE GALVANIZADO	ROLLO	0.0500	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de normativas ASHRAE y especificaciones PDVSA para sistemas de aire acondicionado.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro Cuadrado (M2) de equipo o conducto instalado, balanceado y en régimen continuo de operación a satisfacción de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
Se considerará en no conformidad si existen fugas de gas o aire, condensación exterior en ductos o rendimiento térmico deficiente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 410

2. -DESCRIPCION :
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO DE 1-1/2"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 90,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de fabricación e instalación de tuberías de acero al carbono de 1-1/2" en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ELECTRODOS SOLDADURA AWS E-7018 Y E-6010	KG	0.5500	
SOPORTES DE COLGADO ABRAZADERAS Y CHUZO Ø 1.5" (1 1/2")	UND	0.3500	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	1.00	
EQUIPO DE OXICORTE COMPLETO CON MANOMETROS	1.00	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	2.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
TUBERO FABRICADOR DE TUBERIAS INDUSTRIALES	1.00	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	1.00	
MAESTRO SOLDADOR Y TUBERO	0.50	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 411

2. -DESCRIPCION :
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO DE 2"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 85,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de fabricación e instalación de tuberías de acero al carbono de 2" en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ELECTRODOS SOLDADURA AWS E-7018 Y E-6010	KG	**0.5500**	
SOPORTES DE COLGADO ABRAZADERAS Y CHUZO Ø 2"	UND	**0.3500**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	
EQUIPO DE OXICORTE COMPLETO CON MANOMETROS	**1.00**	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
TUBERO FABRICADOR DE TUBERIAS INDUSTRIALES	**1.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	
MAESTRO SOLDADOR Y TUBERO	**0.50**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 412

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERÍAS DE 3" DE DIÁMETRO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 230,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de suministro y transporte de tuberías de 3" de diámetro en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA ACERO CARBONO ASTM A106 SCH 40 Ø 3"	M	**1.05**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.35**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 413

2. -DESCRIPCION :
INSPECCIÓN CON LIQUIDO PENETRANTE

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 40,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de inspección con liquido penetrante, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
MATERIALES ACCESORIOS Y CONSUMIBLES MECANICOS	PZA	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 414

2. -DESCRIPCION :
PRUEBA HIDROSTÁTICA EN RED DE AGUA HELADA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de prueba hidrostática en red de agua helada, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
AGUA DULCE TRATADA CON BIOCIDA PARA PRUEBA HIDRAULICA	M3	**3.50**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
BOMBA DE PRUEBA HIDROSTATICA CON MANOMETROS CALIBRADOS	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
TUBERO FABRICADOR DE TUBERIAS INDUSTRIALES	**1.00**	
CAPORAL ESPECIALIZADO DE PLANTA	**0.50**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 415

2. -DESCRIPCION :
LIMPIEZA EN SISTEMA DE TUBERÍAS (FLUSHING)

3.- UNIDAD DE MEDIDA
SG
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, instalación y pruebas de limpieza en sistema de tuberías (flushing) en los recintos sanitarios y redes de servicio del proyecto, incluyendo tuberías, conexiones, sellos, llaves de paso, fijaciones y accesorios necesarios para un servicio continuo y eficiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Replanteo de puntos de acometida, descargas y ventilación conforme a los planos sanitarios.
2. Montaje y ensamble de tuberías y piezas empleando soldadura líquida para PVC o teflón en juntas roscadas de HG, respetando las pendientes mínimas hacia bajantes y colectores.
3. Fijación mecánica de piezas y aparatos a muro/piso con ramplus y pernos de acero inoxidable, sellado perimetral con silicona antihongos y realización de pruebas de presión.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación recta y empalmes a tope limpios y soldados. Soportes colgantes o abrazaderas fijadas cada 1.50 m como máximo. Presión de prueba hidrostática mínima de 100 psi mantenida durante 1 hora sin caída de manómetro ni goteos en juntas.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Prueba hidrostática a presión y prueba de hermeticidad y escorrentía sin fugas.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ELECTRODOS SOLDADURA AWS E-7018 Y E-6010	KG	**0.5500**	
SOPORTES DE COLGADO ABRAZADERAS Y CHUZO Ø 2"	UND	**0.3500**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	
EQUIPO DE OXICORTE COMPLETO CON MANOMETROS	**1.00**	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
TUBERO FABRICADOR DE TUBERIAS INDUSTRIALES	**1.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	
MAESTRO SOLDADOR Y TUBERO	**0.50**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con las Normas Sanitarias para Edificaciones de la República Bolivariana de Venezuela.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Suma Global (SG) debidamente instalada, probada y en servicio a satisfacción de la Inspección de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
La presencia de fugas, filtraciones, obstrucciones o piezas fisuradas implicará el rechazo inmediato de la partida hasta su sustitución total sin costo adicional para PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 416

2. -DESCRIPCION :
APLICACIÓN DE PINTURA SUPERFICIAL A TUBERÍAS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida abarca el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra especializada, equipos y andamios necesarios para la ejecución de aplicación de pintura superficial a tuberías, garantizando un acabado homogéneo, resistente y de alto valor estético según las especificaciones técnicas del proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Preparación de la superficie: limpieza profunda, retiro de polvo, grasas o partes sueltas, humedecimiento previo o aplicación de puente de adherencia/sellador antialcalino según corresponda.
2. Aplicación y colocación uniforme del material con las herramientas idóneas (llanas, palustras, rodillos o brochas), respetando los espesores de diseño y tiempos de secado entre manos.
3. Acabado final, perfilado de aristas, sellado de juntas y limpieza general de las superficies y áreas circundantes.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Uniformidad de color y textura, sin manchas, burbujas, corridas o goteras. Espesor de película de pintura según especificación del fabricante (±10%). Cobertura completa, sin transparencias que evidencien la superficie base. Bordes y esquinas bien definidos, sin derrames ni salpicaduras.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ELECTRODOS SOLDADURA AWS E-7018 Y E-6010	KG	**0.5500**	
SOPORTES DE COLGADO ABRAZADERAS Y CHUZO Ø 2"	UND	**0.3500**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MAQUINA DE SOLDAR DIESEL/ELECTRICA 300 A 400 AMP	**1.00**	
EQUIPO DE OXICORTE COMPLETO CON MANOMETROS	**1.00**	
CUERPO DE ANDAMIO TUBULAR TIPO CUPLOCK CON PLATAFORMA	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
TUBERO FABRICADOR DE TUBERIAS INDUSTRIALES	**1.00**	
SOLDADOR CALIFICADO 6G Y ESTRUCTURAL	**1.00**	
MAESTRO SOLDADOR Y TUBERO	**0.50**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento de las Normas COVENIN de acabados y especificaciones del fabricante.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se medirá y pagará por Metro (M) de superficie efectivamente terminada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA rechazará la obra si se observan desniveles, agrietamientos, cambios de tonalidad o fallas de adherencia respecto a las muestras aprobadas.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 417

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
SG
Cantidad:
1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, transporte, instalación, prueba y puesta en marcha del sistema hidroneumático, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
MATERIALES ACCESORIOS Y CONSUMIBLES MECANICOS	PZA	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Suma Global (SG) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 418

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COMUNICACIÓN F/UTP CAT 6A

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 2.000,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro e instalación de cable de comunicación f/utp cat 6a para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABLE RED UTP CAT 6A LSZH 4 PARES APANTALLADO	MTS	1.05	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 419

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE PISO CERRADO 42U

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro e instalación de rack de piso cerrado 42u, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
RACK COMUNICACIONES 42U CERRADO CON PDU Y VENTILACION	UND	**1.00**	
PERNO DE ANCLAJE EXPANSION HILTI 1/2 X 4-1/2 PULGADAS	UND	**4.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**2.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 420

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA PARA RACK

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro e instalación del sistema puesta a tierra para rack, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
BARRA DE TIERRA COBRE PARA RACK CON AISLADORES Y CABLE	UND	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES Y MULTIMETRO	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 421

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PATCH PANEL 24 PUERTOS 1U

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro e instalación de equipos patch panel 24 puertos 1u, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 6A MODULAR APANTALLADO	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
HERRAMIENTAS DE IMPACTO CRIMPING TOOL TESTER RED	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 422

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE BOBINA DE CABLE UPT NIVEL 6 PARA INTERIORES 305 M

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 24,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro de bobina de cable upt nivel 6 para interiores 305 m para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
BOBINA DE CABLE UTP CAT 6A LSZH 305 METROS	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.10**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 423

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE PATCH CORD DE RED 3 METROS, CAT6A LANPRO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 24,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro de patch cord de red 3 metros, cat6a lanpro, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PATCH CORD DE RED RJ45 CAT 6A 3 METROS	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES Y TESTER CERTIFICADOR	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**0.50**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 424

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE PATCH CORD DE RED CAT 6A 1 METRO, LANPRO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 24,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro de patch cord de red cat 6a 1 metro, lanpro, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
PATCH CORD DE RED RJ45 CAT 6A 1 METRO	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES Y TESTER CERTIFICADOR	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**0.50**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 425

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLÁSTICA EJECUTIVA DOS SALIDAS MINICOM CFPH2IW

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 50,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro e instalación de tapa plástica ejecutiva dos salidas minicom cfph2iw, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
FACEPLATE DOS SALIDAS RJ45	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
HERRAMIENTAS MENORES DE MONTAJE	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**0.50**	
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**0.50**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 426

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA PARA FACE PLATE SIEMON PANDUIT

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 50,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro e instalación de tapa ciega para face plate siemon panduit, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
FACEPLATE TAPA CIEGA	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES DE MONTAJE	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**0.50**	
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**0.50**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 427

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA CABLE Y FIBRA LJSL4-Y3

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PAQ
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro e instalación de etiquetas adhesivas para cable y fibra ljsl4-y3 para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ETIQUETAS ADHESIVAS PA	PAQ	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	0.50	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por PAQ (PAQ) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 428

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA PATCH PANDUIT CPPLF-5

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PAQ
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro e instalación de etiquetas adhesivas para patch panduit cpplf-5, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ETIQUETAS ADHESIVAS PA	PAQ	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**0.50**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por PAQ (PAQ) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 429

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE REGLETA ELÉCTRICA RACKEABLE PDU 8 TOMAS 120VAC

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro de regleta eléctrica rackeable pdu 8 tomas 120vac, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
REGLETA PDU HORIZONTAL RACKEABLE 8 TOMAS NEMA 5-15R	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
HERRAMIENTAS MENORES DE FIJACION	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 430

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE KIT DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA RACK

3.- UNIDAD DE MEDIDA
KIT
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro de kit de tornillos y tuercas para rack, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
SUMINISTRO DE KIT DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA RACK	KIT	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**0.50**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por KIT (KIT) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 431

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO CONECTOR ST-UPC

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 24,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro de pigtail de fibra óptica monomodo conector st-upc, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
SUMINISTRO DE PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO CON	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
MICROSCOPIO DE INSPECCION DE FIBRA OPTICA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**0.50**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 432

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO CONECTOR LC-UPC

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 24,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro de pigtail de fibra óptica monomodo conector lc-upc, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
SUMINISTRO DE PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO CON	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
MICROSCOPIO DE INSPECCION DE FIBRA OPTICA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**0.50**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 433

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA SM LC-UPC A LC-UPC DUPLEX 3 M

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 4,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro de patch cord de fibra óptica sm lc-upc a lc-upc duplex 3 m, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
SUMINISTRO DE PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA SM LC-UPC	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
MICROSCOPIO DE INSPECCION DE FIBRA OPTICA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**0.50**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 434

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA SM ST-UPC A LC-UPC DUPLEX 3 M

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 4,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro de patch cord de fibra óptica sm st-upc a lc-upc duplex 3 m, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO DE PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA SM ST-UPC	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MICROSCOPIO DE INSPECCION DE FIBRA OPTICA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**0.50**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 435

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE MANGA HORIZONTAL PARA EMPALME DE FIBRA ÓPTICA 48 HILOS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro de manga horizontal para empalme de fibra óptica 48 hilos, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
MANGA DE EMPALME HORIZONTAL DOMO 48 HILOS IP68	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
FUSIONADORA DE FIBRA OPTICA Y CERTIFICADOR OTDR	**0.50**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 436

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE MANGUITOS TERMOCONTRAIBLES PARA FUSIÓN DE FIBRA OPTICA 60 MM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 100,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro de manguitos termocontraibles para fusión de fibra optica 60 mm, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO DE MANGUITOS TERMOCONTRAIBLES PARA FUSI	UND	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	0.50	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 437

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE CINTA ADHESIVA DE HILO O TEIPE PLOMO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro de cinta adhesiva de hilo o teipe plomo, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
SUMINISTRO DE CINTA ADHESIVA DE HILO O TEIPE PLOMO	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**0.50**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 438

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE CINTA DE AMARRE PLASTICO (TIE WRAP) DE 20 CM (100 UND)

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PAQ
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro de cinta de amarre plastico (tie wrap) de 20 cm (100 und), cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO DE CINTA DE AMARRE PLASTICO (TIE WRAP)	PAQ	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**0.50**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por PAQ (PAQ) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 439

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE TOALLAS PARA LIMPIEZA DE FIBRA OPTICA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 280,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro de toallas para limpieza de fibra optica, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO DE TOALLAS PARA LIMPIEZA DE FIBRA OPTIC	UND	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	0.50	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 440

2. -DESCRIPCION :
TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS ARMADA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 60,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de tendido y conexionado de cable de fibra óptica monomodo 24 hilos armada para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABLE FIBRA OPTICA 24 HILOS MONOMODO ARMADA ANTIRATA	MTS	1.05	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 441

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES ESCALERA 300X100 MM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 300,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro, instalación y fijación de bandeja portacables escalera 300x100 mm para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
BANDEJA PORTACABLES TIPO ESCALERILLA ALUMINIO O ZINC	M	1.05	
VARILLAS ROSCADAS MORDAZAS Y SOPORTE TRAPECIO	JGO	0.5000	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 442

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TRAMO RECTO 300X100 MM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro, instalación y fijación de bandeja portacables tramo recto 300x100 mm para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE BANDEJA PORT	UND	1.00	
PERNOS DE UNION Y PLATINAS DE CONTINUIDAD TIERRA	JGO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 443

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE BANDEJA ESCALERA CURVA HORIZONTAL 90º 300X100 MM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, instalación y fijación de bandeja escalera curva horizontal 90º 300x100 mm, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE BANDEJA ESCA	UND	1.00	
PERNOS DE UNION Y PLATINAS DE CONTINUIDAD TIERRA	JGO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 444

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE BANDEJA ESCALERA TRAMO T 300X100 MM HD140300

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, instalación y fijación de bandeja escalera tramo t 300x100 mm hd140300, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE BANDEJA ESCA	UND	1.00	
PERNOS DE UNION Y PLATINAS DE CONTINUIDAD TIERRA	JGO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 445

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE BANDEJA ESCALERA CURVA VERTICAL EXTERNA 300X100 MM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad:
1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro, instalación y fijación de bandeja escalera curva vertical externa 300x100 mm, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE BANDEJA ESCA	UND	1.00	
PERNOS DE UNION Y PLATINAS DE CONTINUIDAD TIERRA	JGO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	1.00	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 446

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO DE BANDEJA PARA EMPALMES DE FIBRA OPTICA, 12 EMPALMES

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 5,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro de bandeja para empalmes de fibra optica, 12 empalmes, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
SUMINISTRO DE BANDEJA PARA EMPALMES DE FIBRA OPTIC	UND	**1.00**	
PERNOS DE UNION Y PLATINAS DE CONTINUIDAD TIERRA	JGO	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	**1.00**	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
MONTADOR ELECTRICOMECANICO	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 447

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN DE SELLOS CORTAFUEGOS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 4,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de instalación de sellos cortafuegos, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
MASILLA Y ALMOHADILLAS CORTAFUEGOS UL 3 HORAS HILTI/3M	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
PISTOLA DE CALAFATEO Y HERRAMIENTAS MENORES	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 448

2. -DESCRIPCION :
CONSTRUCCIÓN DE BANCADA PARA CUATRO TUBOS PVC DE 4" 50X70 CM

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 30,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de construcción de bancada para cuatro tubos pvc de 4" 50x70 cm para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA PVC ELECTRICIDAD CONDUIT PESADO 4 PULGADAS	M	**4.20**	
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 P/ENVOLV. BANCADA	M3	**0.3500**	
SEPARADORES PLASTICOS TIPO PEINE PARA 4 DUCTOS 4 PULG	UND	**0.8000**	
CINTA PLASTICA SENALIZACION PELIGRO BANCADA ELECT.	M	**1.05**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VIBRADOR DE CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA 5.5 HP	**1.00**	
HERRAMIENTAS MENORES PALAS REGLAS CARRETILLAS	**2.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
ALBAÑIL DE PRIMERA	**1.00**	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 449

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 3/4"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 150,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro e instalación de tubería emt de 3/4" para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Las tuberías deberán quedar perfectamente alineadas, niveladas o plomadas según su disposición, fijadas firmemente a la estructura de soporte. Se permitirá una tolerancia máxima en la desalineación de 2MM en tramos continuos. Las curvas no deberán presentar estrangulamientos ni deformaciones que impidan el libre paso de los conductores, sujeto a la aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA METALICA EMT 3/4 PULG CON CONEXIONES	M	1.05	
ABRAZADERAS UNISTRUT Y ACCESORIOS DE FIJACION	UND	0.5000	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
DOBLADORA HIDRAULICA DE TUBERIA CONDUIT Y EMT	1.00	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 450

2. -DESCRIPCION :
PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN DEL CABLE DE FIBRA OPTICA OTDR

3.- UNIDAD DE MEDIDA
SG
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de pruebas y certificación del cable de fibra optica otdr para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABLE FIBRA OPTICA 24 HILOS MONOMODO ARMADA ANTIRATA	MTS	1.05	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	2.00	
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Suma Global (SG) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 451

2. -DESCRIPCION :
PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN DEL CABLE F/UTP MEGADO Y CONTINUIDAD

3.- UNIDAD DE MEDIDA
PTO
Cantidad: 116,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de pruebas y certificación del cable f/utp megado y continuidad para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONSUMIBLES FORMATOS Y ETIQUETAS DE CERTIFICACION	PTO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CERTIFICADOR FLUKE NETWORKS DSX-8000 / OTDR FIBRA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Punto (PTO) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 452

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR INTELIGENTE TARJETA ISC LENEL ONGUARD

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro e instalación de controlador inteligente tarjeta isc lenel onguard, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONTROL DE ACCESO TARJETA LNL-1320 Y LECTORA HID	UND	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 453

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE INTERFAZ DE LECTORA DUAL LNL-1320

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 4,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro e instalación de módulo de interfaz de lectora dual lnl-1320, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONTROL DE ACCESO TARJETA LNL-1320 Y LECTORA HID	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 454

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECTORES DE TARJETAS DE PROXIMIDAD HID PROXPRO

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 8,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro e instalación de lectores de tarjetas de proximidad hid proxpro, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABLE RED UTP CAT 6A LSZH 4 PARES APANTALLADO	MTS	**1.05**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 455

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOS MAGNÉTICOS GE 1038

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 25,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro e instalación de contactos magnéticos ge 1038, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABLE RED UTP CAT 6A LSZH 4 PARES APANTALLADO	MTS	**1.05**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 456

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS ELECTROMÁGNETICAS 750 LBS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 4,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro e instalación de cerraduras electromágneticas 750 lbs, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Dimensiones de hojas y marcos dentro de ±2 mm respecto a plano. Holgura perimetral entre hoja y marco uniforme de 2 a 3 mm. Bisagras y cerraduras operativas, alineadas y seguras. Apertura y cierre suaves, sin roces ni desviaciones. Acabados lisos, uniformes y sin rayones o imperfecciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS ELECTROMÁGN	UND	**1.00**	
TORNILLERIA RAMPLUG Y ACCESORIOS DE ANCLAJE	UND	**4.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 457

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADOR DE EMERGENCIA LOCAL 975N

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 4,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro e instalación de pulsador de emergencia local 975n, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADOR DE EMERGENCIA	UND	**1.00**	
TORNILLERIA RAMPLUG Y ACCESORIOS DE ANCLAJE	UND	**4.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 458

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 3/4" PARA SISTEMAS SEGURIDAD

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 350,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro e instalación de tubería emt de 3/4" para sistemas seguridad para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Las tuberías deberán quedar perfectamente alineadas, niveladas o plomadas según su disposición, fijadas firmemente a la estructura de soporte. Se permitirá una tolerancia máxima en la desalineación de 2MM en tramos continuos. Las curvas no deberán presentar estrangulamientos ni deformaciones que impidan el libre paso de los conductores, sujeto a la aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA METALICA EMT 3/4 PULG CON CONEXIONES	M	1.05	
ABRAZADERAS UNISTRUT Y ACCESORIOS DE FIJACION	UND	0.5000	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
DOBLADORA HIDRAULICA DE TUBERIA CONDUIT Y EMT	1.00	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 459

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1" PARA SISTEMAS SEGURIDAD

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 300,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro e instalación de tubería emt de 1" para sistemas seguridad para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Las tuberías deberán quedar perfectamente alineadas, niveladas o plomadas según su disposición, fijadas firmemente a la estructura de soporte. Se permitirá una tolerancia máxima en la desalineación de 2MM en tramos continuos. Las curvas no deberán presentar estrangulamientos ni deformaciones que impidan el libre paso de los conductores, sujeto a la aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA METALICA EMT 1 PULG CON CONEXIONES	M	**1.05**	
ABRAZADERAS UNISTRUT Y ACCESORIOS DE FIJACION	UND	**0.5000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
DOBLADORA HIDRAULICA DE TUBERIA CONDUIT Y EMT	**1.00**	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 460

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 2" PARA SISTEMAS SEGURIDAD

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 500,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro e instalación de tubería emt de 2" para sistemas seguridad para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Las tuberías deberán quedar perfectamente alineadas, niveladas o plomadas según su disposición, fijadas firmemente a la estructura de soporte. Se permitirá una tolerancia máxima en la desalineación de 2MM en tramos continuos. Las curvas no deberán presentar estrangulamientos ni deformaciones que impidan el libre paso de los conductores, sujeto a la aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TUBERIA METALICA EMT 2 PULG CON CONEXIONES	M	**1.05**	
ABRAZADERAS UNISTRUT Y ACCESORIOS DE FIJACION	UND	**0.5000**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
DOBLADORA HIDRAULICA DE TUBERIA CONDUIT Y EMT	**1.00**	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
ELECTRICISTA DE PRIMERA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 461

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TENDIDO DEL CABLE DE CONTROL MULTIPAR 6 PARES BELDEN

3.- UNIDAD DE MEDIDA
M
Cantidad: 500,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de suministro y tendido del cable de control multipar 6 pares belden para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Continuidad eléctrica al 100% en todos los tramos. Resistencia de aislamiento superior a 50 Megaohmios con megóhmetro a 1000V DC. Caída de tensión máxima admisible no superior al 3% en alimentadores principales y 5% en circuitos ramales. Conductores enteros, peinados y sin empalmes en el interior de las canalizaciones.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CABLE DE CONTROL MULTIPAR 6 PARES CALIBRE 22 BELDEN	M	1.05	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	1.00	
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Metro (M) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 462

2. -DESCRIPCION :
PRUEBA Y CERTIFICACION DE LAZO DEL SISTEMA CONTROL ACCESO SCA

3.- UNIDAD DE MEDIDA
LZO
Cantidad: 49,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de prueba y certificacion de lazo del sistema control acceso sca, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONSUMIBLES FORMATOS Y ETIQUETAS DE CERTIFICACION	PTO	1.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CERTIFICADOR FLUKE NETWORKS DSX-8000 / OTDR FIBRA	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por LZO (LZO) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 463

2. -DESCRIPCION :
CÁMARA DE RED BALA VARIFOCAL MOTORIZADA WDR 4K PARA EXTERIORES DS-2CD2683G1-IZS

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 5,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de cámara de red bala varifocal motorizada wdr 4k para exteriores ds-2cd2683g1-izs, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CAMARA SEGURIDAD BALA 4K WDR IK10 VISION NOCTURNA	UND	**1.00**	
CONECTORES RJ45 CAT 6A Y ACCESORIOS DE MONTAJE	PZA	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	**1.00**	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 464

2. -DESCRIPCION :
CÁMARA DE VIDEO TIPO DOMO, PTZ, PARA USO EXTERIOR DARKFIGHTER 25X

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 3,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de cámara de video tipo domo, ptz, para uso exterior darkfighter 25x, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CAMARA SEGURIDAD BALA 4K WDR IK10 VISION NOCTURNA	UND	**1.00**	
CONECTORES RJ45 CAT 6A Y ACCESORIOS DE MONTAJE	PZA	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DIELECTRICA	**1.00**	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**1.00**	
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 465

2. -DESCRIPCION :
TRANSMISOR DE VIDEO 16 CANALES FIBRA OPTICA MPEG-4

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de transmisor de video 16 canales fibra optica mpeg-4, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CABLE FIBRA OPTICA 24 HILOS MONOMODO ARMADA ANTIRATA	MTS	**1.05**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CINTA PASACABLES CON CARCAZA 100 FT	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 466

2. -DESCRIPCION :
SWITCH POE INTELIGENTE GIGABIT DE 16 PUERTOS HIKVISION

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de switch poe inteligente gigabit de 16 puertos hikvision, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
SWITCH POE INTELIGENTE GIGABIT DE 16 PUERTOS HIKVI	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
HERRAMIENTAS MENORES Y ANALIZADOR DE RED	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 467

2. -DESCRIPCION :
RACK O BASTIDOR DE COMUNICACION MODULAR 19"

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de rack o bastidor de comunicacion modular 19", cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
RACK COMUNICACIONES 42U CERRADO CON PDU Y VENTILACION	UND	**1.00**	
PERNO DE ANCLAJE EXPANSION HILTI 1/2 X 4-1/2 PULGADAS	UND	**4.00**	

9.- DESPERDICIO: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: 5%**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE GENERAL DE CONSTRUCCION	**1.00**	
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**2.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS	SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.	PROCESO Nº: 1300409453 **1. PARTIDA Nº: 468**

2. -DESCRIPCION :
MÓDULO SFP HIKVISION 1.25G MONOMODO LC

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad:
4,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de módulo sfp hikvision 1.25g monomodo lc, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
MÓDULO SFP HIKVISION 1.25G MONOMODO LC	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES Y ANALIZADOR DE RED	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 469

2. -DESCRIPCION :
DISCO DURO PARA VIDEO VIGILANCIA 8TB WD PURPLE

3.- UNIDAD DE MEDIDA
UND
Cantidad: 2,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de disco duro para video vigilancia 8tb wd purple, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
DISCO DURO PARA VIDEO VIGILANCIA 8TB WD PURPLE	UND	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES Y ANALIZADOR DE RED	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Unidad (UND) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 470

2. -DESCRIPCION :
REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLE LABORATORIO QUIMICO CARDON

3.- UNIDAD DE MEDIDA
HH
Cantidad:
3.600,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de revisión, actualización y/o elaboración de ingeniería de detalle laboratorio quimico cardon, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
MATERIALES DE OFICINA PLANOS COPIAS Y PAPELERIA TECNICA	PZA	0.1000	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
ESTACION DE TRABAJO COMPUTACIONAL LICENCIAS CAD/BIM	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAPORAL ESPECIALIZADO DE PLANTA	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por HH (HH) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 471

2. -DESCRIPCION :
SERVICIOS PROFESIONALES MULTIDISCIPLINARIOS DE INGENIERÍA, ASEGURAMIENTO CALIDAD Y SUPERVISIÓN

3.- UNIDAD DE MEDIDA
HH
Cantidad:
13.440,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de servicios profesionales multidisciplinarios de ingeniería, aseguramiento calidad y supervisión, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
MATERIALES DE OFICINA PLANOS COPIAS Y PAPELERIA TECNICA	PZA	**0.1000**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
ESTACION DE TRABAJO COMPUTACIONAL LICENCIAS CAD/BIM	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CAPORAL ESPECIALIZADO DE PLANTA	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por HH (HH) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 472

2. -DESCRIPCION :
SERVICIOS INTEGRALES PARA EL LEVANTAMIENTO EN SITIO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PLANOS AS-BUILT

3.- UNIDAD DE MEDIDA
SG
Cantidad:
1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de servicios integrales para el levantamiento en sitio, elaboración y entrega de planos as-built, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
PLOTEO DE PLANOS EN PAPEL BOND Y VEGETAL CARPETAS Y USB	JGO	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA Y PLOTTER DE IMPRESION	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
MAESTRO DE OBRA GENERAL	**2.00**	
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Suma Global (SG) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 473

2. -DESCRIPCION :
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES REQUERIDOS PARA EL SISTEMA DE GASES INDUSTRIALES

3.- UNIDAD DE MEDIDA
SG
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de suministro y transporte de materiales requeridos para el sistema de gases industriales, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
MANIFOLD REGULADORES Y ACCESORIOS GASES ALTA PUREZA	JGO	**1.00**	
VALVULAS AGUJA REGULADORES 2DA ETAPA Y PANELES PURGA	JGO	**1.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION 350 O 750 DE PLATAFORMA TRANSPORTE	**0.50**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
AUXILIAR DE DEPOSITO Y ALMACEN	**1.00**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Suma Global (SG) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 474

2. -DESCRIPCION :
INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE GASES INDUSTRIALES

3.- UNIDAD DE MEDIDA
SG
Cantidad: 1,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de instalación, prueba y puesta en marcha del sistema de gases industriales, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SOPORTERIA INOXIDABLE UNISTRUT ABRAZADERAS Y ANCLAJES	JGO	**1.00**	
CILINDRO NITROGENO Y HELIO PARA PRUEBAS HERMETICIDAD	PZA	**2.00**	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
DOBLADORA HIDRAULICA DE TUBERIA CONDUIT Y EMT	**1.00**	
JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES MECANICAS Y LLAVES	**2.00**	
TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL Y BROCAS WIDIA	**1.00**	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO DE PRIMERA	**2.00**	
INSTRUMENTISTA Y TECNICO EN TELECOM	**2.00**	
CAPORAL ESPECIALIZADO DE PLANTA	**0.50**	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Suma Global (SG) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 475

2. -DESCRIPCION :
ASISTENCIA AL ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA. APOYO ANTES, DURANTE Y POSTERIOR

3.- UNIDAD DE MEDIDA
H-H
Cantidad: 320,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Comprende el suministro, transporte, montaje, conexionado y pruebas operativas de asistencia al arranque y puesta en marcha. apoyo antes, durante y posterior para las instalaciones eléctricas de la edificación, incluyendo todos los accesorios de fijación, terminales, cinta aislante y materiales fortuitos para su correcta operatividad.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Verificación previa de canalizaciones, ductos y cajas de paso para constatar que se encuentren libres de humedad y obstrucciones.
2. Instalación de tuberías, cajas y conductores utilizando guías y lubricantes dieléctricos, asegurando el peinado y codificación de fases según el Código Eléctrico Nacional.
3. Fijación firme de equipos y mecanismos, conexionado a borneras, ajuste de torque y ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento bajo carga.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **Pruebas de continuidad, megado de aislamiento y medición de voltaje/corriente bajo carga.**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CONSUMIBLES PROTOCOLOS Y FORMATOS DE COMISIONAMIENTO	PZA	0.1000	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
VOLTIAMPERIMETRO ANALOGO SK-7100 600V	1.00	
TERRUGOMETRO Y MEGGER MEDIDOR AISLAMIENTO ELECTRICO	0.50	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAPORAL ESPECIALIZADO DE PLANTA	1.00	

12.- PLANOS: **[X] APLICA** **[ ] NO APLICA** **Nº DE PLANO: SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: Cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200) y normas técnicas de PDVSA.

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por H-H (H-H) de elemento instalado, probado y energizado en perfecto estado de funcionamiento, previa aprobación del Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
No se aceptarán conductores con aislamiento dañado, empalmes dentro de tuberías, falta de rotulación o equipos que presenten sobrecalentamiento o disparo de protecciones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

División Barinas		

PDVSA
DEP LOS LLANOS

SOLPED: 1300409453. ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Nro. 1, 4, 5 Y 7 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISION BARINAS, DIRECCION EJECUTIVA DE PRODUCCION LOS LLANOS.. PAQ. "C" EDIFICIO 5.

PROCESO Nº: 1300409453

1. PARTIDA Nº: 476

2. -DESCRIPCION :
ALQUILER DE VEHICULO PICK UP (4X2 DOBLE CABINA), AÑO 2021 EN ADELANTE, SIN CHOFER CON COMBUSTIBLE

3.- UNIDAD DE MEDIDA
DIA
Cantidad:
240,00

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO: Esta partida comprende todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para la ejecución cabal de alquiler de vehiculo pick up (4x2 doble cabina), año 2021 en adelante, sin chofer con combustible, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y lineamientos de la Inspección de PDVSA.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Se realizará la inspección preliminar y replanteo de las áreas a intervenir en coordinación con el Ingeniero Inspector.
2. Se procederá a la ejecución de la actividad con el personal calificado y equipos adecuados, aplicando las mejores prácticas constructivas y de seguridad SIHO.
3. Concluida la actividad se realizará la verificación dimensional, pruebas de funcionamiento y limpieza general del sitio de trabajo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION: Alineación, verticalidad y niveles dentro de tolerancias estándar de construcción (±2 mm cada 2 metros lineales). Acabado homogéneo, firme y limpio, conforme a las especificaciones del fabricante y aprobación de la Inspección de PDVSA.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
COMBUSTIBLE GASOLINA Y LUBRICANTES OPERACION DIARIA	L	25.00	

9.- DESPERDICIO: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **MAXIMO PERMITIDO: N/A**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMIONETA PICK-UP 4X2 DOBLE CABINA RECIENTE	1.00	

11.- MANO DE OBRA:	Cantidad	OBSERVACIONES
CHOFER DE PRIMERA CAMION VOLTEO Y 350	1.00	

12.- PLANOS: **[ ] APLICA** **[X] NO APLICA** **Nº DE PLANO: NO APLICA**

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Esta partida se pagará por Día (DIA) de partida totalmente ejecutada y aceptada a satisfacción por el Ingeniero Inspector de PDVSA.

15.- NO CONFORMIDAD:
PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
HABILITACIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS DIVISIÓN BARINAS División Barinas	JUANA SÁNCHEZ Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	KEVIN CONTRERAS Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos