



0139 - VILA ESPERANCA -
_FULL - VAREJO



Por: Flavio Alves (flavio.alves@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 26/07/2024 10:27

Empresa responsável

Nome	Connect Infraestrutura
------	------------------------




Cliente

Nome	BANCO ITAÚ
------	------------

Local

Nome	0139 - VILA ESPERANCA - FULL - VAREJO
Endereço	Av. Amador Bueno da Veiga, 1973 - Penha de França, São Paulo - SP, Brasil

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
LTS Vanessa	26/07/2024	26/07/2024
FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA	FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA	FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA
		
Agência 0139 - Vila Esperança	Agência 0139 - Vila Esperança	Agência 0139 - Vila Esperança

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA	FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL	FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL
3		
FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL	FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL	FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL
		
Acesso a Casa de Máquinas	Casa de Máquinas	Casa de Máquinas

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Gerado no Produtivo 26/07/2024 09:45:26

Central Remota

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



Gerado no Produtivo 26/07/2024 09:46:02

Central Remota

LOCAL DO CONTROLADOR 1

Casa de maquinas

TAG DO CONTROLADOR 1

Não há tag

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo 26/07/2024 09:49:47

Controlador 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo 26/07/2024 09:49:57

Display Controlador 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo 26/07/2024 09:51:22

Controlador 1

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



Gerado no Produtivo 26/07/2024 09:52:45

Não há tag

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



Gerado no Produtivo 26/07/2024 09:52:53

Não há tag

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



Gerado no Produtivo 26/07/2024 09:53:03

Não há tag

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Gerado no Produtivo 26/07/2024 09:53:45

Etiqueta fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Gerado no Produtivo 26/07/2024 09:54:16

BI386290

LOCAL DO CONTROLADOR 2

Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 2

Não há tag

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)

Gerado no Produtivo 26/07/2024 09:55:09

Controlador 2

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)

Gerado no Produtivo 26/07/2024 09:55:20

Display Controlador 2

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)

Gerado no Produtivo 26/07/2024 09:56:01

Controlador 2

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2

Gerado no Produtivo 26/07/2024 09:56:55

Não há tag

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2

Gerado no Produtivo 26/07/2024 09:57:03

Não há tag

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2

Gerado no Produtivo 26/07/2024 09:57:16

Não há tag

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC

Gerado no Produtivo 26/07/2024 09:57:44

Etiqueta fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC

Gerado no Produtivo 26/07/2024 09:57:54

BI368289

SALA ELETRICA




FOTO DA SALA ELETRICA



Acesso a cabine primária

FOTO DA SALA ELETRICA



Cabine primária

FOTO DA SALA ELETRICA



Cabine primária

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



Medidor QGBT

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



Medidor QGBT

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



Não há tag

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



Não há tag

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



Não há tag

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

Não há tag

SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



Gerado no Produtivo 26/07/2024 10:29:04

Acesso a Sala online


FOTO DA SALA ONLINE



Gerado no Produtivo 26/07/2024 10:29:43

Sala online

FOTO DA SALA ONLINE



Gerado no Produtivo 26/07/2024 10:30:32

Sala online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo 26/07/2024 10:32:06

Controlador 3

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo 26/07/2024 10:32:25

Display Controlador 3

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo 26/07/2024 10:33:57

Controlador 3

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Gerado no Produtivo 26/07/2024 10:33:18

Tag Controlador 3

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
NOBREAK END,15

FOTO GERAL DO NOBREAK



Nobreak Engtron

FOTO GERAL DO NOBREAK



Display Nobreak Engtron

FOTO GERAL DO NOBREAK



TC Nobreak

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



Etiqueta fabricante

FOTO DA TAG DO NOBREAK




Não há patrimônio

FOTO DA TAG DO NOBREAK



Não há patrimônio

FOTO DA TAG DO NOBREAK



Não há patrimônio

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
Caixas e TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



Caixas

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



TAE

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

Backoffice

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



Backoffice

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



Central Remota 1 - Cabo log conectado

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



Central Remota 2 - Cabo log conectado

LOG

LOG REALIZADO

[illegible]INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO[illegible]

Entrada	Descrição	Unidade
DI1	Entrada de Emergência	V
DI2	Entrada de Alarme	V
DI3	Entrada de Manutenção	V
DI4	Entrada de Manutenção	V
DI5	Entrada de Manutenção	V
DI6	Entrada de Manutenção	V
DI7	Entrada de Manutenção	V
DI8	Entrada de Manutenção	V
DI9	Entrada de Manutenção	V
DI10	Entrada de Manutenção	No

Tecla F23: Habilita seleção de campo

Tecla F24: Executa a seleção e grava os valores editados

Gerado no ProData

26/07/2024 11:16:58

Central Remota 1 - Entradas digitais

Menu Cad. Cons. Consulta Relatório de Log

Tela	Descrição	Arquivo
Tela 1	descricao1	arquivo1_arquivo2
Tela 2	descricao2	n/a
Tela 3	descricao3	n/a
Tela 4	descricao4	n/a
Tela 5	descricao5	n/a
Tela 6	descricao6	n/a
Tela 7	descricao7	n/a
Tela 8	descricao8	n/a

26/07/2024 11:17:08

[illegible]

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Central Remota 1

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO




Central Remota 2

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



Central Remota 1 - Bateria antiga instalada

FOTO DA TROCA DAS BATERIA




Central Remota 2 - Bateria antiga instalada

FOTO DA BATERIA NOVA



Central Remota 1 - Bateria nova

FOTO DA BATERIA NOVA



Central Remota 2 - Bateria nova

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



Central Remota 1 - Bateria nova instalada

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



Central Remota 1 - Chip antigo instalado

FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP ANTIGO



Central Remota 2 - Chip antigo instalado

FOTO DO CHIP NOVO



Central Remota 1 - Chip novo

FOTO DO CHIP NOVO



Central Remota 2 - Chip novo

IMEI DO CHIP

R1 - 89551808100576512485 - R2 - 89551808100576512477

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



Central Remota 1 - Chip novo instalado

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



Central Remota 2 - Chip novo instalado

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



Central Remota 1 - Cabo atualização FW conectado

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)




Central Remota 2 - Cabo atualização FW conectado

SITUAÇÃO FIRMWARE


FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE




Central Remota 1 - Atualização FW em andamento

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE




Central Remota 1 - Atualização FW concluída

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE



Central Remota 2 - Atualização FW em andamento

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE




Central Remota 2 - Atualização FW concluída

FOTO DO TC (FIRMWARE)



Central Remota 1 - TC cabo atualização FW ativo

FOTO DO TC (FIRMWARE)



Central Remota 2 - TC cabo atualização FW ativo

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



Central Remota 1 - Cabo RJ455 conectado

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



Central Remota 2 - Cabo RJ455 conectado


CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Q 0139 X				
Nome ↑	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
0139_1_no_00	Remota Full	30/07/2024, 17:24:21	Ativo	OK
0139_1_no_12	Maquina 01	30/07/2024, 17:24:21	Ativo	OK
0139_1_no_13	Maquina 02	30/07/2024, 17:24:21	Ativo	OK
0139_1_no_15	Sala Online	30/07/2024, 17:24:21	Ativo	Falha
0139_2_no_00	Remota Light	30/07/2024, 17:19:30	Ativo	OK
0139_2_no_10	QGBT	30/07/2024, 17:19:30	Ativo	OK
Retina - Dispositivos ativos				

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2

Agências - Mapa



Retina - Agência ativa

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

- Agência 0139
- 1 - Hidromêtro (Foto 1)
- 2 - Após realizada atualização do teclado bypass, acionamos o sistema com o código e não partiu nenhum compressor

FOTOS COMPLEMENTARES



Foto 1

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Flavio Alves

DOCUMENTO RG

22864790-3

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-23.5214516, -46.526724 (-23.5214516; -46.526724)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

26/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL

Vanessa Marluce

MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL

007642499

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

26/07/2024