

BANCO ITAU > 572 - Taboao da Serra - Light - Varejo



Por: Danilo Lúcio (danilo.lucio@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 20/09/2024 07:52

Empresa responsável	
Nome Connect Infraestrutura	
Cliente	
Nome BANCO ITAÚ	
Local	
Nome BANCO ITAU > 572 - Taboao da Serra - Light - Varejo	Endereço R DO TESOURO 188, TABOAO DA SERRA
Informações adicionais	

DADOS DO CLIENTE

 NOME DO GERENTE
 DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO
 DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

 LTS Jessica Vieira
 31/07/2024
 31/07/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA







AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Sala de máquinas (Mesanino)

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Sa**l**a de máquinas (Mesanino)

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Sala de máquinas (Mesanino)

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo





Remota 1 (CPU fora do padrão)

LOCAL DO CONTROLADOR 1 Sala da máquinas (mesanino) TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ.01 END.12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Controlador Máquina 1

Controlador Máquina 1

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



B**I**372717

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo TAG DO CONTROLADOR 2

Não ha tag

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)







31/07/2024 11:45

Controlador Máquina 2



Controlador Máquina 2

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2 31/07/2024 11:47:46

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI382720

LOCAL DO CONTROLADOR 3

Q LUZ TER (Backoffice)

TAG DO CONTROLADOR 3

QL. END.15

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



Controlador iluminação



Controlador iluminação



FOTO TAG DO CONTROLADOR 3





SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



Sala Elétrica (Estacionamento)

FOTO DA SALA ELETRICA



Sala Elétrica (Estacionamento)

FOTO DA SALA ELETRICA



Sala Elétrica (Estacionamento)

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



CE8020

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



Quadro

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



Quadro



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



CE8020

Não há tag

Não há tag

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

Não há tag

SALA ONLINE



Sala Online (mesanino)

FOTO DA SALA ONLINE



Sala Online (mesanino)

FOTO DA SALA ONLINE



Sala Online (mesanino)

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE



Controlador de temperatura Analógico

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Não há tag



Não há tag

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE

FOTO GERAL DO NOBREAK



No Break

FOTO GERAL DO NOBREAK



Visor No Break

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



Etiqueta No Break



FOTO DA TAG DO NOBREAK



Não há tag



Não há tag

FOTO DA TAG DO NOBREAK

Etiqueta 2 No Break



Não há tag

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

Backoffice

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2 Espera caixas

Connect Infraestrutura

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2 31/07/2024 12:20:0

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO





OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Agência possui CPU de configuração fora do padrão, impossibilitando a atualização do firmware, relatório fotográfico foi preenchido com os campos que não fazem parte das rotinas de firmware, log, e troca de bateria/chip.

Sala online com controladora manual

NoBreak sem Tag de patrimônio.

Sala elétrica no subsolo, gaiola sem cadeado ou tranca, foi informado aos gerentes.

Medidor de energia 8020 sem tag, montado direto no quadro sem caixa.

Quadro de iluminação possui uma controladora.

FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Alberto Teofilo	DOCUMENTO RG 382865303	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS -23.6084189, -46.7547442 (-23.6084189; -46.7547442)		
DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 31/07/2024		
CLIENTE		
NOME DO RESPONSÁVEL LTS Jessica Vieira	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 987286691	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA 31/07/2024