

SENER	PADRÃO DE ESCADAS E CORRIMÃOS	Nº DES. PADRÃO PEC-300-2	
DESENHO PADRÃO	GRELHAS PARA CANALETAS	EMISSÃO INICIAL 12/12/2017	FOLHA 2/3
	GRADE SOLDADA MALHA 35x105 - AÇO CARBONO	DATA REV. 12/12/2017	REV. 0





VISTA A-A

	SEÇÃO BARRA PORTANTE		MALHA		COMPR.	CARGA tf/m²	VÃO (DISTÂNCIA ENTRE APOIOS) LARGURA DO PAINEL (E)										PESO
	A	B	C	D	L		300 350	400 450	500 550	600 650	700 750	800 850	900 950	1000 1050	1200 1250	1500 1550	Kg/m²
1	25	3	35	105	1000	q	12,58	7,08	4,53	3,14	2,13	1,77	1,3	0,95	0,55	0,28	23
2	30	3	35	105	1000	q	18,11	10,19	6,52	4,53	3,33	2,55	2,01	1,63	0,95	0,49	26
3	40	4	35	105	1000	q	40,33	22,69	14,52	10,08	7,41	5,67	4,48	3,63	2,52	1,45	42

q. CARGA DISTRIBUÍDA.

NOTAS:

1. TODAS AS DIMENSÃES ESTÃO EM MILÍMETRO, EXCETO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
2. GRADE TIPO-1 & 2 P/ ÁREAS C/ TRÁFEGO LEVE E TIPO-3 P/ ÁREAS C/ TRÁFEGO PESADO.
3. CONSIDERAR ÁREAS C/ TRÁFEGO PESADO SOMENTE AS TRAVESSIAS DE RUAS E ÁREAS DE ESTOCAGEM, ONDE EXISTE PRESENÇA CONSTANTE DE VEÍCULOS.
4. COMPRIMENTO DE PAINEL RECOMENDADO (L) 1000.
5. MATERIAL: AÇO ASTM A36 - ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO.

© SENER SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO SÃO CONFIDENCIAIS E RESTRITAS, E DEVEM SER UTILIZADAS SOMENTE PARA FINS ESTABELECIDOS NO DOCUMENTO. MODIFICAÇÃO, EXPLORAÇÃO, REPRODUÇÃO, COMUNICAÇÃO A QUALQUER TERCEIRO, DIFUSÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE TODO OU QUALQUER PARTE DO O DOCUMENTO NÃO É PERMITIDO SEM O CONSENTIMENTO PRÉVIO DO ESCRITÓRIO SENER SETEPLA ENGENHARIA E SISTEMAS, S.A. EM SITUAÇÃO DE NÃO HAVER QUALQUER RETORNO À ALGUMA SOLICITAÇÃO, EM HIPÓTESE ALGUMA EXISTE A LIBERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO OU USO DA INFORMAÇÃO.