SENER	PADRÃO DE ESCADAS E CORRIMÃOS	Nº DES. PADRÃO PEC-001	
DESENHO PADRÃO	ENGENHARIA, INSTRUÇÕES PARA TOLERÂNCIAS	EMISSÃO INICIAL 12/12/2017	FOLHA 1/1
	PARA TRILHOS E CAMINHOS DE ROLAMENTO	DATA REV. 12/12/2017	REV. 0

GERAL :

ESTAS TOLERÂNCIAS DEVERÃO SER OBEDECIDAS NO CASO DE NÃO HAVER ESTAS INFORMAÇÕES NOS DESENHOS E ESPECIFICAÇÕES DE CONCRETO OU EM DESENHOS DE EQUIPAMENTOS DE FORNECEDORES.

ITEM	TOLERÂNCIA
1- TOLERÂNCIAS DE MONTAGEM DA PONTE	
- DIFERENÇA DE NÍVEL ENTRE OS 2 TRILHOS EM VISTA TRANSVERSAL	
. NO APOIO NAS COLUNAS	15 mm
. NO VÃO ENTRE AS COLUNAS	20mm
- DIFERENÇA ENTRE DOIS 2 APOIOS SUCESSIVOS EM COLUNAS COM ESPAÇAMENTO, L:	±50mm
. L ≤ 10 m	10mm
. L ≥ 10 m	1/1000 de L porém ≤ 15 m
- DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE A LINHA DE CENTRO DO PAR DE TRILHOS	10mm
- DIFERENÇA DE NÍVEL DO MESMO TRILHO NA JUNTA DE DILATAÇÃO	2mm
- DIFERENÇA DE NÍVEL EM 2 PONTOS DO MESMO TRILHO COM 40m DE AFASTAMENTO ENTRE ELES	± 10mm
.PORÉM P/ 2 PONTOS NÃO MAIS QUE 8 M DE AFASTAMENTO	± 4mm
. PORÉM P/ 2 PONTOS NÃO MAIS QUE 3m DE AFASTAMENTO	± 2mm

© SENER, SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO SÃO CONFIDENCIAIS E RESTRITAS, E DEVEM SER UTILIZADAS SOMENTE PARA FINS ESTABELECIDOS NO DOCUMENTO. MODIFICAÇÃO, EXPLORAÇÃO, REPRODUÇÃO, COMUNICAÇÃO A QUALQUER TERCEIRO, DIFUSÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE TODO OU QUALQUER PARTE DO O DOCUMENTO NÃO É PERMITIDO SEM O CONSENTIMENTO PRÉVIO DO ESCRITÓRIO SENER SETEPLA ENGENHARIA E SISTEMAS, S.A. EM SITUAÇÃO DE NÃO HAVER QUALQUER RETORNO À ALGUMA SOLICITAÇÃO, EM HIPÓTESE ALGUMA EXISTE A LIBERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO OU USO DA INFORMAÇÃO.