

INSPECTOR: LUIS ENRIQUE OYANGUREN GIRON
AREA: OFICINAS, ALMACEN, PLANTA
LOCAL: FABRICA TACNA

FECHA: ____ / ____ / ____

CODIGO DOC: 2016-001-001

COD	DESCRIPCION	SERIE	RECARGA	UBICACION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	ACCIONES CORRECTIVAS	OBSERVACIONES
1	SECOIN PQS ABC // DE: 4 KG	SEC42012	20/04/2016	ZONA XXXX															
2	SECOIN PQS ABC // DE: 12 KG	SEC122016	20/03/2016	OFICINAS LIMA															

INSPECTOR

SUPERVISOR

LEYENDA - DETALLE DE ITEMS	
COD	DESCRIPCION
1	¿EL EXTINTOR ESTA NUMERADO?
2	¿CUENTA CON SU STICKER DE INSPECCION MENSUAL?
3	¿TIENE UN PICTOGRAMA DE CLASE DE FUEGO?
4	¿NO HA SOBREPASADO LA FECHA DE VENCIMIENTO?
5	¿TIENE EL PASADOR DE SEGURIDAD?
6	¿TIENE PRECINTO DE SEGURIDAD?
7	¿LA MARCA EN EL MANÓMETRO ESTA DENTRO DE LO PERMITIDO?
8	¿LA MANIJA DE ACARREO ESTA EN BUEN ESTADO?
9	¿LA MANGUERA ESTA LIMPIA Y EN BUEN ESTADO?
10	¿LA BOQUILLA O TOBERA ESTA LIMPIA Y SIN OBSTRUCCION?
11	¿EL SUJETADOR DE MANGUERA ESTA EN BUENAS CONDICIONES?
12	¿EL CILINDRO ESTA LIMPIO, SIN ABOLLADURAS, NI RAJADURAS?
13	¿EL LUGAR DONDE SE UBICA EL EXTINTOR ESTA LIBRE DE OBSTÁCULOS?