

立项申请表

生效时间: 18-01-01

文件编号: JL-WX-48

服务中心名称	罗湖金岸	立项名称	更换消防阀门
预算金额	1350 元	立项日期	2019.3.27
联系人	刘志伟	联系电话	8338931
立项内容	一栋裙楼有一处消防栓阀门因年久生锈, 在消防检测时, 发现无法正常阀门关闭, 造成严重漏水, 经广东检安消防工程维保公司报价更换阀门费用 1350 元。		
业委会意见	<p>同意立项</p> <p>业委会签字 (盖章):  倪伟 2019.4.25</p>		
项目负责人意见	<p>情况属实, 同意立项</p> <p>项目负责人签字: 刘志伟 2019.4.25</p>		
运营品质部意见	主管负责人	<p>现场核实情况属实</p> <p>主管负责人签字: </p>	
	运营总监	<p>运营签字:</p>	
分管领导审批意见	<p></p> <p>分管领导签字: </p>		