

立项申请表

生效时间: 18-01-01

文件编号: JL-WX-48

服务中心名称	罗湖金岸	立项名称	电梯机房空调维修																								
预算金额	4500 元	立项日期	2019.3.27																								
联系人	刘志伟	联系电话	8338931																								
立项内容	<p>一电梯机房控制柜在工作时会散发热量, 温度过高会造成电子板工作异常或损坏, 为了保证机房内温度正常 (5-40 度), 经专业公司对机房 6 台空调检查, 全部无法正常启用, 详细故障即修复报价如下:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>位置</th> <th>数量</th> <th>故障</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一栋机房</td> <td>2</td> <td>修复、清洗、加雪种、一台换 5 米铜管</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>二栋机房</td> <td>2</td> <td>加雪种、购买内挂机 2 台</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>三栋机房</td> <td>2</td> <td>修复、清洗、加雪种、一台换 5 米铜管、一台循环泵</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>高空作业</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td colspan="2">合计费用</td> <td>4500 元</td> </tr> </tbody> </table>			序号	位置	数量	故障	1	一栋机房	2	修复、清洗、加雪种、一台换 5 米铜管	2	二栋机房	2	加雪种、购买内挂机 2 台	3	三栋机房	2	修复、清洗、加雪种、一台换 5 米铜管、一台循环泵	4	高空作业	1		5	合计费用		4500 元
序号	位置	数量	故障																								
1	一栋机房	2	修复、清洗、加雪种、一台换 5 米铜管																								
2	二栋机房	2	加雪种、购买内挂机 2 台																								
3	三栋机房	2	修复、清洗、加雪种、一台换 5 米铜管、一台循环泵																								
4	高空作业	1																									
5	合计费用		4500 元																								
业委会意见	<p>同意立项</p> <p>业委会签字(盖章): 傅代芳</p>																										
项目负责人意见	<p>情况属实, 同意立项.</p> <p>项目负责人签字: 刘志伟</p>																										
运营品质部意见	主管负责人	<p>情况属实 情况属实</p> <p>主管负责人签字: 李秋峰</p>																									