

Dependências	Dimensões		Potência de iluminação (VA)	Tomadas de uso geral (TUGs)		Tomadas de uso específico (TUEs)		
	Área (m²)	Perímetro (m)		Quant.	Potência (VA)	Discriminação	Potência (W)	FP (ind)
Copa	1.95	5.60	100	2	1200	1 x forno de microondas	2200	0.85
Depósito	8.06	11.80	100	3	300			
Escadas	10.55	14.16	200	2	200			
Externo			200					
Hall de saída	3.36	7.86	100	1	100			
Hall da portaria	12.48	18.42	200	4	400			
Medição	11.55	14.56	160	3	300			
Portaria	2.26	6.64	100	3	300			
Salão de festas	66.49	39.07	1200	9	900	5 x ar-condicionado (12 mil BTU/h)	7250	0.85
Vestiário	3.21	7.54	100	1	100			
WC	1.40	5.00	100	1	600			
WC Fem.	4.19	9.15	120	1	600			
WC Masc.	4.23	10.27	120	1	600			
Hall de entrada	3.41	7.67	1000	10	1000			
Hall de saída	3.36	7.86	1000	10	1000			
Escadas	10.55	14.16	2000	20	2000			
TOTAL	129.75	-	2800	31	9600		9450	