

# NOTICE D'INSTALLATION - Disjoncteur tétrapolaire 40 A courbe C

Référence produit : REF-1601    Version : 1.0    Date : 2023-05-06

## 1. Consignes de sécurité

- Couper l'alimentation générale avant toute intervention.
- Vérifier l'absence de tension avec un appareil de mesure adapté.

## 2. Installation

- Respecter les couples de serrage indiqués par le fabricant.
- Utiliser des conducteurs de section conforme au calibre.

## 3. Mise en service

- Contrôler le serrage des bornes après 48 h de fonctionnement.

## 4. Entretien

- Aucune pièce interne n'est réparable par l'utilisateur.

Assistance Sorabel : [support@sorabel.example](mailto:support@sorabel.example) - rappeler la référence REF-1601.