

NOTICE D'INSTALLATION - Interrupteur différentiel 300 mA type A

Référence produit : REF-2819 Version : 1.0 Date : 2023-03-18

1. Consignes de sécurité

- Couper l'alimentation générale avant toute intervention.
- Vérifier l'absence de tension avec un appareil de mesure adapté.

2. Installation

- Respecter les couples de serrage indiqués par le fabricant.
- Utiliser des conducteurs de section conforme au calibre.

3. Mise en service

- Contrôler le serrage des bornes après 48 h de fonctionnement.

4. Entretien

- Aucune pièce interne n'est réparable par l'utilisateur.

Assistance Sorabel : support@sorabel.example - rappeler la référence REF-2819.