

CSU12: ACIONAR CONTROLADOR DE SALA

Seção: Principal

Importância	100 (PRIORIDADE MAXIMA)
Sumário	Acionar controlador de sala
Ator Primário	Controlador de sala
Ator Secundário	Controlador de bloco
Pré-Condição	Controlador de sala está mapeado pelo controlador de bloco
Pós-Condição	-
Fluxo Principal	
1. O ator secundário realiza uma conexão com o ator primário e envia as respectivas informações baseadas no ID do ator primário. 2. O acionamento é do ator primário é feito automaticamente baseado nas informações de horário recebido pelo ator secundário.	
Fluxo Exceção	
Linha 1: Caso o item 1 do fluxo principal falhe, uma tentativa de conexão será feita após 15s.	

Histórico		
Data	Pessoa	Alteração
14/10/2019	Gabriel Santana	Criação do Caso de Uso