2024 현대건설기술교육원 Smart 안전

4조 불가능? 불가능!

연기 감지기를 통한 화재 예측



목사

스마트 안전 4조 연기 감지기를 통한 화재예측 목차를 소개합니다. 01

개발 목적

- 사물인터넷(IoT)
- 재산 인명 피해 최소화
- 모니터링 시스템

02

배경지식

- 인천 전기차 화재
- 지하주차장 관련 법률

03

데이터 분석

- 온도 데이터, 습도 데이터
- TVOC, CO2 등가 온도
- 공기 압력, 미세먼지 데이터

04 개발 내용

- 정확도
- 정밀도
- 재현율

05

개발 결과

06

결론

- 다양한 AI 모델의 비교 및 평가
- 효과적인 화재 예측 가능성 확인
- 실제 적용을 위한 잠재력

호됐!

연기 감지기, 왜 필요한가요?

개발 목적


[사물인터넷(loT)]



다양한 센서를 통해 수집된 데이터를 실시간으로 분석하여 화재 발생 가능성을 예측하고, 필요 시 경보를 울릴 수 있는 시스템에 통합할 수 있습니다. [재산 인명 피해 최소화]



화재를 조기에 감지함으로써 인명과 재산 피해를 줄이는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. [모니터링 시스템]



공공장소나 대규모 산업시설 등에서 실시간 모니터링 시스템과 결합하여 안전성을 크게 향상시킬 수 있습니 다.

克沃思

연기 감지기, 왜 필요한가요?

경보장치의 오작동 및 비화재보로 인한 안전 불감증으로 재해 발생

다양한 센서를 통해 수집된 데이터를 실시간으로 분석하여 화재 발생 가능성을 예측하고, 필요 시 경보를 울릴 수 있는 시스템에 통합할 수 있습니다. 화재를 조기에 감지함으로써 인명과 재산 피해를 줄이는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 공공장소나 대규모 산업시설 등에서 실시간 모니터링 시스템과 결합하여 안전성을 크게 향상시킬 수 있습니 다

아날로그 방식

유선 화재 감지장치의 한계

실시간 데이터 부재로 초기 화재 조기 감지 불가

잦은 오작동과 노후화

광전식 연기감지 방식의 오작동(습기, 먼지 등)과 잦은 비화재보로 오류 발생 제 123호 1판


2024년 08월 01일

1234 5678 910111

HYUNDAI NEWS

am 6:00 -pm 15:00 Mon-Sat

www.hyundai.com



'인천 전기차 화재' 스프링클러 끈 직원

인천 벤츠 전기차 화재, 스프링클러 미작동으로 피해 확산

최근 인천의 전기차 화재로 전기차의 지하주차장 이용 제한이 논란이 되고 있지만 이번 사고 가 대형 화재로 번진 핵심은 스프링클러 미작동이라는 점을 간과하면 안 된다는 지적이 나온다. 전기차든, 내연기관차든 화재 위험은 존재하기 때문에 피해 확산을 막기 위한 시설 정비가 필요하다는 것이다. 20일 업계와 경찰 등에 따르면 지난 1일 인천 청라 한 아파트 지하주차장에 주차돼 있던 벤츠 전기차 EQE에 불이 붙은 직후 야간 근무자였던 A 씨는 관리사무소 내 방재실의 수신기로 화재 신호가 전달되자 스프링클러 밸브와 연동된 정지 버튼을 눌렀다.

A 씨는 5분 뒤 정지버튼을 해제했지만, 이미 발생한 화재 열기로 화재 중계기 선로가 파손되면서 스프링클러는 작동하지 않았다. 열폭주 현상이 발생하는 전기차 화재의 경우, 스프링클러가 작동하더라도 초기 진화가 쉽지 않지만, 적어도 불이 옆 차로 쉽게 번지는 것은 막을 수 있었다고 전문가들은 설명한다.

국내 대표 배터리 전문가인 윤원섭 성균관대 에너지과학과 교수는 "(벤츠 화재 사고가 커진 것은) 스프링클러 미작동이 결정적"이라고 말했다.

소방 관계자는 "지하에서 불이 났을 때 이번 경우처럼 스프링클러 등 초기 진압이 되지 않으면 전기차든 내연기관차든 똑같이 큰 피해가 발생할 수밖에 없다"며 "스프링클러 등 기본 설비부터 제대로 갖춰야 한다"고 진단했다.


데이터 수집 및 전처리

ire Alarm	Fi	CNT	NC2.5	1.0	NC1	NC0.5	PM2.5	PM1.0	Pressure[ł	Raw Ethar	Raw H2	eCO2[ppm	TVOC[ppb	Humidity['	Temperati F	UTC
0	0	0		0	0		0	0	939.735	18520	12306	400	0	57.36	20	0 1.65E+09
0	1	0		0	0		0	0	939.744	18651	12345	400	0	56.67	20.015	1 1.65E+09
0	2	0		0	0		0	0	939.738	18764	12374	400	0	55.96	20.029	2 1.65E+09
0	3	0		0	0		0	0	939.736	18849	12390	400	0	55.28	20.044	3 1.65E+09
0	4	0		0	0		0	0	939.744	18921	12403	400	0	54.69	20.059	4 1.65E+09
0	5	0		0	0		0	0	939.725	18998	12419	400	0	54.12	20.073	5 1.65E+09
0	6	0		0	0		0	0	939.738	19058	12432	400	0	53.61	20.088	6 1.65E+09
0	7	0		0	0		0	0	939.758	19114	12439	400	0	53.2	20.103	7 1.65E+09
0	8	0		0	0		0	0	939.758	19155	12448	400	0	52.81	20.117	8 1.65E+09
0	9	78	2.	4.369	0		3.78	0.9	939.756	19195	12453	400	0	52.46	20.132	9 1.65E+09
0	10	73	2.	4.289	0		3.71	0.89	939.757	19230	12454	400	0	52.15	20.146	10 1.65E+09
0	11	58	2	4.053	0		3.51	0.84	939.754	19264	12467	400	0	51.84	20.161	11 1.65E+09
0	12	88	2.48	3.909	0		3.38	0.81	939.755	19299	12467	400	0	51.62	20.175	12 1.65E+09
0	13	84	2.2	3.588	0		3.11	0.74	939.758	19317	12469	400	0	51.39	20.19	13 1.65E+09
0	14	76	2.1	3.419	0		2.96	0.71	939.742	19338	12468	403	0	51.17	20.204	14 1.65E+09
0	15	59	1.9	3.077	0		2.66	0.64	939.741	19362	12475	400	0	50.99	20.219	15 1.65E+09
0	16	51	1.8	2.908	0		2.52	0.6	939.758	19382	12480	400	0	50.86	20.233	16 1.65E+09

데이터의 품질을 높이기 위해 결측값 처리, 중복 데이터 제거, 데이터 정규화 등의 전처리 과정을 거침


01 개발 목적 02 배경지식 03 데이터 분석 04 개발 내용 05 개발 결과 06 결론

상관관계 히트맵



온도 데이터

Temperature



온도 분포

대부분의 온도는 12°C ~ 28°C 사이에 집중

화재 경보 발생 시

주로 18°C ~ 28°C 사이에 분포

화재 경보 울리지 않을때

대부분의 온도는 12°C ~ 28°C 사이에 집중

평균 온도 비교

- 화재 경보가 울릴 때 : 약 19.69°C

- 화재 경보가 울리지 않을 때 : 약 14.48°C

1 개발 목적 02 배경지식

03 데이터 분석


04 개발 내용

)5 개발 결과

)6 결론

습도 데이터

Humidity



습도 분포

대부분의 습도는 46% ~ 57% 사이에 집중

화재 경보 발생 시

주로 46% ~ 56% 사이에 분포

화재 경보 울리지 않을때

습도는 40%~ 54% 사이에 집중


평균 습도 비교

- 화재 경보가 울릴 때 : 약 50.78%

- 화재 경보가 울리지 않을 때 : 약 42.93%

총휘발성유기화합물

TVOC



TVOC 분포

화재 경보 발생 시

화재 경보 울리지 않을때

평균 TVOC 값 비교

대부분의 TVOC 값은 80PPB ~ 2000PPB

주로 200PPB ~ 2000PPB 사이에 분포

80PPB ~ 300PPB 사이에 집중


- 화재 경보가 울릴 때: 약 882PPB

- 화재 경보가 울리지 않을 때 : 약 4596.587PPB

01 개발 목적 02 배경지식 03 데이터 분석 04 개발 내용

CO₂ 등가 농도

CO2 Equivalent Concentration



CO2 등가 농도 분포

대부분 400PPM ~ 450PPM 사이 분포 주로 40

화재 경보 발생 시

주로 400PPM ~ 438PPM 사이에 분포

화재 경보 울리지 않을때

400PPM ~ 440PPM 사이에 집중


평균 CO2 등가 농도 비교

- 화재 경보가 울릴 때 : 약 553.19PPM
- 화재 경보가 울리지 않을 때 : 약 962.58PPM

01 개발 목적 02 배경지식 03 데이터 분석 04 개발 내용 05 개발 결과 06 결론

공기 압력

Air Pressure



공기 압력 분포

화재 경보 발생 시

화재 경보 울리지 않을때

평균 공기 압력 비교


두 구간, 936.6HPA ~ 937.7HPA 사이 또는 938.7HPA ~ 939.9HPA 사이에 분포

주로 938.7HPA ~ 939.9HPA 사이에 분포 주로 936.6HPA ~ 937.7HPA 사이에 분포 - 화재 경보가 울릴 때 : 약 938.8HPA

- 화재 경보가 울리지 않을 때 : 약 938.1HPA

미세먼지 데이터

Particulate Matter



미세먼지 농도 분포

대부분의 미세먼지 값은 낮은 범위에 속함

화재 경보 발생 시

특정 범위 안에 주로 분포되어 있습니다. 예를 들어, PM0.5는 11.68PPM에서 14.34PPM 사이에 분포

화재 경보 울리지 않을때 평균 CO2 등가 농도 비교

미세먼지 값은 더 넓은 범위에 분포 화재 경보가 울릴 때와 울리지 않을 때의 평균 미세먼지 값 은 다릅니다. 예를 들어, PM0.5의 평균값은 경보가 울릴 때 약 146.1PPM, 울리지 않을 때 약 1356.3PPM입니다.

01 로지스틱 회귀

02 가우시안 나이브 베이즈

 03

 랜덤포레스트

04 익스트림 그라디 언트 부스팅

assification Report :									
	precision	recall	f1-score	suppo					
0	0.86	0.76	0.81	35					
1	0.91	0.95	0.93	89					
			2 22	405					
accuracy			0.90	125					
macro avg	0.88	0.85	0.87	125					
ighted avg	0.89	0.90	0.89	125					
Accuracy	of Logistic	Regression	is 89.54	%					

١	assificatio	on Report :			
t		precision	recall f	1-score	support
4	0	0.79	0.24	0.37	3594
2	1	0.76	0.97	0.85	8932
6	accuracy			0.76	12526
ć	macro avg	0.77	0.61	0.61	12526
ť	ighted avg	0.77	0.76	0.72	12526
	e Accuracy	of Gaussian	Naive Bayes	is 76.37	%

	ssificati	ion Report			
١	155111Cdl.	Ion Kehon C			
		precisio	n recall	. f1-score	support
ì	(9 1.0	0 1.00	1.00	3594
)	:	1.0	0 1.00	1.00	8932
	20011220			1 00	12524
)	accuracy	у		1.00	12526
,	macro av	g 1.0	0 1.00	1.00	12526
)	ighted av	g 1.0	0 1.00	1.00	12526
	e Accuracy	y of Random	Forest Cla	ssifier is	100.0 %

	icatio	on Report :				
upport		precision	recall	f1-scor	e support	
3594	0	1.00	1.00	1.0	3594	
8932	1	1.00	1.00	1.0	9 8932	
12526	uracy			1.0	9 12526	
12526	o avg	1.00	1.00	1.0	9 12526	
12526	d avg	1.00	1.00	1.0	12526	
.0 %	uracy	of Extreme	Gradient	Boosting	Classifier i	Ls °

정확도: 89.54%

정밀도: 0.86 (화재가 아닌 경우),

0.91 (화재가 발생한 경우)

재현율: 0.76 (화재가 아닌 경우),

0.95 (화재가 발생한 경우)

정확도: 76.37%

정밀도: 0.79 (화재가 아닌 경우),

0.76 (화재가 발생한 경우)

재현율: 0.24 (화재가 아닌 경우),


0.97 (화재가 발생한 경우)

정확도: 100%


정밀도와 재현율 모두 1.00

정확도: 99.99%

정밀도와 재현율 모두 1.00



[다양한 AI 모델의 비교 및 평가]



로지스틱 회귀, 가우시안 나이브 베이즈, 베르누이나이브 베이즈, 서포트 벡터 머신, 랜덤 포레스트, K 최근접 이웃, 익스트림 그라디언트 부스팅 등 여러 AI 모델을 사용하여 데이터를 분석하였다.

[효과적인 화재 예측 가능성 확인]



본 프로젝트에서 사용한 모델들은 대부분 높은 정확도와 정밀도를 보였으며, 이는 IoT 장치로부터 수집된 데이터 를 바탕으로 화재 발생 가능성을 효과적으로 예측할 수 있음을 의미한다.

[실제 적용을 위한 잠재력]



개발된 AI 모델들은 실시간 연기 감지 및 화재 예측 시 스템에 적용할 수 있는 가능성을 보여주었다. 이를 통 해 화재 발생 시 신속한 경고를 제공하여 인명과 재산 피해를 최소화 할 수 있을 것으로 기대된다. 2024 현대건설기술교육원 Smart 안전

감사합니다.

연기 감지기를 통한 화재 예측

