

ज्ञापांक:- 320/

कार्यालय अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी, बरौनी (बेगूसराय)।

दिनांक 11/12/2024

सेवा में,

जिला समादेष्टा

-सह-

जिला अग्निशमन पदाधिकारी,
बेगूसराय।

R 1843
11-12-24

विषय:- अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण शुल्क से प्राप्त बैंक ड्राफ्ट भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि

महामना लॉसेज हेरिटेज स्कूल परौनी का अग्नि अंकेक्षण दिनांक 3-12-24 को किया गया। अग्नि अंकेक्षण के दौरान NBC PART IV एवं बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के प्रावधान के अनुसार संबंधित संस्थान में अग्नि अंकेक्षण से संबंधित सभी उपकरण सही पाया गया, नियमानुसार अनुपालन किया गया है, इन्हें अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र दिया जा सकता है।


बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के अनुसूची 'ग' के अनुसार संबंधित संस्थान से अग्नि अंकेक्षण शुल्क बैंक ड्राफ्ट ली गई है। जो Director State Fire Service Bihar Patna के नामित है। अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं बैंक ड्राफ्ट को आवश्यक क्रियार्थ भेजी जाती है।

क्र० सं०	संस्थान का नाम/पता	भवन का प्रकार	आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	बैंक ड्राफ्ट विवरणी	अग्नि अंकेक्षण शुल्क	अभ्युक्ति
1	महामना लॉसेज हेरिटेज स्कूल परौनी बेगूसराय	ग+म स्कूल	3650 वर्गमी०	500111 ICICI Bank	10960.00 रु०	पूरा

अनुलग्नक:- यथोपरि एवं बैंक ड्राफ्ट(मूल)।

कुल राशि:- 10960.00 रु० मात्र

विश्वासभाजन


11-12-2024

अग्निशामालय पदाधिकारी
परौनी बेगूसराय;

प्रपत्र-‘श’**अग्नि अंकेंक्षण के चेक बिन्दू एवं अग्नि अंकेंक्षण के बाद अग्नि सुरक्षा उपाय से संबंधित वांछित कार्रवाई हेतु नोटिस ।**

(बिहार अग्नि सेवा अधिनियम, 2014 की धारा -33 एवं 43 (2)(3) के अधीन

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22(ख)(ग)(घ)(छ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत)

1. भवन का नाम/पता/पहचान हेतु कोई खास चिन्हित भवन - महामना नॉलेज हेरिटेज स्कूल बरौनी, बेगूसराय।
2. भवन का निर्माण वर्ष - 2023 ई०
3. अनापत्ति प्रमाण पत्र (औपबंधिक / अंतिम/ नवीनीकरण का वर्ष) - नहीं
4. विगत अग्नि अंकेंक्षण की तिथि - 14.11.2023
5. भवन अधिभोग का प्रकार - शैक्षणिक
6. उप कब्जे (Sub-occupancy) के प्रकार - स्कूल
7. जमिन के स्तर से भवन की उँचाई (मीटर में) - 16.764 मीटर
8. भवन के परिवेश में निर्माण की उँचाई - 3 मीटर
9. बिजली लाईन्स से भवन की दूरी (खड़ा एवं क्षैतिज दूरी-मीटर में) - 300 मीटर
10. भवन का आच्छादित क्षेत्र (वर्ग मीटर में) - 3655 वर्गमीटर
(तलघर और स्टील सहित सभी मंजिलों का)
11. मंजिलों की संख्या - G+4
12. तलघर की संख्या - एक
13. स्टील/भुतल की संख्या - नहीं
14. ब्लॉक की संख्या - एक
15. प्रति मंजिल औसत प्रवासी भार - 140 व्यक्ति
16. मंजिलवार (क्षेत्रफल/अधिवासियों की संख्या) - 731 वर्ग मी०
17. पहुँच सड़क/स्ट्रीट(नाम एवं चौड़ाई) - भगवानपुर समसा रोड, 30 फीट
(पहुँच सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 फीट/20 फीट होनी चाहिए)
18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चालन योग्य है? - हाँ
19. क्या मृत अंत(Dead end) में समाप्त हो रहा है? - नहीं
20. पहुँच/खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ सेट बैक की चौड़ाई - आगे(पू०)-12 फीट, प०-500 फीट, उ०-50 फीट, द०- 12 फीट,
21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घुमने के लिए वाहन का पहुँच - नहीं
22. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम चौड़ाई एवं उँचाई है? - भवन तक अग्निशमन वाहन का पहुँच है
23. कार पार्किंग (स्थल एवं वाहनों की संख्या) - हाँ, 8 वाहन
24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन (भवन से चारों तरफ दूरी) - आगे-12 फीट, साइड1- 500 फीट, साइड2-50 फीट, पीछे-12 फीट
25. प्रवेश द्वार की संख्या - तीन
26. निकास द्वार की संख्या - तीन
27. प्रवेश /निकास द्वार सिर के तरफ खुला स्थान - हाँ
28. आंतरिक सीढ़ी (संख्या/ट्रीडर्स की चौड़ाई /राईजर की उँचाई एवं संख्या /हैण्ड रेल की उँचाई) - 02, चौ०-6 f, 6 inch, 2½ f
29. बाहरी सीढ़ी (संख्या/ट्रीडर्स की चौड़ाई /राईजर की उँचाई एवं संख्या /हैण्ड रेल की उँचाई) - नहीं
30. यात्री दूरी (सबसे दूर के स्थान से दूरी/गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दूरी) - 5 फीट
31. रैम्प (संख्या/चौड़ाई/स्टीप)- चौ०-8 फीट
32. यात्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता - हाँ, एक
33. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता - नहीं
34. फायर लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता - नहीं
35. शरण क्षेत्र (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल) - हाँ, असेंबली प्लांट

36. फायर टॉवर (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल) - नहीं
37. बंद उर्ध्वाधार खुला स्थान - नहीं
38. कोरीडोर और मार्ग (वांछित चौड़ाई के अनुसार/रास्ता बाधित नहीं) - 3 मी0
39. क्षैतिज निकास की स्थिति - नहीं
40. निकास हेतु रौशनीकरण निकासी संकेत - नहीं
41. तलघर में छत दूरी/जाने का रास्ता/वेन्टलेशन/इत्यादी - नहीं
42. फायर रेटिंग संबंधी कागजात - नहीं
43. कम्पार्टमेन्टलाइजेशन - नहीं
44. धुआँ निकासी व्यवस्था - नहीं
45. विद्युत अधिष्ठापन - हाँ
46. सब-स्टेशन/ट्रांसफॉर्मर - हाँ
47. बिजली आपूर्ति के बैकल्पिक स्रोत - DG1-150 k.v.a,
48. एयर कंडीशनिंग सिस्टम - हाँ
49. आसमानी बिजली से संरक्षण के प्रावधान - हाँ
50. न्यूनतम फिक्सड फायर फाइटिंग अधिष्ठापन (NBC-2016 का भाग-4 का तालिका-7 के अनुसार) - हाँ
51. स्वचालित जाँच और आलर्म सिस्टम (धुम्र संसूचक, हीट डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, मंजिल में अग्नि संसूचक नियंत्रण पैनल)- हाँ
52. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम - नहीं
53. नली रील - हाँ,
54. वेट राईजर्स - हाँ
55. सूखी राईजर्स - लागू नहीं
56. डाउन कमर - हाँ
57. यार्ड हाइड्रेंट - हाँ
58. भूमिगत स्टैटिक जल टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर) - हाँ, 50000 लीटर
59. छत टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर) - 50000 ली0
60. पम्पो कि विवरणी-इलेक्ट्रिकल मुख्य पम्प/स्टैंडबाय डीजल पम्प/छिड़काव प्रणाली के विद्युत पम्प/बूस्टर पम्प (संख्या/क्षमता प्रति मिनट) - इलेक्ट्रिक पम्प 5HP, टेरीस पम्प 3HP
61. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र (प्रत्येक प्रकार की संख्या/क्षमता/गुणवत्ता/मैंक/क्रमांक/एक्सप्लोसिव नं0/विनिर्माण का वर्ष/खरीद का वर्ष/आईएस आई का मार्क/रिफिलिंग की तिथि) -ABC Type-10 अदद, CO₂ टाइप-04 अदद, फायर बॉकेट-1 सेट,
62. अग्नि नियंत्रण कक्ष - नहीं
63. फायर ड्रील और फायर ऑर्डर(भवन खाली करने की अपातकालीन योजना सहित)- नहीं
64. अग्नि सुरक्षा अधिकारी - नहीं
65. अन्य बिन्दु-प्रपत्र-ग/झ के आधार पर शामिल किया जा सकता है।

पदा0 मंतव्य:- आज दिनांक 03.12.2024 को पदाधिकारी/कर्मियों के द्वारा 'महामना नॉलेज हेरिटेज स्कूल बरौनी, बेगूसराय' का अग्नि अंकेक्षण किया गया अग्नि अंकेक्षण के क्रम में अग्निशमन यंत्रों का जाँच किया गया जाँच के क्रम में लगाये गये सभी अग्निशमन यंत्र पर्याप्त है एवं सक्रिय, क्रियाशील में पाया गया।

इन्हें अग्नि अंकेक्षण प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।

नोट:-1.प्रबंधक/मालिक को निर्देश दिया जाता है कि लगाये गये अग्निशमन यंत्रों का समय-समय पर साफ-सफाई करवाते रहेंगे एवं वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन पर मॉकड्रिल कार्यक्रम करवाते रहेंगे।

2. अग्निशमन यंत्रों की क्रियाशीलता की पूर्ण जिम्मेवारी प्रबंधक/मालिक है इसलिए सलाह दी जाती है कि अग्निशमन यंत्रों को क्रियाशील रखने के लिए किसी रजिस्टर्ड AMC से मेंटेनेंस करवाते रहेंगे ताकि अग्निशमन यंत्रों की क्रियाशीलता बनी रहे।

31/12/24
सहायक विद्युत अभियंता
विद्युत आपूर्ति और प्रसारण
बेगूसराय

अग्निशमन
उ.अ.अ.
अग्निशमालय पदाधिकारी
बरौनी (बेगूसराय)

अ0 शा0 पदा0 के मंतव्य
से सहमत हूँ।
अधीन
जिला समादेशी-सह-
जिला अग्निशमन पदाधिकारी
बेगूसराय

ONLY
Bank

6349 Drawee Branch BUNGALOW ROAD
500111

VALID FOR THREE MONTHS ONLY

DATE 04/12/2024

D D M M Y Y Y Y

DD No.

DIRECTOR STATE FIRE SERVICE PATNA*****

IN DEMAND PAY

OR ORDER

TEN THOUSAND NINE HUNDRED SIXTY Only

RUPEES

₹

*****10,960.00

Purchaser Name: RAJEEV KAMAL SINHA
OL/1/5 Not Above 10,960.00

FOR VALUE RECEIVED

2556DDCENPAY
ICICI BANK LIMITED

Issuing Branch

Authorised Signatory

Authorised Signatory

Please sign above

⑈500111⑈ 000229000⑈ 002556⑈ 16

