

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-59	Rev. : 01
		Tanggal : 29 November 2018	Hal. : 2 dari 3
PEKERJAAN DIDALAM COMMS ROOM			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan operasi setelah melakukan pekerjaan di comms room
- Untuk memastikan semua teknisi yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan operasi

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan pekerjaan didalam comms room di lingkungan kerja PT. Multi Kontrol Nusantara

3. Persyaratan

- Syarat Khusus
Teknisi sudah paham dan mengerti sistem kerja perangkat dan dapat menanggulangi permasalahan yang ada jika terdapat kerusakan hingga pelaporan kepada customer
- Syarat Umum
 - a) Teknisi harus melakukan koordinasi dengan customer atau responsibility area sebelum melaksanakan pekerjaan agar dapat segera menganalisa kerusakan atau problem
 - b) Membawa personal tools
- Alat Pelindung Diri
 - a) Sepatu safety
 - b) Seragam kerja standar / rompi bereflektor
 - c) Helm safety

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan perintah dari atasan, pastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba lokasi dan sebelum memulai pekerjaan.
2. Lakukan observasi dan identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi Form Observasi Lingkungan Kerja.
3. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya

Teknisi

Teknisi

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Pekerjaan Didalam Comms Room		Page No
		2

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-59	Rev. : 01
		Tanggal : 29 November 2018	Hal. : 3 dari 3
PEKERJAAN DIDALAM COMMS ROOM			

dan melaporkan ke pengawasnya.	
4. Perhatikan dengan seksama kondisi perangkat yang ada di commsroom sebelum mulai melakukan pekerjaan, guna pengecekan perangkat setelah selesainya pekerjaan	Teknisi
5. Setelah mendapat ijin, teknisi bekerja sesuai dengan job yang diberikan	Teknisi
6. Saat melakukan pekerjaan didekat perangkat vital komunikasi seperti repeater, server, switch, router atau access point dan link backbone. Hati-hati dengan tersenggolnya kabel power atau kabel network dan switch power untuk supply power ke perangkat tersebut	Teknisi
7. Perhatikan langkah kaki dan gerak tubuh untuk menghindari matinya perangkat-perangkat tersebut diatas	
8. Setelah menyelesaikan pekerjaan dan akan meninggalkan area, teknisi melapor ke atasan / supervisi bahwa pekerjaan telah selesai dilakukan	
9. Atasan / supervisi akan memastikan ke penanggung jawab peralatan di commsroom tersebut apakah perangkat ada yang terganggu	Supervisi
10. Setelah mendapat konfirmasi dari atasan / supervisi bahwa perangkat dinyatakan aman, maka teknisi bisa meninggalkan lokasi	Teknisi
11. Jika konfirmasi dari atasan ada problem, maka teknisi segera identifikasi masalah apakah ada perangkat yang mati secara power atau secara koneksi	Teknisi
12. Check perkabelan perangkat dan check indicator perangkat apakah ada masalah yang ditandai dengan led indicator alarm	Teknisi
13. Check power supply untuk perangkat dan koneksi kabel jaringan apakah lepas atau putus	Teknisi
14. Kembalikan kondisi power perangkat yang mati atau terlepas	Teknisi
15. Pastikan semua perkabelan sudah terkoneksi dengan benar seperti kabel jaringan atau kabel antenna	Teknisi
16. Koordinasi kembali ke supervisi untuk memastikan perangkat yang ada di commsroom sudah normal kembali	Teknisi
17. Jika sudah normal semua, teknisi bisa meninggalkan area	
18. Pastikan pintu dan pagar sudah terkunci sebelum meninggalkan lokasi	

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Pekerjaan Didalam Comms Room		Page No
		3