

SURAT KETERANGAN **(RFO) Reason for Outage**

Nomor Gangguan : 20240712/001

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian gangguan.

Mulai kejadian	: 12 Juli 2024 01:51 WITA
Akhir kejadian	: 12 Juli 2024 07:45 WITA
Penyebab	: - Power Listrik ke Shelter Mati - ATS Genset Tower 15K Bengalon Problem
Akibat	: Semua layanan Internet / Link area Bengalon Down
Solusi	: Bypass / Changed Manual Kontaktor Genset
Status	: Local loop & Internet Normal kembali setelah power ke shelter normal

Demikian **Surat Keterangan** ini dibuat. Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,
PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk
