



 Multi Kontrol Nusantara A Safe Company	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	PM AL Bintang		APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☒ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	Comroom Bintang		☐ Sarung tangan ☒ Rompi/beju berreflektif
Tanggal	5/7/21		APD TAMBAHAN :
No Unit			
Di observasi oleh	Dimas		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Ini.	Ik-OPS-01-19		Section / Crew : Telco
NO.	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Ceraca Cerah Lantai bersih	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Didalam area Comrooms Baratke Partisi lantai yang berlobang	- Perhatikan lokasi lubang saat melangkah - Jaga jarak 1/2 m dari lokasi partisi lantai
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia Didalam Comroom ada perangkat listrik	- Secara visual ada apakah ada kabel terkelupas yang berpotensi korsleting
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia T/A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS



PT MULTI KONTROL NUSANTARA

OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA

FORMULIR


No Dokumen : FM-OPS-01-03

Rev : 00

Yanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Install cable Telephone pos security.		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ ☒ Sarung tangan ☐ Rompi/baju reflektif
Lokasi Kerja	Usama Rayah.		APD TAMBAHAN : Dote harness
Tanggal	10.07.2023.		
No Urut	-		
Di observasi oleh	Imam, Dimas, Aldo.		
Nama dan Tanda tangan	<i>Imam</i>		Section / Crew : <i>Ulu.</i>
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	IK OPS 05-48 / IK OPS 02-04.		
OBSERVASI			BERGAMBAR / GAMBAR / GAMBAR
1	Uraikan kondisi area kerja	Cuaca cerah.	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	Area kerja kecil / lancar bergunung.	Perhatikan langkah kaki saat melakukan pekerjaan agar tidak area yang berair agar tidak terpeleset / tergelincir.
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Runggor chisney Tangan terputus / broken tools.	Perhatikan tangan dengan pegang dan jaga jarak saat bekerja agar pekerjaan tidak terganggu.
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia N/A	Tutup kembali tools setelah selesai digunakan dan simpan pada tempat yang aman agar mudah diambil saat akan digunakan kembali.
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A.	


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FK-OPS-01-03
		Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Pergantian Label data dalam gedung		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☐ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju ber-reflectif
Lokasi Kerja	SBD - Andromeda		APD TAMBAHAN :
Tanggal	10-07-2023		
No Unit	-		
Di observasi oleh	Indra, Rera, Saputra, Aldo		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	IK-OPS-05-03		Section / Crew : Telco
No.	DESKRIPSI	LOKASI (APD) PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	- Area kerja bersih dan rapi	- Bersihkan kembali area kerja setelah pekerjaan selesai
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	- melewati / melintasi tangga	- Perhatikan dan selalu jaga keseimbangan saat melangkah
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia - Terjatuh dari tangga	- Gunakan 3 titik tumpu saat menaiki tangga
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia N/A	- Pastikan ada personil yang memegang dan menahan tangga.
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A	


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-00 Rev : 00 Tanggal Berlakunya : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Pepan line telepon. 89-08.		APD	☐ Kacamata ☐ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☐ Rompi/beju berotoktif
Lokasi Kerja	Batu Putih		APD TAMBAHAN :	
Tanggal	11.07.2023			
No Urut	-			
Di observasi oleh	Mam, Araga, Nelo, Deyat			
Nama dan Tanda tangan				
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini	IK ops-08-05		Section / Crew : Telo.	
No	DESKRIPSI	KONDISI / KETERANGAN	REKOMENDASI / TINDAKSARAN DILAKUKAN	
1	Urutkan kondisi area kerja	Cucian bersih		
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan			
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Tangan Terkena Tools	- Tutup kembali dan simpan pada tempat yang aman setelah selesai digunakan.	
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia N/A		
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FW-OPS-01-RI Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	PM ALU	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	Harapan Tower	☐ Sarung tangan ☒ Rongpi/baju berelastik
Tanggal	11/07/23	APD TAMBAHAN :
No Unit		
Di observasi oleh	Indra putra reza	
Nama dan Tanda tangan		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	Ik. OPS. 01.20	Section / Crew :
No	DESKRIPSI	REKOMENDASI TINDAKSANYA YANG DI LAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Area ada tawon/sarang tawon dekat pintu rumput sebagian panjang
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	Jaga jarak dgn tawon & jgn ganggu sarang tawon Jgn berada di area rumput panjang
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	Area hutan disekitar
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Outlet listrik di server
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Jgn kontak langsung dgn outlet

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS