

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم	الأربعاء	التاريخ	2025/01/01
-------	----------	---------	------------

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	232V	231V	233V	230V	232V	234V	233V	230V	208V	231V	232V
V2	231V	236V	230V	232V	230V	232V	233V	233V	230V	232V	231V	232V
V3	231V	233V	231V	236V	231V	236V	236V	236V	232V	262V	232V	236V
I1	47A	39A	223A	205A	81A	70A	117A	110A	100A	130A	140A	150A
I2	55A	39A	219A	205A	73A	56A	101A	97A	124A	153A	129A	125A
I3	41A	42A	204A	175A	62A	46A	126A	118A	82A	123A	145A	155A
E Del	77,210	77,275	2,7564	2,7567	863,43	863,54	1,2125	1,2127	1,2570	1,2572	1,1754	1,1756

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	232V	230V	233V	230V	232V				
V2	231V	233V	231V	232V	230V	232V				
V3	232V	236V	231V	236V	231V	236V				
I1	156A	128A	47A	19A	197A	175A				
I2	111A	77A	32A	16A	225A	207A				
I3	112A	78A	34A	22A	201A	204A				
E Del	1,1673	1,1674	783,87	783,91	1,4650	1,4653				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	219V	220V	220V	220V	219V	220V	219V	220V	219V		
I L1	0A	0A	1,2	2,1	2,9	1,9	3	1,1	3,6		
I L2	3,6	3,2	1,6	2,9	1,7	1,7	1,7	1,6	1,7		
I L3	2,4	1,4	2,3	3,7	1,8	2,5	2	2,1	1,7		
UPS SOC (%)	99	99	99	99	99	99	99	100	99		

اسماء الكادر

م. علي يسري
م. علي مطلق
م. سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
جهاد جواد	عبدالله علوان	
مرتضى عبدالكاظم	حسين عباس	
عباس فارس		

مسجل قراءات 12:00 pm
عباس فارس

مسجل قراءات 9:00 am
عباس فارس

المتنظرون	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



2025/01/02

التاريخ

الخميس

اليوم

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	234V		235V		233V		234V		211V		233V	
V2	234V		233V		233V		234V		235V		233V	
V3	236V		237V		235V		236V		264V		236V	
I1	131A		188A		62A		131A		178A		102A	
I2	131A		229A		77A		131A		190A		83A	
I3	148A		206A		21A		148A		153A		113A	
E Del	1.2131		2.7578		863.77		1.2131		1.2577		1.1760	

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	232V		233V		233V					
V2	233V		233V		235V					
V3	235V		235V		235V					
I1	47A		79A		162A					
I2	39A		59A		170A					
I3	31A		65A		143A					
E Del	77.770		784.45		1.4662					



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر

م.علي يسري
م.علي مطلق
م.سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.سجاد احمد		
ياسر عامر		
عباس فارس		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 12:00 pm

مسجل قراءات 9:00 am

ياسر عامر

المتنسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم	السبت	التاريخ	2025/01/04
-------	-------	---------	------------

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	235V	230V	235V	230V	235V	230V	234V	230V	236V	231V	236V
V2	231V	239V	231V	234V	230V	234V	230V	234V	230V	236V	231V	235V
V3	231V	235V	230V	238V	230V	238V	231V	238V	232V	239V	232V	239V
I1	37A	32A	255A	144A	81A	49A	134A	97A	158A	143A	96A	79A
I2	57A	48A	225A	161A	92A	56A	97A	90A	171A	177A	96A	92A
I3	35A	34A	243A	175A	78A	58A	112A	111A	132A	162A	116A	131A
E Del	78.940	79.001	2.7597	2.7601	864.10	864.18	1.2142		1.2590	1.2592	1.1766	1.1767

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	235V	231V	236V	231V	236V				
V2	231V	235V	231V	236V	231V	236V				
V3	232V	239V	232V	239V	230V	240V				
I1	177A	140A	30A	19A	50A	46A				
I2	140A	113A	7A	15A	69A	73A				
I3	130A	109A	8A	22A	54A	33A				
E Del	1.1685	1.1687	784.86	784.90	1.4679	1.4680				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	219V	220V	220V	220V	219V	220V	219V	220V	219V		
I L1			1.2	2.1	2.9	1.9	3	1.1	3.6		
I L2	3.6	3.2	1.6	2.9	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7		
I L3	2.4	1.4		3.7	1.8	2.5	2	2.1	1.7		
UPS SOC (%)	98	98	97	97	99	99	99	99	99		

اسماء الكادر

م. علي يسري
م. علي مطلق
م. سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي يسري		
عبدالله علوان		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 12:00 pm

مسجل قراءات 9:00 am

المتنظ	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم	الاحد	التاريخ	2025/01/05
-------	-------	---------	------------

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	233V		233V		233V		234V		211V		234V	
V2	237V		232V		232V		238V		235V		233V	
V3	234V		236V		237V		238V		265V		238V	
I1	67A		253A		120A		146A		94A		124A	
I2	67A		272A		107A		138A		79A		116A	
I3	38A		282A		98A		151A		78A		158A	
E Del	79.503		2.7612		864.37		1.2149		1.2599		1.1770	

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	234V		234V		234V					
V2	234V		234V		233V					
V3	238V		237V		237V					
I1	117A		94A		204A					
I2	58A		72A		262A					
I3	60A		96A		208A					
E Del	1.1693		785.24		1.4689					



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220	220V		
I L1	0A	0A	0A	2.1	2.6	1.8	2.6	1	3.2		
I L2	3.6	3.2	1.6	2.6	1.7	1.6	1.7	1.6	1.7		
I L3	2.4	1.3	2.1	3.5	1.7	2.6	1.9	1.9	1.6		
UPS SOC (%)	99	99	99	98	99	99	99	99	99		

اسماء الكادر

م. علي يسري
م. علي مطلق
م. سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي مطلق		
عبدالله علوان		
منتظر ميثم		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 12:00 pm
مرتضى عبدالكاظم

مسجل قراءات 9:00 am
مرتضى عبدالكاظم

المتنظرون	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم	الاثنين	التاريخ	2025/01/06
-------	---------	---------	------------

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	231V	230V	233V	231V	232V	230V	235V	231V	211V	230V	235V	230V
V2	235V	231V	231V	230V	231V	230V	234V	230V	234V	230V	233V	230V
V3	232V	231V	235V	231V	235V	231V	237V	231V	263V	231V	237V	231V
I1	39A	40A	248A	199A	111A	71A	148A	131A	235A	241A	165A	103A
I2	43A	44A	251A	201A	95A	56A	117A	122A	253A	237A	180A	94A
I3	41A	37A	258A	185A	89A	44A	139A	129A	272A	232A	221A	114A
E Del	80.100	80.169	2.7631	2.7634	864.93	865.05	1.2154	1.2157	1.2607	1.2611	1.1780	1.1783

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	233V	230V	233V	231V	234V	230V				
V2	232V	230V	232V	231V	233V	230V				
V3	236V	231V	235V	231V	236V	231V				
I1	295A	274A	79A	12A	144A	173A				
I2	257A	238A	79A	11A	180A	225A				
I3	270A	221A	64A	10A	175A	174A				
E Del	1.1704	1.1706	785.78	785.83	1.4704	1.4707				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V		
I L1	0A	0A	0A	2.1	2.6	1.7	2.6	1	3.2		
I L2	3.6	3.2	1.6	2.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.7		
I L3	2.4	1.3	2.3	3.5	1.7	2.7	1.9	1.9	1.6		
UPS SOC (%)	99	99	99	99	99	99	99	99	99		

اسماء الكادر

م. علي يسري
م. علي مطلق
م. سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي يسري		
جهاد جواد		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 12:00 pm	مسجل قراءات 9:00 am
مرتضى عبدالكاظم	جهاد جواد

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم	الثلاثاء	التاريخ	2025/01/07
-------	----------	---------	------------

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	231V	230V	231V	230V	230V	229V	230V	231V	230V	231V	230V	230V
V2	232V	231V	231V	230V	230V	230V	231V	230V	231V	230V	231V	231V
V3	230V	231V	230V	231V	231V	230V	231V	231V	230V	231V	230V	232V
I1	40A	39A	246A	305A	55A	92A	60A	55A	69A	79A	51A	65A
I2	46A	48A	289A	301A	62A	68A	59A	62A	70A	90A	54A	56A
I3	50A	45A	270A	269A	50A	62A	65A	68A	61A	70A	60A	65A
E Del	80.703	80.772	2.7650	2.7653	865.41	865.53	1.2164	1.2167	1.2619	1.2624	1.1788	1.1791

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	231V	230V	231V	232V	230V	230V				
V2	230V	231V	230V	230V	230V	231V				
V3	231V	232V	230V	231V	231V	232V				
I1	150A	178A	69A	50A	139A	153A				
I2	143A	133A	45A	34A	160A	181A				
I3	140A	140A	30A	26A	135A	141A				
E Del	1.1723	1.1725	786.29	786.34	1.4718	1.4721				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V		
I L1	0A	0A	0A	2.1	2.6	1.9	2.6	1	3.2		
I L2	3.6	3.2	1.7	2.5	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7		
I L3	2.4	1.4	2.4	4	1.8	2.6	1.9	2	1.6		
UPS SOC (%)	99	99	99	99	99	99	99	99	99		

اسماء الكادر

م. علي يسري
م. علي مطلق
م. سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي مطلق		
م. سجاد احمد		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 12:00 pm
مرتضى عبدالكاظم

مسجل قراءات 9:00 am

المتنظرون	الملاحظات

2025/01/09	التاريخ	الخميس	اليوم
------------	---------	--------	-------

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	233V	230V	233V	230V	233V				
V2	230V	234V	231V	233V	231V	233V				
V3	232V	236V	230V	236V	230V	236V				
I1	184A	189A	167A	77A	73A	178A				
I2	115A	158A	128A	52A	91A	244A				
I3	111A	160A	132A	43A	84A	230A				
E Del	1.1743	1.1745	787.19	787.36	1.4744	1.4748				

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلق
م.سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
مننظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

مسجل قراءات 12:00 pm	مسجل قراءات 9:00 am

المتن	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم السبت التاريخ 2025/01/11

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1		230V		231V		230V		230V		231V		230V
V2		231V		231V		230V		231V		231V		231V
V3		231V		231V		231V		231V		232V		231V
I1		48A		202A		45A		51A		108A		87A
I2		38A		214A		38A		44A		97A		82A
I3		33A		199A		37A		60A		78A		121A
E Del		83.018		2.7709		866.60		1.2180		1.2651		1.1812

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1		230V		231V		231V				
V2		231V		230V		230V				
V3		231V		231V		231V				
I1		121A		10A		172A				
I2		72A		15A		194A				
I3		68A		17A		171A				
E Del		1.1765		788.15		1.4768				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر

م.علي يسري
م.علي مطلق
م.سجاد احمد
جواد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي يسري		
عبدالله علوان		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 9:00 am	مسجل قراءات 12:00 pm
عبدالله علوان	

المتنسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم الأحد التاريخ 2025/01/12

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	233V	233V	230V	231V	231V	233V	234V	233V	208V	210V	233V	233V
V2	235V	231V	229V	231V	231V	232V	233V	233V	233V	230V	233V	233V
V3	234V	232V	232V	230V	233V	232V	236V	235V	261V	261V	235V	234V
I1	40A	43A	189A	200A	60A	66A	49A	44A	101A	109A	59A	67A
I2	45A	47A	193A	218A	48A	70A	43A	48A	122A	120A	58A	75A
I3	36A	51A	200A	194A	41A	61A	55A	45A	86A	95A	75A	78A
E Del	83.435	83.492	2.7718	2.7723	866.70	867.1	1.2184	1.2185	1.2654	1.2656	1.1816	1.1818

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	233V	233V	231V	231V	231V	231V				
V2	232V	232V	231V	230V	230V	231V				
V3	234V	230V	233V	231V	233V	231V				
I1	78A	88A	82A	89A	190A	211A				
I2	67A	82A	70A	102A	235A	237A				
I3	63A	79A	83A	95A	212A	241A				
E Del	1.1771	1.1773	788.36	788.9	1.4779	1.4781				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر

م.علي يسري
م.علي مطلق
م.سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي مطلق		
عبدالله علوان		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 9:00 am	مسجل قراءات 12:00 pm
مرتضى عبدالكاظم	م.علي مطلق

المتنسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم	الاثنين	التاريخ	2025/01/13
-------	---------	---------	------------

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	231V		231V		230V		231V		230V		230V	
V2	231V		230V		231V		230V		230V		230V	
V3	231V		231V		231V		231V		231V		231V	
I1	35A		268A		83A		50A		144A		140A	
I2	41A		257A		70A		44A		110A		133A	
I3	36A		216A		50A		46A		105A		146A	
E Del	84.037		2.7736		867.03		1.2188		1.2664		1.1824	

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V		231V		230V					
V2	231V		230V		230V					
V3	231V		231V		231V					
I1	120A		88A		183A					
I2	91A		66A		204A					
I3	84A		81A		164A					
E Del	1.1780		788.82		1.4788					



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V		
I L1	0A	0A	1.3	2.1	2.8	1.8	3	1.1	3.6		
I L2	3.5	3.1	1.6	2.8	1.8	1.6	1.9	1.6	1.7		
I L3	2.4	1.4	2.3	4	1.7	2.8	2	2.1	1.7		
UPS SOC (%)	99	99	99	99	99	99	99	99	99		

اسماء الكادر

م.علي يسري
م.علي مطلق
م.سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي

مسجل قراءات 12:00 pm

مسجل قراءات 9:00 am

المتسبب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



2025/01/14

التاريخ

الثلاثاء

اليوم

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1			231V	231V	230V	230V	230V	231V	230V	230V	230V	231V
V2			231V	230V	231V	231V	230V	230V	230V	231V	230V	231V
V3			231V	231V	231V	230V	231V	231V	231V	231V	231V	232V
I1			371A	221A	89A	72A	46A	50A	201A	145A	109A	116A
I2			318A	205A	48A	28A	44A	45A	190A	124A	106A	105A
I3			352A	180A	49A	30A	50A	57A	155A	112A	144A	133A
E Del			2.7753	2.7759	867.46	867.55	1.2193	1.2196	1.2677	1.2680	1.1831	1.1833

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	230V	232V	230V	230V				
V2	231V	231V	230V	231V	230V	230V				
V3	231V	232V	231V	233V	231V	232V				
I1	219A	152A	108A	40A	103A	57A				
I2	162A	110A	105A	29A	103A	52A				
I3	161A	103A	110A	24A	102A	55A				
E Del	1.1791	1.1794	789.30	789.45	1.4798	1.4800				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر

م.علي يسري
م.علي مطلق
م.سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي مطلق		
م.سجاد احمد		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 12:00 pm

م.سجاد احمد

مسجل قراءات 9:00 am

مرتضى عبدالكاظم

المتنسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



2025/01/15

التاريخ

الاربعاء

اليوم

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V		231V		231V		231V		230V		229V	
V2	230V		231V		231V		230V		230V		230V	
V3	231V		231V		231V		231V		230V		231V	
I1	37A		287A		85A		27A		152A		136A	
I2	37A		264A		60A		34A		150A		119A	
I3	42A		279A		54A		32A		115A		140A	
E Del	85.234		2.7771		867.73		1.2201		1.2688		1.1840	

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V		230V		230V					
V2	231V		231V		231V					
V3	231V		232V		232V					
I1	166A		94A		110A					
I2	104A		73A		106A					
I3	123A		84A		92A					
E Del	1.1802		789.74		1.4809					



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر

م.علي يسري
م.علي مطلق
م.سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.سجاد احمد		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 12:00 pm

مسجل قراءات 9:00 am

مرتضى عبدالكاظم

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



2025/01/16

التاريخ

الخميس

اليوم

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1		235V		235V		236V	231V	237V		230V		235V
V2		234V		234V		235V	230V	236V		230V		233V
V3		237V		235V		236V	231V	239V		231V		237V
I1		42A		290A		68A	14A	48A		159A		84A
I2		46A		286A		41A	12A	49A		154A		81A
I3		49A		277A		33A	21A	64A		145A		116A
E Del		91.211		2.8132		868.17	1.2203	1.2204		1.2695		1.1849

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1		238V		238V		239V				
V2		237V		238V		238V				
V3		240V		241V		242V				
I1		121A		38A		68A				
I2		88A		15A		69A				
I3		104A		21A		72A				
E Del		1.1812		790		1.4819				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر

م.علي يسري
م.علي مطلق
م.سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
ياسر عامر		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 12:00 pm

ياسر عامر

مسجل قراءات 9:00 am

مرتضى عبدالكاظم

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم	السبت	التاريخ	2025/01/18
-------	-------	---------	------------

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	231V	230V	230V	231V	229V	231V	236V	230V	231V	230V	230V	230V
V2	230V	230V	231V	231V	230V	231V	234V	230V	230V	230V	231V	231V
V3	231V	231V	231V	231V	230V	232V	237V	231V	231V	231V	231V	232V
I1	28A	45A	262A	131A	88A	45A	36A	38A	106A	123A	118A	103A
I2	52A	52A	230A	153A	78A	36A	35A	35A	120A	135A	96A	89A
I3	43A	38A	233A	135A	75A	36A	48A	37A	89A	102A	126A	121A
E Del	86.786	86.898	2.7813	2.7820	868.44	868.61	1.2212	1.2213	1.2710	1.2716	1.1855	1.1859

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	230V	231V	230V	231V				
V2	231V	231V	230V	231V	230V	230V				
V3	231V	232V	232V	231V	232V	231V				
I1	112A	137A	73A	23A	105A	135A				
I2	59A	94A	38A	19A	112A	155A				
I3	77A	90A	28A	12A	95A	122A				
E Del	1.1821	1.1826	790.66	790.73	1.4832	1.4835				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	220V	220V	219V	219V	220V	219V	219V	220V		
I L1	0A	0A	1,3	2	2.6	1.8	3.4	1	3.2		
I L2	3.6	3.1	1.6	2.5	1.7	1.6	1.7	1.6	1.7		
I L3	2.3	1.4	2	3.9	1.7	2.6	2	2	1.6		
UPS SOC (%)	99	99	99	99	99	99	99	100	99		

اسماء الكادر

م. علي يسري
م. علي مطلق
م. سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي يسري	نوار حيدر	
منتظر ميثم	عباس فارس	
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 12:00 pm
مرتضى عبدالكاظم

مسجل قراءات 9:00 am
مرتضى عبدالكاظم

المتنظرون	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم	الاحد	التاريخ	2025/01/19
-------	-------	---------	------------

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	231V	232V	233V	231V	231V	235V	234V	210V	211V	233V	231V
V2	235V	230V	231V	232V	231V	230V	235V	233V	233V	230V	233V	231V
V3	231V	231V	236V	230V	235V	231V	238V	234V	263V	264V	237V	230V
I1	36A	41A	275A	237A	77A	82A	42A	43A	148A	166A	116A	134A
I2	55A	63A	292A	219A	60A	69A	49A	35A	198A	189A	107A	127A
I3	31A	54A	281A	248A	66A	73A	47A	44A	154A	206A	137A	154A
E Del	87.370	87.377	2.7833	2.7837	868.94	868.99	1.2219	1.2219	1.2722	1.2724	1.1868	1.1869

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	234V	233V	234V	230V	235V	231V				
V2	234V	231V	234V	231V	234V	233V				
V3	238V	230V	237V	230V	238V	231V				
I1	139A	167A	76A	77A	130A	138A				
I2	112A	148A	60A	63A	158A	165A				
I3	116A	138A	85A	98A	149A	153A				
E Del	1.1832	1.1833	791.03	791.05	1.4846	1.4847				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V		
I L1	0A	0A	1.3	1.9	1.8	2.6	3.4	1.1	3.2		
I L2	3.5	3.1	1.6	2.4	1.6	1.7	1.6	1.5	1.7		
I L3	2.4	1.4	2.1	3.9	2.7	1.8	2	2	1.6		
UPS SOC (%)	99	99	99	99	99	99	99	99	99		

اسماء الكادر

م. علي يسري
م. علي مطلق
م. سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي مطلق	م. علي يسري	ياسر عامر
عبدالله علوان	حسين عباس	عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم	منتظر ميثم	

مسجل قراءات 12:00 pm
م. علي مطلق

مسجل قراءات 9:00 am
مرتضى عبدالكاظم

المتنظرون	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم الثلاثاء التاريخ 2025/01/21

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	231V		231V		230V		231V		230V		230V	
V2	230V		230V		230V		230V		230V		231V	
V3	232V		231V		230V		231V		231V		231V	
I1	34A		226A		93A		50A		240A		89A	
I2	49A		256A		69A		43A		233A		80A	
I3	32A		199A		60A		55A		208A		103A	
E Del	88.606		2.7866		869.63		1.2227		1.2739		1.1878	

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	229V		231V		231V					
V2	231V		230V		230V					
V3	231V		230V		231V					
I1	212A		75A		69A					
I2	165A		62A		69A					
I3	191A		67A		55A					
E Del	1.1849		791.60		1.4862					



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V		
I L1	0A	0A	1.4	1.8	1.8	1.8	3.5	1.2	3.1		
I L2	3.4	3.1	1.5	2.4	1.5	1.6	1.7	1.6	1.6		
I L3	2.3	1.3	2.2	3.8	2.6	2.5	1.8	2.1	1.7		
UPS SOC (%)	99	99	99	98	99	99	99	98	98		

اسماء الكادر

م. علي يسري
م. علي مطلق
م. سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي مطلق		
منتظر ميثم		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 12:00 pm

مسجل قراءات 9:00 am
مرتضى عبدالكاظم

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



2025/01/22

التاريخ

الأربعاء

اليوم

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	233V	232V	232V	231V	239V	231V	214V	208V	235V	231V
V2	236V	233V	232V	231V	232V	231V	239V	230V	238V	232V	234V	231V
V3	234V	231V	235V	234V	235V	234V	241V	234V	266V	261V	237V	232V
I1	37A	34A	164A	196A	61A	59A	43A	43A	180A	117A	78A	68A
I2	50A	48A	205A	194A	59A	54A	44A	44A	200A	134A	85A	64A
I3	36A	31A	206A	219A	53A	48A	55A	55A	193A	131A	108A	92A
E Del	89,099	89.166	2,7882	2.7886	870,01	870.10	1,2232	1.2233	1,2754	1.2757	1,1883	1.1885

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	233V	234V	233V	233V	234V	230V				
V2	234V	234V	233V	232V	234V	230V				
V3	236V	237V	236V	235V	237V	231V				
I1	180A	106A	35A	12A	168A	147A				
I2	141A	69A	22A	17A	225A	157A				
I3	150A	63A	29A	21A	162A	115A				
E Del	1,1858	1.1861	791,92	791.99	1,4871	1.4873				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر

م.علي يسري
م.علي مطلق
م.سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
عباس فارس		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 12:00 pm

مرتضى عبدالكاظم

مسجل قراءات 9:00 am

عباس فارس

المتنسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



2025/01/23

التاريخ

الخميس

اليوم

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	235V	231V	236V	235V	236V	234V	235V	235V	211V	210V	237V	234V
V2	236V	237V	235V	234V	235V	233V	234V	234V	235V	233V	235V	233V
V3	234V	236V	238V	237V	239V	237V	237V	237V	264V	262V	239V	236V
I1	37A	36A	265A	156A	69A	51A	12A	14A	67A	77A	59A	40A
I2	37A	38A	284A	197A	68A	48A	11A	11A	78A	80A	60A	48A
I3	34A	32A	243A	140A	62A	36A	20A	21A	24A	79A	95A	64A
E Del	89.725	89.732	2.7902	2.7906	870.33	870.43	1.2238	1.2238	1.2763	1.2765	1.1887	1.1888

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	236V	234V	234V	236V	234V	235V				
V2	235V	233V	234V	236V	233V	234V				
V3	238V	236V	236V	238V	237V	238V				
I1	89A	70A	72A	34A	108A	75A				
I2	70A	43A	46A	19A	99A	87A				
I3	82A	53A	54A	27A	92A	56A				
E Del	1.1864	1.1866	792.25	792.31	1.4881	1.4884				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر

م.علي يسري
م.علي مطلق
م.سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.سجاد احمد		
ياسر عامر		
عباس فارس		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 12:00 pm

عباس فارس

مسجل قراءات 9:00 am

ياسر عامر

المتنسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية



شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم السبت التاريخ 2025/01/25

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	232V	233V	235V	235V	234V	235V	238V	235V	211V	235V	234V	235V
V2	235V	237V	234V	235V	233V	235V	237V	234V	234V	235V	233V	234V
V3	233V	235V	237V	237V	236V	238V	240V	238V	263V	237V	237V	237V
I1	39A	34A	178A	182A	31A	42A	37A	36A	101A	121A	92A	90A
I2	48A	39A	180A	185A	28A	47A	35A	35A	125A	117A	97A	91A
I3	48A	32A	164A	177A	32A	46A	46A	47A	112A	106A	133A	115A
E Del	90.738	90.823	2.7927	2.7930	870.67	870.74	1.2243	1.2244	1.2771	1.2774	1.1893	1.1895

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	235V	235V	234V	235V	235V	234V				
V2	234V	235V	233V	234V	234V	233V				
V3	237V	237V	237V	237V	237V	237V				
I1	167A	117A	49A	13A	52A	103A				
I2	143A	80A	48A	13A	38A	141A				
I3	160A	89A	48A	13A	36A	88A				
E Del	1.1875	1.1878	792.92	792.95	1.4895	1.4896				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر

م.علي يسري
م.علي مطلق
م.سجاد احمد
جواد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي يسري		
عبدالله علوان		
منتظر ميثم		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 9:00 am	مسجل قراءات 12:00 pm
مرتضى عبدالكاظم	عبدالله علوان

المتنسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم	الاحد	التاريخ	2025/01/26
-------	-------	---------	------------

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	234V	233V	233V	231V	236V	232V	211V	231V	235V	231V
V2	230V	233V	233V	232V	233V	230V	235V	231V	234V	232V	235V	231V
V3	232V	231V	235V	234V	235V	234V	237V	234V	263V	234V	237V	232V
I1	39A	34A	191A	150A	57A	45A	40A	36A	260A	196A	84A	83A
I2	44A	46A	178A	164A	44A	39A	41A	34A	288A	224A	76A	58A
I3	41A	30A	185A	160A	41A	45A	65A	48A	264A	219A	100A	74A
E Del	91.324	91.370	2.7942	2.7944	870.91	870.96	1.2248	1.2248	1.2782	1.2784	1.1899	1.1900

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	234V	231V	233V	233V	234V	234V				
V2	234V	231V	233V	232V	233V	233V				
V3	237V	232V	235V	236V	236V	237V				
I1	103A	99A	67A	77A	42A	47A				
I2	68A	66A	54A	76A	17A	28A				
I3	71A	75A	64A	89A	21A	37A				
E Del	1.1883	1.1886	793.23	793.30	1.4902	1.4902				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V		
I L1	0A	0A	1.2	1.9	2.6	1.8	3.3	1.1	3.3		
I L2	3.6	3.1	1.5	2.5	1.8	1.6	1.6	1.5	1.7		
I L3	2.4	1.3	2	4	1.8	2.6	2		16		
UPS SOC (%)	99	99	99	99	99	99	99	99	99		

اسماء الكادر

م. علي يسري
م. علي مطلق
م. سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي مطلق		
عبدالله علوان		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 12:00 pm
عبدالله علوان

مسجل قراءات 9:00 am
مرتضى عبدالكاظم

المتنظرون	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم	الاثنين	التاريخ	2025/01/27
-------	---------	---------	------------

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	231V	231V	231V	230V	230V	230V	230V	230V	231V	230V	230V
V2	231V	231V	230V	231V	230V	231V	230V	230V	230V	230V	231V	231V
V3	231V	231V	231V	231V	231V	231V	231V	231V	231V	231V	232V	232V
I1	30A	40A	186A	179A	40A	59A	195A	230A	113A	45A	123A	65A
I2	52A	42A	195A	147A	56A	33A	185A	226A	134A	45A	91A	52A
I3	37A	41A	165A	154A	45A	31A	195A	223A	134A	39A	111A	67A
E Del	91.861	91.928	2.7957	2.7960	871.18	871.26	1.2253	1.2256	1.2790	1.2792	1.1903	1.1905

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	231V	232V	231V	230V				
V2	230V	231V	230V	229V	231V	229V				
V3	231V	231V	231V	232V	231V	232V				
I1	94A	116A	41A	13A	102A	107A				
I2	52A	79A	23A	7A	126A	127A				
I3	49A	72A	26A	14A	85A	77A				
E Del	1.1887	1.1889	793.57	793.61	1.4909	1.4911				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	219V	220V	220V	219V	220V	220V	220V	219V		
I L1	0A	0A	1.2	1.9	2.5	1.8	3.3	1.1	3.3		
I L2	3.6	3.2	1.5	2.4	1.8	1.6	1.6	1.5	1.7		
I L3	2.4	1.2	2	1.5	1.9	2.6	2	2.1	1.6		
UPS SOC (%)	99	98	99	99	99	99	99	99	99		

اسماء الكادر

م. علي يسري
م. علي مطلق
م. سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي مطلق		
جهاد جواد		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 12:00 pm
جهاد جواد

مسجل قراءات 9:00 am
م. علي مطلق

المتنظرون	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم	الثلاثاء	التاريخ	2025/01/28
-------	----------	---------	------------

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	231V	230V	231V	231V	230V	230V	230V	238V	230V	230V	231V	231V
V2	231V	231V	230V	230V	230V	230V	230V	237V	230V	233V	231V	231V
V3	230V	230V	231V	230V	230V	230V	231V	240V	231V	235V	232V	232V
I1	37A	40A	235A	187A	55A	50A	40A	38A	165A	109A	88A	58A
I2	39A	36A	243A	212A	56A	38A	36A	36A	175A	135A	79A	65A
I3	45A	42A	234A	186A	52A	36A	46A	47A	158A	152A	110A	90A
E Del	92.398	92.469	2.7972	2.7976	871.41	871.50	1.2262	1.2263	1.2797	1.2800	1.1907	1.1909

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	231V	231V	231V	231V	234V				
V2	231V	231V	230V	231V	230V	233V				
V3	231V	232V	232V	232V	232V	234V				
I1	134A	68A	46A	15A	151A	35A				
I2	106A	21A	20A	14A	170A	27A				
I3	107A	13A	24A	13A	117A	27A				
E Del	1.1895	1.1897	793.78	793.83	1.4918	1.4920				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V		
I L1	0A	0A	1.3	1.9							
I L2	3.6	3.2	1.2	2.5							
I L3	2.4	1.2	5.1	4							
UPS SOC (%)	99	99	99	99	99	99	99	99	99		

اسماء الكادر

م. علي يسري
م. علي مطلق
م. سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي مطلق		
م. سجاد احمد		
جهاد جواد		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 12:00 pm

مسجل قراءات 9:00 am
جهاد جواد

المتسبب	الملاحظات

اليوم	الاربعاء	التاريخ	2025/01/29
-------	----------	---------	------------

[illegible]

م.علي يسري
م. علي مظاك
م.سجاد احمد
جهداد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
مننظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

مسجل قراءات 9:00 am	مسجل قراءات 12:00 pm
عباس فارس	م.سجاد احمد

المتن	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم الخميس التاريخ 2025/01/30

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	233V	236V	235V	239V	234V	237V	236V	231V	211V	210V	236V	234V
V2	236V	238V	234V	238V	233V	236V	235V	230V	235V	234V	234V	233V
V3	234V	236V	238V	241V	237V	239V	239V	240V	264V	263V	238V	236V
I1	42A	36A	118A	125A	34A	31A	63A	39A	122A	55A	60A	47A
I2	44A	31A	166A	142A	40A	30A	43A	18A	118A	40A	51A	46A
I3	50A	32A	160A	123A	44A	35A	50A	26A	107A	39A	91A	93A
E Del	93,528	93.610	2,7999	2.8002	871,98	872.06	1,2275	1.2275	1,2818	1.2819	1,1915	1.1917

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	235V	234V	234V	235V	235V	237V				
V2	235V	234V	234V	235V	235V	236V				
V3	237V	237V	237V	237V	238V	239V				
I1	70A	56A	40A	13A	86A	60A				
I2	40A	24A	33A	15A	53A	46A				
I3	50A	29A	42A	16A	66A	34A				
E Del	1,1907	1.1908	794,30	794.37	1,4934	1.4935				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر

م.علي يسري
م.علي مطلق
م.سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.سجاد احمد		
عباس فارس		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 9:00 am	مسجل قراءات 12:00 pm
عباس فارس	مرتضى عبدالكاظم

المتنسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

2025/01/04

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	227V	217V	228V	222V	227V	225V	228V	227V
V2	230V	218V	230V	223V	231V	225V	231V	229V
V3	230V	220V	229V	224V	227V	224V	227V	227V
I1	110A	98A	101A	93A	222A	213A	300A	289A
I2	131A	118A	107A	96A	225A	217A	305A	292A
I3	90A	87A	84A	78A	235A	223A	282A	279A
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT				
I L1				
I L2				
I L3				
UPS SOC (%)				

اسماء الكادر	كادر الشفت الليلي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الصباحي
م.علي رضا			محمد فالج
م.رضا حمودي			عباس ضياء
رضا فاضل			
عباس نصر			
محمد فالج			
عباس ضياء			
حيدر خالد			
احمد فلاح			

مسجل قراءات (pm 12:00)

مسجل قراءات (am 9:00)

عباس ضياء

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

2025/01/05

التاريخ

الاحد

اليوم

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	398V	396V	395V	398V	398V	396V	398V	398V
V2	394V	398V	397V	398V	398V	398V	396V	398V
V3	398V	398V	398V	396V	396V	397V	396V	397V
I1	230A	221A	115A	96A	155A	147A	205A	189A
I2	247A	233A	107A	110A	167A	152A	209A	194A
I3	201A	212A	104A	91A	173A	165A	180A	167A
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT	219V	220V	219V	220V
I L1	3.2	0A	3.2	2.8
I L2	1.4	0	4.1	1.5
I L3	1.6	3.3	1.4	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر

م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الليلي

احمد فلاح

كادر الشفت المسائي

كادر الشفت الصباحي

م.رضا حمودي

حيدر خالد

مسجل قراءات (pm 12:00)

م.رضا حمودي

مسجل قراءات (am 9:00)

حيدر خالد

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

2025/01/06

التاريخ

الاثنين

اليوم

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	396V	398V	397V	398V	398V	398V	397V	397V
V2	398V	398V	397V	398V	397V	399V	398V	399V
V3	398V	399V	398V	399V	397V	396V	396V	398V
I1	112A	145A	68A	33A	167A	111A	201A	140A
I2	137A	123A	91A	49A	148A	105A	179A	120A
I3	160A	149A	110A	44A	173A	126A	164A	112A
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	219V	220V	220V
I L1	3.3	0.0	3.3	2.8
I L2	1.4	0.0	4.0	1.4
I L3	1.6	3.3	1.4	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر

م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الليلي

عباس ضياء

كادر الشفت المسائي

محمد فالح

رضا فاضل

كادر الشفت الصباحي

م.رضا حمودي

حيدر خالد

مسجل قراءات (pm 12:00)

م.رضا حمودي

مسجل قراءات (am 9:00)

حيدر خالد

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

2025/01/07

التاريخ

الثلاثاء

اليوم

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	399V	398V	399V	399V	399V	398V	397V	397V
V2	398V	397V	398V	399V	398V	399V	399V	397V
V3	399V	399V	398V	399V	399V	399V	399V	398V
I1	136A	127A	97A	85A	135A	126A	154A	131A
I2	152A	143A	77A	64A	156A	138A	153A	129A
I3	129A	110A	84A	77A	170A	151A	121A	98A
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V
I L1	3.3	0.0	3.2	2.8
I L2	1.5	0.0	4.1	1.5
I L3	1.6	3.3	1.4	1.3
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر

م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الليلي

عباس ضياء

كادر الشفت المسائي

كادر الشفت الصباحي

مسجل قراءات (pm 12:00)

م.رضا حمودي

مسجل قراءات (am 9:00)

حيدر خالد

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

2025/01/08

التاريخ

الاربعاء

اليوم

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1								
V2								
V3								
I1								
I2								
I3								
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT	219V	220V	220V	220V
I L1	3.3	0.0	3.3	2.8
I L2	1.4	0.0	4.0	1.4
I L3	1.6	3.2	1.4	1.3
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
		محمد فالح
		عباس ضياء

مسجل قراءات (pm 12:00)

مسجل قراءات (am 9:00)

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

التاريخ

اليوم

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	398V	383V	396V	381V	397V	384V	398V	379V
V2	394V	382V	397V	383V	396V	385V	396V	382V
V3	399V	379V	399V	379V	397V	380V	397V	384V
I1	175A	167A	124A	60A	209A	124A	250A	119A
I2	188A	166A	120A	39A	222A	128A	261A	111A
I3	144A	130A	100A	48A	213A	145A	245A	116A
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	219V	220V	220V
I L1	3.3	0A	302A	2.8
I L2	1.5	0	4.1	1.4
I L3	1.6	3.3	1.4	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالج
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

[illegible]

مسجل قراءات (pm 12:00)

مسجل قراءات (am 9:00)	
محمد فالح	

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

2025/01/12

التاريخ

الاحد

اليوم

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	228V	230V	390V	390V	228V	230V	398V	388V
V2	230V	226V	389V	388V	231V	225V	396V	392V
V3	230V	222V	392V	381V	229V	222V	397V	387V
I1	96A	90A	127A	119A	160A	144A	143A	139A
I2	91A	89A	122A	119A	159A	138A	157A	144A
I3	85A	83A	120A	117A	171A	159A	136A	133A
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT	219V	220V	219V	219V
I L1	3.2	0A	3.1	2.8
I L2	1.5	0	3.9	1.4
I L3	1.6	1.5	1.4	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر

م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الليلي

احمد فلاح

كادر الشفت المسائي

عباس ضياء

كادر الشفت الصباحي

م.رضا حمودي

رضا فاضل

مسجل قراءات (pm 12:00)

رضا فاضل

مسجل قراءات (am 9:00)

رضا فاضل

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

2025/01/13

التاريخ

الاثنين

اليوم

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	398V	413V	398V	415V	399V	412V	400V	411V
V2	399V	412V	397V	413V	400V	413V	398V	416V
V3	399V	416V	399V	410V	400V	416V	399V	412V
I1	178A	133A	115A	96A	154A	144A	208A	188A
I2	165A	128A	126A	110A	148A	132A	162A	173A
I3	134A	135A	122A	118A	133A	138A	153A	149A
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	220V	219V	220V
I L1	3.3	0.0	3.3	2.8
I L2	1.4	0.0	4.1	1.5
I L3	1.6	3.2	1.4	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر

م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الليلي

عباس ضياء

كادر الشفت المسائي

كادر الشفت الصباحي

م.رضا حمودي

حيدر خالد

مسجل قراءات (pm 12:00)

م.رضا حمودي

مسجل قراءات (am 9:00)

حيدر خالد

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

2025/01/14

التاريخ

الثلاثاء

اليوم

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	398V	394V	398V	397V	399V	399V	400V	395V
V2	397V	396V	397V	399V	400V	396V	398V	399V
V3	396V	397V	399V	395V	400V	395V	399V	394V
I1	166A	139A	115A	105A	169A	112A	222A	177A
I2	176A	136A	126A	116A	148A	127A	183A	169A
I3	149A	122A	122A	124A	151A	106A	163A	151A
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT	219V	220V	220V	220V
I L1	3.3	0.0	3.3	2.8
I L2	1.4	0.0	3.9	1.5
I L3	1.6	3.3	1.4	1.3
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر

م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الليلي

عباس ضياء

كادر الشفت المسائي

كادر الشفت الصباحي

م.رضا حمودي

حيدر خالد

مسجل قراءات (pm 12:00)

حيدر خالد

مسجل قراءات (am 9:00)

م.رضا حمودي

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

2025/01/15

التاريخ

الاربعاء

اليوم

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	398V	394V	398V	397V	399V	399V	400V	395V
V2	397V	396V	397V	399V	400V	396V	398V	399V
V3	396V	397V	399V	395V	400V	395V	399V	394V
I1	171A	133A	119A	101A	166A	114A	226A	1779A
I2	176A	139A	122A	111A	149A	127A	181A	168A
I3	177A	129A	128A	126A	148A	116A	160A	156A
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V
I L1	3.3	0.0	3.3	2.8
I L2	1.4	0.0	4.1	1.5
I L3	1.6	3.3	1.4	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر

م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الليلي

محمد فالح
عباس ضياء

كادر الشفت المسائي

كادر الشفت الصباحي

م.رضا حمودي
احمد فلاح

مسجل قراءات (pm 12:00)

مسجل قراءات (am 9:00)

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	السبت	التاريخ	2025/01/18
-------	-------	---------	------------

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	398V		396V		397V		397V	
V2	394V		396V		395V		394V	
V3	398V		399V		396V		396V	
I1	135A		63A		228A		319A	
I2	170A		82A		226A		312A	
I3	137A		59A		223A		288A	
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT	219V	220V	219V	219V
I L1	3.3	0.0	3.4	2.8
I L2	1.4	0.0	1.3	1.2
I L3	1.6	3.3	1.4	1.3
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا		احمد فلاح
محمد فالح		
عباس ضياء		

مسجل قراءات (am 9:00)	مسجل قراءات (pm 12:00)
عباس ضياء	

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

2025/01/19

التاريخ

الاثنين

اليوم

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	416V	381V	398V	401V	396V	409V	419V	390V
V2	413V	385V	401V	398V	400V	405V	413V	394V
V3	417V	391V	400V	403V	401V	411V	416V	396V
I1	179A	182A	73A	65A	261A	165A	242A	222A
I2	227A	205A	66A	58A	244A	189A	242A	226A
I3	172A	193A	62A	50A	254A	173A	203A	209A
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	220V	219V	220V
I L1	3.3	0.0	3.3	2.8
I L2	1.4	0.0	4.1	1.5
I L3	1.6	3.2	1.4	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر

م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الليلي

احمد فلاح

كادر الشفت المسائي

كادر الشفت الصباحي

م.علي رضا
م.رضا حمودي

مسجل قراءات (pm 12:00)

م.علي رضا

مسجل قراءات (am 9:00)

م.رضا حمودي

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

2025/01/20

التاريخ

الاثنين

اليوم

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت								
V1	396V	400V	397V	398V	398V	399V	397V	402V
V2	398V	401V	397V	401V	396V	400V	399V	397V
V3	399V	399V	398V	402V	397V	400V	399V	398V
I1	185A	133A	102A	96A	217A	186A	254A	181A
I2	212A	158A	90A	87A	233A	176A	255A	158A
I3	193	163A	92A	83A	226A	168A	221A	137A
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT	219V	220V	220V	220V
I L1	3.3	0.0	3.3	2.8
I L2	1.4	0.0	4.0	1.5
I L3	1.6	3.3	1.4	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالج
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

[illegible]

مسجل قراءات (pm 12:00)
م.علي رضا

مسجل قراءات (am 9:00)
م.رضا حمودي

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

2025/01/21

التاريخ

الثلاثاء

اليوم

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت								
V1	396V	400V	397V	398V	398V	399V	397V	402V
V2	398V	401V	397V	401V	396V	400V	399V	397V
V3	399V	399V	398V	402V	397V	400V	399V	398V
I1	176A	139A	109A	87A	213A	173A	266A	193A
I2	219A	162A	93A	83A	226A	166A	242A	167A
I3	222A	143A	97A	86A	239A	188A	233A	145A
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V
I L1	3.3	0.0	3.3	2.8
I L2	1.4	0.0	3.9	1.5
I L3	1.6	3.2	1.4	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر

م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الليلي

عباس ضياء
حيدر خالد

كادر الشفت المسائي

كادر الشفت الصباحي

م.علي رضا
م.رضا حمودي

مسجل قراءات (pm 12:00)

م.علي رضا

مسجل قراءات (am 9:00)

م.رضا حمودي

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	الاربعاء	التاريخ	22/1/2025
-------	----------	---------	-----------

الوقت	المدرسة (D)	المدرسة (C)	الروضة (B)	المدرسة (A)
V1				
V2				
V3				
I1				
I2				
I3				
E Del				



	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	219V	220V	220V
I L1	3.3	0.0	3.2	2.8
I L2	1.4	0.0	4.1	1.5
I L3	1.6	3.2	1.4	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا			عباس ضياء
م.رضا حمودي			محمد فالح
رضا فاضل			
عباس نصر			
محمد فالح			
عباس ضياء			
حيدر خالد			
احمد فلاح			

مسجل قراءات (pm 12:00)	مسجل قراءات (am 9:00)

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	السبت	التاريخ
-------	-------	---------

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 am	12pm	9 am	12pm	9 am	12pm	9 am	12pm
V1	400V	399V	405V		408V	396V	416V	399V
V2	399V	398V	411V	396V	414V	398V	407V	398V
V3	398V	396V	415V	399V	417V	397V	413V	396V
I1	67A	55A	88A	76A	112A	99A	112A	101A
I2	68A	57A	86A	72A	110A	95A	118A	108A
I3	71A	63A	94A	83A	125A	109A	114A	112A
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	219V	220V	220V
I L1	3.3	0.0	3.2	2.8
I L2	1.4	0.0	3.9	1.5
I L3	1.6	3.3	1.4	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا	رضا فاضل	عباس ضياء
حيدر خالد		
احمد فلاح		

مسجل قراءات (am 9:00)	مسجل قراءات (pm 12:00)
م.علي رضا	احمد فلاح

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	السبت	التاريخ	25/1/2025
-------	-------	---------	-----------

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 am	12pm	9 am	12pm	9 am	12pm	9 am	12pm
V1	422V	398V	419V	397V	419V	398V	420V	398V
V2	422V	397V	422V	398V	422V	398V	416V	398V
V3	425V	398V	424V	398V	423V	397V	419V	397V
I1	69A	71A	32A	22A	154A	112A	182A	93A
I2	79A	75A	33A	21A	142A	110A	172A	74A
I3	86A	63A	29A	18A	161A	130A	170A	90A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	219V	220V	220V
I L1	3.3	0.0	3.2	2.8
I L2	1.4	0.0	3.9	1.5
I L3	1.6	3.2	1.4	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا		احمد فلاح
عباس ضياء		نوار حيدر

مسجل قراءات (am 9:00)	مسجل قراءات (pm 12:00)
عباس ضياء	عباس ضياء

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

التاريخ

اليوم

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 am	12pm	9 am	12pm	9 am	12pm	9 am	12pm
V1	416V	399V	412V	397V	409V	398V	412V	399V
V2	415V	398V	414V	399V	411V	399V	408V	398V
V3	418V	398V	417V	399V	412V	397V	411V	398V
I1	65A	62A	34A	29A	163A	132A	159A	142A
I2	61A	58A	32A	33A	162A	136A	143A	139A
I3	51A	53A	28A	31A	177A	119A	143A	129A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	220V	220V	219V
I L1	3.3	0.0	3.4	2.9
I L2	1.4	0.0	1.4	1.5
I L3	1.6	3.1	1.4	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر
م. علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
نوار حيدر
محمد فالج
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

[illegible]

مسجل قراءات (pm 12:00)
م.علي رضا

مسجل قراءات (am 9:00)
عباس ضياء

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	الاثنين	التاريخ	27/1/2025
-------	---------	---------	-----------

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 am	12pm	9 am	12pm	9 am	12pm	9 am	12pm
V1	398V	394V	397V	394V	398V	398V	398V	389V
V2	395V	388V	396V	391V	398V	394V	396V	396V
V3	396V	392V	399V	393V	398V	392V	397V	394V
I1	156A	132A	28A	18A	55A	72A	122A	105A
I2	175A	146A	15A	19A	57A	59A	142A	112A
I3	178A	152A	22A	26A	63A	66A	134A	115A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	219V	220V	220V
I L1	3.3	0.0	3.3	2.8
I L2	1.4	0.0	4.0	1.5
I L3	1.6	3.2	1.4	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح
نوار حيدر

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا		عباس ضياء
م.رضا حمودي		حيدر خالد
نوار حيدر		

مسجل قراءات (am 9:00)	مسجل قراءات (pm 12:00)
نوار حيدر	م.رضا حمودي

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	28/1/2025
-------	----------	---------	-----------

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 am	12pm	9 am	12pm	9 am	12pm	9 am	12pm
V1	393V	399V	404V	398V	406V	399V	414V	398V
V2	398V	396V	410V	399V	412V	395V	412V	397V
V3	403V	398V	413V	397V	414V	397V	406V	397V
I1	137A	131A	41A	33A	113A	109A	146A	141A
I2	154A	149A	42A	31A	99A	96A	140A	132A
I3	142A	134A	43A	39A	111A	102A	142A	129A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V
I L1	3.3	0.0	3.2	2.8
I L2	1.4	0.0	3.9	1.4
I L3	1.6	3.3	1.4	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر	كادر الشفت الليلي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الصباحي
م.علي رضا	عباس ضياء		م.علي رضا
م.رضا حمودي	حيدر خالد		م.رضا حمودي
رضا فاضل			احمد فلاح
عباس نصر			
محمد فالح			
عباس ضياء			
حيدر خالد			
احمد فلاح			

مسجل قراءات (pm 12:00)	مسجل قراءات (am 9:00)
احمد فلاح	م.علي رضا

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	الأربعاء	التاريخ	29/1/2025
-------	----------	---------	-----------

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 am	12pm	9 am	12pm	9 am	12pm	9 am	12pm
V1	407V	399V	403V	398V	405V	401V	411V	402V
V2	408V	401V	408V	399V	409V	397V	405V	398V
V3	412V	398V	411V	399V	411V	399V	409V	398V
I1	144A	136A	39A	33A	120A	122A	150A	144A
I2	142A	142A	44A	24A	117A	115A	148A	136A
I3	139A	137A	42A	32A	119A	124A	143A	132A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	219V	220V	220V
I L1	3.2	0.0	3.2	208
I L2	1.4	0.0	4.0	1.5
I L3	1.6	3.3	1.4	1.3
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.رضا حمودي	م.علي رضا	عباس ضياء
رضا فاضل		
احمد فلاح		

مسجل قراءات (am 9:00)	مسجل قراءات (pm 12:00)
رضا فاضل	رضا فاضل

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

30/1/2025

التاريخ

الخميس

اليوم

	(A) المدرسة		(B) الروضة		(C) المدرسة		(D) المدرسة	
الوقت	9 am	12pm	9 am	12pm	9 am	12pm	9 am	12pm
V1	398V	399V	399V	396V	397V	396V	397V	399V
V2	396V	396V	399V	396V	397V	399V	398V	397V
V3	399V	399V	399V	397V	397V	399V	397V	396V
I1	119A	117A	33A	30A	134A	127A	151A	149A
I2	113A	112A	42A	27A	127A	122A	137A	133A
I3	122A	120A	37A	22A	136A	134A	132A	129A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT				
I L1				
I L2				
I L3				
UPS SOC (%)				

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
نوار حيدر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.رضا حمودي		
رضا فاضل		
حيدر خالد		

مسجل قراءات (pm 12:00)
حيدر خالد

مسجل قراءات (am 9:00)
رضا فاضل

المنتسب	الملاحظات