

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية



شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم الأحد التاريخ 2024/11/10

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	228	230	231	231	231	231	230	232	208	210	230	233
V2	232	231	230	230	230	230	229	230	230	233	229	232
V3	230	229	233	234	233	234	233	234	258	262	233	236
I1	30	40	167	226	42	56	62	65	49	166	91	98
I2	29	49	193	206	32	30	40	46	41	86	58	66
I3	33	30	145	144	21	21	57	66	40	96	80	79
E Del	49.043	49.100	2.6799	2.6900	845.55	845.65	1.1872	1.1873	1.2233	1.2235	1.1483	1.1495

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	231	233	231	230	231	231				
V2	231	230	230	230	230	230				
V3	233	233	233	233	234	234				
I1	71	80	69	53	182	171				
I2	30	51	49	39	197	208				
I3	43	49	72	48	136	161				
E Del	1.1374	1.1376	751.93	752.03	1.3997	1.4002				

	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي حسين		
منتظر ميثم		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 9:00 am	مسجل قراءات 12:00 pm
مرتضى عبدالكاظم	منتظر ميثم

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية



شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم الاثنين التاريخ 2024/11/11

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	232	234	234	235	233	234	234	236	210	235	234	235
V2	236	235	233	234	233	234	233	238	234	234	233	234
V3	234	234	236	238	236	237	236	238	261	235	236	238
I1	33	42	179	201	53	72	61	52	81	119	103	101
I2	31	34	164	189	38	56	57	40	80	115	67	62
I3	32	35	142	165	28	39	82	24	77	107	90	92
E Del	49.580	49.672	2.6816	2.6820	845.87	845.97	1.1876	1.1877	1.2238	1.2240	1.1488	1.1490

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	234	234	233	233	233	235				
V2	233	233	233	232	232	234				
V3	236	236	235	235	236	237				
I1	61	111	33	57	187	167				
I2	41	76	14	47	224	189				
I3	34	80	27	53	198	176				
E Del	1.1379	1.1381	752.27	752.33	1.4016	1.4020				

	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م علي مطلق		
عبدالله علوان		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 9:00 am	مسجل قراءات 12:00 pm
مرتضى عبدالكاظم	عبدالله علوان

المتنسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية



شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم الثلاثاء التاريخ 2024/11/12

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	231	235	233	234	232	234	234	237	233	213	233	236
V2	235	238	232	233	232	233	233	235	234	237	233	235
V3	235	236	235	237	235	236	233	239	235	263	236	239
I1	32	45	196	183	59	58	51	53	96	113	108	114
I2	34	32	181	165	45	44	47	44	84	108	81	83
I3	35	35	151	160	25	29	55	62	77	119	90	112
E Del	50.155	50.227	2.6836	2.6840	846.25	84635	1.1879	1.1881	1.2245	1.2248	1.1494	1.1496

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	233	234	232	233	233	233				
V2	233	233	233	233	233	233				
V3	236	237	235	236	236	237				
I1	97	85	74	62	165	175				
I2	54	48	50	70	408	212				
I3	63	55	55	67	156	179				
E Del	1.1385	1.1387	75260	75273	1.4037	1.4041				

	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	219	220									
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)	100%	100%									

كادر الشفت الليلي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الصباحي
عبدالله علوان	م.علي يسري	م.علي حسين
ياسر عامر	نوار حيدر	م سجاد احمد
	منتظر ميثم	جهاد جواد
	حسين عباس	مرتضى عبد الكاظم
	م.علي حسين	

مسجل قراءات 12:00 pm	مسجل قراءات 9:00 am
مرتضى عبد الكاظم	جهاد جواد

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

2024/11/13

التاريخ

الاربعاء

اليوم



	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	233	235	234	234	234	234	234	233	209	233	234	234
V2	236	238	233	233	233	233	233	234	233	234	233	233
V3	234	237	237	236	236	236	236	237	261	233	236	237
I1	30	40	187	204	71	77	66	63	128	115	69	96
I2	36	30	190	196	49	63	41	48	98	105	43	80
I3	31	32	174	153	37	49	65	71	107	110	73	96
E Del	50.679	50.740	2.6854	2.6857	846.54	84662	1.1884	1.1885	1.2253	1.2255	1.1500	1.1501

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	234	233	234	233	234	234				
V2	233	233	233	233	233	233				
V3	236	235	236	236	237	237				
I1	96	96	65	53	169	166				
I2	61	71	53	49	186	200				
I3	62	71	64	52	135	144				
E Del	1.1391	1.1392	752.92	753.04	1.4056	1.4059				

	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220	220	219	219	220	220	220	220	219		
I L1	0.0	0.0	0.0	1.8	2.5	1.5	2.6	1.3	3.8		
I L2	3.6	3.3	1.0	2.4	1.6	1.6	1.8	1.6	1.6		
I L3	2.2	1.3	2.0	2.8	1.6	2.2	1.9	1.8	1.6		
UPS SOC (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

كادر الشفت الليلي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الصباحي
حسين عباس	علي يسري	م.سجاد احمد
عبدالله علوان	علي مطلق	جهاد جواد
	نوار حيدر	مرتضى عبد الكاظم
		عباس فارس

مسجل قراءات 12:00 pm

م. سجاد احمد

مسجل قراءات 9:00 am

عباس فارس

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية



شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم الخميس التاريخ 2024/11/14

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	234	231	233	231	232	230	237	231	209	230	233	230
V2	237	230	232	231	231	230	235	231	233	231	232	230
V3	236	231	236	231	234	232	239	231	261	231	236	231
I1	33	37	147	157	62	66	85	86	87	95	70	70
I2	35	37	164	137	39	50	51	62	68	78	62	61
I3	32	38	127	119	26	28	81	84	72	82	69	71
E Del	51.193	51.252	2.6872	2.6875	846.93	847.01	1.1888	1.1890	1.2261	1.2262	1.1507	1.1508

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	234	230	233	230	233	231				
V2	232	231	232	231	232	231				
V3	236	231	235	231	236	231				
I1	70	85	45	47	145	165				
I2	45	64	41	55	178	169				
I3	50	60	48	51	133	161				
E Del	1.1397	1.1398	75331	753.42	1.4075	1.4078				

	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220	218	219	220	220	219	221	220	218		
I L1	0.0	0.0	0.0	1.9	2.6	1.6	2.8	1.3	3.2		
I L2	3.6	3.3	1.6	2.5	1.7	1.6	1.7	1.6	1.6		
I L3	2.2	1.4	2.0	2.8	1.6	2.4	1.9	1.8	1.6		
UPS SOC (%)	100%	99%	100%	99%	99%	99%	99%	100%	99%		

كادر الشفت الليلي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الصباحي
نوار حيدر	م.علي يسري	م.سجاد احمد
حسين عباس	م.علي حسين	ياسر عامر
	جهاد جواد	منتظر ميثم
		عباس فارس
		مرتضى عبدالكاظم

مسجل قراءات pm 12:00	مسجل قراءات am 9:00
عباس فارس	ياسر عامر

المتسبب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية



شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم السبت التاريخ 2024/11/16

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	234	233	236	233	236	233	235	234	236	233	237	234
V2	237	236	234	232	234	232	234	232	233	210	236	232
V3	235	234	238	235	238	235	237	235	235	261	239	236
I1	32	38	140	185	41	29	42	33	67	88	69	45
I2	30	29	173	171	32	23	22	17	50	80	51	32
I3	35	33	126	169	20	18	46	44	57	79	76	55
E Del	52.202	52.249	2.6902	2.6906	827.44	847.51	1.1895	1.1896	1.2271	1.2272	1.1516	1.1517

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	238	232	235	233	236	232				
V2	237	235	234	232	235	231				
V3	240	232	237	235	238	235				
I1	86	46	40	20	124	90				
I2	52	19	29	20	127	85				
I3	51	34	29	26	105	65				
E Del	1.1406	1.1407	753.87	753.96	1.4102	1.4104				

	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	219V	220V	219V	219V	220V	219V	220V	220V	220V		
I L1	0A	0A	0A	1.8	2.6	1.7	2.8	1.3	3.3		
I L2	3.5	3.2	1.5	2.5	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6		
I L3	2.2	1.3	2A	2.8	1.5	2.3	1.9	1.8	1.6		
UPS SOC (%)	100%	100%	100%	99%	99%	99%	99%	100%	100%		

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي يسري		
عبدالله علوان		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 9:00 am	مسجل قراءات 12:00 pm
عبدالله علوان	عبدالله علوان

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية



شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم الأحد التاريخ 2024/11/17

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	229	230	232	230	231	229	232	238	208	230	232	230
V2	232	230	230	230	230	230	230	237	231	230	231	230
V3	231	232	233	230	233	231	233	239	260	231	234	231
I1	38	42	161	223	56	74	54	55	74	100	82	96
I2	31	33	140	167	36	44	32	42	50	88	37	66
I3	39	34	122	145	24	24	53	17	54	89	58	82
E Del	52.684	52.756	2.6919	2.6922	847.73	847.82	1.1899	1.1900	1.2277	1.2278	1.1520	1.1522

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	231	230	230	231	231	230				
V2	231	231	229	230	230	230				
V3	233	231	232	232	232	232				
I1	79	43	82	55	161	147				
I2	44	30	83	38	165	124				
I3	55	14	74	39	153	97				
E Del	1.1409	1.1410	74518	754.21	1.4112	1.4115				

	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
IL1											
IL2											
IL3											
UPS SOC (%)											

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
عبدالله علوان		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 12:00 pm
عبدالله

مسجل قراءات 9:00 am
مرتضى

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية



شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم الاثنين التاريخ 2024/11/18

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	234V	233V	235V	231V	234V	230V	235V	231V	212V	211V	235V	234V
V2	237V	237V	234V	230V	234V	230V	235V	230V	235V	235V	234V	233V
V3	235V	235V	237V	231V	237V	231V	238V	231V	263V	263V	238V	237V
I1	35A	37A	147A	130A	48A	75A	87A	83A	85A	105A	85A	93A
I2	34A	32A	139A	119A	33A	51A	69A	60A	85A	85A	60A	65A
I3	36A	32A	141A	95A	26A	40A	94A	89A	80A	92A	77A	72A
E Del	53.242	53.310	2.6937	1841221	848.10	8482	1.1903	1462	1.2284	1.2286	1.1526	1.1527

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	235V	234V	236V	233V	236V	233V				
V2	235V	233V	235V	232V	235V	232V				
V3	238V	236V	239V	235V	239V	235V				
I1	65A	82A	41A	74A	122A	145A				
I2	34A	50A	45A	65A	172A	150A				
I3	34A	52A	46A	81A	114A	120A				
E Del	1.1413	1.1414	754.51	754.65	1.4129	1.4132				

	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V		
I L1	0A	0A	0A	2A	2.6	1.8	208A	1.3	3.3		
I L2	3.6	3.2	1.6	2.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7		
I L3	2.2	1.3	2.1	208A	1.6	2.4	1.9	1.9	1.5		
UPS SOC (%)	99	99	99	99	99	99	99	100	99		

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي مطلق	م. علي يسري	عباس فارس
جهاد جواد	حسين عباس	ياسر عامر
منتظر ميثم	عبدالله علوان	
مرتضى عبدالكاظم	نوار حيدر	

مسجل قراءات 9:00 am	مسجل قراءات 12:00 pm
جهاد جواد	جهاد جواد

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية



شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم الثلاثاء التاريخ 2024/11/19

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	232V	232V	234V	234V	236V	234V	233V	233V	213V	213V	236V	237V
V2	235V	236V	233V	233V	235V	233V	232V	233V	236V	236V	235V	235V
V3	232V	233V	237V	237V	239V	237V	235V	236V	263V	264V	239V	239V
I1	30A	37A	125A	150A	28A	27A	46A	34A	77A	71A	65A	70A
I2	29A	32A	155A	167A	25A	23A	44A	18A	68A	68A	52A	56A
I3	30A	34A	1236A	173A	18A	17A	46A	36A	70A	67A	65A	74A
E Del	53.794	53.825	2.6955	2.6957	848.44	848.46	1.1907	1.1907	1.2290	1.2291	1.1532	1.1532

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	235V	237V	235V	236V	236V	237V				
V2	234V	236V	234V	235V	235V	236V				
V3	237V	239V	238V	239V	239V	240V				
I1	44A	38A	18A	30A	101A	82A				
I2	17A	15A	16A	20A	130A	98A				
I3	20A	19A	17A	23A	95A	67A				
E Del	1.14.18	1.1418	754.91	754.93	1.4147	1.4147				

	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V		
I L1	0A	0A	0A	2A	2.6	1.8	2.7	1.3	3.4		
I L2	3.5	3.2	1.6	2.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7		
I L3	2.2	1.4	2.1	2.7	1.6	2.4	2A	1.9	1.7		
UPS SOC (%)	99	99	99	99	99	99	99	99	99		

كادر الشفت الليلي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الصباحي
	م. علي يسري	م. علي حسين
	حسين عباس	م. سجاد احمد
	نوار حيدر	جهاد جواد
	منتظر ميثم	مرتضى عبد الكاظم

مسجل قراءات pm 12:00	مسجل قراءات am 9:00
مرتضى عبد الكاظم	جهاد جواد

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية



شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم السبت التاريخ 2024/11/23

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	234V	233V	235V	234V	234V	233V	234V	234V	234V	210V	234V	234V
V2	237V	237V	234V	233V	234V	233V	234V	233V	234V	233V	234V	233V
V3	234V	234V	238V	237V	237V	237V	237V	237V	237V	263V	238V	238V
I1	28A	36A	138A	140A	32A	19A	39A	57A	67A	58A	41A	54A
I2	29A	28A	149A	144A	27A	24A	27A	35A	55A	60A	30A	28A
I3	30A	32A	125A	107A	18A	18A	43A	43A	53A	59A	46A	54A
E Del	55.747	55.814	2.7008	2.7011	849.25	849.29	1.1913	1.1914	1.2300	1.2301	1.1540	1.1541

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	234V	234V	234V	234V	235V	234V				
V2	234V	233V	234V	233V	234V	233V				
V3	237V	237V	237V	237V	238V	238V				
I1	60A	48A	31A	22A	101A	104A				
I2	30A	27A	22A	15A	127A	119A				
I3	39A	36A	32A	18A	103A	87A				
E Del	1.1426	1.1427	755.51	755.56	1.4183	1.4185				

	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي يسري		
عبدالله علوان		
منتضر ميثم		
مرتضى عبد الكاظم		

مسجل قراءات 9:00 am	مسجل قراءات 12:00 pm
عبدالله علوان	مرتضى عبد الكاظم

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية



شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الاحد	التاريخ	2024/11/24
-------	-------	---------	------------

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	232V	230V	234V	233V	233V	230V	230V	230V	211V	216V	234V	234V
V2	236V	232V	233V	234V	233V	232V	230V	231V	235V	236V	234V	233V
V3	233V	233V	237V	232V	236V	233V	231V	231V	263V	260V	238V	236V
I1	34A	55A	155A	187A	52A	64A	72A	87A	69A	77A	72A	85A
I2	32A	61A	134A	198A	37A	38A	56A	65A	69A	71A	50A	68A
I3	33A	40A	117A	173A	25A	53A	79A	72A	58A	63A	65A	78A
E Del	56.247	56.25	2.7023	2,7088	849.44	849.6	1.1917	1.192	1.2305	1.231	1.1544	1.1549

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	234V	234V	233V	233V	234V	234V				
V2	234V	233V	233V	234V	233V	233V				
V3	237V	235V	237V	233V	237V	236V				
I1	77A	79A	55A	37A	140A	133A				
I2	44A	57A	28A	43A	187A	156A				
I3	36A	66A	50A	53A	143A	148A				
E Del	1.1429	1.1432	755.72	755.76	1.4197	1.421				

	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V		
I L1	0A	0A	0A	2.1	2.6	1.8	2.8	1.3	3.3		
I L2	3.4	3.3	1.6	2.6	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7		
I L3	2.0	1.4	2.0	2.8	1.6	2.3	1.9	1.9	1.6		
UPS SOC (%)	99	99	99	99	99	99	99	99	99		

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي حسين		
جهاد جواد		
عبدالله علوان		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 9:00 am	مسجل قراءات 12:00 pm
مرتضى	علي مطلق

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية



شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم الاثنين التاريخ 2024/11/25

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	234V	230V	235V	230V	233V	229V	237V	231V	234V	231V	234V	230V
V2	237V	230V	234V	230V	233V	230V	236V	231V	234V	231V	234V	230V
V3	234V	232V	238V	232V	236V	230V	239V	231V	237V	232V	238V	232V
I1	28A	30A	138A	216A	66A	83A	72A	60A	67A	133A	41A	84A
I2	29A	32A	149A	187A	31A	36A	48A	42A	55A	116A	30A	52A
I3	30A	34A	125A	148A	28A	26A	74A	66A	53A	109A	46A	70A
E Del	55.747	56.857	2.7008	2.7041	849.70	849.78	1.1923	1.1924	1.2300	1.2313	1.1540	1.1552

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	234V	230V	234V	230V	235V	230V				
V2	234V	231V	234V	231V	234V	230V				
V3	237V	231V	237V	231V	238V	231V				
I1	60A	98A	31A	79A	101A	186A				
I2	30A	60A	22A	61A	127A	216A				
I3	39A	54A	32A	72A	103A	184A				
E Del	1.1426	1.1436	755.51	756.56	1.4183	1.4221				

	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي حسين		
جهاد جواد		
عبدالله علوان		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 12:00 pm	مسجل قراءات 9:00 am
جهاد جواد	عبدالله علوان

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية



شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم الثلاثاء التاريخ 2024/11/26

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	235V	232V	236V	238V	236V	235V	237V	235V	212V	2333V	237V	238V
V2	239V	233V	236V	237V	236V	235V	236V	232V	235V	234V	235V	238V
V3	236V	234V	239V	241V	239V	238V	239V	236V	265V	235V	239V	240V
I1	45A	30A	144A	175A	59A	56A	59A	47A	83A	83A	71A	85A
I2	35A	32A	133A	132A	47A	34A	46A	36A	65A	63A	39A	60A
I3	42A	33A	123A	128A	35A	22A	65A	46A	66A	70A	69A	100A
E Del	57.311	56.960	2.7053	2.7056	850.01	850.12	1.1926	1.1928	1.2323	1.2325	1.1554	1.1556

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	236V	237V	236V	235V	236V	236V				
V2	237V	237V	236V	235V	236V	236V				
V3	240V	240V	239V	237V	239V	235V				
I1	128A	80A	60A	66A	150A	152A				
I2	72A	60A	57A	50A	190A	193A				
I3	70A	50A	64A	56A	139A	143A				
E Del	1.1439	1.1441	757.02	757.19	1.4234	1.4238				

	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1	0A	0A	0A	2A	2.6	1.8	2.8	1.4	3.5		
I L2	3.6	3.1	1.5	2.6	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7		
I L3	2.1	1.4	2.1	2.8	1.6	2.3	1.9		1.8		
UPS SOC (%)											

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي حسين		
م. سجاد احمد		
جهاد جواد		
منتظر ميثم		

مسجل قراءات 12:00 pm	مسجل قراءات 9:00 am
م. سجاد احمد	جهاد جواد

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية



شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



2024/11/27

التاريخ

الاربعاء

اليوم

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	231V	230V	231V	230V	230V	231V	231V	231V	231V	231V	230V	230V
V2	230V	230V	230V	231V	230V	230V	231V	231V	231V	231V	231V	230V
V3	232V	231V	231V	231V	231V	230V	231V	231V	231V	231V	232V	230V
I1	38A	40A	143A	144A	81A	58A	79A	86A	112A	124A	106A	87A
I2	31A	32A	142A	144A	58A	31A	64A	63A	114A	121A	69A	81A
I3	36A	35A	136A	125A	55A	31A	85A	83A	92A	118A	94A	106A
E Del	57.830	58.201	2.7065	2.7068	850.27	805.39	1.1929	1.1931	1.2329	1.2332	1.1559	1.1561

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	238V	230V	230V	230V	230V				
V2	231V	231V	231V	230V	230V	230V				
V3	231V	231V	230V	230V	231V	230V				
I1	135A	84A	100A	68A	144A	156A				
I2	94A	40A	76A	58A	180A	180A				
I3	89A	37A	92A	62A	136A	140A				
E Del	1.1444	1.1446	757.55	757.71	1.4247	1.4250				

	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. سجاد احمد		
جهاد جواد		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 9:00 am	مسجل قراءات 12:00 pm
مرتضى عبدالكاظم	م. سجاد احمد

المتنسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية



شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم الخميس التاريخ 2024/11/28

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	229V	233V	230V	231V	229V	231V	231V	210V	231V	234V	231V
V2	233V	231V	232V	230V	231V	230V	230V	231V	234V	231V	233V	231V
V3	231V	232V	235V	232V	233V	232V	233V	231V	262V	232V	237V	232V
I1	30A	38A	164A	241A	86A	101A	63A	50A	39A	99A	117A	88A
I2	31A	29A	175A	181A	71A	75A	34A	27A	38A	105A	93A	64A
I3	33A	35A	165A	161A	56A	72A	50A	48A	37A	92A	113A	93A
E Del	58.386	58.442	2.7088	2,7091	850.96	851,10	1.1935	1,1936	1.2338	1,2339	1.1565	1,1566

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	231V	231V	233V	230V	234V	230V				
V2	231V	231V	232V	230V	233V	230V				
V3	234V	232V	234V	231V	236V	231V				
I1	165A	100A	78A	83A	207A	181A				
I2	154A	77A	63A	67A	228A	178A				
I3	155A	65A	88A	72A	208A	153A				
E Del	1.1451	1,1453	758.41	758,55	1.4261	1,4265				

	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	219V	220V	220V	220V	219V	220V	220V	220V	219V		
I L1	0.0	0.0	0.0	2.0	2.8	1.9	2.9	1.4	3.5		
I L2	3.7	3.1	1.5	2.6	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7		
I L3	2.1	1.4	2.1	2.7	1.6	2.5	2.0	2.0	1.8		
UPS SOC (%)	99	99	100	99	99	99	99	100	99		

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
جواد جواد		
عباس فارس		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 9:00 am	مسجل قراءات 12:00 pm
مرتضى عبدالكاظم	عباس فارس

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية



شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم السبت التاريخ 2024/11/30

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	231V	230V	231V	231V	230V	230V	230V	230V	231V	231V	230V	230V
V2	231V	231V	230V	230V	230V	230V	231V	230V	230V	230V	231V	230V
V3	230V	232V	230V	231V	231V	231V	231V	231V	231V	231V	231V	231V
I1	35A	33A	150A	178A	41A	67A	45A	33A	53A	38A	78A	80A
I2	47A	41A	137A	172A	60A	59A	35A	30A	48A	31A	52A	67A
I3	38A	37A	145A	149A	52A	46A	50A	37A	47A	27A	82A	85A
E Del	59.355	59.411	2.7109	2.7114	851.11	851.75	1.1941	1.1941	1.2346	1.2346	1.1571	1.1572

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V		231V	231V	231V				
V2	231V	231V		230V	230V	230V				
V3	231V	231V		231V	230V	231V				
I1	139A	108A		53A	130A	123A				
I2	93A	74A		47A	151A	158A				
I3	88A	71A		49A	120A	116A				
E Del	1.1460	1.1461		759.55	1.4280	1.4282				

	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
عبدالله علوان		
منتظر ميثم		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 9:00 am	مسجل قراءات 12:00 pm
مرتضى عبدالكاظم	عبدالله علوان

المتنسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية



شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم الأحد التاريخ 2024/12/01

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V		231V		230V		231V		231V		230V	
V2	231V		230V		230V		231V		231V		231V	
V3	231V		231V		231V		231V		232V		232V	
I1	32A		195A		106A		142A		97A		208A	
I2	37A		196A		98A		128A		82A		181A	
I3	47A		162A		75A		132A		76A		210A	
E Del	59.875		2.7125		852.00		1.1944		1.2349		1.1575	

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V		230V		230V					
V2	231V		230V		230V					
V3	232V		231V		231V					
I1	186A		100A		222A					
I2	137A		70A		263A					
I3	142A		72A		205A					
E Del	1.1465		760.10		1.4290					

	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V	219V	220V	220V	220V	220V		
I L1	0A	0A	0A	2.1	2.9	1.9	3A	1.1	3.7		
I L2	3.5	3.2	1.5	2.9	1.7	1.6	1.9	1.6	1.7		
I L3	2.1	1.4	2.2	2.8	1.7	2.5	2	1.9	1.7		
UPS SOC (%)	99	99	99	99	99	99	99	100	99		

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي مطلق		عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 9:00 am	مسجل قراءات 12:00 pm
مرتضى عبدالكاظم	

المتنسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية



شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم الاثنين التاريخ 2024/12/02

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	230V	231V	229V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V
V2	231V	230V	231V	229V	230V	229V	230V	231V	231V	230V	230V	231V
V3	232V	232V	231V	232V	231V	232V	231V	231V	231V	231V	232V	231V
I1	43A	55A	232A	207A	101A	81A	134A	72A	135A	120A	130A	108A
I2	41A	41A	184A	191A	72A	56A	120A	59A	119A	129A	98A	97A
I3	47A	47A	198A	129A	59A	45A	139A	71A	110A	110A	116A	119A
E Del	60.431	60.521	2.7139	2.7143	852.32	852.47	1.1948	1.1950	1.2355	1.2357	1.1582	1.1584

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	230V	231V	230V	230V				
V2	230V	231V	231V	230V	230V	230V				
V3	231V	231V	231V	230V	231V	232V				
I1	204A	110A	74A	18A	141A	109A				
I2	137A	80A	46A	20A	125A	101A				
I3	139A	78A	55A	13A	124A	89A				
E Del	1.1471	1.1473	760.51	760.60	1.4302	1.4305				

	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	219V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	219V	220V		
I L1	0A	0A	0A	1.7	2.6	1.9	2.7	1.1	3.4		
I L2	3.5	3.1	1.5	2.3	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6		
I L3	2.1	1.4	2	2.7	1.7	2.5	1.9	1.7	1,5		
UPS SOC (%)	99	99	100	99	99	99	99	100	99		

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
حسين عباس		
عبدالله علوان		عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 9:00 am	مسجل قراءات 12:00 pm
حسين عباس + مرتضى عبدالكاظم	عبدالله علوان

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية



شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم الثلاثاء التاريخ 2024/12/03

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V
V2	231V	231V	230V	229V	230V	229V	230V	231V	230V	231V	230V	231V
V3	231V	231V	231V	232V	231V	232V	231V	231V	231V	231V	232V	232V
I1	38A	30A	173A	200A	86A	82A	157A	88A	120A	63A	203A	162A
I2	31A	37A	157A	163A	66A	46A	105A	61A	123A	58A	174A	125A
I3	37A	38A	147A	110A	47A	46A	124A	84A	116A	49A	191A	118A
E Del	60.996	61.067	2.7153	2.7156	852.70	852.81	1.1956	1.1957	1.2360	1.2363	1.1587	1.1589

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	230V	230V	230V	231V				
V2	231V	230V	231V	231V	230V	230V				
V3	231V	231V	231V	230V	231V	231V				
I1	178A	112A	118A	27A	142A	76A				
I2	119A	75A	89A	22A	147A	93A				
I3	120A	80A	91A	19A	132A	83A				
E Del	1.1476	1.1479	760.96	761.08	1.4312	1.4315				

	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي مطلق		
م. سجاد احمد		
جهاد جواد		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 9:00 am	مسجل قراءات 12:00 pm
مرتضى عبدالكاظم	جهاد جواد

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية



شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم الاربعاء التاريخ 12/4/2024

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	229V	231V	231V	230V	230V	230V	231V	230V	233V	230V	231V
V2	231V	232V	230V	230V	229V	230V	230V	230V	230V	234V	231V	231V
V3	231V	230V	231V	232V	231V	230V	231V	234V	231V	232V	231V	232V
I1	40A	42A	186A	193A	96A	83A	122A	80A	103A	81A	157A	77A
I2	38A	42A	195A	158A	69A	42A	99A	62A	87A	88A	132A	50A
I3	39A	37A	152A	123A	49A	37A	106A	83A	85A	76A	144A	63A
E Del	61,525	61.600	2,7167	2.7171	853,03	853.16	1,1961	1.1963	1,2367	1.2368	1,1595	1.1598

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	230V	230V	230V	230V				
V2	231V	231V	231V	230V	230V	231V				
V3	231V	234V	231V	231V	231V	230V				
I1	185A	110A	65A	43A	160A	84A				
I2	155A	81A	54A	28A	146A	103A				
I3	139A	74A	59A	24A	121A	87A				
E Del	1,1483	1.1485	761,44	761.55	1,4322	1.4325				

	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.سجاد احمد		
جهاد جواد		
عباس فارس		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 9:00 am	مسجل قراءات 12:00 pm
عباس فارس	م سجاد احمد

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية



شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم الخميس التاريخ 12/5/2024

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1												
V2												
V3												
I1												
I2												
I3												
E Del												

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1										
V2										
V3										
I1										
I2										
I3										
E Del										

	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	219V	219V	220V	220V	220V	220V	220V	219V		
IL1	0.0	0.0	0.0	1.7	2.7	1.9	2.7	1.1	3.3		
IL2	3.5	3.2	1.5	2.5	1.5	1.6	1.7	1.6	1.6		
IL3	2.1	1.4	1.9	2.9	1.7	2.4	1.9	1.8	1.6		
UPS SOC (%)	99	99	99	99	99	99	99	100	99		

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
		حسين عباس
		نوار حيدر

مسجل قراءات 9:00 am	مسجل قراءات 12:00 pm

المتنسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية



شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	السبت	التاريخ	12/7/2024
-------	-------	---------	-----------

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	231V	232V	230V	232V	230V	231V	230V	221V	230V	233V
V2	230V	233V	230V	231V	230V	231V	231V	230V	230V	233V	231V	232V
V3	232V	230V	231V	234V	231V	234V	231V	233V	231V	229V	231V	236V
I1	48A	37A	211A	181A	72A	64A	67A	173A	113A	79A	68A	110A
I2	39A	42A	196A	164A	50A	62A	39A	170A	104A	88A	59A	121A
I3	40A	35A	188A	176A	39A	38A	58A	195A	92A	80A	98A	136A
E Del	63.102	63.146	2.7195	2.7200	853.51	853.63	1.1967	1.1968	1.2374	1.2376	1.2607	1.1609

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	231V	230V	231V	231V				
V2	231V	230V	230V	229V	230V	231V				
V3	231V	233V	231V	232V	232V	234V				
I1	106A	67A	38A	19A	164A	166A				
I2	65A	42A	17A	14A	203A	200A				
I3	70A	43A	22A	18A	141A	159A				
E Del	1.1491	1.1493	762.13	762.21	1.4340	1.4343				

	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	216V	220V	220V	220V	219V	220V	219V	219V	220V		
I L1	0.0	0.0	0.0	1.8	2.7	1.8	2.7	1.0	3.3		
I L2	3.5	3.2	1.5	2.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6		
I L3	2.1	1.3	2.0	3.6	1.7	2.4	1.8	1.8	1.6		
UPS SOC (%)	99	99	99	99	98	98	98	99	98		

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي يسري	م. سجاد احمد	عباس فارس
عبدالله علوان	جهاد جواد	منتظر ميثم
مرتضى عبدالكاظم	ياسر عامر	نوار حيدر

مسجل قراءات 9:00 am	مسجل قراءات 12:00 pm
مرتضى عبدالكاظم	عبدالله علوان

المتنسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية



شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم الأحد التاريخ 2024/12/08

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	231V	231V	231V	230V	230V	230V	231V	230V	231V	230V	230V
V2	230V	230V	231V	232V	230V	231V	231V	231V	230V	230V	230V	231V
V3	232V	230V	232V	231V	231V	231V	231V	230V	231V	231V	232V	232V
I1	40A	54A	270A	281A	77A	69A	68A	88A	81A	109A	175A	221A
I2	50A	59A	253A	263A	67A	60A	31A	100A	94A	132A	137A	205A
I3	36A	42A	235A	269A	47A	48A	49A	103A	77A	115A	155A	189A
E Del	63.597	63.599	2.7209	2.7213	853.82	853.84	1.1973	1.1975	1.2378	1.238	1.1614	1.1618

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	231V	230V	230V	230V	230V				
V2	231V	232V	230V	231V	230V	231V				
V3	232V	232V	231V	231V	231V	231V				
I1	162A	188A	134A	156A	107A	128A				
I2	90A	194A	88A	136A	104A	133A				
I3	101A	170A	120A	151A	96A	117A				
E Del	1.1495	1.1499	762.49	762.52	1.4351	1.4354				

	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي مطلق		
منتظر ميثم		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 9:00 am	مسجل قراءات 12:00 pm
مرتضى عبدالكاظم	علي مطلق

المتنسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم	الاثنين	التاريخ	2024/12/09
-------	---------	---------	------------

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	229V	231V	229V	230V	228V	230V	233V	230V	209V	230V	232V
V2	230V	233V	231V	229V	231V	228V	230V	232V	231V	233V	230V	231V
V3	233V	230V	232V	233V	232V	232V	231V	236V	231V	262V	234V	235V
I1	31A	37A	285A	333A	138A	95A	63A	48A	93A	60A	106A	110A
I2	41A	40A	278A	323A	121A	76A	39A	36A	85A	65A	88A	110A
I3	39A	33A	240A	259A	103A	69A	56A	42A	81A	57A	130A	109A
E Del	64.142	64.233	2.7223	2.7229	854.16	854.39	1.1976	1.1977	1.2383	1.2384	1.1619	1.1621

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	23V	230V	230V	230V	230V				
V2	231V	230V	230V	229V	231V	229V				
V3	231V	233V	232V	233V	231V	233V				
I1	98A	125A	102A	56A	135A	71A				
I2	43A	84A	81A	38A	142A	88A				
I3	47A	78A	77A	37A	130A	92A				
E Del	1.1500	1.1502	763.02	763.05	1.4359	1.4362				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V		
I L1	0A	0A	0A	2	2.9	1.8	2.9	1.1	3.7		
I L2	3.6	3.2	1.5	2.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7		
I L3	2.2	1.3	2.2	3.7	1.8	2.6	1.9	1.9	1.6		
UPS SOC (%)	99%	99%	99	99	9%	99%	99%	99%	99		

اسماء الكادر

م. علي يسري
م. علي مطلق
م. سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي مطلق		
جهاد جواد		
عبدالله علوان		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 12:00 pm	مسجل قراءات 9:00 am
جهاد جواد	عبدالله علوان

المتنظرون	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم	الثلاثاء	التاريخ	2024/12/10
-------	----------	---------	------------

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	231V	230V	230V	230V	231V	230V	208V	230V	230V	230V
V2	232V	230V	230V	230V	230V	229V	230V	231V	231V	230V	230V	230V
V3	231V	231V	234V	231V	234V	232V	234V	231V	261V	231V	231V	232V
I1	36A	30A	147A	134A	87A	71A	57A	66A	92A	131A	98A	102A
I2	44A	40A	151A	135A	67A	47A	28A	33A	81A	118A	82A	60A
I3	34A	31A	147A	125A	63A	40A	43A	54A	45A	112A	105A	75A
E Del	64.678	64.770	2.7240	2.7243	854.65	854.76	1.1978	1.1979	1.2389	1.2391	1.1624	1.1625

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	231V	230V	230V	231V	229V	230V				
V2	231V	231V	230V	231V	229V	230V				
V3	234V	231V	234V	231V	233V	232V				
I1	95A	94A	64A	27A	106A	166A				
I2	58A	61A	35A	21A	116A	166A				
I3	64A	47A	34A	20A	64A	128A				
E Del	1.1506	1.1507	763.40	763.47	1.4371	1.4373				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	220V	219V	220V	220V	219V	219V	220V	219V		
I L1	0.0	0.0	0.0	1.7	2.7	1.8	2.7	1.1	3.4		
I L2	3.6	3.2	1.4	2.5	1.8	1.6	1.7	1.6	1.6		
I L3	2.1	1.4	2.0	3.9	1.7	2.4	1.9	1.7	1.6		
UPS SOC (%)	99	99	100	99	99	99	99	99	99		

اسماء الكادر

م. علي يسري
م. علي مطلق
م. سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي مطلق	م. علي يسري	عبدالله علوان
جهاد جواد	م. علي مطلق	
مرتضى عبدالكاظم	حسين عباس	
	منتظر ميثم	

مسجل قراءات 12:00 pm	مسجل قراءات 9:00 am
مرتضى عبدالكاظم	جهاد جواد

المتسبب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



2024/12/11

التاريخ

الأربعاء

اليوم

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	231V	230V	231V	230V	240V	231V	239V	231V	231V	230V	230V
V2	230V	231V	230V	231V	230V	239V	231V	238V	231V	231V	231V	231V
V3	232V	230V	231V	232V	231V	242V	231V	242V	231V	233V	231V	231V
I1	48A	45A	200A	204A	116A	51A	67A	47A	101A	88A	152A	88A
I2	43A	24A	159A	186A	86A	21A	29A	27A	112A	74A	116A	78A
I3	37A	39A	126A	166A	74A	22A	49A	52A	79A	61A	142A	108A
E Del	65,248	65.348	2,7253	2.7255	855,00	855.11	1,1982	1.1983	1,2395	1.2397	1,1629	1.1630

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	230V	231V	230V	230V				
V2	231V	231V	230V	230V	230V	229V				
V3	231V	232V	230V	231V	230V	231V				
I1	167A	114A	77A	29A	225A	172A				
I2	124A	61A	66A	16A	246A	224A				
I3	121A	66A	75A	5A	187A	154A				
E Del	1,1511	1.1513	763,80	763.87	1,4381	1.4385				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر

م.علي يسري
م.علي مطلق
م.سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.سجاد احمد		
جهاد جواد		
عباس فارس		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 12:00 pm

م.سجاد احمد

مسجل قراءات 9:00 am

عباس فارس

المتنسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



2024/12/12

التاريخ

الخميس

اليوم

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	231V	230V	230V	230V	231V
V2	230V	231V	230V	230V	230V	230V	231V	231V	231V	230V	230V	230V
V3	231V	230V	231V	231V	231V	231V	231V	231V	231V	231V	231V	231V
I1	31A	34A	169A	169A	75A	60A	58A	51A	88A	66A	97A	86A
I2	44A	44A	167A	135A	46A	36A	35A	29A	79A	64A	78A	62A
I3	38A	40A	148A	114A	33A	43A	51A	55A	61A	54A	92A	89A
E Del	65,766	65,843	2,7264	2,7267	855,30	855,39	1,1984	1,1985	1,2400	1,2402	1,1633	1,1635

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	230V	231V	230V	231V				
V2	231V	231V	230V	230V	230V	229V				
V3	231V	231V	231V	231V	231V	232V				
I1	140A	110A	54A	38A	190A	161A				
I2	94A	81A	43A	15A	166A	183A				
I3	95A	75A	52A	13A	147A	133A				
E Del	1,1517	1,1519	764,21	764,29	1,4393	1,4397				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر

م.علي يسري
م.علي مطلق
م.سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.سجاد احمد		
عباس فارس		
منتظر ميثم		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 12:00 pm

عباس فارس

مسجل قراءات 9:00 am

عباس فارس

المتنسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم	السبت	التاريخ	2024/12/14
-------	-------	---------	------------

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	231V	232V	233V	231V	233V	232V	230V	233V	235V	207V	234V	232V
V2	230V	235V	232V	231V	232V	232V	231V	232V	234V	232V	234V	231V
V3	231V	232V	236V	234V	239V	235V	231V	235V	236V	261V	238V	235V
I1	49A	31A	205A	163A	98A	49A	90A	58A	121A	77A	148A	103A
I2	53A	52A	214A	198A	102A	46A	45A	38A	112A	55A	168A	81A
I3	43A	35A	198A	141A	98A	43A	63A	54A	135A	54A	199A	100A
E Del	66.766	66.858	2.7284	2.7289	855.98	856.21	1.1988	1.1990	1.2409	1.2412	1.1640	1.1643

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	237V	231V	235V	231V	236V	233V				
V2	237V	231V	235V	231V	236V	232V				
V3	241V	234V	238V	234V	240V	236V				
I1	143A	109A	125A	68A	201A	190A				
I2	119A	76A	85A	65A	241A	215A				
I3	118A	79A	105A	53A	192A	185A				
E Del	1.1525	1.1528	765.03	765.25	1.4408	1.4413				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	220V	219V	220V	219V	220V	219V	220V	219V		
I L1	0A	0A	0A	2.8	2.7	1.7	2.9	1.1	3.6		
I L2	3.6	3.1	1.5	3.9	1.7	1.6	1.9	1.6	1.7		
I L3	2.2	1.4	2.2	2.7	1.6	2.5	1.9	1.9	1.6		
UPS SOC (%)	99	99	99	99	99	99	99	100	99		

اسماء الكادر

م. علي يسري
م. علي مطلق
م. سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي يسري		نوار حيدر
عبدالله علوان		عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 12:00 pm
مرتضى عبدالكاظم

مسجل قراءات 9:00 am
عبدالله علوان

المتنظرون	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم	الاحد	التاريخ
		2024/12/15

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	233V	231V	233V	230V	233V	231V	235V	230V	210V	230V	233V
V2	232V	237V	231V	232V	231V	233V	230V	234V	230V	233V	230V	232V
V3	231V	234V	232V	236V	231V	236V	231V	238V	231V	263V	232V	236V
I1	40A	57A	287A	190A	119A	70A	87A	90A	110A	121A	134A	145A
I2	50A	81A	270A	197A	105A	49A	60A	58A	123A	116A	123A	136A
I3	42A	48A	259A	158A	89A	44A	77A	77A	86A	110A	154A	178A
E Del	67.329	67.416	2.7301	2.7307	856.55	856.72	1.1993	1.1994	1.2417	1.2420	1.1649	1.1652

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	235V	230V	234V	230V	234V				
V2	231V	235V	231V	234V	230V	232V				
V3	231V	238V	231V	238V	231V	231V				
I1	202A	135A	132A	97A	152A	160A				
I2	145A	121A	99A	71A	163A	164A				
I3	142A	139A	126A	64A	162A	153A				
E Del	1.1532	1.1535	765.92	766.12	1.4422	1.4428				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V	219V	220V	220V	220V	220V		
I L1	0A	0A	0A	1.8	2.8	1.7	3.9	1.1	3.5		
I L2	3.6	3.1	1.5	2.8	1.7	1.6	1.8	1.6	1.7		
I L3	2.1	1.4	2.2	3.6	1.6	2.7	1.9	1.9	1.6		
UPS SOC (%)	99	99	99	99	99	99	99	99	99		

اسماء الكادر

م. علي يسري
م. علي مطلق
م. سجاد احمد
جهد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الليلي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الصباحي
عباس فارس	م. علي يسري	م. علي مطلق
منتظر ميثم	م. سجاد احمد	عبدالله علوان
ياسر عامر	حسين عباس	مرتضى عبدالكاظم

مسجل قراءات 12:00 pm

عبدالله علوان مرتضى عبدالكاظم

مسجل قراءات 9:00 am

مرتضى عبدالكاظم

المتنسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم	الاثنين	التاريخ	2024/12/16
-------	---------	---------	------------

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	227V	230V	233V	231V	228V	230V	231V	230V	228V	230V	229V	230V
V2	231V	230V	229V	231V	228V	230V	231V	230V	228V	231V	228V	231V
V3	228V	232V	233V	232V	232V	232V	232V	231V	232V	232V	231V	232V
I1	38A	38A	296A	223A	91A	95A	133A	150A	266A	169A	161A	143A
I2	51A	57A	323A	182A	112A	72A	85A	130A	312A	157A	155A	101A
I3	44A	33A	309A	148A	88A	56A	101A	139A	296A	153A	178A	134A
E Del	67.956	68.078	2.7317	2.7324	85693	857.14		1.2006	1.2427	1.2434	1.1656	1.1660

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	228V	230V	228V	230V	231V	230V				
V2	228V	231V	229V	231V	230V	230V				
V3	231V	232V	232V	231V	234V	231V				
I1	261A	189A	179A	92A	265A	185A				
I2	218A	149A	152A	72A	283A	210A				
I3	147A	154A	157A	77A	291A	206A				
E Del	1.1542	1.1547	766.97	767.24	1.4437	1.4444				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	219V	219V		
I L1	0A	0A	0A	1.6	2.7	1.7	3.9	1.1	3.5		
I L2	3.6	3.1	1.5	2.7	1.7	1.6	1.8	1.6	1.7		
I L3	2.1	1.4	2.2	3.9	1.6	3.1	1.9	2.0	1.6		
UPS SOC (%)	99	99	99	99	98	98	98	100	99		

اسماء الكادر

م. علي يسري
م. علي مطلق
م. سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي مطلق		
جهاد جواد		
عبدالله علوان		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 12:00 pm	مسجل قراءات 9:00 am
عبدالله علوان	عبدالله علوان

المتنظ	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم	الثلاثاء	التاريخ	2024/12/17
-------	----------	---------	------------

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	231V	230V	229V	230V	230V	231V	230V	230V	230V	230V
V2	231V	231V	230V	230V	230V	230V	230V	231V	230V	230V	231V	231V
V3	231V	231V	230V	231V	230V	231V	231V	231V	231V	231V	231V	232V
I1	36A	34A	284A	245A	131A	85A	204A	144A	227A	148A	169A	154A
I2	55A	32A	295A	249A	94A	73A	167A	116A	222A	155A	132A	132A
I3	36A	32A	288A	211A	81A	60A	183A	140A	232A	140A	159A	148A
E Del	68.571	68.667	2.7335	2.7341	857.38	857.57	1.2014	1.2017	1.2440	1.2444	1.1665	1.1668

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	230V	230V	230V	230V				
V2	231V	231V	231V	231V	231V	230V				
V3	231V	232V	231V	232V	231V	231V				
I1	282A	208A	161A	116A	240A	215A				
I2	236A	153A	137A	91A	260A	235A				
I3	238A	148A	139A	91A	241A	210A				
E Del	1.1553	1.1557	767.96	768.22	1.4455	1.4460				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	219V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V		
I L1	0A	0A	0A	1.7	2.8	1.7	2.9	1.1	3.5		
I L2	3.5	3.1	1.5	2.8	1.8	1.6	1.6	1.6	1.7		
I L3	2.2	1.4	2.2	4	1.6	2.7	1.9	2	1.6		
UPS SOC (%)	99	99	99	98	99	99	99	100	99		

اسماء الكادر

م. علي يسري
م. علي مطلق
م. سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الليلي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الصباحي
ياسر عامر		م. علي مطلق
ياسر عامر		م. سجاد احمد
		جهاد جواد
		مرتضى عبدالكاظم

مسجل قراءات 12:00 pm
جهاد جواد

مسجل قراءات 9:00 am
مرتضى عبدالكاظم

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية



شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم الاربعاء التاريخ 2024/12/18

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	227V	231V	231V	230V	230V	230V	236V	230V	230V	230V	230V
V2	231V	228V	230V	231V	230V	230V	231V	235V	230V	231V	231V	230V
V3	231V	228V	231V	231V	231V	230V	231V	236V	231V	231V	231V	230V
I1	37A	37A	259A	270A	111A	80A	160A	127A	250A	187A	188A	182A
I2	42A	53A	287A	266A	100A	60A	137A	112A	257A	176A	147A	149A
I3	40A	35A	247A	233A	77A	50A	157A	142A	245A	172A	161A	158A
E Del	69,149	69.219	2,7351	2.7356	857,83	857.95	1,2020	1.2024	1,2451	1.2455	1,1672	1.1675

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	232V	230V	231V	230V	231V				
V2	231V	231V	231V	231V	230V	231V				
V3	231V	232V	231V	231V	231V	231V				
I1	265A	202A	153A	77A	279A	200A				
I2	214A	167A	133A	77A	286A	195A				
I3	202A	178A	131A	61A	274A	188A				
E Del	1,1564	1.1567	768,82	769.00	1,4468	1.4472				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر

م.علي يسري
م.علي مطلق
م.سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي مطلق		
م.سجاد احمد		
مرتضى عبدالكاظم		
جهاد جواد		
عباس فارس		

مسجل قراءات 9:00 am	مسجل قراءات 12:00 pm
عباس فارس	م.سجاد احمد

المتنسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم	الخميس	التاريخ	2024/12/19
-------	--------	---------	------------

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	226V	236V	230V	235V	230V	234V	230V	210V	230V	235V	230V
V2	230V	226V	235V	229V	235V	229V	233V	231V	234V	230V	234V	231V
V3	235V	229V	239V	232V	239V	232V	237V	231V	263V	231V	238V	232V
I1	40A	39A	225A	230A	105A	84A	142A	138A	147A	176A	151A	113A
I2	45A	56A	258A	217A	89A	52A	132A	115A	171A	168A	146A	81A
I3	44A	48A	208A	154A	82A	42A	153A	136A	170A	176A	170A	99A
E Del	69,740	69,825	2,7367	2,7371	858,22	858,37	1,2028	1,2030	1,2461	1,2464	1,1680	1,1682

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	234V	230V	234V	230V	236V	230V				
V2	234V	231V	233V	230V	236V	230V				
V3	237V	232V	236V	231V	240V	231V				
I1	219A	194A	194A	142A	158A	185A				
I2	171A	146A	175A	140A	183A	204A				
I3	195A	138A	195A	125A	188A	184A				
E Del	1,1573	1,1576	769,95	770,26	1,4483	1,4487				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	219V	220V	220V	220V	219V	219V	219V	220V	220V		
I L1	0A	0A	0A	2	2.6	1.9	2.7	1.1	3.5		
I L2	3.6	3.3	1.6	3	1.8	1.7	1.8	1.6	1.7		
I L3	2.2	1.4	2	3.1	1.7	2.5	1.7	1.9	1.6		
UPS SOC (%)	99	99	99	98	99	99	99	100	98		

اسماء الكادر

م. علي يسري
م. علي مطلق
م. سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الليلي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الصباحي
حسين عباس		م. علي يسري
نوار حيدر		م. سجاد احمد
منتظر ميثم		م. علي مطلق
		عباس فارس
		مرتضى عبدالكاظم

مسجل قراءات 12:00 pm
عباس فارس

مسجل قراءات 9:00 am
عباس فارس

المتسبب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم	السبت	التاريخ	2024/12/21
-------	-------	---------	------------

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	224V	227V	230V	228V	229V	231V	230V	232V	230V	231V	230V	233V
V2	223V	227V	230V	228V	230V	231V	230V	231V	230V	231V	231V	232V
V3	229V	232V	231V	232V	231V	235V	231V	234V	231V	234V	230V	236V
I1	43A	43A	412A	210A	72A	43A	138A	107A	232A	152A	111A	84A
I2	68A	43A	416A	241A	69A	56A	115A	93A	194A	158A	104A	87A
I3	47A	40A	395A	243A	61A	55A	131A	121A	194A	144A	145A	128A
E Del	70.848	70.918	2.7387	2.7391	858.65	858.72	1.2037	1.2038	1.2475	1.2478	1.1686	1.1688

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	231V	230V	231V	230V	234V				
V2	231V	231V	231V	230V	231V	233V				
V3	231V	235V	231V	231V	231V	237V				
I1	237A	237A	170A	140A	151A	87A				
I2	188A	222A	164A	142A	138A	98A				
I3	180A	223A	171A	146A	142A	100A				
E Del	1.1586	1.1589	772.23	772.46	1.4500	1.4502				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	219V	219V	219V	220V	220V	219V	219V	220V	219V		
I L1	0A	0A	1,2	2	2.6	1.9	3	1	3.3		
I L2	3.5	3.2	1.6	2.5	1.8	1.6	1.7	1.5	1.6		
I L3	2.1	1.4	2.2	3.1	1.7	2.5	2	2	1.6		
UPS SOC (%)	99	99	100	99	99	99	99	100	99		

اسماء الكادر

م. علي يسري
م. علي مطلق
م. سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي يسري		نوار حيدر
عبدالله علوان		
مرتضى عبدالكاظم		عباس فارس

مسجل قراءات 9:00 am	مسجل قراءات 12:00 pm
	عبدالله علوان

المتنظ	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم	الاحد	التاريخ	2024/12/22
-------	-------	---------	------------

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	225V	226V	230V	230V	230V	229V	230V	230V	230V	230V	230V	230V
V2	227V	226V	231V	230V	231V	230V	232V	231V	230V	230V	230V	231V
V3	228V	227V	232V	231V	231V	231V	231V	231V	231V	232V	232V	232V
I1	47A	40A	291A	279A	110A	99A	89A	191A	212A	131A	171A	160A
I2	44A	42A	259A	265A	93A	81A	88A	169A	226A	118A	157A	123A
I3	48A	46A	265A	204A	75A	59A	76A	187A	213A	114A	180A	151A
E Del	71.428	71.576	2.7403	2.7410	858.92	859.13	1.2044	1.2046	1.2486	1.2490	1.1691	1.1694

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	229V	230V	230V	231V				
V2	231V	231V	230V	231V	230V	231V				
V3	231V	232V	231V	231V	231V	231V				
I1	223A	146A	215A	119A	181A	114A				
I2	160A	120A	183A	99A	179A	119A				
I3	160A	105A	188A	88A	165A	141A				
E Del	1.1595	1.1599	773.53	773.91	1.4509	1.4513				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	219V	219V		
I L1	0A	0A	1.2	2.1	2.6	1.8	2.8	1.1	3.5		
I L2	3.5	3.2	1.6	2.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7		
I L3	2.1	1.3	2.2	3	1.7	3.1	2	1.9	1.7		
UPS SOC (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

اسماء الكادر

م. علي يسري
م. علي مطلق
م. سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الليلي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الصباحي
	م. علي يسري	م. علي مطلق
	حسين عباس	عبدالله علوان
	منتظر ميثم	مرتضى عبدالكاظم

مسجل قراءات 12:00 pm	مسجل قراءات 9:00 am
عبدالله علوان	مرتضى عبدالكاظم

المتسبب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم	الاثنين	التاريخ	2024/12/23
-------	---------	---------	------------

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	225V	227V	231V	230V	230V	230V	231V	230V	230V	230V	230V	230V
V2	226V	225V	230V	230V	230V	229V	230V	231V	230V	230V	230V	230V
V3	227V	231V	231V	231V	231V	231V	231V	231V	232V	231V	232V	232V
I1	44A	37A	291A	230A	106A	116A	164A	161A	190A	175A	126A	125A
I2	54A	57A	286A	228A	77A	73A	135A	148A	191A	176A	105A	96A
I3	47A	37A	217A	156A	57A	60A	155A	174A	166A	153A	136A	119A
E Del	72.038	72.122	2.7422	2.7426	859.39	859.52	1.2051	1.2056	1.2496	1.2501	1.1699	1.1702

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	230V	230V	230V	231V				
V2	231V	231V	231V	231V	231V	230V				
V3	232V	231V	231V	231V	231V	231V				
I1	223A	149A	189A	136A	169A	118A				
I2	160A	150A	175A	127A	169A	141A				
I3	159A	130A	176A	117A	170A	113A				
E Del	1.1604	1.609	774.97	775.23	1.4521	1.4524				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	219V	219V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V		
I L1	0A	0A	0A	2	2.6	1.9	2.7	1.1	3.5		
I L2	3.6	3.3	1.6	3	1.8	1.7	1.7	1.9	1.7		
I L3	2.2	1.4	2	3.1	1.7	2.9	1.8	1.8	1.6		
UPS SOC (%)	99	99	99	99	99	99	99	99	99		

اسماء الكادر

م. علي يسري
م. علي مطلق
م. سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الليلي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الصباحي
		م. علي مطلق
		جهاد جواد
		مرتضى عبدالكاظم

مسجل قراءات 12:00 pm	مسجل قراءات 9:00 am
مرتضى عبدالكاظم	جهاد جواد

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم	الثلاثاء	التاريخ	2024/12/24
-------	----------	---------	------------

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	228V	231V	231V	231V	229V	230V	231V	230V	210V	230V	234V
V2	230V	227V	230V	230V	230V	230V	231V	230V	230V	233V	231V	233V
V3	231V	230V	230V	231V	230V	231V	230V	230V	231V	263V	231V	237V
I1	45A	33A	150A	196A	110A	112A	119A	120A	150A	164A	105A	106A
I2	36A	44A	162A	179A	98A	108A	85A	96A	116A	182A	95A	100A
I3	32A	35A	167A	142A	76A	81A	120A	118A	145A	169A	100A	117A
E Del	72.609	72.694	2.7438	2.7442	860.1	860.13	1.2059	1.2065	1.2502	1.2509	1.1703	1.1707

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	234V	230V	232V	231V	231V				
V2	230V	234V	231V	231V	231V	231V				
V3	231V	238V	231V	236V	230V	231V				
I1	180A	197A	150A	146A	123A	58A				
I2	163A	158A	145A	151A	140A	68A				
I3	150A	164A	130A	136A	150A	55A				
E Del	1.1609	1.1615	746.39	776.68	1.4530	1.4536				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	219V	219V	220V	220V	219V	219V	220V	219V		
I L1	0.0	0.0	0A	1.9	2.6	1.8	2.7	1.1	3.3		
I L2	3.5	3.2	1.7	2.5	1.7	1.6	1.8	1.6	1.6		
I L3	2.2	1.4	2.1	3.9	1.7	2.3	1.9	1.9	1.6		
UPS SOC (%)	100	100		100	100	100	100	100	100		

اسماء الكادر

م. علي يسري
م. علي مطلق
م. سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي مطلق		
م. سجاد احمد		
جهاد جواد		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 12:00 pm	مسجل قراءات 9:00 am
مرتضى عبدالكاظم	جهاد جواد

المتنظرون	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



2024/12/25

التاريخ

الأربعاء

اليوم

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	228V	227V	233V	230V	231V	229V	235V	230V	211V	230V	234V	230V
V2	229V	228V	232V	230V	231V	230V	235V	230V	234V	230V	233V	230V
V3	233V	229V	236V	231V	235V	231V	238V	231V	264V	231V	237V	232V
I1	49A	44A	375A	296A	140A	123A	195A	162A	150A	160A	122A	111A
I2	45A	51A	373A	263A	133A	102A	192A	164A	146A	134A	109A	90A
I3	44A	39A	380A	218A	126A	91A	209A	178A	132A	127A	136A	110A
E Del	73,217	73,280	2,7460	2,7465	860,90	861.11	1,2074	1,2077	1,2516	1,2519	1,1713	1,1715

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	233V	230V	233V	231V	234V	231V				
V2	233V	231V	233V	231V	233V	230V				
V3	237V	230V	236V	231V	237V	231V				
I1	156A	130A	156A	121A	198A	220A				
I2	111A	81A	139A	95A	235A	265A				
I3	110A	85A	139A	95A	260A	210A				
E Del	1,1623	1,1625	777,99	778.19	1,4552	1,4555				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر

م.علي يسري
م.علي مطلق
م.سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.سجاد احمد		
جهاد جواد		
مرتضى عبدالكاظم		
عباس فارس		

مسجل قراءات 12:00 pm

م.سجاد احمد

مسجل قراءات 9:00 am

عباس فارس

المتنسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



2024/12/26	التاريخ	الخميس	اليوم
------------	---------	--------	-------

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	229V	230V	231V	230V	231V	230V	230V	230V	230V	230V	229V	230V
V2	233V	230V	231V	230V	230V	229V	230V	230V	230V	231V	230V	231V
V3	231V	232V	232V	232V	231V	231V	231V	231V	230V	231V	232V	232V
I1	46A	36A	223A	228A	59A	69A	223A	94A	145A	96A	148A	127A
I2	44A	47A	225A	205A	34A	41A	196A	76A	127A	66A	107A	94A
I3	51A	39A	190A	164A	34A	45A	208A	88A	150A	91A	138A	112A
E Del	73.744	73.835	2.7480	2.7485	861.56	861.72	1.2085	1.2088	1.2523	1.2526	1.1719	1.1722

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	229V	230V	230V	231V	230V	231V				
V2	230V	231V	231V	231V	230V	230V				
V3	231V	232V	232V	231V	232V	231V				
I1	277A	153A	145A	45A	167A	103A				
I2	208A	108A	99A	30A	172A	122A				
I3	220A	105A	108A	25A	170A	113A				
E Del	1.1631	1.1635	778.93	779.04	1.4567	1.4570				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	220V	220V					219V	219V		
I L1	0A	0A	1.2					1.1	3.2		
I L2	3.6	3.2	1.6					1.6	1.6		
I L3	2.4	1.4	2					2	1.6		
UPS SOC (%)	99	99	99					100	99		

اسماء الكادر

م. علي يسري
م. علي مطلق
م. سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الليلي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الصباحي
		م. سجاد احمد
		ياسر عامر
		عباس فارس
		مرتضى عبدالكاظم

مسجل قراءات 12:00 pm	مسجل قراءات 9:00 am
عباس فارس	ياسر عامر

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم	السبت	التاريخ	2024/12/28
-------	-------	---------	------------

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	233V		236V	234V	237V	230V	236V		209V		233V	230V
V2	237V		235V	233V	235V	230V	235V		233V		232V	229V
V3	235V		239V	238V	239V	231V	236V		262V		236V	233V
I1	32A		161A	103A	41A	38A	92A		118A		129A	70A
I2	44A		168A	102A	37A	31A	77A		130A		124A	68A
I3	54A		175A	67A	44A	31A	96A		117A		133A	88A
E Del	74.833		2.7500	2.7504	861.91	862.00	1.2097		1.2536		1.1726	1.1729

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	233V	229V	234V	229V	236V	232V				
V2	233V	299V	233V	229V	234V	231V				
V3	236V	233V	237V	232V	238V	235V				
I1	184A	137A	94A	57A	104A	24A				
I2	126A	100A	77A	46A	162A	17A				
I3	151A	119A	83A	62A	145A	21A				
E Del	1.1639	1.1634	780.32	780.56	1.4589	1.4592				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	220V	219V	220V	219V	219V	220V	220V	220V		
I L1	0A	0A	1,2	1.9	2.6	1.8	2.6	1	3.2		
I L2	3.5	3.2	1.6	2.5	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6		
I L3	2.4	1.3	2.1	3.9	1.7	2.3	1.9	2	1.6		
UPS SOC (%)	99	99	100	99	99	99	99	100	99		

اسماء الكادر

م. علي يسري
م. علي مطلق
م. سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي يسري		عباس فارس
عبدالله علوان		
منتظر ميثم		نوار حيدر
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 12:00 pm

مسجل قراءات 9:00 am

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم	الاحد	التاريخ	2024/12/29
-------	-------	---------	------------

	محطة الرفع	المركز (A)	الروضة (B)	المدرسة (C)	المدرسة (D)	المدرسة (E)
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	231V	230V	230V	238V	230V
V2	231V	230V	230V	230V	230V	232V
V3	231V	231V	231V	231V	235V	232V
I1	37A	38A	250A	205A	63A	79A
I2	37A	51A	253A	178A	53A	50A
I3	49A	33A	216A	159A	42A	34A
E Del	75.378	75.494	2.7512	2.7517	862.09	862.28

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	231V	231V	231V	231V	230V				
V2	231V	231V	231V	230V	230V	230V				
V3	232V	230V	230V	232V	231V	232V				
I1	129A	118A	127A	72A	186A	182A				
I2	77A	86A	86A	58A	234A	223A				
I3	75A	92A	71A	52A	183A	176A				
E Del	1.1645	1.1649	781.12	781.39	1.4598	1.4603				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	219V	219V	219V	219V	220V	219V		219V	220V		
I L1	0A	0A	0	2.1	2.9	1.9		1.1	3.5		
I L2	3.2	3.5	1.6	2.8	1.8	1.7		1.7	1.7		
I L3	1.4	2.2	2	4.1	1.8	2.5		2	1.7		
UPS SOC (%)	99	99	99	99	99	99		99	99		

اسماء الكادر

م. علي يسري
م. علي مطلق
م. سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي مطلق	ياسر عامر	عباس فارس
عبدالله علوان		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 12:00 pm
عبدالله علوان

مسجل قراءات 9:00 am
مرتضى عبدالكاظم

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم	الاثنين	التاريخ	2024/12/30
-------	---------	---------	------------

	المدرسة (E)	المدرسة (D)	المدرسة (C)	الروضة (B)	المركز (A)	محطة الرفع	الوقت
	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	
V1	230V	231V	230V	231V	230V	231V	231V
V2	230V	230V	230V	231V	230V	231V	231V
V3	231V	230V	231V	230V	231V	230V	231V
I1	230A	201A	243A	165A	146A	99A	32A
I2	207A	194A	239A	148A	122A	119A	63A
I3	239A	185A	214A	151A	139A	128A	48A
E Del	1.1739	1.2558	1.2551	1.2114	1.2111	862.61	76.007

	المدرسة (J)	المدرسة (I)	المدرسة (H)	الروضة (G)	المدرسة (F)	الوقت
	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1			229V	230V	229V	230V
V2			230V	230V	231V	231V
V3			231V	230V	231V	230V
I1			414A	267A	204A	212A
I2			421A	287A	131A	179A
I3			404A	249A	143A	180A
E Del			1.4621	1.4616	782.07	1.1658



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	219V	219V	219V	219V	219V	219V	219V	219V	219V		
I L1	0A	0A	1.2	1.9	2.6	1.8	2.6	1	3.2		
I L2	3.5	3.2	1.6	2.5	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6		
I L3	2.4	1.3	2.1	3.6	1.7	2.3	1.9	2	1.6		
UPS SOC (%)	99	99	99	99	99	99	99	99	99		

اسماء الكادر

م. علي يسري
م. علي مطلق
م. سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي مطلق		
جهاد جواد		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 12:00 pm
م. علي مطلق

مسجل قراءات 9:00 am
مرتضى عبدالكاظم

المتسبب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)



اليوم	الثلاثاء	التاريخ	2024/12/31
-------	----------	---------	------------

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	229V	231V	230V	230V	231V	230V	229V	230V	206V	230V	231V
V2	231V	235V	231V	231V	231V	231V	230V	229V	230V	231V	231V	230V
V3	231V	230V	232V	235V	231V	235V	231V	234V	231V	262V	232V	235V
I1	35A	41A	263A	199A	97A	74A	109A	108A	105A	116A	136A	99A
I2	56A	32A	235A	183A	78A	57A	84A	70A	96A	140A	110A	78A
I3	41A	36A	225A	182A	69A	60A	82A	98A	116A	114A	132A	121A
E Del	76.577	76.690	2.7545	2.7550	862.96	863.14	1.2117	1.2120	1.2560	1.2563	1.1747	1.1749

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	228V	230V	229V	230V	229V				
V2	231V	228V	231V	229V	230V	229V				
V3	232V	233V	232V	233V	232V	234V				
I1	103A	162A	121A	87A	244A	103A				
I2	39A	121A	99A	76A	263A	170A				
I3	37A	120A	100A	71A	226A	149A				
E Del	1.1660	1.1664	782.81	783.10	1.4633	1.4637				



	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V		
I L1	0A	0A	0A	1.9	2.6	1.8	2.6	1	3.2		
I L2	3.6	3.2	3.1	2.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6		
I L3	2.4	1.4	1.2	3.6	1.7	2.3	2.9	2	1.6		
UPS SOC (%)	99	99	99	99	99	99	99	99	99		

اسماء الكادر

م. علي يسري
م. علي مطلق
م. سجاد احمد
جهاد جواد
نوار حيدر
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م. علي مطلق		
جهاد جواد		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات 12:00 pm
جهاد جواد

مسجل قراءات 9:00 am
مرتضى عبدالكاظم

المتنظرون	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مدارس العميد التعليمية (الحر)

2024/12/07

التاريخ

السبت

اليوم

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	400V	401V	399V	400V	399V	400V	401V	399V
V2	394V	400V	397V	399V	395V	401V	396V	401V
V3	395V	402V	398V	400V	398V	403V	398V	403V
I1	108A	98A	53A	39A	132A	120A	71A	68A
I2	151A	121A	39A	29A	128A	118A	78A	77A
I3	116A	108A	37A	41A	135A	122A	57A	55A
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT	219V		219V	220V
I L1	3.2		3.3	2.7
I L2	1.4		4.1	1.3
I L3	1.6		4.2	1.4
UPS SOC (%)	100		100	100

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الليلي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الصباحي
احمد فلاح	م.رضا حمودي	م.علي رضا
عباس نصر	حيدر خالد	محمد فالح
	رضا فاضل	

مسجل قراءات (pm 12:00)

مسجل قراءات (am 9:00)

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مدارس العميد التعليمية (الحر)

2024/12/08

التاريخ

الاحد

اليوم

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	396V	401V	397V	401V	397V	401V	399V	401V
V2	397V	400V	396V	400V	396V	403V	395V	400V
V3	399V	402V	399V	402V	399V	402V	398V	403V
I1	113A	105A	86A	79A	155A	125A	197A	188A
I2	144A	116A	80A	85A	152A	135A	134A	142A
I3	104A	121A	85A	84A	151A	133A	82A	115A
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT	219V		220V	220V
I L1	3.3		3.4	2.9
I L2	1.4		3.9	1.3
I L3	1.6		1.3	1.4
UPS SOC (%)	100		100	100

اسماء الكادر

م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الليلي

احمد فلاح
حيدر خالد

كادر الشفت المسائي

عباس ضياء
رضا فاضل

كادر الشفت الصباحي

م.علي رضا
م.رضا حمودي
عباس نصر

مسجل قراءات (pm 12:00)

مسجل قراءات (am 9:00)

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مدارس العميد التعليمية (الحر)

2024/12/09

التاريخ

الاثنين

اليوم

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	399V	400V	396V	402V	397V	402V	398V	406V
V2	395V	401V	397V	405V	397V	400V	396V	400V
V3	399V	401V	399V	399V	396V	400V	398V	403V
I1	86A	94A	92A	68A	159A	132A	109A	96A
I2	115A	109A	78A	81A	155A	143A	100A	79A
I3	83A	121A	89A	76A	162A	151A	69A	88A
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	219V	220V	220V
I L1	3.2	0.0	3.3	2.8
I L2	1.4	0.0	3.9	1.3
I L3	1.6	3.2	1.3	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر

م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الليلي

عباس ضياء
حيدر خالد

كادر الشفت المسائي

كادر الشفت الصباحي

م.علي رضا
عباس نصر

مسجل قراءات (pm 12:00)

م.علي رضا

مسجل قراءات (am 9:00)

عباس نصر

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

2024/12/10

التاريخ

الثلاثاء

اليوم

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	403V	399V	400V	397V	403V	398V	399V	398V
V2	403V	394V	405V	399V	404V	396V	401V	395V
V3	400V	400V	402V	399V	400V	398V	404V	396V
I1	157A	81A	67A	81A	134A	95A	155A	173A
I2	172A	182A	89A	93A	127A	87A	143A	168A
I3	147A	75A	93A	109A	134A	82A	122A	129A
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	219V	220V	220V
I L1	3.3	0.0	3.3	2.8
I L2	1.4	0.0	4.0	1.3
I L3	1.6	3.2	1.3	1.3
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا	محمد فالح	عباس ضياء
م.رضا حمودي	احمد فلاح	
عباس نصر		

مسجل قراءات (pm 12:00)

م.رضا حمودي

مسجل قراءات (am 9:00)

م.علي رضا

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

التاريخ

اليوم

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	410V	399V	402V	397V	400V	395V	403V	397V
V2	413V	396V	404V	399V	402V	396V	400V	399V
V3	413V	399V	402V	397V	403V	398V	402V	399V
I1	121A	130A	34A	47A	191A	182A	95A	83A
I2	167A	141A	49A	44A	183A	172A	107A	93A
I3	122A	115A	50A	56A	184A	155A	64A	75A
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT				
I L1				
I L2				
I L3				
UPS SOC (%)				

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالج
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.رضا حمودي	م.علي رضا	
عباس نصر	رضا فاضل	
احمد فلاح		

مسجل قراءات (am 9:00)

م.رضا حمودي

المنسب	الملاحظات

المتناسب	التمديدات

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

2024/12/15

التاريخ

الاحد

اليوم

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	399V		399V		397V		398V	
V2	397V		397V		399V		396V	
V3	396V		396V		399V		395V	
I1	211A		97A		235A		339A	
I2	222A		94A		238A		345A	
I3	177A		93A		225A		319A	
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	219V	219	220V
I L1	1.3	0.0	3.5	2.8
I L2	3.2	0.0	4.0	1.5
I L3	1.6	3.2	1.4	1.3
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا		حيدر خالد
م.رضا حمودي		احمد فلاح
عباس نصر		

مسجل قراءات (pm 12:00)

مسجل قراءات (am 9:00)

م.رضا حمودی

المنسب	الملاحظات


المتناسب	المولد ظفات

المنسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم

[illegible]

مسجل قراءات (am 9:00)

حیدر خالد

التمديدات	المنتسب

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

2024/12/21

التاريخ

السبت

اليوم

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	412V	411V	412V	410V	412V	406V	406V	402V
V2	411V	410V	414V	412V	414V	405V	407V	404V
V3	409V	408V	410V	411V	409V	408V	411V	407V
I1	120A	117A	33A	28A	237A	188A	197A	152A
I2	162A	157A	28A	24A	270A	173A	194A	143A
I3	117A	111A	42A	32A	245A	168A	172A	139A
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT	219V	219V	220V	219V
I L1	3.3	0A	3.4	2.8
I L2	1.4	0	4.1	1.3
I L3	1.6	3.2	1.3	1.3
UPS SOC (%)	99	99	99	99

اسماء الكادر

م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الليلي

عباس نصر
احمد فلاح

كادر الشفت المسائي

كادر الشفت الصباحي

م.علي رضا
محمد فالح

مسجل قراءات (pm 12:00)

محمد فالح

مسجل قراءات (am 9:00)

م.علي رضا

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مدارس العميد التعليمية (الحر)

2024/12/22

التاريخ

الاحد

اليوم

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	399V	399V	396V	398V	398V	397V	398V	398V
V2	398V	399V	398V	397V	399V	396V	399V	397V
V3	398V	397V	399V	397V	398V	397V	399V	395V
I1	296A	223A	86A	67A	269A	225A	296A	251A
I2	268A	198A	77A	72A	283A	231A	283A	238A
I3	278A	215A	73A	69A	277A	229A	290A	240A
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V
I L1	3.2	0.0	3.3	2.8
I L2	1.4	0.0	4.1	1.5
I L3	1.6	3.3	1.3	1.3
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر

م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الليلي

احمد فلاح
حيدر خالد

كادر الشفت المسائي

عباس ضياء

كادر الشفت الصباحي

م.علي رضا
م.رضا حمودي
عباس نصر

مسجل قراءات (pm 12:00)

عباس نصر

مسجل قراءات (am 9:00)

م.علي رضا

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مدارس العميد التعليمية (الحر)

2024/12/23

التاريخ

الاثنين

اليوم

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	412V	399V	413V	400V	415V	399V	413V	399V
V2	415V	395V	415V	394V	412V	400V	416V	398V
V3	417V	400V	410V	400V	411V	397V	417V	399V
I1	140A	113A	121A	110A	100A	121A	146A	136A
I2	135A	129A	92A	83A	107A	117A	120A	143A
I3	128A	113A	89A	85A	106A	132A	118A	125A
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT	219V	220V	220V	219V
I L1	3.3	0.0	3.4	2.9
I L2	1.5	0.0	4.0	1.6
I L3	1.6	3.3	1.4	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر

م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الليلي

عباس ضياء
حيدر خالد

كادر الشفت المسائي

كادر الشفت الصباحي

م.علي رضا
م.رضا حمودي
عباس نصر

مسجل قراءات (pm 12:00)

م.علي رضا

مسجل قراءات (am 9:00)

م.رضا حمودي

المنتسب	الملاحظات

المنسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

التاريخ

اليوم

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	399V	399V	397V	394V	398V	398V	399V	398V
V2	398V	395V	396V	395V	396V	396V	395V	399V
V3	400V	399V	400V	398V	398V	397V	398V	400V
I1	155A	142A	90A	82A	176A	166A	162A	156A
I2	162A	173A	83A	87A	184A	147A	167A	147A
I3	144A	159A	91A	93A	167A	161A	136A	166A
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT	219V	220V	220V	220V
I L1	3.3	0.0	3.4	2.8
I L2	1.5	0.0	4.0	1.6
I L3	1.6	3.3	1.4	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر	كادر الشفت الليلي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الصباحي
م.علي رضا	محمد فالج	م.علي رضا	م.رضا حمودي
م.رضا حمودي	عباس ضياء	رضا فاضل	احمد فلاح
رضا فاضل			عباس نصر
عباس نصر			
محمد فالج			
عباس ضياء			
حيدر خالد			
احمد فلاح			

مسجل قراءات (pm 12:00)

احمد فلاح

مسجل قراءات (am 9:00)

م.رضا حمودي

المنتسب	الملاحظات

المنسب	المولد	الظلمات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

2024/12/28

التاريخ

السبت

اليوم

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	399V	398V	397V	395V	391V	395V	389V	396V
V2	395V	399V	397V	399V	393V	399V	399V	392V
V3	398V	396V	399V	398V	387V	396V	395V	399V
I1	72A	88A	50A	44A	75A	77A	120A	121A
I2	102A	68A	46A	36A	81A	82A	132A	108A
I3	63A	72A	46A	32A	86A	73A	102A	112A
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT	219V	220V	220V	220V
I L1	3.3	0A	3.4	2.8
I L2	1.4	0	4.1	1.3
I L3	1.6	3.3	1.4	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر

م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الليلي

عباس نصر
احمد فلاح

كادر الشفت المسائي

كادر الشفت الصباحي

م.علي رضا
محمد فالح

مسجل قراءات (pm 12:00)

م.علي رضا

مسجل قراءات (am 9:00)

محمد فالح

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

2024/12/29

التاريخ

الاحد

اليوم

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	397V	399V	399V	397V	397V	399V	399V	397V
V2	395V	398V	398V	400V	397V	398V	396V	396V
V3	399V	399V	400V	399V	398V	396V	398V	394V
I1	210A	186A	116A	105A	188A	176A	172A	186A
I2	214A	201A	75A	93A	192A	166A	174A	166A
I3	172A	188A	83A	97A	179A	195A	147A	159A
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	219V	220V	219V
I L1	3.3	0.0	3.3	2.8
I L2	1.5	0.0	4.0	1.3
I L3	1.6	3.3	1.4	1.3
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر

م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الليلي

	رضا فاضل	م.علي رضا
	عباس ضياء	م.رضا حمودي
		عباس نصر

كادر الشفت المسائي

كادر الشفت الصباحي

مسجل قراءات (pm 12:00)

م.علي رضا

مسجل قراءات (am 9:00)

م.رضا حمودي

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مدارس العميد التعليمية (الحر)

2024/12/30

التاريخ

الاثنين

اليوم

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	396V	399V	397V	394V	397V	397V	398V	394V
V2	398V	396V	397V	395V	399V	397V	399V	399V
V3	397V	394V	398V	397V	398V	395V	395V	399V
I1	136A	106A	85A	39A	136A	119A	162A	112A
I2	154A	113A	81A	44A	151A	132A	155A	121A
I3	149A	121A	88A	49A	143A	117A	143A	135A
E Del								



	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	220V	220V	219V
I L1	3.3	0.0	3.4	2.9
I L2	1.4	0.0	3.9	1.3
I L3	1.9	3.3	1.4	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر

م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
عباس نصر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الليلي

عباس ضياء
حيدر خالد

كادر الشفت المسائي

محمد فالح
رضا فاضل

كادر الشفت الصباحي

م.علي رضا
م.رضا حمودي
عباس نصر

مسجل قراءات (pm 12:00)

عباس نصر

مسجل قراءات (am 9:00)

م.علي رضا

المنتسب	الملاحظات

المنسب	الملاحظات